İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ★ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

79133

16 KATLI BETONARME BİR YAPININ PROJELENDİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

75133

İnş. Müh. Nami Fatih Cem FEŞEL

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 19 Ocak 1998

Tezin Savunulduğu Tarih : 9 Şubat 1998

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Metin AYDOĞAN 20.5.98

Diğer Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Melike ALTAN 20.5.98

Doç. Dr. Turgut ÖZTÜRK 20.5.98

ŞUBAT 1998

ÖNSÖZ

Yazar bu çalışmanın gerçekleşmesinde doğrudan veya dolaylı olarak katkısı olan tüm İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Öğretim Üyelerine, detaya verilen önemin teoride olduğu kadar pratikte de esas olduğunu öğreten ve bu çalışma sırasında bilgi ve tecrübesini esirgemeden yardımcı olan Prof. Dr. Metin AYDOĞAN'a teşekkürü borç bilir.

OCAK 1998
Nami Fatih Cem FEŞEL

İÇİNDEKİLER

	Sayfa No
ÖNSÖZ	ii
SEMBOL LİSTESİ	v
ŞEKİL LİSTESİ	vii
TABLO LİSTESİ	viii
ÖZET	ix
SUMMARY	x
BÖLÜM 1 GİRİŞ	1
BÖLÜM 2 YÜK ANALİZİ	2
2.1. Döşeme Yükleri 2.2. Kiriş Yükleri 2.2.1. Duvar Yükü 2.2.2. Kiriş ZatiAğırlığı	3
BÖLÜM 3 DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP	4
3.1. Döşeme ve kirişlerin sonlu elemanlara bölünmesi 3.2. Kirişsiz döşemenin Sap90 çözümünde kullanılan data dosyası	5
BÖLÜM 4 YATAY YÜKLERE GÖRE ANALİZ	26
4.1. YYP programı ve yeni yönetmeliğe adaptasyonu 4.2. Yatay yük programı YYP için data dosyası	29
BÖLÜM 5 KİRİŞLERİN STATİK, B.ARME HESAP SONUÇLARI	78
BÖLÜM 6 KOLONLARIN STATİK, B.ARME HESAP SONUÇLARI	124

Sayfa No

BÖLÜM 7 TEMEL STATİK VE BETONARME HESAP SONUÇLARI 182

BÖLÜM 8 MERDİVEN STATİK VE BARME HESAP VE SONUÇLARI 210

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 215

KAYNAKLAR 216

EKLER 217

ÖZGEÇMİŞ 229

SEMBOL LİSTESİ

A (T) : Spektral İvme Katsayısı

Ac : Beton kesit alanı

As : Donatı alanı

A_0 : Etkin yer ivme katsayısı

C : Deprem katsayısı

C_0 : Deprem bölge katsayısı

D : Yapının deprem doğrultusuna paralel genişliği

E : Elastisite Modülü

Ex,Ey : Eksantrisite

F_I : Eşdeğer deprem yükü yönteminde i'inci kata etkiyen tasarım deprem Yükü

f_{cd} : Hesapta kullanılacak beton hesap dayanımı

G : Sabit yük

Hi : Binanın temel üstünden itibaren ölçülen toplam yüksekliği

I : Bina önem katsayısı

Ix,Iy : X ve Y yönleri atalet momentleri

l : Açıklık

M : Moment

Mac : Açıklık momenti

Mmax : Maksimum moment

N : Normal kuvvet

Q : Harekeetli yük

R : Taşıyıcı sistem davranış katsayısı

S (T) : Spektrum katsayısı

T	: Bina doğal titreşim periyodu
Tx	: X yönünde bina doğal titreşim periyodu
Ty	: Y yönünde bina doğal titreşim periyodu
T_A,T_B	: Spektrum karakteristik periyotları
T_1	: Binanın birinci doğal titreşim periyodu
Up	: Zımbalama çevresinin uzunluğu
Vd	: Hesapta kullanılacak kesme kuvveti
Vdq	: Hesapta kullanılacak zımbalama yükü
Vp	: Hesapta kullanılacak zımbalama yükü dayanımı
Vt	: Eşdeğer deprem yükü yönteminde gözönüne alınan deprem doğrultusunda binaya etkiyen toplam eşdeğer deprem yükü (taban kesme kuvveti)
W	: Bina toplam ağırlığı
μ (ρ)	: Donatı oranı As / b.h
δ_z	: Z yönü deplasmanı
θ_x	: X önü dönmesi
θ_y	: Y yönü dönmesi

ŞEKİL LİSTESİ

	Sayfa No
Şekil 3.1 Sap90 İçin Tanımlanan Sistem Düğüm Noktaları	13
Şekil 3.2 Sistem Shell Elemanları	14
Şekil 3.3 Sistem Frame Elemanları	15
Şekil 3.4 Döşeme Mx (X Yönü Moment Dağılımı)	24
Şekil 3.5 Döşeme My (Y Yönü Moment Dağılımı)	25
Şekil 7.1 İzometrik Görünüş Ve Yükler	221
Şekil 7.2 Radye Mx (X Yönü Moment Dağılımı)	222
Şekil 7.3 Radye My (Y Yönü Moment Dağılımı)	223
Şekil 8.1 Aksonometrik Gösterim	226
Şekil 8.2 Merdiven Mx (X Yönü Moment Dağılımı)	227
Şekil 8.3 Merdiven My (Y Yönü Moment Dağılımı)	228

TABLO LİSTESİ

	Sayfa No
Tablo 3.1 Sap90 Kiriş Çıktıları	16
Tablo 3.2 Sap90 Mesnet Tepkileri Ve Etkiyen Kuvvetler	20
Tablo 3.3 Düğüm Noktaları Momentleri Ve Gerekli Donatılar	22
Tablo 4.1 Yyp Program Çıktıları	35
Tablo 5.1 Kiriş Statik Hesap Sonuçları	79
Tablo 5.2 Kiriş Betonarme Hesap Sonuçları	99
Tablo 6.1 Kolon Statik Hesap Sonuçları	138
Tablo 6.2 Kolon Betonarme Hesap Sonuçları	168
Tablo 6.3 Kolon Zımbalama Tahkikleri	192
Tablo 6.4 Perde Kiriş Statik Hesap Sonuçları	193
Tablo 7.1 Temel Analiz Sonuçları	196
Tablo 7.2 Radye Zımbalama Tahkiki	220
Tablo 8.1 Merdiven Plağı Analiz Sonuçları	225

ÖZET

Bu çalışmada 16 katlı betonarme binanın statik ve betonarme çözümü yapılarak projelendirilmiştir. Esas olarak çözümlemelerde bilgisayar programlarından faydalanılmış farklı programların sonuçları derlenerek ortak bir sonuca varılması sağlanmıştır.

Tezin ilk bölümü olan giriş bölümünde tezin içeriği ve konusu kısaca açıklanmış ve veriler ışığında taşıyıcı sistemdeki tek seçenek olarak ortaya çıkan betonarme perdelere oturan mantar döşeme üzerindeki çalışmanın genel perspektifi verilmiştir.

İkinci bölüm çözüme esas yüklerin analizini kapsamaktadır. Mantar döşemede düşey yüklere ait çözümlemelere ait analizler ve hesap değerleri, kullanılan malzemelere ve ilgili standart olan TS 498'e göre yapılmış, sonuçta elde edilen veriler sayesinde statik çözüm için gerekli olan yüklemeler bulunmuştur.

Üçüncü bölümde düşey yüklere göre çözüm yapılmıştır. Bu çözümlemede kullanılan Sonlu Elemanlar Yöntemi ile mantar döşeme ve kirişler bir kerede çözüme tabi tutularak gerçek etkileşimleri bulunmuştur. Sonlu elemanların çözümünde Sap90 statik analiz programı kullanılarak her düğüme ait değerler elde edilmiştir.

Dördüncü bölüm yapının yatay yüklere göre davranışının incelendiği bölümdür. Bu bölümde de esas olarak yapının modellenerek yapılacak dinamik analizin Sap90 ile yapılması düşünülmüş, ancak yapının oldukça fazla noktaya sahip olması sebebi ile oluşan dosya ve dahilindeki düğüm adedi Sap90 programının limitlerini aşmış ve çözüm elde edilememiştir. Buradan hareketle yeni arayışlara gidilmiş ve sonuçta Yyp adlı yatay yük programı kullanılmıştır. Bu programın eski ABYYHY'ye göre yazılmış olmasından dolayı program iki kere çalıştırılıp yeni yönetmeliğe adaptasyonu sağlanmıştır. Bunun detayları ilgili bölümde mevcuttur.

Beşinci ve altıncı bölümler, kirişlerin ve kolonların kendilerine etkiyen en elverişsiz zorlar karşısında yapılan betonarme tablolarını ve çözümlerini içerir. Yazar tüm sonuçların incelenip kontrol edilebilmesi amacı ile sonuçları tablolar halinde sunmayı uygun görmüştür. Bu bölüm içinde bodrum perdesinin çözümlemesi ve detaylarına da yer verilmiştir.

Yedinci bölüm radye temelin Winkler Hipotezi uyarınce sonlu elemanlardan oluşan sistemin her düğümüne bir fiktif yay konularak Sap90 ile statik çözümünü içermektedir. Bu bölümde radye temel eşit büyüklükte elemanlara bölünmüş ve üzerine etkiyen yükler en kısa mesafedeki düğüme dış yük olacak şekilde etkitilerek çözüm yapılmıştır. Winkler yayları sayesinde her noktadaki zemin gerilmesi elde edilerek zemin emniyeti sağlanmıştır. Optimum plak kalınlığı olarak düşünülen 100cm. kalınlıkta temelde oldukça fazla donatı çıkmıştır. Sebep olarak zeminin çürük olması, üst yapı yüklerinin elverişsizliği düşünülebilir. Radye ve döşeme plağında ayrıca zımbalama tahkikleri yapılarak plakların zımbalama emniyeti sağlanmıştır.

Sekizinci bölümde yine sonlu elemanlar yöntemi ile merdiven plağı çözümü Sap90 ile yapılmış, donatı hesabına geçilmiştir. Tüm detay çizimleri ekte verilmiştir.

SUMMARY

In this study the reinforcement concrete design of the 16 storey building is done. The plan of the building is given in Appendix A. This design depends on the result of the static and dynamic analysis. One storey of sixteen storey is basement and it is surrounded by reinforced retaining walls. These walls have an importance of decreasing the horizontal effects on the vertical elements of the first storey. Other important character of the building is that all of the vertical frame elements are formed of sheer walls. There are no beams deeper then the floor depth except the beams that surrouns the floor.

Other data given are as follows: The concrete class is BS30 which has $20N/mm^2$ of design load. In reinforced concrete desing of the floors BCIV is used. For the columns and the beams BCIII and fot all of the stirrups BCI is used. According to TS500 all members are checked for the minimum reinforcement ratio. It is also checked for the maximum reinforcement ratio according to TS500. Safety stress for the footing calculations is given 30 t/m^2 (3 kN/m^2) and K=6000 t/m^3 ($600kN/M^3$) This structure is going to be designed in the first degree of earthquake zone. This building will be used as residence.

In this thesis all of the results are given in the form of tables so that results can be easily checked when needed.

In the first part of the study, the subject and the contents are explained. The floor will be designed and calculated as cork flooring. The reason for the crok flooring is that there is no deep beams wanted can be seen on the ceiling.

In the second part of the study the loads on the floor and the loads on the beams are calculated and defined. TS498 is used while defining dead and live loads which are acting except the loads that are calculated. In these calculations the dead loads include the weight of the floor covering and the floor itself. According to the dead load calculations, floor covering is assumed as mosaic. For the live loads, it is taken 200 kg/m^2 (20 N/m^2) for closed areas (inside of the houses), 500 kg/m^2 (50 N/m^2) for balconies and stairs according to TS498. Other dead loads for example for the beams are calculated like the floor dead loads, weight of the walls are calculated as weight per unit length on the beams. On the floor the weight of the wall is calculated so that it is given on the nearest joint as external loads. All these loads are then used in Sap90 input data file to analyse the behavior of the finite shell and frame elements of the floor.

As these loads are known it is easy to make the concrete design for the floors because it can be said that vertical loads are important for the floors. But there is a problem in the joints near the columns. Because there are no beams between these columns which are must be called as shear walls. After the dynamic analysis it has to be checked for the extra effects. Because of the shear walls there will be negative effects as the result of the horizontal loading. After controlling these effects it can be said that the thickness of the floor is enough to carry both the vertical and horizontal loads in safe.

In the third part of the study, the analysis are done according to the vertical loading conditions. It is assumed that the plan is designed symmetrically at both X and Y axis that the origin is on the center of the plan. Because of the symmetrical assumption it is possible to make the calculation for the vertical loading condition in just one quarter of the plan. So that one quarter is divided into finite elements.

To use the symmetrical position it is important to give the boundary conditions correctly. The boundary conditions for a finite element can be given as changing the freedoms of the joints. For example it can be said that for the "i" and "j" points the rotation is zero. That means the axis which is passing form both point i and point j is a symmetry axis. The rotation which is assumed to be zero will be vertical to this symmetry axis. As giving the boundary conditions symmetrical solution can be done.

In the Finite Element Method, the material is divided into fictious parts. The element which becomes from these parts can be calculated by the Finite Element Method. For a rectangular finite plain element there are four joints. In every joint there is one displacement and there are two rotation unknowns so for a rectangular finite plain element there are twelve unknowns. The matrix that is formed of these unknowns for every finite element will be the way to solve the problem.

Finite element calculations can be performed by Sap90 computer software from Berkeley University. To prepare a Sap90 data file, Sap90 Structural Analysis Users' Manual which is written by Wilson and Habibullah must be studied. In this software, it is called shell elements for floor fictious elements that will be the finite elements of the floor. It is called frame elements for beam fictious elements that will be the finite elements of the beams. The sections properties of these are defined in the Sap90 data file. This data file is given in this part of the study.

After running Sap90 software all the internal forces, joint displacements and reactions have been calculated. These solutions are given in the third part, table 3.1 . Also in figure 3.2. and figure 3.3 , the numbers of frame and shell elements which are used in Sap90 data file can be seen. In figure 3.1, the numbers of all joints that are used in Sap90 data file are given.

After the calculation, distribution of the internal forces like Mx, My are given in figure 3.4 and figure 3.5. These figures also show the distribution of the reinforcement needed for the concrete design of the floor. The reinforcement needed at critical joints is given in table 3.3. As a result of this finite element analysis, Appendix A and Appendix B are drawn. In these drawings, steel used for the reinforcement can be seen.

In the fourth part of the study, the behavior of the structure is analyzed according to the horizontal loading condition. In this case the meaning of the horizontal loading condition is the earthquake loads. In order to find horizontal earthquake loads, ABYYHY is used. For the analysis according to ABYYHY, the nature of the frequency of the first mode of the structure must be known. In order to know this, the dynamical analysis of the structure must be performed.

At first try for the dynamical analysis, it is wanted to be used Sap90 software. During the calculation Sap90 stopped and could not solve this problem because there are so much joints used to simulate the structure. The number of the joints used for the simulation are greater than the Sap90 can solve. So another software is used for the horizontal loading condition.

This software which is used for horizontal loading condition is called YYP. In YYP all structure is defined as frames in both X and Y directions. After this definition, the structure is simulated for YYP. YYP software calculates all the effects of the earthquake conditions and gives the results frame by frame which have been defined. The shapes of these frames are given in Appendix L .

But there is a problem for solving the horizontal loads by YYP. Because YYP software is prepared for the older version of ABYYHY which has been written in 1975. There is a way to come over this problem. If the program is run twice, like step by step method, it is possible to get the right solutions. At first running, natural frequencies and spectrums are learned. By using these values earthquake coefficient 'C' is calculated. The proportion of the calculated earthquake coefficient and earthquake coefficient which is calculated by YYP is used for the second YYP data file. The second running solves the problem for the new version of the ABYYHY.

At forming the frames that are going to used by the YYP one important assumption is done. As known there are no beams inside the houses. To form the frames that are wanted by the YYP data file there must be beams between the columns. To come over this fictious beams which have 75cm. width and 25cm. depth are assumed. This is why the floor system is cork flooring. To understand the data file of the system User Guide of YYP must be studied.

The results of YYP are given by the help of a table which is given intable 4.1 . In this table first column is for the row numbers. At the top of the second column of the output table the name of the frame is written. The second and third columns are for the i and j endpoints of the elements. The forth column is for the element numbers. After these columns there are twelve columns more. These are divided tree by tree for the four type of the horizontal loading.

First horizontal loading type is that the earthquake acting is from the X direction and it has got +0.05 eccentricity. The first column for the first type of the horizontal loading is the shearing force of the element. The second and third columns are the moment that are at he joints i and j of the element. Other three loading types are as follows: Second type is that the earthquake is acting from the Y direction and it has got +0.05 eccentricity. Third type is that the earthquake is acting from the X direction and it has got -0.05 eccentricity. Fourth type is that the earthquake is acting from the Y direction and it has got -0.05 eccentricity.

Eccentricity is something that has to be added as an unsuitable loading mode. The external force which is assumed to be equal to the earthquake load normally acts on the rigidity center of the storey. According to the ABYYHY this external force must be act from minimum 5 percent of eccentricity.

This can be explained by an example easily. If the dimensions of the structure is 17 meters in X and 15 meters in Y direction and is completely symmetrical to both X and Y axis the coordinate of the rigidity center is 7.5 meters in X axis and 8.5 meters in Y axis. The eccentricity in this example is 5 percent of these coordinates. This means that Ex is equal to 0.75 meters and Ey is equal to 0.85 meters. This eccentricity factor is used by YYP software while solving the problem.

In the results of YYP which are given in table 4.1 some of the values are marked with the stars. These stars mean that these values are the unsuitable form of the loading shape. These values will be used in the concrete reinforcement design. Also in this table for each frame firstly the values for the columns than the values for the beams re given.

In the fifth part of the study the static and the concrete design of the beams are done. The internal forces that are got from the third and the fourth part are superposed in this part and the unsuitable is found. For the vertical loading conditions the coefficient for the dead loads are 1.4, for the live loads it is 1.6 so 1.4G+1.6Q gives the result of the vertical loading condition.

For the horizontal loading condition the coefficients are 1.0 for the dead loads, 1.0 for the live loads and 1.0 for the earthquake loads. The important point for the earthquake loading condition is that earthquake can have two directions. If the direction of the earthquake is same with the elements' it will be the design load for the element. 1.0G+1.0Q+1.0Ex or 1.0G+1.0Q-1.0Ex or 1.0G+1.0Q+1.0Ey or 1.0G+1.0Q-1.0Ey are the basic equations for the horizontal loads.

In table 5.1 and table 5.2 are the static and concrete design results for the beams. These tables make basis of this part of the study.

In table 5.1 there are 13 columns. First of these columns' contents are the name of the elements. For each element there are four rows. In the first row the moment for the left end of the beam is given. In the second row the moment for the right end of the beam is given. In the third row the shear force for the left end of the beam is given. In the fourth row the shear force for the right end of the beam is given.

In the third and the fourth columns consist of the results of the dead loads and live loads. From the fifth column to ninth column the unsuitable vertical loading combinations are done. From eleventh to fourteenth columns the results of the earthquake loads are given. From all these values the worst one will be the design load for the beam.

In table 5.2 there are 10 columns. First of these columns' contents are the name of the elements. For each element there are five rows. In the first and second rows the moment are given. The third row is about the concrete class. The fourth row and the fifth row is about the steel area that is needed for the reinforcement.

In the second and third column of the table the dimensions of the elements are given. In the fourth column the unsuitable moment value for the upper left side of the beam.

In the fifth column the unsuitable moment value for the down left side of the beam, in the sixth column the unsuitable moment value for the middle of the beam, in the seventh column the unsuitable moment value for the upper right side of the beam, in the eighth column the unsuitable moment value for the upper right side of the beam are given. According to these values the chosen reinforcement steel are given at the last column of the table. In this table the unsuitable shearing forces and the stirrups needed according to these values are given. The drawings about these calculations are given in the appendixes H, I, J.

In the sixth part of the study the results for the columns are given. Table 6.1 is just like the table 5.1 so there is no need to describe it again. From the results of the dynamic and static analysis table 6.2 is formed.

In the first column of the table the names of the elements are given. There are four rows for each element. In the first row only the vertical loading in X direction, in the second row the earthquake acts from X direction, in the third row only the vertical loading in Y direction, in the second row the earthquake acts from Y direction. The worst value for these loading combinations will give the reinforcement needed for the element.

The second column is about the dimensions of the element. The third column is the normal forces, the fourth column is the maximum moments. The fifth column is about the concrete class. The sixth column is the steel ratio of the section for the needed reinforcement steel area. The seventh column is the area of the steel needed for the section. In the last column the chosen steel is given for every element.

In table 6.3 the punching control of the columns are done according to TS500. As the system is symmetric the chosen columns are enough for the calculation. The unsuitable condition is formed in the first floor so that the punch control is done here. As seen form this table the thickness of the floor is enough to carry.

In table 6.4 the results for the retaining walls surrounding the basement floor are given. This table just likes the tables which are explained for the columns before. The drawings about this part are given in appendix D, E, F, G.

In the seventh part of the study, the analysis of the footing is done. To analyze the footing again the Finite Element Method is used. In simulating the footing there are springs used which are defined in Winkler Hypothesis. According to this in every joint the ground defects can be easily defined. The loads of the footing calculated from the columns. The footing is divided into equal finite shell elements. To simulate the ground symmetrical condition is not used. From the result al of the ground stresses from Sap90 analysis results. The optimum height of the foting slap is 100 cm. The reinforcement steel needed in the footing is so much because of the bad ground conditions.

In the table 7.1 the calculations of the footing are given step by step. All of the values in every joints can be easily seen in this table. In table 7.2 the punching check for the

Static analysis done by the Sap90 software. The distribution of the moments in both X and Y direction are given in figure 7.2 and 7.3 . The joint numbers for the input data file is given in the appendix K. Also the plan of the footing can be seen İn Appendix C.

In the eighth part of the study the calculations for the stairs is done by the finite element method by the help of Sap90 software. In table 8.1 the results are given. In figure 8.1 the shape of the stairs can be seen. The distribution of the moments both in X and Y axis can be seen in figure 8.2 and 8.3 . The drawing for the stairs is given in the Appendix F.

BÖLÜM 1

GİRİŞ

Bu çalışmada 16 katlı bir yapının statik, dinamik analizleri ile bu analizler sonucu ortaya çıkan en elverişsiz kombinasyonlara dayanılarak betonarme boyutlandırılması yapılmıştır. Projenin özelliği ise 16 katlı konut olarak kullanılacak bu yapıda tüm düşey taşıyıcıların perdelerden teşkil edilmiş olması ve bina çevre kirişleri dışında içeride hiç sarkar kiriş olmamasıdır.

Yapı 1 bodrum ve 15 normal kattan oluşmaktadır. Bodrum katı tamamı beton perdelerle çevrilmiştir. Bu da analizlerde göz önüne alınacaktır. İçeride hiç sarkar kiriş istenmemesi yapının döşeme sistemi olarak mantar döşeme kullanımını zorunlu kılmıştır. Bunun yanında yapı ile ilgili veriler şunlardır:

Yapı 1. Derece deprem bölgesinde zemin emniyet gerilmesi $\sigma_{Zemn.} = 30$ t/m^2 , zemin yatak katsayısı C = 6000 t/m^3 olan bir yere inşa edilecek ve çatı teras olarak düzenlenecektir. Yapı malzemesinde beton sınıfı olarak BS30, beton çeliği olarak kiriş, kolon, temellerde BÇIII, döşemelerde BÇIV, etriyelerde BÇI kullanılmıştır.

Tez çalışmasında genelde sonuçlar tablolar şeklinde sunulmuş böylece kolay ve çabuk izlenmesi sağlanmıştır.

Bu çalışmada esas alınan kalıp planı Ek A'da verilmiştir.

BÖLÜM 2

YÜK ANALİZİ

1.1 Döşeme Yükleri

Hareketli yük katsayısı, kapalı hacimlerde q = 200 kg/m^2, balkonlarda ise q = 500 kg/m^2 alınmıştır [1].

Sabit yük katsayısı (g) için ise hesap detayı şöyledir :

Beton.....: 0.25 * 2.5 = 0.625 t/m^2
Sıva.....: 0.02 * 2.0 = 0.040 t/m^2
Şap.....: 0.05 * 2.5 = 0.125 t/m^2
Kaplama.....: = 0.050 t/m^2
TOPLAM 0.0.84 t/m^2

Bu değerlerden hareketle hesap yükü (Pd) aşağıdaki gibi bulunmuştur [2].

$$Pd = 1.4g + 1.6q \qquad (1.1)$$

Kapalı hacimlerde hesap yükü : $Pd_I = 1.496$ t/m^2
Balkonlar için hesap yükü : $Pd_{II} = 1.976$ t/m^2

Bu değerler döşeme hesabında esas alınacak yayılı yük değerleridir. Döşeme üzerindeki duvar yükleri sonlu elemanlarla çözümde ayrıca düğüm noktalarına etkitilerek data dosyası hazırlanacaktır.

1.2 Kiriş Yükleri

Sarkık kirişler tasarlanan kalıp planında yapı içinde sarkık eleman istenmediğinden sadece çevre kirişler olarak mevcut olup b/h=20/60 cm'lik ölçülerdedir. Kirişlere etkiyen düşey yükler; üzerlerindeki duvar ve kiriş zati ağırlıklarıdır. Döşemeden gelen tesirler statik analiz sırasında meydana çıkacaktır.

1.2.1 Duvar Yükü

Yarım tuğla duvar ağırlığı : 250 kgf/m^2
Tam tuğla duvar ağırlığı : 400 kgf/m^2
Kat yüksekliği 3.00 m.dir. Duvar birim boy ağırlığının hesabında kullanılacak yükseklikler bu durumda kiriş altında 3.25m., diğer yerlerde de 3.75m.'dir.

Kiriş altında yarım tuğla duvar birim ağırlığı : 2.25 * 250 = 562.25 gkf/m
Kiriş altında tam tuğla duvar birim ağırlığı : 2.25 * 400 = 900.00 gkf/m
Diğer yerlerde yarım tuğla duvar birim ağırlığı : 2.75 * 250 = 687.50 gkf/m
Kiriş altında yarım tuğla duvar birim ağırlığı : 2.75 * 400 =1100.00 gkf/m

1.2.2 Kiriş Zati Ağırlığı

20 / 60 lik ölçülerdeki bir betonarme kirişin birim doy ağırlığı aşağıdaki gibidir:
Kiriş zati ağırlığı : 0.20 * 0.60 * 1 * 2.5 = 0.300 t/m

Yukarıdaki yük değerleri ile mantar döşeme ve onu çevreleyen sarkık kirişlerden oluşan ve sonlu elemanlar ile modellenecek olan sistemin düşey yük için Sap90 ile analizine başlanabilecektir.

BÖLÜM 3

DÜŞEY YÜKLERE GÖRE KAT DÖŞEME VE KİRİŞLERİNİN STATİK HESABI

3.1. Döşeme Ve Kiriş Sisteminin Sonlu Elemanlara Bölünmesi

Normal kat kalıbının her iki yönde simetrik olduğu kabulü ile döşeme ve kiriş sistemi sonlu elemanlara bölünerek SAP90 programı yardımı ile çözülmüştür. Burada dikkat edilen hususlar sistemin simetri eksenlerindeki sınır koşullarının doğru tanımlanmış olmasıdır. Tanımlanacak olan sınır koşulu eksen üzerinde eksene dik doğrultudaki dönmenin sıfır olması koşuludur. Bu koşuldan hareketle simetri ekseni üzerindeki düğümlerin bu eksenlere dik doğrultudaki dönme serbestlikleri için 1 (tutulmuş) değeri verilmiştir.

Sistem oluşturulurken kolonların aksları düğümlere gelecek şekilde sistem noktalara bağlı olarak girilmiş, bu noktalar arası döşeme için shell, kirişler için ise frame elemanları olarak tanımlanmıştır. Böylece gerçeğe çok yakın bir çözüm için gereken yapılmıştır.

Yükleri tanımlamak için kullanılan yöntemde her elemanın aldığı hareketli ve zati yüklerden oluşan düzgün yayılı yükler malzemenin özellikleri içinde tanımlandığından ayrıca yük olarak gösterilmemiş ancak duvar yükleri üzerinde ve yakınına oldukları düğümlere düğümler arası mesafeler oranında dış yük olarak belirtilmiştir.

Bu bilgiler ışığında hazırlanan Sap90 data dosyası ile sistemin düşey yükler için çözümüne gidilmiştir. Data dosyası ile geometriyi belirtir şekiller ve Sap90 çıktıları yine bu bölüm içinde sunulacaktır.

3.2.Kirişsiz Döşemenin Sap90 Çözümünde Kullanılan Data Dosyası

YÜKSEK LİSANS TEZİ (DÖŞEME STATİK HESABI)
(kirişlerle beraber plak çözümü , kirişler kolonlar arasındaki shell
elemanlarının kenarı olacak şekilde düzenlendi.)
(sayı aksı Y , harf aksı X yönü alındı.)

```
SYSTEM
L=1

JOINTS
1 X=0 Y=0 Z=0
23 X=1.3 G=1,23,11
2 X=0 Y=.5
24 X=1.3 G=2,24,11
3 X=0 Y=1.4
25 X=1.3 G=3,25,11
4 X=0 Y=2
26 X=1.3 G=4,26,11
5 X=0 Y=2.75
27 X=1.3 G=5,27,11
6 X=0 Y=3.5
28 X=1.3 G=6,28,11
7 X=0 Y=4.25
29 X=1.3 G=7,29,11
8 X=0 Y=5
30 X=1.3 G=8,30,11
9 X=0 Y=5.8
31 X=1.3 G=9,31,11
10 X=0 Y=6.7
32 X=1.3 G=10,32,11
11 X=0 Y=7.6
33 X=1.3 G=11,33,11
34 Y=8.45
35 Y=9.3
36 Y=10.2
37 Y=11.1
38 Y=12.1
39 Y=12.9
40 X=1.8 Y=1.4
41 Y=2
42 Y=2.75
43 Y=3.5
44 Y=4.25
45 Y=5
```

46 Y=5.80
47 Y=6.7
48 Y=7.6
49 Y=8.45
50 Y=9.3
51 Y=10.2
52 Y=11.1
53 Y=12.1
54 Y=12.9
55 X=2.8 Y=1.4
56 Y=2
57 Y=2.75
58 Y=3.5
59 Y=4.25
60 Y=5
61 Y=5.80
62 Y=6.7
63 Y=7.6
64 Y=8.45
65 Y=9.3
66 Y=10.2
67 Y=11.1
68 Y=12.1
69 Y=12.9
70 X=3.8 Y=2
98 X=4.8 G=70,98,14
71 X=3.8 Y=2.75
99 X=4.8 G=71,99,14
72 X=3.8 Y=3.5
100 X=4.8 G=72,100,14
73 X=3.8 Y=4.25
101 X=4.8 G=73,101,14
74 X=3.8 Y=5
102 X=4.8 G=74,102,14
75 X=3.8 Y=5.80
103 X=4.8 G=75,103,14
76 X=3.8 Y=6.7
104 X=4.8 G=76,104,14
77 X=3.8 Y=7.6
105 X=4.8 G=77,105,14
78 X=3.8 Y=8.45
106 X=4.8 G=78,106,14
79 X=3.8 Y=9.3
107 X=4.8 G=79,107,14
80 X=3.8 Y=10.2

```
108 X=4.8 G=80,108,14
81 X=3.8 Y=11.1
109 X=4.8 G=81,109,14
82 X=3.8 Y=12.1
110 X=4.8 G=82,110,14
83 X=3.8 Y=12.9
111 X=4.8 G=83,111,14
306 X=4.8 Y=0
307 X=4.8 Y=.5
308 X=4.8 Y=1.4
112 X=5.65 Y=0
113 Y=.5
114 Y=1.4
129 X=6.5 Y=0
130 Y=.5
131 Y=1.4
132 Y=2 G=98,132,17
133 Y=2.75 G=99,133,17
134 Y=3.5 G=100,134,17
135 Y=4.25 G=101,135,17
136 Y=5 G=102,136,17
137 Y=5.8 G=103,137,17
138 Y=6.7 G=104,138,17
139 Y=7.6 G=105,139,17
140 Y=8.45 G=106,140,17
141 Y=9.3 G=107,141,17
142 Y=10.2 G=108,142,17
143 Y=11.1 G=109,143,17
144 Y=12.1 G=110,144,17
145 Y=12.9 G=111,145,17
146 X=7 Y=0
147 Y=.5
148 Y=1.4
149 Y=2
150 Y=2.75
151 Y=3.5
152 Y=4.25
153 Y=5
154 Y=5.80
```

```
161 Y=12.1
162 Y=12.9
180 X=8.8 Y=0 G=146,180,17
181 Y=.5 G=147,181,17
182 Y=1.4 G=148,182,17
183 Y=2 G=149,183,17
184 Y=2.75 G=150,184,17
185 Y=3.5 G=151,185,17
186 Y=4.25 G=152,186,17
187 Y=5 G=153,187,17
188 Y=5.80 G=154,188,17
189 Y=6.7 G=155,189,17
190 Y=7.6 G=156,190,17
191 Y=8.45 G=157,191,17
192 Y=9.3 G=158,192,17
193 Y=10.2 G=159,193,17
194 Y=11.1 G=160,194,17
195 Y=12.1 G=161,195,17
196 Y=12.9 G=162,196,17
197 X=9.6 Y=0
198 Y=.5
199 Y=1.4
200 Y=2
201 Y=2.75
202 Y=3.5
203 Y=4.25
204 Y=5
205 Y=5.80
206 Y=6.7
207 Y=7.6
208 Y=8.45
209 Y=9.3
210 Y=10.2
211 Y=11.1
212 Y=12.1
213 Y=12.9
214 X=10.1 Y=0
215 Y=.5
216 Y=1.4
217 Y=2
218 Y=2.75
219 Y=3.5
220 Y=4.25
221 Y=5
222 Y=5.80
```

223 Y=6.7
224 Y=7.6
225 Y=8.45
226 Y=9.3
227 Y=10.2
228 Y=11.1
229 Y=12.1
230 Y=12.9
231 X=10.7 Y=0
232 Y=.5
233 Y=1.4
234 Y=2
235 Y=2.75
236 Y=3.5
237 Y=4.25
238 Y=5
239 Y=5.80
240 Y=6.7
241 Y=7.6
242 Y=8.45
243 Y=9.3
244 Y=10.2
245 Y=11.1
246 Y=12.1
247 Y=12.9
262 X=11.7 Y=2 G=234,262,14
263 Y=2.75 G=235,263,14
264 Y=3.5 G=236,264,14
265 Y=4.25 G=237,265,14
266 Y=5 G=238,266,14
267 Y=5.8 G=239,267,14
268 Y=6.7 G=240,268,14
269 Y=7.6 G=241,269,14
270 Y=8.45 G=242,270,14
271 Y=9.3 G=243,271,14
272 Y=10.2 G=244,272,14
273 Y=11.1 G=245,273,14
274 Y=12.1 G=246,274,14
275 Y=12.9 G=247,275,14
276 X=12.15 Y=2
277 Y=2.75
278 Y=3.5
279 Y=4.25
280 Y=5
281 Y=5.80

282 Y=6.7
283 Y=7.6
284 Y=8.45
285 Y=9.3
286 X=13.15 Y=2
287 Y=2.75
288 Y=3.5
289 Y=4.25
290 Y=5
291 Y=5.80
292 Y=6.7
293 Y=7.6
294 Y=8.45
295 Y=9.3
296 X=13.95 Y=2
297 Y=2.75
298 Y=3.5
299 Y=4.25
300 Y=5
301 Y=5.80
302 Y=6.7
303 Y=7.6
304 Y=8.45
305 Y=9.3

RESTRAINTS
C MESNETLER ÖNCE X SONRA Y DOGRULTUSU
1,305,1 R=1,1,0,0,0,1
31,33,1 R=1,1,1,1,0,1
37,39,1 R=1,1,1,1,0,1
91,97,1 R=1,1,1,1,0,1
148,152,1 R=1,1,1,1,0,1
306,307,1 R=1,1,1,1,0,1
308 R=1,1,1,1,1,1
205,207,1 R=1,1,1,1,0,1
212 R=1,1,1,1,0,1
C
25,55,15 R=1,1,1,0,1,1
180,231,17 R=1,1,1,0,1,1
234,276,14 R=1,1,1,0,1,1
276,296,10 R=1,1,1,0,1,1
89,103,14 R=1,1,1,0,1,1
120,154,17 R=1,1,1,0,1,1
281,301,10 R=1,1,1,0,1,1

```
209,243,17 R=1,1,1,0,1,1
257,271,14 R=1,1,1,0,1,1
285,305,10 R=1,1,1,0,1,1
196        R=1,1,1,0,1,1
213        R=1,1,1,1,1,1

C SİMETRİ EKSENLERİNDE SINIR KOŞULLARI
1          R=1,1,0,1,1,1
2,11,1     R=1,1,0,0,1,1
12,23,11 R=1,1,0,1,0,1
306        R=1,1,0,1,0,1
112,163,17 R=1,1,0,1,0,1

FRAME
NM=1 NL=1
1 SH=R T=0.75,0.20 E=3.18E6
C          WG=1.4G+1.6Q Kendi ve taşıdığı duvar ağırlığı
1 WG=0,0,-1.93
C          çubuk elemanlar
C Y-Y YÖNÜ KİRİŞLERİ
1 25 26 M=1 LP=3,0   NSL=1 G=5,1,1,1
7 33 34 M=1 LP=3,0   NSL=1 G=3,1,1,1
11 209 210 M=1 LP=3,0 NSL=1 G=2,1,1,1
14 231 232 M=1 LP=3,0 NSL=1 G=2,1,1,1
17 296 297 M=1 LP=3,0 NSL=1 G=8,1,1,1
C X-X YÖNÜ KİRİŞLERİ
26 39 54 M=1 LP=2,0   NSL=1
27 54 69 M=1 LP=2,0   NSL=1
28 69 83 M=1 LP=2,0   NSL=1
29 83 97 M=1 LP=2,0   NSL=1
30 97 111 M=1 LP=2,0   NSL=1
31 111 128 M=1 LP=2,0   NSL=1
32 128 145 M=1 LP=2,0   NSL=1 G=3,1,17,17
36 306 112 M=1 LP=2,0   NSL=1
37 112 129 M=1 LP=2,0   NSL=1 G=3,1,17,17
41 11 22 M=1 LP=2,0   NSL=1
42 22 33 M=1 LP=2,0   NSL=1

SHELL
NM=2 Z=-1
1 E=3.18E6 U=.10 W=6
2 E=3.18E6 U=.10 W=8
1 JQ=1,2,12,13 ETYPE=2 M=1 TH=.25 G=10,2
21 JQ=25,26,40,41 ETYPE=2 M=1 TH=.25 G=14,2
49 JQ=56,57,70,71 ETYPE=2 M=1 TH=.25 G=13,3
```

88 JQ=306,307,112,113 ETYPE=2 M=1 TH=.25 G=2,1
90 JQ=308,98,114,115 ETYPE=2 M=1 TH=.25
91 JQ=98,99,115,116 ETYPE=2 M=1 TH=.25 G=13,1
104 JQ=112,113,129,130 ETYPE=2 M=1 TH=.25 G=16,5
184 JQ=197,198,214,215 ETYPE=2 M=1 TH=.25 G=12,1
200 JQ=214,215,231,232 ETYPE=2 M=1 TH=.25 G=12,1
216 JQ=234,235,248,249 ETYPE=2 M=1 TH=.25 G=9,1
229 JQ=248,249,262,263 ETYPE=2 M=1 TH=.25 G=9,1
242 JQ=262,263,276,277 ETYPE=2 M=1 TH=.25 G=9,1
251 JQ=276,277,286,287 ETYPE=2 M=1 TH=.25 G=9,1
260 JQ=286,287,296,297 ETYPE=2 M=1 TH=.25 G=9,1
C BALKON
196 JQ=209,210,226,227 ETYPE=2 M=2 TH=.25 G=4,1
212 JQ=226,227,243,244 ETYPE=2 M=2 TH=.25 G=4,1
225 JQ=243,244,257,258 ETYPE=2 M=2 TH=.25 G=4,1
238 JQ=257,258,271,272 ETYPE=2 M=2 TH=.25 G=4,1

LOADS
C Yükler orijinden +x yönünde d.n.lere sırayla gelen toplam duvar yüküdür.
48 L=1 F=0,0,-0.52
63 L=1 F=0,0,-0.69
56 L=1 F=0,0,-0.47
57 L=1 F=0,0,-0.52
58 L=1 F=0,0,-0.47
59 L=1 F=0,0,-0.95
73 L=1 F=0,0,-0.52
87 L=1 F=0,0,-0.48
101 L=1 F=0,0,-0.47
70 L=1 F=0,0,-0.52
84 L=1 F=0,0,-0.35
98 L=1 F=0,0,-0.73
115,118,3 L=1 F=0,0,-0.59
132 L=1 F=0,0,-0.48
169,171,2 L=1 F=0,0,-0.62
186,188,2 L=1 F=0,0,-0.62
203 L=1 F=0,0,-0.45
208 L=1 F=0,0,-0.35
220 L=1 F=0,0,-0.38
237 L=1 F=0,0,-0.48
235,236,1 L=1 F=0,0,-0.52
239 L=1 F=0,0,-0.38
253 L=1 F=0,0,-0.35
267 L=1 F=0,0,-0.35



Şekil 3.1 Sap90 İçin Tanımlanan Sistem Düğüm Noktaları



Şekil 3.2 Sistem Shell Elemanları



Şekil 3.3 Sistem Frame Elemanları

TABLO 3.1. Sap90 Kiriş Çıktıları

PROGRAM:SAP90/FILE:TEZ-S.F3F

YUKSEK LISANS TEZI (DOSEME STATIK HESABI)

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COND	AXIAL FORCE	DIST ENDI	1-2 PLANE SHEAR	1-2 PLANE MOMENT	1-3 PLANE SHEAR	1-3 PLANE MOMENT	AXIAL TORQ
1								
	1	.00			-.05			
			.0	5.33	-.15			
			.6	4.17	2.70			
2								
	1	.00			.15			
			.0	3.72	3.31			
			.8	2.27	5.56			
3								
	1	.00			.06			
			.0	.92	5.78			
			.5	.00	6.00			
			.8	-.53	5.93			
4								
	1	.00			.00			
			.0	-1.99	5.76			
			.8	-3.43	3.72			
5								
	1	.00			-.04			
			.0	-5.07	3.13			
			.8	-6.51	-1.21			
6								
	1	.00			-.07			
			.0	-10.02	-2.27			
			.8	-11.57	-10.91			
7								
	1	.00			.27			
			.0	4.40	-2.78			
			.9	2.76	.27			
8								
	1	.00			.02			
			.0	2.05	.41			
			.8	.40	1.45			
9								
	1	.00			.07			
			.0	-.13	1.45			
			.9	-1.87	.55			
10								
	1	.00			.08			
			.0	-2.73	.44			
			.9	-4.46	-2.80			
11								
	1	.00			-.28			
			.0	4.34	-.72			
			.9	2.60	2.40			
12								
	1	.00			.19			
			.0	.39	2.64			

		.2	.00	2.68		
		.9	-1.35	2.21		
13	----------					
	1	.00				.23
		.0	-5.34	1.85		
		1.0	-7.27	-4.46		
14	----------					
	1	.00				-.18
		.0	1.11	.04		
		.5	.15	.35		
15	----------					
	1	.00				-.12
		.0	-.05	.37		
		.9	-1.79	-.46		
16	----------					
	1	.00				.33
		.0	-1.55	-.63		
		.6	-2.71	-1.91		
17	----------					
	1	.00				-.17
		.0	3.80	.15		
		.8	2.36	2.46		
18	----------					
	1	.00				-.09
		.0	1.82	2.68		
		.8	.37	3.49		
19	----------					
	1	.00				.02
		.0	-.42	3.49		
		.8	-1.87	2.63		
20	----------					
	1	.00				.11
		.0	-2.53	2.41		
		.8	-3.97	-.02		
21	----------					
	1	.00				.12
		.0	-3.98	-.42		
		.8	-5.52	-4.22		
22	----------					
	1	.00			2	-.01
		.0	4.93	-4.27		
		.9	3.19	-.62		
23	----------					
	1	.00				-.04
		.0	3.25	-.34		
		.9	1.51	1.80		
24	----------					
	1	.00				.00
		.0	.89	1.90		
		.5	.00	2.11		
		.9	-.75	1.96		
25	----------					
	1	.00				.04
		.0	-1.26	1.86		
		.8	-2.90	.10		
26	----------					

	1	.00		.04
		.0	-1.95	-.10
		.5	-.98	-.84
27				
	1	.00		.00
		.0	-.81	-.94
		.4	.00	-1.11
		1.0	1.12	-.78
28				
	1	.00		-.03
		.0	1.63	-.67
		1.0	3.56	1.92
29				
	1	.00		.02
		.0	2.48	2.24
		.5	3.45	3.73
30				
	1	.00		.23
		.0	-4.39	3.66
		.5	-3.43	1.70
31				
	1	.00		.27
		.0	-4.52	1.25
		.9	-2.88	-1.90
32				
	1	.00		.22
		.0	-2.27	-2.13
		.8	-.63	-3.36
33				
	1	.00		.11
		.0	.17	-3.37
		.5	1.13	-3.05
34				
	1	.00		-.05
		.0	2.38	-2.88
		.9	4.12	.05
35				
	1	.00		-.22
		.0	5.75	.44
		.9	7.49	6.40
36				
	1	.00		.14
		.0	-2.56	-.02
		.8	-.92	-1.50
37				
	1	.00		.06
		.0	-1.08	-1.54
		.6	.00	-1.84
		.9	.56	-1.76
38				
	1	.00		-.08
		.0	.01	-1.76
		.5	.97	-1.51
39				
	1	.00		-.22

		.0	.68	-1.44	
		.9	2.42	-.04	
40	---	---	---	---	---
	1	.00			-.21
		.0	2.90	.07	
		.9	4.64	3.46	
41	---	---	---	---	---
	1	.00			.01
		.0	.00	.05	
		.7	1.26	.46	
42	---	---	---	---	---
	1	.00			.07
		.0	.84	.59	
		.7	2.09	1.54	

TABLO 3.2. Sap90 Mesnet Tepkileri Ve Etkiyen Kuvvetler

PROGRAM:SAP90/FILE:TEZ-S.SOL

YUKSEK LISANS TEZI (DOSEME STATIK HESABI)

REACTIONS AND APPLIED FORCES

LOAD CONDITION 1 - FORCES "F" AND MOMENTS "M"

JOINT	F(Z)	M(X)	M(Y)
25	12.7939	.0000	2.0539
31	22.4206	-12.482	.0000
32	1.3952	.0784	.0000
33	11.4725	3.049	.0000
37	6.8922	-2.989	.0000
38	1.0234	.007	.0000
39	2.5436	-.052	.0000
40	.4765	.0000	.0032
48	-.5200	.0000	.0000
55	3.1479	.0000	-.0211
56	-.4700	.0000	.0000
57	-.5200	.0000	.0000
58	-.4700	.0000	.0000
59	-.9500	.0000	.0000
63	-.6900	.0000	.0000
70	-.5200	.0000	.0000
73	-.5200	.0000	.0000
84	-.3500	.0000	.0000
87	-.4800	.0000	.0000
89	10.6316	.0000	1.8093
91	4.0594	.0585	.0000
92	5.7834	-.0100	.0000
93	6.1929	.0004	.0000
94	6.3921	.0013	.0000
95	6.2990	-.0019	.0000
96	5.4081	.0079	.0000
97	10.8267	-.2351	.0000
98	-.7300	.0000	.0000
101	-.4700	.0000	.0000
103	3.1382	.0000	-.0085
115	-.5900	.0000	.0000
118	-.5900	.0000	.0000
120	4.1071	.0000	.0004
132	-.4800	.0000	.0000
137	2.6643	.0000	.0075
148	6.2883	-.6387	.0000
149	3.0799	.0329	.0000
150	4.7493	.0047	.0000
151	5.4928	.0059	.0000
152	4.8100	.0266	.0000
154	8.2382	.0000	-1.1262
169	-.6200	.0000	.0000
171	-.6200	.0000	.0000
180	7.3364	.0000	3.6840
186	-.6200	.0000	.0000
188	-.6200	.0000	.0000
196	8.2594	.0000	7.0592

Tablo 3.2 devamı

197	.7259	.0000	-.0035
203	-.4500	.0000	.0000
205	12.7860	-1.9705	.0000
206	2.3564	.0916	.0000
207	6.4251	.3947	.0000
208	-.3500	.0000	.0000
209	15.7189	.0000	3.2047
212	17.8156	-5.2024	.0000
213	.8152	.0220	-1.1058
214	.5967	.0000	.0054
220	-.3800	.0000	.0000
226	-.6250	.0000	-.0224
231	.8056	.0000	.1857
234	14.7417	.0000	2.2118
235	-.5200	.0000	.0000
236	-.5200	.0000	.0000
237	-.4800	.0000	.0000
239	-.3800	.0000	.0000
243	1.2823	.0000	-.0129
248	-.1841	.0000	-.0161
253	-.3500	.0000	.0000
257	2.8203	.0000	-.0017
262	.9494	.0000	.0005
267	-.3500	.0000	.0000
271	3.8325	.0000	.0857
276	1.5573	.0000	-.0054
281	11.2336	.0000	1.6555
285	.8999	.0000	-.0189
286	1.6114	.0000	.0108
291	4.6370	.0000	-.0347
295	1.3947	.0000	.0097
296	4.1335	.0000	.1890
301	12.4741	.0000	.1867
305	3.4988	.0000	.0608
306	3.4452	-.1459	.0000
307	-.0288	-.0442	.0000
308	8.5993	2.0076	-.8238
TOTAL	.2956E+03	-.1798E+02	.1922E+02

TABLO 3.3. Düğüm Noktaları Momentleri ve Gerekli Donatılar

POZ	JOINT	Mx (x-x etrafında çeviren momente göre) mesnet	Mx açıklık	As (cm2)
	1		-0,01	-0,01
A2	12		0,01	0,01
	23		0,00	0,00
	1		-0,01	-0,01
	2		0,26	0,26
	3		0,50	0,51
	4		0,08	0,08
	5		-0,84	-0,86
A3	6		-0,97	-0,99
	7		-0,49	-0,50
	8		0,30	0,31
	9		0,74	0,76
	10		0,26	0,27
	11	-0,03		-0,03
M6	11	-0,03		-0,03
	22	-0,13		-0,13
	25	2,27		2,32
M7	40	-0,31		-0,32
	55	0,20		0,20
	46		1,05	1,07
K4	61		0,66	0,68
	75		1,83	1,87
	89		2,78	2,84
	89		2,78	2,84
K5	90		-0,31	-0,31
	91	0,11		0,12
	57		-1,40	-1,43
	58		-1,45	-1,48
A1	72		-1,50	-1,53
	86		-1,46	-1,49
	100		-1,29	-1,32
	117		-0,80	-0,82
	54	0,05		0,05
	69	0,05		0,06
	83	-0,16		-0,16
	97	0,18		0,19
	111	-0,16		-0,16
M1	128	0,07		0,07
	145	0,17		0,17
	162	0,18		0,18
	179	0,35		0,36
	196	-0,47		-0,48
	213	0,21		0,21
	103	1,96		2,01
M2	120	1,76		1,80
	137	1,66		1,70
	154	2,21		2,26
	171		0,78	0,80
	188		0,81	0,83
	205	2,55		2,60
K1	222		1,31	1,34
	239		0,73	0,74
	253		0,88	0,90
	267		1,72	1,76
	281	2,49		2,55
M2	291	1,49		1,53
	301	1,63		1,67
	234	3,61		3,69
	248	-1,21		-1,24
M3	262	0,27		0,28
	276	0,02		0,02

POZ	JOINT	My (y-y etrafında çeviren momente göre) mesnet	My açıklık	As (cm2)
	1		-0,01	-0,01
	2		-0,04	-0,04
	3		0,05	0,05
	4		-0,04	-0,04
	5		0,01	0,01
A3	6		-0,00	-0,00
	7		-0,01	-0,01
	8		-0,01	-0,01
	9		0,01	0,01
	10		0,04	0,04
	11		-0,03	-0,03
	25	2,30		2,35
	26		1,06	1,08
MK6	27		0,95	0,97
	28		0,97	0,99
	29		1,12	1,14
	30		1,65	1,69
	31	2,51		2,57
	31	2,51		2,57
	32	0,65		0,66
	33	0,65		0,66
	34	-0,19		-0,20
M8	35	-0,03		-0,03
	36	-0,07		-0,07
	37	0,19		0,19
	38	-0,14		-0,14
	39	0,45		0,46
	89	2,05		2,09
MK5	90		0,60	0,62
	91	1,60		1,64
	91	1,60		1,64
	92	2,26		2,31
M9	93	2,50		2,55
	94	2,52		2,57
	95	2,33		2,38
	96	1,69		1,73
	97	1,81		1,85
	306	0,31		0,32
M10	307	-0,43		-0,44
	308	1,68		1,72
	148	1,56		1,60
	149	1,53		1,57
M11	150	2,04		2,09
	151	2,32		2,37
	152	1,95		1,99
	153		1,03	1,06
	154	1,29		1,32
	205	2,55		2,60
M12	206	1,05		1,07
	207	1,89		1,93
	207	1,89		1,93
	208		1,43	1,46
MK2	209	2,79		2,85
	210		1,76	1,80
	211		2,23	2,28
	212	3,17		3,25
M12	212	3,17		3,25
	213	2,06		2,10
	296	0,06		0,06
	297	0,10		0,10
M13	298	0,15		0,15
	299	0,13		0,13
	300	-0,04		-0,04

Tablo 3.3 devamı

POZ	JOINT	Mx (x-x etrafında çeviren momente göre) mesnet	Mx açıklık	As (cm2)
	286	-0,14		-0,14
	296	0,63		0,64
	209	1,84		1,88
K2	208		-1,11	-1,14
	207	0,69		0,71
	209	1,84		1,88
	226	0,34		0,35
M4	243	0,99		1,01
	257	1,88		1,92
	271	1,83		1,87
	285	-0,18		-0,18
	295	-0,02		-0,02
	305	0,36		0,37
	152	0,25		0,26
K3	153		-0,35	-0,36
	154	2,21		2,26
	112	-0,09		-0,09
	129	-0,26		-0,27
M5	146	-0,22		-0,23
	163	-0,05		-0,05
	180	0,41		0,42
	197	-0,10		-0,10
	214	-0,02		-0,03
	231	0,19		0,20
A4	269		-0,53	-0,54
	236		-1,47	-1,51
A5	237		-1,33	-1,36
	250		-1,57	-1,60
A6	158		-0,70	-0,72
	159		-0,71	-0,73
A7	66		-0,07	-0,07
	184		-0,30	-0,31

POZ	JOINT	My (y-y etrafında çeviren momente göre) mesnet	My açıklık	As (cm2)
	301	0,16		0,17
	302	-0,08		-0,09
	303	0,06		0,06
	304	0,05		0,05
	305	0,04		0,04
A6	158		-1,71	-1,74
	159		-1,70	-1,74
A5	236		-0,34	-0,35
	237		-0,50	-0,51
A5	264		-0,28	-0,29
A4	250		-0,13	-0,13
A1	58		-0,97	-0,99
A7	66		-0,50	-0,51
A8	184		-0,95321	-0,97

Donatı çizimleri Ek A ve Ek B' de alt ve üst hasırlar için verilmişlerdir.



Şekil 3.4 Döşeme Mx (X Yönü Moment Dağılımı)



Şekil 3.5 Döşeme My (Y Yönü Moment Dağılımı)

BÖLÜM 4

YATAY YÜKLERE GÖRE ANALİZ

4.1. Yyp Programı Ve Yeni Yönetmeliğe Adaptasyonu

YYP programı yapının deprem yükleri altındaki çözümünü ve yapıya ait depremle ilgili diğer değerleri verir. Bu program eski ABYYHY'ya göre yazılmış olsa da programın iki kez çalıştırılması ile yeni yönetmelik esaslarına uygun çözüm elde edilebilir.

Programda bilgi girişi temel olarak sistemin X ve Y aksları biçiminde aks aks çerçevelere ayrılması ve her çerçevenin yapıdaki konumunun tanımlanması ile yapılır. Böylece program üç boyutlu çözüm imkanı vermektedir. Program datasında sırası ile taşıyıcı elemanlar, çerçeveler, kat ağırlık merkezleri ve buralara etkiyen yatay yükler, deprem ve yapı ile ilgili sair bilgilerle kat ağırlıkları verilir. Çözüme esas çerçeveler EK L içinde belirtilmiştir.

Eski ABYYHY de yatay yüklerin tespitinde temel denklemler şunlardır;

$$F = C \cdot W \qquad (4.1)$$

$$C = C_0 \times K \times S \times I \qquad (4.2)$$

$$S = 1 / | 0.8 + T - T_0 | \qquad (4.3)$$

$$T = 0.09H / \sqrt{D} \qquad (4.4)$$

1997 ABYYHY'ye göre ise Eşdeğer Deprem Yükü Spektral İvme Katsayısı A(T) yardımı ile bulunur.

$$A(T) = A_0 \, I \, S(T) \qquad (4.5)$$

$$S(T) = 1 + 1.5 \, T/T_A \quad [\, 0 \le T < T_A \,] \qquad (4.6a)$$

$$S(T) = 2.5 \quad [\, T_A \le T \le T_B \,] \qquad (4.6b)$$

$$S(T) = 1 + 1.5 \, T/T_A \quad [\, T > T_B \,] \qquad (4.6c)$$

$$V_t = W \, A(T_1) / R \qquad (4.7)$$

Bir yaklaşım olarak -ki bunun oldukça yerinde olduğu görülecektir.- sistem yatay yükleri eski yönetmeliğe göre çözülecek ve bu çözümde elde edilen yapı doğal periyodu ile yeni yönetmeliğe ait S(T) değeri hesaplanabilecektir. Eski ve yeni arasında kurmaya çalışılan bağıntı şu örnekle ki değerler teze konu yapının değerleridir gösterilmeye çalışılsın;

$C = C_0 \, I \, S \, K = 0.10 \times 1.2 \times S \times 1$ için YYP ile çözüm sonrası elde edilen Yapı doğal Peryotları ve Spektrumlar şunlardır :

Tx = 1.4904 sn.	Ty = 1.6257sn.
Sx = 0.5346	Sy = 0.4986
Cx = 0.064	Cy = 0.060

Burada X yönü için bulunmuş olan Tx = 1.4904sn. değerini yeni yönetmelik için kullanır isek;

$S(T) = 2.5 \times (0.40 / 1.4904)^{0.8} = 0.873$

$C = A_0 \, I \, S(T) / R = 0.40 \times 1 \times 0.873 / 7 = 0.0499 = 0.050$ (x yönü için)

Buradan iki yönetmelik için olan Cx lerin oranlanmasından ilk çözüme ait deprem katsayısının %20 fazla olduğu görülür. C değerini etkileyecek verilerden olan K_x %20 azaltıldığı taktirde YYP programından elde edilecek sonuçlar yeni ABYYHY için de geçerli olabilir. Bu fikirden hareketle tez konusu yapının yatay yük analizin de YYP programından faydalanılmıştır.

YYP data dosyası bu bölüm içinde verilmekle beraber bu dosyaya esas teşkil eden kabuller şunlar olmuşlardır:

Döşeme sistemi mantar döşeme olduğundan sistemin tanımlanması amacı ile sarkık kirişlerin bulunmadığı yerlerde 75/25 boyutlarında fiktif kirişler düşünülmüş ve böylece çerçeveler oluşturulmtur. Aynı şekilde çerçeveler oluşturulurken perdelerin kısa doğrultusunda oluşan çerçevelerde perde kalınlığının üç katı genişlik alınarak perdenin bu bölümünün kolon gibi göz önüne alınması sağlanmıştır.

4.2 Yatay Yük Programı Yyp İçin Data Dosyası

```
CEM FESEL 195 Y 025 (YUKSEK LISANS TEZI)
  1   0   0   0
 16  44   33180000.  1272000.
  1 200  20                    5 .04   0
  2  50  20                    5 .04   0
  3  45 100                    5 .04   0
  4  75  20                    5 .04   0
  5  20 200                    5 .04   0
  6 150  25                    5 .04   0
  7  20 270                    5 .04   0
  8  34 300                    5 .04   0
  9  20 540                    5 .04   0
 10  32 370                    5 .04   0
 11  20 450                    5 .04   0
 12  20 290                    5 .04   0
 13  20 340                    5 .04   0
 14  37 190                    5 .04   0
 15  25 360                    5 .04   0
 16 200  25                    5 .04   0
 17  20  75  75  25            5 .04   0
 18  75  25                    5 .04   0
 19  32 190                    5 .04   0
 20 100  54                    5 .04   0
 21 100  20                    5 .04   0
 22 100 108                    5 .04   0

  1 14a  1  0  49   3.70  1.00     0.      0.      0.
  1  4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49
  1   4   13.00         11  48*1
  1   2   33.5          11  16*16
  2   3   33.8          11  16*16

  2  1a  1  0  49   3.70  27.00    0.      0.      1.

  3 14b  1  0  49   15.0  1.00     0.      0.      0.
  1  4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49
  1   4   13.00         11  48*1
  1   2   33.8          11  16*16
  2   3   33.5          11  16*16

  4  1b  1  0  55   15.0  27.      0.      0.      1.
```

```
5 13   1  0   49    11.00 3.20     0.       0.       0.
1  4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49
1    4    13.00          11   48*2
1    2    32.00          11   16*17
2    3    32.00          11   16*17

6  2   1  0   49    11.00 24.80    0.       0.       1.

7 12   1  0  113    0.50  4.40     0.       0.       0.
1  8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113
1    8    13.00          11   1,4,5,6,5,4,1,1,4,5,6,5,4,1
15   22   13.00          11   1,4,5,6,5,4,1,1,4,5,6,5,4,1
29   36   13.00          11   1,4,5,6,5,4,1,1,4,5,6,5,4,1
43   50   13.00          11   1,4,5,6,5,4,1,1,4,5,6,5,4,1
57   64   13.00          11   1,4,5,6,5,4,1,1,4,5,6,5,4,1
71   78   13.00          11   1,4,5,6,5,4,1,1,4,5,6,5,4,1
85   92   13.00          11   1,4,5,6,5,4,1,1,4,5,6,5,4,1
92  106    13.00         11   1,4,5,6,5,4,1,1,4,5,6,5,4,1
1    2    72.60 0.50     11   16*17
2    3    72.60     1.0011   16*18
3    4    76.70 1.00     11   16*18
4    5    76.70     1.0011   16*18
5    6    72.60 1.00     11   16*18
6    7    72.60     0.5011   16*17

8  3   1  0  113    0.50  23.60    0.       0.       1.

9 11   1  0   65    7.20  7.00     0.       0.       0.
1  5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65
1    5    13.00          11   2,7,7,2,2,7,7,2,2,7,7,2,2,7,7,2
17   21   13.00          11   2,7,7,2,2,7,7,2,2,7,7,2,2,7,7,2
33   37   13.00          11   2,7,7,2,2,7,7,2,2,7,7,2,2,7,7,2
49   53   13.00          11   2,7,7,2,2,7,7,2,2,7,7,2,2,7,7,2
1    2    42.75     1.3511   16*18
2    3    46.001.351.3511    16*18
3    4    42.75 .35      11   16*18

10  4   1  0   65    7.20  21.00    0.       0.       1.

11 10   1  0   17    13.00 9.30     0.       0.       0.
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1    2    13.00          11   16*8

12 9a   1  0   33    2.70  9.70     0.       0.       0.
1  3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
```

```
 1   3    13.00          11   9,2,9,2,9,2,9,2,9,2,9,2,9,2,9,2
17   19   13.00          11   9,2,9,2,9,2,9,2,9,2,9,2,9,2,9,2
 1   2    24.50 2.70     11   16*18

13 5a   1  0   33    2.70  18.30    0.       0.       1.

14 9b   1  0   33    18.80 9.70     0.       0.       0.
 1  3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
 1   3    13.00          11   2,9,2,9,2,9,2,9,2,9,2,9,2,9,2,9
17   19   13.00          11   2,9,2,9,2,9,2,9,2,9,2,9,2,9,2,9
 1   2    24.50     2.7011   16*18

15 5b   1  0   33    18.80 18.30    0.       0.       1.

16 8a   1  0   49    0.50  12.70    0.       0.       0.
 1  4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49
 1   4    13.00          11   5,5,2,5,5,2,5,5,2,5,5,2
13   16   13.00          11   5,5,2,5,5,2,5,5,2,5,5,2
25   28   13.00          11   5,5,2,5,5,2,5,5,2,5,5,2
37   40   13.00          11   5,5,2,5,5,2,5,5,2,5,5,2
 1   2    35.401.001.0011   16*17
 2   3    35.20 1.00     11   16*17

17 7a   1  0   49    0.50  15.30    0.       0.       1.

18 8b   1  0   49    14.35 12.70    0.       0.       0.
 1  4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49
 1   4    13.00          11   2,5,5,2,5,5,2,5,5,2,5,5
13   16   13.00          11   2,5,5,2,5,5,2,5,5,2,5,5
25   28   13.00          11   2,5,5,2,5,5,2,5,5,2,5,5
37   40   13.00          11   2,5,5,2,5,5,2,5,5,2,5,5
 1   2    35.20     1.0011   16*17
 2   3    35.401.001.0011   16*17

19 7b   1  0   49    14.35 15.30    0.       0.       1.

20  6   1  0   17    13.0  17.1     0.       0.       0.
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 1   2    13.00          11   16*10

21 Ba   1  0   33    3.7   2.25     0.       90.      0.
 1  3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
 1   3    13.00          11   11,4,11,4,11,4,11,4,11,4,11,4,11,4,11,4
17   19   13.00          11   11,4,11,4,11,4,11,4,11,4,11,4,11,4,11,4
 1   2    27.45 2.25     11   16*18
```

```
22 B'a  1  0   33    22.30 2.25     0.       90.      1.

23 Bb   1  0   33    3.70  18.30    0.       90.      0.
 1  3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
 1   3    13.00          11   4,11,4,11,4,11,4,11,4,11,4,11,4,11,4,11
17   19   13.00          11   4,11,4,11,4,11,4,11,4,11,4,11,4,11,4,11
 1   2    27.45     2.25 11   16*18

24 B'b  1  0   33    22.30 18.30    0.       90.      1.

25 BC   1  0   97    5.30  4.40     0.       90.      0.
 1  7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97
 1   7    13.00          11   96*2
 1   2    65.30          11   16*18
 2   3    63.00          11   16*18
 3   4    63.60          11   16*17
 4   5    63.00          11   16*18
 5   6    65.30          11   16*18

26 B'C  1  0   97    20.70 4.40     0.       90.      1.

27 Ca   1  0   65    7.20  1.00     0.       90.      0.
 1  5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65
 1   9    13.00          11   5,2,12,2,5,2,12,2,5,2,12,2,5,2,12,2
17   21   13.00          11   5,2,12,2,5,2,12,2,5,2,12,2,5,2,12,2
33   37   13.00          11   5,2,12,2,2,12,2,5,5,2,12,2,2,12,2,5
49   53   13.00          11   5,2,12,2,2,12,2,5,5,2,12,2,2,12,2,5
 1   2    83.40 1.0      11   16*18
 2   3    84.05     1.45 11   16*18
 3   4    84.45 1.45     11   16*18

28 C'a  1  0   65    18.80 1.00     0.       90.      1.

29 Cb   1  0   65    7.20  15.50    0.       90.      0.
 1  5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65
 1   9    13.00          11   5,2,12,2,5,2,12,2,5,2,12,2,5,2,12,2
17   21   13.00          11   5,2,12,2,5,2,12,2,5,2,12,2,5,2,12,2
33   37   13.00          11   5,2,12,2,2,12,2,5,5,2,12,2,2,12,2,5
49   53   13.00          11   5,2,12,2,2,12,2,5,5,2,12,2,2,12,2,5
 1   2    83.40 1.0      11   16*18
 2   3    84.05     1.45 11   16*18
 3   4    84.45 1.45     11   16*18

30 C'b  1  0   65    18.80 15.50    0.       90.      1.
```

```
31 Da  1 0  33   11.00 1.70    0.      90.      0.
 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
 1  3   13.00          11  13,4,13,4,13,4,13,4,13,4,13,4,13,4,13,4
17  19   13.00          11  13,4,13,4,13,4,13,4,13,4,13,4,13,4,13,4
 1  2   25.30 1.70     11  16*18

32 D'a  1 0  33   17.00 1.70    0.      90.      1.

33 Db  1 0  33   11.00 21.00    0.      90.      0.
 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
 1  3   13.00          11  4,13,4,13,4,13,4,13,4,13,4,13,4,13,4,13
17  19   13.00          11  4,13,4,13,4,13,4,13,4,13,4,13,4,13,4,13
 1  2   25.30     1.70 11  16*18

34 D'b  1 0  33   17.00 21.00    0.      90.      1.

35 Ea  1 0  33   13.00 4.20    0.      90.      0.
 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
 1  3   13.00          11  5,4,5,4,5,4,5,4,5,4,5,4,5,4,5,4
17  19   13.00          11  5,4,5,4,5,4,5,4,5,4,5,4,5,4,5,4
 1  2   25.10 1.00     11  16*17

36 Eb  1 0  33   13.00 16.25    0.      90.      0.
 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
 1  3   13.00          11  19,5,19,5,19,5,19,5,19,5,19,5,19,5,19,5
17  19   13.00          11  19,5,19,5,19,5,19,5,19,5,19,5,19,5,19,5
 1  2   27.55 0.95 1.00 11  16*17

37 P10  1 0  17   11.25 16.25    0.      90.      0.
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 1  2   13.00          11  16*14

38 P10  1 0  17   14.75 16.25    0.      90.      1.

39 P13  1 0  17   11.65 11.00    0.      90.      0.
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 1  2   13.00          11  16*15

40 P13  1 0  17   14.35 11.00    0.      90.      1.

41 A-a  1 0  49   0.50  4.40    0.      90.      0.
 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49
 1  4   13.00          11  22,21,21,22,21,21,22,21,21,22,21,21
13  16   13.00          11  22,21,21,22,21,21,22,21,21,22,21,21
```

```
 25  28   13.00          11  22,21,21,22,21,21,22,21,21,22,21,21
 37  40   13.00          11  22,21,21,22,21,21,22,21,21,22,21,21
  1   2   34.80 0.50     11  16*20
  2   3   33.00          11  16*20

 42 A'-a 1  0   49    0.50  23.60    0.       90.      1.

 43 A-b  1  0   49    25.50 4.40     0.       90.      0.
  1  4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49
  1   4   13.00          11  21,21,22,21,21,22,21,21,22,21,21,22
 13  16   13.00          11  21,21,22,21,21,22,21,21,22,21,21,22
 25  28   13.00          11  21,21,22,21,21,22,21,21,22,21,21,22
 37  40   13.00          11  21,21,22,21,21,22,21,21,22,21,21,22
  1   2   33.00          11  16*20
  2   3   34.80     0.50 11  16*20

 44 A'b  1  0   49    25.50 23.60    0.       90.      1.

13.00    14.0    133.39
13.00    14.0     70.45
13.00    14.0     65.76
13.00    14.0     61.06
13.00    14.0     56.36
13.00    14.0     51.67
13.00    14.0     46.97
13.00    14.0     42.27
13.00    14.0     37.57
13.00    14.0     32.88
13.00    14.0     28.18
13.00    14.0     23.48
13.00    14.0     18.79
13.00    14.0     14.09
13.00    14.0      9.39
13.00    14.0      4.70
 0
0.10    0.100    .42      1.0      1.30     1.40
828.56   828.56   828.56   828.56   828.56   828.56   828.56   828.56
828.56   828.56   828.56   828.56   828.56   828.56   828.56   828.56
 0
```

Tablo 4.1 Yyp Programı Çıktıları

1	14a			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	4	1	1,34	2,16	1,87	0,17	0,27	0,23	1,73*	2,79*	2,40*	-0,17	-0,28	-0,24	1,36
2	2	5	1	2,12	3,31	3,05	0,26	0,41	0,38	2,74*	4,28*	3,95*	-0,28	-0,43	-0,4	0,03
3	3	6	1	1,41	2,28	1,94	0,18	0,29	0,24	1,82*	2,95*	2,52*	-0,18	-0,3	-0,25	-1,39
4	4	7	1	1,14	1,71	1,72	0,15	0,22	0,22	1,49*	2,22*	2,24*	-0,16	-0,23	-0,23	3,75
5	5	8	1	1,94	2,91	2,91	0,25	0,37	0,37	2,53*	3,80*	3,80*	-0,27	-0,4	-0,4	-0,04
6	6	9	1	1,17	1,75	1,77	0,15	0,23	0,23	1,54*	2,29*	2,31*	-0,16	-0,25	-0,25	-3,71
7	7	10	1	1,22	1,85	1,82	0,15	0,22	0,22	1,58*	2,38*	2,35*	-0,16	-0,23	-0,24	6,13
8	8	11	1	2,04	3,06	3,05	0,25	0,38	0,38	2,63*	3,95*	3,94*	-0,26	-0,39	-0,4	-0,11
9	9	12	1	1,26	1,9	1,87	0,16	0,24	0,23	1,63*	2,46*	2,43*	-0,17	-0,25	-0,25	-6,02
10	10	13	1	1,28	1,92	1,92	0,15	0,23	0,22	1,62*	2,45*	2,41*	-0,14	-0,22	-0,2	8,61
11	11	14	1	2,13	3,19	3,19	0,26	0,4	0,39	2,72*	4,09*	4,07*	-0,25	-0,39	-0,37	-0,20
12	12	15	1	1,31	1,97	1,97	0,16	0,24	0,23	1,66*	2,52*	2,47*	-0,15	-0,23	-0,21	-8,42
13	13	16	1	1,26	1,88	1,9	0,2	0,3	0,28	1,74*	2,64*	2,59*	-0,22	-0,36	-0,32	11,22
14	14	17	1	2,1	3,14	3,16	0,32	0,49	0,48	2,90*	4,36*	4,34*	-0,37	-0,56	-0,54	-0,31
15	15	18	1	1,29	1,92	1,94	0,2	0,31	0,29	1,78*	2,70*	2,65*	-0,23	-0,37	-0,33	-10,92
16	16	19	1	1,26	1,88	1,9	0,22	0,34	0,33	1,83*	2,75*	2,73*	-0,27	-0,41	-0,39	13,99
17	17	20	1	2,1	3,13	3,15	0,37	0,56	0,55	3,03*	4,54*	4,54*	-0,44	-0,67	-0,66	-0,44
18	18	21	1	1,28	1,92	1,93	0,23	0,35	0,33	1,86*	2,80*	2,78*	-0,27	-0,42	-0,4	-13,55
19	19	22	1	1,27	1,89	1,92	0,24	0,36	0,35	1,87*	2,80*	2,81*	-0,29	-0,43	-0,42	16,86
20	20	23	1	2,1	3,14	3,17	0,39	0,59	0,59	3,10*	4,64*	4,66*	-0,47	-0,71	-0,71	-0,60
21	21	24	1	1,29	1,92	1,94	0,24	0,36	0,35	1,89*	2,84*	2,84*	-0,29	-0,44	-0,43	-16,26
22	22	25	1	1,26	1,87	1,91	0,25	0,37	0,37	1,90*	2,83*	2,86*	-0,3	-0,46	-0,45	19,78
23	23	26	1	2,09	3,11	3,15	0,41	0,61	0,61	3,13*	4,68*	4,71*	-0,5	-0,75	-0,75	-0,77
24	24	27	1	1,27	1,89	1,93	0,25	0,38	0,37	1,91*	2,85*	2,88*	-0,3	-0,46	-0,45	-19,01
25	25	28	1	1,23	1,82	1,88	0,26	0,38	0,38	1,89*	2,80*	2,87*	-0,31	-0,47	-0,47	22,72
26	26	29	1	2,04	3,04	3,08	0,42	0,63	0,63	3,12*	4,65*	4,70*	-0,52	-0,77	-0,77	-0,96
27	27	30	1	1,24	1,84	1,89	0,26	0,38	0,38	1,90*	2,82*	2,88*	-0,31	-0,47	-0,47	-21,76
28	28	31	1	1,19	1,75	1,82	0,26	0,38	0,39	1,85*	2,72*	2,82*	-0,32	-0,47	-0,48	25,62
29	29	32	1	1,96	2,91	2,97	0,42	0,63	0,63	3,04*	4,52*	4,60*	-0,52	-0,77	-0,78	-1,16
30	30	33	1	1,19	1,75	1,83	0,25	0,38	0,39	1,85*	2,73*	2,82*	-0,31	-0,47	-0,48	-24,46
31	31	34	1	1,12	1,63	1,73	0,25	0,37	0,38	1,76*	2,58*	2,71*	-0,31	-0,46	-0,47	28,42
32	32	35	1	1,84	2,73	2,8	0,41	0,6	0,62	2,89*	4,29*	4,39*	-0,51	-0,75	-0,77	-1,37
33	33	36	1	1,12	1,63	1,73	0,25	0,36	0,38	1,76*	2,57*	2,71*	-0,31	-0,45	-0,47	-27,05
34	34	37	1	1,02	1,47	1,59	0,23	0,34	0,36	1,62*	2,34*	2,53*	-0,29	-0,42	-0,45	31,05
35	35	38	1	1,67	2,47	2,55	0,38	0,56	0,58	2,66*	3,92*	4,05*	-0,47	-0,7	-0,72	-1,57
36	36	39	1	1,02	1,46	1,59	0,23	0,33	0,36	1,61*	2,33*	2,51*	-0,29	-0,42	-0,44	-29,48
37	37	40	1	0,89	1,26	1,42	0,21	0,3	0,33	1,44*	2,03*	2,28*	-0,26	-0,37	-0,41	33,41
38	38	41	1	1,46	2,13	2,24	0,34	0,49	0,52	2,33*	3,41*	3,58*	-0,42	-0,62	-0,65	-1,76
39	39	42	1	0,89	1,25	1,41	0,21	0,29	0,32	1,42*	2,01*	2,26*	-0,26	-0,37	-0,41	-31,65
40	40	43	1	0,69	0,93	1,15	0,16	0,22	0,27	1,12*	1,50*	1,85*	-0,2	-0,28	-0,34	35,37
41	41	44	1	1,12	1,61	1,76	0,26	0,37	0,4	1,80*	2,59*	2,81*	-0,33	-0,47	-0,51	-1,93
42	42	45	1	0,69	0,92	1,14	0,16	0,21	0,26	1,10*	1,48*	1,83*	-0,2	-0,27	-0,33	-33,44
43	43	46	1	0,4	0,48	0,71	0,09	0,11	0,16	,63*	,77*	1,12*	-0,11	-0,14	-0,2	36,73
44	44	47	1	0,67	0,93	1,07	0,15	0,21	0,24	1,06*	1,47*	1,71*	-0,19	-0,27	-0,31	-2,04
45	45	48	1	0,39	0,47	0,7	0,09	0,11	0,16	,62*	,75*	1,11*	-0,11	-0,14	-0,2	-34,69
46	46	49	1	0,21	0,18	0,44	0,04	0,04	0,1	,33*	,28*	,70*	-0,06	-0,05	-0,12	37,46
47	47	50	1	0,3	0,37	0,54	0,07	0,08	0,12	,48*	,59*	,85*	-0,09	-0,11	-0,15	-2,11
48	48	51	1	0,21	0,18	0,44	0,04	0,04	0,09	,32*	,28*	,69*	-0,06	-0,05	-0,12	-35,35
49	1	2	16	-1,06	-2,16	-1,53	-0,13	-0,27	-0,19	-1,36*	-2,79*	-1,97*	0,13	0,28	0,19	
50	4	5	16	-1,85	-3,57	-2,88	-0,23	-0,45	-0,36	-2,39*	-4,63*	-3,73*	0,24	0,47	0,37	
51	7	8	16	-1,85	-3,57	-2,9	-0,23	-0,44	-0,36	-2,39*	-4,62*	-3,74*	0,24	0,47	0,37	
52	10	11	16	-1,94	-3,74	-3,03	-0,24	-0,46	-0,37	-2,48*	-4,80*	-3,88*	0,24	0,46	0,37	
53	13	14	16	-1,97	-3,8	-3,09	-0,27	-0,52	-0,42	-2,61*	-5,05*	-4,09*	0,29	0,56	0,45	
54	16	17	16	-1,96	-3,78	-3,07	-0,32	-0,62	-0,51	-2,77*	-5,34*	-4,34*	0,38	0,73	0,59	
55	19	20	16	-1,96	-3,79	-3,08	-0,36	-0,69	-0,56	-2,87*	-5,53*	-4,50*	0,43	0,83	0,67	
56	22	23	16	-1,96	-3,79	-3,08	-0,38	-0,73	-0,59	-2,92*	-5,64*	-4,59*	0,46	0,88	0,72	
57	25	26	16	-1,94	-3,73	-3,04	-0,39	-0,75	-0,61	-2,94*	-5,67*	-4,62*	0,48	0,92	0,75	
58	28	29	16	-1,88	-3,63	-2,96	-0,4	-0,76	-0,62	-2,90*	-5,59*	-4,56*	0,49	0,94	0,77	
59	31	32	16	-1,79	-3,45	-2,82	-0,39	-0,75	-0,62	-2,80*	-5,40*	-4,41*	0,49	0,94	0,77	
60	34	35	16	-1,66	-3,2	-2,61	-0,37	-0,72	-0,59	-2,63*	-5,06*	-4,13*	0,47	0,9	0,73	
61	37	38	16	-1,48	-2,85	-2,33	-0,34	-0,66	-0,54	-2,36*	-4,55*	-3,72*	0,43	0,82	0,67	
62	40	41	16	-1,22	-2,35	-1,92	-0,28	-0,55	-0,45	-1,96*	-3,78*	-3,09*	0,36	0,69	0,56	
63	43	44	16	-0,85	-1,63	-1,34	-0,19	-0,37	-0,31	-1,36*	-2,61*	-2,14*	0,25	0,48	0,39	
64	46	47	16	-0,46	-0,89	-0,72	-0,1	-0,2	-0,16	-,73*	-1,41*	-1,15*	0,13	0,25	0,21	
65	2	3	16	-1,07	-1,78	-2,28	-0,14	-0,23	-0,29	-1,39*	-2,31*	-2,95*	0,14	0,24	0,3	
66	5	6	16	-1,78	-3,08	-3,69	-0,23	-0,39	-0,47	-2,32*	-4,02*	-4,81*	0,24	0,42	0,5	
67	8	9	16	-1,78	-3,08	-3,67	-0,23	-0,39	-0,47	-2,31*	-4,01*	-4,78*	0,24	0,42	0,5	
68	11	12	16	-1,85	-3,21	-3,84	-0,23	-0,4	-0,48	-2,39*	-4,14*	-4,95*	0,24	0,41	0,49	
69	14	15	16	-1,88	-3,25	-3,89	-0,26	-0,46	-0,54	-2,50*	-4,33*	-5,18*	0,28	0,49	0,58	
70	17	18	16	-1,86	-3,22	-3,86	-0,31	-0,53	-0,64	-2,63*	-4,55*	-5,45*	0,36	0,62	0,75	
71	20	21	16	-1,86	-3,22	-3,85	-0,34	-0,58	-0,69	-2,71*	-4,68*	-5,62*	0,4	0,7	0,84	
72	23	24	16	-1,85	-3,2	-3,84	-0,35	-0,61	-0,73	-2,75*	-4,75*	-5,70*	0,43	0,74	0,89	
73	26	27	16	-1,82	-3,14	-3,77	-0,36	-0,63	-0,75	-2,75*	-4,74*	-5,70*	0,44	0,77	0,92	
74	29	30	16	-1,76	-3,04	-3,65	-0,37	-0,63	-0,76	-2,70*	-4,66*	-5,61*	0,45	0,78	0,94	
75	32	33	16	-1,67	-2,88	-3,46	-0,36	-0,62	-0,75	-2,60*	-4,48*	-5,39*	0,45	0,77	0,93	
76	35	36	16	-1,54	-2,65	-3,19	-0,34	-0,59	-0,71	-2,42*	-4,18*	-5,03*	0,43	0,73	0,89	
77	38	39	16	-1,37	-2,35	-2,84	-0,31	-0,53	-0,65	-2,17*	-3,74*	-4,51*	0,39	0,67	0,81	
78	41	42	16	-1,12	-1,93	-2,34	-0,26	-0,44	-0,54	-1,80*	-3,09*	-3,73*	0,33	0,56	0,68	

79	44	45	16	-0,78	-1,34	-1,62	-0,18	-0,31	-0,37	-1,24*	-2,14*	-2,58*	0,22	0,39	0,47	
80	47	48	16	-0,42	-0,72	-0,88	-0,09	-0,16	-0,19	-,67*	-1,15*	-1,39*	0,12	0,21	0,25	
2	1a			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	4	1	1,73*	2,79*	2,40*	-0,17	-0,27	-0,23	1,34	2,16	1,87	0,17	0,28	0,24	1,36
2	2	5	1	2,74*	4,28*	3,94*	-0,26	-0,41	-0,38	2,12	3,31	3,05	0,28	0,43	0,4	0,03
3	3	6	1	1,82*	2,95*	2,52*	-0,18	-0,29	-0,24	1,41	2,28	1,94	0,18	0,3	0,25	-1,39
4	4	7	1	1,49*	2,22*	2,24*	-0,15	-0,22	-0,22	1,14	1,7	1,71	0,16	0,23	0,23	3,75
5	5	8	1	2,53*	3,80*	3,80*	-0,25	-0,37	-0,37	1,94	2,91	2,91	0,27	0,4	0,4	-0,04
6	6	9	1	1,54*	2,29*	2,31*	-0,15	-0,23	-0,23	1,17	1,75	1,76	0,16	0,25	0,25	-3,71
7	7	10	1	1,58*	2,38*	2,35*	-0,15	-0,22	-0,22	1,22	1,85	1,82	0,16	0,23	0,24	6,13
8	8	11	1	2,63*	3,95*	3,94*	-0,25	-0,38	-0,38	2,04	3,06	3,05	0,26	0,39	0,4	-0,11
9	9	12	1	1,63*	2,46*	2,43*	-0,16	-0,24	-0,23	1,26	1,9	1,87	0,17	0,25	0,25	-6,02
10	10	13	1	1,62*	2,45*	2,40*	-0,15	-0,23	-0,22	1,28	1,92	1,92	0,14	0,22	0,2	8,61
11	11	14	1	2,72*	4,08*	4,06*	-0,26	-0,4	-0,39	2,12	3,18	3,19	0,25	0,38	0,37	-0,20
12	12	15	1	1,66*	2,52*	2,47*	-0,16	-0,24	-0,23	1,31	1,97	1,97	0,15	0,23	0,21	-8,41
13	13	16	1	1,74*	2,64*	2,59*	-0,2	-0,3	-0,28	1,26	1,88	1,9	0,22	0,36	0,32	11,22
14	14	17	1	2,90*	4,35*	4,34*	-0,32	-0,49	-0,48	2,1	3,14	3,16	0,37	0,56	0,54	-0,31
15	15	18	1	1,78*	2,70*	2,65*	-0,2	-0,31	-0,29	1,28	1,92	1,94	0,23	0,37	0,33	-10,91
16	16	19	1	1,82*	2,74*	2,73*	-0,22	-0,34	-0,33	1,26	1,88	1,9	0,27	0,41	0,39	13,98
17	17	20	1	3,02*	4,54*	4,54*	-0,37	-0,56	-0,55	2,09	3,13	3,15	0,44	0,67	0,66	-0,44
18	18	21	1	1,86*	2,79*	2,77*	-0,23	-0,35	-0,33	1,28	1,91	1,93	0,27	0,42	0,4	-13,54
19	19	22	1	1,87*	2,80*	2,81*	-0,24	-0,36	-0,35	1,27	1,89	1,91	0,29	0,43	0,42	16,84
20	20	23	1	3,09*	4,63*	4,65*	-0,39	-0,59	-0,58	2,1	3,14	3,16	0,47	0,71	0,71	-0,60
21	21	24	1	1,89*	2,83*	2,84*	-0,24	-0,36	-0,35	1,29	1,92	1,94	0,29	0,44	0,43	-16,24
22	22	25	1	1,89*	2,82*	2,85*	-0,25	-0,37	-0,37	1,26	1,86	1,91	0,3	0,46	0,45	19,76
23	23	26	1	3,12*	4,67*	4,70*	-0,41	-0,61	-0,61	2,08	3,1	3,14	0,5	0,75	0,75	-0,77
24	24	27	1	1,91*	2,85*	2,88*	-0,25	-0,38	-0,37	1,27	1,89	1,93	0,3	0,46	0,45	-18,98
25	25	28	1	1,89*	2,80*	2,86*	-0,25	-0,38	-0,38	1,23	1,82	1,88	0,31	0,47	0,47	22,69
26	26	29	1	3,11*	4,63*	4,69*	-0,42	-0,63	-0,63	2,03	3,03	3,07	0,51	0,77	0,77	-0,96
27	27	30	1	1,89*	2,81*	2,87*	-0,25	-0,38	-0,38	1,24	1,83	1,89	0,31	0,47	0,47	-21,73
28	28	31	1	1,84*	2,72*	2,81*	-0,26	-0,38	-0,39	1,19	1,74	1,82	0,32	0,47	0,48	25,58
29	29	32	1	3,03*	4,51*	4,58*	-0,42	-0,62	-0,63	1,95	2,9	2,96	0,52	0,77	0,78	-1,16
30	30	33	1	1,84*	2,72*	2,81*	-0,25	-0,38	-0,39	1,19	1,75	1,82	0,31	0,47	0,47	-24,42
31	31	34	1	1,76*	2,57*	2,71*	-0,25	-0,37	-0,38	1,12	1,62	1,72	0,31	0,46	0,47	28,37
32	32	35	1	2,88*	4,27*	4,37*	-0,41	-0,6	-0,61	1,83	2,71	2,79	0,51	0,75	0,76	-1,36
33	33	36	1	1,75*	2,56*	2,70*	-0,25	-0,36	-0,38	1,12	1,62	1,72	0,31	0,45	0,47	-27,01
34	34	37	1	1,62*	2,33*	2,52*	-0,23	-0,34	-0,36	1,01	1,46	1,58	0,29	0,42	0,45	30,99
35	35	38	1	2,65*	3,91*	4,03*	-0,38	-0,56	-0,58	1,67	2,45	2,54	0,47	0,7	0,72	-1,57
36	36	39	1	1,61*	2,32*	2,50*	-0,23	-0,33	-0,36	1,01	1,46	1,58	0,29	0,42	0,44	-29,43
37	37	40	1	1,43*	2,02*	2,27*	-0,21	-0,29	-0,33	0,89	1,25	1,42	0,26	0,37	0,41	33,35
38	38	41	1	2,32*	3,40*	3,57*	-0,34	-0,49	-0,52	1,45	2,12	2,23	0,42	0,62	0,65	-1,76
39	39	42	1	1,42*	2,00*	2,25*	-0,2	-0,29	-0,32	0,88	1,25	1,41	0,26	0,37	0,41	-31,59
40	40	43	1	1,11*	1,49*	1,84*	-0,16	-0,22	-0,27	0,69	0,93	1,15	0,2	0,28	0,34	35,30
41	41	44	1	1,79*	2,58*	2,80*	-0,26	-0,37	-0,4	1,12	1,61	1,75	0,33	0,47	0,51	-1,92
42	42	45	1	1,10*	1,47*	1,82*	-0,16	-0,21	-0,26	0,69	0,92	1,14	0,2	0,27	0,33	-33,38
43	43	46	1	,63*	,76*	1,12*	-0,09	-0,11	-0,16	0,39	0,48	0,7	0,11	0,14	0,2	36,65
44	44	47	1	1,06*	1,47*	1,70*	-0,15	-0,21	-0,24	0,66	0,92	1,07	0,19	0,27	0,31	-2,04
45	45	48	1	,62*	,75*	1,11*	-0,09	-0,11	-0,16	0,39	0,47	0,7	0,11	0,14	0,2	-34,62
46	46	49	1	,33*	,29*	,70*	-0,04	-0,04	-0,1	0,21	0,18	0,44	0,06	0,05	0,12	37,38
47	47	50	1	,48*	,59*	,85*	-0,07	-0,08	-0,12	0,3	0,37	0,54	0,09	0,11	0,15	-2,10
48	48	51	1	,32*	,28*	,69*	-0,04	-0,04	-0,09	0,21	0,18	0,44	0,06	0,05	0,12	-35,28
49	1	2	16	-1,36*	-2,79*	-1,97*	0,13	0,27	0,19	-1,06	-2,16	-1,53	-0,13	-0,28	-0,19	
50	4	5	16	-2,39*	-4,63*	-3,73*	0,23	0,45	0,36	-1,84	-3,57	-2,88	-0,24	-0,47	-0,38	
51	7	8	16	-2,39*	-4,61*	-3,74*	0,23	0,44	0,36	-1,85	-3,57	-2,9	-0,24	-0,47	-0,38	
52	10	11	16	-2,48*	-4,79*	-3,88*	0,24	0,46	0,37	-1,94	-3,74	-3,03	-0,24	-0,46	-0,37	
53	13	14	16	-2,61*	-5,04*	-4,09*	0,27	0,52	0,42	-1,97	-3,8	-3,08	-0,29	-0,55	-0,45	
54	16	17	16	-2,76*	-5,33*	-4,33*	0,32	0,62	0,51	-1,96	-3,78	-3,07	-0,38	-0,73	-0,59	
55	19	20	16	-2,86*	-5,52*	-4,49*	0,36	0,69	0,56	-1,96	-3,78	-3,07	-0,43	-0,83	-0,67	
56	22	23	16	-2,92*	-5,63*	-4,58*	0,38	0,72	0,59	-1,96	-3,78	-3,07	-0,46	-0,88	-0,72	
57	25	26	16	-2,93*	-5,65*	-4,61*	0,39	0,75	0,61	-1,93	-3,72	-3,03	-0,48	-0,92	-0,75	
58	28	29	16	-2,89*	-5,58*	-4,55*	0,4	0,76	0,62	-1,87	-3,61	-2,95	-0,49	-0,94	-0,77	
59	31	32	16	-2,79*	-5,38*	-4,39*	0,39	0,75	0,62	-1,78	-3,44	-2,81	-0,49	-0,93	-0,76	
60	34	35	16	-2,62*	-5,04*	-4,12*	0,37	0,72	0,59	-1,65	-3,18	-2,6	-0,47	-0,9	-0,73	
61	37	38	16	-2,36*	-4,54*	-3,71*	0,34	0,65	0,54	-1,47	-2,84	-2,32	-0,43	-0,82	-0,67	
62	40	41	16	-1,95*	-3,76*	-3,08*	0,28	0,55	0,45	-1,22	-2,34	-1,91	-0,36	-0,69	-0,56	
63	43	44	16	-1,35*	-2,60*	-2,13*	0,19	0,37	0,31	-0,84	-1,63	-1,33	-0,25	-0,48	-0,39	
64	46	47	16	-,73*	-1,41*	-1,15*	0,1	0,2	0,16	-0,46	-0,89	-0,72	-0,13	-0,25	-0,21	
65	2	3	16	-1,39*	-2,31*	-2,95*	0,14	0,23	0,29	-1,07	-1,78	-2,28	-0,14	-0,24	-0,3	
66	5	6	16	-2,32*	-4,02*	-4,81*	0,23	0,39	0,47	-1,78	-3,08	-3,69	-0,24	-0,42	-0,5	
67	8	9	16	-2,31*	-4,01*	-4,77*	0,23	0,39	0,47	-1,78	-3,08	-3,67	-0,24	-0,42	-0,5	
68	11	12	16	-2,39*	-4,14*	-4,94*	0,23	0,4	0,48	-1,85	-3,2	-3,83	-0,24	-0,41	-0,49	
69	14	15	16	-2,50*	-4,33*	-5,17*	0,26	0,46	0,54	-1,87	-3,24	-3,88	-0,28	-0,49	-0,58	
70	17	18	16	-2,63*	-4,54*	-5,44*	0,31	0,53	0,64	-1,86	-3,22	-3,85	-0,36	-0,62	-0,74	
71	20	21	16	-2,71*	-4,68*	-5,60*	0,33	0,58	0,69	-1,86	-3,21	-3,84	-0,4	-0,69	-0,83	
72	23	24	16	-2,74*	-4,74*	-5,68*	0,35	0,61	0,73	-1,85	-3,19	-3,83	-0,43	-0,74	-0,88	
73	26	27	16	-2,74*	-4,73*	-5,69*	0,36	0,63	0,75	-1,81	-3,13	-3,76	-0,44	-0,77	-0,92	
74	29	30	16	-2,69*	-4,65*	-5,59*	0,37	0,63	0,76	-1,75	-3,03	-3,64	-0,45	-0,78	-0,94	
75	32	33	16	-2,59*	-4,46*	-5,37*	0,36	0,62	0,75	-1,66	-2,87	-3,45	-0,45	-0,77	-0,93	

76	35	36	16	-2,42*	-4,16*	-5,02*	0,34	0,59	0,71	-1,53	-2,64	-3,18	-0,43	-0,73	-0,88	
77	38	39	16	-2,16*	-3,73*	-4,50*	0,31	0,53	0,65	-1,36	-2,34	-2,82	-0,39	-0,67	-0,81	
78	41	42	16	-1,79*	-3,08*	-3,72*	0,26	0,44	0,54	-1,12	-1,92	-2,33	-0,32	-0,56	-0,68	
79	44	45	16	-1,24*	-2,13*	-2,57*	0,18	0,3	0,37	-0,78	-1,34	-1,61	-0,22	-0,39	-0,47	
80	47	48	16	-,67*	-1,14*	-1,39*	0,09	0,16	0,19	-0,42	-0,72	-0,88	-0,12	-0,21	-0,25	
3	14b			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	4	1	1,41	2,28	1,94	0,18	0,29	0,24	1,82*	2,95*	2,52*	-0,18	-0,3	-0,25	1,39
2	2	5	1	2,12	3,31	3,05	0,26	0,41	0,38	2,74*	4,28*	3,95*	-0,28	-0,43	-0,4	-0,03
3	3	6	1	1,34	2,16	1,87	0,17	0,27	0,23	1,73*	2,79*	2,40*	-0,17	-0,28	-0,24	-1,36
4	4	7	1	1,17	1,75	1,77	0,15	0,23	0,23	1,54*	2,29*	2,32*	-0,16	-0,25	-0,25	3,71
5	5	8	1	1,94	2,91	2,91	0,25	0,37	0,37	2,53*	3,80*	3,80*	-0,27	-0,4	-0,4	0,04
6	6	9	1	1,14	1,71	1,72	0,15	0,22	0,22	1,49*	2,22*	2,24*	-0,16	-0,23	-0,23	-3,75
7	7	10	1	1,26	1,9	1,87	0,16	0,24	0,23	1,63*	2,46*	2,43*	-0,17	-0,25	-0,25	6,02
8	8	11	1	2,04	3,06	3,05	0,25	0,38	0,38	2,63*	3,95*	3,94*	-0,26	-0,39	-0,4	0,11
9	9	12	1	1,22	1,85	1,82	0,15	0,22	0,22	1,58*	2,38*	2,35*	-0,16	-0,23	-0,24	-6,13
10	10	13	1	1,31	1,97	1,97	0,16	0,24	0,23	1,66*	2,52*	2,47*	-0,15	-0,23	-0,21	8,42
11	11	14	1	2,13	3,19	3,19	0,26	0,4	0,39	2,72*	4,09*	4,07*	-0,25	-0,39	-0,37	0,20
12	12	15	1	1,28	1,92	1,92	0,15	0,23	0,22	1,62*	2,45*	2,41*	-0,14	-0,22	-0,2	-8,61
13	13	16	1	1,29	1,92	1,94	0,2	0,31	0,29	1,78*	2,70*	2,65*	-0,23	-0,37	-0,33	10,92
14	14	17	1	2,1	3,14	3,16	0,32	0,49	0,48	2,90*	4,36*	4,34*	-0,37	-0,56	-0,54	0,31
15	15	18	1	1,26	1,88	1,9	0,2	0,3	0,28	1,74*	2,64*	2,59*	-0,22	-0,36	-0,32	-11,22
16	16	19	1	1,28	1,92	1,93	0,23	0,35	0,33	1,86*	2,80*	2,78*	-0,27	-0,42	-0,4	13,55
17	17	20	1	2,1	3,13	3,15	0,37	0,56	0,55	3,03*	4,54*	4,54*	-0,44	-0,67	-0,66	0,44
18	18	21	1	1,26	1,88	1,9	0,22	0,34	0,33	1,83*	2,75*	2,73*	-0,27	-0,41	-0,39	-13,99
19	19	22	1	1,29	1,92	1,94	0,24	0,36	0,35	1,89*	2,84*	2,84*	-0,29	-0,44	-0,43	16,26
20	20	23	1	2,1	3,14	3,17	0,39	0,59	0,59	3,10*	4,64*	4,66*	-0,47	-0,71	-0,71	0,60
21	21	24	1	1,27	1,89	1,92	0,24	0,36	0,35	1,87*	2,80*	2,81*	-0,29	-0,43	-0,42	-16,86
22	22	25	1	1,27	1,89	1,93	0,25	0,38	0,37	1,91*	2,85*	2,88*	-0,3	-0,46	-0,45	19,01
23	23	26	1	2,09	3,11	3,15	0,41	0,61	0,61	3,13*	4,68*	4,71*	-0,5	-0,75	-0,75	0,77
24	24	27	1	1,26	1,87	1,91	0,25	0,37	0,37	1,90*	2,83*	2,86*	-0,3	-0,46	-0,45	-19,78
25	25	28	1	1,24	1,84	1,89	0,26	0,38	0,38	1,90*	2,82*	2,88*	-0,31	-0,47	-0,47	21,76
26	26	29	1	2,04	3,04	3,08	0,42	0,63	0,63	3,12*	4,65*	4,70*	-0,52	-0,77	-0,77	0,96
27	27	30	1	1,23	1,82	1,88	0,26	0,38	0,38	1,89*	2,80*	2,87*	-0,31	-0,47	-0,47	-22,72
28	28	31	1	1,19	1,75	1,83	0,25	0,38	0,39	1,85*	2,73*	2,82*	-0,31	-0,47	-0,48	24,46
29	29	32	1	1,96	2,91	2,97	0,42	0,63	0,63	3,04*	4,52*	4,60*	-0,52	-0,77	-0,78	1,16
30	30	33	1	1,19	1,75	1,82	0,26	0,38	0,39	1,85*	2,72*	2,82*	-0,32	-0,47	-0,48	-25,62
31	31	34	1	1,12	1,63	1,73	0,25	0,36	0,38	1,76*	2,57*	2,71*	-0,31	-0,45	-0,47	27,05
32	32	35	1	1,84	2,73	2,8	0,41	0,6	0,62	2,89*	4,29*	4,39*	-0,51	-0,75	-0,77	1,37
33	33	36	1	1,12	1,63	1,73	0,25	0,37	0,38	1,76*	2,58*	2,71*	-0,31	-0,46	-0,47	-28,42
34	34	37	1	1,02	1,46	1,59	0,23	0,33	0,36	1,61*	2,33*	2,51*	-0,29	-0,42	-0,44	29,48
35	35	38	1	1,67	2,47	2,55	0,38	0,56	0,58	2,66*	3,92*	4,05*	-0,47	-0,7	-0,72	1,57
36	36	39	1	1,02	1,47	1,59	0,23	0,34	0,36	1,62*	2,34*	2,53*	-0,29	-0,42	-0,45	-31,05
37	37	40	1	0,89	1,25	1,41	0,21	0,29	0,32	1,42*	2,01*	2,26*	-0,26	-0,37	-0,41	31,65
38	38	41	1	1,46	2,13	2,24	0,34	0,49	0,52	2,33*	3,41*	3,58*	-0,42	-0,62	-0,65	1,76
39	39	42	1	0,89	1,26	1,42	0,21	0,3	0,33	1,44*	2,03*	2,28*	-0,26	-0,37	-0,41	-33,41
40	40	43	1	0,69	0,92	1,14	0,16	0,21	0,26	1,10*	1,48*	1,83*	-0,2	-0,27	-0,33	33,44
41	41	44	1	1,12	1,61	1,76	0,26	0,37	0,4	1,80*	2,59*	2,81*	-0,33	-0,47	-0,51	1,93
42	42	45	1	0,69	0,93	1,15	0,16	0,22	0,27	1,12*	1,50*	1,85*	-0,2	-0,28	-0,34	-35,37
43	43	46	1	0,39	0,47	0,7	0,09	0,11	0,16	,62*	,75*	1,11*	-0,11	-0,14	-0,2	34,69
44	44	47	1	0,67	0,93	1,07	0,15	0,21	0,24	1,06*	1,47*	1,71*	-0,19	-0,27	-0,31	2,04
45	45	48	1	0,4	0,48	0,71	0,09	0,11	0,16	,63*	,77*	1,12*	-0,11	-0,14	-0,2	-36,73
46	46	49	1	0,21	0,18	0,44	0,04	0,04	0,09	,32*	,28*	,69*	-0,06	-0,05	-0,12	35,35
47	47	50	1	0,3	0,37	0,54	0,07	0,08	0,12	,48*	,59*	,85*	-0,09	-0,11	-0,15	2,11
48	48	51	1	0,21	0,18	0,44	0,04	0,04	0,1	,33*	,28*	,70*	-0,06	-0,05	-0,12	-37,46
49	1	2	16	-1,07	-2,28	-1,78	-0,14	-0,29	-0,23	-1,39*	-2,95*	-2,31*	0,14	0,3	0,24	
50	4	5	16	-1,78	-3,69	-3,08	-0,23	-0,47	-0,39	-2,32*	-4,81*	-4,02*	0,24	0,5	0,42	
51	7	8	16	-1,78	-3,67	-3,08	-0,23	-0,47	-0,39	-2,31*	-4,78*	-4,01*	0,24	0,5	0,42	
52	10	11	16	-1,85	-3,84	-3,21	-0,23	-0,48	-0,4	-2,39*	-4,95*	-4,14*	0,24	0,49	0,41	
53	13	14	16	-1,88	-3,89	-3,25	-0,26	-0,54	-0,46	-2,50*	-5,18*	-4,33*	0,28	0,58	0,49	
54	16	17	16	-1,86	-3,86	-3,22	-0,31	-0,64	-0,53	-2,63*	-5,45*	-4,55*	0,36	0,75	0,62	
55	19	20	16	-1,86	-3,85	-3,22	-0,34	-0,69	-0,58	-2,71*	-5,62*	-4,68*	0,4	0,84	0,7	
56	22	23	16	-1,85	-3,84	-3,2	-0,35	-0,73	-0,61	-2,75*	-5,70*	-4,75*	0,43	0,89	0,74	
57	25	26	16	-1,82	-3,77	-3,14	-0,36	-0,75	-0,63	-2,75*	-5,70*	-4,74*	0,44	0,92	0,77	
58	28	29	16	-1,76	-3,65	-3,04	-0,37	-0,76	-0,63	-2,70*	-5,61*	-4,66*	0,45	0,94	0,78	
59	31	32	16	-1,67	-3,46	-2,88	-0,36	-0,75	-0,62	-2,60*	-5,39*	-4,48*	0,45	0,93	0,77	
60	34	35	16	-1,54	-3,19	-2,65	-0,34	-0,71	-0,59	-2,42*	-5,03*	-4,18*	0,43	0,89	0,73	
61	37	38	16	-1,37	-2,84	-2,35	-0,31	-0,65	-0,53	-2,17*	-4,51*	-3,74*	0,39	0,81	0,67	
62	40	41	16	-1,12	-2,34	-1,93	-0,26	-0,54	-0,44	-1,80*	-3,73*	-3,09*	0,33	0,68	0,56	
63	43	44	16	-0,78	-1,62	-1,34	-0,18	-0,37	-0,31	-1,24*	-2,58*	-2,14*	0,22	0,47	0,39	
64	46	47	16	-0,42	-0,88	-0,72	-0,09	-0,19	-0,16	-,67*	-1,39*	-1,15*	0,12	0,25	0,21	
65	2	3	16	-1,06	-1,53	-2,16	-0,13	-0,19	-0,27	-1,36*	-1,97*	-2,79*	0,13	0,19	0,28	
66	5	6	16	-1,85	-2,88	-3,57	-0,23	-0,36	-0,45	-2,39*	-3,73*	-4,63*	0,24	0,37	0,47	
67	8	9	16	-1,85	-2,9	-3,57	-0,23	-0,36	-0,44	-2,39*	-3,74*	-4,62*	0,24	0,37	0,47	
68	11	12	16	-1,94	-3,03	-3,74	-0,24	-0,37	-0,46	-2,48*	-3,88*	-4,80*	0,24	0,37	0,46	
69	14	15	16	-1,97	-3,09	-3,8	-0,27	-0,42	-0,52	-2,61*	-4,09*	-5,05*	0,29	0,45	0,56	
70	17	18	16	-1,96	-3,07	-3,78	-0,32	-0,51	-0,62	-2,77*	-4,34*	-5,34*	0,38	0,59	0,73	
71	20	21	16	-1,96	-3,08	-3,79	-0,36	-0,56	-0,69	-2,87*	-4,50*	-5,53*	0,43	0,67	0,83	
72	23	24	16	-1,96	-3,08	-3,79	-0,38	-0,59	-0,73	-2,92*	-4,59*	-5,64*	0,46	0,72	0,88	
73	26	27	16	-1,94	-3,04	-3,73	-0,39	-0,61	-0,75	-2,94*	-4,62*	-5,67*	0,48	0,75	0,92	
74	29	30	16	-1,88	-2,96	-3,63	-0,4	-0,62	-0,76	-2,90*	-4,56*	-5,59*	0,49	0,77	0,94	

Tablo 4.1 devamı

75	32	33	16	-1,79	-2,82	-3,45	-0,39	-0,62	-0,75	-2,80*	-4,41*	-5,40*	0,49	0,77	0,94	
76	35	36	16	-1,66	-2,61	-3,2	-0,37	-0,59	-0,72	-2,63*	-4,13*	-5,06*	0,47	0,73	0,9	
77	38	39	16	-1,48	-2,33	-2,85	-0,34	-0,54	-0,66	-2,36*	-3,72*	-4,55*	0,43	0,67	0,82	
78	41	42	16	-1,22	-1,92	-2,35	-0,28	-0,45	-0,55	-1,96*	-3,09*	-3,78*	0,36	0,56	0,69	
79	44	45	16	-0,85	-1,34	-1,63	-0,19	-0,31	-0,37	-1,36*	-2,14*	-2,61*	0,25	0,39	0,48	
80	47	48	16	-0,46	-0,72	-0,89	-0,1	-0,16	-0,2	-,73*	-1,15*	-1,41*	0,13	0,21	0,25	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	1b			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	4	1	1,82*	2,95*	2,52*	-0,18	-0,29	-0,24	1,41	2,28	1,94	0,18	0,3	0,25	1,39
2	2	5	1	2,74*	4,28*	3,94*	-0,26	-0,41	-0,38	2,12	3,31	3,05	0,28	0,43	0,4	-0,03
3	3	6	1	1,73*	2,79*	2,40*	-0,17	-0,27	-0,23	1,34	2,16	1,87	0,17	0,28	0,24	-1,36
4	4	7	1	1,54*	2,29*	2,31*	-0,15	-0,23	-0,23	1,17	1,75	1,76	0,16	0,25	0,25	3,71
5	5	8	1	2,53*	3,80*	3,80*	-0,25	-0,37	-0,37	1,94	2,91	2,91	0,27	0,4	0,4	0,04
6	6	9	1	1,49*	2,22*	2,24*	-0,15	-0,22	-0,22	1,14	1,7	1,71	0,16	0,23	0,23	-3,75
7	7	10	1	1,63*	2,46*	2,43*	-0,16	-0,24	-0,23	1,26	1,9	1,87	0,17	0,25	0,25	6,02
8	8	11	1	2,63*	3,95*	3,94*	-0,25	-0,38	-0,38	2,04	3,06	3,05	0,26	0,39	0,4	0,11
9	9	12	1	1,58*	2,38*	2,35*	-0,15	-0,22	-0,22	1,22	1,85	1,82	0,16	0,23	0,24	-6,13
10	10	13	1	1,66*	2,52*	2,47*	-0,16	-0,24	-0,23	1,31	1,97	1,97	0,15	0,23	0,21	8,41
11	11	14	1	2,72*	4,08*	4,06*	-0,26	-0,4	-0,39	2,12	3,18	3,19	0,25	0,38	0,37	0,20
12	12	15	1	1,62*	2,45*	2,40*	-0,15	-0,23	-0,22	1,28	1,92	1,92	0,14	0,22	0,2	-8,61
13	13	16	1	1,78*	2,70*	2,65*	-0,2	-0,31	-0,29	1,28	1,92	1,94	0,23	0,37	0,33	10,91
14	14	17	1	2,90*	4,35*	4,34*	-0,32	-0,49	-0,48	2,1	3,14	3,16	0,37	0,56	0,54	0,31
15	15	18	1	1,74*	2,64*	2,59*	-0,2	-0,3	-0,28	1,26	1,88	1,9	0,22	0,36	0,32	-11,22
16	16	19	1	1,86*	2,79*	2,77*	-0,23	-0,35	-0,33	1,28	1,91	1,93	0,27	0,42	0,4	13,54
17	17	20	1	3,02*	4,54*	4,54*	-0,37	-0,56	-0,55	2,09	3,13	3,15	0,44	0,67	0,66	0,44
18	18	21	1	1,82*	2,74*	2,73*	-0,22	-0,34	-0,33	1,26	1,88	1,9	0,27	0,41	0,39	-13,98
19	19	22	1	1,89*	2,83*	2,84*	-0,24	-0,36	-0,35	1,29	1,92	1,94	0,29	0,44	0,43	16,24
20	20	23	1	3,09*	4,63*	4,65*	-0,39	-0,59	-0,58	2,1	3,14	3,16	0,47	0,71	0,71	0,60
21	21	24	1	1,87*	2,80*	2,81*	-0,24	-0,36	-0,35	1,27	1,89	1,91	0,29	0,43	0,42	-16,84
22	22	25	1	1,91*	2,85*	2,88*	-0,25	-0,38	-0,37	1,27	1,89	1,93	0,3	0,46	0,45	18,98
23	23	26	1	3,12*	4,67*	4,70*	-0,41	-0,61	-0,61	2,08	3,1	3,14	0,5	0,75	0,75	0,77
24	24	27	1	1,89*	2,82*	2,85*	-0,25	-0,37	-0,37	1,26	1,86	1,91	0,3	0,46	0,45	-19,76
25	25	28	1	1,89*	2,81*	2,87*	-0,25	-0,38	-0,38	1,24	1,83	1,89	0,31	0,47	0,47	21,73
26	26	29	1	3,11*	4,63*	4,69*	-0,42	-0,63	-0,63	2,03	3,03	3,07	0,51	0,77	0,77	0,96
27	27	30	1	1,89*	2,80*	2,86*	-0,25	-0,38	-0,38	1,23	1,82	1,88	0,31	0,47	0,47	-22,69
28	28	31	1	1,84*	2,72*	2,81*	-0,25	-0,38	-0,39	1,19	1,75	1,82	0,31	0,47	0,47	24,42
29	29	32	1	3,03*	4,51*	4,58*	-0,42	-0,62	-0,63	1,95	2,9	2,96	0,52	0,77	0,78	1,16
30	30	33	1	1,84*	2,72*	2,81*	-0,26	-0,38	-0,39	1,19	1,74	1,82	0,32	0,47	0,48	-25,58
31	31	34	1	1,75*	2,56*	2,70*	-0,25	-0,36	-0,38	1,12	1,62	1,72	0,31	0,45	0,47	27,01
32	32	35	1	2,88*	4,27*	4,37*	-0,41	-0,6	-0,61	1,83	2,71	2,79	0,51	0,75	0,76	1,36
33	33	36	1	1,76*	2,57*	2,71*	-0,25	-0,37	-0,38	1,12	1,62	1,72	0,31	0,46	0,47	-28,37
34	34	37	1	1,61*	2,32*	2,50*	-0,23	-0,33	-0,36	1,01	1,46	1,58	0,29	0,42	0,44	29,43
35	35	38	1	2,65*	3,91*	4,03*	-0,38	-0,56	-0,58	1,67	2,45	2,54	0,47	0,7	0,72	1,57
36	36	39	1	1,62*	2,33*	2,52*	-0,23	-0,34	-0,36	1,01	1,46	1,58	0,29	0,42	0,45	-30,99
37	37	40	1	1,42*	2,00*	2,25*	-0,2	-0,29	-0,32	0,88	1,25	1,41	0,26	0,37	0,41	31,59
38	38	41	1	2,32*	3,40*	3,57*	-0,34	-0,49	-0,52	1,45	2,12	2,23	0,42	0,62	0,65	1,76
39	39	42	1	1,43*	2,02*	2,27*	-0,21	-0,29	-0,33	0,89	1,25	1,42	0,26	0,37	0,41	-33,35
40	40	43	1	1,10*	1,47*	1,82*	-0,16	-0,21	-0,26	0,69	0,92	1,14	0,2	0,27	0,33	33,38
41	41	44	1	1,79*	2,58*	2,80*	-0,26	-0,37	-0,4	1,12	1,61	1,75	0,33	0,47	0,51	1,92
42	42	45	1	1,11*	1,49*	1,84*	-0,16	-0,22	-0,27	0,69	0,93	1,15	0,2	0,28	0,34	-35,30
43	43	46	1	,62*	,75*	1,11*	-0,09	-0,11	-0,16	0,39	0,47	0,7	0,11	0,14	0,2	34,62
44	44	47	1	1,06*	1,47*	1,70*	-0,15	-0,21	-0,24	0,66	0,92	1,07	0,19	0,27	0,31	2,04
45	45	48	1	,63*	,76*	1,12*	-0,09	-0,11	-0,16	0,39	0,48	0,7	0,11	0,14	0,2	-36,65
46	46	49	1	,32*	,28*	,69*	-0,04	-0,04	-0,09	0,21	0,18	0,44	0,06	0,05	0,12	35,28
47	47	50	1	,48*	,59*	,85*	-0,07	-0,08	-0,12	0,3	0,37	0,54	0,09	0,11	0,15	2,10
48	48	51	1	,33*	,29*	,70*	-0,04	-0,04	-0,1	0,21	0,18	0,44	0,06	0,05	0,12	-37,38
49	1	2	16	-1,39*	-2,95*	-2,31*	0,14	0,29	0,23	-1,07	-2,28	-1,78	-0,14	-0,3	-0,24	
50	4	5	16	-2,32*	-4,81*	-4,02*	0,23	0,47	0,39	-1,78	-3,69	-3,08	-0,24	-0,5	-0,42	
51	7	8	16	-2,31*	-4,77*	-4,01*	0,23	0,47	0,39	-1,78	-3,67	-3,08	-0,24	-0,5	-0,42	
52	10	11	16	-2,39*	-4,94*	-4,14*	0,23	0,48	0,4	-1,85	-3,83	-3,2	-0,24	-0,49	-0,41	
53	13	14	16	-2,50*	-5,17*	-4,33*	0,26	0,54	0,46	-1,87	-3,88	-3,24	-0,28	-0,58	-0,49	
54	16	17	16	-2,63*	-5,44*	-4,54*	0,31	0,64	0,53	-1,86	-3,85	-3,22	-0,36	-0,74	-0,62	
55	19	20	16	-2,71*	-5,60*	-4,68*	0,33	0,69	0,58	-1,86	-3,84	-3,21	-0,4	-0,83	-0,69	
56	22	23	16	-2,74*	-5,68*	-4,74*	0,35	0,73	0,61	-1,85	-3,83	-3,19	-0,43	-0,88	-0,74	
57	25	26	16	-2,74*	-5,69*	-4,73*	0,36	0,75	0,63	-1,81	-3,76	-3,13	-0,44	-0,92	-0,77	
58	28	29	16	-2,69*	-5,59*	-4,65*	0,37	0,76	0,63	-1,75	-3,64	-3,03	-0,45	-0,94	-0,78	
59	31	32	16	-2,59*	-5,37*	-4,46*	0,36	0,75	0,62	-1,66	-3,45	-2,87	-0,45	-0,93	-0,77	
60	34	35	16	-2,42*	-5,02*	-4,16*	0,34	0,71	0,59	-1,53	-3,18	-2,64	-0,43	-0,88	-0,73	
61	37	38	16	-2,16*	-4,50*	-3,73*	0,31	0,65	0,53	-1,36	-2,82	-2,34	-0,39	-0,81	-0,67	
62	40	41	16	-1,79*	-3,72*	-3,08*	0,26	0,54	0,44	-1,12	-2,33	-1,92	-0,32	-0,68	-0,56	
63	43	44	16	-1,24*	-2,57*	-2,13*	0,18	0,37	0,3	-0,78	-1,61	-1,34	-0,22	-0,47	-0,39	
64	46	47	16	-,67*	-1,39*	-1,14*	0,09	0,19	0,16	-0,42	-0,88	-0,72	-0,12	-0,25	-0,21	
65	2	3	16	-1,36*	-1,97*	-2,79*	0,13	0,19	0,27	-1,06	-1,53	-2,16	-0,13	-0,19	-0,28	
66	5	6	16	-2,39*	-3,73*	-4,63*	0,23	0,36	0,45	-1,84	-2,88	-3,57	-0,24	-0,38	-0,47	
67	8	9	16	-2,39*	-3,74*	-4,61*	0,23	0,36	0,44	-1,85	-2,9	-3,57	-0,24	-0,38	-0,47	
68	11	12	16	-2,48*	-3,88*	-4,79*	0,24	0,37	0,46	-1,94	-3,03	-3,74	-0,24	-0,37	-0,46	
69	14	15	16	-2,61*	-4,09*	-5,04*	0,27	0,42	0,52	-1,97	-3,08	-3,8	-0,29	-0,45	-0,55	
70	17	18	16	-2,76*	-4,33*	-5,33*	0,32	0,51	0,62	-1,96	-3,07	-3,78	-0,38	-0,59	-0,73	
71	20	21	16	-2,86*	-4,49*	-5,52*	0,36	0,56	0,69	-1,96	-3,07	-3,78	-0,43	-0,67	-0,83	
72	23	24	16	-2,92*	-4,58*	-5,63*	0,38	0,59	0,72	-1,96	-3,07	-3,78	-0,46	-0,72	-0,88	
73	26	27	16	-2,93*	-4,61*	-5,65*	0,39	0,61	0,75	-1,93	-3,03	-3,72	-0,48	-0,75	-0,92	

74	29	30	16	-2,89*	-4,55*	-5,58*	0,4	0,62	0,76	-1,87	-2,95	-3,61	-0,49	-0,77	-0,94	
75	32	33	16	-2,79*	-4,39*	-5,38*	0,39	0,62	0,75	-1,78	-2,81	-3,44	-0,49	-0,76	-0,93	
76	35	36	16	-2,62*	-4,12*	-5,04*	0,37	0,59	0,72	-1,65	-2,6	-3,18	-0,47	-0,73	-0,9	
77	38	39	16	-2,36*	-3,71*	-4,54*	0,34	0,54	0,65	-1,47	-2,32	-2,84	-0,43	-0,67	-0,82	
78	41	42	16	-1,95*	-3,08*	-3,76*	0,28	0,45	0,55	-1,22	-1,91	-2,34	-0,36	-0,56	-0,69	
79	44	45	16	-1,35*	-2,13*	-2,60*	0,19	0,31	0,37	-0,84	-1,33	-1,63	-0,25	-0,39	-0,48	
80	47	48	16	-,73*	-1,15*	-1,41*	0,1	0,16	0,2	-0,46	-0,72	-0,89	-0,13	-0,21	-0,25	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	13			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	4	2	0,26	0,4	0,39	0,02	0,02	0,02	,29*	,44*	,44*	-0,01	-0,02	-0,02	0,34
2	2	5	2	0,27	0,41	0,41	0,02	0,02	0,02	,31*	,46*	,46*	-0,01	-0,02	-0,02	0,00
3	3	6	2	0,26	0,4	0,39	0,02	0,02	0,02	,29*	,44*	,44*	-0,01	-0,02	-0,02	-0,34
4	4	7	2	0,28	0,42	0,42	0,02	0,03	0,03	,32*	,48*	,48*	-0,02	-0,02	-0,02	1,04
5	5	8	2	0,3	0,44	0,45	0,02	0,03	0,03	,34*	,51*	,51*	-0,02	-0,03	-0,03	0,00
6	6	9	2	0,28	0,42	0,42	0,02	0,03	0,03	,32*	,48*	,48*	-0,02	-0,02	-0,02	-1,04
7	7	10	2	0,32	0,47	0,48	0,02	0,03	0,03	,36*	,53*	,54*	-0,02	-0,02	-0,02	1,81
8	8	11	2	0,33	0,49	0,5	0,02	0,03	0,03	,37*	,56*	,56*	-0,02	-0,02	-0,02	0,00
9	9	12	2	0,32	0,47	0,48	0,02	0,03	0,03	,36*	,53*	,54*	-0,02	-0,02	-0,02	-1,81
10	10	13	2	0,35	0,52	0,53	0,02	0,04	0,04	,40*	,59*	,60*	-0,02	-0,02	-0,02	2,67
11	11	14	2	0,37	0,55	0,56	0,03	0,04	0,04	,42*	,62*	,63*	-0,02	-0,03	-0,03	0,00
12	12	15	2	0,35	0,52	0,53	0,02	0,04	0,04	,40*	,59*	,60*	-0,02	-0,02	-0,02	-2,67
13	13	16	2	0,36	0,54	0,55	0,04	0,06	0,06	,46*	,69*	,70*	-0,05	-0,07	-0,07	3,65
14	14	17	2	0,38	0,56	0,57	0,04	0,06	0,07	,49*	,72*	,73*	-0,05	-0,07	-0,07	0,00
15	15	18	2	0,36	0,54	0,55	0,04	0,06	0,06	,46*	,69*	,70*	-0,05	-0,07	-0,07	-3,65
16	16	19	2	0,38	0,56	0,57	0,06	0,08	0,08	,52*	,77*	,79*	-0,07	-0,1	-0,1	4,77
17	17	20	2	0,4	0,59	0,6	0,06	0,09	0,09	,54*	,81*	,83*	-0,07	-0,11	-0,11	0,00
18	18	21	2	0,38	0,56	0,57	0,06	0,08	0,08	,52*	,77*	,79*	-0,07	-0,1	-0,1	-4,77
19	19	22	2	0,4	0,59	0,61	0,06	0,09	0,1	,56*	,83*	,85*	-0,08	-0,12	-0,12	6,01
20	20	23	2	0,42	0,62	0,64	0,07	0,1	0,1	,59*	,88*	,90*	-0,08	-0,12	-0,12	0,00
21	21	24	2	0,4	0,59	0,61	0,06	0,09	0,1	,56*	,83*	,85*	-0,08	-0,12	-0,12	-6,01
22	22	25	2	0,42	0,61	0,63	0,07	0,11	0,11	,60*	,89*	,91*	-0,09	-0,13	-0,13	7,33
23	23	26	2	0,44	0,64	0,66	0,07	0,11	0,11	,63*	,93*	,95*	-0,09	-0,14	-0,14	0,00
24	24	27	2	0,42	0,61	0,63	0,07	0,11	0,11	,60*	,89*	,91*	-0,09	-0,13	-0,13	-7,33
25	25	28	2	0,43	0,63	0,65	0,08	0,11	0,12	,62*	,92*	,95*	-0,1	-0,14	-0,15	8,73
26	26	29	2	0,45	0,66	0,68	0,08	0,12	0,12	,66*	,97*	1,00*	-0,1	-0,15	-0,15	0,00
27	27	30	2	0,43	0,63	0,65	0,08	0,11	0,12	,62*	,92*	,95*	-0,1	-0,14	-0,15	-8,73
28	28	31	2	0,43	0,63	0,65	0,08	0,12	0,12	,64*	,94*	,97*	-0,1	-0,15	-0,15	10,17
29	29	32	2	0,45	0,66	0,69	0,08	0,12	0,13	,67*	,98*	1,02*	-0,11	-0,16	-0,16	0,00
30	30	33	2	0,43	0,63	0,65	0,08	0,12	0,12	,64*	,94*	,97*	-0,1	-0,15	-0,15	-10,17
31	31	34	2	0,42	0,61	0,64	0,08	0,12	0,12	,63*	,92*	,96*	-0,1	-0,15	-0,16	11,61
32	32	35	2	0,44	0,65	0,67	0,08	0,13	0,13	,66*	,97*	1,01*	-0,11	-0,16	-0,16	0,00
33	33	36	2	0,42	0,61	0,64	0,08	0,12	0,12	,63*	,92*	,96*	-0,1	-0,15	-0,16	-11,61
34	34	37	2	0,4	0,58	0,61	0,08	0,11	0,12	,60*	,88*	,92*	-0,1	-0,15	-0,15	13,02
35	35	38	2	0,42	0,61	0,64	0,08	0,12	0,12	,63*	,92*	,97*	-0,1	-0,15	-0,16	0,00
36	36	39	2	0,4	0,58	0,61	0,08	0,11	0,12	,60*	,88*	,92*	-0,1	-0,15	-0,15	-13,02
37	37	40	2	0,36	0,52	0,56	0,07	0,1	0,11	,54*	,79*	,84*	-0,09	-0,13	-0,14	14,33
38	38	41	2	0,38	0,55	0,58	0,07	0,11	0,11	,57*	,83*	,88*	-0,1	-0,14	-0,15	0,00
39	39	42	2	0,36	0,52	0,56	0,07	0,1	0,11	,54*	,79*	,84*	-0,09	-0,13	-0,14	-14,33
40	40	43	2	0,28	0,4	0,44	0,06	0,08	0,09	,43*	,61*	,67*	-0,07	-0,1	-0,11	15,44
41	41	44	2	0,3	0,43	0,46	0,06	0,08	0,09	,45*	,65*	,70*	-0,07	-0,11	-0,12	0,00
42	42	45	2	0,28	0,4	0,44	0,06	0,08	0,09	,43*	,61*	,67*	-0,07	-0,1	-0,11	-15,44
43	43	46	2	0,17	0,23	0,28	0,03	0,05	0,05	,26*	,35*	,41*	-0,04	-0,06	-0,07	16,22
44	44	47	2	0,18	0,25	0,29	0,03	0,05	0,05	,27*	,38*	,43*	-0,04	-0,06	-0,07	0,00
45	45	48	2	0,17	0,23	0,28	0,03	0,05	0,05	,26*	,35*	,41*	-0,04	-0,06	-0,07	-16,22
46	46	49	2	0,08	0,1	0,14	0,01	0,02	0,02	,12*	,14*	,21*	-0,02	-0,02	-0,03	16,64
47	47	50	2	0,08	0,1	0,14	0,01	0,02	0,03	,12*	,15*	,21*	-0,02	-0,03	-0,03	0,00
48	48	51	2	0,08	0,1	0,14	0,01	0,02	0,02	,12*	,14*	,21*	-0,02	-0,02	-0,03	-16,64
49	1	2	17	-0,3	-0,4	-0,21	-0,02	-0,02	-0,01	-,34*	-,44*	-,23*	0,01	0,02	0,01	
50	4	5	17	-0,62	-0,81	-0,43	-0,04	-0,05	-0,03	-,70*	-,92*	-,48*	0,03	0,04	0,02	
51	7	8	17	-0,68	-0,9	-0,47	-0,04	-0,06	-0,03	-,78*	-1,02*	-,53*	0,04	0,05	0,02	
52	10	11	17	-0,76	-1	-0,52	-0,05	-0,07	-0,04	-,86*	-1,13*	-,59*	0,04	0,05	0,02	
53	13	14	17	-0,81	-1,07	-0,56	-0,08	-0,1	-0,05	-,98*	-1,29*	-,68*	0,07	0,09	0,05	
54	16	17	17	-0,84	-1,11	-0,58	-0,11	-0,14	-0,08	-1,12*	-1,47*	-,77*	0,13	0,17	0,09	
55	19	20	17	-0,89	-1,16	-0,61	-0,14	-0,18	-0,09	-1,23*	-1,62*	-,85*	0,17	0,22	0,11	
56	22	23	17	-0,93	-1,22	-0,64	-0,15	-0,2	-0,11	-1,33*	-1,74*	-,91*	0,19	0,25	0,13	
57	25	26	17	-0,96	-1,26	-0,66	-0,17	-0,22	-0,12	-1,40*	-1,83*	-,96*	0,21	0,28	0,15	
58	28	29	17	-0,97	-1,28	-0,67	-0,18	-0,23	-0,12	-1,44*	-1,89*	-,99*	0,22	0,29	0,15	
59	31	32	17	-0,97	-1,27	-0,67	-0,18	-0,24	-0,13	-1,44*	-1,89*	-1,00*	0,23	0,3	0,16	
60	34	35	17	-0,93	-1,22	-0,64	-0,18	-0,24	-0,12	-1,40*	-1,84*	-,97*	0,23	0,3	0,16	
61	37	38	17	-0,86	-1,13	-0,59	-0,17	-0,22	-0,12	-1,31*	-1,72*	-,90*	0,22	0,28	0,15	
62	40	41	17	-0,73	-0,96	-0,5	-0,14	-0,19	-0,1	-1,11*	-1,46*	-,77*	0,19	0,24	0,13	
63	43	44	17	-0,52	-0,68	-0,36	-0,1	-0,13	-0,07	-,78*	-1,02*	-,54*	0,13	0,17	0,09	
64	46	47	17	-0,28	-0,37	-0,2	-0,05	-0,07	-0,04	-,42*	-,56*	-,29*	0,07	0,09	0,05	
65	2	3	17	-0,3	-0,21	-0,4	-0,02	-0,01	-0,02	-,34*	-,23*	-,44*	0,01	0,01	0,02	
66	5	6	17	-0,62	-0,43	-0,81	-0,04	-0,03	-0,05	-,70*	-,48*	-,92*	0,03	0,02	0,04	
67	8	9	17	-0,68	-0,47	-0,9	-0,04	-0,03	-0,06	-,78*	-,53*	-1,02*	0,04	0,02	0,05	
68	11	12	17	-0,76	-0,52	-1	-0,05	-0,04	-0,07	-,86*	-,59*	-1,13*	0,04	0,02	0,05	
69	14	15	17	-0,81	-0,56	-1,07	-0,08	-0,05	-0,1	-,98*	-,68*	-1,29*	0,07	0,05	0,09	
70	17	18	17	-0,84	-0,58	-1,11	-0,11	-0,08	-0,14	-1,12*	-,77*	-1,47*	0,13	0,09	0,17	
71	20	21	17	-0,89	-0,61	-1,16	-0,14	-0,09	-0,18	-1,23*	-,85*	-1,62*	0,17	0,11	0,22	
72	23	24	17	-0,93	-0,64	-1,22	-0,15	-0,11	-0,2	-1,33*	-,91*	-1,74*	0,19	0,13	0,25	

73	26	27	17	-0,96	-0,66	-1,26	-0,17	-0,12	-0,22	-1,40*	-,96*	-1,83*	0,21	0,15	0,28	
74	29	30	17	-0,97	-0,67	-1,28	-0,18	-0,12	-0,23	-1,44*	-,99*	-1,89*	0,22	0,15	0,29	
75	32	33	17	-0,97	-0,67	-1,27	-0,18	-0,13	-0,24	-1,44*	-1,00*	-1,89*	0,23	0,16	0,3	
76	35	36	17	-0,93	-0,64	-1,22	-0,18	-0,12	-0,24	-1,40*	-,97*	-1,84*	0,23	0,16	0,3	
77	38	39	17	-0,86	-0,59	-1,13	-0,17	-0,12	-0,22	-1,31*	-,90*	-1,72*	0,22	0,15	0,28	
78	41	42	17	-0,73	-0,5	-0,96	-0,14	-0,1	-0,19	-1,11*	-,77*	-1,46*	0,19	0,13	0,24	
79	44	45	17	-0,52	-0,36	-0,68	-0,1	-0,07	-0,13	-,78*	-,54*	-1,02*	0,13	0,09	0,17	
80	47	48	17	-0,28	-0,2	-0,37	-0,05	-0,04	-0,07	-,42*	-,29*	-,56*	0,07	0,05	0,09	
6	2			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	4	2	,29*	,44*	,44*	-0,02	-0,02	-0,02	0,26	0,4	0,39	0,01	0,02	0,02	0,34
2	2	5	2	,31*	,46*	,46*	-0,02	-0,02	-0,02	0,27	0,41	0,41	0,01	0,02	0,02	0,00
3	3	6	2	,29*	,44*	,44*	-0,02	-0,02	-0,02	0,26	0,4	0,39	0,01	0,02	0,02	-0,34
4	4	7	2	,32*	,48*	,49*	-0,02	-0,03	-0,03	0,28	0,42	0,42	0,02	0,02	0,02	1,04
5	5	8	2	,34*	,51*	,51*	-0,02	-0,03	-0,03	0,3	0,44	0,45	0,02	0,03	0,03	0,00
6	6	9	2	,32*	,48*	,49*	-0,02	-0,03	-0,03	0,28	0,42	0,42	0,02	0,02	0,02	-1,04
7	7	10	2	,36*	,53*	,54*	-0,02	-0,03	-0,03	0,32	0,47	0,48	0,02	0,02	0,02	1,82
8	8	11	2	,37*	,56*	,57*	-0,02	-0,03	-0,03	0,33	0,49	0,5	0,02	0,02	0,02	0,00
9	9	12	2	,36*	,53*	,54*	-0,02	-0,03	-0,03	0,32	0,47	0,48	0,02	0,02	0,02	-1,82
10	10	13	2	,40*	,59*	,60*	-0,02	-0,04	-0,04	0,35	0,52	0,53	0,02	0,02	0,02	2,68
11	11	14	2	,42*	,62*	,63*	-0,03	-0,04	-0,04	0,37	0,55	0,56	0,02	0,03	0,03	0,00
12	12	15	2	,40*	,59*	,60*	-0,02	-0,04	-0,04	0,35	0,52	0,53	0,02	0,02	0,02	-2,68
13	13	16	2	,46*	,69*	,70*	-0,04	-0,06	-0,06	0,36	0,54	0,55	0,05	0,07	0,07	3,66
14	14	17	2	,48*	,72*	,73*	-0,04	-0,06	-0,07	0,38	0,56	0,57	0,05	0,07	0,07	0,00
15	15	18	2	,46*	,69*	,70*	-0,04	-0,06	-0,06	0,36	0,54	0,55	0,05	0,07	0,07	-3,66
16	16	19	2	,52*	,77*	,78*	-0,06	-0,08	-0,08	0,38	0,56	0,57	0,07	0,1	0,1	4,78
17	17	20	2	,54*	,81*	,82*	-0,06	-0,09	-0,09	0,4	0,59	0,6	0,07	0,11	0,11	0,00
18	18	21	2	,52*	,77*	,78*	-0,06	-0,08	-0,08	0,38	0,56	0,57	0,07	0,1	0,1	-4,78
19	19	22	2	,56*	,83*	,85*	-0,06	-0,09	-0,1	0,4	0,59	0,6	0,08	0,12	0,12	6,01
20	20	23	2	,59*	,87*	,89*	-0,07	-0,1	-0,1	0,42	0,62	0,64	0,08	0,12	0,12	0,00
21	21	24	2	,56*	,83*	,85*	-0,06	-0,09	-0,1	0,4	0,59	0,6	0,08	0,12	0,12	-6,01
22	22	25	2	,60*	,88*	,91*	-0,07	-0,11	-0,11	0,41	0,61	0,63	0,09	0,13	0,13	7,33
23	23	26	2	,63*	,93*	,95*	-0,07	-0,11	-0,11	0,43	0,64	0,66	0,09	0,14	0,14	0,00
24	24	27	2	,60*	,88*	,91*	-0,07	-0,11	-0,11	0,41	0,61	0,63	0,09	0,13	0,13	-7,33
25	25	28	2	,62*	,92*	,95*	-0,08	-0,11	-0,12	0,42	0,62	0,65	0,1	0,14	0,14	8,72
26	26	29	2	,65*	,97*	,99*	-0,08	-0,12	-0,12	0,45	0,66	0,68	0,1	0,15	0,15	0,00
27	27	30	2	,62*	,92*	,95*	-0,08	-0,11	-0,12	0,42	0,62	0,65	0,1	0,14	0,14	-8,72
28	28	31	2	,63*	,93*	,97*	-0,08	-0,12	-0,12	0,43	0,63	0,65	0,1	0,15	0,15	10,16
29	29	32	2	,67*	,98*	1,01*	-0,08	-0,12	-0,13	0,45	0,66	0,68	0,11	0,16	0,16	0,00
30	30	33	2	,63*	,93*	,97*	-0,08	-0,12	-0,12	0,43	0,63	0,65	0,1	0,15	0,15	-10,16
31	31	34	2	,63*	,92*	,96*	-0,08	-0,12	-0,12	0,42	0,61	0,64	0,1	0,15	0,15	11,60
32	32	35	2	,66*	,97*	1,01*	-0,08	-0,12	-0,13	0,44	0,64	0,67	0,11	0,16	0,16	0,00
33	33	36	2	,63*	,92*	,96*	-0,08	-0,12	-0,12	0,42	0,61	0,64	0,1	0,15	0,15	-11,60
34	34	37	2	,60*	,87*	,92*	-0,08	-0,11	-0,12	0,39	0,58	0,61	0,1	0,15	0,15	13,00
35	35	38	2	,63*	,92*	,96*	-0,08	-0,12	-0,12	0,41	0,61	0,64	0,1	0,15	0,16	0,00
36	36	39	2	,60*	,87*	,92*	-0,08	-0,11	-0,12	0,39	0,58	0,61	0,1	0,15	0,15	-13,00
37	37	40	2	,54*	,79*	,84*	-0,07	-0,1	-0,11	0,36	0,52	0,55	0,09	0,13	0,14	14,30
38	38	41	2	,57*	,83*	,88*	-0,07	-0,11	-0,11	0,37	0,54	0,58	0,1	0,14	0,15	0,00
39	39	42	2	,54*	,79*	,84*	-0,07	-0,1	-0,11	0,36	0,52	0,55	0,09	0,13	0,14	-14,30
40	40	43	2	,43*	,61*	,67*	-0,06	-0,08	-0,09	0,28	0,4	0,44	0,07	0,1	0,11	15,41
41	41	44	2	,45*	,65*	,70*	-0,06	-0,08	-0,09	0,3	0,42	0,46	0,07	0,11	0,12	0,00
42	42	45	2	,43*	,61*	,67*	-0,06	-0,08	-0,09	0,28	0,4	0,44	0,07	0,1	0,11	-15,41
43	43	46	2	,25*	,35*	,41*	-0,03	-0,05	-0,05	0,17	0,23	0,27	0,04	0,06	0,07	16,19
44	44	47	2	,27*	,37*	,43*	-0,03	-0,05	-0,05	0,18	0,25	0,29	0,04	0,06	0,07	0,00
45	45	48	2	,25*	,35*	,41*	-0,03	-0,05	-0,05	0,17	0,23	0,27	0,04	0,06	0,07	-16,19
46	46	49	2	,12*	,14*	,21*	-0,01	-0,02	-0,02	0,08	0,1	0,14	0,02	0,02	0,03	16,61
47	47	50	2	,12*	,15*	,21*	-0,01	-0,02	-0,03	0,08	0,1	0,14	0,02	0,03	0,03	0,00
48	48	51	2	,12*	,14*	,21*	-0,01	-0,02	-0,02	0,08	0,1	0,14	0,02	0,02	0,03	-16,61
49	1	2	17	-,34*	-,44*	-,23*	0,02	0,02	0,01	-0,3	-0,4	-0,21	-0,01	-0,02	-0,01	
50	4	5	17	-,70*	-,92*	-,48*	0,04	0,05	0,03	-0,62	-0,82	-0,43	-0,03	-0,04	-0,02	
51	7	8	17	-,78*	-1,02*	-,53*	0,04	0,06	0,03	-0,68	-0,9	-0,47	-0,04	-0,05	-0,03	
52	10	11	17	-,86*	-1,13*	-,59*	0,05	0,07	0,04	-0,76	-1	-0,52	-0,04	-0,05	-0,02	
53	13	14	17	-,98*	-1,29*	-,68*	0,08	0,1	0,05	-0,81	-1,07	-0,56	-0,07	-0,09	-0,05	
54	16	17	17	-1,12*	-1,47*	-,77*	0,11	0,14	0,08	-0,84	-1,11	-0,58	-0,13	-0,17	-0,09	
55	19	20	17	-1,23*	-1,62*	-,85*	0,14	0,18	0,09	-0,89	-1,16	-0,61	-0,17	-0,22	-0,11	
56	22	23	17	-1,32*	-1,73*	-,91*	0,15	0,2	0,11	-0,93	-1,22	-0,64	-0,19	-0,25	-0,13	
57	25	26	17	-1,39*	-1,83*	-,96*	0,17	0,22	0,12	-0,96	-1,26	-0,66	-0,21	-0,28	-0,14	
58	28	29	17	-1,43*	-1,88*	-,99*	0,18	0,23	0,12	-0,97	-1,27	-0,67	-0,22	-0,29	-0,15	
59	31	32	17	-1,44*	-1,89*	-,99*	0,18	0,24	0,13	-0,96	-1,26	-0,66	-0,23	-0,3	-0,16	
60	34	35	17	-1,40*	-1,84*	-,96*	0,18	0,24	0,12	-0,93	-1,22	-0,64	-0,23	-0,3	-0,16	
61	37	38	17	-1,30*	-1,71*	-,90*	0,17	0,22	0,12	-0,86	-1,13	-0,59	-0,22	-0,28	-0,15	
62	40	41	17	-1,11*	-1,45*	-,76*	0,14	0,19	0,1	-0,73	-0,96	-0,5	-0,18	-0,24	-0,13	
63	43	44	17	-,78*	-1,02*	-,54*	0,1	0,13	0,07	-0,51	-0,67	-0,35	-0,13	-0,17	-0,09	
64	46	47	17	-,42*	-,56*	-,29*	0,05	0,07	0,04	-0,28	-0,37	-0,19	-0,07	-0,09	-0,05	
65	2	3	17	-,34*	-,23*	-,44*	0,02	0,01	0,02	-0,3	-0,21	-0,4	-0,01	-0,01	-0,02	
66	5	6	17	-,70*	-,48*	-,92*	0,04	0,03	0,05	-0,62	-0,43	-0,82	-0,03	-0,02	-0,04	
67	8	9	17	-,78*	-,53*	-1,02*	0,04	0,03	0,06	-0,68	-0,47	-0,9	-0,04	-0,03	-0,05	
68	11	12	17	-,86*	-,59*	-1,13*	0,05	0,04	0,07	-0,76	-0,52	-1	-0,04	-0,02	-0,05	
69	14	15	17	-,98*	-,68*	-1,29*	0,08	0,05	0,1	-0,81	-0,56	-1,07	-0,07	-0,05	-0,09	
70	17	18	17	-1,12*	-,77*	-1,47*	0,11	0,08	0,14	-0,84	-0,58	-1,11	-0,13	-0,09	-0,17	
71	20	21	17	-1,23*	-,85*	-1,62*	0,14	0,09	0,18	-0,89	-0,61	-1,16	-0,17	-0,11	-0,22	

72	23	24	17	-1,32*	-,91*	-1,73*	0,15	0,11	0,2	-0,93	-0,64	-1,22	-0,19	-0,13	-0,25	
73	26	27	17	-1,39*	-,96*	-1,83*	0,17	0,12	0,22	-0,96	-0,66	-1,26	-0,21	-0,14	-0,28	
74	29	30	17	-1,43*	-,99*	-1,88*	0,18	0,12	0,23	-0,97	-0,67	-1,27	-0,22	-0,15	-0,29	
75	32	33	17	-1,44*	-,99*	-1,89*	0,18	0,13	0,24	-0,96	-0,66	-1,26	-0,23	-0,16	-0,3	
76	35	36	17	-1,40*	-,96*	-1,84*	0,18	0,12	0,24	-0,93	-0,64	-1,22	-0,23	-0,16	-0,3	
77	38	39	17	-1,30*	-,90*	-1,71*	0,17	0,12	0,22	-0,86	-0,59	-1,13	-0,22	-0,15	-0,28	
78	41	42	17	-1,11*	-,76*	-1,45*	0,14	0,1	0,19	-0,73	-0,5	-0,96	-0,18	-0,13	-0,24	
79	44	45	17	-,78*	-,54*	-1,02*	0,1	0,07	0,13	-0,51	-0,35	-0,67	-0,13	-0,09	-0,17	
80	47	48	17	-,42*	-,29*	-,56*	0,05	0,04	0,07	-0,28	-0,19	-0,37	-0,07	-0,05	-0,09	
7	12			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	8	1	2,25	3,42	3,33	0,18	0,28	0,27	2,68*	4,07*	3,96*	-0,19	-0,28	-0,27	1,79
2	2	9	4	1	1,51	1,5	0,08	0,12	0,12	1,19*	1,78*	1,78*	-0,08	-0,12	-0,12	1,03
3	3	10	5	3,85	8,61	2,94	0,27	0,7	0,11	4,40*	10,21*	2,97*	-0,2	-0,7	0,08	-1,82
4	4	11	6	2,4	4,16	3,06	0,23	0,4	0,29	2,96*	5,13*	3,76*	-0,25	-0,44	-0,32	0,00
5	5	12	5	3,85	8,61	2,94	0,27	0,7	0,11	4,39*	10,21*	2,97*	-0,2	-0,7	0,08	1,82
6	6	13	4	1	1,51	1,5	0,08	0,12	0,12	1,19*	1,78*	1,78*	-0,08	-0,12	-0,12	-1,03
7	7	14	1	2,25	3,42	3,33	0,18	0,28	0,27	2,68*	4,07*	3,96*	-0,19	-0,28	-0,27	-1,79
8	8	15	1	2,25	3,37	3,37	0,19	0,28	0,28	2,69*	4,04*	4,04*	-0,2	-0,29	-0,3	5,67
9	9	16	4	1,04	1,56	1,56	0,09	0,13	0,13	1,24*	1,86*	1,87*	-0,09	-0,13	-0,13	0,45
10	10	17	5	3,11	6,92	2,41	0,36	0,71	0,38	4,09*	8,80*	3,47*	-0,49	-0,92	-0,55	-3,92
11	11	18	6	1,6	2,32	2,48	0,16	0,23	0,25	1,99*	2,88*	3,08*	-0,18	-0,26	-0,27	0,00
12	12	19	5	3,11	6,92	2,41	0,36	0,71	0,38	4,09*	8,80*	3,47*	-0,49	-0,92	-0,55	3,92
13	13	20	4	1,04	1,56	1,56	0,09	0,13	0,13	1,24*	1,86*	1,87*	-0,09	-0,13	-0,13	-0,45
14	14	21	1	2,25	3,37	3,37	0,19	0,28	0,28	2,69*	4,04*	4,04*	-0,2	-0,29	-0,3	-5,67
15	15	22	1	2,36	3,53	3,54	0,19	0,29	0,29	2,81*	4,21*	4,22*	-0,2	-0,29	-0,3	9,63
16	16	23	4	1,1	1,64	1,65	0,09	0,13	0,13	1,30*	1,95*	1,96*	-0,09	-0,13	-0,13	0,13
17	17	24	5	3,67	8,02	2,99	0,2	0,47	0,14	4,25*	8,93*	3,82*	-0,3	-0,32	-0,59	-6,37
18	18	25	6	1,81	2,77	2,66	0,17	0,26	0,26	2,23*	3,40*	3,29*	-0,19	-0,29	-0,29	0,00
19	19	26	5	3,67	8,02	2,99	0,2	0,47	0,14	4,25*	8,93*	3,82*	-0,3	-0,32	-0,59	6,37
20	20	27	4	1,1	1,64	1,65	0,09	0,13	0,13	1,30*	1,95*	1,96*	-0,09	-0,13	-0,13	-0,13
21	21	28	1	2,36	3,53	3,54	0,19	0,29	0,29	2,81*	4,21*	4,22*	-0,2	-0,29	-0,3	-9,63
22	22	29	1	2,48	3,7	3,72	0,21	0,31	0,31	2,95*	4,41*	4,43*	-0,2	-0,3	-0,3	13,73
23	23	30	4	1,16	1,73	1,74	0,1	0,14	0,15	1,37*	2,05*	2,07*	-0,09	-0,14	-0,14	-0,01
24	24	31	5	4,83*	8,21	6,27*	-0,11	0,75	-1,07	3,85	9,33*	2,22	0,74	-0,23	2,45	-9,13
25	25	32	6	1,83	2,75	2,73	0,17	0,26	0,24	2,21*	3,35*	3,28*	-0,16	-0,26	-0,23	0,00
26	26	33	5	4,83*	8,21	6,27*	-0,11	0,75	-1,07	3,85	9,33*	2,22	0,74	-0,23	2,45	9,13
27	27	34	4	1,16	1,73	1,74	0,1	0,14	0,15	1,37*	2,05*	2,07*	-0,09	-0,14	-0,14	0,01
28	28	35	1	2,48	3,7	3,72	0,21	0,31	0,31	2,95*	4,41*	4,43*	-0,2	-0,3	-0,3	-13,73
29	29	36	1	2,51	3,75	3,78	0,27	0,4	0,4	3,17*	4,74*	4,76*	-0,3	-0,46	-0,45	18,04
30	30	37	4	1,18	1,76	1,77	0,12	0,19	0,19	1,48*	2,21*	2,24*	-0,14	-0,21	-0,21	0,10
31	31	38	5	3,9	5,36	6,34*	0,56	2,15	-0,48	5,46*	11,93*	4,46	-0,8	-3,55	1,16	-12,30
32	32	39	6	1,8	2,7	2,7	0,2	0,32	0,29	2,30*	3,50*	3,40*	-0,23	-0,38	-0,32	0,00
33	33	40	5	3,9	5,36	6,34*	0,56	2,15	-0,48	5,46*	11,93*	4,46	-0,8	-3,55	1,16	12,30
34	34	41	4	1,18	1,76	1,77	0,12	0,19	0,19	1,48*	2,21*	2,24*	-0,14	-0,21	-0,21	-0,10
35	35	42	1	2,51	3,75	3,78	0,27	0,4	0,4	3,17*	4,74*	4,76*	-0,3	-0,46	-0,45	-18,04
36	36	43	1	2,55	3,81	3,85	0,31	0,47	0,47	3,35*	5,00*	5,04*	-0,38	-0,56	-0,57	22,57
37	37	44	4	1,2	1,79	1,81	0,15	0,22	0,22	1,58*	2,35*	2,38*	-0,18	-0,26	-0,27	0,49
38	38	45	5	4,02	5,48	6,57	0,69	1,85	0,23	5,94*	10,80*	7,03*	-0,98	-2,77	-0,16	-15,96
39	39	46	6	1,78	2,68	2,68	0,22	0,34	0,32	2,34*	3,53*	3,48*	-0,26	-0,41	-0,38	0,00
40	40	47	5	4,02	5,48	6,57	0,69	1,85	0,23	5,94*	10,80*	7,03*	-0,98	-2,77	-0,16	15,96
41	41	48	4	1,2	1,79	1,81	0,15	0,22	0,22	1,58*	2,35*	2,38*	-0,18	-0,26	-0,27	-0,49
42	42	49	1	2,55	3,81	3,85	0,31	0,47	0,47	3,35*	5,00*	5,04*	-0,38	-0,56	-0,57	-22,57
43	43	50	1	2,61	3,89	3,93	0,34	0,51	0,51	3,48*	5,19*	5,24*	-0,41	-0,62	-0,62	27,28
44	44	51	4	1,23	1,83	1,85	0,16	0,24	0,24	1,64*	2,45*	2,48*	-0,2	-0,29	-0,3	1,09
45	45	52	5	4,47	5,52	7,89	0,59	1,33	0,45	5,98*	9,05*	8,90*	-0,72	-1,74	-0,42	-20,00
46	46	53	6	1,77	2,65	2,66	0,22	0,34	0,33	2,33*	3,51*	3,49*	-0,27	-0,41	-0,39	0,00
47	47	54	5	4,47	5,52	7,89	0,59	1,33	0,45	5,98*	9,05*	8,90*	-0,72	-1,74	-0,42	20,00
48	48	55	4	1,23	1,83	1,85	0,16	0,24	0,24	1,64*	2,45*	2,48*	-0,2	-0,29	-0,3	-1,09
49	49	56	1	2,61	3,89	3,93	0,34	0,51	0,51	3,48*	5,19*	5,24*	-0,41	-0,62	-0,62	-27,28
50	50	57	1	2,63	3,92	3,97	0,36	0,54	0,55	3,56*	5,31*	5,37*	-0,45	-0,67	-0,67	32,11
51	51	58	4	1,24	1,85	1,88	0,17	0,26	0,26	1,69*	2,52*	2,55*	-0,21	-0,32	-0,32	1,87
52	52	59	5	4,56	4,42	9,27	0,66	1,23	0,76	6,27*	7,72*	11,09*	-0,82	-1,64	-0,82	-24,34
53	53	60	6	1,73	2,57	2,62	0,23	0,35	0,34	2,31*	3,45*	3,48*	-0,28	-0,42	-0,41	0,00
54	54	61	5	4,56	4,42	9,27	0,66	1,23	0,76	6,27*	7,72*	11,09*	-0,82	-1,64	-0,82	24,34
55	55	62	4	1,24	1,85	1,88	0,17	0,26	0,26	1,69*	2,52*	2,55*	-0,21	-0,32	-0,32	-1,87
56	56	63	1	2,63	3,92	3,97	0,36	0,54	0,55	3,56*	5,31*	5,37*	-0,45	-0,67	-0,67	-32,11
57	57	64	1	2,62	3,89	3,95	0,38	0,57	0,57	3,59*	5,35*	5,42*	-0,47	-0,7	-0,71	36,99
58	58	65	4	1,24	1,85	1,87	0,18	0,27	0,27	1,71*	2,54*	2,57*	-0,22	-0,33	-0,34	2,82
59	59	66	5	4,63	3,11	10,79	0,7	1,01	1,1	6,46*	5,86*	13,51*	-0,88	-1,37	-1,26	-28,92
60	60	67	6	1,67	2,46	2,54	0,23	0,34	0,34	2,25*	3,34*	3,41*	-0,28	-0,42	-0,42	0,00
61	61	68	5	4,63	3,11	10,79	0,7	1,01	1,1	6,46*	5,86*	13,51*	-0,88	-1,37	-1,26	28,92
62	62	69	4	1,24	1,85	1,87	0,18	0,27	0,27	1,71*	2,54*	2,57*	-0,22	-0,33	-0,34	-2,82
63	63	70	1	2,62	3,89	3,95	0,38	0,57	0,57	3,59*	5,35*	5,42*	-0,47	-0,7	-0,71	-36,99
64	64	71	1	2,56	3,8	3,87	0,38	0,57	0,58	3,55*	5,28*	5,37*	-0,48	-0,71	-0,72	41,83
65	65	72	4	1,22	1,81	1,84	0,18	0,27	0,28	1,69*	2,52*	2,55*	-0,23	-0,34	-0,34	3,93
66	66	73	5	4,65	1,48	12,48	0,73	0,73	1,48	6,56*	3,48*	16,19*	-0,92	-1,01	-1,74	-33,67
67	67	74	6	1,58	2,32	2,43	0,22	0,33	0,34	2,16*	3,17*	3,30*	-0,27	-0,41	-0,42	0,00
68	68	75	5	4,65	1,48	12,48	0,73	0,73	1,48	6,56*	3,48*	16,19*	-0,92	-1,01	-1,74	33,67
69	69	76	4	1,22	1,81	1,84	0,18	0,27	0,28	1,69*	2,52*	2,55*	-0,23	-0,34	-0,34	-3,93
70	70	77	1	2,56	3,8	3,87	0,38	0,57	0,58	3,55*	5,28*	5,37*	-0,48	-0,71	-0,72	-41,83
71	71	78	1	2,44	3,63	3,71	0,38	0,56	0,57	3,42*	5,09*	5,18*	-0,47	-0,7	-0,71	46,52

72	72	79	4	1,17	1,74	1,76	0,18	0,27	0,27	1,64*	2,44*	2,47*	-0,23	-0,34	-0,34	5,19
73	73	80	5	4,6	-0,54	14,34	0,75	0,36	1,88	6,54*	0,51	19,11*	-0,94	-,55*	-2,26	-38,48
74	74	81	6	1,45	2,1	2,23	0,21	0,31	0,32	1,99*	2,90*	3,06*	-0,26	-0,38	-0,4	0,00
75	75	82	5	4,6	-0,54	14,34	0,75	0,36	1,88	6,54*	0,51	19,11*	-0,94	-,55*	-2,26	38,48
76	76	83	4	1,17	1,74	1,76	0,18	0,27	0,27	1,64*	2,44*	2,47*	-0,23	-0,34	-0,34	-5,19
77	77	84	1	2,44	3,63	3,71	0,38	0,56	0,57	3,42*	5,09*	5,18*	-0,47	-0,7	-0,71	-46,52
78	78	85	1	2,27	3,35	3,44	0,36	0,53	0,54	3,19*	4,73*	4,85*	-0,45	-0,67	-0,68	50,93
79	79	86	4	1,08	1,61	1,64	0,17	0,26	0,26	1,53*	2,28*	2,31*	-0,22	-0,32	-0,33	6,57
80	80	87	5	4,76	-3	17,27	0,79	-0,09	2,48	6,83*	-3,13*	23,61*	-1	0,02	-3,02	-43,23
81	81	88	6	1,38	1,91	2,22	0,21	0,29	0,33	1,91*	2,65*	3,07*	-0,26	-0,36	-0,41	0,00
82	82	89	5	4,76	-3	17,27	0,79	-0,09	2,48	6,82*	-3,13*	23,61*	-1	0,02	-3,02	43,23
83	83	90	4	1,08	1,61	1,64	0,17	0,26	0,26	1,53*	2,28*	2,31*	-0,22	-0,32	-0,33	-6,57
84	84	91	1	2,27	3,35	3,44	0,36	0,53	0,54	3,19*	4,73*	4,85*	-0,45	-0,67	-0,68	-50,93
85	85	92	1	1,92	2,87	2,88	0,31	0,46	0,46	2,71*	4,07*	4,07*	-0,39	-0,58	-0,58	54,87
86	86	93	4	0,96	1,43	1,46	0,15	0,23	0,23	1,37*	2,03*	2,06*	-0,19	-0,29	-0,29	8,01
87	87	94	5	-1,43	-7,02	2,74	-0,11	-0,83	0,51	-1,72*	-9,07*	3,90*	0,15	0,95	-0,5	-47,72
88	88	95	6	0,75	1,28	0,98	0,12	0,2	0,15	1,05*	1,78*	1,37*	-0,14	-0,25	-0,19	0,00
89	89	96	5	-1,43	-7,02	2,74	-0,11	-0,83	0,51	-1,72*	-9,07*	3,90*	0,15	0,95	-0,5	47,72
90	90	97	4	0,96	1,43	1,46	0,15	0,23	0,23	1,37*	2,03*	2,06*	-0,19	-0,29	-0,29	-8,01
91	91	98	1	1,92	2,87	2,88	0,31	0,46	0,46	2,71*	4,07*	4,07*	-0,39	-0,58	-0,58	-54,87
92	92	99	1	1,46	2,1	2,27	0,23	0,34	0,36	2,06*	2,98*	3,21*	-0,29	-0,43	-0,45	60,80
93	93	100	4	0,78	1,15	1,18	0,12	0,18	0,19	1,10*	1,63*	1,66*	-0,16	-0,23	-0,24	7,96
94	94	101	5	-8,94	-31,41	4,59	-1,27	-4,74	0,94	-12,28*	-43,72*	6,89*	1,63	5,95	-1,06	-52,71
95	95	102	6	0,21	-0,01	0,66	0,04	0	0,11	,30*	-,02*	,93*	-0,04	0	-0,13	0,00
96	96	103	5	-8,94	-31,41	4,59	-1,27	-4,74	0,94	-12,28*	-43,72*	6,89*	1,63	5,95	-1,06	52,71
97	97	104	4	0,78	1,15	1,18	0,12	0,18	0,19	1,10*	1,63*	1,66*	-0,16	-0,23	-0,24	-7,96
98	98	105	1	1,46	2,1	2,27	0,23	0,34	0,36	2,06*	2,98*	3,21*	-0,29	-0,43	-0,45	-60,80
99	92	106	1	2,64	3,9	4,02	0,41	0,61	0,63	3,72*	5,49*	5,66*	-0,52	-0,77	-0,8	54,87
100	93	107	4	1,25	1,85	1,89	0,2	0,29	0,3	1,76*	2,62*	2,67*	-0,25	-0,37	-0,38	8,01
101	94	108	5	17,43	39,5	12,8	2,65	5,95	2	24,39*	55,13*	18,03*	-3,39	-7,62	-2,54	-47,72
102	95	109	6	1,96	2,62	3,25	0,3	0,4	0,49	2,73*	3,65*	4,53*	-0,37	-0,5	-0,62	0,00
103	96	110	5	17,43	39,5	12,8	2,65	5,95	2	24,39*	55,13*	18,03*	-3,39	-7,62	-2,54	47,72
104	97	111	4	1,25	1,85	1,89	0,2	0,29	0,3	1,76*	2,62*	2,67*	-0,25	-0,37	-0,38	-8,01
105	98	112	1	2,64	3,9	4,02	0,41	0,61	0,63	3,72*	5,49*	5,66*	-0,52	-0,77	-0,8	-54,87
106	99	113	1	1,53	2,19	2,39	0,23	0,33	0,36	2,13*	3,06*	3,34*	-0,29	-0,42	-0,46	63,28
107	100	114	4	0,67	1,01	0,99	0,1	0,15	0,15	,94*	1,42*	1,39*	-0,13	-0,2	-0,19	10,32
108	101	115	5	34,34	3,98	99,04	5,07	0,39	14,83	47,68*	5,15*	137,88*	-6,51	-0,63	-18,9	-56,96
109	102	116	6	1,48	1,69	2,75	0,22	0,25	0,41	2,05*	2,34*	3,82*	-0,28	-0,32	-0,52	0,00
110	103	117	5	34,34	3,98	99,04	5,07	0,39	14,83	47,68*	5,15*	137,88*	-6,51	-0,63	-18,9	56,96
111	104	118	4	0,67	1,01	0,99	0,1	0,15	0,15	,94*	1,42*	1,39*	-0,13	-0,2	-0,19	-10,32
112	105	119	1	1,53	2,19	2,39	0,23	0,33	0,36	2,13*	3,06*	3,34*	-0,29	-0,42	-0,46	-63,28
113	1	2	17	-1,48	-2,93	-0,43	-0,13	-0,24	-0,06	-1,79*	-3,47*	-,58*	0,13	0,24	0,07	
114	8	9	17	-3,24	-5,63	-1,71	-0,28	-0,47	-0,16	-3,88*	-6,71*	-2,09*	0,29	0,47	0,17	
115	15	16	17	-3,29	-5,81	-1,65	-0,28	-0,48	-0,16	-3,96*	-6,93*	-2,04*	0,29	0,49	0,18	
116	22	23	17	-3,41	-6,11	-1,61	-0,3	-0,51	-0,17	-4,10*	-7,26*	-2,04*	0,31	0,5	0,2	
117	29	30	17	-3,49	-6,31	-1,59	-0,34	-0,6	-0,18	-4,31*	-7,73*	-2,03*	0,37	0,63	0,2	
118	36	37	17	-3,53	-6,41	-1,59	-0,4	-0,74	-0,18	-4,53*	-8,25*	-2,03*	0,47	0,86	0,2	
119	43	44	17	-3,58	-6,54	-1,57	-0,45	-0,83	-0,18	-4,71*	-8,66*	-2,02*	0,54	1	0,21	
120	50	51	17	-3,61	-6,65	-1,53	-0,48	-0,9	-0,19	-4,83*	-8,94*	-2,01*	0,58	1,09	0,23	
121	57	58	17	-3,59	-6,67	-1,47	-0,5	-0,95	-0,19	-4,88*	-9,10*	-1,96*	0,62	1,16	0,23	
122	64	65	17	-3,52	-6,58	-1,39	-0,51	-0,97	-0,19	-4,84*	-9,09*	-1,87*	0,63	1,21	0,23	
123	71	72	17	-3,38	-6,37	-1,28	-0,51	-0,97	-0,18	-4,69*	-8,89*	-1,74*	0,63	1,21	0,22	
124	78	79	17	-3,15	-6,01	-1,14	-0,49	-0,94	-0,16	-4,41*	-8,45*	-1,55*	0,61	1,18	0,2	
125	85	86	17	-2,8	-5,38	-0,97	-0,44	-0,86	-0,14	-3,95*	-7,61*	-1,34*	0,55	1,08	0,17	
126	92	93	17	-4,2	-7,48	-2,05	-0,66	-1,18	-0,32	-5,93*	-10,56*	-2,87*	0,84	1,5	0,4	
127	99	100	17	-1,77	-3,87	-0,13	-0,27	-0,6	-0,02	-2,48*	-5,44*	-,18*	0,35	0,76	0,02	
128	106	107	17	-1,16	-3,63	1	-0,18	-0,57	0,16	-1,63*	-5,12*	1,42*	0,23	0,72	-0,21	
129	2	3	18	-2,44	-1,07	-3,26	-0,17	-0,06	-0,24	-2,82*	-1,21*	-3,78*	0,15	0,05	0,22	
130	9	10	18	-2,84	-1,35	-3,68	-0,2	-0,09	-0,27	-3,30*	-1,55*	-4,31*	0,2	0,08	0,27	
131	16	17	18	-3,14	-1,55	-4,02	-0,22	-0,1	-0,29	-3,64*	-1,77*	-4,69*	0,21	0,09	0,29	
132	23	24	18	-3,48	-1,77	-4,4	-0,23	-0,11	-0,31	-3,97*	-1,97*	-5,06*	0,19	0,07	0,26	
133	30	31	18	-3,69	-1,9	-4,65	-0,32	-0,16	-0,41	-4,42*	-2,25*	-5,58*	0,31	0,14	0,4	
134	37	38	18	-3,81	-1,98	-4,78	-0,44	-0,23	-0,56	-4,92*	-2,56*	-6,17*	0,53	0,28	0,66	
135	44	45	18	-3,97	-2,08	-4,95	-0,52	-0,28	-0,65	-5,31*	-2,80*	-6,62*	0,65	0,35	0,8	
136	51	52	18	-4,12	-2,18	-5,12	-0,58	-0,31	-0,71	-5,61*	-2,99*	-6,96*	0,72	0,39	0,88	
137	58	59	18	-4,22	-2,25	-5,22	-0,62	-0,34	-0,77	-5,83*	-3,13*	-7,20*	0,78	0,42	0,95	
138	65	66	18	-4,25	-2,29	-5,25	-0,65	-0,36	-0,8	-5,95*	-3,23*	-7,32*	0,82	0,45	1	
139	72	73	18	-4,21	-2,29	-5,18	-0,67	-0,37	-0,82	-5,95*	-3,26*	-7,29*	0,84	0,46	1,02	
140	79	80	18	-4,07	-2,24	-4,98	-0,66	-0,37	-0,8	-5,79*	-3,20*	-7,07*	0,83	0,47	1,01	
141	86	87	18	-3,77	-2,1	-4,59	-0,62	-0,35	-0,75	-5,38*	-3,01*	-6,54*	0,78	0,44	0,95	
142	93	94	18	-4,14	-2,42	-4,92	-0,67	-0,39	-0,79	-5,88*	-3,44*	-6,98*	0,85	0,5	1	

155	73	74	18	-0,83	-2,73	-2,27	-0,12	-0,39	-0,33	-1,13*	-3,73*	-3,10*	0,15	0,48	0,4	
156	80	81	18	-0,76	-2,48	-2,07	-0,11	-0,37	-0,31	-1,04*	-3,43*	-2,86*	0,14	0,45	0,38	
157	87	88	18	-0,64	-2,13	-1,75	-0,1	-0,32	-0,26	-,89*	-2,95*	-2,43*	0,12	0,4	0,33	
158	94	95	18	-0,64	-2,06	-1,79	-0,1	-0,31	-0,27	-,89*	-2,87*	-2,50*	0,12	0,39	0,34	
159	101	102	18	-0,43	-1,4	-1,17	-0,06	-0,21	-0,18	-,60*	-1,96*	-1,63*	0,08	0,27	0,22	
160	108	109	18	-0,63	-2,15	-1,63	-0,09	-0,33	-0,25	-,87*	-3,00*	-2,27*	0,12	0,41	0,31	
161	4	5	18	-0,81	-2,08	-2,79	-0,08	-0,2	-0,27	-,99*	-2,56*	-3,44*	0,08	0,22	0,29	
162	11	12	18	-0,97	-2,69	-3,18	-0,09	-0,26	-0,31	-1,20*	-3,32*	-3,93*	0,1	0,29	0,34	
163	18	19	18	-0,96	-2,63	-3,18	-0,09	-0,25	-0,31	-1,19*	-3,24*	-3,92*	0,1	0,28	0,34	
164	25	26	18	-0,99	-2,7	-3,26	-0,09	-0,26	-0,31	-1,21*	-3,32*	-4,00*	0,1	0,28	0,33	
165	32	33	18	-0,99	-2,71	-3,27	-0,1	-0,28	-0,34	-1,24*	-3,39*	-4,08*	0,11	0,31	0,37	
166	39	40	18	-0,98	-2,69	-3,24	-0,11	-0,31	-0,37	-1,27*	-3,47*	-4,18*	0,13	0,36	0,44	
167	46	47	18	-0,97	-2,66	-3,21	-0,12	-0,33	-0,4	-1,28*	-3,49*	-4,21*	0,14	0,39	0,47	
168	53	54	18	-0,96	-2,62	-3,15	-0,12	-0,34	-0,41	-1,27*	-3,47*	-4,18*	0,15	0,41	0,49	
169	60	61	18	-0,93	-2,54	-3,06	-0,12	-0,34	-0,41	-1,24*	-3,41*	-4,10*	0,15	0,41	0,5	
170	67	68	18	-0,89	-2,43	-2,92	-0,12	-0,34	-0,41	-1,20*	-3,29*	-3,96*	0,15	0,41	0,5	
171	74	75	18	-0,83	-2,27	-2,73	-0,12	-0,33	-0,39	-1,13*	-3,10*	-3,73*	0,15	0,4	0,48	
172	81	82	18	-0,76	-2,07	-2,48	-0,11	-0,31	-0,37	-1,04*	-2,86*	-3,43*	0,14	0,38	0,45	
173	88	89	18	-0,64	-1,75	-2,13	-0,1	-0,26	-0,32	-,89*	-2,43*	-2,95*	0,12	0,33	0,4	
174	95	96	18	-0,64	-1,79	-2,06	-0,1	-0,27	-0,31	-,89*	-2,50*	-2,87*	0,12	0,34	0,39	
175	102	103	18	-0,43	-1,17	-1,4	-0,06	-0,18	-0,21	-,60*	-1,63*	-1,96*	0,08	0,22	0,27	
176	109	110	18	-0,63	-1,63	-2,15	-0,09	-0,25	-0,33	-,87*	-2,27*	-3,00*	0,12	0,31	0,41	
177	5	6	18	-2,44	-3,26	-1,07	-0,17	-0,24	-0,06	-2,82*	-3,78*	-1,21*	0,15	0,22	0,05	
178	12	13	18	-2,84	-3,68	-1,35	-0,2	-0,27	-0,09	-3,30*	-4,31*	-1,55*	0,2	0,27	0,08	
179	19	20	18	-3,14	-4,02	-1,55	-0,22	-0,29	-0,1	-3,64*	-4,69*	-1,77*	0,21	0,29	0,09	
180	26	27	18	-3,48	-4,4	-1,77	-0,23	-0,31	-0,11	-3,97*	-5,06*	-1,97*	0,19	0,26	0,07	
181	33	34	18	-3,69	-4,65	-1,9	-0,32	-0,41	-0,16	-4,42*	-5,58*	-2,25*	0,31	0,4	0,14	
182	40	41	18	-3,81	-4,78	-1,98	-0,44	-0,56	-0,23	-4,92*	-6,17*	-2,56*	0,53	0,66	0,28	
183	47	48	18	-3,97	-4,95	-2,08	-0,52	-0,65	-0,28	-5,31*	-6,62*	-2,80*	0,65	0,8	0,35	
184	54	55	18	-4,12	-5,12	-2,18	-0,58	-0,71	-0,31	-5,61*	-6,96*	-2,99*	0,72	0,88	0,39	
185	61	62	18	-4,22	-5,22	-2,25	-0,62	-0,77	-0,34	-5,83*	-7,20*	-3,13*	0,78	0,95	0,42	
186	68	69	18	-4,25	-5,25	-2,29	-0,65	-0,8	-0,36	-5,95*	-7,32*	-3,23*	0,82	1	0,45	
187	75	76	18	-4,21	-5,18	-2,29	-0,67	-0,82	-0,37	-5,95*	-7,29*	-3,26*	0,84	1,02	0,46	
188	82	83	18	-4,07	-4,98	-2,24	-0,66	-0,8	-0,37	-5,79*	-7,07*	-3,20*	0,83	1,01	0,47	
189	89	90	18	-3,77	-4,59	-2,1	-0,62	-0,75	-0,35	-5,38*	-6,54*	-3,01*	0,78	0,95	0,44	
190	96	97	18	-4,14	-4,92	-2,42	-0,67	-0,79	-0,39	-5,88*	-6,98*	-3,44*	0,85	1	0,5	
191	103	104	18	-3,44	-4,04	-2,06	-0,54	-0,63	-0,32	-4,84*	-5,69*	-2,90*	0,68	0,8	0,41	
192	110	111	18	-5,05	-6,06	-2,89	-0,8	-0,95	-0,46	-7,13*	-8,55*	-4,09*	1,01	1,21	0,58	
193	6	7	17	-1,48	-0,43	-2,93	-0,13	-0,06	-0,24	-1,79*	-,58*	-3,47*	0,13	0,07	0,24	
194	13	14	17	-3,24	-1,71	-5,63	-0,28	-0,16	-0,47	-3,88*	-2,09*	-6,71*	0,29	0,17	0,47	
195	20	21	17	-3,29	-1,65	-5,81	-0,28	-0,16	-0,48	-3,96*	-2,04*	-6,93*	0,29	0,18	0,49	
196	27	28	17	-3,41	-1,61	-6,11	-0,3	-0,17	-0,51	-4,10*	-2,04*	-7,26*	0,31	0,2	0,5	
197	34	35	17	-3,49	-1,59	-6,31	-0,34	-0,18	-0,6	-4,31*	-2,03*	-7,73*	0,37	0,2	0,63	
198	41	42	17	-3,53	-1,59	-6,41	-0,4	-0,18	-0,74	-4,53*	-2,03*	-8,25*	0,47	0,2	0,86	
199	48	49	17	-3,58	-1,57	-6,54	-0,45	-0,18	-0,83	-4,71*	-2,02*	-8,66*	0,54	0,21	1	
200	55	56	17	-3,61	-1,53	-6,65	-0,48	-0,19	-0,9	-4,83*	-2,01*	-8,94*	0,58	0,23	1,09	
201	62	63	17	-3,59	-1,47	-6,67	-0,5	-0,19	-0,95	-4,88*	-1,96*	-9,10*	0,62	0,23	1,16	
202	69	70	17	-3,52	-1,39	-6,58	-0,51	-0,19	-0,97	-4,84*	-1,87*	-9,09*	0,63	0,23	1,21	
203	76	77	17	-3,38	-1,28	-6,37	-0,51	-0,18	-0,97	-4,69*	-1,74*	-8,89*	0,63	0,22	1,21	
204	83	84	17	-3,15	-1,14	-6,01	-0,49	-0,16	-0,94	-4,41*	-1,55*	-8,45*	0,61	0,2	1,18	
205	90	91	17	-2,8	-0,97	-5,38	-0,44	-0,14	-0,86	-3,95*	-1,34*	-7,61*	0,55	0,17	1,08	
206	97	98	17	-4,2	-2,05	-7,48	-0,66	-0,32	-1,18	-5,93*	-2,87*	-10,56*	0,84	0,4	1,5	
207	104	105	17	-1,77	-0,13	-3,87	-0,27	-0,02	-0,6	-2,48*	-,18*	-5,44*	0,35	0,02	0,76	
208	111	112	17	-1,16	1	-3,63	-0,18	0,16	-0,57	-1,63*	1,42*	-5,12*	0,23	-0,21	0,72	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	3			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	8	1	2,68*	4,07*	3,96*	-0,18	-0,28	-0,27	2,25	3,42	3,33	0,19	0,28	0,27	1,79
2	2	9	4	1,19*	1,78*	1,78*	-0,08	-0,12	-0,12	1	1,51	1,5	0,08	0,12	0,12	1,03
3	3	10	5	4,40*	10,22*	2,98*	-0,27	-0,7	-0,11	3,85	8,61	2,96	0,2	0,7	-0,09	-1,82
4	4	11	6	2,96*	5,12*	3,76*	-0,23	-0,4	-0,29	2,4	4,16	3,05	0,25	0,44	0,32	0,00
5	5	12	5	4,40*	10,22*	2,98*	-0,27	-0,7	-0,11	3,85	8,61	2,96	0,2	0,7	-0,09	1,82
6	6	13	4	1,19*	1,78*	1,78*	-0,08	-0,12	-0,12	1	1,51	1,5	0,08	0,12	0,12	-1,03
7	7	14	1	2,68*	4,07*	3,96*	-0,18	-0,28	-0,27	2,25	3,42	3,33	0,19	0,28	0,27	-1,79
8	8	15	1	2,69*	4,04*	4,04*	-0,19	-0,28	-0,28	2,25	3,37	3,37	0,2	0,29	0,3	5,67
9	9	16	4	1,24*	1,86*	1,87*	-0,09	-0,13	-0,13	1,04	1,56	1,56	0,09	0,13	0,13	0,45
10	10	17	5	4,09*	8,79*	3,49*	-0,36	-0,71	-0,38	3,11	6,91	2,42	0,49	0,92	0,55	-3,92
11	11	18	6	1,99*	2,88*	3,08*	-0,16	-0,23	-0,25	1,6	2,32	2,48	0,18	0,26	0,27	0,00
12	12	19	5	4,09*	8,79*	3,49*	-0,36	-0,71	-0,38	3,11	6,91	2,42	0,49	0,92	0,55	3,92
13	13	20	4	1,24*	1,86*	1,87*	-0,09	-0,13	-0,13	1,04	1,56	1,56	0,09	0,13	0,13	-0,45
14	14	21	1	2,69*	4,04*	4,04*	-0,19	-0,28	-0,28	2,25	3,37	3,37	0,2	0,29	0,3	-5,67
15	15	22	1	2,81*	4,21*	4,22*	-0,19	-0,29	-0,29	2,36	3,53	3,54	0,2	0,29	0,3	9,63
16	16	23	4	1,30*	1,95*	1,96*	-0,09	-0,13	-0,13	1,1	1,64	1,65	0,09	0,13	0,13	0,14
17	17	24	5	4,25*	8,92*	3,84*	-0,2	-0,47	-0,14	3,67	8,01	2,99	0,31	0,32	0,6	-6,38
18	18	25	6	2,23*	3,40*	3,29*	-0,17	-0,26	-0,26	1,81	2,77	2,66	0,19	0,29	0,29	0,00
19	19	26	5	4,25*	8,92*	3,84*	-0,2	-0,47	-0,14	3,67	8,01	2,99	0,31	0,32	0,6	6,38
20	20	27	4	1,30*	1,95*	1,96*	-0,09	-0,13	-0,13	1,1	1,64	1,65	0,09	0,13	0,13	-0,14
21	21	28	1	2,81*	4,21*	4,22*	-0,19	-0,29	-0,29	2,36	3,53	3,54	0,2	0,29	0,3	-9,63
22	22	29	1	2,94*	4,41*	4,43*	-0,21	-0,31	-0,31	2,47	3,7	3,72	0,2	0,3	0,3	13,73
23	23	30	4	1,37*	2,05*	2,07*	-0,1	-0,14	-0,15	1,16	1,73	1,74	0,09	0,14	0,14	0,00
24	24	31	5	3,85	9,31*	2,25	0,11	-0,74	1,07	4,84*	8,2	6,30*	-0,74	0,22	-2,45	-9,14
25	25	32	6	2,21*	3,35*	3,27*	-0,17	-0,26	-0,24	1,83	2,75	2,73	0,16	0,26	0,23	0,00
26	26	33	5	3,85	9,31*	2,25	0,11	-0,74	1,07	4,84*	8,2	6,30*	-0,74	0,22	-2,45	9,14

27	27	34	4	1,37*	2,05*	2,07*	-0,1	-0,14	-0,15	1,16	1,73	1,74	0,09	0,14	0,14	0,00
28	28	35	1	2,94*	4,41*	4,43*	-0,21	-0,31	-0,31	2,47	3,7	3,72	0,2	0,3	0,3	-13,73
29	29	36	1	3,16*	4,73*	4,76*	-0,27	-0,4	-0,4	2,51	3,75	3,77	0,3	0,46	0,45	18,03
30	30	37	4	1,48*	2,21*	2,23*	-0,12	-0,19	-0,19	1,18	1,76	1,77	0,14	0,21	0,21	0,11
31	31	38	5	5,46*	11,88*	4,5	-0,56	-2,15	0,47	3,89	5,32	6,36*	0,8	3,55	-1,15	-12,31
32	32	39	6	2,30*	3,50*	3,40*	-0,2	-0,32	-0,29	1,8	2,69	2,7	0,23	0,38	0,32	0,00
33	33	40	5	5,46*	11,88*	4,5	-0,56	-2,15	0,47	3,89	5,32	6,36*	0,8	3,55	-1,15	12,31
34	34	41	4	1,48*	2,21*	2,23*	-0,12	-0,19	-0,19	1,18	1,76	1,77	0,14	0,21	0,21	-0,11
35	35	42	1	3,16*	4,73*	4,76*	-0,27	-0,4	-0,4	2,51	3,75	3,77	0,3	0,46	0,45	-18,03
36	36	43	1	3,34*	5,00*	5,04*	-0,31	-0,47	-0,47	2,55	3,81	3,84	0,38	0,56	0,56	22,56
37	37	44	4	1,57*	2,35*	2,37*	-0,15	-0,22	-0,22	1,2	1,79	1,81	0,18	0,26	0,27	0,50
38	38	45	5	5,93*	10,75*	7,05*	-0,69	-1,84	-0,24	4,01	5,45	6,58	0,98	2,76	0,17	-15,97
39	39	46	6	2,33*	3,52*	3,48*	-0,22	-0,34	-0,32	1,78	2,67	2,68	0,26	0,4	0,38	0,00
40	40	47	5	5,93*	10,75*	7,05*	-0,69	-1,84	-0,24	4,01	5,45	6,58	0,98	2,76	0,17	15,97
41	41	48	4	1,57*	2,35*	2,37*	-0,15	-0,22	-0,22	1,2	1,79	1,81	0,18	0,26	0,27	-0,50
42	42	49	1	3,34*	5,00*	5,04*	-0,31	-0,47	-0,47	2,55	3,81	3,84	0,38	0,56	0,56	-22,56
43	43	50	1	3,47*	5,18*	5,23*	-0,34	-0,51	-0,51	2,6	3,88	3,92	0,41	0,62	0,62	27,27
44	44	51	4	1,64*	2,44*	2,47*	-0,16	-0,24	-0,24	1,23	1,83	1,85	0,2	0,29	0,3	1,10
45	45	52	5	5,97*	9,00*	8,91*	-0,59	-1,32	-0,45	4,46	5,49	7,91	0,71	1,72	0,42	-20,00
46	46	53	6	2,33*	3,50*	3,49*	-0,22	-0,34	-0,33	1,77	2,64	2,66	0,27	0,41	0,39	0,00
47	47	54	5	5,97*	9,00*	8,91*	-0,59	-1,32	-0,45	4,46	5,49	7,91	0,72	1,72	0,42	20,00
48	48	55	4	1,64*	2,44*	2,47*	-0,16	-0,24	-0,24	1,23	1,83	1,85	0,2	0,29	0,3	-1,10
49	49	56	1	3,47*	5,18*	5,23*	-0,34	-0,51	-0,51	2,6	3,88	3,92	0,41	0,62	0,62	-27,27
50	50	57	1	3,55*	5,30*	5,36*	-0,36	-0,54	-0,55	2,62	3,91	3,96	0,45	0,67	0,67	32,09
51	51	58	4	1,68*	2,51*	2,54*	-0,17	-0,26	-0,26	1,24	1,85	1,87	0,21	0,32	0,32	1,88
52	52	59	5	6,26*	7,68*	11,10*	-0,66	-1,22	-0,77	4,55	4,39	9,28	0,82	1,63	0,82	-24,33
53	53	60	6	2,31*	3,45*	3,47*	-0,23	-0,34	-0,34	1,73	2,57	2,61	0,28	0,42	0,41	0,00
54	54	61	5	6,26*	7,68*	11,10*	-0,66	-1,22	-0,77	4,55	4,39	9,28	0,82	1,63	0,82	24,33
55	55	62	4	1,68*	2,51*	2,54*	-0,17	-0,26	-0,26	1,24	1,85	1,87	0,21	0,32	0,32	-1,88
56	56	63	1	3,55*	5,30*	5,36*	-0,36	-0,54	-0,55	2,62	3,91	3,96	0,45	0,67	0,67	-32,09
57	57	64	1	3,58*	5,34*	5,41*	-0,38	-0,56	-0,57	2,61	3,89	3,94	0,47	0,7	0,7	36,95
58	58	65	4	1,70*	2,54*	2,57*	-0,18	-0,27	-0,27	1,24	1,85	1,87	0,22	0,33	0,34	2,82
59	59	66	5	6,44*	5,81*	13,51*	-0,7	-1,01	-1,1	4,62	3,08	10,79	0,88	1,37	1,26	-28,90
60	60	67	6	2,24*	3,33*	3,40*	-0,23	-0,34	-0,34	1,66	2,46	2,53	0,28	0,42	0,41	0,00
61	61	68	5	6,44*	5,81*	13,51*	-0,7	-1,01	-1,1	4,62	3,08	10,79	0,88	1,37	1,26	28,90
62	62	69	4	1,70*	2,54*	2,57*	-0,18	-0,27	-0,27	1,24	1,85	1,87	0,22	0,33	0,34	-2,82
63	63	70	1	3,58*	5,34*	5,41*	-0,38	-0,56	-0,57	2,61	3,89	3,94	0,47	0,7	0,7	-36,95
64	64	71	1	3,54*	5,27*	5,36*	-0,38	-0,57	-0,58	2,55	3,79	3,86	0,48	0,71	0,72	41,78
65	65	72	4	1,69*	2,52*	2,55*	-0,18	-0,27	-0,28	1,21	1,81	1,83	0,23	0,34	0,34	3,93
66	66	73	5	6,54*	3,44*	16,17*	-0,73	-0,72	-1,48	4,64	1,45	12,47	0,92	1,01	1,74	-33,63
67	67	74	6	2,15*	3,16*	3,29*	-0,22	-0,33	-0,34	1,58	2,31	2,42	0,27	0,41	0,41	0,00
68	68	75	5	6,54*	3,44*	16,17*	-0,73	-0,72	-1,48	4,64	1,45	12,47	0,92	1,01	1,74	33,63
69	69	76	4	1,69*	2,52*	2,55*	-0,18	-0,27	-0,28	1,21	1,81	1,83	0,23	0,34	0,34	-3,93
70	70	77	1	3,54*	5,27*	5,36*	-0,38	-0,57	-0,58	2,55	3,79	3,86	0,48	0,71	0,72	-41,78
71	71	78	1	3,41*	5,07*	5,17*	-0,38	-0,56	-0,57	2,44	3,62	3,7	0,47	0,7	0,71	46,46
72	72	79	4	1,63*	2,43*	2,46*	-0,18	-0,27	-0,27	1,16	1,73	1,76	0,23	0,34	0,34	5,18
73	73	80	5	6,52*	0,48	19,08*	-0,75	-0,36	-1,88	4,58	-,57*	14,32	0,93	0,55	2,26	-38,43
74	74	81	6	1,98*	2,90*	3,05*	-0,21	-0,31	-0,32	1,44	2,1	2,23	0,26	0,38	0,4	0,00
75	75	82	5	6,52*	0,47	19,08*	-0,75	-0,36	-1,88	4,58	-,57*	14,32	0,93	0,55	2,26	38,43
76	76	83	4	1,63*	2,43*	2,46*	-0,18	-0,27	-0,27	1,16	1,73	1,76	0,23	0,34	0,34	-5,18
77	77	84	1	3,41*	5,07*	5,17*	-0,38	-0,56	-0,57	2,44	3,62	3,7	0,47	0,7	0,71	-46,46
78	78	85	1	3,18*	4,72*	4,83*	-0,36	-0,53	-0,54	2,26	3,34	3,43	0,45	0,67	0,68	50,86
79	79	86	4	1,53*	2,27*	2,30*	-0,17	-0,26	-0,26	1,08	1,61	1,63	0,22	0,32	0,32	6,56
80	80	87	5	6,80*	-3,15*	23,54*	-0,79	0,1	-2,47	4,74	-3,02	17,22	1	-0,02	3,02	-43,17
81	81	88	6	1,90*	2,65*	3,06*	-0,21	-0,29	-0,33	1,37	1,9	2,21	0,26	0,36	0,41	0,00
82	82	89	5	6,80*	-3,15*	23,54*	-0,79	0,1	-2,47	4,74	-3,02	17,22	1	-0,02	3,02	43,17
83	83	90	4	1,53*	2,27*	2,30*	-0,17	-0,26	-0,26	1,08	1,61	1,63	0,22	0,32	0,32	-6,56
84	84	91	1	3,18*	4,72*	4,83*	-0,36	-0,53	-0,54	2,26	3,34	3,43	0,45	0,67	0,68	-50,86
85	85	92	1	2,71*	4,06*	4,06*	-0,31	-0,46	-0,46	1,91	2,86	2,87	0,39	0,58	0,58	54,79
86	86	93	4	1,36*	2,03*	2,06*	-0,15	-0,23	-0,23	0,96	1,43	1,45	0,19	0,29	0,29	7,99
87	87	94	5	-1,72*	-9,05*	3,88*	0,11	0,83	-0,51	-1,42	-7	2,73	-0,15	-0,95	0,5	-47,64
88	88	95	6	1,05*	1,78*	1,37*	-0,12	-0,2	-0,15	0,75	1,27	0,98	0,14	0,24	0,19	0,00
89	89	96	5	-1,72*	-9,05*	3,88*	0,11	0,83	-0,51	-1,42	-7	2,73	-0,15	-0,95	0,5	47,64
90	90	97	4	1,36*	2,03*	2,06*	-0,15	-0,23	-0,23	0,96	1,43	1,45	0,19	0,29	0,29	-7,99
91	91	98	1	2,71*	4,06*	4,06*	-0,31	-0,46	-0,46	1,91	2,86	2,87	0,39	0,58	0,58	-54,79
92	92	99	1	2,06*	2,97*	3,20*	-0,23	-0,33	-0,36	1,45	2,1	2,26	0,29	0,42	0,45	60,70
93	93	100	4	1,10*	1,63*	1,66*	-0,12	-0,18	-0,19	0,77	1,15	1,17	0,16	0,23	0,24	7,94
94	94	101	5 -	12,25*	-43,59*	6,83*	1,26	4,73	-0,93	-8,92	-31,32	4,55	-1,62	-5,93	1,05	-52,62
95	95	102	6	,30*	-,02*	,93*	-0,03	0	-0,1	0,21	-0,01	0,66	0,04	0	0,13	0,00
96	96	103	5 -	12,25*	-43,59*	6,83*	1,26	4,73	-0,93	-8,92	-31,32	4,55	-1,62	-5,93	1,05	52,62
97	97	104	4	1,10*	1,63*	1,66*	-0,12	-0,18	-0,19	0,77	1,15	1,17	0,16	0,23	0,24	-7,94
98	98	105	1	2,06*	2,97*	3,20*	-0,23	-0,33	-0,36	1,45	2,1	2,26	0,29	0,42	0,45	-60,70
99	92	106	1	3,71*	5,48*	5,65*	-0,41	-0,61	-0,63	2,63	3,89	4,01	0,52	0,77	0,8	54,79
100	93	107	4	1,76*	2,61*	2,66*	-0,2	-0,29	-0,3	1,24	1,85	1,89	0,25	0,37	0,38	7,99
101	94	108	5	24,31*	54,97*	17,98*	-2,64	-5,94	-2	17,38	39,38	12,76	3,38	7,6	2,54	-47,64
102	95	109	6	2,72*	3,64*	4,52*	-0,3	-0,39	-0,49	1,95	2,61	3,24	0,37	0,5	0,62	0,00
103	96	110	5	24,31*	54,97*	17,98*	-2,64	-5,94	-2	17,38	39,38	12,76	3,38	7,6	2,54	47,64
104	97	111	4	1,76*	2,61*	2,66*	-0,2	-0,29	-0,3	1,24	1,85	1,89	0,25	0,37	0,38	-7,99
105	98	112	1	3,71*	5,48*	5,65*	-0,41	-0,61	-0,63	2,63	3,89	4,01	0,52	0,77	0,8	-54,79
106	99	113	1	2,13*	3,05*	3,33*	-0,23	-0,33	-0,36	1,52	2,18	2,39	0,29	0,42	0,46	63,18
107	100	114	4	,93*	1,42*	1,38*	-0,1	-0,15	-0,15	0,67	1,01	0,99	0,13	0,2	0,19	10,30
108	101	115	5	47,59*	5,18*	137,58*	-5,06	-0,39	-14,8	34,28	4	98,82	6,5	0,63	18,86	-56,85
109	102	116	6	2,05*	2,34*	3,81*	-0,22	-0,25	-0,41	1,47	1,68	2,74	0,28	0,32	0,52	0,00
110	103	117	5	47,59*	5,18*	137,58*	-5,06	-0,39	-14,8	34,28	4	98,82	6,5	0,63	18,86	56,85

111	104	118	4	,93*	1,42*	1,38*	-0,1	-0,15	-0,15	0,67	1,01	0,99	0,13	0,2	0,19	-10,30
112	105	119	1	2,13*	3,05*	3,33*	-0,23	-0,33	-0,36	1,52	2,18	2,39	0,29	0,42	0,46	-63,18
113	1	2	17	-1,79*	-3,47*	-,57*	0,13	0,24	0,06	-1,48	-2,93	-0,43	-0,13	-0,24	-0,07	
114	8	9	17	-3,88*	-6,71*	-2,09*	0,28	0,47	0,16	-3,23	-5,63	-1,71	-0,29	-0,47	-0,17	
115	15	16	17	-3,96*	-6,93*	-2,04*	0,28	0,48	0,16	-3,29	-5,81	-1,65	-0,29	-0,49	-0,18	
116	22	23	17	-4,10*	-7,26*	-2,04*	0,3	0,51	0,17	-3,4	-6,11	-1,61	-0,31	-0,5	-0,2	
117	29	30	17	-4,30*	-7,72*	-2,03*	0,34	0,6	0,18	-3,48	-6,3	-1,59	-0,37	-0,63	-0,2	
118	36	37	17	-4,53*	-8,24*	-2,02*	0,4	0,74	0,18	-3,53	-6,41	-1,59	-0,47	-0,86	-0,2	
119	43	44	17	-4,71*	-8,65*	-2,02*	0,45	0,83	0,18	-3,57	-6,53	-1,56	-0,54	-1	-0,21	
120	50	51	17	-4,82*	-8,92*	-2,00*	0,48	0,9	0,19	-3,6	-6,63	-1,52	-0,58	-1,09	-0,23	
121	57	58	17	-4,87*	-9,08*	-1,95*	0,5	0,94	0,19	-3,58	-6,65	-1,47	-0,61	-1,16	-0,23	
122	64	65	17	-4,83*	-9,07*	-1,87*	0,51	0,97	0,19	-3,51	-6,57	-1,39	-0,63	-1,2	-0,23	
123	71	72	17	-4,68*	-8,87*	-1,74*	0,51	0,97	0,18	-3,37	-6,36	-1,28	-0,63	-1,21	-0,22	
124	78	79	17	-4,40*	-8,42*	-1,55*	0,48	0,94	0,16	-3,14	-5,99	-1,13	-0,61	-1,17	-0,2	
125	85	86	17	-3,93*	-7,59*	-1,33*	0,44	0,85	0,14	-2,8	-5,37	-0,97	-0,55	-1,07	-0,17	
126	92	93	17	-5,91*	-10,53*	-2,86*	0,66	1,18	0,32	-4,19	-7,45	-2,04	-0,83	-1,49	-0,4	
127	99	100	17	-2,47*	-5,42*	-,18*	0,27	0,6	0,02	-1,76	-3,86	-0,13	-0,35	-0,76	-0,02	
128	106	107	17	-1,63*	-5,10*	1,42*	0,18	0,57	-0,16	-1,16	-3,62	1	-0,23	-0,72	0,21	
129	2	3	18	-2,82*	-1,21*	-3,79*	0,17	0,06	0,24	-2,44	-1,07	-3,26	-0,15	-0,05	-0,22	
130	9	10	18	-3,30*	-1,55*	-4,31*	0,21	0,09	0,27	-2,84	-1,35	-3,68	-0,2	-0,08	-0,27	
131	16	17	18	-3,64*	-1,77*	-4,69*	0,22	0,1	0,29	-3,14	-1,55	-4,02	-0,21	-0,09	-0,29	
132	23	24	18	-3,97*	-1,97*	-5,06*	0,23	0,11	0,31	-3,48	-1,77	-4,4	-0,19	-0,07	-0,26	
133	30	31	18	-4,41*	-2,25*	-5,58*	0,32	0,16	0,41	-3,69	-1,9	-4,65	-0,31	-0,14	-0,4	
134	37	38	18	-4,92*	-2,56*	-6,16*	0,44	0,23	0,55	-3,8	-1,97	-4,77	-0,52	-0,28	-0,65	
135	44	45	18	-5,31*	-2,80*	-6,61*	0,52	0,28	0,65	-3,96	-2,07	-4,95	-0,64	-0,35	-0,8	
136	51	52	18	-5,60*	-2,98*	-6,94*	0,58	0,31	0,71	-4,11	-2,18	-5,11	-0,71	-0,39	-0,88	
137	58	59	18	-5,81*	-3,12*	-7,19*	0,62	0,34	0,76	-4,21	-2,25	-5,21	-0,77	-0,42	-0,95	
138	65	66	18	-5,93*	-3,22*	-7,30*	0,65	0,36	0,8	-4,24	-2,29	-5,23	-0,82	-0,45	-1	
139	72	73	18	-5,93*	-3,25*	-7,27*	0,67	0,37	0,81	-4,2	-2,29	-5,16	-0,84	-0,46	-1,02	
140	79	80	18	-5,77*	-3,19*	-7,05*	0,66	0,37	0,8	-4,06	-2,23	-4,96	-0,83	-0,46	-1,01	
141	86	87	18	-5,37*	-3,00*	-6,52*	0,62	0,35	0,75	-3,76	-2,09	-4,57	-0,78	-0,44	-0,94	
142	93	94	18	-5,86*	-3,43*	-6,96*	0,66	0,39	0,79	-4,12	-2,41	-4,9	-0,84	-0,5	-1	
143	100	101	18	-4,83*	-2,89*	-5,67*	0,53	0,32	0,63	-3,43	-2,05	-4,03	-0,68	-0,41	-0,8	
144	107	108	18	-7,11*	-4,08*	-8,53*	0,79	0,46	0,95	-5,03	-2,88	-6,04	-1,01	-0,58	-1,21	
145	3	4	18	-,99*	-3,44*	-2,56*	0,08	0,27	0,2	-0,81	-2,79	-2,08	-0,08	-0,29	-0,22	
146	10	11	18	-1,20*	-3,93*	-3,32*	0,09	0,31	0,26	-0,97	-3,18	-2,69	-0,1	-0,34	-0,29	
147	17	18	18	-1,19*	-3,92*	-3,24*	0,09	0,31	0,25	-0,96	-3,18	-2,62	-0,1	-0,34	-0,28	
148	24	25	18	-1,21*	-4,00*	-3,32*	0,09	0,31	0,26	-0,99	-3,25	-2,7	-0,1	-0,33	-0,28	
149	31	32	18	-1,24*	-4,08*	-3,39*	0,1	0,34	0,28	-0,99	-3,27	-2,71	-0,11	-0,37	-0,31	
150	38	39	18	-1,27*	-4,17*	-3,46*	0,11	0,37	0,31	-0,98	-3,24	-2,69	-0,13	-0,44	-0,36	
151	45	46	18	-1,27*	-4,20*	-3,49*	0,12	0,4	0,33	-0,97	-3,2	-2,66	-0,14	-0,47	-0,39	
152	52	53	18	-1,27*	-4,17*	-3,47*	0,12	0,41	0,34	-0,95	-3,15	-2,61	-0,15	-0,49	-0,41	
153	59	60	18	-1,24*	-4,09*	-3,40*	0,12	0,41	0,34	-0,93	-3,05	-2,53	-0,15	-0,5	-0,41	
154	66	67	18	-1,20*	-3,95*	-3,28*	0,12	0,4	0,34	-0,88	-2,91	-2,42	-0,15	-0,49	-0,41	
155	73	74	18	-1,13*	-3,72*	-3,09*	0,12	0,39	0,32	-0,83	-2,72	-2,26	-0,15	-0,48	-0,4	
156	80	81	18	-1,04*	-3,42*	-2,85*	0,11	0,37	0,3	-0,75	-2,48	-2,07	-0,14	-0,45	-0,38	
157	87	88	18	-,89*	-2,94*	-2,42*	0,1	0,32	0,26	-0,64	-2,12	-1,74	-0,12	-0,4	-0,33	
158	94	95	18	-,89*	-2,86*	-2,50*	0,1	0,31	0,27	-0,64	-2,05	-1,79	-0,12	-0,39	-0,34	
159	101	102	18	-,59*	-1,95*	-1,63*	0,06	0,21	0,18	-0,43	-1,4	-1,17	-0,08	-0,27	-0,22	
160	108	109	18	-,87*	-2,99*	-2,26*	0,09	0,33	0,25	-0,62	-2,15	-1,62	-0,12	-0,41	-0,31	
161	4	5	18	-,99*	-2,56*	-3,44*	0,08	0,2	0,27	-0,81	-2,08	-2,79	-0,08	-0,22	-0,29	
162	11	12	18	-1,20*	-3,32*	-3,93*	0,09	0,26	0,31	-0,97	-2,69	-3,18	-0,1	-0,29	-0,34	
163	18	19	18	-1,19*	-3,24*	-3,92*	0,09	0,25	0,31	-0,96	-2,62	-3,18	-0,1	-0,28	-0,34	
164	25	26	18	-1,21*	-3,32*	-4,00*	0,09	0,26	0,31	-0,99	-2,7	-3,25	-0,1	-0,28	-0,33	
165	32	33	18	-1,24*	-3,39*	-4,08*	0,1	0,28	0,34	-0,99	-2,71	-3,27	-0,11	-0,31	-0,37	
166	39	40	18	-1,27*	-3,46*	-4,17*	0,11	0,31	0,37	-0,98	-2,69	-3,24	-0,13	-0,36	-0,44	
167	46	47	18	-1,27*	-3,49*	-4,20*	0,12	0,33	0,4	-0,97	-2,66	-3,2	-0,14	-0,39	-0,47	
168	53	54	18	-1,27*	-3,47*	-4,17*	0,12	0,34	0,41	-0,95	-2,61	-3,15	-0,15	-0,41	-0,49	
169	60	61	18	-1,24*	-3,40*	-4,09*	0,12	0,34	0,41	-0,93	-2,53	-3,05	-0,15	-0,41	-0,5	
170	67	68	18	-1,20*	-3,28*	-3,95*	0,12	0,34	0,4	-0,88	-2,42	-2,91	-0,15	-0,41	-0,49	
171	74	75	18	-1,13*	-3,09*	-3,72*	0,12	0,32	0,39	-0,83	-2,26	-2,72	-0,15	-0,4	-0,48	
172	81	82	18	-1,04*	-2,85*	-3,42*	0,11	0,3	0,37	-0,75	-2,07	-2,48	-0,14	-0,38	-0,45	
173	88	89	18	-,89*	-2,42*	-2,94*	0,1	0,26	0,32	-0,64	-1,74	-2,12	-0,12	-0,33	-0,4	
174	95	96	18	-,89*	-2,50*	-2,86*	0,1	0,27	0,31	-0,64	-1,79	-2,05	-0,12	-0,34	-0,39	
175	102	103	18	-,59*	-1,63*	-1,95*	0,06	0,18	0,21	-0,43	-1,17	-1,4	-0,08	-0,22	-0,27	
176	109	110	18	-,87*	-2,26*	-2,99*	0,09	0,25	0,33	-0,62	-1,62	-2,15	-0,12	-0,31	-0,41	
177	5	6	18	-2,82*	-3,79*	-1,21*	0,17	0,24	0,06	-2,44	-3,26	-1,07	-0,15	-0,22	-0,05	
178	12	13	18	-3,30*	-4,31*	-1,55*	0,21	0,27	0,09	-2,84	-3,68	-1,35	-0,2	-0,27	-0,08	
179	19	20	18	-3,64*	-4,69*	-1,77*	0,22	0,29	0,1	-3,14	-4,02	-1,55	-0,21	-0,29	-0,09	
180	26	27	18	-3,97*	-5,06*	-1,97*	0,23	0,31	0,11	-3,48	-4,4	-1,77	-0,19	-0,26	-0,07	
181	33	34	18	-4,41*	-5,58*	-2,25*	0,32	0,41	0,16	-3,69	-4,65	-1,9	-0,31	-0,4	-0,14	
182	40	41	18	-4,92*	-6,16*	-2,56*	0,44	0,55	0,23	-3,8	-4,77	-1,97	-0,52	-0,65	-0,28	
183	47	48	18	-5,31*	-6,61*	-2,80*	0,52	0,65	0,28	-3,96	-4,95	-2,07	-0,64	-0,8	-0,35	
184	54	55	18	-5,60*	-6,94*	-2,98*	0,58	0,71	0,31	-4,11	-5,11	-2,18	-0,71	-0,88	-0,39	
185	61	62	18	-5,81*	-7,19*	-3,12*	0,62	0,76	0,34	-4,21	-5,21	-2,25	-0,77	-0,95	-0,42	
186	68	69	18	-5,93*	-7,30*	-3,22*	0,65	0,8	0,36	-4,24	-5,23	-2,29	-0,82	-1	-0,45	
187	75	76	18	-5,93*	-7,27*	-3,25*	0,67	0,81	0,37	-4,2	-5,16	-2,29	-0,84	-1,02	-0,46	
188	82	83	18	-5,77*	-7,05*	-3,19*	0,66	0,8	0,37	-4,06	-4,96	-2,23	-0,83	-1,01	-0,46	
189	89	90	18	-5,37*	-6,52*	-3,00*	0,62	0,75	0,35	-3,76	-4,57	-2,09	-0,78	-0,94	-0,44	
190	96	97	18	-5,86*	-6,96*	-3,43*	0,66	0,79	0,39	-4,12	-4,9	-2,41	-0,84	-1	-0,5	
191	103	104	18	-4,83*	-5,67*	-2,89*	0,53	0,63	0,32	-3,43	-4,03	-2,05	-0,68	-0,8	-0,41	
192	110	111	18	-7,11*	-8,53*	-4,08*	0,79	0,95	0,46	-5,03	-6,04	-2,88	-1,01	-1,21	-0,58	
193	6	7	17	-1,79*	-,57*	-3,47*	0,13	0,06	0,24	-1,48	-0,43	-2,93	-0,13	-0,07	-0,24	

194	13	14	17	-3,88*	-2,09*	-6,71*	0,28	0,16	0,47	-3,23	-1,71	-5,63	-0,29	-0,17	-0,47	
195	20	21	17	-3,96*	-2,04*	-6,93*	0,28	0,16	0,48	-3,29	-1,65	-5,81	-0,3	-0,18	-0,49	
196	27	28	17	-4,10*	-2,04*	-7,26*	0,3	0,17	0,51	-3,4	-1,61	-6,11	-0,31	-0,2	-0,5	
197	34	35	17	-4,30*	-2,03*	-7,72*	0,34	0,18	0,6	-3,48	-1,59	-6,3	-0,37	-0,2	-0,63	
198	41	42	17	-4,53*	-2,02*	-8,24*	0,4	0,18	0,74	-3,53	-1,59	-6,41	-0,47	-0,2	-0,86	
199	48	49	17	-4,71*	-2,02*	-8,65*	0,45	0,18	0,83	-3,57	-1,56	-6,53	-0,54	-0,21	-1	
200	55	56	17	-4,82*	-2,00*	-8,92*	0,48	0,19	0,9	-3,6	-1,52	-6,63	-0,58	-0,23	-1,09	
201	62	63	17	-4,87*	-1,95*	-9,08*	0,5	0,19	0,94	-3,58	-1,47	-6,65	-0,61	-0,23	-1,16	
202	69	70	17	-4,83*	-1,87*	-9,07*	0,51	0,19	0,97	-3,51	-1,39	-6,57	-0,63	-0,23	-1,2	
203	76	77	17	-4,68*	-1,74*	-8,87*	0,51	0,18	0,97	-3,37	-1,28	-6,36	-0,63	-0,22	-1,21	
204	83	84	17	-4,40*	-1,55*	-8,42*	0,48	0,16	0,94	-3,14	-1,13	-5,99	-0,61	-0,2	-1,17	
205	90	91	17	-3,93*	-1,33*	-7,59*	0,44	0,14	0,85	-2,8	-0,97	-5,37	-0,55	-0,17	-1,07	
206	97	98	17	-5,91*	-2,86*	-10,53*	0,66	0,32	1,18	-4,19	-2,04	-7,45	-0,83	-0,4	-1,49	
207	104	105	17	-2,47*	-,18*	-5,42*	0,27	0,02	0,6	-1,76	-0,13	-3,86	-0,35	-0,02	-0,76	
208	111	112	17	-1,63*	1,42*	-5,10*	0,18	-0,16	0,57	-1,16	1	-3,62	-0,23	0,21	-0,72	
9	11			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	5	2	,11*	,17*	,17*	-0,01	-0,01	-0,01	0,09	0,14	0,14	0,01	0,02	0,02	0,44
2	2	6	7	3,89	11,08	,60*	0,12	0,56	-0,19	4,05*	12,33*	-0,17	-0,01	-0,52	0,48	3,51
3	3	7	7	3,89	11,08	,60*	0,12	0,56	-0,19	4,05*	12,33*	-0,17	-0,01	-0,52	0,48	-3,51
4	4	8	2	,11*	,17*	,17*	-0,01	-0,01	-0,01	0,09	0,14	0,14	0,01	0,02	0,02	-0,44
5	5	9	2	,15*	,21*	,23*	0	0	0	0,14	0,2	0,21	0,01	0,01	0,01	1,23
6	6	10	7	3,87	11,56	0,04	0,32	0,79	0,16	4,79*	13,67*	,69*	-0,48	-1,04	-0,4	6,79
7	7	11	7	3,87	11,56	0,04	0,32	0,79	0,16	4,79*	13,67*	,69*	-0,48	-1,04	-0,4	-6,79
8	8	12	2	,15*	,21*	,23*	0	0	0	0,14	0,2	0,21	0,01	0,01	0,01	-1,23
9	9	13	2	,20*	,29*	,31*	0	0	0	0,19	0,27	0,28	0,01	0,01	0,02	2,32
10	10	14	7	4,83	13,17	1,32*	0,05	0,48	-0,34	5,01*	13,94*	1,09	-0,11	-0,19	-0,14	9,88
11	11	15	7	4,83	13,17	1,32*	0,05	0,48	-0,34	5,01*	13,94*	1,09	-0,11	-0,19	-0,14	-9,88
12	12	16	2	,20*	,29*	,31*	0	0	0	0,19	0,27	0,28	0,01	0,01	0,02	-2,32
13	13	17	2	,25*	,37*	,39*	0	0	0	0,24	0,36	0,37	0,01	0,02	0,01	3,76
14	14	18	7	6,59*	13,09	6,67*	-0,36	1,03	-2,13	4,7	14,77*	-0,66	1,27	-0,42	4,24	12,79
15	15	19	7	6,59*	13,09	6,67*	-0,36	1,03	-2,13	4,7	14,77*	-0,66	1,27	-0,42	4,24	-12,79
16	16	20	2	,25*	,37*	,39*	0	0	0	0,24	0,36	0,37	0,01	0,02	0,01	-3,76
17	17	21	2	0,28	0,42	0,43	0,02	0,02	0,03	,32*	,47*	,50*	-0,02	-0,02	-0,03	5,21
18	18	22	7	5,53	8,65	7,95*	0,56	3,06	-1,38	7,12*	18,10*	3,27	-0,82	-5,15	2,68	15,42
19	19	23	7	5,53	8,65	7,95*	0,56	3,06	-1,38	7,12*	18,10*	3,27	-0,82	-5,15	2,68	-15,42
20	20	24	2	0,28	0,42	0,43	0,02	0,02	0,03	,32*	,47*	,50*	-0,02	-0,02	-0,03	-5,21
21	21	25	2	0,32	0,47	0,49	0,03	0,04	0,05	,40*	,59*	,61*	-0,04	-0,06	-0,06	7,53
22	22	26	7	5,79	8,01	9,37*	0,8	2,66	-0,26	8,10*	15,90*	8,39	-1,2	-4,19	0,59	17,72
23	23	27	7	5,79	8,01	9,37*	0,8	2,66	-0,26	8,10*	15,90*	8,39	-1,2	-4,19	0,59	-17,72
24	24	28	2	0,32	0,47	0,49	0,03	0,04	0,05	,40*	,59*	,61*	-0,04	-0,06	-0,06	-7,53
25	25	29	2	0,36	0,53	0,56	0,04	0,06	0,06	,46*	,68*	,71*	-0,05	-0,07	-0,08	10,30
26	26	30	7	6,64	7,28	12,63	0,66	1,8	0,18	8,35*	12,19*	12,84*	-0,82	-2,47	0	19,70
27	27	31	7	6,64	7,28	12,63	0,66	1,8	0,18	8,35*	12,19*	12,84*	-0,82	-2,47	0	-19,70
28	28	32	2	0,36	0,53	0,56	0,04	0,06	0,06	,46*	,68*	,71*	-0,05	-0,07	-0,08	-10,30
29	29	33	2	0,4	0,59	0,62	0,05	0,07	0,07	,52*	,76*	,80*	-0,06	-0,09	-0,09	13,46
30	30	34	7	7	4,65	16,35	0,74	1,51	0,71	8,92*	8,82*	17,94*	-0,93	-2,11	-0,67	21,36
31	31	35	7	7	4,65	16,35	0,74	1,51	0,71	8,92*	8,82*	17,94*	-0,93	-2,11	-0,67	-21,36
32	32	36	2	0,4	0,59	0,62	0,05	0,07	0,07	,52*	,76*	,80*	-0,06	-0,09	-0,09	-13,46
33	33	37	2	0,43	0,63	0,67	0,05	0,08	0,08	,57*	,83*	,87*	-0,07	-0,1	-0,1	16,96
34	34	38	7	7,3	1,36	20,54	0,81	1,12	1,31	9,40*	4,50*	23,71*	-1,02	-1,61	-1,44	22,67
35	35	39	7	7,3	1,36	20,54	0,81	1,12	1,31	9,40*	4,50*	23,71*	-1,02	-1,61	-1,44	-22,67
36	36	40	2	0,43	0,63	0,67	0,05	0,08	0,08	,57*	,83*	,87*	-0,07	-0,1	-0,1	-16,96
37	37	41	2	0,46	0,67	0,71	0,06	0,08	0,09	,61*	,89*	,93*	-0,07	-0,11	-0,11	20,75
38	38	42	7	7,53	-2,69*	25,28	0,87	0,61	1,99	9,78*	-0,89	30,22*	-1,09	-0,96	-2,31	23,61
39	39	43	7	7,53	-2,69*	25,27	0,87	0,61	1,99	9,78*	-0,89	30,22*	-1,09	-0,96	-2,31	-23,61
40	40	44	2	0,46	0,67	0,71	0,06	0,08	0,09	,61*	,89*	,93*	-0,07	-0,11	-0,11	-20,75
41	41	45	2	0,48	0,69	0,74	0,06	0,09	0,09	,63*	,92*	,97*	-0,08	-0,11	-0,12	24,74
42	42	46	7	7,68	-7,65*	30,68	0,91	-0,03	2,75	10,04*	-7,51	37,63*	-1,15	-0,15	-3,28	24,16
43	43	47	7	7,68	-7,65*	30,68	0,91	-0,03	2,75	10,04*	-7,51	37,63*	-1,15	-0,15	-3,28	-24,16
44	44	48	2	0,48	0,69	0,74	0,06	0,09	0,09	,63*	,92*	,97*	-0,08	-0,11	-0,12	-24,74
45	45	49	2	0,47	0,69	0,74	0,06	0,09	0,09	,63*	,92*	,97*	-0,08	-0,11	-0,12	28,80
46	46	50	7	7,61	-13,74	36,56	0,93	-0,83	3,62	10,04*	-15,67*	45,79*	-1,18	0,85	-4,39	24,32
47	47	51	7	7,61	-13,74	36,56	0,93	-0,83	3,62	10,04*	-15,67*	45,79*	-1,18	0,85	-4,39	-24,32
48	48	52	2	0,47	0,69	0,74	0,06	0,09	0,09	,63*	,92*	,97*	-0,08	-0,11	-0,12	-28,80
49	49	53	2	0,45	0,65	0,69	0,06	0,08	0,09	,60*	,87*	,92*	-0,07	-0,11	-0,11	32,77
50	50	54	7	8,86	-20,9	47,47	1,1	-1,81	5,1	11,73*	-25,40*	60,59*	-1,4	2,1	-6,29	24,12
51	51	55	7	8,86	-20,9	47,47	1,1	-1,81	5,1	11,73*	-25,40*	60,59*	-1,4	2,1	-6,29	-24,12
52	52	56	2	0,45	0,65	0,69	0,06	0,08	0,09	,60*	,87*	,92*	-0,07	-0,11	-0,11	-32,77
53	53	57	2	0,36	0,53	0,56	0,04	0,06	0,07	,48*	,70*	,74*	-0,06	-0,08	-0,09	36,26
54	54	58	7	7,46	-34,2	56,57	0,88	-3,57	6,2	9,77*	-43,30*	72,63*	-1,13	4,34	-7,74	23,73
55	55	59	7	7,46	-34,2	56,57	0,88	-3,57	6,2	9,77*	-43,30*	72,63*	-1,13	4,34	-7,74	-23,73
56	56	60	2	0,36	0,53	0,56	0,04	0,06	0,07	,48*	,70*	,74*	-0,06	-0,08	-0,09	-36,26
57	57	61	2	0,22	0,32	0,35	0,03	0,04	0,04	,29*	,42*	,46*	-0,03	-0,05	-0,05	38,75
58	58	62	7	1,13	-47,2	50,6	0,08	-5,14	5,39	1,39*	-60,45*	64,62*	-0,14	6,37	-6,78	23,41
59	59	63	7	1,13	-47,2	50,6	0,08	-5,14	5,39	1,39*	-60,45*	64,62*	-0,14	6,37	-6,78	-23,41
60	60	64	2	0,22	0,32	0,35	0,03	0,04	0,04	,29*	,42*	,46*	-0,03	-0,05	-0,05	-38,75
61	61	65	2	0,1	0,14	0,17	0,01	0,02	0,02	,13*	,18*	,22*	-0,01	-0,02	-0,02	40,13
62	62	66	7	6,37	-45,48	64,59	0,59	-4,83	6,61	7,99*	-58,01*	81,98*	-0,82	6,05	-8,49	23,17
63	63	67	7	6,37	-45,48	64,59	0,59	-4,83	6,61	7,99*	-58,01*	81,98*	-0,82	6,05	-8,49	-23,17
64	64	68	2	0,1	0,14	0,17	0,01	0,02	0,02	,13*	,18*	,22*	-0,01	-0,02	-0,02	-40,13

65	1	2	18	-,44*	-,17*	-,52*	0,03	0,01	0,04	-0,33	-0,14	-0,39	-0,06	-0,02	-0,08	
66	5	6	18	-,79*	-,38*	-,88*	0,02	0,01	0,03	-0,7	-0,34	-0,77	-0,06	-0,03	-0,07	
67	9	10	18	-1,09*	-,52*	-1,21*	0,02	0,01	0,02	-1,01	-0,48	-1,12	-0,05	-0,02	-0,06	
68	13	14	18	-1,44*	-,68*	-1,61*	0,01	0	0,01	-1,35	-0,64	-1,5	-0,07	-0,03	-0,08	
69	17	18	18	-1,72	-0,8	-1,92	-0,06	-0,03	-0,06	-1,81*	-,85*	-2,01*	0,02	0,01	0,02	
70	21	22	18	-1,93	-0,9	-2,15	-0,16	-0,07	-0,17	-2,32*	-1,09*	-2,59*	0,19	0,09	0,21	
71	25	26	18	-2,18	-1,02	-2,44	-0,22	-0,1	-0,25	-2,77*	-1,29*	-3,09*	0,29	0,13	0,32	
72	29	30	18	-2,45	-1,14	-2,73	-0,27	-0,13	-0,3	-3,16*	-1,47*	-3,53*	0,35	0,16	0,39	
73	33	34	18	-2,68	-1,25	-3	-0,31	-0,14	-0,35	-3,50*	-1,63*	-3,91*	0,4	0,19	0,45	
74	37	38	18	-2,88	-1,34	-3,22	-0,35	-0,16	-0,39	-3,79*	-1,76*	-4,23*	0,44	0,21	0,49	
75	41	42	18	-3,02	-1,4	-3,37	-0,37	-0,17	-0,41	-3,99*	-1,85*	-4,46*	0,47	0,22	0,53	
76	45	46	18	-3,06	-1,42	-3,43	-0,38	-0,18	-0,43	-4,06*	-1,89*	-4,55*	0,49	0,23	0,55	
77	49	50	18	-2,99	-1,39	-3,35	-0,37	-0,17	-0,42	-3,97*	-1,84*	-4,44*	0,48	0,22	0,54	
78	53	54	18	-2,64	-1,22	-2,95	-0,32	-0,15	-0,36	-3,49*	-1,62*	-3,91*	0,42	0,19	0,47	
79	57	58	18	-1,89	-0,88	-2,11	-0,23	-0,1	-0,25	-2,48*	-1,15*	-2,78*	0,29	0,14	0,33	
80	61	62	18	-1,06	-0,49	-1,19	-0,12	-0,06	-0,13	-1,38*	-,64*	-1,55*	0,16	0,07	0,18	
81	2	3	18	-3,35	-6,87	-6,87	-0,21	-0,43	-0,43	-3,85*	-7,89*	-7,89*	0,22	0,45	0,45	
82	6	7	18	-3,45	-7,08	-7,08	-0,22	-0,45	-0,45	-3,97*	-8,14*	-8,14*	0,23	0,47	0,47	
83	10	11	18	-3,57	-7,32	-7,32	-0,23	-0,46	-0,46	-4,11*	-8,42*	-8,42*	0,24	0,49	0,49	
84	14	15	18	-3,71	-7,6	-7,6	-0,24	-0,48	-0,48	-4,26*	-8,73*	-8,73*	0,24	0,5	0,5	
85	18	19	18	-3,8	-7,79	-7,79	-0,27	-0,55	-0,55	-4,44*	-9,10*	-9,10*	0,29	0,59	0,59	
86	22	23	18	-3,85	-7,89	-7,89	-0,31	-0,64	-0,64	-4,62*	-9,48*	-9,48*	0,36	0,74	0,74	
87	26	27	18	-3,89	-7,97	-7,97	-0,34	-0,7	-0,7	-4,75*	-9,74*	-9,74*	0,41	0,84	0,84	
88	30	31	18	-3,9	-7,99	-7,99	-0,36	-0,74	-0,74	-4,82*	-9,88*	-9,88*	0,44	0,9	0,9	
89	34	35	18	-3,86	-7,91	-7,91	-0,37	-0,77	-0,77	-4,81*	-9,87*	-9,87*	0,46	0,94	0,94	
90	38	39	18	-3,76	-7,7	-7,7	-0,38	-0,77	-0,77	-4,73*	-9,69*	-9,69*	0,47	0,95	0,95	
91	42	43	18	-3,58	-7,34	-7,34	-0,37	-0,76	-0,76	-4,54*	-9,30*	-9,30*	0,46	0,94	0,94	
92	46	47	18	-3,31	-6,79	-6,79	-0,35	-0,72	-0,72	-4,22*	-8,66*	-8,66*	0,44	0,9	0,9	
93	50	51	18	-2,94	-6,03	-6,03	-0,32	-0,65	-0,65	-3,77*	-7,73*	-7,73*	0,4	0,82	0,82	
94	54	55	18	-2,41	-4,95	-4,95	-0,26	-0,54	-0,54	-3,10*	-6,36*	-6,36*	0,33	0,68	0,68	
95	58	59	18	-1,69	-3,46	-3,46	-0,18	-0,38	-0,38	-2,17*	-4,44*	-4,44*	0,23	0,48	0,48	
96	62	63	18	-0,9	-1,84	-1,84	-0,1	-0,2	-0,2	-1,15*	-2,35*	-2,35*	0,12	0,25	0,25	
97	3	4	18	-,44*	-,52*	-,17*	0,03	0,04	0,01	-0,33	-0,39	-0,14	-0,06	-0,08	-0,02	
98	7	8	18	-,79*	-,88*	-,38*	0,02	0,03	0,01	-0,7	-0,77	-0,34	-0,06	-0,07	-0,03	
99	11	12	18	-1,09*	-1,21*	-,52*	0,02	0,02	0,01	-1,01	-1,12	-0,48	-0,05	-0,06	-0,02	
100	15	16	18	-1,44*	-1,61*	-,68*	0,01	0,01	0	-1,35	-1,5	-0,64	-0,07	-0,08	-0,03	
101	19	20	18	-1,72	-1,92	-0,8	-0,06	-0,06	-0,03	-1,81*	-2,01*	-,85*	0,02	0,02	0,01	
102	23	24	18	-1,93	-2,15	-0,9	-0,16	-0,17	-0,07	-2,32*	-2,59*	-1,09*	0,19	0,21	0,09	
103	27	28	18	-2,18	-2,44	-1,02	-0,22	-0,25	-0,1	-2,77*	-3,09*	-1,29*	0,29	0,32	0,13	
104	31	32	18	-2,45	-2,73	-1,14	-0,27	-0,3	-0,13	-3,16*	-3,53*	-1,47*	0,35	0,39	0,16	
105	35	36	18	-2,68	-3	-1,25	-0,31	-0,35	-0,14	-3,50*	-3,91*	-1,63*	0,4	0,45	0,19	
106	39	40	18	-2,88	-3,22	-1,34	-0,35	-0,39	-0,16	-3,79*	-4,23*	-1,76*	0,44	0,49	0,21	
107	43	44	18	-3,02	-3,37	-1,4	-0,37	-0,41	-0,17	-3,99*	-4,46*	-1,85*	0,47	0,53	0,22	
108	47	48	18	-3,06	-3,43	-1,42	-0,38	-0,43	-0,18	-4,06*	-4,55*	-1,89*	0,49	0,55	0,23	
109	51	52	18	-2,99	-3,35	-1,39	-0,37	-0,42	-0,17	-3,97*	-4,44*	-1,84*	0,48	0,54	0,22	
110	55	56	18	-2,64	-2,95	-1,22	-0,32	-0,36	-0,15	-3,49*	-3,91*	-1,62*	0,42	0,47	0,19	
111	59	60	18	-1,89	-2,11	-0,88	-0,23	-0,25	-0,1	-2,48*	-2,78*	-1,15*	0,29	0,33	0,14	
112	63	64	18	-1,06	-1,19	-0,49	-0,12	-0,13	-0,06	-1,38*	-1,55*	-,64*	0,16	0,18	0,07	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	4			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	5	2	0,09	0,14	0,14	0,01	0,01	0,01	,11*	,17*	,17*	-0,01	-0,02	-0,02	0,44
2	2	6	7	4,06*	12,33*	-0,16	-0,12	-0,56	0,19	3,9	11,08	,62*	0,01	0,52	-0,49	3,51
3	3	7	7	4,06*	12,33*	-0,16	-0,12	-0,56	0,19	3,9	11,08	,62*	0,01	0,52	-0,49	-3,51
4	4	8	2	0,09	0,14	0,14	0,01	0,01	0,01	,11*	,17*	,17*	-0,01	-0,02	-0,02	-0,44
5	5	9	2	0,14	0,2	0,21	0	0	0	,15*	,21*	,23*	-0,01	-0,01	-0,01	1,23
6	6	10	7	4,79*	13,67*	,72*	-0,32	-0,8	-0,17	3,87	11,54	0,06	0,49	1,05	0,41	6,78
7	7	11	7	4,80*	13,67*	,72*	-0,32	-0,8	-0,17	3,87	11,54	0,06	0,49	1,05	0,41	-6,78
8	8	12	2	0,14	0,2	0,21	0	0	0	,15*	,21*	,23*	-0,01	-0,01	-0,01	-1,23
9	9	13	2	0,19	0,27	0,29	0	0	0	,20*	,29*	,31*	-0,01	-0,01	-0,02	2,33
10	10	14	7	5,02*	13,92*	1,14	-0,05	-0,48	0,33	4,82	13,15	1,32*	0,12	0,19	0,17	9,87
11	11	15	7	5,02*	13,92*	1,14	-0,05	-0,48	0,33	4,82	13,15	1,32*	0,12	0,19	0,17	-9,87
12	12	16	2	0,19	0,27	0,29	0	0	0	,20*	,29*	,31*	-0,01	-0,01	-0,02	-2,33
13	13	17	2	0,24	0,36	0,38	0.	0	0	,25*	,37*	,39*	-0,01	-0,02	-0,01	3,77
14	14	18	7	4,71	14,72*	-0,6	0,37	-1,02	2,12	6,60*	13,09	6,73*	-1,28	0,4	-4,24	12,77
15	15	19	7	4,71	14,72*	-0,6	0,37	-1,02	2,12	6,60*	13,09	6,72*	-1,28	0,4	-4,24	-12,77
16	16	20	2	0,24	0,36	0,38	0	0	0	,25*	,37*	,39*	-0,01	-0,02	-0,01	-3,77
17	17	21	2	,32*	,48*	,50*	-0,02	-0,02	-0,03	0,28	0,42	0,43	0,02	0,02	0,03	5,22
18	18	22	7	7,13*	18,03*	3,35	-0,56	-3,06	1,36	5,52	8,59	7,98*	0,83	5,15	-2,66	15,40
19	19	23	7	7,13*	18,03*	3,35	-0,56	-3,06	1,36	5,52	8,59	7,98*	0,83	5,15	-2,66	-15,40
20	20	24	2	,32*	,48*	,50*	-0,02	-0,02	-0,03	0,28	0,42	0,43	0,02	0,02	0,03	-5,22
21	21	25	2	,40*	,59*	,61*	-0,03	-0,04	-0,05	0,32	0,47	0,49	0,04	0,06	0,06	7,54
22	22	26	7	8,09*	15,81*	8,45	-0,8	-2,65	0,25	5,79	7,96	9,40*	1,2	4,17	-0,57	17,69
23	23	27	7	8,09*	15,81*	8,45	-0,8	-2,65	0,25	5,79	7,96	9,40*	1,2	4,17	-0,57	-17,69
24	24	28	2	,40*	,59*	,61*	-0,03	-0,04	-0,05	0,32	0,47	0,49	0,04	0,06	0,06	-7,54
25	25	29	2	,46*	,68*	,71*	-0,04	-0,06	-0,06	0,36	0,53	0,56	0,05	0,07	0,08	10,31
26	26	30	7	8,33*	12,11*	12,88*	-0,66	-1,78	-0,19	6,63	7,24	12,66	0,82	2,45	0	19,67
27	27	31	7	8,33*	12,11*	12,88*	-0,66	-1,78	-0,19	6,63	7,24	12,66	0,82	2,45	0	-19,67
28	28	32	2	,46*	,68*	,71*	-0,04	-0,06	-0,06	0,36	0,53	0,56	0,05	0,07	0,08	-10,31
29	29	33	2	,52*	,76*	,80*	-0,05	-0,07	-0,07	0,4	0,59	0,62	0,06	0,09	0,09	13,47
30	30	34	7	8,91*	8,75*	17,97*	-0,74	-1,51	-0,72	6,99	4,61	16,37	0,92	2,1	0,67	21,33
31	31	35	7	8,91*	8,75*	17,97*	-0,74	-1,51	-0,72	6,99	4,61	16,37	0,92	2,1	0,67	-21,33
32	32	36	2	,52*	,76*	,80*	-0,05	-0,07	-0,07	0,4	0,59	0,62	0,06	0,09	0,09	-13,47

33	33	37	2	,57*	,83*	,87*	-0,05	-0,08	-0,08	0,43	0,63	0,67	0,07	0,1	0,1	16,96
34	34	38	7	9,39*	4,43*	23,72*	-0,81	-1,11	-1,31	7,29	1,31	20,55	1,02	1,6	1,45	22,64
35	35	39	7	9,38*	4,43*	23,72*	-0,81	-1,11	-1,31	7,29	1,31	20,55	1,02	1,6	1,45	-22,64
36	36	40	2	,57*	,83*	,87*	-0,05	-0,08	-0,08	0,43	0,63	0,67	0,07	0,1	0,1	-16,96
37	37	41	2	,61*	,89*	,93*	-0,06	-0,08	-0,09	0,46	0,67	0,71	0,07	0,11	0,11	20,74
38	38	42	7	9,76*	-0,94	30,22*	-0,86	-0,6	-1,99	7,51	-2,73*	25,27	1,09	0,95	2,31	23,58
39	39	43	7	9,76*	-0,94	30,22*	-0,86	-0,6	-1,99	7,51	-2,73*	25,27	1,09	0,95	2,31	-23,58
40	40	44	2	,61*	,89*	,93*	-0,06	-0,08	-0,09	0,46	0,67	0,71	0,07	0,11	0,11	-20,74
41	41	45	2	,63*	,92*	,97*	-0,06	-0,09	-0,09	0,47	0,69	0,73	0,07	0,11	0,11	24,71
42	42	46	7	10,02*	-7,55	37,60*	-0,9	0,04	-2,75	7,66	-7,68*	30,66	1,14	0,15	3,28	24,13
43	43	47	7	10,02*	-7,55	37,60*	-0,9	0,04	-2,75	7,66	-7,68*	30,66	1,14	0,15	3,28	-24,13
44	44	48	2	,63*	,92*	,97*	-0,06	-0,09	-0,09	0,47	0,69	0,73	0,07	0,11	0,11	-24,71
45	45	49	2	,63*	,91*	,97*	-0,06	-0,09	-0,09	0,47	0,69	0,73	0,08	0,11	0,12	28,77
46	46	50	7	10,00*	-15,69*	45,69*	-0,93	0,83	-3,61	7,58	-13,75	36,5	1,17	-0,85	4,38	24,29
47	47	51	7	10,00*	-15,69*	45,69*	-0,93	0,83	-3,61	7,58	-13,75	36,5	1,17	-0,85	4,38	-24,29
48	48	52	2	,63*	,91*	,97*	-0,06	-0,09	-0,09	0,47	0,69	0,73	0,08	0,11	0,12	-28,77
49	49	53	2	,59*	,86*	,92*	-0,06	-0,08	-0,08	0,45	0,65	0,69	0,07	0,11	0,11	32,72
50	50	54	7	11,69*	-25,36*	60,45*	-1,09	1,81	-5,09	8,83	-20,87	47,37	1,39	-2,09	6,27	24,10
51	51	55	7	11,69*	-25,36*	60,45*	-1,09	1,81	-5,09	8,83	-20,87	47,37	1,39	-2,09	6,27	-24,10
52	52	56	2	,59*	,86*	,92*	-0,06	-0,08	-0,08	0,45	0,65	0,69	0,07	0,11	0,11	-32,72
53	53	57	2	,48*	,69*	,74*	-0,04	-0,06	-0,07	0,36	0,52	0,56	0,06	0,08	0,09	36,21
54	54	58	7	9,76*	-43,20*	72,49*	-0,88	3,56	-6,19	7,45	-34,13	56,48	1,13	-4,32	7,72	23,71
55	55	59	7	9,76*	-43,20*	72,49*	-0,88	3,56	-6,19	7,45	-34,13	56,48	1,13	-4,32	7,72	-23,71
56	56	60	2	,48*	,69*	,74*	-0,04	-0,06	-0,07	0,36	0,52	0,56	0,06	0,08	0,09	-36,21
57	57	61	2	,29*	,41*	,46*	-0,03	-0,04	-0,04	0,22	0,31	0,35	0,03	0,05	0,05	38,68
58	58	62	7	1,34*	-60,35*	64,38*	-0,08	5,13	-5,36	1,11	-47,13	50,45	0,13	-6,35	6,74	23,39
59	59	63	7	1,34*	-60,35*	64,38*	-0,08	5,13	-5,36	1,11	-47,13	50,45	0,13	-6,35	6,74	-23,39
60	60	64	2	,29*	,41*	,46*	-0,03	-0,04	-0,04	0,22	0,31	0,35	0,03	0,05	0,05	-38,68
61	61	65	2	,13*	,18*	,22*	-0,01	-0,02	-0,02	0,1	0,14	0,17	0,01	0,02	0,02	40,06
62	62	66	7	8,06*	-57,78*	81,96*	-0,6	4,8	-6,6	6,41	-45,34	64,58	0,83	-6,01	8,49	23,16
63	63	67	7	8,06*	-57,78*	81,96*	-0,6	4,8	-6,6	6,41	-45,34	64,58	0,83	-6,01	8,49	-23,16
64	64	68	2	,13*	,18*	,22*	-0,01	-0,02	-0,02	0,1	0,14	0,17	0,01	0,02	0,02	-40,06
65	1	2	18	-0,34	-0,14	-0,4	-0,03	-0,01	-0,04	-,44*	-,17*	-,53*	0,06	0,02	0,07	
66	5	6	18	-0,7	-0,34	-0,77	-0,02	-0,01	-0,03	-,80*	-,38*	-,88*	0,06	0,03	0,06	
67	9	10	18	-1,02	-0,48	-1,13	-0,02	-0,01	-0,02	-1,09*	-,52*	-1,22*	0,05	0,02	0,06	
68	13	14	18	-1,36	-0,64	-1,51	-0,01	0	-0,01	-1,44*	-,68*	-1,61*	0,07	0,03	0,08	
69	17	18	18	-1,81*	-,85*	-2,01*	0,06	0,03	0,06	-1,72	-0,81	-1,92	-0,02	-0,01	-0,02	
70	21	22	18	-2,32*	-1,09*	-2,59*	0,16	0,07	0,17	-1,93	-0,9	-2,15	-0,19	-0,09	-0,21	
71	25	26	18	-2,77*	-1,29*	-3,09*	0,22	0,1	0,25	-2,18	-1,02	-2,43	-0,29	-0,13	-0,32	
72	29	30	18	-3,15*	-1,47*	-3,52*	0,27	0,13	0,3	-2,45	-1,14	-2,73	-0,35	-0,16	-0,39	
73	33	34	18	-3,49*	-1,63*	-3,91*	0,31	0,14	0,35	-2,68	-1,25	-2,99	-0,4	-0,18	-0,44	
74	37	38	18	-3,78*	-1,76*	-4,22*	0,34	0,16	0,38	-2,87	-1,34	-3,21	-0,44	-0,2	-0,49	
75	41	42	18	-3,98*	-1,85*	-4,45*	0,37	0,17	0,41	-3,01	-1,4	-3,36	-0,47	-0,22	-0,53	
76	45	46	18	-4,05*	-1,88*	-4,53*	0,38	0,18	0,42	-3,06	-1,42	-3,42	-0,49	-0,23	-0,54	
77	49	50	18	-3,96*	-1,83*	-4,43*	0,37	0,17	0,41	-2,98	-1,38	-3,34	-0,48	-0,22	-0,53	
78	53	54	18	-3,48*	-1,61*	-3,90*	0,32	0,15	0,36	-2,63	-1,22	-2,95	-0,42	-0,19	-0,47	
79	57	58	18	-2,48*	-1,15*	-2,77*	0,22	0,1	0,25	-1,88	-0,87	-2,1	-0,29	-0,14	-0,33	
80	61	62	18	-1,38*	-,64*	-1,55*	0,12	0,06	0,13	-1,06	-0,49	-1,19	-0,16	-0,07	-0,18	
81	2	3	18	-3,85*	-7,89*	-7,89*	0,21	0,43	0,43	-3,35	-6,86	-6,86	-0,22	-0,45	-0,45	
82	6	7	18	-3,97*	-8,14*	-8,14*	0,22	0,45	0,45	-3,45	-7,07	-7,07	-0,23	-0,47	-0,47	
83	10	11	18	-4,11*	-8,42*	-8,42*	0,23	0,46	0,46	-3,57	-7,32	-7,32	-0,24	-0,49	-0,49	
84	14	15	18	-4,26*	-8,72*	-8,72*	0,24	0,48	0,48	-3,7	-7,59	-7,59	-0,24	-0,5	-0,5	
85	18	19	18	-4,44*	-9,09*	-9,09*	0,27	0,55	0,55	-3,8	-7,78	-7,78	-0,29	-0,59	-0,59	
86	22	23	18	-4,62*	-9,47*	-9,47*	0,31	0,64	0,64	-3,85	-7,88	-7,88	-0,36	-0,74	-0,74	
87	26	27	18	-4,75*	-9,73*	-9,73*	0,34	0,7	0,7	-3,88	-7,96	-7,96	-0,41	-0,84	-0,84	
88	30	31	18	-4,81*	-9,86*	-9,86*	0,36	0,74	0,74	-3,89	-7,98	-7,98	-0,44	-0,89	-0,89	
89	34	35	18	-4,81*	-9,85*	-9,85*	0,37	0,76	0,76	-3,85	-7,9	-7,9	-0,46	-0,93	-0,93	
90	38	39	18	-4,72*	-9,67*	-9,67*	0,38	0,77	0,77	-3,75	-7,69	-7,69	-0,46	-0,95	-0,95	
91	42	43	18	-4,53*	-9,28*	-9,28*	0,37	0,76	0,76	-3,57	-7,32	-7,32	-0,46	-0,94	-0,94	
92	46	47	18	-4,22*	-8,64*	-8,64*	0,35	0,72	0,72	-3,31	-6,78	-6,78	-0,44	-0,9	-0,9	
93	50	51	18	-3,76*	-7,71*	-7,71*	0,32	0,65	0,65	-2,94	-6,02	-6,02	-0,4	-0,82	-0,82	
94	54	55	18	-3,09*	-6,34*	-6,34*	0,26	0,54	0,54	-2,41	-4,94	-4,94	-0,33	-0,68	-0,68	
95	58	59	18	-2,16*	-4,43*	-4,43*	0,18	0,37	0,37	-1,68	-3,45	-3,45	-0,23	-0,47	-0,47	
96	62	63	18	-1,15*	-2,35*	-2,35*	0,1	0,2	0,2	-0,9	-1,84	-1,84	-0,12	-0,25	-0,25	
97	3	4	18	-0,34	-0,4	-0,14	-0,03	-0,04	-0,01	-,44*	-,53*	-,17*	0,06	0,07	0,02	
98	7	8	18	-0,7	-0,77	-0,34	-0,02	-0,03	-0,01	-,80*	-,88*	-,38*	0,06	0,06	0,03	
99	11	12	18	-1,02	-1,13	-0,48	-0,02	-0,02	-0,01	-1,09*	-1,22*	-,52*	0,05	0,06	0,02	
100	15	16	18	-1,36	-1,51	-0,64	-0,01	-0,01	0	-1,44*	-1,61*	-,68*	0,07	0,08	0,03	
101	19	20	18	-1,81*	-2,01*	-,85*	0,06	0,06	0,03	-1,72	-1,92	-0,81	-0,02	-0,02	-0,01	
102	23	24	18	-2,32*	-2,59*	-1,09*	0,16	0,17	0,07	-1,93	-2,15	-0,9	-0,19	-0,21	-0,09	
103	27	28	18	-2,77*	-3,09*	-1,29*	0,22	0,25	0,1	-2,18	-2,43	-1,02	-0,29	-0,32	-0,13	
104	31	32	18	-3,15*	-3,52*	-1,47*	0,27	0,3	0,13	-2,45	-2,73	-1,14	-0,35	-0,39	-0,16	
105	35	36	18	-3,49*	-3,91*	-1,63*	0,31	0,35	0,14	-2,68	-2,99	-1,25	-0,4	-0,44	-0,18	
106	39	40	18	-3,78*	-4,22*	-1,76*	0,34	0,38	0,16	-2,87	-3,21	-1,34	-0,44	-0,49	-0,2	
107	43	44	18	-3,98*	-4,45*	-1,85*	0,37	0,41	0,17	-3,01	-3,36	-1,4	-0,47	-0,53	-0,22	
108	47	48	18	-4,05*	-4,53*	-1,88*	0,38	0,42	0,18	-3,06	-3,42	-1,42	-0,49	-0,54	-0,23	
109	51	52	18	-3,96*	-4,43*	-1,83*	0,37	0,41	0,17	-2,98	-3,34	-1,38	-0,48	-0,53	-0,22	
110	55	56	18	-3,48*	-3,90*	-1,61*	0,32	0,36	0,15	-2,63	-2,95	-1,22	-0,42	-0,47	-0,19	
111	59	60	18	-2,48*	-2,77*	-1,15*	0,22	0,25	0,1	-1,88	-2,1	-0,87	-0,29	-0,33	-0,14	
112	63	64	18	-1,38*	-1,55*	-,64*	0,12	0,13	0,06	-1,06	-1,19	-0,49	-0,16	-0,18	-0,07	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	10			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	

SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	2	8	-4,18	0	-12,53	-0,24	0	-0,71	-4,86*	,00*	-14,59*	0,36	0	1,08	0,00
2	2	3	8	-,89*	12,53	-15,2	0,13	0,71	-0,31	-0,29	14,59*	-15,46*	-0,39	-1,08	-0,08	0,00
3	3	4	8	,44*	15,2	-13,87	-0,29	0,31	-1,17	-0,11	15,46*	-15,79*	0,19	0,08	0,5	0,00
4	4	5	8	2,70*	13,87	-5,78	-0,92	1,17	-3,92	-0,87	15,79*	-18,38*	2,17	-0,5	7,02	0,00
5	5	6	8	1,1	5,78	-2,49	0,26	3,92	-3,15	2,03*	18,38*	-12,28*	-0,55	-7,02	5,35	0,00
6	6	7	8	1,31	2,49	1,43	0,49	3,15	-1,67	2,97*	12,28*	-3,38*	-0,95	-5,35	2,51	0,00
7	7	8	8	2,39	-1,43	8,59*	0,21	1,67	-1,05	2,95*	3,38*	5,47	-0,28	-2,51	1,66	0,00
8	8	9	8	2,89	-8,59*	17,25*	0,24	1,05	-0,32	3,52*	-5,47	16,03	-0,31	-1,66	0,74	0,00
9	9	10	8	3,4	-17,25*	27,45	0,29	0,32	0,56	4,16*	-16,03	28,53*	-0,37	-0,74	-0,38	0,00
10	10	11	8	4	-27,45	39,46	0,34	-0,56	1,59	4,91*	-28,53*	43,24*	-0,44	0,38	-1,7	0,00
11	11	12	8	4,75	-39,46	53,7	0,41	-1,59	2,82	5,82*	-43,25*	60,70*	-0,52	1,7	-3,26	0,00
12	12	13	8	5,54	-53,7	70,32	0,5	-2,82	4,31	6,84*	-60,70*	81,23*	-0,63	3,26	-5,16	0,00
13	13	14	8	9,74	-70,32	99,53	0,83	-4,31	6,8	11,91*	-81,23*	116,95*	-1,06	5,16	-8,33	0,00
14	14	15	8	8,67	-99,53	125,54	0,67	-6,8	8,8	10,44*	-116,95*	148,27*	-0,87	8,33	-10,94	0,00
15	15	16	8	-2,13	-125,54	119,15	-0,22	-8,8	8,15	-2,65*	-148,27*	140,33*	0,23	10,94	-10,24	0,00
16	16	17	8	11,84	-119,15	154,68	0,68	-8,15	10,2	13,73*	-140,33*	181,52*	-0,95	10,24	-13,1	0,00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	9a			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	3	9	-9,07	3,12*	-30,32	-0,57	-0,03	-1,67	-10,63*	2,95	-34,84*	0,79	0,11	2,25	0,77
2	2	4	2	,24*	,37*	,34*	0	0	0	0,22	0,35	0,33	0,01	0,01	0,01	-0,77
3	3	5	9	-1,99*	34,65	-40,62	-0,13	1,65	-2,02	-1,98	39,00*	-44,93*	-0,14	-2,13	1,72	1,81
4	4	6	2	,26*	,38*	,40*	0	0	0	0,25	0,37	0,39	0,01	0,01	0,01	-1,90
5	5	7	9	3,18*	45,94	-36,39	-0,84	2,04	-4,55	0,95	50,16*	-47,31*	1,1	-1,63	4,93	3,17
6	6	8	2	,33*	,48*	,51*	0	0	0	0,33	0,48	0,5	0	0,01	0,01	-3,27
7	7	9	9	8,35*	43,02	-17,98	-1,57	4,62	-9,32	2,35	53,98*	-46,94*	3,64	-4,9	15,82	4,89
8	8	10	2	0,41	0,59	0,62	0,01	0,01	0,01	,41*	,60*	,64*	0	0	0	-4,89
9	9	11	9	7,57	25,91	-3,19	0,4	9,55	-8,33	8,77*	55,31*	-28,99*	-0,64	-15,99	14,08	7,06
10	10	12	2	0,47	0,69	0,72	0,02	0,03	0,03	,52*	,75*	,79*	-0,02	-0,03	-0,03	-7,06
11	11	13	9	8,81	12,34	14,09*	1,2	8,75	-5,15	12,60*	39,19*	-1,4	-2,09	-14,56	8,3	9,71
12	12	14	2	0,54	0,8	0,83	0,03	0,04	0,04	,62*	,90*	,94*	-0,04	-0,05	-0,06	-9,71
13	13	15	9	11,69	-3,7	38,77*	0,98	5,73	-2,8	14,44*	13,31*	30,01	-1,41	-9,03	4,81	12,79
14	14	16	2	0,61	0,9	0,93	0,04	0,05	0,06	,71*	1,04*	1,08*	-0,05	-0,07	-0,07	-12,79
15	15	17	9	13,96	-27,22*	69,11*	1,07	3,51	-0,32	16,81*	-16,59	67,01	-1,4	-5,72	1,51	15,10
16	16	18	2	0,67	0,99	1,03	0,04	0,06	0,07	,78*	1,15*	1,20*	-0,05	-0,08	-0,08	-16,27
17	17	19	9	16,18	-56,56*	105,1	1,22	1,14	2,52	19,40*	-52,29	110,50*	-1,58	-2,56	-2,17	20,09
18	18	20	2	0,72	1,06	1,1	0,05	0,07	0,07	,85*	1,25*	1,30*	-0,06	-0,09	-0,09	-20,09
19	19	21	9	18,59	-91,8	147,55	1,41	-1,62	5,86	22,29*	-94,81*	161,70*	-1,81	1,01	-6,43	24,15
20	20	22	2	0,76	1,11	1,15	0,05	0,08	0,08	,89*	1,32*	1,36*	-0,07	-0,1	-0,1	-24,15
21	21	23	9	21,39	-133,84	198,01	1,64	-4,9	9,82	25,69*	-145,46*	222,53*	-2,09	5,2	-11,47	28,36
22	22	24	2	0,77	1,13	1,17	0,05	0,08	0,08	,91*	1,34*	1,39*	-0,07	-0,1	-0,11	-28,36
23	23	25	9	24,82	-184,37	258,84	1,92	-8,85	14,63	29,87*	-206,35*	295,97*	-2,46	10,23	-17,61	32,56
24	24	26	2	0,75	1,1	1,14	0,05	0,08	0,08	,89*	1,31*	1,35*	-0,07	-0,1	-0,1	-32,56
25	25	27	9	31,67	-245,97	340,98	2,39	-13,71	20,87	37,95*	-280,68*	394,52*	-3,06	16,43	-25,62	36,52
26	26	28	2	0,68	1,01	1,04	0,05	0,07	0,07	,81*	1,21*	1,23*	-0,06	-0,09	-0,09	-36,52
27	27	29	9	26,78	-329,92	410,25	1,88	-20,08	25,71	31,77*	-381,39*	476,69*	-2,46	24,61	-31,98	39,93
28	28	30	2	0,55	0,81	0,82	0,04	0,06	0,06	,65*	,97*	,98*	-0,05	-0,08	-0,07	-39,93
29	29	31	9	7,59	-402,27	425,03	0,38	-25,15	26,3	8,71*	-467,23*	493,37*	-0,6	31,26	-33,05	42,38
30	30	32	2	0,34	0,51	0,51	0,02	0,04	0,03	,40*	,60*	,60*	-0,03	-0,05	-0,05	-42,38
31	31	33	9	19,58	-420,71	479,45	1,03	-26,01	29,11	22,44*	-488,28*	555,59*	-1,45	32,67	-37,02	43,70
32	32	34	2	0,14	0,21	0,21	0,01	0,01	0,01	,17*	,25*	,25*	-0,01	-0,02	-0,02	-43,70
33	1	2	18	-,77*	-1,26*	-,37*	0,01	0,01	0	-0,73	-1,19	-0,35	-0,03	-0,04	-0,01	
34	3	4	18	-1,12*	-1,63*	-,72*	0,01	0,01	0	-1,08	-1,57	-0,69	-0,03	-0,04	-0,02	
35	5	6	18	-1,38*	-2,01*	-,88*	0	0	0	-1,36	-1,98	-0,87	-0,02	-0,03	-0,01	
36	7	8	18	-1,72	-2,5	-1,1	-0,02	-0,03	-0,01	-1,73*	-2,52*	-1,11*	-0,01	-0,01	-0,01	
37	9	10	18	-2,05	-2,99	-1,32	-0,06	-0,08	-0,04	-2,17*	-3,17*	-1,39*	0,04	0,07	0,03	
38	11	12	18	-2,37	-3,46	-1,52	-0,11	-0,16	-0,07	-2,64*	-3,85*	-1,69*	0,13	0,18	0,08	
39	13	14	18	-2,69	-3,93	-1,73	-0,15	-0,22	-0,1	-3,09*	-4,50*	-1,98*	0,19	0,28	0,12	
40	15	16	18	-2,99	-4,37	-1,92	-0,19	-0,27	-0,12	-3,48*	-5,08*	-2,23*	0,24	0,34	0,15	
41	17	18	18	-3,25	-4,74	-2,09	-0,21	-0,31	-0,14	-3,81*	-5,56*	-2,45*	0,27	0,4	0,18	
42	19	20	18	-3,45	-5,03	-2,21	-0,24	-0,34	-0,15	-4,07*	-5,93*	-2,61*	0,3	0,44	0,19	
43	21	22	18	-3,55	-5,18	-2,28	-0,25	-0,36	-0,16	-4,21*	-6,13*	-2,70*	0,32	0,46	0,2	
44	23	24	18	-3,53	-5,15	-2,27	-0,25	-0,37	-0,16	-4,19*	-6,11*	-2,70*	0,32	0,47	0,21	
45	25	26	18	-3,34	-4,86	-2,15	-0,24	-0,35	-0,15	-3,97*	-5,77*	-2,55*	0,31	0,45	0,2	
46	27	28	18	-2,87	-4,17	-1,85	-0,2	-0,3	-0,13	-3,41*	-4,95*	-2,20*	0,26	0,38	0,17	
47	29	30	18	-2,07	-3,01	-1,33	-0,14	-0,21	-0,09	-2,45*	-3,57*	-1,58*	0,19	0,27	0,12	
48	31	32	18	-1,12	-1,63	-0,72	-0,08	-0,11	-0,05	-1,32*	-1,92*	-,85*	0,1	0,15	0,06	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	5a			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	3	9 -	10,61*	2,96	-34,78*	0,57	0,03	1,67	-9,04	3,12*	-30,25	-0,79	-0,11	-2,27	0,78
2	2	4	2	0,22	0,35	0,33	0	0	0	,24*	,37*	,35*	-0,01	-0,01	-0,01	-0,78
3	3	5	9	-1,94	38,96*	-44,77*	0,11	-1,65	1,99	-1,99*	34,58	-40,55	0,16	2,15	-1,68	1,82
4	4	6	2	0,25	0,37	0,39	0	0	0	,26*	,38*	,40*	0	-0,01	-0,01	-1,90
5	5	7	9	0,99	50,01*	-47,03*	0,82	-2	4,47	3,18*	45,87	-36,34	-1,07	1,6	-4,81	3,18
6	6	8	2	0,33	0,48	0,5	0	0	0	,33*	,48*	,51*	0	-0,01	-0,01	-3,28
7	7	9	9	2,37	53,71*	-46,60*	1,57	-4,55	9,26	8,39*	42,97	-17,79	-3,66	4,77	-15,75	4,91
8	8	10	2	,41*	,60*	,64*	-0,01	-0,01	-0,01	0,41	0,59	0,62	0	0	0	-4,91
9	9	11	9	8,80*	54,97*	-28,58*	-0,41	-9,48	8,24	7,56	25,71	-3,04	0,66	15,92	-13,94	7,08

10	10	12	2	,52*	,75*	,79*	-0,02	-0,03	-0,03	0,47	0,69	0,72	0,02	0,03	0,03	-7,08
11	11	13	9	12,58*	38,77*	-1,02	-1,2	-8,66	5,06	8,8	12,19	14,20*	2,09	14,42	-8,16	9,72
12	12	14	2	,61*	,90*	,94*	-0,03	-0,04	-0,04	0,54	0,8	0,83	0,04	0,05	0,05	-9,72
13	13	15	9	14,41*	12,92*	30,31	-0,97	-5,64	2,74	11,69	-3,82	38,90*	1,39	8,89	-4,72	12,80
14	14	16	2	,70*	1,03*	1,08*	-0,04	-0,05	-0,06	0,61	0,9	0,93	0,05	0,07	0,07	-12,80
15	15	17	9	16,78*	-16,9	67,24	-1,06	-3,45	0,28	13,96	-27,36*	69,23*	1,39	5,63	-1,45	15,10
16	16	18	2	,78*	1,15*	1,20*	-0,04	-0,06	-0,07	0,67	0,99	1,03	0,05	0,08	0,08	-16,28
17	17	19	9	19,37*	-52,54	110,66*	-1,22	-1,1	-2,55	16,17	-56,69*	105,18	1,57	2,5	2,2	20,08
18	18	20	2	,85*	1,25*	1,29*	-0,05	-0,07	-0,07	0,72	1,06	1,1	0,06	0,09	0,09	-20,08
19	19	21	9	22,25*	-94,99*	161,74*	-1,41	1,65	-5,86	18,56	-91,89	147,58	1,8	-1,05	6,43	24,14
20	20	22	2	,89*	1,31*	1,36*	-0,05	-0,08	-0,08	0,75	1,11	1,15	0,07	0,1	0,1	-24,14
21	21	23	9	25,62*	-145,54*	222,41*	-1,63	4,91	-9,8	21,36	-133,88	197,96	2,08	-5,21	11,44	28,34
22	22	24	2	,91*	1,34*	1,38*	-0,05	-0,08	-0,08	0,77	1,13	1,17	0,07	0,1	0,1	-28,34
23	23	25	9	29,77*	-206,27*	295,59*	-1,91	8,84	-14,55	24,77	-184,34	258,66	2,44	-10,21	17,52	32,53
24	24	26	2	,88*	1,31*	1,35*	-0,05	-0,08	-0,08	0,75	1,1	1,14	0,07	0,1	0,1	-32,53
25	25	27	9	37,86*	-280,33*	393,91*	-2,37	13,64	-20,75	31,63	-245,8	340,68	3,04	-16,35	25,48	36,49
26	26	28	2	,81*	1,20*	1,23*	-0,05	-0,07	-0,07	0,68	1,01	1,04	0,06	0,09	0,09	-36,49
27	27	29	9	31,73*	-380,81*	475,99*	-1,87	19,97	-25,58	26,75	-329,63	409,9	2,45	-24,47	31,81	39,88
28	28	30	2	,65*	,96*	,98*	-0,04	-0,06	-0,06	0,55	0,81	0,82	0,05	0,07	0,07	-39,88
29	29	31	9	8,63*	-466,55*	492,45*	-0,37	25,03	-26,12	7,55	-401,93	424,57	0,58	-31,09	32,83	42,33
30	30	32	2	,40*	,60*	,60*	-0,02	-0,04	-0,03	0,34	0,51	0,51	0,03	0,05	0,04	-42,33
31	31	33	9	22,57*	-487,37*	555,06*	-1,06	25,83	-29,01	19,64	-420,26	479,19	1,48	-32,45	36,88	43,65
32	32	34	2	,17*	,25*	,25*	-0,01	-0,01	-0,01	0,14	0,21	0,21	0,01	0,02	0,02	-43,65
33	1	2	18	-0,74	-1,2	-0,35	-0,01	-0,01	0	-,78*	-1,26*	-,37*	0,03	0,04	0,01	
34	3	4	18	-1,08	-1,58	-0,7	-0,01	-0,01	0	-1,12*	-1,63*	-,72*	0,03	0,04	0,02	
35	5	6	18	-1,36	-1,99	-0,87	0	0,01	0	-1,38*	-2,01*	-,88*	0,02	0,03	0,01	
36	7	8	18	-1,73*	-2,53*	-1,11*	0,02	0,03	0,01	-1,72	-2,51	-1,1	0,01	0,01	0,01	
37	9	10	18	-2,17*	-3,17*	-1,39*	0,06	0,08	0,04	-2,05	-2,99	-1,32	-0,04	-0,07	-0,03	
38	11	12	18	-2,64*	-3,85*	-1,69*	0,11	0,16	0,07	-2,37	-3,46	-1,52	-0,13	-0,18	-0,08	
39	13	14	18	-3,08*	-4,50*	-1,98*	0,15	0,22	0,1	-2,69	-3,92	-1,72	-0,19	-0,28	-0,12	
40	15	16	18	-3,48*	-5,07*	-2,23*	0,19	0,27	0,12	-2,99	-4,36	-1,92	-0,24	-0,34	-0,15	
41	17	18	18	-3,81*	-5,55*	-2,44*	0,21	0,31	0,14	-3,25	-4,74	-2,09	-0,27	-0,4	-0,17	
42	19	20	18	-4,06*	-5,92*	-2,61*	0,23	0,34	0,15	-3,45	-5,02	-2,21	-0,3	-0,44	-0,19	
43	21	22	18	-4,20*	-6,12*	-2,70*	0,25	0,36	0,16	-3,55	-5,18	-2,28	-0,32	-0,46	-0,2	
44	23	24	18	-4,19*	-6,10*	-2,69*	0,25	0,36	0,16	-3,53	-5,14	-2,27	-0,32	-0,47	-0,21	
45	25	26	18	-3,96*	-5,76*	-2,55*	0,24	0,34	0,15	-3,33	-4,86	-2,15	-0,3	-0,44	-0,2	
46	27	28	18	-3,40*	-4,94*	-2,19*	0,2	0,29	0,13	-2,86	-4,17	-1,85	-0,26	-0,38	-0,17	
47	29	30	18	-2,45*	-3,56*	-1,58*	0,14	0,21	0,09	-2,07	-3,01	-1,33	-0,19	-0,27	-0,12	
48	31	32	18	-1,32*	-1,92*	-,85*	0,08	0,11	0,05	-1,12	-1,63	-0,72	-0,1	-0,14	-0,06	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	9b			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	3	2	0,73	1,1	1,09	0,02	0,04	0,04	,79*	1,19*	1,17*	-0,02	-0,04	-0,04	0,75
2	2	4	9	-9,78	2,05	-31,38	-0,53	0,07	-1,64	-11,19*	2,21*	-35,78*	0,71	-0,07	2,19	-0,75
3	3	5	2	0,75	1,12	1,13	0,03	0,04	0,04	,81*	1,21*	1,22*	-0,03	-0,04	-0,04	1,91
4	4	6	9	-2,81*	34,01	-42,43	-0,1	1,73	-2,02	-2,69	38,62*	-46,68*	-0,2	-2,27	1,67	-1,91
5	5	7	2	0,8	1,19	1,2	0,03	0,04	0,04	,86*	1,28*	1,29*	-0,03	-0,04	-0,04	3,13
6	6	8	9	2,09*	45,19	-38,92	-0,83	2,11	-4,59	-0,08	49,66*	-49,90*	1,06	-1,76	4,94	-3,13
7	7	9	2	0,84	1,26	1,27	0,03	0,04	0,05	,91*	1,36*	1,37*	-0,03	-0,04	-0,04	4,42
8	8	10	9	6,91*	41,84	-21,12	-1,59	4,69	-9,46	0,89	53,05*	-50,39*	3,64	-5,04	15,96	-4,42
9	9	11	2	0,88	1,31	1,33	0,04	0,06	0,06	,97*	1,45*	1,47*	-0,04	-0,06	-0,07	5,79
10	10	12	9	5,77	24,18	-6,88	0,34	9,58	-8,56	6,82*	53,74*	-33,28*	-0,57	-16,09	14,37	-5,79
11	11	13	2	0,91	1,36	1,38	0,05	0,07	0,07	1,03*	1,53*	1,55*	-0,06	-0,08	-0,08	7,25
12	12	14	9	6,64	10,06	9,86*	1,09	8,71	-5,44	10,15*	36,84*	-6,4	-1,95	-14,54	8,68	-7,25
13	13	15	2	0,94	1,4	1,42	0,05	0,08	0,08	1,07*	1,60*	1,62*	-0,06	-0,09	-0,09	8,78
14	14	16	9	9,16	-6,56	34,05*	0,83	5,61	-3,13	11,52*	10,13*	24,42	-1,22	-8,89	5,24	-8,78
15	15	17	2	0,96	1,43	1,45	0,06	0,08	0,08	1,10*	1,64*	1,66*	-0,07	-0,1	-0,1	10,36
16	16	18	9	11,11	-30,67*	64,01*	0,88	3,32	-0,68	13,46*	-20,56	60,94	-1,16	-5,47	1,98	-9,39
17	17	19	2	0,96	1,43	1,45	0,06	0,09	0,09	1,11*	1,66*	1,67*	-0,07	-0,11	-0,11	11,97
18	18	20	9	13,06	-60,60*	99,77	1,01	0,88	2,13	15,71*	-57,02	104,15*	-1,3	-2,23	-1,67	-11,97
19	19	21	2	0,95	1,41	1,43	0,06	0,09	0,09	1,10*	1,64*	1,66*	-0,07	-0,11	-0,11	13,58
20	20	22	9	15,27	-96,39	142,2	1,18	-1,93	5,46	18,36*	-100,23*	155,30*	-1,5	1,41	-5,92	-13,58
21	21	23	2	0,91	1,35	1,37	0,06	0,09	0,09	1,06*	1,58*	1,59*	-0,07	-0,11	-0,11	15,14
22	22	24	9	18	-138,91	192,92	1,4	-5,26	9,45	21,65*	-151,49*	216,45*	-1,78	5,66	-10,99	-15,14
23	23	25	2	0,84	1,25	1,26	0,05	0,08	0,08	,98*	1,47*	1,48*	-0,07	-0,1	-0,1	16,62
24	24	26	9	21,53	-189,83	254,42	1,69	-9,25	14,31	25,95*	-212,85*	290,69*	-2,15	10,74	-17,2	-16,62
25	25	27	2	0,74	1,1	1,11	0,05	0,07	0,07	,86*	1,29*	1,30*	-0,06	-0,09	-0,09	17,96
26	26	28	9	28,7	-251,65	337,76	2,17	-14,12	20,64	34,41*	-287,45*	390,68*	-2,79	16,97	-25,32	-17,96
27	27	29	2	0,57	0,86	0,86	0,04	0,06	0,06	,67*	1,00*	1,01*	-0,05	-0,07	-0,07	19,07
28	28	30	9	24,41	-335,46	408,69	1,71	-20,49	25,6	28,95*	-387,99*	474,84*	-2,24	25,13	-31,84	-19,07
29	29	31	2	0,35	0,52	0,52	0,02	0,03	0,03	,41*	,61*	,61*	-0,03	-0,04	-0,04	19,85
30	30	32	9	6,05	-407,07	425,23	0,27	-25,5	26,32	6,89*	-472,94*	493,62*	-0,46	31,71	-33,08	-19,85
31	31	33	2	0,14	0,22	0,21	0,01	0,01	0,01	,17*	,25*	,25*	-0,01	-0,02	-0,02	20,27
32	32	34	9	19,05	-424,37	481,5	1	-26,26	29,25	21,81*	-492,62*	558,03*	-1,4	33,01	-37,2	-20,27
33	1	2	18	-0,7	0,09	-1,72	-0,02	0	-0,06	-,75*	,10*	-1,85*	0,02	0	0,06	
34	3	4	18	-1,08	-0,38	-2,13	-0,04	-0,01	-0,07	-1,16*	-,41*	-2,30*	0,04	0,01	0,07	
35	5	6	18	-1,13	-0,4	-2,23	-0,04	-0,01	-0,08	-1,22*	-,43*	-2,41*	0,04	0,01	0,08	
36	7	8	18	-1,19	-0,43	-2,36	-0,04	-0,01	-0,08	-1,29*	-,46*	-2,55*	0,04	0,01	0,08	
37	9	10	18	-1,25	-0,45	-2,48	-0,05	-0,02	-0,1	-1,37*	-,49*	-2,71*	0,05	0,02	0,11	
38	11	12	18	-1,31	-0,47	-2,58	-0,06	-0,02	-0,12	-1,46*	-,52*	-2,88*	0,07	0,03	0,14	
39	13	14	18	-1,35	-0,48	-2,67	-0,07	-0,03	-0,14	-1,53*	-,55*	-3,02*	0,09	0,03	0,17	

40	15	16	18	-1,38	-0,5	-2,73	-0,08	-0,03	-0,15	-1,58*	-,57*	-3,12*	0,09	0,03	0,19	
41	17	18	18	-1,4	-0,5	-2,76	-0,08	-0,03	-0,16	-1,61*	-,58*	-3,17*	0,1	0,04	0,2	
42	19	20	18	-1,39	-0,5	-2,74	-0,08	-0,03	-0,17	-1,61*	-,58*	-3,17*	0,11	0,04	0,21	
43	21	22	18	-1,35	-0,49	-2,65	-0,08	-0,03	-0,17	-1,57*	-,57*	-3,08*	0,11	0,04	0,21	
44	23	24	18	-1,27	-0,46	-2,49	-0,08	-0,03	-0,16	-1,48*	-,54*	-2,91*	0,1	0,04	0,2	
45	25	26	18	-1,14	-0,42	-2,24	-0,07	-0,03	-0,15	-1,34*	-,50*	-2,62*	0,09	0,04	0,18	
46	27	28	18	-0,95	-0,36	-1,85	-0,06	-0,02	-0,12	-1,11*	-,42*	-2,17*	0,08	0,03	0,15	
47	29	30	18	-0,67	-0,25	-1,31	-0,04	-0,02	-0,09	-,78*	-,29*	-1,53*	0,06	0,02	0,11	
48	31	32	18	-0,36	-0,14	-0,69	-0,02	-0,01	-0,04	-,42*	-,16*	-,81*	0,03	0,01	0,06	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	5b			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	3	2	,79*	1,19*	1,17*	-0,02	-0,04	-0,04	0,73	1,1	1,09	0,02	0,04	0,04	0,75
2	2	4	9 -	11,18*	2,21*	-35,73*	0,53	-0,07	1,65	-9,75	2,05	-31,3	-0,71	0,07	-2,2	-0,75
3	3	5	2	,81*	1,21*	1,22*	-0,03	-0,04	-0,04	0,75	1,12	1,13	0,03	0,04	0,04	1,91
4	4	6	9	-2,65	38,57*	-46,52*	0,08	-1,73	1,98	-2,81*	33,94	-42,36	0,22	2,29	-1,63	-1,91
5	5	7	2	,86*	1,28*	1,29*	-0,03	-0,04	-0,04	0,8	1,19	1,2	0,03	0,04	0,04	3,13
6	6	8	9	-0,04	49,50*	-49,62*	0,81	-2,08	4,52	2,08*	45,12	-38,87	-1,03	1,73	-4,82	-3,13
7	7	9	2	,91*	1,36*	1,37*	-0,03	-0,04	-0,05	0,84	1,26	1,27	0,03	0,04	0,04	4,42
8	8	10	9	0,91	52,77*	-50,05*	1,59	-4,62	9,4	6,95*	41,79	-20,93	-3,66	4,92	-15,89	-4,42
9	9	11	2	,97*	1,45*	1,47*	-0,04	-0,06	-0,06	0,88	1,31	1,32	0,04	0,06	0,07	5,79
10	10	12	9	6,85*	53,40*	-32,86*	-0,35	-9,52	8,47	5,75	23,99	-6,73	0,6	16,02	-14,23	-5,79
11	11	13	2	1,03*	1,53*	1,55*	-0,05	-0,07	-0,07	0,91	1,36	1,38	0,06	0,08	0,08	7,25
12	12	14	9	10,13*	36,41*	-6,01	-1,09	-8,62	5,34	6,63	9,91	9,97*	1,95	14,4	-8,54	-7,25
13	13	15	2	1,07*	1,60*	1,62*	-0,05	-0,08	-0,08	0,94	1,4	1,42	0,06	0,09	0,09	8,78
14	14	16	9	11,49*	9,74*	24,72	-0,82	-5,52	3,07	9,17	-6,68	34,18*	1,2	8,75	-5,15	-8,78
15	15	17	2	1,10*	1,64*	1,66*	-0,05	-0,08	-0,08	0,96	1,43	1,45	0,07	0,1	0,1	10,36
16	16	18	9	13,44*	-20,86	61,18	-0,87	-3,26	0,64	11,11	-30,81*	64,13*	1,15	5,38	-1,92	-9,39
17	17	19	2	1,11*	1,65*	1,67*	-0,06	-0,09	-0,09	0,96	1,43	1,45	0,07	0,11	0,11	11,96
18	18	20	9	15,68*	-57,26	104,31*	-1	-0,84	-2,16	13,04	-60,73*	99,86	1,29	2,17	1,7	-11,96
19	19	21	2	1,10*	1,64*	1,65*	-0,06	-0,09	-0,09	0,94	1,41	1,43	0,07	0,11	0,11	13,57
20	20	22	9	18,32*	-100,40*	155,36*	-1,17	1,96	-5,47	15,25	-96,48	142,23	1,49	-1,45	5,93	-13,57
21	21	23	2	1,06*	1,58*	1,59*	-0,06	-0,09	-0,09	0,91	1,35	1,37	0,07	0,11	0,11	15,13
22	22	24	9	21,60*	-151,55*	216,35*	-1,39	5,27	-9,42	17,97	-138,95	192,87	1,76	-5,67	10,96	-15,13
23	23	25	2	,98*	1,46*	1,48*	-0,05	-0,08	-0,08	0,84	1,25	1,26	0,07	0,1	0,1	16,61
24	24	26	9	25,86*	-212,75*	290,33*	-1,67	9,23	-14,23	21,48	-189,79	254,24	2,13	-10,71	17,1	-16,61
25	25	27	2	,86*	1,29*	1,30*	-0,05	-0,07	-0,07	0,74	1,1	1,11	0,06	0,09	0,09	17,94
26	26	28	9	34,33*	-287,09*	390,08*	-2,16	14,05	-20,52	28,66	-251,47	337,46	2,77	-16,88	25,18	-17,94
27	27	29	2	,67*	1,00*	1,00*	-0,04	-0,06	-0,06	0,57	0,86	0,86	0,05	0,07	0,07	19,05
28	28	30	9	28,91*	-387,40*	474,14*	-1,7	20,37	-25,47	24,39	-335,17	408,33	2,23	-24,99	31,67	-19,05
29	29	31	2	,41*	,61*	,61*	-0,02	-0,03	-0,03	0,35	0,52	0,52	0,03	0,04	0,04	19,83
30	30	32	9	6,82*	-472,25*	492,70*	-0,26	25,37	-26,14	6,02	-406,71	424,77	0,44	-31,54	32,85	-19,83
31	31	33	2	,17*	,25*	,25*	-0,01	-0,01	-0,01	0,14	0,22	0,21	0,01	0,02	0,02	20,25
32	32	34	9	21,93*	-491,70*	557,50*	-1,02	26,09	-29,15	19,11	-423,91	481,25	1,43	-32,78	37,07	-20,25
33	1	2	18	-,75*	,10*	-1,85*	0,02	0	0,06	-0,7	0,09	-1,72	-0,02	0	-0,06	
34	3	4	18	-1,16*	-,41*	-2,30*	0,04	0,01	0,07	-1,08	-0,38	-2,13	-0,04	-0,01	-0,07	
35	5	6	18	-1,22*	-,43*	-2,41*	0,04	0,01	0,08	-1,13	-0,4	-2,23	-0,04	-0,01	-0,08	
36	7	8	18	-1,29*	-,46*	-2,55*	0,04	0,01	0,08	-1,19	-0,43	-2,36	-0,04	-0,01	-0,08	
37	9	10	18	-1,37*	-,49*	-2,71*	0,05	0,02	0,1	-1,25	-0,45	-2,48	-0,05	-0,02	-0,11	
38	11	12	18	-1,46*	-,52*	-2,88*	0,06	0,02	0,12	-1,3	-0,47	-2,58	-0,07	-0,03	-0,14	
39	13	14	18	-1,53*	-,55*	-3,02*	0,07	0,03	0,14	-1,35	-0,48	-2,66	-0,09	-0,03	-0,17	
40	15	16	18	-1,58*	-,57*	-3,12*	0,08	0,03	0,15	-1,38	-0,5	-2,73	-0,09	-0,03	-0,19	
41	17	18	18	-1,61*	-,58*	-3,17*	0,08	0,03	0,16	-1,4	-0,5	-2,75	-0,1	-0,04	-0,2	
42	19	20	18	-1,60*	-,58*	-3,16*	0,08	0,03	0,17	-1,39	-0,5	-2,73	-0,1	-0,04	-0,21	
43	21	22	18	-1,56*	-,57*	-3,08*	0,08	0,03	0,17	-1,35	-0,49	-2,65	-0,11	-0,04	-0,21	
44	23	24	18	-1,48*	-,54*	-2,91*	0,08	0,03	0,16	-1,27	-0,46	-2,49	-0,1	-0,04	-0,2	
45	25	26	18	-1,33*	-,50*	-2,62*	0,07	0,03	0,15	-1,14	-0,42	-2,24	-0,09	-0,04	-0,18	
46	27	28	18	-1,11*	-,42*	-2,17*	0,06	0,02	0,12	-0,95	-0,36	-1,85	-0,08	-0,03	-0,15	
47	29	30	18	-,78*	-,29*	-1,53*	0,04	0,02	0,08	-0,67	-0,25	-1,31	-0,06	-0,02	-0,11	
48	31	32	18	-,41*	-,16*	-,81*	0,02	0,01	0,04	-0,36	-0,14	-0,69	-0,03	-0,01	-0,06	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	8a			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	4	5	3,07*	6,79*	2,44*	-0,02	-0,02	-0,05	2,98	6,68	2,27	0,06	0,07	0,1	2,41
2	2	5	5	7,75*	15,3	7,95*	0,02	0,05	0	7,74	15,35*	7,88	0,02	0,01	0,06	-0,51
3	3	6	2	0,54	0,81	0,82	0	0,01	0,01	,55*	,83*	,83*	0	-0,01	-0,01	-1,94
4	4	7	5	3,68	7,59	3,45*	0,01	0,04	0	3,71*	7,69*	3,44	-0,01	-0,04	0	6,06
5	5	8	5	7,31	12,76	9,17	0,04	0,08	0,05	7,41*	12,95*	9,27*	-0,04	-0,08	-0,04	-1,58
6	6	9	2	0,58	0,87	0,88	0	0,01	0,01	,59*	,88*	,90*	0	-0,01	-0,01	-4,42
7	7	10	5	4,76*	9,21*	5,08*	0	0,02	-0,03	4,74	9,19	5,03	0,02	0,04	0,01	10,69
8	8	11	5	8,82	15,08	11,37	0,03	0,06	0,02	8,86*	15,16*	11,43*	-0,01	-0,01	-0,03	-3,49
9	9	12	2	0,64	0,95	0,97	0,01	0,01	0,01	,65*	,97*	,99*	0	-0,01	-0,01	-7,12
10	10	13	5	6,06*	10,68	7,49*	-0,03	0,06	-0,15	5,86	10,70*	6,89	0,14	0,05	0,37	16,45
11	11	14	5	10,48*	17,09	14,36*	0,01	0,12	-0,08	10,38	17,23*	13,92	0,1	0	0,3	-6,54
12	12	15	2	0,7	1,05	1,07	0,01	0,01	0,01	,72*	1,07*	1,09*	-0,01	-0,01	-0,01	-10,08
13	13	16	5	7,05	11,42	9,74*	0,09	0,3	-0,01	7,30*	12,29*	9,61	-0,12	-0,46	0,1	23,38
14	14	17	5	11,85	18,41	17,16	0,15	0,37	0,09	12,25*	19,46*	17,28*	-0,19	-0,54	-0,02	-10,05
15	15	18	2	0,77	1,14	1,16	0,01	0,01	0,01	,79*	1,17*	1,20*	-0,01	-0,02	-0,02	-13,33
16	16	19	5	8,15	12,23	12,23	0,15	0,32	0,13	8,56*	13,13*	12,55*	-0,2	-0,46	-0,15	31,71
17	17	20	5	13,31	19,76	20,16	0,23	0,43	0,25	13,91*	20,93*	20,79*	-0,3	-0,59	-0,3	-14,84
18	18	21	2	0,82	1,22	1,25	0,01	0,02	0,02	,86*	1,27*	1,30*	-0,01	-0,02	-0,02	-16,67

19	19	22	5	9,25	12,74	15	0,16	0,29	0,19	9,67*	13,52*	15,48*	-0,2	-0,38	-0,23	41,27
20	20	23	5	14,71	20,78	23,36	0,25	0,42	0,33	15,36*	21,88*	24,21*	-0,31	-0,54	-0,4	-20,60
21	21	24	2	0,88	1,3	1,33	0,01	0,02	0,02	,91*	1,36*	1,38*	-0,02	-0,03	-0,03	-20,67
22	22	25	5	10,2	12,75	17,84	0,19	0,31	0,26	10,69*	13,57*	18,51*	-0,24	-0,4	-0,32	51,93
23	23	26	5	15,9	21,19	26,51	0,29	0,45	0,41	16,65*	22,38*	27,57*	-0,36	-0,58	-0,51	-27,24
24	24	27	2	0,92	1,36	1,39	0,02	0,02	0,02	,96*	1,42*	1,45*	-0,02	-0,03	-0,03	-24,69
25	25	28	5	10,99	12,28	20,69	0,21	0,3	0,33	11,55*	13,10*	21,55*	-0,27	-0,4	-0,41	63,53
26	26	29	5	16,84	21	29,52	0,32	0,46	0,49	17,67*	22,22*	30,79*	-0,4	-0,6	-0,61	-34,67
27	27	30	2	0,94	1,4	1,43	0,02	0,03	0,03	,99*	1,47*	1,50*	-0,02	-0,03	-0,03	-28,86
28	28	31	5	11,59	11,24	23,52	0,23	0,29	0,4	12,19*	12,01*	24,56*	-0,29	-0,38	-0,5	75,85
29	29	32	5	17,45	20,06	32,28	0,34	0,45	0,57	18,33*	21,26*	33,75*	-0,43	-0,59	-0,71	-42,75
30	30	33	2	0,95	1,41	1,44	0,02	0,03	0,03	,99*	1,48*	1,50*	-0,02	-0,03	-0,03	-33,10
31	31	34	5	11,92	9,46	26,28	0,24	0,26	0,47	12,55*	10,15*	27,49*	-0,31	-0,34	-0,58	88,60
32	32	35	5	17,63	18,18	34,72	0,35	0,42	0,63	18,55*	19,29*	36,35*	-0,45	-0,55	-0,79	-51,30
33	33	36	2	0,93	1,38	1,4	0,02	0,03	0,03	,97*	1,45*	1,47*	-0,02	-0,03	-0,03	-37,30
34	34	37	5	11,75	6,7	28,55	0,24	0,2	0,53	12,39*	7,24*	29,92*	-0,31	-0,27	-0,66	101,36
35	35	38	5	17,12	15,02	36,35	0,35	0,36	0,68	18,03*	15,98*	38,11*	-0,44	-0,47	-0,85	-60,03
36	36	39	2	0,87	1,3	1,32	0,02	0,03	0,03	,92*	1,37*	1,39*	-0,02	-0,03	-0,03	-41,34
37	37	40	5	11,93	3,13	32,65	0,25	0,12	0,62	12,57*	3,46*	34,26*	-0,32	-0,17	-0,78	113,63
38	38	41	5	16,68	10,72	39,31	0,34	0,27	0,75	17,57*	11,44*	41,26*	-0,43	-0,36	-0,94	-68,58
39	39	42	2	0,78	1,16	1,18	0,02	0,02	0,02	,82*	1,22*	1,24*	-0,02	-0,03	-0,03	-45,05
40	40	43	5	9,84	-5,01	34,54	0,2	-0,06	0,65	10,36*	-5,15*	36,23*	-0,25	0,06	-0,82	124,33
41	41	44	5	13,54	1,29	39,32	0,27	0,06	0,74	14,24*	1,48*	41,25*	-0,35	-0,1	-0,94	-76,16
42	42	45	2	0,61	0,92	0,92	0,01	0,02	0,02	,64*	,96*	,96*	-0,02	-0,02	-0,02	-48,17
43	43	46	5	3,87	-15,07	26,67	0,07	-0,26	0,49	4,07*	-15,74*	27,95*	-0,1	0,32	-0,62	131,87
44	44	47	5	6,22	-10,74	29,4	0,12	-0,18	0,54	6,54*	-11,19*	30,81*	-0,16	0,21	-0,69	-81,50
45	45	48	2	0,37	0,56	0,56	0,01	0,01	0,01	,39*	,59*	,59*	-0,01	-0,01	-0,01	-50,37
46	46	49	5	5,26	-15,73	31,49	0,09	-0,28	0,54	5,49*	-16,45*	32,91*	-0,12	0,35	-0,69	136,09
47	47	50	5	6,09	-13,5	31,77	0,1	-0,24	0,54	6,36*	-14,12*	33,20*	-0,14	0,29	-0,7	-84,53
48	48	51	2	0,15	0,24	0,23	0	0	0	,16*	,25*	,24*	0	-0,01	-0,01	-51,56
49	1	2	17	-2,41*	-5,18*	-4,62*	0,01	0,01	0,02	-2,37	-5,1	-4,53	-0,03	-0,05	-0,06	
50	4	5	17	-3,65*	-7,59*	-7,27*	0	0	0	-3,63	-7,54	-7,22	-0,02	-0,04	-0,04	
51	7	8	17	-4,62*	-9,58*	-9,21*	-0,01	-0,01	-0,01	-4,61	-9,56	-9,19	-0,02	-0,03	-0,03	
52	10	11	17	-5,76*	-11,92*	-11,52*	-0,01	-0,03	-0,02	-5,75	-11,89	-11,49	-0,02	-0,05	-0,05	
53	13	14	17	-6,92	-14,3	-13,86	-0,05	-0,11	-0,1	-7,02*	-14,50*	-14,05*	0,03	0,07	0,06	
54	16	17	17	-8,05	-16,6	-16,13	-0,11	-0,23	-0,23	-8,33*	-17,19*	-16,70*	0,13	0,28	0,27	
55	19	20	17	-9,16	-18,87	-18,37	-0,15	-0,32	-0,31	-9,56*	-19,70*	-19,17*	0,2	0,4	0,39	
56	22	23	17 -	10,18	-20,96	-20,43	-0,18	-0,38	-0,37	-10,66*	-21,95*	-21,39*	0,23	0,48	0,47	
57	25	26	17 -	11,05	-22,75	-22,2	-0,21	-0,43	-0,42	-11,60*	-23,87*	-23,30*	0,27	0,55	0,53	
58	28	29	17 -	11,72	-24,12	-23,56	-0,23	-0,47	-0,46	-12,32*	-25,35*	-24,77*	0,29	0,6	0,59	
59	31	32	17 -	12,11	-24,91	-24,36	-0,24	-0,5	-0,49	-12,75*	-26,21*	-25,63*	0,31	0,64	0,62	
60	34	35	17 -	12,12	-24,9	-24,38	-0,25	-0,5	-0,49	-12,76*	-26,23*	-25,68*	0,31	0,65	0,63	
61	37	38	17 -	11,64	-23,92	-23,43	-0,24	-0,49	-0,48	-12,27*	-25,20*	-24,69*	0,31	0,63	0,61	
62	40	41	17 -	10,16	-20,86	-20,45	-0,21	-0,42	-0,41	-10,70*	-21,98*	-21,55*	0,27	0,55	0,53	
63	43	44	17	-7,16	-14,7	-14,41	-0,14	-0,29	-0,29	-7,53*	-15,47*	-15,17*	0,18	0,38	0,37	
64	46	47	17	-4,02	-8,26	-8,1	-0,08	-0,16	-0,15	-4,23*	-8,68*	-8,51*	0,1	0,21	0,2	
65	2	3	17	-1,9	-7,81	-0,81	-0,02	-0,06	-0,01	-1,94*	-7,95*	-,83*	0,01	0,05	0,01	
66	5	6	17	-2,44	-9,38	-1,68	-0,02	-0,08	-0,01	-2,48*	-9,54*	-1,71*	0,02	0,07	0,01	
67	8	9	17	-2,65	-10,19	-1,83	-0,02	-0,08	-0,01	-2,70*	-10,37*	-1,86*	0,02	0,07	0,01	
68	11	12	17	-2,91	-11,17	-2,02	-0,02	-0,1	-0,02	-2,96*	-11,37*	-2,05*	0,02	0,08	0,01	
69	14	15	17	-3,17	-12,18	-2,2	-0,03	-0,13	-0,02	-3,25*	-12,48*	-2,26*	0,03	0,13	0,02	
70	17	18	17	-3,42	-13,14	-2,38	-0,05	-0,18	-0,03	-3,54*	-13,59*	-2,47*	0,06	0,21	0,04	
71	20	21	17	-3,66	-14,03	-2,55	-0,06	-0,22	-0,04	-3,80*	-14,59*	-2,65*	0,07	0,27	0,05	
72	23	24	17	-3,85	-14,77	-2,69	-0,06	-0,25	-0,05	-4,02*	-15,40*	-2,81*	0,08	0,3	0,06	
73	26	27	17	-3,99	-15,29	-2,79	-0,07	-0,27	-0,05	-4,17*	-15,98*	-2,92*	0,09	0,33	0,06	
74	29	30	17	-4,05	-15,51	-2,84	-0,07	-0,28	-0,05	-4,24*	-16,24*	-2,97*	0,09	0,35	0,07	
75	32	33	17	-4,01	-15,35	-2,81	-0,08	-0,29	-0,05	-4,20*	-16,10*	-2,95*	0,09	0,36	0,07	
76	35	36	17	-3,84	-14,72	-2,7	-0,07	-0,28	-0,05	-4,04*	-15,45*	-2,84*	0,09	0,36	0,07	
77	38	39	17	-3,53	-13,53	-2,49	-0,07	-0,26	-0,05	-3,71*	-14,21*	-2,61*	0,09	0,33	0,06	
78	41	42	17	-2,98	-11,4	-2,09	-0,06	-0,22	-0,04	-3,13*	-11,98*	-2,20*	0,07	0,28	0,05	
79	44	45	17	-2,09	-8	-1,48	-0,04	-0,15	-0,03	-2,20*	-8,41*	-1,55*	0,05	0,2	0,04	
80	47	48	17	-1,14	-4,35	-0,8	-0,02	-0,08	-0,01	-1,19*	-4,57*	-,84*	0,03	0,11	0,02	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	7a			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	4	5	2,99	6,69	2,27	0,02	0,02	0,04	3,08*	6,79*	2,44*	-0,05	-0,07	-0,1	2,41
2	2	5	5	7,75	15,36*	7,89	-0,02	-0,06	0	7,75*	15,3	7,96*	-0,02	-0,01	-0,06	-0,51
3	3	6	2	,55*	,83*	,83*	0	-0,01	-0,01	0,54	0,81	0,82	0	0,01	0,01	-1,94
4	4	7	5	3,72*	7,70*	3,45*	-0,02	-0,05	-0,01	3,68	7,58	3,44	0,02	0,05	0	6,01
5	5	8	5	7,41*	12,96*	9,28*	-0,05	-0,09	-0,05	7,31	12,75	9,17	0,04	0,09	0,05	-1,59
6	6	9	2	,59*	,88*	,90*	0	-0,01	-0,01	0,58	0,87	0,88	0	0,01	0,01	-4,42
7	7	10	5	4,75	9,19	5,05	0	-0,02	0,02	4,76*	9,21*	5,07*	-0,01	-0,03	0	10,68
8	8	11	5	8,87*	15,17*	11,45*	-0,03	-0,07	-0,03	8,81	15,07	11,36	0,02	0,01	0,04	-3,50
9	9	12	2	,65*	,97*	,99*	-0,01	-0,01	-0,01	0,64	0,95	0,97	0	0,01	0,01	-7,12
10	10	13	5	5,86	10,69*	6,9	0,03	-0,06	0,15	6,06*	10,68	7,50*	-0,14	-0,06	-0,37	16,44
11	11	14	5	10,38	17,22*	13,93	-0,01	-0,12	0,08	10,49*	17,1	14,36*	-0,1	-0,01	-0,3	-6,54
12	12	15	2	,72*	1,07*	1,09*	-0,01	-0,01	-0,01	0,7	1,05	1,07	0,01	0,01	0,01	-10,08
13	13	16	5	7,30*	12,29*	9,63	-0,1	-0,3	0,01	7,05	11,41	9,73*	0,13	0,46	-0,09	23,40
14	14	17	5	12,25*	19,45*	17,29*	-0,16	-0,37	-0,09	11,85	18,4	17,15	0,19	0,54	0,03	-10,07
15	15	18	2	,79*	1,17*	1,20*	-0,01	-0,01	-0,01	0,77	1,14	1,16	0,01	0,02	0,02	-13,33
16	16	19	5	8,56*	13,12*	12,56*	-0,15	-0,31	-0,13	8,15	12,23	12,22	0,2	0,45	0,16	31,73
17	17	20	5	13,90*	20,91*	20,79*	-0,22	-0,42	-0,25	13,31	19,77	20,15	0,29	0,58	0,3	-14,96

Tablo 4.1 devamı

18	18	21	2	,86*	1,27*	1,30*	-0,01	-0,02	-0,02	0,82	1,22	1,25	0,01	0,02	0,02	-16,87
19	19	22	5	9,66*	13,50*	15,48*	-0,16	-0,28	-0,19	9,25	12,75	15	0,2	0,37	0,23	41,28
20	20	23	5	15,35*	21,85*	24,20*	-0,24	-0,41	-0,33	14,72	20,78	23,37	0,31	0,52	0,39	-20,61
21	21	24	2	,91*	1,36*	1,38*	-0,01	-0,02	-0,02	0,88	1,3	1,33	0,02	0,03	0,03	-20,67
22	22	25	5	10,68*	13,55*	18,50*	-0,19	-0,3	-0,26	10,2	12,75	17,84	0,24	0,4	0,32	51,93
23	23	26	5	16,64*	22,35*	27,56*	-0,28	-0,44	-0,41	15,9	21,2	26,51	0,36	0,57	0,5	-27,24
24	24	27	2	,96*	1,42*	1,45*	-0,02	-0,02	-0,02	0,92	1,36	1,39	0,02	0,03	0,03	-24,69
25	25	28	5	11,54*	13,08*	21,54*	-0,21	-0,3	-0,33	10,99	12,28	20,7	0,27	0,39	0,4	63,52
26	26	29	5	17,65*	22,19*	30,77*	-0,31	-0,45	-0,49	16,84	21,01	29,52	0,39	0,58	0,6	-34,67
27	27	30	2	,99*	1,47*	1,49*	-0,02	-0,02	-0,03	0,94	1,4	1,43	0,02	0,03	0,03	-28,85
28	28	31	5	12,18*	11,99*	24,54*	-0,23	-0,28	-0,4	11,59	11,24	23,52	0,29	0,37	0,49	75,84
29	29	32	5	18,32*	21,23*	33,72*	-0,33	-0,44	-0,56	17,45	20,07	32,28	0,42	0,57	0,69	-42,75
30	30	33	2	,99*	1,48*	1,50*	-0,02	-0,03	-0,03	0,95	1,41	1,44	0,02	0,03	0,03	-33,09
31	31	34	5	12,54*	10,13*	27,48*	-0,24	-0,25	-0,46	11,92	9,47	26,28	0,3	0,33	0,57	88,57
32	32	35	5	18,53*	19,26*	36,32*	-0,34	-0,41	-0,62	17,63	18,18	34,72	0,44	0,53	0,77	-51,28
33	33	36	2	,97*	1,45*	1,47*	-0,02	-0,03	-0,03	0,93	1,38	1,4	0,02	0,03	0,03	-37,29
34	34	37	5	12,37*	7,23*	29,89*	-0,24	-0,19	-0,52	11,75	6,7	28,55	0,3	0,26	0,64	101,32
35	35	38	5	18,01*	15,95*	38,08*	-0,34	-0,35	-0,66	17,13	15,02	36,35	0,43	0,46	0,83	-60,00
36	36	39	2	,92*	1,37*	1,39*	-0,02	-0,02	-0,02	0,87	1,3	1,32	0,02	0,03	0,03	-41,32
37	37	40	5	12,56*	3,45*	34,23*	-0,24	-0,12	-0,61	11,93	3,13	32,65	0,31	0,17	0,76	113,58
38	38	41	5	17,55*	11,42*	41,22*	-0,33	-0,26	-0,73	16,68	10,72	39,31	0,42	0,35	0,92	-68,55
39	39	42	2	,82*	1,22*	1,24*	-0,01	-0,02	-0,02	0,78	1,16	1,18	0,02	0,03	0,03	-45,03
40	40	43	5	10,35*	-5,15*	36,21*	-0,19	0,06	-0,64	9,84	-5,01	34,54	0,25	-0,05	0,81	124,27
41	41	44	5	14,23*	1,48*	41,22*	-0,26	-0,06	-0,73	13,54	1,29	39,32	0,34	0,1	0,92	-76,12
42	42	45	2	,64*	,96*	,96*	-0,01	-0,02	-0,02	0,61	0,92	0,92	0,01	0,02	0,02	-48,15
43	43	46	5	4,06*	-15,74*	27,91*	-0,07	0,26	-0,47	3,87	-15,07	26,67	0,09	-0,32	0,6	131,79
44	44	47	5	6,53*	-11,19*	30,77*	-0,11	0,18	-0,52	6,22	-10,74	29,4	0,15	-0,21	0,66	-81,45
45	45	48	2	,39*	,59*	,59*	-0,01	-0,01	-0,01	0,37	0,56	0,56	0,01	0,01	0,01	-50,35
46	46	49	5	5,50*	-16,42*	32,91*	-0,09	0,27	-0,54	5,26	-15,73	31,5	0,12	-0,33	0,69	136,02
47	47	50	5	6,37*	-14,09*	33,21*	-0,1	0,23	-0,54	6,09	-13,5	31,77	0,14	-0,28	0,7	-84,48
48	48	51	2	,16*	,25*	,24*	0	0	0	0,15	0,24	0,23	0	0,01	0,01	-51,54
49	1	2	17	-2,37	-5,11	-4,54	-0,01	-0,01	-0,02	-2,41*	-5,18*	-4,62*	0,03	0,05	0,05	
50	4	5	17	-3,63	-7,55	-7,23	0	0	0	-3,65*	-7,59*	-7,27*	0,02	0,04	0,04	
51	7	8	17	-4,62	-9,57	-9,2	0,01	0,02	0,01	-4,62*	-9,58*	-9,21*	0,01	0,02	0,02	
52	10	11	17	-5,75	-11,9	-11,49	0,01	0,03	0,03	-5,76*	-11,91*	-11,51*	0,02	0,04	0,05	
53	13	14	17	-7,02*	-14,50*	-14,06*	0,05	0,11	0,11	-6,92	-14,29	-13,86	-0,03	-0,07	-0,07	
54	16	17	17	-8,33*	-17,19*	-16,70*	0,11	0,23	0,22	-8,05	-16,6	-16,13	-0,13	-0,28	-0,27	
55	19	20	17	-9,55*	-19,69*	-19,16*	0,15	0,31	0,3	-9,16	-18,87	-18,37	-0,19	-0,4	-0,39	
56	22	23	17 -	10,65*	-21,93*	-21,38*	0,18	0,37	0,36	-10,18	-20,97	-20,44	-0,23	-0,47	-0,46	
57	25	26	17 -	11,59*	-23,85*	-23,28*	0,2	0,42	0,41	-11,06	-22,75	-22,2	-0,26	-0,54	-0,52	
58	28	29	17 -	12,31*	-25,33*	-24,74*	0,22	0,46	0,45	-11,72	-24,12	-23,56	-0,29	-0,59	-0,58	
59	31	32	17 -	12,74*	-26,19*	-25,61*	0,24	0,49	0,48	-12,12	-24,91	-24,36	-0,3	-0,62	-0,61	
60	34	35	17 -	12,75*	-26,20*	-25,65*	0,24	0,49	0,48	-12,12	-24,91	-24,38	-0,31	-0,63	-0,62	
61	37	38	17 -	12,25*	-25,17*	-24,66*	0,23	0,48	0,47	-11,64	-23,92	-23,43	-0,3	-0,61	-0,6	
62	40	41	17 -	10,69*	-21,96*	-21,52*	0,2	0,41	0,41	-10,16	-20,86	-20,45	-0,26	-0,53	-0,52	
63	43	44	17	-7,53*	-15,45*	-15,15*	0,14	0,28	0,28	-7,16	-14,7	-14,41	-0,18	-0,37	-0,36	
64	46	47	17	-4,22*	-8,67*	-8,51*	0,07	0,15	0,15	-4,02	-8,26	-8,11	-0,1	-0,2	-0,2	
65	2	3	17	-1,94*	-7,95*	-,83*	0,02	0,06	0,01	-1,9	-7,81	-0,81	-0,01	-0,06	-0,01	
66	5	6	17	-2,48*	-9,55*	-1,71*	0,02	0,08	0,01	-2,44	-9,38	-1,68	-0,02	-0,07	-0,01	
67	8	9	17	-2,70*	-10,37*	-1,86*	0,02	0,09	0,01	-2,65	-10,19	-1,83	-0,02	-0,08	-0,01	
68	11	12	17	-2,96*	-11,37*	-2,05*	0,02	0,1	0,02	-2,91	-11,17	-2,02	-0,02	-0,08	-0,01	
69	14	15	17	-3,25*	-12,48*	-2,26*	0,03	0,13	0,02	-3,17	-12,18	-2,2	-0,03	-0,13	-0,02	
70	17	18	17	-3,54*	-13,59*	-2,47*	0,05	0,18	0,03	-3,42	-13,14	-2,38	-0,06	-0,21	-0,04	
71	20	21	17	-3,80*	-14,58*	-2,65*	0,06	0,22	0,04	-3,66	-14,03	-2,55	-0,07	-0,27	-0,05	
72	23	24	17	-4,02*	-15,39*	-2,81*	0,06	0,24	0,04	-3,85	-14,77	-2,69	-0,08	-0,3	-0,05	
73	26	27	17	-4,17*	-15,97*	-2,92*	0,07	0,26	0,05	-3,99	-15,29	-2,79	-0,09	-0,33	-0,06	
74	29	30	17	-4,23*	-16,23*	-2,97*	0,07	0,28	0,05	-4,05	-15,51	-2,84	-0,09	-0,35	-0,06	
75	32	33	17	-4,20*	-16,09*	-2,95*	0,07	0,28	0,05	-4,01	-15,35	-2,81	-0,09	-0,36	-0,07	
76	35	36	17	-4,03*	-15,44*	-2,84*	0,07	0,28	0,05	-3,84	-14,72	-2,7	-0,09	-0,35	-0,06	
77	38	39	17	-3,71*	-14,20*	-2,61*	0,07	0,26	0,05	-3,53	-13,53	-2,49	-0,09	-0,33	-0,06	
78	41	42	17	-3,12*	-11,97*	-2,20*	0,06	0,22	0,04	-2,98	-11,4	-2,09	-0,07	-0,28	-0,05	
79	44	45	17	-2,19*	-8,40*	-1,55*	0,04	0,15	0,03	-2,09	-8	-1,48	-0,05	-0,19	-0,04	
80	47	48	17	-1,19*	-4,56*	-,84*	0,02	0,08	0,01	-1,14	-4,35	-0,8	-0,03	-0,1	-0,02	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	8b			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	4	2	0,54	0,81	0,82	0	0,01	0,01	,55*	,83*	,83*	0	-0,01	-0,01	1,94
2	2	5	5	7,75*	15,3	7,95*	0,02	0,05	0	7,74	15,35*	7,88	0,02	0,01	0,06	0,51
3	3	6	5	3,07*	6,79*	2,44*	-0,02	-0,02	-0,05	2,98	6,68	2,27	0,06	0,07	0,1	-2,41
4	4	7	2	0,58	0,87	0,88	0	0,01	0,01	,59*	,88*	,90*	0	-0,01	-0,01	4,42
5	5	8	5	7,31	12,76	9,17	0,04	0,08	0,05	7,41*	12,95*	9,27*	-0,04	-0,08	-0,04	1,58
6	6	9	5	3,68	7,59	3,45*	0,01	0,04	0	3,71*	7,69*	3,44	-0,01	-0,04	0	-6,06
7	7	10	2	0,64	0,95	0,97	0,01	0,01	0,01	,65*	,97*	,99*	0	-0,01	-0,01	7,12
8	8	11	5	8,82	15,08	11,37	0,03	0,06	0,02	8,86*	15,16*	11,43*	-0,01	-0,01	-0,03	3,49
9	9	12	5	4,76*	9,21*	5,08*	0	0,02	-0,03	4,74	9,19	5,03	0,02	0,04	0,01	-10,69
10	10	13	2	0,7	1,05	1,07	0,01	0,01	0,01	,72*	1,07*	1,09*	-0,01	-0,01	-0,01	10,08
11	11	14	5	10,48*	17,09	14,36*	0,01	0,12	-0,08	10,38	17,23*	13,92	0,1	0	0,3	6,54
12	12	15	5	6,06*	10,68	7,49*	-0,03	0,06	-0,15	5,86	10,70*	6,89	0,14	0,05	0,37	-16,45
13	13	16	2	0,77	1,14	1,16	0,01	0,01	0,01	,79*	1,17*	1,20*	-0,01	-0,02	-0,02	13,33
14	14	17	5	11,85	18,41	17,16	0,15	0,37	0,09	12,25*	19,46*	17,28*	-0,19	-0,54	-0,02	10,05
15	15	18	5	7,05	11,42	9,74*	0,09	0,3	-0,01	7,30*	12,29*	9,61	-0,12	-0,46	0,1	-23,38
16	16	19	2	0,82	1,22	1,25	0,01	0,02	0,02	,86*	1,27*	1,30*	-0,01	-0,02	-0,02	16,87

17	17	20	5	13,31	19,76	20,16	0,23	0,43	0,25	13,91*	20,93*	20,79*	-0,3	-0,59	-0,3	14,84
18	18	21	5	8,15	12,23	12,23	0,15	0,32	0,13	8,56*	13,13*	12,55*	-0,2	-0,46	-0,15	-31,71
19	19	22	2	0,88	1,3	1,33	0,01	0,02	0,02	,91*	1,36*	1,38*	-0,02	-0,03	-0,03	20,67
20	20	23	5	14,71	20,78	23,36	0,25	0,42	0,33	15,36*	21,88*	24,21*	-0,31	-0,54	-0,4	20,60
21	21	24	5	9,25	12,74	15	0,16	0,29	0,19	9,67*	13,52*	15,48*	-0,2	-0,38	-0,23	-41,27
22	22	25	2	0,92	1,36	1,39	0,02	0,02	0,02	,96*	1,42*	1,45*	-0,02	-0,03	-0,03	24,69
23	23	26	5	15,9	21,19	26,51	0,29	0,45	0,41	16,65*	22,38*	27,57*	-0,36	-0,58	-0,51	27,24
24	24	27	5	10,2	12,75	17,84	0,19	0,31	0,26	10,69*	13,57*	18,51*	-0,24	-0,4	-0,32	-51,93
25	25	28	2	0,94	1,4	1,43	0,02	0,03	0,03	,99*	1,47*	1,50*	-0,02	-0,03	-0,03	28,86
26	26	29	5	16,84	21	29,52	0,32	0,46	0,49	17,67*	22,22*	30,79*	-0,4	-0,6	-0,61	34,67
27	27	30	5	10,99	12,28	20,69	0,21	0,3	0,33	11,55*	13,10*	21,55*	-0,27	-0,4	-0,41	-63,53
28	28	31	2	0,95	1,41	1,44	0,02	0,03	0,03	,99*	1,48*	1,50*	-0,02	-0,03	-0,03	33,10
29	29	32	5	17,45	20,06	32,28	0,34	0,45	0,57	18,33*	21,26*	33,75*	-0,43	-0,59	-0,71	42,75
30	30	33	5	11,59	11,24	23,52	0,23	0,29	0,4	12,19*	12,01*	24,56*	-0,29	-0,38	-0,5	-75,85
31	31	34	2	0,93	1,38	1,4	0,02	0,03	0,03	,97*	1,45*	1,47*	-0,02	-0,03	-0,03	37,30
32	32	35	5	17,63	18,18	34,72	0,35	0,42	0,63	18,55*	19,29*	36,35*	-0,45	-0,55	-0,79	51,30
33	33	36	5	11,92	9,46	26,28	0,24	0,26	0,47	12,55*	10,15*	27,49*	-0,31	-0,34	-0,58	-88,60
34	34	37	2	0,87	1,3	1,32	0,02	0,03	0,03	,92*	1,37*	1,39*	-0,02	-0,03	-0,03	41,34
35	35	38	5	17,12	15,02	36,35	0,35	0,36	0,68	18,03*	15,98*	38,11*	-0,44	-0,47	-0,85	60,03
36	36	39	5	11,75	6,7	28,55	0,24	0,2	0,53	12,39*	7,24*	29,92*	-0,31	-0,27	-0,66	-101,36
37	37	40	2	0,78	1,16	1,18	0,02	0,02	0,02	,82*	1,22*	1,24*	-0,02	-0,03	-0,03	45,05
38	38	41	5	16,68	10,72	39,31	0,34	0,27	0,75	17,57*	11,44*	41,26*	-0,43	-0,36	-0,94	68,58
39	39	42	5	11,93	3,13	32,65	0,25	0,12	0,62	12,57*	3,46*	34,26*	-0,32	-0,17	-0,78	-113,63
40	40	43	2	0,61	0,92	0,92	0,01	0,02	0,02	,64*	,96*	,96*	-0,02	-0,02	-0,02	48,17
41	41	44	5	13,54	1,29	39,32	0,27	0,06	0,74	14,24*	1,48*	41,25*	-0,35	-0,1	-0,94	76,16
42	42	45	5	9,84	-5,01	34,54	0,2	-0,06	0,65	10,36*	-5,15*	36,23*	-0,25	0,06	-0,82	-124,33
43	43	46	2	0,37	0,56	0,56	0,01	0,01	0,01	,39*	,59*	,59*	-0,01	-0,01	-0,01	50,37
44	44	47	5	6,22	-10,74	29,4	0,12	-0,18	0,54	6,54*	-11,19*	30,81*	-0,16	0,21	-0,69	81,50
45	45	48	5	3,87	-15,07	26,67	0,07	-0,26	0,49	4,07*	-15,74*	27,95*	-0,1	0,32	-0,62	-131,67
46	46	49	2	0,15	0,24	0,23	0	0	0	,16*	,25*	,24*	0	-0,01	-0,01	51,56
47	47	50	5	6,09	-13,5	31,77	0,1	-0,24	0,54	6,36*	-14,12*	33,20*	-0,14	0,29	-0,7	84,53
48	48	51	5	5,26	-15,73	31,49	0,09	-0,28	0,54	5,49*	-16,45*	32,91*	-0,12	0,35	-0,69	-136,09
49	1	2	17	-1,9	-0,81	-7,81	-0,02	-0,01	-0,06	-1,94*	-,83*	-7,95*	0,01	0,01	0,05	
50	4	5	17	-2,44	-1,68	-9,38	-0,02	-0,01	-0,08	-2,48*	-1,71*	-9,54*	0,02	0,01	0,07	
51	7	8	17	-2,65	-1,83	-10,19	-0,02	-0,01	-0,08	-2,70*	-1,86*	-10,37*	0,02	0,01	0,07	
52	10	11	17	-2,91	-2,02	-11,17	-0,02	-0,02	-0,1	-2,96*	-2,05*	-11,37*	0,02	0,01	0,08	
53	13	14	17	-3,17	-2,2	-12,18	-0,03	-0,02	-0,13	-3,25*	-2,26*	-12,48*	0,03	0,02	0,13	
54	16	17	17	-3,42	-2,38	-13,14	-0,05	-0,03	-0,18	-3,54*	-2,47*	-13,59*	0,06	0,04	0,21	
55	19	20	17	-3,66	-2,55	-14,03	-0,06	-0,04	-0,22	-3,80*	-2,65*	-14,59*	0,07	0,05	0,27	
56	22	23	17	-3,85	-2,69	-14,77	-0,06	-0,05	-0,25	-4,02*	-2,81*	-15,40*	0,08	0,06	0,3	
57	25	26	17	-3,99	-2,79	-15,29	-0,07	-0,05	-0,27	-4,17*	-2,92*	-15,98*	0,09	0,06	0,33	
58	28	29	17	-4,05	-2,84	-15,51	-0,07	-0,05	-0,28	-4,24*	-2,97*	-16,24*	0,09	0,07	0,35	
59	31	32	17	-4,01	-2,81	-15,35	-0,08	-0,05	-0,29	-4,20*	-2,95*	-16,10*	0,09	0,07	0,36	
60	34	35	17	-3,84	-2,7	-14,72	-0,07	-0,05	-0,28	-4,04*	-2,84*	-15,45*	0,09	0,07	0,36	
61	37	38	17	-3,53	-2,49	-13,53	-0,07	-0,05	-0,26	-3,71*	-2,61*	-14,21*	0,09	0,06	0,33	
62	40	41	17	-2,98	-2,09	-11,4	-0,06	-0,04	-0,22	-3,13*	-2,20*	-11,98*	0,07	0,05	0,28	
63	43	44	17	-2,09	-1,48	-8	-0,04	-0,03	-0,15	-2,20*	-1,55*	-8,41*	0,05	0,04	0,2	
64	46	47	17	-1,14	-0,8	-4,35	-0,02	-0,01	-0,08	-1,19*	-,84*	-4,57*	0,03	0,02	0,11	
65	2	3	17	-2,41*	-4,62*	-5,18*	0,01	0,02	0,01	-2,37	-4,53	-5,1	-0,03	-0,06	-0,05	
66	5	6	17	-3,65*	-7,27*	-7,59*	0	0	0	-3,63	-7,22	-7,54	-0,02	-0,04	-0,04	
67	8	9	17	-4,62*	-9,21*	-9,58*	-0,01	-0,01	-0,01	-4,61	-9,19	-9,56	-0,02	-0,03	-0,03	
68	11	12	17	-5,76*	-11,52*	-11,92*	-0,01	-0,02	-0,03	-5,75	-11,49	-11,89	-0,02	-0,05	-0,05	
69	14	15	17	-6,92	-13,86	-14,3	-0,05	-0,1	-0,11	-7,02*	-14,05*	-14,50*	0,03	0,06	0,07	
70	17	18	17	-8,05	-16,13	-16,6	-0,11	-0,23	-0,23	-8,33*	-16,70*	-17,19*	0,13	0,27	0,28	
71	20	21	17	-9,16	-18,37	-18,87	-0,15	-0,31	-0,32	-9,56*	-19,17*	-19,70*	0,2	0,39	0,4	
72	23	24	17 -	10,18	-20,43	-20,96	-0,18	-0,37	-0,38	-10,66*	-21,39*	-21,95*	0,23	0,47	0,48	
73	26	27	17 -	11,05	-22,2	-22,75	-0,21	-0,42	-0,43	-11,60*	-23,30*	-23,87*	0,27	0,53	0,55	
74	29	30	17 -	11,72	-23,56	-24,12	-0,23	-0,46	-0,47	-12,32*	-24,77*	-25,35*	0,29	0,59	0,6	
75	32	33	17 -	12,11	-24,36	-24,91	-0,24	-0,49	-0,5	-12,75*	-25,63*	-26,21*	0,31	0,62	0,64	
76	35	36	17 -	12,12	-24,38	-24,9	-0,25	-0,49	-0,5	-12,76*	-25,68*	-26,23*	0,31	0,63	0,65	
77	38	39	17 -	11,64	-23,43	-23,92	-0,24	-0,48	-0,49	-12,27*	-24,69*	-25,20*	0,31	0,61	0,63	
78	41	42	17 -	10,16	-20,45	-20,86	-0,21	-0,41	-0,42	-10,70*	-21,55*	-21,98*	0,27	0,53	0,55	
79	44	45	17	-7,16	-14,41	-14,7	-0,14	-0,29	-0,29	-7,53*	-15,17*	-15,47*	0,18	0,37	0,38	
80	47	48	17	-4,02	-8,1	-8,26	-0,08	-0,15	-0,16	-4,23*	-8,51*	-8,68*	0,1	0,2	0,21	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	7b			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	4	2	,55*	,83*	,83*	0	-0,01	-0,01	0,54	0,81	0,82	0	0,01	0,01	1,94
2	2	5	5	7,75	15,36*	7,89	-0,02	-0,06	0	7,75*	15,3	7,96*	-0,02	-0,01	-0,06	0,51
3	3	6	5	2,99	6,69	2,27	0,02	0,02	0,04	3,08*	6,79*	2,44*	-0,05	-0,07	-0,1	-2,41
4	4	7	2	,59*	,88*	,90*	0	-0,01	-0,01	0,58	0,87	0,88	0	0,01	0,01	4,42
5	5	8	5	7,41*	12,96*	9,28*	-0,05	-0,09	-0,05	7,31	12,75	9,17	0,04	0,09	0,05	1,59
6	6	9	5	3,72*	7,70*	3,45*	-0,02	-0,05	-0,01	3,68	7,58	3,44	0,02	0,05	0	-6,01
7	7	10	2	,65*	,97*	,99*	-0,01	-0,01	-0,01	0,64	0,95	0,97	0	0,01	0,01	7,12
8	8	11	5	8,87*	15,17*	11,45*	-0,03	-0,07	-0,03	8,81	15,07	11,36	0,02	0,01	0,04	3,50
9	9	12	5	4,75	9,19	5,05	0	-0,02	0,02	4,76*	9,21*	5,07*	-0,01	-0,03	0	-10,68
10	10	13	2	,72*	1,07*	1,09*	-0,01	-0,01	-0,01	0,7	1,05	1,07	0,01	0,01	0,01	10,08
11	11	14	5	10,38	17,22*	13,93	-0,01	-0,12	0,08	10,49*	17,1	14,36*	-0,1	-0,01	-0,3	6,54
12	12	15	5	5,86	10,69*	6,9	0,03	-0,06	0,15	6,06*	10,68	7,50*	-0,14	-0,06	-0,37	-16,44
13	13	16	2	,79*	1,17*	1,20*	-0,01	-0,01	-0,01	0,77	1,14	1,16	0,01	0,02	0,02	13,33
14	14	17	5	12,25*	19,45*	17,29*	-0,16	-0,37	-0,09	11,85	18,4	17,15	0,19	0,54	0,03	10,07
15	15	18	5	7,30*	12,29*	9,63	-0,1	-0,3	0,01	7,05	11,41	9,73*	0,13	0,46	-0,09	-23,46

16	16	19	2	,86*	1,27*	1,30*	-0,01	-0,02	-0,02	0,82	1,22	1,25	0,01	0,02	0,02	16,87
17	17	20	5	13,90*	20,91*	20,79*	-0,22	-0,42	-0,25	13,31	19,77	20,15	0,29	0,58	0,3	14,86
18	18	21	5	8,56*	13,12*	12,56*	-0,15	-0,31	-0,13	8,15	12,23	12,22	0,2	0,45	0,16	-31,73
19	19	22	2	,91*	1,36*	1,38*	-0,01	-0,02	-0,02	0,88	1,3	1,33	0,02	0,03	0,03	20,67
20	20	23	5	15,35*	21,85*	24,20*	-0,24	-0,41	-0,33	14,72	20,78	23,37	0,31	0,52	0,39	20,61
21	21	24	5	9,66*	13,50*	15,48*	-0,16	-0,28	-0,19	9,25	12,75	15	0,2	0,37	0,23	-41,28
22	22	25	2	,96*	1,42*	1,45*	-0,02	-0,02	-0,02	0,92	1,36	1,39	0,02	0,03	0,03	24,69
23	23	26	5	16,64*	22,35*	27,56*	-0,28	-0,44	-0,41	15,9	21,2	26,51	0,36	0,57	0,5	27,24
24	24	27	5	10,68*	13,55*	18,50*	-0,19	-0,3	-0,26	10,2	12,75	17,84	0,24	0,4	0,32	-51,93
25	25	28	2	,99*	1,47*	1,49*	-0,02	-0,02	-0,03	0,94	1,4	1,43	0,02	0,03	0,03	28,85
26	26	29	5	17,65*	22,19*	30,77*	-0,31	-0,45	-0,49	16,84	21,01	29,52	0,39	0,58	0,6	34,67
27	27	30	5	11,54*	13,08*	21,54*	-0,21	-0,3	-0,33	10,99	12,28	20,7	0,27	0,39	0,4	-63,52
28	28	31	2	,99*	1,48*	1,50*	-0,02	-0,03	-0,03	0,95	1,41	1,44	0,02	0,03	0,03	33,09
29	29	32	5	18,32*	21,23*	33,72*	-0,33	-0,44	-0,56	17,45	20,07	32,28	0,42	0,57	0,69	42,75
30	30	33	5	12,18*	11,99*	24,54*	-0,23	-0,28	-0,4	11,59	11,24	23,52	0,29	0,37	0,49	-75,84
31	31	34	2	,97*	1,45*	1,47*	-0,02	-0,03	-0,03	0,93	1,38	1,4	0,02	0,03	0,03	37,29
32	32	35	5	18,53*	19,26*	36,32*	-0,34	-0,41	-0,62	17,63	18,18	34,72	0,44	0,53	0,77	51,28
33	33	36	5	12,54*	10,13*	27,48*	-0,24	-0,25	-0,46	11,92	9,47	26,28	0,3	0,33	0,57	-88,57
34	34	37	2	,92*	1,37*	1,39*	-0,02	-0,02	-0,02	0,87	1,3	1,32	0,02	0,03	0,03	41,32
35	35	38	5	18,01*	15,95*	38,08*	-0,34	-0,35	-0,66	17,13	15,02	36,35	0,43	0,46	0,83	60,00
36	36	39	5	12,37*	7,23*	29,89*	-0,24	-0,19	-0,52	11,75	6,7	28,55	0,3	0,26	0,64	-101,32
37	37	40	2	,82*	1,22*	1,24*	-0,01	-0,02	-0,02	0,78	1,16	1,18	0,02	0,03	0,03	45,03
38	38	41	5	17,55*	11,42*	41,22*	-0,33	-0,26	-0,73	16,68	10,72	39,31	0,42	0,35	0,92	68,55
39	39	42	5	12,56*	3,45*	34,23*	-0,24	-0,12	-0,61	11,93	3,13	32,65	0,31	0,17	0,76	-113,58
40	40	43	2	,64*	,96*	,96*	-0,01	-0,02	-0,02	0,61	0,92	0,92	0,01	0,02	0,02	48,15
41	41	44	5	14,23*	1,48*	41,22*	-0,26	-0,06	-0,73	13,54	1,29	39,32	0,34	0,1	0,92	76,12
42	42	45	5	10,35*	-5,15*	36,21*	-0,19	0,06	-0,64	9,84	-5,01	34,54	0,25	-0,05	0,81	-124,27
43	43	46	2	,39*	,59*	,59*	-0,01	-0,01	-0,01	0,37	0,56	0,56	0,01	0,01	0,01	50,35
44	44	47	5	6,53*	-11,19*	30,77*	-0,11	0,18	-0,52	6,22	-10,74	29,4	0,15	-0,21	0,66	81,45
45	45	48	5	4,06*	-15,74*	27,91*	-0,07	0,26	-0,47	3,87	-15,07	26,67	0,09	-0,32	0,6	-131,79
46	46	49	2	,16*	,25*	,24*	0	0	0	0,15	0,24	0,23	0	0,01	0,01	51,54
47	47	50	5	6,37*	-14,09*	33,21*	-0,1	0,23	-0,54	6,09	-13,5	31,77	0,14	-0,28	0,7	84,48
48	48	51	5	5,50*	-16,42*	32,91*	-0,09	0,27	-0,54	5,26	-15,73	31,5	0,12	-0,33	0,69	-136,02
49	1	2	17	-1,94*	-,83*	-7,95*	0,02	0,01	0,06	-1,9	-0,81	-7,81	-0,01	-0,01	-0,06	
50	4	5	17	-2,48*	-1,71*	-9,55*	0,02	0,01	0,08	-2,44	-1,68	-9,38	-0,02	-0,01	-0,07	
51	7	8	17	-2,70*	-1,86*	-10,37*	0,02	0,01	0,09	-2,65	-1,83	-10,19	-0,02	-0,01	-0,08	
52	10	11	17	-2,96*	-2,05*	-11,37*	0,02	0,02	0,1	-2,91	-2,02	-11,17	-0,02	-0,01	-0,08	
53	13	14	17	-3,25*	-2,26*	-12,48*	0,03	0,02	0,13	-3,17	-2,2	-12,18	-0,03	-0,02	-0,13	
54	16	17	17	-3,54*	-2,47*	-13,59*	0,05	0,03	0,18	-3,42	-2,38	-13,14	-0,06	-0,04	-0,21	
55	19	20	17	-3,80*	-2,65*	-14,58*	0,06	0,04	0,22	-3,66	-2,55	-14,03	-0,07	-0,05	-0,27	
56	22	23	17	-4,02*	-2,81*	-15,39*	0,06	0,04	0,24	-3,85	-2,69	-14,77	-0,08	-0,05	-0,3	
57	25	26	17	-4,17*	-2,92*	-15,97*	0,07	0,05	0,26	-3,99	-2,79	-15,29	-0,09	-0,06	-0,33	
58	28	29	17	-4,23*	-2,97*	-16,23*	0,07	0,05	0,28	-4,05	-2,84	-15,51	-0,09	-0,06	-0,35	
59	31	32	17	-4,20*	-2,95*	-16,09*	0,07	0,05	0,28	-4,01	-2,81	-15,35	-0,09	-0,07	-0,36	
60	34	35	17	-4,03*	-2,84*	-15,44*	0,07	0,05	0,28	-3,84	-2,7	-14,72	-0,09	-0,06	-0,35	
61	37	38	17	-3,71*	-2,61*	-14,20*	0,07	0,05	0,26	-3,53	-2,49	-13,53	-0,09	-0,06	-0,33	
62	40	41	17	-3,12*	-2,20*	-11,97*	0,06	0,04	0,22	-2,98	-2,09	-11,4	-0,07	-0,05	-0,28	
63	43	44	17	-2,19*	-1,55*	-8,40*	0,04	0,03	0,15	-2,09	-1,48	-8	-0,05	-0,04	-0,19	
64	46	47	17	-1,19*	-,84*	-4,56*	0,02	0,01	0,08	-1,14	-0,8	-4,35	-0,03	-0,02	-0,1	
65	2	3	17	-2,37	-4,54	-5,11	-0,01	-0,02	-0,01	-2,41*	-4,62*	-5,18*	0,03	0,05	0,05	
66	5	6	17	-3,63	-7,23	-7,55	0	0	0	-3,65*	-7,27*	-7,59*	0,02	0,04	0,04	
67	8	9	17	-4,62	-9,2	-9,57	0,01	0,01	0,02	-4,62*	-9,21*	-9,58*	0,01	0,02	0,02	
68	11	12	17	-5,75	-11,49	-11,9	0,01	0,03	0,03	-5,76*	-11,51*	-11,91*	0,02	0,05	0,04	
69	14	15	17	-7,02*	-14,06*	-14,50*	0,05	0,11	0,11	-6,92	-13,86	-14,29	-0,03	-0,07	-0,07	
70	17	18	17	-8,33*	-16,70*	-17,19*	0,11	0,22	0,23	-8,05	-16,13	-16,6	-0,13	-0,27	-0,28	
71	20	21	17	-9,55*	-19,16*	-19,69*	0,15	0,3	0,31	-9,16	-18,37	-18,87	-0,19	-0,39	-0,4	
72	23	24	17	-10,65*	-21,38*	-21,93*	0,18	0,36	0,37	-10,18	-20,44	-20,97	-0,23	-0,46	-0,47	
73	26	27	17	-11,59*	-23,28*	-23,85*	0,2	0,41	0,42	-11,06	-22,2	-22,75	-0,26	-0,52	-0,54	
74	29	30	17	-12,31*	-24,74*	-25,33*	0,22	0,45	0,46	-11,72	-23,56	-24,12	-0,29	-0,58	-0,59	
75	32	33	17	-12,74*	-25,61*	-26,19*	0,24	0,48	0,49	-12,12	-24,36	-24,91	-0,3	-0,61	-0,62	
76	35	36	17	-12,75*	-25,65*	-26,20*	0,24	0,48	0,49	-12,12	-24,38	-24,91	-0,31	-0,62	-0,63	
77	38	39	17	-12,25*	-24,66*	-25,17*	0,23	0,47	0,48	-11,64	-23,43	-23,92	-0,3	-0,6	-0,61	
78	41	42	17	-10,69*	-21,52*	-21,96*	0,2	0,41	0,41	-10,16	-20,45	-20,86	-0,26	-0,52	-0,53	
79	44	45	17	-7,53*	-15,15*	-15,45*	0,14	0,28	0,28	-7,16	-14,41	-14,7	-0,18	-0,36	-0,37	
80	47	48	17	-4,22*	-8,51*	-8,67*	0,07	0,15	0,15	-4,02	-8,11	-8,26	-0,1	-0,2	-0,2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	6			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	2	10	-7,65*	,00*	-22,94*	0,25	0	0,74	-6,95	0	-20,85	-0,36	0	-1,07	0,00
2	2	3	10	-1,23	22,94*	-26,62*	-0,08	-0,74	0,49	-1,68*	20,86	-25,91	0,32	1,07	-0,13	0,00
3	3	4	10	-0,14	26,62*	-27,03*	0,33	-0,49	1,49	,60*	25,91	-24,1	-0,31	0,13	-1,05	0,00
4	4	5	10	-0,11	27,03*	-27,37*	0,9	-1,49	4,18	3,33*	24,1	-14,11	-2,09	1,05	-7,33	0,00
5	5	6	10	3,14*	27,37*	-17,94*	-0,22	-4,18	3,51	2,35	14,11	-7,06	0,46	7,33	-5,94	0,00
6	6	7	10	4,61*	17,94*	-4,11*	-0,51	-3,51	1,97	2,9	7,06	1,66	0,97	5,94	-3,04	0,00
7	7	8	10	5,07*	4,11*	11,1	-0,26	-1,97	1,19	4,34	-1,65	14,68*	0,37	3,04	-1,92	0,00
8	8	9	10	6,04*	-11,1	29,22	-0,29	-1,19	0,33	5,28	-14,68*	30,54*	0,37	1,92	-0,81	0,00
9	9	10	10	7,14*	-29,22	50,64*	-0,34	-0,33	-0,69	6,25	-30,54*	49,28	0,43	0,81	0,49	0,00
10	10	11	10	8,42*	-50,64*	75,90*	-0,4	0,69	-1,89	7,37	-49,28	71,4	0,51	-0,49	2,02	0,00
11	11	12	10	10,02*	-75,90*	105,97*	-0,48	1,89	-3,33	8,77	-71,39	97,71	0,61	-2,02	3,85	0,00
12	12	13	10	12,11*	-105,97*	142,31*	-0,59	3,33	-5,09	10,57	-97,71	129,43	0,75	-3,85	6,1	0,00
13	13	14	10	19,17*	-142,31*	199,81*	-0,9	5,09	-7,79	16,81	-129,43	179,86	1,15	-6,1	9,54	0,00
14	14	15	10	16,43*	-199,81*	249,11*	-0,71	7,79	-9,93	14,54	-179,86	223,47	0,93	-9,54	12,34	0,00

32	32	34	4	0,02	0,02	0,04	0,19	0,21	0,35	-0,02	-0,02	-0,04	,23*	,26*	0,42	* -17,14
33	1	2	18	-0,08	-0,27	-0,16	-0,44	-1,58	-0,93	0,08	0,27	0,16	-,57*	-2,05*	-1,21	*
34	3	4	18	-0,1	-0,32	-0,23	-0,57	-1,88	-1,38	0,1	0,32	0,24	-,74*	-2,44*	-1,79	*
35	5	6	18	-0,1	-0,32	-0,23	-0,56	-1,87	-1,33	0,1	0,32	0,23	-,73*	-2,43*	-1,73	*
36	7	8	18	-0,1	-0,33	-0,24	-0,56	-1,88	-1,31	0,1	0,34	0,24	-,73*	-2,46*	-1,72	*
37	9	10	18	-0,11	-0,38	-0,27	-0,69	-2,29	-1,61	0,12	0,38	0,27	-,88*	-2,96*	-2,08	*
38	11	12	18	-0,14	-0,45	-0,32	-0,91	-3,01	-2,17	0,14	0,45	0,33	-1,15*	-3,80*	-2,74	*
39	13	14	18	-0,15	-0,5	-0,36	-1,06	-3,51	-2,52	0,15	0,5	0,36	-1,32*	-4,37*	-3,15	*
40	15	16	18	-0,16	-0,53	-0,38	-1,15	-3,81	-2,73	0,16	0,53	0,38	-1,43*	-4,73*	-3,39	*
41	17	18	18	-0,16	-0,55	-0,39	-1,2	-4	-2,87	0,17	0,55	0,4	-1,49*	-4,95*	-3,55	*
42	19	20	18	-0,17	-0,55	-0,4	-1,23	-4,07	-2,92	0,17	0,56	0,4	-1,52*	-5,03*	-3,61	*
43	21	22	18	-0,16	-0,54	-0,39	-1,21	-4,01	-2,88	0,17	0,55	0,39	-1,50*	-4,96*	-3,56	*
44	23	24	18	-0,15	-0,51	-0,37	-1,15	-3,82	-2,74	0,16	0,52	0,37	-1,42*	-4,72*	-3,39	*
45	25	26	18	-0,14	-0,46	-0,33	-1,05	-3,47	-2,5	0,14	0,47	0,34	-1,29*	-4,28*	-3,08	*
46	27	28	18	-0,12	-0,38	-0,28	-0,89	-2,94	-2,12	0,12	0,39	0,28	-1,09*	-3,61*	-2,61	*
47	29	30	18	-0,08	-0,27	-0,19	-0,67	-2,22	-1,61	0,08	0,27	0,2	-,81*	-2,69*	-1,95	*
48	31	32	18	-0,04	-0,14	-0,1	-0,38	-1,26	-0,92	0,04	0,14	0,1	-,46*	-1,50*	-1,1	*
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	B'a			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	3	11	0,78	-0,4	2,75	-5,37*	3,03*	-19,12*	-0,81	0,4	-2,83	-3,98	2,34	-14,27	0,57
2	2	4	4	-0,09	-0,16	-0,12	,72*	1,20*	,95*	0,09	0,16	0,13	0,55	0,93	0,74	-0,57
3	3	5	11	-0,51	-3,24	1,69	7,80*	22,83*	0,56	0,49	3,32	-1,84	6,92	17,14	3,63	* 1,30
4	4	6	4	-0,07	-0,11	-0,11	,56*	,82*	,85*	0,07	0,11	0,11	0,43	0,63	0,66	-1,30
5	5	7	11	1,18	-2,18	5,73	-11,67*	3,11*	-38,14*	-1,2	2,33	-5,93	-9,6	-0,8	-28,01	2,03
6	6	8	4	-0,08	-0,12	-0,12	,59*	,87*	,89*	0,08	0,12	0,12	0,45	0,66	0,69	-2,03
7	7	9	11	4,34	-6,24	19,27	-65,75*	41,86*	-239,11*	-4,39	6,44	-19,61	-58,16	30,86	-205,34	2,76
8	8	10	4	-0,08	-0,12	-0,11	,53*	,82*	,78*	0,08	0,12	0,11	0,4	0,62	0,58	-2,76
9	9	11	11	-1,09	-19,84	16,59	11,35*	243,56*	-209,52*	1,08	20,19	-16,95	9,47	208,79	-180,4	3,63
10	10	12	4	-0,1	-0,15	-0,15	,82*	1,28*	1,18*	0,1	0,15	0,15	0,65	1,02	0,93	-3,63
11	11	13	11	-2,64	-17,26	9,34	31,99*	215,23*	-119,27*	2,66	17,63	-9,65	27,38	184,93	-102,78	4,76
12	12	14	4	-0,11	-0,17	-0,17	,99*	1,51*	1,47*	0,11	0,17	0,17	0,79	1,21	1,17	-4,76
13	13	15	11	-1,56	-10,08	5,41	17,77*	125,83*	-72,52*	1,57	10,4	-5,68	15,05	108,04	-62,89	6,05
14	14	16	4	-0,12	-0,18	-0,18	1,07*	1,62*	1,60*	0,12	0,18	0,18	0,86	1,3	1,29	-6,05
15	15	17	11	-1,56	-6,19	1,52	16,82*	79,60*	-29,14*	1,58	6,47	-1,74	14,1	68,6	-26,3	7,45
16	16	18	4	-0,13	-0,19	-0,19	1,14*	1,72*	1,71*	0,13	0,19	0,19	0,92	1,39	1,38	-7,45
17	17	19	11	-1,76	-2,33	-2,94	18,04*	36,54*	17,59*	1,78	2,57	2,78	14,97	32,28	12,62	8,91
18	18	20	4	-0,13	-0,19	-0,19	1,18*	1,77*	1,77*	0,13	0,2	0,2	0,95	1,43	1,43	-8,91
19	19	21	11	-2,02	2,12	-8,18	19,67*	-10,06*	69,07*	2,05	-1,95	8,11	16,13	-6,53	54,92	10,39
20	20	22	4	-0,13	-0,19	-0,19	1,18*	1,76*	1,78*	0,13	0,19	0,2	0,96	1,43	1,44	-10,39
21	21	23	11	-2,35	7,37	-14,41	21,58*	-61,66*	126,40*	2,4	-7,29	14,49	17,46	-48,92	101,29	11,85
22	22	24	4	-0,12	-0,18	-0,19	1,15*	1,70*	1,73*	0,13	0,19	0,19	0,93	1,38	1,4	-11,85
23	23	25	11	-2,8	13,65	-22,06	24,03*	-119,35*	191,43*	2,9	-13,72	22,41	19,08	-95,58	152,82	13,24
24	24	26	4	-0,12	-0,17	-0,18	1,07*	1,58*	1,63*	0,12	0,17	0,18	0,87	1,28	1,32	-13,24
25	25	27	11	-3,83	21,38	-32,86	27,00*	-185,04*	266,05*	3,91	-21,71	33,43	20,29	-147,63	208,49	14,51

Tablo 4.1 devamı

26	26	28	4	-0,1	-0,15	-0,16	,94*	1,38*	1,45*	0,1	0,15	0,16	0,76	1,12	1,17	-14,51
27	27	29	11	-3,06	32,29	-41,47	29,28*	-260,65*	348,49*	3,09	-32,85	42,12	23,94	-204,09	275,9	15,57
28	28	30	4	-0,08	-0,11	-0,12	,76*	1,10*	1,19*	0,08	0,11	0,13	0,62	0,9	0,97	-15,57
29	29	31	11	-0,18	41,07	-41,62	29,46*	-344,47*	432,86*	0,27	-41,72	42,53	29,07	-272,57	359,78	16,37
30	30	32	4	-0,05	-0,06	-0,07	,51*	,71*	,83*	0,05	0,06	0,08	0,43	0,61	0,7	-16,37
31	31	33	11	-2,28	41,41	-48,25	28,41*	-430,61*	515,84*	2,11	-42,32	48,67	24,6	-357,89	431,68	16,81
32	32	34	4	-0,02	-0,02	-0,04	,22*	,25*	,41*	0,02	0,02	0,04	0,18	0,21	0,34	-16,81
33	1	2	18	0,07	0,27	0,16	-,57*	-2,03*	-1,20*	-0,07	-0,27	-0,16	-0,44	-1,57	-0,93	
34	3	4	18	0,1	0,32	0,23	-,74*	-2,42*	-1,77*	-0,1	-0,32	-0,23	-0,57	-1,87	-1,37	
35	5	6	18	0,1	0,32	0,23	-,72*	-2,41*	-1,72*	-0,1	-0,32	-0,23	-0,56	-1,85	-1,32	
36	7	8	18	0,1	0,33	0,23	-,73*	-2,45*	-1,71*	-0,1	-0,33	-0,24	-0,56	-1,87	-1,3	
37	9	10	18	0,11	0,37	0,27	-,87*	-2,92*	-2,06*	-0,11	-0,38	-0,27	-0,68	-2,27	-1,6	
38	11	12	18	0,13	0,44	0,32	-1,13*	-3,73*	-2,69*	-0,13	-0,44	-0,32	-0,9	-2,96	-2,14	
39	13	14	18	0,15	0,49	0,35	-1,29*	-4,29*	-3,09*	-0,15	-0,49	-0,35	-1,04	-3,44	-2,48	
40	15	16	18	0,15	0,51	0,37	-1,40*	-4,63*	-3,32*	-0,16	-0,52	-0,37	-1,12	-3,73	-2,68	
41	17	18	18	0,16	0,53	0,38	-1,46*	-4,84*	-3,48*	-0,16	-0,54	-0,39	-1,18	-3,91	-2,81	
42	19	20	18	0,16	0,54	0,38	-1,48*	-4,92*	-3,53*	-0,16	-0,54	-0,39	-1,2	-3,98	-2,86	
43	21	22	18	0,16	0,53	0,38	-1,46*	-4,85*	-3,48*	-0,16	-0,53	-0,38	-1,18	-3,93	-2,82	
44	23	24	18	0,15	0,5	0,36	-1,39*	-4,61*	-3,31*	-0,15	-0,51	-0,36	-1,13	-3,74	-2,68	
45	25	26	18	0,14	0,45	0,32	-1,26*	-4,18*	-3,01*	-0,14	-0,46	-0,33	-1,02	-3,39	-2,44	
46	27	28	18	0,11	0,37	0,27	-1,07*	-3,53*	-2,55*	-0,11	-0,38	-0,27	-0,87	-2,88	-2,08	
47	29	30	18	0,08	0,26	0,19	-,80*	-2,63*	-1,90*	-0,08	-0,26	-0,19	-0,66	-2,18	-1,58	
48	31	32	18	0,04	0,14	0,1	-,45*	-1,47*	-1,08*	-0,04	-0,14	-0,1	-0,37	-1,23	-0,9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Bb			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	3	4	0,1	0,16	0,13	0,56	0,93	0,74	-0,1	-0,16	-0,13	,72*	1,21*	0,96	* ,57
2	2	4	11	-0,83	0,4	-2,89	-4,21	2,35	-14,99	0,86	-0,4	2,98	-5,68*	3,05*	-20,08	* -,57
3	3	5	4	0,07	0,11	0,11	0,43	0,64	0,66	-0,07	-0,11	-0,11	,56*	,83*	0,86	* 1,31
4	4	6	11	0,57	3,38	-1,67	7,45	17,87	4,48*	-0,55	-3,47	1,82	8,42*	23,82*	1,45	-1,31
5	5	7	4	0,08	0,12	0,12	0,45	0,67	0,69	-0,08	-0,12	-0,12	,59*	,87*	0,9	* 2,04
6	6	8	11	-1,21	2,17	-5,81	-9,72	-1,62	-27,55	1,23	-2,32*	6,01	-11,85*	2,27	-37,81	* -2,04
7	7	9	4	0,08	0,12	0,11	0,4	0,62	0,58	-0,08	-0,12	-0,12	,53*	,82*	0,78	* 2,78
8	8	10	11	-4,66	6,32	-20,31	-61,09	30,41	-213,68	4,72	-6,52	20,67	-69,24*	41,56*	-249,27	* -2,78
9	9	11	4	0,1	0,16	0,15	0,66	1,03	0,94	-0,1	-0,16	-0,15	,84*	1,31*	1,2	* 3,66
10	10	12	11	1,13	20,89	-17,51	9,95	217,17	-187,33	-1,12	-21,25	17,89	11,90*	253,77*	-218,07	* -3,66
11	11	13	4	0,12	0,18	0,17	0,81	1,23	1,2	-0,12	-0,18	-0,17	1,01*	1,54*	1,5	* 4,81
12	12	14	11	2,77	18,2	-9,88	28,6	191,94	-106,15	-2,79	-18,58	10,2	33,43*	223,88*	-123,58	* -4,81
13	13	15	4	0,12	0,19	0,18	0,88	1,33	1,31	-0,12	-0,19	-0,19	1,10*	1,65*	1,63	* 6,13
14	14	16	11	1,62	10,64	-5,79	15,49	111,51	-65,05	-1,63	-10,97	6,07	18,31*	130,27*	-75,35	* -6,13
15	15	17	4	0,13	0,19	0,19	0,94	1,42	1,41	-0,13	-0,2	-0,2	1,17*	1,76*	1,75	* 7,56
16	16	18	11	1,61	6,59	-1,77	14,41	70,87	-27,65	-1,63	-6,88	2	17,22*	82,57*	-30,91	* -7,56
17	17	19	4	0,13	0,2	0,2	0,97	1,46	1,46	-0,13	-0,2	-0,2	1,20*	1,81*	1,81	* 9,05
18	18	20	11	1,82	2,6	2,85	15,3	33,75	12,14	-1,84	-2,84	-2,68	18,47*	38,48*	16,94	* -9,05
19	19	21	4	0,13	0,2	0,2	0,98	1,46	1,47	-0,13	-0,2	-0,2	1,21*	1,80*	1,82	* 10,56
20	20	22	11	2,08	-2,01	8,26	16,5	-5,92	55,42	-2,12	1,83	-8,19	20,15*	-9,25*	69,7	* -10,56
21	21	23	4	0,13	0,19	0,19	0,95	1,41	1,44	-0,13	-0,19	-0,2	1,17*	1,74*	1,77	* 12,06
22	22	24	11	2,43	-7,43	14,71	17,88	-49,28	102,93	-2,48	7,35	-14,79	22,14*	-62,12*	128,54	* -12,06
23	23	25	4	0,12	0,18	0,18	0,89	1,31	1,35	-0,12	-0,18	-0,18	1,09*	1,62*	1,67	* 13,48
24	24	26	11	2,9	-13,93	22,63	19,6	-97,09	155,88	-3	13,99	-22,98	24,72*	-121,33*	195,49	* -13,48
25	25	27	4	0,1	0,15	0,16	0,78	1,15	1,2	-0,11	-0,16	-0,16	,97*	1,41*	1,48	* 14,78
26	26	28	11	3,97	-21,92	33,83	21	-150,58	213,58	-4,05	22,26	-34,42	27,97*	-188,95*	272,85	* -14,78
27	27	29	4	0,08	0,12	0,13	0,64	0,92	0,99	-0,08	-0,12	-0,13	,78*	1,12*	1,22	* 15,87
28	28	30	11	3,17	-33,24	42,76	24,56	-209,08	282,77	-3,2	33,82	-43,43	30,10*	-267,32*	357,62	* -15,87
29	29	31	4	0,05	0,06	0,08	0,44	0,62	0,71	-0,05	-0,07	-0,08	,52*	,73*	0,84	* 16,68
30	30	32	11	0,18	-42,35	42,9	29,25	-279,37	367,11	-0,28	43,01	-43,84	29,65*	-353,50*	442,44	* -16,68
31	31	33	4	0,02	0,02	0,04	0,19	0,21	0,35	-0,02	-0,02	-0,04	,23*	,26*	0,42	* 17,14
32	32	34	11	2,37	-42,68	49,79	25,17	-365,18	440,69	-2,2	43,63	-50,22	29,13*	-440,14*	527,54	* -17,14
33	1	2	18	-0,08	-0,16	-0,27	-0,44	-0,93	-1,58	0,08	0,16	0,27	-,57*	-1,21*	-2,05	*
34	3	4	18	-0,1	-0,23	-0,32	-0,57	-1,38	-1,88	0,1	0,24	0,32	-,74*	-1,79*	-2,44	*
35	5	6	18	-0,1	-0,23	-0,32	-0,56	-1,33	-1,87	0,1	0,23	0,32	-,73*	-1,73*	-2,43	*
36	7	8	18	-0,1	-0,24	-0,33	-0,56	-1,31	-1,88	0,1	0,24	0,34	-,73*	-1,72*	-2,46	*
37	9	10	18	-0,11	-0,27	-0,38	-0,69	-1,61	-2,29	0,12	0,27	0,38	-,88*	-2,08*	-2,96	*
38	11	12	18	-0,14	-0,32	-0,45	-0,91	-2,17	-3,01	0,14	0,33	0,45	-1,15*	-2,74*	-3,8	*
39	13	14	18	-0,15	-0,36	-0,5	-1,06	-2,52	-3,51	0,15	0,36	0,5	-1,32*	-3,15*	-4,37	*
40	15	16	18	-0,16	-0,38	-0,53	-1,15	-2,73	-3,81	0,16	0,38	0,53	-1,43*	-3,39*	-4,73	*
41	17	18	18	-0,16	-0,39	-0,55	-1,2	-2,87	-4	0,17	0,4	0,55	-1,49*	-3,55*	-4,95	*
42	19	20	18	-0,17	-0,4	-0,55	-1,23	-2,92	-4,07	0,17	0,4	0,56	-1,52*	-3,61*	-5,03	*
43	21	22	18	-0,16	-0,39	-0,54	-1,21	-2,88	-4,01	0,17	0,39	0,55	-1,50*	-3,56*	-4,96	*
44	23	24	18	-0,15	-0,37	-0,51	-1,15	-2,74	-3,82	0,16	0,37	0,52	-1,42*	-3,39*	-4,72	*
45	25	26	18	-0,14	-0,33	-0,46	-1,05	-2,5	-3,47	0,14	0,34	0,47	-1,29*	-3,08*	-4,28	*
46	27	28	18	-0,12	-0,28	-0,38	-0,89	-2,12	-2,94	0,12	0,28	0,39	-1,09*	-2,61*	-3,61	*
47	29	30	18	-0,08	-0,19	-0,27	-0,67	-1,61	-2,22	0,08	0,2	0,27	-,81*	-1,95*	-2,69	*
48	31	32	18	-0,04	-0,1	-0,14	-0,38	-0,92	-1,26	0,04	0,1	0,14	-,46*	-1,10*	-1,5	*
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	B'b			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	3	4	-0,09	-0,16	-0,12	,72*	1,20*	,95*	0,09	0,16	0,13	0,55	0,93	0,74	0,57
2	2	4	11	0,78	-0,4	2,75	-5,37*	3,03*	-19,12*	-0,81	0,4	-2,83	-3,98	2,34	-14,27	-0,57
3	3	5	4	-0,07	-0,11	-0,11	,56*	,82*	,85*	0,07	0,11	0,11	0,43	0,63	0,66	1,30

4	4	6	11	-0,51	-3,24	1,69	7,80*	22,83*	0,56	0,49	3,32	-1,84	6,92	17,14	3,63	* -1,30
5	5	7	4	-0,08	-0,12	-0,12	,59*	,87*	,89*	0,08	0,12	0,12	0,45	0,66	0,69	2,03
6	6	8	11	1,18	-2,18	5,73	-11,67*	3,12*	-38,14*	-1,2	2,33	-5,93	-9,6	-0,8	-28,01	-2,03
7	7	9	4	-0,08	-0,12	-0,11	,53*	,82*	,78*	0,08	0,12	0,11	0,4	0,62	0,58	2,76
8	8	10	11	4,34	-6,24	19,27	-65,75*	41,86*	-239,10*	-4,39	6,44	-19,61	-58,16	30,86	-205,33	-2,76
9	9	11	4	-0,1	-0,15	-0,15	,82*	1,28*	1,18*	0,1	0,15	0,15	0,65	1,02	0,93	3,63
10	10	12	11	-1,09	-19,84	16,59	11,35*	243,56*	-209,52*	1,08	20,19	-16,95	9,47	208,79	-180,39	-3,63
11	11	13	4	-0,11	-0,17	-0,17	,99*	1,51*	1,47*	0,11	0,17	0,17	0,79	1,21	1,17	4,76
12	12	14	11	-2,64	-17,26	9,34	31,99*	215,23*	-119,27*	2,66	17,63	-9,65	27,38	184,93	-102,78	-4,76
13	13	15	4	-0,12	-0,18	-0,18	1,07*	1,62*	1,60*	0,12	0,18	0,18	0,86	1,3	1,29	6,05
14	14	16	11	-1,56	-10,08	5,41	17,77*	125,83*	-72,52*	1,57	10,4	-5,68	15,05	108,04	-62,89	-6,05
15	15	17	4	-0,13	-0,19	-0,19	1,14*	1,72*	1,71*	0,13	0,19	0,19	0,92	1,39	1,38	7,45
16	16	18	11	-1,56	-6,19	1,52	16,82*	79,60*	-29,14*	1,58	6,47	-1,74	14,1	68,6	-26,3	-7,45
17	17	19	4	-0,13	-0,19	-0,19	1,18*	1,77*	1,77*	0,13	0,2	0,2	0,95	1,43	1,43	8,91
18	18	20	11	-1,76	-2,33	-2,94	18,04*	36,54*	17,59*	1,78	2,57	2,78	14,97	32,28	12,62	-8,91
19	19	21	4	-0,13	-0,19	-0,19	1,18*	1,76*	1,78*	0,13	0,19	0,2	0,96	1,43	1,44	10,39
20	20	22	11	-2,02	2,12	-8,18	19,67*	-10,07*	69,07*	2,05	-1,95	8,11	16,13	-6,53	54,92	-10,39
21	21	23	4	-0,12	-0,18	-0,19	1,15*	1,70*	1,73*	0,13	0,19	0,19	0,93	1,38	1,4	11,85
22	22	24	11	-2,35	7,37	-14,41	21,58*	-61,66*	126,39*	2,4	-7,29	14,49	17,46	-48,92	101,29	-11,85
23	23	25	4	-0,12	-0,17	-0,18	1,07*	1,58*	1,63*	0,12	0,17	0,18	0,87	1,28	1,32	13,24
24	24	26	11	-2,8	13,65	-22,06	24,03*	-119,35*	191,43*	2,9	-13,72	22,41	19,08	-95,58	152,82	-13,24
25	25	27	4	-0,1	-0,15	-0,16	,94*	1,38*	1,45*	0,1	0,15	0,16	0,76	1,12	1,17	14,51
26	26	28	11	-3,83	21,38	-32,86	27,00*	-185,05*	266,05*	3,91	-21,71	33,43	20,29	-147,63	208,49	-14,51
27	27	29	4	-0,08	-0,11	-0,12	,76*	1,10*	1,19*	0,08	0,11	0,13	0,62	0,9	0,97	15,57
28	28	30	11	-3,06	32,29	-41,47	29,28*	-260,65*	348,49*	3,09	-32,85	42,12	23,94	-204,09	275,9	-15,57
29	29	31	4	-0,05	-0,06	-0,07	,51*	,71*	,83*	0,05	0,06	0,08	0,43	0,61	0,7	16,37
30	30	32	11	-0,18	41,07	-41,62	29,46*	-344,47*	432,86*	0,27	-41,72	42,53	29,07	-272,57	359,78	-16,37
31	31	33	4	-0,02	-0,02	-0,04	,22*	,25*	,41*	0,02	0,02	0,04	0,18	0,21	0,34	16,81
32	32	34	11	-2,28	41,41	-48,25	28,41*	-430,61*	515,84*	2,11	-42,32	48,67	24,6	-357,89	431,68	-16,81
33	1	2	18	0,07	0,16	0,27	-,57*	-1,20*	-2,03*	-0,07	-0,16	-0,27	-0,44	-0,93	-1,57	
34	3	4	18	0,1	0,23	0,32	-,74*	-1,77*	-2,42*	-0,1	-0,23	-0,32	-0,57	-1,37	-1,87	
35	5	6	18	0,1	0,23	0,32	-,72*	-1,72*	-2,41*	-0,1	-0,23	-0,32	-0,56	-1,32	-1,85	
36	7	8	18	0,1	0,23	0,33	-,73*	-1,71*	-2,45*	-0,1	-0,24	-0,33	-0,56	-1,3	-1,87	
37	9	10	18	0,11	0,27	0,37	-,87*	-2,06*	-2,92*	-0,11	-0,27	-0,38	-0,68	-1,6	-2,27	
38	11	12	18	0,13	0,32	0,44	-1,13*	-2,69*	-3,73*	-0,13	-0,32	-0,44	-0,9	-2,14	-2,96	
39	13	14	18	0,15	0,35	0,49	-1,29*	-3,09*	-4,29*	-0,15	-0,35	-0,49	-1,04	-2,48	-3,44	
40	15	16	18	0,15	0,37	0,51	-1,40*	-3,32*	-4,63*	-0,16	-0,37	-0,52	-1,12	-2,68	-3,73	
41	17	18	18	0,16	0,38	0,53	-1,46*	-3,48*	-4,84*	-0,16	-0,39	-0,54	-1,18	-2,81	-3,91	
42	19	20	18	0,16	0,38	0,54	-1,48*	-3,53*	-4,92*	-0,16	-0,39	-0,54	-1,2	-2,86	-3,98	
43	21	22	18	0,16	0,38	0,53	-1,46*	-3,48*	-4,85*	-0,16	-0,38	-0,53	-1,18	-2,82	-3,93	
44	23	24	18	0,15	0,36	0,5	-1,39*	-3,31*	-4,61*	-0,15	-0,36	-0,51	-1,13	-2,68	-3,74	
45	25	26	18	0,14	0,32	0,45	-1,26*	-3,01*	-4,18*	-0,14	-0,33	-0,46	-1,02	-2,44	-3,39	
46	27	28	18	0,11	0,27	0,37	-1,07*	-2,55*	-3,53*	-0,11	-0,27	-0,38	-0,87	-2,08	-2,88	
47	29	30	18	0,08	0,19	0,26	-,80*	-1,90*	-2,63*	-0,08	-0,19	-0,26	-0,66	-1,58	-2,18	
48	31	32	18	0,04	0,1	0,14	-,45*	-1,08*	-1,47*	-0,04	-0,1	-0,14	-0,37	-0,9	-1,23	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	BC			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	7	2	0,04	0,06	0,06	0,3	0,48	0,41	-0,04	-0,06	-0,06	,37*	,59*	0,51	* ,19
2	2	8	2	0,06	0,1	0,09	0,47	0,74	0,68	-0,06	-0,1	-0,09	,59*	,91*	0,85	* ,15
3	3	9	2	0,07	0,1	0,1	0,49	0,74	0,73	-0,07	-0,1	-0,1	,61*	,91*	0,9	* -,14
4	4	10	2	0,07	0,1	0,1	0,49	0,74	0,73	-0,07	-0,1	-0,1	,61*	,91*	0,9	* ,14
5	5	11	2	0,06	0,1	0,09	0,47	0,74	0,68	-0,06	-0,1	-0,09	,59*	,91*	0,85	* -,15
6	6	12	2	0,04	0,06	0,06	0,3	0,48	0,41	-0,04	-0,06	-0,06	,37*	,59*	0,51	* -,19
7	7	13	2	0,03	0,05	0,05	0,26	0,39	0,39	-0,03	-0,05	-0,05	,32*	,48*	0,48	* ,52
8	8	14	2	0,06	0,09	0,09	0,45	0,68	0,68	-0,06	-0,09	-0,09	,56*	,83*	0,84	* ,38
9	9	15	2	0,07	0,1	0,1	0,51	0,76	0,76	-0,07	-0,1	-0,1	,63*	,94*	0,94	* -,11
10	10	16	2	0,07	0,1	0,1	0,51	0,76	0,76	-0,07	-0,1	-0,1	,63*	,94*	0,94	* ,11
11	11	17	2	0,06	0,09	0,09	0,45	0,68	0,68	-0,06	-0,09	-0,09	,56*	,83*	0,84	* -,38
12	12	18	2	0,03	0,05	0,05	0,26	0,39	0,39	-0,03	-0,05	-0,05	,32*	,48*	0,48	* -,52
13	13	19	2	0,04	0,05	0,05	0,26	0,38	0,39	-0,04	-0,05	-0,05	,32*	,47*	0,48	* ,85
14	14	20	2	0,06	0,09	0,09	0,44	0,66	0,66	-0,06	-0,09	-0,09	,55*	,81*	0,82	* ,62
15	15	21	2	0,07	0,1	0,1	0,49	0,73	0,73	-0,07	-0,1	-0,1	,61*	,91*	0,91	* -,08
16	16	22	2	0,07	0,1	0,1	0,49	0,73	0,73	-0,07	-0,1	-0,1	,61*	,91*	0,91	* ,08
17	17	23	2	0,06	0,09	0,09	0,44	0,66	0,66	-0,06	-0,09	-0,09	,55*	,81*	0,82	* -,62
18	18	24	2	0,04	0,05	0,05	0,26	0,38	0,39	-0,04	-0,05	-0,05	,32*	,47*	0,48	* -,85
19	19	25	2	0,03	0,05	0,05	0,21	0,33	0,29	-0,03	-0,05	-0,05	,27*	,42*	0,38	* 1,15
20	20	26	2	0,06	0,09	0,09	0,4	0,61	0,59	-0,06	-0,09	-0,09	,51*	,77*	0,75	* ,86
21	21	27	2	0,07	0,11	0,11	0,46	0,69	0,69	-0,07	-0,11	-0,11	,58*	,87*	0,87	* -,08
22	22	28	2	0,07	0,11	0,11	0,46	0,69	0,69	-0,07	-0,11	-0,11	,58*	,87*	0,87	* ,08
23	23	29	2	0,06	0,09	0,09	0,4	0,61	0,59	-0,06	-0,09	-0,09	,51*	,77*	0,75	* -,86
24	24	30	2	0,03	0,05	0,05	0,21	0,33	0,29	-0,03	-0,05	-0,05	,27*	,42*	0,38	* -1,15
25	25	31	2	0,04	0,07	0,06	0,36	0,58	0,5	-0,05	-0,07	-0,06	,44*	,70*	0,62	* 1,52
26	26	32	2	0,08	0,12	0,11	0,61	0,93	0,89	-0,08	-0,12	-0,11	,74*	1,13*	1,09	* 1,13
27	27	33	2	0,09	0,13	0,13	0,71	1,07	1,06	-0,09	-0,14	-0,14	,87*	1,30*	1,3	* ,01
28	28	34	2	0,09	0,13	0,13	0,71	1,07	1,06	-0,09	-0,14	-0,14	,87*	1,30*	1,3	* -,01
29	29	35	2	0,08	0,12	0,11	0,61	0,93	0,89	-0,08	-0,12	-0,11	,74*	1,13*	1,09	* -1,13
30	30	36	2	0,04	0,07	0,06	0,36	0,58	0,5	-0,05	-0,07	-0,06	,44*	,70*	0,62	* -1,52
31	31	37	2	0,05	0,08	0,07	0,44	0,67	0,64	-0,05	-0,08	-0,08	,52*	,81*	0,77	* 2,00
32	32	38	2	0,09	0,13	0,13	0,74	1,12	1,1	-0,09	-0,13	-0,13	,89*	1,34*	1,32	* 1,44
33	33	39	2	0,1	0,16	0,15	0,89	1,33	1,33	-0,1	-0,16	-0,16	1,07*	1,60*	1,6	* ,24
34	34	40	2	0,1	0,16	0,15	0,89	1,33	1,33	-0,1	-0,16	-0,16	1,07*	1,60*	1,6	* -,24

35	35	41	2	0,09	0,13	0,13	0,74	1,12	1,1	-0,09	-0,13	-0,13	,89*	1,34*	1,32	* -1,44
36	36	42	2	0,05	0,08	0,07	0,44	0,67	0,64	-0,05	-0,08	-0,08	,52*	,81*	0,77	* -2,00
37	37	43	2	0,05	0,08	0,08	0,46	0,7	0,68	-0,05	-0,08	-0,08	,55*	,84*	0,82	* 2,55
38	38	44	2	0,09	0,14	0,13	0,79	1,19	1,18	-0,09	-0,14	-0,14	,95*	1,43*	1,42	* 1,77
39	39	45	2	0,11	0,16	0,16	0,97	1,45	1,45	-0,11	-0,17	-0,17	1,16*	1,74*	1,74	* ,57
40	40	46	2	0,11	0,16	0,16	0,97	1,45	1,45	-0,11	-0,17	-0,17	1,16*	1,74*	1,74	* -,57
41	41	47	2	0,09	0,14	0,13	0,79	1,19	1,18	-0,09	-0,14	-0,14	,95*	1,43*	1,42	* -1,77
42	42	48	2	0,05	0,08	0,08	0,46	0,7	0,68	-0,05	-0,08	-0,08	,55*	,84*	0,82	* -2,55
43	43	49	2	0,05	0,08	0,08	0,49	0,74	0,73	-0,06	-0,08	-0,08	,58*	,88*	0,87	* 3,13
44	44	50	2	0,09	0,14	0,14	0,83	1,25	1,25	-0,09	-0,14	-0,14	1,00*	1,50*	1,49	* 2,11
45	45	51	2	0,11	0,17	0,17	1,03	1,54	1,54	-0,12	-0,17	-0,17	1,23*	1,84*	1,84	* ,95
46	46	52	2	0,11	0,17	0,17	1,03	1,54	1,54	-0,12	-0,17	-0,17	1,23*	1,84*	1,84	* -,95
47	47	53	2	0,09	0,14	0,14	0,83	1,25	1,25	-0,09	-0,14	-0,14	1,00*	1,50*	1,49	* -2,11
48	48	54	2	0,05	0,08	0,08	0,49	0,74	0,73	-0,06	-0,08	-0,08	,58*	,88*	0,87	* -3,13
49	49	55	2	0,06	0,08	0,08	0,5	0,75	0,75	-0,06	-0,08	-0,08	,60*	,90*	0,9	* 3,73
50	50	56	2	0,09	0,14	0,14	0,85	1,28	1,28	-0,1	-0,14	-0,14	1,02*	1,53*	1,53	* 2,46
51	51	57	2	0,12	0,18	0,18	1,06	1,59	1,59	-0,12	-0,18	-0,18	1,26*	1,89*	1,9	* 1,38
52	52	58	2	0,12	0,18	0,18	1,06	1,59	1,59	-0,12	-0,18	-0,18	1,26*	1,89*	1,9	* -1,38
53	53	59	2	0,09	0,14	0,14	0,85	1,28	1,28	-0,1	-0,14	-0,14	1,02*	1,53*	1,53	* -2,46
54	54	60	2	0,06	0,08	0,08	0,5	0,75	0,75	-0,06	-0,08	-0,08	,60*	,90*	0,9	* -3,73
55	55	61	2	0,06	0,08	0,08	0,5	0,75	0,75	-0,06	-0,08	-0,08	,60*	,89*	0,9	* 4,33
56	56	62	2	0,09	0,14	0,14	0,85	1,27	1,28	-0,1	-0,14	-0,14	1,02*	1,52*	1,53	* 2,81
57	57	63	2	0,12	0,17	0,18	1,06	1,59	1,59	-0,12	-0,18	-0,18	1,26*	1,89*	1,9	* 1,84
58	58	64	2	0,12	0,17	0,18	1,06	1,59	1,59	-0,12	-0,18	-0,18	1,26*	1,89*	1,9	* -1,84
59	59	65	2	0,09	0,14	0,14	0,85	1,27	1,28	-0,1	-0,14	-0,14	1,02*	1,52*	1,53	* -2,81
60	60	66	2	0,06	0,08	0,08	0,5	0,75	0,75	-0,06	-0,08	-0,08	,60*	,89*	0,9	* -4,33
61	61	67	2	0,05	0,08	0,08	0,48	0,71	0,73	-0,05	-0,08	-0,08	,58*	,85*	0,88	* 4,93
62	62	68	2	0,09	0,14	0,14	0,82	1,23	1,24	-0,09	-0,14	-0,14	,98*	1,46*	1,48	* 3,15
63	63	69	2	0,11	0,17	0,17	1,03	1,54	1,55	-0,11	-0,17	-0,17	1,23*	1,84*	1,85	* 2,31
64	64	70	2	0,11	0,17	0,17	1,03	1,54	1,55	-0,11	-0,17	-0,17	1,23*	1,84*	1,85	* -2,31
65	65	71	2	0,09	0,14	0,14	0,82	1,23	1,24	-0,09	-0,14	-0,14	,98*	1,46*	1,48	* -3,15
66	66	72	2	0,05	0,08	0,08	0,48	0,71	0,73	-0,05	-0,08	-0,08	,58*	,85*	0,88	* -4,93
67	67	73	2	0,05	0,07	0,08	0,45	0,66	0,69	-0,05	-0,07	-0,08	,54*	,78*	0,82	* 5,49
68	68	74	2	0,08	0,12	0,13	0,76	1,14	1,15	-0,09	-0,13	-0,13	,91*	1,35*	1,38	* 3,46
69	69	75	2	0,11	0,16	0,16	0,96	1,44	1,45	-0,11	-0,16	-0,16	1,15*	1,71*	1,72	* 2,78
70	70	76	2	0,11	0,16	0,16	0,96	1,44	1,45	-0,11	-0,16	-0,16	1,15*	1,71*	1,72	* -2,78
71	71	77	2	0,08	0,12	0,13	0,76	1,14	1,15	-0,09	-0,13	-0,13	,91*	1,35*	1,38	* -3,46
72	72	78	2	0,05	0,07	0,08	0,45	0,66	0,69	-0,05	-0,07	-0,08	,54*	,78*	0,82	* -5,49
73	73	79	2	0,04	0,06	0,07	0,4	0,57	0,62	-0,04	-0,06	-0,07	,47*	,68*	0,74	* 6,01
74	74	80	2	0,07	0,11	0,11	0,67	0,99	1,02	-0,08	-0,11	-0,11	,80*	1,19*	1,22	* 3,74
75	75	81	2	0,09	0,14	0,14	0,85	1,27	1,28	-0,09	-0,14	-0,14	1,01*	1,51*	1,53	* 3,22
76	76	82	2	0,09	0,14	0,14	0,85	1,27	1,28	-0,09	-0,14	-0,14	1,01*	1,51*	1,53	* -3,22
77	77	83	2	0,07	0,11	0,11	0,67	0,99	1,02	-0,08	-0,11	-0,11	,80*	1,19*	1,22	* -3,74
78	78	84	2	0,04	0,06	0,07	0,4	0,57	0,62	-0,04	-0,06	-0,07	,47*	,68*	0,74	* -6,01
79	79	85	2	0,03	0,05	0,06	0,32	0,45	0,52	-0,03	-0,05	-0,06	,38*	,54*	0,62	* 6,44
80	80	86	2	0,06	0,08	0,09	0,55	0,8	0,84	-0,06	-0,08	-0,09	,65*	,95*	0,99	* 3,97
81	81	87	2	0,07	0,11	0,11	0,7	1,04	1,05	-0,07	-0,11	-0,11	,82*	1,22*	1,24	* 3,62
82	82	88	2	0,07	0,11	0,11	0,7	1,04	1,05	-0,07	-0,11	-0,11	,82*	1,22*	1,24	* -3,62
83	83	89	2	0,06	0,08	0,09	0,55	0,8	0,84	-0,06	-0,08	-0,09	,65*	,95*	0,99	* -3,97
84	84	90	2	0,03	0,05	0,06	0,32	0,45	0,52	-0,03	-0,05	-0,06	,38*	,54*	0,62	* -6,44
85	85	91	2	0,02	0,02	0,03	0,23	0,3	0,38	-0,02	-0,02	-0,03	,26*	,34*	0,44	* 6,77
86	86	92	2	0,03	0,05	0,05	0,38	0,55	0,59	-0,03	-0,05	-0,05	,44*	,63*	0,68	* 4,13
87	87	93	2	0,04	0,06	0,06	0,49	0,72	0,74	-0,04	-0,06	-0,07	,56*	,83*	0,85	* 3,93
88	88	94	2	0,04	0,06	0,06	0,49	0,72	0,74	-0,04	-0,06	-0,07	,56*	,83*	0,85	* -3,93
89	89	95	2	0,03	0,05	0,05	0,38	0,55	0,59	-0,03	-0,05	-0,05	,44*	,63*	0,68	* -4,13
90	90	96	2	0,02	0,02	0,03	0,23	0,3	0,38	-0,02	-0,02	-0,03	,26*	,34*	0,44	* -6,77
91	91	97	2	0,01	0,01	0,02	0,1	0,09	0,21	-0,01	-0,01	-0,02	,12*	,11*	0,25	* 6,96
92	92	98	2	0,01	0,02	0,02	0,16	0,21	0,27	-0,01	-0,02	-0,02	,18*	,24*	0,31	* 4,22
93	93	99	2	0,02	0,03	0,03	0,2	0,29	0,31	-0,02	-0,03	-0,03	,23*	,33*	0,36	* 4,12
94	94	100	2	0,02	0,03	0,03	0,2	0,29	0,31	-0,02	-0,03	-0,03	,23*	,33*	0,36	* -4,12
95	95	101	2	0,01	0,02	0,02	0,16	0,21	0,27	-0,01	-0,02	-0,02	,18*	,24*	0,31	* -4,22
96	96	102	2	0,01	0,01	0,02	0,1	0,09	0,21	-0,01	-0,01	-0,02	,12*	,11*	0,25	* -6,96
97	1	2	18	-0,02	-0,06	-0,05	-0,15	-0,48	-0,34	0,02	0,06	0,05	-,19*	-,59*	-0,42	*
98	7	8	18	-0,04	-0,11	-0,09	-0,27	-0,8	-0,63	0,04	0,11	0,09	-,33*	-,98*	-0,78	*
99	13	14	18	-0,04	-0,11	-0,08	-0,26	-0,77	-0,61	0,04	0,11	0,08	-,32*	-,96*	-0,76	*
100	19	20	18	-0,04	-0,1	-0,08	-0,24	-0,72	-0,57	0,04	0,11	0,08	-,31*	-,90*	-0,72	*
101	25	26	18	-0,04	-0,12	-0,09	-0,3	-0,87	-0,7	0,04	0,12	0,1	-,37*	-1,08*	-0,86	*
102	31	32	18	-0,05	-0,14	-0,11	-0,4	-1,18	-0,94	0,05	0,14	0,11	-,48*	-1,43*	-1,14	*
103	37	38	18	-0,05	-0,15	-0,12	-0,45	-1,34	-1,07	0,05	0,16	0,12	-,55*	-1,61*	-1,29	*
104	43	44	18	-0,05	-0,16	-0,13	-0,48	-1,42	-1,14	0,06	0,16	0,13	-,58*	-1,70*	-1,36	*
105	49	50	18	-0,06	-0,17	-0,13	-0,5	-1,48	-1,18	0,06	0,17	0,13	-,60*	-1,77*	-1,42	*
106	55	56	18	-0,06	-0,17	-0,13	-0,51	-1,5	-1,2	0,06	0,17	0,13	-,61*	-1,79*	-1,43	*
107	61	62	18	-0,06	-0,16	-0,13	-0,5	-1,47	-1,18	0,06	0,16	0,13	-,60*	-1,75*	-1,4	*
108	67	68	18	-0,05	-0,15	-0,12	-0,47	-1,39	-1,12	0,05	0,16	0,13	-,56*	-1,66*	-1,33	*
109	73	74	18	-0,05	-0,14	-0,11	-0,43	-1,26	-1,01	0,05	0,14	0,11	-,51*	-1,51*	-1,21	*
110	79	80	18	-0,04	-0,12	-0,09	-0,37	-1,07	-0,86	0,04	0,12	0,09	-,43*	-1,28*	-1,02	*
111	85	86	18	-0,03	-0,08	-0,06	-0,28	-0,82	-0,66	0,03	0,08	0,06	-,33*	-,96*	-0,77	*
112	91	92	18	-0,01	-0,04	-0,03	-0,16	-0,48	-0,38	0,01	0,04	0,03	-,19*	-,55*	-0,44	*
113	2	3	18	-0,04	-0,05	-0,06	-0,28	-0,4	-0,44	0,04	0,05	0,06	-,34*	-,49*	-0,54	*
114	8	9	18	-0,06	-0,1	-0,08	-0,46	-0,73	-0,64	0,06	0,1	0,08	-,56*	-,90*	-0,79	*
115	14	15	18	-0,06	-0,1	-0,09	-0,45	-0,72	-0,64	0,06	0,1	0,09	-,56*	-,89*	-0,79	*
116	20	21	18	-0,06	-0,1	-0,09	-0,44	-0,7	-0,63	0,06	0,1	0,09	-,55*	-,87*	-0,78	*
117	26	27	18	-0,07	-0,11	-0,09	-0,52	-0,83	-0,72	0,07	0,11	0,09	-,63*	-1,02*	-0,88	*

118	32	33	18	-0,08	-0,13	-0,11	-0,65	-1,07	-0,88	0,08	0,13	0,11	-,79*	-1,30*	-1,06	*
119	38	39	18	-0,08	-0,14	-0,11	-0,73	-1,22	-0,97	0,09	0,14	0,11	-,88*	-1,46*	-1,17	*
120	44	45	18	-0,09	-0,15	-0,12	-0,77	-1,29	-1,02	0,09	0,15	0,12	-,92*	-1,55*	-1,22	*
121	50	51	18	-0,09	-0,15	-0,12	-0,8	-1,34	-1,05	0,09	0,15	0,12	-,95*	-1,61*	-1,25	*
122	56	57	18	-0,09	-0,15	-0,12	-0,8	-1,36	-1,05	0,09	0,15	0,12	-,96*	-1,62*	-1,25	*
123	62	63	18	-0,09	-0,15	-0,11	-0,78	-1,33	-1,01	0,09	0,15	0,11	-,93*	-1,58*	-1,21	*
124	68	69	18	-0,08	-0,14	-0,11	-0,74	-1,26	-0,95	0,08	0,14	0,11	-,88*	-1,50*	-1,13	*
125	74	75	18	-0,07	-0,12	-0,09	-0,66	-1,13	-0,85	0,07	0,13	0,1	-,79*	-1,35*	-1,01	*
126	80	81	18	-0,06	-0,1	-0,08	-0,56	-0,96	-0,71	0,06	0,1	0,08	-,66*	-1,14*	-0,85	*
127	86	87	18	-0,04	-0,07	-0,05	-0,42	-0,73	-0,53	0,04	0,07	0,05	-,49*	-,85*	-0,62	*
128	92	93	18	-0,02	-0,04	-0,03	-0,24	-0,42	-0,3	0,02	0,04	0,03	-,28*	-,48*	-0,35	*
129	3	4	17	-0,02	-0,04	-0,04	-0,16	-0,29	-0,29	0,02	0,04	0,04	-,21*	-,37*	-0,37	*
130	9	10	17	-0,07	-0,12	-0,12	-0,47	-0,85	-0,85	0,07	0,12	0,12	-,59*	-1,06*	-1,06	*
131	15	16	17	-0,07	-0,12	-0,12	-0,47	-0,85	-0,85	0,07	0,12	0,12	-,59*	-1,07*	-1,07	*
132	21	22	17	-0,07	-0,12	-0,12	-0,44	-0,79	-0,79	0,07	0,12	0,12	-,56*	-1,00*	-1	*
133	27	28	17	-0,08	-0,15	-0,15	-0,57	-1,03	-1,03	0,08	0,15	0,15	-,72*	-1,29*	-1,29	*
134	33	34	17	-0,1	-0,18	-0,18	-0,84	-1,52	-1,52	0,1	0,19	0,19	-1,02*	-1,84*	-1,84	*
135	39	40	17	-0,11	-0,21	-0,21	-1	-1,81	-1,81	0,12	0,21	0,21	-1,21*	-2,17*	-2,17	*
136	45	46	17	-0,12	-0,22	-0,22	-1,09	-1,97	-1,97	0,12	0,22	0,22	-1,31*	-2,35*	-2,35	*
137	51	52	17	-0,13	-0,23	-0,23	-1,15	-2,08	-2,08	0,13	0,23	0,23	-1,38*	-2,48*	-2,48	*
138	57	58	17	-0,13	-0,23	-0,23	-1,18	-2,13	-2,13	0,13	0,24	0,24	-1,41*	-2,54*	-2,54	*
139	63	64	17	-0,13	-0,23	-0,23	-1,18	-2,12	-2,12	0,13	0,24	0,24	-1,40*	-2,52*	-2,53	*
140	69	70	17	-0,12	-0,22	-0,22	-1,13	-2,03	-2,03	0,13	0,23	0,23	-1,35*	-2,42*	-2,42	*
141	75	76	17	-0,11	-0,2	-0,2	-1,04	-1,87	-1,87	0,12	0,21	0,21	-1,24*	-2,22*	-2,22	*
142	81	82	17	-0,09	-0,17	-0,17	-0,89	-1,61	-1,61	0,1	0,17	0,17	-1,06*	-1,91*	-1,91	*
143	87	88	17	-0,07	-0,12	-0,12	-0,69	-1,24	-1,24	0,07	0,12	0,12	-,80*	-1,45*	-1,45	*
144	93	94	17	-0,03	-0,06	-0,06	-0,4	-0,73	-0,73	0,04	0,06	0,06	-,46*	-,83*	-0,83	*
145	4	5	18	-0,04	-0,06	-0,05	-0,28	-0,44	-0,4	0,04	0,06	0,05	-,34*	-,54*	-0,49	*
146	10	11	18	-0,06	-0,08	-0,1	-0,46	-0,64	-0,73	0,06	0,08	0,1	-,56*	-,79*	-0,9	*
147	16	17	18	-0,06	-0,09	-0,1	-0,45	-0,64	-0,72	0,06	0,09	0,1	-,56*	-,79*	-0,89	*
148	22	23	18	-0,06	-0,09	-0,1	-0,44	-0,63	-0,7	0,06	0,09	0,1	-,55*	-,78*	-0,87	*
149	28	29	18	-0,07	-0,09	-0,11	-0,52	-0,72	-0,83	0,07	0,09	0,11	-,63*	-,88*	-1,02	*
150	34	35	18	-0,08	-0,11	-0,13	-0,65	-0,88	-1,07	0,08	0,11	0,13	-,79*	-1,06*	-1,3	*
151	40	41	18	-0,08	-0,11	-0,14	-0,73	-0,97	-1,22	0,09	0,11	0,14	-,88*	-1,17*	-1,46	*
152	46	47	18	-0,09	-0,12	-0,15	-0,77	-1,02	-1,29	0,09	0,12	0,15	-,92*	-1,22*	-1,55	*
153	52	53	18	-0,09	-0,12	-0,15	-0,8	-1,05	-1,34	0,09	0,12	0,15	-,95*	-1,25*	-1,61	*
154	58	59	18	-0,09	-0,12	-0,15	-0,8	-1,05	-1,36	0,09	0,12	0,15	-,96*	-1,25*	-1,62	*
155	64	65	18	-0,09	-0,11	-0,15	-0,78	-1,01	-1,33	0,09	0,11	0,15	-,93*	-1,21*	-1,58	*
156	70	71	18	-0,08	-0,11	-0,14	-0,74	-0,95	-1,26	0,08	0,11	0,14	-,88*	-1,13*	-1,5	*
157	76	77	18	-0,07	-0,09	-0,12	-0,66	-0,85	-1,13	0,07	0,1	0,13	-,79*	-1,01*	-1,35	*
158	82	83	18	-0,06	-0,08	-0,1	-0,56	-0,71	-0,96	0,06	0,08	0,1	-,66*	-,85*	-1,14	*
159	88	89	18	-0,04	-0,05	-0,07	-0,42	-0,53	-0,73	0,04	0,05	0,07	-,49*	-,62*	-0,85	*
160	94	95	18	-0,02	-0,03	-0,04	-0,24	-0,3	-0,42	0,02	0,03	0,04	-,28*	-,35*	-0,48	*
161	5	6	18	-0,02	-0,05	-0,06	-0,15	-0,34	-0,48	0,02	0,05	0,06	-,19*	-,42*	-0,59	*
162	11	12	18	-0,04	-0,09	-0,11	-0,27	-0,63	-0,8	0,04	0,09	0,11	-,33*	-,78*	-0,98	*
163	17	18	18	-0,04	-0,08	-0,11	-0,26	-0,61	-0,77	0,04	0,08	0,11	-,32*	-,76*	-0,96	*
164	23	24	18	-0,04	-0,08	-0,1	-0,24	-0,57	-0,72	0,04	0,08	0,11	-,31*	-,72*	-0,9	*
165	29	30	18	-0,04	-0,09	-0,12	-0,3	-0,7	-0,87	0,04	0,1	0,12	-,37*	-,86*	-1,08	*
166	35	36	18	-0,05	-0,11	-0,14	-0,4	-0,94	-1,18	0,05	0,11	0,14	-,48*	-1,14*	-1,43	*
167	41	42	18	-0,05	-0,12	-0,15	-0,45	-1,07	-1,34	0,05	0,12	0,16	-,55*	-1,29*	-1,61	*
168	47	48	18	-0,05	-0,13	-0,16	-0,48	-1,14	-1,42	0,06	0,13	0,16	-,58*	-1,36*	-1,7	*
169	53	54	18	-0,06	-0,13	-0,17	-0,5	-1,18	-1,48	0,06	0,13	0,17	-,60*	-1,42*	-1,77	*
170	59	60	18	-0,06	-0,13	-0,17	-0,51	-1,2	-1,5	0,06	0,13	0,17	-,61*	-1,43*	-1,79	*
171	65	66	18	-0,06	-0,13	-0,16	-0,5	-1,18	-1,47	0,06	0,13	0,16	-,60*	-1,40*	-1,75	*
172	71	72	18	-0,05	-0,12	-0,15	-0,47	-1,12	-1,39	0,05	0,13	0,16	-,56*	-1,33*	-1,66	*
173	77	78	18	-0,05	-0,11	-0,14	-0,43	-1,01	-1,26	0,05	0,11	0,14	-,51*	-1,21*	-1,51	*
174	83	84	18	-0,04	-0,09	-0,12	-0,37	-0,86	-1,07	0,04	0,09	0,12	-,43*	-1,02*	-1,28	*
175	89	90	18	-0,03	-0,06	-0,08	-0,28	-0,66	-0,82	0,03	0,06	0,08	-,33*	-,77*	-0,96	*
176	95	96	18	-0,01	-0,03	-0,04	-0,16	-0,38	-0,48	0,01	0,03	0,04	-,19*	-,44*	-0,55	*
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	B'C			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	7	2	-0,04	-0,06	-0,05	,36*	,59*	,50*	0,04	0,06	0,05	0,29	0,48	0,41	0,19
2	2	8	2	-0,06	-0,1	-0,09	,58*	,90*	,84*	0,06	0,1	0,09	0,47	0,73	0,68	0,15
3	3	9	2	-0,07	-0,1	-0,1	,60*	,91*	,90*	0,07	0,1	0,1	0,49	0,73	0,73	-0,14
4	4	10	2	-0,07	-0,1	-0,1	,60*	,91*	,90*	0,07	0,1	0,1	0,49	0,73	0,73	0,14
5	5	11	2	-0,06	-0,1	-0,09	,58*	,90*	,84*	0,06	0,1	0,09	0,47	0,73	0,68	-0,15
6	6	12	2	-0,04	-0,06	-0,05	,36*	,59*	,50*	0,04	0,06	0,05	0,29	0,48	0,41	-0,19
7	7	13	2	-0,03	-0,05	-0,05	,32*	,47*	,48*	0,03	0,05	0,05	0,26	0,38	0,39	0,52
8	8	14	2	-0,06	-0,09	-0,09	,55*	,83*	,83*	0,06	0,09	0,09	0,45	0,67	0,67	0,38
9	9	15	2	-0,07	-0,1	-0,1	,62*	,94*	,93*	0,07	0,1	0,1	0,5	0,76	0,76	-0,11
10	10	16	2	-0,07	-0,1	-0,1	,62*	,94*	,93*	0,07	0,1	0,1	0,5	0,76	0,76	0,11
11	11	17	2	-0,06	-0,09	-0,09	,55*	,83*	,83*	0,06	0,09	0,09	0,45	0,67	0,67	-0,38
12	12	18	2	-0,03	-0,05	-0,05	,32*	,47*	,48*	0,03	0,05	0,05	0,26	0,38	0,39	-0,52
13	13	19	2	-0,03	-0,05	-0,05	,32*	,47*	,48*	0,03	0,05	0,05	0,26	0,38	0,39	0,84
14	14	20	2	-0,06	-0,09	-0,09	,54*	,81*	,81*	0,06	0,09	0,09	0,44	0,65	0,66	0,61
15	15	21	2	-0,07	-0,1	-0,1	,60*	,91*	,91*	0,07	0,1	0,1	0,49	0,73	0,73	-0,07
16	16	22	2	-0,07	-0,1	-0,1	,60*	,91*	,91*	0,07	0,1	0,1	0,49	0,73	0,73	0,07
17	17	23	2	-0,06	-0,09	-0,09	,54*	,81*	,81*	0,06	0,09	0,09	0,44	0,65	0,66	-0,61
18	18	24	2	-0,03	-0,05	-0,05	,32*	,47*	,48*	0,03	0,05	0,05	0,26	0,38	0,39	-0,84
19	19	25	2	-0,03	-0,05	-0,05	,27*	,42*	,38*	0,03	0,05	0,05	0,21	0,33	0,3	1,14
20	20	26	2	-0,06	-0,09	-0,09	,50*	,77*	,75*	0,06	0,09	0,09	0,4	0,61	0,59	0,85
21	21	27	2	-0,07	-0,1	-0,1	,58*	,87*	,87*	0,07	0,11	0,1	0,46	0,69	0,69	-0,07

22	22	28	2	-0,07	-0,1	-0,1	,58*	,87*	,87*	0,07	0,11	0,1	0,46	0,69	0,69	0,07
23	23	29	2	-0,06	-0,09	-0,09	,50*	,77*	,75*	0,06	0,09	0,09	0,4	0,61	0,59	-0,85
24	24	30	2	-0,03	-0,05	-0,05	,27*	,42*	,38*	0,03	0,05	0,05	0,21	0,33	0,3	-1,14
25	25	31	2	-0,04	-0,07	-0,06	,43*	,69*	,61*	0,04	0,07	0,06	0,36	0,57	0,5	1,51
26	26	32	2	-0,07	-0,11	-0,11	,73*	1,12*	1,08*	0,07	0,11	0,11	0,6	0,92	0,88	1,12
27	27	33	2	-0,09	-0,13	-0,13	,86*	1,29*	1,28*	0,09	0,13	0,13	0,7	1,06	1,05	0,02
28	28	34	2	-0,09	-0,13	-0,13	,86*	1,29*	1,28*	0,09	0,13	0,13	0,7	1,06	1,05	-0,02
29	29	35	2	-0,07	-0,11	-0,11	,73*	1,12*	1,08*	0,07	0,11	0,11	0,6	0,92	0,88	-1,12
30	30	36	2	-0,04	-0,07	-0,06	,43*	,69*	,61*	0,04	0,07	0,06	0,36	0,57	0,5	-1,51
31	31	37	2	-0,05	-0,08	-0,07	,52*	,79*	,75*	0,05	0,08	0,07	0,43	0,66	0,63	1,98
32	32	38	2	-0,08	-0,13	-0,12	,87*	1,32*	1,30*	0,08	0,13	0,13	0,73	1,1	1,08	1,42
33	33	39	2	-0,1	-0,15	-0,15	1,05*	1,58*	1,57*	0,1	0,15	0,15	0,87	1,31	1,31	0,25
34	34	40	2	-0,1	-0,15	-0,15	1,05*	1,58*	1,57*	0,1	0,15	0,15	0,87	1,31	1,31	-0,25
35	35	41	2	-0,08	-0,13	-0,12	,87*	1,32*	1,30*	0,08	0,13	0,13	0,73	1,1	1,08	-1,42
36	36	42	2	-0,05	-0,08	-0,07	,52*	,79*	,75*	0,05	0,08	0,07	0,43	0,66	0,63	-1,98
37	37	43	2	-0,05	-0,08	-0,08	,54*	,83*	,81*	0,05	0,08	0,08	0,45	0,69	0,67	2,52
38	38	44	2	-0,09	-0,13	-0,13	,93*	1,40*	1,39*	0,09	0,13	0,13	0,78	1,17	1,16	1,74
39	39	45	2	-0,11	-0,16	-0,16	1,14*	1,71*	1,71*	0,11	0,16	0,16	0,95	1,43	1,43	0,57
40	40	46	2	-0,11	-0,16	-0,16	1,14*	1,71*	1,71*	0,11	0,16	0,16	0,95	1,43	1,43	-0,57
41	41	47	2	-0,09	-0,13	-0,13	,93*	1,40*	1,39*	0,09	0,13	0,13	0,78	1,17	1,16	-1,74
42	42	48	2	-0,05	-0,08	-0,08	,54*	,83*	,81*	0,05	0,08	0,08	0,45	0,69	0,67	-2,52
43	43	49	2	-0,05	-0,08	-0,08	,57*	,87*	,85*	0,05	0,08	0,08	0,48	0,73	0,72	3,09
44	44	50	2	-0,09	-0,14	-0,14	,98*	1,47*	1,46*	0,09	0,14	0,14	0,82	1,23	1,23	2,08
45	45	51	2	-0,11	-0,17	-0,17	1,20*	1,80*	1,81*	0,11	0,17	0,17	1,01	1,51	1,51	0,95
46	46	52	2	-0,11	-0,17	-0,17	1,20*	1,80*	1,81*	0,11	0,17	0,17	1,01	1,51	1,51	-0,95
47	47	53	2	-0,09	-0,14	-0,14	,98*	1,47*	1,46*	0,09	0,14	0,14	0,82	1,23	1,23	-2,08
48	48	54	2	-0,05	-0,08	-0,08	,57*	,87*	,85*	0,05	0,08	0,08	0,48	0,73	0,72	-3,09
49	49	55	2	-0,05	-0,08	-0,08	,59*	,88*	,88*	0,05	0,08	0,08	0,49	0,74	0,74	3,68
50	50	56	2	-0,09	-0,14	-0,14	1,00*	1,50*	1,50*	0,09	0,14	0,14	0,84	1,26	1,26	2,43
51	51	57	2	-0,11	-0,17	-0,17	1,24*	1,86*	1,86*	0,11	0,17	0,17	1,04	1,56	1,56	1,36
52	52	58	2	-0,11	-0,17	-0,17	1,24*	1,86*	1,86*	0,11	0,17	0,17	1,04	1,56	1,56	-1,36
53	53	59	2	-0,09	-0,14	-0,14	1,00*	1,50*	1,50*	0,09	0,14	0,14	0,84	1,26	1,26	-2,43
54	54	60	2	-0,05	-0,08	-0,08	,59*	,88*	,88*	0,05	0,08	0,08	0,49	0,74	0,74	-3,68
55	55	61	2	-0,05	-0,08	-0,08	,58*	,87*	,88*	0,05	0,08	0,08	0,49	0,73	0,74	4,27
56	56	62	2	-0,09	-0,14	-0,14	1,00*	1,49*	1,50*	0,09	0,14	0,14	0,84	1,25	1,26	2,77
57	57	63	2	-0,11	-0,17	-0,17	1,24*	1,86*	1,86*	0,11	0,17	0,17	1,04	1,56	1,57	1,81
58	58	64	2	-0,11	-0,17	-0,17	1,24*	1,86*	1,86*	0,11	0,17	0,17	1,04	1,56	1,57	-1,81
59	59	65	2	-0,09	-0,14	-0,14	1,00*	1,49*	1,50*	0,09	0,14	0,14	0,84	1,25	1,26	-2,77
60	60	66	2	-0,05	-0,08	-0,08	,58*	,87*	,88*	0,05	0,08	0,08	0,49	0,73	0,74	-4,27
61	61	67	2	-0,05	-0,08	-0,08	,57*	,84*	,86*	0,05	0,08	0,08	0,48	0,7	0,72	4,86
62	62	68	2	-0,09	-0,13	-0,13	,96*	1,43*	1,45*	0,09	0,13	0,13	0,81	1,21	1,22	3,10
63	63	69	2	-0,11	-0,16	-0,16	1,20*	1,80*	1,81*	0,11	0,17	0,17	1,01	1,51	1,52	2,27
64	64	70	2	-0,11	-0,16	-0,16	1,20*	1,80*	1,81*	0,11	0,17	0,17	1,01	1,51	1,52	-2,27
65	65	71	2	-0,09	-0,13	-0,13	,96*	1,43*	1,45*	0,09	0,13	0,13	0,81	1,21	1,22	-3,10
66	66	72	2	-0,05	-0,08	-0,08	,57*	,84*	,86*	0,05	0,08	0,08	0,48	0,7	0,72	-4,86
67	67	73	2	-0,05	-0,07	-0,07	,53*	,77*	,81*	0,05	0,07	0,07	0,44	0,65	0,68	5,41
68	68	74	2	-0,08	-0,12	-0,12	,89*	1,33*	1,35*	0,08	0,12	0,12	0,75	1,12	1,13	3,41
69	69	75	2	-0,1	-0,15	-0,15	1,12*	1,68*	1,69*	0,1	0,15	0,16	0,94	1,41	1,42	2,73
70	70	76	2	-0,1	-0,15	-0,15	1,12*	1,68*	1,69*	0,1	0,15	0,16	0,94	1,41	1,42	-2,73
71	71	77	2	-0,08	-0,12	-0,12	,89*	1,33*	1,35*	0,08	0,12	0,12	0,75	1,12	1,13	-3,41
72	72	78	2	-0,05	-0,07	-0,07	,53*	,77*	,81*	0,05	0,07	0,07	0,44	0,65	0,68	-5,41
73	73	79	2	-0,04	-0,06	-0,07	,46*	,67*	,72*	0,04	0,06	0,07	0,39	0,56	0,61	5,91
74	74	80	2	-0,07	-0,11	-0,11	,78*	1,16*	1,19*	0,07	0,11	0,11	0,66	0,98	1	3,68
75	75	81	2	-0,09	-0,13	-0,14	,99*	1,48*	1,50*	0,09	0,14	0,14	0,84	1,25	1,26	3,17
76	76	82	2	-0,09	-0,13	-0,14	,99*	1,48*	1,50*	0,09	0,14	0,14	0,84	1,25	1,26	-3,17
77	77	83	2	-0,07	-0,11	-0,11	,78*	1,16*	1,19*	0,07	0,11	0,11	0,66	0,98	1	-3,68
78	78	84	2	-0,04	-0,06	-0,07	,46*	,67*	,72*	0,04	0,06	0,07	0,39	0,56	0,61	-5,91
79	79	85	2	-0,03	-0,04	-0,05	,38*	,53*	,60*	0,03	0,05	0,05	0,32	0,45	0,51	6,34
80	80	86	2	-0,05	-0,08	-0,08	,63*	,93*	,97*	0,06	0,08	0,09	0,54	0,79	0,82	3,90
81	81	87	2	-0,07	-0,1	-0,1	,80*	1,20*	1,22*	0,07	0,1	0,11	0,68	1,02	1,03	3,56
82	82	88	2	-0,07	-0,1	-0,1	,80*	1,20*	1,22*	0,07	0,1	0,11	0,68	1,02	1,03	-3,56
83	83	89	2	-0,05	-0,08	-0,08	,63*	,93*	,97*	0,06	0,08	0,09	0,54	0,79	0,82	-3,90
84	84	90	2	-0,03	-0,04	-0,05	,38*	,53*	,60*	0,03	0,05	0,05	0,32	0,45	0,51	-6,34
85	85	91	2	-0,02	-0,02	-0,03	,26*	,34*	,43*	0,02	0,02	0,03	0,22	0,3	0,38	6,66
86	86	92	2	-0,03	-0,05	-0,05	,43*	,62*	,67*	0,03	0,05	0,05	0,37	0,54	0,58	4,06
87	87	93	2	-0,04	-0,06	-0,06	,55*	,81*	,84*	0,04	0,06	0,06	0,48	0,71	0,73	3,86
88	88	94	2	-0,04	-0,06	-0,06	,55*	,81*	,84*	0,04	0,06	0,06	0,48	0,71	0,73	-3,86
89	89	95	2	-0,03	-0,05	-0,05	,43*	,62*	,67*	0,03	0,05	0,05	0,37	0,54	0,58	-4,06
90	90	96	2	-0,02	-0,02	-0,03	,26*	,34*	,43*	0,02	0,02	0,03	0,22	0,3	0,38	-6,66
91	91	97	2	-0,01	-0,01	-0,02	,12*	,11*	,24*	0,01	0,01	0,02	0,1	0,09	0,21	6,84
92	92	98	2	-0,01	-0,02	-0,02	,18*	,24*	,31*	0,01	0,02	0,02	0,16	0,2	0,26	4,15
93	93	99	2	-0,02	-0,02	-0,03	,22*	,32*	,35*	0,02	0,02	0,03	0,2	0,28	0,3	4,05
94	94	100	2	-0,02	-0,02	-0,03	,22*	,32*	,35*	0,02	0,02	0,03	0,2	0,28	0,3	-4,05
95	95	101	2	-0,01	-0,02	-0,02	,18*	,24*	,31*	0,01	0,02	0,02	0,16	0,2	0,26	-4,15
96	96	102	2	-0,01	-0,01	-0,02	,12*	,11*	,24*	0,01	0,01	0,02	0,1	0,09	0,21	-6,84
97	1	2	18	0,02	0,06	0,05	-,19*	-,59*	-,42*	-0,02	-0,06	-0,05	-0,15	-0,48	-0,34	
98	7	8	18	0,04	0,11	0,08	-,33*	-,97*	-,77*	-0,04	-0,11	-0,08	-0,27	-0,79	-0,63	
99	13	14	18	0,04	0,1	0,08	-,32*	-,95*	-,75*	-0,04	-0,1	-0,08	-0,26	-0,77	-0,61	
100	19	20	18	0,04	0,1	0,08	-,30*	-,90*	-,72*	-0,04	-0,1	-0,08	-0,24	-0,72	-0,57	
101	25	26	18	0,04	0,12	0,09	-,36*	-1,07*	-,85*	-0,04	-0,12	-0,09	-0,29	-0,87	-0,69	
102	31	32	18	0,05	0,14	0,11	-,48*	-1,40*	-1,12*	-0,05	-0,14	-0,11	-0,39	-1,16	-0,93	
103	37	38	18	0,05	0,15	0,12	-,54*	-1,58*	-1,26*	-0,05	-0,15	-0,12	-0,45	-1,32	-1,05	
104	43	44	18	0,05	0,16	0,12	-,57*	-1,67*	-1,34*	-0,05	-0,16	-0,13	-0,48	-1,4	-1,12	

105	49	50	18	0,05	0,16	0,13	-,59*	-1,74*	-1,39*	-0,06	-0,16	-0,13	-0,49	-1,46	-1,17	
106	55	56	18	0,05	0,16	0,13	-,60*	-1,75*	-1,40*	-0,06	-0,16	-0,13	-0,5	-1,47	-1,18	
107	61	62	18	0,05	0,16	0,13	-,58*	-1,72*	-1,38*	-0,05	-0,16	-0,13	-0,49	-1,44	-1,16	
108	67	68	18	0,05	0,15	0,12	-,55*	-1,63*	-1,31*	-0,05	-0,15	-0,12	-0,47	-1,37	-1,1	
109	73	74	18	0,05	0,13	0,11	-,50*	-1,48*	-1,18*	-0,05	-0,14	-0,11	-0,42	-1,24	-1	
110	79	80	18	0,04	0,11	0,09	-,43*	-1,25*	-1,00*	-0,04	-0,11	-0,09	-0,36	-1,06	-0,85	
111	85	86	18	0,03	0,08	0,06	-,32*	-,94*	-,76*	-0,03	-0,08	-0,06	-0,27	-0,81	-0,65	
112	91	92	18	0,01	0,04	0,03	-,18*	-,54*	-,44*	-0,01	-0,04	-0,03	-0,16	-0,47	-0,38	
113	2	3	18	0,04	0,05	0,06	-,34*	-,49*	-,54*	-0,04	-0,05	-0,06	-0,28	-0,39	-0,44	
114	8	9	18	0,06	0,1	0,08	-,56*	-,89*	-,78*	-0,06	-0,1	-0,08	-0,45	-0,72	-0,63	
115	14	15	18	0,06	0,1	0,08	-,56*	-,88*	-,78*	-0,06	-0,1	-0,08	-0,45	-0,72	-0,64	
116	20	21	18	0,06	0,1	0,08	-,55*	-,86*	-,78*	-0,06	-0,1	-0,09	-0,44	-0,69	-0,63	
117	26	27	18	0,07	0,11	0,09	-,63*	-1,01*	-,87*	-0,07	-0,11	-0,09	-0,51	-0,82	-0,71	
118	32	33	18	0,08	0,13	0,1	-,77*	-1,28*	-1,04*	-0,08	-0,13	-0,1	-0,64	-1,06	-0,86	
119	38	39	18	0,08	0,14	0,11	-,86*	-1,44*	-1,15*	-0,08	-0,14	-0,11	-0,72	-1,2	-0,96	
120	44	45	18	0,09	0,14	0,11	-,91*	-1,52*	-1,20*	-0,09	-0,14	-0,11	-0,76	-1,27	-1	
121	50	51	18	0,09	0,15	0,11	-,94*	-1,58*	-1,23*	-0,09	-0,15	-0,12	-0,78	-1,32	-1,03	
122	56	57	18	0,09	0,15	0,11	-,94*	-1,59*	-1,23*	-0,09	-0,15	-0,11	-0,79	-1,33	-1,03	
123	62	63	18	0,08	0,14	0,11	-,91*	-1,55*	-1,19*	-0,08	-0,14	-0,11	-0,77	-1,31	-1	
124	68	69	18	0,08	0,13	0,1	-,86*	-1,47*	-1,11*	-0,08	-0,14	-0,1	-0,72	-1,23	-0,93	
125	74	75	18	0,07	0,12	0,09	-,77*	-1,32*	-,99*	-0,07	-0,12	-0,09	-0,65	-1,11	-0,84	
126	80	81	18	0,06	0,1	0,07	-,65*	-1,12*	-,83*	-0,06	-0,1	-0,08	-0,55	-0,94	-0,7	
127	86	87	18	0,04	0,07	0,05	-,48*	-,83*	-,61*	-0,04	-0,07	-0,05	-0,41	-0,71	-0,52	
128	92	93	18	0,02	0,04	0,03	-,27*	-,47*	-,34*	-0,02	-0,04	-0,03	-0,23	-0,41	-0,29	
129	3	4	17	0,02	0,04	0,04	-,20*	-,37*	-,37*	-0,02	-0,04	-0,04	-0,16	-0,29	-0,29	
130	9	10	17	0,07	0,12	0,12	-,59*	-1,05*	-1,05*	-0,07	-0,12	-0,12	-0,47	-0,85	-0,85	
131	15	16	17	0,07	0,12	0,12	-,59*	-1,06*	-1,06*	-0,07	-0,12	-0,12	-0,47	-0,85	-0,85	
132	21	22	17	0,07	0,12	0,12	-,56*	-1,00*	-1,00*	-0,07	-0,12	-0,12	-0,44	-0,79	-0,79	
133	27	28	17	0,08	0,14	0,14	-,71*	-1,28*	-1,28*	-0,08	-0,14	-0,14	-0,57	-1,03	-1,03	
134	33	34	17	0,1	0,18	0,18	-1,01*	-1,81*	-1,81*	-0,1	-0,18	-0,18	-0,83	-1,5	-1,5	
135	39	40	17	0,11	0,2	0,2	-1,18*	-2,13*	-2,13*	-0,11	-0,2	-0,2	-0,99	-1,78	-1,78	
136	45	46	17	0,12	0,21	0,21	-1,28*	-2,31*	-2,31*	-0,12	-0,22	-0,22	-1,08	-1,94	-1,94	
137	51	52	17	0,12	0,22	0,22	-1,35*	-2,43*	-2,43*	-0,13	-0,23	-0,23	-1,14	-2,05	-2,05	
138	57	58	17	0,13	0,23	0,23	-1,38*	-2,49*	-2,49*	-0,13	-0,23	-0,23	-1,16	-2,1	-2,1	
139	63	64	17	0,12	0,22	0,22	-1,37*	-2,47*	-2,47*	-0,13	-0,23	-0,23	-1,16	-2,08	-2,08	
140	69	70	17	0,12	0,21	0,21	-1,32*	-2,37*	-2,37*	-0,12	-0,22	-0,22	-1,11	-2	-2	
141	75	76	17	0,11	0,2	0,2	-1,21*	-2,18*	-2,18*	-0,11	-0,2	-0,2	-1,02	-1,83	-1,83	
142	81	82	17	0,09	0,16	0,16	-1,04*	-1,87*	-1,87*	-0,09	-0,17	-0,17	-0,88	-1,58	-1,58	
143	87	88	17	0,06	0,11	0,11	-,79*	-1,42*	-1,42*	-0,06	-0,12	-0,12	-0,68	-1,22	-1,22	
144	93	94	17	0,03	0,06	0,06	-,46*	-,82*	-,82*	-0,03	-0,06	-0,06	-0,4	-0,71	-0,71	
145	4	5	18	0,04	0,06	0,05	-,34*	-,54*	-,49*	-0,04	-0,06	-0,05	-0,28	-0,44	-0,39	
146	10	11	18	0,06	0,08	0,1	-,56*	-,78*	-,89*	-0,06	-0,08	-0,1	-0,45	-0,63	-0,72	
147	16	17	18	0,06	0,08	0,1	-,56*	-,78*	-,88*	-0,06	-0,08	-0,1	-0,45	-0,64	-0,72	
148	22	23	18	0,06	0,08	0,1	-,55*	-,78*	-,86*	-0,06	-0,09	-0,1	-0,44	-0,63	-0,69	
149	28	29	18	0,07	0,09	0,11	-,63*	-,87*	-1,01*	-0,07	-0,09	-0,11	-0,51	-0,71	-0,82	
150	34	35	18	0,08	0,1	0,13	-,77*	-1,04*	-1,28*	-0,08	-0,1	-0,13	-0,64	-0,86	-1,06	
151	40	41	18	0,08	0,11	0,14	-,86*	-1,15*	-1,44*	-0,08	-0,11	-0,14	-0,72	-0,96	-1,2	
152	46	47	18	0,09	0,11	0,14	-,91*	-1,20*	-1,52*	-0,09	-0,11	-0,14	-0,76	-1	-1,27	
153	52	53	18	0,09	0,11	0,15	-,94*	-1,23*	-1,58*	-0,09	-0,12	-0,15	-0,78	-1,03	-1,32	
154	58	59	18	0,09	0,11	0,15	-,94*	-1,23*	-1,59*	-0,09	-0,11	-0,15	-0,79	-1,03	-1,33	
155	64	65	18	0,08	0,11	0,14	-,91*	-1,19*	-1,55*	-0,08	-0,11	-0,14	-0,77	-1	-1,31	
156	70	71	18	0,08	0,1	0,13	-,86*	-1,11*	-1,47*	-0,08	-0,1	-0,14	-0,72	-0,93	-1,23	
157	76	77	18	0,07	0,09	0,12	-,77*	-,99*	-1,32*	-0,07	-0,09	-0,12	-0,65	-0,84	-1,11	
158	82	83	18	0,06	0,07	0,1	-,65*	-,83*	-1,12*	-0,06	-0,08	-0,1	-0,55	-0,7	-0,94	
159	88	89	18	0,04	0,05	0,07	-,48*	-,61*	-,83*	-0,04	-0,05	-0,07	-0,41	-0,52	-0,71	
160	94	95	18	0,02	0,03	0,04	-,27*	-,34*	-,47*	-0,02	-0,03	-0,04	-0,23	-0,29	-0,41	
161	5	6	18	0,02	0,05	0,06	-,19*	-,42*	-,59*	-0,02	-0,05	-0,06	-0,15	-0,34	-0,48	
162	11	12	18	0,04	0,08	0,11	-,33*	-,77*	-,97*	-0,04	-0,08	-0,11	-0,27	-0,63	-0,79	
163	17	18	18	0,04	0,08	0,1	-,32*	-,75*	-,95*	-0,04	-0,08	-0,1	-0,26	-0,61	-0,77	
164	23	24	18	0,04	0,08	0,1	-,30*	-,72*	-,90*	-0,04	-0,08	-0,1	-0,24	-0,57	-0,72	
165	29	30	18	0,04	0,09	0,12	-,36*	-,85*	-1,07*	-0,04	-0,09	-0,12	-0,29	-0,69	-0,87	
166	35	36	18	0,05	0,11	0,14	-,48*	-1,12*	-1,40*	-0,05	-0,11	-0,14	-0,39	-0,93	-1,16	
167	41	42	18	0,05	0,12	0,15	-,54*	-1,26*	-1,58*	-0,05	-0,12	-0,15	-0,45	-1,05	-1,32	
168	47	48	18	0,05	0,12	0,16	-,57*	-1,34*	-1,67*	-0,05	-0,13	-0,16	-0,48	-1,12	-1,4	
169	53	54	18	0,05	0,13	0,16	-,59*	-1,39*	-1,74*	-0,06	-0,13	-0,16	-0,49	-1,17	-1,46	
170	59	60	18	0,05	0,13	0,16	-,60*	-1,40*	-1,75*	-0,06	-0,13	-0,16	-0,5	-1,18	-1,47	
171	65	66	18	0,05	0,13	0,16	-,58*	-1,38*	-1,72*	-0,05	-0,13	-0,16	-0,49	-1,16	-1,44	
172	71	72	18	0,05	0,12	0,15	-,55*	-1,31*	-1,63*	-0,05	-0,12	-0,15	-0,47	-1,1	-1,37	
173	77	78	18	0,05	0,11	0,13	-,50*	-1,18*	-1,48*	-0,05	-0,11	-0,14	-0,42	-1	-1,24	
174	83	84	18	0,04	0,09	0,11	-,43*	-1,00*	-1,25*	-0,04	-0,09	-0,11	-0,36	-0,85	-1,06	
175	89	90	18	0,03	0,06	0,08	-,32*	-,76*	-,94*	-0,03	-0,06	-0,08	-0,27	-0,65	-0,81	
176	95	96	18	0,01	0,03	0,04	-,18*	-,44*	-,54*	-0,01	-0,03	-0,04	-0,16	-0,38	-0,47	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

27	Ca			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	9	5	0,22	0,88	-0,23	5,31	9,03	6,91*	-0,21	-0,89	0,26	5,69*	10,57*	6,48	3,62
2	2	10	2	0,22	0,34	0,32	2,22	3,44	3,23	-0,22	-0,34	-0,32	2,60*	4,03*	3,79	* -,03
3	3	11	12	0,87	1,74	0,88	14,67	17,42	26,58	-0,85	-1,75	-0,8	16,16*	20,44*	28,04	* -1,25
4	4	12	2	0,12	0,2	0,17	1,22	1,95	1,72	-0,12	-0,2	-0,17	1,44*	2,29*	2,02	* -2,35
5	5	13	5	-0,86	0	-2,58	-9,15	0	-27,46	0,88	0	2,64	-10,66*	,00*	-31,99	* ,00
6	6	14	2	0	0	0	-0,01	0	-0,03	0	0	0	-,01*	,00*	-0,04	* ,00
7	7	15	12	-1,1	0	-3,31	-13,62	,00*	-40,87	1,14	0	3,43	-15,57*	0	-46,72	* ,00
8	8	16	2	0	0	0	-0,01	-0,03	,00*	-0,09	0	0	0,01	-,04*	0	-0,11	* ,00

9	9	17	5	2,76	1,31	6,97	19,67	3,73	55,29	-2,78	-1,35	-7,01	24,49*	6,03*	67,43	* 8,33
10	10	18	2	0,2	0,31	0,31	1,99	2,98	2,99	-0,21	-0,31	-0,31	2,34*	3,51*	3,52	* -,27
11	11	19	12	5,23	1,23	14,46	35,25	-5,98*	111,74	-5,27	-1,32	-14,51	44,38*	-3,77	136,89	* -2,60
12	12	20	2	0,11	0,16	0,17	1,06	1,53	1,63	-0,11	-0,17	-0,18	1,25*	1,82*	1,94	* -5,46
13	13	21	5	4,26	2,58	10,22	38,81	27,46	88,98	-4,31	-2,64	-10,28	46,26*	31,99*	106,78	* ,00
14	14	22	2	0	0	-0,01	-0,04	0,03	-0,16	0	0	0,01	-,05*	,04*	-0,18	* ,00
15	15	23	12	8,59	3,31	22,47	78,39	40,87	194,3	-8,68	-3,43	-22,6	93,39*	46,72*	233,44	* ,00
16	16	24	2	0,01	0,01	0,02	0,06	0,09	0,08	-0,01	-0,01	-0,02	,08*	,11*	0,11	* ,00
17	17	21	5	-4,3	-6,18	-6,71	-38,59	-47,36	-68,42	4,32	6,21	6,77	-46,08*	-58,12*	-80,12	* 11,69
18	18	22	2	0,03	0,11	-0,01	0,35	1,15	-0,1	-0,04	-0,11	0,01	,41*	1,35*	-0,11	* -,13
19	19	23	12	-8,77	-12,85	-13,45	-79,72	-95,81	-143,36	8,82	12,89	13,58	-95,00*	-118,17*	-166,84	* -3,90
20	20	24	2	0,01	0,04	-0,02	0,07	0,45	-0,23	-0,01	-0,04	0,02	,09*	,52*	-0,27	* -7,66
21	21	25	5	-1,32	-3,51	-0,44	-9,06	-20,56	-6,61	1,32	3,52	0,45	-11,35*	-26,66*	-7,39	* ,00
22	22	26	2	0,05	0,01	0,13	0,62	0,27	1,61	-0,05	-0,01	-0,14	,71*	,29*	1,84	* ,00
23	23	27	12	-3,08	-9,02	-0,21	-21,3	-50,94	-12,95	3,09	9,02	0,25	-26,65*	-66,60*	-13,35	* ,00
24	24	28	2	0,03	0	0,07	0,36	0,15	0,92	-0,03	0	-0,07	,40*	,15*	1,05	* ,00
25	25	29	5	0,25	1,07	-0,33	2,72	14,1	-5,94	-0,25	-1,09	0,35	3,15*	15,98*	-6,53	* 2,95
26	26	30	2	0,04	0,13	0	0,48	1,5	-0,07	-0,04	-0,13	0	,55*	1,73*	-0,08	* ,18
27	27	31	12	0,17	1,5	-1	3,5	28,26	-17,77	-0,17	-1,56	1,05	3,79*	30,91*	-19,54	* -1,11
28	28	32	2	0,02	0,07	0	0,27	0,88	-0,07	-0,02	-0,07	0	,31*	1,01*	-0,08	* -2,03
29	29	33	5	0,18	0,33	0,2	2,4	5,94	1,27	-0,18	-0,35	-0,19	2,71*	6,53*	1,61	* 2,95
30	30	34	2	0,05	0	0,14	0,59	0,07	1,69	-0,05	0	-0,14	,67*	,08*	1,94	* ,18
31	31	35	12	0,43	1	0,3	5,97	17,77	0,14	-0,44	-1,05	-0,27	6,72*	19,54*	0,63	* -1,11
32	32	36	2	0,03	0	0,09	0,38	0,07	1,08	-0,03	0	-0,09	,44*	,08*	1,23	* -2,03
33	33	37	5	0,2	0,48	0,11	2,57	6,99	0,72	-0,2	-0,5	-0,1	2,92*	7,84*	0,91	* 6,19
34	34	38	2	0,05	0,14	0	0,56	1,68	0,01	-0,05	-0,14	0	,65*	1,93*	0,01	* ,36
35	35	39	12	0,49	1,11	0,36	6,5	17,17	2,33	-0,5	-1,16	-0,32	7,36*	19,15*	2,92	* -2,13
36	36	40	2	0,03	0,08	0	0,35	1,06	-0,01	-0,03	-0,09	0	,40*	1,21*	-0,01	* -4,43
37	37	41	5	0,21	-0,11	0,74	2,66	-0,72	8,7	-0,21	0,1	-0,74	3,03*	-,91*	9,99	* 6,19
38	38	42	2	0,05	0	0,14	0,55	-0,01	1,67	-0,05	0	-0,14	,63*	-,01*	1,9	* ,36
39	39	43	12	0,54	-0,36	1,97	6,91	-2,33	23,05	-0,55	0,32	-1,96	7,85*	-2,92*	26,46	* -2,13
40	40	44	2	0,03	0	0,09	0,38	0,01	1,12	-0,03	0	-0,09	,43*	,01*	1,28	* -4,43
41	41	45	5	0,23	-0,07	0,76	2,8	-0,56	8,97	-0,23	0,06	-0,76	3,20*	-,68*	10,29	* 9,38
42	42	46	2	0,05	0,14	0,01	0,59	1,68	0,1	-0,05	-0,14	-0,01	,68*	1,93*	0,11	* ,58
43	43	47	12	0,59	-0,54	2,32	7,29	-5,5	27,38	-0,6	0,52	-2,32	8,33*	-6,42*	31,4	* -3,03
44	44	48	2	0,03	0,09	0,01	0,39	1,11	0,06	-0,03	-0,09	-0,01	,45*	1,26*	0,07	* -6,93
45	45	49	5	0,22	-0,76	1,42	2,78	-8,97	17,32	-0,23	0,76	-1,45	3,18*	-10,29*	19,81	* 9,38
46	46	50	2	0,04	-0,01	0,12	0,44	-0,1	1,42	-0,04	0,01	-0,12	,50*	-,11*	1,62	* ,58
47	47	51	12	0,63	-2,32	4,21	7,53	-27,38	49,96	-0,65	2,32	-4,28	8,64*	-31,41*	57,34	* -3,03
48	48	52	2	0,02	-0,01	0,08	0,31	-0,06	0,99	-0,03	0,01	-0,08	,35*	-,07*	1,13	* -6,93
49	49	53	5	0,36	-0,85	1,92	2,91	-10,34	19,08	-0,36	0,87	-1,95	3,54*	-11,83*	22,44	* 12,11
50	50	54	2	0,05	0,12	0,02	0,56	1,47	0,21	-0,05	-0,12	-0,02	,64*	1,68*	0,25	* ,77
51	51	55	12	0,93	-2,97	5,77	7,85	-34,64	58,19	-0,95	3,02	-5,87	9,48*	-39,85*	68,29	* -3,73
52	52	56	2	0,03	0,08	0,02	0,38	1	0,16	-0,03	-0,08	-0,02	,44*	1,14*	0,18	* -9,15
53	53	57	5	0,29	-1,92	2,77	2,81	-19,08	27,5	-0,28	1,95	-2,81	3,30*	-22,44*	32,35	* 12,11
54	54	58	2	0,01	-0,02	0,07	0,23	-0,21	0,89	-0,01	0,02	-0,07	,25*	-,25*	1,01	* ,77
55	55	59	12	0,73	-5,77	7,96	8,16	-58,19	82,66	-0,73	5,87	-8,07	9,43*	-68,29*	96,58	* -3,73
56	56	60	2	0,01	-0,02	0,05	0,17	-0,16	0,65	-0,01	0,02	-0,05	,18*	-,18*	0,74	* -9,15
57	57	61	5	-0,1	-2,45	2,15	3,48*	-22,98	33,43	0,08	2,48	-2,22	3,32	-27,26*	37,23	* 13,86
58	58	62	2	0,03	0,07	0,03	0,46	1	0,38	-0,03	-0,07	-0,03	,51*	1,12*	0,42	* ,88
59	59	63	12	-0,1	-7,24	6,93	9,95*	-72,67	102,52	0,07	7,34	-7,13	9,8	-85,33*	114,73	* -4,12
60	60	64	2	0,02	0,05	0,02	0,32	0,68	0,29	-0,02	-0,05	-0,02	,36*	,76*	0,32	* -10,61
61	61	65	5	0,34	-2,15	3,18	4,45	-33,43	46,79	-0,32	2,22	-3,17	5,02*	-37,23*	52,3	* 13,86
62	62	66	2	-0,01	-0,03	0	-0,13	-0,38	-0,02	0,01	0,03	0	-,15*	-,42*	-0,02	* ,88
63	63	67	12	0,71	-6,93	9,05	10,47	-102,52	133,92	-0,65	7,13	-9,08	11,65*	-114,73*	149,66	* -4,12
64	64	68	2	-0,01	-0,02	0	-0,09	-0,29	0,03	0,01	0,02	0	-,10*	-,32*	0,03	* -10,61
65	1	2	18	-0,3	-0,65	-0,15	-3,1	-6,64	-1,5	0,3	0,65	0,15	-3,62*	-7,77*	-1,75	*
66	9	10	18	-0,4	-0,77	-0,3	-4	-7,55	-2,95	0,41	0,77	0,3	-4,70*	-8,88*	-3,47	*
67	17	18	18	-0,29	-0,57	-0,18	-2,86	-5,71	-1,8	0,29	0,58	0,18	-3,36*	-6,71*	-2,12	*
68	25	26	18	-0,22	-0,47	-0,11	-2,57	-5,5	-1,26	0,22	0,47	0,11	-2,95*	-6,31*	-1,45	*
69	33	34	18	-0,23	-0,5	-0,11	-2,83	-6,07	-1,37	0,24	0,51	0,11	-3,24*	-6,95*	-1,56	*
70	41	42	18	-0,23	-0,49	-0,11	-2,79	-5,99	-1,34	0,23	0,5	0,11	-3,19*	-6,85*	-1,53	*
71	49	50	18	-0,2	-0,42	-0,09	-2,39	-5,13	-1,15	0,2	0,43	0,1	-2,73*	-5,87*	-1,31	*
72	57	58	18	-0,11	-0,24	-0,05	-1,55	-3,32	-0,76	0,11	0,24	0,05	-1,75*	-3,74*	-0,85	*
73	65	66	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	,00*	,00*	0	*
74	73	74	18	0,02	0,03	0,02	0,22	0,32	0,27	-0,02	-0,03	-0,03	,26*	,37*	0,31	*
75	81	82	18	0,02	0,03	0,02	0,22	0,32	0,27	-0,02	-0,03	-0,03	,26*	,37*	0,31	*
76	89	90	18	0,02	0,03	0,02	0,22	0,32	0,27	-0,02	-0,03	-0,03	,26*	,37*	0,31	*
77	97	98	18	0,02	0,03	0,02	0,22	0,32	0,27	-0,02	-0,03	-0,03	,26*	,37*	0,31	*
78	105	106	18	0,02	0,03	0,02	0,22	0,32	0,27	-0,02	-0,03	-0,03	,26*	,37*	0,31	*
79	113	114	18	0,02	0,03	0,02	0,22	0,32	0,27	-0,02	-0,03	-0,03	,26*	,37*	0,31	*
80	121	122	18	0,02	0,03	0,02	0,22	0,32	0,27	-0,02	-0,03	-0,03	,26*	,37*	0,31	*
81	2	3	18	-0,3	-0,19	-0,68	-3,06	-1,94	-6,86	0,31	0,2	0,68	-3,59*	-2,28*	-8,04	*
82	10	11	18	-0,38	-0,33	-0,77	-3,8	-3,25	-7,64	0,39	0,33	0,78	-4,47*	-3,83*	-8,99	*
83	18	19	18	-0,3	-0,24	-0,62	-2,98	-2,34	-6,22	0,3	0,24	0,62	-3,50*	-2,75*	-7,3	*
84	26	27	18	-0,23	-0,16	-0,51	-2,73	-1,85	-5,98	0,24	0,16	0,52	-3,14*	-2,12*	-6,88	*
85	34	35	18	-0,25	-0,17	-0,54	-2,99	-2,01	-6,56	0,25	0,17	0,55	-3,42*	-2,30*	-7,51	*
86	42	43	18	-0,24	-0,16	-0,53	-2,97	-2,01	-6,52	0,25	0,17	0,54	-3,40*	-2,30*	-7,46	*
87	50	51	18	-0,21	-0,14	-0,46	-2,56	-1,74	-5,6	0,21	0,14	0,46	-2,92*	-1,99*	-6,4	*
88	58	59	18	-0,12	-0,08	-0,26	-1,65	-1,13	-3,6	0,12	0,08	0,27	-1,86*	-1,27*	-4,06	*
89	66	67	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	,00*	,00*	0	*
90	74	75	18	0,02	0,03	0,03	0,21	0,27	0,33	-0,02	-0,03	-0,03	,24*	,32*	0,38	*
91	82	83	18	0,02	0,03	0,03	0,21	0,27	0,33	-0,02	-0,03	-0,03	,24*	,32*	0,38	*

92	90	91	18	0,02	0,03	0,03	0,21	0,27	0,33	-0,02	-0,03	-0,03	,24*	,32*	0,38	*
93	98	99	18	0,02	0,03	0,03	0,21	0,27	0,33	-0,02	-0,03	-0,03	,24*	,32*	0,38	*
94	106	107	18	0,02	0,03	0,03	0,21	0,27	0,33	-0,02	-0,03	-0,03	,24*	,32*	0,38	*
95	114	115	18	0,02	0,03	0,03	0,21	0,27	0,33	-0,02	-0,03	-0,03	,24*	,32*	0,38	*
96	122	123	18	0,02	0,03	0,03	0,21	0,27	0,33	-0,02	-0,03	-0,03	,24*	,32*	0,38	*
97	3	4	18	-0,2	-0,47	-0,2	-2	-4,64	-1,95	0,2	0,47	0,2	-2,35*	-5,45*	-2,29	*
98	11	12	18	-0,27	-0,57	-0,34	-2,64	-5,44	-3,26	0,28	0,57	0,34	-3,11*	-6,42*	-3,84	*
99	19	20	18	-0,19	-0,41	-0,22	-1,86	-4,05	-2,08	0,19	0,42	0,22	-2,19*	-4,77*	-2,46	*
100	27	28	18	-0,15	-0,34	-0,15	-1,78	-4,05	-1,8	0,15	0,34	0,15	-2,03*	-4,64*	-2,06	*
101	35	36	18	-0,17	-0,39	-0,17	-2,1	-4,8	-2,14	0,17	0,39	0,17	-2,40*	-5,47*	-2,44	*
102	43	44	18	-0,18	-0,4	-0,18	-2,19	-5	-2,23	0,18	0,41	0,18	-2,50*	-5,70*	-2,54	*
103	51	52	18	-0,16	-0,36	-0,16	-1,95	-4,45	-1,99	0,16	0,36	0,16	-2,23*	-5,07*	-2,27	*
104	59	60	18	-0,09	-0,21	-0,09	-1,3	-2,95	-1,34	0,09	0,21	0,09	-1,46*	-3,31*	-1,5	*
105	67	68	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	,00*	,00*	0	*
106	75	76	18	0,01	0,03	0,02	0,15	0,27	0,23	-0,01	-0,03	-0,02	,18*	,32*	0,26	*
107	83	84	18	0,01	0,03	0,02	0,15	0,27	0,23	-0,01	-0,03	-0,02	,18*	,32*	0,26	*
108	91	92	18	0,01	0,03	0,02	0,15	0,27	0,23	-0,01	-0,03	-0,02	,18*	,32*	0,26	*
109	99	100	18	0,01	0,03	0,02	0,15	0,27	0,23	-0,01	-0,03	-0,02	,18*	,32*	0,26	*
110	107	108	18	0,01	0,03	0,02	0,15	0,27	0,23	-0,01	-0,03	-0,02	,18*	,32*	0,26	*
111	115	116	18	0,01	0,03	0,02	0,15	0,27	0,23	-0,01	-0,03	-0,02	,18*	,32*	0,26	*
112	123	124	18	0,01	0,03	0,02	0,15	0,27	0,23	-0,01	-0,03	-0,02	,18*	,32*	0,26	*
28	C'a			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	9	5	-0,2	-0,86	0,26	5,52*	10,49*	6,06	0,19	0,87	-0,3	5,18	8,99	6,54	* 3,60
2	2	10	2	-0,22	-0,33	-0,31	2,59*	4,00*	3,76*	0,22	0,33	0,31	2,21	3,42	3,21	-0,03
3	3	11	12	-0,83	-1,7	-0,8	15,82*	20,31*	27,15*	0,81	1,71	0,72	14,39	17,34	25,83	-1,24
4	4	12	2	-0,12	-0,19	-0,17	1,43*	2,28*	2,01*	0,12	0,19	0,17	1,22	1,94	1,71	-2,33
5	5	13	5	0,83	0	2,49	-10,56*	,00*	-31,67*	-0,85	0	-2,54	-9,1	0	-27,3	0,00
6	6	14	2	0	0	0	-,01*	0	-,04*	0	0	0	-0,01	,00*	-0,03	0,00
7	7	15	12	1,04	0	3,13	-15,33*	0	-45,98*	-1,08	0	-3,25	-13,48	,00*	-40,44	0,00
8	8	16	2	0	0	0,01	-,04*	0	-,11*	0	0	-0,01	-0,03	,00*	-0,09	0,00
9	9	17	5	-2,75	-1,32	-6,92	24,70*	6,38*	67,72*	2,77	1,36	6,95	19,91	4,06	55,67	8,27
10	10	18	2	-0,2	-0,3	-0,3	2,33*	3,49*	3,50*	0,2	0,3	0,3	1,98	2,97	2,98	-0,26
11	11	19	12	-5,22	-1,27	-14,38	44,89*	-3,02	137,70*	5,26	1,35	14,43	35,79	-5,30*	112,68	-2,57
12	12	20	2	-0,11	-0,16	-0,17	1,25*	1,81*	1,93*	0,11	0,16	0,17	1,05	1,53	1,63	-5,43
13	13	21	5	-4,19	-2,49	-10,07	46,12*	31,67*	106,70*	4,23	2,54	10,14	38,82	27,3	89,16	0,00
14	14	22	2	0	0	0,01	-,04*	,04*	-,17*	0	0	-0,01	-0,04	0,03	-0,16	0,00
15	15	23	12	-8,43	-3,13	-22,16	93,11*	45,98*	233,34*	8,51	3,25	22,29	78,39	40,44	194,74	0,00
16	16	24	2	-0,01	-0,01	-0,02	,08*	,11*	,12*	0,01	0,01	0,02	0,06	0,09	0,09	0,00
17	17	21	5	4,23	6,15	6,53	-45,99*	-58,48*	-79,48*	-4,25	-6,17	-6,59	-38,62	-47,78	-68,09	11,61
18	18	22	2	-0,03	-0,11	0,01	,41*	1,33*	-,11*	0,03	0,11	-0,01	0,35	1,15	-0,1	-0,13
19	19	23	12	8,62	12,81	13,05	-94,77*	-119,10*	-165,20*	-8,67	-12,85	-13,17	-79,75	-96,81	-142,43	-3,87
20	20	24	2	-0,01	-0,04	0,02	,08*	,52*	-,26*	0,01	0,04	-0,02	0,07	0,45	-0,23	-7,61
21	21	25	5	1,32	3,54	0,41	-11,50*	-27,22*	-7,27*	-1,32	-3,55	-0,42	-9,21	-21,07	-6,55	0,00
22	22	26	2	-0,05	-0,01	-0,13	,70*	,28*	1,81*	0,05	0,01	0,13	0,62	0,26	1,59	0,00
23	23	27	12	3,08	9,11	0,11	-26,99*	-68,15*	-12,84*	-3,09	-9,12	-0,15	-21,64	-52,31	-12,61	0,00
24	24	28	2	-0,02	0	-0,07	,39*	,15*	1,04*	0,02	0	0,07	0,35	0,14	0,91	0,00
25	25	29	5	-0,24	-1,02	0,3	3,13*	15,74*	-6,37*	0,24	1,04	-0,31	2,71	13,96	-5,83	2,91
26	26	30	2	-0,04	-0,12	0	,54*	1,71*	-,07*	0,04	0,13	0	0,47	1,49	-0,07	0,18
27	27	31	12	-0,15	-1,36	0,9	3,70*	30,15*	-19,05*	0,16	1,41	-0,94	3,43	27,75	-17,45	-1,09
28	28	32	2	-0,02	-0,07	0	,31*	,99*	-,08*	0,02	0,07	0	0,27	0,87	-0,07	-2,00
29	29	33	5	-0,17	-0,3	-0,21	2,67*	6,37*	1,66*	0,17	0,31	0,2	2,38	5,83	1,3	2,91
30	30	34	2	-0,05	0	-0,13	,66*	,07*	1,91*	0,05	0	0,14	0,58	0,07	1,68	0,18
31	31	35	12	-0,41	-0,9	-0,34	6,62*	19,05*	,82*	0,42	0,94	0,31	5,9	17,45	0,25	-1,09
32	32	36	2	-0,03	0	-0,08	,43*	,08*	1,21*	0,03	0	0,08	0,38	0,07	1,07	-2,00
33	33	37	5	-0,19	-0,45	-0,12	2,87*	7,66*	,96*	0,19	0,46	0,11	2,54	6,87	0,75	6,10
34	34	38	2	-0,04	-0,13	0	,64*	1,90*	,01*	0,05	0,14	0	0,56	1,67	0,01	0,36
35	35	39	12	-0,47	-1,01	-0,39	7,24*	18,67*	3,06*	0,47	1,06	0,36	6,43	16,86	2,42	-2,10
36	36	40	2	-0,03	-0,08	0	,39*	1,19*	-,01*	0,03	0,08	0	0,34	1,05	-0,01	-4,36
37	37	41	5	-0,2	0,12	-0,72	2,98*	-,96*	9,89*	0,2	-0,11	0,72	2,63	-0,75	8,64	6,10
38	38	42	2	-0,04	0	-0,13	,62*	-,01*	1,87*	0,04	0	0,13	0,55	-0,01	1,65	0,36
39	39	43	12	-0,51	0,39	-1,92	7,72*	-3,06*	26,22*	0,52	-0,36	1,91	6,82	-2,42	22,89	-2,10
40	40	44	2	-0,03	0	-0,09	,42*	,01*	1,25*	0,03	0	0,09	0,37	0,01	1,11	-4,36
41	41	45	5	-0,22	0,08	-0,74	3,15*	-,72*	10,17*	0,22	-0,07	0,74	2,77	-0,59	8,89	9,24
42	42	46	2	-0,05	-0,13	-0,01	,67*	1,90*	,11*	0,05	0,13	0,01	0,59	1,66	0,1	0,57
43	43	47	12	-0,56	0,56	-2,25	8,19*	-6,49*	31,06*	0,57	-0,54	2,25	7,2	-5,54	27,15	-2,99
44	44	48	2	-0,03	-0,08	-0,01	,44*	1,24*	,07*	0,03	0,09	0,01	0,39	1,1	0,06	-6,82
45	45	49	5	-0,21	0,74	-1,37	3,12*	-10,17*	19,54*	0,22	-0,74	1,39	2,75	-8,89	17,15	9,24
46	46	50	2	-0,03	0,01	-0,11	,49*	-,11*	1,59*	0,03	-0,01	0,11	0,43	-0,1	1,4	0,57

60	60	64	2	-0,02	-0,04	-0,02	,36*	,75*	,32*	0,02	0,04	0,02	0,32	0,68	0,29	-10,44
61	61	65	5	-0,32	2,05	-3,02	4,92*	-36,72*	51,48*	0,3	-2,12	3,01	4,38	-33,1	46,25	13,65
62	62	66	2	0,01	0,02	0	-,15*	-,42*	-,02*	-0,01	-0,03	0	-0,13	-0,37	-0,02	0,86
63	63	67	12	-0,66	6,61	-8,6	11,42*	-113,09*	147,36*	0,61	-6,79	8,63	10,31	-101,45	132,4	-4,07
64	64	68	2	0,01	0,02	0	-,10*	-,32*	,03*	-0,01	-0,02	0	-0,09	-0,29	0,03	-10,44
65	1	2	18	0,3	0,63	0,14	-3,60*	-7,71*	-1,74*	-0,3	-0,64	-0,14	-3,08	-6,6	-1,49	
66	9	10	18	0,4	0,75	0,29	-4,67*	-8,83*	-3,45*	-0,4	-0,75	-0,29	-3,98	-7,52	-2,94	
67	17	18	18	0,28	0,56	0,18	-3,34*	-6,66*	-2,11*	-0,28	-0,56	-0,18	-2,85	-5,69	-1,8	
68	25	26	18	0,21	0,45	0,1	-2,91*	-6,22*	-1,43*	-0,21	-0,45	-0,1	-2,55	-5,44	-1,25	
69	33	34	18	0,22	0,48	0,11	-3,19*	-6,84*	-1,54*	-0,23	-0,49	-0,11	-2,8	-6	-1,35	
70	41	42	18	0,22	0,47	0,11	-3,14*	-6,74*	-1,50*	-0,22	-0,48	-0,11	-2,76	-5,92	-1,32	
71	49	50	18	0,19	0,4	0,09	-2,69*	-5,77*	-1,29*	-0,19	-0,41	-0,09	-2,36	-5,07	-1,13	
72	57	58	18	0,11	0,23	0,05	-1,72*	-3,68*	-,84*	-0,11	-0,23	-0,05	-1,54	-3,28	-0,75	
73	65	66	18	0	0	0	,00*	,00*	,00*	0	0	0	0	0	0	
74	73	74	18	-0,02	-0,03	-0,02	,26*	,37*	,31*	0,02	0,03	0,02	0,22	0,32	0,27	
75	81	82	18	-0,02	-0,03	-0,02	,26*	,37*	,31*	0,02	0,03	0,02	0,22	0,32	0,27	
76	89	90	18	-0,02	-0,03	-0,02	,26*	,37*	,31*	0,02	0,03	0,02	0,22	0,32	0,27	
77	97	98	18	-0,02	-0,03	-0,02	,26*	,37*	,31*	0,02	0,03	0,02	0,22	0,32	0,27	
78	105	106	18	-0,02	-0,03	-0,02	,26*	,37*	,31*	0,02	0,03	0,02	0,22	0,32	0,27	
79	113	114	18	-0,02	-0,03	-0,02	,26*	,37*	,31*	0,02	0,03	0,02	0,22	0,32	0,27	
80	121	122	18	-0,02	-0,03	-0,02	,26*	,37*	,31*	0,02	0,03	0,02	0,22	0,32	0,27	
81	2	3	18	0,3	0,19	0,66	-3,57*	-2,26*	-7,98*	-0,3	-0,19	-0,67	-3,05	-1,93	-6,83	
82	10	11	18	0,38	0,32	0,76	-4,44*	-3,80*	-8,93*	-0,38	-0,32	-0,76	-3,78	-3,24	-7,61	
83	18	19	18	0,29	0,23	0,6	-3,47*	-2,73*	-7,24*	-0,29	-0,23	-0,61	-2,97	-2,33	-6,19	
84	26	27	18	0,22	0,15	0,49	-3,09*	-2,10*	-6,78*	-0,23	-0,15	-0,5	-2,7	-1,83	-5,92	
85	34	35	18	0,24	0,16	0,52	-3,37*	-2,27*	-7,40*	-0,24	-0,16	-0,53	-2,95	-1,99	-6,49	
86	42	43	18	0,23	0,16	0,51	-3,35*	-2,27*	-7,34*	-0,24	-0,16	-0,52	-2,94	-1,99	-6,45	
87	50	51	18	0,2	0,14	0,43	-2,88*	-1,96*	-6,30*	-0,2	-0,14	-0,44	-2,53	-1,72	-5,54	
88	58	59	18	0,11	0,08	0,25	-1,83*	-1,25*	-3,99*	-0,12	-0,08	-0,25	-1,63	-1,12	-3,56	
89	66	67	18	0	0	0	,00*	,00*	,00*	0	0	0	0	0	0	
90	74	75	18	-0,02	-0,02	-0,03	,24*	,31*	,38*	0,02	0,02	0,03	0,21	0,27	0,33	
91	82	83	18	-0,02	-0,02	-0,03	,24*	,31*	,38*	0,02	0,02	0,03	0,21	0,27	0,33	
92	90	91	18	-0,02	-0,02	-0,03	,24*	,31*	,38*	0,02	0,02	0,03	0,21	0,27	0,33	
93	98	99	18	-0,02	-0,02	-0,03	,24*	,31*	,38*	0,02	0,02	0,03	0,21	0,27	0,33	
94	106	107	18	-0,02	-0,02	-0,03	,24*	,31*	,38*	0,02	0,02	0,03	0,21	0,27	0,33	
95	114	115	18	-0,02	-0,02	-0,03	,24*	,31*	,38*	0,02	0,02	0,03	0,21	0,27	0,33	
96	122	123	18	-0,02	-0,02	-0,03	,24*	,31*	,38*	0,02	0,02	0,03	0,21	0,27	0,33	
97	3	4	18	0,2	0,46	0,19	-2,33*	-5,42*	-2,28*	-0,2	-0,46	-0,19	-1,99	-4,62	-1,94	
98	11	12	18	0,27	0,55	0,33	-3,10*	-6,39*	-3,82*	-0,27	-0,56	-0,33	-2,63	-5,43	-3,25	
99	19	20	18	0,19	0,41	0,21	-2,18*	-4,74*	-2,45*	-0,19	-0,41	-0,21	-1,85	-4,03	-2,08	
100	27	28	18	0,14	0,32	0,14	-2,00*	-4,57*	-2,03*	-0,14	-0,33	-0,14	-1,76	-4	-1,78	
101	35	36	18	0,16	0,37	0,16	-2,36*	-5,38*	-2,40*	-0,16	-0,37	-0,17	-2,08	-4,74	-2,11	
102	43	44	18	0,17	0,38	0,17	-2,46*	-5,60*	-2,50*	-0,17	-0,39	-0,17	-2,16	-4,93	-2,2	
103	51	52	18	0,15	0,34	0,15	-2,19*	-4,98*	-2,23*	-0,15	-0,34	-0,15	-1,93	-4,39	-1,96	
104	59	60	18	0,09	0,2	0,09	-1,44*	-3,26*	-1,48*	-0,09	-0,2	-0,09	-1,28	-2,91	-1,32	
105	67	68	18	0	0	0	,00*	,00*	,00*	0	0	0	0	0	0	
106	75	76	18	-0,01	-0,02	-0,02	,17*	,31*	,26*	0,01	0,02	0,02	0,15	0,27	0,22	
107	83	84	18	-0,01	-0,02	-0,02	,17*	,31*	,26*	0,01	0,02	0,02	0,15	0,27	0,22	
108	91	92	18	-0,01	-0,02	-0,02	,17*	,31*	,26*	0,01	0,02	0,02	0,15	0,27	0,22	
109	99	100	18	-0,01	-0,02	-0,02	,17*	,31*	,26*	0,01	0,02	0,02	0,15	0,27	0,22	
110	107	108	18	-0,01	-0,02	-0,02	,17*	,31*	,26*	0,01	0,02	0,02	0,15	0,27	0,22	
111	115	116	18	-0,01	-0,02	-0,02	,17*	,31*	,26*	0,01	0,02	0,02	0,15	0,27	0,22	
112	123	124	18	-0,01	-0,02	-0,02	,17*	,31*	,26*	0,01	0,02	0,02	0,15	0,27	0,22	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Cb			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	9	2	0,15	0,23	0,22	1,5	2,31	2,19	-0,15	-0,23	-0,22	1,76*	2,71*	2,57	* 2,02
2	2	10	12	0,29	0,63	0,24	8,91	6,34	20,38	-0,26	-0,63	-0,16	9,39*	7,43*	20,73	* -,85
3	3	11	2	0,17	0,25	0,25	1,68	2,55	2,49	-0,17	-0,25	-0,25	1,97*	2,99*	2,92	* -,17
4	4	12	5	-0,13	0,25	-0,64	1,82*	2,58	2,87*	0,14	-0,25	0,67	1,58	3,02*	1,73	-1,01
5	5	13	2	0	0	-0,01	-0,03	0	-0,08	0	0	0,01	-,03*	,00*	-0,1	* ,00
6	6	14	12	-1,1	0	-3,31	-13,63	0	-40,9	1,14	0	3,43	-15,58*	,00*	-46,75	* ,00
7	7	15	2	0	0	-0,01	-0,02	0	-0,07	0	0	0,01	-,03*	,00*	-0,08	* ,00
8	8	16	5	-0,86	0	-2,58	-9,16	,00*	-27,48	0,88	0	2,64	-10,67*	0	-32,01	* ,00
9	9	17	2	0,14	0,21	0,21	1,37	2,04	2,07	-0,14	-0,21	-0,22	1,62*	2,41*	2,44	* 4,95
10	10	18	12	4,83	0,51	13,99	31,38	-12,94*	107,09	-4,88	-0,6	-14,03	39,82*	-11,97	131,43	* -2,10
11	11	19	2	0,16	0,25	0,25	1,58	2,38	2,37	-0,16	-0,25	-0,25	1,87*	2,80*	2,8	* -,44
12	12	20	5	2,54	0,94	6,67	17,45	0,11	52,23	-2,56	-0,98	-6,7	21,87*	1,78*	63,84	* -2,41
13	13	21	2	0,01	0,01	0,01	0,04	0,08	0,03	-0,01	-0,01	-0,01	,05*	,10*	0,05	* ,00
14	14	22	12	8,58	3,31	22,43	78,26	40,9	193,89	-8,66	-3,43	-22,56	93,24*	46,75*	232,96	* ,00
15	15	23	2	0	0,01	0,01	0,02	0,07	-,02*	0	-0,01	-0,01	,02*	,08*	-0,01	0,00
16	16	24	5	4,27	2,58	10,24	38,89	27,48	89,2	-4,31	-2,64	-10,3	46,35*	32,00*	107,03	* ,00
17	17	21	2	0,02	0,06	-0,01	0,16	0,66	-0,17	-0,02	-0,06	0,02	,19*	,77*	-0,2	* 7,01
18	18	22	12	-8,95	-13,41	-13,42	-81,48	-101,31	-143,13	9	13,45	13,55	-97,06*	-124,64*	-166,55	* -2,90
19	19	23	2	0,02	0,08	-0,01	0,22	0,82	-0,14	-0,02	-0,08	0,01	,26*	,95*	-0,16	* -,72
20	20	24	5	-4,39	-6,44	-6,72	-39,5	-49,98	-68,53	4,42	6,47	6,78	-47,15*	-61,20*	-80,25	* -3,38
21	21	25	2	0,03	0	0,08	0,38	0,14	1	-0,03	0	-0,08	,43*	,14*	1,14	* ,00
22	22	26	12	-3,21	-9,01	-0,63	-22,91	-50,76	-17,97	3,23	9,01	0,68	-28,50*	-66,41*	-19,11	* ,00
23	23	27	2	0,03	0,01	0,1	0,44	0,16	1,15	-0,03	-0,01	-0,1	,50*	,17*	1,32	* ,00
24	24	28	5	-1,39	-3,52	-0,66	-9,98	-20,67	-9,28	1,4	3,52	0,68	-12,41*	-26,79*	-10,45	* ,00
25	25	29	2	0,03	0,08	0	0,31	0,97	-0,05	-0,03	-0,08	0	,35*	1,11*	-0,05	* 1,64
26	26	30	12	0,03	1,08	-1	1,82	23,27	-17,81	-0,03	-1,13	1,05	1,87*	25,19*	-19,59	* -,63

27	27	31	2	0,03	0,09	0	0,35	1,11	-0,05	-0,03	-0,1	0	,40*	1,27*	-0,06	* -,18
28	28	32	5	0,17	0,85	-0,33	1,84	11,44	-5,92	-0,17	-0,87	0,35	2,14*	12,93*	-6,51	* -,83
29	29	33	2	0,03	0	0,09	0,37	0,05	1,08	-0,03	0	-0,09	,43*	,05*	1,23	* 1,64
30	30	34	12	0,28	1	-0,17	4,06	17,81	-5,63	-0,28	-1,05	0,21	4,54*	19,59*	-5,96	* -,63
31	31	35	2	0,03	0	0,1	0,43	0,05	1,23	-0,04	0	-0,1	,49*	,06*	1,41	* -,18
32	32	36	5	0,1	0,33	-0,04	1,42	5,92	-1,66	-0,1	-0,35	0,05	1,59*	6,51*	-1,74	* -,83
33	33	37	2	0,03	0,09	0	0,36	1,08	0	-0,03	-0,09	0	,41*	1,23*	0,01	* 3,44
34	34	38	12	0,33	0,65	0,36	4,58	11,41	2,32	-0,34	-0,69	-0,32	5,16*	12,57*	2,91	* -1,33
35	35	39	2	0,03	0,1	0	0,41	1,23	0,01	-0,03	-0,1	0	,47*	1,41*	0,01	* -,34
36	36	40	5	0,12	0,24	0,11	1,59	4,06	0,72	-0,12	-0,26	-0,1	1,80*	4,49*	0,9	* -1,76
37	37	41	2	0,03	0	0,09	0,36	0	1,07	-0,03	0	-0,09	,41*	-,01*	1,22	* 3,44
38	38	42	12	0,38	-0,36	1,49	4,94	-2,32	17,14	-0,38	0,32	-1,48	5,60*	-2,91*	19,72	* -1,33
39	39	43	2	0,03	0	0,1	0,4	-0,01	1,21	-0,03	0	-0,1	,46*	-,01*	1,39	* -,34
40	40	44	5	0,13	-0,11	0,5	1,7	-0,72	5,82	-0,13	0,1	-0,5	1,93*	-,90*	6,69	* -1,76
41	41	45	2	0,03	0,09	0,01	0,38	1,07	0,07	-0,03	-0,09	-0,01	,44*	1,23*	0,08	* 5,22
42	42	46	12	0,43	-1,02	2,32	5,34	-11,41	27,42	-0,44	1	-2,33	6,10*	-13,17*	31,45	* -2,03
43	43	47	2	0,04	0,1	0,01	0,43	1,22	0,08	-0,04	-0,1	-0,01	,50*	1,40*	0,09	* -,50
44	44	48	5	0,15	-0,31	0,76	1,83	-3,45	8,94	-0,15	0,3	-0,76	2,09*	-3,98*	10,26	* -2,68
45	45	49	2	0,02	-0,01	0,08	0,29	-0,07	0,93	-0,02	0,01	-0,08	,33*	-,08*	1,06	* 5,22
46	46	50	12	0,49	-2,32	3,79	5,78	-27,42	44,77	-0,51	2,33	-3,86	6,65*	-31,45*	51,42	* -2,03
47	47	51	2	0,03	-0,01	0,08	0,32	-0,08	1,04	-0,03	0,01	-0,09	,37*	-,09*	1,19	* -,50
48	48	52	5	0,15	-0,76	1,22	1,97	-8,94	14,86	-0,16	0,76	-1,24	2,25*	-10,26*	16,99	* -2,68
49	49	53	2	0,03	0,08	0,02	0,36	0,93	0,15	-0,03	-0,08	-0,02	,42*	1,07*	0,18	* 6,76
50	50	54	12	0,79	-3,39	5,78	6,15	-39,85	58,29	-0,81	3,45	-5,88	7,54*	-45,79*	68,42	* -2,65
51	51	55	2	0,03	0,09	0,02	0,41	1,06	0,17	-0,04	-0,09	-0,02	,47*	1,21*	0,2	* -,64
52	52	56	5	0,29	-1,05	1,91	2,07	-12,82	19,03	-0,29	1,07	-1,95	2,57*	-14,67*	22,38	* -3,47
53	53	57	2	0,01	-0,02	0,04	0,15	-0,15	0,6	-0,01	0,02	-0,05	,17*	-,18*	0,68	* 6,76
54	54	58	12	0,65	-5,78	7,72	6,99	-58,3	79,27	-0,65	5,88	-7,82	8,12*	-68,42*	92,76	* -2,65
55	55	59	2	0,01	-0,02	0,05	0,17	-0,17	0,67	-0,01	0,02	-0,05	,19*	-,20*	0,75	* -,64
56	56	60	5	0,25	-1,91	2,66	2,29	-19,03	25,91	-0,25	1,95	-2,69	2,73*	-22,38*	30,56	* -3,47
57	57	61	2	0,02	0,04	0,02	0,3	0,62	0,27	-0,02	-0,04	-0,02	,33*	,70*	0,3	* 7,75
58	58	62	12	-0,18	-7,49	6,95	8,88*	-76,09	102,72	0,15	7,59	-7,14	8,59	-89,18*	114,95	* -3,05
59	59	63	2	0,02	0,05	0,02	0,33	0,71	0,29	-0,02	-0,05	-0,02	,37*	,79*	0,33	* -,72
60	60	64	5	-0,14	-2,57	2,14	2,91*	-24,59	33,33	0,13	2,59	-2,22	2,68	-29,08*	37,11	* -3,97
61	61	65	2	-0,01	-0,02	0	-0,08	-0,27	0,03	0,01	0,02	0	-,09*	-,30*	0,04	* 7,75
62	62	66	12	0,7	-6,95	9,05	10,41	-102,72	133,94	-0,65	7,14	-9,08	11,58*	-114,95*	149,69	* -3,05
63	63	67	2	-0,01	-0,02	0	-0,09	-0,29	0,02	0,01	0,02	0	-,10*	-,33*	0,03	* -,72
64	64	68	5	0,35	-2,14	3,18	4,49	-33,33	46,8	-0,32	2,22	-3,17	5,07*	-37,11*	52,32	* -3,97
65	1	2	18	-0,17	-0,1	-0,35	-1,73	-0,98	-3,56	0,17	0,1	0,35	-2,02*	-1,14*	-4,17	*
66	9	10	18	-0,25	-0,23	-0,43	-2,49	-2,31	-4,24	0,25	0,24	0,43	-2,93*	-2,71*	-4,98	*
67	17	18	18	-0,18	-0,14	-0,32	-1,75	-1,38	-3,21	0,18	0,14	0,32	-2,05*	-1,62*	-3,77	*
68	25	26	18	-0,12	-0,07	-0,25	-1,43	-0,86	-2,9	0,12	0,07	0,25	-1,64*	-,99*	-3,33	*
69	33	34	18	-0,13	-0,08	-0,26	-1,57	-0,94	-3,17	0,13	0,08	0,27	-1,79*	-1,08*	-3,63	*
70	41	42	18	-0,13	-0,08	-0,26	-1,56	-0,94	-3,15	0,13	0,08	0,26	-1,78*	-1,07*	-3,6	*
71	49	50	18	-0,11	-0,07	-0,22	-1,35	-0,82	-2,72	0,11	0,07	0,23	-1,54*	-,93*	-3,11	*
72	57	58	18	-0,06	-0,04	-0,13	-0,88	-0,55	-1,77	0,06	0,04	0,13	-,99*	-,61*	-1,99	*
73	65	66	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	,00*	,00*	0	*
74	73	74	18	0,01	0,02	0,02	0,13	0,19	0,16	-0,01	-0,02	-0,02	,16*	,22*	0,19	*
75	81	82	18	0,01	0,02	0,02	0,13	0,19	0,16	-0,01	-0,02	-0,02	,16*	,22*	0,19	*
76	89	90	18	0,01	0,02	0,02	0,13	0,19	0,16	-0,01	-0,02	-0,02	,16*	,22*	0,19	*
77	97	98	18	0,01	0,02	0,02	0,13	0,19	0,16	-0,01	-0,02	-0,02	,16*	,22*	0,19	*
78	105	106	18	0,01	0,02	0,02	0,13	0,19	0,16	-0,01	-0,02	-0,02	,16*	,22*	0,19	*
79	113	114	18	0,01	0,02	0,02	0,13	0,19	0,16	-0,01	-0,02	-0,02	,16*	,22*	0,19	*
80	121	122	18	0,01	0,02	0,02	0,13	0,19	0,16	-0,01	-0,02	-0,02	,16*	,22*	0,19	*
81	2	3	18	-0,1	-0,28	-0,01	-1	-2,78	-0,1	0,1	0,28	0,01	-1,18*	-3,26*	-0,12	*
82	10	11	18	-0,14	-0,32	-0,09	-1,42	-3,21	-0,88	0,14	0,33	0,09	-1,67*	-3,77*	-1,03	*
83	18	19	18	-0,11	-0,26	-0,05	-1,07	-2,58	-0,49	0,11	0,26	0,05	-1,25*	-3,02*	-0,58	*
84	26	27	18	-0,08	-0,21	-0,01	-0,88	-2,39	-0,14	0,08	0,21	0,01	-1,01*	-2,75*	-0,16	*
85	34	35	18	-0,08	-0,22	-0,01	-0,95	-2,6	-0,13	0,08	0,22	0,01	-1,09*	-2,98*	-0,15	*
86	42	43	18	-0,08	-0,21	-0,01	-0,94	-2,57	-0,13	0,08	0,21	0,01	-1,08*	-2,94*	-0,15	*
87	50	51	18	-0,07	-0,18	-0,01	-0,81	-2,2	-0,12	0,07	0,18	0,01	-,92*	-2,52*	-0,13	*
88	58	59	18	-0,04	-0,1	-0,01	-0,52	-1,41	-0,08	0,04	0,1	0,01	-,59*	-1,59*	-0,09	*
89	66	67	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	,00*	,00*	0	*
90	74	75	18	0,01	0,02	0,02	0,13	0,17	0,2	-0,01	-0,02	-0,02	,15*	,19*	0,23	*
91	82	83	18	0,01	0,02	0,02	0,13	0,17	0,2	-0,01	-0,02	-0,02	,15*	,19*	0,23	*
92	90	91	18	0,01	0,02	0,02	0,13	0,17	0,2	-0,01	-0,02	-0,02	,15*	,19*	0,23	*
93	98	99	18	0,01	0,02	0,02	0,13	0,17	0,2	-0,01	-0,02	-0,02	,15*	,19*	0,23	*
94	106	107	18	0,01	0,02	0,02	0,13	0,17	0,2	-0,01	-0,02	-0,02	,15*	,19*	0,23	*
95	114	115	18	0,01	0,02	0,02	0,13	0,17	0,2	-0,01	-0,02	-0,02	,15*	,19*	0,23	*
96	122	123	18	0,01	0,02	0,02	0,13	0,17	0,2	-0,01	-0,02	-0,02	,15*	,19*	0,23	*
97	3	4	18	-0,08	-0,03	-0,25	-0,86	-0,27	-2,58	0,08	0,03	0,25	-1,01*	-,31*	-3,02	*
98	11	12	18	-0,12	-0,1	-0,3	-1,19	-0,94	-2,98	0,12	0,1	0,3	-1,40*	-1,11*	-3,51	*
99	19	20	18	-0,08	-0,05	-0,22	-0,83	-0,49	-2,25	0,08	0,05	0,23	-,97*	-,57*	-2,64	*
100	27	28	18	-0,06	-0,02	-0,18	-0,73	-0,24	-2,16	0,06	0,02	0,19	-,83*	-,27*	-2,48	*
101	35	36	18	-0,07	-0,02	-0,2	-0,81	-0,27	-2,4	0,07	0,02	0,2	-,93*	-,31*	-2,75	*
102	43	44	18	-0,07	-0,02	-0,19	-0,8	-0,27	-2,37	0,07	0,02	0,2	-,92*	-,30*	-2,72	*
103	51	52	18	-0,06	-0,02	-0,17	-0,69	-0,23	-2,04	0,06	0,02	0,17	-,79*	-,27*	-2,33	*
104	59	60	18	-0,03	-0,01	-0,09	-0,45	-0,16	-1,32	0,03	0,01	0,1	-,50*	-,18*	-1,48	*
105	67	68	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	,00*	,00*	0	*
106	75	76	18	0,01	0,02	0,01	0,09	0,16	0,14	-0,01	-0,02	-0,01	,11*	,19*	0,16	*
107	83	84	18	0,01	0,02	0,01	0,09	0,16	0,14	-0,01	-0,02	-0,01	,11*	,19*	0,16	*
108	91	92	18	0,01	0,02	0,01	0,09	0,16	0,14	-0,01	-0,02	-0,01	,11*	,19*	0,16	*
109	99	100	18	0,01	0,02	0,01	0,09	0,16	0,14	-0,01	-0,02	-0,01	,11*	,19*	0,16	*

110	107	108	18	0,01	0,02	0,01	0,09	0,16	0,14	-0,01	-0,02	-0,01	,11*	,19*	0,16	*
111	115	116	18	0,01	0,02	0,01	0,09	0,16	0,14	-0,01	-0,02	-0,01	,11*	,19*	0,16	*
112	123	124	18	0,01	0,02	0,01	0,09	0,16	0,14	-0,01	-0,02	-0,01	,11*	,19*	0,16	*
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	C'b			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	9	2	-0,14	-0,22	-0,21	1,75*	2,69*	2,55*	0,15	0,22	0,21	1,49	2,3	2,18	2,01
2	2	10	12	-0,26	-0,61	-0,17	9,09*	7,38*	19,88*	0,24	0,62	0,09	8,65	6,31	19,65	-0,84
3	3	11	2	-0,16	-0,25	-0,24	1,96*	2,97*	2,90*	0,16	0,25	0,24	1,67	2,54	2,48	-0,16
4	4	12	5	0,14	-0,25	0,66	1,44	3,00*	1,33	-0,15	0,25	-0,7	1,69*	2,57	2,51	* -1,00
5	5	13	2	0	0	0,01	-,03*	0	-,10*	0	0	-0,01	-0,03	,00*	-0,08	0,00
6	6	14	12	1,04	0	3,13	-15,33*	,00*	-46,00*	-1,08	0	-3,25	-13,49	0	-40,46	0,00
7	7	15	2	0	0	0,01	-,03*	,00*	-,08*	0	0	-0,01	-0,02	0	-0,07	0,00
8	8	16	5	0,83	0	2,49	-10,56*	0	-31,69*	-0,85	0	-2,54	-9,11	,00*	-27,32	0,00
9	9	17	2	-0,14	-0,21	-0,21	1,61*	2,40*	2,43*	0,14	0,21	0,21	1,37	2,03	2,06	4,92
10	10	18	12	-4,83	-0,57	-13,92	40,36*	-11,18	132,27*	4,87	0,65	13,97	31,94	-12,24*	108,05	-2,09
11	11	19	2	-0,16	-0,24	-0,24	1,86*	2,79*	2,78*	0,16	0,24	0,24	1,58	2,37	2,37	-0,44
12	12	20	5	-2,53	-0,96	-6,62	22,10*	2,15*	64,15*	2,55	0,99	6,65	17,69	0,46	52,62	-2,39
13	13	21	2	-0,01	-0,01	-0,01	,05*	,10*	,06*	0,01	0,01	0,01	0,04	0,08	0,04	0,00
14	14	22	12	-8,42	-3,13	-22,13	92,96*	46,00*	232,87*	8,5	3,25	22,26	78,26	40,46	194,32	0,00
15	15	23	2	0	-0,01	-0,01	,03*	,08*	-0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,07	-0,02	* ,00
16	16	24	5	-4,19	-2,49	-10,09	46,21*	31,69*	106,96*	4,23	2,54	10,16	38,9	27,32	89,38	0,00
17	17	21	2	-0,02	-0,06	0,01	,19*	,76*	-,20*	0,02	0,06	-0,01	0,16	0,66	-0,17	6,96
18	18	22	12	8,79	13,36	13,02	-96,81*	-125,53*	-164,91*	-8,85	-13,4	-13,14	-81,49	-102,29	-142,19	-2,88
19	19	23	2	-0,02	-0,08	0,01	,26*	,94*	-,16*	0,02	0,08	-0,01	0,22	0,81	-0,14	-0,71
20	20	24	5	4,32	6,4	6,54	-47,05*	-61,53*	-79,61*	-4,34	-6,43	-6,6	-39,53	-50,39	-68,2	-3,36
21	21	25	2	-0,03	0	-0,08	,42*	,14*	1,13*	0,03	0	0,08	0,37	0,13	0,99	0,00
22	22	26	12	3,21	9,1	0,52	-28,82*	-67,95*	-18,51*	-3,22	-9,11	-0,56	-23,23	-52,13	-17,57	0,00
23	23	27	2	-0,03	0	-0,09	,49*	,17*	1,30*	0,03	0	0,09	0,43	0,16	1,14	0,00
24	24	28	5	1,39	3,55	0,63	-12,55*	-27,35*	-10,29*	-1,4	-3,56	-0,64	-10,12	-21,18	-9,19	0,00
25	25	29	2	-0,03	-0,08	0	,35*	1,10*	-,05*	0,03	0,08	0	0,3	0,96	-0,05	1,62
26	26	30	12	-0,02	-0,95	0,9	1,80*	24,51*	-19,10*	0,02	1	-0,95	1,77	22,81	-17,5	-0,62
27	27	31	2	-0,03	-0,09	0	,40*	1,25*	-,06*	0,03	0,09	0	0,35	1,09	-0,05	-0,18
28	28	32	5	-0,17	-0,8	0,3	2,13*	12,74*	-6,35*	0,17	0,82	-0,31	1,84	11,33	-5,82	-0,82
29	29	33	2	-0,03	0	-0,08	,42*	,05*	1,21*	0,03	0	0,09	0,37	0,05	1,06	1,62
30	30	34	12	-0,26	-0,9	0,11	4,48*	19,10*	-5,67*	0,27	0,95	-0,14	4,02	17,5	-5,45	-0,62
31	31	35	2	-0,03	0	-0,1	,48*	,06*	1,39*	0,03	0	0,1	0,42	0,05	1,22	-0,18
32	32	36	5	-0,09	-0,3	0,02	1,57*	6,35*	-1,65*	0,09	0,31	-0,03	1,41	5,82	-1,6	-0,82
33	33	37	2	-0,03	-0,08	0	,41*	1,21*	,01*	0,03	0,09	0	0,36	1,06	0	3,39
34	34	38	12	-0,32	-0,57	-0,39	5,08*	12,19*	3,05*	0,32	0,61	0,36	4,52	11,17	2,41	-1,31
35	35	39	2	-0,03	-0,1	0	,46*	1,38*	,01*	0,03	0,1	0	0,41	1,21	0,01	-0,34
36	36	40	5	-0,11	-0,21	-0,12	1,77*	4,36*	,95*	0,11	0,23	0,11	1,57	3,98	0,75	-1,74
37	37	41	2	-0,03	0	-0,08	,40*	-,01*	1,20*	0,03	0	0,08	0,35	0	1,06	3,39
38	38	42	12	-0,36	0,39	-1,46	5,51*	-3,05*	19,58*	0,37	-0,36	1,45	4,88	-2,41	17,05	-1,31
39	39	43	2	-0,03	0	-0,09	,45*	-,01*	1,37*	0,03	0	0,1	0,4	-0,01	1,2	-0,34
40	40	44	5	-0,12	0,12	-0,49	1,90*	-,95*	6,64*	0,13	-0,11	0,49	1,68	-0,75	5,79	-1,74
41	41	45	2	-0,03	-0,08	-0,01	,43*	1,21*	,08*	0,03	0,08	0,01	0,38	1,06	0,07	5,14
42	42	46	12	-0,41	1,02	-2,25	5,99*	-13,14*	31,11*	0,42	-1	2,26	5,27	-11,39	27,2	-2,00
43	43	47	2	-0,03	-0,1	-0,01	,49*	1,37*	,09*	0,03	0,1	0,01	0,43	1,21	0,08	-0,50
44	44	48	5	-0,14	0,31	-0,73	2,06*	-3,97*	10,14*	0,14	-0,3	0,73	1,81	-3,44	8,87	-2,64
45	45	49	2	-0,02	0,01	-0,07	,32*	-,08*	1,04*	0,02	-0,01	0,07	0,28	-0,07	0,91	5,14
46	46	50	12	-0,47	2,25	-3,65	6,53*	-31,11*	50,70*	0,48	-2,26	3,71	5,71	-27,2	44,31	-2,00
47	47	51	2	-0,02	0,01	-0,08	,36*	-,09*	1,17*	0,03	-0,01	0,08	0,32	-0,08	1,03	-0,50
48	48	52	5	-0,15	0,73	-1,17	2,21*	-10,14*	16,76*	0,15	-0,73	1,19	1,95	-8,87	14,71	-2,64
49	49	53	2	-0,03	-0,07	-0,01	,41*	1,05*	,18*	0,03	0,07	0,01	0,36	0,92	0,15	6,65
50	50	54	12	-0,75	3,26	-5,51	7,34*	-45,16*	67,18*	0,76	-3,32	5,61	6,03	-39,45	57,53	-2,61
51	51	55	2	-0,03	-0,08	-0,02	,46*	1,19*	,19*	0,03	0,08	0,02	0,4	1,04	0,17	-0,63
52	52	56	5	-0,27	1,01	-1,82	2,50*	-14,47*	21,97*	0,28	-1,03	1,86	2,03	-12,7	18,78	-3,41
53	53	57	2	-0,01	0,01	-0,04	,17*	-,18*	,67*	0,01	-0,01	0,04	0,15	-0,15	0,6	6,65
54	54	58	12	-0,61	5,51	-7,34	7,94*	-67,19*	91,01*	0,61	-5,61	7,44	6,88	-57,53	78,17	-2,61
55	55	59	2	-0,01	0,02	-0,05	,18*	-,19*	,74*	0,01	-0,02	0,05	0,17	-0,17	0,66	-0,63
56	56	60	5	-0,24	1,82	-2,53	2,66*	-21,97*	29,95*	0,23	-1,86	2,56	2,25	-18,78	25,53	-3,41
57	57	61	2	-0,02	-0,04	-0,02	,33*	,69*	,30*	0,02	0,04	0,02	0,3	0,62	0,27	7,63
58	58	62	12	0,17	7,12	-6,62	8,61	-87,48*	113,31*	-0,14	-7,22	6,81	8,88*	-75,03	101,65	-3,00
59	59	63	2	-0,02	-0,05	-0,02	,37*	,78*	,33*	0,02	0,05	0,02	0,33	0,7	0,29	-0,71
60	60	64	5	0,13	2,44	-2,04	2,71	-28,49*	36,61*	-0,12	-2,47	2,11	2,92*	-24,23	33	-3,91
61	61	65	2	0	0,02	0	-,09*	-,30*	,04*	-0,01	-0,02	0	-0,08	-0,27	0,03	7,63
62	62	66	12	-0,66	6,62	-8,6	11,36*	-113,31*	147,39*	0,61	-6,81	8,63	10,26	-101,65	132,42	-3,00
63	63	67	2	0,01	0,02	0	-,10*	-,33*	,03*	-0,01	-0,02	0	-0,09	-0,29	0,02	-0,71
64	64	68	5	-0,33	2,04	-3,02	4,96*	-36,61*	51,50*	0,3	-2,11	3,01	4,42	-33	46,26	-3,91
65	1	2	18	0,17	0,09	0,34	-2,01*	-1,14*	-4,14*	-0,17	-0,09	-0,35	-1,72	-0,97	-3,54	
66	9	10	18	0,25	0,23	0,42	-2,91*	-2,70*	-4,95*	-0,25	-0,23	-0,42	-2,48	-2,3	-4,22	
67	17	18	18	0,17	0,14	0,31	-2,04*	-1,61*	-3,74*	-0,17	-0,14	-0,32	-1,74	-1,37	-3,19	
68	25	26	18	0,12	0,07	0,24	-1,62*	-,97*	-3,29*	-0,12	-0,07	-0,24	-1,42	-0,85	-2,87	
69	33	34	18	0,12	0,07	0,25	-1,77*	-1,06*	-3,58*	-0,13	-0,08	-0,25	-1,55	-0,93	-3,14	
70	41	42	18	0,12	0,07	0,25	-1,75*	-1,05*	-3,55*	-0,12	-0,07	-0,25	-1,54	-0,93	-3,12	
71	49	50	18	0,1	0,06	0,21	-1,51*	-,92*	-3,06*	-0,11	-0,07	-0,21	-1,33	-0,81	-2,69	
72	57	58	18	0,06	0,04	0,12	-,98*	-,60*	-1,96*	-0,06	-0,04	-0,12	-0,87	-0,54	-1,75	
73	65	66	18	0	0	0	,00*	,00*	,00*	0	0	0	0	0	0	
74	73	74	18	-0,01	-0,02	-0,01	,16*	,22*	,19*	0,01	0,02	0,01	0,13	0,19	0,16	
75	81	82	18	-0,01	-0,02	-0,01	,16*	,22*	,19*	0,01	0,02	0,01	0,13	0,19	0,16	
76	89	90	18	-0,01	-0,02	-0,01	,16*	,22*	,19*	0,01	0,02	0,01	0,13	0,19	0,16	

77	97	98	18	-0,01	-0,02	-0,01	,16*	,22*	,19*	0,01	0,02	0,01	0,13	0,19	0,16	
78	105	106	18	-0,01	-0,02	-0,01	,16*	,22*	,19*	0,01	0,02	0,01	0,13	0,19	0,16	
79	113	114	18	-0,01	-0,02	-0,01	,16*	,22*	,19*	0,01	0,02	0,01	0,13	0,19	0,16	
80	121	122	18	-0,01	-0,02	-0,01	,16*	,22*	,19*	0,01	0,02	0,01	0,13	0,19	0,16	
81	2	3	18	0,1	0,27	0,01	-1,17*	-3,23*	-,12*	-0,1	-0,27	-0,01	-1	-2,77	-0,1	
82	10	11	18	0,14	0,32	0,09	-1,66*	-3,75*	-1,02*	-0,14	-0,32	-0,09	-1,42	-3,2	-0,87	
83	18	19	18	0,1	0,25	0,05	-1,24*	-3,00*	-,57*	-0,1	-0,25	-0,05	-1,06	-2,56	-0,49	
84	26	27	18	0,07	0,2	0,01	-1,00*	-2,71*	-,16*	-0,07	-0,2	-0,01	-0,87	-2,37	-0,14	
85	34	35	18	0,08	0,21	0,01	-1,07*	-2,94*	-,14*	-0,08	-0,21	-0,01	-0,94	-2,58	-0,13	
86	42	43	18	0,07	0,2	0,01	-1,06*	-2,90*	-,15*	-0,07	-0,2	-0,01	-0,93	-2,55	-0,13	
87	50	51	18	0,06	0,17	0,01	-,91*	-2,48*	-,13*	-0,06	-0,17	-0,01	-0,8	-2,18	-0,11	
88	58	59	18	0,04	0,1	0,01	-,58*	-1,57*	-,09*	-0,04	-0,1	-0,01	-0,51	-1,4	-0,08	
89	66	67	18	0	0	0	,00*	,00*	,00*	0	0	0	0	0	0	
90	74	75	18	-0,01	-0,02	-0,02	,15*	,19*	,23*	0,01	0,02	0,02	0,13	0,16	0,2	
91	82	83	18	-0,01	-0,02	-0,02	,15*	,19*	,23*	0,01	0,02	0,02	0,13	0,16	0,2	
92	90	91	18	-0,01	-0,02	-0,02	,15*	,19*	,23*	0,01	0,02	0,02	0,13	0,16	0,2	
93	98	99	18	-0,01	-0,02	-0,02	,15*	,19*	,23*	0,01	0,02	0,02	0,13	0,16	0,2	
94	106	107	18	-0,01	-0,02	-0,02	,15*	,19*	,23*	0,01	0,02	0,02	0,13	0,16	0,2	
95	114	115	18	-0,01	-0,02	-0,02	,15*	,19*	,23*	0,01	0,02	0,02	0,13	0,16	0,2	
96	122	123	18	-0,01	-0,02	-0,02	,15*	,19*	,23*	0,01	0,02	0,02	0,13	0,16	0,2	
97	3	4	18	0,08	0,03	0,25	-1,00*	-,31*	-3,00*	-0,08	-0,03	-0,25	-0,86	-0,27	-2,57	
98	11	12	18	0,12	0,09	0,3	-1,39*	-1,10*	-3,49*	-0,12	-0,09	-0,3	-1,18	-0,94	-2,97	
99	19	20	18	0,08	0,05	0,22	-,97*	-,57*	-2,62*	-0,08	-0,05	-0,22	-0,82	-0,48	-2,24	
100	27	28	18	0,06	0,02	0,18	-,82*	-,27*	-2,45*	-0,06	-0,02	-0,18	-0,72	-0,23	-2,14	
101	35	36	18	0,06	0,02	0,19	-,91*	-,30*	-2,71*	-0,07	-0,02	-0,19	-0,8	-0,27	-2,38	
102	43	44	18	0,06	0,02	0,19	-,90*	-,30*	-2,67*	-0,06	-0,02	-0,19	-0,79	-0,26	-2,35	
103	51	52	18	0,05	0,02	0,16	-,77*	-,26*	-2,29*	-0,05	-0,02	-0,16	-0,68	-0,23	-2,01	
104	59	60	18	0,03	0,01	0,09	-,50*	-,18*	-1,46*	-0,03	-0,01	-0,09	-0,44	-0,16	-1,3	
105	67	68	18	0	0	0	,00*	,00*	,00*	0	0	0	0	0	0	
106	75	76	18	-0,01	-0,01	-0,01	,11*	,19*	,16*	0,01	0,02	0,01	0,09	0,16	0,14	
107	83	84	18	-0,01	-0,01	-0,01	,11*	,19*	,16*	0,01	0,02	0,01	0,09	0,16	0,14	
108	91	92	18	-0,01	-0,01	-0,01	,11*	,19*	,16*	0,01	0,02	0,01	0,09	0,16	0,14	
109	99	100	18	-0,01	-0,01	-0,01	,11*	,19*	,16*	0,01	0,02	0,01	0,09	0,16	0,14	
110	107	108	18	-0,01	-0,01	-0,01	,11*	,19*	,16*	0,01	0,02	0,01	0,09	0,16	0,14	
111	115	116	18	-0,01	-0,01	-0,01	,11*	,19*	,16*	0,01	0,02	0,01	0,09	0,16	0,14	
112	123	124	18	-0,01	-0,01	-0,01	,11*	,19*	,16*	0,01	0,02	0,01	0,09	0,16	0,14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Da			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	3	13	-0,08	0,08	-0,33	-2,15	2,29	-8,74	0,09	-0,08	0,34	-2,30*	2,43*	-9,33	* ,62
2	2	4	4	0,02	0,03	0,02	0,48	0,79	0,66	-0,02	-0,03	-0,02	,51*	,84*	0,7	* -,62
3	3	5	13	0,14	0,44	-0,01	6,34	11,64	7,39*	-0,14	-0,45	0,02	6,59*	12,41*	7,36	1,45
4	4	6	4	0,01	0,02	0,02	0,41	0,61	0,62	-0,01	-0,02	-0,02	,44*	,64*	0,66	* -1,45
5	5	7	13	-0,08	0,11	-0,34	-2,08	-4,49*	-1,73	0,08	-0,13	0,36	-2,21*	-4,28	-2,34	* 2,28
6	6	8	4	0,02	0,02	0,02	0,41	0,61	0,63	-0,02	-0,02	-0,02	,44*	,65*	0,67	* -2,28
7	7	9	13	-0,63	0,45	-2,34	-35,86	4,59	-112,17	0,64	-0,47	2,38	-36,96*	5,39*	-116,27	* 3,10
8	8	10	4	0,02	0,02	0,02	0,37	0,57	0,55	-0,02	-0,02	-0,02	,40*	,61*	0,59	* -3,10
9	9	11	13	0,21	2,48	-1,85	9,03	116,05	-88,96	-0,21	-2,52	1,89	9,39*	120,38*	-92,21	* 4,20
10	10	12	4	0,02	0,03	0,03	0,71	1,09	1,04	-0,02	-0,03	-0,03	,75*	1,15*	1,1	* -4,20
11	11	13	13	0,38	2,02	-0,89	17,18	94,67	-43,14	-0,38	-2,06	0,92	17,84*	98,22*	-44,72	* 5,82
12	12	14	4	0,03	0,04	0,04	0,93	1,41	1,39	-0,03	-0,04	-0,04	,98*	1,48*	1,46	* -5,82
13	13	15	13	0,19	1,09	-0,52	7,94	50,07	-26,26	-0,19	-1,12	0,55	8,27*	51,99*	-27,19	* 7,78
14	14	16	4	0,03	0,04	0,04	1,05	1,57	1,57	-0,03	-0,05	-0,05	1,10*	1,65*	1,65	* -7,78
15	15	17	13	0,2	0,74	-0,14	8,08	33,93	-9,7	-0,2	-0,77	0,16	8,43*	35,24*	-9,96	* 9,95
16	16	18	4	0,03	0,05	0,05	1,14	1,7	1,71	-0,03	-0,05	-0,05	1,19*	1,79*	1,79	* -9,95
17	17	19	13	0,23	0,37	0,31	8,81	17,88	8,54	-0,23	-0,4	-0,29	9,20*	18,55*	9,06	* 12,26
18	18	20	4	0,03	0,05	0,05	1,19	1,79	1,8	-0,03	-0,05	-0,05	1,25*	1,87*	1,89	* -12,26
19	19	21	13	0,25	-0,07	0,83	9,47	-0,09	28,49	-0,26	0,05	-0,83	9,91*	-,19*	29,94	* 14,65
20	20	22	4	0,03	0,05	0,05	1,22	1,81	1,83	-0,03	-0,05	-0,05	1,27*	1,90*	1,92	* -14,65
21	21	23	13	0,29	-0,6	1,45	10,12	-20,05	50,42	-0,29	0,58	-1,46	10,62*	-21,07*	52,94	* 17,03
22	22	24	4	0,03	0,05	0,05	1,19	1,78	1,81	-0,03	-0,05	-0,05	1,25*	1,86*	1,9	* -17,03
23	23	25	13	0,33	-1,23	2,21	10,91	-42,28	75,02	-0,34	1,23	-2,24	11,49*	-44,41*	78,88	* 19,33
24	24	26	4	0,03	0,05	0,05	1,13	1,67	1,71	-0,03	-0,05	-0,05	1,18*	1,75*	1,8	* -19,33
25	25	27	13	0,47	-2	3,41	11,54	-67,54	102,17	-0,48	2,03	-3,47	12,37*	-71,03*	108,15	* 21,45
26	26	28	4	0,03	0,04	0,04	1,01	1,48	1,54	-0,03	-0,04	-0,04	1,06*	1,56*	1,61	* -21,45
27	27	29	13	0,38	-3,24	4,38	12,76	-95,74	134,02	-0,38	3,3	-4,45	13,42*	-101,42*	141,69	* 23,26
28	28	30	4	0,02	0,03	0,03	0,83	1,21	1,27	-0,02	-0,03	-0,03	,87*	1,26*	1,33	* -23,26
29	29	31	13	-0,04	-4,26	4,14	14,41*	-129,13	172,36	0,03	4,32	-4,24	14,35	-136,58*	179,64	* 24,64
30	30	32	4	0,01	0,02	0,02	0,58	0,82	0,9	-0,01	-0,02	-0,02	,60*	,86*	0,94	* -24,64
31	31	33	13	0,35	-4,07	5,11	15,37	-169,55	215,65	-0,32	4,18	-5,14	15,95*	-176,71*	224,55	* 25,42
32	32	34	4	0,01	0,01	0,01	0,24	0,31	0,42	-0,01	-0,01	-0,01	,25*	,32*	0,43	* -25,42
33	1	2	18	-0,02	-0,05	-0,03	-0,58	-1,5	-0,79	0,02	0,05	0,03	-,62*	-1,60*	-0,84	*
34	3	4	18	-0,03	-0,07	-0,04	-0,79	-1,84	-1,26	0,03	0,07	0,04	-,83*	-1,96*	-1,34	*
35	5	6	18	-0,03	-0,07	-0,04	-0,78	-1,85	-1,24	0,03	0,07	0,04	-,83*	-1,96*	-1,31	*
36	7	8	18	-0,03	-0,07	-0,05	-0,77	-1,83	-1,2	0,03	0,07	0,05	-,82*	-1,95*	-1,28	*
37	9	10	18	-0,04	-0,09	-0,06	-1,04	-2,48	-1,64	0,04	0,09	0,06	-1,10*	-2,63*	-1,74	*
38	11	12	18	-0,05	-0,11	-0,07	-1,54	-3,64	-2,45	0,05	0,11	0,08	-1,62*	-3,83*	-2,58	*
39	13	14	18	-0,05	-0,13	-0,09	-1,87	-4,41	-2,96	0,05	0,13	0,09	-1,96*	-4,64*	-3,11	*
40	15	16	18	-0,06	-0,14	-0,09	-2,06	-4,89	-3,27	0,06	0,14	0,09	-2,17*	-5,13*	-3,43	*
41	17	18	18	-0,06	-0,15	-0,1	-2,2	-5,22	-3,49	0,06	0,15	0,1	-2,31*	-5,47*	-3,67	*
42	19	20	18	-0,06	-0,15	-0,1	-2,28	-5,39	-3,61	0,06	0,15	0,1	-2,39*	-5,65*	-3,79	*
43	21	22	18	-0,06	-0,15	-0,1	-2,28	-5,39	-3,61	0,06	0,15	0,1	-2,39*	-5,65*	-3,79	*

44	23	24	18	-0,06	-0,15	-0,1	-2,19	-5,19	-3,48	0,06	0,15	0,1	-2,30*	-5,44*	-3,65	*
45	25	26	18	-0,06	-0,13	-0,09	-2,01	-4,77	-3,2	0,06	0,14	0,09	-2,11*	-5,00*	-3,35	*
46	27	28	18	-0,05	-0,11	-0,07	-1,73	-4,09	-2,75	0,05	0,11	0,08	-1,81*	-4,29*	-2,88	*
47	29	30	18	-0,03	-0,08	-0,05	-1,32	-3,12	-2,1	0,03	0,08	0,05	-1,38*	-3,26*	-2,19	*
48	31	32	18	-0,02	-0,04	-0,03	-0,76	-1,79	-1,21	0,02	0,04	0,03	-,79*	-1,86*	-1,26	*

32	D'a			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	3	13	0,13	-0,16	0,54	-2,28*	2,49*	-9,34*	-0,13	0,16	-0,56	-2,05	2,22	-8,38	0,63
2	2	4	4	-0,03	-0,05	-0,05	,53*	,86*	,72*	0,03	0,05	0,05	0,47	0,77	0,64	-0,63
3	3	5	13	-0,22	-0,74	0,07	6,54*	12,51*	7,11	0,22	0,76	-0,1	6,15	11,2	7,26	* 1,49
4	4	6	4	-0,03	-0,04	-0,04	,45*	,66*	,68*	0,03	0,04	0,04	0,4	0,59	0,6	-1,49
5	5	7	13	0,15	-0,28	0,73	-2,30*	-3,94	-2,95*	-0,15	0,3	-0,76	-2,03	-4,45*	-1,66	2,34
6	6	8	4	-0,03	-0,04	-0,04	,45*	,67*	,69*	0,03	0,04	0,04	0,4	0,59	0,61	-2,34
7	7	9	13	0,98	-0,94	3,89	-36,66*	6,09*	-116,07*	-0,99	0,97	-3,96	-34,94	4,43	-109,25	3,18
8	8	10	4	-0,03	-0,05	-0,05	,41*	,63*	,61*	0,03	0,05	0,05	0,36	0,55	0,53	-3,18
9	9	11	13	-0,36	-4,15	3,06	9,39*	120,28*	-92,12*	0,36	4,22	-3,13	8,76	113,02	-86,74	4,31
10	10	12	4	-0,04	-0,06	-0,06	,76*	1,17*	1,12*	0,04	0,06	0,06	0,69	1,06	1,01	-4,31
11	11	13	13	-0,64	-3,39	1,46	17,82*	98,23*	-44,76*	0,65	3,46	-1,52	16,71	92,29	-42,17	5,96
12	12	14	4	-0,05	-0,08	-0,08	1,00*	1,50*	1,49*	0,05	0,08	0,08	0,91	1,37	1,35	-5,96
13	13	15	13	-0,34	-1,83	0,82	8,33*	52,14*	-27,15*	0,34	1,89	-0,87	7,74	48,91	-25,68	7,95
14	14	16	4	-0,05	-0,08	-0,08	1,11*	1,67*	1,67*	0,06	0,08	0,08	1,02	1,53	1,52	-7,95
15	15	17	13	-0,36	-1,22	0,14	8,51*	35,30*	-9,77*	0,36	1,27	-0,18	7,88	33,14	-9,49	10,14
16	16	18	4	-0,06	-0,09	-0,09	1,21*	1,81*	1,81*	0,06	0,09	0,09	1,11	1,66	1,66	-10,14
17	17	19	13	-0,41	-0,56	-0,66	9,29*	18,46*	9,42*	0,41	0,6	0,64	8,58	17,45	8,3	12,48
18	18	20	4	-0,06	-0,09	-0,09	1,27*	1,90*	1,91*	0,06	0,09	0,09	1,16	1,74	1,75	-12,48
19	19	21	13	-0,46	0,23	-1,6	10,02*	-,45*	30,51*	0,46	-0,2	1,59	9,22	-0,07	27,74	14,90
20	20	22	4	-0,06	-0,09	-0,09	1,29*	1,92*	1,95*	0,06	0,09	0,09	1,18	1,76	1,78	-14,90
21	21	23	13	-0,51	1,18	-2,71	10,74*	-21,54*	53,77*	0,52	-1,16	2,72	9,84	-19,52	49,05	17,31
22	22	24	4	-0,06	-0,09	-0,09	1,27*	1,88*	1,92*	0,06	0,09	0,09	1,16	1,73	1,76	-17,31
23	23	25	13	-0,58	2,3	-4,05	11,62*	-45,13*	79,99*	0,6	-2,3	4,11	10,59	-41,13	72,91	19,64
24	24	26	4	-0,06	-0,08	-0,09	1,20*	1,77*	1,82*	0,06	0,09	0,09	1,1	1,62	1,67	-19,64
25	25	27	13	-0,83	3,67	-6,17	12,55*	-72,06*	109,71*	0,85	-3,73	6,28	11,09	-65,63	98,89	21,77
26	26	28	4	-0,05	-0,07	-0,08	1,07*	1,57*	1,63*	0,05	0,08	0,08	0,98	1,44	1,5	-21,77
27	27	29	13	-0,67	5,86	-7,88	13,56*	-102,91*	143,59*	0,68	-5,96	8	12,38	-92,64	129,8	23,60
28	28	30	4	-0,04	-0,06	-0,06	,88*	1,28*	1,35*	0,04	0,06	0,06	0,81	1,18	1,24	-23,60
29	29	31	13	0,07	7,66	-7,47	14,32	-138,43*	181,40*	-0,04	-7,78	7,65	14,42*	-125,02	168,27	24,99
30	30	32	4	-0,02	-0,03	-0,04	,60*	,86*	,95*	0,02	0,03	0,04	0,56	0,81	0,88	-24,99
31	31	33	13	-0,61	7,35	-9,18	16,03*	-178,45*	226,56*	0,56	-7,54	9,22	15,02	-165,52	210,58	25,79
32	32	34	4	-0,01	-0,01	-0,02	,25*	,33*	,44*	0,01	0,01	0,02	0,24	0,3	0,41	-25,79
33	1	2	18	0,04	0,1	0,05	-,63*	-1,64*	-,86*	-0,04	-0,1	-0,05	-0,56	-1,46	-0,77	
34	3	4	18	0,05	0,13	0,09	-,86*	-2,01*	-1,38*	-0,05	-0,13	-0,09	-0,76	-1,79	-1,23	
35	5	6	18	0,05	0,13	0,09	-,85*	-2,02*	-1,35*	-0,05	-0,13	-0,09	-0,76	-1,79	-1,2	
36	7	8	18	0,06	0,14	0,09	-,84*	-2,01*	-1,32*	-0,06	-0,14	-0,09	-0,74	-1,77	-1,16	
37	9	10	18	0,07	0,16	0,11	-1,13*	-2,69*	-1,78*	-0,07	-0,16	-0,11	-1,01	-2,4	-1,59	
38	11	12	18	0,09	0,21	0,14	-1,65*	-3,89*	-2,62*	-0,09	-0,21	-0,14	-1,5	-3,53	-2,38	
39	13	14	18	0,1	0,23	0,16	-1,99*	-4,70*	-3,15*	-0,1	-0,24	-0,16	-1,81	-4,29	-2,88	
40	15	16	18	0,11	0,25	0,17	-2,19*	-5,19*	-3,48*	-0,11	-0,26	-0,17	-2,01	-4,75	-3,18	
41	17	18	18	0,11	0,27	0,18	-2,34*	-5,54*	-3,71*	-0,11	-0,27	-0,18	-2,14	-5,07	-3,4	
42	19	20	18	0,12	0,27	0,18	-2,42*	-5,72*	-3,83*	-0,12	-0,28	-0,19	-2,21	-5,24	-3,51	
43	21	22	18	0,12	0,27	0,18	-2,41*	-5,72*	-3,83*	-0,12	-0,28	-0,19	-2,21	-5,24	-3,51	
44	23	24	18	0,11	0,26	0,18	-2,33*	-5,50*	-3,69*	-0,11	-0,27	-0,18	-2,13	-5,05	-3,38	
45	25	26	18	0,1	0,24	0,16	-2,14*	-5,06*	-3,39*	-0,1	-0,24	-0,16	-1,96	-4,64	-3,11	
46	27	28	18	0,08	0,2	0,13	-1,83*	-4,33*	-2,91*	-0,09	-0,2	-0,14	-1,68	-3,98	-2,67	
47	29	30	18	0,06	0,14	0,09	-1,39*	-3,29*	-2,21*	-0,06	-0,14	-0,1	-1,29	-3,04	-2,05	
48	31	32	18	0,03	0,07	0,05	-,80*	-1,88*	-1,27*	-0,03	-0,07	-0,05	-0,74	-1,75	-1,19	

33	Db			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	3	4	0,02	0,03	0,02	0,48	0,79	0,66	-0,02	-0,03	-0,02	,51*	,84*	0,7	* ,62
2	2	4	13	-0,08	0,08	-0,33	-2,15	2,29	-8,74	0,09	-0,08	0,34	-2,30*	2,43*	-9,33	* -,62
3	3	5	4	0,01	0,02	0,02	0,41	0,61	0,62	-0,01	-0,02	-0,02	,44*	,64*	0,66	* 1,45
4	4	6	13	0,14	0,44	-0,01	6,34	11,64	7,39*	-0,14	-0,45	0,02	6,59*	12,41*	7,36	-1,45
5	5	7	4	0,02	0,02	0,02	0,41	0,61	0,63	-0,02	-0,02	-0,02	,44*	,65*	0,67	* 2,28
6	6	8	13	-0,08	0,11	-0,34	-2,07	-4,49*	-1,73	0,08	-0,13	0,36	-2,21*	-4,28	-2,34	* -2,28
7	7	9	4	0,02	0,02	0,02	0,37	0,57	0,55	-0,02	-0,02	-0,02	,40*	,61*	0,59	* 3,10
8	8	10	13	-0,63	0,45	-2,34	-35,86	4,59	-112,17	0,64	-0,47	2,38	-36,96*	5,39*	-116,27	* -3,10
9	9	11	4	0,02	0,03	0,03	0,71	1,09	1,04	-0,02	-0,03	-0,03	,75*	1,15*	1,1	* 4,20
10	10	12	13	0,21	2,48	-1,85	9,03	116,05	-88,97	-0,21	-2,51	1,89	9,39*	120,38*	-92,21	* -4,20
11	11	13	4	0,03	0,04	0,04	0,93	1,41	1,39	-0,03	-0,04	-0,04	,98*	1,48*	1,46	* 5,82
12	12	14	13	0,38	2,02	-0,89	17,18	94,67	-43,14	-0,38	-2,06	0,92	17,84*	98,22*	-44,72	* -5,82
13	13	15	4	0,03	0,04	0,04	1,05	1,57	1,57	-0,03	-0,05	-0,05	1,10*	1,65*	1,65	* 7,78
14	14	16	13	0,19	1,09	-0,52	7,94	50,07	-26,26	-0,19	-1,12	0,55	8,27*	51,99*	-27,19	* -7,78
15	15	17	4	0,03	0,05	0,05	1,14	1,7	1,71	-0,03	-0,05	-0,05	1,19*	1,79*	1,79	* 9,95
16	16	18	13	0,2	0,74	-0,14	8,08	33,92	-9,7	-0,2	-0,77	0,16	8,43*	35,24*	-9,96	* -9,95
17	17	19	4	0,03	0,05	0,05	1,19	1,79	1,8	-0,03	-0,05	-0,05	1,25*	1,87*	1,89	* 12,26
18	18	20	13	0,23	0,37	0,31	8,81	17,88	8,54	-0,23	-0,4	-0,29	9,20*	18,55*	9,06	* -12,26
19	19	21	4	0,03	0,05	0,05	1,22	1,81	1,83	-0,03	-0,05	-0,05	1,27*	1,90*	1,92	* 14,65
20	20	22	13	0,25	-0,07	0,83	9,47	-0,09	28,5	-0,26	0,05	-0,83	9,91*	-,19*	29,94	* -14,65
21	21	23	4	0,03	0,05	0,05	1,19	1,78	1,81	-0,03	-0,05	-0,05	1,25*	1,86*	1,9	* 17,03
22	22	24	13	0,29	-0,6	1,45	10,12	-20,05	50,41	-0,29	0,58	-1,46	10,62*	-21,07*	52,94	* -17,03

23	23	25	4	0,03	0,05	0,05	1,13	1,67	1,71	-0,03	-0,05	-0,05	1,18*	1,75*	1,8	* 19,33
24	24	26	13	0,33	-1,23	2,21	10,91	-42,28	75,02	-0,34	1,23	-2,24	11,49*	-44,41*	78,88	* -19,33
25	25	27	4	0,03	0,04	0,04	1,01	1,48	1,54	-0,03	-0,04	-0,04	1,06*	1,56*	1,61	* 21,45
26	26	28	13	0,47	-2	3,41	11,54	-67,54	102,16	-0,48	2,03	-3,47	12,37*	-71,03*	108,15	* -21,45
27	27	29	4	0,02	0,03	0,03	0,83	1,21	1,27	-0,02	-0,03	-0,03	,87*	1,26*	1,33	* 23,26
28	28	30	13	0,38	-3,24	4,38	12,76	-95,74	134,02	-0,38	3,3	-4,45	13,42*	-101,42*	141,69	* -23,26
29	29	31	4	0,01	0,02	0,02	0,58	0,82	0,9	-0,01	-0,02	-0,02	,60*	,86*	0,94	* 24,64
30	30	32	13	-0,04	-4,26	4,14	14,41*	-129,13	172,36	0,03	4,32	-4,24	14,35	-136,58*	179,64	* -24,64
31	31	33	4	0,01	0,01	0,01	0,24	0,31	0,42	-0,01	-0,01	-0,01	,25*	,32*	0,43	* 25,42
32	32	34	13	0,35	-4,07	5,11	15,37	-169,55	215,65	-0,32	4,18	-5,14	15,95*	-176,71*	224,55	* -25,42
33	1	2	18	-0,02	-0,03	-0,05	-0,58	-0,79	-1,5	0,02	0,03	0,05	-,62*	-,84*	-1,6	*
34	3	4	18	-0,03	-0,04	-0,07	-0,79	-1,26	-1,84	0,03	0,04	0,07	-,83*	-1,34*	-1,96	*
35	5	6	18	-0,03	-0,04	-0,07	-0,78	-1,24	-1,85	0,03	0,04	0,07	-,83*	-1,31*	-1,96	*
36	7	8	18	-0,03	-0,05	-0,07	-0,77	-1,2	-1,83	0,03	0,05	0,07	-,82*	-1,28*	-1,95	*
37	9	10	18	-0,04	-0,06	-0,09	-1,04	-1,64	-2,48	0,04	0,06	0,09	-1,10*	-1,74*	-2,63	*
38	11	12	18	-0,05	-0,07	-0,11	-1,54	-2,45	-3,64	0,05	0,08	0,11	-1,62*	-2,58*	-3,83	*
39	13	14	18	-0,05	-0,09	-0,13	-1,87	-2,96	-4,41	0,05	0,09	0,13	-1,96*	-3,11*	-4,64	*
40	15	16	18	-0,06	-0,09	-0,14	-2,06	-3,27	-4,89	0,06	0,09	0,14	-2,17*	-3,43*	-5,13	*
41	17	18	18	-0,06	-0,1	-0,15	-2,2	-3,49	-5,22	0,06	0,1	0,15	-2,31*	-3,67*	-5,47	*
42	19	20	18	-0,06	-0,1	-0,15	-2,28	-3,61	-5,39	0,06	0,1	0,15	-2,39*	-3,79*	-5,65	*
43	21	22	18	-0,06	-0,1	-0,15	-2,28	-3,61	-5,39	0,06	0,1	0,15	-2,39*	-3,79*	-5,65	*
44	23	24	18	-0,06	-0,1	-0,15	-2,19	-3,48	-5,19	0,06	0,1	0,15	-2,30*	-3,65*	-5,44	*
45	25	26	18	-0,06	-0,09	-0,13	-2,01	-3,2	-4,77	0,06	0,09	0,14	-2,11*	-3,35*	-5	*
46	27	28	18	-0,05	-0,07	-0,11	-1,73	-2,75	-4,09	0,05	0,08	0,11	-1,81*	-2,88*	-4,29	*
47	29	30	18	-0,03	-0,05	-0,08	-1,32	-2,1	-3,12	0,03	0,05	0,08	-1,38*	-2,19*	-3,26	*
48	31	32	18	-0,02	-0,03	-0,04	-0,76	-1,21	-1,79	0,02	0,03	0,04	-,79*	-1,26*	-1,86	*
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	D'b			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	3	4	-0,03	-0,05	-0,05	,53*	,86*	,72*	0,03	0,05	0,05	0,47	0,77	0,64	0,63
2	2	4	13	0,13	-0,16	0,54	-2,28*	2,49*	-9,34*	-0,13	0,16	-0,56	-2,05	2,22	-8,38	-0,63
3	3	5	4	-0,03	-0,04	-0,04	,45*	,66*	,68*	0,03	0,04	0,04	0,4	0,59	0,6	1,49
4	4	6	13	-0,22	-0,74	0,07	6,54*	12,51*	7,11	0,22	0,76	-0,1	6,15	11,2	7,26	* -1,49
5	5	7	4	-0,03	-0,04	-0,04	,45*	,67*	,69*	0,03	0,04	0,04	0,4	0,59	0,61	2,34
6	6	8	13	0,15	-0,28	0,73	-2,30*	-3,95	-2,95*	-0,15	0,3	-0,76	-2,03	-4,45*	-1,66	-2,34
7	7	9	4	-0,03	-0,05	-0,05	,41*	,63*	,61*	0,03	0,05	0,05	0,36	0,55	0,53	3,18
8	8	10	13	0,98	-0,94	3,89	-36,66*	6,09*	-116,07*	-0,99	0,97	-3,96	-34,94	4,43	-109,25	-3,18
9	9	11	4	-0,04	-0,06	-0,06	,76*	1,17*	1,12*	0,04	0,06	0,06	0,69	1,06	1,01	4,31
10	10	12	13	-0,36	-4,15	3,06	9,39*	120,28*	-92,12*	0,36	4,22	-3,13	8,76	113,02	-86,74	-4,31
11	11	13	4	-0,05	-0,08	-0,08	1,00*	1,50*	1,49*	0,05	0,08	0,08	0,91	1,37	1,35	5,96
12	12	14	13	-0,64	-3,39	1,46	17,82*	98,23*	-44,76*	0,65	3,46	-1,52	16,71	92,29	-42,17	-5,96
13	13	15	4	-0,05	-0,08	-0,08	1,11*	1,67*	1,67*	0,06	0,08	0,08	1,02	1,53	1,52	7,95
14	14	16	13	-0,34	-1,83	0,82	8,33*	52,14*	-27,15*	0,34	1,89	-0,87	7,74	48,91	-25,68	-7,95
15	15	17	4	-0,06	-0,09	-0,09	1,21*	1,81*	1,81*	0,06	0,09	0,09	1,11	1,66	1,66	10,14
16	16	18	13	-0,36	-1,22	0,14	8,51*	35,30*	-9,77*	0,36	1,27	-0,18	7,88	33,14	-9,49	-10,14
17	17	19	4	-0,06	-0,09	-0,09	1,27*	1,90*	1,91*	0,06	0,09	0,09	1,16	1,74	1,75	12,48
18	18	20	13	-0,41	-0,56	-0,66	9,29*	18,46*	9,42*	0,41	0,6	0,64	8,58	17,45	8,3	-12,48
19	19	21	4	-0,06	-0,09	-0,09	1,29*	1,92*	1,95*	0,06	0,09	0,09	1,18	1,76	1,78	14,90
20	20	22	13	-0,46	0,23	-1,6	10,02*	-,45*	30,51*	0,46	-0,2	1,59	9,22	-0,07	27,74	-14,90
21	21	23	4	-0,06	-0,09	-0,09	1,27*	1,88*	1,92*	0,06	0,09	0,09	1,16	1,73	1,76	17,31
22	22	24	13	-0,51	1,17	-2,71	10,74*	-21,54*	53,76*	0,52	-1,16	2,72	9,84	-19,52	49,05	-17,31
23	23	25	4	-0,06	-0,08	-0,09	1,20*	1,77*	1,82*	0,06	0,09	0,09	1,1	1,62	1,67	19,64
24	24	26	13	-0,58	2,3	-4,05	11,62*	-45,13*	79,99*	0,6	-2,3	4,11	10,59	-41,13	72,91	-19,64
25	25	27	4	-0,05	-0,07	-0,08	1,07*	1,57*	1,63*	0,05	0,08	0,08	0,98	1,44	1,5	21,77
26	26	28	13	-0,83	3,67	-6,17	12,55*	-72,06*	109,71*	0,85	-3,73	6,28	11,09	-65,63	98,89	-21,77
27	27	29	4	-0,04	-0,06	-0,06	,88*	1,28*	1,35*	0,04	0,06	0,06	0,81	1,18	1,24	23,60
28	28	30	13	-0,67	5,86	-7,88	13,56*	-102,91*	143,59*	0,68	-5,96	8	12,38	-92,64	129,8	-23,60
29	29	31	4	-0,02	-0,03	-0,04	,60*	,86*	,95*	0,02	0,03	0,04	0,56	0,81	0,88	24,99
30	30	32	13	0,07	7,66	-7,47	14,32	-138,43*	181,40*	-0,04	-7,78	7,65	14,42*	-125,02	168,27	-24,99
31	31	33	4	-0,01	-0,01	-0,02	,25*	,33*	,44*	0,01	0,01	0,02	0,24	0,3	0,41	25,79
32	32	34	13	-0,61	7,35	-9,18	16,03*	-178,45*	226,56*	0,56	-7,54	9,22	15,02	-165,52	210,58	-25,79
33	1	2	18	0,04	0,05	0,1	-,63*	-,86*	-1,64*	-0,04	-0,05	-0,1	-0,56	-0,77	-1,46	
34	3	4	18	0,05	0,09	0,13	-,86*	-1,38*	-2,01*	-0,05	-0,09	-0,13	-0,76	-1,23	-1,79	
35	5	6	18	0,05	0,09	0,13	-,85*	-1,35*	-2,02*	-0,05	-0,09	-0,13	-0,76	-1,2	-1,79	
36	7	8	18	0,06	0,09	0,14	-,84*	-1,32*	-2,01*	-0,06	-0,09	-0,14	-0,74	-1,16	-1,77	
37	9	10	18	0,07	0,11	0,16	-1,13*	-1,78*	-2,69*	-0,07	-0,11	-0,16	-1,01	-1,59	-2,4	
38	11	12	18	0,09	0,14	0,21	-1,65*	-2,62*	-3,89*	-0,09	-0,14	-0,21	-1,5	-2,38	-3,53	
39	13	14	18	0,1	0,16	0,23	-1,99*	-3,15*	-4,70*	-0,1	-0,16	-0,24	-1,81	-2,88	-4,29	
40	15	16	18	0,11	0,17	0,25	-2,19*	-3,48*	-5,19*	-0,11	-0,17	-0,26	-2,01	-3,18	-4,75	
41	17	18	18	0,11	0,18	0,27	-2,34*	-3,71*	-5,54*	-0,11	-0,18	-0,27	-2,14	-3,4	-5,07	
42	19	20	18	0,12	0,18	0,27	-2,42*	-3,83*	-5,72*	-0,12	-0,19	-0,28	-2,21	-3,51	-5,24	
43	21	22	18	0,12	0,18	0,27	-2,41*	-3,83*	-5,72*	-0,12	-0,19	-0,28	-2,21	-3,51	-5,24	
44	23	24	18	0,11	0,18	0,26	-2,33*	-3,69*	-5,50*	-0,11	-0,18	-0,27	-2,13	-3,38	-5,05	
45	25	26	18	0,1	0,16	0,24	-2,14*	-3,39*	-5,06*	-0,1	-0,16	-0,24	-1,96	-3,11	-4,64	
46	27	28	18	0,08	0,13	0,2	-1,83*	-2,91*	-4,33*	-0,09	-0,14	-0,2	-1,68	-2,67	-3,98	
47	29	30	18	0,06	0,09	0,14	-1,39*	-2,21*	-3,29*	-0,06	-0,1	-0,14	-1,29	-2,05	-3,04	
48	31	32	18	0,03	0,05	0,07	-,80*	-1,27*	-1,88*	-0,03	-0,05	-0,07	-0,74	-1,19	-1,75	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Ea			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N

Tablo 4.1 devamı

1	1	3	5	-0,01	-0,01	-0,02	-1,34	-0,51	-3,5	0,01	0,01	0,02	-1,35*	-,53*	-3,53	* -,11
2	2	4	4	0	0	0	-0,03	-0,05	-0,04	0	0	0	-,03*	-,05*	-0,05	* ,11
3	3	5	5	0	0,01	0	1,91	3,46	2,28	0	-0,01	0	1,92*	3,48*	2,28	* -,13
4	4	6	4	0	0	0	,02*	,03*	,03*	0	0	0	0,02	0,03	0,03	0,12
5	5	7	5	0	-0,01	0,01	0,63	-2,12	4,01	0	0,01	-0,01	,63*	-2,14*	4,03	* -,10
6	6	8	4	0	0	0	-0,02	-0,02	-0,04	0	0	0	-,02*	-,02*	-0,04	* ,10
7	7	9	5	-0,03	-0,02	-0,07	-11,28	-4,89	-28,94	0,03	0,02	0,07	-11,33*	-4,93*	-29,06	* -,29
8	8	10	4	0	0	0	-0,03	-0,06	-0,01	0	0	0	-,03*	-,06*	-0,02	* ,29
9	9	11	5	0,01	0,07	-0,04	6,06	32,39	-14,2	-0,01	-0,07	0,04	6,08*	32,51*	-14,27	* ,53
10	10	12	4	0	0	0	0,53	0,75	0,85	0	0	0	,53*	,75*	0,85	* -,53
11	11	13	5	0,02	0,05	-0,01	8,7	26,07	,04*	-0,02	-0,06	0,01	8,73*	26,17*	0,03	3,32
12	12	14	4	0	0	0	0,98	1,44	1,5	0	0	0	,98*	1,45*	1,51	* -3,31
13	13	15	5	0,01	0,03	0	6,8	16,87	3,54*	-0,01	-0,03	0	6,82*	16,93*	3,54	7,28
14	14	16	4	0	0	0	1,22	1,8	1,85	0	0	0	1,22*	1,81*	1,85	* -7,28
15	15	17	5	0,01	0,03	0,01	8,22	16,45	8,22	-0,01	-0,03	-0,01	8,25*	16,51*	8,24	* 11,99
16	16	18	4	0	0	0	1,4	2,08	2,13	0	0	0	1,41*	2,09*	2,14	* -11,99
17	17	19	5	0,02	0,03	0,02	9,07	14,3	12,9	-0,02	-0,03	-0,02	9,10*	14,36*	12,93	* 17,29
18	18	20	4	0	0	0	1,55	2,29	2,34	0	0	0	1,55*	2,30*	2,35	* -17,29
19	19	21	5	0,02	0,03	0,03	9,64	11,38	17,53	-0,02	-0,03	-0,03	9,67*	11,43*	17,58	* 23,00
20	20	22	4	0	0	0	1,63	2,43	2,48	0	0	0	1,64*	2,43*	2,48	* -23,00
21	21	23	5	0,02	0,02	0,04	9,91	7,63	22,09	-0,02	-0,02	-0,04	9,94*	7,67*	22,15	* 28,92
22	22	24	4	0	0	0	1,66	2,47	2,52	0	0	0	1,67*	2,47*	2,52	* -28,92
23	23	25	5	0,02	0,01	0,04	9,89	2,95	26,71	-0,02	-0,01	-0,05	9,92*	2,97*	26,79	* 34,82
24	24	26	4	0	0	0	1,62	2,4	2,45	0	0	0	1,62*	2,41*	2,46	* -34,82
25	25	27	5	0,02	0	0,06	9,41	-2,97*	31,19	-0,02	0	-0,07	9,45*	-2,96	31,31	* 40,41
26	26	28	4	0	0	0	1,49	2,21	2,25	0	0	0	1,49*	2,22*	2,26	* -40,41
27	27	29	5	0,02	-0,02	0,08	8,57	-10,15	35,85	-0,02	0,02	-0,08	8,60*	-10,19*	35,99	* 45,36
28	28	30	4	0	0	0	1,26	1,87	1,9	0	0	0	1,26*	1,88*	1,91	* -45,36
29	29	31	5	0	-0,05	0,06	7,06	-19,24	40,41	0	0,05	-0,06	7,06*	-19,33*	40,51	* 49,27
30	30	32	4	0	0	0	0,9	1,34	1,36	0	0	0	,90*	1,35*	1,36	* -49,27
31	31	33	5	0,01	-0,04	0,08	6,45	-30,38	49,72	-0,01	0,04	-0,08	6,47*	-30,45*	49,86	* 51,62
32	32	34	4	0	0	0	0,37	0,57	0,55	0	0	0	,37*	,57*	0,55	* -51,62
33	1	2	17	0	0,01	0	0,11	0,44	0,05	0	-0,01	0	,11*	,45*	0,05	*
34	3	4	17	0	0,01	0	0,01	0,03	0,01	0	-0,01	0	,01*	,04*	0,01	*
35	5	6	17	0	0,01	0	-,03*	-,13*	-,01*	0	-0,01	0	-0,03	-0,12	-0,01	
36	7	8	17	0	0,01	0	0,19	0,75	0,1	0	-0,01	0	,20*	,77*	0,1	*
37	9	10	17	0	0	0	-,82*	-2,90*	-,73*	0	0	0	-0,82	-2,9	-0,73	
38	11	12	17	0	-0,01	0	-2,78	-10,02	-2,29	0	0,01	0	-2,78*	-10,04*	-2,3	*
39	13	14	17	-0,01	-0,02	-0,01	-3,96	-14,27	-3,31	0,01	0,02	0,01	-3,98*	-14,31*	-3,32	*
40	15	16	17	-0,01	-0,03	-0,01	-4,69	-16,86	-3,93	0,01	0,03	0,01	-4,70*	-16,91*	-3,94	*
41	17	18	17	-0,01	-0,03	-0,01	-5,28	-19	-4,43	0,01	0,03	0,01	-5,30*	-19,06*	-4,44	*
42	19	20	17	-0,01	-0,04	-0,01	-5,7	-20,48	-4,77	0,01	0,04	0,01	-5,71*	-20,55*	-4,79	*
43	21	22	17	-0,01	-0,04	-0,01	-5,9	-21,23	-4,94	0,01	0,04	0,01	-5,92*	-21,30*	-4,96	*
44	23	24	17	-0,01	-0,04	-0,01	-5,87	-21,13	-4,92	0,01	0,04	0,01	-5,89*	-21,20*	-4,93	*
45	25	26	17	-0,01	-0,04	-0,01	-5,57	-20,03	-4,66	0,01	0,04	0,01	-5,59*	-20,10*	-4,67	*
46	27	28	17	-0,01	-0,03	-0,01	-4,93	-17,75	-4,12	0,01	0,03	0,01	-4,95*	-17,81*	-4,14	*
47	29	30	17	-0,01	-0,02	-0,01	-3,89	-14,02	-3,25	0,01	0,02	0,01	-3,91*	-14,06*	-3,26	*
48	31	32	17	0	-0,01	0	-2,35	-8,47	-1,93	0	0,01	0	-2,35*	-8,49*	-1,93	*
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Eb			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	3	19	-0,01	0	-0,02	1,99*	6,62*	-0,65	0,01	0	0,02	1,98	6,62	-0,68	* 1,76
2	2	4	5	-0,01	0	-0,01	2,47*	6,63*	,78*	0,01	0	0,01	2,46	6,63	0,76	-1,76
3	3	5	19	0,01	0,02	0,01	5,34	8,74	7,27	-0,01	-0,02	-0,01	5,35*	8,77*	7,28	* 3,91
4	4	6	5	0,01	0,01	0,01	4,61	7,37	6,47	-0,01	-0,01	-0,01	4,62*	7,39*	6,48	* -3,91
5	5	7	19	0,01	-0,01	0,02	3,85	1,22*	10,33	-0,01	0,01	-0,02	3,86*	1,21	10,37	* 6,16
6	6	8	5	0	-0,01	0,02	3,36	2,08*	8	0	0,01	-0,02	3,36*	2,07	8,03	* -6,16
7	7	9	19	-0,04	-0,03	-0,1	-13,18	-3,23	-36,32	0,04	0,03	0,1	-13,25*	-3,27*	-36,48	* 8,05
8	8	10	5	-0,03	-0,02	-0,07	-8,29	-0,82	-24,06	0,03	0,02	0,07	-8,34*	-,85*	-24,17	* -8,05
9	9	11	19	0,02	0,11	-0,05	11,61	49,75	-14,92	-0,02	-0,11	0,05	11,65*	49,94*	-15	* 11,63
10	10	12	5	0,02	0,08	-0,03	10,06	37,6	-7,41	-0,02	-0,08	0,03	10,09*	37,74*	-7,46	* -11,63
11	11	13	19	0,03	0,08	0	15,16	40,53	4,96*	-0,03	-0,08	0	15,21*	40,68*	4,95	18,46
12	12	14	5	0,02	0,07	0,01	13,74	33,2	8,01	-0,02	-0,07	-0,01	13,78*	33,31*	8,02	* -18,46
13	13	15	19	0,02	0,05	0,01	12,5	27,85	9,64	-0,02	-0,05	-0,01	12,53*	27,94*	9,65	* 27,20
14	14	16	5	0,02	0,05	0,01	12,41	25,03	12,19	-0,02	-0,05	-0,01	12,44*	25,11*	12,21	* -27,20
15	15	17	19	0,02	0,05	0,02	14,53	27,5	16,09	-0,02	-0,06	-0,02	14,57*	27,60*	16,13	* 37,10
16	16	18	5	0,02	0,05	0,02	14,19	25,22	17,36	-0,02	-0,05	-0,02	14,23*	25,30*	17,4	* -37,10
17	17	19	19	0,03	0,05	0,03	15,63	24,48	22,4	-0,03	-0,05	-0,03	15,68*	24,57*	22,45	* 47,92
18	18	20	5	0,03	0,05	0,03	15,26	23,51	22,26	-0,03	-0,05	-0,03	15,30*	23,59*	22,32	* -47,92
19	19	21	19	0,03	0,04	0,04	16,28	20,31	28,52	-0,03	-0,05	-0,04	16,33*	20,39*	28,59	* 59,31
20	20	22	5	0,03	0,04	0,04	15,86	20,75	26,83	-0,03	-0,04	-0,04	15,91*	20,83*	26,9	* -59,31
21	21	23	19	0,03	0,04	0,06	16,42	14,87	34,4	-0,03	-0,04	-0,06	16,47*	14,93*	34,49	* 70,88
22	22	24	5	0,03	0,04	0,05	15,95	16,87	30,99	-0,03	-0,04	-0,05	16,00*	16,93*	31,08	* -70,88
23	23	25	19	0,03	0,02	0,07	16,08	8,01	40,23	-0,03	-0,02	-0,07	16,13*	8,06*	40,35	* 82,19
24	24	26	5	0,03	0,03	0,06	15,52	11,72	34,86	-0,03	-0,03	-0,06	15,58*	11,77*	34,96	* -82,19
25	25	27	19	0,03	0,01	0,09	15,01	-,70*	45,72	-0,03	-0,01	-0,1	15,07*	-0,68	45,88	* 92,74
26	26	28	5	0,03	0,02	0,08	14,38	4,95	38,17	-0,03	-0,02	-0,08	14,43*	4,98*	38,31	* -92,74
27	27	29	19	0,03	-0,03	0,11	13,36	-11,27	51,34	-0,03	0,03	-0,11	13,41*	-11,32*	51,54	* 101,92
28	28	30	5	0,03	-0,01	0,09	12,57	-3,49	41,22	-0,03	0,01	-0,09	12,62*	-3,51*	41,37	* -101,92
29	29	31	19	0	-0,07	0,08	10,66	-24,61	56,59	0	0,07	-0,08	10,67*	-24,73*	56,73	* 109,05
30	30	32	5	0,01	-0,04	0,06	9,79	-14,3	43,67	-0,01	0,04	-0,06	9,80*	-14,37*	43,78	* -109,05
31	31	33	19	0,02	-0,06	0,11	9,43	-40,72	69,02	-0,02	0,06	-0,11	9,47*	-40,82*	69,21	* 113,28

3	3	4	15	0,11	-0,12	0,46	-5,56*	-7	-9,68*	-0,11	0,13	-0,47	-5,37	-7,22*	-8,88	0,00
4	4	5	15	0,42	-0,46	1,71	-52,68*	9,68*	-167,67*	-0,42	0,47	-1,74	-51,93	8,88	-164,67	0,00
5	5	6	15	-0,11	-1,71	1,39	9,96*	167,67*	-137,79*	0,11	1,74	-1,42	9,78	164,68	-135,34	0,00
6	6	7	15	-0,22	-1,39	0,73	21,95*	137,79*	-71,93*	0,22	1,42	-0,75	21,57	135,34	-70,64	0,00
7	7	8	15	-0,1	-0,73	0,43	8,68*	71,93*	-45,88*	0,1	0,75	-0,45	8,51	70,64	-45,11	0,00
8	8	9	15	-0,1	-0,43	0,12	8,38*	45,88*	-20,75*	0,11	0,45	-0,14	8,19	45,11	-20,52	0,00
9	9	10	15	-0,12	-0,12	-0,25	9,25*	20,75*	7,00*	0,12	0,14	0,24	9,03	20,52	6,57	0,00
10	10	11	15	-0,15	0,25	-0,69	10,21*	-7,00*	37,64*	0,15	-0,24	0,68	9,96	-6,57	36,45	0,00
11	11	12	15	-0,17	0,69	-1,2	11,33*	-37,64*	71,63*	0,18	-0,68	1,21	11,03	-36,45	69,53	0,00
12	12	13	15	-0,21	1,2	-1,83	12,82*	-71,63*	110,10*	0,22	-1,21	1,86	12,45	-69,53	106,89	0,00
13	13	14	15	-0,32	1,83	-2,8	14,46*	-110,10*	153,49*	0,33	-1,86	2,85	13,9	-106,89	148,58	0,00
14	14	15	15	-0,26	2,8	-3,59	16,74*	-153,49*	203,70*	0,26	-2,85	3,64	16,28	-148,58	197,42	0,00
15	15	16	15	0,04	3,59	-3,47	19,24	-203,70*	261,43*	-0,03	-3,64	3,56	19,30*	-197,42	255,33	0,00
16	16	17	15	-0,25	3,47	-4,22	21,45*	-261,43*	325,78*	0,23	-3,56	4,24	21,03	-255,33	318,43	0,00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	A-a			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	4	22	0,59	1,44	0,34	1,93	5,26	0,54	-0,59	-1,44	-0,33	2,96*	7,76*	1,13	* 1,49
2	2	5	21	0,2	0,31	0,31	0,8	1,21	1,21	-0,2	-0,31	-0,31	1,16*	1,74*	1,74	* -,11
3	3	6	21	0,2	0,31	0,3	0,82	1,25	1,22	-0,2	-0,31	-0,3	1,18*	1,79*	1,74	* -1,38
4	4	7	22	0,78	1,38	0,97	3,54	5,87	4,74	-0,78	-1,39	-0,95	4,89*	8,27*	6,4	* 3,50
5	5	8	21	0,22	0,32	0,32	0,86	1,28	1,29	-0,22	-0,32	-0,33	1,23*	1,85*	1,85	* ,18
6	6	9	21	0,21	0,31	0,31	0,85	1,27	1,28	-0,21	-0,31	-0,31	1,21*	1,81*	1,82	* -3,68
7	7	10	22	0,67	0,84	1,17	4,01	1,84	10,19	-0,67	-0,86	-1,16	5,18*	3,32*	12,21	* 5,58
8	8	11	21	0,22	0,33	0,33	0,81	1,23	1,22	-0,22	-0,33	-0,33	1,19*	1,79*	1,78	* ,44
9	9	12	21	0,21	0,31	0,32	0,84	1,25	1,27	-0,21	-0,31	-0,32	1,20*	1,79*	1,82	* -6,01
10	10	13	22	-0,53	0,58	-2,16	-9,59	-5,39*	-23,4	0,54	-0,59	2,2	-10,52*	-4,38	-27,18	* 7,11
11	11	14	21	0,23	0,34	0,35	0,78	1,15	1,19	-0,23	-0,34	-0,35	1,18*	1,75*	1,79	* 1,43
12	12	15	21	0,22	0,32	0,32	0,79	1,2	1,19	-0,22	-0,33	-0,32	1,17*	1,76*	1,75	* -8,54
13	13	16	22	1,41	4,47	-0,25	8,41	31,76	-6,53	-1,41	-4,52	0,28	10,86*	39,57*	-6,99	* 9,87
14	14	17	21	0,31	0,46	0,46	1,39	2,05	2,12	-0,31	-0,46	-0,47	1,93*	2,85*	2,93	* 1,39
15	15	18	21	0,27	0,41	0,41	1,27	1,91	1,88	-0,28	-0,42	-0,41	1,74*	2,63*	2,6	* -11,26
16	16	19	22	1,57	3,54	1,17	9	22,63	4,38	-1,59	-3,59	-1,17	11,74*	28,82*	6,41	* 15,21
17	17	20	21	0,37	0,55	0,55	1,85	2,76	2,8	-0,37	-0,55	-0,56	2,50*	3,72*	3,77	* -1,07
18	18	21	21	0,32	0,48	0,48	1,59	2,39	2,38	-0,32	-0,48	-0,48	2,14*	3,22*	3,21	* -14,14
19	19	22	22	1,35	2,64	1,41	7,13	15,47	5,92	-1,37	-2,69	-1,41	9,49*	20,09*	8,37	* 21,82
20	20	23	21	0,4	0,6	0,6	2,08	3,1	3,13	-0,4	-0,6	-0,61	2,78*	4,14*	4,18	* -4,55
21	21	24	21	0,34	0,51	0,51	1,75	2,62	2,63	-0,34	-0,51	-0,52	2,34*	3,51*	3,52	* -17,27
22	22	25	22	1,56	2,72	1,95	8,53	16,07	9,53	-1,58	-2,77	-1,95	11,25*	20,84*	12,91	* 29,16
23	23	26	21	0,42	0,63	0,64	2,25	3,36	3,39	-0,43	-0,64	-0,65	2,99*	4,47*	4,51	* -8,59
24	24	27	21	0,36	0,53	0,54	1,88	2,81	2,82	-0,36	-0,54	-0,54	2,50*	3,74*	3,75	* -20,57
25	25	28	22	1,64	2,46	2,46	8,98	14,21	12,72	-1,66	-2,51	-2,47	11,84*	18,53*	17	* 37,12
26	26	29	21	0,44	0,66	0,66	2,36	3,52	3,55	-0,45	-0,67	-0,67	3,13*	4,67*	4,71	* -13,18
27	27	30	21	0,37	0,55	0,55	1,95	2,92	2,93	-0,37	-0,56	-0,56	2,59*	3,88*	3,89	* -23,93
28	28	31	22	1,7	2,11	2,98	9,28	12,01	15,82	-1,72	-2,16	-3,01	12,25*	15,72*	21,02	* 45,43
29	29	32	21	0,44	0,66	0,67	2,39	3,58	3,6	-0,45	-0,67	-0,68	3,17*	4,74*	4,77	* -18,16
30	30	33	21	0,37	0,55	0,55	1,96	2,93	2,95	-0,37	-0,56	-0,56	2,60*	3,89*	3,91	* -27,27
31	31	34	22	1,72	1,62	3,54	9,27	9,1	18,71	-1,75	-1,67	-3,58	12,28*	11,95*	24,89	* 53,86
32	32	35	21	0,44	0,65	0,65	2,34	3,51	3,53	-0,44	-0,66	-0,67	3,11*	4,65*	4,67	* -23,38
33	33	36	21	0,36	0,53	0,53	1,91	2,85	2,87	-0,36	-0,54	-0,54	2,53*	3,78*	3,8	* -30,48
34	34	37	22	1,64	0,93	3,98	9,07	5,52	21,67	-1,68	-0,97	-4,06	11,94*	7,17*	28,66	* 62,10
35	35	38	21	0,41	0,61	0,61	2,21	3,31	3,32	-0,42	-0,62	-0,63	2,92*	4,38*	4,39	* -28,65
36	36	39	21	0,33	0,49	0,5	1,78	2,66	2,68	-0,34	-0,5	-0,51	2,36*	3,53*	3,55	* -33,45
37	37	40	22	1,75	0,18	5,06	8,22	0,83	23,83	-1,78	-0,19	-5,16	11,29*	1,15*	32,71	* 69,80
38	38	41	21	0,36	0,54	0,55	1,97	2,95	2,96	-0,37	-0,55	-0,55	2,61*	3,91*	3,91	* -33,75
39	39	42	21	0,29	0,43	0,44	1,57	2,34	2,37	-0,3	-0,44	-0,45	2,08*	3,10*	3,14	* -36,05
40	40	43	22	1,5	-1,52	6,03	7,42	-4,17	26,43	-1,51	1,56	-6,09	10,04*	-6,84*	36,96	* 76,53
41	41	44	21	0,28	0,42	0,42	1,62	2,44	2,43	-0,29	-0,43	-0,43	2,12*	3,18*	3,17	* -38,38
42	42	45	21	0,22	0,33	0,34	1,28	1,91	1,93	-0,23	-0,34	-0,35	1,67*	2,49*	2,53	* -38,15
43	43	46	22	0,12	-3,62	3,97	6,29	-10,88	29,76	-0,17	3,63	-4,15	6,54*	-17,18*	36,81	* 81,70
44	44	47	21	0,17	0,25	0,25	1,15	1,73	1,71	-0,17	-0,26	-0,26	1,44*	2,17*	2,15	* -42,06
45	45	48	21	0,13	0,2	0,2	0,89	1,32	1,35	-0,14	-0,2	-0,21	1,12*	1,66*	1,71	* -39,64
46	46	49	22	1,12	-2,66	6,03	6,11	-20,2	38,53	-1,05	2,82	-5,98	8,00*	-24,95*	48,96	* 84,83
47	47	50	21	0,07	0,1	0,1	0,46	0,72	0,67	-0,07	-0,1	-0,1	,58*	,90*	0,85	* -44,43
48	48	51	21	0,06	0,08	0,09	0,36	0,51	0,57	-0,06	-0,08	-0,09	,46*	,65*	0,73	* -40,40
49	1	2	20	-0,29	-1,34	0,05	-0,99	-4,93	0,52	0,29	1,34	-0,05	-1,49*	-7,26*	0,61	*
50	4	5	20	-0,38	-1,59	-0,1	-1,35	-5,96	-0,06	0,38	1,59	0,1	-2,01*	-8,72*	-0,24	*
51	7	8	20	-0,4	-1,67	-0,12	-1,38	-6,12	-0,05	0,4	1,67	0,12	-2,08*	-9,03*	-0,26	*
52	10	11	20	-0,38	-1,62	-0,09	-0,87	-4,51	,63*	0,38	1,62	0,09	-1,53*	-7,32*	0,48	
53	13	14	20	-0,54	-2,13	-0,26	-1,83	-7,75	-0,42	0,54	2,14	0,26	-2,76*	-11,46*	-0,87	*
54	16	17	20	-0,8	-3,02	-0,57	-3,94	-14,78	-2,83	0,81	3,05	0,57	-5,34*	-20,05*	-3,82	*
55	19	20	20	-0,95	-3,5	-0,73	-4,96	-18,19	-3,96	0,96	3,53	0,74	-6,61*	-24,30*	-5,23	*
56	22	23	20	-1,03	-3,79	-0,83	-5,53	-20,14	-4,58	1,05	3,84	0,84	-7,34*	-26,76*	-6,02	*
57	25	26	20	-1,11	-4,03	-0,92	-6,01	-21,73	-5,12	1,12	4,09	0,93	-7,95*	-28,79*	-6,72	*
58	28	29	20	-1,16	-4,18	-0,99	-6,29	-22,63	-5,48	1,17	4,24	1	-8,32*	-29,94*	-7,21	*
59	31	32	20	-1,17	-4,21	-1,03	-6,37	-22,79	-5,67	1,19	4,28	1,05	-8,43*	-30,16*	-7,48	*
60	34	35	20	-1,15	-4,09	-1,03	-6,23	-22,15	-5,67	1,17	4,16	1,05	-8,24*	-29,32*	-7,48	*
61	37	38	20	-1,08	-3,81	-1	-5,82	-20,56	-5,41	1,1	3,88	1,02	-7,70*	-27,24*	-7,16	*
62	40	41	20	-0,92	-3,24	-0,87	-5,12	-17,96	-4,89	0,94	3,29	0,89	-6,73*	-23,63*	-6,41	*
63	43	44	20	-0,63	-2,21	-0,59	-4,08	-14,19	-4,02	0,64	2,25	0,6	-5,17*	-18,06*	-5,05	*
64	46	47	20	-0,34	-1,2	-0,33	-2,53	-8,72	-2,58	0,34	1,21	0,33	-3,13*	-10,81*	-3,15	*
65	2	3	20	-0,22	-0,35	-0,31	-0,99	-1,73	-1,25	0,22	0,36	0,31	-1,38*	-2,35*	-1,79	*

32	32	34	5	0,01	-0,04	0,08	7,46	-27,69	50,06	-0,01	0,04	-0,08	7,48*	-27,76*	50,2	* -113,28
33	1	2	17	0	0	0	-1,76*	-5,51*	-5,46*	0	0	0	-1,75	-5,51	-5,46	
34	3	4	17	0	0	0	-2,15*	-6,73*	-6,71*	0	0	0	-2,15	-6,73	-6,71	
35	5	6	17	0	0	0	-2,26	-7,06	-7,04	0	0	0	-2,26*	-7,06*	-7,04	*
36	7	8	17	0	0	0	-1,89*	-5,91*	-5,92*	0	0	0	-1,89	-5,9	-5,91	
37	9	10	17	0	-0,01	-0,01	-3,57	-11,17	-11,17	0	0,01	0,01	-3,58*	-11,19*	-11,18	*
38	11	12	17	-0,01	-0,03	-0,03	-6,81	-21,3	-21,25	0,01	0,03	0,03	-6,82*	-21,36*	-21,3	*
39	13	14	17	-0,01	-0,04	-0,04	-8,72	-27,28	-27,22	0,01	0,04	0,04	-8,74*	-27,36*	-27,3	*
40	15	16	17	-0,02	-0,05	-0,05	-9,87	-30,89	-30,82	0,02	0,05	0,05	-9,90*	-30,98*	-30,91	*
41	17	18	17	-0,02	-0,06	-0,06	-10,79	-33,75	-33,68	0,02	0,06	0,06	-10,82*	-33,85*	-33,78	*
42	19	20	17	-0,02	-0,06	-0,06	-11,35	-35,52	-35,45	0,02	0,06	0,06	-11,39*	-35,63*	-35,56	*
43	21	22	17	-0,02	-0,07	-0,07	-11,53	-36,08	-36	0,02	0,07	0,07	-11,57*	-36,19*	-36,12	*
44	23	24	17	-0,02	-0,07	-0,07	-11,27	-35,27	-35,19	0,02	0,07	0,07	-11,31*	-35,38*	-35,31	*
45	25	26	17	-0,02	-0,06	-0,06	-10,51	-32,88	-32,8	0,02	0,06	0,06	-10,54*	-32,99*	-32,91	*
46	27	28	17	-0,02	-0,05	-0,05	-9,16	-28,64	-28,58	0,02	0,05	0,05	-9,19*	-28,74*	-28,67	*
47	29	30	17	-0,01	-0,04	-0,04	-7,11	-22,23	-22,18	0,01	0,04	0,04	-7,13*	-22,30*	-22,24	*
48	31	32	17	-0,01	-0,02	-0,02	-4,22	-13,2	-13,16	0,01	0,02	0,02	-4,23*	-13,24*	-13,2	*
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	P10			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	2	14	-0,05	0	-0,16	-1,85	,00*	-5,54	0,06	0	0,17	-1,94*	0	-5,83	* ,00
2	2	3	14	0,06	0,16	0,02	3	5,54	3,47	-0,06	-0,17	-0,02	3,11*	5,83*	3,5	* ,00
3	3	4	14	0	-0,02	0,02	1,54*	-3,47	8,08	0	0,02	-0,02	1,54	-3,51*	8,12	* ,00
4	4	5	14	-0,3	-0,02	-0,88	-18,88	-8,08	-48,54	0,31	0,02	0,9	-19,40*	-8,12*	-50,09	* ,00
5	5	6	14	0,1	0,88	-0,58	5,86	48,54	-30,96	-0,1	-0,9	0,59	6,04*	50,09*	-31,98	* ,00
6	6	7	14	0,11	0,58	-0,24	6,1	30,96	-12,65	-0,11	-0,59	0,25	6,30*	31,98*	-13,08	* ,00
7	7	8	14	0,02	0,24	-0,19	0,91	12,65	-9,92	-0,02	-0,25	0,2	,94*	13,08*	-10,26	* ,00
8	8	9	14	0,04	0,19	-0,08	1,77	9,92	-4,6	-0,04	-0,2	0,09	1,84*	10,26*	-4,75	* ,00
9	9	10	14	0,04	0,08	0,05	1,95	4,6	1,26	-0,04	-0,09	-0,04	2,03*	4,75*	1,34	* ,00
10	10	11	14	0,05	-0,05	0,2	2,15	-1,26	7,72	-0,05	0,04	-0,19	2,24*	-1,34*	8,06	* ,00
11	11	12	14	0,06	-0,2	0,37	2,37	-7,72	14,82	-0,06	0,19	-0,37	2,47*	-8,06*	15,47	* ,00
12	12	13	14	0,06	-0,37	0,57	2,7	-14,82	22,93	-0,07	0,37	-0,58	2,82*	-15,47*	23,92	* ,00
13	13	14	14	0,13	-0,57	0,96	2,94	-22,93	31,75	-0,14	0,58	-0,98	3,17*	-23,92*	33,44	* ,00
14	14	15	14	0,12	-0,96	1,33	3,5	-31,75	42,25	-0,12	0,98	-1,34	3,71*	-33,44*	44,57	* ,00
15	15	16	14	-0,09	-1,33	1,06	4,07*	-42,25	54,45	0,08	1,34	-1,1	3,92	-44,57*	56,33	* ,00
16	16	17	14	0,19	-1,06	1,63	7,66	-54,45	77,42	-0,17	1,1	-1,62	7,97*	-56,33*	80,24	* ,00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	P10			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	2	14	0,04	0	0,12	-1,91*	,00*	-5,73*	-0,04	0	-0,12	-1,84	0	-5,52	0,00
2	2	3	14	-0,04	-0,12	-0,01	3,06*	5,73*	3,44*	0,04	0,12	0	2,99	5,52	3,44	0,00
3	3	4	14	0,01	0,01	0,04	1,49	-3,44*	7,92	-0,01	0	-0,04	1,52*	-3,44	7,99	* ,00
4	4	5	14	0,21	-0,04	0,65	-19,13*	-7,92	-49,48*	-0,21	0,04	-0,66	-18,77	-7,99*	-48,34	0,00
5	5	6	14	-0,07	-0,65	0,44	5,95*	49,48*	-31,62*	0,07	0,66	-0,45	5,83	48,34	-30,86	0,00
6	6	7	14	-0,09	-0,44	0,18	6,22*	31,62*	-12,96*	0,09	0,45	-0,19	6,07	30,86	-12,64	0,00
7	7	8	14	-0,02	-0,18	0,13	,94*	12,96*	-10,14*	0,02	0,19	-0,14	0,91	12,64	-9,91	0,00
8	8	9	14	-0,03	-0,13	0,04	1,83*	10,14*	-4,67*	0,03	0,14	-0,05	1,77	9,91	-4,59	0,00
9	9	10	14	-0,04	-0,04	-0,06	2,01*	4,67*	1,37*	0,04	0,05	0,06	1,95	4,59	1,27	0,00
10	10	11	14	-0,04	0,06	-0,19	2,22*	-1,37*	8,04*	0,04	-0,06	0,19	2,15	-1,27	7,71	0,00
11	11	12	14	-0,05	0,19	-0,34	2,45*	-8,04*	15,39*	0,05	-0,19	0,34	2,36	-7,71	14,81	0,00
12	12	13	14	-0,05	0,34	-0,5	2,80*	-15,39*	23,78*	0,06	-0,34	0,51	2,7	-14,81	22,91	0,00
13	13	14	14	-0,11	0,5	-0,82	3,13*	-23,78*	33,16*	0,11	-0,51	0,84	2,94	-22,91	31,72	0,00
14	14	15	14	-0,1	0,82	-1,13	3,67*	-33,16*	44,16*	0,1	-0,84	1,14	3,49	-31,72	42,2	0,00
15	15	16	14	0,07	1,13	-0,91	3,95	-44,16*	56,00*	-0,06	-1,14	0,95	4,06*	-42,2	54,39	0,00
16	16	17	14	-0,15	0,91	-1,37	7,90*	-56,00*	79,69*	0,14	-0,95	1,36	7,64	-54,39	77,32	0,00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	P13			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	2	15	-0,13	0	-0,39	-4,73	,00*	-14,2	0,13	0	0,39	-4,96*	0	-14,88	* ,00
2	2	3	15	0,1	0,39	-0,08	7,17	14,2	7,30*	-0,1	-0,39	0,09	7,35*	14,88*	7,16	0,00
3	3	4	15	-0,12	0,08	-0,44	-5,35	-7,30*	-8,75	0,12	-0,09	0,45	-5,56*	-7,16	-9,52	* ,00
4	4	5	15	-0,68	0,44	-2,48	-52,09	8,75	-165,01	0,69	-0,45	2,51	-53,28*	9,52*	-169,34	* ,00
5	5	6	15	0,15	2,48	-2,03	9,82	165,01	-135,56	-0,15	-2,51	2,07	10,08*	169,34*	-139,11	* ,00
6	6	7	15	0,32	2,03	-1,06	21,63	135,56	-70,68	-0,32	-2,07	1,1	22,18*	139,11*	-72,56	* ,00
7	7	8	15	0,13	1,06	-0,68	8,52	70,68	-45,12	-0,13	-1,1	0,71	8,75*	72,56*	-46,32	* ,00
8	8	9	15	0,13	0,68	-0,28	8,2	45,12	-20,53	-0,13	-0,71	0,31	8,43*	46,32*	-21,04	* ,00
9	9	10	15	0,15	0,28	0,18	9,03	20,53	6,58	-0,16	-0,31	-0,16	9,31*	21,04*	6,87	* ,00
10	10	11	15	0,18	-0,18	0,73	9,96	-6,57	36,46	-0,19	0,16	-0,72	10,28*	-6,87*	37,71	* ,00
11	11	12	15	0,22	-0,73	1,38	11,03	-36,46	69,54	-0,22	0,72	-1,38	11,41*	-37,71*	71,94	* ,00
12	12	13	15	0,27	-1,38	2,18	12,45	-69,54	106,9	-0,28	1,38	-2,21	12,92*	-71,94*	110,72	* ,00
13	13	14	15	0,42	-2,18	3,43	13,89	-106,9	148,58	-0,43	2,21	-3,49	14,63*	-110,72*	154,59	* ,00
14	14	15	15	0,34	-3,43	4,44	16,29	-148,58	197,44	-0,34	3,49	-4,51	16,87*	-154,59*	205,21	* ,00
15	15	16	15	-0,06	-4,44	4,28	19,32*	-197,44	255,39	0,04	4,51	-4,38	19,23	-205,21*	262,91	* ,00
16	16	17	15	0,32	-4,28	5,25	21,05	-255,39	318,55	-0,3	4,38	-5,28	21,59*	-262,91*	327,69	* ,00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	P13			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	2	15	0,09	0	0,27	-4,89*	,00*	-14,67*	-0,09	0	-0,27	-4,73	0	-14,2	0,00
2	2	3	15	-0,05	-0,27	0,12	7,22*	14,67*	7	0,05	0,27	-0,13	7,14	14,2	7,22	* ,00

66	5	6	20	-0,38	-0,53	-0,61	-1,64	-2,43	-2,5	0,38	0,53	0,61	-2,30*	-3,35*	-3,56	*
67	8	9	20	-0,38	-0,53	-0,62	-1,67	-2,47	-2,53	0,39	0,53	0,63	-2,33*	-3,39*	-3,61	*
68	11	12	20	-0,4	-0,58	-0,64	-1,82	-3,01	-2,46	0,41	0,58	0,64	-2,53*	-4,01*	-3,58	*
69	14	15	20	-0,43	-0,54	-0,74	-1,97	-2,82	-3,1	0,43	0,55	0,74	-2,72*	-3,76*	-4,38	*
70	17	18	20	-0,44	-0,45	-0,89	-2,11	-2,05	-4,27	0,45	0,45	0,9	-2,88*	-2,83*	-5,82	*
71	20	21	20	-0,47	-0,42	-0,99	-2,31	-1,94	-5	0,47	0,43	1	-3,13*	-2,68*	-6,72	*
72	23	24	20	-0,48	-0,41	-1,05	-2,45	-1,92	-5,43	0,49	0,41	1,06	-3,30*	-2,63*	-7,26	*
73	26	27	20	-0,49	-0,38	-1,09	-2,51	-1,79	-5,73	0,49	0,38	1,1	-3,36*	-2,46*	-7,63	*
74	29	30	20	-0,48	-0,34	-1,1	-2,5	-1,64	-5,86	0,49	0,34	1,12	-3,34*	-2,23*	-7,79	*
75	32	33	20	-0,46	-0,29	-1,08	-2,41	-1,43	-5,8	0,46	0,29	1,1	-3,21*	-1,94*	-7,7	*
76	35	36	20	-0,42	-0,23	-1,03	-2,23	-1,17	-5,53	0,43	0,23	1,05	-2,97*	-1,57*	-7,33	*
77	38	39	20	-0,36	-0,16	-0,93	-1,96	-0,85	-5,02	0,37	0,16	0,95	-2,60*	-1,14*	-6,66	*
78	41	42	20	-0,29	-0,1	-0,77	-1,59	-0,51	-4,27	0,29	0,1	0,78	-2,10*	-,68*	-5,63	*
79	44	45	20	-0,21	-0,08	-0,54	-1,13	-0,15	-3,25	0,21	0,08	0,55	-1,49*	-,29*	-4,19	*
80	47	48	20	-0,1	-0,03	-0,28	-0,57	,15*	-1,87	0,11	0,03	0,29	-,75*	0,1	-2,36	*
42	A'-	a		X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	4	22	0,59	1,44	0,34	1,93	5,26	0,54	-0,59	-1,44	-0,33	2,96*	7,76*	1,13	* 1,49
2	2	5	21	0,2	0,31	0,31	0,8	1,21	1,21	-0,2	-0,31	-0,31	1,16*	1,74*	1,74	* -,11
3	3	6	21	0,2	0,31	0,3	0,82	1,25	1,22	-0,2	-0,31	-0,3	1,18*	1,79*	1,74	* -1,38
4	4	7	22	0,78	1,38	0,97	3,54	5,87	4,74	-0,78	-1,39	-0,95	4,89*	8,27*	6,4	* 3,50
5	5	8	21	0,22	0,32	0,32	0,86	1,28	1,29	-0,22	-0,32	-0,33	1,23*	1,85*	1,85	* ,18
6	6	9	21	0,21	0,31	0,31	0,85	1,27	1,28	-0,21	-0,31	-0,31	1,21*	1,81*	1,82	* -3,68
7	7	10	22	0,67	0,84	1,17	4,01	1,84	10,19	-0,67	-0,86	-1,16	5,18*	3,32*	12,21	* 5,58
8	8	11	21	0,22	0,33	0,33	0,81	1,23	1,22	-0,22	-0,33	-0,33	1,19*	1,79*	1,79	* ,44
9	9	12	21	0,21	0,31	0,32	0,84	1,25	1,27	-0,21	-0,31	-0,32	1,20*	1,79*	1,82	* -6,01
10	10	13	22	-0,53	0,58	-2,16	-9,59	-5,39*	-23,4	0,54	-0,59	2,2	-10,52*	-4,38	-27,18	* 7,11
11	11	14	21	0,23	0,34	0,35	0,78	1,15	1,19	-0,23	-0,34	-0,35	1,18*	1,75*	1,79	* 1,43
12	12	15	21	0,22	0,32	0,32	0,79	1,2	1,19	-0,22	-0,33	-0,32	1,17*	1,76*	1,75	* -8,54
13	13	16	22	1,41	4,47	-0,25	8,41	31,76	-6,53	-1,41	-4,52	0,28	10,86*	39,57*	-6,99	* 9,87
14	14	17	21	0,31	0,46	0,46	1,39	2,05	2,12	-0,31	-0,46	-0,47	1,93*	2,85*	2,93	* 1,39
15	15	18	21	0,27	0,41	0,41	1,27	1,91	1,88	-0,28	-0,42	-0,41	1,74*	2,63*	2,6	* -11,26
16	16	19	22	1,57	3,54	1,17	9	22,63	4,38	-1,59	-3,59	-1,17	11,74*	28,82*	6,41	* 15,21
17	17	20	21	0,37	0,55	0,55	1,85	2,76	2,8	-0,37	-0,55	-0,56	2,50*	3,72*	3,77	* -1,07
18	18	21	21	0,32	0,48	0,48	1,59	2,39	2,38	-0,32	-0,48	-0,48	2,14*	3,22*	3,21	* -14,14
19	19	22	22	1,35	2,64	1,41	7,13	15,47	5,92	-1,37	-2,69	-1,41	9,49*	20,09*	8,37	* 21,82
20	20	23	21	0,4	0,6	0,6	2,08	3,1	3,13	-0,4	-0,6	-0,61	2,78*	4,14*	4,18	* -4,55
21	21	24	21	0,34	0,51	0,51	1,75	2,62	2,63	-0,34	-0,51	-0,52	2,34*	3,51*	3,52	* -17,27
22	22	25	22	1,55	2,72	1,95	8,53	16,07	9,53	-1,58	-2,77	-1,95	11,25*	20,84*	12,91	* 29,16
23	23	26	21	0,42	0,63	0,64	2,25	3,36	3,39	-0,43	-0,64	-0,65	2,99*	4,47*	4,51	* -8,59
24	24	27	21	0,36	0,53	0,54	1,88	2,81	2,82	-0,36	-0,54	-0,54	2,50*	3,74*	3,75	* -20,57
25	25	28	22	1,64	2,46	2,46	8,98	14,21	12,72	-1,66	-2,51	-2,47	11,84*	18,53*	17	* 37,12
26	26	29	21	0,44	0,66	0,66	2,36	3,52	3,55	-0,45	-0,67	-0,67	3,13*	4,67*	4,71	* -13,18
27	27	30	21	0,37	0,55	0,55	1,95	2,92	2,93	-0,37	-0,56	-0,56	2,59*	3,88*	3,89	* -23,93
28	28	31	22	1,7	2,11	2,98	9,28	12,01	15,82	-1,72	-2,16	-3,01	12,25*	15,72*	21,02	* 45,43
29	29	32	21	0,44	0,66	0,67	2,39	3,58	3,6	-0,45	-0,67	-0,68	3,17*	4,74*	4,77	* -18,16
30	30	33	21	0,37	0,55	0,55	1,96	2,93	2,95	-0,37	-0,56	-0,56	2,60*	3,89*	3,91	* -27,27
31	31	34	22	1,72	1,62	3,54	9,27	9,1	18,71	-1,75	-1,67	-3,58	12,28*	11,95*	24,89	* 53,86
32	32	35	21	0,44	0,65	0,65	2,34	3,51	3,53	-0,44	-0,66	-0,67	3,11*	4,65*	4,67	* -23,38
33	33	36	21	0,36	0,53	0,53	1,91	2,85	2,87	-0,36	-0,54	-0,54	2,53*	3,78*	3,8	* -30,48
34	34	37	22	1,64	0,93	3,98	9,07	5,52	21,67	-1,68	-0,97	-4,06	11,94*	7,17*	28,66	* 62,10
35	35	38	21	0,41	0,61	0,61	2,21	3,31	3,32	-0,42	-0,62	-0,63	2,92*	4,38*	4,39	* -28,65
36	36	39	21	0,33	0,49	0,5	1,78	2,66	2,68	-0,34	-0,5	-0,51	2,36*	3,53*	3,55	* -33,45
37	37	40	22	1,75	0,18	5,06	8,22	0,83	23,83	-1,78	-0,19	-5,16	11,29*	1,15*	32,71	* 69,80
38	38	41	21	0,36	0,54	0,55	1,97	2,95	2,96	-0,37	-0,55	-0,55	2,61*	3,91*	3,91	* -33,75
39	39	42	21	0,29	0,43	0,44	1,57	2,34	2,37	-0,3	-0,44	-0,45	2,08*	3,10*	3,14	* -36,05
40	40	43	22	1,5	-1,52	6,03	7,42	-4,17	26,43	-1,51	1,56	-6,09	10,04*	-6,84*	36,96	* 76,53
41	41	44	21	0,28	0,42	0,42	1,62	2,44	2,43	-0,29	-0,43	-0,43	2,12*	3,18*	3,17	* -38,38
42	42	45	21	0,22	0,33	0,34	1,28	1,91	1,93	-0,23	-0,34	-0,35	1,67*	2,49*	2,53	* -38,15
43	43	46	22	0,12	-3,62	3,97	6,29	-10,88	29,76	-0,17	3,63	-4,15	6,54*	-17,18*	36,81	* 81,70
44	44	47	21	0,17	0,25	0,25	1,15	1,73	1,71	-0,17	-0,26	-0,26	1,44*	2,17*	2,15	* -42,06
45	45	48	21	0,13	0,2	0,2	0,89	1,32	1,35	-0,14	-0,2	-0,21	1,12*	1,66*	1,71	* -39,64
46	46	49	22	1,12	-2,66	6,03	6,11	-20,2	38,53	-1,05	2,82	-5,98	8,00*	-24,95*	48,96	* 84,83
47	47	50	21	0,07	0,1	0,1	0,46	0,72	0,67	-0,07	-0,1	-0,1	,58*	,90*	0,85	* -44,43
48	48	51	21	0,06	0,08	0,09	0,36	0,51	0,57	-0,06	-0,08	-0,09	,46*	,65*	0,73	* -40,40
49	1	2	20	-0,29	-1,34	0,05	-0,99	-4,93	0,52	0,29	1,34	-0,05	-1,49*	-7,26*	0,61	*
50	4	5	20	-0,38	-1,59	-0,1	-1,35	-5,96	-0,06	0,38	1,59	0,1	-2,01*	-8,72*	-0,24	*
51	7	8	20	-0,4	-1,67	-0,12	-1,38	-6,12	-0,05	0,4	1,67	0,12	-2,08*	-9,03*	-0,26	*
52	10	11	20	-0,38	-1,62	-0,09	-0,87	-4,51	,63*	0,38	1,62	0,09	-1,53*	-7,32*	0,48	
53	13	14	20	-0,54	-2,13	-0,26	-1,83	-7,75	-0,42	0,54	2,14	0,26	-2,76*	-11,46*	-0,87	*
54	16	17	20	-0,8	-3,02	-0,57	-3,94	-14,78	-2,83	0,81	3,05	0,57	-5,34*	-20,05*	-3,82	*
55	19	20	20	-0,95	-3,5	-0,73	-4,96	-18,19	-3,96	0,96	3,53	0,74	-6,61*	-24,30*	-5,23	*
56	22	23	20	-1,03	-3,79	-0,83	-5,53	-20,14	-4,58	1,05	3,84	0,84	-7,34*	-26,76*	-6,02	*
57	25	26	20	-1,11	-4,03	-0,92	-6,01	-21,73	-5,12	1,12	4,09	0,93	-7,95*	-28,79*	-6,72	*
58	28	29	20	-1,16	-4,18	-0,99	-6,29	-22,63	-5,48	1,17	4,24	1	-8,32*	-29,94*	-7,21	*
59	31	32	20	-1,17	-4,21	-1,03	-6,37	-22,79	-5,67	1,19	4,28	1,05	-8,43*	-30,16*	-7,48	*
60	34	35	20	-1,15	-4,09	-1,03	-6,23	-22,15	-5,67	1,17	4,16	1,05	-8,24*	-29,32*	-7,48	*
61	37	38	20	-1,08	-3,81	-1	-5,82	-20,56	-5,41	1,1	3,88	1,02	-7,70*	-27,24*	-7,16	*
62	40	41	20	-0,92	-3,24	-0,87	-5,12	-17,96	-4,89	0,94	3,29	0,89	-6,73*	-23,63*	-6,41	*
63	43	44	20	-0,63	-2,21	-0,59	-4,08	-14,19	-4,02	0,64	2,25	0,6	-5,17*	-18,06*	-5,05	*
64	46	47	20	-0,34	-1,2	-0,33	-2,53	-8,72	-2,58	0,34	1,21	0,33	-3,13*	-10,81*	-3,15	*

65	2	3	20	-0,22	-0,35	-0,31	-0,99	-1,73	-1,25	0,22	0,36	0,31	-1,38*	-2,35*	-1,79	*
66	5	6	20	-0,38	-0,53	-0,61	-1,64	-2,43	-2,5	0,38	0,53	0,61	-2,30*	-3,35*	-3,56	*
67	8	9	20	-0,38	-0,53	-0,62	-1,67	-2,47	-2,53	0,39	0,53	0,63	-2,33*	-3,39*	-3,61	*
68	11	12	20	-0,4	-0,58	-0,64	-1,82	-3,01	-2,46	0,41	0,58	0,64	-2,53*	-4,01*	-3,58	*
69	14	15	20	-0,43	-0,54	-0,74	-1,97	-2,82	-3,1	0,43	0,55	0,74	-2,72*	-3,76*	-4,38	*
70	17	18	20	-0,44	-0,45	-0,89	-2,11	-2,05	-4,27	0,45	0,45	0,9	-2,88*	-2,83*	-5,82	*
71	20	21	20	-0,47	-0,42	-0,99	-2,31	-1,94	-5	0,47	0,43	1	-3,13*	-2,68*	-6,72	*
72	23	24	20	-0,48	-0,41	-1,05	-2,45	-1,92	-5,43	0,49	0,41	1,06	-3,30*	-2,63*	-7,26	*
73	26	27	20	-0,49	-0,38	-1,09	-2,51	-1,79	-5,73	0,49	0,38	1,1	-3,36*	-2,46*	-7,63	*
74	29	30	20	-0,48	-0,34	-1,1	-2,5	-1,64	-5,86	0,49	0,34	1,12	-3,34*	-2,23*	-7,79	*
75	32	33	20	-0,46	-0,29	-1,08	-2,41	-1,43	-5,8	0,46	0,29	1,1	-3,21*	-1,94*	-7,7	*
76	35	36	20	-0,42	-0,23	-1,03	-2,23	-1,17	-5,53	0,43	0,23	1,05	-2,97*	-1,57*	-7,33	*
77	38	39	20	-0,36	-0,16	-0,93	-1,96	-0,85	-5,02	0,37	0,16	0,95	-2,60*	-1,14*	-6,66	*
78	41	42	20	-0,29	-0,1	-0,77	-1,59	-0,51	-4,27	0,29	0,1	0,78	-2,10*	-,68*	-5,63	*
79	44	45	20	-0,21	-0,08	-0,54	-1,13	-0,15	-3,25	0,21	0,08	0,55	-1,49*	-,29*	-4,19	*
80	47	48	20	-0,1	-0,03	-0,28	-0,57	,15*	-1,87	0,11	0,03	0,29	-,75*	0,1	-2,36	*
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	A-b			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	4	21	-0,2	-0,3	-0,3	1,17*	1,77*	1,73*	0,2	0,31	0,3	0,82	1,24	1,21	1,35
2	2	5	21	-0,2	-0,3	-0,3	1,15*	1,73*	1,73*	0,2	0,31	0,3	0,8	1,2	1,2	0,15
3	3	6	22	-0,6	-1,44	-0,37	3,07*	7,79*	1,41*	0,6	1,43	0,35	2,03	5,3	0,79	-1,51
4	4	7	21	-0,2	-0,31	-0,31	1,20*	1,79*	1,80*	0,21	0,31	0,31	0,84	1,26	1,27	3,62
5	5	8	21	-0,21	-0,32	-0,32	1,22*	1,83*	1,84*	0,21	0,32	0,32	0,85	1,27	1,28	-0,10
6	6	9	22	-0,77	-1,35	-0,95	4,74*	7,97*	6,25*	0,76	1,35	0,94	3,41	5,62	4,61	-3,52
7	7	10	21	-0,21	-0,31	-0,31	1,19*	1,78*	1,80*	0,21	0,31	0,31	0,83	1,24	1,26	5,93
8	8	11	21	-0,22	-0,32	-0,32	1,19*	1,78*	1,78*	0,22	0,32	0,33	0,81	1,22	1,21	-0,33
9	9	12	22	-0,65	-0,84	-1,12	4,96*	3,44*	11,43*	0,66	0,86	1,11	3,82	1,96	9,49	-5,60
10	10	13	21	-0,21	-0,32	-0,32	1,17*	1,75*	1,75*	0,22	0,32	0,32	0,79	1,2	1,19	8,41
11	11	14	21	-0,23	-0,34	-0,34	1,18*	1,75*	1,80*	0,23	0,34	0,35	0,79	1,16	1,2	-1,23
12	12	15	22	0,47	-0,62	2,03	-9,57*	-3,44	-25,27*	-0,48	0,64	-2,07	-8,75	-4,53*	-21,72	-7,19
13	13	16	21	-0,27	-0,41	-0,4	1,71*	2,58*	2,55*	0,27	0,41	0,41	1,24	1,87	1,84	11,08
14	14	17	21	-0,3	-0,45	-0,46	1,89*	2,79*	2,87*	0,3	0,45	0,46	1,36	2,01	2,07	-1,12
15	15	18	22	-1,37	-4,32	0,21	10,42*	37,63*	-6,38*	1,38	4,37	-0,23	8,03	30,08	-6,01	-9,95
16	16	19	21	-0,31	-0,47	-0,47	2,09*	3,14*	3,13*	0,32	0,47	0,47	1,55	2,32	2,32	13,90
17	17	20	21	-0,36	-0,54	-0,55	2,43*	3,63*	3,67*	0,36	0,54	0,55	1,8	2,68	2,72	1,27
18	18	21	22	-1,54	-3,44	-1,17	11,32*	27,69*	6,28*	1,55	3,49	1,16	8,64	21,67	4,26	-15,17
19	19	22	21	-0,33	-0,5	-0,5	2,28*	3,42*	3,43*	0,34	0,51	0,51	1,7	2,55	2,55	16,96
20	20	23	21	-0,39	-0,59	-0,59	2,70*	4,04*	4,07*	0,4	0,59	0,6	2,02	3,01	3,04	4,64
21	21	24	22	-1,33	-2,57	-1,4	9,25*	19,51*	8,25*	1,34	2,62	1,4	6,94	15	5,82	-21,60
22	22	25	21	-0,35	-0,52	-0,53	2,43*	3,64*	3,65*	0,35	0,53	0,53	1,82	2,73	2,73	20,18
23	23	26	21	-0,42	-0,62	-0,63	2,91*	4,35*	4,38*	0,42	0,63	0,63	2,18	3,26	3,29	8,56
24	24	27	22	-1,52	-2,65	-1,92	10,94*	20,16*	12,65*	1,54	2,7	1,93	8,27	15,51	9,31	-28,73
25	25	28	21	-0,36	-0,54	-0,54	2,52*	3,77*	3,78*	0,36	0,55	0,55	1,89	2,83	2,84	23,45
26	26	29	21	-0,43	-0,64	-0,65	3,04*	4,54*	4,58*	0,44	0,65	0,66	2,29	3,42	3,44	13,01
27	27	30	22	-1,6	-2,39	-2,42	11,50*	17,90*	16,60*	1,63	2,45	2,43	8,7	13,7	12,39	-36,46
28	28	31	21	-0,36	-0,54	-0,54	2,53*	3,78*	3,80*	0,36	0,55	0,55	1,9	2,84	2,86	26,70
29	29	32	21	-0,44	-0,65	-0,65	3,08*	4,60*	4,63*	0,44	0,66	0,66	2,32	3,46	3,49	17,83
30	30	33	22	-1,66	-2,05	-2,93	11,89*	15,17*	20,50*	1,69	2,1	2,95	8,98	11,56	15,39	-44,53
31	31	34	21	-0,35	-0,52	-0,52	2,46*	3,67*	3,69*	0,35	0,53	0,53	1,85	2,76	2,78	29,83
32	32	35	21	-0,43	-0,64	-0,64	3,01*	4,51*	4,53*	0,43	0,65	0,65	2,27	3,4	3,41	22,88
33	33	36	22	-1,68	-1,57	-3,47	11,91*	11,50*	24,23*	1,71	1,62	3,51	8,96	8,73	18,16	-52,71
34	34	37	21	-0,32	-0,48	-0,49	2,29*	3,42*	3,45*	0,33	0,49	0,5	1,72	2,57	2,59	32,71
35	35	38	21	-0,4	-0,6	-0,6	2,84*	4,25*	4,26*	0,41	0,61	0,61	2,14	3,2	3,21	27,98
36	36	39	22	-1,6	-0,89	-3,9	11,58*	6,86*	27,88*	1,64	0,94	3,97	8,77	5,27	21,04	-60,69
37	37	40	21	-0,28	-0,42	-0,43	2,02*	3,01*	3,04*	0,29	0,43	0,44	1,52	2,27	2,29	35,23
38	38	41	21	-0,35	-0,53	-0,53	2,53*	3,79*	3,79*	0,36	0,54	0,54	1,9	2,85	2,86	32,92
39	39	42	22	-1,7	-0,17	-4,95	10,89*	1,00*	31,67*	1,74	0,17	5,05	7,9	0,71	22,99	-68,15
40	40	43	21	-0,22	-0,32	-0,33	1,62*	2,41*	2,46*	0,22	0,33	0,34	1,24	1,85	1,87	37,28
41	41	44	21	-0,27	-0,41	-0,41	2,05*	3,08*	3,08*	0,28	0,42	0,42	1,57	2,36	2,36	37,39
42	42	45	22	-1,47	1,49	-5,89	9,69*	-6,60*	35,67*	1,47	-1,53	5,95	7,13	-3,98	25,38	-74,67
43	43	46	21	-0,13	-0,19	-0,2	1,09*	1,61*	1,66*	0,13	0,19	0,2	0,87	1,28	1,32	38,73
44	44	47	21	-0,16	-0,25	-0,25	1,40*	2,11*	2,09*	0,17	0,25	0,25	1,11	1,68	1,66	40,97
45	45	48	22	-0,12	3,53	-3,89	6,50*	-16,45*	35,95*	0,17	-3,54	4,06	6,25	-10,31	29,05	-79,69
46	46	49	21	-0,05	-0,08	-0,09	,45*	,63*	,71*	0,05	0,08	0,09	0,35	0,5	0,56	39,46
47	47	50	21	-0,07	-0,1	-0,1	,57*	,87*	,82*	0,07	0,1	0,1	0,45	0,7	0,65	43,28
48	48	51	22	-1,09	2,61	-5,89	7,69*	-24,42*	47,50*	1,02	-2,76	5,83	5,86	-19,76	37,32	-82,74
49	1	2	20	0,22	0,3	0,35	-1,35*	-1,77*	-2,29*	-0,22	-0,31	-0,35	-0,97	-1,24	-1,68	
50	4	5	20	0,37	0,6	0,52	-2,27*	-3,53*	-3,28*	-0,38	-0,61	-0,52	-1,62	-2,47	-2,38	
51	7	8	20	0,38	0,62	0,52	-2,30*	-3,58*	-3,33*	-0,38	-0,62	-0,52	-1,64	-2,5	-2,42	
52	10	11	20	0,4	0,63	0,56	-2,49*	-3,55*	-3,90*	-0,4	-0,64	-0,57	-1,79	-2,45	-2,92	
53	13	14	20	0,42	0,73	0,53	-2,66*	-4,33*	-3,66*	-0,42	-0,73	-0,54	-1,93	-3,06	-2,74	
54	16	17	20	0,44	0,87	0,44	-2,82*	-5,69*	-2,78*	-0,44	-0,88	-0,44	-2,06	-4,16	-2,02	
55	19	20	20	0,46	0,97	0,42	-3,06*	-6,55*	-2,63*	-0,47	-0,98	-0,42	-2,26	-4,86	-1,9	
56	22	23	20	0,48	1,03	0,4	-3,22*	-7,07*	-2,58*	-0,48	-1,04	-0,41	-2,38	-5,28	-1,87	
57	25	26	20	0,48	1,06	0,37	-3,28*	-7,42*	-2,40*	-0,48	-1,08	-0,38	-2,44	-5,56	-1,75	
58	28	29	20	0,47	1,08	0,33	-3,25*	-7,57*	-2,19*	-0,48	-1,09	-0,34	-2,43	-5,68	-1,6	
59	31	32	20	0,45	1,06	0,29	-3,12*	-7,47*	-1,90*	-0,45	-1,08	-0,29	-2,34	-5,62	-1,4	
60	34	35	20	0,41	1,01	0,23	-2,88*	-7,11*	-1,54*	-0,42	-1,02	-0,23	-2,16	-5,35	-1,14	
61	37	38	20	0,36	0,91	0,16	-2,52*	-6,46*	-1,12*	-0,36	-0,93	-0,16	-1,9	-4,86	-0,84	
62	40	41	20	0,28	0,75	0,1	-2,04*	-5,46*	-,67*	-0,29	-0,77	-0,1	-1,55	-4,14	-0,5	
63	43	44	20	0,2	0,52	0,08	-1,45*	-4,07*	-,28*	-0,2	-0,53	-0,08	-1,1	-3,15	-0,14	

64	46	47	20	0,1	0,28	0,03	-,73*	-2,30*	0,1	-0,1	-0,28	-0,03	-0,55	-1,82	0,15	*
65	2	3	20	0,29	-0,04	1,34	-1,51*	,55*	-7,29*	-0,29	0,05	-1,34	-1	0,48	-4,96	
66	5	6	20	0,38	0,11	1,59	-2,01*	-,28*	-8,71*	-0,38	-0,1	-1,58	-1,35	-0,1	-5,96	
67	8	9	20	0,4	0,13	1,66	-2,08*	-,30*	-8,99*	-0,4	-0,12	-1,66	-1,38	-0,08	-6,11	
68	11	12	20	0,38	0,1	1,62	-1,59*	0,37	-7,46*	-0,38	-0,1	-1,62	-0,92	,54*	-4,65	
69	14	15	20	0,53	0,26	2,11	-2,77*	-,93*	-11,44*	-0,54	-0,26	-2,13	-1,84	-0,47	-7,75	
70	17	18	20	0,79	0,56	2,97	-5,21*	-3,72*	-19,57*	-0,8	-0,56	-3	-3,83	-2,74	-14,38	
71	20	21	20	0,93	0,71	3,43	-6,43*	-5,08*	-23,64*	-0,94	-0,72	-3,47	-4,81	-3,83	-17,65	
72	23	24	20	1,01	0,81	3,71	-7,14*	-5,84*	-26,03*	-1,03	-0,82	-3,76	-5,37	-4,43	-19,54	
73	26	27	20	1,09	0,9	3,95	-7,72*	-6,52*	-27,98*	-1,1	-0,91	-4	-5,83	-4,95	-21,07	
74	29	30	20	1,13	0,97	4,09	-8,08*	-6,99*	-29,08*	-1,15	-0,98	-4,15	-6,09	-5,3	-21,92	
75	32	33	20	1,15	1,01	4,11	-8,17*	-7,25*	-29,27*	-1,17	-1,02	-4,18	-6,17	-5,48	-22,06	
76	35	36	20	1,12	1,01	4	-7,99*	-7,24*	-28,43*	-1,14	-1,03	-4,07	-6,02	-5,47	-21,43	
77	38	39	20	1,05	0,97	3,72	-7,46*	-6,93*	-26,39*	-1,07	-0,99	-3,79	-5,62	-5,22	-19,87	
78	41	42	20	0,9	0,85	3,16	-6,52*	-6,21*	-22,90*	-0,91	-0,86	-3,21	-4,94	-4,72	-17,36	
79	44	45	20	0,61	0,58	2,15	-5,03*	-4,91*	-17,54*	-0,62	-0,59	-2,2	-3,95	-3,9	-13,76	
80	47	48	20	0,33	0,32	1,17	-3,04*	-3,07*	-10,52*	-0,34	-0,32	-1,18	-2,46	-2,51	-8,47	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	A'b			X	YUKL +EX,	+EY	Y	YUKL +EX,	+EY	X	YUKL -EX,	-EY	Y	YUKL -EX,	-EY	
SIRA	I	J	TIP	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	Q	MU	MA	N
1	1	4	21	-0,2	-0,3	-0,3	1,17*	1,77*	1,73*	0,2	0,31	0,3	0,82	1,24	1,21	1,35
2	2	5	21	-0,2	-0,3	-0,3	1,15*	1,73*	1,73*	0,2	0,31	0,3	0,8	1,2	1,2	0,15
3	3	6	22	-0,6	-1,44	-0,37	3,07*	7,79*	1,41*	0,6	1,43	0,35	2,03	5,3	0,79	-1,51
4	4	7	21	-0,2	-0,31	-0,31	1,20*	1,79*	1,80*	0,21	0,31	0,31	0,84	1,26	1,27	3,62
5	5	8	21	-0,21	-0,32	-0,32	1,22*	1,83*	1,84*	0,21	0,32	0,32	0,85	1,27	1,28	-0,10
6	6	9	22	-0,77	-1,35	-0,95	4,74*	7,97*	6,25*	0,76	1,35	0,94	3,41	5,62	4,61	-3,52
7	7	10	21	-0,21	-0,31	-0,31	1,19*	1,78*	1,80*	0,21	0,31	0,31	0,83	1,24	1,26	5,93
8	8	11	21	-0,22	-0,32	-0,32	1,19*	1,78*	1,78*	0,22	0,32	0,33	0,81	1,22	1,21	-0,33
9	9	12	22	-0,65	-0,84	-1,12	4,96*	3,44*	11,43*	0,66	0,86	1,11	3,82	1,96	9,49	-5,60
10	10	13	21	-0,21	-0,32	-0,32	1,17*	1,75*	1,75*	0,22	0,32	0,32	0,79	1,2	1,19	8,41
11	11	14	21	-0,23	-0,34	-0,34	1,18*	1,75*	1,80*	0,23	0,34	0,35	0,79	1,16	1,2	-1,23
12	12	15	22	0,47	-0,62	2,03	-9,57*	-3,44	-25,27*	-0,48	0,64	-2,07	-8,75	-4,53*	-21,72	-7,19
13	13	16	21	-0,27	-0,41	-0,4	1,71*	2,58*	2,55*	0,27	0,41	0,41	1,24	1,87	1,84	11,08
14	14	17	21	-0,3	-0,45	-0,46	1,89*	2,79*	2,87*	0,3	0,45	0,46	1,36	2,01	2,07	-1,12
15	15	18	22	-1,37	-4,32	0,21	10,42*	37,63*	-6,38*	1,38	4,37	-0,23	8,03	30,08	-6,01	-9,95
16	16	19	21	-0,31	-0,47	-0,47	2,09*	3,14*	3,13*	0,32	0,47	0,47	1,55	2,32	2,32	13,90
17	17	20	21	-0,36	-0,54	-0,55	2,43*	3,63*	3,67*	0,36	0,54	0,55	1,8	2,68	2,72	1,27
18	18	21	22	-1,54	-3,44	-1,17	11,32*	27,69*	6,28*	1,55	3,49	1,16	8,64	21,67	4,26	-15,17
19	19	22	21	-0,33	-0,5	-0,5	2,28*	3,42*	3,43*	0,34	0,51	0,51	1,7	2,55	2,55	16,96
20	20	23	21	-0,39	-0,59	-0,59	2,70*	4,04*	4,07*	0,4	0,59	0,6	2,02	3,01	3,04	4,64
21	21	24	22	-1,33	-2,57	-1,4	9,25*	19,51*	8,25*	1,34	2,62	1,4	6,94	15	5,82	-21,60
22	22	25	21	-0,35	-0,52	-0,53	2,43*	3,64*	3,65*	0,35	0,53	0,53	1,82	2,73	2,73	20,18
23	23	26	21	-0,42	-0,62	-0,63	2,91*	4,35*	4,38*	0,42	0,63	0,63	2,18	3,26	3,29	8,56
24	24	27	22	-1,52	-2,65	-1,92	10,94*	20,16*	12,65*	1,54	2,7	1,93	8,27	15,51	9,31	-28,73
25	25	28	21	-0,36	-0,54	-0,54	2,52*	3,77*	3,78*	0,36	0,55	0,55	1,89	2,83	2,84	23,45
26	26	29	21	-0,43	-0,64	-0,65	3,04*	4,54*	4,58*	0,44	0,65	0,66	2,29	3,42	3,44	13,01
27	27	30	22	-1,6	-2,39	-2,42	11,50*	17,90*	16,60*	1,63	2,45	2,43	8,7	13,7	12,39	-36,46
28	28	31	21	-0,36	-0,54	-0,54	2,53*	3,78*	3,80*	0,36	0,55	0,55	1,9	2,84	2,86	26,70
29	29	32	21	-0,44	-0,65	-0,65	3,08*	4,60*	4,63*	0,44	0,66	0,66	2,32	3,46	3,49	17,83
30	30	33	22	-1,66	-2,05	-2,93	11,89*	15,17*	20,50*	1,69	2,1	2,95	8,98	11,56	15,39	-44,53
31	31	34	21	-0,35	-0,52	-0,52	2,46*	3,67*	3,69*	0,35	0,53	0,53	1,85	2,76	2,78	29,83
32	32	35	21	-0,43	-0,64	-0,64	3,01*	4,51*	4,53*	0,43	0,65	0,65	2,27	3,4	3,41	22,88
33	33	36	22	-1,68	-1,57	-3,47	11,91*	11,50*	24,23*	1,71	1,62	3,51	8,96	8,73	18,16	-52,71
34	34	37	21	-0,32	-0,48	-0,49	2,29*	3,42*	3,45*	0,33	0,49	0,5	1,72	2,57	2,59	32,71
35	35	38	21	-0,4	-0,6	-0,6	2,84*	4,25*	4,26*	0,41	0,61	0,61	2,14	3,2	3,21	27,98
36	36	39	22	-1,6	-0,89	-3,9	11,58*	6,86*	27,88*	1,64	0,94	3,97	8,77	5,27	21,04	-60,69
37	37	40	21	-0,28	-0,42	-0,43	2,02*	3,01*	3,04*	0,29	0,43	0,44	1,52	2,27	2,29	35,23
38	38	41	21	-0,35	-0,53	-0,53	2,53*	3,79*	3,79*	0,36	0,54	0,54	1,9	2,85	2,86	32,92
39	39	42	22	-1,7	-0,17	-4,95	10,89*	1,00*	31,67*	1,74	0,17	5,05	7,9	0,71	22,99	-68,15
40	40	43	21	-0,22	-0,32	-0,33	1,62*	2,41*	2,46*	0,22	0,33	0,34	1,24	1,85	1,87	37,28
41	41	44	21	-0,27	-0,41	-0,41	2,05*	3,08*	3,08*	0,28	0,42	0,42	1,57	2,36	2,36	37,39
42	42	45	22	-1,47	1,49	-5,89	9,69*	-6,60*	35,67*	1,47	-1,53	5,95	7,13	-3,98	25,38	-74,67
43	43	46	21	-0,13	-0,19	-0,2	1,09*	1,61*	1,66*	0,13	0,19	0,2	0,87	1,28	1,32	38,73
44	44	47	21	-0,16	-0,25	-0,25	1,40*	2,11*	2,09*	0,17	0,25	0,25	1,11	1,68	1,66	40,97
45	45	48	22	-0,12	3,53	-3,89	6,50*	-16,45*	35,95*	0,17	-3,54	4,06	6,25	-10,31	29,05	-79,69
46	46	49	21	-0,05	-0,08	-0,09	,45*	,63*	,71*	0,05	0,08	0,09	0,35	0,5	0,56	39,46
47	47	50	21	-0,07	-0,1	-0,1	,57*	,87*	,82*	0,07	0,1	0,1	0,45	0,7	0,65	43,28
48	48	51	22	-1,09	2,61	-5,89	7,69*	-24,42*	47,50*	1,02	-2,76	5,83	5,86	-19,76	37,32	-82,74
49	1	2	20	0,22	0,3	0,35	-1,35*	-1,77*	-2,29*	-0,22	-0,31	-0,35	-0,97	-1,24	-1,68	
50	4	5	20	0,37	0,6	0,52	-2,27*	-3,53*	-3,28*	-0,38	-0,61	-0,52	-1,62	-2,47	-2,38	
51	7	8	20	0,38	0,62	0,52	-2,30*	-3,58*	-3,33*	-0,38	-0,62	-0,52	-1,64	-2,5	-2,42	
52	10	11	20	0,4	0,63	0,56	-2,49*	-3,55*	-3,90*	-0,4	-0,64	-0,57	-1,79	-2,45	-2,92	
53	13	14	20	0,42	0,73	0,53	-2,66*	-4,33*	-3,66*	-0,42	-0,73	-0,54	-1,93	-3,06	-2,74	
54	16	17	20	0,44	0,87	0,44	-2,82*	-5,69*	-2,78*	-0,44	-0,88	-0,44	-2,06	-4,16	-2,02	
55	19	20	20	0,46	0,97	0,42	-3,06*	-6,55*	-2,63*	-0,47	-0,98	-0,42	-2,26	-4,86	-1,9	
56	22	23	20	0,48	1,03	0,4	-3,22*	-7,07*	-2,58*	-0,48	-1,04	-0,41	-2,38	-5,28	-1,87	
57	25	26	20	0,48	1,06	0,37	-3,28*	-7,42*	-2,40*	-0,48	-1,08	-0,38	-2,44	-5,56	-1,75	
58	28	29	20	0,47	1,08	0,33	-3,25*	-7,57*	-2,19*	-0,48	-1,09	-0,34	-2,43	-5,68	-1,6	
59	31	32	20	0,45	1,06	0,29	-3,12*	-7,47*	-1,90*	-0,45	-1,08	-0,29	-2,34	-5,62	-1,4	
60	34	35	20	0,41	1,01	0,23	-2,88*	-7,11*	-1,54*	-0,42	-1,02	-0,23	-2,16	-5,35	-1,14	
61	37	38	20	0,36	0,91	0,16	-2,52*	-6,46*	-1,12*	-0,36	-0,93	-0,16	-1,9	-4,86	-0,84	
62	40	41	20	0,28	0,75	0,1	-2,04*	-5,46*	-,67*	-0,29	-0,77	-0,1	-1,55	-4,14	-0,5	

63	43	44	20	0,2	0,52	0,08	-1,45*	-4,07*	-,28*	-0,2	-0,53	-0,08	-1,1	-3,15	-0,14	
64	46	47	20	0,1	0,28	0,03	-,73*	-2,30*	0,1	-0,1	-0,28	-0,03	-0,55	-1,82	0,15	*
65	2	3	20	0,29	-0,04	1,34	-1,51*	,55*	-7,29*	-0,29	0,05	-1,34	-1	0,48	-4,96	
66	5	6	20	0,38	0,11	1,59	-2,01*	-,28*	-8,71*	-0,38	-0,1	-1,58	-1,35	-0,1	-5,96	
67	8	9	20	0,4	0,13	1,66	-2,08*	-,30*	-8,99*	-0,4	-0,12	-1,66	-1,38	-0,08	-6,11	
68	11	12	20	0,38	0,1	1,62	-1,59*	0,37	-7,46*	-0,38	-0,1	-1,62	-0,92	,54*	-4,65	
69	14	15	20	0,53	0,26	2,11	-2,77*	-,93*	-11,44*	-0,54	-0,26	-2,13	-1,84	-0,47	-7,75	
70	17	18	20	0,79	0,56	2,97	-5,21*	-3,72*	-19,57*	-0,8	-0,56	-3	-3,83	-2,74	-14,38	
71	20	21	20	0,93	0,71	3,43	-6,43*	-5,08*	-23,64*	-0,94	-0,72	-3,47	-4,81	-3,83	-17,65	
72	23	24	20	1,01	0,81	3,71	-7,14*	-5,84*	-26,03*	-1,03	-0,82	-3,76	-5,37	-4,43	-19,54	
73	26	27	20	1,09	0,9	3,95	-7,72*	-6,52*	-27,98*	-1,1	-0,91	-4	-5,83	-4,95	-21,07	
74	29	30	20	1,13	0,97	4,09	-8,08*	-6,99*	-29,08*	-1,15	-0,98	-4,15	-6,09	-5,3	-21,92	
75	32	33	20	1,15	1,01	4,11	-8,17*	-7,25*	-29,27*	-1,17	-1,02	-4,18	-6,17	-5,48	-22,06	
76	35	36	20	1,12	1,01	4	-7,99*	-7,24*	-28,43*	-1,14	-1,03	-4,07	-6,02	-5,47	-21,43	
77	38	39	20	1,05	0,97	3,72	-7,46*	-6,93*	-26,39*	-1,07	-0,99	-3,79	-5,62	-5,22	-19,87	
78	41	42	20	0,9	0,85	3,16	-6,52*	-6,21*	-22,90*	-0,91	-0,86	-3,21	-4,94	-4,72	-17,36	
79	44	45	20	0,61	0,58	2,15	-5,03*	-4,91*	-17,54*	-0,62	-0,59	-2,2	-3,95	-3,9	-13,76	
80	47	48	20	0,33	0,32	1,17	-3,04*	-3,07*	-10,52*	-0,34	-0,32	-1,18	-2,46	-2,51	-8,47	

BÖLÜM 5

KİRİŞLERİN STATİK VE BETONARME SONUÇLARI

Daha önceki bölümlerden elde edilen sonuçlar elverişsiz yüklemeler gözönüne alınarak derlendiğinde kirişlerin betonarme geçmek imkanı doğmuştur. Kirişlere ait statik sonuçlar Kiriş statik hesap sonuçları adı altında tablolaştırılmış, yine aynı şekilde betonarme hesaplar da Kiriş betonarme hesap sonuçları şeklinde sunulmuştur.

Tablo 5.1 Kiriş Statik Hesap Sonuçları
Tablo 5.2 Kiriş Betonarme Hesap Sonuçları

Kiriş sonuçları doğrultusunda 1. Ve 2. Kat kirişlerinin açılım çizimleri Ek H, Ek I ve Ek J 'de verilmiştir.

Kiris		GGGGGG	QQQQQQ	Q Q Q	Q Q Q	QQ QQ	QQ QQ	Q QQ Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
K1001	SolM	-17.03	-3.53	-.66	-1.09	-1.33	-.96	-1.21	0.00	39.98	46.81	-8.67	-2.52
	SagM	-12.77	-2.95	-.87	-.63	-1.06	-1.11	-.82	0.00	48.19	57.24	-12.36	-4.20
	SolV	-8.51	-1.85						0.00	29.72			
	SagV	-8.51	-1.85						0.00	29.72			
K1002	SolM	6.02	.78	-.24	.11	-.08	-.21	.02	0.00	62.64	81.05	-4.25	12.14
	SagM	2.11	-.16	-.24	-.33	-.29	-.33	-.52	0.00	63.58	80.77	-5.54	9.80
	SolV	2.14	.16						0.00	42.57			
	SagV	2.14	.16						0.00	42.57			
K1003	SolM	-1.50	-.09	.03	.01	.03	.03	.02	0.00	68.18	87.43	-9.10	8.05
	SagM	1.68	.14	.01	-.17	0.00	-.14	-.17	0.00	68.18	87.43	-8.79	8.36
	SolV	.04	.01						0.00	43.71			
	SagV	.04	.01						0.00	43.71			
K1004	SolM	-2.15	.15	.39	.08	.39	.27	.29	0.00	63.58	80.78	-10.48	4.86
	SagM	-6.13	-.79	-.08	.19	-.06	.11	.18	0.00	62.64	81.07	-12.91	3.49
	SolV	-2.18	-.17						0.00	42.58			
	SagV	-2.18	-.17						0.00	42.58			
K1005	SolM	13.15	3.01	.39	.79	.82	.79	.76	0.00	48.18	57.23	3.96	12.11
	SagM	18.81	3.95	1.04	.91	1.35	1.23	1.33	0.00	39.97	46.79	2.34	8.47
	SolV	9.13	1.99						0.00	29.71			
	SagV	9.13	1.99						0.00	29.71			
K1006	SolM	5.92	1.10	.37	.24	.39	.44	.39	0.00	2.06	2.63	-2.10	-1.60
	SagM	5.13	.95	.24	.22	.26	.29	.37	0.00	.70	.87	-1.91	-1.76
	SolV	6.48	1.16						0.00	2.01			
	SagV	4.21	.81						0.00	2.01			
K1007	SolM	-5.17	-.96	-.27	-.20	-.30	-.29	-.34	0.00	.70	.87	1.76	1.91
	SagM	-5.93	-1.10	-.28	-.33	-.31	-.44	-.48	0.00	2.06	2.63	1.57	2.08
	SolV	-4.23	-.81						0.00	1.99			
	SagV	-6.51	-1.16						0.00	1.99			
K1008	SolM	6.09	.84	-.46	.45	.31	-.38	.05	0.00	60.50	73.07	-7.98	3.26
	SagM	14.65	2.23	.40	.17	.29	.55	.30	0.00	44.15	54.43	-4.93	4.26
	SolV	6.48	.96						0.00	39.83			
	SagV	6.48	.96						0.00	39.83			
K1009	SolM	-17.24	-2.90	-.77	-.79	-1.00	-1.12	-1.00	0.00	44.16	54.44	-4.66	4.53
	SagM	-8.01	-1.32	-.09	-.72	-.79	-.23	-.60	0.00	60.50	73.07	-3.76	7.48
	SolV	-7.89	-1.32						0.00	39.83			
	SagV	-7.89	-1.32						0.00	39.83			
K1010	SolM	8.79	1.81	1.57	.10	.16	1.62	1.56	0.00	10.74	11.20	.25	.67
	SagM	-3.56	-.88	-1.09	.07	.13	-1.04	-1.13	0.00	10.66	11.13	.25	.67
	SolV	5.31	1.06						0.00	4.21			
	SagV	-3.07	-.64						0.00	4.21			
K1011	SolM	10.81	2.48	.02	2.54	2.55	0.00	2.57	0.00	8.99	9.27	.03	.28
	SagM	-5.86	-1.34	0.00	-1.28	-1.27	-.01	-1.27	0.00	7.00	7.28	-.01	.25
	SolV	4.29	.85						0.00	3.34			
	SagV	-4.82	-.97						0.00	3.34			
K1012	SolM	5.81	1.33	1.28	0.00	.01	1.29	1.26	0.00	7.00	7.28	-.26	-.01
	SagM	-10.87	-2.49	-2.54	-.01	0.00	-2.52	-2.58	0.00	9.00	9.27	-.29	-.04
	SolV	4.80	.96						0.00	3.34			
	SagV	-4.30	-.85						0.00	3.34			
K1013	SolM	3.44	.85	-.11	1.05	1.00	-.18	1.06	0.00	10.66	11.13	-.72	-.30
	SagM	-8.91	-1.84	-.14	-1.61	-1.66	-.21	-1.63	0.00	10.73	11.20	-.73	-.30
	SolV	3.02	.63						0.00	4.21			
	SagV	-5.35	-1.07						0.00	4.21			
K1014	SolM	8.68	1.78	1.58	.07	.14	1.62	1.54	0.00	11.01	10.54	-.34	-.76
	SagM	-3.75	-.93	-1.07	.01	.10	-1.03	-1.18	0.00	10.94	10.47	-.34	-.76
	SolV	5.25	1.05						0.00	4.14			
	SagV	-3.12	-.66						0.00	4.14			
K1015	SolM	20.72	4.93	0.00	4.95	4.95	-.02	4.96	0.00	8.50	8.19	.15	-.12
	SagM	-10.98	-2.62	-.02	-2.58	-2.59	-.03	-2.58	0.00	6.95	6.58	.17	-.15
	SolV	4.91	.97						0.00	2.89			
	SagV	-5.48	-1.11						0.00	2.89			
K1016	SolM	6.97	1.60	1.58	.04	.08	1.59	1.56	0.00	6.95	6.58	.17	-.16
	SagM	-12.53	-2.86	-2.86	.02	.08	-2.85	-2.92	0.00	8.50	8.19	.14	-.14
	SolV	5.46	1.10						0.00	2.89			
	SagV	-4.93	-.98						0.00	2.89			
K1017	SolM	6.49	1.62	-.10	1.81	1.76	-.15	1.82	0.00	10.95	10.47	.82	.39
	SagM	-12.00	-2.62	-.14	-2.39	-2.45	-.19	-2.41	0.00	11.02	10.54	.82	.39
	SolV	4.50	1.00						0.00	4.14			
	SagV	-6.85	-1.45						0.00	4.14			
K1018	SolM	7.27	1.14	-.36	.46	.26	-.31	.24	0.00	74.12	61.19	6.98	-4.57
	SagM	14.42	2.19	.63	-.40	-.22	.71	-.05	0.00	55.40	44.63	3.36	-6.26
	SolV	6.77	1.04						0.00	40.46			
	SagV	6.77	1.04						0.00	40.46			
K1019	SolM	-16.41	-2.72	-.95	-.29	-.86	-1.04	-.58	0.00	55.40	44.63	6.68	-2.94
	SagM	-7.07	-1.10	.41	-.83	.16	-.17	-.84	0.00	74.12	61.20	5.09	-6.47
	SolV	-7.34	-1.19						0.00	40.47			
	SagV	-7.34	-1.19						0.00	40.47			
K1020	SolM	6.45	1.24	.69	.30	.36	.76	.86	0.00	3.03	2.42	3.74	3.20
	SagM	3.50	.55	.01	.29	.35	.09	.17	0.00	1.72	1.46	3.60	3.36
	SolV	6.88	1.26						0.00	3.67			
	SagV	3.17	.55						0.00	3.67			
K1021	SolM	-3.70	-.60	-.08	-.29	-.35	-.15	-.23	0.00	1.72	1.46	-3.35	-3.59
	SagM	-5.67	-1.04	-.51	-.30	-.36	-.59	-.67	0.00	3.03	2.42	-3.17	-3.72
	SolV	-2.89	-.48						0.00	3.65			
	SagV	-8.10	-1.57						0.00	3.65			
K1022	SolM	-20.46	-4.40	-.73	-1.80	-2.04	-1.06	-1.95	0.00	47.53	40.70	9.58	3.44
	SagM	-13.10	-3.04	-.99	-.78	-1.08	-1.35	-1.09	0.00	58.15	48.88	11.78	3.43
	SolV	-9.59	-2.12						0.00	30.18			
	SagV	-9.59	-2.12						0.00	30.18			
K1023	SolM	9.78	1.72	.52	.88	1.03	.77	1.00	0.00	82.95	64.41	7.18	-9.32
	SagM	7.42	1.17	.26	1.11	1.15	.42	1.18	0.00	83.00	65.58	8.36	-7.18
	SolV	4.52	.76						0.00	43.66			
	SagV	4.52	.76						0.00	43.66			
K1024	SolM	.38	.39	-.34	.47	.35	-.42	.32	0.00	87.30	68.20	7.95	-9.06
	SagM	1.81	.18	.31	-.40	-.35	.36	-.20	0.00	87.29	68.20	9.79	-7.21
	SolV	.55	.14						0.00	43.64			
	SagV	.55	.14						0.00	43.64			
K1025	SolM	-9.02	-1.58	-.51	-1.29	-1.46	-.73	-1.41	0.00	83.00	65.58	7.88	-7.67
	SagM	-11.48	-2.13	-1.06	-.90	-1.32	-1.38	-1.23	0.00	82.96	64.42	10.10	-6.42
	SolV	-5.39	-.98						0.00	43.66			
	SagV	-5.39	-.98						0.00	43.66			
K1026	SolM	14.01	3.23	.84	1.08	1.26	1.23	1.36	0.00	58.13	48.87	-3.18	-11.52
	SagM	19.39	4.12	.91	1.44	1.72	1.24	1.73	0.00	47.51	40.69	-3.25	-9.39
	SolV	9.54	2.10						0.00	30.18			
	SagV	9.54	2.10						0.00	30.18			
K1027	SolM	-15.87	-1.74	.11	.16	.12	-.01	.43	0.00	8.81	-4.21	-74.81	-86.49
	SagM	-8.97	-.41	-.10	1.11	1.10	.42	.51	0.00	11.50	-8.19	-100.22	-117.84
	SolV	-5.07	-.44						0.00	41.69			
	SagV	-5.07	-.44						0.00	41.69			
K1028	SolM	8.27	1.92	.08	-.06	.26	-.11	-.11	0.00	-.18	-7.09	-42.10	-48.29
	SagM	15.60	3.13	.37	.18	.26	.25	.58	0.00	6.20	-12.15	-93.04	-109.36
	SolV	7.95	1.68						0.00	52.53			
	SagV	7.95	1.68						0.00	52.53			
K1029	SolM	10.12	2.29	.50	.79	.93	.70	.95	0.00	9.63	-5.73	-66.57	-80.18
	SagM	-2.94	-.70	.27	.09	.31	.14	.27	0.00	11.42	-3.72	-65.54	-78.95
	SolV	2.76	.61						0.00	61.18			
	SagV	2.76	.61						0.00	61.18			
K1030	SolM	-18.37	-3.86	-.22	-.33	-.46	-.37	-.26	0.00	11.14	-7.01	-93.07	-109.23
	SagM	-13.40	-3.05	-.45	-.31	-.47	-.70	-.36	0.00	3.54	-2.90	-39.92	-45.70
	SolV	-10.59	-2.30						0.00	51.62			
	SagV	-10.59	-2.30						0.00	51.62			

Tablo 5.1 devamı

Kiris		GGGGGG	wwXXXU	Q_Q_Q_	_Q_Q_Q	QQ_QQ_	_QQ_QQ	Q_QQ_Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
K1031	SolM	9.81	.84	-.56	-.25	-.33	-.70	-.57	0.00	8.31	-9.00	-87.09	-102.56
	SagM	14.29	1.61	-.34	-.31	-.39	-.45	-.47	0.00	5.01	-6.75	-65.63	-76.16
	SolV	4.92	.50						0.00	36.47			
	SagV	4.92	.50						0.00	36.47			
K1032	SolM	1.13	.29	.16	.13	.16	.37	.05	0.00	.11	-.15	-1.20	-1.43
	SagM	-.83	-.22	-.14	-.09	-.09	-.02	-.34	0.00	-.19	-.46	-1.16	-1.39
	SolV	2.04	.36						0.00	1.08			
	SagV	-1.80	-.31						0.00	1.08			
K1033	SolM	1.65	.39	.38	.01	.01	.38	.38	0.00	0.00	0.00	-2.13	-2.13
	SagM	-12.49	-2.88	-2.88	0.00	.02	-2.88	-2.90	0.00	0.00	0.00	-5.74	-5.74
	SolV	3.78	.71						0.00	1.54			
	SagV	-7.43	-1.61						0.00	1.54			
K1034	SolM	22.75	5.22	5.24	.06	.06	5.24	5.29	0.00	0.00	0.00	-7.66	-7.66
	SagM	-14.42	-3.13	-3.11	.05	.06	-3.10	-3.06	0.00	0.00	0.00	-7.72	-7.73
	SolV	7.35	1.51						0.00	2.02			
	SagV	-5.02	-.94						0.00	2.02			
K1035	SolM	1.30	.33	.19	.14	.19	.39	.07	0.00	-.11	.15	-1.44	-1.21
	SagM	-.66	-.18	-.10	-.06	-.05	.04	-.30	0.00	.19	.46	-1.40	-1.17
	SolV	2.17	.39						0.00	1.09			
	SagV	-1.67	-.28						0.00	1.09			
K1036	SolM	-9.57	-.23	-.32	-.33	-.51	-.57	-.21	0.00	-8.76	4.18	-86.69	-75.08
	SagM	-5.37	.32	-.52	.35	.24	-.15	-.43	0.00	-11.48	8.18	-118.54	-100.96
	SolV	-3.05	.02						0.00	41.87			
	SagV	-3.05	.02						0.00	41.87			
K1037	SolM	-.98	-.41	-.66	-.73	-.77	-.98	-1.02	0.00	.49	7.01	-46.60	-40.74
	SagM	5.04	.49	.19	.02	-.04	.06	.39	0.00	-6.32	12.19	-111.10	-94.63
	SolV	1.35	.03						0.00	52.55			
	SagV	1.35	.03						0.00	52.55			
K1038	SolM	13.33	3.08	1.29	1.41	1.82	1.69	1.90	0.00	-10.19	6.11	-85.81	-71.37
	SagM	3.82	1.03	1.37	1.00	1.77	1.45	1.52	0.00	-12.15	3.91	-84.46	-70.24
	SolV	6.59	1.58						0.00	65.46			
	SagV	6.59	1.58						0.00	65.46			
K1039	SolM	-17.63	-3.67	-.05	.03	.12	-.18	.01	0.00	-11.25	7.07	-110.96	-94.65
	SagM	-14.80	-3.40	-.75	-.37	-.55	-1.07	-.61	0.00	-3.31	2.73	-43.93	-38.50
	SolV	-10.81	-2.36						0.00	51.61			
	SagV	-10.81	-2.36						0.00	51.61			
K1040	SolM	10.04	1.04	-.01	-.03	.04	-.12	-.01	0.00	-8.29	8.99	-103.18	-87.74
	SagM	14.12	1.62	-.04	-.12	-.10	-.11	-.11	0.00	-4.96	6.73	-76.36	-65.88
	SolV	4.93	.54						0.00	36.63			
	SagV	4.93	.54						0.00	36.63			
K2001	SolM	1.70	.42	.44	.05	.60	.32	.05	0.00	1.54	2.04	-1.58	-1.13
	SagM	-2.80	-.61	-.38	-.19	-.31	-.64	-.18	0.00	2.49	3.58	-1.95	-.97
	SolV	1.71	.25						0.00	1.61			
	SagV	-2.34	-.36						0.00	1.61			
K2002	SolM	3.13	.68	.10	.58	.05	.74	.57	0.00	4.27	6.74	-.12	2.07
	SagM	-4.28	-.97	-.02	-.88	-.07	-.81	-.92	0.00	4.25	6.56	-.13	1.92
	SolV	2.01	.28						0.00	3.50			
	SagV	-2.62	-.44						0.00	3.50			
K2003	SolM	4.42	1.56	-.21	1.71	1.62	-.26	1.63	0.00	12.60	17.96	-2.73	2.05
	SagM	-3.69	-1.34	-.27	-1.12	-1.30	-.29	-1.18	0.00	6.48	9.24	-1.23	1.22
	SolV	4.43	1.40						0.00	8.50			
	SagV	-4.76	-1.44						0.00	8.50			
K2004	SolM	6.79	1.32	.16	1.00	.99	.25	1.07	0.00	20.60	21.53	-.33	.50
	SagM	-1.08	-.24	.12	-.53	-.57	.22	-.46	0.00	20.44	21.36	-.33	.49
	SolV	3.85	.70						0.00	8.09			
	SagV	-1.70	-.29						0.00	8.09			
K2005	SolM	10.28	2.35	2.51	0.00	2.54	2.51	-.03	0.00	18.00	18.84	-.04	.71
	SagM	-6.27	-1.43	-1.30	-.02	-1.29	-1.31	-.03	0.00	13.90	14.73	-.11	.62
	SolV	4.10	.81						0.00	6.78			
	SagV	-5.01	-1.02						0.00	6.78			
K2006	SolM	1.88	-.02	.02	-.13	-.16	-.01	-.03	0.00	1.33	-1.87	-6.86	-9.70
	SagM	-1.16	-.08	-.05	-.10	-.16	-.09	-.07	0.00	.58	-1.22	-4.01	-5.62
	SolV	1.43	-.02						0.00	3.12			
	SagV	-1.36	-.02						0.00	3.12			
K2007	SolM	2.34	.45	.67	-.03	.67	.64	-.03	0.00	1.21	-.23	-4.27	-5.55
	SagM	-1.62	-.38	-.23	-.04	-.24	-.26	-.04	0.00	1.41	-.59	-5.04	-6.83
	SolV	1.93	.25						0.00	4.12			
	SagV	-1.45	-.20						0.00	4.12			
K2008	SolM	.96	.23	.05	.16	-.01	.15	.28	0.00	.31	-.14	-2.25	-2.64
	SagM	-.36	-.09	.01	-.08	-.21	-.02	.09	0.00	-.37	-.90	-2.40	-2.86
	SolV	1.58	.22						0.00	2.12			
	SagV	-1.12	-.11						0.00	2.12			
K2009	SolM	22.83	5.23	.12	5.25	5.32	.12	5.30	0.00	0.00	0.00	-15.63	-15.63
	SagM	-14.41	-3.14	.09	-3.09	-3.03	.10	-3.06	0.00	0.00	0.00	-15.68	-15.68
	SolV	7.37	1.51						0.00	4.12			
	SagV	-5.01	-.94						0.00	4.12			
K2010	SolM	5.08	1.03	.20	.48	.27	.52	.55	0.00	4.42	6.49	-1.87	-.03
	SagM	5.03	1.05	.27	.35	.36	.40	.47	0.00	1.46	2.03	-1.20	-.70
	SolV	5.49	1.04						0.00	4.26			
	SagV	4.61	1.04						0.00	4.26			
K2011	SolM	6.28	1.12	.08	.91	.87	.14	.96	0.00	17.52	16.76	.08	-.60
	SagM	-2.52	-.47	.02	-.62	-.72	.10	-.58	0.00	17.39	16.64	.08	-.60
	SolV	3.64	.62						0.00	6.59			
	SagV	-2.29	-.40						0.00	6.59			
K2012	SolM	20.28	4.81	4.89	-.05	4.88	4.89	-.09	0.00	17.15	16.25	.41	-.39
	SagM	-11.35	-2.71	-2.63	-.06	-2.65	-2.64	-.09	0.00	14.00	13.00	.46	-.44
	SolV	4.76	.93						0.00	5.82			
	SagV	-5.63	-1.15						0.00	5.82			
K2013	SolM	2.68	.67	.61	.12	.73	.63	.11	0.00	2.05	1.57	1.63	1.19
	SagM	-4.61	-1.06	-.96	-.07	-1.02	-.97	-.07	0.00	3.63	2.56	1.95	.99
	SolV	1.47	.19						0.00	1.62			
	SagV	-2.58	-.42						0.00	1.62			
K2014	SolM	3.63	.80	.57	.24	.84	.55	.24	0.00	6.87	4.42	.17	-2.01
	SagM	.27	.18	.77	-.54	.28	.73	-.55	0.00	6.60	4.33	-.07	-2.09
	SolV	3.30	.61						0.00	3.54			
	SagV	-1.25	-.09						0.00	3.54			
K2015	SolM	1.46	.33	.25	-.02	.27	-.05	.23	0.00	.26	-1.52	-4.45	-6.02
	SagM	-3.19	-.68	-.84	.01	-.63	-.19	-.82	0.00	-.17	-1.47	-4.00	-5.14
	SolV	1.11	.11						0.00	3.72			
	SagV	-2.27	-.34						0.00	3.72			
K2016	SolM	5.74	1.32	1.37	.03	.16	1.33	1.31	0.00	1.77	-.68	-5.46	-7.63
	SagM	-8.90	-1.83	-1.67	-.08	.06	-1.69	-1.87	0.00	2.81	-1.64	-9.56	-13.52
	SolV	3.38	.58						0.00	4.32			
	SagV	-4.34	-.75						0.00	4.32			
K2017	SolM	3.72	1.38	-.47	1.66	1.31	-.54	1.63	0.00	18.30	12.87	2.45	-2.38
	SagM	-5.12	-1.70	-.71	-1.14	-1.77	-.74	-1.18	0.00	9.42	6.61	1.03	-1.48
	SolV	2.76	.98						0.00	8.66			
	SagV	-5.22	-1.55						0.00	8.66			
K2018	SolM	8.19	1.82	1.19	.44	1.58	1.16	.53	0.00	7.02	4.90	3.56	1.67
	SagM	3.97	.78	.64	-.05	.48	.64	.06	0.00	3.64	2.81	3.42	2.68
	SolV	7.48	1.54						0.00	5.33			
	SagV	5.16	1.18						0.00	5.33			
K2019	SolM	1.67	.40	.01	.39	.39	.02	.40	0.00	0.00	0.00	-4.33	-4.33
	SagM	-12.52	-2.87	0.00	-2.86	-2.88	.02	-2.85	0.00	0.00	0.00	-11.86	-11.86
	SolV	3.77	.72						0.00	3.17			
	SagV	-7.43	-1.61						0.00	3.17			
K2020	SolM	2.89	.64	.25	.33	.58	0.00	.57	0.00	2.50	3.58	.93	1.90
	SagM	-1.41	-.32	.14	-.54	-.41	.07	-.46	0.00	1.54	2.04	1.12	1.57
	SolV	2.45	.40						0.00	1.61			
	SagV	-1.60	-.22						0.00	1.61			

Tablo 5.1 devamı

Kiriş		GGGGGG	QQQQQQ	Q_Q_Q	_Q_Q_Q	QQ_QQ	_QQ_QQ	Q_QQ_Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
K2021	SolM	4.25	.96	.84	.05	.83	.11	.84	0.00	4.26	6.57	-2.03	.02
	SagM	-3.17	-.69	-.62	-.07	-.73	.05	-.71	0.00	4.28	6.75	-2.18	.01
	SolV	2.60	.43						0.00	3.50			
	SagV	-2.03	-.29						0.00	3.50			
K2022	SolM	3.08	1.00	.01	.92	.90	.10	.84	0.00	6.48	9.24	-1.34	1.11
	SagM	-4.29	-1.38	-.03	-1.44	-1.48	.03	-1.50	0.00	12.60	17.96	-2.28	2.50
	SolV	4.69	1.43						0.00	8.50			
	SagV	-4.96	-1.67						0.00	8.50			
K2023	SolM	.78	.17	.45	-.21	.44	.36	-.33	0.00	20.43	21.36	-.57	.26
	SagM	-7.09	-1.39	-1.08	-.25	-1.11	-1.17	-.36	0.00	20.60	21.53	-.57	.26
	SolV	1.58	.26						0.00	8.09			
	SagV	-3.96	-.73						0.00	8.09			
K2024	SolM	1.76	-.10	-.06	-.05	-.08	-.08	-.06	0.00	-1.33	1.87	-9.84	-7.00
	SagM	-1.18	-.10	-.07	-.06	-.10	-.10	-.06	0.00	-.58	1.22	-5.69	-4.09
	SolV	1.40	-.04						0.00	3.17			
	SagV	-1.39	-.04						0.00	3.17			
K2025	SolM	2.46	.49	.71	-.02	.70	.67	0.00	0.00	-1.21	.23	-5.64	-4.36
	SagM	-1.60	-.37	-.22	-.02	-.21	-.24	-.02	0.00	-1.42	.59	-6.93	-5.15
	SolV	1.98	.26						0.00	4.19			
	SagV	-1.40	-.19						0.00	4.19			
K2026	SolM	-5.07	-1.06	-.35	-.28	-.43	-.35	-.48	0.00	1.46	2.03	.67	1.17
	SagM	-5.11	-1.04	-.50	-.19	-.54	-.27	-.57	0.00	4.42	6.49	-.06	1.77
	SolV	-4.65	-1.05						0.00	4.26			
	SagV	-5.53	-1.05						0.00	4.26			
K2027	SolM	2.93	.65	.29	.31	.29	.59	.33	0.00	3.64	2.56	-.95	-1.91
	SagM	-1.07	-.24	.35	-.64	.35	-.32	-.62	0.00	2.05	1.57	-1.18	-1.61
	SolV	2.56	.42						0.00	1.62			
	SagV	-1.49	-.19						0.00	1.62			
K2028	SolM	.51	.02	-.07	.01	-.04	-.09	.02	0.00	6.61	4.33	2.19	.17
	SagM	-2.99	-.64	-.58	-.11	-.57	-.69	-.12	0.00	6.87	4.42	2.12	-.06
	SolV	1.62	.19						0.00	3.55			
	SagV	-2.93	-.52						0.00	3.55			
K2029	SolM	.89	.18	.23	-.05	.26	-.11	.22	0.00	-.26	1.52	-6.12	-4.54
	SagM	-4.13	-.92	-.88	-.02	-.68	-.25	-.87	0.00	.17	1.47	-5.23	-4.07
	SolV	.81	.03						0.00	3.78			
	SagV	-4.13	-.81						0.00	3.78			
K2030	SolM	6.24	1.48	1.31	.09	.17	1.29	1.34	0.00	-1.77	.68	-7.74	-5.56
	SagM	-8.24	-1.60	-1.76	.06	.12	-1.77	-1.76	0.00	-2.81	1.64	-13.71	-9.75
	SolV	7.06	1.52						0.00	4.38			
	SagV	-4.74	-.83						0.00	4.38			
K2031	SolM	5.25	1.55	.34	1.19	.35	1.51	1.21	0.00	9.42	6.61	1.60	-.91
	SagM	-6.31	-1.89	.18	-2.09	.19	-1.89	-2.12	0.00	18.30	12.87	2.62	-2.21
	SolV	5.11	1.54						0.00	8.66			
	SagV	-3.61	-1.33						0.00	8.66			
K2032	SolM	-3.85	-.75	-.59	0.00	-.49	-.59	-.10	0.00	3.64	2.81	-2.64	-3.38
	SagM	-6.24	-1.33	-1.01	-.19	-1.16	-.96	-.28	0.00	7.02	4.90	-1.58	-3.47
	SolV	-4.12	-.92						0.00	5.33			
	SagV	-7.95	-1.66						0.00	5.33			
K2033	SolM	6.16	1.40	.02	1.30	1.29	.03	1.31	0.00	13.91	14.73	-.66	.08
	SagM	-10.40	-2.39	0.00	-2.51	-2.54	.03	-2.50	0.00	18.00	18.85	-.75	.01
	SolV	4.97	1.00						0.00	6.78			
	SagV	-4.13	-.81						0.00	6.78			
K2034	SolM	7.26	1.67	.07	1.63	1.62	.11	1.66	0.00	14.00	13.00	.48	-.41
	SagM	-12.26	-2.79	.03	-2.80	-2.87	.10	-2.76	0.00	17.15	16.25	.43	-.37
	SolV	5.56	1.13						0.00	5.82			
	SagV	-4.82	-.95						0.00	5.82			
K2035	SolM	5.10	1.12	1.29	-.08	1.30	1.25	-.15	0.00	17.40	16.64	.66	-.02
	SagM	-9.87	-2.02	-1.81	-.13	-1.83	-1.86	-.19	0.00	17.53	16.76	.66	-.02
	SolV	3.62	.73						0.00	6.59			
	SagV	-5.30	-1.04						0.00	6.59			
K2036	SolM	3.41	.85	.64	.18	.58	.20	.85	0.00	-.31	.14	-2.66	-2.27
	SagM	-2.23	-.56	-.48	-.03	-.70	.07	-.39	0.00	.37	.90	-2.88	-2.42
	SolV	1.80	.28						0.00	2.13			
	SagV	-.90	-.06						0.00	2.13			
K3001	SolM	2.09	.49	.08	.47	.08	.65	.36	0.00	2.25	2.91	-2.77	-2.17
	SagM	-2.49	-.57	-.18	-.35	-.16	-.28	-.61	0.00	3.22	4.59	-3.18	-1.96
	SolV	1.91	.28						0.00	2.14			
	SagV	-2.14	-.33						0.00	2.14			
K3002	SolM	2.87	.61	.54	.08	.53	.01	.71	0.00	5.55	9.03	.14	3.22
	SagM	-4.53	-1.04	-.92	-.05	-.96	-.12	-.86	0.00	5.51	8.74	-.02	2.84
	SolV	1.88	.25						0.00	4.67			
	SagV	-2.75	-.47						0.00	4.67			
K3003	SolM	3.67	1.30	1.55	-.30	1.48	1.42	-.41	0.00	13.73	19.97	-3.24	2.30
	SagM	-4.22	-1.53	-1.22	-.36	-1.30	-1.44	-.42	0.00	7.43	10.77	-1.49	1.48
	SolV	4.03	1.26						0.00	9.60			
	SagV	-5.17	-1.58						0.00	9.60			
K3004	SolM	7.16	1.42	1.04	.21	1.12	1.06	.31	0.00	26.33	27.42	-.80	.18
	SagM	-.70	-.13	-.48	.17	-.41	-.49	.28	0.00	26.12	27.21	-.80	.17
	SolV	3.99	.74						0.00	10.31			
	SagV	-1.56	-.25						0.00	10.31			
K3005	SolM	9.84	2.26	-.01	2.49	-.05	2.51	2.49	0.00	23.68	24.81	.04	1.04
	SagM	-6.60	-1.51	-.03	-1.31	-.05	-1.31	-1.32	0.00	18.31	19.41	-.08	.90
	SolV	3.94	.78						0.00	8.93			
	SagV	-5.17	-1.05						0.00	8.93			
K3006	SolM	1.72	-.13	-.21	-.03	-.11	-.27	-.11	0.00	1.40	-2.42	-7.65	-11.04
	SagM	-1.27	-.16	-.16	-.10	-.13	-.23	-.17	0.00	.55	-1.67	-4.59	-6.56
	SolV	1.38	-.06						0.00	3.59			
	SagV	-1.42	-.06						0.00	3.59			
K3007	SolM	2.09	.38	-.03	.68	-.03	.68	.65	0.00	1.95	-.04	-5.69	-7.45
	SagM	-1.90	-.47	-.06	-.23	-.07	-.26	-.26	0.00	2.09	-.60	-6.50	-8.89
	SolV	1.75	.19						0.00	5.44			
	SagV	-1.63	-.25						0.00	5.44			
K3008	SolM	.96	.24	.15	.05	.28	-.03	.15	0.00	.48	-.15	-3.20	-3.75
	SagM	-.12	-.05	-.06	.04	.14	-.19	.03	0.00	-.56	-1.29	-3.38	-4.03
	SolV	1.67	.24						0.00	2.99			
	SagV	-1.03	-.09						0.00	2.99			
K3009	SolM	22.74	5.19	5.27	.13	5.32	5.33	.14	0.00	0.00	0.00	-20.43	-20.43
	SagM	-14.48	-3.17	-3.07	.11	-3.04	-3.02	.12	0.00	0.00	0.00	-20.51	-20.51
	SolV	7.35	1.50						0.00	5.38			
	SagV	-5.03	-.95						0.00	5.38			
K3010	SolM	5.35	1.13	.51	.22	.58	.31	.56	0.00	5.80	8.68	-2.07	.48
	SagM	5.29	1.14	.38	.29	.49	.41	.44	0.00	1.95	2.79	-.97	-.24
	SolV	5.76	1.13						0.00	5.73			
	SagV	4.88	1.13						0.00	5.73			
K3011	SolM	6.37	1.16	.92	.09	.97	.89	.16	0.00	22.18	21.27	.36	-.45
	SagM	-2.44	-.43	-.61	.03	-.57	-.71	.12	0.00	22.02	21.11	.36	-.44
	SolV	3.67	.64						0.00	8.34			
	SagV	-2.26	-.38						0.00	8.34			
K3012	SolM	19.88	4.71	-.09	4.84	-.17	4.84	4.82	0.00	22.66	21.45	.52	-.56
	SagM	-11.67	-2.79	-.10	-2.67	-.16	-2.68	-2.69	0.00	18.52	17.16	.60	-.61
	SolV	4.63	.90						0.00	7.70			
	SagV	-5.77	-1.18						0.00	7.70			
K3013	SolM	3.13	.75	.17	.63	.16	.78	.66	0.00	2.92	2.28	2.82	2.25
	SagM	-4.31	-1.03	-.05	-.95	-.05	-1.00	-.94	0.00	4.65	3.30	3.17	1.97
	SolV	1.69	.22						0.00	2.16			
	SagV	-2.36	-.39						0.00	2.16			
K3014	SolM	3.41	.75	.21	.57	.21	.82	.54	0.00	9.24	5.79	-.01	-3.06
	SagM	.09	.12	-.58	.77	-.59	.26	.72	0.00	8.85	5.66	-.16	-2.99
	SolV	3.20	.58						0.00	4.76			
	SagV	-1.36	-.12						0.00	4.76			

Tablo 5.1 devamı

Kiris		GGGGGG	QQQQQQ	Q_Q_Q_	_Q_Q_Q	QQ_QQ_	_QQ_QQ	Q_QQ_Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
K3015	SolM	1.51	.36	-.01	.22	.23	.25	-.06	0.00	.04	-2.35	-5.78	-7.90
	SagM	-3.22	-.67	.01	-.88	-.86	-.66	-.22	0.00	-.62	-2.44	-5.43	-7.04
	SolV	1.12	.12						0.00	4.98			
	SagV	-2.26	-.33						0.00	4.98			
K3016	SolM	5.95	1.45	.08	1.47	1.41	.25	1.43	0.00	2.43	-.57	-6.18	-8.84
	SagM	-8.67	-1.68	-.05	-1.53	-1.74	.13	-1.56	0.00	3.64	-1.66	-10.56	-15.27
	SolV	3.47	.63						0.00	4.92			
	SagV	-4.25	-.69						0.00	4.92			
K3017	SolM	3.14	1.16	1.53	-.60	1.43	1.13	-.69	0.00	20.43	14.07	2.83	-2.82
	SagM	-5.45	-1.84	-1.21	-.82	-1.32	-1.88	-.87	0.00	11.03	7.58	1.18	-1.88
	SolV	2.47	.87						0.00	9.83			
	SagV	-5.51	-1.67						0.00	9.83			
K3018	SolM	7.73	1.73	.35	1.16	.39	1.49	1.15	0.00	9.37	6.42	4.33	1.72
	SagM	3.52	.70	-.11	.61	-.06	.41	.64	0.00	4.91	3.71	3.95	2.89
	SolV	7.02	1.45						0.00	7.14			
	SagV	4.70	1.09						0.00	7.14			
K3019	SolM	1.70	.42	.40	.02	.41	.40	.03	0.00	0.00	0.00	-5.58	-5.58
	SagM	-12.41	-2.82	-2.82	.02	-2.83	-2.84	.06	0.00	0.00	0.00	-15.22	-15.22
	SolV	3.80	.73						0.00	4.08			
	SagV	-7.40	-1.60						0.00	4.08			
K3020	SolM	2.56	.59	.29	.24	.54	.55	-.03	0.00	3.23	4.59	1.91	3.13
	SagM	-1.80	-.39	-.57	.12	-.49	-.44	.04	0.00	2.25	2.91	2.16	2.75
	SolV	2.24	.36						0.00	2.14			
	SagV	-1.81	-.25						0.00	2.14			
K3021	SolM	4.53	1.04	.08	.88	.89	.87	.16	0.00	5.51	8.75	-3.00	-.13
	SagM	-2.88	-.62	-.05	-.58	-.67	-.69	.10	0.00	5.56	9.04	-3.38	-.30
	SolV	2.75	.47						0.00	4.68			
	SagV	-1.88	-.25						0.00	4.68			
K3022	SolM	3.49	1.16	.96	.05	.90	.95	.15	0.00	7.43	10.77	-1.63	1.34
	SagM	-3.68	-1.15	-1.38	.01	-1.42	-1.41	.08	0.00	13.74	19.97	-2.58	2.96
	SolV	5.01	1.55						0.00	9.60			
	SagV	-4.64	-1.56						0.00	9.60			
K3023	SolM	.28	.03	-.29	.37	-.43	.34	.24	0.00	26.12	27.21	-.25	.72
	SagM	-7.58	-1.53	-.32	-1.16	-.46	-1.22	-1.28	0.00	26.33	27.43	-.26	.72
	SolV	1.40	.21						0.00	10.31			
	SagV	-4.15	-.78						0.00	10.31			
K3024	SolM	1.62	-.19	-.08	-.10	-.10	-.12	-.13	0.00	-1.40	2.42	-11.21	-7.82
	SagM	-1.29	-.18	-.08	-.11	-.09	-.13	-.15	0.00	-.55	1.67	-6.66	-4.69
	SolV	1.35	-.07						0.00	3.65			
	SagV	-1.44	-.07						0.00	3.65			
K3025	SolM	2.22	.41	-.01	.72	.01	.71	.69	0.00	-1.95	.04	-7.56	-5.80
	SagM	-1.88	-.46	-.04	-.21	-.04	-.24	-.23	0.00	-2.10	.60	-9.02	-6.63
	SolV	1.80	.21						0.00	5.52			
	SagV	-1.57	-.24						0.00	5.52			
K3026	SolM	-5.33	-1.15	-.31	-.37	-.50	-.47	-.39	0.00	1.95	2.79	.20	.94
	SagM	-5.38	-1.13	-.22	-.53	-.59	-.60	-.31	0.00	5.80	8.68	-.61	1.94
	SolV	-4.91	-1.14						0.00	5.73			
	SagV	-5.79	-1.14						0.00	5.73			
K3027	SolM	2.67	.62	.29	.29	.30	.28	.59	0.00	4.66	3.31	-1.92	-3.12
	SagM	-1.45	-.30	-.68	.33	-.66	.31	-.34	0.00	2.92	2.28	-2.24	-2.81
	SolV	2.37	.40						0.00	2.16			
	SagV	-1.68	-.21						0.00	2.16			
K3028	SolM	.51	.03	.01	-.09	.01	-.04	-.11	0.00	8.86	5.66	3.14	.31
	SagM	-2.93	-.63	-.12	-.59	-.13	-.58	-.70	0.00	9.25	5.80	3.23	.17
	SolV	1.64	.19						0.00	4.76			
	SagV	-2.91	-.51						0.00	4.76			
K3029	SolM	.52	.11	-.08	.20	.19	.19	-.15	0.00	-.04	2.35	-8.02	-5.89
	SagM	-4.73	-1.05	-.08	-.93	-.94	-.76	-.32	0.00	.62	2.44	-7.14	-5.53
	SolV	.49	-.04						0.00	5.05			
	SagV	-4.45	-.88						0.00	5.05			
K3030	SolM	6.67	1.64	.13	1.38	1.41	.24	1.36	0.00	-2.43	.57	-8.97	-6.31
	SagM	-7.83	-1.42	.08	-1.68	-1.67	.17	-1.70	0.00	-3.64	1.66	-15.50	-10.80
	SolV	7.23	1.59						0.00	4.99			
	SagV	-4.57	-.76						0.00	4.99			
K3031	SolM	5.64	1.70	1.25	.40	1.28	.43	1.59	0.00	11.03	7.58	2.03	-1.03
	SagM	-5.71	-1.67	-1.99	.23	-2.00	.28	-1.80	0.00	20.43	14.07	3.11	-2.55
	SolV	5.41	1.65						0.00	9.83			
	SagV	-3.30	-1.22						0.00	9.83			
K3032	SolM	-3.31	-.64	.07	-.57	.01	-.41	-.59	0.00	4.91	3.71	-2.84	-3.90
	SagM	-5.71	-1.22	-.11	-1.00	-.16	-1.08	-.97	0.00	9.37	6.42	-1.59	-4.20
	SolV	-3.59	-.81						0.00	7.14			
	SagV	-7.42	-1.55						0.00	7.14			
K3033	SolM	6.48	1.47	1.31	.03	1.32	1.31	.05	0.00	18.31	19.42	-.95	.03
	SagM	-9.98	-2.30	-2.49	.02	-2.48	-2.52	.06	0.00	23.68	24.81	-1.10	-.09
	SolV	5.12	1.03						0.00	8.93			
	SagV	-3.98	-.78						0.00	8.93			
K3034	SolM	7.62	1.76	1.69	.10	1.73	1.68	.18	0.00	18.52	17.16	.67	-.54
	SagM	-11.79	-2.68	-2.71	.08	-2.67	-2.79	.19	0.00	22.66	21.45	.61	-.47
	SolV	5.72	1.17						0.00	7.70			
	SagV	-4.67	-.91						0.00	7.70			
K3035	SolM	5.26	1.14	-.05	1.28	-.13	1.34	1.26	0.00	22.02	21.11	.51	-.30
	SagM	-9.71	-2.00	-.10	-1.81	-.17	-1.80	-1.85	0.00	22.19	21.27	.51	-.30
	SolV	3.68	.74						0.00	8.34			
	SagV	-5.24	-1.03						0.00	8.34			
K3036	SolM	3.51	.89	.20	.64	.88	.58	.21	0.00	-.48	.15	-3.77	-3.22
	SagM	-1.86	-.48	.02	-.44	-.32	-.64	.13	0.00	.56	1.29	-4.06	-3.41
	SolV	1.99	.32						0.00	3.01			
	SagV	-.72	-.01						0.00	3.01			
K4001	SolM	2.36	.53	.49	.10	.39	.11	.68	0.00	2.55	3.20	-3.71	-3.13
	SagM	-2.26	-.54	-.33	-.16	-.59	-.14	-.26	0.00	3.56	4.96	-4.15	-2.90
	SolV	2.05	.30						0.00	2.33			
	SagV	-1.99	-.31						0.00	2.33			
K4002	SolM	2.67	.56	.05	.52	.68	.50	-.03	0.00	6.39	10.48	.48	4.10
	SagM	-4.73	-1.09	-.08	-.94	-.89	-.99	-.16	0.00	6.30	10.08	.20	3.54
	SolV	1.77	.22						0.00	5.41			
	SagV	-2.86	-.50						0.00	5.41			
K4003	SolM	3.08	1.05	-.42	1.42	-.57	1.33	1.26	0.00	15.77	22.92	-3.78	2.55
	SagM	-4.67	-1.70	-.44	-1.31	-.54	-1.42	-1.55	0.00	8.53	12.38	-1.73	1.69
	SolV	3.71	1.13						0.00	11.03			
	SagV	-5.49	-1.71						0.00	11.03			
K4004	SolM	7.50	1.52	.25	1.09	.35	1.18	1.13	0.00	29.34	30.41	-1.18	-.22
	SagM	-.35	-.03	.21	-.44	.33	-.34	-.43	0.00	29.10	30.17	-1.18	-.23
	SolV	4.12	.78						0.00	11.43			
	SagV	-1.43	-.21						0.00	11.43			
K4005	SolM	9.47	2.17	2.48	-.03	2.48	-.07	2.51	0.00	26.95	28.17	.24	1.32
	SagM	-6.89	-1.57	-1.32	-.04	-1.33	-.07	-1.31	0.00	20.84	22.05	.06	1.13
	SolV	3.81	.75						0.00	10.14			
	SagV	-5.30	-1.08						0.00	10.14			
K4006	SolM	1.64	-.20	-.08	-.27	-.19	-.17	-.33	0.00	1.52	-2.97	-8.76	-12.73
	SagM	-1.36	-.22	-.14	-.21	-.23	-.19	-.29	0.00	.52	-2.09	-5.19	-7.50
	SolV	1.34	-.09						0.00	4.13			
	SagV	-1.46	-.09						0.00	4.13			
K4007	SolM	1.91	.32	.69	-.02	.66	-.02	.69	0.00	2.50	.24	-6.52	-8.51
	SagM	-2.00	-.51	-.23	-.06	-.26	-.06	-.26	0.00	2.58	-.49	-7.41	-10.13
	SolV	1.66	.16						0.00	6.21			
	SagV	-1.72	-.29						0.00	6.21			
K4008	SolM	.96	.25	.05	.15	.15	.27	-.03	0.00	.63	-.16	-4.04	-4.73
	SagM	.06	-.02	.06	-.03	.06	.16	-.16	0.00	-.68	-1.60	-4.25	-5.05
	SolV	1.74	.26						0.00	3.76			
	SagV	-.96	-.08						0.00	3.76			

Tablo 5.1 devamı

Kiris		GGGGGG	QQQQQQ	Q Q Q	Q Q Q	QQ QQ	QQ QQ	Q QQ Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
K4009	SolM	22.69	5.17	.15	5.28	.16	5.34	5.36	0.00	0.00	0.00	-22.95	-22.95
	SagM	-14.54	-3.19	.13	-3.06	.14	-3.02	-2.99	0.00	0.00	0.00	-23.04	-23.04
	SolV	7.33	1.49						0.00	6.05			
	SagV	-5.04	-.95						0.00	6.05			
K4010	SolM	5.54	1.19	.24	.53	.58	.63	.35	0.00	6.69	10.04	-2.14	.82
	SagM	5.46	1.20	.32	.39	.45	.53	.44	0.00	2.25	3.26	-.77	.11
	SolV	5.94	1.20						0.00	6.64			
	SagV	5.06	1.20						0.00	6.64			
K4011	SolM	6.42	1.19	.10	.93	.17	.98	.90	0.00	24.42	23.50	.60	-.22
	SagM	-2.38	-.40	.04	-.60	.13	-.56	-.69	0.00	24.23	23.32	.60	-.21
	SolV	3.69	.65						0.00	9.18			
	SagV	-2.24	-.37						0.00	9.18			
K4012	SolM	19.56	4.63	4.80	-.13	4.76	-.20	4.79	0.00	25.80	24.48	.51	-.66
	SagM	-11.93	-2.85	-2.70	-.12	-2.74	-.18	-2.72	0.00	21.09	19.58	.62	-.72
	SolV	4.52	.87						0.00	8.76			
	SagV	-5.87	-1.21						0.00	8.76			
K4013	SolM	3.41	.80	.66	.19	.69	.19	.82	0.00	3.20	2.59	3.78	3.23
	SagM	-4.09	-1.00	-.93	-.04	-.93	-.04	-.98	0.00	5.03	3.65	4.13	2.90
	SolV	1.83	.25						0.00	2.35			
	SagV	-2.22	-.36						0.00	2.35			
K4014	SolM	3.30	.72	.57	.20	.53	.21	.81	0.00	10.77	6.69	-.27	-3.87
	SagM	.04	.10	.77	-.58	.72	-.58	.25	0.00	10.25	6.51	-.35	-3.66
	SolV	3.16	.57						0.00	5.53			
	SagV	-1.40	-.13						0.00	5.53			
K4015	SolM	1.44	.37	.21	-.03	-.08	.21	.23	0.00	-.25	-2.98	-6.58	-8.99
	SagM	-3.30	-.67	-.90	-.03	-.26	-.89	-.70	0.00	-1.11	-3.18	-6.25	-8.09
	SolV	1.07	.12						0.00	5.69			
	SagV	-2.31	-.32						0.00	5.69			
K4016	SolM	6.12	1.54	1.52	.15	1.51	1.50	.32	0.00	3.03	-.47	-6.93	-10.03
	SagM	-8.52	-1.57	-1.47	.02	-1.48	-1.63	.21	0.00	4.46	-1.73	-12.06	-17.54
	SolV	3.54	.68						0.00	5.63			
	SagV	-4.19	-.65						0.00	5.63			
K4017	SolM	2.70	.96	-.69	1.37	-.88	1.28	.96	0.00	23.53	16.18	3.27	-3.24
	SagM	-5.80	-1.98	-.90	-1.33	-1.01	-1.44	-2.00	0.00	12.72	8.72	1.33	-2.21
	SolV	2.23	.76						0.00	11.33			
	SagV	-5.75	-1.78						0.00	11.33			
K4018	SolM	7.54	1.70	1.13	.33	1.09	.36	1.48	0.00	10.81	7.38	4.80	1.77
	SagM	3.24	.65	.58	-.13	.57	-.09	.41	0.00	5.67	4.25	4.29	3.04
	SolV	6.78	1.41						0.00	8.24			
	SagV	4.47	1.05						0.00	8.24			
K4019	SolM	1.73	.43	.03	.41	.04	.41	.42	0.00	0.00	0.00	-6.13	-6.14
	SagM	-12.33	-2.78	.04	-2.81	.08	-2.81	-2.81	0.00	0.00	0.00	-16.73	-16.73
	SolV	3.82	.74						0.00	4.48			
	SagV	-7.38	-1.59						0.00	4.48			
K4020	SolM	2.32	.57	.22	.27	-.05	.51	.53	0.00	3.57	4.97	2.86	4.10
	SagM	-2.06	-.43	.10	-.59	.01	-.52	-.47	0.00	2.55	3.20	3.12	3.70
	SolV	2.10	.34						0.00	2.33			
	SagV	-1.95	-.27						0.00	2.33			
K4021	SolM	4.75	1.10	.90	.12	.20	.93	.91	0.00	6.31	10.09	-3.72	-.37
	SagM	-2.65	-.56	-.56	-.02	.13	-.63	-.65	0.00	6.40	10.49	-4.29	-.67
	SolV	2.87	.50						0.00	5.41			
	SagV	-1.76	-.22						0.00	5.41			
K4022	SolM	3.83	1.30	.07	1.01	.20	.94	1.00	0.00	8.53	12.38	-1.86	1.56
	SagM	-3.25	-.96	.03	-1.31	.16	-1.37	-1.34	0.00	15.77	22.92	-2.87	3.46
	SolV	5.25	1.66						0.00	11.03			
	SagV	-4.40	-1.45						0.00	11.03			
K4023	SolM	-.16	-.10	.29	-.36	.16	-.53	.23	0.00	29.10	30.17	.16	1.11
	SagM	-8.02	-1.65	-1.23	-.39	-1.37	-.55	-1.32	0.00	29.34	30.41	.15	1.11
	SolV	1.23	.17						0.00	11.43			
	SagV	-4.32	-.82						0.00	11.43			
K4024	SolM	1.51	-.27	-.12	-.12	-.17	-.15	-.16	0.00	-1.52	2.97	-12.93	-8.96
	SagM	-1.39	-.24	-.13	-.12	-.18	-.13	-.17	0.00	-.52	2.09	-7.61	-5.30
	SolV	1.31	-.10						0.00	4.19			
	SagV	-1.49	-.10						0.00	4.19			
K4025	SolM	2.06	.36	.74	-.01	.71	.02	.73	0.00	-2.50	-.24	-8.63	-6.63
	SagM	-1.97	-.50	-.20	-.04	-.21	-.03	-.22	0.00	-2.59	.49	-10.28	-7.56
	SolV	1.72	.18						0.00	6.30			
	SagV	-1.66	-.27						0.00	6.30			
K4026	SolM	-5.50	-1.21	-.39	-.33	-.41	-.53	-.51	0.00	2.25	3.26	-.16	.73
	SagM	-5.55	-1.20	-.56	-.24	-.33	-.63	-.63	0.00	6.69	10.04	-.96	1.99
	SolV	-5.08	-1.20						0.00	6.64			
	SagV	-5.96	-1.20						0.00	6.64			
K4027	SolM	2.48	.61	.29	.28	.58	.30	.26	0.00	5.04	3.65	-2.85	-4.08
	SagM	-1.70	-.34	.32	-.70	-.36	-.68	.29	0.00	3.20	2.59	-3.22	-3.77
	SolV	2.25	.38						0.00	2.35			
	SagV	-1.80	-.23						0.00	2.35			
K4028	SolM	.46	.02	-.11	0.00	-.13	-.02	-.06	0.00	10.26	6.51	3.83	.52
	SagM	-2.91	-.62	-.60	-.13	-.71	-.15	-.60	0.00	10.78	6.70	4.06	.46
	SolV	1.64	.19						0.00	5.53			
	SagV	-2.92	-.51						0.00	5.53			
K4029	SolM	.12	.03	.15	-.11	-.20	.13	.13	0.00	.25	2.98	-9.13	-6.71
	SagM	-5.29	-1.17	-1.00	-.12	-.38	-1.01	-.84	0.00	1.10	3.18	-8.20	-6.36
	SolV	.17	-.10						0.00	5.77			
	SagV	-4.77	-.94						0.00	5.77			
K4030	SolM	7.04	1.79	1.42	.18	1.42	1.47	.29	0.00	-3.03	.47	-10.19	-7.09
	SagM	-7.46	-1.26	-1.64	.14	-1.63	-1.61	.23	0.00	-4.46	1.73	-17.81	-12.33
	SolV	7.38	1.66						0.00	5.71			
	SagV	-4.42	-.69						0.00	5.71			
K4031	SolM	5.99	1.84	.44	1.31	1.66	1.36	.50	0.00	12.72	8.72	2.39	-1.16
	SagM	-5.26	-1.47	.28	-1.89	-1.71	-1.89	.37	0.00	23.53	16.18	3.57	-2.94
	SolV	5.67	1.76						0.00	11.33			
	SagV	-3.05	-1.11						0.00	11.33			
K4032	SolM	-2.96	-.57	-.53	.09	-.52	.05	-.41	0.00	5.67	4.25	-2.97	-4.23
	SagM	-5.40	-1.16	-.96	-.09	-.91	-.13	-1.07	0.00	10.81	7.38	-1.62	-4.65
	SolV	-3.25	-.75						0.00	8.24			
	SagV	-7.08	-1.49						0.00	8.24			
K4033	SolM	6.78	1.54	.04	1.32	.07	1.34	1.32	0.00	20.84	22.05	-1.18	-.11
	SagM	-9.60	-2.21	.04	-2.48	.08	-2.46	-2.49	0.00	26.96	28.17	-1.37	-.29
	SolV	5.26	1.06						0.00	10.15			
	SagV	-3.84	-.75						0.00	10.15			
K4034	SolM	7.91	1.84	.16	1.72	.24	1.78	1.74	0.00	21.08	19.58	.79	-.55
	SagM	-11.43	-2.58	.14	-2.68	.26	-2.62	-2.71	0.00	25.80	24.48	.72	-.45
	SolV	5.84	1.20						0.00	8.76			
	SagV	-4.55	-.88						0.00	8.76			
K4035	SolM	5.38	1.16	1.31	-.05	1.28	-.11	1.35	0.00	24.23	23.32	.27	-.54
	SagM	-9.59	-1.98	-1.79	-.10	-1.84	-.15	-1.79	0.00	24.42	23.50	.28	-.54
	SolV	3.73	.75						0.00	9.18			
	SagV	-5.20	-1.03						0.00	9.18			
K4036	SolM	3.58	.91	.65	.20	.22	.88	.59	0.00	-.63	.16	-4.76	-4.07
	SagM	-1.56	-.43	-.38	.06	.19	-.27	-.58	0.00	.68	1.60	-5.09	-4.28
	SolV	2.12	.36						0.00	3.79			
	SagV	-.58	.02						0.00	3.79			
K5001	SolM	2.57	.57	.12	.51	.70	.41	.13	0.00	2.73	3.32	-4.47	-3.95
	SagM	-2.09	-.53	-.15	-.32	-.25	-.57	-.12	0.00	3.68	4.99	-4.90	-3.74
	SolV	2.16	.32						0.00	2.68			
	SagV	-1.88	-.29						0.00	2.68			
K5002	SolM	2.52	.52	.50	.03	-.05	.65	.47	0.00	6.83	11.26	.85	4.75
	SagM	-4.88	-1.14	-.97	-.10	-.18	-.92	-1.03	0.00	6.70	10.77	.46	4.04
	SolV	1.69	.20						0.00	5.80			
	SagV	-2.94	-.52						0.00	5.80			

Tablo 5.1 devamı

Kiris		GGGGGG	QQQQQQ	Q Q Q	Q Q Q	QQ QQ	QQ QQ	Q QQ Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
K5003	SolM	2.58	.85	1.32	-.51	1.13	-.71	1.21	0.00	16.22	23.52	-3.96	2.49
	SagM	-5.06	-1.84	-1.38	-.51	-1.65	-.63	-1.50	0.00	8.85	12.83	-1.79	1.72
	SolV	3.43	1.03						0.00	11.36			
	SagV	-5.76	-1.82						0.00	11.36			
K5004	SolM	7.79	1.61	1.12	.28	1.16	.41	1.24	0.00	30.43	31.37	-1.52	-.68
	SagM	-.06	.05	-.40	.25	-.40	.38	-.29	0.00	30.19	31.12	-1.52	-.69
	SolV	4.23	.81						0.00	11.79			
	SagV	-1.32	-.18						0.00	11.79			
K5005	SolM	9.16	2.10	-.03	2.47	2.49	2.46	-.07	0.00	28.50	29.69	.52	1.57
	SagM	-7.13	-1.63	-.04	-1.33	-1.32	-1.34	-.07	0.00	22.04	23.24	.26	1.32
	SolV	3.70	.72						0.00	10.69			
	SagV	-5.41	-1.11						0.00	10.69			
K5006	SolM	1.54	-.28	-.31	-.13	-.40	-.26	-.23	0.00	1.42	-3.27	-9.01	-13.14
	SagM	-1.44	-.28	-.25	-.19	-.35	-.29	-.24	0.00	.39	-2.36	-5.29	-7.72
	SolV	1.30	-.11						0.00	4.26			
	SagV	-1.49	-.11						0.00	4.26			
K5007	SolM	1.77	.26	-.02	.69	.69	.67	-.01	0.00	2.92	.54	-6.98	-9.08
	SagM	-2.09	-.55	-.07	-.23	-.27	-.26	-.06	0.00	2.92	-.31	-7.87	-10.71
	SolV	1.58	.13						0.00	6.59			
	SagV	-1.79	-.32						0.00	6.59			
K5008	SolM	.95	.26	.14	.05	-.03	.14	.26	0.00	.76	-.15	-4.71	-5.52
	SagM	.21	0.00	-.02	.08	-.14	.08	.19	0.00	-.76	-1.82	-4.94	-5.87
	SolV	1.80	.27						0.00	4.38			
	SagV	-.90	-.07						0.00	4.38			
K5009	SolM	22.64	5.15	5.29	.16	5.37	.17	5.36	0.00	0.00	0.00	-23.89	-23.89
	SagM	-14.59	-3.21	-3.04	.13	-2.98	.15	-2.99	0.00	0.00	0.00	-23.99	-23.99
	SolV	7.32	1.49						0.00	6.30			
	SagV	-5.06	-.96						0.00	6.30			
K5010	SolM	5.68	1.24	.55	.26	.36	.61	.65	0.00	7.18	10.77	-2.14	1.02
	SagM	5.58	1.25	.41	.33	.45	.48	.55	0.00	2.43	3.54	-.60	.37
	SolV	6.07	1.25						0.00	7.15			
	SagV	5.18	1.25						0.00	7.15			
K5011	SolM	6.45	1.21	.94	.10	.91	.17	1.00	0.00	25.03	24.19	.81	.06
	SagM	-2.35	-.38	-.59	.05	-.68	.13	-.55	0.00	24.83	24.00	.81	.07
	SolV	3.70	.66						0.00	9.41			
	SagV	-2.23	-.36						0.00	9.41			
K5012	SolM	19.30	4.57	-.16	4.78	4.74	4.74	-.24	0.00	27.27	25.94	.43	-.75
	SagM	-12.13	-2.91	-.15	-2.71	-2.77	-2.75	-.21	0.00	22.28	20.75	.56	-.79
	SolV	4.43	.85						0.00	9.26			
	SagV	-5.96	-1.23						0.00	9.26			
K5013	SolM	3.64	.84	.21	.68	.84	.72	.22	0.00	3.32	2.77	4.55	4.07
	SagM	-3.90	-.98	-.03	-.93	-.97	-.92	-.02	0.00	5.06	3.76	4.87	3.72
	SolV	1.95	.26						0.00	2.69			
	SagV	-2.10	-.35						0.00	2.69			
K5014	SolM	3.21	.69	.20	.56	.79	.53	.20	0.00	11.61	7.19	-.55	-4.44
	SagM	-.01	.08	-.58	.77	.24	.72	-.59	0.00	10.99	6.96	-.57	-4.12
	SolV	3.12	.56						0.00	5.95			
	SagV	-1.44	-.15						0.00	5.95			
K5015	SolM	1.38	.37	-.04	.19	.22	-.10	.20	0.00	-.57	-3.44	-6.98	-9.50
	SagM	-3.38	-.67	-.04	-.93	-.72	-.29	-.92	0.00	-1.56	-3.77	-6.75	-8.70
	SolV	1.02	.13						0.00	6.06			
	SagV	-2.35	-.32						0.00	6.06			
K5016	SolM	6.26	1.63	.18	1.59	.39	1.59	1.56	0.00	3.41	-.25	-7.02	-10.26
	SagM	-8.38	-1.47	.05	-1.39	.28	-1.39	-1.57	0.00	4.91	-1.55	-12.34	-18.03
	SolV	3.59	.71						0.00	5.77			
	SagV	-4.13	-.61						0.00	5.77			
K5017	SolM	2.31	.79	1.29	-.82	.81	-1.03	1.16	0.00	24.23	16.67	3.36	-3.31
	SagM	-6.09	-2.19	-1.39	-.99	-2.11	-1.12	-1.53	0.00	13.24	9.06	1.33	-2.35
	SolV	2.01	.67						0.00	11.71			
	SagV	-5.96	-1.87						0.00	11.71			
K5018	SolM	7.40	1.68	.31	1.12	1.43	1.07	.35	0.00	11.58	7.90	5.04	1.80
	SagM	3.05	.61	-.17	.57	.35	.55	-.10	0.00	6.10	4.55	4.46	3.09
	SolV	6.62	1.38						0.00	8.83			
	SagV	4.30	1.02						0.00	8.83			
K5019	SolM	1.76	.44	.42	.03	.42	.05	.43	0.00	0.00	0.00	-6.23	-6.23
	SagM	-12.26	-2.75	-2.78	.05	-2.79	.11	-2.78	0.00	0.00	0.00	-16.98	-16.98
	SolV	3.84	.75						0.00	4.55			
	SagV	-7.36	-1.58						0.00	4.55			
K5020	SolM	2.14	.55	.26	.21	.51	-.07	.50	0.00	3.68	4.99	3.70	4.86
	SagM	-2.26	-.47	-.60	.09	-.49	-.01	-.54	0.00	2.74	3.32	3.94	4.46
	SolV	1.99	.33						0.00	2.66			
	SagV	-2.06	-.28						0.00	2.66			
K5021	SolM	4.93	1.15	.14	.93	.94	.23	.96	0.00	6.71	10.78	-4.23	-.65
	SagM	-2.47	-.51	0.00	-.53	-.62	.17	-.60	0.00	6.84	11.27	-4.96	-1.05
	SolV	2.96	.53						0.00	5.80			
	SagV	-1.67	-.19						0.00	5.80			
K5022	SolM	4.13	1.41	1.02	.11	1.04	.25	.98	0.00	8.85	12.83	-1.90	1.61
	SagM	-2.87	-.79	-1.29	.09	-1.28	.22	-1.32	0.00	16.22	23.52	-2.81	3.63
	SolV	5.46	1.75						0.00	11.36			
	SagV	-4.19	-1.36						0.00	11.36			
K5023	SolM	-.52	-.20	-.42	.24	.17	.08	-.61	0.00	30.19	31.12	.63	1.46
	SagM	-8.37	-1.75	-.45	-1.29	-1.39	-1.45	-.64	0.00	30.43	31.38	.62	1.46
	SolV	1.10	.13						0.00	11.79			
	SagV	-4.45	-.86						0.00	11.79			
K5024	SolM	1.41	-.34	-.13	-.16	-.19	-.21	-.18	0.00	-1.42	3.27	-13.35	-9.21
	SagM	-1.47	-.30	-.13	-.16	-.20	-.22	-.16	0.00	-.39	2.36	-7.84	-5.41
	SolV	1.27	-.13						0.00	4.32			
	SagV	-1.52	-.13						0.00	4.32			
K5025	SolM	1.93	.31	.01	.74	.75	.72	.04	0.00	-2.93	-.54	-9.20	-7.10
	SagM	-2.06	-.54	-.03	-.20	-.21	-.21	-.02	0.00	-2.92	.31	-10.87	-8.02
	SolV	1.64	.15						0.00	6.69			
	SagV	-1.73	-.30						0.00	6.69			
K5026	SolM	-5.61	-1.26	-.34	-.41	-.52	-.43	-.56	0.00	2.43	3.54	-.42	.55
	SagM	-5.66	-1.24	-.25	-.58	-.65	-.36	-.65	0.00	7.18	10.77	-1.18	1.98
	SolV	-5.19	-1.25						0.00	7.15			
	SagV	-6.07	-1.25						0.00	7.15			
K5027	SolM	2.34	.59	.28	.28	.26	.57	.29	0.00	5.07	3.77	-3.68	-4.83
	SagM	-1.90	-.37	-.71	.31	.27	-.38	-.70	0.00	3.32	2.77	-4.06	-4.55
	SolV	2.15	.37						0.00	2.68			
	SagV	-1.90	-.24						0.00	2.68			
K5028	SolM	.43	.02	-.01	-.12	-.07	-.16	-.04	0.00	11.00	6.96	4.31	.75
	SagM	-2.89	-.62	-.14	-.61	-.60	-.73	-.16	0.00	11.62	7.20	4.65	.76
	SolV	1.63	.19						0.00	5.95			
	SagV	-2.93	-.51						0.00	5.95			
K5029	SolM	-.23	-.03	-.16	.13	.10	-.24	.08	0.00	.57	3.44	-9.64	-7.11
	SagM	-5.77	-1.27	-.18	-1.03	-.89	-.44	-1.09	0.00	1.56	3.77	-8.81	-6.86
	SolV	-.11	-.16						0.00	6.15			
	SagV	-5.05	-1.00						0.00	6.15			
K5030	SolM	7.33	1.91	.20	1.46	.36	1.47	1.51	0.00	-3.41	.25	-10.42	-7.19
	SagM	-7.17	-1.12	.16	-1.59	.30	-1.59	-1.57	0.00	-4.91	1.55	-18.32	-12.63
	SolV	7.50	1.71						0.00	5.86			
	SagV	-4.30	-.64						0.00	5.86			
K5031	SolM	6.30	1.96	1.35	.50	.56	1.72	1.41	0.00	13.24	9.06	2.53	-1.15
	SagM	-4.86	-1.30	-1.84	.35	.46	-1.63	-1.82	0.00	24.23	16.67	3.65	-3.03
	SolV	5.89	1.85						0.00	11.71			
	SagV	-2.82	-1.02						0.00	11.71			
K5032	SolM	-2.69	-.52	.12	-.52	-.36	-.50	.06	0.00	6.10	4.55	-3.02	-4.39
	SagM	-5.15	-1.11	-.07	-.96	-1.03	-.89	-.12	0.00	11.58	7.90	-1.64	-4.88
	SolV	-3.00	-.69						0.00	8.83			
	SagV	-6.82	-1.43						0.00	8.83			

Tablo 5.1 devamı

Kiris		GGGGGG	QQQQQQ	Q Q Q	Q Q Q	QQ QQ	QQ QQ	Q QQ Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
K5033	SolM	7.04	1.60	1.34	.05	1.34	.08	1.35	0.00	22.04	23.24	-1.38	-.32
	SagM	-9.26	-2.13	-2.46	.05	-2.48	.10	-2.44	0.00	28.50	29.69	-1.62	-.57
	SolV	5.38	1.09						0.00	10.69			
	SagV	-3.72	-.72						0.00	10.69			
K5034	SolM	8.16	1.90	1.77	.17	1.79	.27	1.83	0.00	22.28	20.75	.86	-.49
	SagM	-11.12	-2.50	-2.61	.16	-2.64	.30	-2.55	0.00	27.27	25.94	.81	-.37
	SolV	5.94	1.23						0.00	9.26			
	SagV	-4.44	-.85						0.00	9.26			
K5035	SolM	5.52	1.18	-.02	1.31	1.37	1.29	-.09	0.00	24.84	24.00	-.02	-.76
	SagM	-9.45	-1.96	-.06	-1.79	-1.77	-1.82	-.12	0.00	25.04	24.19	-.01	-.76
	SolV	3.78	.75						0.00	9.41			
	SagV	-5.15	-1.02						0.00	9.41			
K5036	SolM	3.61	.93	.21	.65	.60	.23	.88	0.00	-.76	.15	-5.55	-4.75
	SagM	-1.32	-.38	.10	-.36	-.54	.23	-.22	0.00	.76	1.82	-5.91	-4.98
	SolV	2.23	.38						0.00	4.41			
	SagV	-.47	.04						0.00	4.41			
K6001	SolM	2.74	.60	.52	.13	.15	.72	.43	0.00	2.78	3.26	-5.06	-4.64
	SagM	-1.96	-.52	-.31	-.14	-.12	-.24	-.56	0.00	3.62	4.77	-5.47	-4.45
	SolV	2.25	.33						0.00	3.01			
	SagV	-1.80	-.28						0.00	3.01			
K6002	SolM	2.40	.49	.02	.48	.45	-.07	.63	0.00	6.99	11.56	1.20	5.21
	SagM	-4.99	-1.18	-.12	-.98	-1.04	-.21	-.95	0.00	6.82	11.00	.72	4.39
	SolV	1.63	.18						0.00	5.94			
	SagV	-3.00	-.54						0.00	5.94			
K6003	SolM	2.17	.68	-.59	1.24	1.09	1.01	-.80	0.00	16.07	23.21	-3.99	2.30
	SagM	-5.37	-1.96	-.57	-1.44	-1.59	-1.73	-.70	0.00	8.81	12.74	-1.78	1.67
	SolV	3.20	.93						0.00	11.23			
	SagV	-5.99	-1.91						0.00	11.23			
K6004	SolM	8.03	1.68	.32	1.15	1.27	1.21	.46	0.00	30.21	30.96	-1.83	-1.16
	SagM	.18	.13	.28	-.37	-.26	-.35	.43	0.00	29.96	30.70	-1.83	-1.18
	SolV	4.32	.84						0.00	11.63			
	SagV	-1.22	-.15						0.00	11.63			
K6005	SolM	8.90	2.04	2.47	-.04	-.09	2.49	2.47	0.00	28.80	29.89	.84	1.81
	SagM	-7.33	-1.67	-1.33	-.04	-.08	-1.33	-1.34	0.00	22.26	23.39	.51	1.51
	SolV	3.60	.70						0.00	10.76			
	SagV	-5.51	-1.13						0.00	10.76			
K6006	SolM	1.47	-.34	-.16	-.36	-.28	-.46	-.30	0.00	1.26	-3.46	-8.92	-13.07
	SagM	-1.51	-.33	-.22	-.29	-.28	-.40	-.32	0.00	.23	-2.54	-5.19	-7.63
	SolV	1.27	-.14						0.00	4.22			
	SagV	-1.52	-.14						0.00	4.22			
K6007	SolM	1.65	.22	.69	-.01	-.02	.70	.68	0.00	3.24	.84	-7.15	-9.26
	SagM	-2.17	-.59	-.23	-.06	-.07	-.26	-.26	0.00	3.14	-.09	-7.99	-10.83
	SolV	1.51	.10						0.00	6.70			
	SagV	-1.86	-.35						0.00	6.70			
K6008	SolM	.94	.26	.04	.14	.26	-.04	.13	0.00	.87	-.15	-5.24	-6.14
	SagM	.33	.02	.09	0.00	.20	-.12	.10	0.00	-.80	-1.97	-5.47	-6.49
	SolV	1.84	.28						0.00	4.86			
	SagV	-.86	-.06						0.00	4.86			
K6009	SolM	22.60	5.14	.17	5.30	5.37	5.38	.19	0.00	0.00	0.00	-23.73	-23.73
	SagM	-14.63	-3.22	.15	-3.04	-2.98	-2.97	.18	0.00	0.00	0.00	-23.83	-23.83
	SolV	7.31	1.48						0.00	6.25			
	SagV	-5.07	-.96						0.00	6.25			
K6010	SolM	5.77	1.28	.27	.56	.65	.39	.63	0.00	7.39	11.07	-2.09	1.14
	SagM	5.66	1.28	.34	.42	.55	.47	.50	0.00	2.52	3.68	-.46	.56
	SolV	6.16	1.28						0.00	7.37			
	SagV	5.27	1.28						0.00	7.37			
K6011	SolM	6.47	1.23	.11	.94	1.00	.91	.19	0.00	24.54	23.83	1.01	.38
	SagM	-2.33	-.36	.06	-.59	-.54	-.68	.15	0.00	24.34	23.63	1.01	.39
	SolV	3.71	.66						0.00	9.22			
	SagV	-2.22	-.36						0.00	9.22			
K6012	SolM	19.10	4.51	4.75	-.17	-.29	4.73	4.70	0.00	27.52	26.27	.29	-.82
	SagM	-12.30	-2.95	-2.74	-.16	-.25	-2.77	-2.79	0.00	22.48	21.01	.45	-.85
	SolV	4.36	.83						0.00	9.35			
	SagV	-6.03	-1.25						0.00	9.35			
K6013	SolM	3.83	.87	.69	.23	.24	.87	.74	0.00	3.26	2.82	5.16	4.77
	SagM	-3.76	-.97	-.91	-.02	-.01	-.96	-.90	0.00	4.84	3.70	5.43	4.43
	SolV	2.04	.28						0.00	3.03			
	SagV	-2.00	-.33						0.00	3.03			
K6014	SolM	3.13	.67	.55	.20	.19	.79	.52	0.00	11.96	7.39	-.83	-4.84
	SagM	-.05	.06	.77	-.58	-.59	.25	.72	0.00	11.26	7.12	-.77	-4.41
	SolV	3.09	.54						0.00	6.11			
	SagV	-1.47	-.16						0.00	6.11			
K6015	SolM	1.32	.38	.19	-.06	.19	.19	-.11	0.00	-.90	-3.76	-7.08	-9.59
	SagM	-3.46	-.67	-.94	-.07	-.94	-.76	-.32	0.00	-1.98	-4.22	-6.98	-8.94
	SolV	.98	.13						0.00	6.18			
	SagV	-2.40	-.32						0.00	6.18			
K6016	SolM	6.37	1.70	1.61	.24	1.61	.46	1.63	0.00	3.67	0.00	-6.83	-10.06
	SagM	-8.27	-1.38	-1.37	.12	-1.51	.36	-1.35	0.00	5.18	-1.29	-12.16	-17.84
	SolV	3.64	.75						0.00	5.69			
	SagV	-4.08	-.58						0.00	5.69			
K6017	SolM	2.00	.64	-.87	1.17	1.03	.68	-1.12	0.00	24.00	16.54	3.33	-3.22
	SagM	-6.34	-2.20	-1.04	-1.47	-1.62	-2.21	-1.19	0.00	13.19	9.04	1.28	-2.37
	SolV	1.84	.59						0.00	11.62			
	SagV	-6.14	-1.94						0.00	11.62			
K6018	SolM	7.31	1.66	1.10	.30	.32	1.42	1.06	0.00	11.87	8.10	5.10	1.79
	SagM	2.91	.58	.54	-.17	-.15	.34	.54	0.00	6.28	4.66	4.48	3.06
	SolV	6.50	1.36						0.00	9.07			
	SagV	4.19	1.00						0.00	9.07			
K6019	SolM	1.78	.45	.04	.42	.43	.43	.06	0.00	0.00	0.00	-6.02	-6.02
	SagM	-12.19	-2.72	.07	-2.77	-2.76	-2.77	.13	0.00	0.00	0.00	-16.39	-16.39
	SolV	3.86	.76						0.00	4.39			
	SagV	-7.34	-1.57						0.00	4.39			
K6020	SolM	2.00	.53	.20	.25	.48	.49	-.09	0.00	3.62	4.77	4.42	5.44
	SagM	-2.42	-.49	.08	-.62	-.55	-.51	-.02	0.00	2.78	3.26	4.64	5.06
	SolV	1.90	.32						0.00	3.00			
	SagV	-2.14	-.29						0.00	3.00			
K6021	SolM	5.07	1.20	.95	.16	.99	.97	.26	0.00	6.83	11.00	-4.58	-.91
	SagM	-2.32	-.47	-.51	.03	-.58	-.59	.20	0.00	7.00	11.58	-5.43	-1.41
	SolV	3.04	.55						0.00	5.94			
	SagV	-1.59	-.17						0.00	5.94			
K6022	SolM	4.38	1.51	.12	1.06	1.01	1.08	.27	0.00	8.81	12.74	-1.85	1.61
	SagM	-2.55	-.64	.11	-1.23	-1.28	-1.23	.25	0.00	16.07	23.22	-2.61	3.67
	SolV	5.64	1.82						0.00	11.23			
	SagV	-4.01	-1.29						0.00	11.23			
K6023	SolM	-.82	-.28	.18	-.47	-.67	.10	0.00	0.00	29.96	30.71	1.12	1.78
	SagM	-8.67	-1.84	-1.34	-.50	-.69	-1.46	-1.52	0.00	30.21	30.96	1.11	1.78
	SolV	.98	.09						0.00	11.63			
	SagV	-4.56	-.90						0.00	11.63			
K6024	SolM	1.32	-.40	-.17	-.17	-.20	-.24	-.24	0.00	-1.26	3.46	-13.28	-9.13
	SagM	-1.55	-.35	-.17	-.16	-.19	-.24	-.24	0.00	-.23	2.54	-7.75	-5.31
	SolV	1.24	-.15						0.00	4.29			
	SagV	-1.56	-.15						0.00	4.29			
K6025	SolM	1.82	.26	.76	.01	.06	.75	.74	0.00	-3.24	-.84	-9.38	-7.27
	SagM	-2.14	-.58	-.18	-.03	-.01	-.21	-.20	0.00	-3.14	.09	-10.98	-8.14
	SolV	1.58	.12						0.00	6.79			
	SagV	-1.79	-.33						0.00	6.79			
K6026	SolM	-5.68	-1.28	-.41	-.36	-.56	-.53	-.44	0.00	2.52	3.68	-.62	.40
	SagM	-5.73	-1.27	-.58	-.27	-.67	-.67	-.38	0.00	7.39	11.07	-1.30	1.93
	SolV	-5.26	-1.28						0.00	7.38			
	SagV	-6.14	-1.28						0.00	7.38			

Tablo 5.1 devamı

Kiris		GGGGGG	QQQQQQ	Q_Q_Q_	_Q_Q_Q	QQ_QQ_	_QQ_QQ	Q_QQ_Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
K6027	SolM	2.22	.59	.28	.28	.29	.25	.57	0.00	4.85	3.71	-4.40	-5.40
	SagM	-2.06	-.40	.30	-.72	-.72	.26	-.39	0.00	3.26	2.82	-4.77	-5.16
	SolV	2.07	.36						0.00	3.02			
	SagV	-1.98	-.25						0.00	3.02			
K6028	SolM	.40	.02	-.13	-.02	-.04	-.09	-.17	0.00	11.27	7.12	4.61	.96
	SagM	-2.87	-.61	-.62	-.15	-.16	-.62	-.75	0.00	11.97	7.40	5.05	1.04
	SolV	1.63	.20						0.00	6.11			
	SagV	-2.93	-.51						0.00	6.11			
K6029	SolM	-.53	-.09	.08	-.17	.05	.06	-.30	0.00	.89	3.76	-9.73	-7.21
	SagM	-6.19	-1.36	-1.09	-.20	-1.13	-.94	-.52	0.00	1.98	4.22	-9.05	-7.09
	SolV	-.35	-.21						0.00	6.26			
	SagV	-5.29	-1.05						0.00	6.26			
K6030	SolM	7.58	2.01	1.48	.25	1.57	.39	1.50	0.00	-3.67	0.00	-10.22	-6.99
	SagM	-6.93	-1.01	-1.57	.21	-1.50	.33	-1.56	0.00	-5.18	1.29	-18.13	-12.44
	SolV	7.60	1.75						0.00	5.78			
	SagV	-4.20	-.60						0.00	5.78			
K6031	SolM	6.56	2.06	.52	1.40	1.48	.61	1.76	0.00	13.19	9.04	2.55	-1.10
	SagM	-4.53	-1.15	.38	-1.78	-1.73	.53	-1.58	0.00	24.00	16.54	3.55	-3.00
	SolV	6.07	1.93						0.00	11.62			
	SagV	-2.64	-.95						0.00	11.62			
K6032	SolM	-2.48	-.47	-.49	.12	.10	-.35	-.49	0.00	6.28	4.66	-2.98	-4.40
	SagM	-4.96	-1.07	-.93	-.06	-.09	-1.02	-.88	0.00	11.87	8.10	-1.63	-4.93
	SolV	-2.80	-.65						0.00	9.07			
	SagV	-6.62	-1.39						0.00	9.07			
K6033	SolM	7.27	1.65	.06	1.34	1.37	1.35	.10	0.00	22.26	23.39	-1.56	-.56
	SagM	-8.96	-2.06	.06	-2.45	-2.43	-2.46	.11	0.00	28.80	29.90	-1.86	-.89
	SolV	5.49	1.11						0.00	10.77			
	SagV	-3.61	-.70						0.00	10.77			
K6034	SolM	8.37	1.96	.23	1.78	1.88	1.81	.32	0.00	22.48	21.01	.91	-.38
	SagM	-10.86	-2.44	.23	-2.60	-2.49	-2.62	.36	0.00	27.52	26.27	.87	-.23
	SolV	6.03	1.25						0.00	9.34			
	SagV	-4.35	-.83						0.00	9.34			
K6035	SolM	5.66	1.20	1.34	-.02	-.07	1.39	1.33	0.00	24.34	23.63	-.34	-.97
	SagM	-9.31	-1.94	-1.75	-.07	-.11	-1.75	-1.78	0.00	24.54	23.83	-.33	-.96
	SolV	3.83	.76						0.00	9.22			
	SagV	-5.09	-1.01						0.00	9.22			
K6036	SolM	3.64	.95	.66	.20	.89	.60	.23	0.00	-.87	.15	-6.18	-5.29
	SagM	-1.13	-.35	-.32	.12	-.19	-.50	.28	0.00	.80	1.97	-6.54	-5.52
	SolV	2.31	.40						0.00	4.89			
	SagV	-.39	.06						0.00	4.89			
K7001	SolM	2.86	.62	.14	.53	.44	.17	.73	0.00	2.74	3.09	-5.51	-5.20
	SagM	-1.86	-.51	-.14	-.31	-.55	-.11	-.23	0.00	3.44	4.40	-5.88	-5.04
	SolV	2.31	.34						0.00	3.25			
	SagV	-1.74	-.28						0.00	3.25			
K7002	SolM	2.31	.47	.47	.01	.61	.43	-.09	0.00	6.95	11.53	1.51	5.52
	SagM	-5.08	-1.20	-1.00	-.13	-.96	-1.06	-.23	0.00	6.74	10.89	.97	4.60
	SolV	1.59	.17						0.00	5.90			
	SagV	-3.04	-.55						0.00	5.90			
K7003	SolM	1.83	.53	1.18	-.65	-.90	.99	.95	0.00	15.38	22.12	-3.90	2.01
	SagM	-5.64	-2.06	-1.49	-.62	-.77	-1.66	-1.78	0.00	8.47	12.21	-1.72	1.55
	SolV	3.01	.86						0.00	10.72			
	SagV	-6.18	-1.99						0.00	10.72			
K7004	SolM	8.23	1.74	1.18	.34	.48	1.31	1.26	0.00	29.09	29.62	-2.11	-1.65
	SagM	.38	.19	-.34	.31	.45	-.22	-.30	0.00	28.85	29.37	-2.12	-1.66
	SolV	4.40	.86						0.00	11.13			
	SagV	-1.15	-.13						0.00	11.13			
K7005	SolM	8.67	1.99	-.04	2.47	2.46	-.09	2.49	0.00	28.20	29.17	1.19	2.04
	SagM	-7.50	-1.71	-.04	-1.33	-1.34	-.08	-1.32	0.00	21.80	22.82	.78	1.68
	SolV	3.52	.68						0.00	10.50			
	SagV	-5.59	-1.15						0.00	10.50			
K7006	SolM	1.40	-.39	-.39	-.20	-.35	-.34	-.49	0.00	1.05	-3.55	-8.53	-12.56
	SagM	-1.57	-.38	-.31	-.25	-.37	-.33	-.42	0.00	.06	-2.66	-4.91	-7.29
	SolV	1.25	-.16						0.00	4.05			
	SagV	-1.55	-.16						0.00	4.05			
K7007	SolM	1.55	.18	-.02	.70	.67	0.00	.70	0.00	3.48	1.13	-7.12	-9.18
	SagM	-2.23	-.62	-.07	-.23	-.27	-.06	-.26	0.00	3.27	.14	-7.88	-10.63
	SolV	1.46	.08						0.00	6.60			
	SagV	-1.92	-.37						0.00	6.60			
K7008	SolM	.92	.27	.13	.04	.13	.26	-.04	0.00	.96	-.14	-5.64	-6.60
	SagM	.42	.03	.01	.11	.11	.22	-.10	0.00	-.80	-2.04	-5.86	-6.95
	SolV	1.87	.28						0.00	5.21			
	SagV	-.83	-.05						0.00	5.21			
K7009	SolM	22.55	5.12	5.32	.17	.20	5.38	5.41	0.00	0.00	0.00	-22.82	-22.82
	SagM	-14.68	-3.24	-3.02	.15	.18	-2.98	-2.94	0.00	0.00	0.00	-22.91	-22.91
	SolV	7.30	1.48						0.00	6.02			
	SagV	-5.08	-.96						0.00	6.02			
K7010	SolM	5.84	1.31	.57	.28	.62	.68	.40	0.00	7.40	11.06	-2.01	1.20
	SagM	5.71	1.30	.43	.35	.49	.58	.48	0.00	2.54	3.73	-.33	.71
	SolV	6.22	1.30						0.00	7.40			
	SagV	5.33	1.30						0.00	7.40			
K7011	SolM	6.47	1.24	.95	.11	.19	1.00	.92	0.00	23.32	22.77	1.20	.71
	SagM	-2.33	-.35	-.58	.05	.15	-.55	-.67	0.00	23.13	22.58	1.20	.71
	SolV	3.71	.67						0.00	8.76			
	SagV	-2.22	-.35						0.00	8.76			
K7012	SolM	18.92	4.47	-.20	4.74	4.66	-.29	4.70	0.00	26.93	25.79	.12	-.88
	SagM	-12.44	-2.99	-.19	-2.74	-2.82	-.25	-2.80	0.00	21.99	20.62	.31	-.89
	SolV	4.31	.82						0.00	9.14			
	SagV	-6.09	-1.26						0.00	9.14			
K7013	SolM	3.98	.90	.24	.71	.76	.25	.89	0.00	3.09	2.77	5.62	5.34
	SagM	-3.63	-.95	-.01	-.91	-.90	-.01	-.95	0.00	4.47	3.52	5.84	5.01
	SolV	2.12	.29						0.00	3.27			
	SagV	-1.93	-.32						0.00	3.27			
K7014	SolM	3.07	.65	.18	.56	.50	.19	.79	0.00	11.95	7.37	-1.08	-5.09
	SagM	-.09	.05	-.59	.77	.71	-.59	.24	0.00	11.19	7.06	-.95	-4.57
	SolV	3.06	.54						0.00	6.09			
	SagV	-1.49	-.17						0.00	6.09			
K7015	SolM	1.27	.38	-.06	.17	-.12	.16	.18	0.00	-1.20	-3.98	-6.97	-9.41
	SagM	-3.54	-.67	-.07	-.97	-.33	-.98	-.78	0.00	-2.35	-4.55	-7.01	-8.93
	SolV	.93	.13						0.00	6.11			
	SagV	-2.44	-.32						0.00	6.11			
K7016	SolM	6.46	1.76	.25	1.67	1.67	1.68	.49	0.00	3.83	.26	-6.40	-9.53
	SagM	-8.18	-1.31	.13	-1.30	-1.30	-1.43	.40	0.00	5.30	-.98	-11.57	-17.06
	SolV	3.67	.77						0.00	5.43			
	SagV	-4.05	-.55						0.00	5.43			
K7017	SolM	1.73	.52	1.14	-.98	-1.22	.91	.62	0.00	22.94	15.85	3.21	-3.00
	SagM	-6.54	-2.29	-1.50	-1.11	-1.26	-1.71	-2.26	0.00	12.69	8.70	1.19	-2.30
	SolV	1.69	.53						0.00	11.13			
	SagV	-6.28	-2.01						0.00	11.13			
K7018	SolM	7.25	1.66	.28	1.10	1.03	.31	1.40	0.00	11.84	8.08	5.01	1.73
	SagM	2.82	.56	-.20	.54	.51	-.14	.33	0.00	6.29	4.65	4.37	2.93
	SolV	6.43	1.35						0.00	9.06			
	SagV	4.11	.99						0.00	9.06			
K7019	SolM	1.81	.46	.43	.04	.06	.44	.44	0.00	0.00	0.00	-5.61	-5.61
	SagM	-12.13	-2.69	-2.76	.08	.15	-2.74	-2.75	0.00	0.00	0.00	-15.25	-15.25
	SolV	3.88	.76						0.00	4.09			
	SagV	-7.33	-1.56						0.00	4.09			
K7020	SolM	1.89	.52	.24	.19	-.09	.47	.48	0.00	3.45	4.40	5.02	5.86
	SagM	-2.54	-.51	-.63	.07	-.03	-.57	-.52	0.00	2.74	3.09	5.20	5.52
	SolV	1.84	.31						0.00	3.25			
	SagV	-2.21	-.30						0.00	3.25			

Tablo 5.1 devamı

Kiriş		GGGGGG	QQQQQQ	Q Q Q	Q Q Q	QQ QQ	ww QQ	Q QQ Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
K7021	SolM	5.18	1.23	.17	.97	.28	1.01	1.00	0.00	6.74	10.90	-4.80	-1.16
	SagM	-2.20	-.44	.04	-.49	.21	-.55	-.57	0.00	6.96	11.54	-5.74	-1.73
	SolV	3.10	.57						0.00	5.90			
	SagV	-1.53	-.15						0.00	5.90			
K7022	SolM	4.58	1.60	1.07	.15	.30	1.05	1.10	0.00	8.47	12.21	-1.72	1.56
	SagM	-2.28	-.52	-1.23	.16	.29	-1.22	-1.21	0.00	15.38	22.12	-2.31	3.60
	SolV	5.79	1.89						0.00	10.72			
	SagV	-3.86	-1.22						0.00	10.72			
K7023	SolM	-1.07	-.36	-.51	.14	-.04	-.73	.03	0.00	28.85	29.38	1.62	2.08
	SagM	-8.92	-1.91	-.55	-1.38	-1.57	-.76	-1.53	0.00	29.09	29.62	1.60	2.07
	SolV	.89	.07						0.00	11.13			
	SagV	-4.66	-.92						0.00	11.13			
K7024	SolM	1.25	-.46	-.17	-.21	-.26	-.25	-.26	0.00	-1.05	3.55	-12.76	-8.73
	SagM	-1.62	-.39	-.16	-.20	-.26	-.22	-.25	0.00	-.06	2.66	-7.41	-5.03
	SolV	1.21	-.17						0.00	4.12			
	SagV	-1.59	-.17						0.00	4.12			
K7025	SolM	1.72	.23	.03	.76	.75	.06	.77	0.00	-3.48	-1.13	-9.29	-7.24
	SagM	-2.20	-.61	-.01	-.19	-.19	-.01	-.20	0.00	-3.28	-.14	-10.78	-8.03
	SolV	1.53	.10						0.00	6.69			
	SagV	-1.85	-.35						0.00	6.69			
K7026	SolM	-5.72	-1.30	-.36	-.43	-.45	-.57	-.54	0.00	2.54	3.74	-.76	.28
	SagM	-5.78	-1.29	-.27	-.60	-.39	-.68	-.68	0.00	7.40	11.06	-1.36	1.85
	SolV	-5.30	-1.29						0.00	7.40			
	SagV	-6.19	-1.29						0.00	7.40			
K7027	SolM	2.13	.58	.27	.28	.56	.28	.25	0.00	4.47	3.53	-4.99	-5.82
	SagM	-2.19	-.42	-.73	.29	-.41	-.73	.25	0.00	3.09	2.78	-5.35	-5.63
	SolV	2.01	.35						0.00	3.27			
	SagV	-2.04	-.26						0.00	3.27			
K7028	SolM	.38	.02	-.03	-.14	-.17	-.06	-.11	0.00	11.20	7.06	4.76	1.14
	SagM	-2.86	-.60	-.16	-.62	-.74	-.18	-.64	0.00	11.96	7.38	5.30	1.29
	SolV	1.63	.20						0.00	6.09			
	SagV	-2.93	-.50						0.00	6.09			
K7029	SolM	-.79	-.13	-.22	.08	-.31	.02	.01	0.00	1.20	3.98	-9.54	-7.10
	SagM	-6.55	-1.43	-.26	-1.10	-.54	-1.17	-1.01	0.00	2.35	4.55	-9.04	-7.12
	SolV	-.55	-.25						0.00	6.19			
	SagV	-5.49	-1.09						0.00	6.19			
K7030	SolM	7.78	2.10	.26	1.52	1.56	1.60	.41	0.00	-3.83	-.26	-9.68	-6.55
	SagM	-6.73	-.91	.21	-1.52	-1.49	-1.48	.35	0.00	-5.30	.98	-17.34	-11.84
	SolV	7.68	1.79						0.00	5.51			
	SagV	-4.12	-.56						0.00	5.51			
K7031	SolM	6.78	2.14	1.42	.57	1.82	1.51	.64	0.00	12.69	8.70	2.48	-1.02
	SagM	-4.25	-1.03	-1.75	.45	-1.49	-1.68	.56	0.00	22.94	15.85	3.32	-2.89
	SolV	6.23	1.99						0.00	11.13			
	SagV	-2.48	-.88						0.00	11.13			
K7032	SolM	-2.33	-.44	.15	-.50	-.46	.09	-.33	0.00	6.30	4.65	-2.86	-4.30
	SagM	-4.81	-1.04	-.04	-.94	-.86	-.09	-1.00	0.00	11.84	8.08	-1.56	-4.85
	SolV	-2.65	-.62						0.00	9.06			
	SagV	-6.47	-1.36						0.00	9.06			
K7033	SolM	7.47	1.70	1.35	.07	.10	1.38	1.36	0.00	21.80	22.82	-1.72	-.83
	SagM	-8.69	-2.00	-2.44	.07	.12	-2.41	-2.45	0.00	28.20	29.17	-2.08	-1.23
	SolV	5.58	1.13						0.00	10.50			
	SagV	-3.52	-.67						0.00	10.50			
K7034	SolM	8.55	2.00	1.83	.22	.36	1.89	1.86	0.00	21.99	20.62	.95	-.25
	SagM	-10.63	-2.38	-2.54	.23	.41	-2.48	-2.56	0.00	26.92	25.79	.93	-.06
	SolV	6.11	1.27						0.00	9.14			
	SagV	-4.28	-.81						0.00	9.14			
K7035	SolM	5.79	1.22	.02	1.33	1.34	-.06	1.42	0.00	23.13	22.58	-.68	-1.16
	SagM	-9.18	-1.92	-.03	-1.76	-1.77	-.09	-1.72	0.00	23.33	22.77	-.67	-1.16
	SolV	3.88	.77						0.00	8.76			
	SagV	-5.05	-1.00						0.00	8.76			
K7036	SolM	3.65	.96	.21	.65	.24	.89	.60	0.00	-.95	.14	-6.64	-5.68
	SagM	-.98	-.32	.15	-.31	.30	-.16	-.46	0.00	.80	2.04	-7.00	-5.91
	SolV	2.38	.41						0.00	5.25			
	SagV	-.32	.08						0.00	5.25			
K8001	SolM	2.95	.63	.53	.15	.75	.46	.17	0.00	2.62	2.85	-5.83	-5.63
	SagM	-1.78	-.51	-.31	-.13	-.22	-.55	-.10	0.00	3.19	3.93	-6.16	-5.52
	SolV	2.36	.34						0.00	3.43			
	SagV	-1.69	-.27						0.00	3.43			
K8002	SolM	2.24	.45	-.01	.46	-.10	.60	.41	0.00	6.75	11.24	1.79	5.70
	SagM	-5.14	-1.23	-.14	-1.01	-.24	-.98	-1.08	0.00	6.51	10.55	1.19	4.71
	SolV	1.55	.15						0.00	5.73			
	SagV	-3.08	-.57						0.00	5.73			
K8003	SolM	1.54	.41	-.71	1.12	.86	-.99	.96	0.00	14.34	20.54	-3.74	1.68
	SagM	-5.86	-2.15	-.66	-1.53	-1.85	-.84	-1.69	0.00	7.93	11.38	-1.63	1.39
	SolV	2.86	.79						0.00	9.97			
	SagV	-6.34	-2.05						0.00	9.97			
K8004	SolM	8.40	1.79	.37	1.20	1.27	.52	1.35	0.00	27.38	27.67	-2.37	-2.12
	SagM	.56	.24	.33	-.32	-.29	.49	-.18	0.00	27.15	27.44	-2.38	-2.13
	SolV	4.46	.88						0.00	10.40			
	SagV	-1.08	-.11						0.00	10.40			
K8005	SolM	8.49	1.95	2.47	-.04	2.48	2.46	-.08	0.00	26.98	27.80	1.54	2.26
	SagM	-7.64	-1.74	-1.33	-.05	-1.33	-1.34	-.07	0.00	20.85	21.75	1.06	1.84
	SolV	3.46	.67						0.00	10.01			
	SagV	-5.65	-1.16						0.00	10.01			
K8006	SolM	1.35	-.44	-.23	-.42	-.53	-.40	-.36	0.00	.82	-3.57	-7.96	-11.80
	SagM	-1.62	-.42	-.27	-.34	-.46	-.41	-.35	0.00	-.12	-2.72	-4.52	-6.79
	SolV	1.23	-.17						0.00	3.79			
	SagV	-1.57	-.17						0.00	3.79			
K8007	SolM	1.46	.15	.70	0.00	.70	.69	0.00	0.00	3.64	1.39	-6.95	-8.91
	SagM	-2.28	-.64	-.23	-.07	-.27	-.26	-.07	0.00	3.34	.36	-7.61	-10.22
	SolV	1.41	.06						0.00	6.37			
	SagV	-1.96	-.39						0.00	6.37			
K8008	SolM	.91	.27	.03	.13	-.05	.13	.25	0.00	1.02	-.13	-5.92	-6.92
	SagM	.50	.04	.11	.03	-.10	.13	.24	0.00	-.77	-2.07	-6.13	-7.27
	SolV	1.89	.29						0.00	5.45			
	SagV	-.81	-.05						0.00	5.45			
K8009	SolM	22.52	5.11	.19	5.31	5.41	.20	5.41	0.00	0.00	0.00	-21.41	-21.41
	SagM	-14.71	-3.25	.17	-3.02	-2.94	.19	-2.95	0.00	0.00	0.00	-21.50	-21.50
	SolV	7.29	1.47						0.00	5.64			
	SagV	-5.09	-.97						0.00	5.64			
K8010	SolM	5.90	1.33	.29	.58	.39	.66	.69	0.00	7.25	10.83	-1.91	1.22
	SagM	5.75	1.31	.35	.43	.47	.52	.58	0.00	2.52	3.72	-.23	.82
	SolV	6.26	1.32						0.00	7.27			
	SagV	5.38	1.32						0.00	7.27			
K8011	SolM	6.46	1.25	.12	.94	.92	.18	1.01	0.00	21.64	21.25	1.37	1.03
	SagM	-2.33	-.34	.06	-.59	-.67	.14	-.53	0.00	21.45	21.07	1.37	1.04
	SolV	3.71	.67						0.00	8.13			
	SagV	-2.22	-.35						0.00	8.13			
K8012	SolM	18.78	4.43	4.71	-.20	4.66	4.67	-.32	0.00	25.73	24.73	-.07	-.95
	SagM	-12.55	-3.02	-2.77	-.19	-2.83	-2.81	-.27	0.00	21.00	19.77	.15	-.93
	SolV	4.26	.80						0.00	8.73			
	SagV	-6.14	-1.28						0.00	8.73			
K8013	SolM	4.10	.92	.72	.25	.90	.77	.27	0.00	2.85	2.66	5.95	5.79
	SagM	-3.54	-.94	-.90	-.01	-.94	-.90	.01	0.00	4.00	3.26	6.12	5.48
	SolV	2.19	.30						0.00	3.45			
	SagV	-1.86	-.31						0.00	3.45			
K8014	SolM	3.02	.64	.54	.19	.77	.51	.18	0.00	11.68	7.19	-1.30	-5.22
	SagM	-.12	.03	.76	-.58	.23	.71	-.59	0.00	10.87	6.84	-1.10	-4.62
	SolV	3.04	.53						0.00	5.93			
	SagV	-1.52	-.17						0.00	5.93			

Tablo 5.1 devamı

Kiris		GGGGGG	QQQQQQ	Q_Q_Q_	_Q_Q_Q	QQ_QQ_	_QQ_QQ	Q_QQ_Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
K8015	SolM	1.22	.39	.18	-.08	.18	-.14	.16	0.00	-1.47	-4.11	-6.72	-9.02
	SagM	-3.60	-.67	-.96	-.10	-.78	-.36	-.99	0.00	-2.67	-4.78	-6.90	-8.75
	SolV	.89	.13						0.00	5.92			
	SagV	-2.48	-.32						0.00	5.92			
K8016	SolM	6.54	1.82	1.67	.31	.52	1.74	1.70	0.00	3.91	.51	-5.83	-8.79
	SagM	-8.11	-1.25	-1.30	.20	.43	-1.22	-1.41	0.00	5.31	-.65	-10.73	-15.93
	SolV	3.71	.80						0.00	5.04			
	SagV	-4.02	-.52						0.00	5.04			
K8017	SolM	1.52	.42	-1.00	1.03	.53	-1.34	.88	0.00	21.39	14.81	3.03	-2.71
	SagM	-6.70	-2.36	-1.13	-1.57	-2.32	-1.34	-1.74	0.00	11.88	8.16	1.09	-2.17
	SolV	1.57	.48						0.00	10.39			
	SagV	-6.40	-2.06						0.00	10.39			
K8018	SolM	7.21	1.65	1.07	.29	1.38	1.04	.29	0.00	11.56	7.90	4.81	1.62
	SagM	2.75	.55	.51	-.18	.30	.52	-.16	0.00	6.19	4.55	4.17	2.74
	SolV	6.38	1.34						0.00	8.87			
	SagV	4.06	.98						0.00	8.87			
K8019	SolM	1.83	.47	.05	.43	.44	.07	.44	0.00	0.00	0.00	-5.07	-5.07
	SagM	-12.07	-2.67	.10	-2.75	-2.73	.16	-2.73	0.00	0.00	0.00	-13.77	-13.77
	SolV	3.89	.77						0.00	3.69			
	SagV	-7.31	-1.56						0.00	3.69			
K8020	SolM	1.81	.51	.18	.23	.48	-.11	.46	0.00	3.20	3.94	5.51	6.15
	SagM	-2.64	-.53	.06	-.63	-.52	-.05	-.57	0.00	2.62	2.85	5.65	5.84
	SolV	1.79	.30						0.00	3.43			
	SagV	-2.26	-.31						0.00	3.43			
K8021	SolM	5.27	1.26	.98	.20	1.01	.30	1.03	0.00	6.51	10.55	-4.90	-1.37
	SagM	-2.11	-.41	-.48	.06	-.56	.24	-.53	0.00	6.76	11.25	-5.92	-2.00
	SolV	3.15	.58						0.00	5.74			
	SagV	-1.49	-.14						0.00	5.74			
K8022	SolM	4.75	1.67	.16	1.10	1.12	.34	1.06	0.00	7.93	11.38	-1.54	1.48
	SagM	-2.06	-.42	.15	-1.18	-1.18	.35	-1.21	0.00	14.34	20.54	-1.95	3.46
	SolV	5.91	1.94						0.00	9.97			
	SagV	-3.74	-1.17						0.00	9.97			
K8023	SolM	-1.28	-.42	.11	-.55	0.00	-.09	-.79	0.00	27.15	27.44	2.10	2.35
	SagM	-9.12	-1.97	-1.42	-.58	-1.56	-1.62	-.81	0.00	27.38	27.67	2.09	2.34
	SolV	.81	.04						0.00	10.40			
	SagV	-4.74	-.95						0.00	10.40			
K8024	SolM	1.18	-.51	-.20	-.21	-.27	-.30	-.26	0.00	-.82	3.57	-11.99	-8.16
	SagM	-1.67	-.43	-.20	-.20	-.27	-.30	-.24	0.00	.12	2.72	-6.91	-4.64
	SolV	1.18	-.19						0.00	3.86			
	SagV	-1.61	-.19						0.00	3.86			
K8025	SolM	1.64	.19	.78	.02	.78	.75	.08	0.00	-3.64	-1.39	-9.02	-7.06
	SagM	-2.26	-.64	-.17	-.02	-.20	-.20	0.00	0.00	-3.34	-.36	-10.35	-7.75
	SolV	1.48	.08						0.00	6.45			
	SagV	-1.89	-.37						0.00	6.45			
K8026	SolM	-5.75	-1.31	-.42	-.37	-.54	-.46	-.58	0.00	2.52	3.72	-.87	.17
	SagM	-5.81	-1.30	-.59	-.29	-.69	-.39	-.69	0.00	7.25	10.83	-1.37	1.75
	SolV	-5.33	-1.31						0.00	7.27			
	SagV	-6.22	-1.31						0.00	7.27			
K8027	SolM	2.05	.57	.27	.27	.25	.56	.27	0.00	4.00	3.27	-5.47	-6.11
	SagM	-2.30	-.44	.28	-.74	.24	-.41	-.74	0.00	2.84	2.66	-5.81	-5.97
	SolV	1.96	.34						0.00	3.45			
	SagV	-2.09	-.27						0.00	3.45			
K8028	SolM	.36	.03	-.15	-.03	-.10	-.19	-.08	0.00	10.88	6.85	4.81	1.29
	SagM	-2.85	-.60	-.63	-.16	-.63	-.76	-.20	0.00	11.69	7.19	5.43	1.50
	SolV	1.62	.20						0.00	5.94			
	SagV	-2.93	-.50						0.00	5.94			
K8029	SolM	-1.00	-.17	.03	-.22	0.00	-.33	-.03	0.00	1.47	4.11	-9.15	-6.84
	SagM	-6.86	-1.49	-1.16	-.26	-1.03	-.57	-1.24	0.00	2.66	4.78	-8.85	-7.00
	SolV	-.73	-.28						0.00	6.00			
	SagV	-5.67	-1.12						0.00	6.00			
K8030	SolM	7.94	2.17	1.53	.30	.47	1.57	1.61	0.00	-3.91	-.51	-8.94	-5.97
	SagM	-6.57	-.83	-1.53	.26	.42	-1.48	-1.47	0.00	-5.31	.65	-16.19	-10.99
	SolV	7.74	1.82						0.00	5.13			
	SagV	-4.05	-.53						0.00	5.13			
K8031	SolM	6.96	2.22	.58	1.46	.70	1.85	1.53	0.00	11.88	8.16	2.33	-.92
	SagM	-4.02	-.93	.46	-1.69	.65	-1.46	-1.67	0.00	21.39	14.81	3.00	-2.74
	SolV	6.36	2.05						0.00	10.39			
	SagV	-2.36	-.83						0.00	10.39			
K8032	SolM	-2.21	-.41	-.47	.14	-.31	-.47	.12	0.00	6.19	4.55	-2.66	-4.10
	SagM	-4.69	-1.01	-.91	-.05	-.99	-.86	-.07	0.00	11.56	7.90	-1.46	-4.65
	SolV	-2.53	-.59						0.00	8.87			
	SagV	-6.35	-1.33						0.00	8.87			
K8033	SolM	7.65	1.74	.08	1.35	1.37	.12	1.38	0.00	20.85	21.75	-1.88	-1.10
	SagM	-8.46	-1.95	.08	-2.43	-2.44	.14	-2.40	0.00	26.98	27.80	-2.30	-1.58
	SolV	5.66	1.15						0.00	10.01			
	SagV	-3.44	-.65						0.00	10.01			
K8034	SolM	8.70	2.05	.28	1.82	1.90	.37	1.94	0.00	21.00	19.77	.98	-.09
	SagM	-10.45	-2.33	.29	-2.55	-2.51	.42	-2.42	0.00	25.73	24.73	.99	.12
	SolV	6.17	1.29						0.00	8.73			
	SagV	-4.22	-.79						0.00	8.73			
K8035	SolM	5.90	1.24	1.38	0.00	1.44	1.35	-.02	0.00	21.46	21.07	-1.01	-1.35
	SagM	-9.06	-1.90	-1.71	-.05	-1.70	-1.76	-.05	0.00	21.64	21.25	-1.00	-1.34
	SolV	3.93	.78						0.00	8.13			
	SagV	-5.00	-1.00						0.00	8.13			
K8036	SolM	3.66	.97	.66	.21	.61	.23	.90	0.00	-1.02	.13	-6.97	-5.97
	SagM	-.86	-.30	-.28	.16	-.45	.32	-.11	0.00	.77	2.07	-7.32	-6.19
	SolV	2.43	.43						0.00	5.49			
	SagV	-.27	.09						0.00	5.49			
K9001	SolM	3.02	.64	.16	.54	.18	.76	.46	0.00	2.46	2.56	-6.05	-5.97
	SagM	-1.73	-.50	-.13	-.30	-.10	.22	-.55	0.00	2.89	3.42	-6.33	-5.88
	SolV	2.40	.34						0.00	3.54			
	SagV	-1.65	-.27						0.00	3.54			
K9002	SolM	2.19	.43	.45	-.01	.40	-.11	.58	0.00	6.45	10.78	2.02	5.79
	SagM	-5.19	-1.25	-1.02	-.15	-1.09	-.25	-1.00	0.00	6.17	10.04	1.38	4.75
	SolV	1.53	.15						0.00	5.48			
	SagV	-3.11	-.57						0.00	5.48			
K9003	SolM	1.31	.31	1.08	-.76	.87	.77	-1.00	0.00	13.08	18.65	-3.53	1.32
	SagM	-6.04	-2.22	-1.56	-.69	-1.75	-1.90	-.85	0.00	7.25	10.37	-1.52	1.20
	SolV	2.73	.74						0.00	9.07			
	SagV	-6.47	-2.10						0.00	9.07			
K9004	SolM	8.54	1.84	1.23	.39	1.36	1.31	.56	0.00	25.29	25.34	-2.60	-2.56
	SagM	.70	.28	-.30	.35	-.17	-.25	.53	0.00	25.07	25.12	-2.61	-2.57
	SolV	4.52	.90						0.00	9.52			
	SagV	-1.03	-.09						0.00	9.52			
K9005	SolM	8.33	1.91	-.04	2.47	-.09	2.49	2.47	0.00	25.32	26.00	1.88	2.46
	SagM	-7.76	-1.77	-.04	-1.33	-.08	-1.33	-1.34	0.00	19.57	20.33	1.33	1.99
	SolV	3.40	.65						0.00	9.36			
	SagV	-5.71	-1.18						0.00	9.36			
K9006	SolM	1.30	-.48	-.44	-.26	-.40	-.58	-.42	0.00	.58	-3.54	-7.28	-10.86
	SagM	-1.66	-.45	-.36	-.30	-.38	-.50	-.42	0.00	-.30	-2.75	-4.07	-6.20
	SolV	1.21	-.19						0.00	3.48			
	SagV	-1.58	-.19						0.00	3.48			
K9007	SolM	1.39	.12	-.01	.71	-.01	.72	.68	0.00	3.74	1.63	-6.68	-8.51
	SagM	-2.33	-.67	-.07	-.23	-.08	-.26	-.26	0.00	3.36	.57	-7.23	-9.65
	SolV	1.38	.04						0.00	6.05			
	SagV	-2.00	-.41						0.00	6.05			
K9008	SolM	.90	.27	.13	.03	.25	-.05	.12	0.00	1.06	-.12	-6.10	-7.13
	SagM	.56	.05	.03	.13	.24	-.08	.15	0.00	-.72	-2.05	-6.30	-7.46
	SolV	1.91	.29						0.00	5.61			
	SagV	-.79	-.04						0.00	5.61			

Tablo 5.1 devamı

Kiris		GGGGGG	QQQQQQ	Q Q Q	Q Q Q	QQ QQ	QQ QQ	Q QQ Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
K9009	SolM	22.49	5.09	5.34	.19	5.41	5.41	.23	0.00	0.00	0.00	-19.69	-19.69
	SagM	-14.74	-3.27	-3.00	.17	-2.95	-2.94	.22	0.00	0.00	0.00	-19.77	-19.77
	SolV	7.28	1.47						0.00	5.19			
	SagV	-5.10	-.97						0.00	5.19			
K9010	SolM	5.93	1.34	.59	.29	.67	.42	.66	0.00	7.00	10.44	-1.79	1.21
	SagM	5.77	1.32	.43	.36	.57	.50	.52	0.00	2.46	3.65	-.14	.89
	SolV	6.29	1.33						0.00	7.05			
	SagV	5.41	1.33						0.00	7.05			
K9011	SolM	6.46	1.25	.95	.11	1.01	.91	.20	0.00	19.67	19.45	1.53	1.35
	SagM	-2.34	-.33	-.58	.05	-.53	-.68	.16	0.00	19.49	19.29	1.53	1.35
	SolV	3.70	.67						0.00	7.39			
	SagV	-2.23	-.35						0.00	7.39			
K9012	SolM	18.67	4.40	-.23	4.72	-.35	4.68	4.64	0.00	24.12	23.27	-.27	-1.01
	SagM	-12.64	-3.04	-.21	-2.76	-.30	-2.82	-2.84	0.00	19.69	18.60	-.02	-.96
	SolV	4.22	.79						0.00	8.19			
	SagV	-6.17	-1.29						0.00	8.19			
K9013	SolM	4.20	.94	.26	.73	.28	.91	.79	0.00	2.56	2.50	6.18	6.14
	SagM	-3.46	-.94	0.00	-.91	.01	-.94	-.88	0.00	3.48	2.96	6.29	5.84
	SolV	2.24	.31						0.00	3.56			
	SagV	-1.81	-.31						0.00	3.56			
K9014	SolM	2.98	.62	.17	.55	.17	.78	.50	0.00	11.23	6.89	-1.48	-5.26
	SagM	-.15	.02	-.59	.76	-.60	.24	.71	0.00	10.38	6.52	-1.22	-4.59
	SolV	3.03	.52						0.00	5.69			
	SagV	-1.53	-.18						0.00	5.69			
K9015	SolM	1.18	.39	-.07	.15	.16	.16	-.15	0.00	-1.71	-4.17	-6.38	-8.52
	SagM	-3.67	-.68	-.09	-1.00	-.99	-.82	-.37	0.00	-2.93	-4.93	-6.69	-8.44
	SolV	.86	.13						0.00	5.65			
	SagV	-2.52	-.32						0.00	5.65			
K9016	SolM	6.61	1.86	.30	1.73	1.72	.59	1.75	0.00	3.93	.75	-5.17	-7.93
	SagM	-8.05	-1.19	.19	-1.23	-1.38	.51	-1.22	0.00	5.24	-.32	-9.73	-14.57
	SolV	3.73	.82						0.00	4.59			
	SagV	-3.99	-.50						0.00	4.59			
K9017	SolM	1.34	.33	1.04	-1.10	.80	.42	-1.35	0.00	19.50	13.53	2.82	-2.38
	SagM	-6.84	-2.41	-1.57	-1.20	-1.79	-2.40	-1.35	0.00	10.88	7.48	.97	-1.99
	SolV	1.48	.43						0.00	9.49			
	SagV	-6.50	-2.11						0.00	9.49			
K9018	SolM	7.19	1.65	.25	1.09	.28	1.40	1.01	0.00	11.12	7.60	4.53	1.47
	SagM	2.71	.54	-.22	.53	-.19	.32	.49	0.00	6.00	4.39	3.90	2.50
	SolV	6.34	1.33						0.00	8.56			
	SagV	4.03	.97						0.00	8.56			
K9019	SolM	1.84	.48	.43	.05	.45	.45	.07	0.00	0.00	0.00	-4.46	-4.46
	SagM	-12.03	-2.65	-2.73	.10	-2.71	-2.72	.18	0.00	0.00	0.00	-12.10	-12.10
	SolV	3.90	.78						0.00	3.25			
	SagV	-7.30	-1.55						0.00	3.25			
K9020	SolM	1.74	.51	.22	.18	.46	.47	-.12	0.00	2.90	3.42	5.88	6.33
	SagM	-2.71	-.54	-.64	.05	-.57	-.54	-.05	0.00	2.46	2.56	5.99	6.07
	SolV	1.75	.30						0.00	3.54			
	SagV	-2.30	-.31						0.00	3.54			
K9021	SolM	5.33	1.28	.20	1.00	1.04	1.03	.32	0.00	6.18	10.05	-4.93	-1.56
	SagM	-2.03	-.39	.06	-.46	-.53	-.53	.25	0.00	6.46	10.79	-5.99	-2.22
	SolV	3.19	.60						0.00	5.48			
	SagV	-1.45	-.12						0.00	5.48			
K9022	SolM	4.89	1.73	1.10	.19	1.07	1.16	.33	0.00	7.25	10.37	-1.33	1.38
	SagM	-1.88	-.33	-1.19	.21	-1.19	-1.11	.34	0.00	13.08	18.65	-1.56	3.28
	SolV	6.01	1.99						0.00	9.07			
	SagV	-3.64	-1.12						0.00	9.07			
K9023	SolM	-1.45	-.47	-.58	.08	-.81	-.05	-.14	0.00	25.07	25.13	2.56	2.60
	SagM	-9.29	-2.02	-.61	-1.44	-.84	-1.61	-1.67	0.00	25.29	25.34	2.54	2.58
	SolV	.75	.03						0.00	9.52			
	SagV	-4.80	-.96						0.00	9.52			
K9024	SolM	1.12	-.55	-.20	-.24	-.27	-.32	-.31	0.00	-.58	3.54	-11.04	-7.46
	SagM	-1.72	-.47	-.19	-.24	-.24	-.31	-.31	0.00	.30	2.75	-6.30	-4.17
	SolV	1.16	-.21						0.00	3.54			
	SagV	-1.63	-.21						0.00	3.54			
K9025	SolM	1.58	.17	.04	.77	.08	.78	.77	0.00	-3.74	-1.63	-8.61	-6.78
	SagM	-2.30	-.66	-.01	-.19	0.00	-.20	-.18	0.00	-3.36	-.57	-9.78	-7.35
	SolV	1.44	.06						0.00	6.13			
	SagV	-1.93	-.39						0.00	6.13			
K9026	SolM	-5.76	-1.32	-.36	-.44	-.58	-.55	-.46	0.00	2.47	3.66	-.95	.09
	SagM	-5.83	-1.31	-.28	-.62	-.69	-.69	-.40	0.00	7.00	10.44	-1.36	1.64
	SolV	-5.35	-1.31						0.00	7.05			
	SagV	-6.23	-1.31						0.00	7.05			
K9027	SolM	1.99	.57	.27	.28	.28	.25	.55	0.00	3.48	2.96	-5.84	-6.29
	SagM	-2.38	-.45	-.74	.28	-.74	.23	-.42	0.00	2.55	2.50	-6.16	-6.20
	SolV	1.91	.34						0.00	3.57			
	SagV	-2.13	-.27						0.00	3.57			
K9028	SolM	.35	.03	-.05	-.15	-.06	-.12	-.21	0.00	10.39	6.52	4.77	1.40
	SagM	-2.85	-.59	-.17	-.64	-.18	-.65	-.78	0.00	11.24	6.90	5.46	1.68
	SolV	1.62	.20						0.00	5.69			
	SagV	-2.94	-.50						0.00	5.69			
K9029	SolM	-1.19	-.21	-.26	.04	-.03	-.02	-.39	0.00	1.71	4.17	-8.63	-6.49
	SagM	-7.11	-1.54	-.32	-1.16	-1.25	-1.05	-.65	0.00	2.93	4.93	-8.53	-6.79
	SolV	-.87	-.31						0.00	5.72			
	SagV	-5.82	-1.15						0.00	5.72			
K9030	SolM	8.08	2.23	.30	1.57	1.67	.48	1.58	0.00	-3.93	-.75	-8.07	-5.31
	SagM	-6.44	-.76	.25	-1.48	-1.40	.42	-1.48	0.00	-5.24	.32	-14.81	-9.98
	SolV	7.80	1.85						0.00	4.67			
	SagV	-4.00	-.50						0.00	4.67			
K9031	SolM	7.11	2.27	1.47	.62	1.59	.72	1.85	0.00	10.88	7.48	2.14	-.82
	SagM	-3.83	-.84	-1.69	.51	-1.57	.68	-1.46	0.00	19.50	13.53	2.64	-2.56
	SolV	6.46	2.09						0.00	9.49			
	SagV	-2.25	-.78						0.00	9.49			
K9032	SolM	-2.12	-.39	.17	-.49	.14	-.33	-.44	0.00	6.00	4.39	-2.42	-3.83
	SagM	-4.60	-.99	-.02	-.93	-.06	-1.00	-.84	0.00	11.12	7.60	-1.32	-4.38
	SolV	-2.44	-.57						0.00	8.56			
	SagV	-6.26	-1.31						0.00	8.56			
K9033	SolM	7.80	1.78	1.36	.08	1.39	1.38	.12	0.00	19.57	20.33	-2.02	-1.36
	SagM	-8.26	-1.90	-2.42	.09	-2.40	-2.42	.14	0.00	25.32	26.00	-2.50	-1.91
	SolV	5.73	1.17						0.00	9.36			
	SagV	-3.37	-.64						0.00	9.36			
K9034	SolM	8.83	2.08	1.88	.26	1.97	1.89	.41	0.00	19.69	18.60	1.01	.07
	SagM	-10.29	-2.28	-2.48	.27	-2.38	-2.52	.48	0.00	24.12	23.27	1.04	.31
	SolV	6.22	1.30						0.00	8.19			
	SagV	-4.16	-.78						0.00	8.19			
K9035	SolM	6.01	1.26	.05	1.36	-.01	1.44	1.39	0.00	19.50	19.29	-1.34	-1.52
	SagM	-8.95	-1.88	.01	-1.74	-.04	-1.70	-1.72	0.00	19.67	19.45	-1.33	-1.51
	SolV	3.97	.79						0.00	7.39			
	SagV	-4.96	-.99						0.00	7.39			
K9036	SolM	3.66	.97	.22	.65	.90	.60	.24	0.00	-1.06	.12	-7.18	-6.15
	SagM	-.76	-.28	.19	-.28	-.11	-.43	.37	0.00	.72	2.05	-7.52	-6.35
	SolV	2.47	.43						0.00	5.65			
	SagV	-.23	.10						0.00	5.65			
K10001	SolM	3.08	.65	.54	.17	.47	.19	.76	0.00	2.27	2.25	-6.19	-6.21
	SagM	-1.68	-.50	-.30	-.13	-.54	-.10	-.22	0.00	2.57	2.88	-6.42	-6.15
	SolV	2.42	.35						0.00	3.60			
	SagV	-1.63	-.26						0.00	3.60			
K10002	SolM	2.15	.42	-.02	.44	.58	.40	-.13	0.00	6.08	10.19	2.21	5.79
	SagM	-5.23	-1.26	-.16	-1.02	-1.00	-1.10	-.27	0.00	5.77	9.42	1.54	4.72
	SolV	1.51	.14						0.00	5.16			

Tablo 5.1 devamı

Kiriş	GGGGGG	QQQQQQ	Q_Q_Q	_Q_Q_Q	QQ_QQ	_QQ_QQ	Q_QQ_Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
K10003SolM	1.12	.23	-.79	1.04	-1.09	.79	.78	0.00	11.69	16.59	-3.29	.95
SagM	-6.18	-2.28	-.72	-1.59	-.91	-1.80	-1.90	0.00	6.49	9.25	-1.40	.99
SolV	2.62	.70						0.00	8.07			
SagV	-6.57	-2.15						0.00	8.07			
K10004SolM	8.66	1.87	.41	1.24	.56	1.39	1.34	0.00	22.96	22.79	-2.80	-2.96
SagM	.81	.32	.37	-.28	.53	-.14	-.22	0.00	22.77	22.59	-2.82	-2.98
SolV	4.56	.91						0.00	8.63			
SagV	-.99	-.08						0.00	8.63			
K10005SolM	8.20	1.88	2.47	-.04	2.45	-.09	2.49	0.00	23.39	23.91	2.21	2.65
SagM	-7.86	-1.79	-1.33	-.05	-1.35	-.07	-1.32	0.00	18.08	18.70	1.59	2.12
SolV	3.35	.64						0.00	8.60			
SagV	-5.75	-1.19						0.00	8.60			
K10006SolM	1.27	-.51	-.27	-.47	-.45	-.45	-.59	0.00	.33	-3.47	-6.53	-9.83
SagM	-1.69	-.48	-.31	-.38	-.45	-.42	-.51	0.00	-.47	-2.74	-3.58	-5.55
SolV	1.20	-.20						0.00	3.14			
SagV	-1.60	-.20						0.00	3.14			
K10007SolM	1.33	.09	.70	0.00	.67	.01	.71	0.00	3.80	1.84	-6.34	-8.03
SagM	-2.37	-.69	-.24	-.07	-.27	-.07	-.27	0.00	3.33	.77	-6.77	-9.00
SolV	1.34	.03						0.00	5.68			
SagV	-2.03	-.42						0.00	5.68			
K10008SolM	.88	.28	.03	.13	.12	.25	-.05	0.00	1.09	-.10	-6.20	-7.24
SagM	.61	.05	.12	.04	.13	.26	-.06	0.00	-.65	-2.00	-6.39	-7.56
SolV	1.92	.29						0.00	5.69			
SagV	-.78	-.04						0.00	5.69			
K10009SolM	22.46	5.08	.21	5.32	.23	5.40	5.44	0.00	0.00	0.00	-17.79	-17.79
SagM	-14.77	-3.28	.19	-3.01	.21	-2.96	-2.90	0.00	0.00	0.00	-17.86	-17.86
SolV	7.27	1.47						0.00	4.69			
SagV	-5.10	-.97						0.00	4.69			
K10010SolM	5.96	1.35	.30	.59	.64	.71	.43	0.00	6.67	9.95	-1.66	1.18
SagM	5.79	1.33	.35	.44	.50	.60	.50	0.00	2.38	3.55	-.06	.95
SolV	6.32	1.34						0.00	6.75			
SagV	5.43	1.34						0.00	6.75			
K10011SolM	6.44	1.26	.12	.94	.20	1.00	.93	0.00	17.53	17.49	1.67	1.64
SagM	-2.35	-.33	.07	-.59	.16	-.55	-.66	0.00	17.37	17.34	1.68	1.65
SolV	3.70	.68						0.00	6.59			
SagV	-2.23	-.34						0.00	6.59			
K10012SolM	18.58	4.37	4.69	-.22	4.62	-.33	4.65	0.00	22.25	21.56	-.47	-1.06
SagM	-12.72	-3.06	-2.79	-.20	-2.86	-.28	-2.84	0.00	18.16	17.23	-.19	-.99
SolV	4.19	.79						0.00	7.55			
SagV	-6.21	-1.30						0.00	7.55			
K10013SolM	4.28	.95	.73	.27	.79	.29	.92	0.00	2.24	2.31	6.33	6.39
SagM	-3.39	-.93	-.89	-.01	-.88	.01	-.93	0.00	2.93	2.62	6.37	6.11
SolV	2.28	.31						0.00	3.63			
SagV	-1.77	-.30						0.00	3.63			
K10014SolM	2.95	.61	.54	.18	.49	.18	.77	0.00	10.64	6.51	-1.63	-5.22
SagM	-.17	.01	.76	-.59	.70	-.60	.23	0.00	9.77	6.12	-1.32	-4.50
SolV	3.01	.51						0.00	5.37			
SagV	-1.55	-.19						0.00	5.37			
K10015SolM	1.14	.39	.17	-.09	-.14	.13	.15	0.00	-1.92	-4.18	-5.97	-7.93
SagM	-3.72	-.68	-.98	-.13	-.36	-1.03	-.82	0.00	-3.14	-5.01	-6.42	-8.04
SolV	.83	.13						0.00	5.32			
SagV	-2.55	-.32						0.00	5.32			
K10016SolM	6.66	1.90	1.71	.36	1.76	1.79	.58	0.00	3.90	.98	-4.47	-7.01
SagM	-8.00	-1.15	-1.25	.26	-1.20	-1.30	.50	0.00	5.11	0.00	-8.65	-13.09
SolV	3.75	.83						0.00	4.10			
SagV	-3.97	-.49						0.00	4.10			
K10017SolM	1.20	.26	-1.08	.94	-1.41	.69	.43	0.00	17.42	12.11	2.59	-2.01
SagM	-6.95	-2.46	-1.19	-1.64	-1.40	-1.87	-2.39	0.00	9.75	6.71	.85	-1.79
SolV	1.40	.39						0.00	8.49			
SagV	-6.58	-2.14						0.00	8.49			
K10018SolM	7.17	1.65	1.05	.28	1.00	.30	1.36	0.00	10.57	7.22	4.21	1.30
SagM	2.67	.53	.49	-.18	.47	-.15	.29	0.00	5.74	4.18	3.58	2.22
SolV	6.32	1.33						0.00	8.15			
SagV	4.00	.97						0.00	8.15			
K10019SolM	1.86	.48	.05	.44	.08	.45	.45	0.00	0.00	0.00	-3.82	-3.82
SagM	-11.99	-2.63	.12	-2.73	.19	-2.70	-2.71	0.00	0.00	0.00	-10.34	-10.34
SolV	3.92	.78						0.00	2.78			
SagV	-7.29	-1.55						0.00	2.78			
K10020SolM	1.70	.51	.17	.22	-.11	.44	.46	0.00	2.57	2.88	6.16	6.43
SagM	-2.76	-.55	.05	-.65	-.05	-.60	-.54	0.00	2.27	2.25	6.24	6.21
SolV	1.72	.29						0.00	3.61			
SagV	-2.33	-.32						0.00	3.61			
K10021SolM	5.39	1.30	.99	.22	.32	1.07	1.05	0.00	5.77	9.43	-4.89	-1.71
SagM	-1.97	-.37	-.46	.08	.25	-.50	-.52	0.00	6.08	10.21	-5.99	-2.40
SolV	3.22	.61						0.00	5.17			
SagV	-1.42	-.11						0.00	5.17			
K10022SolM	5.01	1.78	.18	1.13	.34	1.12	1.15	0.00	6.49	9.25	-1.11	1.27
SagM	-1.73	-.26	.19	-1.14	.35	-1.12	-1.13	0.00	11.69	16.59	-1.17	3.08
SolV	6.09	2.02						0.00	8.07			
SagV	-3.55	-1.09						0.00	8.07			
K10023SolM	-1.59	-.51	.05	-.60	-.16	-.85	-.10	0.00	22.76	22.59	2.97	2.81
SagM	-9.43	-2.06	-1.47	-.64	-1.68	-.88	-1.65	0.00	22.96	22.79	2.95	2.80
SolV	.69	.01						0.00	8.63			
SagV	-4.85	-.98						0.00	8.63			
K10024SolM	1.07	-.58	-.22	-.25	-.31	-.32	-.31	0.00	-.33	3.47	-9.99	-6.69
SagM	-1.76	-.49	-.22	-.23	-.31	-.28	-.31	0.00	.47	2.74	-5.65	-3.68
SolV	1.14	-.22						0.00	3.19			
SagV	-1.65	-.22						0.00	3.19			
K10025SolM	1.52	.14	.79	.03	.77	.08	.80	0.00	-3.80	-1.84	-8.13	-6.43
SagM	-2.34	-.68	-.17	-.02	-.18	-.01	-.19	0.00	-3.33	-.77	-9.12	-6.89
SolV	1.41	.04						0.00	5.75			
SagV	-1.96	-.40						0.00	5.75			
K10026SolM	-5.77	-1.32	-.42	-.38	-.46	-.59	-.55	0.00	2.39	3.55	-1.01	.01
SagM	-5.84	-1.32	-.60	-.30	-.40	-.70	-.70	0.00	6.67	9.95	-1.33	1.52
SolV	-5.36	-1.32						0.00	6.75			
SagV	-6.24	-1.32						0.00	6.75			
K10027SolM	1.95	.57	.27	.27	.56	.28	.24	0.00	2.94	2.62	-6.12	-6.38
SagM	-2.44	-.46	.27	-.75	-.43	-.75	.22	0.00	2.24	2.31	-6.42	-6.35
SolV	1.88	.33						0.00	3.64			
SagV	-2.17	-.28						0.00	3.64			
K10028SolM	.34	.03	-.16	-.04	-.19	-.08	-.14	0.00	9.78	6.12	4.67	1.49
SagM	-2.84	-.59	-.64	-.17	-.76	-.20	-.66	0.00	10.66	6.52	5.42	1.82
SolV	1.62	.21						0.00	5.38			
SagV	-2.94	-.50						0.00	5.38			
K10029SolM	-1.35	-.23	0.00	-.25	-.38	-.04	-.08	0.00	1.92	4.18	-8.03	-6.07
SagM	-7.33	-1.59	-1.21	-.31	-.64	-1.26	-1.13	0.00	3.14	5.01	-8.13	-6.50
SolV	-1.00	-.33						0.00	5.39			
SagV	-5.94	-1.17						0.00	5.39			
K10030SolM	8.19	2.28	1.56	.33	1.64	1.67	.48	0.00	-3.90	-.98	-7.13	-4.60
SagM	-6.34	-.70	-1.50	.30	-1.41	-1.41	.41	0.00	-5.11	0.00	-13.31	-8.88
SolV	7.84	1.87						0.00	4.17			
SagV	-3.96	-.48						0.00	4.17			
K10031SolM	7.23	2.32	.62	1.50	1.92	1.60	.71	0.00	9.75	6.71	1.92	-.72
SagM	-3.68	-.77	.51	-1.64	-1.35	-1.56	.65	0.00	17.42	12.11	2.25	-2.36
SolV	6.55	2.13						0.00	8.49			
SagV	-2.17	-.75						0.00	8.49			
K10032SolM	-2.04	-.37	-.45	.14	-.42	.10	-.29	0.00	5.75	4.18	-2.15	-3.51
SagM	-4.52	-.98	-.89	-.05	-.83	-.08	-.97	0.00	10.57	7.22	-1.15	-4.06
SolV	-2.36	-.55						0.00	8.15			
SagV	-6.19	-1.29						0.00	8.15			

Tablo 5.1 devamı

Kiris	GGGGGG	QQQQQQ	Q_Q_Q_	_Q_Q_Q	QQ_QQ_	_QQ_QQ	Q_QQ_Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
K10033SolM	7.93	1.81	.09	1.36	.12	1.40	1.38	0.00	18.08	18.70	-2.15	-1.62
SagM	-8.10	-1.87	.10	-2.42	.15	-2.38	-2.42	0.00	23.39	23.91	-2.68	-2.23
SolV	5.79	1.18						0.00	8.61			
SagV	-3.31	-.62						0.00	8.61			
K10034SolM	8.93	2.11	.31	1.85	.44	1.95	1.94	0.00	18.16	17.23	1.03	.23
SagM	-10.16	-2.25	.34	-2.51	.51	-2.40	-2.46	0.00	22.25	21.56	1.09	.50
SolV	6.27	1.31						0.00	7.55			
SagV	-4.12	-.77						0.00	7.55			
K10035SolM	6.11	1.28	1.41	.02	1.40	-.02	1.48	0.00	17.38	17.34	-1.64	-1.67
SagM	-8.86	-1.86	-1.68	-.03	-1.71	-.05	-1.65	0.00	17.53	17.49	-1.63	-1.66
SolV	4.00	.79						0.00	6.59			
SagV	-4.92	-.98						0.00	6.59			
K10036SolM	3.66	.98	.67	.21	.24	.89	.61	0.00	-1.09	.10	-7.29	-6.25
SagM	-.68	-.27	-.24	.19	.36	-.10	-.38	0.00	.65	2.00	-7.62	-6.44
SolV	2.50	.44						0.00	5.73			
SagV	-.20	.11						0.00	5.73			
K11001SolM	3.12	.65	.16	.55	.77	.48	.19	0.00	2.07	1.92	-6.25	-6.38
SagM	-1.65	-.50	-.13	-.30	-.21	-.54	-.10	0.00	2.23	2.34	-6.44	-6.35
SolV	2.44	.35						0.00	3.64			
SagV	-1.61	-.26						0.00	3.64			
K11002SolM	2.12	.41	.44	-.03	-.13	.57	.38	0.00	5.66	9.53	2.37	5.74
SagM	-5.26	-1.27	-1.03	-.16	-.27	-1.01	-1.12	0.00	5.33	8.74	1.68	4.64
SolV	1.49	.13						0.00	4.81			
SagV	-3.14	-.59						0.00	4.81			
K11003SolM	.97	.16	1.01	-.82	.70	-1.16	.82	0.00	10.23	14.44	-3.04	.59
SagM	-6.30	-2.33	-1.61	-.74	-1.96	-.95	-1.78	0.00	5.70	8.07	-1.27	.78
SolV	2.54	.66						0.00	7.03			
SagV	-6.66	-2.18						0.00	7.03			
K11004SolM	8.75	1.90	1.26	.42	1.34	.58	1.42	0.00	20.52	20.12	-2.97	-3.32
SagM	.90	.35	-.26	.38	-.22	.56	-.11	0.00	20.34	19.94	-2.99	-3.34
SolV	4.59	.92						0.00	7.71			
SagV	-.95	-.07						0.00	7.71			
K11005SolM	8.09	1.86	-.03	2.47	2.48	2.46	-.08	0.00	21.31	21.67	2.51	2.82
SagM	-7.95	-1.81	-.04	-1.33	-1.33	-1.34	-.07	0.00	16.46	16.94	1.83	2.24
SolV	3.32	.63						0.00	7.80			
SagV	-5.79	-1.20						0.00	7.80			
K11006SolM	1.24	-.54	-.48	-.30	-.62	-.50	-.44	0.00	.10	-3.37	-5.75	-8.75
SagM	-1.72	-.50	-.39	-.33	-.53	-.49	-.42	0.00	-.62	-2.70	-3.07	-4.88
SolV	1.18	-.21						0.00	2.78			
SagV	-1.61	-.21						0.00	2.78			
K11007SolM	1.29	.07	-.01	.71	.70	.70	0.00	0.00	3.82	2.03	-5.96	-7.51
SagM	-2.40	-.70	-.08	-.23	-.28	-.26	-.07	0.00	3.27	.95	-6.28	-8.30
SolV	1.32	.01						0.00	5.27			
SagV	-2.06	-.43						0.00	5.27			
K11008SolM	.87	.28	.12	.03	-.06	.12	.25	0.00	1.11	-.09	-6.24	-7.29
SagM	.65	.05	.03	.14	-.08	.15	.27	0.00	-.58	-1.93	-6.41	-7.59
SolV	1.93	.30						0.00	5.72			
SagV	-.77	-.04						0.00	5.72			
K11009SolM	22.43	5.07	5.35	.20	5.43	.22	5.44	0.00	0.00	0.00	-15.81	-15.81
SagM	-14.79	-3.28	-2.99	.17	-2.91	.20	-2.92	0.00	0.00	0.00	-15.86	-15.86
SolV	7.26	1.47						0.00	4.17			
SagV	-5.11	-.98						0.00	4.17			
K11010SolM	5.98	1.36	.59	.30	.40	.68	.71	0.00	6.29	9.38	-1.53	1.15
SagM	5.80	1.33	.43	.37	.47	.54	.59	0.00	2.29	3.43	0.00	.99
SolV	6.33	1.34						0.00	6.40			
SagV	5.45	1.34						0.00	6.40			
K11011SolM	6.43	1.26	.96	.11	.93	.18	1.02	0.00	15.33	15.45	1.79	1.91
SagM	-2.36	-.32	-.57	.05	-.66	.14	-.52	0.00	15.19	15.31	1.80	1.91
SolV	3.69	.68						0.00	5.80			
SagV	-2.24	-.34						0.00	5.80			
K11012SolM	18.50	4.35	-.25	4.71	4.62	4.64	-.36	0.00	20.24	19.71	-.65	-1.11
SagM	-12.78	-3.08	-.23	-2.77	-2.86	-2.83	-.31	0.00	16.51	15.74	-.35	-1.01
SolV	4.16	.78						0.00	6.87			
SagV	-6.23	-1.30						0.00	6.87			
K11013SolM	4.34	.96	.28	.74	.93	.81	.30	0.00	1.92	2.10	6.40	6.57
SagM	-3.34	-.93	.01	-.90	-.93	-.88	.02	0.00	2.38	2.27	6.40	6.30
SolV	2.31	.32						0.00	3.68			
SagV	-1.74	-.29						0.00	3.68			
K11014SolM	2.93	.60	.17	.55	.76	.50	.17	0.00	9.98	6.08	-1.76	-5.14
SagM	-.19	0.00	-.60	.76	.22	.70	-.60	0.00	9.09	5.67	-1.39	-4.36
SolV	3.00	.51						0.00	5.02			
SagV	-1.56	-.19						0.00	5.02			
K11015SolM	1.10	.39	-.07	.14	.17	-.17	.13	0.00	-2.10	-4.15	-5.53	-7.30
SagM	-3.77	-.68	-.10	-1.02	-.81	-.41	-1.03	0.00	-3.31	-5.04	-6.10	-7.60
SolV	.80	.13						0.00	4.97			
SagV	-2.57	-.32						0.00	4.97			
K11016SolM	6.70	1.93	.33	1.77	.59	1.84	1.78	0.00	3.84	1.18	-3.76	-6.06
SagM	-7.96	-1.11	.22	-1.18	.52	-1.11	-1.32	0.00	4.93	.31	-7.54	-11.55
SolV	3.77	.85						0.00	3.59			
SagV	-3.95	-.47						0.00	3.59			
K11017SolM	1.09	.20	.97	-1.18	.38	-1.52	.73	0.00	15.25	10.63	2.35	-1.65
SagM	-7.04	-2.50	-1.62	-1.25	-2.42	-1.48	-1.84	0.00	8.57	5.90	.74	-1.57
SolV	1.33	.36						0.00	7.44			
SagV	-6.64	-2.17						0.00	7.44			
K11018SolM	7.16	1.65	.23	1.09	1.35	1.03	.26	0.00	9.94	6.80	3.85	1.12
SagM	2.65	.52	-.24	.54	.27	.52	-.20	0.00	5.45	3.94	3.25	1.93
SolV	6.30	1.32						0.00	7.69			
SagV	3.98	.96						0.00	7.69			
K11019SolM	1.87	.49	.44	.06	.45	.08	.46	0.00	0.00	0.00	-3.17	-3.17
SagM	-11.95	-2.62	-2.72	.12	-2.70	.20	-2.69	0.00	0.00	0.00	-8.56	-8.56
SolV	3.92	.78						0.00	2.30			
SagV	-7.28	-1.54						0.00	2.30			
K11020SolM	1.66	.51	.22	.17	.47	-.13	.44	0.00	2.23	2.34	6.37	6.45
SagM	-2.81	-.55	-.65	.04	-.54	-.08	-.59	0.00	2.07	1.92	6.41	6.28
SolV	1.70	.29						0.00	3.65			
SagV	-2.35	-.32						0.00	3.65			
K11021SolM	5.43	1.32	.21	1.02	1.04	.35	1.07	0.00	5.33	8.74	-4.80	-1.84
SagM	-1.92	-.35	.08	-.44	-.52	.28	-.49	0.00	5.66	9.54	-5.92	-2.55
SolV	3.24	.61						0.00	4.81			
SagV	-1.39	-.11						0.00	4.81			
K11022SolM	5.10	1.81	1.12	.21	1.15	.40	1.10	0.00	5.70	8.07	-.89	1.17
SagM	-1.61	-.20	-1.16	.24	-1.13	.43	-1.15	0.00	10.23	14.44	-.77	2.86
SolV	6.16	2.05						0.00	7.03			
SagV	-3.49	-1.05						0.00	7.03			
K11023SolM	-1.71	-.55	-.63	.03	-.10	-.20	-.89	0.00	20.34	19.95	3.34	2.99
SagM	-9.55	-2.10	-.66	-1.49	-1.66	-1.72	-.92	0.00	20.52	20.13	3.33	2.98
SolV	.65	0.00						0.00	7.71			
SagV	-4.90	-.99						0.00	7.71			
K11024SolM	1.04	-.61	-.22	-.27	-.31	-.36	-.31	0.00	-.10	3.37	-8.90	-5.90
SagM	-1.79	-.52	-.21	-.26	-.30	-.35	-.28	0.00	.62	2.70	-4.97	-3.16
SolV	1.13	-.23						0.00	2.83			
SagV	-1.67	-.23						0.00	2.83			
K11025SolM	1.48	.12	.06	.77	.79	.76	.10	0.00	-3.82	-2.03	-7.59	-6.04
SagM	-2.38	-.70	0.00	-.19	-.19	-.19	.01	0.00	-3.28	-.95	-8.40	-6.38
SolV	1.39	.03						0.00	5.33			
SagV	-1.99	-.42						0.00	5.33			
K11026SolM	-5.77	-1.32	-.35	-.45	-.54	-.47	-.59	0.00	2.29	3.43	-1.04	-.05
SagM	-5.84	-1.32	-.28	-.63	-.70	-.41	-.70	0.00	6.29	9.38	-1.28	1.40
SolV	-5.36	-1.32						0.00	6.40			
SagV	-6.24	-1.32						0.00	6.40			

Tablo 5.1 devamı

Kiris	GGGGGG	QQQQQQ	Q_Q_Q	_Q_Q_Q	QQ_QQ_	_QQ_QQ	Q_QQ_Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
K11027SolM	1.91	.57	.26	.27	.25	.56	.27	0.00	2.39	2.27	-6.32	-6.41
SagM	-2.50	-.47	-.75	.27	.22	-.43	-.76	0.00	1.91	2.10	-6.60	-6.43
SolV	1.86	.33						0.00	3.69			
SagV	-2.19	-.28						0.00	3.69			
K11028SolM	.33	.04	-.06	-.15	-.12	-.20	-.10	0.00	9.10	5.67	4.52	1.55
SagM	-2.84	-.58	-.18	-.64	-.64	-.78	-.22	0.00	9.99	6.09	5.32	1.94
SolV	1.62	.21						0.00	5.02			
SagV	-2.94	-.49						0.00	5.02			
K11029SolM	-1.47	-.26	-.29	.01	-.06	-.39	-.11	0.00	2.10	4.15	-7.39	-5.62
SagM	-7.51	-1.62	-.36	-1.19	-1.11	-.65	-1.34	0.00	3.31	5.04	-7.68	-6.18
SolV	-1.10	-.35						0.00	5.02			
SagV	-6.04	-1.19						0.00	5.02			
K11030SolM	8.28	2.33	.32	1.59	.54	1.63	1.66	0.00	-3.84	-1.18	-6.17	-3.87
SagM	-6.26	-.65	.27	-1.45	.49	-1.42	-1.43	0.00	-4.93	-.31	-11.75	-7.74
SolV	7.87	1.89						0.00	3.66			
SagV	-3.92	-.46						0.00	3.66			
K11031SolM	7.32	2.36	1.50	.65	.79	1.92	1.58	0.00	8.57	5.90	1.69	-.62
SagM	-3.56	-.72	-1.65	.56	.77	-1.35	-1.60	0.00	15.25	10.63	1.85	-2.15
SolV	6.61	2.16						0.00	7.44			
SagV	-2.10	-.72						0.00	7.44			
K11032SolM	-1.98	-.35	.20	-.50	-.27	-.48	.15	0.00	5.46	3.94	-1.87	-3.18
SagM	-4.46	-.96	0.00	-.93	-.96	-.87	-.04	0.00	9.94	6.80	-.99	-3.72
SolV	-2.30	-.54						0.00	7.69			
SagV	-6.13	-1.28						0.00	7.69			
K11033SolM	8.04	1.83	1.37	.09	1.38	.14	1.40	0.00	16.46	16.94	-2.26	-1.85
SagM	-7.96	-1.83	-2.41	.09	-2.42	.16	-2.38	0.00	21.31	21.67	-2.84	-2.53
SolV	5.84	1.20						0.00	7.80			
SagV	-3.26	-.61						0.00	7.80			
K11034SolM	9.02	2.13	1.91	.28	1.96	.42	2.00	0.00	16.51	15.74	1.05	.39
SagM	-10.05	-2.22	-2.44	.30	-2.43	.48	-2.33	0.00	20.24	19.70	1.13	.67
SolV	6.30	1.32						0.00	6.87			
SagV	-4.08	-.76						0.00	6.87			
K11035SolM	6.19	1.29	.08	1.37	1.49	1.39	.03	0.00	15.19	15.31	-1.91	-1.80
SagM	-8.78	-1.85	.04	-1.72	-1.65	-1.72	0.00	0.00	15.33	15.45	-1.90	-1.79
SolV	4.03	.80						0.00	5.80			
SagV	-4.89	-.98						0.00	5.80			
K11036SolM	3.66	.98	.22	.66	.61	.23	.91	0.00	-1.11	.09	-7.34	-6.29
SagM	-.62	-.26	.22	-.25	-.40	.37	-.04	0.00	.58	1.93	-7.64	-6.47
SolV	2.52	.45						0.00	5.76			
SagV	-.18	.11						0.00	5.76			
K12001SolM	3.15	.66	.55	.17	.20	.77	.47	0.00	1.86	1.60	-6.27	-6.49
SagM	-1.63	-.51	-.30	-.12	-.09	-.22	-.54	0.00	1.89	1.80	-6.41	-6.49
SolV	2.46	.35						0.00	3.71			
SagV	-1.59	-.26						0.00	3.71			
K12002SolM	2.10	.40	-.03	.43	.38	-.13	.56	0.00	5.22	8.83	2.50	5.64
SagM	-5.28	-1.28	-.17	-1.04	-1.11	-.28	-1.02	0.00	4.86	8.02	1.80	4.54
SolV	1.48	.13						0.00	4.43			
SagV	-3.15	-.59						0.00	4.43			
K12003SolM	.85	.10	-.85	.98	.74	.63	-1.11	0.00	8.78	12.29	-2.79	.25
SagM	-6.39	-2.36	-.76	-1.62	-1.84	-2.00	-.92	0.00	4.90	6.90	-1.14	.58
SolV	2.47	.63						0.00	5.99			
SagV	-6.72	-2.21						0.00	5.99			
K12004SolM	8.82	1.93	.43	1.26	1.42	1.36	.61	0.00	18.05	17.45	-3.10	-3.63
SagM	.98	.37	.40	-.26	-.11	-.20	.59	0.00	17.89	17.29	-3.12	-3.65
SolV	4.62	.93						0.00	6.78			
SagV	-.92	-.06						0.00	6.78			
K12005SolM	8.00	1.84	2.47	-.04	-.09	2.49	2.47	0.00	19.17	19.38	2.78	2.96
SagM	-8.01	-1.83	-1.32	-.04	-.08	-1.32	-1.33	0.00	14.81	15.15	2.04	2.34
SolV	3.29	.63						0.00	6.97			
SagV	-5.82	-1.20						0.00	6.97			
K12006SolM	1.21	-.56	-.30	-.51	-.47	-.67	-.48	0.00	-.13	-3.24	-4.97	-7.67
SagM	-1.74	-.52	-.33	-.41	-.44	-.57	-.47	0.00	-.77	-2.64	-2.58	-4.21
SolV	1.18	-.22						0.00	2.42			
SagV	-1.62	-.22						0.00	2.42			
K12007SolM	1.25	.06	.70	0.00	-.01	.72	.69	0.00	3.80	2.19	-5.56	-6.97
SagM	-2.42	-.72	-.24	-.07	-.09	-.27	-.27	0.00	3.20	1.11	-5.77	-7.58
SolV	1.30	0.00						0.00	4.85			
SagV	-2.08	-.44						0.00	4.85			
K12008SolM	.86	.28	.02	.13	.24	-.06	.12	0.00	1.12	-.08	-6.24	-7.29
SagM	.68	.06	.13	.05	.24	-.06	.17	0.00	-.50	-1.85	-6.40	-7.57
SolV	1.94	.30						0.00	5.71			
SagV	-.76	-.04						0.00	5.71			
K12009SolM	22.41	5.07	.23	5.33	5.43	5.42	.27	0.00	0.00	0.00	-13.83	-13.83
SagM	-14.81	-3.29	.21	-3.01	-2.93	-2.93	.25	0.00	0.00	0.00	-13.87	-13.87
SolV	7.26	1.46						0.00	3.64			
SagV	-5.12	-.98						0.00	3.64			
K12010SolM	6.00	1.36	.30	.60	.67	.45	.68	0.00	5.89	8.77	-1.40	1.10
SagM	5.81	1.33	.35	.45	.56	.52	.53	0.00	2.18	3.28	.06	1.02
SolV	6.34	1.35						0.00	6.03			
SagV	5.46	1.35						0.00	6.03			
K12011SolM	6.42	1.27	.13	.94	1.01	.91	.21	0.00	13.13	13.40	1.89	2.14
SagM	-2.38	-.32	.07	-.60	-.53	-.69	.17	0.00	13.00	13.28	1.90	2.15
SolV	3.69	.68						0.00	5.03			
SagV	-2.24	-.34						0.00	5.03			
K12012SolM	18.44	4.33	4.67	-.23	-.38	4.66	4.60	0.00	18.17	17.79	-.82	-1.14
SagM	-12.83	-3.10	-2.80	-.21	-.32	-2.83	-2.87	0.00	14.82	14.21	-.51	-1.03
SolV	4.14	.77						0.00	6.17			
SagV	-6.25	-1.31						0.00	6.17			
K12013SolM	4.39	.97	.74	.28	.30	.94	.81	0.00	1.60	1.89	6.43	6.68
SagM	-3.30	-.92	-.89	0.00	.02	-.93	-.87	0.00	1.85	1.92	6.37	6.44
SolV	2.34	.32						0.00	3.75			
SagV	-1.71	-.29						0.00	3.75			
K12014SolM	2.91	.60	.53	.18	.16	.77	.49	0.00	9.27	5.63	-1.86	-5.02
SagM	-.20	-.01	.76	-.59	-.61	.23	.71	0.00	8.38	5.21	-1.45	-4.20
SolV	2.99	.51						0.00	4.64			
SagV	-1.57	-.20						0.00	4.64			
K12015SolM	1.08	.39	.16	-.11	.15	.13	-.16	0.00	-2.26	-4.09	-5.07	-6.66
SagM	-3.80	-.68	-.99	-.15	-1.01	-.86	-.40	0.00	-3.45	-5.03	-5.76	-7.14
SolV	.78	.13						0.00	4.60			
SagV	-2.60	-.32						0.00	4.60			
K12016SolM	6.73	1.96	1.74	.40	1.78	.67	1.81	0.00	3.75	1.37	-3.06	-5.12
SagM	-7.93	-1.08	-1.23	.30	-1.32	.60	-1.15	0.00	4.73	.60	-6.44	-10.02
SolV	3.78	.86						0.00	3.09			
SagV	-3.94	-.46						0.00	3.09			
K12017SolM	1.00	.16	-1.13	.87	.69	.26	-1.46	0.00	13.08	9.14	2.12	-1.29
SagM	-7.11	-2.53	-1.22	-1.69	-1.87	-2.51	-1.44	0.00	7.39	5.10	.63	-1.35
SolV	1.28	.34						0.00	6.39			
SagV	-6.69	-2.20						0.00	6.39			
K12018SolM	7.15	1.64	1.03	.29	.25	1.41	.97	0.00	9.27	6.34	3.50	.95
SagM	2.63	.52	.46	-.17	-.22	.34	.45	0.00	5.14	3.69	2.91	1.66
SolV	6.29	1.32						0.00	7.20			
SagV	3.97	.96						0.00	7.20			
K12019SolM	1.88	.49	.06	.44	.46	.46	.08	0.00	0.00	0.00	-2.53	-2.53
SagM	-11.93	-2.60	.13	-2.71	-2.69	-2.69	.21	0.00	0.00	0.00	-6.82	-6.83
SolV	3.93	.79						0.00	1.83			
SagV	-7.27	-1.54						0.00	1.83			
K12020SolM	1.63	.50	.17	.22	.45	.45	-.13	0.00	1.89	1.81	6.52	6.43
SagM	-2.84	-.56	.04	-.65	-.58	-.57	-.07	0.00	1.86	1.60	6.53	6.30
SolV	1.68	.29						0.00	3.73			
SagV	-2.37	-.32						0.00	3.73			

Tablo 5.1 devamı

Kiris	GGGGGG	QQQQQQ	Q Q Q	Q Q U	QQ QQ	QQ QQ	Q QQ Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
K12021SolM	5.47	1.33	1.00	.24	1.06	1.07	.35	0.00	4.87	8.02	-4.68	-1.94
SagM	-1.89	-.34	-.45	.10	-.50	-.49	.29	0.00	5.22	8.84	-5.81	-2.67
SolV	3.26	.62						0.00	4.44			
SagV	-1.37	-.10						0.00	4.44			
K12022SolM	5.17	1.85	.19	1.15	1.10	1.21	.37	0.00	4.90	6.90	-.67	1.06
SagM	-1.51	-.16	.21	-1.11	-1.15	-1.04	.39	0.00	8.78	12.29	-.40	2.64
SolV	6.21	2.08						0.00	6.00			
SagV	-3.44	-1.03						0.00	6.00			
K12023SolM	-1.80	-.57	.01	-.64	-.89	-.14	-.23	0.00	17.89	17.29	3.66	3.14
SagM	-9.64	-2.13	-1.51	-.68	-.91	-1.70	-1.76	0.00	18.05	17.45	3.64	3.12
SolV	.61	-.01						0.00	6.78			
SagV	-4.93	-1.00						0.00	6.78			
K12024SolM	1.00	-.63	-.24	-.27	-.30	-.37	-.34	0.00	.13	3.24	-7.81	-5.11
SagM	-1.82	-.54	-.24	-.25	-.27	-.35	-.34	0.00	.77	2.64	-4.29	-2.66
SolV	1.12	-.24						0.00	2.47			
SagV	-1.68	-.24						0.00	2.47			
K12025SolM	1.44	.11	.80	.04	.09	.79	.79	0.00	-3.81	-2.19	-7.04	-5.64
SagM	-2.40	-.71	-.16	-.02	.01	-.20	-.17	0.00	-3.20	-1.11	-7.67	-5.87
SolV	1.37	.02						0.00	4.90			
SagV	-2.01	-.43						0.00	4.90			
K12026SolM	-5.77	-1.32	-.41	-.39	-.57	-.57	-.47	0.00	2.18	3.28	-1.07	-.11
SagM	-5.84	-1.32	-.59	-.32	-.69	-.71	-.41	0.00	5.89	8.78	-1.22	1.28
SolV	-5.36	-1.32						0.00	6.03			
SagV	-6.24	-1.32						0.00	6.03			
K12027SolM	1.88	.56	.27	.27	.28	.24	.55	0.00	1.85	1.92	-6.47	-6.39
SagM	-2.54	-.48	.26	-.75	-.76	.22	-.44	0.00	1.59	1.89	-6.72	-6.46
SolV	1.84	.33						0.00	3.77			
SagV	-2.21	-.28						0.00	3.77			
K12028SolM	.32	.04	-.17	-.05	-.07	-.13	-.23	0.00	8.38	5.21	4.35	1.60
SagM	-2.84	-.58	-.65	-.17	-.19	-.66	-.80	0.00	9.28	5.64	5.19	2.03
SolV	1.62	.21						0.00	4.65			
SagV	-2.94	-.49						0.00	4.65			
K12029SolM	-1.58	-.27	-.03	-.27	-.08	-.06	-.46	0.00	2.25	4.09	-6.74	-5.16
SagM	-7.66	-1.65	-1.24	-.34	-1.32	-1.11	-.74	0.00	3.45	5.03	-7.21	-5.83
SolV	-1.18	-.37						0.00	4.65			
SagV	-6.13	-1.21						0.00	4.65			
K12030SolM	8.35	2.36	1.58	.36	1.73	.52	1.61	0.00	-3.75	-1.37	-5.22	-3.16
SagM	-6.19	-.62	-1.48	.32	-1.34	.47	-1.45	0.00	-4.73	-.60	-10.20	-6.62
SolV	7.90	1.90						0.00	3.15			
SagV	-3.89	-.45						0.00	3.15			
K12031SolM	7.40	2.39	.64	1.52	1.67	.78	1.89	0.00	7.39	5.10	1.45	-.53
SagM	-3.47	-.67	.54	-1.60	-1.47	.76	-1.42	0.00	13.08	9.14	1.46	-1.95
SolV	6.66	2.18						0.00	6.39			
SagV	-2.05	-.69						0.00	6.39			
K12032SolM	-1.94	-.34	-.42	.13	.17	-.35	-.40	0.00	5.14	3.69	-1.59	-2.85
SagM	-4.41	-.95	-.87	-.06	-.03	-1.02	-.81	0.00	9.28	6.34	-.82	-3.37
SolV	-2.25	-.52						0.00	7.20			
SagV	-6.08	-1.26						0.00	7.20			
K12033SolM	8.12	1.85	.09	1.37	1.40	1.39	.13	0.00	14.80	15.15	-2.35	-2.06
SagM	-7.84	-1.81	.10	-2.41	-2.38	-2.40	.16	0.00	19.17	19.38	-2.97	-2.79
SolV	5.88	1.20						0.00	6.98			
SagV	-3.22	-.60						0.00	6.98			
K12034SolM	9.09	2.15	.34	1.87	2.02	1.93	.47	0.00	14.82	14.21	1.05	.53
SagM	-9.97	-2.19	.37	-2.49	-2.32	-2.47	.55	0.00	18.17	17.79	1.16	.84
SolV	6.33	1.33						0.00	6.16			
SagV	-4.05	-.75						0.00	6.16			
K12035SolM	6.25	1.30	1.44	.03	.04	1.47	1.44	0.00	13.00	13.28	-2.15	-1.91
SagM	-8.71	-1.84	-1.65	-.01	.01	-1.67	-1.67	0.00	13.13	13.40	-2.14	-1.90
SolV	4.06	.80						0.00	5.03			
SagV	-4.87	-.97						0.00	5.03			
K12036SolM	3.66	.99	.67	.21	.90	.60	.25	0.00	-1.12	.08	-7.34	-6.29
SagM	-.57	-.25	-.22	.20	-.08	-.39	.43	0.00	.51	1.85	-7.62	-6.45
SolV	2.54	.45						0.00	5.75			
SagV	-.16	.11						0.00	5.75			
K13001SolM	3.17	.66	.17	.56	.48	.21	.76	0.00	1.65	1.29	-6.25	-6.56
SagM	-1.62	-.51	-.13	-.29	-.54	-.09	-.22	0.00	1.56	1.30	-6.35	-6.58
SolV	2.47	.35						0.00	3.76			
SagV	-1.58	-.26						0.00	3.76			
K13002SolM	2.08	.39	.43	-.03	.56	.38	-.15	0.00	4.78	8.14	2.61	5.53
SagM	-5.30	-1.29	-1.04	-.17	-1.01	-1.12	-.29	0.00	4.41	7.31	1.90	4.41
SolV	1.47	.12						0.00	4.06			
SagV	-3.16	-.60						0.00	4.06			
K13003SolM	.76	.06	.96	-.86	-1.19	.68	.71	0.00	7.39	10.24	-2.54	-.07
SagM	-6.46	-2.39	-1.64	-.76	-.98	-1.88	-1.95	0.00	4.14	5.77	-1.02	.39
SolV	2.42	.61						0.00	5.00			
SagV	-6.77	-2.24						0.00	5.00			
K13004SolM	8.89	1.95	1.28	.43	.60	1.43	1.39	0.00	15.66	14.88	-3.20	-3.89
SagM	1.04	.39	-.24	.40	.58	-.09	-.17	0.00	15.52	14.74	-3.22	-3.90
SolV	4.65	.94						0.00	5.88			
SagV	-.90	-.05						0.00	5.88			
K13005SolM	7.94	1.82	-.03	2.47	2.46	-.08	2.50	0.00	17.08	17.15	3.00	3.06
SagM	-8.06	-1.84	-.04	-1.33	-1.34	-.07	-1.32	0.00	13.19	13.40	2.23	2.41
SolV	3.26	.62						0.00	6.17			
SagV	-5.85	-1.21						0.00	6.17			
K13006SolM	1.19	-.58	-.51	-.33	-.51	-.53	-.64	0.00	-.34	-3.11	-4.23	-6.64
SagM	-1.76	-.53	-.41	-.35	-.50	-.48	-.55	0.00	-.90	-2.58	-2.11	-3.57
SolV	1.17	-.23						0.00	2.08			
SagV	-1.63	-.23						0.00	2.08			
K13007SolM	1.22	.04	-.01	.71	.67	.02	.71	0.00	3.77	2.32	-5.18	-6.44
SagM	-2.44	-.73	-.08	-.23	-.28	-.07	-.27	0.00	3.11	1.26	-5.28	-6.88
SolV	1.28	0.00						0.00	4.44			
SagV	-2.10	-.45						0.00	4.44			
K13008SolM	.86	.28	.12	.03	.11	.24	-.05	0.00	1.12	-.08	-6.22	-7.26
SagM	.70	.06	.04	.15	.14	.27	-.03	0.00	-.43	-1.76	-6.36	-7.52
SolV	1.95	.30						0.00	5.68			
SagV	-.75	-.04						0.00	5.68			
K13009SolM	22.41	5.06	5.37	.20	.25	5.41	5.47	0.00	0.00	0.00	-11.93	-11.93
SagM	-14.83	-3.30	-2.97	.18	.23	-2.95	-2.87	0.00	0.00	0.00	-11.96	-11.96
SolV	7.26	1.46						0.00	3.14			
SagV	-5.12	-.98						0.00	3.14			
K13010SolM	6.01	1.37	.59	.32	.63	.74	.44	0.00	5.49	8.17	-1.28	1.05
SagM	5.81	1.34	.43	.38	.48	.62	.51	0.00	2.07	3.13	.11	1.03
SolV	6.35	1.35						0.00	5.65			
SagV	5.47	1.35						0.00	5.65			
K13011SolM	6.42	1.27	.96	.10	.20	.99	.94	0.00	11.01	11.42	1.96	2.33
SagM	-2.38	-.32	-.57	.05	.16	-.56	-.65	0.00	10.90	11.31	1.97	2.34
SolV	3.69	.68						0.00	4.29			
SagV	-2.24	-.34						0.00	4.29			
K13012SolM	18.40	4.32	-.27	4.70	4.59	-.34	4.61	0.00	16.16	15.93	-.97	-1.17
SagM	-12.86	-3.11	-.24	-2.78	-2.87	-.29	-2.87	0.00	13.17	12.72	-.64	-1.03
SolV	4.13	.77						0.00	5.48			
SagV	-6.27	-1.31						0.00	5.48			
K13013SolM	4.43	.98	.28	.75	.81	.32	.94	0.00	1.29	1.68	6.41	6.76
SagM	-3.27	-.92	.01	-.90	-.87	.02	-.92	0.00	1.34	1.59	6.31	6.54
SolV	2.36	.32						0.00	3.80			
SagV	-1.69	-.29						0.00	3.80			
K13014SolM	2.89	.59	.17	.54	.48	.17	.76	0.00	8.56	5.18	-1.95	-4.89
SagM	-.21	-.01	-.59	.75	.70	-.61	.23	0.00	7.67	4.75	-1.50	-4.04
SolV	2.99	.50						0.00	4.27			
SagV	-1.57	-.20						0.00	4.27			

Tablo 5.1 devamı

Kiriş	GGGGGG	QQQQQQ	Q_Q_Q	_Q_Q_Q	QQ_QQ	_QQ_QQ	Q_QQ_Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
K13015SolM	1.06	.40	-.08	.13	-.14	.11	.14	0.00	-2.39	-4.01	-4.63	-6.04
SagM	-3.83	-.68	-.11	-1.04	-.38	-1.07	-.85	0.00	-3.55	-4.99	-5.42	-6.68
SolV	.76	.13						0.00	4.24			
SagV	-2.61	-.32						0.00	4.24			
K13016SolM	6.76	1.98	.35	1.81	1.81	1.86	.64	0.00	3.64	1.54	-2.40	-4.23
SagM	-7.91	-1.06	.24	-1.15	-1.15	-1.22	.57	0.00	4.51	.86	-5.39	-8.56
SolV	3.79	.87						0.00	2.61			
SagV	-3.93	-.45						0.00	2.61			
K13017SolM	.93	.12	.94	-1.24	-1.49	.55	.34	0.00	11.00	7.73	1.89	-.95
SagM	-7.16	-2.56	-1.64	-1.29	-1.46	-1.96	-2.45	0.00	6.25	4.33	.52	-1.15
SolV	1.25	.32						0.00	5.39			
SagV	-6.73	-2.22						0.00	5.39			
K13018SolM	7.14	1.64	.20	1.10	.96	.33	1.32	0.00	8.60	5.88	3.16	.80
SagM	2.61	.51	-.28	.56	.43	-.12	.24	0.00	4.82	3.44	2.60	1.40
SolV	6.27	1.32						0.00	6.71			
SagV	3.95	.96						0.00	6.71			
K13019SolM	1.88	.50	.44	.06	.08	.46	.46	0.00	0.00	0.00	-1.93	-1.93
SagM	-11.91	-2.60	-2.71	.13	.21	-2.68	-2.69	0.00	0.00	0.00	-5.18	-5.18
SolV	3.94	.79						0.00	1.39			
SagV	-7.27	-1.54						0.00	1.39			
K13020SolM	1.61	.50	.21	.17	-.12	.43	.45	0.00	1.57	1.30	6.62	6.38
SagM	-2.86	-.56	-.65	.04	-.06	-.62	-.55	0.00	1.65	1.29	6.60	6.28
SolV	1.67	.29						0.00	3.78			
SagV	-2.38	-.32						0.00	3.78			
K13021SolM	5.49	1.34	.22	1.04	.33	1.10	1.07	0.00	4.41	7.31	-4.55	-2.03
SagM	-1.86	-.33	.09	-.43	.27	-.46	-.49	0.00	4.79	8.14	-5.69	-2.77
SolV	3.27	.63						0.00	4.07			
SagV	-1.36	-.09						0.00	4.07			
K13022SolM	5.22	1.87	1.13	.22	.36	1.17	1.17	0.00	4.14	5.78	-.46	.95
SagM	-1.45	-.12	-1.15	.26	.38	-1.06	-1.10	0.00	7.39	10.24	-.05	2.42
SolV	6.25	2.10						0.00	5.00			
SagV	-3.40	-1.01						0.00	5.00			
K13023SolM	-1.88	-.60	-.65	0.00	-.22	-.93	-.17	0.00	15.52	14.74	3.93	3.24
SagM	-9.72	-2.15	-.69	-1.52	-1.75	-.95	-1.73	0.00	15.66	14.88	3.91	3.22
SolV	.58	-.02						0.00	5.88			
SagV	-4.96	-1.01						0.00	5.88			
K13024SolM	.98	-.65	-.23	-.29	-.33	-.36	-.34	0.00	.34	3.11	-6.76	-4.35
SagM	-1.84	-.55	-.22	-.28	-.33	-.32	-.33	0.00	.90	2.58	-3.64	-2.18
SolV	1.11	-.25						0.00	2.12			
SagV	-1.69	-.25						0.00	2.12			
K13025SolM	1.41	.09	.06	.78	.78	.09	.82	0.00	-3.78	-2.32	-6.50	-5.24
SagM	-2.43	-.72	.01	-.19	-.18	-.01	-.17	0.00	-3.11	-1.26	-6.97	-5.36
SolV	1.35	.01						0.00	4.49			
SagV	-2.03	-.43						0.00	4.49			
K13026SolM	-5.77	-1.32	-.34	-.46	-.44	-.61	-.56	0.00	2.07	3.13	-1.08	-.16
SagM	-5.84	-1.33	-.27	-.64	-.40	-.72	-.71	0.00	5.49	8.17	-1.16	1.16
SolV	-5.36	-1.32						0.00	5.65			
SagV	-6.24	-1.32						0.00	5.65			
K13027SolM	1.86	.56	.26	.27	.56	.28	.23	0.00	1.34	1.59	-6.57	-6.34
SagM	-2.57	-.48	-.76	.26	-.44	-.76	.21	0.00	1.29	1.68	-6.79	-6.45
SolV	1.82	.33						0.00	3.82			
SagV	-2.23	-.28						0.00	3.82			
K13028SolM	.31	.04	-.07	-.15	-.20	-.09	-.16	0.00	7.67	4.75	4.17	1.64
SagM	-2.84	-.57	-.18	-.65	-.76	-.21	-.68	0.00	8.57	5.19	5.05	2.11
SolV	1.61	.21						0.00	4.27			
SagV	-2.94	-.49						0.00	4.27			
K13029SolM	-1.66	-.29	-.31	0.00	-.42	-.07	-.13	0.00	2.39	4.01	-6.11	-4.71
SagM	-7.77	-1.67	-.39	-1.21	-.70	-1.30	-1.20	0.00	3.55	4.99	-6.74	-5.49
SolV	-1.25	-.38						0.00	4.28			
SagV	-6.19	-1.22						0.00	4.28			
K13030SolM	8.39	2.38	.33	1.61	1.69	1.70	.51	0.00	-3.64	-1.54	-4.32	-2.49
SagM	-6.15	-.59	.29	-1.43	-1.35	-1.37	.44	0.00	-4.52	-.87	-8.71	-5.55
SolV	7.92	1.91						0.00	2.66			
SagV	-3.88	-.44						0.00	2.66			
K13031SolM	7.45	2.41	1.52	.67	1.98	1.65	.74	0.00	6.25	4.33	1.23	-.44
SagM	-3.40	-.64	-1.63	.58	-1.27	-1.50	.68	0.00	11.00	7.73	1.09	-1.75
SolV	6.70	2.20						0.00	5.39			
SagV	-2.01	-.68						0.00	5.39			
K13032SolM	-1.89	-.33	.23	-.52	-.38	.06	-.25	0.00	4.82	3.44	-1.34	-2.54
SagM	-4.37	-.94	.03	-.95	-.80	-.11	-.93	0.00	8.61	5.88	-.68	-3.04
SolV	-2.21	-.51						0.00	6.71			
SagV	-6.04	-1.25						0.00	6.71			
K13033SolM	8.19	1.87	1.37	.09	.13	1.41	1.38	0.00	13.19	13.40	-2.42	-2.24
SagM	-7.76	-1.79	-2.41	.10	.16	-2.36	-2.41	0.00	17.08	17.15	-3.07	-3.01
SolV	5.91	1.21						0.00	6.17			
SagV	-3.19	-.60						0.00	6.17			
K13034SolM	9.14	2.17	1.93	.29	.48	1.98	1.99	0.00	13.17	12.72	1.05	.66
SagM	-9.90	-2.17	-2.41	.31	.56	-2.36	-2.40	0.00	16.16	15.93	1.18	.98
SolV	6.36	1.34						0.00	5.48			
SagV	-4.03	-.74						0.00	5.48			
K13035SolM	6.31	1.31	.11	1.38	1.45	.01	1.52	0.00	10.90	11.31	-2.35	-1.98
SagM	-8.66	-1.83	.06	-1.72	-1.66	-.03	-1.62	0.00	11.01	11.42	-2.34	-1.98
SolV	4.08	.81						0.00	4.29			
SagV	-4.85	-.97						0.00	4.29			
K13036SolM	3.66	.99	.23	.65	.24	.88	.63	0.00	-1.12	.08	-7.31	-6.27
SagM	-.53	-.25	.24	-.24	.39	-.07	-.32	0.00	.44	1.76	-7.58	-6.42
SolV	2.55	.45						0.00	5.72			
SagV	-.15	.12						0.00	5.72			
K14001SolM	3.18	.66	.55	.18	.77	.49	.19	0.00	1.47	1.03	-6.21	-6.60
SagM	-1.61	-.51	-.30	-.12	-.21	-.54	-.10	0.00	1.27	.85	-6.27	-6.65
SolV	2.47	.35						0.00	3.78			
SagV	-1.57	-.26						0.00	3.78			
K14002SolM	2.07	.39	-.04	.43	-.14	.56	.37	0.00	4.37	7.48	2.71	5.41
SagM	-5.31	-1.30	-.17	-1.04	-.27	-1.03	-1.13	0.00	3.98	6.64	1.98	4.29
SolV	1.46	.12						0.00	3.71			
SagV	-3.17	-.60						0.00	3.71			
K14003SolM	.68	.03	-.88	.95	.62	-1.25	.77	0.00	6.10	8.35	-2.30	-.35
SagM	-6.52	-2.41	-.78	-1.65	-2.02	-1.02	-1.81	0.00	3.45	4.76	-.91	.23
SolV	2.38	.59						0.00	4.09			
SagV	-6.81	-2.25						0.00	4.09			
K14004SolM	8.91	1.95	.45	1.27	1.37	.61	1.46	0.00	13.43	12.49	-3.25	-4.07
SagM	1.07	.40	.41	-.25	-.19	.59	-.07	0.00	13.30	12.36	-3.27	-4.09
SolV	4.66	.94						0.00	5.04			
SagV	-.89	-.05						0.00	5.04			
K14005SolM	7.88	1.81	2.47	-.03	2.48	2.47	-.07	0.00	15.14	15.08	3.18	3.13
SagM	-8.11	-1.85	-1.32	-.04	-1.33	-1.33	-.06	0.00	11.70	11.79	2.37	2.45
SolV	3.24	.62						0.00	5.43			
SagV	-5.87	-1.21						0.00	5.43			
K14006SolM	1.19	-.59	-.31	-.53	-.65	-.55	-.47	0.00	-.52	-2.97	-3.56	-5.69
SagM	-1.77	-.54	-.34	-.43	-.56	-.54	-.44	0.00	-1.01	-2.50	-1.68	-2.98
SolV	1.17	-.23						0.00	1.77			
SagV	-1.63	-.23						0.00	1.77			
K14007SolM	1.19	.03	.70	0.00	.69	.70	0.00	0.00	3.73	2.43	-4.81	-5.94
SagM	-2.45	-.73	-.24	-.07	-.29	-.27	-.08	0.00	3.01	1.38	-4.82	-6.23
SolV	1.27	-.01						0.00	4.06			
SagV	-2.11	-.46						0.00	4.06			
K14008SolM	.85	.28	.02	.13	-.07	.11	.25	0.00	1.12	-.07	-6.20	-7.23
SagM	.72	.06	.13	.06	-.08	.16	.30	0.00	-.37	-1.69	-6.32	-7.47
SolV	1.95	.30						0.00	5.65			
SagV	-.75	-.04						0.00	5.65			

Tablo 5.1 devamı

Kiris	GGGGGG	QQQQQQ	Q_Q_Q	_Q_Q_Q	QQ_QQ_	_QQ_QQ	Q_QQ_Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
K14009SolM	22.36	5.05	.24	5.32	5.45	.21	5.46	0.00	0.00	0.00	-10.19	-10.19
SagM	-14.85	-3.30	.22	-3.02	-2.89	.20	-2.89	0.00	0.00	0.00	-10.21	-10.22
SolV	7.25	1.46						0.00	2.68			
SagV	-5.13	-.98						0.00	2.68			
K14010SolM	6.02	1.37	.29	.62	.37	.71	.73	0.00	5.11	7.58	-1.17	.99
SagM	5.82	1.34	.34	.47	.44	.56	.60	0.00	1.96	2.98	.15	1.04
SolV	6.36	1.35						0.00	5.28			
SagV	5.47	1.35						0.00	5.28			
K14011SolM	6.39	1.26	.13	.93	.93	.16	1.03	0.00	9.05	9.58	2.00	2.47
SagM	-2.41	-.32	.07	-.60	-.67	.12	-.51	0.00	8.94	9.48	2.01	2.48
SolV	3.68	.68						0.00	3.60			
SagV	-2.25	-.34						0.00	3.60			
K14012SolM	18.35	4.30	4.65	-.23	4.60	4.64	-.40	0.00	14.29	14.19	-1.10	-1.18
SagM	-12.90	-3.12	-2.81	-.21	-2.87	-2.84	-.34	0.00	11.65	11.33	-.75	-1.02
SolV	4.11	.76						0.00	4.85			
SagV	-6.28	-1.32						0.00	4.85			
K14013SolM	4.46	.98	.75	.29	.93	.83	.32	0.00	1.02	1.50	6.38	6.80
SagM	-3.25	-.92	-.89	0.00	-.93	-.88	.03	0.00	.88	1.29	6.24	6.60
SolV	2.37	.32						0.00	3.83			
SagV	-1.68	-.29						0.00	3.83			
K14014SolM	2.88	.59	.53	.18	.76	.49	.16	0.00	7.90	4.76	-2.03	-4.75
SagM	-.21	-.02	.76	-.60	.23	.69	-.60	0.00	7.00	4.32	-1.55	-3.88
SolV	2.98	.50						0.00	3.92			
SagV	-1.58	-.20						0.00	3.92			
K14015SolM	1.04	.40	.17	-.12	.17	-.19	.12	0.00	-2.49	-3.92	-4.22	-5.46
SagM	-3.85	-.68	-.99	-.17	-.81	-.45	-1.05	0.00	-3.63	-4.94	-5.11	-6.24
SolV	.75	.13						0.00	3.90			
SagV	-2.62	-.32						0.00	3.90			
K14016SolM	6.78	1.99	1.75	.42	.63	1.89	1.81	0.00	3.52	1.68	-1.81	-3.41
SagM	-7.88	-1.05	-1.21	.31	.55	-1.05	-1.29	0.00	4.28	1.09	-4.44	-7.21
SolV	3.80	.87						0.00	2.17			
SagV	-3.92	-.45						0.00	2.17			
K14017SolM	.88	.10	-1.14	.82	.33	-1.64	.66	0.00	9.08	6.42	1.67	-.64
SagM	-7.20	-2.57	-1.23	-1.72	-2.46	-1.56	-1.89	0.00	5.22	3.63	.42	-.96
SolV	1.22	.31						0.00	4.47			
SagV	-6.76	-2.23						0.00	4.47			
K14018SolM	7.13	1.64	.99	.31	1.31	1.08	.21	0.00	7.97	5.45	2.87	.68
SagM	2.59	.51	.41	-.14	.22	.58	-.25	0.00	4.51	3.20	2.33	1.19
SolV	6.25	1.31						0.00	6.24			
SagV	3.94	.95						0.00	6.24			
K14019SolM	1.89	.50	.06	.45	.46	.09	.47	0.00	0.00	0.00	-1.39	-1.39
SagM	-11.88	-2.58	.13	-2.70	-2.69	.23	-2.67	0.00	0.00	0.00	-3.69	-3.69
SolV	3.94	.79						0.00	.99			
SagV	-7.26	-1.53						0.00	.99			
K14020SolM	1.60	.50	.17	.22	.47	-.15	.44	0.00	1.27	.85	6.69	6.31
SagM	-2.88	-.56	.04	-.66	-.54	-.10	-.60	0.00	1.47	1.02	6.64	6.25
SolV	1.66	.29						0.00	3.81			
SagV	-2.39	-.32						0.00	3.81			
K14021SolM	5.51	1.35	1.01	.25	1.05	.38	1.10	0.00	3.98	6.64	-4.42	-2.11
SagM	-1.84	-.33	-.45	.11	-.52	.31	-.47	0.00	4.38	7.48	-5.55	-2.85
SolV	3.28	.63						0.00	3.72			
SagV	-1.35	-.09						0.00	3.72			
K14022SolM	5.26	1.89	.20	1.16	1.16	.44	1.12	0.00	3.45	4.76	-.28	.85
SagM	-1.39	-.10	.21	-1.08	-1.12	.49	-1.12	0.00	6.10	8.35	.26	2.20
SolV	6.28	2.11						0.00	4.09			
SagV	-3.37	-1.00						0.00	4.09			
K14023SolM	-1.92	-.61	-.01	-.66	-.14	-.26	-.95	0.00	13.30	12.36	4.12	3.30
SagM	-9.76	-2.16	-1.53	-.70	-1.70	-1.79	-.97	0.00	13.43	12.49	4.10	3.28
SolV	.57	-.03						0.00	5.04			
SagV	-4.98	-1.02						0.00	5.04			
K14024SolM	.96	-.67	-.24	-.29	-.33	-.40	-.32	0.00	.52	2.97	-5.80	-3.67
SagM	-1.86	-.56	-.24	-.26	-.32	-.39	-.30	0.00	1.01	2.50	-3.05	-1.75
SolV	1.10	-.25						0.00	1.80			
SagV	-1.70	-.25						0.00	1.80			
K14025SolM	1.39	.08	.81	.04	.80	.77	.12	0.00	-3.73	-2.43	-6.00	-4.87
SagM	-2.44	-.73	-.15	-.02	-.19	-.19	.03	0.00	-3.01	-1.38	-6.30	-4.89
SolV	1.34	.01						0.00	4.10			
SagV	-2.04	-.44						0.00	4.10			
K14026SolM	-5.76	-1.32	-.39	-.41	-.52	-.49	-.59	0.00	1.96	2.98	-1.09	-.20
SagM	-5.84	-1.33	-.58	-.33	-.68	-.43	-.71	0.00	5.11	7.59	-1.10	1.06
SolV	-5.36	-1.32						0.00	5.28			
SagV	-6.24	-1.32						0.00	5.28			
K14027SolM	1.84	.56	.27	.27	.25	.56	.26	0.00	.88	1.29	-6.64	-6.27
SagM	-2.59	-.49	.26	-.76	.21	-.44	-.77	0.00	1.02	1.50	-6.84	-6.42
SolV	1.81	.33						0.00	3.85			
SagV	-2.24	-.28						0.00	3.85			
K14028SolM	.30	.04	-.18	-.04	-.13	-.20	-.13	0.00	7.00	4.32	4.00	1.67
SagM	-2.84	-.57	-.66	-.18	-.64	-.78	-.24	0.00	7.90	4.77	4.90	2.17
SolV	1.61	.21						0.00	3.92			
SagV	-2.95	-.49						0.00	3.92			
K14029SolM	-1.72	-.30	-.05	-.28	-.09	-.41	-.16	0.00	2.49	3.92	-5.52	-4.28
SagM	-7.86	-1.69	-1.27	-.35	-1.16	-.68	-1.40	0.00	3.63	4.94	-6.31	-5.17
SolV	-1.30	-.39						0.00	3.94			
SagV	-6.24	-1.23						0.00	3.94			
K14030SolM	8.44	2.40	1.59	.37	.58	1.65	1.68	0.00	-3.52	-1.68	-3.49	-1.89
SagM	-6.09	-.56	-1.46	.34	.54	-1.39	-1.41	0.00	-4.28	-1.09	-7.35	-4.58
SolV	7.94	1.92						0.00	2.21			
SagV	-3.85	-.43						0.00	2.21			
K14031SolM	7.50	2.43	.66	1.54	.84	1.96	1.59	0.00	5.22	3.63	1.03	-.35
SagM	-3.33	-.61	.56	-1.58	.85	-1.29	-1.60	0.00	9.08	6.42	.76	-1.55
SolV	6.74	2.21						0.00	4.47			
SagV	-1.97	-.66						0.00	4.47			
K14032SolM	-1.86	-.32	-.37	.09	-.22	-.53	.20	0.00	4.51	3.20	-1.13	-2.27
SagM	-4.33	-.93	-.83	-.09	-.92	-.91	0.00	0.00	7.97	5.45	-.57	-2.76
SolV	-2.17	-.50						0.00	6.24			
SagV	-6.00	-1.24						0.00	6.24			
K14033SolM	8.25	1.88	.09	1.38	1.39	.15	1.40	0.00	11.69	11.79	-2.46	-2.38
SagM	-7.68	-1.77	.10	-2.41	-2.41	.18	-2.38	0.00	15.14	15.08	-3.13	-3.18
SolV	5.94	1.22						0.00	5.43			
SagV	-3.16	-.59						0.00	5.43			
K14034SolM	9.18	2.18	.36	1.88	1.99	.44	2.05	0.00	11.65	11.33	1.04	.77
SagM	-9.85	-2.16	.39	-2.48	-2.40	.51	-2.28	0.00	14.29	14.19	1.18	1.10
SolV	6.37	1.34						0.00	4.85			
SagV	-4.02	-.74						0.00	4.85			
K14035SolM	6.35	1.32	1.46	.04	1.53	1.40	.06	0.00	8.95	9.48	-2.49	-2.03
SagM	-8.61	-1.82	-1.63	-.01	-1.61	-1.71	.03	0.00	9.05	9.58	-2.48	-2.02
SolV	4.09	.81						0.00	3.60			
SagV	-4.83	-.97						0.00	3.60			
K14036SolM	3.65	.99	.67	.21	.61	.22	.93	0.00	-1.12	.07	-7.28	-6.25
SagM	-.50	-.24	-.20	.21	-.38	.39	.01	0.00	.38	1.69	-7.53	-6.38
SolV	2.56	.46						0.00	5.69			
SagV	-.14	.12						0.00	5.69			
K15001SolM	3.19	.66	.16	.56	.21	.78	.46	0.00	1.32	.81	-6.19	-6.64
SagM	-1.60	-.51	-.13	-.29	-.09	-.21	-.55	0.00	1.05	.50	-6.22	-6.69
SolV	2.48	.35						0.00	3.81			
SagV	-1.57	-.26						0.00	3.81			
K15002SolM	2.07	.39	.43	-.04	.37	-.14	.55	0.00	4.07	6.99	2.77	5.31
SagM	-5.31	-1.30	-1.04	-.18	-1.11	-.29	-1.03	0.00	3.68	6.16	2.04	4.20
SolV	1.46	.12						0.00	3.46			
SagV	-3.17	-.60						0.00	3.46			

Tablo 5.1 devamı

Kiris	GGGGGG	QQQQQQ	Q Q Q	Q Q Q	QQ QQ	QQ QQ	Q QQ Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
K15003SolM	.65	.01	.91	-.86	.64	.55	-1.10	0.00	5.16	6.93	-2.15	-.61
SagM	-6.55	-2.43	-1.67	-.77	-1.90	-2.06	-.92	0.00	2.92	3.97	-.84	.07
SolV	2.36	.58						0.00	3.41			
SagV	-6.83	-2.26						0.00	3.41			
K15004SolM	9.05	1.99	1.31	.45	1.46	1.39	.66	0.00	11.73	10.66	-3.29	-4.23
SagM	1.20	.44	-.21	.41	-.06	-.17	.63	0.00	11.65	10.57	-3.30	-4.24
SolV	4.71	.95						0.00	4.41			
SagV	-.84	-.04						0.00	4.41			
K15005SolM	7.89	1.81	-.02	2.47	-.07	2.49	2.48	0.00	13.68	13.51	3.31	3.16
SagM	-8.11	-1.85	-.03	-1.32	-.07	-1.32	-1.32	0.00	10.53	10.52	2.48	2.47
SolV	3.24	.62						0.00	4.89			
SagV	-5.87	-1.21						0.00	4.89			
K15006SolM	1.14	-.64	-.55	-.35	-.52	-.77	-.51	0.00	-.68	-2.89	-3.05	-4.97
SagM	-1.79	-.56	-.43	-.37	-.47	-.64	-.49	0.00	-1.10	-2.46	-1.38	-2.56
SolV	1.15	-.25						0.00	1.54			
SagV	-1.64	-.25						0.00	1.54			
K15007SolM	1.15	.02	-.02	.71	-.02	.73	.68	0.00	3.74	2.53	-4.64	-5.69
SagM	-2.55	-.76	-.09	-.24	-.10	-.27	-.28	0.00	3.02	1.53	-4.60	-5.90
SolV	1.22	-.02						0.00	3.86			
SagV	-2.15	-.47						0.00	3.86			
K15008SolM	.84	.28	.12	.03	.22	-.06	.13	0.00	1.11	-.08	-6.22	-7.26
SagM	.73	.06	.04	.16	.23	-.05	.21	0.00	-.32	-1.64	-6.35	-7.50
SolV	1.95	.30						0.00	5.67			
SagV	-.75	-.04						0.00	5.67			
K15009SolM	22.50	5.08	5.39	.22	5.45	5.43	.34	0.00	0.00	0.00	-8.85	-8.85
SagM	-14.79	-3.29	-2.95	.18	-2.91	-2.93	.30	0.00	0.00	0.00	-8.86	-8.86
SolV	7.27	1.47						0.00	2.33			
SagV	-5.10	-.98						0.00	2.33			
K15010SolM	6.03	1.37	.57	.33	.64	.49	.69	0.00	4.85	7.19	-1.07	.97
SagM	5.82	1.34	.41	.40	.51	.55	.54	0.00	1.89	2.89	.19	1.06
SolV	6.36	1.36						0.00	5.04			
SagV	5.48	1.36						0.00	5.04			
K15011SolM	6.51	1.30	.98	.11	1.04	.90	.24	0.00	7.54	8.18	2.03	2.59
SagM	-2.28	-.29	-.54	.04	-.50	-.70	.20	0.00	7.47	8.11	2.04	2.59
SolV	3.72	.69						0.00	3.07			
SagV	-2.20	-.33						0.00	3.07			
K15012SolM	18.39	4.31	-.26	4.69	-.36	4.65	4.58	0.00	12.86	12.88	-1.18	-1.16
SagM	-12.88	-3.11	-.24	-2.78	-.32	-2.84	-2.89	0.00	10.45	10.25	-.83	-1.00
SolV	4.12	.77						0.00	4.36			
SagV	-6.27	-1.32						0.00	4.36			
K15013SolM	4.49	.99	.29	.76	.31	.96	.82	0.00	.80	1.34	6.36	6.83
SagM	-3.23	-.92	.01	-.90	.02	-.93	-.87	0.00	.53	1.06	6.18	6.65
SolV	2.38	.33						0.00	3.85			
SagV	-1.66	-.29						0.00	3.85			
K15014SolM	2.86	.58	.16	.54	.16	.76	.49	0.00	7.41	4.46	-2.07	-4.64
SagM	-.24	-.03	-.59	.74	-.61	.21	.71	0.00	6.53	4.01	-1.58	-3.76
SolV	2.97	.50						0.00	3.67			
SagV	-1.59	-.21						0.00	3.67			
K15015SolM	1.05	.41	-.07	.11	.15	.11	-.17	0.00	-2.61	-3.92	-4.06	-5.20
SagM	-3.86	-.68	-.10	-1.06	-1.01	-.90	-.42	0.00	-3.71	-4.94	-4.97	-6.04
SolV	.75	.13						0.00	3.75			
SagV	-2.62	-.32						0.00	3.75			
K15016SolM	6.76	2.01	.35	1.85	1.80	.72	1.87	0.00	3.46	1.80	-1.38	-2.82
SagM	-7.93	-1.00	.24	-1.08	-1.30	.65	-1.05	0.00	4.17	1.32	-3.71	-6.20
SolV	3.79	.89						0.00	1.84			
SagV	-3.93	-.43						0.00	1.84			
K15017SolM	.88	.08	.91	-1.26	.63	.15	-1.48	0.00	7.66	5.45	1.52	-.40
SagM	-7.20	-2.58	-1.66	-1.31	-1.90	-2.59	-1.45	0.00	4.44	3.09	.36	-.81
SolV	1.22	.30						0.00	3.78			
SagV	-6.76	-2.23						0.00	3.78			
K15018SolM	7.07	1.63	.14	1.14	.19	1.47	.91	0.00	7.53	5.15	2.64	.57
SagM	2.54	.49	-.35	.60	-.29	.42	.38	0.00	4.28	3.01	2.13	1.03
SolV	6.20	1.30						0.00	5.90			
SagV	3.89	.94						0.00	5.90			
K15019SolM	1.87	.50	.44	.06	.46	.46	.09	0.00	0.00	0.00	-.96	-.96
SagM	-12.00	-2.61	-2.71	.12	-2.69	-2.69	.19	0.00	0.00	0.00	-2.57	-2.57
SolV	3.92	.79						0.00	.69			
SagV	-7.29	-1.54						0.00	.69			
K15020SolM	1.59	.51	.21	.17	.46	.43	-.13	0.00	1.05	.50	6.74	6.26
SagM	-2.89	-.56	-.65	.04	-.58	-.58	-.06	0.00	1.32	.80	6.68	6.23
SolV	1.65	.29						0.00	3.83			
SagV	-2.39	-.32						0.00	3.83			
K15021SolM	5.52	1.35	.21	1.05	1.06	1.10	.37	0.00	3.68	6.16	-4.32	-2.16
SagM	-1.83	-.32	.08	-.41	-.50	-.46	.30	0.00	4.08	7.00	-5.45	-2.90
SolV	3.29	.63						0.00	3.46			
SagV	-1.35	-.09						0.00	3.46			
K15022SolM	5.27	1.90	1.13	.22	1.10	1.25	.36	0.00	2.92	3.97	-.12	.79
SagM	-1.39	-.08	-1.15	.26	-1.15	-1.00	.37	0.00	5.16	6.93	.53	2.07
SolV	6.28	2.12						0.00	3.41			
SagV	-3.37	-.99						0.00	3.41			
K15023SolM	-2.07	-.65	-.67	-.04	-.92	-.21	-.30	0.00	11.65	10.58	4.27	3.34
SagM	-9.92	-2.20	-.71	-1.56	-.95	-1.77	-1.82	0.00	11.73	10.66	4.26	3.32
SolV	.51	-.04						0.00	4.41			
SagV	-5.03	-1.03						0.00	4.41			
K15024SolM	.96	-.68	-.23	-.31	-.31	-.41	-.35	0.00	.68	2.89	-5.07	-3.14
SagM	-1.86	-.57	-.22	-.29	-.28	-.38	-.35	0.00	1.10	2.46	-2.62	-1.44
SolV	1.10	-.26						0.00	1.57			
SagV	-1.69	-.26						0.00	1.57			
K15025SolM	1.33	.06	.07	.78	.10	.79	.81	0.00	-3.74	-2.53	-5.75	-4.69
SagM	-2.53	-.76	.01	-.19	0.00	-.20	-.16	0.00	-3.03	-1.53	-5.97	-4.67
SolV	1.29	-.01						0.00	3.90			
SagV	-2.09	-.46						0.00	3.90			
K15026SolM	-5.77	-1.32	-.31	-.49	-.54	-.60	-.47	0.00	1.89	2.89	-1.11	-.23
SagM	-5.85	-1.33	-.24	-.67	-.67	-.74	-.41	0.00	4.85	7.20	-1.08	.97
SolV	-5.36	-1.32						0.00	5.04			
SagV	-6.25	-1.32						0.00	5.04			
K15027SolM	1.82	.56	.26	.27	.29	.24	.54	0.00	.53	1.06	-6.69	-6.22
SagM	-2.61	-.49	-.76	.26	-.76	.21	-.45	0.00	.80	1.34	-6.87	-6.40
SolV	1.80	.33						0.00	3.87			
SagV	-2.25	-.28						0.00	3.87			
K15028SolM	.31	.05	-.08	-.15	-.08	-.12	-.26	0.00	6.53	4.02	3.88	1.69
SagM	-2.84	-.57	-.19	-.65	-.19	-.66	-.81	0.00	7.42	4.46	4.78	2.21
SolV	1.61	.21						0.00	3.67			
SagV	-2.94	-.49						0.00	3.67			
K15029SolM	-1.81	-.31	-.33	-.01	-.11	-.07	-.50	0.00	2.60	3.92	-5.26	-4.12
SagM	-7.93	-1.70	-.41	-1.22	-1.35	-1.12	-.79	0.00	3.71	4.94	-6.10	-5.03
SolV	-1.35	-.40						0.00	3.79			
SagV	-6.30	-1.24						0.00	3.79			
K15030SolM	8.42	2.41	.33	1.63	1.76	.52	1.63	0.00	-3.46	-1.80	-2.89	-1.45
SagM	-6.18	-.56	.27	-1.41	-1.31	.45	-1.42	0.00	-4.17	-1.32	-6.32	-3.84
SolV	7.92	1.93						0.00	1.88			
SagV	-3.88	-.42						0.00	1.88			
K15031SolM	7.48	2.43	1.53	.66	1.71	.79	1.89	0.00	4.44	3.09	.87	-.30
SagM	-3.40	-.61	-1.60	.56	-1.40	.74	-1.42	0.00	7.66	5.46	.50	-1.42
SolV	6.71	2.21						0.00	3.78			
SagV	-2.00	-.66						0.00	3.78			
K15032SolM	-1.80	-.30	.30	-.57	.24	-.43	-.34	0.00	4.28	3.01	-.97	-2.07
SagM	-4.27	-.91	.09	-.99	.03	-1.09	-.75	0.00	7.53	5.15	-.47	-2.54
SolV	-2.11	-.49						0.00	5.90			
SagV	-5.94	-1.23						0.00	5.90			

Tablo 5.1 devamı

Kiris	GGGGGG	QQQQQQ	Q Q Q	Q Q Q	QQ QQ	QQ QQ	Q QQ Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
K15033SolM	8.26	1.88	1.37	.09	1.41	1.40	.12	0.00	10.53	10.51	-2.47	-2.48
SagM	-7.68	-1.77	-2.41	.09	-2.37	-2.40	.14	0.00	13.68	13.50	-3.15	-3.31
SolV	5.94	1.22						0.00	4.89			
SagV	-3.16	-.59						0.00	4.89			
K15034SolM	9.22	2.19	1.96	.29	2.05	1.94	.51	0.00	10.45	10.25	1.01	.84
SagM	-9.79	-2.14	-2.37	.31	-2.26	-2.46	.60	0.00	12.86	12.88	1.16	1.18
SolV	6.39	1.35						0.00	4.36			
SagV	-4.00	-.73						0.00	4.36			
K15035SolM	6.36	1.32	.14	1.37	.10	1.46	1.45	0.00	7.48	8.11	-2.61	-2.06
SagM	-8.63	-1.82	.08	-1.72	.05	-1.67	-1.66	0.00	7.54	8.18	-2.61	-2.05
SolV	4.09	.81						0.00	3.07			
SagV	-4.83	-.97						0.00	3.07			
K15036SolM	3.66	.99	.23	.65	.90	.58	.28	0.00	-1.11	.08	-7.31	-6.27
SagM	-.49	-.24	.25	-.24	-.07	-.39	.49	0.00	.32	1.64	-7.55	-6.40
SolV	2.57	.46						0.00	5.71			
SagV	-.13	.12						0.00	5.71			
K16001SolM	3.23	.74	.56	.23	.50	.26	.81	0.00	.99	.24	-5.79	-6.45
SagM	-1.62	-.47	-.29	-.11	-.53	-.09	-.19	0.00	.56	-.29	-5.82	-6.56
SolV	2.48	.38						0.00	3.71			
SagV	-1.57	-.23						0.00	3.71			
K16002SolM	1.99	.39	-.02	.41	.57	.35	-.15	0.00	3.33	5.78	3.03	5.16
SagM	-5.39	-1.31	-.16	-1.06	-.99	-1.14	-.30	0.00	2.81	4.74	2.19	3.87
SolV	1.42	.12						0.00	2.77			
SagV	-3.21	-.60						0.00	2.77			
K16003SolM	.59	.05	-.81	.89	-1.11	.65	.61	0.00	4.04	5.32	-1.65	-.53
SagM	-6.52	-2.34	-.74	-1.63	-.95	-1.85	-1.94	0.00	2.26	2.96	-.38	.24
SolV	2.35	.62						0.00	2.59			
SagV	-6.84	-2.22						0.00	2.59			
K16004SolM	8.56	1.88	.40	1.24	.55	1.41	1.33	0.00	9.93	8.87	-3.15	-4.07
SagM	.73	.33	.34	-.26	.49	-.11	-.23	0.00	9.69	8.64	-3.21	-4.12
SolV	4.53	.91						0.00	3.70			
SagV	-1.02	-.08						0.00	3.70			
K16005SolM	7.61	1.75	2.40	-.02	2.36	-.08	2.47	0.00	12.13	11.95	3.35	3.19
SagM	-8.25	-1.88	-1.36	-.03	-1.39	-.07	-1.33	0.00	9.55	9.52	2.51	2.48
SolV	3.16	.60						0.00	4.38			
SagV	-5.95	-1.23						0.00	4.38			
K16006SolM	1.27	-.46	-.19	-.52	-.42	-.39	-.61	0.00	-.78	-2.66	-2.39	-4.03
SagM	-1.79	-.48	-.29	-.42	-.46	-.43	-.53	0.00	-1.24	-2.32	-.69	-1.63
SolV	1.18	-.19						0.00	1.15			
SagV	-1.62	-.19						0.00	1.15			
K16007SolM	1.45	.14	.73	.02	.71	.03	.75	0.00	2.97	2.35	-2.81	-3.34
SagM	-1.62	-.48	-.16	-.04	-.16	-.05	-.20	0.00	1.81	1.05	-2.35	-3.01
SolV	1.63	.11						0.00	2.12			
SagV	-1.75	-.33						0.00	2.12			
K16008SolM	.80	.29	-.01	.13	.08	.24	-.07	0.00	1.06	.29	-4.14	-4.82
SagM	.80	.06	.14	.06	.12	.30	-.01	0.00	-.53	-1.43	-4.21	-4.99
SolV	1.97	.30						0.00	3.77			
SagV	-.74	-.03						0.00	3.77			
K16009SolM	21.82	4.93	.26	5.17	.26	5.28	5.33	0.00	0.00	0.00	-7.69	-7.70
SagM	-15.09	-3.36	.25	-3.10	.26	-3.03	-2.93	0.00	0.00	0.00	-7.74	-7.74
SolV	7.14	1.44						0.00	2.03			
SagV	-5.23	-1.01						0.00	2.03			
K16010SolM	5.95	1.36	.28	.65	.60	.80	.46	0.00	3.50	5.06	-.95	.40
SagM	5.77	1.33	.31	.50	.43	.67	.52	0.00	.77	1.20	.34	.72
SolV	6.30	1.34						0.00	3.13			
SagV	5.41	1.34						0.00	3.13			
K16011SolM	5.88	1.15	.07	.88	.12	.93	.85	0.00	6.06	6.68	1.90	2.44
SagM	-2.92	-.44	-.02	-.63	.03	-.59	-.73	0.00	5.87	6.49	1.92	2.46
SolV	3.48	.63						0.00	2.48			
SagV	-2.44	-.39						0.00	2.48			
K16012SolM	18.02	4.22	4.56	-.22	4.48	-.33	4.53	0.00	11.48	11.53	-1.24	-1.20
SagM	-13.07	-3.16	-2.86	-.21	-2.93	-.29	-2.92	0.00	9.52	9.36	-.88	-1.01
SolV	4.02	.74						0.00	3.93			
SagV	-6.38	-1.34						0.00	3.93			
K16013SolM	4.27	1.00	.71	.33	.76	.37	.97	0.00	.19	.98	5.97	6.66
SagM	-3.31	-.89	-.89	.01	-.88	.03	-.92	0.00	-.31	.54	5.76	6.49
SolV	2.30	.33						0.00	3.76			
SagV	-1.75	-.28						0.00	3.76			
K16014SolM	3.11	.66	.60	.17	.58	.16	.80	0.00	6.13	3.65	-2.42	-4.58
SagM	.21	.10	.87	-.60	.85	-.62	.32	0.00	5.02	3.07	-1.85	-3.55
SolV	3.15	.55						0.00	2.93			
SagV	-1.40	-.15						0.00	2.93			
K16015SolM	.89	.30	.16	-.11	-.12	.11	.11	0.00	-2.28	-2.80	-1.43	-1.88
SagM	-3.91	-.75	-1.01	-.16	-.38	-1.12	-.84	0.00	-3.61	-4.23	-3.03	-3.58
SolV	.68	.08						0.00	2.34			
SagV	-2.69	-.37						0.00	2.34			
K16016SolM	6.92	1.93	1.76	.35	1.81	1.87	.55	0.00	3.20	1.94	-.44	-1.54
SagM	-7.67	-1.14	-1.15	.16	-1.11	-1.21	.34	0.00	3.75	1.38	-2.79	-4.85
SolV	3.87	.84						0.00	1.42			
SagV	-3.85	-.48						0.00	1.42			
K16017SolM	.61	.07	-1.06	.73	-1.38	.50	.23	0.00	5.93	4.28	1.11	-.33
SagM	-7.56	-2.59	-1.23	-1.73	-1.46	-1.97	-2.49	0.00	3.35	2.39	-.04	-.87
SolV	1.02	.29						0.00	2.90			
SagV	-6.95	-2.24						0.00	2.90			
K16018SolM	7.71	1.79	1.06	.41	1.09	.46	1.38	0.00	5.39	3.79	2.27	.87
SagM	2.77	.55	.39	-.06	.44	.02	.22	0.00	2.75	1.99	1.83	1.17
SolV	6.63	1.41						0.00	4.07			
SagV	4.32	1.05						0.00	4.07			
K16019SolM	1.96	.52	.06	.47	.08	.48	.49	0.00	0.00	0.00	-.66	-.66
SagM	-11.40	-2.48	.12	-2.58	.18	-2.57	-2.53	0.00	0.00	0.00	-1.48	-1.48
SolV	4.05	.82						0.00	.42			
SagV	-7.15	-1.51						0.00	.42			
K16020SolM	1.62	.47	.18	.19	-.12	.40	.46	0.00	.56	-.29	6.61	5.87
SagM	-2.85	-.61	.04	-.68	-.05	-.66	-.56	0.00	.99	.24	6.50	5.84
SolV	1.67	.27						0.00	3.75			
SagV	-2.38	-.34						0.00	3.75			
K16021SolM	5.55	1.35	.98	.27	.31	1.12	1.05	0.00	2.82	4.74	-3.96	-2.29
SagM	-1.80	-.33	-.45	.11	.25	-.44	-.49	0.00	3.33	5.79	-5.28	-3.14
SolV	3.30	.63						0.00	2.77			
SagV	-1.33	-.09						0.00	2.77			
K16022SolM	5.39	1.85	.18	1.20	.34	1.20	1.23	0.00	2.26	2.96	-.27	.34
SagM	-1.20	-.09	.18	-.98	.33	-.97	-.95	0.00	4.04	5.32	.48	1.59
SolV	6.38	2.10						0.00	2.59			
SagV	-3.27	-1.01						0.00	2.59			
K16023SolM	-1.59	-.54	.01	-.59	-.20	-.89	-.08	0.00	9.69	8.64	4.16	3.25
SagM	-9.41	-2.09	-1.49	-.64	-1.70	-.93	-1.65	0.00	9.93	8.88	4.11	3.19
SolV	.70	0.00						0.00	3.70			
SagV	-4.85	-.99						0.00	3.70			
K16024SolM	.88	-.65	-.23	-.29	-.33	-.38	-.33	0.00	.78	2.66	-4.11	-2.47
SagM	-1.93	-.55	-.24	-.27	-.34	-.34	-.33	0.00	1.24	2.33	-1.68	-.74
SolV	1.07	-.24						0.00	1.18			
SagV	-1.73	-.24						0.00	1.18			
K16025SolM	1.69	.21	.83	.03	.80	.08	.84	0.00	-2.97	-2.35	-3.38	-2.84
SagM	-1.63	-.48	-.11	-.02	-.10	-.02	-.14	0.00	-1.81	-1.05	-3.05	-2.38
SolV	1.71	.14						0.00	2.14			
SagV	-1.67	-.31						0.00	2.14			
K16026SolM	-5.77	-1.33	-.37	-.44	-.39	-.66	-.58	0.00	.77	1.20	-.74	-.36
SagM	-5.83	-1.33	-.59	-.36	-.36	-.77	-.76	0.00	3.50	5.06	-.47	.88
SolV	-5.35	-1.33						0.00	3.13			
SagV	-6.24	-1.33						0.00	3.13			

Tablo 5.1 devamı

Kiris	GGGGGG	QQQQQQ	Q_Q_Q_	_Q_Q_Q	QQ_QQ_	_QQ_QQ	Q_QQ_Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
K16027SolM	1.97	.56	.30	.26	.60	.26	.26	0.00	-.31	.54	-6.55	-5.81
SagM	-2.46	-.51	.30	-.79	-.41	-.80	.24	0.00	.19	.98	-6.71	-6.02
SolV	1.88	.32						0.00	3.79			
SagV	-2.17	-.29						0.00	3.79			
K16028SolM	.05	-.03	-.25	-.03	-.28	-.06	-.22	0.00	5.03	3.08	3.64	1.94
SagM	-2.90	-.60	-.68	-.16	-.79	-.20	-.70	0.00	6.14	3.66	4.70	2.54
SolV	1.53	.18						0.00	2.94			
SagV	-3.03	-.52						0.00	2.94			
K16029SolM	-1.16	-.22	-.01	-.22	-.36	-.01	-.11	0.00	2.28	2.80	-1.91	-1.46
SagM	-7.63	-1.69	-1.27	-.31	-.69	-1.29	-1.19	0.00	3.61	4.23	-3.61	-3.06
SolV	-1.03	-.36						0.00	2.34			
SagV	-5.98	-1.20						0.00	2.34			
K16030SolM	8.66	2.41	1.62	.38	1.73	1.75	.53	0.00	-3.20	-1.94	-1.60	-.50
SagM	-5.70	-.53	-1.38	.33	-1.29	-1.26	.44	0.00	-3.75	-1.38	-4.95	-2.89
SolV	8.07	1.93						0.00	1.42			
SagV	-3.73	-.42						0.00	1.42			
K16031SolM	7.81	2.44	.68	1.57	2.06	1.72	.72	0.00	3.35	2.39	.92	.08
SagM	-2.91	-.55	.53	-1.45	-1.14	-1.29	.61	0.00	5.93	4.28	.40	-1.04
SolV	6.97	2.24						0.00	2.90			
SagV	-1.75	-.64						0.00	2.90			
K16032SolM	-2.04	-.37	-.33	.02	-.37	-.05	-.19	0.00	2.75	1.99	-1.14	-1.80
SagM	-4.73	-1.04	-.85	-.14	-.86	-.20	-.92	0.00	5.39	3.79	-.80	-2.20
SolV	-2.46	-.58						0.00	4.07			
SagV	-6.29	-1.32						0.00	4.07			
K16033SolM	8.40	1.92	.09	1.41	.13	1.46	1.42	0.00	9.55	9.51	-2.48	-2.51
SagM	-7.40	-1.70	.10	-2.33	.16	-2.28	-2.34	0.00	12.13	11.95	-3.18	-3.34
SolV	6.03	1.24						0.00	4.38			
SagV	-3.07	-.57						0.00	4.38			
K16034SolM	9.16	2.17	.33	1.90	.44	2.00	2.02	0.00	9.52	9.36	1.02	.88
SagM	-9.93	-2.18	.32	-2.43	.46	-2.33	-2.36	0.00	11.48	11.53	1.20	1.24
SolV	6.35	1.34						0.00	3.92			
SagV	-4.03	-.74						0.00	3.92			
K16035SolM	6.42	1.33	1.41	.08	1.40	.04	1.54	0.00	5.87	6.49	-2.49	-1.95
SagM	-8.42	-1.78	-1.63	.01	-1.64	-.01	-1.58	0.00	6.06	6.68	-2.46	-1.92
SolV	4.14	.82						0.00	2.48			
SagV	-4.78	-.96						0.00	2.48			
K16036SolM	3.50	.97	.62	.17	.19	.82	.57	0.00	-1.06	-.29	-4.85	-4.17
SagM	-.29	-.21	-.18	.20	.37	-.06	-.28	0.00	.53	1.43	-5.03	-4.25
SolV	2.58	.46						0.00	3.80			
SagV	-.12	.12						0.00	3.80			

Tablo 5.2 Kiriş Betonarme Hesap Sonuçları

Kiriş	D	Bw		üstMsol	altMsol	Mac.	üstMsag	altMsag	Sol Fk	Sag Fk	
K1001	300	20	Mduz. (tm):	-3.76	1.91	(0.00m)	3.98	-2.23			PERDE SONUCU DONATISI GECERLIDIR.
			max M (tm):	31.48	-67.36	0.00	-72.97	45.75			
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			As (cm²):	23.29	6.82	0.00	23.29	3.88	0.00	0.00	
K1002	300	20	Mduz. (tm):	-4.48	4.07	(0.00m)	4.49	-4.02			PERDE SONUCU DONATISI GECERLIDIR.
			max M (tm):	87.85	-75.64	0.00	-79.19	82.72			
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			As (cm²):	23.29	6.27	0.00	23.29	6.90	0.00	0.00	
K1003	300	20	Mduz. (tm):	-4.37	4.38	(0.00m)	4.38	-4.37			PERDE SONUCU DONATISI GECERLIDIR.
			max M (tm):	86.08	-89.02	0.00	-85.93	89.25			
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			As (cm²):	23.29	8.83	0.00	23.29	8.85	0.00	0.00	
K1004	300	20	Mduz. (tm):	-4.50	4.02	(0.00m)	4.49	-4.07			PERDE SONUCU DONATISI GECERLIDIR.
			max M (tm):	79.02	-82.85	0.00	-87.99	75.55			
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			As (cm²):	23.29	6.92	0.00	23.29	6.26	0.00	0.00	
K1005	300	20	Mduz. (tm):	-4.05	2.17	(0.00m)	3.82	-1.83			PERDE SONUCU DONATISI GECERLIDIR.
			max M (tm):	73.38	-45.40	0.00	-29.86	69.55			
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			As (cm²):	23.29	3.86	0.00	23.29	7.06	0.00	0.00	
K1006	60	20	Mduz. (tm):	-1.05	0.00	(2.00m)	0.00	.76			4ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.05	0.00	8.71	0.00	8.71			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.04	0.00	4.04	4.66	3.61	3.43	0.00	
K1007	60	20	Mduz. (tm):	0.00	-.77	(0.00m)	1.05	0.00			4ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	0.00	-8.77	8.77	-10.07	0.00			2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.64	4.06	5.05	0.00	0.00	3.43	
K1008	300	20	Mduz. (tm):	-23.06	17.46	(0.00m)	4.59	-3.22			PERDE SONUCU DONATISI GECERLIDIR.
			max M (tm):	80.00	-67.58	0.00	-41.25	71.30			
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			As (cm²):	23.29	5.22	0.00	23.29	5.98	0.00	0.00	
K1009	300	20	Mduz. (tm):	-4.72	3.04	(0.00m)	23.81	-16.93			PERDE SONUCU DONATISI GECERLIDIR.
			max M (tm):	38.92	-74.57	0.00	-82.41	65.86			
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			As (cm²):	23.29	6.29	0.00	23.29	5.09	0.00	0.00	
K1010	60	20	Mduz. (tm):	-10.33	-.38	(2.92m)	7.67	-1.64			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	21.80	-3.29	2.92	-15.82	7.92			3ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.50	1.57	1.71	4.66	2.70	3.65	2.64	
K1011	60	20	Mduz. (tm):	-8.42	0.00	(2.87m)	.91	.10			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	22.65	0.00	4.56	-14.48	2.01			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.59	0.00	1.87	7.79	1.02	3.57	3.77	
K1012	60	20	Mduz. (tm):	-.91	-.10	(2.10m)	8.43	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.42	-2.06	4.53	-22.72	0.00			3ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.75	1.05	1.86	5.62	0.00	3.82	3.52	
K1013	60	20	Mduz. (tm):	-7.60	1.69	(2.39m)	10.38	.41			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	15.63	-8.03	2.95	-21.95	3.19			3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.73	1.71	6.57	1.50	2.64	3.65	
K1014	60	20	Mduz. (tm):	-10.20	-.40	(2.92m)	7.69	-1.51			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	21.48	-3.20	2.84	-15.88	7.56			3ϕ14(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.39	1.51	1.71	4.66	2.69	3.65	2.64	
K1015	60	20	Mduz. (tm):	-8.34	0.00	(3.10m)	.95	0.00			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	36.95	0.00	8.60	-20.54	0.00			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	.44	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	13.08	0.00	3.53	11.65	0.00	4.01	4.09	
K1016	60	20	Mduz. (tm):	-.94	-.20	(2.30m)	8.73	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	15.52	-.67	5.52	-23.96	0.00			4ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	8.41	.25	2.26	6.13	0.00	4.19	3.90	
K1017	60	20	Mduz. (tm):	-9.38	.29	(2.46m)	12.18	1.82			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	19.25	-5.11	3.88	-25.63	.22			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.21	1.71	7.72	0.00	2.79	3.71	
K1018	300	20	Mduz. (tm):	-23.53	17.67	(0.00m)	4.68	-3.24			PERDE SONUCU DONATISI GECERLIDIR.
			max M (tm):	82.53	-67.58	0.00	-42.42	72.00			
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			As (cm²):	23.29	5.20	0.00	23.29	6.04	0.00	0.00	
K1019	300	20	Mduz. (tm):	-4.73	3.17	(0.00m)	23.84	-17.45			PERDE SONUCU DONATISI GECERLIDIR.
			max M (tm):	40.63	-74.54	0.00	-82.29	67.76			
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			As (cm²):	23.29	6.27	0.00	23.29	5.24	0.00	0.00	
K1020	60	20	Mduz. (tm):	-1.15	0.00	(2.00m)	.68	.04			3ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.43	0.00	5.77	-.46	7.64			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.78	0.00	2.66	4.66	3.51	4.32	0.00	
K1021	60	20	Mduz. (tm):	-.65	0.00	(0.00m)	1.30	0.00			3ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	.26	-7.88	6.13	-10.43	0.00			2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.64	2.83	4.66	0.00	0.00	8.65	
K1022	300	20	Mduz. (tm):	-3.91	1.81	(0.00m)	4.16	-2.18			PERDE SONUCU DONATISI GECERLIDIR.
			max M (tm):	29.12	-72.39	0.00	-74.28	46.36			
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			As (cm²):	23.29	7.35	0.00	23.29	3.94	0.00	0.00	
K1023	300	20	Mduz. (tm):	-4.88	3.97	(0.00m)	4.78	-3.82			PERDE SONUCU DONATISI GECERLIDIR.
			max M (tm):	94.44	-74.15	0.00	-76.32	91.59			
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			As (cm²):	23.29	6.73	0.00	23.29	8.43	0.00	0.00	
K1024	300	20	Mduz. (tm):	-4.43	4.30	(0.00m)	4.44	-4.29			PERDE SONUCU DONATISI GECERLIDIR.
			max M (tm):	88.14	-87.34	0.00	-85.89	89.47			
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			As (cm²):	23.29	8.66	0.00	23.29	8.89	0.00	0.00	

Tablo 5.2 devamı

Kiriş	D	Bw		üstMsol	altMsol	Mac.	üstMsag	altMsag	Sol Fk	Sag Fk	
K1025	300	20	Mduz. (tm):	-4.87	3.71	(0.00m)	4.99	-3.89			PERDE SONUCU DONATISI GECERLIDIR.
			max M (tm):	74.88	-93.60	0.00	-96.58	72.63			
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			As (cm²):	23.29	8.64	0.00	23.29	6.59	0.00	0.00	
K1026	300	20	Mduz. (tm):	-4.15	2.18	(0.00m)	3.90	-1.82			PERDE SONUCU DONATISI GECERLIDIR.
			max M (tm):	75.37	-45.52	0.00	-30.06	71.02			
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			As (cm²):	23.29	3.87	0.00	23.29	7.21	0.00	0.00	
K1027	300	20	Mduz. (tm):	-4.64	3.61	(0.00m)	23.32	-18.38			PERDE SONUCU DONATISI GECERLIDIR.
			max M (tm):	72.21	-104.09	0.00	-127.21	109.98			
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			As (cm²):	23.29	8.87	0.00	23.29	9.55	0.00	0.00	
K1028	300	20	Mduz. (tm):	-6.19	4.56	(0.00m)	5.99	-4.26			PERDE SONUCU DONATISI GECERLIDIR.
			max M (tm):	58.48	-40.85	0.00	-95.33	128.09			
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			As (cm²):	23.29	3.13	0.00	23.29	10.94	0.00	0.00	
K1029	300	20	Mduz. (tm):	-6.44	5.88	(0.00m)	5.77	-6.47			PERDE SONUCU DONATISI GECERLIDIR.
			max M (tm):	92.59	-71.07	0.00	-82.59	76.33			
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			As (cm²):	23.29	8.88	0.00	23.29	9.52	0.00	0.00	
K1030	300	20	Mduz. (tm):	-6.15	3.83	(0.00m)	6.41	-4.24			PERDE SONUCU DONATISI GECERLIDIR.
			max M (tm):	92.69	-131.46	0.00	-62.15	33.64			
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			As (cm²):	23.29	11.29	0.00	23.29	2.53	0.00	0.00	
K1031	300	20	Mduz. (tm):	-20.67	16.25	(0.00m)	4.10	-3.09			PERDE SONUCU DONATISI GECERLIDIR.
			max M (tm):	113.21	-93.73	0.00	-63.30	92.05			
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			As (cm²):	23.29	10.57	0.00	23.29	12.16	0.00	0.00	
K1032	60	20	Mduz. (tm):	-.35	-.07	(1.35m)	.32	.05			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	2.93	-.41	1.16	-2.56	.65			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	.18	1.71	4.66	.32	2.39	2.19	
K1033	60	20	Mduz. (tm):	-.60	-.18	(2.40m)	12.34	0.00			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	4.17	-.64	10.95	-22.12	0.00			1ϕ12(sol üst ila.)+1ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	.25	3.85	5.50	0.00	4.38	3.25	
K1034	60	20	Mduz. (tm):	-12.43	0.00	(3.61m)	7.79	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	40.31	0.00	1.25	-25.27	0.00			5ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	.16	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	12.80	0.00	1.71	7.67	0.00	4.97	5.70	
K1035	60	20	Mduz. (tm):	-.36	-.09	(1.40m)	.30	.04			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	3.14	-.26	1.18	-2.36	.81			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	.10	1.71	4.66	.41	2.48	2.09	
K1036	300	20	Mduz. (tm):	-4.47	3.88	(0.00m)	22.30	-19.71			PERDE SONUCU DONATISI GECERLIDIR.
			max M (tm):	78.08	-96.83	0.00	-124.42	113.71			
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			As (cm²):	23.29	8.19	0.00	23.29	9.80	0.00	0.00	
K1037	300	20	Mduz. (tm):	-5.14	5.39	(0.00m)	5.38	-5.11			PERDE SONUCU DONATISI GECERLIDIR.
			max M (tm):	45.72	-48.60	0.00	-106.56	116.63			
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			As (cm²):	23.29	3.73	0.00	23.29	9.82	0.00	0.00	
K1038	300	20	Mduz. (tm):	-7.33	5.98	(0.00m)	7.17	-5.70			PERDE SONUCU DONATISI GECERLIDIR.
			max M (tm):	102.22	-73.81	0.00	-81.02	90.06			
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			As (cm²):	23.29	7.07	0.00	23.29	8.81	0.00	0.00	
K1039	300	20	Mduz. (tm):	-6.17	3.80	(0.00m)	6.44	-4.22			PERDE SONUCU DONATISI GECERLIDIR.
			max M (tm):	95.09	-132.26	0.00	-62.14	30.61			
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			As (cm²):	23.29	11.36	0.00	23.29	2.26	0.00	0.00	
K1040	300	20	Mduz. (tm):	-20.78	16.33	(0.00m)	4.12	-3.11			PERDE SONUCU DONATISI GECERLIDIR.
			max M (tm):	114.25	-94.15	0.00	-63.65	92.10			
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			As (cm²):	23.29	10.62	0.00	23.29	12.17	0.00	0.00	
K2001	60	20	Mduz. (tm):	-.36	.01	(1.66m)	.43	.05			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	4.35	-.51	2.13	-7.02	1.06			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	.27	1.71	4.66	.45	2.98	3.31	
K2002	60	20	Mduz. (tm):	-.58	.17	(1.81m)	.65	-.12			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.61	-3.92	3.25	-11.81	2.71			3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.58	1.71	6.32	1.40	3.25	3.61	
K2003	60	20	Mduz. (tm):	-7.15	2.27	(1.71m)	1.47	-.42			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	24.09	-13.99	2.68	-14.28	5.92			4ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	9.91	6.41	1.71	4.66	1.96	2.84	8.28	
K2004	60	20	Mduz. (tm):	-12.40	4.81	(3.23m)	9.84	-6.35			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	29.64	-15.42	2.35	-23.01	20.50			4ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)+2ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	10.10	5.78	1.71	5.31	5.92	6.14	2.03	
K2005	60	20	Mduz. (tm):	-11.57	3.18	(2.82m)	1.28	-.23			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	31.66	-9.59	4.55	-22.43	9.09			5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	.05	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	8.11	2.48	1.87	12.69	4.81	3.47	9.01	
K2006	60	20	Mduz. (tm):	-2.27	.92	(2.62m)	.45	-.19			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.60	-8.00	.60	-6.93	4.58			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.24	4.18	1.71	4.66	3.12	4.04	4.15	
K2007	60	20	Mduz. (tm):	-.63	.24	(1.61m)	.58	-.28			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.56	-3.45	3.19	-8.83	5.37			2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.17	1.71	4.66	2.76	2.87	2.47	
K2008	60	20	Mduz. (tm):	-.39	.07	(1.44m)	.33	-.09			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	3.88	-1.78	.80	-3.44	2.60			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	.92	1.71	4.66	1.35	2.56	2.01	

Tablo 5.2 devamı

Kiriş	D	Bw		üstMsol	altMsol	Mac.	üstMsag	altMsag	Sol Fk	Sag Fk	
K2009	60	20	Mduz. (tm):	-12.80	0.00	(3.46m)	9.87	.25			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	43.78	0.00	1.33	-33.23	2.71			6ϕ16(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	14.23	0.00	1.71	10.57	1.08	5.05	5.99	
K2010	60	20	Mduz. (tm):	-1.05	-.05	(2.00m)	0.00	.86			4ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	12.60	-1.92	8.71	0.00	8.71			3ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.56	1.01	4.06	4.66	3.58	4.66	0.00	
K2011	60	20	Mduz. (tm):	-10.70	3.43	(3.05m)	9.13	-4.64			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	24.92	-11.87	1.87	-20.63	15.12			3ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sol alt ila.)+2ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	8.19	4.61	1.71	4.79	4.56	3.90	2.39	
K2012	60	20	Mduz. (tm):	-11.42	0.00	(3.08m)	1.26	-.08			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	42.32	0.00	8.59	-28.07	3.79			5ϕ16(sol üst ila.)+6ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	1.19	0.00	0.00	3.25	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	13.82	0.00	3.53	15.89	2.00	3.96	9.23	
K2013	60	20	Mduz. (tm):	-.33	0.00	(1.63m)	.46	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	5.46	0.00	4.46	-9.31	0.00			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	0.00	1.95	4.66	0.00	2.91	3.38	
K2014	60	20	Mduz. (tm):	-.74	.06	(2.36m)	.22	-.49			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.34	-3.60	2.74	-6.89	7.64			2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.16	1.67	1.71	4.66	3.90	4.30	2.56	
K2015	60	20	Mduz. (tm):	-.49	.27	(1.32m)	.63	-.17			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	7.81	-4.71	2.63	-9.17	2.27			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.40	1.71	4.66	.76	2.32	3.01	
K2016	60	20	Mduz. (tm):	-.83	.13	(2.28m)	4.67	-.23			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.74	-2.47	4.86	-24.29	5.51			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.23	1.00	1.92	8.57	2.27	4.15	4.04	
K2017	60	20	Mduz. (tm):	-6.08	2.58	(1.62m)	1.54	-.40			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	23.69	-15.12	2.14	-16.31	4.82			5ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	10.34	6.88	1.71	5.42	1.56	2.13	9.86	
K2018	60	20	Mduz. (tm):	-1.40	0.00	(2.00m)	1.03	.14			3ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	17.03	0.00	6.82	-.07	8.40			3ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.49	0.00	3.16	4.66	3.83	9.29	0.00	
K2019	60	20	Mduz. (tm):	-.76	-.02	(2.40m)	11.77	3.19			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	6.40	-2.83	10.93	-27.26	.59			1ϕ12(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.51	3.84	8.99	0.00	4.38	3.25	
K2020	60	20	Mduz. (tm):	-.44	-.06	(1.89m)	.34	.02			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	7.11	-.99	2.25	-4.00	.78			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	.41	1.71	4.66	.41	3.41	2.88	
K2021	60	20	Mduz. (tm):	-.65	.12	(2.01m)	.58	-.17			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.77	-2.74	3.24	-10.65	3.89			3ϕ14(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.30	1.41	1.71	4.66	1.57	3.65	3.21	
K2022	60	20	Mduz. (tm):	-1.46	.43	(1.55m)	7.55	-2.03			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	13.33	-6.47	2.04	-23.75	14.10			2ϕ14(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.16	1.71	9.44	6.61	5.48	5.65	
K2023	60	20	Mduz. (tm):	-9.67	6.51	(2.01m)	12.51	-4.73			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	22.59	-20.91	2.49	-30.01	15.15			3ϕ16(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)+2ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.20	6.01	1.71	10.27	5.68	1.93	8.06	
K2024	60	20	Mduz. (tm):	-2.26	.95	(2.62m)	.46	-.19			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.54	-8.26	.65	-6.98	4.63			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.20	4.18	1.71	4.66	3.16	4.04	4.15	
K2025	60	20	Mduz. (tm):	-.64	.24	(1.62m)	.58	-.29			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.81	-3.42	3.11	-8.91	5.50			2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.16	1.71	4.66	2.83	2.90	2.44	
K2026	60	20	Mduz. (tm):	0.00	-.86	(0.00m)	1.05	.05			4ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	0.00	-8.79	8.79	-12.68	1.89			3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.61	4.10	6.58	.99	0.00	5.15	
K2027	60	20	Mduz. (tm):	-.46	-.07	(1.92m)	.33	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	7.21	-1.00	2.41	-3.76	1.33			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	.42	1.71	4.66	.71	3.48	2.81	
K2028	60	20	Mduz. (tm):	-.53	.18	(1.52m)	.70	-.09			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	7.13	-6.19	2.80	-10.55	4.18			2ϕ14(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.27	1.71	4.78	1.93	2.71	4.15	
K2029	60	20	Mduz. (tm):	-.46	.30	(1.20m)	.87	-.01			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	7.27	-5.34	2.53	-10.28	1.51			2ϕ14(sol üst ila.)+3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.73	1.71	4.66	.56	2.10	3.24	
K2030	60	20	Mduz. (tm):	-1.29	-.20	(2.33m)	4.90	-.11			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	15.46	-2.12	4.90	-23.72	6.30			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.30	.81	1.93	8.15	2.68	6.65	3.95	
K2031	60	20	Mduz. (tm):	-1.53	.41	(1.55m)	6.74	-2.76			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	16.23	-4.70	3.03	-26.73	12.62			2ϕ14(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.39	1.51	1.71	11.92	5.38	6.68	4.29	
K2032	60	20	Mduz. (tm):	-.93	-.01	(0.00m)	1.46	.15			3ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	.18	-8.25	6.60	-14.59	1.41			2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.83	3.06	6.19	.56	0.00	11.34	

Tablo 5.2 devamı

Kiriş	D	Bw		üstMsol	altMsol	Mac.	üstMsag	altMsag	Sol Fk	Sag Fk	
K2033	60	20	Mduz. (tm):	-1.27	.23	(2.15m)	11.62	-3.14			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	22.30	-9.19	4.52	-31.79	9.48			5ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	12.62	4.86	1.86	8.15	2.45	6.62	3.42	
K2034	60	20	Mduz. (tm):	-1.25	.08	(2.35m)	11.51	-1.54			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	22.94	-7.47	5.42	-32.28	6.12			5ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	.35	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	12.99	4.00	2.22	8.59	1.86	6.63	3.80	
K2035	60	20	Mduz. (tm):	-10.75	3.47	(2.38m)	12.75	-1.96			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	23.80	-12.81	2.93	-29.42	8.65			2ϕ16(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.43	4.10	1.71	9.74	3.64	2.64	5.69	
K2036	60	20	Mduz. (tm):	-.42	0.00	(1.39m)	.31	-.13			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	6.92	0.00	3.47	-5.81	.88			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	0.00	1.71	4.66	.28	2.46	2.11	
K3001	60	20	Mduz. (tm):	-.43	.04	(1.73m)	.46	-.02			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	5.65	-1.03	2.07	-7.68	2.35			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	.53	1.71	4.66	1.05	3.11	3.18	
K3002	60	20	Mduz. (tm):	-.68	.30	(1.77m)	.79	-.22			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	12.60	-6.44	3.28	-14.31	4.66			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.20	2.60	1.71	7.76	2.40	3.18	3.68	
K3003	60	20	Mduz. (tm):	-7.39	2.21	(1.65m)	1.63	-.50			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	25.18	-16.71	2.83	-16.53	6.97			5ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	10.46	7.98	1.71	5.45	2.31	3.25	10.75	
K3004	60	20	Mduz. (tm):	-14.76	6.92	(3.31m)	11.84	-8.78			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	36.00	-20.98	2.50	-28.40	26.79			5ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sol alt ila.)+3ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	.10	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	12.74	7.70	1.71	6.82	7.50	11.23	2.90	
K3005	60	20	Mduz. (tm):	-13.49	5.50	(2.80m)	1.51	-.43			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	37.16	-15.95	4.56	-27.53	13.47			6ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	9.71	4.03	1.88	15.44	7.12	4.07	13.34	
K3006	60	20	Mduz. (tm):	-2.45	1.14	(2.50m)	.51	-.23			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	12.73	-9.58	.64	-8.07	5.42			2ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sol alt ila.)+1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.79	4.71	1.71	4.66	3.70	3.81	4.38	
K3007	60	20	Mduz. (tm):	-.74	.39	(1.50m)	.73	-.40			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.22	-5.57	3.13	-11.26	7.17			2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.90	1.71	5.94	3.69	2.67	2.67	
K3008	60	20	Mduz. (tm):	-.49	.15	(1.51m)	.41	-.19			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	4.99	-2.89	1.02	-4.34	4.05			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.48	1.71	4.66	2.09	2.68	1.89	
K3009	60	20	Mduz. (tm):	-14.04	0.00	(3.61m)	11.17	-1.00			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	48.50	0.00	1.21	-38.16	7.47			6ϕ16(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	15.76	0.00	1.71	12.46	2.84	8.20	5.70	
K3010	60	20	Mduz. (tm):	-1.23	.08	(2.00m)	0.00	.91			4ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	15.16	-3.86	9.22	0.00	9.22			3ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	8.01	2.05	4.30	4.66	3.79	7.55	0.00	
K3011	60	20	Mduz. (tm):	-12.49	5.16	(3.08m)	10.83	-6.42			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	29.71	-16.45	1.88	-25.16	19.82			4ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)+2ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	10.09	6.22	1.71	6.08	5.81	5.42	2.39	
K3012	60	20	Mduz. (tm):	-13.09	3.63	(3.05m)	1.46	-.25			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	47.38	-4.78	8.54	-32.98	8.02			5ϕ16(sol üst ila.)+7ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	2.58	0.00	0.00	5.92	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	15.22	.15	3.51	18.56	4.20	3.90	13.29	
K3013	60	20	Mduz. (tm):	-.41	.07	(1.68m)	.49	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	6.83	-.10	4.33	-9.99	.77			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	.02	1.89	4.66	.35	3.01	3.28	
K3014	60	20	Mduz. (tm):	-.85	.19	(2.30m)	.33	-.62			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	13.47	-6.17	2.69	-9.35	9.71			2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.20	2.83	1.71	5.05	4.97	4.19	2.67	
K3015	60	20	Mduz. (tm):	-.62	.40	(1.32m)	.75	-.30			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	9.77	-6.54	2.57	-11.14	4.14			2ϕ14(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.13	3.34	1.71	4.66	1.40	2.32	3.01	
K3016	60	20	Mduz. (tm):	-.90	.18	(2.30m)	4.91	-.56			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	16.26	-3.48	4.87	-25.68	7.46			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.93	1.41	1.92	9.13	2.94	4.20	4.00	
K3017	60	20	Mduz. (tm):	-6.44	3.39	(1.55m)	1.69	-.49			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	25.11	-17.99	2.37	-18.36	6.12			5ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	11.04	8.03	1.71	6.16	2.00	2.37	12.41	
K3018	60	20	Mduz. (tm):	-1.53	.11	(2.00m)	1.16	-.10			3ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	18.83	-2.41	6.04	-1.74	9.12			4ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	8.35	1.05	2.79	4.66	4.20	11.27	0.00	
K3019	60	20	Mduz. (tm):	-.86	.07	(2.40m)	12.64	2.27			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	7.70	-4.05	11.03	-30.47	4.06			1ϕ12(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.14	3.88	10.49	.96	4.38	4.32	
K3020	60	20	Mduz. (tm):	-.47	.01	(1.80m)	.42	-.05			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	7.75	-2.29	2.19	-5.28	1.30			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.03	1.71	4.66	.67	3.24	3.04	

Tablo 5.2 devamı

Kiriş	D	Bw		üstMsol	altMsol	Mac.	üstMsag	altMsag	Sol Fk	Sag Fk	
K3021	60	20	Mduz. (tm):	-.79	.22	(2.05m)	.68	-.30			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.31	-4.67	3.28	-12.61	6.44			3ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.76	2.41	1.71	5.20	2.60	3.72	3.14	
K3022	60	20	Mduz. (tm):	-1.62	.51	(1.62m)	7.89	-2.73			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	15.42	-7.63	2.19	-25.07	16.66			2ϕ14(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+3ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.01	2.55	1.71	10.07	7.66	7.77	5.97	
K3023	60	20	Mduz. (tm):	-11.60	9.02	(1.91m)	14.93	-6.81			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	27.85	27.37	2.72	-36.54	20.60			4ϕ16(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sol alt ila.)+3ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	.31	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	6.68	7.64	1.71	12.95	7.56	2.50	13.59	
K3024	60	20	Mduz. (tm):	-2.46	1.19	(2.52m)	.52	-.23			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	12.75	-9.78	.66	-8.13	5.50			2ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sol alt ila.)+1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.80	4.80	1.71	4.66	3.76	3.86	4.34	
K3025	60	20	Mduz. (tm):	-.75	.39	(1.59m)	.73	-.41			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.50	-5.56	3.06	-11.36	7.33			2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.89	1.71	6.00	3.77	2.84	2.50	
K3026	60	20	Mduz. (tm):	0.00	-.92	(0.00m)	1.23	-.08			4ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	0.00	-9.30	9.30	-15.19	3.84			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.83	4.34	8.03	2.04	0.00	8.04	
K3027	60	20	Mduz. (tm):	-.49	0.00	(1.86m)	.40	-.03			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	7.95	-2.26	2.28	-5.05	1.80			2ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.02	1.71	4.66	.95	3.34	2.94	
K3028	60	20	Mduz. (tm):	-.66	.29	(1.52m)	.82	-.22			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	9.39	-8.46	2.84	-12.88	6.62			2ϕ14(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.88	4.45	1.71	5.91	3.03	2.71	4.15	
K3029	60	20	Mduz. (tm):	-.54	.47	(1.12m)	1.03	-.11			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.74	-7.65	2.52	-12.92	2.89			2ϕ14(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.92	1.71	4.66	1.03	1.95	4.14	
K3030	60	20	Mduz. (tm):	-1.38	-.15	(2.38m)	5.07	-.50			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	17.29	-2.97	4.86	-25.04	8.45			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.13	1.20	1.92	8.70	3.41	8.51	3.86	
K3031	60	20	Mduz. (tm):	-1.69	.50	(1.60m)	7.07	-3.51			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	18.36	-5.96	3.20	-28.14	15.30			2ϕ16(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.17	1.93	1.71	12.64	6.46	8.99	4.83	
K3032	60	20	Mduz. (tm):	-1.06	.24	(0.00m)	1.58	-.07			3ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	1.93	-8.86	5.67	-16.30	4.23			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.00	2.62	7.00	1.91	0.00	13.18	
K3033	60	20	Mduz. (tm):	-1.51	.43	(2.18m)	13.56	-5.46			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	27.38	-13.58	4.53	-37.31	15.82			7ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	15.36	7.18	1.86	9.75	3.99	10.95	6.15	
K3034	60	20	Mduz. (tm):	-1.46	.26	(2.38m)	13.16	-3.59			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	27.91	-11.66	5.43	-37.24	12.06			6ϕ16(sol üst ila.)+4ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	15.69	6.21	2.22	10.12	3.39	10.85	5.90	
K3035	60	20	Mduz. (tm):	-12.59	5.16	(2.38m)	14.44	-3.75			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	28.62	-17.28	2.90	-33.90	13.45			2ϕ16(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sol alt ila.)+2ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.80	5.30	1.71	11.56	5.32	2.64	8.52	
K3036	60	20	Mduz. (tm):	-.53	.12	(1.42m)	.37	-.24			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.17	-.61	3.71	-6.56	2.38			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	.18	1.71	4.66	.83	2.51	2.06	
K4001	60	20	Mduz. (tm):	-.48	.06	(1.80m)	.48	-.07			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	6.75	-1.58	2.03	-7.81	2.93			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	.82	1.71	4.66	1.29	3.24	3.04	
K4002	60	20	Mduz. (tm):	-.74	.38	(1.73m)	.88	-.29			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	13.82	-8.07	3.31	-15.91	5.83			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.74	3.26	1.71	8.70	3.01	3.10	3.76	
K4003	60	20	Mduz. (tm):	-7.84	3.19	(1.58m)	1.82	-.61			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	27.43	-20.41	2.95	-18.76	8.18			5ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			4ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	11.64	9.53	1.71	6.25	2.70	4.00	13.73	
K4004	60	20	Mduz. (tm):	-16.02	7.95	(3.39m)	12.76	-10.10			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	39.43	-23.66	2.65	-30.96	30.14			6ϕ16(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			4ϕ16(sol alt ila.)+4ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	13.97	8.63	1.71	7.56	8.34	14.31	3.43	
K4005	60	20	Mduz. (tm):	-14.51	6.85	(2.77m)	1.65	-.54			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	40.15	-19.65	4.57	-30.51	15.85			7ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			4ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	4.41	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	10.62	4.93	1.88	17.05	8.39	5.64	16.00	
K4006	60	20	Mduz. (tm):	-2.68	1.45	(2.40m)	.57	-.28			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.29	-11.43	.65	-9.15	6.27			3ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.59	5.62	1.71	4.79	4.18	3.62	4.57	
K4007	60	20	Mduz. (tm):	-.80	.47	(1.54m)	.82	-.47			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.11	-6.79	3.19	-12.64	8.34			3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.32	1.71	6.72	4.30	2.75	2.58	
K4008	60	20	Mduz. (tm):	-.57	.22	(1.55m)	.27	-.48			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	5.95	-3.87	1.19	-5.15	5.28			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.97	1.71	4.66	2.61	2.76	1.82	

Tablo 5.2 devamı

Kiriş	D	Bw		üstMsol	altMsol	Mac.	üstMsag	altMsag	Sol Fk	Sag Fk	
K4009	60	20	Mduz. (tm):	-14.69	-.41	(3.57m)	11.86	-1.65			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	51.00	-2.52	1.22	-40.77	9.96			7ϕ16(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	3.94	0.00	0.00	.70	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	16.58	.91	1.71	13.33	3.61	9.54	6.81	
K4010	60	20	Mduz. (tm):	-1.35	.15	(2.00m)	0.00	-.01			4ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	16.77	-5.05	9.57	0.00	9.92			4ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	8.35	2.66	4.47	4.66	4.63	9.38	0.00	
K4011	60	20	Mduz. (tm):	-13.35	5.98	(3.07m)	11.63	-7.29			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	32.03	-18.64	1.90	-27.30	22.09			5ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sol alt ila.)+3ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	11.04	6.99	1.71	6.70	6.43	7.07	3.17	
K4012	60	20	Mduz. (tm):	-14.00	4.81	(3.02m)	1.58	-.35			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+3ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	50.17	-8.20	8.54	-35.86	10.35			5ϕ16(sol üst ila.)+7ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+3ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	3.35	0.00	0.00	7.48	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	15.99	1.02	3.51	20.12	5.43	5.14	15.79	
K4013	60	20	Mduz. (tm):	-.46	.09	(1.71m)	.51	-.05			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.00	-.71	4.27	-10.12	1.35			2ϕ14(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	.34	1.87	4.66	.58	3.08	3.21	
K4014	60	20	Mduz. (tm):	-.92	.27	(2.28m)	.40	-.70			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.87	-7.80	2.71	-10.79	11.06			2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.90	3.57	1.71	5.86	5.68	4.15	2.71	
K4015	60	20	Mduz. (tm):	-.69	.48	(1.30m)	.83	-.36			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.80	-7.69	2.57	-12.29	5.12			2ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.70	3.94	1.71	4.66	1.74	2.30	3.04	
K4016	60	20	Mduz. (tm):	-.98	.24	(2.33m)	5.21	-.94			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	17.69	-4.53	4.85	-27.68	9.87			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.58	1.83	1.92	9.97	3.80	4.24	3.95	
K4017	60	20	Mduz. (tm):	-6.98	4.35	(1.49m)	1.88	-.62			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	27.60	-21.72	2.51	-20.52	7.51			5ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			4ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/15/15(etriye)
			As (cm²):	12.34	9.61	1.71	6.94	2.45	3.83	15.55	
K4018	60	20	Mduz. (tm):	-1.61	.24	(2.00m)	1.25	-.24			3ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	20.04	-4.03	5.57	-2.76	9.56			4ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	8.94	1.72	2.57	4.66	4.33	12.57	0.00	
K4019	60	20	Mduz. (tm):	-.90	.11	(2.40m)	13.02	1.85			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.30	-4.58	11.06	-31.87	5.63			1ϕ12(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.41	3.89	11.16	2.04	4.38	4.88	
K4020	60	20	Mduz. (tm):	-.49	.06	(1.75m)	.47	-.07			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	7.86	-2.88	2.16	-6.34	1.84			2ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.27	1.71	4.66	.95	3.14	3.14	
K4021	60	20	Mduz. (tm):	-.88	.28	(2.09m)	.74	-.38			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	15.94	-5.81	3.32	-13.79	8.10			4ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	8.72	3.00	1.71	5.72	3.27	3.79	3.07	
K4022	60	20	Mduz. (tm):	-1.79	.63	(1.66m)	8.40	-3.57			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	17.51	-8.94	2.28	-27.54	19.99			2ϕ14(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+4ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	5.75	2.97	1.71	11.35	9.07	10.45	6.69	
K4023	60	20	Mduz. (tm):	-10.39	12.47	(1.80m)	16.22	-7.81			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	30.30	-30.86	2.94	-40.08	23.20			4ϕ16(sol üst ila.)+6ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sol alt ila.)+4ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	8.70	7.34	1.71	14.22	8.45	3.11	17.11	
K4024	60	20	Mduz. (tm):	-2.69	1.50	(2.45m)	.58	-.29			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.32	-11.68	.67	-9.24	6.36			3ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.60	5.73	1.71	4.84	4.18	3.72	4.48	
K4025	60	20	Mduz. (tm):	-.82	.48	(1.50m)	.82	-.48			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.43	-6.77	3.08	-12.75	8.51			3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.31	1.71	6.78	4.39	2.67	2.67	
K4026	60	20	Mduz. (tm):	0.00	0.00	(0.00m)	1.35	-.15			4ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	0.00	-9.97	9.64	-16.78	5.04			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.66	4.50	8.95	2.66	0.00	9.85	
K4027	60	20	Mduz. (tm):	-.51	.05	(1.80m)	.45	-.05			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.13	-2.80	2.21	-6.16	2.39			3ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.24	1.71	4.66	1.26	3.24	3.04	
K4028	60	20	Mduz. (tm):	-.73	.37	(1.50m)	.89	-.29			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.75	-9.93	2.91	-14.40	8.16			2ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.63	5.23	1.71	6.66	3.74	2.67	4.19	
K4029	60	20	Mduz. (tm):	-.57	.58	(.52m)	1.14	-.15			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	9.39	-9.21	4.81	-14.65	3.44			2ϕ14(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.93	4.73	1.79	5.10	1.21	.81	7.85	
K4030	60	20	Mduz. (tm):	-1.47	-.09	(2.40m)	5.31	-.94			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	19.01	-3.85	4.85	-26.92	11.10			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.93	1.62	1.91	9.50	4.35	10.48	3.81	
K4031	60	20	Mduz. (tm):	-1.87	.63	(1.63m)	7.62	-4.39			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	20.56	-7.33	3.29	-30.69	18.80			2ϕ16(sol üst ila.)+6ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+3ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.96	2.38	1.71	13.78	7.93	11.68	5.76	
K4032	60	20	Mduz. (tm):	-1.14	.39	(0.00m)	1.65	-.21			3ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	3.01	-9.20	5.06	-17.36	5.95			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.07	2.33	7.50	2.64	0.00	14.28	

Tablo 5.2 devamı

Kiriş	D	Bw		üstMsol	altMsol	Mac.	üstMsag	altMsag	Sol Fk	Sag Fk	
K4033	60	20	Mduz. (tm):	-1.64	.54	(2.20m)	14.57	-6.82			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	30.37	-15.95	4.54	-40.27	19.53			7ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			4ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	16.97	8.44	1.87	10.65	4.90	13.63	7.67	
K4034	60	20	Mduz. (tm):	-1.58	.35	(2.41m)	14.04	-4.78			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	30.83	-13.97	5.43	-39.95	15.52			7ϕ16(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sol alt ila.)+2ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	17.27	7.43	2.23	10.99	4.28	13.44	7.38	
K4035	60	20	Mduz. (tm):	-13.49	5.95	(2.41m)	15.24	-4.63			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	30.97	-19.39	2.88	-36.00	15.79			3ϕ14(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)+2ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.48	5.87	1.71	12.43	6.15	3.58	9.70	
K4036	60	20	Mduz. (tm):	-.62	.19	(1.38m)	.43	-.33			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	9.25	-1.54	3.87	-7.23	3.72			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	.52	1.71	4.66	1.33	2.43	2.14	
K5001	60	20	Mduz. (tm):	-.52	.08	(1.84m)	.49	-.10			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	7.75	-2.15	2.01	-7.65	3.11			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.12	1.71	4.66	1.36	3.31	2.98	
K5002	60	20	Mduz. (tm):	-.77	.43	(1.71m)	.92	-.32			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.42	-8.99	3.34	-16.79	6.38			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.00	3.63	1.71	9.22	3.29	3.07	3.79	
K5003	60	20	Mduz. (tm):	-7.79	3.57	(1.52m)	1.89	-.62			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	27.43	-21.65	3.08	-19.73	8.28			5ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			4ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/15/15(etriye)
			As (cm²):	11.68	10.01	1.71	6.61	2.74	3.71	15.29	
K5004	60	20	Mduz. (tm):	-16.50	8.23	(3.45m)	12.96	-10.63			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	40.77	-24.37	2.78	-31.59	31.44			6ϕ16(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			4ϕ16(sol alt ila.)+4ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	14.46	8.87	1.71	7.77	8.65	15.71	3.39	
K5005	60	20	Mduz. (tm):	-14.89	7.52	(2.75m)	1.72	-.58			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	41.34	-21.45	4.58	-31.99	16.82			7ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			4ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	5.21	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	11.00	5.36	1.88	17.85	8.91	6.20	17.45	
K5006	60	20	Mduz. (tm):	-2.71	1.54	(2.33m)	.59	-.29			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.56	-12.00	.67	-9.51	6.42			3ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.74	5.90	1.71	4.99	4.18	3.48	4.71	
K5007	60	20	Mduz. (tm):	-.83	.52	(1.53m)	.87	-.50			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.54	-7.49	3.22	-13.35	8.83			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.56	1.71	7.12	4.56	2.72	2.61	
K5008	60	20	Mduz. (tm):	-.64	.28	(1.59m)	.34	-.53			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	6.73	-4.66	1.35	-5.79	6.27			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.38	1.71	4.66	3.12	2.83	1.74	
K5009	60	20	Mduz. (tm):	-14.92	-.15	(3.57m)	12.13	-1.88			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	51.90	-3.51	1.22	-41.78	10.86			7ϕ16(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	4.24	0.00	0.00	1.03	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	16.88	1.50	1.71	13.66	3.90	10.05	7.52	
K5010	60	20	Mduz. (tm):	-1.41	.19	(2.00m)	0.00	-.04			3ϕ14(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	17.69	-5.67	9.81	0.00	10.36			4ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	9.49	2.98	4.58	4.66	4.83	10.46	0.00	
K5011	60	20	Mduz. (tm):	-13.60	6.20	(3.07m)	11.83	-7.53			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	32.69	-19.23	1.91	-27.87	22.72			5ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sol alt ila.)+3ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	11.32	7.20	1.71	6.87	6.60	7.53	3.40	
K5012	60	20	Mduz. (tm):	-14.37	5.40	(3.02m)	1.64	-.39			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+3ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	51.35	-9.89	8.51	-37.31	11.36			5ϕ16(sol üst ila.)+7ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+3ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	3.69	0.00	0.00	8.27	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	16.33	1.44	3.50	20.91	5.96	5.83	16.97	
K5013	60	20	Mduz. (tm):	-.50	.10	(1.73m)	.52	-.09			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	9.04	-1.28	4.21	-9.95	1.55			2ϕ14(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.77	.63	1.84	4.66	.65	3.11	3.18	
K5014	60	20	Mduz. (tm):	-.96	.32	(2.26m)	.75	-.44			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	15.60	-8.72	2.72	-11.59	11.75			2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.27	3.99	1.71	6.13	6.22	4.12	2.74	
K5015	60	20	Mduz. (tm):	-.72	.52	(1.29m)	.87	-.40			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.25	-8.25	2.56	-13.01	5.65			2ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.95	4.23	1.71	4.66	1.92	2.27	3.07	
K5016	60	20	Mduz. (tm):	-1.01	.25	(2.35m)	5.24	-1.04			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	18.14	-4.62	4.85	-27.98	10.49			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.78	1.87	1.91	10.10	4.02	4.29	3.90	
K5017	60	20	Mduz. (tm):	-7.00	4.71	(1.44m)	1.95	-.64			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	27.84	-22.95	2.65	-21.44	7.75			5ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			4ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/15/15(etriye)
			As (cm²):	12.49	10.11	1.71	7.29	2.53	4.21	17.01	
K5018	60	20	Mduz. (tm):	-1.65	.31	(2.00m)	1.30	-.32			3ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	20.65	-4.92	5.24	-3.36	9.75			4ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	9.25	2.10	2.42	4.66	4.38	13.21	0.00	
K5019	60	20	Mduz. (tm):	-.91	.11	(2.40m)	13.06	1.76			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.43	-4.65	11.09	-32.02	5.95			1ϕ12(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.45	3.90	11.23	2.26	4.38	4.94	
K5020	60	20	Mduz. (tm):	-.50	.09	(1.72m)	.50	-.08			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	7.68	-3.07	2.15	-7.33	2.43			2ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.34	1.71	4.66	1.26	3.08	3.21	

Tablo 5.2 devamı

Kiriş	D	Bw		üstMsol	altMsol	Mac.	üstMsag	altMsag	Sol Fk	Sag Fk	
K5021	60	20	Mduz. (tm):	-.93	.31	(2.13m)	.76	-.43			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	16.86	-6.34	3.36	-14.36	9.05			4ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	9.26	3.27	1.71	5.97	3.66	3.86	3.00	
K5022	60	20	Mduz. (tm):	-1.85	.65	(1.71m)	8.39	-3.84			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	18.38	-9.12	2.37	-27.72	20.95			2ϕ14(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+4ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	6.07	3.03	1.71	11.47	9.46	11.66	6.40	
K5023	60	20	Mduz. (tm):	-10.96	12.63	(1.72m)	16.72	-8.07			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	30.84	-32.26	3.15	-41.50	23.84			4ϕ16(sol üst ila.)+6ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sol alt ila.)+4ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	2.11	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	8.62	7.91	1.71	14.74	8.67	3.16	18.86	
K5024	60	20	Mduz. (tm):	-2.72	1.61	(2.38m)	.60	-.30			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.63	-12.28	.68	-9.61	6.51			3ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.77	6.03	1.71	5.05	4.18	3.58	4.62	
K5025	60	20	Mduz. (tm):	-.85	.52	(1.56m)	.87	-.51			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.87	-7.46	3.12	-13.47	9.01			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.55	1.71	7.19	4.66	2.78	2.55	
K5026	60	20	Mduz. (tm):	0.00	.04	(0.00m)	1.41	-.19			3ϕ14(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	0.00	-10.40	9.86	-17.67	5.68			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.85	4.61	9.47	2.99	0.00	10.89	
K5027	60	20	Mduz. (tm):	-.53	.08	(1.75m)	.49	-.06			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.00	-2.96	2.16	-7.16	2.95			3ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.30	1.71	4.66	1.56	3.14	3.14	
K5028	60	20	Mduz. (tm):	-.78	.41	(1.50m)	.94	-.33			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.45	-10.73	2.95	-15.24	9.02			2ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.03	5.66	1.71	7.09	4.13	2.67	4.19	
K5029	60	20	Mduz. (tm):	-.65	.58	(0.00m)	1.21	-.17			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	9.53	-10.11	.37	-15.85	3.61			2ϕ14(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.97	5.23	1.71	5.55	1.27	0.00	10.99	
K5030	60	20	Mduz. (tm):	-1.50	-.09	(2.45m)	5.29	-1.07			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	19.66	-3.82	4.84	-27.08	11.86			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	8.23	1.61	1.91	9.60	4.61	11.37	3.72	
K5031	60	20	Mduz. (tm):	-1.94	.65	(1.66m)	7.63	-4.69			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	21.50	-7.56	3.38	-30.94	19.86			3ϕ14(sol üst ila.)+6ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+4ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	1.27	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.31	2.45	1.71	13.91	8.36	12.87	5.65	
K5032	60	20	Mduz. (tm):	-1.18	.48	(0.00m)	1.68	-.29			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	3.68	-9.31	4.59	-17.83	6.94			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.07	2.12	7.73	3.06	0.00	14.73	
K5033	60	20	Mduz. (tm):	-1.71	.59	(2.23m)	14.93	-7.50			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	31.88	-16.90	4.56	-41.43	21.36			7ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			4ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	17.79	8.95	1.87	11.03	5.34	15.09	8.16	
K5034	60	20	Mduz. (tm):	-1.64	.39	(2.46m)	14.38	-5.39			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	32.34	-14.93	5.44	-41.03	17.26			7ϕ16(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sol alt ila.)+2ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	18.09	7.95	2.23	11.35	4.73	15.05	7.78	
K5035	60	20	Mduz. (tm):	-13.79	6.12	(2.41m)	15.42	-4.89			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	31.73	-19.87	2.86	-36.45	16.53			3ϕ16(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)+3ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.70	6.01	1.71	12.61	6.41	3.94	9.98	
K5036	60	20	Mduz. (tm):	-.70	.24	(1.46m)	.48	-.40			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.10	-2.30	4.11	-7.77	4.82			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	.80	1.71	4.66	1.74	2.58	1.99	
K6001	60	20	Mduz. (tm):	-.56	.10	(1.87m)	.51	-.14			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.52	-2.60	1.99	-7.99	3.71			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.35	1.71	4.66	1.61	3.38	2.91	
K6002	60	20	Mduz. (tm):	-.77	.45	(1.69m)	.95	-.33			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.59	-9.40	3.36	-17.16	6.50			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.08	3.80	1.71	9.45	3.36	3.03	3.83	
K6003	60	20	Mduz. (tm):	-7.54	3.70	(1.47m)	1.91	-.59			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	26.63	-21.84	3.21	-20.08	7.91			5ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			4ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/15/15(etriye)
			As (cm²):	11.31	10.05	1.71	6.74	2.61	3.16	16.03	
K6004	60	20	Mduz. (tm):	-16.44	8.01	(3.50m)	10.61	-12.66			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	40.67	-23.73	2.91	-30.89	31.32			6ϕ16(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			4ϕ16(sol alt ila.)+3ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	14.43	8.64	1.71	8.37	7.46	16.09	2.99	
K6005	60	20	Mduz. (tm):	-14.83	7.69	(2.72m)	1.74	-.58			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	41.28	-21.89	4.59	-32.39	16.80			7ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			4ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	5.43	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	11.01	5.46	1.89	18.07	8.89	6.04	18.01	
K6006	60	20	Mduz. (tm):	-2.68	1.56	(2.25m)	.59	-.29			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.39	-12.05	.69	-9.54	6.27			3ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.65	5.92	1.71	5.01	4.18	3.34	4.85	
K6007	60	20	Mduz. (tm):	-.83	.53	(1.51m)	.89	-.50			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.61	-7.78	3.25	-13.58	8.88			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.66	1.71	7.25	4.59	2.70	2.64	
K6008	60	20	Mduz. (tm):	-.69	.32	(1.61m)	.40	-.58			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	7.34	-5.29	1.47	-6.28	7.03			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.70	1.71	4.66	3.52	2.88	1.69	

Tablo 5.2 devamı

Kiriş	D	Bw		üstMsol	altMsol	Mac.	üstMsag	altMsag	Sol Fk	Sag Fk	
K6009	60	20	Mduz. (tm):	-14.86	-.19	(3.46m)	12.10	-1.83			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	51.70	-3.39	1.36	-41.69	10.66			7ϕ16(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	4.18	0.00	0.00	.99	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	16.82	1.43	1.71	13.63	3.83	9.48	7.73	
K6010	60	20	Mduz. (tm):	-1.45	.21	(2.00m)	0.00	-.05			3ϕ16(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	18.13	-5.88	9.97	0.00	10.62			4ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	9.74	3.09	4.66	4.66	4.95	11.00	0.00	
K6011	60	20	Mduz. (tm):	-13.42	6.01	(3.07m)	11.63	-7.35			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	32.23	-18.72	1.92	-27.36	22.24			5ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sol alt ila.)+3ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	11.13	7.02	1.71	6.73	6.47	7.21	3.18	
K6012	60	20	Mduz. (tm):	-14.35	5.56	(2.92m)	1.66	-.39			2ϕ12(düz)+1ϕ12(pilye)+3ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	51.37	-10.34	8.26	-37.73	11.41			5ϕ16(sol üst ila.)+7ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sol alt ila.)+4ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	3.71	0.00	0.00	8.49	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	16.35	1.55	3.39	21.13	5.99	5.51	18.15	
K6013	60	20	Mduz. (tm):	-.53	.12	(1.75m)	.54	-.12			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	9.85	-1.72	4.18	-10.16	2.05			2ϕ14(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.23	.86	1.83	4.66	.86	3.14	3.14	
K6014	60	20	Mduz. (tm):	-.97	.33	(2.24m)	.77	-.45			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	15.88	-9.14	2.72	-11.91	11.98			3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.41	4.19	1.71	6.31	6.34	4.08	2.78	
K6015	60	20	Mduz. (tm):	-.73	.53	(1.27m)	.89	-.40			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.30	-8.40	2.56	-13.34	5.83			2ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.97	4.30	1.71	4.71	1.99	2.24	3.10	
K6016	60	20	Mduz. (tm):	-1.01	.24	(2.38m)	5.16	-1.02			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	18.13	-4.33	4.83	-27.62	10.40			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.78	1.74	1.91	9.96	3.99	4.34	3.86	
K6017	60	20	Mduz. (tm):	-6.81	4.82	(1.41m)	1.96	-.62			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	27.16	-23.12	2.78	-21.74	7.49			5ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			4ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/15/15(etriye)
			As (cm²):	12.16	10.15	1.71	7.40	2.44	4.20	17.58	
K6018	60	20	Mduz. (tm):	-1.66	.35	(2.00m)	1.31	-.36			3ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	20.84	-5.30	5.01	-3.66	9.77			4ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	9.34	2.26	2.31	4.66	4.37	13.38	0.00	
K6019	60	20	Mduz. (tm):	-.90	.09	(2.40m)	12.88	1.91			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.25	-4.41	11.12	-31.35	5.42			1ϕ12(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.33	3.91	10.90	1.89	4.38	4.66	
K6020	60	20	Mduz. (tm):	-.52	.13	(1.68m)	.54	-.11			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	7.97	-3.64	2.15	-8.10	2.88			2ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.58	1.71	4.66	1.50	3.01	3.28	
K6021	60	20	Mduz. (tm):	-.95	.32	(2.15m)	.77	-.45			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	17.27	-6.44	3.39	-14.49	9.49			4ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	9.51	3.32	1.71	6.03	3.84	3.90	2.96	
K6022	60	20	Mduz. (tm):	-1.87	.62	(1.74m)	8.18	-3.87			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	18.63	-8.81	2.47	-27.04	20.92			2ϕ16(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+4ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.17	2.93	1.71	11.16	9.43	12.08	5.87	
K6023	60	20	Mduz. (tm):	-10.97	12.30	(1.64m)	16.68	-7.83			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	30.07	-32.20	3.33	-41.47	23.16			4ϕ16(sol üst ila.)+6ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sol alt ila.)+4ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	2.11	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	8.21	8.07	1.71	14.75	8.42	2.64	19.42	
K6024	60	20	Mduz. (tm):	-2.69	1.62	(2.30m)	.60	-.29			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.47	-12.36	.71	-9.65	6.36			3ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.69	6.07	1.71	5.07	4.18	3.44	4.76	
K6025	60	20	Mduz. (tm):	-.85	.54	(1.54m)	.89	-.52			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.96	-7.74	3.13	-13.70	9.06			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.65	1.71	7.32	4.68	2.75	2.58	
K6026	60	20	Mduz. (tm):	0.00	.05	(0.00m)	1.45	-.21			3ϕ16(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	0.00	-10.64	10.00	-18.08	5.92			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.96	4.68	9.71	3.11	0.00	11.40	
K6027	60	20	Mduz. (tm):	-.54	.12	(1.73m)	.52	-.08			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.21	-3.40	2.12	-7.94	3.39			3ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.48	1.71	4.66	1.79	3.11	3.18	
K6028	60	20	Mduz. (tm):	-.79	.43	(1.48m)	.95	-.35			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.70	-11.04	3.00	-15.59	9.38			2ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.17	5.82	1.71	7.27	4.30	2.63	4.23	
K6029	60	20	Mduz. (tm):	-.69	.56	(0.00m)	1.25	-.16			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	9.28	-10.55	.88	-16.60	3.48			2ϕ14(sol üst ila.)+4ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.80	5.50	1.71	5.84	1.23	0.00	11.96	
K6030	60	20	Mduz. (tm):	-1.51	-.10	(2.47m)	5.18	-1.08			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	19.82	-3.40	4.84	-26.63	11.89			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	8.31	1.42	1.91	9.44	4.62	11.63	3.67	
K6031	60	20	Mduz. (tm):	-1.96	.62	(1.70m)	7.43	-4.19			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	21.82	-7.29	3.47	-30.30	20.00			3ϕ14(sol üst ila.)+6ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+4ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.44	2.36	1.71	13.66	8.72	13.38	5.16	
K6032	60	20	Mduz. (tm):	-1.18	.53	(0.00m)	1.68	-.33			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	4.05	-9.26	4.23	-17.90	7.41			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.02	1.95	7.76	3.26	0.00	14.73	

Tablo 5.2 devamı

Kiriş	D	Bw		üstMsol	altMsol	Mac.	üstMsag	altMsag	Sol Fk	Sag Fk	
K6033	60	20	Mduz. (tm):	-1.73	.58	(2.28m)	14.85	-7.69			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	32.32	-16.85	4.56	-41.31	21.84			7ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			4ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	18.03	8.92	1.88	11.02	5.45	15.83	7.84	
K6034	60	20	Mduz. (tm):	-1.66	.39	(2.46m)	14.34	-5.57			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	32.81	-14.95	5.45	-41.00	17.75			8ϕ16(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sol alt ila.)+2ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	18.35	7.95	2.23	11.36	4.85	15.46	7.74	
K6035	60	20	Mduz. (tm):	-13.68	5.88	(2.44m)	15.19	-4.75			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	31.39	-19.25	2.84	-35.80	16.16			3ϕ14(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)+3ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.59	5.85	1.71	12.33	6.29	3.86	9.44	
K6036	60	20	Mduz. (tm):	-.76	.28	(1.46m)	.52	-.46			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.76	-2.90	4.26	-8.17	5.69			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.02	1.71	4.66	2.06	2.58	1.99	
K7001	60	20	Mduz. (tm):	-.59	.12	(1.89m)	.53	-.17			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	9.10	-2.94	1.98	-8.29	4.21			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.76	1.52	1.71	4.66	1.82	3.41	2.88	
K7002	60	20	Mduz. (tm):	-.76	.45	(1.67m)	.95	-.32			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.45	-9.45	3.37	-17.17	6.32			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.02	3.82	1.71	9.45	3.26	3.00	3.86	
K7003	60	20	Mduz. (tm):	-7.13	3.60	(1.44m)	1.88	-.52			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	25.12	-21.19	3.33	-19.91	7.13			5ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			4ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/15/15(etriye)
			As (cm²):	10.59	9.74	1.71	6.68	2.36	2.85	15.99	
K7004	60	20	Mduz. (tm):	-16.01	7.45	(3.55m)	10.23	-12.03			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	39.60	-22.21	3.02	-29.33	30.21			6ϕ16(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sol alt ila.)+3ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	14.06	8.10	1.71	8.29	7.29	15.44	2.39	
K7005	60	20	Mduz. (tm):	-14.45	7.52	(2.70m)	1.72	-.55			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	40.34	-21.36	4.60	-32.03	16.07			7ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			4ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	5.23	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	10.76	5.33	1.89	17.87	8.51	5.42	17.91	
K7006	60	20	Mduz. (tm):	-2.58	1.49	(2.18m)	.57	-.27			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	13.83	-11.65	.71	-9.28	5.87			3ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.37	5.72	1.71	4.87	4.01	3.20	4.99	
K7007	60	20	Mduz. (tm):	-.81	.53	(1.50m)	.89	-.49			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.43	-7.79	3.27	-13.48	8.63			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.67	1.71	7.19	4.45	2.67	2.67	
K7008	60	20	Mduz. (tm):	-.73	.35	(1.64m)	.43	-.61			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	7.79	-5.76	1.57	-6.62	7.60			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.94	1.71	4.66	3.82	2.93	1.64	
K7009	60	20	Mduz. (tm):	-14.61	-.42	(3.42m)	11.88	-1.58			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	50.78	-2.52	1.36	-40.83	9.71			7ϕ16(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	3.88	0.00	0.00	.71	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	16.52	.91	1.71	13.35	3.54	8.79	7.20	
K7010	60	20	Mduz. (tm):	-1.46	.21	(2.00m)	0.00	-.04			3ϕ16(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	18.21	-5.80	10.08	0.00	10.75			4ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	9.79	3.05	4.71	4.66	5.01	11.17	0.00	
K7011	60	20	Mduz. (tm):	-12.97	5.55	(3.07m)	11.17	-6.89			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	31.03	-17.50	1.92	-26.13	21.03			5ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ14(sol alt ila.)+2ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	10.64	6.59	1.71	6.37	6.14	6.39	2.68	
K7012	60	20	Mduz. (tm):	-14.06	5.42	(3.00m)	1.65	-.37			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+3ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	50.59	-9.89	8.53	-37.41	10.79			5ϕ16(sol üst ila.)+7ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+3ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	3.52	0.00	0.00	8.32	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	16.16	1.43	3.51	20.96	5.66	5.26	17.26	
K7013	60	20	Mduz. (tm):	-.57	.14	(1.77m)	.55	-.15			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.49	-2.04	4.15	-10.43	2.57			2ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.58	1.02	1.82	4.66	1.08	3.18	3.11	
K7014	60	20	Mduz. (tm):	-.97	.34	(2.20m)	.77	-.45			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	15.81	-9.18	2.72	-11.87	11.87			2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.37	4.21	1.71	6.28	6.28	4.01	2.85	
K7015	60	20	Mduz. (tm):	-.71	.53	(1.26m)	.88	-.39			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.06	-8.26	2.55	-13.45	5.75			2ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.83	4.23	1.71	4.76	1.96	2.21	3.12	
K7016	60	20	Mduz. (tm):	-.99	.21	(2.38m)	5.00	-.90			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	17.76	-3.71	4.83	-26.67	9.70			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.61	1.49	1.91	9.58	3.74	4.34	3.86	
K7017	60	20	Mduz. (tm):	-6.44	4.69	(1.39m)	1.93	-.55			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	25.81	-22.43	2.88	-21.51	6.80			5ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			4ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/15/15(etriye)
			As (cm²):	11.50	9.82	1.71	7.32	2.22	3.91	17.33	
K7018	60	20	Mduz. (tm):	-1.65	.35	(2.00m)	1.30	-.36			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	20.74	-5.31	4.85	-3.76	9.68			4ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	9.29	2.26	2.24	4.66	4.32	13.22	0.00	
K7019	60	20	Mduz. (tm):	-.87	.06	(2.42m)	12.56	2.20			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	7.87	-3.98	11.15	-30.13	4.33			1ϕ12(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.11	3.92	10.32	1.15	4.43	4.11	
K7020	60	20	Mduz. (tm):	-.54	.16	(1.64m)	.58	-.13			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.27	-4.15	2.15	-8.68	3.23			2ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.80	1.71	4.66	1.67	2.94	3.34	

Tablo 5.2 devamı

Kiriş	D	Bw		üstMsol	altMsol	Mac.	üstMsag	altMsag	Sol Fk	Sag Fk	
K7021	60	20	Mduz. (tm):	-.95	.31	(2.17m)	.76	-.45			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	17.30	-6.24	3.42	-14.31	9.56			4ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	9.53	3.22	1.71	5.95	3.87	3.94	2.92	
K7022	60	20	Mduz. (tm):	-1.84	.55	(1.78m)	7.80	-2.92			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	18.39	-8.08	2.54	-25.63	20.13			2ϕ16(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+4ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	6.09	2.70	1.71	10.48	9.52	11.88	5.09	
K7023	60	20	Mduz. (tm):	-10.61	11.65	(1.59m)	16.28	-7.26			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	28.45	-31.18	3.50	-40.45	21.59			4ϕ16(sol üst ila.)+6ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sol alt ila.)+3ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	7.59	7.95	1.71	14.40	7.86	2.10	18.89	
K7024	60	20	Mduz. (tm):	-2.59	1.56	(2.25m)	.59	-.27			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	13.89	-11.98	.72	-9.42	5.95			3ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.40	5.88	1.71	4.94	4.07	3.34	4.85	
K7025	60	20	Mduz. (tm):	-.83	.53	(1.53m)	.89	-.50			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.79	-7.74	3.15	-13.59	8.80			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.65	1.71	7.25	4.54	2.72	2.61	
K7026	60	20	Mduz. (tm):	0.00	.04	(0.00m)	1.45	-.21			3ϕ16(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	0.00	-10.76	10.09	-18.13	5.86			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	5.01	4.72	9.74	3.08	0.00	11.54	
K7027	60	20	Mduz. (tm):	-.56	.15	(1.70m)	.56	-.10			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.52	-3.90	2.10	-8.55	3.72			3ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.69	1.71	4.66	1.96	3.04	3.24	
K7028	60	20	Mduz. (tm):	-.79	.43	(1.48m)	.95	-.35			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.61	-10.99	3.02	-15.57	9.39			2ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.11	5.79	1.71	7.25	4.30	2.63	4.23	
K7029	60	20	Mduz. (tm):	-.68	.53	(0.00m)	1.26	-.13			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.83	-10.63	1.31	-17.02	3.15			2ϕ14(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	5.56	1.71	6.01	1.11	0.00	12.40	
K7030	60	20	Mduz. (tm):	-1.49	-.14	(2.50m)	4.98	-.98			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	19.57	-2.68	4.84	-25.59	11.28			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	8.19	1.09	1.91	9.04	4.40	11.43	3.62	
K7031	60	20	Mduz. (tm):	-1.93	.56	(1.71m)	7.06	-4.07			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	21.61	-6.58	3.53	-28.94	19.25			3ϕ14(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			4ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	.47	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.37	2.14	1.71	13.10	8.36	13.13	4.47	
K7032	60	20	Mduz. (tm):	-1.17	.55	(0.00m)	1.66	-.34			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	4.20	-9.12	3.96	-17.68	7.51			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.95	1.82	7.66	3.30	0.00	14.42	
K7033	60	20	Mduz. (tm):	-1.72	.55	(2.28m)	14.45	-7.53			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	32.00	-16.10	4.58	-40.31	21.35			7ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			4ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	17.85	8.52	1.88	10.75	5.32	15.55	7.28	
K7034	60	20	Mduz. (tm):	-1.65	.37	(2.49m)	14.02	-5.44			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	32.54	-14.29	5.46	-40.11	17.35			8ϕ16(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sol alt ila.)+2ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	18.20	7.60	2.24	11.09	4.74	15.41	7.14	
K7035	60	20	Mduz. (tm):	13.29	5.37	(2.44m)	14.68	-4.32			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	30.34	-17.92	2.83	-34.42	15.06			3ϕ14(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)+2ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.28	5.49	1.71	11.75	5.90	3.35	8.60	
K7036	60	20	Mduz. (tm):	-.80	.31	(1.48m)	.54	-.51			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.25	-3.35	4.41	-8.44	6.32			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.19	1.71	4.66	2.30	2.63	1.94	
K8001	60	20	Mduz. (tm):	-.61	.13	(1.91m)	.54	-.19			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	9.53	-3.18	1.98	-8.49	4.56			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.99	1.64	1.71	4.66	1.97	3.44	2.84	
K8002	60	20	Mduz. (tm):	-.74	.44	(1.67m)	.94	-.30			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.08	-9.22	3.38	-16.92	5.92			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.86	3.73	1.71	9.30	3.05	3.00	3.86	
K8003	60	20	Mduz. (tm):	-6.63	3.35	(1.41m)	1.83	-.43			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	23.21	-19.99	3.43	-19.39	6.11			4ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			4ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/15/15(etriye)
			As (cm²):	9.68	9.19	1.71	6.50	2.03	2.34	15.52	
K8004	60	20	Mduz. (tm):	-15.35	6.67	(3.58m)	9.59	-11.20			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	37.87	-20.11	3.11	-27.20	28.49			6ϕ16(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sol alt ila.)+3ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	.82	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	13.46	7.36	1.71	7.57	6.94	14.10	1.84	
K8005	60	20	Mduz. (tm):	-13.86	7.10	(2.67m)	1.68	-.49			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	38.77	-20.16	4.61	-31.13	14.87			7ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	4.75	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	10.32	5.02	1.89	17.39	7.87	4.50	17.33	
K8006	60	20	Mduz. (tm):	-2.44	1.39	(2.13m)	.55	-.24			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	13.01	-10.98	.73	-8.87	5.33			2ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.97	5.39	1.71	4.66	3.64	3.11	5.08	
K8007	60	20	Mduz. (tm):	-.78	.51	(1.49m)	.87	-.46			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.07	-7.59	3.29	-13.14	8.16			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.60	1.71	6.99	4.21	2.64	2.70	
K8008	60	20	Mduz. (tm):	-.76	.38	(1.65m)	.46	-.63			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.10	-6.10	1.65	-6.86	8.01			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.12	1.71	4.66	4.04	2.96	1.62	

Tablo 5.2 devamı

Kiriş	D	Bw		üstMsol	altMsol	Mac.	üstMsag	altMsag	Sol Fk	Sag Fk	
K8009	60	20	Mduz. (tm):	-14.23	-.78	(3.57m)	11.52	-1.20			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	49.34	-1.15	1.24	-39.46	8.26			6ϕ16(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	3.42	0.00	0.00	.27	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	16.06	.10	1.71	12.91	3.09	8.48	5.91	
K8010	60	20	Mduz. (tm):	-1.45	.19	(2.00m)	0.00	-.02			3ϕ16(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	18.05	-5.53	10.15	0.00	10.78			4ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	9.69	2.91	4.75	4.66	5.04	11.07	0.00	
K8011	60	20	Mduz. (tm):	-12.34	4.92	(3.07m)	10.53	-6.26			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	29.35	-15.82	1.92	-24.46	19.36			4ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)+2ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	9.96	5.99	1.71	5.89	5.68	5.24	2.34	
K8012	60	20	Mduz. (tm):	-13.58	5.06	(3.00m)	1.61	-.32			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+3ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	49.22	-8.82	8.54	-36.57	9.71			5ϕ16(sol üst ila.)+7ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+3ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	3.15	0.00	0.00	7.86	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	15.79	1.15	3.51	20.50	5.09	4.44	16.58	
K8013	60	20	Mduz. (tm):	-.59	.15	(1.78m)	.56	-.18			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.97	-2.26	4.14	-10.60	2.93			2ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.85	1.14	1.81	4.66	1.23	3.21	3.08	
K8014	60	20	Mduz. (tm):	-.95	.32	(2.20m)	.76	-.43			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	15.48	-8.96	2.72	-11.59	11.51			2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.21	4.11	1.71	6.12	6.09	4.01	2.85	
K8015	60	20	Mduz. (tm):	-.69	.49	(1.20m)	.87	-.37			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.63	-7.94	2.64	-13.34	5.50			2ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.59	4.07	1.71	4.72	1.88	2.10	3.24	
K8016	60	20	Mduz. (tm):	-.95	.17	(2.28m)	4.78	-.72			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	17.15	-2.91	4.90	-25.45	8.63			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.33	1.16	1.94	9.10	3.37	4.15	4.04	
K8017	60	20	Mduz. (tm):	-5.97	4.42	(1.34m)	1.88	-.47			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	23.94	-21.20	3.01	-20.94	5.85			5ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			4ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/15/15(etriye)
			As (cm²):	10.58	9.27	1.71	7.12	1.91	3.28	16.94	
K8018	60	20	Mduz. (tm):	-1.63	.34	(2.00m)	1.28	-.35			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	20.42	-5.07	4.73	-3.71	9.49			4ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	9.14	2.16	2.18	4.66	4.23	12.82	0.00	
K8019	60	20	Mduz. (tm):	-.83	.02	(2.42m)	12.15	2.58			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	7.36	-3.42	11.17	-28.59	2.91			1ϕ12(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.83	3.93	9.59	.17	4.43	3.50	
K8020	60	20	Mduz. (tm):	-.55	.18	(1.63m)	.60	-.14			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.47	-4.52	2.15	-9.11	3.47			2ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.96	1.71	4.76	1.80	2.91	3.38	
K8021	60	20	Mduz. (tm):	-.94	.29	(2.17m)	.73	-.41			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	17.08	-5.82	3.44	-13.92	9.39			4ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	9.39	3.00	1.71	5.78	3.81	3.94	2.92	
K8022	60	20	Mduz. (tm):	-1.78	.47	(1.79m)	7.33	-2.65			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	17.81	-7.11	2.63	-23.81	18.83			2ϕ16(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+4ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	5.88	2.38	1.71	9.62	8.93	11.14	4.27	
K8023	60	20	Mduz. (tm):	-10.00	10.80	(1.56m)	15.63	-6.47			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	26.29	-29.51	3.64	-38.77	19.46			4ϕ16(sol üst ila.)+6ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sol alt ila.)+3ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	6.86	7.65	1.71	13.82	7.11	1.60	17.56	
K8024	60	20	Mduz. (tm):	-2.45	1.45	(2.18m)	.57	-.24			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	13.05	-11.31	.75	-9.01	5.40			2ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.98	5.55	1.71	4.72	3.68	3.20	4.99	
K8025	60	20	Mduz. (tm):	-.80	.51	(1.51m)	.87	-.48			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.44	-7.54	3.16	-13.25	8.32			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.58	1.71	7.05	4.29	2.70	2.64	
K8026	60	20	Mduz. (tm):	0.00	.03	(0.00m)	1.44	-.19			3ϕ16(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	0.00	-10.78	10.14	-17.94	5.60			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	5.03	4.74	9.63	2.95	0.00	11.40	
K8027	60	20	Mduz. (tm):	-.57	.17	(1.68m)	.58	-.11			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.73	-4.26	2.08	-9.00	3.95			3ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.84	1.71	4.70	2.08	3.01	3.28	
K8028	60	20	Mduz. (tm):	-.77	.41	(1.50m)	.94	-.33			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.27	-10.71	3.02	-15.31	9.13			2ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.92	5.65	1.71	7.13	4.18	2.67	4.19	
K8029	60	20	Mduz. (tm):	-.67	.49	(0.00m)	1.27	-.10			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.24	-10.49	1.68	-17.20	2.68			2ϕ14(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	5.50	1.71	6.08	.96	0.00	12.44	
K8030	60	20	Mduz. (tm):	-1.46	-.18	(2.50m)	4.73	-.82			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	19.06	-1.79	4.84	-24.29	10.27			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.96	.68	1.91	8.54	4.04	10.82	3.62	
K8031	60	20	Mduz. (tm):	-1.87	.47	(1.73m)	6.59	-3.81			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	21.06	-5.62	3.61	-27.10	18.02			3ϕ14(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.17	1.82	1.71	12.27	7.82	12.47	3.61	
K8032	60	20	Mduz. (tm):	-1.14	.55	(0.00m)	1.63	-.34			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	4.20	-8.87	3.75	-17.27	7.34			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.83	1.72	7.46	3.22	0.00	13.89	

Tablo 5.2 devamı

Kiriş	D	Bw		üstMsol	altMsol	Mac.	üstMsag	altMsag	Sol Fk	Sag Fk	
K8033	60	20	Mduz. (tm):	-1.68	.49	(2.30m)	13.83	-7.12			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	31.14	-14.86	4.60	-38.70	20.19			7ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	17.39	7.86	1.89	10.30	5.02	14.97	6.31	
K8034	60	20	Mduz. (tm):	-1.62	.32	(2.49m)	13.52	-5.10			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	31.75	-13.17	5.47	-38.72	16.33			7ϕ16(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sol alt ila.)+2ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	17.77	7.91	2.24	10.68	4.46	14.72	6.34	
K8035	60	20	Mduz. (tm):	-12.72	4.69	(2.46m)	14.01	-3.72			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	28.80	-16.14	2.81	-32.60	13.49			3ϕ14(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sol alt ila.)+2ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.82	5.02	1.71	10.99	5.36	2.79	7.37	
K8036	60	20	Mduz. (tm):	-.83	.33	(1.50m)	.56	-.54			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.59	-3.67	4.53	-8.62	6.79			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.31	1.71	4.66	2.47	2.66	1.91	
K9001	60	20	Mduz. (tm):	-.63	.14	(1.92m)	.54	-.21			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	9.83	-3.33	1.97	-8.60	4.78			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.16	1.72	1.71	4.66	2.06	3.48	2.81	
K9002	60	20	Mduz. (tm):	-.71	.41	(1.65m)	.91	-.27			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	13.55	-8.81	3.40	-16.48	5.37			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.62	3.56	1.71	9.03	2.76	2.96	3.90	
K9003	60	20	Mduz. (tm):	-6.07	3.00	(1.39m)	1.76	-.33			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	21.04	-18.35	3.53	-18.63	4.94			4ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			4ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	8.66	8.46	1.71	6.23	1.65	1.73	14.58	
K9004	60	20	Mduz. (tm):	-14.53	5.75	(3.63m)	8.80	-10.24			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	35.72	-17.65	3.19	-24.72	26.35			5ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ14(sol alt ila.)+3ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	.07	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	12.71	6.50	1.71	6.79	6.48	12.52	1.28	
K9005	60	20	Mduz. (tm):	-13.13	6.51	(2.67m)	1.62	-.42			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	36.81	-18.50	4.62	-29.87	13.35			7ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	4.07	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	9.77	4.61	1.90	16.70	7.05	3.44	16.21	
K9006	60	20	Mduz. (tm):	-2.28	1.25	(2.08m)	.52	-.21			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	12.03	-10.14	.75	-8.36	4.70			2ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.48	4.97	1.71	4.66	3.20	3.02	5.18	
K9007	60	20	Mduz. (tm):	-.75	.48	(1.49m)	.84	-.43			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.62	-7.26	3.30	-12.65	7.56			3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.49	1.71	6.71	3.89	2.64	2.70	
K9008	60	20	Mduz. (tm):	-.78	.39	(1.68m)	.48	-.64			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.30	-6.32	1.73	-6.98	8.26			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.23	1.71	4.66	4.17	3.00	1.57	
K9009	60	20	Mduz. (tm):	-13.76	0.00	(3.57m)	11.08	-.73			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	47.59	0.00	1.24	-37.78	6.50			6ϕ16(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	15.49	0.00	1.71	12.30	2.54	7.43	5.77	
K9010	60	20	Mduz. (tm):	-1.43	.16	(2.00m)	0.00	0.00			3ϕ16(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	17.72	-5.10	10.20	0.00	10.75			4ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	9.49	2.69	4.77	4.66	5.03	10.78	0.00	
K9011	60	20	Mduz. (tm):	-11.60	4.18	(3.07m)	9.79	-5.51			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	27.38	-13.86	1.92	-22.51	17.39			4ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sol alt ila.)+2ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	9.17	5.31	1.71	5.35	5.16	3.95	2.34	
K9012	60	20	Mduz. (tm):	-12.97	4.55	(3.00m)	1.56	-.26			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	47.51	-7.32	8.52	-35.37	8.31			5ϕ16(sol üst ila.)+8ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	2.70	0.00	0.00	7.21	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	15.34	.77	3.50	19.85	4.36	3.80	15.59	
K9013	60	20	Mduz. (tm):	-.61	.16	(1.80m)	.57	-.19			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.32	-2.41	4.12	-10.69	3.18			2ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.05	1.21	1.80	4.70	1.34	3.24	3.04	
K9014	60	20	Mduz. (tm):	-.92	.30	(2.20m)	.74	-.40			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.99	-8.54	2.75	-11.13	11.00			2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.96	3.92	1.71	5.86	5.82	4.01	2.85	
K9015	60	20	Mduz. (tm):	-.66	.47	(1.24m)	.85	-.34			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.08	-7.49	2.55	-13.10	5.14			2ϕ14(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.29	3.83	1.71	4.66	1.76	2.18	3.15	
K9016	60	20	Mduz. (tm):	-.91	.12	(2.40m)	4.53	-.51			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	16.40	-1.99	4.82	-24.00	7.33			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.99	.79	1.90	8.52	2.91	4.38	3.81	
K9017	60	20	Mduz. (tm):	-5.44	4.05	(1.34m)	1.80	-.37			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	21.88	-19.50	3.05	-20.13	4.72			4ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			4ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/15/15(etriye)
			As (cm²):	9.59	8.52	1.71	6.83	1.54	2.72	15.77	
K9018	60	20	Mduz. (tm):	-1.59	.31	(2.00m)	1.24	-.32			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	19.96	-4.65	4.65	-3.56	9.24			4ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	8.91	1.98	2.15	4.66	4.13	12.26	0.00	
K9019	60	20	Mduz. (tm):	-.79	-.02	(2.42m)	11.69	3.02			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	6.78	-2.80	11.19	-26.86	1.28			1ϕ12(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.49	3.94	8.79	0.00	4.43	3.20	
K9020	60	20	Mduz. (tm):	-.56	.20	(1.61m)	.61	-.15			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.58	-4.76	2.15	-9.42	3.63			2ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.06	1.71	4.92	1.88	2.88	3.41	

Tablo 5.2 devamı

Kiriş	b	Bw		ÜstMsol	altMsol	Mac.	ÜstMsag	altMsag	Sol Fk	Sag Fk	
K9021	60	20	Mduz. (tm):	-.92	.26	(2.18m)	.70	-.39			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	16.67	-5.25	3.46	-13.35	9.01			4ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	9.15	2.70	1.71	5.54	3.66	3.97	2.89	
K9022	60	20	Mduz. (tm):	-1.70	.37	(1.81m)	6.79	-2.28			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	16.99	-5.97	2.68	-21.72	17.12			2ϕ16(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	5.60	2.01	1.71	8.64	8.17	10.10	3.37	
K9023	60	20	Mduz. (tm):	-9.19	9.82	(1.51m)	14.82	-5.55			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	23.82	27.38	3.76	-36.66	16.98			3ϕ16(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sol alt ila.)+2ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	.44	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	6.10	7.20	1.71	13.08	6.24	1.02	15.96	
K9024	60	20	Mduz. (tm):	-2.28	1.31	(2.16m)	.54	-.21			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	12.05	-10.46	.76	-8.49	4.75			2ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.49	5.13	1.71	4.66	3.24	3.16	5.04	
K9025	60	20	Mduz. (tm):	-.76	.48	(1.51m)	.84	-.44			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.96	-7.19	3.17	-12.75	7.71			3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.46	1.71	6.77	3.97	2.70	2.64	
K9026	60	20	Mduz. (tm):	0.00	0.00	(0.00m)	1.42	-.17			3ϕ16(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	0.00	-10.73	10.17	-17.58	5.20			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	5.03	4.76	9.41	2.74	0.00	11.08	
K9027	60	20	Mduz. (tm):	-.58	.18	(1.66m)	.60	-.12			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.85	-4.49	2.07	-9.33	4.10			3ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.94	1.71	4.88	2.15	2.98	3.31	
K9028	60	20	Mduz. (tm):	-.75	.39	(1.50m)	.91	-.31			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.77	-10.25	3.03	-14.86	8.68			2ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.64	5.40	1.71	6.90	3.98	2.67	4.19	
K9029	60	20	Mduz. (tm):	-.66	.44	(0.00m)	1.26	-.06			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	7.56	-10.21	2.00	-17.19	2.13			2ϕ14(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	5.37	1.71	6.08	.77	0.00	12.19	
K9030	60	20	Mduz. (tm):	-1.43	-.23	(2.52m)	4.45	-.62			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	18.39	-.80	4.85	-22.74	9.01			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.65	.22	1.91	7.93	3.60	10.13	3.58	
K9031	60	20	Mduz. (tm):	-1.80	.37	(1.74m)	6.05	-3.45			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	20.26	-4.48	3.65	-25.02	16.35			3ϕ16(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	6.88	1.45	1.71	11.24	7.08	11.51	2.67	
K9032	60	20	Mduz. (tm):	-1.09	.53	(0.00m)	1.59	-.31			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	4.09	-8.61	3.58	-16.72	6.99			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.71	1.71	7.21	3.07	0.00	13.22	
K9033	60	20	Mduz. (tm):	-1.62	.42	(2.33m)	13.07	-6.55			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	29.91	-13.31	4.62	-36.68	18.56			7ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	16.73	7.04	1.90	9.73	4.61	14.04	5.17	
K9034	60	20	Mduz. (tm):	-1.57	.26	(2.51m)	12.89	-4.61			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	30.59	-11.74	5.48	-36.93	14.86			7ϕ16(sol üst ila.)+4ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	17.14	6.25	2.25	10.13	4.07	13.87	5.26	
K9035	60	20	Mduz. (tm):	-12.03	3.90	(2.46m)	13.23	-3.01			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	26.94	-14.09	2.81	-30.50	11.61			2ϕ16(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ12(sol alt ila.)+2ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.28	4.47	1.71	10.13	4.70	2.79	6.10	
K9036	60	20	Mduz. (tm):	-.85	.35	(1.44m)	.57	-.56			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.81	-3.88	4.52	-8.70	7.13			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.38	1.71	4.66	2.60	2.56	2.01	
K10001	60	20	Mduz. (tm):	-.64	.14	(1.94m)	.55	-.22			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.05	-3.44	1.97	-8.65	4.90			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.28	1.78	1.71	4.66	2.11	3.51	2.78	
K10002	60	20	Mduz. (tm):	-.68	.38	(1.65m)	.88	-.24			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	12.92	-8.26	3.41	-15.92	4.71			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.35	3.34	1.71	8.70	2.42	2.96	3.90	
K10003	60	20	Mduz. (tm):	-5.48	2.59	(1.36m)	1.67	-.22			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	18.74	-16.55	3.61	-17.71	3.68			3ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.60	7.68	1.71	5.91	1.24	1.64	13.56	
K10004	60	20	Mduz. (tm):	-13.68	4.83	(3.66m)	7.97	-9.28			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	33.49	-15.17	3.26	-22.24	24.11			5ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)+2ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	11.79	5.63	1.71	6.03	5.97	10.70	1.23	
K10005	60	20	Mduz. (tm):	-12.31	5.81	(2.65m)	1.55	-.34			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	34.60	-16.53	4.62	-28.36	11.62			6ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	9.15	4.12	1.90	15.89	6.14	3.14	15.06	
K10006	60	20	Mduz. (tm):	-2.10	1.09	(2.06m)	.49	-.17			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.97	-9.15	.77	-7.75	4.02			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ12(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.96	4.49	1.71	4.66	2.73	2.97	5.22	
K10007	60	20	Mduz. (tm):	-.70	.45	(1.47m)	.81	-.39			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.08	-6.83	3.32	-12.05	6.87			3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.35	1.71	6.37	3.53	2.61	2.72	
K10008	60	20	Mduz. (tm):	-.79	.40	(1.68m)	.50	-.65			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.40	-6.45	1.78	-7.01	8.42			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.30	1.71	4.66	4.26	3.00	1.57	

Tablo 5.2 devamı

Kiriş	D	Bw		üstMsol	altMsol	Mac.	üstMsag	altMsag	Sol Fk	Sag Fk	
K10009	60	20	Mduz. (tm):	-13.25	0.00	(3.53m)	10.59	-.22			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	45.69	0.00	1.25	-35.90	4.56			6ϕ16(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	14.88	0.00	1.71	11.57	1.94	6.18	5.84	
K10010	60	20	Mduz. (tm):	-1.40	.13	(2.00m)	0.00	.04			3ϕ16(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	17.26	-4.58	10.23	0.00	10.67			4ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	9.22	2.42	4.79	4.66	4.98	10.36	0.00	
K10011	60	20	Mduz. (tm):	-10.79	3.38	(3.07m)	8.99	-4.70			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	25.23	11.73	1.91	-20.39	15.26			4ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sol alt ila.)+2ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	8.33	4.56	1.71	4.75	4.58	3.95	2.34	
K10012	60	20	Mduz. (tm):	-12.29	3.95	(2.97m)	1.50	-.20			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	45.52	-5.53	8.52	-33.94	6.71			5ϕ16(sol üst ila.)+7ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	2.17	0.00	0.00	6.44	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	14.81	.31	3.50	19.07	3.52	3.75	14.59	
K10013	60	20	Mduz. (tm):	-.62	.16	(1.80m)	.57	-.21			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.62	-2.54	4.11	-10.70	3.32			2ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.22	1.28	1.80	4.71	1.40	3.24	3.04	
K10014	60	20	Mduz. (tm):	-.89	.27	(2.20m)	.71	-.37			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.37	-7.99	2.74	-10.54	10.36			2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.65	3.67	1.71	5.53	5.48	4.01	2.85	
K10015	60	20	Mduz. (tm):	-.62	.44	(1.23m)	.82	-.31			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	9.46	-6.93	2.57	-12.80	4.70			2ϕ14(sol üst ila.)+3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.94	3.54	1.71	4.66	1.61	2.15	3.18	
K10016	60	20	Mduz. (tm):	-.87	.07	(2.40m)	4.26	-.27			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	15.57	-1.01	4.81	-22.39	5.89			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.61	.40	1.90	7.88	2.41	4.38	3.81	
K10017	60	20	Mduz. (tm):	-4.87	3.62	(1.31m)	1.71	-.26			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	19.56	-17.62	3.17	-19.17	3.50			4ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	8.48	7.70	1.71	6.48	1.15	1.98	14.67	
K10018	60	20	Mduz. (tm):	-1.55	.27	(2.00m)	1.20	-.29			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	19.39	-4.11	4.59	-3.34	8.95			4ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	8.63	1.75	2.12	4.66	4.01	11.58	0.00	
K10019	60	20	Mduz. (tm):	-.74	-.07	(2.42m)	11.20	0.00			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	6.16	-2.15	11.21	-25.06	0.00			1ϕ12(sol üst ila.)+3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.11	3.94	7.96	0.00	4.43	3.20	
K10020	60	20	Mduz. (tm):	-.56	.21	(1.61m)	.63	-.15			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.63	-4.90	2.15	-9.65	3.75			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.12	1.71	5.05	1.94	2.88	3.41	
K10021	60	20	Mduz. (tm):	-.90	.23	(2.18m)	.67	-.37			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	16.12	-4.58	3.48	-12.69	8.49			4ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	8.82	2.35	1.71	5.25	3.45	3.97	2.89	
K10022	60	20	Mduz. (tm):	-1.61	.26	(1.84m)	6.22	-1.85			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	16.03	-4.74	2.75	-19.45	15.21			2ϕ14(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.26	1.61	1.71	7.58	7.34	8.95	2.40	
K10023	60	20	Mduz. (tm):	-8.36	8.85	(1.48m)	13.98	-4.61			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	21.33	-25.21	3.87	-34.46	14.47			3ϕ16(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ14(sol alt ila.)+2ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.36	6.72	1.71	12.25	5.37	.92	14.07	
K10024	60	20	Mduz. (tm):	-2.10	1.16	(2.11m)	.51	-.17			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.96	-9.50	.79	-7.90	4.06			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.96	4.65	1.71	4.66	2.76	3.06	5.13	
K10025	60	20	Mduz. (tm):	-.72	.45	(1.50m)	.81	-.40			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.45	-6.76	3.18	-12.14	7.01			3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.32	1.71	6.42	3.60	2.67	2.67	
K10026	60	20	Mduz. (tm):	0.00	-.03	(0.00m)	1.40	-.14			3ϕ16(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	0.00	-10.64	10.19	-17.10	4.70			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.97	4.77	9.12	2.48	0.00	10.63	
K10027	60	20	Mduz. (tm):	-.59	.20	(1.66m)	.61	-.12			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.90	-4.63	2.05	-9.61	4.24			3ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.00	1.71	5.04	2.23	2.98	3.31	
K10028	60	20	Mduz. (tm):	-.72	.36	(1.50m)	.88	-.27			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.15	-9.63	3.06	14.26	8.10			2ϕ14(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.29	5.07	1.71	6.60	3.71	2.67	4.19	
K10029	60	20	Mduz. (tm):	-.64	.39	(0.00m)	1.24	-.01			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	6.82	-9.76	2.26	-17.05	1.83			2ϕ14(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	5.14	1.71	6.04	.57	0.00	11.73	
K10030	60	20	Mduz. (tm):	-1.38	0.00	(2.55m)	4.17	-.39			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	17.61	0.00	4.84	-21.14	7.60			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.29	0.00	1.91	7.32	3.10	9.30	3.53	
K10031	60	20	Mduz. (tm):	-1.71	.27	(1.76m)	5.48	-3.01			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	19.30	-3.25	3.72	-22.74	14.39			3ϕ14(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	6.54	1.06	1.71	10.12	6.23	10.34	1.79	
K10032	60	20	Mduz. (tm):	-1.05	.50	(0.00m)	1.54	-.28			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	3.91	-8.24	3.45	-16.07	6.50			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.55	1.71	6.90	2.86	0.00	12.44	

Tablo 5.2 devamı

Kiriş	D	Bw		üstMsol	altMsol	Mac.	üstMsag	altMsag	Sol Fk	Sag Fk	
K10033	60	20	Mduz. (tm):	-1.56	.34	(2.33m)	12.23	-5.86			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	28.44	-11.56	4.63	-34.43	16.62			6ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	15.93	6.11	1.90	9.10	4.13	12.71	4.00	
K10034	60	20	Mduz. (tm):	-1.51	.19	(2.51m)	12.19	-4.03			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	29.20	-10.12	5.49	-34.92	13.11			7ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	16.39	5.39	2.25	9.53	3.61	12.65	4.15	
K10035	60	20	Mduz. (tm):	-11.28	3.06	(2.49m)	12.39	-2.23			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	24.97	-11.88	2.79	-28.25	9.56			2ϕ16(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.71	3.89	1.71	9.22	4.00	2.84	4.67	
K10036	60	20	Mduz. (tm):	-.86	.35	(1.51m)	.58	-.57			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.93	-4.00	4.69	-8.67	7.30			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.43	1.71	4.66	2.66	2.68	1.89	
K11001	60	20	Mduz. (tm):	-.64	.15	(1.94m)	.55	-.22			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.27	-3.58	1.96	-8.64	4.95			2ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.41	1.85	1.71	4.66	2.13	3.51	2.78	
K11002	60	20	Mduz. (tm):	-.64	.35	(1.65m)	.85	-.20			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	12.23	-7.62	3.42	-15.27	4.00			4ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.05	3.08	1.71	8.31	2.05	2.96	3.90	
K11003	60	20	Mduz. (tm):	-4.89	2.14	(1.34m)	1.58	-.11			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	16.41	-14.63	3.68	-16.70	2.40			3ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	6.54	6.85	1.71	5.55	.83	1.61	12.27	
K11004	60	20	Mduz. (tm):	-12.80	3.88	(3.66m)	7.11	-8.31			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	31.17	-12.64	3.32	-19.70	21.80			5ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sol alt ila.)+2ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	10.84	4.76	1.71	5.28	5.43	8.67	1.23	
K11005	60	20	Mduz. (tm):	-11.44	5.04	(2.65m)	1.48	-.26			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	32.25	-14.39	4.64	-26.70	9.79			6ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	2.36	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	8.49	3.58	1.91	15.00	5.18	3.14	13.59	
K11006	60	20	Mduz. (tm):	-1.91	.93	(2.03m)	.46	-.13			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	9.86	-8.13	.79	-7.13	3.33			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.18	1.71	4.66	2.26	2.92	5.27	
K11007	60	20	Mduz. (tm):	-.66	.41	(1.45m)	.77	-.34			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	9.51	-6.35	3.33	-11.40	6.14			2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.18	1.71	6.00	3.15	2.58	2.75	
K11008	60	20	Mduz. (tm):	-.79	.40	(1.69m)	.49	-.65			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.44	-6.50	1.83	-7.02	8.51			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+2ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.33	1.71	4.66	4.30	3.03	1.54	
K11009	60	20	Mduz. (tm):	-12.72	0.00	(3.53m)	10.08	.31			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	43.68	0.00	1.25	-33.94	2.55			6ϕ16(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	14.23	0.00	1.71	10.83	.98	5.00	5.84	
K11010	60	20	Mduz. (tm):	-1.37	.10	(2.00m)	0.00	.08			3ϕ16(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	16.72	-3.99	10.25	0.00	10.56			4ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	8.90	2.11	4.80	4.66	4.90	9.85	0.00	
K11011	60	20	Mduz. (tm):	-10.01	2.60	(3.07m)	8.21	-3.92			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	23.14	-9.66	1.92	-18.34	13.18			3ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.52	3.85	1.71	4.66	4.03	3.95	2.34	
K11012	60	20	Mduz. (tm):	-11.57	3.29	(2.97m)	1.44	-.13			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	43.44	-3.59	8.52	-32.37	5.01			5ϕ16(sol üst ila.)+7ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	1.62	0.00	0.00	5.58	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	14.26	0.00	3.50	18.22	2.63	3.75	13.29	
K11013	60	20	Mduz. (tm):	-.63	.16	(1.82m)	.57	-.21			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.87	-2.66	4.10	-10.67	3.39			3ϕ14(sol üst ila.)+3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.37	1.34	1.79	4.69	1.42	3.28	3.01	
K11014	60	20	Mduz. (tm):	-.85	.23	(2.20m)	.67	-.33			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	13.67	-7.34	2.75	-9.88	9.67			2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.30	3.37	1.71	5.16	5.11	4.01	2.85	
K11015	60	20	Mduz. (tm):	-.59	.41	(1.24m)	.78	-.27			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.80	-6.36	2.52	-12.40	4.21			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.24	1.71	4.66	1.44	2.18	3.15	
K11016	60	20	Mduz. (tm):	-.82	.02	(2.40m)	4.00	-.02			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.69	-.03	4.82	-20.83	4.39			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.21	0.00	1.90	7.27	1.89	4.38	3.81	
K11017	60	20	Mduz. (tm):	-4.29	3.15	(1.31m)	1.62	-.15			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	17.31	-15.69	3.17	-18.11	2.24			3ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ10/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.45	6.87	1.71	6.11	.74	1.55	13.18	
K11018	60	20	Mduz. (tm):	-1.50	.23	(2.00m)	1.15	-.24			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	18.75	-3.49	4.55	-3.07	8.64			4ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	8.32	1.48	2.10	4.66	3.89	10.82	0.00	
K11019	60	20	Mduz. (tm):	-.70	-.12	(2.42m)	10.72	0.00			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	5.53	-1.49	11.22	-23.24	0.00			1ϕ12(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	.73	3.95	7.14	0.00	4.43	3.20	
K11020	60	20	Mduz. (tm):	-.57	.22	(1.59m)	.63	-.16			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.62	-4.96	2.15	-9.87	3.89			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.14	1.71	5.17	2.02	2.84	3.44	

Tablo 5.2 devamı

Kiriş	D	Bw		üstMsol	altMsol	Mac.	üstMsag	altMsag	Sol Fk	Sag Fk	
K11021	60	20	Mduz. (tm):	-.86	.19	(2.20m)	.63	-.33			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	15.50	-3.85	3.49	-11.99	7.90			4ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	8.45	1.98	1.71	4.95	3.21	4.01	2.85	
K11022	60	20	Mduz. (tm):	-1.52	.15	(1.84m)	5.65	-1.39			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.99	-3.48	2.78	-17.21	13.26			2ϕ14(sol üst ila.)+3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			3ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.89	1.20	1.71	6.56	6.50	7.52	1.64	
K11023	60	20	Mduz. (tm):	-7.48	7.86	(1.46m)	13.10	-3.66			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	18.80	-22.94	3.96	-32.17	11.92			3ϕ16(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)+2ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	6.21	1.71	11.29	4.48	.87	12.06	
K11024	60	20	Mduz. (tm):	-1.91	.99	(2.11m)	.47	-.13			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	9.83	-8.48	.79	-7.28	3.35			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.18	1.71	4.66	2.28	3.06	5.13	
K11025	60	20	Mduz. (tm):	-.67	.41	(1.50m)	.77	-.36			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	9.86	-6.26	3.19	-11.48	6.26			2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.15	1.71	6.05	3.21	2.67	2.67	
K11026	60	20	Mduz. (tm):	0.00	-.06	(0.00m)	1.36	-.10			3ϕ16(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	0.00	-10.52	10.19	-16.54	4.12			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.89	4.77	8.79	2.18	0.00	10.09	
K11027	60	20	Mduz. (tm):	-.59	.21	(1.64m)	.62	-.13			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.89	-4.70	2.05	-9.85	4.37			2ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.03	1.71	5.17	2.30	2.94	3.34	
K11028	60	20	Mduz. (tm):	-.68	.32	(1.50m)	.84	-.24			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	9.46	-8.98	3.06	-13.61	7.43			2ϕ14(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.91	4.73	1.71	6.28	3.41	2.67	4.19	
K11029	60	20	Mduz. (tm):	-.61	.34	(0.00m)	1.21	.03			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	6.07	-9.26	2.47	-16.81	.92			2ϕ14(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.89	1.71	5.95	.33	0.00	11.14	
K11030	60	20	Mduz. (tm):	-1.34	0.00	(2.55m)	3.88	-.15			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	16.77	0.00	4.85	-19.46	6.12			3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.91	0.00	1.92	6.67	2.58	8.31	3.53	
K11031	60	20	Mduz. (tm):	-1.61	.16	(1.76m)	4.90	-2.55			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	18.26	-1.98	3.74	-20.47	12.46			2ϕ16(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.17	.65	1.71	9.03	5.41	8.95	1.79	
K11032	60	20	Mduz. (tm):	-1.00	.46	(0.00m)	1.48	-.24			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	3.67	-7.94	3.34	-15.37	5.93			3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.43	1.71	6.57	2.61	0.00	11.59	
K11033	60	20	Mduz. (tm):	-1.48	.26	(2.35m)	11.35	-5.11			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	26.81	-9.71	4.64	-32.05	14.51			6ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	15.06	5.14	1.91	8.44	3.60	11.38	3.05	
K11034	60	20	Mduz. (tm):	-1.45	.12	(2.54m)	11.45	-3.38			2ϕ12(düz)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	27.66	-8.39	5.50	-32.73	11.19			6ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ12(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	15.55	4.48	2.25	8.86	3.11	11.42	3.45	
K11035	60	20	Mduz. (tm):	-10.54	2.25	(2.49m)	11.58	-1.47			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	22.99	-9.74	2.79	-26.07	7.55			2ϕ14(sol üst ila.)+4ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.15	3.32	1.71	8.36	3.30	2.84	3.45	
K11036	60	20	Mduz. (tm):	-.87	.35	(1.51m)	.58	-.57			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.98	-4.04	4.74	-8.66	7.40			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.45	1.71	4.66	2.70	2.68	1.89	
K12001	60	20	Mduz. (tm):	-.65	.15	(1.96m)	.55	-.23			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.42	-3.66	1.96	-8.66	5.02			2ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.49	1.90	1.71	4.66	2.16	3.54	2.74	
K12002	60	20	Mduz. (tm):	-.60	.31	(1.65m)	.82	-.16			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.49	-6.94	3.42	-14.58	3.26			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.73	2.81	1.71	7.91	1.67	2.96	3.90	
K12003	60	20	Mduz. (tm):	-4.32	1.68	(1.33m)	1.48	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.12	-12.55	3.75	-15.65	1.14			2ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	5.51	5.95	1.71	5.18	.42	1.58	10.92	
K12004	60	20	Mduz. (tm):	-11.90	2.93	(3.68m)	6.23	-7.34			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	28.80	-10.11	3.37	-17.17	19.46			4ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)+2ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	9.88	3.89	1.71	4.66	4.88	6.66	1.17	
K12005	60	20	Mduz. (tm):	-10.57	4.25	(2.65m)	1.40	-.18			

Tablo 5.2 devamı

Kiriş	D	Bw		üstMsol	altMsol	Mac.	üstMsag	altMsag	Sol Fk	Sag Fk	
K12009	60	20	Mduz. (tm):	-12.19	0.00	(3.53m)	9.56	.83			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	41.67	0.00	1.26	-31.97	.54			6ϕ16(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	.93	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	13.57	0.00	1.71	10.09	0.00	4.83	5.84	
K12010	60	20	Mduz. (tm):	-1.34	.06	(2.00m)	0.00	.11			3ϕ16(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	16.14	-3.38	10.27	0.00	10.43			4ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	8.55	1.80	4.80	4.66	4.82	9.28	0.00	
K12011	60	20	Mduz. (tm):	-9.23	1.84	(3.07m)	7.45	-3.14			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	21.09	-7.62	1.91	-16.34	11.14			3ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.74	3.14	1.71	4.66	3.49	3.95	2.34	
K12012	60	20	Mduz. (tm):	-10.83	2.61	(2.97m)	1.37	-.06			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	41.28	-1.58	8.52	-30.74	3.28			5ϕ16(sol üst ila.)+6ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	1.04	0.00	0.00	4.70	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	13.68	0.00	3.50	17.34	1.73	3.75	11.93	
K12013	60	20	Mduz. (tm):	-.64	.17	(1.80m)	.57	-.22			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	12.05	-2.73	4.09	-10.68	3.47			3ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.47	1.38	1.79	4.69	1.46	3.24	3.04	
K12014	60	20	Mduz. (tm):	-.81	.20	(2.20m)	.64	-.29			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	12.95	-6.65	2.75	-9.18	8.93			2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.95	3.06	1.71	4.77	4.72	4.01	2.85	
K12015	60	20	Mduz. (tm):	-.55	.37	(1.24m)	.75	-.23			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.13	-5.75	2.52	-11.95	3.71			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.92	1.71	4.66	1.28	2.18	3.15	
K12016	60	20	Mduz. (tm):	-.77	0.00	(2.43m)	3.73	.22			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	13.81	0.00	4.81	-19.26	2.88			3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.82	0.00	1.90	6.67	1.13	4.43	3.76	
K12017	60	20	Mduz. (tm):	-3.73	2.67	(1.30m)	1.52	-.04			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.95	-13.54	3.26	-17.03	.99			3ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	6.36	5.94	1.71	5.72	.34	1.52	11.75	
K12018	60	20	Mduz. (tm):	-1.45	.18	(2.00m)	1.10	-.20			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	18.07	-2.84	4.51	-2.77	8.29			3ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	8.00	1.20	2.08	4.66	3.75	10.02	0.00	
K12019	60	20	Mduz. (tm):	-.65	-.17	(2.42m)	10.24	0.00			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	4.90	-.84	11.24	-21.47	0.00			1ϕ12(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	.36	3.95	6.36	0.00	4.43	3.20	
K12020	60	20	Mduz. (tm):	-.57	.22	(1.59m)	.64	-.16			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.65	-5.05	2.15	-10.02	3.97			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.18	1.71	5.26	2.06	2.84	3.44	
K12021	60	20	Mduz. (tm):	-.83	.15	(2.20m)	.59	-.30			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.82	-3.10	3.51	-11.23	7.25			3ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	8.05	1.59	1.71	4.66	2.94	4.01	2.85	
K12022	60	20	Mduz. (tm):	-1.42	.04	(1.86m)	5.08	-.91			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	13.91	-2.24	2.84	-14.96	11.17			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	.80	1.71	5.56	5.60	6.10	1.61	
K12023	60	20	Mduz. (tm):	-6.59	6.88	(1.43m)	12.21	-2.71			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	16.27	-20.58	4.03	-29.82	9.37			3ϕ16(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ16(sol alt ila.)+1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	5.66	1.71	10.34	3.61	.82	9.95	
K12024	60	20	Mduz. (tm):	-1.72	.82	(2.03m)	.44	-.10			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.71	-7.44	.82	-6.64	2.65			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.18	1.71	4.66	1.80	2.92	5.27	
K12025	60	20	Mduz. (tm):	-.63	.37	(1.50m)	.73	-.31			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	9.28	-5.75	3.20	-10.79	5.51			2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.97	1.71	5.66	2.82	2.67	2.67	
K12026	60	20	Mduz. (tm):	0.00	-.10	(0.00m)	1.32	-.07			3ϕ16(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	0.00	-10.37	10.19	-15.94	3.52			4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.80	4.77	8.44	1.87	0.00	9.51	
K12027	60	20	Mduz. (tm):	-.59	.21	(1.64m)	.63	-.13			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.91	-4.78	2.04	-10.01	4.44			2ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.06	1.71	5.27	2.34	2.94	3.34	
K12028	60	20	Mduz. (tm):	-.65	.28	(1.50m)	.81	-.20			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.74	-8.30	3.08	-12.92	6.73			2ϕ14(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.37	1.71	5.94	3.09	2.67	4.19	
K12029	60	20	Mduz. (tm):	-.58	.30	(0.00m)	1.18	.08			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	5.32	-8.78	2.65	-16.52	.32			2ϕ14(sol üst ila.)+3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.65	1.71	5.85	.08	0.00	10.46	
K12030	60	20	Mduz. (tm):	-1.29	0.00	(2.55m)	3.60	.09			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	15.93	0.00	4.84	-17.87	4.63			2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.53	0.00	1.91	6.07	1.96	7.91	3.53	
K12031	60	20	Mduz. (tm):	-1.51	.05	(1.76m)	4.33	-2.07			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	17.17	-.73	3.77	-18.15	10.38			2ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.78	.24	1.71	7.94	4.52	7.54	1.79	
K12032	60	20	Mduz. (tm):	-.94	.42	(0.00m)	1.43	-.19			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	3.40	-7.49	3.25	-14.70	5.30			2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.25	1.71	6.26	2.34	0.00	10.72	

Tablo 5.2 devamı

Kiriş	D	Bw		üstMsol	altMsol	Mac.	üstMsag	altMsag	Sol Fk	Sag Fk	
K12033	60	20	Mduz. (tm):	-1.40	.17	(2.35m)	10.47	-4.32			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	25.13	-7.84	4.65	-29.64	12.32			6ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	14.15	4.15	1.91	7.78	3.06	9.85	3.05	
K12034	60	20	Mduz. (tm):	-1.38	.05	(2.54m)	10.70	-2.71			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	26.06	-6.64	5.50	-30.63	9.20			6ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	14.68	3.56	2.25	8.25	2.59	9.99	3.45	
K12035	60	20	Mduz. (tm):	-9.80	1.45	(2.52m)	10.78	-.72			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	21.00	-7.65	2.78	-23.95	5.56			2ϕ14(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.77	1.71	7.54	2.63	2.89	3.40	
K12036	60	20	Mduz. (tm):	-.87	.35	(1.51m)	.57	-.58			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.98	-4.05	4.80	-8.58	7.49			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.45	1.71	4.66	2.74	2.68	1.89	
K13001	60	20	Mduz. (tm):	-.66	.15	(1.96m)	.56	-.23			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.50	-3.71	1.96	-8.74	5.13			2ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.53	1.92	1.71	4.66	2.21	3.54	2.74	
K13002	60	20	Mduz. (tm):	-.56	.28	(1.63m)	.78	-.12			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.78	-6.26	3.44	-13.90	2.54			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.53	1.71	7.51	1.30	2.92	3.94	
K13003	60	20	Mduz. (tm):	-3.78	1.22	(1.31m)	1.39	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.96	-10.68	3.80	-14.63	0.00			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00			2ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	5.16	1.71	4.83	0.00	1.55	9.58	
K13004	60	20	Mduz. (tm):	-11.03	2.02	(3.68m)	5.36	-6.40			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	26.49	-7.66	3.41	-14.71	17.14			4ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+2ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	8.97	3.05	1.71	4.66	4.33	5.11	1.17	
K13005	60	20	Mduz. (tm):	-9.73	3.47	(2.65m)	1.32	-.09			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	27.59	-10.01	4.65	-23.31	6.15			6ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	.52	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.21	2.50	1.91	13.16	3.27	3.14	10.58	
K13006	60	20	Mduz. (tm):	-1.56	.60	(1.98m)	.39	-.06			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	7.71	-6.09	.82	-5.87	1.98			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.93	1.71	4.66	1.35	2.83	5.36	
K13007	60	20	Mduz. (tm):	-.57	.33	(1.45m)	.70	-.26			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.37	-5.34	3.34	-10.05	4.68			2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.84	1.71	5.25	2.40	2.58	2.75	
K13008	60	20	Mduz. (tm):	-.79	.40	(1.70m)	.50	-.64			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.40	-6.49	1.90	-6.89	8.49			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+2ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.32	1.71	4.66	4.30	3.05	1.52	
K13009	60	20	Mduz. (tm):	-12.25	0.00	(3.53m)	9.07	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	40.13	0.00	1.25	-30.08	0.00			5ϕ16(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	.17	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	12.81	0.00	1.71	9.39	0.00	4.83	5.84	
K13010	60	20	Mduz. (tm):	-1.30	.02	(2.00m)	0.00	.15			3ϕ16(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	15.55	-2.76	10.28	0.00	10.28			3ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	8.21	1.48	4.81	4.66	4.72	8.70	0.00	
K13011	60	20	Mduz. (tm):	-8.49	1.09	(3.07m)	6.70	-2.40			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	19.11	-5.65	1.92	-14.34	9.17			2ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.00	2.47	1.71	4.66	2.97	3.95	2.34	
K13012	60	20	Mduz. (tm):	-10.13	0.00	(2.97m)	1.30	.01			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	39.25	0.00	8.52	-29.14	1.60			4ϕ16(sol üst ila.)+6ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	.50	0.00	0.00	3.83	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	13.14	0.00	3.50	16.47	.85	3.75	10.60	
K13013	60	20	Mduz. (tm):	-.65	.17	(1.82m)	.58	-.23			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	12.16	-2.77	4.08	-10.73	3.59			3ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.53	1.40	1.78	4.72	1.51	3.28	3.01	
K13014	60	20	Mduz. (tm):	-.77	.16	(2.19m)	.60	-.25			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	12.22	-5.96	2.75	-8.48	8.21			2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.60	2.75	1.71	4.66	4.34	3.97	2.89	
K13015	60	20	Mduz. (tm):	-.51	.34	(1.17m)	.71	-.19			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	7.49	-5.12	2.65	-11.58	3.23			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.60	1.71	4.66	1.11	2.04	3.30	
K13016	60	20	Mduz. (tm):	-.73	0.00	(2.43m)	3.48	.46			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	12.96	0.00	4.81	-17.69	1.44			2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.44	0.00	1.90	6.06	.37	4.43	3.76	
K13017	60	20	Mduz. (tm):	-3.19	2.20	(1.30m)	1.42	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	12.88	-11.56	3.25	-15.97	0.00			2ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00			2ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/15/15(etriye)
			As (cm²):	5.44	5.10	1.71	5.35	0.00	1.52	10.25	
K13018	60	20	Mduz. (tm):	-1.40	.13	(2.00m)	1.19	-.15			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	17.39	-2.18	4.47	-2.49	7.98			3ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.67	.93	2.06	4.66	3.63	9.20	0.00	
K13019	60	20	Mduz. (tm):	-.61	-.21	(2.42m)	12.06	0.00			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	4.31	-.23	11.24	-21.02	0.00			1ϕ12(sol üst ila.)+1ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	.01	3.95	5.01	0.00	4.43	3.20	
K13020	60	20	Mduz. (tm):	-.57	.23	(1.59m)	.65	-.16			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.73	-5.17	2.15	-10.11	4.03			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.23	1.71	5.31	2.09	2.84	3.44	

Tablo 5.2 devamı

Kiriş	D	Bw		üstMsol	altMsol	mac.	üstMsag	altMsag	Sol Fk	Sag Fk	
K13021	60	20	Mduz. (tm):	-.79	.11	(2.22m)	.55	-.26			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.15	-2.37	3.52	-10.49	6.55			3ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.65	1.21	1.71	4.66	2.66	4.04	2.81	
K13022	60	20	Mduz. (tm):	-1.33	-.06	(1.86m)	4.55	-.45			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	12.87	-1.07	2.84	-12.84	9.18			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	.36	1.71	4.66	4.75	4.66	1.61	
K13023	60	20	Mduz. (tm):	-5.73	5.93	(1.43m)	11.35	-1.79			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	13.82	18.33	4.10	-27.53	6.91			3ϕ14(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	5.14	1.71	9.42	2.77	.82	7.78	
K13024	60	20	Mduz. (tm):	-1.55	.66	(2.06m)	.40	-.06			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	7.64	-6.44	.81	-6.03	1.98			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.14	1.71	4.66	1.35	2.97	5.22	
K13025	60	20	Mduz. (tm):	-.58	.33	(1.49m)	.69	-.27			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.73	-5.24	3.20	-10.12	4.78			2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.80	1.71	5.29	2.45	2.64	2.70	
K13026	60	20	Mduz. (tm):	0.00	-.14	(0.00m)	1.29	-.03			3ϕ16(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	0.00	-10.22	10.19	-15.33	2.91			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.70	4.77	8.08	1.56	0.00	8.90	
K13027	60	20	Mduz. (tm):	-.60	.22	(1.63m)	.63	-.13			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.99	-4.90	2.04	-10.12	4.49			2ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.11	1.71	5.33	2.36	2.91	3.38	
K13028	60	20	Mduz. (tm):	-.61	.25	(1.50m)	.77	-.16			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.02	-7.56	3.07	-12.18	6.02			2ϕ14(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.98	1.71	5.57	2.77	2.67	4.19	
K13029	60	20	Mduz. (tm):	-.55	.25	(0.00m)	1.15	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	4.62	-8.20	2.78	-16.18	0.00			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00			2ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.35	1.71	5.72	0.00	0.00	9.75	
K13030	60	20	Mduz. (tm):	-1.41	0.00	(2.55m)	3.34	.32			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	15.57	0.00	4.85	-16.29	3.18			2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.28	0.00	1.91	5.48	1.20	8.00	3.53	
K13031	60	20	Mduz. (tm):	-1.42	0.00	(1.78m)	3.80	-1.60			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	16.12	0.00	3.78	-16.03	8.28			2ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.41	0.00	1.71	6.97	3.63	6.22	1.76	
K13032	60	20	Mduz. (tm):	-.97	.37	(0.00m)	1.38	-.15			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	3.16	-7.23	3.17	-13.93	4.67			2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.15	1.71	5.90	2.07	0.00	9.85	
K13033	60	20	Mduz. (tm):	-1.33	.09	(2.35m)	9.62	-3.55			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	23.46	-6.03	4.66	-27.32	10.17			6ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	.61	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	13.25	3.21	1.91	7.15	2.53	8.34	3.05	
K13034	60	20	Mduz. (tm):	-1.31	-.02	(2.54m)	9.98	-2.05			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	24.48	-4.94	5.52	-28.47	7.25			6ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	13.83	2.65	2.26	7.60	2.09	8.59	3.45	
K13035	60	20	Mduz. (tm):	-9.08	.69	(2.52m)	10.02	.01			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	19.14	-5.64	2.78	-21.91	3.63			2ϕ14(sol üst ila.)+3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.25	1.71	6.76	1.96	2.89	3.40	
K13036	60	20	Mduz. (tm):	-.87	.35	(1.51m)	.57	-.58			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.96	-4.02	4.83	-8.43	7.43			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.44	1.71	4.66	2.72	2.68	1.89	
K14001	60	20	Mduz. (tm):	-.66	.16	(1.96m)	.56	-.24			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.56	-3.74	1.96	-8.80	5.20			2ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.57	1.94	1.71	4.66	2.24	3.54	2.74	
K14002	60	20	Mduz. (tm):	-.53	.24	(1.63m)	.75	-.09			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.11	-5.61	3.45	-13.24	1.86			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.27	1.71	7.13	.95	2.92	3.94	
K14003	60	20	Mduz. (tm):	-3.29	.80	(1.31m)	1.31	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	9.98	-8.92	3.81	-13.69	0.00			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00			2ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.42	1.71	4.66	0.00	1.55	8.24	
K14004	60	20	Mduz. (tm):	-10.20	1.17	(3.71m)	4.54	-5.54			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	24.29	-5.41	3.42	-12.47	14.95			3ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	8.11	2.29	1.71	4.66	3.79	5.16	1.12	
K14005	60	20	Mduz. (tm):	-8.97	2.76	(2.65m)	1.25	-.02			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	25.50	-8.05	4.66	-21.75	4.49			5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.64	2.03	1.92	12.26	2.41	3.14	9.19	
K14006	60	20	Mduz. (tm):	-1.40	.44	(1.96m)	.36	-.03			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	6.76	-5.15	.82	-5.31	1.39			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.36	1.71	4.66	.96	2.78	5.41	
K14007	60	20	Mduz. (tm):	-.53	.29	(1.45m)	.66	-.22			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	7.84	-4.87	3.36	-9.42	4.02			2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.68	1.71	4.90	2.06	2.58	2.75	
K14008	60	20	Mduz. (tm):	-.79	.39	(1.70m)	.49	-.64			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.36	-6.47	1.91	-6.84	8.49			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+2ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.31	1.71	4.66	4.30	3.05	1.52	

Tablo 5.2 devamı

Kiriş	D	Bw		üstMsol	altMsol	Mac.	üstMsag	altMsag	Sol Fk	Sag Fk	
K14009	60	20	Mduz. (tm):	-12.24	0.00	(3.42m)	8.62	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	40.05	0.00	1.40	-28.37	0.00			5ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	.14	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	12.78	0.00	1.71	8.77	0.00	4.61	6.06	
K14010	60	20	Mduz. (tm):	-1.26	-.02	(2.00m)	0.00	1.03			3ϕ16(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.97	-2.17	10.28	0.00	10.28			3ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.87	1.16	4.81	4.66	4.23	8.13	0.00	
K14011	60	20	Mduz. (tm):	-7.79	.41	(3.07m)	6.02	-1.69			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	17.23	-3.83	1.90	-12.55	7.31			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.30	1.85	1.71	4.66	2.48	3.95	2.34	
K14012	60	20	Mduz. (tm):	-9.47	0.00	(2.97m)	1.24	.08			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+2ϕ16(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	37.29	0.00	8.53	-27.66	.04			4ϕ16(sol üst ila.)+6ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	12.60	0.00	3.51	15.67	0.00	3.75	9.38	
K14013	60	20	Mduz. (tm):	-.65	.17	(1.82m)	.58	-.23			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	12.24	-2.79	4.09	-10.77	3.67			3ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.58	1.41	1.79	4.74	1.54	3.28	3.01	
K14014	60	20	Mduz. (tm):	-.74	.13	(2.19m)	.57	-.22			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.54	-5.30	2.74	-7.81	7.55			2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.26	2.45	1.71	4.66	3.99	3.97	2.89	
K14015	60	20	Mduz. (tm):	-.47	.31	(1.21m)	.68	-.16			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	6.89	-4.61	2.56	-11.15	2.78			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.33	1.71	4.66	.96	2.12	3.21	
K14016	60	20	Mduz. (tm):	-.67	0.00	(2.43m)	3.27	.67			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	12.67	0.00	4.82	-16.38	.12			2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.34	0.00	1.90	5.56	0.00	4.43	3.76	
K14017	60	20	Mduz. (tm):	-2.71	1.76	(1.28m)	1.33	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.78	-9.84	3.34	-15.00	0.00			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00			2ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.39	1.71	5.01	0.00	1.49	8.94	
K14018	60	20	Mduz. (tm):	-1.35	.08	(2.00m)	1.00	-.10			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	16.74	-1.55	4.43	-2.18	7.67			3ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.36	.66	2.04	4.66	3.51	8.42	0.00	
K14019	60	20	Mduz. (tm):	-.57	0.00	(2.45m)	12.05	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ12(pilye)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	3.78	0.00	11.27	-20.95	0.00			1ϕ12(sol üst ila.)+1ϕ12(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	0.00	3.96	4.98	0.00	4.47	3.15	
K14020	60	20	Mduz. (tm):	-.57	.23	(1.58m)	.65	-.17			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.79	-5.25	2.15	-10.18	4.05			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.26	1.71	5.35	2.10	2.81	3.48	
K14021	60	20	Mduz. (tm):	-.76	.08	(2.22m)	.51	-.23			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	13.50	-1.68	3.52	-9.84	5.96			3ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.28	.86	1.71	4.66	2.42	4.04	2.81	
K14022	60	20	Mduz. (tm):	-1.24	-.15	(1.87m)	4.07	-.02			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.91	-.02	2.90	-10.86	7.45			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ16(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	0.00	1.71	4.66	4.04	3.38	1.58	
K14023	60	20	Mduz. (tm):	-4.90	5.07	(1.40m)	10.52	-.94			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.57	-16.16	4.13	-25.35	4.64			2ϕ16(sol üst ila.)+4ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.61	1.71	8.57	2.00	.77	5.77	
K14024	60	20	Mduz. (tm):	-1.38	.51	(2.01m)	.37	-.03			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	6.66	-5.51	.84	-5.47	1.38			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.57	1.71	4.66	.95	2.88	5.32	
K14025	60	20	Mduz. (tm):	-.54	.29	(1.49m)	.66	-.23			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.20	-4.76	3.21	-9.47	4.11			2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.64	1.71	4.93	2.10	2.64	2.70	
K14026	60	20	Mduz. (tm):	0.00	-1.01	(0.00m)	1.25	.01			3ϕ16(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	0.00	-10.19	10.19	-14.75	2.33			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.19	4.77	7.74	1.25	0.00	8.33	
K14027	60	20	Mduz. (tm):	-.60	.22	(1.63m)	.64	-.13			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	9.04	-4.98	2.03	-10.20	4.51			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.15	1.71	5.37	2.37	2.91	3.38	
K14028	60	20	Mduz. (tm):	-.57	.21	(1.50m)	.73	-.13			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	7.35	-6.90	3.10	-11.53	5.35			2ϕ14(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.64	1.71	5.26	2.47	2.67	4.19	
K14029	60	20	Mduz. (tm):	-.52	.21	(0.00m)	1.13	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	3.97	-7.65	2.88	-15.85	0.00			2ϕ14(sol üst ila.)+3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00			1ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.06	1.71	5.60	0.00	0.00	9.05	
K14030	60	20	Mduz. (tm):	-1.41	0.00	(2.57m)	3.11	.53			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	15.67	0.00	4.85	-14.90	1.87			2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.33	0.00	1.92	4.96	.52	8.18	3.48	
K14031	60	20	Mduz. (tm):	-1.33	0.00	(1.78m)	3.31	-1.16			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	15.15	0.00	3.83	-14.01	6.60			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.07	0.00	1.71	6.05	2.94	4.93	1.76	
K14032	60	20	Mduz. (tm):	-.92	.33	(0.00m)	1.32	-.10			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	2.86	-6.90	3.10	-13.23	4.07			2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.02	1.71	5.58	1.82	0.00	9.03	

Tablo 5.2 devamı

Kiriş	D	Bw		üstMsol	altMsol	Mac.	üstMsag	altMsag	Sol Fk	Sag Fk	
K14033	60	20	Mduz. (tm):	-1.26	.01	(2.38m)	8.84	-2.85			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	21.92	-4.37	4.67	-25.23	8.22			5ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	12.37	2.35	1.92	6.59	2.06	7.01	3.00	
K14034	60	20	Mduz. (tm):	-1.25	-.09	(2.54m)	9.33	-1.43			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	23.01	-3.39	5.52	-26.62	5.42			5ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	.39	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	13.03	1.78	2.26	7.08	1.61	7.28	3.45	
K14035	60	20	Mduz. (tm):	-8.41	-.03	(2.52m)	9.31	.69			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	17.35	-3.77	2.76	-20.01	1.83			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.73	1.71	6.04	.61	2.89	3.40	
K14036	60	20	Mduz. (tm):	-.87	.34	(1.52m)	.57	-.57			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.93	-3.99	4.88	-8.41	7.41			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.43	1.71	4.66	2.71	2.71	1.87	
K15001	60	20	Mduz. (tm):	-.66	.16	(1.96m)	.56	-.24			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.61	-3.77	1.96	-8.84	5.25			2ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.60	1.95	1.71	4.66	2.26	3.54	2.74	
K15002	60	20	Mduz. (tm):	-.50	.22	(1.63m)	.72	-.06			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	9.61	-5.13	3.45	-12.77	1.38			3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.07	1.71	6.86	.71	2.92	3.94	
K15003	60	20	Mduz. (tm):	-2.93	.47	(1.31m)	1.30	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.49	-7.38	3.84	-13.06	0.00			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00			1ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.75	1.71	4.66	0.00	1.55	7.21	
K15004	60	20	Mduz. (tm):	-9.62	.50	(3.74m)	3.99	-4.84			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	22.77	-3.59	3.52	-10.65	13.48			3ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.53	1.66	1.71	4.66	3.50	5.21	1.07	
K15005	60	20	Mduz. (tm):	-8.42	2.21	(2.65m)	1.19	.04			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	24.07	-6.58	4.65	-20.49	3.23			5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.28	1.68	1.91	11.45	1.72	3.14	8.15	
K15006	60	20	Mduz. (tm):	-1.27	.34	(1.94m)	.34	-.01			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	5.99	-4.60	.87	-4.99	.95			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.03	1.71	4.66	.66	2.73	5.46	
K15007	60	20	Mduz. (tm):	-.50	.28	(1.44m)	.65	-.19			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	7.57	-4.65	3.31	-9.22	3.61			2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.61	1.71	4.79	1.84	2.55	2.78	
K15008	60	20	Mduz. (tm):	-.79	.39	(1.72m)	.50	-.64			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.39	-6.50	1.94	-6.84	8.45			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)+2ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.33	1.71	4.66	4.28	3.08	1.49	
K15009	60	20	Mduz. (tm):	-12.28	0.00	(3.42m)	8.23	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	40.22	0.00	1.32	-26.93	0.00			5ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	.20	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	12.84	0.00	1.71	8.26	0.00	4.61	6.06	
K15010	60	20	Mduz. (tm):	-1.24	-.04	(2.00m)	0.00	1.04			3ϕ16(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.60	-1.77	10.29	0.00	10.29			3ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.66	.93	4.81	4.66	4.23	7.77	0.00	
K15011	60	20	Mduz. (tm):	-7.31	-.15	(3.10m)	5.43	-1.22			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	15.99	-2.32	1.95	-11.09	6.06			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.85	1.17	1.71	4.66	2.15	4.00	2.29	
K15012	60	20	Mduz. (tm):	-9.00	0.00	(2.97m)	1.19	0.00			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	35.97	0.00	8.52	-26.44	0.00			4ϕ16(sol üst ila.)+6ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	2.37	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	12.18	0.00	3.50	15.01	0.00	3.75	8.37	
K15013	60	20	Mduz. (tm):	-.65	.17	(1.82m)	.58	-.24			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	12.31	-2.79	4.06	-10.80	3.74			3ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.62	1.41	1.78	4.75	1.57	3.28	3.01	
K15014	60	20	Mduz. (tm):	-.71	.10	(2.19m)	.54	-.19			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.03	-4.83	2.75	-7.37	7.03			2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.02	2.24	1.71	4.66	3.72	3.97	2.89	
K15015	60	20	Mduz. (tm):	-.46	.28	(1.23m)	.67	-.14			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	6.66	-4.33	2.51	-10.96	2.57			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.19	1.71	4.66	.89	2.15	3.18	
K15016	60	20	Mduz. (tm):	-.67	0.00	(2.43m)	3.16	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	12.69	0.00	4.81	-15.43	0.00			2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.34	0.00	1.90	5.18	0.00	4.43	3.76	
K15017	60	20	Mduz. (tm):	-2.36	1.42	(1.28m)	1.27	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	9.45	-8.26	3.31	-14.22	0.00			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00			1ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.71	1.71	4.74	0.00	1.49	7.84	
K15018	60	20	Mduz. (tm):	-1.31	.05	(2.00m)	1.10	-.08			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	16.23	-1.16	4.35	-2.08	7.42			3ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.12	.50	2.01	4.66	3.40	7.79	0.00	
K15019	60	20	Mduz. (tm):	-.67	0.00	(2.42m)	12.08	0.00			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	3.42	0.00	11.20	-21.13	0.00			1ϕ12(sol üst ila.)+1ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	0.00	3.94	5.07	0.00	4.43	3.20	
K15020	60	20	Mduz. (tm):	-.58	.24	(1.58m)	.65	-.17			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.83	-5.31	2.16	-10.22	4.08			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.29	1.71	5.37	2.12	2.81	3.48	

Tablo 5.2 devamı

Kiriş	D	Bw		üstMsol	altMsol	Mac.	üstMsag	altMsag	Sol Fk	Sag Fk	
K15021	60	20	Mduz. (tm):	-.73	.05	(2.22m)	.49	-.21			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	13.03	-1.20	3.53	-9.33	5.47			3ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	7.01	.62	1.71	4.66	2.23	4.04	2.81	
K15022	60	20	Mduz. (tm):	-1.17	0.00	(1.87m)	3.73	.32			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.14	0.00	2.85	-9.47	5.91			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	0.00	1.71	4.66	3.03	3.38	1.58	
K15023	60	20	Mduz. (tm):	-4.33	4.35	(1.38m)	9.95	-.26			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	9.79	-14.64	4.25	-23.85	2.81			2ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			2ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.30	1.71	7.99	1.37	.72	5.57	
K15024	60	20	Mduz. (tm):	-1.27	.39	(2.03m)	.35	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	5.93	-4.79	.81	-5.05	.95			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.13	1.71	4.66	.66	2.92	5.27	
K15025	60	20	Mduz. (tm):	-.52	.28	(1.47m)	.64	-.20			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	7.89	-4.55	3.18	-9.26	3.69			2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.57	1.71	4.82	1.88	2.61	2.72	
K15026	60	20	Mduz. (tm):	0.00	-1.01	(0.00m)	1.23	.03			3ϕ16(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	0.00	-10.19	10.19	-14.37	1.93			3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.20	4.77	7.52	1.02	0.00	7.95	
K15027	60	20	Mduz. (tm):	-.60	.23	(1.61m)	.64	-.19			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	9.08	-5.05	2.04	-10.24	4.53			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.18	1.71	5.39	2.35	2.88	3.41	
K15028	60	20	Mduz. (tm):	-.55	.19	(1.50m)	.71	-.10			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	6.88	-6.48	3.07	-11.06	4.86			2ϕ14(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.42	1.71	5.04	2.25	2.67	4.19	
K15029	60	20	Mduz. (tm):	-.51	.19	(0.00m)	1.12	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	3.64	-7.57	3.03	-15.73	0.00			2ϕ14(sol üst ila.)+3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00			1ϕ16(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.03	1.71	5.56	0.00	0.00	8.83	
K15030	60	20	Mduz. (tm):	-1.41	0.00	(2.55m)	3.01	.65			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	15.64	0.00	4.82	-13.92	.77			2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.32	0.00	1.90	4.66	0.00	8.04	3.53	
K15031	60	20	Mduz. (tm):	-1.28	0.00	(1.78m)	2.98	-.80			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.36	0.00	3.78	-12.66	5.01			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.79	0.00	1.71	5.44	2.27	3.88	1.76	
K15032	60	20	Mduz. (tm):	-.87	.31	(0.00m)	1.28	-.07			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	2.78	-6.64	3.00	-12.89	3.69			2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.91	1.71	5.43	1.66	0.00	8.38	
K15033	60	20	Mduz. (tm):	-1.20	-.04	(2.38m)	8.29	-2.30			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	20.67	-3.09	4.66	-23.77	6.76			5ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	11.56	1.64	1.92	6.21	1.71	5.94	3.00	
K15034	60	20	Mduz. (tm):	-1.21	-.14	(2.57m)	8.81	-.97			2ϕ12(düz)+1ϕ12(pilye)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	21.85	-2.15	5.54	-25.13	4.07			5ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	12.36	1.08	2.27	6.66	1.27	6.35	3.40	
K15035	60	20	Mduz. (tm):	7.89	-.55	(2.52m)	8.79	1.21			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	15.94	-2.39	2.76	-18.63	.41			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	.81	1.71	5.53	0.00	2.89	3.40	
K15036	60	20	Mduz. (tm):	-.87	.34	(1.51m)	.57	-.58			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.96	-4.02	4.86	-8.43	7.55			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.44	1.71	4.66	2.76	2.68	1.89	
K16001	60	20	Mduz. (tm):	-.66	.15	(1.96m)	.55	-.23			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.49	-3.54	1.92	-8.71	5.10			2ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.53	1.83	1.71	4.66	2.19	3.54	2.74	
K16002	60	20	Mduz. (tm):	-.43	.15	(1.63m)	.65	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.34	-3.99	3.46	-11.43	0.00			2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.62	1.71	6.09	0.00	2.92	3.94	
K16003	60	20	Mduz. (tm):	-2.54	.05	(1.31m)	1.30	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	6.80	-5.83	3.95	-12.88	0.00			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.13	1.71	4.66	0.00	1.55	5.88	
K16004	60	20	Mduz. (tm):	-8.73	-.07	(3.63m)	3.01	-4.39			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	20.37	-2.22	3.24	-9.22	10.91			3ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.61	1.15	1.71	4.66	2.57	5.01	1.28	
K16005	60	20	Mduz. (tm):	-7.79	1.79	(2.62m)	1.15	.10			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	22.21	-5.28	4.76	-19.69	2.13			5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.76	1.34	1.96	10.95	1.09	3.09	7.45	
K16006	60	20	Mduz. (tm):	-1.17	.18	(1.98m)	.31	.02			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	5.17	-3.37	.73	-4.65	.71			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.26	1.71	4.66	.49	2.83	5.36	
K16007	60	20	Mduz. (tm):	-.39	.07	(1.56m)	.42	-.05			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	5.54	-2.04	3.80	-5.10	1.55			2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	.73	1.71	4.66	.81	2.78	2.55	
K16008	60	20	Mduz. (tm):	-.60	.20	(1.70m)	.31	-.45			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	5.90	-4.10	2.04	-4.27	6.10			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.11	1.71	4.66	3.07	3.05	1.52	

Tablo 5.2 devamı

Kiriş	D	Bw		üstMsol	altMsol	Mac.	üstMsag	altMsag	Sol Fk	Sag Fk	
K16009	60	20	Mduz. (tm):	-12.08	0.00	(3.34m)	8.71	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	39.07	0.00	1.75	-26.50	0.00			5ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	12.36	0.00	1.71	7.73	0.00	4.47	6.21	
K16010	60	20	Mduz. (tm):	-1.04	0.00	(2.00m)	0.00	1.02			3ϕ16(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	12.37	0.00	10.20	0.00	10.20			3ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.42	0.00	4.77	4.66	4.20	4.75	0.00	
K16011	60	20	Mduz. (tm):	-6.48	-.56	(2.97m)	5.19	-.37			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	13.71	1.35	1.82	-10.14	3.86			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	.44	1.71	4.66	1.59	3.75	2.54	
K16012	60	20	Mduz. (tm):	-8.42	0.00	(2.94m)	1.16	0.00			2ϕ14(düz)+1ϕ14(pilye)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	34.10	0.00	8.63	-25.75	0.00			4ϕ16(sol üst ila.)+5ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	1.99	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	11.55	0.00	3.55	14.63	0.00	3.70	7.86	
K16013	60	20	Mduz. (tm):	-.64	.17	(1.80m)	.58	-.22			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.92	-2.82	4.19	-10.72	3.51			3ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.39	1.43	1.84	4.71	1.48	3.24	3.04	
K16014	60	20	Mduz. (tm):	-.66	.01	(2.26m)	.14	-.45			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.04	-3.33	2.97	-5.43	6.11			2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.57	1.71	4.66	3.07	4.12	2.74	
K16015	60	20	Mduz. (tm):	-.31	.16	(1.18m)	.54	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	3.99	-2.03	2.67	-9.26	.72			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	1.00	1.71	4.66	.27	2.07	3.27	
K16016	60	20	Mduz. (tm):	-.68	0.00	(2.45m)	2.98	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	12.78	0.00	4.90	-13.72	0.00			2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	5.38	0.00	1.94	4.66	0.00	4.48	3.72	
K16017	60	20	Mduz. (tm):	-1.80	1.10	(1.25m)	1.31	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	7.27	-6.70	3.45	-14.72	0.00			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.03	1.71	4.91	0.00	1.43	6.89	
K16018	60	20	Mduz. (tm):	-1.18	0.00	(2.00m)	.82	.16			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.90	0.00	4.77	-.25	6.07			3ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.52	0.00	2.20	4.66	2.72	5.76	0.00	
K16019	60	20	Mduz. (tm):	-.69	0.00	(2.45m)	11.89	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ12(pilye)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	3.57	0.00	11.60	-20.09	0.00			1ϕ12(sol üst ila.)+1ϕ12(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	0.00	4.08	4.66	0.00	4.47	3.15	
K16020	60	20	Mduz. (tm):	-.57	.22	(1.58m)	.65	-.16			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.71	-5.16	2.15	-10.03	3.93			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.23	1.71	5.26	2.04	2.81	3.48	
K16021	60	20	Mduz. (tm):	-.67	0.00	(2.22m)	.42	-.14			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	11.64	0.00	3.56	-8.07	4.24			2ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.21	0.00	1.71	4.66	1.73	4.04	2.81	
K16022	60	20	Mduz. (tm):	-1.22	0.00	(1.90m)	3.27	.68			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	10.52	0.00	3.05	-7.49	4.45			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	0.00	1.71	4.66	2.03	3.44	1.52	
K16023	60	20	Mduz. (tm):	-3.42	3.92	(1.48m)	9.05	.31			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	8.26	-12.16	3.91	-21.42	1.46			2ϕ16(sol üst ila.)+3ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ14(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	3.40	1.71	7.05	.62	.92	5.37	
K16024	60	20	Mduz. (tm):	-1.12	.27	(1.96m)	.33	.02			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	4.90	-3.88	.86	-4.81	.58			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.56	1.71	4.66	.39	2.78	5.41	
K16025	60	20	Mduz. (tm):	-.40	.06	(1.59m)	.41	-.06			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	5.91	-1.85	3.59	-5.15	1.58			2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	.66	1.71	4.66	.82	2.84	2.50	
K16026	60	20	Mduz. (tm):	0.00	-1.01	(0.00m)	1.03	0.00			3ϕ16(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	0.00	-10.20	10.20	-12.22	0.00			3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	4.20	4.77	6.34	0.00	0.00	4.93	
K16027	60	20	Mduz. (tm):	-.60	.21	(1.64m)	.62	-.13			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	9.12	-4.78	2.00	-9.97	4.55			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sag alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.06	1.71	5.24	2.39	2.94	3.34	
K16028	60	20	Mduz. (tm):	-.43	.12	(1.44m)	.65	-.02			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	5.08	-5.26	3.35	-9.83	3.53			2ϕ14(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.78	1.71	4.66	1.66	2.56	4.30	
K16029	60	20	Mduz. (tm):	-.34	.08	(0.00m)	.94	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	1.76	-4.31	1.97	-13.55	0.00			2ϕ14(sol üst ila.)+3ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00			1ϕ12(sol alt ila.)
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.29	1.71	4.77	0.00	0.00	5.33	
K16030	60	20	Mduz. (tm):	-1.43	0.00	(2.60m)	2.76	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	15.99	0.00	5.03	-12.04	0.00			2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	6.47	0.00	1.99	4.66	0.00	8.67	3.44	
K16031	60	20	Mduz. (tm):	-1.32	0.00	(1.82m)	2.38	-.53			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.84	0.00	4.07	-10.29	3.63			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.96	0.00	1.71	4.66	1.67	3.28	1.67	
K16032	60	20	Mduz. (tm):	-.65	.08	(0.00m)	1.14	.14			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	.91	-5.15	3.44	-11.16	1.14			2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	2.34	1.71	4.66	.45	0.00	6.19	

Tablo 5.2 devamı

Kiriş	D	Bw		üstMsol	altMsol	Mac.	üstMsag	altMsag	Sol Fk	Sag Fk	
K16033	60	20	Mduz. (tm):	-1.16	-.10	(2.38m)	7.66	-1.88			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	19.87	-1.99	4.77	-21.88	5.47			5ϕ16(sol üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	11.06	1.02	1.96	5.67	1.37	5.14	3.00	
K16034	60	20	Mduz. (tm):	-1.16	-.18	(2.54m)	8.44	-.50			2ϕ12(düz)+2ϕ14(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	20.86	-1.27	5.50	-23.88	2.59			5ϕ16(sol üst ila.)+2ϕ16(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	11.72	.59	2.25	6.27	.87	5.26	3.45	
K16035	60	20	Mduz. (tm):	-7.37	-1.19	(2.54m)	8.15	0.00			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	14.45	-.71	2.89	-16.88	0.00			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	0.00	1.71	4.88	0.00	2.94	3.35	
K16036	60	20	Mduz. (tm):	-.68	.15	(1.52m)	.37	-.39			2ϕ12(düz)+2ϕ12(mon.)+2ϕ10(gov.)
			max M (tm):	9.32	-1.70	5.20	-5.60	5.11			2ϕ14(sol üst ila.)+2ϕ14(sag üst ila.)
			fcd (kg/cm²):	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
			As' (cm²):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ϕ8/20/15(etriye)
			As (cm²):	4.66	.60	1.71	4.66	1.86	2.71	1.87	

BÖLÜM 6

KOLONLARIN STATİK VE BETONARME HESAP SONUÇLARI

Daha önceki bölümlerden elde edilen sonuçlar elverişsiz yüklemeler gözönüne alınarak derlendiğinde kolonların betonarme hesabına geçmek imkanı doğmuştur. Kolonlara ait statik sonuçlar Kolon Statik Hesap Sonuçları adı altında tablolaştırılmış, yine aynı şekilde betonarme hesaplarda Kolon Betonarme Hesap Sonuçları şeklinde sunulmuştur.

Tablo 6.1 Kolon Statik Sonuçları
Tablo 6.2 Kolon Betonarme Sonuçları
Tablo 6.3 Kolon Zımbalama Tahkikleri
Tablo 6.4 Perde Kirişlerin Statik ve Betonarme Sonuçları

Kolon hesapları sonucunda Ek D' de Kolon Donatı Tablosu, Ek E ve Ek F' de kolon aplikasyon planları ve Ek G' de perde detayları ölçekli olarak çizilmişlerdir.

Tablo 6.1 Kolon Statik Sonuçları

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q_Q_Q_	_Q_Q_Q	QQ_QQ_	_QQ_QQ	Q_QQ_Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S1001 N	223.81	42.10		Material:E1				0.00	-69.58	-76.77	84.42	78.07
Ust Mx	-.02	0.00	0.00	0.00	0.00	.01	0.00	0.00	-1.07	-1.25	.14	-.02
Alt Mx	-.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.44	-1.71	.16	-.09
Ust My	.88	.19	.64	-.99	-.64	.53	-.59	0.00	105.26	-95.98	-525.40	-704.63
Alt My	-2.19	-.42	.25	-.38	-.43	.67	-.51	0.00	-5.54	3.19	430.14	438.08
S1002 N	76.93	13.04		Material:E1				0.00	-5.47	1.87	48.09	54.52
Ust Mx	.01	.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-.42	-.50	.05	-.03
Alt Mx	.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-.61	-.74	.07	-.05
Ust My	-3.24	-.71	-.71	.09	.04	-.73	-.54	0.00	6.13	-3.82	-43.88	-52.75
Alt My	-1.20	-.26	-.21	.02	-.02	-.18	-.19	0.00	-.19	.61	39.50	40.22
S1003 N	143.27	22.48		Material:E1				0.00	-.34	5.56	77.55	82.73
Ust Mx	-.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-.71	-.85	.06	-.06
Alt Mx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.04	-1.25	.10	-.09
Ust My	-.04	.03	.15	-.09	.10	.07	-.06	0.00	10.23	-8.29	-255.92	-272.42
Alt My	-1.11	-.21	.05	-.10	-.14	.23	-.19	0.00	-.39	.49	187.61	188.41
S1005 N	157.36	28.31		Material:E1				0.00	25.27	46.49	40.25	59.01
Ust Mx	-2.65	-.41	-.24	.05	-.09	-.26	-.04	0.00	23.49	39.80	-6.91	7.61
Alt Mx	-.59	-.07	-.04	.05	.02	-.04	.04	0.00	-32.09	-33.42	.83	-.38
Ust My	-.28	-.06	.02	-.07	-.06	.02	-.05	0.00	-.10	-.07	1.05	1.09
Alt My	-.14	-.03	.01	-.03	-.03	.01	-.02	0.00	-.08	-.01	1.08	1.13
S1006 N	184.57	31.90		Material:E1				0.00	0.00	0.00	79.62	79.62
Ust Mx	0.00	0.00	.01	0.00	.01	0.00	0.00	0.00	-.88	-1.06	.08	-.08
Alt Mx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-.85	-1.01	.07	-.07
Ust My	-15.97	-3.79	-4.61	.80	.65	-4.59	-3.69	0.00	0.00	0.00	-54.28	-54.28
Alt My	-5.30	-1.25	-1.46	.23	.17	-1.40	-1.21	0.00	-.01	0.00	43.16	43.17
S1007 N	253.34	45.04		Material:E1				0.00	-18.97	-38.73	-51.42	-68.83
Ust Mx	-.15	-.03	.02	-.04	-.03	.01	-.02	0.00	-1.29	-1.36	-.01	-.08
Alt Mx	-.07	-.01	.01	-.02	-.02	.01	-.01	0.00	-1.26	-1.35	.02	-.06
Ust My	2.22	.60	-1.92	2.43	.18	-1.49	2.33	0.00	15.97	-16.94	-138.93	-168.24
Alt My	0.00	.05	-.57	.70	-.03	-.32	.61	0.00	-1.41	.26	118.88	120.39
S1008 N	235.14	41.44		Material:E1				0.00	47.02	52.88	-57.09	-51.88
Ust Mx	-3.36	-.86	-1.98	1.06	-1.08	-1.64	.88	0.00	72.20	103.18	-14.34	13.25
Alt Mx	-.48	-.13	-.51	.41	-.20	-.39	.38	0.00	-76.85	-78.72	.89	-.80
Ust My	-.49	-.11	-.01	-.08	-.09	-.02	-.09	0.00	.03	.02	1.15	1.13
Alt My	-.24	-.05	-.01	-.04	-.04	-.01	-.04	0.00	0.00	.02	1.33	1.35
S1009 N	294.93	50.01		Material:E1				0.00	-107.26	-138.92	-36.10	-63.86
Ust Mx	-10.95	-2.65	-2.46	-.45	-1.12	-2.58	-2.12	0.00	728.03	891.09	-77.04	68.21
Alt Mx	1.01	.29	-.05	.62	.75	.06	.33	0.00	-588.16	-593.88	2.30	-2.92
Ust My	.01	.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-.08	.06	1.42	1.55
Alt My	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-.14	.12	2.17	2.40
S1011 N	83.06	12.56		Material:E1				0.00	-43.99	-51.74	-17.64	-24.45
Ust Mx	-4.07	-.86	-.85	.01	-.08	-.87	-.73	0.00	40.07	42.74	-1.46	.91
Alt Mx	-1.04	-.21	-.23	.05	.04	-.23	-.17	0.00	-33.91	-33.98	-.04	-.10
Ust My	.03	.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-.09	.06	.82	.95
Alt My	.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-.09	.07	.94	1.08
S1012 N	199.01	33.05		Material:E1				0.00	-11.49	-20.78	-38.00	-46.17
Ust Mx	-3.24	-.72	.78	-1.51	-1.22	.69	-.92	0.00	36.41	39.04	-1.51	.82
Alt Mx	-.78	-.16	.29	-.43	-.32	.27	-.23	0.00	-35.07	-35.15	-.05	-.13
Ust My	-.02	.02	.06	-.04	.05	.02	-.03	0.00	0.00	.15	1.34	1.48
Alt My	-.01	.01	.03	-.02	.02	.01	-.01	0.00	-.03	.10	1.22	1.33
S1014 N	204.99	34.31		Material:E1				0.00	-13.15	-3.18	40.76	49.52
Ust Mx	-6.97	-1.63	1.01	-2.66	-2.12	.88	-2.05	0.00	39.82	37.43	1.40	-.73
Alt Mx	-1.96	-.45	.36	-.79	-.60	.33	-.59	0.00	-35.00	-34.79	-.01	.18
Ust My	-.01	-.03	-.06	.03	-.06	.02	-.03	0.00	-.12	.03	1.35	1.49
Alt My	-.01	-.01	-.03	.02	-.03	.01	-.01	0.00	-.09	.04	1.23	1.34
S1015 N	88.13	13.71		Material:E1				0.00	-55.73	-48.11	16.85	23.53
Ust Mx	-3.51	-.73	-.90	.16	0.00	-.89	-.58	0.00	43.30	40.86	1.38	-.80
Alt Mx	-.86	-.17	-.24	.10	.07	-.23	-.12	0.00	-33.90	-33.71	-.02	.16
Ust My	-.05	-.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-.08	.07	.82	.95
Alt My	-.03	-.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-.08	.07	.95	1.08
S1016 N	294.25	50.07		Material:E1				0.00	-141.92	-108.13	45.63	75.28
Ust Mx	-11.68	-2.84	-2.42	-1.50	-2.60	-2.51	-2.74	0.00	896.86	738.08	75.13	-66.28
Alt Mx	.98	.29	.03	.47	.60	.14	.26	0.00	-596.73	-588.71	-3.35	3.91
Ust My	-.02	-.01	0.00	-.01	-.01	0.00	0.00	0.00	-.07	.08	1.47	1.61
Alt My	-.02	-.01	0.00	0.00	-.01	0.00	0.00	0.00	-.14	.13	2.19	2.43
S1017 N	188.82	30.14		Material:E1				0.00	72.35	64.17	86.88	79.64
Ust Mx	-1.35	-.37	-.61	.01	-.19	-.55	-.45	0.00	105.76	75.05	14.70	-12.64
Alt Mx	.16	.03	-.09	.13	.13	-.05	.01	0.00	-78.84	-76.76	-.84	1.04
Ust My	.12	.02	.01	0.00	.01	0.00	.01	0.00	-.08	-.09	.84	.82
Alt My	.06	.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-.05	-.03	1.18	1.20
S1018 N	234.38	40.46		Material:E1				0.00	-30.71	-11.46	66.26	83.22
Ust Mx	.05	.02	.02	-.01	0.00	.02	.02	0.00	-1.31	-1.24	.07	.13
Alt Mx	.03	.01	.01	0.00	0.00	.01	.01	0.00	-1.33	-1.24	.01	.09
Ust My	1.10	.19	2.14	-2.05	-.30	-1.28	1.76	0.00	18.33	-14.59	-139.19	-168.50
Alt My	-.34	-.07	.65	-.65	-.17	-.25	.43	0.00	-.70	.97	118.80	120.32
S1019 N	182.50	31.50		Material:E1				0.00	0.00	0.00	-116.22	-116.22
Ust Mx	.03	.01	.01	0.00	0.00	.01	.01	0.00	-.91	-.75	-.07	.07
Alt Mx	.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-.94	-.79	-.07	.06
Ust My	11.55	2.76	3.37	-.64	-.43	3.40	2.49	0.00	0.00	0.00	-50.36	-50.36
Alt My	3.40	.82	1.07	-.22	-.18	1.12	.75	0.00	-.01	0.00	44.40	44.41
S1020 N	162.80	29.81		Material:E1				0.00	48.39	27.22	-40.18	-58.88
Ust Mx	-2.61	-.40	-.36	0.00	-.26	-.41	-.04	0.00	40.37	24.30	6.76	-7.55
Alt Mx	-.55	-.06	-.07	.05	0.00	-.08	.05	0.00	-33.74	-32.28	-.90	.42
Ust My	.15	.03	-.02	.04	.04	.02	-.02	0.00	.06	.09	1.05	1.08
Alt My	.07	.01	-.01	.02	.02	.01	-.01	0.00	0.00	.07	1.07	1.13
S1022 N	161.25	27.07		Material:E1				0.00	3.52	-1.98	-90.07	-94.90
Ust Mx	0.00	0.00	0.00	.01	.01	0.00	.01	0.00	-.86	-.72	-.08	.05
Alt Mx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.27	-1.05	-.10	.09
Ust My	1.62	.30	.29	-.12	.12	.26	-.06	0.00	9.04	-9.47	-255.93	-272.41
Alt My	-.61	-.13	.10	-.11	-.13	.29	-.18	0.00	-.75	.14	187.61	188.41
S1023 N	81.20	14.17		Material:E1				0.00	2.32	-4.99	-48.87	-55.28
Ust Mx	.01	.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-.51	-.42	-.06	.02
Alt Mx	.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-.75	-.62	-.07	.05
Ust My	3.78	.84	.82	-.13	-.03	.77	.65	0.00	4.29	-5.66	-43.89	-52.76
Alt My	.92	.21	.25	-.05	-.04	.28	.16	0.00	-.75	.05	39.50	40.22
S1024 N	234.24	44.85		Material:E1				0.00	-75.63	-69.16	-84.67	-78.94
Ust Mx	-.07	-.01	0.00	-.01	-.01	0.00	-.01	0.00	-1.27	-1.08	-.14	.03
Alt Mx	-.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.74	-1.46	-.15	.09
Ust My	2.06	.40	.50	-.72	-.39	.49	-.53	0.00	105.73	-95.51	-525.51	-704.75
Alt My	-1.83	-.35	.20	-.30	-.35	.66	-.49	0.00	-5.40	3.33	430.11	438.04
S1025 N	237.96	45.53		Material:E1				0.00	69.58	76.80	77.70	84.07
Ust Mx	.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.07	-1.25	.03	-.14
Alt Mx	.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.44	-1.71	.10	-.15
Ust My	1.92	.46	.67	.19	1.18	.49	.07	0.00	-105.28	95.99	-713.79	-534.53
Alt My	-2.12	-.40	.16	-.23	-.25	.58	-.45	0.00	5.41	-3.13	437.83	430.06
S1026 N	80.45	13.95		Material:E1				0.00	5.46	-1.89	54.94	48.48
Ust Mx	-.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-.42	-.50	.03	-.05
Alt Mx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-.61	-.74	.06	-.06
Ust My	-3.42	-.76	-.72	.14	.11	-.75	-.52	0.00	-6.14	3.82	-53.18	-44.31
Alt My	-1.26	-.27	-.22	.02	-.01	-.19	-.20	0.00	.18	-.60	40.23	39.52
S1027 N	145.55	23.07		Material:E1				0.00	.33	-5.58	83.01	77.83
Ust Mx	.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-.71	-.85	.07	-.06
Alt Mx	.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.04	-1.25	.10	-.09
Ust My	-.06	.03	.15	.02	.27	.07	0.00	0.00	-10.24	8.30	-273.27	-256.75
Alt My	-1.14	-.21	.04	-.08	-.12	.22	-.18	0.00	.34	-.46	188.36	187.63
S1029 N	170.28	31.62		Material:E1				0.00	-25.25	-46.44	59.77	41.05
Ust Mx	1.91	.23	-.32	.30	-.10	.25	-.17	0.00	23.49	39.79	-8.35	6.16
Alt Mx	.79	.12	-.06	.12	.01	.12	-.01	0.00	-32.09	-33.41	.39	-.82
Ust My	-.28	-.06	.02	-.06	-.06	.02	-.05	0.00	.10	.07	1.09	1.05
Alt My	-.14	-.03	.01	-.03	-.03	.01	-.02	0.00	.08	.01	1.14	1.08

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQu	Q Q Q	Q Q Q	QQ QQ	QQ QQ	Q QQ Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S1030 N	**260.77**	**46.85**			**Material:E1**			**0.00**	**18.97**	**38.73**	**-69.70**	**-52.29**
Ust Mx	.19	.04	-.01	.04	.01	.02	.02	0.00	-1.29	-1.36	.08	.01
Alt Mx	**.10**	**.02**	**-.01**	**.02**	**0.00**	**.01**	**.01**	**0.00**	**-1.26**	**-1.35**	**.06**	**-.02**
Ust My	2.57	.70	-1.91	2.63	.49	-1.48	2.43	0.00	-15.98	16.95	-169.74	-140.42
Alt My	**.06**	**.07**	**-.58**	**.73**	**0.00**	**-.32**	**.61**	**0.00**	**1.38**	**-.24**	**120.35**	**118.88**
S1031 N	246.13	44.15			Material:E1			0.00	-47.02	-52.88	-51.63	-56.83
Ust Mx	**2.29**	**.59**	**1.73**	**-1.12**	**1.69**	**.46**	**-.93**	**0.00**	**72.20**	**103.18**	**-14.66**	**12.93**
Alt Mx	1.22	.31	.61	-.25	.63	.24	-.16	0.00	-76.85	-78.72	.79	-.90
Ust My	**-.49**	**-.11**	**-.01**	**-.08**	**-.09**	**-.02**	**-.09**	**0.00**	**-.04**	**-.02**	**1.13**	**1.14**
Alt My	-.25	-.05	-.01	-.04	-.04	-.01	-.04	0.00	0.00	-.02	1.35	1.33
S1032 N	**300.13**	**51.27**			**Material:E1**			**0.00**	**107.26**	**138.94**	**-65.36**	**-37.58**
Ust Mx	.91	.04	.16	-.68	-1.07	.04	-.02	0.00	728.02	891.09	-75.62	69.63
Alt Mx	**4.58**	**1.11**	**.73**	**.56**	**.77**	**.84**	**.96**	**0.00**	**-588.16**	**-593.88**	**2.73**	**-2.49**
Ust My	.01	.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.08	-.06	1.56	1.43
Alt My	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**.14**	**-.12**	**2.42**	**2.18**
S1033 N	86.03	13.31			Material:E1			0.00	44.21	51.64	-23.08	-16.56
Ust Mx	**3.53**	**.72**	**-.11**	**.76**	**.63**	**-.07**	**.73**	**0.00**	**40.08**	**42.74**	**-1.02**	**1.35**
Alt Mx	1.36	.29	.01	.28	.27	.03	.29	0.00	-33.91	-33.98	.10	.04
Ust My	**.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**.09**	**-.06**	**.97**	**.84**
Alt My	.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.09	-.07	1.10	.96
S1034 N	**201.31**	**33.54**			**Material:E1**			**0.00**	**11.51**	**20.79**	**-46.54**	**-38.38**
Ust Mx	2.68	.57	1.35	-.84	-.72	1.36	.38	0.00	36.42	39.04	-.93	1.41
Alt Mx	**1.09**	**.24**	**.47**	**-.22**	**-.16**	**.48**	**.18**	**0.00**	**-35.07**	**-35.15**	**.13**	**.05**
Ust My	-.03	.02	.05	-.05	.04	.01	-.04	0.00	0.00	-.15	1.48	1.35
Alt My	**-.02**	**.01**	**.02**	**-.02**	**.02**	**0.00**	**-.02**	**0.00**	**.03**	**-.10**	**1.33**	**1.22**
S1035 N	214.79	36.77			Material:E1			0.00	13.14	3.19	49.91	41.16
Ust Mx	**2.97**	**.62**	**1.85**	**-1.33**	**-.82**	**1.76**	**.10**	**0.00**	**39.82**	**37.43**	**.83**	**-1.30**
Alt Mx	1.19	.26	.63	-.37	-.19	.60	.09	0.00	-35.00	-34.79	-.19	0.00
Ust My	**-.03**	**-.03**	**-.07**	**.03**	**-.06**	**.02**	**-.03**	**0.00**	**.12**	**-.03**	**1.50**	**1.36**
Alt My	-.02	-.02	-.03	.02	-.03	.01	-.01	0.00	.09	-.04	1.34	1.23
S1036 N	**95.52**	**15.60**			**Material:E1**			**0.00**	**55.50**	**48.20**	**22.17**	**15.77**
Ust Mx	4.60	1.00	-.23	1.15	.87	-.16	1.12	0.00	43.30	40.86	.90	-1.28
Alt Mx	**1.70**	**.38**	**-.03**	**.41**	**.35**	**0.00**	**.41**	**0.00**	**-33.90**	**-33.71**	**-.17**	**.01**
Ust My	-.03	-.01	0.00	-.01	-.01	-.01	-.01	0.00	.08	-.07	.98	.85
Alt My	**-.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**.08**	**-.07**	**1.10**	**.96**
S1037 N	271.01	44.30			Material:E1			0.00	141.94	108.13	76.85	47.19
Ust Mx	**-3.27**	**-1.01**	**-1.02**	**-1.42**	**-2.42**	**-1.02**	**-1.44**	**0.00**	**896.86**	**738.08**	**73.49**	**-67.92**
Alt Mx	3.51	.84	.45	.49	.66	.59	.65	0.00	-596.73	-588.71	-3.84	3.42
Ust My	**.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**.07**	**-.08**	**1.62**	**1.48**
Alt My	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.14	-.13	2.45	2.21
S1038 N	**234.29**	**41.61**			**Material:E1**			**0.00**	**-72.35**	**-64.17**	**79.28**	**86.53**
Ust Mx	-.58	-.13	.74	-.99	-.99	.69	-.20	0.00	105.76	75.05	14.04	-13.30
Alt Mx	**.39**	**.11**	**.32**	**-.18**	**-.11**	**.32**	**.08**	**0.00**	**-78.84**	**-76.76**	**-1.04**	**.84**
Ust My	.18	.03	.01	0.00	.01	.01	.01	0.00	.08	.10	.82	.84
Alt My	**.09**	**.02**	**.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**.01**	**0.00**	**.05**	**.03**	**1.20**	**1.18**
S1039 N	259.11	46.73			Material:E1			0.00	30.71	11.46	84.06	67.11
Ust Mx	**.23**	**.05**	**0.00**	**.02**	**.02**	**.01**	**.02**	**0.00**	**-1.31**	**-1.24**	**-.14**	**-.08**
Alt Mx	.12	.02	0.00	.01	.01	0.00	.01	0.00	-1.33	-1.24	-.09	-.01
Ust My	**1.68**	**.34**	**2.22**	**-1.81**	**.07**	**-1.22**	**1.95**	**0.00**	**-18.34**	**14.59**	**-170.00**	**-140.68**
Alt My	-.20	-.04	.66	-.61	-.12	-.25	.47	0.00	.67	-.95	120.28	118.81
S1040 N	**164.72**	**30.37**			**Material:E1**			**0.00**	**-48.33**	**-27.21**	**-59.64**	**-40.97**
Ust Mx	.97	-.01	.23	-.52	-.39	.27	-.45	0.00	40.36	24.29	8.28	-6.02
Alt Mx	**.53**	**.06**	**.11**	**-.10**	**-.04**	**.13**	**-.08**	**0.00**	**-33.75**	**-32.28**	**-.44**	**.88**
Ust My	.17	.03	-.02	.04	.04	.03	-.02	0.00	-.06	-.09	1.08	1.05
Alt My	**.08**	**.02**	**-.01**	**.02**	**.02**	**.01**	**-.01**	**0.00**	**0.00**	**-.07**	**1.13**	**1.08**
S1042 N	164.70	27.98			Material:E1			0.00	-3.54	1.97	-95.16	-90.33
Ust Mx	**.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**.01**	**0.00**	**0.00**	**-.86**	**-.72**	**-.06**	**.07**
Alt Mx	.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.27	-1.05	-.09	.10
Ust My	**2.14**	**.43**	**.30**	**0.00**	**.30**	**.27**	**.02**	**0.00**	**-9.05**	**9.47**	**-273.26**	**-256.76**
Alt My	-.48	-.09	.09	-.09	-.11	.28	-.17	0.00	.70	-.11	188.36	187.63
S1043 N	**80.88**	**14.12**			**Material:E1**			**0.00**	**-2.34**	**4.98**	**-55.69**	**-49.26**
Ust Mx	-.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-.51	-.42	-.02	.05
Alt Mx	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-.75**	**-.62**	**-.05**	**.06**
Ust My	3.85	.86	.81	-.07	.05	.75	.67	0.00	-4.29	5.66	-53.19	-44.32
Alt My	**.93**	**.21**	**.24**	**-.04**	**-.03**	**.27**	**.16**	**0.00**	**.74**	**-.05**	**40.23**	**39.52**
S1044 N	237.71	45.64			Material:E1			0.00	75.66	69.17	-78.61	-84.35
Ust Mx	**.06**	**0.00**	**0.00**	**.01**	**.01**	**0.00**	**.01**	**0.00**	**-1.27**	**-1.08**	**-.04**	**.13**
Alt Mx	.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.74	-1.46	-.10	.14
Ust My	**2.99**	**.64**	**.53**	**.48**	**1.43**	**.46**	**.13**	**0.00**	**-105.75**	**95.52**	**-713.91**	**-534.64**
Alt My	-1.80	-.35	.12	-.14	-.18	.57	-.43	0.00	5.27	-3.27	437.80	430.03
S2001 N	**361.06**	**69.67**			**Material:E1**			**0.00**	**-114.49**	**-127.89**	**132.85**	**121.04**
Ust Mx	-.24	.06	-.07	.14	.05	-.05	.14	0.00	-4.19	-6.55	1.40	-.71
Alt Mx	**-.13**	**.04**	**-.03**	**.07**	**.02**	**-.02**	**.07**	**0.00**	**-4.24**	**-6.66**	**1.32**	**-.84**
Ust My	.09	.04	-.69	.25	-.88	-.05	.05	0.00	64.30	-58.25	-341.47	-449.92
Alt My	**-2.62**	**-.51**	**-.55**	**.75**	**.40**	**-.43**	**.41**	**0.00**	**-109.06**	**98.10**	**549.77**	**734.28**
S2002 N	179.76	31.02			Material:E1			0.00	-7.36	16.05	127.79	148.35
Ust Mx	**-.06**	**-.01**	**.06**	**-.08**	**.05**	**-.02**	**-.07**	**0.00**	**-1.19**	**-2.02**	**.45**	**-.28**
Alt Mx	-.01	0.00	.03	-.04	.03	-.01	-.03	0.00	-1.48	-2.50	.52	-.39
Ust My	**-3.52**	**-.83**	**-.03**	**-.72**	**-.56**	**-.05**	**-.88**	**0.00**	**4.12**	**.11**	**-20.88**	**-24.41**
Alt My	-4.51	-1.01	-.73	-.07	-.11	-.77	-.74	0.00	-5.43	7.83	60.17	71.97
S2003 N	**274.54**	**43.75**			**Material:E1**			**0.00**	**1.14**	**13.69**	**153.35**	**164.36**
Ust Mx	-.13	-.01	-.03	.07	-.04	.07	.06	0.00	-2.11	-3.56	.70	-.59
Alt Mx	**-.07**	**0.00**	**-.01**	**.03**	**-.02**	**.04**	**.03**	**0.00**	**-2.59**	**-4.29**	**.81**	**-.71**
Ust My	-.79	-.18	-.10	-.04	-.29	.16	-.15	0.00	7.02	-4.05	-160.09	-169.88
Alt My	**-2.15**	**-.42**	**-.35**	**.18**	**-.08**	**-.32**	**.07**	**0.00**	**-9.31**	**10.12**	**274.57**	**291.88**
S2005 N	152.39	27.38			Material:E1			0.00	20.69	41.54	41.59	59.98
Ust Mx	**-2.45**	**-.36**	**.24**	**-.48**	**.03**	**-.02**	**-.49**	**0.00**	**3.82**	**7.58**	**-1.21**	**2.06**
Alt Mx	-2.74	-.36	-.02	-.11	-.04	-.11	-.11	0.00	-46.37	-69.69	11.75	-9.04
Ust My	**-.40**	**-.09**	**-.05**	**-.01**	**-.07**	**-.05**	**0.00**	**0.00**	**-.51**	**.03**	**3.38**	**3.86**
Alt My	-.41	-.09	-.01	-.05	-.08	-.01	-.03	0.00	-.48	.10	3.48	4.00
S2006 N	**170.62**	**28.96**			**Material:E1**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80.59**	**80.59**
Ust Mx	0.00	0.00	.01	-.01	.01	-.01	0.00	0.00	-2.70	-3.93	.57	-.52
Alt Mx	**0.00**	**0.00**	**.01**	**-.01**	**.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2.65**	**-3.81**	**.54**	**-.49**
Ust My	-20.18	-4.78	-.22	-4.63	-3.74	-.34	-5.62	0.00	0.00	0.00	-23.28	-23.28
Alt My	**-22.95**	**-5.43**	**-4.28**	**-1.17**	**-1.02**	**-4.31**	**-5.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70.96**	**70.96**
S2007 N	237.88	42.14			Material:E1			0.00	-18.61	-38.13	-49.29	-66.47
Ust Mx	**-.18**	**-.03**	**-.03**	**0.00**	**-.04**	**-.03**	**0.00**	**0.00**	**-4.06**	**-4.86**	**.31**	**-.41**
Alt Mx	-.19	-.03	0.00	-.03	-.04	0.00	-.01	0.00	-4.05	-4.85	.31	-.40
Ust My	**1.32**	**.47**	**2.02**	**-1.61**	**2.22**	**-.13**	**-1.26**	**0.00**	**5.77**	**-10.88**	**-67.41**	**-82.11**
Alt My	1.45	.49	-1.28	1.93	1.10	-1.65	1.85	0.00	-21.39	15.13	177.45	209.99
S2008 N	**220.65**	**38.79**			**Material:E1**			**0.00**	**43.91**	**49.63**	**-54.17**	**-49.10**
Ust Mx	-3.90	-.96	.73	-1.69	.70	-1.26	-1.36	0.00	25.09	37.35	-5.30	5.49
Alt Mx	**-3.09**	**-.78**	**-1.24**	**.46**	**-.54**	**-1.60**	**.58**	**0.00**	**-109.25**	**-147.75**	**18.30**	**-16.01**
Ust My	-.72	-.16	-.10	-.06	-.14	-.10	-.06	0.00	-.04	.15	4.19	4.37
Alt My	**-.73**	**-.16**	**-.06**	**-.09**	**-.13**	**-.06**	**-.10**	**0.00**	**-.08**	**.17**	**4.41**	**4.63**
S2009 N	467.57	80.26			Material:E1			0.00	-169.37	-222.37	-69.62	-116.09
Ust Mx	**-10.53**	**-2.49**	**-.77**	**-2.03**	**-1.91**	**-1.22**	**-2.45**	**0.00**	**464.72**	**563.84**	**-47.01**	**40.71**
Alt Mx	-2.50	-.40	-.04	.22	.75	-.02	-.37	0.00	-759.05	-926.54	77.43	-71.76
Ust My	**-.39**	**-.07**	**-.07**	**-.01**	**-.06**	**-.09**	**-.01**	**0.00**	**-1.39**	**.97**	**6.60**	**8.70**
Alt My	-.19	-.03	-.04	0.00	-.03	-.04	0.00	0.00	-1.36	1.09	6.88	9.06
S2011 N	**160.35**	**23.82**			**Material:E1**			**0.00**	**-93.93**	**-115.13**	**-46.95**	**-65.53**
Ust Mx	-3.90	-.78	-.17	-.56	-.45	-.27	-.74	0.00	18.50	19.78	-.71	.42
Alt Mx	**-4.58**	**-.92**	**-.69**	**-.11**	**-.07**	**-.73**	**-.80**	**0.00**	**-51.18**	**-54.33**	**1.24**	**-1.57**
Ust My	.62	.15	.11	0.00	.11	.10	-.01	0.00	-.52	.26	2.10	2.80
Alt My	**.33**	**.08**	**.05**	**0.00**	**.06**	**.05**	**0.00**	**0.00**	**-.59**	**.41**	**2.57**	**3.46**
S2012 N	183.57	30.32			Material:E1			0.00	-12.39	-21.56	-36.07	-44.12
Ust Mx	**-4.83**	**-1.10**	**-1.37**	**.25**	**-1.44**	**-1.09**	**.28**	**0.00**	**8.37**	**9.24**	**-.69**	**.07**
Alt Mx	-4.22	-.92	.27	-1.12	-1.49	.32	-.54	0.00	-58.62	-61.98	1.20	-1.79
Ust My	**-.05**	**.03**	**-.01**	**.03**	**-.01**	**.04**	**0.00**	**0.00**	**-.21**	**.66**	**4.24**	**5.01**
Alt My	-.04	.03	.04	-.01	.03	.03	-.02	0.00	-.25	.58	4.12	4.86

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q_Q_Q_	_Q_Q_Q	QQ_QQ_	_QQ_QQ	Q_QQ_Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S2014 N	**189.56**	**31.62**			**Material:E1**			**0.00**	**-13.54**	**-3.69**	**38.91**	**47.55**
Ust Mx	-9.25	-2.21	-2.48	.29	-2.71	-1.95	.28	0.00	8.02	7.35	.67	.09
Alt Mx	**-9.34**	**-2.19**	**.02**	**-2.09**	**-2.76**	**.14**	**-1.53**	**0.00**	**-61.83**	**-58.68**	**-1.07**	**1.73**
Ust My	-.02	-.05	0.00	-.04	-.06	-.03	.01	0.00	-.58	.25	4.18	4.91
Alt My	**-.02**	**-.04**	**-.05**	**.01**	**-.07**	**0.00**	**-.02**	**0.00**	**-.53**	**.28**	**4.10**	**4.82**
S2015 N	180.22	28.33			Material:E1			0.00	-130.12	-109.46	44.37	62.48
Ust Mx	**-6.35**	**-1.33**	**-.01**	**-1.27**	**-.95**	**-.17**	**-1.45**	**0.00**	**17.66**	**16.57**	**.76**	**-.20**
Alt Mx	-5.07	-1.03	-.65	-.24	-.15	-.70	-.94	0.00	-54.75	-51.82	-1.06	1.55
Ust My	**-.44**	**-.11**	**-.07**	**0.00**	**-.09**	**.02**	**-.08**	**0.00**	**-.31**	**.54**	**2.32**	**3.08**
Alt My	-.26	-.06	-.04	0.00	-.05	0.00	-.04	0.00	-.47	.56	2.68	3.60
S2016 N	**464.84**	**79.88**			**Material:E1**			**0.00**	**-225.28**	**-169.22**	**81.57**	**130.73**
Ust Mx	-11.14	-2.65	-1.73	-2.04	-2.55	-2.46	-2.54	0.00	568.86	471.57	46.37	-39.72
Alt Mx	**-1.74**	**-.20**	**-.06**	**1.12**	**2.12**	**-.09**	**.09**	**0.00**	**-932.29**	**-769.17**	**-75.19**	**70.09**
Ust My	-.10	-.06	-.09	.04	.11	-.16	-.05	0.00	-1.15	1.27	6.75	8.91
Alt My	**-.07**	**-.04**	**-.05**	**.02**	**.05**	**-.08**	**-.02**	**0.00**	**-1.24**	**1.25**	**6.99**	**9.21**
S2017 N	182.46	29.54			Material:E1			0.00	68.24	60.28	82.59	75.56
Ust Mx	**.59**	**.15**	**.41**	**-.47**	**.15**	**.27**	**-.53**	**0.00**	**41.42**	**28.53**	**6.46**	**-4.90**
Alt Mx	.64	.15	-.05	.32	.66	-.02	-.12	0.00	-146.93	-109.51	-17.05	16.29
Ust My	**.07**	**0.00**	**-.01**	**0.00**	**0.00**	**-.01**	**0.00**	**0.00**	**-.30**	**-.12**	**3.40**	**3.56**
Alt My	.12	.01	0.00	0.00	0.00	0.00	.01	0.00	-.30	-.05	3.78	4.00
S2018 N	**220.59**	**37.98**			**Material:E1**			**0.00**	**-30.36**	**-11.34**	**63.63**	**80.37**
Ust Mx	.22	.07	.01	.03	.03	.02	.04	0.00	-4.75	-3.99	-.14	.54
Alt Mx	**.16**	**.05**	**.03**	**.01**	**.02**	**.03**	**.03**	**0.00**	**-4.77**	**-4.01**	**-.17**	**.51**
Ust My	1.15	.10	-1.76	1.77	1.73	-.62	-1.10	0.00	11.27	-5.25	-67.88	-82.46
Alt My	**.37**	**-.01**	**1.06**	**-.93**	**.50**	**-1.63**	**1.39**	**0.00**	**-17.32**	**19.24**	**177.05**	**209.63**
S2019 N	169.46	28.74			Material:E1			0.00	0.00	0.00	-116.27	-116.27
Ust Mx	**.01**	**0.00**	**0.00**	**.01**	**.01**	**0.00**	**.01**	**0.00**	**-3.53**	**-2.39**	**-.53**	**.48**
Alt Mx	.03	.01	.01	.01	.01	.01	.01	0.00	-3.52	-2.42	-.51	.46
Ust My	**14.25**	**3.38**	**.06**	**3.28**	**2.38**	**.30**	**3.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-12.64**	**-12.64**
Alt My	15.71	3.75	2.91	.83	.56	3.04	3.89	0.00	0.00	0.00	78.84	78.84
S2020 N	**158.49**	**29.03**			**Material:E1**			**0.00**	**43.44**	**22.67**	**-41.43**	**-59.76**
Ust Mx	-.44	.13	.56	-.50	.40	.28	-.57	0.00	7.56	3.90	1.03	-2.16
Alt Mx	**-1.82**	**-.14**	**.02**	**.05**	**.27**	**-.11**	**-.03**	**0.00**	**-70.91**	**-47.79**	**-11.74**	**8.86**
Ust My	.16	.03	.03	-.01	-.01	.05	.01	0.00	-.07	.46	3.37	3.85
Alt My	**.19**	**.04**	**0.00**	**.03**	**.03**	**.04**	**-.01**	**0.00**	**-.14**	**.43**	**3.47**	**3.99**
S2022 N	308.11	52.30			Material:E1			0.00	8.74	-2.86	-179.33	-189.50
Ust Mx	**1.11**	**.30**	**.34**	**-.02**	**.36**	**.32**	**-.03**	**0.00**	**-3.72**	**-2.26**	**-.98**	**.32**
Alt Mx	.56	.16	.17	0.00	.19	.16	-.01	0.00	-4.42	-2.72	-.95	.56
Ust My	**.52**	**.06**	**-.15**	**.06**	**-.32**	**.16**	**-.01**	**0.00**	**4.32**	**-6.70**	**-160.17**	**-169.92**
Alt My	-.18	-.10	-.24	.19	-.07	-.15	.12	0.00	-11.34	8.13	274.53	291.87
S2023 N	**188.91**	**33.45**			**Material:E1**			**0.00**	**17.83**	**-5.56**	**-128.50**	**-149.03**
Ust Mx	.17	.05	.08	-.04	.04	.08	-.04	0.00	-2.06	-1.24	-.46	.26
Alt Mx	**.10**	**.03**	**.04**	**-.02**	**.03**	**.04**	**-.02**	**0.00**	**-2.55**	**-1.54**	**-.53**	**.38**
Ust My	3.84	.91	0.00	.78	.61	.11	.83	0.00	.14	-3.87	-20.90	-24.44
Alt My	**4.43**	**1.01**	**.66**	**.26**	**.24**	**.65**	**.94**	**0.00**	**-8.49**	**4.76**	**60.15**	**71.95**
S2024 N	376.47	73.76			Material:E1			0.00	-126.11	-113.71	-132.44	-121.51
Ust Mx	**-1.17**	**-.17**	**-.31**	**.15**	**-.17**	**-.29**	**.14**	**0.00**	**-6.69**	**-4.33**	**-1.36**	**.75**
Alt Mx	-.61	-.09	-.15	.07	-.08	-.14	.07	0.00	-6.80	-4.38	-1.30	.86
Ust My	**1.12**	**.15**	**-.49**	**0.00**	**-1.05**	**.14**	**-.07**	**0.00**	**65.53**	**-57.08**	**-341.82**	**-450.32**
Alt My	-1.18	-.28	-.61	.91	.57	-.40	.42	0.00	-108.21	98.93	549.54	734.04
S2025 N	**384.28**	**75.29**			**Material:E1**			**0.00**	**114.50**	**127.94**	**120.34**	**132.18**
Ust Mx	.50	.03	.02	.02	.02	.06	-.01	0.00	-4.19	-6.55	.81	-1.29
Alt Mx	**.29**	**.02**	**.01**	**.01**	**.01**	**.04**	**0.00**	**0.00**	**-4.24**	**-6.66**	**.94**	**-1.22**
Ust My	.55	.16	.19	.36	-.38	1.28	.22	0.00	-64.31	58.26	-455.43	-346.97
Alt My	**-3.57**	**-.76**	**-.58**	**-.46**	**-1.45**	**-.37**	**-.25**	**0.00**	**109.08**	**-98.11**	**743.69**	**559.15**
S2026 N	188.41	33.28			Material:E1			0.00	7.34	-16.12	149.64	129.04
Ust Mx	**.05**	**.01**	**.07**	**-.06**	**.02**	**-.01**	**.03**	**0.00**	**-1.19**	**-2.01**	**.32**	**-.42**
Alt Mx	.02	0.00	.04	-.03	.01	-.01	.01	0.00	-1.48	-2.50	.44	-.47
Ust My	**-3.86**	**-.92**	**.01**	**-.75**	**-.57**	**-.01**	**-.89**	**0.00**	**-4.12**	**-.12**	**-24.54**	**-21.01**
Alt My	-4.89	-1.11	-.75	-.16	-.25	-.78	-.80	0.00	5.43	-7.83	72.61	60.80
S2027 N	**279.31**	**44.98**			**Material:E1**			**0.00**	**-1.16**	**-13.72**	**164.95**	**153.93**
Ust Mx	.13	.01	-.08	.04	-.06	.04	-.06	0.00	-2.11	-3.56	.66	-.63
Alt Mx	**.08**	**.01**	**-.04**	**.02**	**-.03**	**.02**	**-.03**	**0.00**	**-2.59**	**-4.29**	**.79**	**-.73**
Ust My	-.96	-.22	-.01	-.03	-.24	.29	-.13	0.00	-7.02	4.05	-170.38	-160.58
Alt My	**-2.41**	**-.49**	**-.35**	**.07**	**-.25**	**-.32**	**.01**	**0.00**	**9.32**	**-10.13**	**292.77**	**275.45**
S2029 N	163.73	30.30			Material:E1			0.00	-20.68	-41.49	60.75	42.40
Ust Mx	**1.65**	**.15**	**.35**	**-.36**	**-.21**	**-.13**	**.31**	**0.00**	**3.82**	**7.57**	**-2.22**	**1.05**
Alt Mx	2.82	.39	-.05	.16	-.14	.31	.04	0.00	-46.37	-69.70	10.10	-10.70
Ust My	**-.38**	**-.08**	**-.05**	**-.01**	**-.07**	**-.05**	**0.00**	**0.00**	**.51**	**-.03**	**3.89**	**3.41**
Alt My	-.40	-.09	-.01	-.05	-.08	-.01	-.03	0.00	.48	-.10	4.02	3.51
S2030 N	**245.00**	**43.88**			**Material:E1**			**0.00**	**18.61**	**38.13**	**-67.33**	**-50.16**
Ust Mx	.28	.06	.04	.01	.03	.03	.04	0.00	-4.06	-4.86	.44	-.27
Alt Mx	**.29**	**.06**	**.01**	**.03**	**.02**	**.03**	**.04**	**0.00**	**-4.05**	**-4.85**	**.44**	**-.28**
Ust My	2.20	.72	2.28	-1.60	2.36	.13	-1.12	0.00	-5.77	10.88	-82.86	-68.16
Alt My	**1.73**	**.58**	**-1.24**	**1.73**	**.81**	**-1.61**	**1.77**	**0.00**	**21.39**	**-15.13**	**211.65**	**179.10**
S2031 N	229.79	41.04			Material:E1			0.00	-43.91	-49.64	-48.84	-53.92
Ust Mx	**3.31**	**.81**	**-.86**	**1.66**	**-.62**	**1.91**	**.32**	**0.00**	**25.09**	**37.35**	**-6.05**	**4.75**
Alt Mx	4.55	1.16	1.56	-.34	1.50	1.41	-.47	0.00	-109.25	-147.75	17.74	-16.56
Ust My	**-.73**	**-.16**	**-.09**	**-.06**	**-.14**	**-.10**	**-.06**	**0.00**	**.04**	**-.15**	**4.38**	**4.20**
Alt My	-.74	-.16	-.06	-.09	-.13	-.06	-.10	0.00	.08	-.17	4.65	4.42
S2032 N	**476.23**	**82.41**			**Material:E1**			**0.00**	**169.39**	**222.38**	**-118.33**	**-71.88**
Ust Mx	3.42	.67	-.39	.61	.35	-.49	.59	0.00	464.72	563.84	-45.17	42.55
Alt Mx	**13.13**	**3.15**	**2.46**	**.94**	**1.59**	**2.60**	**2.60**	**0.00**	**-759.05**	**-926.54**	**79.37**	**-69.83**
Ust My	-.31	-.05	-.06	-.03	-.08	-.09	-.01	0.00	1.39	-.97	8.81	6.71
Alt My	**-.16**	**-.02**	**-.04**	**-.02**	**-.05**	**-.05**	**-.01**	**0.00**	**1.36**	**-1.09**	**9.18**	**7.00**
S2033 N	163.30	24.54			Material:E1			0.00	93.91	115.15	-66.65	-48.04
Ust Mx	**3.61**	**.70**	**.50**	**.13**	**.66**	**.41**	**.19**	**0.00**	**18.50**	**19.78**	**-.46**	**.67**
Alt Mx	5.28	1.10	.25	.83	1.02	.27	.88	0.00	-51.18	-54.34	1.74	-1.08
Ust My	**.59**	**.14**	**.10**	**-.01**	**.09**	**.09**	**-.02**	**0.00**	**.52**	**-.26**	**2.84**	**2.15**
Alt My	.30	.07	.04	-.01	.04	.04	-.01	0.00	.59	-.42	3.52	2.63
S2034 N	**186.89**	**31.09**			**Material:E1**			**0.00**	**12.41**	**21.57**	**-44.51**	**-36.46**
Ust Mx	4.51	1.02	-.28	1.27	.54	-.13	1.58	0.00	8.38	9.24	-.09	.66
Alt Mx	**4.89**	**1.10**	**1.22**	**-.11**	**-.23**	**1.31**	**1.14**	**0.00**	**-58.62**	**-61.99**	**1.97**	**-1.03**
Ust My	-.31	-.03	-.09	.01	-.09	.02	-.08	0.00	.21	-.66	5.05	4.28
Alt My	**-.18**	**-.01**	**-.01**	**-.03**	**-.02**	**.01**	**-.07**	**0.00**	**.25**	**-.58**	**4.90**	**4.16**
S2035 N	198.15	33.77			Material:E1			0.00	13.54	3.70	47.95	39.32
Ust Mx	**-.19**	**-.17**	**-1.96**	**1.64**	**-1.07**	**-1.44**	**1.87**	**0.00**	**8.02**	**7.35**	**-.08**	**-.66**
Alt Mx	3.23	.65	.98	-.36	-.93	1.12	1.04	0.00	-61.84	-58.68	-1.90	.92
Ust My	**.18**	**0.00**	**.05**	**-.05**	**-.02**	**-.04**	**.06**	**0.00**	**.58**	**-.25**	**4.95**	**4.21**
Alt My	.06	-.02	-.03	0.00	-.06	0.00	.01	0.00	.53	-.28	4.86	4.14
S2036 N	**206.00**	**34.86**			**Material:E1**			**0.00**	**130.15**	**109.45**	**63.59**	**45.45**
Ust Mx	5.94	1.23	1.05	.06	1.29	.80	.15	0.00	17.66	16.57	.22	-.73
Alt Mx	**7.21**	**1.57**	**.38**	**1.19**	**1.54**	**.35**	**1.23**	**0.00**	**-54.76**	**-51.82**	**-1.71**	**.91**
Ust My	-.23	-.05	-.05	0.00	-.08	.03	-.06	0.00	.31	-.54	3.13	2.37
Alt My	**-.14**	**-.03**	**-.03**	**-.01**	**-.05**	**.01**	**-.03**	**0.00**	**.48**	**-.56**	**3.67**	**2.74**
S2037 N	426.78	70.48			Material:E1			0.00	225.27	169.23	133.10	83.96
Ust Mx	**-.20**	**-.25**	**-1.06**	**-.74**	**-.93**	**-1.75**	**-.92**	**0.00**	**568.86**	**471.57**	**44.08**	**-42.00**
Alt Mx	9.72	2.30	1.45	1.65	2.85	1.51	1.83	0.00	-932.29	-769.17	-77.48	67.80
Ust My	**-.08**	**-.06**	**-.07**	**.04**	**.11**	**-.12**	**-.05**	**0.00**	**1.15**	**-1.27**	**9.02**	**6.86**
Alt My	-.05	-.04	-.04	.02	.04	-.06	-.02	0.00	1.24	-1.25	9.33	7.11
S2038 N	**220.26**	**39.08**			**Material:E1**			**0.00**	**-68.24**	**-60.28**	**75.20**	**82.25**
Ust Mx	-1.34	-.35	-1.11	.70	-.54	-1.04	.77	0.00	41.42	28.53	5.48	-5.87
Alt Mx	**.66**	**.19**	**.63**	**-.18**	**-.30**	**.65**	**.56**	**0.00**	**-146.93**	**-109.51**	**-17.98**	**15.36**
Ust My	.19	.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.30	.12	3.57	3.40
Alt My	**.22**	**.04**	**0.00**	**0.00**	**.01**	**0.00**	**.01**	**0.00**	**.30**	**.05**	**4.01**	**3.79**
S2039 N	241.88	43.39			Material:E1			0.00	30.36	11.34	81.21	64.47
Ust Mx	**.35**	**.08**	**.02**	**.01**	**.03**	**.02**	**.01**	**0.00**	**-4.75**	**-3.99**	**-.57**	**.10**
Alt Mx	.36	.08	.01	.02	.03	.01	.03	0.00	-4.77	-4.01	-.54	.14
Ust My	**1.68**	**.23**	**-1.56**	**1.88**	**1.87**	**-.20**	**-1.02**	**0.00**	**-11.27**	**5.25**	**-83.20**	**-68.62**
Alt My	.74	.08	1.15	-1.07	.27	-1.49	1.37	0.00	17.33	-19.24	211.29	178.71

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q Q Q	Q Q Q	Q Q Q	QQ QQ	Q QQ Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S2040 N	**159.95**	**29.50**			**Material:E1**			**0.00**	**-43.39**	**-22.65**	**-60.52**	**-42.23**
Ust Mx	-.05	-.28	-.64	.18	-.66	-.44	.19	0.00	7.54	3.89	2.32	-.86
Alt Mx	**1.56**	**.08**	**.14**	**-.18**	**-.22**	**.25**	**-.13**	**0.00**	**-70.92**	**-47.79**	**-9.91**	**10.70**
Ust My	.21	.04	.03	0.00	-.01	.06	.01	0.00	.07	-.46	3.88	3.40
Alt My	**.23**	**.05**	**0.00**	**.03**	**.03**	**.05**	**-.01**	**0.00**	**.14**	**-.43**	**4.01**	**3.50**
S2042 N	316.51	54.50			Material:E1			0.00	-8.77	2.83	-190.04	-179.87
Ust Mx	**-.65**	**-.19**	**-.26**	**.07**	**-.24**	**-.23**	**.08**	**0.00**	**-3.72**	**-2.26**	**-.38**	**.92**
Alt Mx	-.30	-.09	-.12	.04	-.11	-.11	.05	0.00	-4.42	-2.72	-.64	.88
Ust My	**1.43**	**.29**	**-.04**	**.10**	**-.25**	**.31**	**.04**	**0.00**	**-4.32**	**6.70**	**-170.42**	**-160.67**
Alt My	.41	.05	-.22	.09	-.22	-.13	.09	0.00	11.35	-8.13	292.76	275.41
S2043 N	**187.41**	**33.18**			**Material:E1**			**0.00**	**-17.90**	**5.54**	**-150.33**	**-129.75**
Ust Mx	0.00	0.00	.05	-.04	.05	.01	-.04	0.00	-2.06	-1.24	-.30	.43
Alt Mx	**0.00**	**0.00**	**.02**	**-.01**	**.03**	**0.00**	**-.01**	**0.00**	**-2.55**	**-1.54**	**-.42**	**.48**
Ust My	3.90	.92	.02	.76	.61	.15	.82	0.00	-.13	3.88	-24.57	-21.03
Alt My	**4.40**	**1.00**	**.64**	**.17**	**.11**	**.63**	**.88**	**0.00**	**8.50**	**-4.76**	**72.59**	**60.79**
S2044 N	382.77	75.20			Material:E1			0.00	126.16	113.73	-120.86	-131.82
Ust Mx	**.81**	**.11**	**.18**	**-.06**	**.19**	**.09**	**-.05**	**0.00**	**-6.69**	**-4.33**	**-.85**	**1.26**
Alt Mx	.46	.06	.09	-.02	.11	.05	-.02	0.00	-6.80	-4.38	-.97	1.19
Ust My	**1.31**	**.21**	**.43**	**.14**	**-.51**	**1.50**	**.16**	**0.00**	**-65.54**	**57.09**	**-455.83**	**-347.32**
Alt My	-2.33	-.57	-.62	-.28	-1.26	-.32	-.21	0.00	108.22	-98.94	743.44	558.93
S3001 N	**338.65**	**65.25**			**Material:E1**			**0.00**	**-106.22**	**-118.18**	**124.82**	**114.31**
Ust Mx	-.25	.13	.13	0.00	.18	.05	.03	0.00	-6.11	-10.02	2.35	-1.13
Alt Mx	**-.29**	**.11**	**.01**	**.11**	**.13**	**-.02**	**.12**	**0.00**	**-6.44**	**-10.47**	**2.34**	**-1.25**
Ust My	-.92	-.18	-.28	-.29	.27	-1.34	-.05	0.00	31.67	-28.38	-202.67	-254.97
Alt My	**-1.31**	**-.16**	**.62**	**0.00**	**.97**	**.06**	**.21**	**0.00**	**-72.59**	**63.04**	**382.60**	**502.69**
S3002 N	165.25	28.59			Material:E1			0.00	-6.89	14.31	117.06	135.65
Ust Mx	**-.10**	**-.01**	**-.05**	**.02**	**-.05**	**.05**	**-.05**	**0.00**	**-1.73**	**-3.09**	**.79**	**-.42**
Alt Mx	-.10	-.02	.02	-.05	.02	0.00	-.08	0.00	-1.88	-3.33	.80	-.49
Ust My	**-2.90**	**-.75**	**-.72**	**.02**	**-.83**	**-.55**	**-.01**	**0.00**	**2.58**	**3.11**	**-4.35**	**-3.81**
Alt My	-3.15	-.78	.05	-.68	-.67	.01	-.61	0.00	-3.27	7.53	48.64	58.21
S3003 N	**257.30**	**41.29**			**Material:E1**			**0.00**	**1.20**	**12.84**	**142.88**	**153.07**
Ust Mx	-.18	-.02	.06	0.00	.04	-.01	.09	0.00	-3.10	-5.55	1.06	-1.12
Alt Mx	**-.18**	**-.01**	**.01**	**.05**	**-.01**	**.04**	**.09**	**0.00**	**-3.35**	**-5.91**	**1.17**	**-1.10**
Ust My	-1.24	-.33	-.23	-.06	-.20	-.45	.09	0.00	4.51	-.68	-88.05	-92.55
Alt My	**-1.55**	**-.34**	**.12**	**-.21**	**.21**	**-.21**	**-.17**	**0.00**	**-5.41**	**7.52**	**194.29**	**205.75**
S3005 N	145.21	26.15			Material:E1			0.00	14.79	32.79	41.45	57.27
Ust Mx	**-1.96**	**-.20**	**-.39**	**.22**	**-.45**	**.12**	**-.02**	**0.00**	**-9.86**	**-15.58**	**2.98**	**-2.21**
Alt Mx	-1.68	-.18	.14	-.28	-.04	.11	-.35	0.00	-42.53	-64.63	10.61	-9.00
Ust My	**-.38**	**-.08**	**0.00**	**-.04**	**.01**	**-.07**	**-.04**	**0.00**	**-.84**	**.05**	**5.00**	**5.79**
Alt My	-.38	-.08	-.05	0.00	-.02	-.08	0.00	0.00	-.81	.12	5.10	5.92
S3006 N	**157.80**	**26.56**			**Material:E1**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76.93**	**76.93**
Ust Mx	-.01	0.00	0.00	.01	.01	.01	-.01	0.00	-4.04	-6.09	.95	-.86
Alt Mx	**0.00**	**0.00**	**.01**	**0.00**	**.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4.02**	**-6.03**	**.94**	**-.85**
Ust My	-19.35	-4.58	-4.46	-.21	-5.63	-3.56	-.16	0.00	0.00	0.00	-3.15	-3.15
Alt My	**-18.94**	**-4.47**	**-.27**	**-4.26**	**-5.54**	**-.13**	**-3.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56.84**	**56.84**
S3007 N	222.41	39.28			Material:E1			0.00	-17.48	-34.81	-44.75	-59.95
Ust Mx	**-.12**	**-.02**	**0.00**	**-.04**	**0.00**	**-.04**	**-.03**	**0.00**	**-5.99**	**-7.33**	**.56**	**-.63**
Alt Mx	-.13	-.02	-.03	0.00	-.02	-.05	-.01	0.00	-6.04	-7.39	.57	-.64
Ust My	**.38**	**.33**	**-1.71**	**2.02**	**-1.26**	**2.12**	**-.24**	**0.00**	**-2.12**	**-6.39**	**-15.34**	**-18.94**
Alt My	.35	.31	2.10	-1.59	1.82	1.16	-1.96	0.00	-18.56	9.22	145.89	170.52
S3008 N	**206.21**	**36.17**			**Material:E1**			**0.00**	**37.61**	**42.20**	**-48.37**	**-44.31**
Ust Mx	-3.63	-.87	-1.55	.70	-1.31	.86	-1.25	0.00	-8.50	-10.52	1.46	-.52
Alt Mx	**-2.84**	**-.67**	**.77**	**-1.38**	**.68**	**-.20**	**-1.70**	**0.00**	**-96.37**	**-128.88**	**15.57**	**-13.27**
Ust My	-.72	-.16	-.06	-.10	-.07	-.14	-.11	0.00	-.09	.25	6.34	6.65
Alt My	**-.72**	**-.16**	**-.10**	**-.06**	**-.10**	**-.14**	**-.07**	**0.00**	**-.12**	**.26**	**6.54**	**6.88**
S3009 N	435.12	74.80			Material:E1			0.00	-157.72	-206.76	-64.91	-107.84
Ust Mx	**-8.46**	**-1.98**	**-1.68**	**-.68**	**-2.27**	**-1.42**	**-1.02**	**0.00**	**271.02**	**319.57**	**-23.22**	**19.08**
Alt Mx	-2.27	-.38	.36	-.37	-.62	.67	-.06	0.00	-521.85	-630.83	49.77	-46.74
Ust My	**-.58**	**-.09**	**-.03**	**-.06**	**-.02**	**-.10**	**-.08**	**0.00**	**-2.39**	**1.61**	**10.25**	**13.80**
Alt My	-.59	-.10	-.07	-.04	-.05	-.11	-.05	0.00	-2.41	1.69	10.71	14.36
S3011 N	**150.68**	**22.58**			**Material:E1**			**0.00**	**-87.06**	**-106.77**	**-43.97**	**-61.22**
Ust Mx	-3.58	-.71	-.53	-.12	-.68	-.43	-.20	0.00	4.83	5.23	-.09	.25
Alt Mx	**-2.89**	**-.54**	**.02**	**-.44**	**-.54**	**.03**	**-.33**	**0.00**	**-39.13**	**-41.26**	**1.01**	**-.88**
Ust My	.89	.22	.04	.11	.04	.15	.10	0.00	-.90	.34	3.03	4.13
Alt My	**.90**	**.22**	**.10**	**.05**	**.10**	**.15**	**.04**	**0.00**	**-.90**	**.43**	**3.21**	**4.38**
S3012 N	170.11	28.09			Material:E1			0.00	-13.71	-22.14	-32.47	-39.86
Ust Mx	**-4.74**	**-1.10**	**.22**	**-1.37**	**.29**	**-1.47**	**-1.12**	**0.00**	**-9.51**	**-9.77**	**-.06**	**-.30**
Alt Mx	-4.45	-1.02	-1.27	.27	-.55	-1.65	.20	0.00	-52.12	-54.85	1.06	-1.37
Ust My	**-.12**	**.03**	**.02**	**-.03**	**-.01**	**-.03**	**.03**	**0.00**	**-.34**	**1.10**	**6.47**	**7.75**
Alt My	-.09	.03	-.02	.02	-.03	.01	.02	0.00	-.37	1.03	6.36	7.61
S3014 N	**174.39**	**28.99**			**Material:E1**			**0.00**	**-15.71**	**-6.59**	**35.17**	**43.17**
Ust Mx	-8.76	-2.11	.29	-2.38	.41	-2.71	-1.88	0.00	-11.83	-11.43	.07	.44
Alt Mx	**-8.40**	**-2.02**	**-2.22**	**.31**	**-1.22**	**-2.91**	**.31**	**0.00**	**-57.11**	**-54.34**	**-.99**	**1.48**
Ust My	.03	-.04	-.04	.01	.01	-.05	-.02	0.00	-.97	.40	6.35	7.57
Alt My	**0.00**	**-.05**	**0.00**	**-.04**	**-.02**	**-.06**	**0.00**	**0.00**	**-.92**	**.42**	**6.25**	**7.45**
S3015 N	168.05	26.52			Material:E1			0.00	-119.90	-100.70	41.61	58.41
Ust Mx	**-6.59**	**-1.40**	**-1.24**	**-.09**	**-1.51**	**-.91**	**-.23**	**0.00**	**1.90**	**1.66**	**.20**	**.01**
Alt Mx	-6.37	-1.33	-.10	-1.08	-1.33	-.04	-.98	0.00	-44.71	-42.53	-.85	1.09
Ust My	**-.56**	**-.14**	**-.03**	**-.06**	**-.10**	**-.08**	**0.00**	**0.00**	**-.40**	**.97**	**3.42**	**4.64**
Alt My	-.59	-.15	-.07	-.03	-.12	-.02	-.06	0.00	-.50	.95	3.57	4.85
S3016 N	**432.97**	**74.54**			**Material:E1**			**0.00**	**-209.47**	**-157.70**	**75.90**	**121.23**
Ust Mx	-8.76	-2.07	-2.03	-1.18	-1.91	-2.40	-2.12	0.00	324.06	275.40	23.58	-18.82
Alt Mx	**-2.24**	**-.37**	**.88**	**-.23**	**-.34**	**1.51**	**.12**	**0.00**	**-635.98**	**-529.08**	**-48.52**	**46.13**
Ust My	-.10	-.10	0.00	-.07	-.01	.03	-.18	0.00	-1.92	2.17	10.43	14.07
Alt My	**-.12**	**-.10**	**-.07**	**0.00**	**.08**	**-.10**	**-.13**	**0.00**	**-2.01**	**2.19**	**10.89**	**14.63**
S3017 N	174.62	28.58			Material:E1			0.00	59.02	52.45	73.97	68.19
Ust Mx	**1.63**	**.43**	**-.34**	**.58**	**-.24**	**.31**	**.41**	**0.00**	**-5.42**	**-4.70**	**.41**	**1.23**
Alt Mx	2.39	.63	.79	-.02	.34	1.07	.12	0.00	-126.31	-95.20	-13.88	13.72
Ust My	**-.08**	**-.02**	**-.01**	**-.02**	**-.02**	**-.02**	**-.02**	**0.00**	**-.48**	**-.16**	**5.14**	**5.42**
Alt My	-.04	-.02	-.02	-.01	-.01	-.02	-.02	0.00	-.47	-.11	5.45	5.77
S3018 N	**206.79**	**35.55**			**Material:E1**			**0.00**	**-27.48**	**-10.61**	**58.17**	**72.98**
Ust Mx	.41	.11	.04	.02	.06	.04	.03	0.00	-7.17	-5.90	-.30	.83
Alt Mx	**.36**	**.10**	**.02**	**.04**	**.05**	**.03**	**.04**	**0.00**	**-7.26**	**-5.97**	**-.33**	**.82**
Ust My	1.04	-.02	1.53	-1.62	-1.08	1.60	-.69	0.00	6.00	1.92	-16.11	-19.54
Alt My	**.79**	**-.01**	**-1.37**	**1.52**	**1.61**	**.48**	**-1.80**	**0.00**	**-11.64**	**16.32**	**145.29**	**170.09**
S3019 N	159.98	27.14			Material:E1			0.00	0.00	0.00	-107.82	-107.82
Ust Mx	**-.01**	**0.00**	**.01**	**.01**	**.02**	**.01**	**.01**	**0.00**	**-5.50**	**-3.59**	**-.89**	**.81**
Alt Mx	0.00	0.00	.01	.01	.02	.01	.01	0.00	-5.50	-3.61	-.88	.80
Ust My	**13.33**	**3.13**	**3.04**	**.05**	**3.94**	**2.15**	**.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11.71**	**11.71**
Alt My	13.00	3.07	.14	2.92	3.89	-.17	2.39	0.00	0.00	0.00	70.37	70.37
S3020 N	**150.21**	**27.52**			**Material:E1**			**0.00**	**34.70**	**16.74**	**-41.11**	**-56.90**
Ust Mx	.51	.42	-.42	.63	-.39	.49	.32	0.00	-16.07	-10.35	-3.21	1.98
Alt Mx	**.98**	**.49**	**.62**	**-.14**	**.40**	**.81**	**-.25**	**0.00**	**-66.13**	**-44.14**	**-10.75**	**8.77**
Ust My	.09	.01	-.01	.02	0.00	-.02	.04	0.00	-.13	.76	4.97	5.77
Alt My	**.11**	**.02**	**.02**	**-.01**	**-.02**	**.02**	**.03**	**0.00**	**-.19**	**.74**	**5.08**	**5.91**
S3022 N	285.40	48.45			Material:E1			0.00	8.58	-2.20	-166.78	-176.22
Ust Mx	**1.66**	**.45**	**.13**	**.34**	**.14**	**.50**	**.31**	**0.00**	**-5.84**	**-3.37**	**-1.57**	**.62**
Alt Mx	1.66	.45	.33	.15	.34	.50	.13	0.00	-6.19	-3.61	-1.63	.65
Ust My	**-.67**	**-.19**	**-.17**	**-.14**	**-.11**	**-.56**	**.04**	**0.00**	**.52**	**-4.57**	**-88.34**	**-92.77**
Alt My	-.73	-.17	.05	-.14	.21	-.31	-.07	0.00	-8.79	4.21	194.12	205.63
S3023 N	**173.88**	**30.89**			**Material:E1**			**0.00**	**15.95**	**-5.22**	**-117.85**	**-136.41**
Ust Mx	.22	.07	-.01	.06	-.02	.07	.06	0.00	-3.16	-1.81	-.81	.39
Alt Mx	**.24**	**.07**	**.06**	**0.00**	**.02**	**.09**	**0.00**	**0.00**	**-3.41**	**-1.97**	**-.82**	**.46**
Ust My	3.01	.78	.69	0.00	.81	.52	.04	0.00	-3.04	-2.51	-4.38	-3.86
Alt My	**3.15**	**.79**	**.08**	**.69**	**.95**	**.05**	**.53**	**0.00**	**-8.15**	**2.64**	**48.61**	**58.18**
S3024 N	352.22	68.87			Material:E1			0.00	-116.38	-105.39	-124.43	-114.77
Ust Mx	**-1.57**	**-.20**	**.03**	**-.22**	**.10**	**-.28**	**-.21**	**0.00**	**-10.27**	**-6.35**	**-2.29**	**1.20**
Alt Mx	-1.62	-.23	-.22	.01	-.08	-.36	.01	0.00	-10.72	-6.69	-2.29	1.31
Ust My	**.05**	**-.14**	**-.57**	**-.18**	**.04**	**-1.59**	**.06**	**0.00**	**33.66**	**-26.47**	**-203.16**	**-255.54**
Alt My	-.45	-.12	.73	-.26	.66	.15	.12	0.00	-70.96	64.59	382.16	502.18

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q Q Q	Q Q Q	QQ QQ	QQ QQ	Q QQ Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S3025 N	360.03	70.43		Material:E1				0.00	106.23	118.22	113.69	124.22
Ust Mx	.64	0.00	.02	.01	-.02	.04	.05	0.00	-6.11	-10.02	1.31	-2.17
Alt Mx	.68	.02	.02	.02	.01	.06	.01	0.00	-6.44	-10.47	1.43	-2.16
Ust My	-.53	-.08	.26	.06	-.11	-.40	1.15	0.00	-31.68	28.37	-257.62	-205.31
Alt My	-1.65	-.26	-.31	-.14	.38	-1.31	.01	0.00	72.60	-63.05	508.79	388.69
S3026 N	173.40	30.72		Material:E1				0.00	6.88	-14.37	136.81	118.18
Ust Mx	.08	.01	-.02	.05	.04	.01	0.00	0.00	-1.73	-3.08	.48	-.73
Alt Mx	.08	.01	.04	-.02	.04	0.00	.02	0.00	-1.88	-3.33	.55	-.73
Ust My	-3.33	-.86	-.72	.02	-.89	-.53	.01	0.00	-2.58	-3.13	-3.72	-4.26
Alt My	-3.58	-.88	-.02	-.73	-.74	-.10	-.65	0.00	3.27	-7.54	58.76	49.18
S3027 N	261.90	42.48		Material:E1				0.00	-1.22	-12.87	153.61	143.41
Ust Mx	.17	.01	.01	-.07	-.09	-.05	.01	0.00	-3.10	-5.56	1.23	-.95
Alt Mx	.18	.01	-.06	0.00	-.09	.01	-.04	0.00	-3.35	-5.91	1.22	-1.05
Ust My	-1.49	-.39	-.17	-.02	-.23	-.36	.21	0.00	-4.51	.68	-92.78	-88.27
Alt My	-1.83	-.41	.05	-.22	.17	-.33	-.18	0.00	5.41	-7.52	206.33	194.87
S3029 N	155.00	28.66		Material:E1				0.00	-14.78	-32.74	57.95	42.15
Ust Mx	1.42	.05	-.30	.29	.29	-.19	-.12	0.00	-9.87	-15.59	2.48	-2.71
Alt Mx	1.65	.16	.30	-.24	.02	-.26	.36	0.00	-42.54	-64.64	10.01	-9.61
Ust My	-.35	-.08	0.00	-.04	.01	-.06	-.04	0.00	.84	-.05	5.84	5.04
Alt My	-.36	-.08	-.05	0.00	-.03	-.08	0.00	0.00	.81	-.12	5.97	5.14
S3030 N	229.30	40.97		Material:E1				0.00	17.48	34.81	-60.72	-45.51
Ust Mx	.28	.06	.02	.05	.05	.04	.04	0.00	-5.99	-7.33	.69	-.50
Alt Mx	.28	.06	.05	.02	.05	.03	.04	0.00	-6.04	-7.39	.70	-.51
Ust My	1.50	.64	-1.62	2.16	-1.23	2.35	-.01	0.00	2.12	6.39	-19.12	-15.52
Alt My	1.31	.58	2.04	-1.58	1.80	.98	-1.88	0.00	18.56	-9.22	171.77	147.13
S3031 N	213.91	38.07		Material:E1				0.00	-37.61	-42.20	-44.11	-48.17
Ust Mx	3.50	.84	1.68	-.83	.28	-.55	1.96	0.00	-8.50	-10.52	.61	-1.36
Alt Mx	4.19	1.02	-.67	1.71	-.81	1.42	1.46	0.00	-96.37	-128.88	14.72	-14.11
Ust My	-.73	-.16	-.06	-.10	-.07	-.14	-.11	0.00	.09	-.25	6.67	6.36
Alt My	-.72	-.16	-.10	-.06	-.10	-.14	-.07	0.00	.12	-.26	6.89	6.55
S3032 N	443.72	76.92		Material:E1				0.00	157.74	206.76	-109.93	-67.00
Ust Mx	4.46	.99	.97	-.23	.88	.88	-.27	0.00	271.02	319.58	-21.23	21.07
Alt Mx	10.73	2.58	.79	2.18	2.45	1.28	2.21	0.00	-521.85	-630.83	51.64	-44.87
Ust My	-.44	-.05	-.06	-.07	-.05	-.12	-.10	0.00	2.39	-1.61	13.98	10.43
Alt My	-.46	-.06	-.08	-.06	-.08	-.13	-.06	0.00	2.41	-1.69	14.55	10.90
S3033 N	153.56	23.27		Material:E1				0.00	87.04	106.78	-62.25	-44.97
Ust Mx	3.51	.69	.11	.52	.16	.67	.45	0.00	4.84	5.23	-.25	.08
Alt Mx	3.47	.69	.57	.12	.46	.75	.17	0.00	-39.13	-41.26	.99	-.90
Ust My	.86	.21	.03	.09	.02	.13	.08	0.00	.91	-.34	4.19	3.09
Alt My	.86	.21	.09	.04	.08	.14	.03	0.00	.90	-.43	4.45	3.27
S3034 N	173.64	28.92		Material:E1				0.00	13.72	22.15	-40.22	-32.83
Ust Mx	4.69	1.09	1.32	-.21	1.72	.60	-.10	0.00	-9.51	-9.77	.33	.08
Alt Mx	5.03	1.17	-.11	1.36	1.50	-.25	1.23	0.00	-52.12	-54.85	1.50	-.93
Ust My	-.51	-.07	-.04	-.11	-.14	-.12	-.04	0.00	.34	-1.10	7.81	6.53
Alt My	-.47	-.07	-.11	-.03	-.15	-.05	-.07	0.00	.37	-1.03	7.67	6.43
S3035 N	181.80	30.85		Material:E1				0.00	15.72	6.59	43.55	35.55
Ust Mx	-1.44	-.46	1.30	-1.92	1.66	-1.41	-1.49	0.00	-11.84	-11.43	-.48	-.10
Alt Mx	-1.51	-.48	-1.67	1.13	.18	-2.27	1.00	0.00	-57.11	-54.34	-1.62	.85
Ust My	.34	.03	-.02	.05	.08	-.01	-.01	0.00	.97	-.40	7.63	6.41
Alt My	.31	.03	.05	-.02	.05	-.04	.05	0.00	.92	-.42	7.51	6.31
S3036 N	190.36	32.17		Material:E1				0.00	119.92	100.70	59.43	42.60
Ust Mx	5.65	1.16	.03	1.02	.09	1.25	.76	0.00	1.90	1.66	-.02	-.21
Alt Mx	5.91	1.21	1.06	.13	.86	1.39	.13	0.00	-44.72	-42.53	-1.21	.73
Ust My	-.16	-.04	-.01	-.04	-.07	-.05	.02	0.00	.40	-.97	4.71	3.49
Alt My	-.24	-.06	-.04	-.02	-.09	0.00	-.03	0.00	.50	-.95	4.91	3.63
S3037 N	402.44	67.00		Material:E1				0.00	209.46	157.71	123.43	78.11
Ust Mx	1.66	.28	-.73	-.55	-.27	-.80	-1.48	0.00	324.06	275.40	20.96	-21.44
Alt Mx	8.34	1.99	1.48	1.11	1.61	2.22	1.35	0.00	-635.98	-529.08	-50.92	43.73
Ust My	-.04	-.09	.02	-.05	0.00	.07	-.13	0.00	1.92	-2.17	14.26	10.62
Alt My	-.09	-.09	-.04	.01	.09	-.06	-.10	0.00	2.01	-2.19	14.82	11.09
S3038 N	206.14	36.54		Material:E1				0.00	-59.02	-52.45	67.90	73.69
Ust Mx	-1.64	-.43	.59	-1.01	.81	-.65	-1.01	0.00	-5.42	-4.70	-1.27	-.45
Alt Mx	-.69	-.19	-.65	.76	.35	-.80	.68	0.00	-126.32	-95.20	-15.11	12.49
Ust My	.10	.02	-.01	-.01	-.01	-.02	-.02	0.00	.48	.16	5.44	5.15
Alt My	.12	.02	-.01	-.01	-.01	-.01	-.01	0.00	.47	.11	5.79	5.47
S3039 N	225.28	40.25		Material:E1				0.00	27.48	10.61	73.72	58.92
Ust Mx	.37	.09	.01	.01	.01	.02	.01	0.00	-7.17	-5.90	-.89	.24
Alt Mx	.36	.08	.02	.01	.02	.02	.01	0.00	-7.26	-5.97	-.87	.28
Ust My	1.84	.17	1.79	-1.49	-1.06	1.91	-.24	0.00	-6.00	-1.92	-19.71	-16.28
Alt My	1.26	.10	-1.44	1.59	1.56	.45	-1.72	0.00	11.64	-16.32	171.35	146.55
S3040 N	151.91	28.02		Material:E1				0.00	-34.66	-16.72	-57.58	-41.81
Ust Mx	-.35	-.39	.14	-.60	.23	-.71	-.42	0.00	-16.09	-10.36	-2.26	2.94
Alt Mx	-.11	-.28	-.42	.19	-.28	-.46	.29	0.00	-66.14	-44.14	-9.77	9.76
Ust My	.16	.03	-.01	.03	.01	-.01	.05	0.00	.13	-.76	5.81	5.02
Alt My	.18	.04	.03	0.00	-.02	.03	.04	0.00	.19	-.74	5.95	5.12
S3042 N	293.16	50.48		Material:E1				0.00	-8.61	2.18	-176.72	-167.27
Ust Mx	-1.00	-.28	-.05	-.23	-.02	-.34	-.19	0.00	-5.84	-3.37	-.73	1.46
Alt Mx	-.99	-.28	-.22	-.06	-.19	-.34	-.03	0.00	-6.19	-3.61	-.77	1.51
Ust My	.58	.12	-.09	-.08	-.10	-.43	.19	0.00	-.53	4.57	-92.99	-88.56
Alt My	.30	.08	0.00	-.13	.19	-.40	-.05	0.00	8.79	-4.21	206.21	194.70
S3043 N	172.96	30.75		Material:E1				0.00	-16.02	5.20	-137.57	-118.97
Ust Mx	.04	0.00	-.01	.03	-.01	.06	0.00	0.00	-3.16	-1.81	-.45	.75
Alt Mx	.03	0.00	.03	-.01	.03	.04	-.03	0.00	-3.41	-1.97	-.53	.75
Ust My	3.10	.80	.69	-.01	.76	.54	.07	0.00	3.05	2.51	-3.76	-4.30
Alt My	3.18	.80	.01	.65	.89	-.06	.49	0.00	8.16	-2.64	58.73	49.15
S3044 N	358.00	70.20		Material:E1				0.00	116.43	105.41	-114.19	-123.87
Ust Mx	1.07	.11	0.00	.14	.02	.21	.05	0.00	-10.27	-6.35	-1.38	2.11
Alt Mx	1.13	.14	.14	.02	.15	.18	-.01	0.00	-10.73	-6.69	-1.49	2.11
Ust My	-.09	-.16	0.00	.22	-.27	-.60	1.31	0.00	-33.67	26.47	-258.18	-205.80
Alt My	-1.17	-.30	-.15	-.37	.13	-1.18	-.01	0.00	70.97	-64.59	508.28	388.25
S4001 N	315.84	60.78		Material:E1				0.00	-94.71	-104.24	114.17	105.84
Ust Mx	-.14	.19	.03	.15	.06	.22	.07	0.00	-7.05	-11.69	2.86	-1.26
Alt Mx	-.17	.18	.14	.02	.15	.16	0.00	0.00	-7.26	-11.99	2.84	-1.35
Ust My	-1.47	-.28	-.44	-.13	-.02	.23	-1.36	0.00	12.28	-11.54	-103.72	-123.57
Alt My	-.57	.05	.54	.32	.10	1.47	.15	0.00	-43.26	34.64	256.22	324.38
S4002 N	151.59	26.30		Material:E1				0.00	-6.42	11.98	104.21	120.31
Ust Mx	-.11	-.01	.03	-.05	-.05	-.04	.05	0.00	-2.09	-3.76	1.01	-.47
Alt Mx	-.10	-.01	-.05	.02	-.08	.02	.01	0.00	-2.20	-3.92	1.01	-.52
Ust My	-2.53	-.72	.02	-.69	.01	-.83	-.53	0.00	1.79	4.90	6.73	9.55
Alt My	-2.66	-.71	-.65	.06	-.58	-.64	.03	0.00	-1.38	7.07	39.16	46.60
S4003 N	239.65	38.68		Material:E1				0.00	1.27	11.68	129.84	138.94
Ust Mx	-.18	-.02	0.00	.06	.10	.04	-.01	0.00	-3.81	-6.86	1.19	-1.51
Alt Mx	-.18	-.02	.06	0.00	.09	-.02	.04	0.00	-3.96	-7.06	1.26	-1.48
Ust My	-1.49	-.43	-.14	-.23	.02	-.24	-.51	0.00	3.14	1.35	-38.65	-40.12
Alt My	-1.17	-.28	-.07	.06	-.17	.33	-.19	0.00	-2.21	5.43	131.90	138.59
S4005 N	136.89	24.69		Material:E1				0.00	8.12	22.13	40.06	52.30
Ust Mx	-1.77	-.08	.24	-.35	.01	-.40	.16	0.00	-18.68	-29.32	5.14	-4.41
Alt Mx	-1.67	-.08	-.33	.23	-.32	-.06	.19	0.00	-39.21	-58.48	9.14	-7.90
Ust My	-.37	-.08	-.04	0.00	-.04	.01	-.06	0.00	-1.05	0.00	5.91	6.84
Alt My	-.37	-.08	0.00	-.04	0.00	-.02	-.07	0.00	-1.02	.06	6.01	6.97
S4006 N	145.58	24.35		Material:E1				0.00	0.00	0.00	71.11	71.11
Ust Mx	-.02	0.00	.01	0.00	0.00	.01	.01	0.00	-4.89	-7.41	1.17	-1.06
Alt Mx	-.01	0.00	0.00	.01	0.00	.01	0.00	0.00	-4.87	-7.36	1.16	-1.05
Ust My	-19.51	-4.61	-.28	-4.46	-.17	-5.68	-3.62	0.00	0.00	0.00	10.32	10.32
Alt My	-19.58	-4.62	-4.43	-.28	-3.39	-5.71	-.32	0.00	0.00	0.00	46.72	46.72
S4007 N	206.91	36.46		Material:E1				0.00	-16.09	-30.43	-38.88	-51.42
Ust Mx	-.08	-.01	-.04	-.01	-.04	0.00	-.05	0.00	-7.09	-8.68	.68	-.73
Alt Mx	-.09	-.02	0.00	-.04	-.01	-.02	-.05	0.00	-7.16	-8.77	.69	-.74
Ust My	-.12	.30	1.96	-1.67	-.23	-1.30	2.11	0.00	-6.86	-4.35	19.36	21.82
Alt My	.29	.39	-1.52	2.12	-1.93	1.88	1.25	0.00	-15.50	3.73	117.72	134.64

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q Q Q	_Q Q Q	QQ QQ_	_QQ QQ	Q QQ Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S4008 N	**191.72**	**33.56**			**Material:E1**			**0.00**	**29.95**	**33.04**	**-41.15**	**-38.45**
Ust Mx	**-3.55**	**-.84**	**.73**	**-1.54**	**-1.23**	**-1.27**	**.88**	**0.00**	**-31.26**	**-41.08**	**5.13**	**-3.78**
Alt Mx	**-3.06**	**-.72**	**-1.45**	**.78**	**-1.71**	**.56**	**-.20**	**0.00**	**-84.76**	**-110.38**	**12.29**	**-10.29**
Ust My	-.72	-.17	-.10	-.07	-.11	-.08	-.15	0.00	-.11	.31	7.56	7.94
Alt My	-.72	-.16	-.07	-.10	-.08	-.11	-.15	0.00	-.13	.31	7.72	8.11
S4009 N	403.11	69.38			Material:E1			0.00	-142.88	-186.80	-59.29	-97.68
Ust Mx	**-7.37**	**-1.73**	**-.58**	**-1.57**	**-.91**	**-2.02**	**-1.38**	**0.00**	**133.51**	**152.99**	**-9.56**	**6.68**
Alt Mx	-3.48	-.74	-.74	.21	-.30	-1.16	.40	0.00	-344.43	-406.01	27.27	-26.60
Ust My	**-.59**	**-.06**	**-.05**	**-.02**	**-.06**	**-.01**	**-.08**	**0.00**	**-2.94**	**1.91**	**12.31**	**16.61**
Alt My	-.58	-.06	-.02	-.05	-.02	-.04	-.09	0.00	-2.94	1.97	12.60	16.95
S4011 N	**140.69**	**21.23**			**Material:E1**			**0.00**	**-78.51**	**-96.25**	**-40.21**	**-55.71**
Ust Mx	-3.81	-.77	-.15	-.56	-.22	-.71	-.48	0.00	-4.65	-4.72	.32	.24
Alt Mx	**-3.57**	**-.71**	**-.50**	**-.08**	**-.44**	**-.63**	**-.11**	**0.00**	**-31.20**	**-32.58**	**.83**	**-.38**
Ust My	.92	.24	.10	.04	.09	.03	.15	0.00	-1.19	.34	3.70	5.06
Alt My	.90	.23	.04	.10	.04	.09	.15	0.00	-1.18	.41	3.83	5.23
S4012 N	156.94	25.90			Material:E1			0.00	-15.02	-22.34	-27.78	-34.18
Ust Mx	**-4.65**	**-1.09**	**-1.37**	**.21**	**-1.12**	**.29**	**-1.49**	**0.00**	**-21.38**	**-22.15**	**.26**	**-.45**
Alt Mx	-4.44	-1.03	.27	-1.31	.17	-.57	-1.67	0.00	-47.10	-49.17	.81	-1.01
Ust My	**-.19**	**.02**	**-.04**	**.01**	**.01**	**-.03**	**-.05**	**0.00**	**-.39**	**1.40**	**7.95**	**9.54**
Alt My	-.17	.02	.01	-.03	.01	-.05	-.01	0.00	-.42	1.34	7.87	9.42
S4014 N	**159.96**	**26.52**			**Material:E1**			**0.00**	**-17.68**	**-9.66**	**30.27**	**37.28**
Ust Mx	-8.57	-2.07	-2.35	.30	-1.85	.45	-2.70	0.00	-24.30	-23.38	-.29	.55
Alt Mx	**-8.43**	**-2.03**	**.35**	**-2.28**	**.27**	**-1.19**	**-2.94**	**0.00**	**-51.38**	**-49.15**	**-.83**	**1.13**
Ust My	.10	-.04	.01	-.03	-.01	.02	-.04	0.00	-1.23	.47	7.82	9.32
Alt My	**.08**	**-.04**	**-.03**	**.01**	**.01**	**-.01**	**-.04**	**0.00**	**-1.19**	**.49**	**7.73**	**9.22**
S4015 N	155.82	24.67			Material:E1			0.00	-107.18	-89.92	38.09	53.17
Ust Mx	**-6.54**	**-1.40**	**-.10**	**-1.21**	**-.21**	**-1.51**	**-.91**	**0.00**	**-8.29**	**-8.08**	**-.18**	**.02**
Alt Mx	-6.27	-1.33	-1.12	-.05	-.93	-1.39	-.02	0.00	-36.15	-34.61	-.71	.64
Ust My	**-.51**	**-.14**	**-.06**	**-.02**	**.01**	**-.09**	**-.07**	**0.00**	**-.41**	**1.28**	**4.20**	**5.70**
Alt My	-.52	-.14	-.02	-.05	-.04	-.11	-.01	0.00	-.49	1.25	4.30	5.84
S4016 N	**401.36**	**69.20**			**Material:E1**			**0.00**	**-189.23**	**-142.93**	**69.26**	**109.73**
Ust Mx	-7.28	-1.71	-1.17	-1.71	-1.79	-1.66	-2.30	0.00	156.47	136.18	10.36	-6.62
Alt Mx	**-3.18**	**-.66**	**-.23**	**.36**	**-.44**	**-.48**	**1.19**	**0.00**	**-410.61**	**-349.28**	**-26.80**	**26.87**
Ust My	-.04	-.12	-.08	-.01	-.19	-.01	.03	0.00	-2.31	2.66	12.51	16.91
Alt My	**-.06**	**-.12**	**-.01**	**-.07**	**-.14**	**.08**	**-.10**	**0.00**	**-2.36**	**2.65**	**12.79**	**17.23**
S4017 N	165.49	27.32			Material:E1			0.00	47.56	42.85	63.19	59.07
Ust Mx	**2.17**	**.57**	**.62**	**-.22**	**.55**	**-.15**	**.39**	**0.00**	**-35.49**	**-27.27**	**-2.76**	**4.73**
Alt Mx	2.49	.65	-.03	.80	.08	.34	1.12	0.00	-106.71	-82.54	-10.15	11.15
Ust My	**-.19**	**-.04**	**-.03**	**-.02**	**-.03**	**-.03**	**-.03**	**0.00**	**-.61**	**-.22**	**6.07**	**6.42**
Alt My	-.15	-.04	-.02	-.02	-.03	-.03	-.03	0.00	-.59	-.18	6.31	6.68
S4018 N	**193.00**	**33.15**			**Material:E1**			**0.00**	**-23.72**	**-9.77**	**51.07**	**63.25**
Ust Mx	.55	.14	.03	.05	.04	.06	.05	0.00	-8.48	-6.98	-.34	.99
Alt Mx	**.51**	**.13**	**.04**	**.03**	**.05**	**.06**	**.04**	**0.00**	**-8.59**	**-7.06**	**-.37**	**.98**
Ust My	1.04	-.10	-1.68	1.54	-.72	-1.15	1.59	0.00	3.32	6.05	18.32	20.96
Alt My	**1.21**	**.01**	**1.66**	**-1.48**	**-1.84**	**1.65**	**.55**	**0.00**	**-6.23**	**13.20**	**116.80**	**133.90**
S4019 N	149.66	25.38			Material:E1			0.00	0.00	0.00	-96.05	-96.05
Ust Mx	**-.01**	**0.00**	**.01**	**.01**	**.01**	**.02**	**.01**	**0.00**	**-6.70**	**-4.35**	**-1.09**	**.99**
Alt Mx	-.01	0.00	.01	.01	.02	.02	.01	0.00	-6.70	-4.37	-1.08	.98
Ust My	**13.21**	**3.07**	**.02**	**3.01**	**.03**	**3.92**	**2.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27.17**	**27.17**
Alt My	13.42	3.14	3.03	.10	2.37	3.99	-.10	0.00	0.00	0.00	62.95	62.95
S4020 N	**141.11**	**25.86**			**Material:E1**			**0.00**	**23.98**	**9.97**	**-39.52**	**-51.77**
Ust Mx	.80	.56	.61	-.34	.39	-.39	.55	0.00	-30.18	-19.55	-5.42	4.12
Alt Mx	**.83**	**.54**	**-.25**	**.69**	**-.29**	**.29**	**.88**	**0.00**	**-60.15**	**-40.86**	**-9.40**	**7.64**
Ust My	.03	0.00	.02	-.02	.03	-.01	-.03	0.00	-.10	.95	5.87	6.80
Alt My	**.04**	**.01**	**-.02**	**.02**	**.03**	**-.03**	**.01**	**0.00**	**-.15**	**.93**	**5.98**	**6.94**
S4022 N	263.44	44.74			Material:E1			0.00	8.24	-1.43	-151.12	-159.57
Ust Mx	**1.70**	**.46**	**.34**	**.14**	**.32**	**.14**	**.51**	**0.00**	**-7.21**	**-4.14**	**-1.83**	**.89**
Alt Mx	1.68	.45	.14	.34	.13	.33	.50	0.00	-7.41	-4.29	-1.86	.90
Ust My	**-1.45**	**-.35**	**-.25**	**-.21**	**-.06**	**-.21**	**-.65**	**0.00**	**-1.88**	**-3.55**	**-39.23**	**-40.60**
Alt My	-.87	-.17	-.03	-.05	-.10	.27	-.33	0.00	-6.76	.98	131.47	138.25
S4023 N	**159.69**	**28.46**			**Material:E1**			**0.00**	**13.47**	**-4.90**	**-105.05**	**-121.12**
Ust Mx	.19	.07	.06	-.01	.06	-.03	.07	0.00	-3.87	-2.20	-1.05	.43
Alt Mx	**.20**	**.07**	**-.01**	**.06**	**0.00**	**.01**	**.10**	**0.00**	**-4.03**	**-2.31**	**-1.04**	**.48**
Ust My	2.54	.72	-.03	.68	.02	.79	.49	0.00	-4.98	-1.87	6.68	9.50
Alt My	**2.82**	**.77**	**.73**	**.04**	**.50**	**.99**	**.04**	**0.00**	**-7.66**	**.79**	**39.12**	**46.56**
S4024 N	327.75	63.98			Material:E1			0.00	-102.41	-93.78	-113.77	-106.22
Ust Mx	**-1.46**	**-.14**	**-.20**	**.06**	**-.16**	**.13**	**-.25**	**0.00**	**-12.03**	**-7.36**	**-2.79**	**1.36**
Alt Mx	-1.47	-.15	.04	-.19	.06	-.04	-.33	0.00	-12.33	-7.58	-2.77	1.44
Ust My	**-.48**	**-.29**	**-.38**	**-.49**	**.02**	**-.09**	**-1.68**	**0.00**	**14.98**	**-8.96**	**-104.32**	**-124.27**
Alt My	.43	.07	.22	.40	-.01	1.08	.18	0.00	-40.89	36.91	255.67	323.75
S4025 N	**335.35**	**65.50**			**Material:E1**			**0.00**	**94.72**	**104.28**	**105.34**	**113.69**
Ust Mx	.57	-.05	.01	.01	.03	-.03	.03	0.00	-7.05	-11.69	1.47	-2.65
Alt Mx	**.59**	**-.03**	**.02**	**.01**	**0.00**	**-.01**	**.06**	**0.00**	**-7.26**	**-11.99**	**1.57**	**-2.63**
Ust My	-1.16	-.20	.02	.17	.94	-.10	-.45	0.00	-12.29	11.54	-124.56	-104.71
Alt My	**-.68**	**0.00**	**-.01**	**-.12**	**.38**	**.48**	**-1.11**	**0.00**	**43.26**	**-34.64**	**327.83**	**259.67**
S4026 N	159.20	28.28			Material:E1			0.00	6.40	-12.03	121.29	105.17
Ust Mx	**.08**	**0.00**	**.04**	**-.03**	**-.01**	**.03**	**.01**	**0.00**	**-2.09**	**-3.76**	**.55**	**-.93**
Alt Mx	.09	0.00	-.02	.04	.02	.03	-.01	0.00	-2.19	-3.91	.60	-.93
Ust My	**-3.01**	**-.84**	**.02**	**-.71**	**.02**	**-.88**	**-.53**	**0.00**	**-1.79**	**-4.92**	**9.77**	**6.94**
Alt My	-3.15	-.84	-.72	.01	-.60	-.73	-.08	0.00	1.38	-7.09	47.06	39.60
S4027 N	**244.02**	**39.81**			**Material:E1**			**0.00**	**-1.28**	**-11.70**	**139.43**	**130.32**
Ust Mx	.15	.01	-.07	0.00	.01	-.09	-.05	0.00	-3.81	-6.86	1.65	-1.06
Alt Mx	**.16**	**.01**	**0.00**	**-.07**	**-.04**	**-.09**	**0.00**	**0.00**	**-3.96**	**-7.06**	**1.62**	**-1.12**
Ust My	-1.80	-.50	-.08	-.20	.12	-.26	-.41	0.00	-3.14	-1.35	-40.19	-38.72
Alt My	**-1.50**	**-.36**	**-.11**	**.02**	**-.14**	**.25**	**-.30**	**0.00**	**2.21**	**-5.43**	**138.93**	**132.24**
S4029 N	145.46	26.87			Material:E1			0.00	-8.11	-22.10	52.84	40.61
Ust Mx	**1.38**	**-.03**	**.30**	**-.33**	**-.14**	**.30**	**-.20**	**0.00**	**-18.69**	**-29.34**	**4.91**	**-4.65**
Alt Mx	1.65	.07	-.27	.30	.34	.01	-.30	0.00	-39.22	-58.50	8.77	-8.27
Ust My	**-.33**	**-.07**	**-.04**	**0.00**	**-.04**	**.01**	**-.06**	**0.00**	**1.04**	**0.00**	**6.89**	**5.96**
Alt My	-.34	-.07	0.00	-.04	0.00	-.02	-.07	0.00	1.02	-.06	7.02	6.06
S4030 N	**213.42**	**38.06**			**Material:E1**			**0.00**	**16.09**	**30.44**	**-52.05**	**-39.52**
Ust Mx	.27	.06	.05	.02	.04	.06	.05	0.00	-7.09	-8.68	.80	-.61
Alt Mx	**.28**	**.06**	**.02**	**.05**	**.05**	**.06**	**.04**	**0.00**	**-7.16**	**-8.77**	**.81**	**-.61**
Ust My	1.12	.64	2.11	-1.62	-.08	-1.25	2.31	0.00	6.86	4.35	21.95	19.49
Alt My	**1.38**	**.69**	**-1.62**	**2.14**	**-1.82**	**1.81**	**1.05**	**0.00**	**15.50**	**-3.73**	**135.50**	**118.58**
S4031 N	198.29	35.18			Material:E1			0.00	-29.95	-33.04	-38.32	-41.02
Ust Mx	**3.62**	**.86**	**-.78**	**1.67**	**2.00**	**.32**	**-.53**	**0.00**	**-31.26**	**-41.08**	**4.22**	**-4.69**
Alt Mx	4.12	.99	1.75	-.71	1.53	-.86	1.41	0.00	-84.76	-110.38	11.43	-11.16
Ust My	**-.73**	**-.17**	**-.10**	**-.07**	**-.11**	**-.08**	**-.15**	**0.00**	**.11**	**-.31**	**7.96**	**7.58**
Alt My	-.73	-.17	-.07	-.10	-.08	-.11	-.15	0.00	.13	-.31	8.13	7.74
S4032 N	**411.51**	**71.45**			**Material:E1**			**0.00**	**142.90**	**186.81**	**-99.55**	**-61.18**
Ust Mx	5.07	1.18	-.05	1.14	-.08	1.23	1.03	0.00	133.51	152.99	-7.50	8.74
Alt Mx	**9.24**	**2.21**	**1.94**	**.72**	**2.06**	**2.06**	**1.20**	**0.00**	**-344.43**	**-406.01**	**29.33**	**-24.55**
Ust My	-.43	-.01	-.08	-.05	-.10	-.04	-.12	0.00	2.94	-1.91	16.83	12.53
Alt My	**-.43**	**-.02**	**-.06**	**-.07**	**-.05**	**-.07**	**-.13**	**0.00**	**2.94**	**-1.97**	**17.17**	**12.82**
S4033 N	143.47	21.91			Material:E1			0.00	78.50	96.26	-56.63	-41.10
Ust Mx	**3.87**	**.79**	**.58**	**.17**	**.53**	**.24**	**.73**	**0.00**	**-4.65**	**-4.72**	**-.22**	**-.31**
Alt Mx	4.06	.83	.21	.63	.30	.55	.83	0.00	-31.20	-32.58	.46	-.76
Ust My	**.88**	**.23**	**.08**	**.02**	**.07**	**.01**	**.12**	**0.00**	**1.19**	**-.34**	**5.13**	**3.77**
Alt My	.87	.22	.02	.08	.01	.07	.13	0.00	1.18	-.41	5.31	3.91
S4034 N	**160.51**	**26.75**			**Material:E1**			**0.00**	**15.03**	**22.35**	**-34.49**	**-28.10**
Ust Mx	4.75	1.12	-.17	1.35	-.06	1.78	.65	0.00	-21.38	-22.16	.50	-.22
Alt Mx	**4.96**	**1.16**	**1.39**	**-.12**	**1.19**	**1.54**	**-.19**	**0.00**	**-47.10**	**-49.17**	**1.12**	**-.71**
Ust My	-.60	-.08	-.14	-.06	-.06	-.16	-.15	0.00	.39	-1.40	9.61	8.03
Alt My	**-.57**	**-.08**	**-.05**	**-.12**	**-.10**	**-.18**	**-.08**	**0.00**	**.42**	**-1.34**	**9.50**	**7.94**
S4035 N	166.41	28.14			Material:E1			0.00	17.68	9.67	37.61	30.61
Ust Mx	**-1.47**	**-.46**	**-1.91**	**1.28**	**-1.49**	**1.68**	**-1.45**	**0.00**	**-24.30**	**-23.38**	**-.60**	**.23**
Alt Mx	-1.03	-.35	1.31	-1.75	1.08	.36	-2.32	0.00	-51.38	-49.15	-1.25	.72
Ust My	**.42**	**.04**	**.06**	**-.02**	**0.00**	**.08**	**0.00**	**0.00**	**1.23**	**-.47**	**9.40**	**7.89**
Alt My	.39	.04	-.02	.06	.05	.05	-.03	0.00	1.19	-.49	9.29	7.81

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q Q Q	Q Q Q	QQ QQ	QQ QQ	Q QQ Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S4036 N	175.13	29.57		Material:E1				0.00	107.20	89.91	54.08	38.97
Ust Mx	5.65	1.17	1.01	.05	.78	.09	1.25	0.00	-8.29	-8.08	-.05	.16
Alt Mx	5.95	1.25	.12	1.09	.17	.85	1.41	0.00	-36.15	-34.61	-.73	.63
Ust My	.02	-.01	-.02	.01	.04	-.05	-.02	0.00	.41	-1.28	5.78	4.28
Alt My	-.03	-.02	0.00	-.03	0.00	-.07	.03	0.00	.49	-1.25	5.92	4.38
S4037 N	376.95	63.19		Material:E1				0.00	189.22	142.94	111.70	71.25
Ust Mx	2.76	.60	-.55	-.42	-1.19	-.05	-.71	0.00	156.47	136.17	7.48	-9.51
Alt Mx	7.05	1.67	1.08	.98	.73	1.44	1.95	0.00	-410.62	-349.28	-29.59	24.08
Ust My	.08	-.10	-.03	.03	-.13	.02	.09	0.00	2.31	-2.66	17.13	12.73
Alt My	.04	-.09	.03	-.04	-.10	.11	-.04	0.00	2.36	-2.65	17.46	13.02
S4038 N	191.83	33.97		Material:E1				0.00	-47.56	-42.85	58.86	62.99
Ust Mx	-1.83	-.49	-1.03	.62	-1.00	.82	-.65	0.00	-35.49	-27.27	-5.11	2.38
Alt Mx	-1.10	-.30	.82	-.78	.58	.38	-.87	0.00	-106.71	-82.54	-12.22	9.08
Ust My	.03	.01	-.02	-.02	-.03	-.03	-.03	0.00	.61	.22	6.44	6.09
Alt My	.05	.01	-.01	-.02	-.02	-.02	-.02	0.00	.59	.18	6.70	6.33
S4039 N	208.97	37.22		Material:E1				0.00	23.72	9.78	63.87	51.69
Ust Mx	.38	.09	.01	.01	.01	.01	.02	0.00	-8.48	-6.98	-1.06	.27
Alt Mx	.38	.09	.01	.01	.01	.01	.02	0.00	-8.59	-7.06	-1.05	.31
Ust My	2.11	.16	-1.45	1.78	-.28	-1.03	1.97	0.00	-3.32	-6.05	21.10	18.46
Alt My	2.09	.22	1.77	-1.45	-1.63	1.63	.63	0.00	6.23	-13.20	134.77	117.67
S4040 N	142.93	26.37		Material:E1				0.00	-23.95	-9.95	-52.30	-40.07
Ust Mx	-.35	-.45	-.58	.15	-.41	.24	-.70	0.00	-30.20	-19.56	-4.62	4.94
Alt Mx	-.04	-.35	.25	-.48	.28	-.26	-.49	0.00	-60.17	-40.87	-8.52	8.53
Ust My	.12	.02	.03	-.01	.05	0.00	-.01	0.00	.10	-.95	6.85	5.92
Alt My	.13	.03	-.01	.03	.04	-.02	.02	0.00	.16	-.93	6.99	6.03
S4042 N	270.55	46.60		Material:E1				0.00	-8.26	1.41	-160.02	-151.56
Ust Mx	-1.04	-.29	-.23	-.05	-.19	-.02	-.34	0.00	-7.21	-4.14	-1.02	1.70
Alt Mx	-1.02	-.29	-.05	-.22	-.02	-.18	-.34	0.00	-7.41	-4.29	-1.04	1.72
Ust My	.07	.03	-.17	-.15	.08	-.19	-.52	0.00	1.87	3.55	-40.67	-39.30
Alt My	.48	.16	-.05	-.05	-.03	.22	-.39	0.00	6.76	-.98	138.59	131.81
S4043 N	159.20	28.41		Material:E1				0.00	-13.52	4.88	-122.10	-106.01
Ust Mx	.08	0.00	.04	-.01	0.00	0.00	.06	0.00	-3.86	-2.20	-.50	.97
Alt Mx	.07	0.00	-.01	.04	-.02	.04	.05	0.00	-4.02	-2.31	-.55	.96
Ust My	2.65	.75	-.03	.66	.03	.73	.50	0.00	5.00	1.88	9.72	6.89
Alt My	2.90	.79	.67	-.01	.48	.89	-.06	0.00	7.68	-.79	47.01	39.56
S4044 N	333.04	65.19		Material:E1				0.00	102.45	93.79	-105.76	-113.33
Ust Mx	.99	.06	.13	-.01	.04	0.00	.20	0.00	-12.03	-7.36	-1.56	2.58
Alt Mx	1.01	.08	0.00	.13	-.04	.13	.17	0.00	-12.33	-7.58	-1.65	2.56
Ust My	-.92	-.38	.15	-.14	1.05	-.32	-.71	0.00	-14.97	8.96	-125.27	-105.32
Alt My	-.33	-.13	-.28	.02	.35	.16	-1.04	0.00	40.90	-36.91	327.20	259.12
S5001 N	292.69	56.26		Material:E1				0.00	-82.72	-89.92	102.39	96.14
Ust Mx	-.07	.25	.16	.05	.10	.09	.24	0.00	-7.44	-12.37	3.14	-1.21
Alt Mx	-.09	.23	.04	.16	.03	.18	.19	0.00	-7.63	-12.63	3.12	-1.29
Ust My	-1.80	-.33	-.26	-.28	-1.30	-.05	.26	0.00	-1.17	-.32	-31.90	-29.79
Alt My	-.15	.17	.53	.48	.22	.22	1.58	0.00	-25.75	18.11	163.90	201.49
S5002 N	138.56	24.10		Material:E1				0.00	-5.95	9.44	90.55	103.98
Ust Mx	-.11	0.00	-.05	.03	.05	-.05	-.04	0.00	-2.29	-4.10	1.14	-.47
Alt Mx	-.11	0.00	.03	-.05	.01	-.08	.02	0.00	-2.35	-4.19	1.13	-.50
Ust My	-2.23	-.69	-.69	.04	-.51	.02	-.81	0.00	1.27	5.97	14.14	18.36
Alt My	-2.23	-.66	.09	-.64	.07	-.55	-.61	0.00	-.17	6.81	31.72	37.82
S5003 N	221.72	35.95		Material:E1				0.00	1.28	10.31	115.56	123.44
Ust Mx	-.18	-.02	.06	.01	-.01	.10	.04	0.00	-4.22	-7.59	1.23	-1.75
Alt Mx	-.18	-.02	.01	.06	.05	.09	-.01	0.00	-4.30	-7.68	1.27	-1.72
Ust My	-1.63	-.49	-.29	-.12	-.55	-.01	-.27	0.00	2.23	2.71	-3.64	-3.08
Alt My	-.95	-.27	.09	-.08	-.17	-.16	.34	0.00	-.20	4.28	87.16	91.02
S5005 N	127.76	23.07		Material:E1				0.00	1.96	11.96	37.66	46.33
Ust Mx	-1.63	.01	-.33	.26	.19	.06	-.38	0.00	-24.01	-37.39	6.30	-5.65
Alt Mx	-1.54	.01	.25	-.32	.21	-.30	-.05	0.00	-35.21	-52.32	7.96	-7.08
Ust My	-.36	-.08	0.00	-.04	-.05	-.03	.02	0.00	-1.17	-.08	6.33	7.29
Alt My	-.36	-.08	-.04	0.00	-.06	.01	-.01	0.00	-1.15	-.04	6.42	7.41
S5006 N	133.75	22.28		Material:E1				0.00	0.00	0.00	64.07	64.07
Ust Mx	-.02	-.01	0.00	.01	.01	-.01	0.00	0.00	-5.38	-8.15	1.28	-1.16
Alt Mx	-.02	0.00	.01	0.00	0.00	0.00	.01	0.00	-5.37	-8.12	1.27	-1.15
Ust My	-19.45	-4.59	-4.47	-.27	-3.63	-.17	-5.69	0.00	0.00	0.00	19.11	19.10
Alt My	-19.31	-4.55	-.24	-4.42	-.31	-3.35	-5.67	0.00	0.00	0.00	38.43	38.43
S5007 N	191.34	33.66		Material:E1				0.00	-14.68	-25.95	-32.46	-42.26
Ust Mx	-.05	-.01	-.01	-.04	-.05	-.04	-.01	0.00	-7.62	-9.28	.72	-.75
Alt Mx	-.06	-.01	-.04	-.01	-.06	-.01	-.02	0.00	-7.69	-9.38	.73	-.77
Ust My	-.49	.28	-1.70	1.99	2.13	-.24	-1.30	0.00	-9.98	-3.22	42.70	48.91
Alt My	.06	.41	2.16	-1.53	1.28	-1.91	1.88	0.00	-13.74	.21	95.99	108.14
S5008 N	177.19	30.96		Material:E1				0.00	22.08	23.69	-33.53	-32.15
Ust Mx	-3.49	-.81	-1.51	.73	.90	-1.20	-1.26	0.00	-46.33	-60.87	7.34	-5.72
Alt Mx	-3.14	-.73	.78	-1.47	-.19	-1.74	.56	0.00	-74.73	-95.96	10.23	-8.35
Ust My	-.72	-.17	-.07	-.11	-.16	-.12	-.08	0.00	-.12	.33	8.15	8.55
Alt My	-.72	-.17	-.11	-.07	-.15	-.08	-.12	0.00	-.13	.34	8.28	8.68
S5009 N	371.39	63.99		Material:E1				0.00	-126.52	-164.75	-52.95	-86.29
Ust Mx	-6.56	-1.54	-1.50	-.50	-1.31	-.69	-2.01	0.00	34.46	34.24	-.30	-1.60
Alt Mx	-3.89	-.88	.09	-.89	.25	-.60	-1.26	0.00	-215.72	-249.60	14.22	-14.78
Ust My	-.61	-.03	-.01	-.04	-.06	-.05	.01	0.00	-3.25	2.01	13.41	18.06
Alt My	-.60	-.04	-.04	-.01	-.07	-.01	-.02	0.00	-3.24	2.05	13.63	18.30
S5011 N	130.49	19.82		Material:E1				0.00	-69.18	-84.74	-36.01	-49.58
Ust Mx	-3.91	-.81	-.57	-.15	-.49	-.24	-.73	0.00	-10.93	-11.26	.65	.33
Alt Mx	-3.69	-.75	-.10	-.52	-.13	-.47	-.65	0.00	-24.73	-25.60	.79	.04
Ust My	.96	.26	.04	.10	.15	.09	.03	0.00	-1.39	.29	4.07	5.55
Alt My	.95	.25	.10	.04	.15	.03	.09	0.00	-1.36	.33	4.15	5.65
S5012 N	144.02	23.76		Material:E1				0.00	-16.06	-22.15	-22.86	-28.17
Ust Mx	-4.59	-1.09	.20	-1.38	-1.49	-1.14	.26	0.00	-28.86	-29.88	.45	-.48
Alt Mx	-4.46	-1.05	-1.33	.24	-1.69	.12	-.60	0.00	-42.31	-43.88	.66	-.72
Ust My	-.25	.02	0.00	-.05	-.05	0.00	-.05	0.00	-.40	1.59	8.89	10.64
Alt My	-.23	.02	-.04	0.00	-.02	-.01	-.06	0.00	-.42	1.55	8.82	10.55
S5014 N	146.13	24.18		Material:E1				0.00	-19.17	-12.39	25.10	31.01
Ust Mx	-8.37	-2.04	.31	-2.33	-2.66	-1.83	.46	0.00	-32.03	-30.87	-.52	.53
Alt Mx	-8.28	-2.01	-2.27	.36	-2.91	.26	-1.18	0.00	-46.19	-44.40	-.75	.83
Ust My	.15	-.03	-.03	.02	-.03	-.01	.03	0.00	-1.40	.50	8.74	10.41
Alt My	.14	-.03	.02	-.03	-.04	.02	0.00	0.00	-1.37	.51	8.67	10.32
S5015 N	143.61	22.80		Material:E1				0.00	-93.42	-78.30	34.16	47.35
Ust Mx	-6.55	-1.41	-1.22	-.10	-.91	-.20	-1.52	0.00	-14.92	-14.45	-.49	-.06
Alt Mx	-6.40	-1.37	-.05	-1.16	-.05	-.94	-1.42	0.00	-29.40	-28.32	-.68	.26
Ust My	-.48	-.14	-.01	-.05	-.06	.02	-.08	0.00	-.36	1.50	4.66	6.30
Alt My	-.49	-.14	-.05	-.01	0.00	-.03	-.10	0.00	-.42	1.46	4.71	6.36
S5016 N	369.92	63.86		Material:E1				0.00	-166.81	-126.60	61.78	96.84
Ust Mx	-6.17	-1.45	-1.72	-.88	-2.05	-1.57	-1.59	0.00	36.70	35.81	1.34	1.63
Alt Mx	-3.49	-.77	.34	-.51	.91	-.69	-.56	0.00	-253.12	-218.80	-13.97	15.44
Ust My	.02	-.14	-.01	-.08	.03	-.20	-.01	0.00	-2.46	2.92	13.61	18.36
Alt My	0.00	-.14	-.08	-.01	-.10	-.15	.08	0.00	-2.50	2.91	13.83	18.61
S5017 N	155.36	25.81		Material:E1				0.00	35.74	32.88	51.76	49.28
Ust Mx	2.61	.69	-.18	.71	.51	.63	-.09	0.00	-55.12	-42.30	-4.63	6.91
Alt Mx	2.83	.74	.87	-.02	1.18	.13	.38	0.00	-91.51	-71.78	-7.75	9.51
Ust My	-.28	-.06	-.03	-.04	-.04	-.05	-.04	0.00	-.69	-.27	6.47	6.85
Alt My	-.25	-.05	-.03	-.03	-.04	-.04	-.04	0.00	-.68	-.24	6.65	7.04
S5018 N	179.07	30.76		Material:E1				0.00	-19.95	-9.02	43.22	52.72
Ust Mx	.66	.17	.05	.04	.06	.05	.07	0.00	-9.05	-7.48	-.33	1.07
Alt Mx	.63	.16	.04	.05	.05	.06	.07	0.00	-9.16	-7.56	-.36	1.06
Ust My	1.05	-.17	1.48	-1.66	1.58	-.78	-1.15	0.00	1.69	8.67	41.41	47.81
Alt My	1.44	-.02	-1.48	1.66	.56	-1.86	1.66	0.00	-2.72	11.45	94.82	107.16
S5019 N	138.88	23.55		Material:E1				0.00	0.00	0.00	-82.88	-82.88
Ust Mx	-.02	-.01	.02	.01	.02	.01	.02	0.00	-7.39	-4.80	-1.20	1.08
Alt Mx	-.02	0.00	.01	.02	.01	.02	.02	0.00	-7.38	-4.81	-1.19	1.08
Ust My	13.00	3.00	2.96	0.00	2.07	-.02	3.87	0.00	0.00	0.00	36.52	36.52
Alt My	13.19	3.06	.05	3.01	-.12	2.30	3.93	0.00	0.00	0.00	55.77	55.77

Ust My	-2.06	-.47	-.29	-.27	-.71	-.15	-.27	0.00	-3.56	-2.94	-4.53	-3.85
Alt My	-1.18	-.22	-.03	-.08	-.33	-.15	.25	0.00	-5.65	-1.04	86.42	90.39
S5023 N	146.07	26.10			Material:E1			0.00	10.77	-4.60	-91.42	-104.83
Ust Mx	.17	.07	-.01	.06	.07	.05	-.03	0.00	-4.23	-2.42	-1.19	.40
Alt Mx	.18	.07	.06	-.01	.10	-.01	.01	0.00	-4.32	-2.48	-1.18	.44
Ust My	2.16	.67	.65	-.03	.48	0.00	.77	0.00	-6.17	-1.48	14.08	18.30
Alt My	2.45	.73	.03	.71	.04	.49	.96	0.00	-7.35	-.37	31.67	37.77
S5024 N	303.15	59.07			Material:E1			0.00	-88.07	-81.69	-101.95	-96.41
Ust Mx	-1.40	-.09	.07	-.17	-.22	-.14	.16	0.00	-12.76	-7.80	-3.06	1.33
Alt Mx	-1.41	-.10	-.18	.07	-.29	.08	-.01	0.00	-13.03	-8.00	-3.04	1.40
Ust My	-.83	-.38	-.66	-.28	-1.68	-.07	-.11	0.00	2.13	2.86	-32.60	-30.60
Alt My	.82	.14	.56	.10	.17	.04	1.11	0.00	-22.73	21.01	163.24	200.72
S5025 N	310.40	60.54			Material:E1			0.00	82.74	89.96	95.76	102.03
Ust Mx	.52	-.09	.01	-.01	.02	.02	-.04	0.00	-7.45	-12.37	1.43	-2.92
Alt Mx	.54	-.08	.01	0.00	.04	-.01	-.02	0.00	-7.64	-12.63	1.52	-2.90
Ust My	-1.52	-.26	.15	-.02	-.59	.96	-.11	0.00	1.17	.31	-29.67	-31.79
Alt My	-.06	.18	-.04	.16	-.85	.47	.60	0.00	25.75	-18.11	203.39	165.80
S5026 N	145.58	25.92			Material:E1			0.00	5.94	-9.48	104.79	91.34
Ust Mx	.08	-.01	-.03	.04	.01	-.01	.03	0.00	-2.28	-4.10	.55	-1.06
Alt Mx	.08	0.00	.04	-.03	-.01	.01	.03	0.00	-2.35	-4.18	.58	-1.05
Ust My	-2.75	-.82	-.71	.03	-.52	.03	-.87	0.00	-1.27	-5.98	18.65	14.41
Alt My	-2.75	-.79	.04	-.70	-.05	-.58	-.70	0.00	.17	-6.82	38.21	32.09
S5027 N	225.82	37.01			Material:E1			0.00	-1.29	-10.33	123.86	115.97
Ust Mx	.14	0.00	0.00	-.07	-.05	0.00	-.10	0.00	-4.22	-7.59	1.90	-1.07
Alt Mx	.15	.01	-.07	0.00	0.00	-.04	-.10	0.00	-4.30	-7.69	1.87	-1.11
Ust My	-1.99	-.58	-.24	-.09	-.47	.10	-.29	0.00	-2.23	-2.71	-3.06	-3.61
Alt My	-1.31	-.35	.05	-.11	-.25	-.12	.26	0.00	.20	-4.28	91.21	87.35
S5029 N	135.32	24.98			Material:E1			0.00	-1.96	-11.94	46.71	38.06
Ust Mx	1.30	-.10	-.31	.27	-.22	-.15	.29	0.00	-24.02	-37.41	6.27	-5.68
Alt Mx	1.48	-.03	.30	-.31	-.31	.30	0.00	0.00	-35.22	-52.34	7.85	-7.19
Ust My	-.31	-.07	0.00	-.04	-.06	-.03	.02	0.00	1.17	.08	7.35	6.38
Alt My	-.32	-.07	-.04	.01	-.07	.01	-.01	0.00	1.15	.03	7.47	6.48
S5030 N	197.39	35.14			Material:E1			0.00	14.68	25.96	-42.76	-32.96
Ust Mx	.26	.06	.03	.06	.06	.05	.06	0.00	-7.62	-9.28	.83	-.65
Alt Mx	.26	.06	.06	.03	.05	.05	.06	0.00	-7.69	-9.38	.84	-.66
Ust My	.88	.65	-1.67	2.12	2.26	-.07	-1.28	0.00	9.98	3.22	49.23	43.02
Alt My	1.34	.76	2.13	-1.59	1.08	-1.79	1.79	0.00	13.74	-.21	108.76	96.61
S5031 N	182.84	32.36			Material:E1			0.00	-22.08	-23.69	-32.08	-33.46
Ust Mx	3.65	.86	1.70	-.78	-.51	2.02	.34	0.00	-46.33	-60.87	6.38	-6.69
Alt Mx	4.02	.95	-.72	1.74	1.40	1.48	-.86	0.00	-74.73	-95.96	9.29	-9.30
Ust My	-.72	-.17	-.07	-.11	-.16	-.12	-.08	0.00	.12	-.33	8.57	8.17
Alt My	-.72	-.17	-.11	-.07	-.15	-.08	-.12	0.00	.13	-.34	8.70	8.30
S5032 N	379.48	65.98			Material:E1			0.00	126.53	164.75	-87.93	-54.59
Ust Mx	5.42	1.30	1.26	.08	1.16	.21	1.30	0.00	34.47	34.24	1.67	.37
Alt Mx	8.28	1.99	.65	1.84	1.12	1.83	2.03	0.00	-215.71	-249.60	16.25	-12.76
Ust My	-.42	.02	-.06	-.07	-.12	-.09	-.04	0.00	3.25	-2.01	18.29	13.65
Alt My	-.42	.01	-.08	-.05	-.13	-.04	-.07	0.00	3.24	-2.05	18.54	13.86
S5033 N	133.13	20.46			Material:E1			0.00	69.17	84.75	-50.39	-36.79
Ust Mx	4.07	.85	.20	.62	.77	.58	.28	0.00	-10.93	-11.27	-.30	-.62
Alt Mx	4.14	.86	.65	.23	.84	.32	.59	0.00	-24.73	-25.61	.01	-.75
Ust My	.93	.25	.02	.08	.12	.07	0.00	0.00	1.39	-.29	5.63	4.15
Alt My	.92	.24	.08	.02	.12	.01	.06	0.00	1.36	-.33	5.73	4.23
S5034 N	147.53	24.60			Material:E1			0.00	16.07	22.16	-28.44	-23.13
Ust Mx	4.78	1.14	1.38	-.13	.69	-.02	1.82	0.00	-28.86	-29.88	.54	-.39
Alt Mx	4.93	1.17	-.10	1.41	-.15	1.21	1.57	0.00	-42.31	-43.88	.81	-.58
Ust My	-.67	-.09	-.08	-.15	-.17	-.09	-.19	0.00	.40	-1.59	10.73	8.98
Alt My	-.65	-.09	-.15	-.07	-.11	-.12	-.21	0.00	.42	-1.55	10.64	8.90
S5035 N	151.78	25.60			Material:E1			0.00	19.17	12.39	31.30	25.39
Ust Mx	-1.73	-.51	1.21	-1.91	-1.50	-1.52	1.63	0.00	-32.03	-30.87	-.59	.46
Alt Mx	-1.50	-.45	-1.86	1.30	-2.41	.98	.30	0.00	-46.19	-44.40	-.92	.66
Ust My	.49	.05	-.01	.06	0.00	0.00	.09	0.00	1.40	-.50	10.49	8.82
Alt My	.47	.05	.06	-.01	-.03	.06	.06	0.00	1.37	-.51	10.40	8.75
S5036 N	160.29	27.03			Material:E1			0.00	93.44	78.29	48.14	34.93
Ust Mx	5.57	1.16	.03	1.02	1.25	.77	.08	0.00	-14.92	-14.45	.03	.46
Alt Mx	5.76	1.21	1.06	.10	1.37	.14	.82	0.00	-29.40	-28.32	-.33	.62
Ust My	.17	.02	.02	-.01	-.01	.06	-.03	0.00	.37	-1.50	6.39	4.74
Alt My	.12	.01	-.01	.02	.04	.02	-.05	0.00	.42	-1.46	6.45	4.79
S5037 N	350.50	59.08			Material:E1			0.00	166.80	126.61	98.56	63.50
Ust Mx	3.50	.81	-.46	-.29	-.49	-.99	0.00	0.00	36.70	35.81	-1.65	-1.35
Alt Mx	6.35	1.51	.95	.76	1.65	.45	1.33	0.00	-253.13	-218.80	-16.93	12.49
Ust My	.18	-.10	.04	-.03	.09	-.11	.04	0.00	2.46	-2.92	18.61	13.86
Alt My	.15	-.10	-.03	.03	-.04	-.09	.13	0.00	2.50	-2.91	18.85	14.07
S5038 N	177.40	31.38			Material:E1			0.00	-35.74	-32.88	49.16	51.64
Ust Mx	-2.04	-.54	.58	-1.00	-.66	-1.00	.82	0.00	-55.12	-42.30	-7.49	4.05
Alt Mx	-1.54	-.42	-.82	.77	-.96	.52	.35	0.00	-91.51	-71.78	-10.38	6.88
Ust My	-.03	0.00	-.02	-.03	-.03	-.04	-.04	0.00	.69	.27	6.86	6.49
Alt My	-.01	.01	-.03	-.02	-.03	-.04	-.03	0.00	.68	.24	7.05	6.67
S5039 N	192.83	34.26			Material:E1			0.00	19.95	9.02	53.20	43.70
Ust Mx	.39	.10	0.00	.01	.01	0.00	0.00	0.00	-9.05	-7.48	-1.14	.26
Alt Mx	.39	.10	.01	.01	.02	0.00	.01	0.00	-9.16	-7.56	-1.13	.28
Ust My	2.33	.14	1.81	-1.45	1.94	-.25	-.98	0.00	-1.69	-8.67	48.14	41.74
Alt My	2.58	.26	-1.40	1.81	.70	-1.58	1.70	0.00	2.72	-11.45	107.79	95.44
S5040 N	133.24	24.59			Material:E1			0.00	-13.67	-3.65	-46.04	-37.35
Ust Mx	-.40	-.52	.15	-.58	-.72	-.40	.25	0.00	-38.54	-25.14	-5.95	6.01
Alt Mx	-.22	-.45	-.48	.22	-.53	.26	-.25	0.00	-54.04	-36.84	-7.58	7.54
Ust My	.08	.02	-.01	.02	-.02	.04	0.00	0.00	.04	-1.06	7.29	6.32
Alt My	.10	.02	.03	-.01	.02	.03	-.02	0.00	.08	-1.04	7.41	6.42
S5042 N	248.46	42.80			Material:E1			0.00	-7.73	.70	-141.66	-134.30
Ust Mx	-1.09	-.30	-.05	-.22	-.34	-.19	-.01	0.00	-7.99	-4.59	-1.19	1.81
Alt Mx	-1.07	-.30	-.22	-.04	-.34	-.02	-.17	0.00	-8.08	-4.68	-1.19	1.82
Ust My	-.31	-.03	-.21	-.20	-.59	0.00	-.24	0.00	3.55	2.94	-3.82	-4.49
Alt My	.45	.19	-.04	-.07	-.37	-.07	.21	0.00	5.65	1.04	90.59	86.62
S5043 N	145.92	26.13			Material:E1			0.00	-10.81	4.58	-105.63	-92.20
Ust Mx	.11	0.00	0.00	.04	.07	.01	0.00	0.00	-4.22	-2.42	-.48	1.11
Alt Mx	.10	0.00	.04	0.00	.05	-.02	.05	0.00	-4.31	-2.48	-.52	1.10
Ust My	2.30	.71	.64	-.05	.48	0.00	.70	0.00	6.19	1.48	18.59	14.35
Alt My	2.56	.76	-.03	.66	-.06	.46	.87	0.00	7.37	.38	38.15	32.04
S5044 N	307.97	60.18			Material:E1			0.00	88.10	81.70	-96.07	-101.63
Ust Mx	.94	.01	-.01	.11	.19	.03	-.01	0.00	-12.77	-7.80	-1.55	2.84
Alt Mx	.96	.03	.13	-.01	.15	-.05	.12	0.00	-13.03	-8.00	-1.63	2.82
Ust My	-1.47	-.53	-.18	.05	-.89	1.01	-.37	0.00	-2.13	-2.86	-30.48	-32.49
Alt My	.07	-.05	.07	-.18	-.84	.37	.23	0.00	22.74	-21.00	202.62	165.13
S6001 N	269.23	51.69			Material:E1			0.00	-70.74	-75.81	90.17	85.80
Ust Mx	-.01	.29	.06	.18	.26	.13	.10	0.00	-7.44	-12.33	3.25	-1.07
Alt Mx	-.02	.28	.18	.06	.21	.06	.20	0.00	-7.58	-12.53	3.23	-1.13
Ust My	-1.97	-.34	-.33	-.13	.31	-1.25	.01	0.00	-9.90	6.59	18.90	34.78
Alt My	.08	.25	.66	.44	1.61	.32	.27	0.00	-13.31	6.57	94.91	111.10
S6002 N	126.01	21.97			Material:E1			0.00	-5.54	6.87	76.97	87.76
Ust Mx	-.11	0.00	.03	-.04	-.04	.06	-.04	0.00	-2.36	-4.21	1.21	-.42
Alt Mx	-.11	0.00	-.04	.03	.03	.02	-.07	0.00	-2.39	-4.25	1.19	-.44
Ust My	-1.99	-.67	.05	-.67	-.79	-.50	.04	0.00	.93	6.47	18.81	23.76
Alt My	-1.92	-.62	-.62	.10	-.58	.08	-.53	0.00	.68	6.45	25.58	30.59

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q Q Q	Q Q Q	QQ QQ	QQ QQ	Q QQ Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S6003 N	**203.58**	**33.13**		**Material:E1**				**0.00**	**1.22**	**8.85**	**100.93**	**107.57**
Ust Mx	-.18	-.02	.01	.06	.04	-.01	.10	0.00	-4.42	-7.92	1.19	-1.89
Alt Mx	**-.18**	**-.02**	**.06**	**.01**	**-.01**	**.05**	**.10**	**0.00**	**-4.45**	**-7.94**	**1.21**	**-1.85**
Ust My	-1.69	-.53	-.16	-.28	-.31	-.55	-.02	0.00	1.65	3.53	20.31	22.10
Alt My	**-.82**	**-.26**	**-.06**	**.07**	**.35**	**-.15**	**-.17**	**0.00**	**1.24**	**3.46**	**53.41**	**55.24**
S6005 N	118.08	21.34		Material:E1				0.00	-3.29	3.06	34.58	40.01
Ust Mx	**-1.55**	**.09**	**.27**	**-.30**	**-.36**	**.23**	**.08**	**0.00**	**-26.88**	**-41.49**	**6.76**	**-6.22**
Alt Mx	-1.48	.08	-.31	.28	-.02	.23	-.28	0.00	-31.27	-46.30	6.88	-6.26
Ust My	**-.35**	**-.08**	**-.03**	**.01**	**.02**	**-.05**	**-.03**	**0.00**	**-1.24**	**-.17**	**6.40**	**7.34**
Alt My	-.35	-.08	.01	-.03	-.01	-.06	.01	0.00	-1.23	-.14	6.48	7.44
S6006 N	**122.19**	**20.29**		**Material:E1**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56.45**	**56.45**
Ust Mx	-.03	-.01	.01	0.00	.01	0.00	-.01	0.00	-5.62	-8.48	1.32	-1.20
Alt Mx	**-.03**	**-.01**	**0.00**	**.01**	**.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5.61**	**-8.47**	**1.32**	**-1.19**
Ust My	-19.42	-4.58	-.29	-4.47	-5.70	-3.63	-.18	0.00	0.00	0.00	24.45	24.45
Alt My	**-19.26**	**-4.53**	**-4.43**	**-.24**	**-5.67**	**-.31**	**-3.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31.51**	**31.51**
S6007 N	175.70	30.86		Material:E1				0.00	-13.33	-21.76	-26.03	-33.31
Ust Mx	**-.02**	**0.00**	**-.04**	**-.01**	**-.01**	**-.05**	**-.04**	**0.00**	**-7.73**	**-9.38**	**.73**	**-.73**
Alt Mx	-.03	0.00	-.01	-.04	-.03	-.06	-.02	0.00	-7.81	-9.48	.73	-.74
Ust My	**-.73**	**.29**	**1.98**	**-1.67**	**-1.28**	**2.14**	**-.24**	**0.00**	**-11.84**	**-2.71**	**57.41**	**65.67**
Alt My	-.10	.44	-1.50	2.16	1.91	1.30	-1.90	0.00	-12.27	-2.42	77.86	86.33
S6008 N	**162.62**	**28.37**		**Material:E1**				**0.00**	**14.69**	**15.01**	**-26.12**	**-25.89**
Ust Mx	-3.45	-.79	.75	-1.51	-1.25	.91	-1.19	0.00	-55.69	-72.72	8.48	-6.73
Alt Mx	**-3.21**	**-.73**	**-1.47**	**.77**	**.57**	**-.23**	**-1.73**	**0.00**	**-65.76**	**-83.33**	**8.51**	**-6.76**
Ust My	-.71	-.17	-.11	-.07	-.09	-.16	-.13	0.00	-.11	.34	8.28	8.68
Alt My	**-.71**	**-.17**	**-.07**	**-.11**	**-.12**	**-.16**	**-.09**	**0.00**	**-.12**	**.34**	**8.38**	**8.79**
S6009 N	339.90	58.62		Material:E1				0.00	-109.72	-142.18	-46.36	-74.61
Ust Mx	**-6.00**	**-1.41**	**-.48**	**-1.43**	**-1.97**	**-1.13**	**-.72**	**0.00**	**-35.34**	**-47.94**	**5.54**	**-6.66**
Alt Mx	-4.16	-.97	-.98	-.03	-1.36	-.01	-.65	0.00	-120.06	-134.49	5.18	-6.46
Ust My	**-.61**	**-.01**	**-.03**	**0.00**	**.02**	**-.05**	**-.04**	**0.00**	**-3.37**	**1.98**	**13.80**	**18.52**
Alt My	-.61	-.01	0.00	-.03	0.00	-.06	0.00	0.00	-3.36	2.01	13.94	18.67
S6011 N	**120.09**	**18.34**		**Material:E1**				**0.00**	**-59.69**	**-73.03**	**-31.64**	**-43.25**
Ust Mx	-4.02	-.84	-.17	-.59	-.74	-.50	-.27	0.00	-14.93	-15.37	.90	.49
Alt Mx	**-3.87**	**-.80**	**-.54**	**-.13**	**-.67**	**-.17**	**-.51**	**0.00**	**-19.55**	**-20.02**	**.81**	**.41**
Ust My	1.00	.27	.10	.04	.03	.14	.09	0.00	-1.52	.20	4.24	5.75
Alt My	**.99**	**.27**	**.04**	**.10**	**.09**	**.15**	**.03**	**0.00**	**-1.49**	**.23**	**4.28**	**5.79**
S6012 N	131.34	21.66		Material:E1				0.00	-16.69	-21.58	-18.11	-22.35
Ust Mx	**-4.55**	**-1.08**	**-1.39**	**.19**	**.26**	**-1.51**	**-1.16**	**0.00**	**-33.17**	**-34.24**	**.54**	**-.43**
Alt Mx	-4.46	-1.06	.23	-1.35	-.62	-1.73	.09	0.00	-37.75	-38.88	.52	-.46
Ust My	**-.29**	**.01**	**-.05**	**-.01**	**-.05**	**-.07**	**-.01**	**0.00**	**-.38**	**1.71**	**9.41**	**11.25**
Alt My	-.27	.01	-.01	-.05	-.07	-.03	-.02	0.00	-.39	1.68	9.35	11.17
S6014 N	**132.80**	**21.94**		**Material:E1**				**0.00**	**-20.06**	**-14.52**	**20.08**	**24.89**
Ust Mx	-8.21	-2.01	-2.32	.33	.49	-2.64	-1.82	0.00	-36.27	-35.05	-.68	.42
Alt Mx	**-8.16**	**-1.99**	**.37**	**-2.28**	**-1.16**	**-2.91**	**.26**	**0.00**	**-41.07**	**-39.70**	**-.68**	**.52**
Ust My	.21	-.02	.03	-.02	.04	-.03	0.00	0.00	-1.50	.49	9.25	11.00
Alt My	**.19**	**-.02**	**-.02**	**.03**	**.01**	**-.03**	**.03**	**0.00**	**-1.47**	**.50**	**9.20**	**10.93**
S6015 N	131.43	20.92		Material:E1				0.00	-79.57	-66.63	30.06	41.33
Ust Mx	**-6.55**	**-1.42**	**-.11**	**-1.21**	**-1.52**	**-.90**	**-.21**	**0.00**	**-18.90**	**-18.33**	**-.74**	**-.22**
Alt Mx	-6.44	-1.39	-1.17	-.06	-1.43	-.07	-.96	0.00	-23.72	-23.01	-.70	-.09
Ust My	**-.44**	**-.15**	**-.04**	**-.01**	**-.08**	**-.05**	**.03**	**0.00**	**-.28**	**1.64**	**4.88**	**6.57**
Alt My	-.45	-.14	-.01	-.04	-.09	.01	-.02	0.00	-.32	1.60	4.91	6.59
S6016 N	**338.64**	**58.52**		**Material:E1**				**0.00**	**-143.85**	**-109.81**	**54.03**	**83.65**
Ust Mx	-5.36	-1.26	-.91	-1.49	-1.43	-1.82	-1.55	0.00	-46.39	-34.94	-4.39	6.77
Alt Mx	**-3.60**	**-.82**	**-.50**	**.09**	**-.76**	**.70**	**-.74**	**0.00**	**-136.86**	**-121.70**	**-4.98**	**7.34**
Ust My	.06	-.16	-.08	-.01	-.02	.02	-.20	0.00	-2.46	3.01	13.99	18.81
Alt My	**.05**	**-.15**	**-.01**	**-.08**	**.08**	**-.11**	**-.15**	**0.00**	**-2.49**	**3.00**	**14.14**	**18.97**
S6017 N	144.43	24.12		Material:E1				0.00	24.60	23.39	40.61	39.60
Ust Mx	**2.91**	**.77**	**.74**	**-.12**	**0.00**	**.58**	**.67**	**0.00**	**-67.02**	**-51.72**	**-5.56**	**8.12**
Alt Mx	3.04	.80	.02	.86	.42	1.20	.17	0.00	-78.40	-62.33	-5.79	8.17
Ust My	**-.35**	**-.07**	**-.04**	**-.04**	**-.05**	**-.05**	**-.05**	**0.00**	**-.74**	**-.32**	**6.50**	**6.87**
Alt My	-.32	-.07	-.03	-.04	-.04	-.05	-.05	0.00	-.73	-.30	6.63	7.01
S6018 N	**164.97**	**28.34**		**Material:E1**				**0.00**	**-16.54**	**-8.39**	**35.28**	**42.32**
Ust Mx	.76	.19	.04	.06	.08	.06	.05	0.00	-9.13	-7.57	-.29	1.08
Alt Mx	**.73**	**.18**	**.06**	**.04**	**.08**	**.05**	**.06**	**0.00**	**-9.23**	**-7.65**	**-.31**	**1.08**
Ust My	1.07	-.23	-1.69	1.49	-1.17	1.54	-.77	0.00	.82	10.15	55.91	64.35
Alt My	**1.59**	**-.05**	**1.67**	**-1.51**	**1.65**	**.54**	**-1.86**	**0.00**	**-.02**	**10.04**	**76.46**	**85.11**
S6019 N	127.77	21.67		Material:E1				0.00	0.00	0.00	-69.53	-69.53
Ust Mx	**-.03**	**-.01**	**.01**	**.02**	**.03**	**.02**	**.02**	**0.00**	**-7.69**	**-5.02**	**-1.24**	**1.12**
Alt Mx	-.03	-.01	.02	.01	.02	.02	.02	0.00	-7.69	-5.02	-1.23	1.11
Ust My	**12.85**	**2.94**	**-.04**	**2.94**	**3.83**	**2.04**	**-.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41.49**	**41.49**
Alt My	13.09	3.02	2.99	.02	3.90	-.15	2.27	0.00	0.00	0.00	48.80	48.80
S6020 N	**121.20**	**22.22**		**Material:E1**				**0.00**	**4.65**	**-1.77**	**-33.73**	**-39.22**
Ust Mx	1.29	.80	.68	-.27	-.30	.65	.45	0.00	-42.78	-28.14	-7.11	5.90
Alt Mx	**1.31**	**.78**	**-.23**	**.75**	**.34**	**.94**	**-.24**	**0.00**	**-47.97**	**-32.81**	**-7.27**	**5.98**
Ust My	-.07	-.02	.01	-.03	-.02	-.04	.02	0.00	.04	1.11	6.32	7.26
Alt My	**-.05**	**-.02**	**-.03**	**.01**	**-.04**	**0.00**	**.01**	**0.00**	**.01**	**1.10**	**6.41**	**7.37**
S6022 N	220.97	37.56		Material:E1				0.00	7.03	-.11	-116.28	-122.49
Ust Mx	**1.77**	**.48**	**.35**	**.15**	**.15**	**.53**	**.33**	**0.00**	**-8.34**	**-4.82**	**-1.99**	**1.11**
Alt Mx	1.76	.47	.15	.35	.35	.52	.14	0.00	-8.36	-4.85	-1.99	1.10
Ust My	**-2.52**	**-.55**	**-.32**	**-.31**	**-.31**	**-.78**	**-.18**	**0.00**	**-4.64**	**-2.60**	**19.11**	**21.03**
Alt My	-1.47	-.26	-.07	-.09	.24	-.37	-.19	0.00	-4.85	-2.47	52.35	54.32
S6023 N	**132.90**	**23.80**		**Material:E1**				**0.00**	**8.04**	**-4.36**	**-77.84**	**-88.61**
Ust Mx	.16	.07	.06	-.01	-.03	.07	.05	0.00	-4.36	-2.51	-1.28	.35
Alt Mx	**.16**	**.07**	**-.01**	**.06**	**.01**	**.09**	**-.01**	**0.00**	**-4.40**	**-2.54**	**-1.26**	**.37**
Ust My	1.88	.64	-.04	.65	.76	.47	-.02	0.00	-6.78	-1.23	18.73	23.68
Alt My	**2.18**	**.71**	**.71**	**.02**	**.96**	**.03**	**.47**	**0.00**	**-6.94**	**-1.18**	**25.51**	**30.52**
S6024 N	278.39	54.16		Material:E1				0.00	-73.95	-69.60	-89.68	-85.95
Ust Mx	**-1.35**	**-.05**	**-.16**	**.10**	**.19**	**-.19**	**-.12**	**0.00**	**-12.77**	**-7.81**	**-3.16**	**1.20**
Alt Mx	-1.36	-.06	.08	-.15	.02	-.27	.11	0.00	-12.96	-7.96	-3.15	1.26
Ust My	**-1.00**	**-.44**	**-.37**	**-.58**	**-.12**	**-1.71**	**-.07**	**0.00**	**-6.08**	**10.27**	**18.14**	**33.90**
Alt My	1.06	.17	.24	.42	1.09	.20	.02	0.00	-9.73	10.02	94.17	110.25
S6025 N	**285.19**	**55.54**		**Material:E1**				**0.00**	**70.75**	**75.84**	**85.53**	**89.92**
Ust Mx	.48	-.13	0.00	-.01	-.05	0.00	.01	0.00	-7.44	-12.33	1.28	-3.03
Alt Mx	**.49**	**-.12**	**0.00**	**-.01**	**-.03**	**.03**	**-.02**	**0.00**	**-7.58**	**-12.53**	**1.35**	**-3.01**
Ust My	-1.68	-.27	-.02	.13	-.21	-.56	.99	0.00	9.90	-6.59	35.59	19.71
Alt My	**.32**	**.29**	**.20**	**.08**	**.79**	**-.77**	**.53**	**0.00**	**13.31**	**-6.57**	**111.92**	**95.73**
S6026 N	132.43	23.63		Material:E1				0.00	5.53	-6.90	88.39	77.59
Ust Mx	**.08**	**-.01**	**.04**	**-.03**	**.03**	**0.00**	**-.02**	**0.00**	**-2.36**	**-4.21**	**.50**	**-1.13**
Alt Mx	.08	-.01	-.03	.04	.03	-.02	.01	0.00	-2.39	-4.25	.52	-1.11
Ust My	**-2.54**	**-.80**	**.04**	**-.70**	**-.86**	**-.51**	**.04**	**0.00**	**-.93**	**-6.49**	**24.08**	**19.12**
Alt My	-2.46	-.76	-.68	.05	-.68	-.03	-.56	0.00	-.69	-6.46	30.92	25.90
S6027 N	**207.39**	**34.11**		**Material:E1**				**0.00**	**-1.23**	**-8.87**	**107.92**	**101.28**
Ust Mx	.12	0.00	-.07	-.01	-.10	-.06	0.00	0.00	-4.42	-7.92	2.04	-1.04
Alt Mx	**.13**	**0.00**	**-.01**	**-.07**	**-.10**	**-.01**	**-.05**	**0.00**	**-4.45**	**-7.94**	**2.01**	**-1.06**
Ust My	-2.08	-.63	-.11	-.25	-.34	-.47	.09	0.00	-1.65	-3.53	22.19	20.40
Alt My	**-1.20**	**-.36**	**-.09**	**.05**	**.29**	**-.23**	**-.13**	**0.00**	**-1.23**	**-3.46**	**55.34**	**53.50**
S6029 N	124.76	23.02		Material:E1				0.00	3.29	-3.05	40.25	34.83
Ust Mx	**1.25**	**-.17**	**.28**	**-.35**	**.27**	**-.24**	**-.16**	**0.00**	**-26.89**	**-41.50**	**6.89**	**-6.10**
Alt Mx	1.38	-.11	-.31	.27	-.02	-.35	.29	0.00	-31.28	-46.32	6.94	-6.21
Ust My	**-.29**	**-.06**	**-.04**	**.01**	**.02**	**-.05**	**-.02**	**0.00**	**1.24**	**.17**	**7.39**	**6.45**
Alt My	-.29	-.06	.01	-.03	-.01	-.06	.01	0.00	1.22	.14	7.49	6.54
S6030 N	**181.25**	**32.22**		**Material:E1**				**0.00**	**13.33**	**21.76**	**-33.68**	**-26.40**
Ust Mx	.25	.06	.06	.03	.07	.06	.05	0.00	-7.73	-9.38	.80	-.65
Alt Mx	**.25**	**.06**	**.03**	**.06**	**.07**	**.05**	**.06**	**0.00**	**-7.81**	**-9.48**	**.82**	**-.66**
Ust My	.74	.69	2.08	-1.64	-1.32	2.29	-.09	0.00	11.84	2.71	66.10	57.83
Alt My	**1.32**	**.82**	**-1.62**	**2.18**	**1.82**	**1.11**	**-1.80**	**0.00**	**12.27**	**2.42**	**86.77**	**78.30**
S6031 N	167.49	29.58		Material:E1				0.00	-14.69	-15.01	-25.88	-26.11
Ust Mx	**3.64**	**.85**	**-.76**	**1.70**	**.35**	**-.51**	**2.03**	**0.00**	**-55.69**	**-72.72**	**7.49**	**-7.72**
Alt Mx	3.91	.91	1.74	-.74	-.84	1.36	1.49	0.00	-65.76	-83.33	7.53	-7.74
Ust My	**-.72**	**-.17**	**-.11**	**-.07**	**-.09**	**-.16**	**-.12**	**0.00**	**.11**	**-.34**	**8.70**	**8.30**
Alt My	-.72	-.17	-.07	-.11	-.12	-.16	-.09	0.00	.12	-.34	8.81	8.40

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q_Q_Q_	_Q_Q_Q	QQ_QQ_	_QQ_QQ	Q_QQ_Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S6032 N	**347.58**	**60.51**			**Material:E1**			**0.00**	**109.73**	**142.18**	**-75.99**	**-47.75**
Ust Mx	5.60	1.36	.14	1.37	1.40	1.39	.24	0.00	-35.34	-47.94	7.28	-4.92
Alt Mx	**7.61**	**1.83**	**1.80**	**.57**	**1.99**	**.92**	**1.84**	**0.00**	**-120.06**	**-134.49**	**7.04**	**-4.60**
Ust My	-.41	.05	-.08	-.04	-.04	-.11	-.09	0.00	3.37	-1.98	18.76	14.04
Alt My	**-.41**	**.04**	**-.06**	**-.06**	**-.07**	**-.12**	**-.05**	**0.00**	**3.36**	**-2.01**	**18.91**	**14.18**
S6033 N	122.57	18.94			Material:E1			0.00	59.68	73.04	-43.93	-32.31
Ust Mx	**4.25**	**.90**	**.64**	**.23**	**.32**	**.82**	**.62**	**0.00**	**-14.93**	**-15.37**	**-.45**	**-.87**
Alt Mx	4.29	.90	.26	.67	.62	.87	.36	0.00	-19.55	-20.02	-.37	-.78
Ust My	**.96**	**.26**	**.07**	**.02**	**0.00**	**.12**	**.06**	**0.00**	**1.52**	**-.20**	**5.83**	**4.32**
Alt My	.95	.26	.01	.08	.06	.12	0.00	0.00	1.49	-.23	5.87	4.36
S6034 N	**134.69**	**22.47**			**Material:E1**			**0.00**	**16.70**	**21.58**	**-22.56**	**-18.33**
Ust Mx	4.79	1.15	-.11	1.41	1.85	.73	.01	0.00	-33.17	-34.24	.49	-.48
Alt Mx	**4.90**	**1.17**	**1.43**	**-.09**	**1.59**	**-.14**	**1.24**	**0.00**	**-37.75**	**-38.88**	**.52**	**-.46**
Ust My	-.73	-.10	-.17	-.09	-.21	-.19	-.11	0.00	.38	-1.71	11.34	9.50
Alt My	**-.71**	**-.10**	**-.09**	**-.16**	**-.23**	**-.12**	**-.15**	**0.00**	**.39**	**-1.68**	**11.26**	**9.44**
S6035 N	137.75	23.19			Material:E1			0.00	20.06	14.52	25.12	20.32
Ust Mx	**-1.94**	**-.55**	**-1.97**	**1.22**	**1.59**	**-1.51**	**-1.58**	**0.00**	**-36.27**	**-35.05**	**-.48**	**.61**
Alt Mx	-1.74	-.51	1.24	-1.88	.25	-2.44	.92	0.00	-41.07	-39.70	-.60	.61
Ust My	**.56**	**.06**	**.06**	**-.01**	**.09**	**.01**	**.01**	**0.00**	**1.50**	**-.49**	**11.09**	**9.34**
Alt My	.54	.06	-.01	.06	.06	-.02	.07	0.00	1.47	-.50	11.02	9.28
S6036 N	**145.82**	**24.57**			**Material:E1**			**0.00**	**79.59**	**66.62**	**42.00**	**30.71**
Ust Mx	5.48	1.15	.99	.04	.07	1.25	.75	0.00	-18.90	-18.33	.18	.70
Alt Mx	**5.63**	**1.18**	**.07**	**1.06**	**.80**	**1.35**	**.11**	**0.00**	**-23.72**	**-23.01**	**.05**	**.66**
Ust My	.31	.04	.01	.03	-.02	.01	.09	0.00	.28	-1.64	6.66	4.97
Alt My	**.26**	**.03**	**.03**	**0.00**	**-.04**	**.06**	**.04**	**0.00**	**.32**	**-1.60**	**6.68**	**4.99**
S6037 N	323.27	54.75			Material:E1			0.00	143.85	109.81	85.10	55.49
Ust Mx	**3.97**	**.95**	**-.34**	**-.24**	**.13**	**-.30**	**-.99**	**0.00**	**-46.39**	**-34.94**	**-7.34**	**3.83**
Alt Mx	5.89	1.41	.76	.68	1.08	1.41	.39	0.00	-136.87	-121.70	-7.96	4.36
Ust My	**.27**	**-.11**	**-.02**	**.04**	**.04**	**.10**	**-.09**	**0.00**	**2.46**	**-3.01**	**19.06**	**14.24**
Alt My	.24	-.11	.05	-.03	.13	-.02	-.07	0.00	2.49	-3.00	19.22	14.39
S6038 N	**162.87**	**28.79**			**Material:E1**			**0.00**	**-24.61**	**-23.39**	**39.55**	**40.56**
Ust Mx	-2.22	-.59	-1.03	.60	.80	-.64	-1.01	0.00	-67.02	-51.72	-8.81	4.87
Alt Mx	**-1.86**	**-.50**	**.75**	**-.87**	**.28**	**-1.00**	**.50**	**0.00**	**-78.40**	**-62.33**	**-8.87**	**5.09**
Ust My	-.07	0.00	-.04	-.03	-.04	-.04	-.05	0.00	.74	.32	6.89	6.52
Alt My	**-.05**	**0.00**	**-.03**	**-.03**	**-.04**	**-.04**	**-.04**	**0.00**	**.73**	**.30**	**7.03**	**6.65**
S6039 N	176.78	31.35			Material:E1			0.00	16.55	8.39	42.67	35.63
Ust Mx	**.39**	**.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**.01**	**0.00**	**0.00**	**-9.13**	**-7.57**	**-1.15**	**.22**
Alt Mx	.39	.10	0.00	.01	.01	.01	0.00	0.00	-9.23	-7.65	-1.15	.24
Ust My	**2.53**	**.13**	**-1.41**	**1.80**	**-1.01**	**1.97**	**-.18**	**0.00**	**-.82**	**-10.15**	**64.79**	**56.34**
Alt My	2.96	.29	1.88	-1.39	1.74	.74	-1.50	0.00	.02	-10.04	85.56	76.90
S6040 N	**123.04**	**22.71**			**Material:E1**			**0.00**	**-4.63**	**1.77**	**-39.47**	**-33.99**
Ust Mx	-.42	-.58	-.57	.14	.22	-.70	-.38	0.00	-42.80	-28.15	-6.57	6.45
Alt Mx	**-.30**	**-.52**	**.23**	**-.52**	**-.30**	**-.54**	**.27**	**0.00**	**-47.99**	**-32.82**	**-6.66**	**6.59**
Ust My	.06	.01	.02	-.01	0.00	-.02	.04	0.00	-.04	-1.11	7.31	6.37
Alt My	**.07**	**.01**	**-.01**	**.02**	**-.03**	**.02**	**.03**	**0.00**	**-.01**	**-1.10**	**7.42**	**6.46**
S6042 N	226.78	39.08			Material:E1			0.00	-7.05	.09	-122.82	-116.60
Ust Mx	**-1.12**	**-.31**	**-.22**	**-.04**	**-.02**	**-.34**	**-.18**	**0.00**	**-8.34**	**-4.82**	**-1.27**	**1.83**
Alt Mx	-1.11	-.31	-.04	-.22	-.18	-.34	-.02	0.00	-8.37	-4.85	-1.25	1.84
Ust My	**-.58**	**-.06**	**-.24**	**-.24**	**-.29**	**-.65**	**-.03**	**0.00**	**4.64**	**2.60**	**21.13**	**19.21**
Alt My	.38	.20	-.06	-.08	.23	-.41	-.10	0.00	4.84	2.47	54.42	52.45
S6043 N	**133.00**	**23.89**			**Material:E1**			**0.00**	**-8.06**	**4.35**	**-89.25**	**-78.45**
Ust Mx	.14	0.00	.05	0.00	0.00	.07	.01	0.00	-4.35	-2.50	-.43	1.20
Alt Mx	**.13**	**0.00**	**0.00**	**.04**	**.05**	**.05**	**-.01**	**0.00**	**-4.39**	**-2.54**	**-.45**	**1.18**
Ust My	2.05	.69	-.06	.63	.69	.46	-.02	0.00	6.79	1.23	24.01	19.04
Alt My	**2.33**	**.75**	**.65**	**-.04**	**.87**	**-.08**	**.44**	**0.00**	**6.96**	**1.18**	**30.85**	**25.83**
S6044 N	282.77	55.17			Material:E1			0.00	73.98	69.62	-85.72	-89.46
Ust Mx	**.90**	**-.02**	**.11**	**-.03**	**-.03**	**.18**	**.02**	**0.00**	**-12.77**	**-7.81**	**-1.42**	**2.94**
Alt Mx	.91	-.01	-.02	.11	.10	.14	-.05	0.00	-12.97	-7.96	-1.48	2.92
Ust My	**-1.79**	**-.62**	**.05**	**-.26**	**-.51**	**-.92**	**1.00**	**0.00**	**6.09**	**-10.27**	**34.72**	**18.96**
Alt My	.29	-.02	-.15	.13	.37	-.82	.41	0.00	9.74	-10.02	111.07	94.99
S7001 N	**245.49**	**47.07**			**Material:E1**			**0.00**	**-59.31**	**-62.59**	**78.06**	**75.27**
Ust Mx	.04	.33	.20	.08	.13	.29	.14	0.00	-7.16	-11.85	3.25	-.87
Alt Mx	**.03**	**.32**	**.07**	**.19**	**.22**	**.24**	**.07**	**0.00**	**-7.27**	**-12.00**	**3.23**	**-.91**
Ust My	-2.02	-.33	-.15	-.22	.05	.37	-1.17	0.00	-15.65	10.88	54.40	78.94
Alt My	**.18**	**.29**	**.54**	**.60**	**.30**	**1.64**	**.33**	**0.00**	**-4.98**	**-1.02**	**44.16**	**46.26**
S7002 N	113.82	19.88			Material:E1			0.00	-5.17	4.45	64.02	72.35
Ust Mx	**-.11**	**.01**	**-.04**	**.03**	**-.04**	**-.04**	**.06**	**0.00**	**-2.35**	**-4.17**	**1.24**	**-.36**
Alt Mx	-.11	.01	.03	-.04	-.07	.03	.02	0.00	-2.36	-4.17	1.22	-.37
Ust My	**-1.81**	**-.65**	**-.67**	**.06**	**.06**	**-.78**	**-.48**	**0.00**	**.66**	**6.58**	**21.54**	**26.80**
Alt My	-1.70	-.60	.11	-.61	-.51	-.58	.09	0.00	1.23	6.02	20.56	24.69
S7003 N	**185.31**	**30.25**			**Material:E1**			**0.00**	**1.11**	**7.37**	**86.57**	**92.00**
Ust Mx	-.18	-.01	.06	.01	.10	.04	-.01	0.00	-4.46	-7.96	1.12	-1.95
Alt Mx	**-.18**	**-.01**	**.01**	**.06**	**.10**	**-.01**	**.05**	**0.00**	**-4.46**	**-7.93**	**1.13**	**-1.92**
Ust My	-1.69	-.55	-.31	-.15	-.05	-.30	-.56	0.00	1.26	4.01	36.41	38.93
Alt My	**-.74**	**-.27**	**.07**	**-.07**	**-.16**	**.35**	**-.18**	**0.00**	**2.20**	**2.88**	**28.40**	**28.88**
S7005 N	108.01	19.53			Material:E1			0.00	-7.44	-4.19	31.06	33.76
Ust Mx	**-1.49**	**.16**	**-.29**	**.30**	**.10**	**-.32**	**.24**	**0.00**	**-28.03**	**-42.93**	**6.80**	**-6.38**
Alt Mx	-1.43	.15	.29	-.29	-.26	0.00	.25	0.00	-27.41	-40.56	5.91	-5.51
Ust My	**-.34**	**-.08**	**.01**	**-.03**	**-.02**	**.03**	**-.04**	**0.00**	**-1.26**	**-.27**	**6.23**	**7.11**
Alt My	-.34	-.08	-.03	.01	.02	0.00	-.05	0.00	-1.25	-.24	6.31	7.20
S7006 N	**110.82**	**18.37**			**Material:E1**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48.74**	**48.74**
Ust Mx	-.04	-.01	0.00	.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.65	-8.52	1.32	-1.19
Alt Mx	**-.04**	**-.01**	**.01**	**0.00**	**0.00**	**.01**	**0.00**	**0.00**	**-5.65**	**-8.51**	**1.32**	**-1.19**
Ust My	-19.38	-4.56	-4.48	-.28	-.19	-5.69	-3.64	0.00	0.00	0.00	27.39	27.39
Alt My	**-19.19**	**-4.51**	**-.25**	**-4.43**	**-3.36**	**-5.66**	**-.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25.70**	**25.70**
S7007 N	159.98	28.06			Material:E1			0.00	-12.05	-18.00	-19.97	-25.06
Ust Mx	**0.00**	**0.00**	**-.01**	**-.04**	**-.05**	**-.01**	**-.06**	**0.00**	**-7.57**	**-9.14**	**.70**	**-.67**
Alt Mx	-.01	0.00	-.04	-.01	-.02	-.03	-.06	0.00	-7.64	-9.23	.70	-.69
Ust My	**-.89**	**.31**	**-1.67**	**2.01**	**-.21**	**-1.26**	**2.15**	**0.00**	**-12.84**	**-2.49**	**66.00**	**75.29**
Alt My	-.24	.47	2.17	-1.50	-1.87	1.93	1.29	0.00	-11.08	-4.25	62.92	68.69
S7008 N	**148.00**	**25.79**			**Material:E1**			**0.00**	**8.16**	**7.43**	**-19.30**	**-19.98**
Ust Mx	-3.42	-.77	-1.50	.75	-1.18	-1.24	.92	0.00	-60.93	-79.06	8.96	-7.15
Alt Mx	**-3.24**	**-.74**	**.78**	**-1.48**	**-1.72**	**.53**	**-.22**	**0.00**	**-57.75**	**-72.40**	**7.13**	**-5.50**
Ust My	-.70	-.17	-.08	-.11	-.13	-.09	-.17	0.00	-.10	.34	8.11	8.49
Alt My	**-.70**	**-.17**	**-.11**	**-.07**	**-.09**	**-.12**	**-.16**	**0.00**	**-.10**	**.34**	**8.19**	**8.57**
S7009 N	308.59	53.27			Material:E1			0.00	-93.25	-120.15	-39.81	-63.15
Ust Mx	**-5.60**	**-1.32**	**-1.44**	**-.41**	**-.70**	**-1.81**	**-1.19**	**0.00**	**-84.04**	**-104.51**	**9.28**	**-9.72**
Alt Mx	-4.27	-1.01	-.07	-1.09	-.72	-1.57	-.02	0.00	-49.88	-51.44	-.65	-.92
Ust My	**-.62**	**.02**	**.01**	**-.02**	**-.02**	**.04**	**-.04**	**0.00**	**-3.38**	**1.87**	**13.69**	**18.30**
Alt My	-.61	.01	-.02	.01	.02	.01	-.05	0.00	-3.36	1.89	13.78	18.39
S7011 N	**109.54**	**16.81**			**Material:E1**			**0.00**	**-50.47**	**-61.64**	**-27.28**	**-36.99**
Ust Mx	-4.12	-.87	-.60	-.18	-.28	-.75	-.53	0.00	-17.29	-17.76	1.10	.67
Alt Mx	**-4.00**	**-.84**	**-.15**	**-.57**	**-.52**	**-.71**	**-.19**	**0.00**	**-15.33**	**-15.50**	**.87**	**.73**
Ust My	1.03	.29	.04	.10	.10	.03	.15	0.00	-1.60	.10	4.26	5.75
Alt My	**1.02**	**.28**	**.10**	**.04**	**.04**	**.09**	**.15**	**0.00**	**-1.57**	**.12**	**4.27**	**5.75**
S7012 N	118.85	19.60			Material:E1			0.00	-16.89	-20.64	-13.78	-17.02
Ust Mx	**-4.52**	**-1.08**	**.17**	**-1.40**	**-1.17**	**.24**	**-1.53**	**0.00**	**-35.24**	**-36.25**	**.56**	**-.34**
Alt Mx	-4.45	-1.07	-1.37	.21	.08	-.65	-1.75	0.00	-33.47	-34.21	.40	-.24
Ust My	**-.32**	**.01**	**-.01**	**-.06**	**-.01**	**-.06**	**-.08**	**0.00**	**-.36**	**1.77**	**9.62**	**11.48**
Alt My	-.31	.01	-.06	-.01	-.02	-.08	-.04	0.00	-.36	1.75	9.58	11.42
S7014 N	**119.85**	**19.77**			**Material:E1**			**0.00**	**-20.33**	**-15.95**	**15.46**	**19.25**
Ust Mx	-8.08	-1.98	.34	-2.30	-1.79	.51	-2.64	0.00	-38.09	-36.93	-.78	.25
Alt Mx	**-8.05**	**-1.97**	**-2.27**	**.37**	**.28**	**-1.17**	**-2.91**	**0.00**	**-36.21**	**-35.21**	**-.63**	**.23**
Ust My	.25	-.02	-.01	.03	.01	.04	-.02	0.00	-1.54	.48	9.47	11.24
Alt My	**.24**	**-.02**	**.03**	**-.01**	**.04**	**.01**	**-.02**	**0.00**	**-1.53**	**.48**	**9.42**	**11.18**
S7015 N	119.29	19.03			Material:E1			0.00	-66.26	-55.43	25.97	35.38
Ust Mx	**-6.54**	**-1.43**	**-1.22**	**-.10**	**-.21**	**-1.51**	**-.91**	**0.00**	**-21.05**	**-20.46**	**-.95**	**-.41**
Alt Mx	-6.47	-1.41	-.07	-1.18	-.97	-1.44	-.08	0.00	-18.98	-18.58	-.76	-.42
Ust My	**-.41**	**-.15**	**0.00**	**-.03**	**.03**	**-.07**	**-.04**	**0.00**	**-.18**	**1.73**	**4.95**	**6.62**
Alt My	-.42	-.14	-.04	0.00	-.02	-.08	.02	0.00	-.21	1.69	4.94	6.61

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q_Q_Q	_Q_Q_Q	QQ_QQ_	_QQ_QQ	Q_QQ_Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S7016 N	307.50	53.19		Material:E1				0.00	-121.44	-93.33	46.35	70.74
Ust Mx	-4.75	-1.12	-1.53	-.71	-1.43	-1.20	-1.84	0.00	-103.70	-84.30	-8.08	9.94
Alt Mx	-3.55	-.83	.13	-.70	-.87	-.97	.70	0.00	-52.74	-50.40	.92	1.90
Ust My	.11	-.17	-.01	-.09	-.20	-.03	.02	0.00	-2.36	3.01	13.87	18.57
Alt My	.10	-.17	-.08	-.01	-.16	.07	-.11	0.00	-2.38	2.99	13.96	18.67
S7017 N	132.84	22.28		Material:E1				0.00	14.72	14.87	30.31	30.51
Ust Mx	3.14	.83	-.09	.79	.74	.05	.61	0.00	-73.55	-57.09	-5.91	8.72
Alt Mx	3.22	.85	.91	.01	.20	.42	1.23	0.00	-67.21	-54.03	-4.25	7.10
Ust My	-.41	-.08	-.04	-.05	-.06	-.06	-.06	0.00	-.77	-.35	6.27	6.63
Alt My	-.39	-.08	-.04	-.04	-.06	-.05	-.06	0.00	-.76	-.35	6.36	6.72
S7018 N	150.68	25.90		Material:E1				0.00	-13.59	-7.85	27.71	32.61
Ust Mx	.84	.21	.06	.04	.06	.08	.07	0.00	-8.86	-7.39	-.24	1.06
Alt Mx	.81	.20	.04	.06	.07	.08	.06	0.00	-8.96	-7.46	-.25	1.06
Ust My	1.10	-.28	1.47	-1.69	-.78	-1.20	1.55	0.00	.36	10.90	64.33	73.78
Alt My	1.67	-.09	-1.50	1.65	-1.86	1.61	.54	0.00	1.92	8.93	61.33	67.27
S7019 N	116.44	19.75		Material:E1				0.00	0.00	0.00	-56.76	-56.76
Ust Mx	-.04	-.01	.02	.01	.02	.03	.02	0.00	-7.73	-5.06	-1.23	1.11
Alt Mx	-.04	-.01	.02	.02	.02	.03	.02	0.00	-7.72	-5.06	-1.23	1.11
Ust My	12.72	2.89	2.91	-.05	-.08	3.80	2.01	0.00	0.00	0.00	43.42	43.42
Alt My	12.97	2.97	0.00	2.97	2.25	3.87	-.19	0.00	0.00	0.00	42.21	42.21
S7020 N	110.71	20.30		Material:E1				0.00	-2.77	-6.11	-30.13	-32.91
Ust Mx	1.44	.89	-.27	.72	.50	-.26	.67	0.00	-44.31	-29.35	-7.16	6.07
Alt Mx	1.45	.86	.76	-.21	-.21	.35	.96	0.00	-42.13	-28.84	-6.31	5.24
Ust My	-.10	-.03	-.03	0.00	.02	-.03	-.04	0.00	.13	1.13	6.13	7.01
Alt My	-.09	-.03	.01	-.03	.01	-.05	-.01	0.00	.10	1.12	6.21	7.10
S7022 N	200.25	34.06		Material:E1				0.00	6.26	.37	-98.98	-104.09
Ust Mx	1.79	.48	.16	.35	.34	.15	.53	0.00	-8.40	-4.87	-1.95	1.14
Alt Mx	1.78	.48	.36	.15	.15	.34	.53	0.00	-8.37	-4.87	-1.95	1.12
Ust My	-2.86	-.61	-.34	-.34	-.21	-.36	-.79	0.00	-5.32	-2.41	34.91	37.59
Alt My	-1.75	-.31	-.09	-.12	-.19	.18	-.41	0.00	-4.28	-3.43	27.04	27.66
S7023 N	120.08	21.55		Material:E1				0.00	5.46	-4.15	-64.86	-73.19
Ust Mx	.14	.07	-.01	.06	.06	-.03	.07	0.00	-4.32	-2.50	-1.32	.27
Alt Mx	.15	.07	.06	-.01	-.01	.01	.09	0.00	-4.32	-2.51	-1.30	.29
Ust My	1.68	.63	.64	-.04	-.02	.76	.46	0.00	-6.96	-1.04	21.44	26.71
Alt My	1.96	.69	.02	.70	.47	.95	.01	0.00	-6.47	-1.68	20.48	24.61
S7024 N	253.49	49.25		Material:E1				0.00	-60.75	-58.11	-77.52	-75.29
Ust Mx	-1.31	-.01	.10	-.13	-.09	.21	-.18	0.00	-12.30	-7.54	-3.16	1.02
Alt Mx	-1.32	-.02	-.15	.11	.13	.05	-.26	0.00	-12.45	-7.66	-3.14	1.07
Ust My	-1.06	-.47	-.63	-.31	-.07	-.12	-1.67	0.00	-11.40	14.99	53.59	78.02
Alt My	1.15	.17	.49	.13	.01	1.05	.16	0.00	-.92	2.90	43.38	45.35
S7025 N	259.77	50.52		Material:E1				0.00	59.32	62.61	75.10	77.89
Ust Mx	.44	-.17	-.01	-.02	.01	-.06	0.00	0.00	-7.16	-11.85	1.07	-3.04
Alt Mx	.46	-.15	-.01	-.02	-.03	-.04	.02	0.00	-7.27	-12.00	1.12	-3.03
Ust My	-1.71	-.26	.15	-.03	.92	-.18	-.51	0.00	15.65	-10.88	80.20	55.65
Alt My	.53	.36	.09	.30	.67	.86	-.75	0.00	4.98	1.01	46.36	44.26
S7026 N	119.63	21.38		Material:E1				0.00	5.16	-4.47	72.82	64.49
Ust Mx	.08	-.02	-.03	.03	-.02	.02	0.00	0.00	-2.34	-4.16	.44	-1.16
Alt Mx	.08	-.02	.04	-.03	.01	.02	-.02	0.00	-2.35	-4.17	.45	-1.14
Ust My	-2.37	-.79	-.69	.04	.05	-.85	-.50	0.00	-.67	-6.60	27.13	21.86
Alt My	-2.25	-.74	.06	-.67	-.54	-.66	-.02	0.00	-1.23	-6.03	24.97	20.83
S7027 N	188.79	31.15		Material:E1				0.00	-1.12	-7.39	92.29	86.85
Ust Mx	.10	-.01	-.01	-.08	-.01	-.11	-.06	0.00	-4.46	-7.96	2.11	-.96
Alt Mx	.11	0.00	-.08	-.01	-.05	-.11	-.01	0.00	-4.46	-7.93	2.07	-.97
Ust My	-2.12	-.65	-.26	-.12	.05	-.33	-.47	0.00	-1.26	-4.00	39.06	36.54
Alt My	-1.15	-.37	.05	-.09	-.11	.30	-.26	0.00	-2.20	-2.88	28.90	28.42
S7029 N	113.90	21.01		Material:E1				0.00	7.45	4.20	33.90	31.20
Ust Mx	1.19	-.23	-.33	.24	-.17	.25	-.25	0.00	-28.04	-42.94	7.06	-6.13
Alt Mx	1.30	-.18	.28	-.35	.28	-.06	-.36	0.00	-27.42	-40.58	6.10	-5.32
Ust My	-.27	-.06	.01	-.03	-.02	.03	-.04	0.00	1.26	.26	7.16	6.28
Alt My	-.28	-.06	-.03	.01	.02	0.00	-.05	0.00	1.25	.24	7.25	6.36
S7030 N	165.00	29.30		Material:E1				0.00	12.05	18.00	-25.31	-20.23
Ust Mx	.23	.06	.04	.06	.06	.07	.07	0.00	-7.57	-9.14	.74	-.63
Alt Mx	.24	.06	.06	.03	.06	.07	.06	0.00	-7.64	-9.23	.76	-.63
Ust My	.68	.74	-1.68	2.12	-.12	-1.28	2.27	0.00	12.84	2.49	75.77	66.48
Alt My	1.30	.88	2.14	-1.56	-1.79	1.86	1.08	0.00	11.08	4.25	68.99	63.22
S7031 N	152.22	26.83		Material:E1				0.00	-8.16	-7.43	-20.02	-19.33
Ust Mx	3.59	.82	1.72	-.77	2.05	.35	-.50	0.00	-60.93	-79.06	7.96	-8.15
Alt Mx	3.81	.88	-.73	1.72	1.51	-.89	1.37	0.00	-57.75	-72.40	6.14	-6.50
Ust My	-.71	-.17	-.08	-.11	-.13	-.09	-.16	0.00	.10	-.34	8.51	8.13
Alt My	-.71	-.17	-.11	-.08	-.09	-.12	-.16	0.00	.10	-.34	8.59	8.21
S7032 N	315.78	55.03		Material:E1				0.00	93.26	120.15	-64.30	-40.96
Ust Mx	5.68	1.40	1.40	.24	.31	1.59	1.39	0.00	-84.05	-104.52	10.69	-8.31
Alt Mx	7.16	1.73	.58	1.73	1.83	1.82	.97	0.00	-49.88	-51.44	.93	.66
Ust My	-.40	.07	-.06	-.06	-.09	-.03	-.12	0.00	3.38	-1.87	18.53	13.92
Alt My	-.40	.06	-.08	-.04	-.05	-.06	-.13	0.00	3.37	-1.89	18.62	14.01
S7033 N	111.85	17.37		Material:E1				0.00	50.46	61.65	-37.57	-27.84
Ust Mx	4.39	.94	.25	.67	.64	.36	.85	0.00	-17.29	-17.76	-.64	-1.07
Alt Mx	4.41	.94	.69	.27	.38	.64	.90	0.00	-15.33	-15.50	-.72	-.85
Ust My	.99	.28	.01	.07	.06	0.00	.11	0.00	1.60	-.10	5.83	4.34
Alt My	.99	.27	.07	.02	0.00	.06	.11	0.00	1.57	-.12	5.83	4.35
S7034 N	121.99	20.36		Material:E1				0.00	16.89	20.65	-17.18	-13.94
Ust Mx	4.78	1.16	1.42	-.09	.04	1.88	.76	0.00	-35.24	-36.25	.39	-.51
Alt Mx	4.87	1.17	-.07	1.44	1.26	1.60	-.10	0.00	-33.47	-34.21	.28	-.36
Ust My	-.77	-.10	-.11	-.17	-.12	-.22	-.22	0.00	.36	-1.77	11.58	9.72
Alt My	-.76	-.10	-.18	-.10	-.16	-.24	-.15	0.00	.36	-1.75	11.52	9.67
S7035 N	124.19	20.87		Material:E1				0.00	20.33	15.96	19.43	15.65
Ust Mx	-2.14	-.59	1.15	-1.95	-1.62	1.58	-1.57	0.00	-38.09	-36.93	-.32	.72
Alt Mx	-1.98	-.56	-1.95	1.24	.87	.21	-2.50	0.00	-36.21	-35.21	-.28	.58
Ust My	.61	.07	-.01	.07	.01	.10	.01	0.00	1.54	-.48	11.33	9.56
Alt My	.60	.07	.06	-.01	.07	.07	-.02	0.00	1.53	-.48	11.27	9.51
S7036 N	131.66	22.17		Material:E1				0.00	66.27	55.42	35.94	26.51
Ust Mx	5.39	1.14	.01	1.01	.74	.07	1.22	0.00	-21.06	-20.46	.37	.91
Alt Mx	5.50	1.16	1.03	.07	.09	.78	1.32	0.00	-18.98	-18.58	.40	.73
Ust My	.42	.06	.05	.01	.09	0.00	.03	0.00	.18	-1.73	6.71	5.03
Alt My	.39	.06	.01	.04	.05	-.02	.08	0.00	.21	-1.69	6.69	5.03
S7037 N	295.40	50.22		Material:E1				0.00	121.44	93.34	71.94	47.55
Ust Mx	4.27	1.04	-.31	-.15	-.91	.31	-.32	0.00	-103.71	-84.30	-10.86	7.17
Alt Mx	5.62	1.35	.69	.54	.22	.84	1.40	0.00	-52.75	-50.40	-1.95	-.97
Ust My	.34	-.12	.06	-.02	-.10	.05	.13	0.00	2.36	-3.01	18.81	14.11
Alt My	.32	-.11	-.01	.04	-.08	.14	0.00	0.00	2.38	-2.99	18.91	14.20
S7038 N	148.27	26.18		Material:E1				0.00	-14.72	-14.87	30.53	30.33
Ust Mx	-2.38	-.64	.58	-1.00	-1.03	.83	-.65	0.00	-73.55	-57.09	-9.46	5.18
Alt Mx	-2.12	-.57	-.88	.71	.43	.24	-1.01	0.00	-67.21	-54.03	-7.67	3.68
Ust My	-.11	-.01	-.03	-.04	-.05	-.05	-.05	0.00	.76	.35	6.65	6.29
Alt My	-.09	-.01	-.04	-.03	-.05	-.05	-.05	0.00	.76	.35	6.74	6.38
S7039 N	160.78	28.47		Material:E1				0.00	13.59	7.85	32.86	27.95
Ust Mx	.40	.10	0.00	0.00	0.00	-.01	.01	0.00	-8.86	-7.39	-1.12	.17
Alt Mx	.40	.10	0.00	0.00	-.01	0.00	.01	0.00	-8.96	-7.46	-1.13	.18
Ust My	2.71	.12	1.85	-1.43	-.22	-.98	2.05	0.00	-.36	-10.90	74.27	64.82
Alt My	3.22	.29	-1.33	1.88	-1.49	1.77	.81	0.00	-1.91	-8.93	67.58	61.64
S7040 N	112.49	20.77		Material:E1				0.00	2.78	6.12	-33.05	-30.27
Ust Mx	-.43	-.63	.16	-.59	-.43	.24	-.68	0.00	-44.33	-29.36	-6.75	6.49
Alt Mx	-.35	-.59	-.50	.19	.21	-.31	-.52	0.00	-42.15	-28.85	-5.84	5.72
Ust My	.03	0.00	-.01	.02	.04	0.00	-.02	0.00	-.13	-1.12	7.06	6.18
Alt My	.04	.01	.02	-.01	.03	-.03	.02	0.00	-.10	-1.12	7.15	6.26
S7042 N	205.42	35.41		Material:E1				0.00	-6.27	-.38	-104.36	-99.25
Ust Mx	-1.14	-.32	-.04	-.22	-.19	-.01	-.33	0.00	-8.40	-4.87	-1.30	1.79
Alt Mx	-1.13	-.32	-.22	-.04	-.02	-.17	-.33	0.00	-8.37	-4.87	-1.28	1.79
Ust My	-.76	-.08	-.26	-.27	-.06	-.35	-.66	0.00	5.32	2.40	37.72	35.05
Alt My	.27	.20	-.08	-.09	-.08	.17	-.44	0.00	4.28	3.43	27.69	27.07

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q_Q_Q_	_Q_Q_Q	QQ_QQ_	_QQ_QQ	Q_QQ_Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S7043 N	**120.36**	**21.68**			**Material:E1**			**0.00**	**-5.47**	**4.15**	**-73.66**	**-65.33**
Ust Mx	.16	0.00	0.00	.05	.01	.01	.08	0.00	-4.32	-2.50	-.35	1.24
Alt Mx	**.15**	**0.00**	**.05**	**0.00**	**-.01**	**.05**	**.06**	**0.00**	**-4.32**	**-2.51**	**-.37**	**1.22**
Ust My	1.87	.67	.62	-.07	-.02	.68	.44	0.00	6.97	1.04	27.04	21.76
Alt My	**2.14**	**.73**	**-.05**	**.65**	**.45**	**.86**	**-.10**	**0.00**	**6.48**	**1.68**	**24.89**	**20.74**
S7044 N	257.45	50.15			Material:E1			0.00	60.77	58.12	-75.15	-77.39
Ust Mx	**.86**	**-.06**	**-.03**	**.10**	**0.00**	**-.04**	**.18**	**0.00**	**-12.30**	**-7.54**	**-1.23**	**2.95**
Alt Mx	.87	-.05	.11	-.03	-.08	.09	.14	0.00	-12.45	-7.66	-1.28	2.93
Ust My	**-1.96**	**-.68**	**-.24**	**-.03**	**.89**	**-.53**	**-.89**	**0.00**	**11.40**	**-14.99**	**79.26**	**54.84**
Alt My	.34	-.03	.14	-.11	.50	.39	-.83	0.00	.92	-2.90	45.46	43.48
S8001 N	**221.50**	**42.43**			**Material:E1**			**0.00**	**-48.71**	**-50.51**	**66.39**	**64.90**
Ust Mx	.08	.36	.09	.21	.16	.15	.30	0.00	-6.71	-11.08	3.17	-.65
Alt Mx	**.07**	**.35**	**.20**	**.09**	**.09**	**.24**	**.25**	**0.00**	**-6.78**	**-11.18**	**3.16**	**-.68**
Ust My	-2.01	-.31	-.21	-.06	-1.13	.13	.48	0.00	-19.32	13.43	78.41	108.13
Alt My	**.19**	**.30**	**.65**	**.49**	**.36**	**.31**	**1.62**	**0.00**	**.80**	**-6.19**	**6.82**	**-.62**
S8002 N	101.90	17.83			Material:E1			0.00	-4.80	2.30	52.06	58.18
Ust Mx	**-.12**	**.01**	**.03**	**-.04**	**.06**	**-.04**	**-.03**	**0.00**	**-2.27**	**-4.02**	**1.23**	**-.29**
Alt Mx	-.11	.01	-.04	.03	.02	-.07	.03	0.00	-2.27	-3.99	1.22	-.29
Ust My	**-1.66**	**-.64**	**.07**	**-.65**	**-.47**	**.06**	**-.77**	**0.00**	**.44**	**6.42**	**22.87**	**28.15**
Alt My	-1.53	-.59	-.60	.12	.11	-.51	-.57	0.00	1.56	5.51	16.39	19.77
S8003 N	**166.93**	**27.32**			**Material:E1**			**0.00**	**.97**	**5.97**	**72.89**	**77.21**
Ust Mx	-.18	-.01	.01	.06	0.00	.10	.04	0.00	-4.39	-7.80	1.02	-1.96
Alt Mx	**-.18**	**-.01**	**.06**	**.01**	**.05**	**.10**	**-.01**	**0.00**	**-4.36**	**-7.73**	**1.02**	**-1.93**
Ust My	-1.67	-.56	-.16	-.29	-.58	-.03	-.29	0.00	.99	4.23	46.72	49.66
Alt My	**-.71**	**-.29**	**-.08**	**.07**	**-.17**	**-.16**	**.31**	**0.00**	**2.83**	**2.42**	**9.72**	**9.24**
S8005 N	97.66	17.67			Material:E1			0.00	-10.50	-9.75	27.34	27.85
Ust Mx	**-1.45**	**.22**	**.31**	**-.27**	**.26**	**.14**	**-.31**	**0.00**	**-27.96**	**-42.57**	**6.58**	**-6.28**
Alt Mx	-1.40	.20	-.28	.31	.27	-.23	.02	0.00	-23.73	-35.13	5.02	-4.83
Ust My	**-.33**	**-.07**	**-.03**	**.02**	**-.04**	**-.02**	**.03**	**0.00**	**-1.26**	**-.35**	**5.91**	**6.70**
Alt My	-.33	-.07	.01	-.03	-.05	.02	0.00	0.00	-1.25	-.34	5.97	6.77
S8006 N	**99.56**	**16.48**			**Material:E1**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41.24**	**41.24**
Ust Mx	-.05	-.01	0.00	0.00	.01	-.01	0.00	0.00	-5.55	-8.35	1.28	-1.16
Alt Mx	**-.04**	**-.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-.01**	**.01**	**0.00**	**-5.56**	**-8.35**	**1.28**	**-1.16**
Ust My	-19.33	-4.55	-.29	-4.47	-3.65	-.18	-5.70	0.00	0.00	0.00	28.60	28.60
Alt My	**-19.14**	**-4.50**	**-4.44**	**-.24**	**-.32**	**-3.36**	**-5.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20.75**	**20.75**
S8007 N	144.18	25.27			Material:E1			0.00	-10.82	-14.67	-14.51	-17.77
Ust Mx	**.02**	**0.00**	**-.05**	**-.02**	**-.06**	**-.05**	**-.02**	**0.00**	**-7.23**	**-8.67**	**.66**	**-.60**
Alt Mx	.01	0.00	-.01	-.05	-.06	-.02	-.03	0.00	-7.29	-8.75	.66	-.61
Ust My	**-.99**	**.34**	**2.02**	**-1.64**	**2.18**	**-.18**	**-1.25**	**0.00**	**-13.24**	**-2.42**	**70.15**	**79.78**
Alt My	-.35	.49	-1.49	2.18	1.33	-1.86	1.91	0.00	-10.01	-5.54	50.37	54.07
S8008 N	**133.35**	**23.21**			**Material:E1**			**0.00**	**2.65**	**1.14**	**-13.28**	**-14.66**
Ust Mx	-3.40	-.76	.75	-1.50	.93	-1.18	-1.24	0.00	-63.17	-81.49	8.99	-7.20
Alt Mx	**-3.26**	**-.73**	**-1.48**	**.76**	**-.21**	**-1.76**	**.54**	**0.00**	**-50.49**	**-62.68**	**5.97**	**-4.46**
Ust My	-.70	-.16	-.12	-.08	-.17	-.13	-.09	0.00	-.09	.32	7.73	8.09
Alt My	**-.70**	**-.16**	**-.08**	**-.11**	**-.16**	**-.09**	**-.13**	**0.00**	**-.09**	**.32**	**7.79**	**8.14**
S8009 N	277.44	47.93			Material:E1			0.00	-77.63	-99.36	-33.52	-52.33
Ust Mx	**-5.31**	**-1.26**	**-.44**	**-1.37**	**-1.18**	**-.55**	**-1.89**	**0.00**	**-117.16**	**-142.46**	**11.59**	**-11.41**
Alt Mx	-4.30	-1.03	-1.10	-.17	-.06	-.91	-1.56	0.00	1.79	9.04	-4.50	2.91
Ust My	**-.62**	**.04**	**-.01**	**.02**	**-.02**	**-.01**	**.04**	**0.00**	**-3.30**	**1.72**	**13.23**	**17.62**
Alt My	-.61	.03	.02	-.01	-.03	.03	.01	0.00	-3.29	1.73	13.27	17.66
S8011 N	**98.85**	**15.23**			**Material:E1**			**0.00**	**-41.78**	**-50.94**	**-23.08**	**-31.01**
Ust Mx	-4.20	-.89	-.19	-.61	-.53	-.29	-.78	0.00	-18.49	-18.93	1.27	.88
Alt Mx	**-4.11**	**-.87**	**-.58**	**-.17**	**-.20**	**-.56**	**-.73**	**0.00**	**-11.85**	**-11.77**	**.94**	**1.03**
Ust My	1.06	.30	.10	.04	.15	.09	.03	0.00	-1.64	0.00	4.17	5.60
Alt My	**1.05**	**.30**	**.04**	**.10**	**.15**	**.03**	**.09**	**0.00**	**-1.61**	**.01**	**4.16**	**5.57**
S8012 N	106.54	17.56			Material:E1			0.00	-16.64	-19.39	-9.97	-12.34
Ust Mx	**-4.49**	**-1.09**	**-1.42**	**.17**	**-1.53**	**-1.18**	**.22**	**0.00**	**-35.71**	**-36.59**	**.56**	**-.23**
Alt Mx	-4.44	-1.07	.19	-1.39	-1.76	.05	-.68	0.00	-29.41	-29.82	.30	-.04
Ust My	**-.35**	**.01**	**-.06**	**-.02**	**-.08**	**-.02**	**-.07**	**0.00**	**-.33**	**1.78**	**9.61**	**11.45**
Alt My	-.34	.01	-.02	-.06	-.04	-.03	-.09	0.00	-.32	1.77	9.58	11.41
S8014 N	**107.21**	**17.67**			**Material:E1**			**0.00**	**-20.02**	**-16.69**	**11.39**	**14.25**
Ust Mx	-7.96	-1.96	-2.30	.35	-2.62	-1.78	.51	0.00	-38.21	-37.18	-.85	.06
Alt Mx	**-7.95**	**-1.96**	**.38**	**-2.27**	**-2.89**	**.27**	**-1.16**	**0.00**	**-31.58**	**-30.93**	**-.61**	**-.05**
Ust My	.29	-.01	.04	-.01	-.01	.01	.05	0.00	-1.55	.45	9.46	11.21
Alt My	**.28**	**-.01**	**-.01**	**.03**	**-.02**	**.04**	**.02**	**0.00**	**-1.54**	**.45**	**9.43**	**11.16**
S8015 N	107.18	17.13			Material:E1			0.00	-53.88	-45.02	22.01	29.68
Ust Mx	**-6.53**	**-1.43**	**-.11**	**-1.21**	**-.91**	**-.19**	**-1.52**	**0.00**	**-21.92**	**-21.37**	**-1.13**	**-.63**
Alt Mx	-6.48	-1.42	-1.18	-.07	-.08	-.97	-1.45	0.00	-14.94	-14.80	-.84	-.73
Ust My	**-.38**	**-.15**	**-.03**	**0.00**	**-.04**	**.04**	**-.06**	**0.00**	**-.07**	**1.78**	**4.89**	**6.50**
Alt My	-.39	-.14	0.00	-.03	.02	-.01	-.08	0.00	-.09	1.74	4.87	6.47
S8016 N	**276.47**	**47.86**			**Material:E1**			**0.00**	**-100.30**	**-77.69**	**38.99**	**58.56**
Ust Mx	-4.28	-1.01	-.76	-1.35	-1.74	-1.21	-1.25	0.00	-142.20	-117.87	-10.38	11.76
Alt Mx	**-3.43**	**-.81**	**-.65**	**-.05**	**.61**	**-1.07**	**-.94**	**0.00**	**8.68**	**2.15**	**4.88**	**-1.88**
Ust My	.14	-.19	-.09	-.02	.02	-.21	-.02	0.00	-2.19	2.93	13.39	17.87
Alt My	**.14**	**-.18**	**-.01**	**-.09**	**-.11**	**-.16**	**.07**	**0.00**	**-2.20**	**2.92**	**13.44**	**17.91**
S8017 N	120.73	20.31			Material:E1			0.00	6.36	7.59	21.22	22.35
Ust Mx	**3.31**	**.87**	**.81**	**-.05**	**.66**	**.78**	**.07**	**0.00**	**-76.26**	**-59.52**	**-5.91**	**8.90**
Alt Mx	3.37	.88	.06	.89	1.25	.19	.45	0.00	-57.41	-46.64	-3.01	6.20
Ust My	**-.46**	**-.09**	**-.05**	**-.05**	**-.06**	**-.07**	**-.07**	**0.00**	**-.77**	**-.38**	**5.88**	**6.22**
Alt My	-.44	-.09	-.04	-.05	-.06	-.07	-.06	0.00	-.76	-.38	5.94	6.27
S8018 N	**136.20**	**23.42**			**Material:E1**			**0.00**	**-11.04**	**-7.34**	**20.81**	**23.94**
Ust Mx	.90	.22	.05	.06	.07	.06	.08	0.00	-8.38	-7.02	-.18	1.01
Alt Mx	**.88**	**.22**	**.06**	**.05**	**.06**	**.07**	**.08**	**0.00**	**-8.46**	**-7.09**	**-.19**	**1.01**
Ust My	1.13	-.32	-1.69	1.47	1.54	-.81	-1.17	0.00	.16	11.14	68.34	78.11
Alt My	**1.71**	**-.14**	**1.65**	**-1.53**	**.53**	**-1.90**	**1.60**	**0.00**	**3.33**	**7.98**	**48.63**	**52.47**
S8019 N	104.96	17.80			Material:E1			0.00	0.00	0.00	-45.03	-45.03
Ust Mx	**-.05**	**-.01**	**.02**	**.02**	**.02**	**.02**	**.03**	**0.00**	**-7.58**	**-4.97**	**-1.20**	**1.08**
Alt Mx	-.05	-.01	.02	.02	.02	.03	.03	0.00	-7.57	-4.97	-1.19	1.08
Ust My	**12.62**	**2.85**	**-.07**	**2.90**	**1.98**	**-.11**	**3.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43.23**	**43.23**
Alt My	12.86	2.93	2.94	-.02	-.21	2.22	3.84	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00
S8020 N	**100.01**	**18.34**			**Material:E1**			**0.00**	**-8.51**	**-9.36**	**-26.38**	**-26.97**
Ust Mx	1.55	.96	.73	-.23	.72	.54	-.25	0.00	-43.98	-29.28	-6.93	6.00
Alt Mx	**1.55**	**.94**	**-.20**	**.78**	**.99**	**-.20**	**.37**	**0.00**	**-36.59**	**-25.02**	**-5.42**	**4.57**
Ust My	-.13	-.04	0.00	-.03	-.04	.01	-.03	0.00	.21	1.11	5.79	6.58
Alt My	**-.12**	**-.03**	**-.03**	**0.00**	**-.01**	**0.00**	**-.05**	**0.00**	**.19**	**1.11**	**5.86**	**6.66**
S8022 N	179.76	30.59			Material:E1			0.00	5.44	.72	-82.57	-86.66
Ust Mx	**1.80**	**.49**	**.36**	**.15**	**.54**	**.33**	**.16**	**0.00**	**-8.24**	**-4.80**	**-1.86**	**1.14**
Alt Mx	1.80	.49	.16	.35	.54	.15	.35	0.00	-8.17	-4.77	-1.86	1.11
Ust My	**-3.11**	**-.65**	**-.35**	**-.37**	**-.81**	**-.26**	**-.36**	**0.00**	**-5.69**	**-2.27**	**44.96**	**48.06**
Alt My	-2.03	-.36	-.13	-.13	-.41	-.25	.13	0.00	-3.82	-4.05	8.08	7.75
S8023 N	**107.53**	**19.33**			**Material:E1**			**0.00**	**3.15**	**-3.95**	**-52.86**	**-58.98**
Ust Mx	.13	.08	.06	-.01	.07	.05	-.03	0.00	-4.17	-2.43	-1.33	.19
Alt Mx	**.14**	**.08**	**-.01**	**.06**	**.10**	**-.01**	**.01**	**0.00**	**-4.15**	**-2.42**	**-1.31**	**.20**
Ust My	1.52	.61	-.05	.64	.46	-.02	.75	0.00	-6.84	-.86	22.75	28.04
Alt My	**1.79**	**.67**	**.70**	**.01**	**.02**	**.46**	**.93**	**0.00**	**-5.91**	**-1.96**	**16.28**	**19.67**
S8024 N	228.47	44.33			Material:E1			0.00	-48.73	-47.48	-65.81	-64.80
Ust Mx	**-1.29**	**.02**	**-.13**	**.13**	**-.16**	**-.07**	**.22**	**0.00**	**-11.54**	**-7.08**	**-3.08**	**.82**
Alt Mx	-1.29	.01	.11	-.12	-.23	.16	.06	0.00	-11.64	-7.16	-3.07	.85
Ust My	**-1.05**	**-.47**	**-.31**	**-.59**	**-1.67**	**-.06**	**-.06**	**0.00**	**-14.71**	**17.89**	**77.56**	**107.16**
Alt My	1.15	.15	.16	.39	.15	-.04	.99	0.00	5.25	-1.89	5.99	-1.57
S8025 N	**234.18**	**45.49**			**Material:E1**			**0.00**	**48.72**	**50.53**	**64.80**	**66.30**
Ust Mx	.41	-.20	-.02	-.02	-.01	-.01	-.07	0.00	-6.71	-11.08	.84	-2.98
Alt Mx	**.42**	**-.19**	**-.01**	**-.03**	**.02**	**-.05**	**-.05**	**0.00**	**-6.78**	**-11.18**	**.88**	**-2.97**
Ust My	-1.67	-.22	0.00	.14	-.57	.95	-.09	0.00	19.31	-13.43	109.64	79.92
Alt My	**.61**	**.39**	**.28**	**.18**	**-.65**	**.73**	**.84**	**0.00**	**-.80**	**6.19**	**-1.00**	**6.43**
S8026 N	107.11	19.18			Material:E1			0.00	4.80	-2.31	58.52	52.39
Ust Mx	**.08**	**-.02**	**.03**	**-.04**	**0.00**	**-.02**	**.02**	**0.00**	**-2.27**	**-4.01**	**.36**	**-1.16**
Alt Mx	.08	-.02	-.03	.03	-.02	0.00	.02	0.00	-2.26	-3.99	.37	-1.14
Ust My	**-2.23**	**-.78**	**.05**	**-.69**	**-.49**	**.06**	**-.84**	**0.00**	**-.45**	**-6.43**	**28.48**	**23.19**
Alt My	-2.09	-.73	-.66	.07	0.00	-.53	-.66	0.00	-1.56	-5.52	20.01	16.61

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q Q Q	Q Q Q	QQ QQ	QQ QQ	Q QQ Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S8027 N	**170.09**	**28.13**		**Material:E1**				**0.00**	**-.98**	**-5.98**	**77.44**	**73.12**
Ust Mx	.09	-.01	-.08	-.01	-.06	-.01	-.11	0.00	-4.39	-7.81	2.11	-.87
Alt Mx	**.09**	**-.01**	**-.01**	**-.08**	**-.01**	**-.06**	**-.11**	**0.00**	**-4.36**	**-7.74**	**2.08**	**-.87**
Ust My	-2.12	-.67	-.12	-.26	-.51	.06	-.32	0.00	-.99	-4.22	49.80	46.87
Alt My	**-1.14**	**-.39**	**-.10**	**.05**	**-.25**	**-.10**	**.26**	**0.00**	**-2.83**	**-2.42**	**9.21**	**9.69**
S8029 N	102.84	18.97		Material:E1				0.00	10.50	9.75	27.89	27.38
Ust Mx	**1.15**	**-.29**	**.26**	**-.37**	**-.26**	**-.21**	**.24**	**0.00**	**-27.97**	**-42.59**	**6.94**	**-5.92**
Alt Mx	1.23	-.25	-.33	.23	-.37	.23	-.07	0.00	-23.74	-35.15	5.34	-4.52
Ust My	**-.26**	**-.05**	**-.03**	**.02**	**-.04**	**-.01**	**.03**	**0.00**	**1.26**	**.35**	**6.74**	**5.95**
Alt My	-.26	-.06	.01	-.03	-.05	.03	0.00	0.00	1.25	.33	6.82	6.02
S8030 N	**148.68**	**26.38**		**Material:E1**				**0.00**	**10.82**	**14.67**	**-17.93**	**-14.68**
Ust Mx	.22	.06	.07	.04	.07	.06	.07	0.00	-7.23	-8.67	.66	-.60
Alt Mx	**.22**	**.06**	**.04**	**.06**	**.06**	**.07**	**.08**	**0.00**	**-7.29**	**-8.75**	**.68**	**-.60**
Ust My	.66	.79	2.08	-1.63	2.25	-.07	-1.29	0.00	13.24	2.42	80.28	70.65
Alt My	**1.27**	**.93**	**-1.62**	**2.20**	**1.10**	**-1.74**	**1.82**	**0.00**	**10.02**	**5.54**	**54.27**	**50.57**
S8031 N	136.99	24.11		Material:E1				0.00	-2.65	-1.15	-14.73	-13.35
Ust Mx	**3.53**	**.80**	**-.75**	**1.70**	**-.48**	**2.03**	**.36**	**0.00**	**-63.17**	**-81.49**	**8.01**	**-8.17**
Alt Mx	3.71	.84	1.74	-.75	1.39	1.46	-.87	0.00	-50.49	-62.67	4.98	-5.45
Ust My	**-.70**	**-.16**	**-.12**	**-.08**	**-.17**	**-.13**	**-.09**	**0.00**	**.09**	**-.32**	**8.11**	**7.75**
Alt My	-.70	-.16	-.08	-.11	-.17	-.09	-.13	0.00	.09	-.32	8.16	7.81
S8032 N	**284.07**	**49.55**		**Material:E1**				**0.00**	**77.64**	**99.36**	**-53.25**	**-34.44**
Ust Mx	5.71	1.41	.25	1.49	1.44	.48	1.57	0.00	-117.16	-142.46	12.59	-10.42
Alt Mx	**6.85**	**1.66**	**1.76**	**.50**	**.97**	**1.67**	**1.89**	**0.00**	**1.79**	**9.04**	**-3.29**	**4.11**
Ust My	-.38	.10	-.08	-.04	-.12	-.08	-.04	0.00	3.30	-1.72	17.84	13.45
Alt My	**-.38**	**.09**	**-.06**	**-.06**	**-.13**	**-.03**	**-.07**	**0.00**	**3.29**	**-1.73**	**17.88**	**13.50**
S8033 N	100.97	15.74		Material:E1				0.00	41.78	50.95	-31.49	-23.54
Ust Mx	**4.51**	**.97**	**.69**	**.28**	**.87**	**.68**	**.39**	**0.00**	**-18.49**	**-18.93**	**-.85**	**-1.25**
Alt Mx	4.52	.97	.29	.70	.92	.40	.68	0.00	-11.84	-11.77	-1.02	-.94
Ust My	**1.02**	**.29**	**.07**	**.01**	**.11**	**.06**	**-.01**	**0.00**	**1.64**	**0.00**	**5.68**	**4.24**
Alt My	1.01	.29	.01	.07	.11	0.00	.05	0.00	1.61	-.01	5.65	4.23
S8034 N	**109.43**	**18.27**		**Material:E1**				**0.00**	**16.64**	**19.39**	**-12.46**	**-10.10**
Ust Mx	4.77	1.16	-.07	1.44	.77	.06	1.90	0.00	-35.71	-36.59	.28	-.51
Alt Mx	**4.84**	**1.17**	**1.46**	**-.06**	**-.09**	**1.27**	**1.63**	**0.00**	**-29.41**	**-29.82**	**.06**	**-.28**
Ust My	-.81	-.11	-.19	-.11	-.22	-.14	-.25	0.00	.33	-1.78	11.54	9.70
Alt My	**-.79**	**-.10**	**-.12**	**-.18**	**-.16**	**-.17**	**-.26**	**0.00**	**.32**	**-1.77**	**11.50**	**9.67**
S8035 N	111.01	18.63		Material:E1				0.00	20.02	16.69	14.39	11.53
Ust Mx	**-2.32**	**-.63**	**-2.03**	**1.18**	**-1.60**	**-1.62**	**1.52**	**0.00**	**-38.21**	**-37.18**	**-.12**	**.80**
Alt Mx	-2.19	-.60	1.17	-1.94	-2.54	.84	.16	0.00	-31.58	-30.93	.01	.57
Ust My	**.66**	**.08**	**.07**	**0.00**	**.01**	**.02**	**.10**	**0.00**	**1.55**	**-.45**	**11.29**	**9.55**
Alt My	.65	.08	-.01	.07	-.02	.07	.07	0.00	1.54	-.45	11.25	9.51
S8036 N	**117.78**	**19.82**		**Material:E1**				**0.00**	**53.89**	**45.02**	**30.14**	**22.46**
Ust Mx	5.30	1.12	.97	.03	1.21	.75	.04	0.00	-21.92	-21.36	.59	1.09
Alt Mx	**5.39**	**1.14**	**.03**	**1.03**	**1.30**	**.08**	**.75**	**0.00**	**-14.94**	**-14.80**	**.72**	**.83**
Ust My	.52	.08	.03	.05	.03	.10	.02	0.00	.07	-1.78	6.59	4.97
Alt My	**.49**	**.07**	**.05**	**.02**	**.08**	**.06**	**0.00**	**0.00**	**.09**	**-1.74**	**6.55**	**4.95**
S8037 N	267.00	45.55		Material:E1				0.00	100.30	77.70	59.52	39.95
Ust Mx	**4.46**	**1.10**	**-.23**	**-.14**	**-.27**	**-.73**	**.27**	**0.00**	**-142.20**	**-117.87**	**-12.89**	**9.25**
Alt Mx	5.44	1.32	.56	.50	1.26	-.02	.87	0.00	8.68	2.14	2.23	-4.53
Ust My	**.41**	**-.12**	**0.00**	**.05**	**.11**	**-.09**	**.07**	**0.00**	**2.19**	**-2.93**	**18.09**	**13.61**
Alt My	.39	-.12	.06	-.02	-.01	-.06	.17	0.00	2.20	-2.92	18.14	13.67
S8038 N	**133.59**	**23.57**		**Material:E1**				**0.00**	**-6.36**	**-7.59**	**22.41**	**21.28**
Ust Mx	-2.52	-.68	-1.03	.60	-.68	-1.00	.82	0.00	-76.27	-59.52	-9.64	5.16
Alt Mx	**-2.33**	**-.63**	**.70**	**-.91**	**-1.07**	**.41**	**.24**	**0.00**	**-57.41**	**-46.64**	**-6.66**	**2.55**
Ust My	-.14	-.01	-.04	-.04	-.05	-.06	-.06	0.00	.76	.38	6.24	5.90
Alt My	**-.13**	**-.01**	**-.04**	**-.04**	**-.05**	**-.06**	**-.05**	**0.00**	**.76**	**.38**	**6.29**	**5.96**
S8039 N	144.78	25.61		Material:E1				0.00	11.04	7.34	24.10	20.97
Ust Mx	**.40**	**.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-.01**	**-.01**	**0.00**	**-8.38**	**-7.02**	**-1.07**	**.12**
Alt Mx	.40	.11	-.01	0.00	0.00	-.01	0.00	0.00	-8.46	-7.09	-1.07	.13
Ust My	**2.87**	**.11**	**-1.37**	**1.83**	**2.00**	**-.19**	**-.89**	**0.00**	**-.15**	**-11.14**	**78.62**	**68.85**
Alt My	3.41	.28	1.93	-1.34	.80	-1.45	1.83	0.00	-3.33	-7.97	52.68	48.83
S8040 N	**101.67**	**18.77**		**Material:E1**				**0.00**	**8.51**	**9.36**	**-27.02**	**-26.42**
Ust Mx	-.44	-.68	-.57	.14	-.74	-.40	.27	0.00	-44.00	-29.29	-6.67	6.27
Alt Mx	**-.39**	**-.64**	**.22**	**-.54**	**-.59**	**.21**	**-.28**	**0.00**	**-36.60**	**-25.03**	**-5.09**	**4.91**
Ust My	.02	0.00	.02	-.01	-.02	.04	0.00	0.00	-.21	-1.11	6.62	5.83
Alt My	**.02**	**0.00**	**-.01**	**.02**	**.02**	**.03**	**-.03**	**0.00**	**-.19**	**-1.11**	**6.70**	**5.90**
S8042 N	184.33	31.78		Material:E1				0.00	-5.45	-.73	-86.88	-82.79
Ust Mx	**-1.16**	**-.33**	**-.22**	**-.04**	**-.34**	**-.18**	**-.01**	**0.00**	**-8.24**	**-4.80**	**-1.30**	**1.71**
Alt Mx	-1.15	-.33	-.04	-.22	-.34	-.02	-.17	0.00	-8.17	-4.77	-1.27	1.71
Ust My	**-.89**	**-.09**	**-.27**	**-.29**	**-.68**	**-.11**	**-.33**	**0.00**	**5.69**	**2.27**	**48.21**	**45.12**
Alt My	.14	.18	-.10	-.11	-.43	-.14	.14	0.00	3.82	4.05	7.74	8.06
S8043 N	**107.93**	**19.48**		**Material:E1**				**0.00**	**-3.16**	**3.94**	**-59.31**	**-53.19**
Ust Mx	.17	0.00	.05	0.00	.08	.02	.02	0.00	-4.17	-2.43	-.27	1.26
Alt Mx	**.17**	**0.00**	**.01**	**.05**	**.06**	**-.01**	**.06**	**0.00**	**-4.14**	**-2.42**	**-.27**	**1.24**
Ust My	1.74	.67	-.08	.62	.45	-.03	.66	0.00	6.85	.86	28.37	23.07
Alt My	**1.99**	**.72**	**.64**	**-.05**	**-.09**	**.43**	**.84**	**0.00**	**5.93**	**1.96**	**19.91**	**16.51**
S8044 N	232.01	45.14		Material:E1				0.00	48.74	47.49	-64.73	-65.75
Ust Mx	**.83**	**-.08**	**.10**	**-.04**	**.15**	**0.00**	**-.03**	**0.00**	**-11.54**	**-7.08**	**-1.01**	**2.88**
Alt Mx	.84	-.08	-.03	.09	.12	-.08	.10	0.00	-11.64	-7.16	-1.04	2.87
Ust My	**-2.03**	**-.71**	**.02**	**-.31**	**-.98**	**.87**	**-.46**	**0.00**	**14.71**	**-17.89**	**108.68**	**79.08**
Alt My	.31	-.06	-.12	.17	-.76	.51	.35	0.00	-5.24	1.89	-1.95	5.61
S9001 N	**197.31**	**37.77**		**Material:E1**				**0.00**	**-39.09**	**-39.72**	**55.41**	**54.93**
Ust Mx	.11	.39	.22	.10	.31	.18	.15	0.00	-6.14	-10.14	3.05	-.43
Alt Mx	**.10**	**.38**	**.10**	**.22**	**.27**	**.12**	**.25**	**0.00**	**-6.19**	**-10.20**	**3.04**	**-.45**
Ust My	-1.95	-.27	-.01	-.14	.51	-1.07	.25	0.00	-21.55	14.85	93.93	126.50
Alt My	**.14**	**.30**	**.51**	**.62**	**1.65**	**.36**	**.26**	**0.00**	**4.79**	**-9.73**	**-20.33**	**-34.16**
S9002 N	90.19	15.81		Material:E1				0.00	-4.41	.52	41.28	45.51
Ust Mx	**-.12**	**.02**	**-.04**	**.03**	**-.03**	**.06**	**-.04**	**0.00**	**-2.16**	**-3.79**	**1.21**	**-.21**
Alt Mx	-.12	.02	.03	-.04	.03	.02	-.07	0.00	-2.14	-3.75	1.19	-.21
Ust My	**-1.54**	**-.63**	**-.65**	**.08**	**-.75**	**-.46**	**.08**	**0.00**	**.25**	**6.06**	**23.20**	**28.32**
Alt My	-1.41	-.58	.12	-.60	-.55	.11	-.51	0.00	1.73	4.94	12.91	15.64
S9003 N	**148.48**	**24.35**		**Material:E1**				**0.00**	**.83**	**4.69**	**60.16**	**63.50**
Ust Mx	-.17	-.01	.06	.01	.05	-.01	.11	0.00	-4.24	-7.51	.92	-1.93
Alt Mx	**-.17**	**-.01**	**.01**	**.06**	**0.00**	**.05**	**.10**	**0.00**	**-4.19**	**-7.41**	**.91**	**-1.90**
Ust My	-1.63	-.57	-.29	-.15	-.31	-.56	-.01	0.00	.79	4.27	52.85	55.96
Alt My	**-.72**	**-.31**	**.04**	**-.08**	**.31**	**-.17**	**-.22**	**0.00**	**3.24**	**2.04**	**-4.16**	**-5.31**
S9005 N	87.12	15.76		Material:E1				0.00	-12.52	-13.71	23.58	22.42
Ust Mx	**-1.41**	**.27**	**-.26**	**.33**	**-.29**	**.30**	**.14**	**0.00**	**-27.05**	**-41.00**	**6.19**	**-6.02**
Alt Mx	-1.38	.25	.32	-.26	.04	.30	-.22	0.00	-20.25	-30.04	4.22	-4.20
Ust My	**-.32**	**-.07**	**.02**	**-.02**	**.04**	**-.04**	**-.01**	**0.00**	**-1.23**	**-.43**	**5.48**	**6.18**
Alt My	-.32	-.07	-.03	.02	0.00	-.04	.03	0.00	-1.23	-.42	5.54	6.24
S9006 N	**88.39**	**14.62**		**Material:E1**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34.16**	**34.16**
Ust Mx	-.05	-.01	-.01	0.00	.01	0.00	-.01	0.00	-5.35	-8.02	1.22	-1.11
Alt Mx	**-.05**	**-.01**	**0.00**	**0.00**	**.01**	**-.01**	**-.01**	**0.00**	**-5.36**	**-8.03**	**1.22**	**-1.11**
Ust My	-19.29	-4.53	-4.48	-.28	-5.70	-3.64	-.19	0.00	0.00	0.00	28.59	28.59
Alt My	**-19.11**	**-4.48**	**-.26**	**-4.43**	**-5.68**	**-.31**	**-3.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16.49**	**16.49**
S9007 N	128.31	22.47		Material:E1				0.00	-9.60	-11.74	-9.80	-11.57
Ust Mx	**.03**	**.01**	**-.02**	**-.05**	**-.02**	**-.06**	**-.05**	**0.00**	**-6.75**	**-8.06**	**.62**	**-.52**
Alt Mx	.03	.01	-.05	-.02	-.03	-.07	-.03	0.00	-6.80	-8.12	.62	-.53
Ust My	**-1.05**	**.37**	**-1.63**	**2.04**	**-1.22**	**2.21**	**-.16**	**0.00**	**-13.22**	**-2.41**	**71.14**	**80.69**
Alt My	-.45	.52	2.18	-1.48	1.95	1.34	-1.88	0.00	-9.03	-6.42	39.78	41.86
S9008 N	**118.66**	**20.63**		**Material:E1**				**0.00**	**-1.74**	**-3.80**	**-8.19**	**-10.04**
Ust Mx	-3.39	-.75	-1.50	.75	-1.23	.92	-1.18	0.00	-63.23	-81.16	8.74	-7.00
Alt Mx	**-3.28**	**-.73**	**.77**	**-1.49**	**.56**	**-.25**	**-1.74**	**0.00**	**-43.88**	**-53.93**	**4.98**	**-3.59**
Ust My	-.69	-.16	-.08	-.11	-.09	-.17	-.13	0.00	-.08	.30	7.21	7.54
Alt My	**-.69**	**-.16**	**-.12**	**-.08**	**-.13**	**-.16**	**-.10**	**0.00**	**-.07**	**.30**	**7.25**	**7.58**
S9009 N	246.39	42.59		Material:E1				0.00	-63.20	-80.26	-27.66	-42.40
Ust Mx	**-5.09**	**-1.22**	**-1.41**	**-.37**	**-1.88**	**-1.04**	**-.64**	**0.00**	**-138.72**	**-166.81**	**12.96**	**-12.20**
Alt Mx	-4.29	-1.04	-.15	-1.19	-1.58	-.23	-.87	0.00	39.63	52.93	-6.97	5.57
Ust My	**-.61**	**.05**	**.03**	**-.01**	**.06**	**-.01**	**0.00**	**0.00**	**-3.17**	**1.54**	**12.53**	**16.64**
Alt My	-.61	.05	-.01	.03	.03	-.03	.04	0.00	-3.16	1.54	12.55	16.64

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q Q Q	Q Q Q	QQ QQ	QQ QQ	Q QQ Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S9011 N	**88.06**	**13.61**		**Material:E1**				**0.00**	**-33.82**	**-41.13**	**-19.12**	**-25.44**
Ust Mx	-4.27	-.92	-.62	-.20	-.78	-.54	-.31	0.00	-18.86	-19.23	1.42	1.08
Alt Mx	**-4.19**	**-.90**	**-.17**	**-.60**	**-.74**	**-.23**	**-.57**	**0.00**	**-8.93**	**-8.66**	**1.03**	**1.29**
Ust My	1.08	.31	.04	.10	.04	.14	.09	0.00	-1.65	-.11	4.01	5.36
Alt My	**1.07**	**.31**	**.10**	**.04**	**.09**	**.15**	**.03**	**0.00**	**-1.62**	**-.10**	**3.98**	**5.31**
S9012 N	94.39	15.56		Material:E1				0.00	-15.97	-17.86	-6.76	-8.37
Ust Mx	**-4.47**	**-1.09**	**.15**	**-1.42**	**.22**	**-1.55**	**-1.20**	**0.00**	**-35.05**	**-35.77**	**.52**	**-.11**
Alt Mx	-4.43	-1.08	-1.40	.18	-.68	-1.79	.03	0.00	-25.58	-25.69	.21	.14
Ust My	**-.37**	**.01**	**-.02**	**-.07**	**-.07**	**-.09**	**-.03**	**0.00**	**-.30**	**1.75**	**9.44**	**11.22**
Alt My	-.36	.01	-.07	-.02	-.09	-.05	-.04	0.00	-.29	1.75	9.41	11.19
S9014 N	**94.83**	**15.62**		**Material:E1**				**0.00**	**-19.19**	**-16.77**	**7.91**	**9.98**
Ust Mx	**-7.87**	**-1.94**	**.36**	**-2.28**	**.53**	**-2.61**	**-1.78**	**0.00**	**-37.15**	**-36.29**	**-.90**	**-.14**
Alt Mx	**-7.86**	**-1.94**	**-2.26**	**.38**	**-1.15**	**-2.90**	**.28**	**0.00**	**-27.19**	**-26.86**	**-.59**	**-.32**
Ust My	.33	-.01	-.01	.04	.05	-.01	.02	0.00	-1.52	.42	9.29	10.99
Alt My	**.32**	**-.01**	**.04**	**-.01**	**.02**	**-.01**	**.05**	**0.00**	**-1.52**	**.42**	**9.27**	**10.95**
S9015 N	95.12	15.22		Material:E1				0.00	-42.67	-35.63	18.27	24.36
Ust Mx	**-6.52**	**-1.44**	**-1.22**	**-.09**	**-1.52**	**-.89**	**-.21**	**0.00**	**-21.88**	**-21.39**	**-1.28**	**-.85**
Alt Mx	-6.48	-1.43	-.08	-1.18	-1.45	-.09	-.98	0.00	-11.47	-11.55	-.93	-1.02
Ust My	**-.35**	**-.15**	**0.00**	**-.03**	**-.06**	**-.03**	**.05**	**0.00**	**.03**	**1.79**	**4.74**	**6.28**
Alt My	-.36	-.15	-.03	.01	-.08	.03	0.00	0.00	.02	1.76	4.71	6.23
S9016 N	**245.54**	**42.54**		**Material:E1**				**0.00**	**-80.89**	**-63.23**	**32.15**	**47.40**
Ust Mx	-3.91	-.93	-1.41	-.58	-1.16	-1.53	-1.29	0.00	-166.92	-139.69	-11.74	12.66
Alt Mx	**-3.28**	**-.79**	**.01**	**-.81**	**-1.01**	**.43**	**-1.02**	**0.00**	**53.34**	**40.66**	**7.47**	**-4.51**
Ust My	.18	-.20	-.02	-.09	-.03	.01	-.20	0.00	-1.99	2.81	12.67	16.85
Alt My	**.17**	**-.19**	**-.09**	**-.02**	**.07**	**-.12**	**-.16**	**0.00**	**-2.00**	**2.80**	**12.69**	**16.86**
S9017 N	108.19	18.25		Material:E1				0.00	-.36	1.64	13.49	15.31
Ust Mx	**3.44**	**.91**	**-.03**	**.83**	**.12**	**.69**	**.79**	**0.00**	**-76.27**	**-59.80**	**-5.67**	**8.80**
Alt Mx	3.48	.92	.93	.03	.47	1.24	.22	0.00	-48.73	-40.02	-1.98	5.42
Ust My	**-.50**	**-.10**	**-.05**	**-.06**	**-.06**	**-.07**	**-.07**	**0.00**	**-.75**	**-.40**	**5.39**	**5.70**
Alt My	-.49	-.10	-.05	-.05	-.06	-.07	-.07	0.00	-.75	-.40	5.42	5.72
S9018 N	**121.53**	**20.91**		**Material:E1**				**0.00**	**-8.84**	**-6.79**	**14.79**	**16.48**
Ust Mx	.95	.23	.06	.05	.09	.08	.06	0.00	-7.75	-6.53	-.13	.94
Alt Mx	**.94**	**.23**	**.05**	**.06**	**.09**	**.06**	**.07**	**0.00**	**-7.82**	**-6.59**	**-.13**	**.95**
Ust My	1.17	-.36	1.47	-1.70	-1.19	1.51	-.78	0.00	.10	11.04	69.23	78.89
Alt My	**1.72**	**-.18**	**-1.54**	**1.62**	**1.60**	**.49**	**-1.92**	**0.00**	**4.35**	**7.11**	**37.91**	**40.12**
S9019 N	93.38	15.84		Material:E1				0.00	0.00	0.00	-34.57	-34.57
Ust Mx	**-.06**	**-.02**	**.02**	**.02**	**.03**	**.02**	**.02**	**0.00**	**-7.29**	**-4.79**	**-1.14**	**1.03**
Alt Mx	-.06	-.02	.02	.02	.03	.02	.03	0.00	-7.28	-4.79	-1.14	1.03
Ust My	**12.53**	**2.82**	**2.88**	**-.09**	**3.76**	**1.96**	**-.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41.61**	**41.61**
Alt My	12.77	2.89	-.04	2.93	3.82	-.23	2.19	0.00	0.00	0.00	30.20	30.20
S9020 N	**89.15**	**16.35**		**Material:E1**				**0.00**	**-12.65**	**-11.57**	**-22.62**	**-21.55**
Ust Mx	1.64	1.02	-.23	.77	-.21	.75	.54	0.00	-42.39	-28.33	-6.53	5.78
Alt Mx	**1.64**	**1.00**	**.79**	**-.18**	**.40**	**1.00**	**-.19**	**0.00**	**-31.36**	**-21.39**	**-4.60**	**3.97**
Ust My	-.15	-.04	-.04	0.00	-.03	-.05	.01	0.00	.29	1.08	5.34	6.04
Alt My	**-.14**	**-.04**	**0.00**	**-.03**	**-.05**	**-.01**	**0.00**	**0.00**	**.28**	**1.08**	**5.40**	**6.10**
S9022 N	159.45	27.14		Material:E1				0.00	4.63	.96	-67.40	-70.57
Ust Mx	**1.81**	**.49**	**.17**	**.35**	**.17**	**.53**	**.34**	**0.00**	**-7.93**	**-4.63**	**-1.75**	**1.13**
Alt Mx	1.81	.49	.36	.16	.36	.53	.15	0.00	-7.84	-4.58	-1.75	1.09
Ust My	**-3.30**	**-.68**	**-.35**	**-.38**	**-.37**	**-.86**	**-.24**	**0.00**	**-5.84**	**-2.17**	**50.86**	**54.14**
Alt My	-2.28	-.41	-.15	-.16	.15	-.47	-.31	0.00	-3.43	-4.44	-6.04	-7.03
S9023 N	**95.19**	**17.14**		**Material:E1**				**0.00**	**1.22**	**-3.71**	**-42.02**	**-46.25**
Ust Mx	.12	.08	-.01	.06	-.03	.07	.05	0.00	-3.95	-2.31	-1.32	.10
Alt Mx	**.13**	**.08**	**.06**	**-.01**	**.01**	**.09**	**-.01**	**0.00**	**-3.91**	**-2.29**	**-1.30**	**.11**
Ust My	1.41	.61	.64	-.05	.76	.46	-.03	0.00	-6.52	-.69	23.07	28.19
Alt My	**1.65**	**.66**	**0.00**	**.69**	**.94**	**.01**	**.44**	**0.00**	**-5.30**	**-2.09**	**12.78**	**15.52**
S9024 N	203.33	39.41		Material:E1				0.00	-38.03	-37.86	-54.81	-54.73
Ust Mx	**-1.26**	**.04**	**.13**	**-.11**	**.24**	**-.13**	**-.07**	**0.00**	**-10.58**	**-6.50**	**-2.95**	**.61**
Alt Mx	-1.27	.03	-.12	.14	.08	-.21	.16	0.00	-10.65	-6.55	-2.94	.63
Ust My	**-.99**	**-.47**	**-.55**	**-.29**	**-.05**	**-1.67**	**.03**	**0.00**	**-16.67**	**19.59**	**93.07**	**125.52**
Alt My	1.09	.12	.39	.08	.99	.09	-.13	0.00	9.55	-5.11	-21.19	-35.14
S9025 N	**208.44**	**40.45**		**Material:E1**				**0.00**	**39.09**	**39.73**	**54.89**	**55.38**
Ust Mx	.39	-.22	-.02	-.04	-.07	-.02	-.01	0.00	-6.14	-10.14	.60	-2.88
Alt Mx	**.40**	**-.21**	**-.02**	**-.03**	**-.05**	**0.00**	**-.05**	**0.00**	**-6.19**	**-10.20**	**.63**	**-2.86**
Ust My	-1.58	-.18	.19	-.01	-.17	-.55	1.06	0.00	21.55	-14.85	128.15	95.59
Alt My	**.62**	**.41**	**.13**	**.38**	**.92**	**-.58**	**.67**	**0.00**	**-4.80**	**9.72**	**-34.87**	**-21.05**
S9026 N	94.80	16.99		Material:E1				0.00	4.41	-.52	45.72	41.50
Ust Mx	**.07**	**-.03**	**-.03**	**.03**	**.02**	**0.00**	**-.02**	**0.00**	**-2.15**	**-3.79**	**.28**	**-1.14**
Alt Mx	.07	-.03	.03	-.04	.02	-.02	0.00	0.00	-2.13	-3.75	.28	-1.12
Ust My	**-2.12**	**-.78**	**-.68**	**.05**	**-.84**	**-.48**	**.07**	**0.00**	**-.25**	**-6.07**	**28.63**	**23.51**
Alt My	-1.97	-.73	.07	-.66	-.65	.01	-.53	0.00	-1.73	-4.95	15.84	13.09
S9027 N	**151.30**	**25.08**		**Material:E1**				**0.00**	**-.83**	**-4.70**	**63.68**	**60.34**
Ust Mx	.07	-.02	-.02	-.08	-.11	-.07	-.02	0.00	-4.24	-7.51	2.07	-.77
Alt Mx	**.08**	**-.02**	**-.08**	**-.02**	**-.11**	**-.02**	**-.06**	**0.00**	**-4.19**	**-7.41**	**2.05**	**-.77**
Ust My	-2.09	-.68	-.25	-.12	-.35	-.49	.09	0.00	-.78	-4.27	56.12	53.01
Alt My	**-1.16**	**-.42**	**.03**	**-.09**	**.27**	**-.23**	**-.15**	**0.00**	**-3.23**	**-2.04**	**-5.37**	**-4.22**
S9029 N	91.63	16.90		Material:E1				0.00	12.52	13.70	22.39	23.54
Ust Mx	**1.11**	**-.34**	**-.35**	**.21**	**.23**	**-.29**	**-.21**	**0.00**	**-27.06**	**-41.02**	**6.65**	**-5.57**
Alt Mx	1.17	-.31	.25	-.38	-.07	-.42	.23	0.00	-20.26	-30.06	4.64	-3.79
Ust My	**-.24**	**-.05**	**.02**	**-.02**	**.03**	**-.03**	**-.01**	**0.00**	**1.23**	**.43**	**6.22**	**5.52**
Alt My	-.25	-.05	-.03	.02	0.00	-.04	.03	0.00	1.22	.42	6.28	5.58
S9030 N	**132.29**	**23.45**		**Material:E1**				**0.00**	**9.60**	**11.74**	**-11.66**	**-9.89**
Ust Mx	.21	.05	.04	.07	.08	.07	.06	0.00	-6.75	-8.06	.57	-.56
Alt Mx	**.21**	**.05**	**.07**	**.04**	**.08**	**.06**	**.07**	**0.00**	**-6.80**	**-8.12**	**.59**	**-.56**
Ust My	.67	.84	-1.68	2.13	-1.32	2.30	-.08	0.00	13.22	2.41	81.18	71.63
Alt My	**1.25**	**.97**	**2.14**	**-1.54**	**1.83**	**1.15**	**-1.79**	**0.00**	**9.04**	**6.42**	**41.97**	**39.89**
S9031 N	121.78	21.41		Material:E1				0.00	1.74	3.80	-10.14	-8.29
Ust Mx	**3.47**	**.78**	**1.72**	**-.77**	**.38**	**-.50**	**2.04**	**0.00**	**-63.23**	**-81.15**	**7.79**	**-7.95**
Alt Mx	3.62	.81	-.73	1.71	-.85	1.34	1.48	0.00	-43.88	-53.92	4.01	-4.55
Ust My	**-.70**	**-.16**	**-.08**	**-.11**	**-.09**	**-.16**	**-.13**	**0.00**	**.08**	**-.30**	**7.55**	**7.23**
Alt My	-.70	-.16	-.12	-.08	-.13	-.16	-.10	0.00	.07	-.30	7.59	7.27
S9032 N	**252.41**	**44.06**		**Material:E1**				**0.00**	**63.21**	**80.26**	**-43.13**	**-28.38**
Ust Mx	5.72	1.42	1.48	.34	1.60	1.59	.44	0.00	-138.71	-166.80	13.49	-11.68
Alt Mx	**6.62**	**1.61**	**.55**	**1.68**	**1.90**	**.82**	**1.76**	**0.00**	**39.64**	**52.94**	**-6.21**	**6.32**
Ust My	-.37	.12	-.06	-.06	-.04	-.10	-.09	0.00	3.17	-1.54	16.84	12.74
Alt My	**-.37**	**.11**	**-.08**	**-.04**	**-.07**	**-.11**	**-.05**	**0.00**	**3.16**	**-1.54**	**16.84**	**12.75**
S9033 N	89.97	14.07		Material:E1				0.00	33.82	41.13	-25.83	-19.49
Ust Mx	**4.60**	**1.00**	**.29**	**.71**	**.40**	**.90**	**.70**	**0.00**	**-18.86**	**-19.23**	**-1.05**	**-1.39**
Alt Mx	4.61	1.00	.72	.30	.69	.94	.43	0.00	-8.93	-8.66	-1.29	-1.04
Ust My	**1.04**	**.30**	**0.00**	**.07**	**-.01**	**.11**	**.05**	**0.00**	**1.65**	**.11**	**5.43**	**4.08**
Alt My	1.04	.30	.06	.01	.05	.11	-.01	0.00	1.62	.10	5.38	4.05
S9034 N	**96.99**	**16.19**		**Material:E1**				**0.00**	**15.97**	**17.86**	**-8.45**	**-6.84**
Ust Mx	4.76	1.16	1.46	-.06	1.92	.80	.09	0.00	-35.05	-35.77	.15	-.48
Alt Mx	**4.81**	**1.17**	**-.04**	**1.47**	**1.64**	**-.08**	**1.30**	**0.00**	**-25.58**	**-25.69**	**-.12**	**-.20**
Ust My	-.83	-.11	-.13	-.19	-.25	-.23	-.16	0.00	.29	-1.75	11.31	9.52
Alt My	**-.82**	**-.11**	**-.20**	**-.12**	**-.27**	**-.17**	**-.19**	**0.00**	**.29**	**-1.75**	**11.28**	**9.50**
S9035 N	98.12	16.45		Material:E1				0.00	19.19	16.78	10.08	8.01
Ust Mx	**-2.48**	**-.67**	**1.10**	**-1.99**	**1.49**	**-1.59**	**-1.68**	**0.00**	**-37.15**	**-36.29**	**.09**	**.85**
Alt Mx	-2.37	-.64	-2.01	1.19	.12	-2.55	.79	0.00	-27.19	-26.86	.29	.57
Ust My	**.71**	**.08**	**0.00**	**.07**	**.10**	**.02**	**.02**	**0.00**	**1.52**	**-.42**	**11.07**	**9.38**
Alt My	.70	.08	.07	0.00	.07	-.01	.08	0.00	1.52	-.42	11.04	9.35
S9036 N	**104.14**	**17.51**		**Material:E1**				**0.00**	**42.68**	**35.62**	**24.73**	**18.63**
Ust Mx	5.22	1.11	-.02	.99	.03	1.22	.71	0.00	-21.88	-21.39	.82	1.25
Alt Mx	**5.29**	**1.12**	**.99**	**.04**	**.74**	**1.29**	**.05**	**0.00**	**-11.47**	**-11.55**	**1.02**	**.93**
Ust My	.60	.09	.06	.03	.02	.04	.13	0.00	-.03	-1.79	6.35	4.82
Alt My	**.58**	**.09**	**.03**	**.05**	**0.00**	**.09**	**.08**	**0.00**	**-.02**	**-1.76**	**6.30**	**4.79**
S9037 N	238.19	40.74		Material:E1				0.00	80.89	63.24	48.15	32.90
Ust Mx	**4.59**	**1.14**	**-.23**	**-.07**	**.31**	**-.10**	**-.79**	**0.00**	**-166.93**	**-139.70**	**-13.91**	**10.50**
Alt Mx	5.33	1.30	.52	.39	.75	1.04	.04	0.00	53.34	40.65	5.13	-6.85
Ust My	**.47**	**-.13**	**.07**	**-.01**	**.05**	**.12**	**-.06**	**0.00**	**1.99**	**-2.81**	**17.06**	**12.88**
Alt My	.45	-.12	0.00	.05	.15	0.00	-.04	0.00	2.00	-2.80	17.07	12.90

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q_Q_Q	_Q_Q_Q	QQ_QQ	_QQ_QQ	Q_QQ_Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S9038 N	**118.87**	**20.96**			**Material:E1**			**0.00**	**.36**	**-1.64**	**15.40**	**13.59**
Ust Mx	-2.64	-.71	.57	-1.01	.79	-.64	-1.01	0.00	-76.27	-59.80	-9.52	4.94
Alt Mx	**-2.49**	**-.67**	**-.92**	**.68**	**.19**	**-1.09**	**.41**	**0.00**	**-48.73**	**-40.02**	**-5.79**	**1.62**
Ust My	-.17	-.02	-.04	-.05	-.06	-.06	-.06	0.00	.75	.40	5.71	5.41
Alt My	**-.16**	**-.01**	**-.05**	**-.04**	**-.05**	**-.06**	**-.06**	**0.00**	**.75**	**.40**	**5.74**	**5.44**
S9039 N	128.77	22.76			Material:E1			0.00	8.84	6.80	16.56	14.87
Ust Mx	.40	.11	-.01	0.00	-.01	0.00	-.01	0.00	-7.75	-6.53	-.99	.07
Alt Mx	.40	.11	0.00	0.00	-.01	0.00	-.01	0.00	-7.82	-6.59	-1.00	.07
Ust My	**3.01**	**.10**	**1.89**	**-1.40**	**-.95**	**2.02**	**-.09**	**0.00**	**-.09**	**-11.03**	**79.39**	**69.73**
Alt My	3.54	.27	-1.30	1.92	1.81	.83	-1.40	0.00	-4.35	-7.11	40.24	38.03
S9040 N	**90.67**	**16.74**			**Material:E1**			**0.00**	**12.65**	**11.57**	**-21.53**	**-22.59**
Ust Mx	-.44	-.72	.16	-.59	.20	-.70	-.36	0.00	-42.41	-28.34	-6.41	5.90
Alt Mx	**-.41**	**-.69**	**-.52**	**.17**	**-.36**	**-.58**	**.25**	**0.00**	**-31.37**	**-21.40**	**-4.42**	**4.16**
Ust My	0.00	0.00	-.01	.02	0.00	-.02	.04	0.00	-.28	-1.08	6.08	5.38
Alt My	**.01**	**0.00**	**.02**	**-.01**	**-.03**	**.01**	**.03**	**0.00**	**-.27**	**-1.08**	**6.14**	**5.44**
S9042 N	163.43	28.18			Material:E1			0.00	-4.64	-.97	-70.75	-67.57
Ust Mx	**-1.17**	**-.34**	**-.04**	**-.22**	**-.01**	**-.33**	**-.18**	**0.00**	**-7.93**	**-4.63**	**-1.27**	**1.60**
Alt Mx	-1.17	-.33	-.22	-.04	-.17	-.33	-.01	0.00	-7.84	-4.58	-1.24	1.60
Ust My	**-.97**	**-.09**	**-.27**	**-.30**	**-.34**	**-.73**	**-.08**	**0.00**	**5.84**	**2.17**	**54.31**	**51.03**
Alt My	.01	.17	-.13	-.13	.16	-.48	-.18	0.00	3.43	4.44	-7.08	-6.10
S9043 N	**95.66**	**17.30**			**Material:E1**			**0.00**	**-1.22**	**3.71**	**-46.47**	**-42.24**
Ust Mx	.19	0.00	.01	.05	.01	.08	.02	0.00	-3.94	-2.31	-.18	1.25
Alt Mx	**.18**	**0.00**	**.05**	**.01**	**.05**	**.06**	**0.00**	**0.00**	**-3.90**	**-2.28**	**-.18**	**1.23**
Ust My	1.64	.66	.61	-.08	.68	.43	-.04	0.00	6.53	.69	28.50	23.37
Alt My	**1.88**	**.72**	**-.06**	**.64**	**.86**	**-.10**	**.41**	**0.00**	**5.32**	**2.09**	**15.72**	**12.96**
S9044 N	206.47	40.12			Material:E1			0.00	38.04	37.87	-54.72	-54.80
Ust Mx	**.81**	**-.11**	**-.03**	**.08**	**-.06**	**.15**	**.01**	**0.00**	**-10.58**	**-6.50**	**-.78**	**2.77**
Alt Mx	.82	-.10	.10	-.05	.07	.11	-.07	0.00	-10.65	-6.55	-.80	2.76
Ust My	**-2.04**	**-.72**	**-.24**	**-.06**	**-.56**	**-1.01**	**.98**	**0.00**	**16.67**	**-19.59**	**127.18**	**94.73**
Alt My	.21	-.10	.14	-.09	.41	-.74	.45	0.00	-9.55	5.12	-35.84	-21.90
S10001 N	**172.95**	**33.08**			**Material:E1**			**0.00**	**-30.51**	**-30.26**	**45.27**	**45.54**
Ust Mx	.14	.42	.11	.23	.17	.34	.18	0.00	-5.50	-9.09	2.89	-.22
Alt Mx	**.13**	**.41**	**.22**	**.11**	**.27**	**.29**	**.12**	**0.00**	**-5.53**	**-9.12**	**2.88**	**-.23**
Ust My	-1.85	-.23	-.06	.02	.28	.55	-.91	0.00	-22.77	15.51	103.04	136.85
Alt My	**.05**	**.29**	**.60**	**.50**	**.28**	**1.66**	**.27**	**0.00**	**7.57**	**-12.16**	**-39.84**	**-57.91**
S10002 N	78.65	13.80			Material:E1			0.00	-3.98	-.86	31.80	34.46
Ust Mx	**-.12**	**.02**	**.04**	**-.04**	**-.04**	**-.03**	**.06**	**0.00**	**-2.01**	**-3.52**	**1.17**	**-.14**
Alt Mx	-.12	.02	-.04	.03	-.07	.03	.03	0.00	-1.98	-3.46	1.16	-.13
Ust My	**-1.45**	**-.63**	**.08**	**-.64**	**.09**	**-.75**	**-.45**	**0.00**	**.07**	**5.59**	**22.83**	**27.65**
Alt My	-1.32	-.58	-.60	.13	-.49	-.55	.10	0.00	1.79	4.33	9.97	12.13
S10003 N	**129.98**	**21.35**			**Material:E1**			**0.00**	**.70**	**3.57**	**48.56**	**51.04**
Ust Mx	-.17	-.01	.01	.06	.11	.04	0.00	0.00	-4.03	-7.11	.81	-1.87
Alt Mx	**-.17**	**-.01**	**.06**	**.01**	**.11**	**-.01**	**.05**	**0.00**	**-3.96**	**-7.00**	**.79**	**-1.85**
Ust My	-1.58	-.57	-.14	-.29	-.03	-.29	-.53	0.00	.62	4.19	55.88	59.03
Alt My	**-.74**	**-.33**	**-.12**	**.06**	**-.21**	**.33**	**-.24**	**0.00**	**3.47**	**1.70**	**-14.43**	**-16.06**
S10005 N	76.43	13.83			Material:E1			0.00	-13.60	-16.19	19.91	17.55
Ust Mx	**-1.39**	**.31**	**.34**	**-.24**	**.15**	**-.25**	**.30**	**0.00**	**-25.55**	**-38.60**	**5.70**	**-5.67**
Alt Mx	-1.36	.30	-.25	.34	-.20	.07	.31	0.00	-16.99	-25.28	3.48	-3.62
Ust My	**-.32**	**-.07**	**-.02**	**.02**	**-.01**	**.04**	**-.03**	**0.00**	**-1.19**	**-.50**	**5.00**	**5.59**
Alt My	-.32	-.07	.02	-.02	.03	.01	-.04	0.00	-1.18	-.49	5.04	5.64
S10006 N	**77.27**	**12.77**			**Material:E1**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27.64**	**27.64**
Ust Mx	-.06	-.02	0.00	-.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.08	-7.60	1.15	-1.04
Alt Mx	**-.06**	**-.02**	**-.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-.01**	**0.00**	**-5.08**	**-7.61**	**1.15**	**-1.04**
Ust My	-19.25	-4.52	-.29	-4.47	-.19	-5.69	-3.65	0.00	0.00	0.00	27.73	27.73
Alt My	**-19.08**	**-4.48**	**-4.45**	**-.24**	**-3.37**	**-5.67**	**-.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.81**	**12.81**
S10007 N	112.39	19.67			Material:E1			0.00	-8.36	-9.14	-5.92	-6.53
Ust Mx	**.05**	**.01**	**-.05**	**-.02**	**-.05**	**-.02**	**-.06**	**0.00**	**-6.19**	**-7.35**	**.57**	**-.43**
Alt Mx	.04	.01	-.02	-.05	-.03	-.04	-.07	0.00	-6.24	-7.40	.57	-.44
Ust My	**-1.07**	**.41**	**2.06**	**-1.61**	**-.14**	**-1.19**	**2.23**	**0.00**	**-12.91**	**-2.43**	**69.86**	**79.04**
Alt My	-.53	.54	-1.49	2.20	-1.85	1.97	1.30	0.00	-8.11	-7.00	30.74	31.54
S10008 N	**103.93**	**18.06**			**Material:E1**			**0.00**	**-5.02**	**-7.42**	**-4.08**	**-6.22**
Ust Mx	-3.37	-.74	.76	-1.50	-1.17	-1.24	.93	0.00	-61.71	-78.84	8.31	-6.65
Alt Mx	**-3.28**	**-.72**	**-1.48**	**.76**	**-1.73**	**.51**	**-.23**	**0.00**	**-37.82**	**-45.98**	**4.10**	**-2.83**
Ust My	-.68	-.16	-.12	-.08	-.13	-.09	-.17	0.00	-.07	.27	6.61	6.90
Alt My	**-.68**	**-.16**	**-.08**	**-.11**	**-.09**	**-.13**	**-.17**	**0.00**	**-.06**	**.27**	**6.64**	**6.92**
S10009 N	215.45	37.26			Material:E1			0.00	-50.15	-63.12	-22.34	-33.53
Ust Mx	**-4.92**	**-1.18**	**-.43**	**-1.33**	**-.64**	**-1.74**	**-1.13**	**0.00**	**-151.40**	**-180.88**	**13.68**	**-12.38**
Alt Mx	-4.26	-1.04	-1.16	-.24	-.89	-1.73	-.18	0.00	67.05	84.52	-8.51	7.42
Ust My	**-.61**	**.07**	**0.00**	**.04**	**.02**	**.07**	**-.01**	**0.00**	**-3.00**	**1.34**	**11.69**	**15.46**
Alt My	-.61	.07	.03	0.00	.05	.04	-.02	0.00	-2.99	1.34	11.67	15.43
S10011 N	**77.17**	**11.96**			**Material:E1**			**0.00**	**-26.69**	**-32.34**	**-15.47**	**-20.36**
Ust Mx	-4.33	-.93	-.21	-.62	-.31	-.79	-.56	0.00	-18.61	-18.91	1.54	1.27
Alt Mx	**-4.27**	**-.92**	**-.60**	**-.19**	**-.58**	**-.76**	**-.25**	**0.00**	**-6.47**	**-6.03**	**1.12**	**1.52**
Ust My	1.10	.32	.10	.04	.10	.03	.15	0.00	-1.65	-.21	3.79	5.05
Alt My	**1.09**	**.32**	**.04**	**.10**	**.04**	**.09**	**.15**	**0.00**	**-1.62**	**-.20**	**3.76**	**4.99**
S10012 N	82.36	13.57			Material:E1			0.00	-14.93	-16.11	-4.13	-5.13
Ust Mx	**-4.45**	**-1.09**	**-1.43**	**.15**	**-1.20**	**.21**	**-1.57**	**0.00**	**-33.58**	**-34.12**	**.48**	**.01**
Alt Mx	-4.42	-1.08	.17	-1.41	.03	-.71	-1.81	0.00	-21.97	-21.81	.13	.29
Ust My	**-.38**	**.01**	**-.07**	**-.03**	**-.03**	**-.08**	**-.09**	**0.00**	**-.26**	**1.70**	**9.14**	**10.85**
Alt My	-.38	.01	-.02	-.07	-.04	-.10	-.06	0.00	-.26	1.70	9.13	10.83
S10014 N	**82.64**	**13.60**			**Material:E1**			**0.00**	**-17.90**	**-16.26**	**5.05**	**6.45**
Ust Mx	-7.78	-1.93	-2.28	.37	-1.76	.54	-2.61	0.00	-35.26	-34.59	-.93	-.34
Alt Mx	**-7.78**	**-1.93**	**.39**	**-2.26**	**.29**	**-1.16**	**-2.89**	**0.00**	**-23.05**	**-23.01**	**-.58**	**-.56**
Ust My	.36	-.01	.04	0.00	.02	.06	0.00	0.00	-1.47	.39	9.01	10.63
Alt My	**.35**	**-.01**	**0.00**	**.04**	**.05**	**.03**	**0.00**	**0.00**	**-1.47**	**.39**	**8.99**	**10.61**
S10015 N	83.10	13.31			Material:E1			0.00	-32.78	-27.35	14.81	19.50
Ust Mx	**-6.51**	**-1.44**	**-.11**	**-1.20**	**-.20**	**-1.50**	**-.91**	**0.00**	**-21.19**	**-20.79**	**-1.41**	**-1.07**
Alt Mx	-6.48	-1.43	-1.19	-.07	-.98	-1.45	-.10	0.00	-8.47	-8.74	-1.03	-1.28
Ust My	**-.33**	**-.15**	**-.03**	**.01**	**.04**	**-.05**	**-.03**	**0.00**	**.14**	**1.78**	**4.54**	**5.97**
Alt My	-.34	-.15	.01	-.02	0.00	-.07	.03	0.00	.13	1.76	4.50	5.91
S10016 N	**214.70**	**37.21**			**Material:E1**			**0.00**	**-63.49**	**-50.16**	**25.94**	**37.44**
Ust Mx	-3.62	-.86	-.65	-1.25	-1.19	-.96	-1.63	0.00	-181.24	-152.52	-12.45	12.94
Alt Mx	**-3.13**	**-.76**	**-.74**	**-.14**	**-1.08**	**-1.18**	**.49**	**0.00**	**85.55**	**68.58**	**9.12**	**-6.36**
Ust My	.20	-.21	-.09	-.02	-.21	-.03	.02	0.00	-1.76	2.66	11.80	15.64
Alt My	**.20**	**-.20**	**-.02**	**-.09**	**-.16**	**.06**	**-.11**	**0.00**	**-1.77**	**2.64**	**11.79**	**15.62**
S10017 N	95.29	16.11			Material:E1			0.00	-5.46	-2.93	7.22	9.47
Ust Mx	**3.55**	**.94**	**.86**	**-.02**	**.84**	**.14**	**.70**	**0.00**	**-74.31**	**-58.52**	**-5.29**	**8.51**
Alt Mx	3.57	.94	.08	.91	.24	.45	1.27	0.00	-40.96	-34.04	-1.13	4.73
Ust My	**-.54**	**-.11**	**-.06**	**-.05**	**-.07**	**-.08**	**-.07**	**0.00**	**-.72**	**-.40**	**4.84**	**5.11**
Alt My	-.52	-.10	-.05	-.06	-.07	-.07	-.07	0.00	-.72	-.41	4.85	5.12
S10018 N	**106.71**	**18.37**			**Material:E1**			**0.00**	**-6.91**	**-6.16**	**9.73**	**10.31**
Ust Mx	1.00	.24	.05	.06	.07	.09	.08	0.00	-7.04	-5.96	-.08	.86
Alt Mx	**.98**	**.24**	**.07**	**.05**	**.08**	**.09**	**.06**	**0.00**	**-7.10**	**-6.01**	**-.07**	**.87**
Ust My	1.20	-.39	-1.69	1.46	-.79	-1.22	1.55	0.00	.13	10.70	67.88	77.14
Alt My	**1.71**	**-.23**	**1.61**	**-1.56**	**-1.92**	**1.56**	**.46**	**0.00**	**5.09**	**6.31**	**28.79**	**29.69**
S10019 N	81.73	13.86			Material:E1			0.00	0.00	0.00	-25.50	-25.50
Ust Mx	**-.07**	**-.02**	**.02**	**.02**	**.02**	**.03**	**.03**	**0.00**	**-6.91**	**-4.55**	**-1.07**	**.97**
Alt Mx	-.06	-.02	.02	.02	.03	.03	.02	0.00	-6.90	-4.55	-1.07	.97
Ust My	**12.47**	**2.79**	**-.10**	**2.87**	**-.14**	**3.74**	**1.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39.01**	**39.01**
Alt My	12.68	2.85	2.91	-.05	2.17	3.80	-.27	0.00	0.00	0.00	24.81	24.81
S10020 N	**78.19**	**14.34**			**Material:E1**			**0.00**	**-15.32**	**-12.83**	**-19.00**	**-16.72**
Ust Mx	1.71	1.08	.76	-.19	.58	-.17	.75	0.00	-39.93	-26.76	-6.01	5.47
Alt Mx	**1.70**	**1.06**	**-.17**	**.81**	**-.16**	**.41**	**1.01**	**0.00**	**-26.45**	**-17.98**	**-3.83**	**3.43**
Ust My	-.17	-.05	0.00	-.04	.01	-.04	-.05	0.00	.36	1.04	4.84	5.43
Alt My	**-.16**	**-.04**	**-.04**	**0.00**	**0.00**	**-.06**	**-.02**	**0.00**	**.35**	**1.04**	**4.89**	**5.49**
S10022 N	139.28	23.72			Material:E1			0.00	3.87	1.11	-53.71	-56.08
Ust Mx	**1.82**	**.50**	**.37**	**.16**	**.35**	**.16**	**.54**	**0.00**	**-7.52**	**-4.41**	**-1.61**	**1.09**
Alt Mx	1.81	.50	.17	.36	.16	.35	.54	0.00	-7.41	-4.34	-1.61	1.06
Ust My	**-3.44**	**-.69**	**-.35**	**-.39**	**-.24**	**-.43**	**-.82**	**0.00**	**-5.83**	**-2.07**	**53.69**	**57.01**
Alt My	-2.51	-.45	-.19	-.18	-.28	.09	-.54	0.00	-3.08	-4.66	-16.53	-17.99

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q_Q_Q_	_Q_Q_Q	QQ_QQ_	_QQ_QQ	Q_QQ_Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S10023 N	83.03	14.97			Material:E1			0.00	-.29	-3.42	-32.47	-35.13
Ust Mx	.12	.08	.06	-.01	.06	-.03	.07	0.00	-3.67	-2.16	-1.30	.02
Alt Mx	.12	.08	-.01	.06	0.00	.01	.09	0.00	-3.62	-2.13	-1.27	.02
Ust My	1.33	.61	-.04	.64	-.01	.75	.46	0.00	-6.06	-.52	22.67	27.50
Alt My	1.54	.65	.69	0.00	.46	.93	-.02	0.00	-4.66	-2.10	9.82	11.99
S10024 N	178.09	34.48			Material:E1			0.00	-28.68	-29.32	-44.66	-45.28
Ust Mx	-1.24	.06	-.11	.15	-.05	.27	-.14	0.00	-9.52	-5.84	-2.79	.40
Alt Mx	-1.25	.06	.13	-.10	.18	.10	-.21	0.00	-9.55	-5.87	-2.79	.41
Ust My	-.90	-.45	-.22	-.57	.05	-.08	-1.54	0.00	-17.68	20.46	102.17	135.86
Alt My	1.00	.08	.05	.34	-.13	.93	-.03	0.00	12.57	-7.31	-40.70	-58.90
S10025 N	182.59	35.40			Material:E1			0.00	30.51	30.26	45.55	45.28
Ust Mx	.36	-.24	-.02	-.04	-.01	-.09	-.02	0.00	-5.50	-9.09	.37	-2.74
Alt Mx	.37	-.24	-.02	-.04	-.05	-.07	0.00	0.00	-5.53	-9.12	.38	-2.73
Ust My	-1.45	-.13	.06	.16	.98	-.15	-.39	0.00	22.77	-15.51	138.57	104.75
Alt My	.58	.41	.30	.24	.76	1.00	-.68	0.00	-7.57	12.16	-58.84	-40.77
S10026 N	82.66	14.83			Material:E1			0.00	3.98	.87	34.58	31.93
Ust Mx	.07	-.03	.03	-.04	-.02	.02	-.01	0.00	-2.00	-3.51	.20	-1.11
Alt Mx	.07	-.03	-.04	.03	0.00	.01	-.03	0.00	-1.98	-3.46	.20	-1.09
Ust My	-2.03	-.77	.06	-.68	.07	-.83	-.47	0.00	-.07	-5.60	27.94	23.11
Alt My	-1.89	-.72	-.66	.08	-.52	-.63	0.00	0.00	-1.79	-4.34	12.29	10.12
S10027 N	132.46	21.99			Material:E1			0.00	-.70	-3.58	51.17	48.69
Ust Mx	.06	-.02	-.09	-.02	-.02	-.12	-.07	0.00	-4.03	-7.11	2.01	-.67
Alt Mx	.06	-.02	-.02	-.08	-.06	-.12	-.02	0.00	-3.96	-7.00	1.98	-.66
Ust My	-2.05	-.68	-.10	-.27	.05	-.33	-.45	0.00	-.62	-4.19	59.19	56.04
Alt My	-1.20	-.44	-.13	.05	-.15	.29	-.30	0.00	-3.47	-1.70	-16.15	-14.52
S10029 N	80.32	14.81			Material:E1			0.00	13.60	16.18	17.46	19.82
Ust Mx	1.07	-.39	.24	-.40	-.21	.19	-.30	0.00	-25.56	-38.62	6.25	-5.12
Alt Mx	1.13	-.36	-.35	.20	.23	-.12	-.42	0.00	-17.00	-25.29	3.99	-3.12
Ust My	-.23	-.05	-.03	.02	-.01	.04	-.03	0.00	1.18	.50	5.62	5.03
Alt My	-.23	-.05	.02	-.02	.03	.01	-.04	0.00	1.18	.49	5.67	5.07
S10030 N	115.85	20.52			Material:E1			0.00	8.36	9.15	-6.56	-5.95
Ust Mx	.20	.05	.07	.04	.07	.08	.08	0.00	-6.19	-7.35	.48	-.52
Alt Mx	.20	.05	.04	.07	.07	.08	.07	0.00	-6.24	-7.40	.49	-.52
Ust My	.70	.88	2.08	-1.61	-.11	-1.26	2.30	0.00	12.91	2.43	79.52	70.34
Alt My	1.23	1.01	-1.63	2.22	-1.79	1.90	1.08	0.00	8.11	7.00	31.58	30.78
S10031 N	106.58	18.72			Material:E1			0.00	5.02	7.42	-6.32	-4.19
Ust Mx	3.41	.76	-.75	1.70	2.06	.35	-.49	0.00	-61.70	-78.84	7.40	-7.55
Alt Mx	3.54	.79	1.74	-.76	1.50	-.91	1.36	0.00	-37.82	-45.98	3.17	-3.76
Ust My	-.69	-.16	-.12	-.08	-.13	-.09	-.17	0.00	.07	-.27	6.92	6.62
Alt My	-.69	-.16	-.08	-.11	-.10	-.13	-.17	0.00	.06	-.27	6.94	6.65
S10032 N	220.81	38.57			Material:E1			0.00	50.16	63.13	-34.08	-22.89
Ust Mx	5.71	1.42	.31	1.57	.47	1.75	1.54	0.00	-151.39	-180.88	13.71	-12.35
Alt Mx	6.46	1.58	1.75	.47	1.77	1.75	.92	0.00	67.06	84.53	-8.24	7.69
Ust My	-.35	.14	-.08	-.03	-.09	-.02	-.11	0.00	3.00	-1.34	15.65	11.88
Alt My	-.35	.13	-.06	-.05	-.04	-.05	-.13	0.00	2.99	-1.34	15.62	11.86
S10033 N	78.87	12.37			Material:E1			0.00	26.68	32.35	-20.66	-15.76
Ust Mx	4.68	1.02	.72	.31	.71	.43	.92	0.00	-18.61	-18.91	-1.25	-1.52
Alt Mx	4.68	1.02	.32	.73	.44	.70	.97	0.00	-6.47	-6.03	-1.54	-1.14
Ust My	1.06	.31	.06	.01	.05	-.01	.10	0.00	1.65	.21	5.11	3.86
Alt My	1.06	.31	0.00	.07	-.01	.05	.10	0.00	1.62	.20	5.05	3.82
S10034 N	84.66	14.14			Material:E1			0.00	14.93	16.11	-5.19	-4.19
Ust Mx	4.74	1.16	-.05	1.47	.09	1.94	.82	0.00	-33.58	-34.12	.02	-.45
Alt Mx	4.78	1.17	1.48	-.04	1.30	1.64	-.05	0.00	-21.97	-21.81	-.29	-.13
Ust My	-.85	-.11	-.21	-.13	-.16	-.26	-.26	0.00	.26	-1.70	10.94	9.23
Alt My	-.85	-.11	-.13	-.20	-.20	-.28	-.19	0.00	.26	-1.70	10.92	9.21
S10035 N	85.46	14.31			Material:E1			0.00	17.90	16.26	6.52	5.12
Ust Mx	-2.62	-.70	-2.07	1.15	-1.70	1.51	-1.66	0.00	-35.26	-34.58	.31	.89
Alt Mx	-2.53	-.68	1.11	-1.98	.76	.12	-2.61	0.00	-23.06	-23.01	.55	.58
Ust My	.74	.09	.07	0.00	.01	.11	.02	0.00	1.47	-.39	10.71	9.09
Alt My	.73	.09	0.00	.08	.07	.08	-.01	0.00	1.47	-.39	10.69	9.07
S10036 N	90.72	15.25			Material:E1			0.00	32.79	27.34	19.79	15.09
Ust Mx	5.14	1.10	.95	.01	.70	.04	1.18	0.00	-21.19	-20.79	1.04	1.39
Alt Mx	5.21	1.11	0.00	1.01	.04	.73	1.26	0.00	-8.47	-8.74	1.29	1.04
Ust My	.67	.11	.04	.06	.12	.02	.07	0.00	-.14	-1.78	6.05	4.61
Alt My	.65	.10	.07	.03	.08	.01	.12	0.00	-.13	-1.76	5.99	4.57
S10037 N	209.02	35.83			Material:E1			0.00	63.49	50.16	38.00	26.51
Ust Mx	4.67	1.17	-.16	-.07	-.75	.46	-.17	0.00	-181.25	-152.52	-14.23	11.16
Alt Mx	5.26	1.29	.42	.37	-.07	.54	1.13	0.00	85.54	68.57	7.15	-8.33
Ust My	.52	-.13	.01	.06	-.09	.07	.15	0.00	1.77	-2.66	15.83	11.99
Alt My	.51	-.13	.07	-.01	-.06	.16	.03	0.00	1.77	-2.64	15.81	11.98
S10038 N	104.09	18.34			Material:E1			0.00	5.46	2.93	9.58	7.33
Ust Mx	-2.74	-.74	-1.03	.60	-1.04	.82	-.65	0.00	-74.31	-58.52	-9.20	4.60
Alt Mx	-2.62	-.71	.67	-.94	.35	.17	-1.08	0.00	-40.96	-34.04	-5.02	.84
Ust My	-.19	-.02	-.05	-.05	-.06	-.07	-.06	0.00	.72	.40	5.13	4.85
Alt My	-.18	-.02	-.04	-.05	-.06	-.06	-.06	0.00	.72	.41	5.13	4.86
S10039 N	112.75	19.91			Material:E1			0.00	6.91	6.17	10.33	9.76
Ust Mx	.39	.11	-.01	-.01	-.01	-.01	0.00	0.00	-7.04	-5.96	-.90	.03
Alt Mx	.39	.11	-.01	0.00	-.02	-.01	0.00	0.00	-7.10	-6.01	-.91	.03
Ust My	3.14	.09	-1.33	1.85	-.17	-.93	2.14	0.00	-.12	-10.70	77.63	68.36
Alt My	3.63	.25	1.95	-1.31	-1.44	1.84	.88	0.00	-5.08	-6.31	29.74	28.85
S10040 N	79.54	14.69			Material:E1			0.00	15.31	12.83	-16.64	-18.91
Ust Mx	-.45	-.76	-.57	.13	-.45	.24	-.66	0.00	-39.95	-26.77	-6.06	5.43
Alt Mx	-.42	-.73	.20	-.56	.16	-.34	-.53	0.00	-26.47	-17.99	-3.80	3.47
Ust My	-.01	-.01	.02	-.02	.04	-.01	-.02	0.00	-.35	-1.04	5.47	4.87
Alt My	-.01	-.01	-.01	.02	.03	-.03	.01	0.00	-.35	-1.04	5.52	4.92
S10042 N	142.71	24.61			Material:E1			0.00	-3.88	-1.12	-56.21	-53.84
Ust Mx	-1.19	-.34	-.22	-.04	-.19	0.00	-.33	0.00	-7.52	-4.41	-1.23	1.48
Alt Mx	-1.18	-.34	-.04	-.22	-.02	-.16	-.33	0.00	-7.41	-4.34	-1.20	1.47
Ust My	-1.03	-.09	-.27	-.32	-.09	-.41	-.68	0.00	5.83	2.07	57.17	53.86
Alt My	-.13	.15	-.15	-.14	-.15	.11	-.54	0.00	3.08	4.66	-18.07	-16.61
S10043 N	83.51	15.12			Material:E1			0.00	.30	3.42	-35.25	-32.59
Ust Mx	.20	0.00	.05	.01	.02	.02	.09	0.00	-3.67	-2.15	-.09	1.23
Alt Mx	.19	0.00	.01	.05	-.01	.06	.07	0.00	-3.61	-2.12	-.08	1.21
Ust My	1.57	.67	-.08	.61	-.03	.66	.43	0.00	6.06	.52	27.79	22.95
Alt My	1.79	.71	.63	-.05	.44	.84	-.13	0.00	4.67	2.10	12.15	9.97
S10044 N	180.83	35.11			Material:E1			0.00	28.68	29.33	-45.31	-44.69
Ust Mx	.80	-.13	.09	-.05	-.03	-.06	.17	0.00	-9.52	-5.84	-.56	2.64
Alt Mx	.80	-.12	-.04	.08	-.11	.07	.13	0.00	-9.55	-5.87	-.57	2.63
Ust My	-1.99	-.71	.05	-.33	.88	-.59	-.85	0.00	17.68	-20.45	137.59	103.90
Alt My	.08	-.15	-.14	.18	.51	.44	-.85	0.00	-12.56	7.31	-59.82	-41.63
S11001 N	148.46	28.38			Material:E1			0.00	-23.01	-22.11	36.04	36.86
Ust Mx	.16	.44	.24	.12	.19	.19	.33	0.00	-4.83	-7.98	2.71	-.01
Alt Mx	.16	.43	.12	.24	.13	.29	.28	0.00	-4.84	-7.99	2.71	-.02
Ust My	-1.73	-.18	.15	-.08	-.89	.28	.75	0.00	-23.21	15.62	106.98	140.86
Alt My	-.06	.27	.44	.63	.29	.31	1.52	0.00	9.47	-13.83	-53.44	-74.27
S11002 N	67.22	11.80			Material:E1			0.00	-3.50	-1.81	23.66	25.08
Ust Mx	-.12	.02	-.04	.04	.06	-.04	-.03	0.00	-1.84	-3.21	1.13	-.06
Alt Mx	-.12	.02	.04	-.04	.03	-.06	.04	0.00	-1.81	-3.15	1.11	-.06
Ust My	-1.38	-.62	-.63	.09	-.44	.09	-.74	0.00	-.09	5.04	21.91	26.38
Alt My	-1.25	-.58	.12	-.59	.12	-.49	-.57	0.00	1.76	3.70	7.49	9.14
S11003 N	111.44	18.33			Material:E1			0.00	.60	2.65	38.17	39.93
Ust Mx	-.17	-.01	.07	.01	.01	.10	.05	0.00	-3.78	-6.65	.70	-1.80
Alt Mx	-.17	-.01	.01	.06	.06	.10	0.00	0.00	-3.70	-6.53	.68	-1.78
Ust My	-1.51	-.56	-.26	-.14	-.55	-.03	-.24	0.00	.50	4.03	56.47	59.54
Alt My	-.77	-.35	0.00	-.09	-.23	-.18	.23	0.00	3.58	1.38	-21.92	-23.88
S11005 N	65.64	11.88			Material:E1			0.00	-13.83	-17.35	16.42	13.28
Ust Mx	-1.37	.35	-.24	.36	.31	.20	-.26	0.00	-23.63	-35.63	5.15	-5.25
Alt Mx	-1.34	.34	.34	-.23	.32	-.17	.07	0.00	-13.97	-20.84	2.80	-3.09
Ust My	-.31	-.07	.02	-.02	-.03	-.01	.04	0.00	-1.13	-.56	4.48	4.97
Alt My	-.31	-.07	-.02	.02	-.04	.03	.01	0.00	-1.13	-.56	4.51	5.01

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q Q Q	Q Q Q	QQ QQ	QQ QQ	Q QQ Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S11006 N	**66.19**	**10.94**			**Material:E1**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21.75**	**21.75**
Ust Mx	-.07	-.02	-.01	0.00	.01	-.01	0.00	0.00	-4.76	-7.11	1.07	-.97
Alt Mx	**-.06**	**-.02**	**0.00**	**-.01**	**0.00**	**-.01**	**.01**	**0.00**	**-4.77**	**-7.13**	**1.08**	**-.97**
Ust My	-19.21	-4.51	-4.48	-.28	-3.65	-.18	-5.70	0.00	0.00	0.00	26.25	26.25
Alt My	**-19.06**	**-4.47**	**-.27**	**-4.43**	**-.34**	**-3.36**	**-5.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9.61**	**9.61**
S11007 N	96.42	16.86			Material:E1			0.00	-7.07	-6.84	-2.89	-2.63
Ust Mx	**.06**	**.01**	**-.02**	**-.05**	**-.06**	**-.05**	**-.02**	**0.00**	**-5.59**	**-6.59**	**.52**	**-.34**
Alt Mx	.06	.01	-.05	-.02	-.07	-.03	-.04	0.00	-5.63	-6.64	.52	-.35
Ust My	**-1.08**	**.44**	**-1.58**	**2.08**	**2.26**	**-.11**	**-1.16**	**0.00**	**-12.39**	**-2.47**	**66.90**	**75.52**
Alt My	-.61	.55	2.17	-1.46	1.34	-1.81	1.91	0.00	-7.23	-7.37	23.03	22.79
S11008 N	**89.17**	**15.48**			**Material:E1**			**0.00**	**-7.22**	**-9.78**	**-.94**	**-3.20**
Ust Mx	-3.36	-.73	-1.50	.75	.94	-1.18	-1.24	0.00	-59.01	-75.07	7.75	-6.20
Alt Mx	**-3.28**	**-.72**	**.77**	**-1.50**	**-.21**	**-1.78**	**.54**	**0.00**	**-32.30**	**-38.76**	**3.32**	**-2.17**
Ust My	-.68	-.16	-.09	-.12	-.17	-.13	-.10	0.00	-.05	.24	5.96	6.22
Alt My	**-.68**	**-.16**	**-.12**	**-.08**	**-.17**	**-.09**	**-.14**	**0.00**	**-.05**	**.24**	**5.98**	**6.23**
S11009 N	184.58	31.94			Material:E1			0.00	-38.61	-48.09	-17.63	-25.81
Ust Mx	**-4.79**	**-1.15**	**-1.40**	**-.34**	**-1.13**	**-.50**	**-1.85**	**0.00**	**-157.01**	**-186.86**	**13.92**	**-12.13**
Alt Mx	-4.22	-1.03	-.20	-1.25	-.19	-1.03	-1.67	0.00	86.29	106.63	-9.42	8.72
Ust My	**-.61**	**.08**	**.04**	**.01**	**.01**	**.02**	**.07**	**0.00**	**-2.81**	**1.14**	**10.75**	**14.17**
Alt My	-.60	.08	.01	.04	-.01	.06	.04	0.00	-2.79	1.13	10.71	14.12
S11011 N	**66.21**	**10.28**			**Material:E1**			**0.00**	**-20.44**	**-24.65**	**-12.16**	**-15.80**
Ust Mx	-4.37	-.95	-.63	-.21	-.56	-.31	-.81	0.00	-17.90	-18.11	1.63	1.45
Alt Mx	**-4.32**	**-.94**	**-.20**	**-.62**	**-.25**	**-.60**	**-.77**	**0.00**	**-4.39**	**-3.81**	**1.21**	**1.73**
Ust My	1.11	.33	.04	.10	.15	.09	.03	0.00	-1.62	-.30	3.55	4.70
Alt My	**1.11**	**.33**	**.10**	**.04**	**.16**	**.03**	**.09**	**0.00**	**-1.59**	**-.30**	**3.51**	**4.63**
S11012 N	70.44	11.60			Material:E1			0.00	-13.55	-14.17	-2.10	-2.62
Ust Mx	**-4.43**	**-1.09**	**.14**	**-1.43**	**-1.56**	**-1.21**	**.18**	**0.00**	**-31.54**	**-31.89**	**.42**	**.12**
Alt Mx	-4.41	-1.08	-1.42	.16	-1.81	0.00	-.72	0.00	-18.60	-18.20	.06	.42
Ust My	**-.39**	**.01**	**-.03**	**-.08**	**-.08**	**-.04**	**-.09**	**0.00**	**-.23**	**1.63**	**8.77**	**10.39**
Alt My	-.39	.01	-.07	-.03	-.05	-.05	-.11	0.00	-.23	1.64	8.76	10.38
S11014 N	**70.62**	**11.61**			**Material:E1**			**0.00**	**-16.23**	**-15.20**	**2.81**	**3.68**
Ust Mx	-7.71	-1.92	.37	-2.27	-2.59	-1.75	.53	0.00	-32.78	-32.31	-.94	-.54
Alt Mx	**-7.71**	**-1.91**	**-2.26**	**.38**	**-2.88**	**.28**	**-1.15**	**0.00**	**-19.18**	**-19.39**	**-.58**	**-.78**
Ust My	.38	0.00	0.00	.04	0.00	.03	.06	0.00	-1.41	.36	8.65	10.18
Alt My	**.38**	**0.00**	**.04**	**0.00**	**0.00**	**.06**	**.03**	**0.00**	**-1.41**	**.35**	**8.63**	**10.17**
S11015 N	71.11	11.40			Material:E1			0.00	-24.27	-20.24	11.66	15.14
Ust Mx	**-6.49**	**-1.44**	**-1.22**	**-.09**	**-.91**	**-.18**	**-1.52**	**0.00**	**-20.02**	**-19.73**	**-1.52**	**-1.27**
Alt Mx	-6.47	-1.44	-.08	-1.19	-.10	-.98	-1.46	0.00	-5.86	-6.30	-1.12	-1.51
Ust My	**-.31**	**-.15**	**.01**	**-.02**	**-.03**	**.06**	**-.05**	**0.00**	**.23**	**1.76**	**4.30**	**5.62**
Alt My	-.32	-.15	-.03	.02	.03	.01	-.06	0.00	.24	1.74	4.25	5.56
S11016 N	**183.94**	**31.90**			**Material:E1**			**0.00**	**-48.26**	**-38.60**	**20.45**	**28.77**
Ust Mx	-3.39	-.81	-1.31	-.50	-1.51	-1.01	-1.09	0.00	-187.32	-158.17	-12.69	12.76
Alt Mx	**-2.99**	**-.73**	**-.07**	**-.88**	**.42**	**-1.23**	**-1.10**	**0.00**	**108.11**	**88.20**	**10.11**	**-7.65**
Ust My	.23	-.22	-.02	-.09	.01	-.22	-.03	0.00	-1.53	2.48	10.83	14.31
Alt My	**.22**	**-.21**	**-.09**	**-.02**	**-.12**	**-.17**	**.07**	**0.00**	**-1.53**	**2.47**	**10.81**	**14.27**
S11017 N	82.11	13.90			Material:E1			0.00	-8.96	-6.15	2.39	4.87
Ust Mx	**3.63**	**.96**	**.01**	**.86**	**.75**	**.85**	**.14**	**0.00**	**-70.92**	**-56.06**	**-4.82**	**8.09**
Alt Mx	3.65	.96	.95	.04	1.29	.21	.48	0.00	-33.99	-28.66	-.41	4.11
Ust My	**-.56**	**-.11**	**-.05**	**-.06**	**-.07**	**-.08**	**-.08**	**0.00**	**-.68**	**-.41**	**4.26**	**4.50**
Alt My	-.55	-.11	-.06	-.05	-.07	-.08	-.07	0.00	-.68	-.42	4.25	4.48
S11018 N	**91.74**	**15.80**			**Material:E1**			**0.00**	**-5.18**	**-5.42**	**5.69**	**5.44**
Ust Mx	1.03	.25	.07	.05	.08	.07	.09	0.00	-6.27	-5.35	-.03	.77
Alt Mx	**1.02**	**.25**	**.05**	**.07**	**.07**	**.08**	**.09**	**0.00**	**-6.32**	**-5.39**	**-.02**	**.78**
Ust My	1.24	-.41	1.48	-1.71	1.54	-.83	-1.16	0.00	.23	10.21	64.87	73.55
Alt My	**1.69**	**-.27**	**-1.59**	**1.60**	**.46**	**-1.95**	**1.52**	**0.00**	**5.61**	**5.55**	**21.02**	**20.85**
S11019 N	70.03	11.87			Material:E1			0.00	0.00	0.00	-17.88	-17.88
Ust Mx	**-.07**	**-.02**	**.03**	**.02**	**.03**	**.02**	**.04**	**0.00**	**-6.47**	**-4.27**	**-1.00**	**.91**
Alt Mx	-.07	-.02	.02	.02	.02	.03	.03	0.00	-6.46	-4.26	-1.00	.91
Ust My	**12.41**	**2.77**	**2.87**	**-.11**	**1.94**	**-.17**	**3.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35.75**	**35.75**
Alt My	12.60	2.82	-.08	2.90	-.27	2.15	3.76	0.00	0.00	0.00	19.85	19.85
S11020 N	**67.14**	**12.31**			**Material:E1**			**0.00**	**-16.64**	**-13.22**	**-15.57**	**-12.51**
Ust Mx	1.76	1.12	-.19	.80	.79	.61	-.19	0.00	-36.87	-24.74	-5.43	5.09
Alt Mx	**1.76**	**1.11**	**.81**	**-.15**	**1.04**	**-.14**	**.41**	**0.00**	**-21.87**	**-14.81**	**-3.12**	**2.93**
Ust My	-.18	-.05	-.04	0.00	-.05	.01	-.04	0.00	.42	.99	4.31	4.80
Alt My	**-.18**	**-.05**	**0.00**	**-.04**	**-.02**	**0.00**	**-.06**	**0.00**	**.42**	**.99**	**4.35**	**4.84**
S11022 N	119.22	20.31			Material:E1			0.00	3.18	1.19	-41.60	-43.31
Ust Mx	**1.82**	**.50**	**.17**	**.36**	**.55**	**.34**	**.17**	**0.00**	**-7.04**	**-4.14**	**-1.47**	**1.05**
Alt Mx	1.82	.50	.37	.16	.55	.15	.36	0.00	-6.92	-4.06	-1.46	1.02
Ust My	**-3.53**	**-.70**	**-.34**	**-.40**	**-.81**	**-.31**	**-.36**	**0.00**	**-5.71**	**-1.98**	**54.11**	**57.36**
Alt My	-2.72	-.49	-.21	-.20	-.50	-.33	0.00	0.00	-2.76	-4.75	-24.20	-25.99
S11023 N	**70.99**	**12.81**			**Material:E1**			**0.00**	**-1.36**	**-3.06**	**-24.24**	**-25.67**
Ust Mx	.11	.08	-.01	.06	.07	.05	-.03	0.00	-3.37	-1.99	-1.26	-.06
Alt Mx	**.11**	**.08**	**.06**	**-.01**	**.10**	**-.01**	**.01**	**0.00**	**-3.30**	**-1.95**	**-1.24**	**-.06**
Ust My	1.27	.61	.65	-.05	.47	-.02	.75	0.00	-5.51	-.35	21.73	26.21
Alt My	**1.45**	**.65**	**-.01**	**.69**	**0.00**	**.45**	**.90**	**0.00**	**-4.00**	**-2.04**	**7.32**	**8.98**
S11024 N	152.77	29.56			Material:E1			0.00	-20.68	-21.90	-35.45	-36.55
Ust Mx	**-1.23**	**.08**	**.14**	**-.09**	**-.12**	**-.02**	**.26**	**0.00**	**-8.39**	**-5.14**	**-2.62**	**.20**
Alt Mx	-1.23	.08	-.11	.16	-.20	.20	.09	0.00	-8.40	-5.15	-2.61	.20
Ust My	**-.79**	**-.43**	**-.44**	**-.28**	**-1.52**	**-.02**	**.11**	**0.00**	**-17.97**	**20.73**	**106.11**	**139.87**
Alt My	.88	.03	.27	.03	-.02	-.16	.77	0.00	14.65	-8.79	-54.31	-75.26
S11025 N	**156.64**	**30.35**			**Material:E1**			**0.00**	**23.01**	**22.11**	**36.90**	**36.08**
Ust Mx	.35	-.26	-.02	-.05	-.02	-.03	-.08	0.00	-4.83	-7.98	.15	-2.58
Alt Mx	**.35**	**-.26**	**-.03**	**-.04**	**0.00**	**-.07**	**-.07**	**0.00**	**-4.84**	**-7.99**	**.15**	**-2.57**
Ust My	-1.31	-.08	.25	.01	-.51	.97	.06	0.00	23.21	-15.63	142.59	108.70
Alt My	**.51**	**.40**	**.13**	**.42**	**-.59**	**.85**	**.84**	**0.00**	**-9.48**	**13.83**	**-75.33**	**-54.51**
S11026 N	70.65	12.68			Material:E1			0.00	3.50	1.82	25.12	23.71
Ust Mx	**.07**	**-.04**	**-.04**	**.03**	**-.01**	**-.03**	**.01**	**0.00**	**-1.84**	**-3.21**	**.12**	**-1.07**
Alt Mx	.07	-.04	.03	-.04	-.03	0.00	.01	0.00	-1.80	-3.15	.11	-1.05
Ust My	**-1.96**	**-.77**	**-.66**	**.06**	**-.48**	**.08**	**-.82**	**0.00**	**.09**	**-5.05**	**26.64**	**22.17**
Alt My	-1.83	-.72	.08	-.65	.01	-.50	-.66	0.00	-1.76	-3.71	9.26	7.61
S11027 N	**113.58**	**18.88**			**Material:E1**			**0.00**	**-.60**	**-2.66**	**40.03**	**38.26**
Ust Mx	.05	-.03	-.02	-.09	-.07	-.02	-.12	0.00	-3.78	-6.65	1.93	-.57
Alt Mx	**.05**	**-.03**	**-.09**	**-.02**	**-.02**	**-.07**	**-.12**	**0.00**	**-3.70**	**-6.54**	**1.90**	**-.56**
Ust My	-2.00	-.68	-.23	-.12	-.49	.06	-.27	0.00	-.50	-4.03	59.70	56.62
Alt My	**-1.24**	**-.47**	**0.00**	**-.10**	**-.29**	**-.11**	**.20**	**0.00**	**-3.58**	**-1.38**	**-23.98**	**-22.02**
S11029 N	68.94	12.70			Material:E1			0.00	13.83	17.34	13.16	16.29
Ust Mx	**1.04**	**-.42**	**-.36**	**.19**	**-.29**	**-.26**	**.19**	**0.00**	**-23.64**	**-35.65**	**5.78**	**-4.62**
Alt Mx	1.09	-.40	.24	-.41	-.41	.18	-.11	0.00	-13.98	-20.85	3.39	-2.50
Ust My	**-.22**	**-.04**	**.02**	**-.02**	**-.04**	**0.00**	**.04**	**0.00**	**1.13**	**.56**	**5.00**	**4.50**
Alt My	-.22	-.05	-.02	.03	-.04	.04	.01	0.00	1.13	.56	5.03	4.54
S11030 N	**99.37**	**17.59**			**Material:E1**			**0.00**	**7.08**	**6.84**	**-2.62**	**-2.87**
Ust Mx	.19	.05	.04	.07	.08	.07	.08	0.00	-5.59	-6.59	.38	-.48
Alt Mx	**.19**	**.05**	**.07**	**.04**	**.07**	**.07**	**.08**	**0.00**	**-5.63**	**-6.64**	**.40**	**-.47**
Ust My	.74	.93	-1.67	2.15	2.26	-.04	-1.25	0.00	12.39	2.47	75.96	67.34
Alt My	**1.21**	**1.04**	**2.12**	**-1.52**	**1.09**	**-1.70**	**1.80**	**0.00**	**7.23**	**7.36**	**22.78**	**23.02**
S11031 N	91.38	16.03			Material:E1			0.00	7.22	9.78	-3.31	-1.06
Ust Mx	**3.35**	**.74**	**1.73**	**-.77**	**-.47**	**2.03**	**.36**	**0.00**	**-59.01**	**-75.07**	**6.90**	**-7.05**
Alt Mx	3.46	.76	-.73	1.70	1.39	1.44	-.88	0.00	-32.30	-38.76	2.44	-3.05
Ust My	**-.68**	**-.16**	**-.09**	**-.12**	**-.17**	**-.13**	**-.10**	**0.00**	**.05**	**-.24**	**6.23**	**5.97**
Alt My	-.68	-.16	-.12	-.08	-.17	-.09	-.14	0.00	.05	-.24	6.24	5.99
S11032 N	**189.24**	**33.08**			**Material:E1**			**0.00**	**38.61**	**48.10**	**-26.21**	**-18.03**
Ust Mx	5.69	1.42	1.53	.40	1.57	.59	1.68	0.00	-157.00	-186.86	13.46	-12.59
Alt Mx	**6.33**	**1.56**	**.55**	**1.66**	**.93**	**1.62**	**1.86**	**0.00**	**86.30**	**106.64**	**-9.64**	**8.49**
Ust My	-.34	.15	-.06	-.05	-.11	-.07	-.03	0.00	2.81	-1.14	14.34	10.92
Alt My	**-.34**	**.15**	**-.08**	**-.03**	**-.12**	**-.02**	**-.06**	**0.00**	**2.79**	**-1.13**	**14.29**	**10.89**
S11033 N	67.69	10.64			Material:E1			0.00	20.43	24.66	-16.03	-12.38
Ust Mx	**4.74**	**1.04**	**.32**	**.74**	**.93**	**.74**	**.45**	**0.00**	**-17.90**	**-18.11**	**-1.44**	**-1.62**
Alt Mx	4.75	1.04	.75	.33	.97	.45	.73	0.00	-4.39	-3.81	-1.75	-1.23
Ust My	**1.08**	**.32**	**0.00**	**.07**	**.10**	**.06**	**-.02**	**0.00**	**1.62**	**.30**	**4.76**	**3.61**
Alt My	1.07	.32	.06	.01	.11	0.00	.04	0.00	1.59	.30	4.69	3.57

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q Q Q	Q Q Q	QQ QQ	QQ QQ	Q QQ Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S11034 N	72.43	12.09		Material:E1				0.00	13.54	14.17	-2.65	-2.13
Ust Mx	4.72	1.16	1.48	-.03	.82	.11	1.96	0.00	-31.54	-31.89	-.10	-.40
Alt Mx	4.76	1.17	-.02	1.49	-.05	1.31	1.67	0.00	-18.60	-18.20	-.43	-.07
Ust My	-.87	-.11	-.14	-.21	-.25	-.17	-.28	0.00	.23	-1.63	10.47	8.85
Alt My	-.86	-.11	-.22	-.13	-.19	-.20	-.30	0.00	.22	-1.64	10.46	8.84
S11035 N	73.00	12.22		Material:E1				0.00	16.23	15.20	3.72	2.85
Ust Mx	-2.73	-.72	1.06	-2.02	-1.68	-1.68	1.44	0.00	-32.78	-32.31	.51	.92
Alt Mx	-2.66	-.71	-2.06	1.15	-2.64	.76	.06	0.00	-19.18	-19.39	.78	.59
Ust My	.78	.09	0.00	.08	.01	.02	.11	0.00	1.41	-.36	10.26	8.72
Alt My	.77	.09	.07	0.00	-.01	.08	.08	0.00	1.41	-.35	10.24	8.71
S11036 N	77.48	13.02		Material:E1				0.00	24.28	20.24	15.36	11.87
Ust Mx	5.08	1.08	-.04	.98	1.17	.72	0.00	0.00	-20.02	-19.73	1.25	1.50
Alt Mx	5.13	1.10	.96	.02	1.25	.03	.69	0.00	-5.87	-6.30	1.53	1.14
Ust My	.73	.12	.08	.04	.06	.13	.05	0.00	-.23	-1.76	5.69	4.36
Alt My	.71	.11	.05	.07	.11	.08	.03	0.00	-.24	-1.74	5.62	4.32
S11037 N	179.58	30.84		Material:E1				0.00	48.26	38.60	29.18	20.85
Ust Mx	4.73	1.19	-.16	-.01	-.11	-.62	.38	0.00	-187.33	-158.18	-14.05	11.39
Alt Mx	5.21	1.29	.41	.29	1.00	-.27	.66	0.00	108.10	88.19	8.55	-9.21
Ust My	.56	-.13	.08	-.01	.12	-.07	.10	0.00	1.53	-2.48	14.49	11.01
Alt My	.55	-.13	.01	.06	0.00	-.05	.19	0.00	1.53	-2.47	14.45	10.98
S11038 N	89.28	15.72		Material:E1				0.00	8.96	6.15	5.00	2.52
Ust Mx	-2.83	-.76	.57	-1.01	-.69	-1.00	.81	0.00	-70.92	-56.06	-8.74	4.17
Alt Mx	-2.73	-.74	-.95	.65	-1.14	.35	.18	0.00	-33.99	-28.66	-4.33	.19
Ust My	-.21	-.02	-.05	-.05	-.06	-.07	-.07	0.00	.68	.41	4.51	4.27
Alt My	-.20	-.02	-.05	-.05	-.06	-.07	-.06	0.00	.68	.42	4.50	4.26
S11039 N	96.70	17.07		Material:E1				0.00	5.18	5.42	5.42	5.68
Ust Mx	.39	.11	-.01	0.00	-.01	-.01	-.01	0.00	-6.27	-5.35	-.81	-.01
Alt Mx	.39	.11	-.01	-.01	-.01	-.02	-.01	0.00	-6.32	-5.39	-.82	-.02
Ust My	3.25	.09	1.93	-1.38	2.05	-.15	-.79	0.00	-.22	-10.21	73.99	65.32
Alt My	3.69	.22	-1.28	1.94	.83	-1.40	1.88	0.00	-5.60	-5.55	20.85	21.02
S11040 N	68.32	12.62		Material:E1				0.00	16.63	13.22	-12.40	-15.45
Ust Mx	-.45	-.79	.16	-.60	-.76	-.40	.29	0.00	-36.88	-24.75	-5.63	4.90
Alt Mx	-.42	-.77	-.53	.16	-.64	.18	-.28	0.00	-21.89	-14.82	-3.24	2.81
Ust My	-.02	-.01	-.01	.02	-.02	.04	-.01	0.00	-.42	-.99	4.83	4.33
Alt My	-.02	-.01	.02	-.02	.01	.03	-.03	0.00	-.42	-.99	4.87	4.37
S11042 N	122.12	21.06		Material:E1				0.00	-3.19	-1.20	-43.41	-41.69
Ust Mx	-1.19	-.35	-.04	-.21	-.34	-.17	0.00	0.00	-7.04	-4.14	-1.18	1.34
Alt Mx	-1.19	-.34	-.22	-.03	-.34	-.01	-.16	0.00	-6.93	-4.07	-1.14	1.34
Ust My	-1.05	-.08	-.26	-.32	-.69	-.16	-.33	0.00	5.70	1.98	57.52	54.27
Alt My	-.26	.13	-.18	-.15	-.50	-.20	.03	0.00	2.76	4.75	-26.08	-24.30
S11043 N	71.46	12.95		Material:E1				0.00	1.37	3.06	-25.72	-24.29
Ust Mx	.20	0.00	.01	.05	.08	.02	.02	0.00	-3.36	-1.98	0.00	1.20
Alt Mx	.20	0.00	.06	.01	.06	0.00	.07	0.00	-3.30	-1.95	.01	1.18
Ust My	1.53	.67	.61	-.08	.45	-.04	.65	0.00	5.51	.36	26.47	21.99
Alt My	1.71	.71	-.07	.64	-.09	.43	.81	0.00	4.01	2.05	9.10	7.44
S11044 N	155.12	30.10		Material:E1				0.00	20.69	21.91	-36.61	-35.51
Ust Mx	.78	-.15	-.04	.07	.13	-.02	-.04	0.00	-8.39	-5.14	-.34	2.48
Alt Mx	.79	-.14	.09	-.06	.09	-.10	.09	0.00	-8.40	-5.15	-.34	2.47
Ust My	-1.92	-.70	-.20	-.07	-.98	.82	-.37	0.00	17.97	-20.72	141.60	107.84
Alt My	-.07	-.20	.11	-.08	-.77	.55	.28	0.00	-14.65	8.80	-76.31	-55.36
S12001 N	123.85	23.68		Material:E1				0.00	-16.59	-15.27	27.77	28.94
Ust Mx	.18	.45	.13	.24	.34	.22	.18	0.00	-4.15	-6.86	2.52	.18
Alt Mx	.18	.45	.24	.13	.30	.15	.28	0.00	-4.15	-6.86	2.52	.18
Ust My	-1.61	-.13	.12	.07	.77	-.96	.55	0.00	-22.93	15.22	106.54	139.51
Alt My	-.19	.25	.50	.51	1.53	.37	.12	0.00	10.69	-14.92	-62.12	-84.58
S12002 N	55.88	9.82		Material:E1				0.00	-2.96	-2.32	16.84	17.36
Ust Mx	-.12	.03	.04	-.04	-.03	.07	-.03	0.00	-1.67	-2.90	1.07	.01
Alt Mx	-.12	.02	-.04	.04	.04	.03	-.06	0.00	-1.63	-2.83	1.06	.02
Ust My	-1.32	-.62	.10	-.63	-.72	-.44	.10	0.00	-.22	4.46	20.59	24.64
Alt My	-1.21	-.58	-.61	.14	-.55	.13	-.52	0.00	1.69	3.08	5.43	6.62
S12003 N	92.88	15.29		Material:E1				0.00	.54	1.94	29.02	30.23
Ust Mx	-.17	0.00	.02	.06	.06	0.00	.11	0.00	-3.51	-6.16	.59	-1.71
Alt Mx	-.17	0.00	.07	.01	0.00	.05	.11	0.00	-3.43	-6.03	.57	-1.69
Ust My	-1.45	-.55	-.10	-.29	-.27	-.56	.06	0.00	.43	3.80	55.02	57.94
Alt My	-.82	-.38	-.17	.05	.25	-.18	-.31	0.00	3.59	1.10	-27.06	-29.26
S12005 N	54.79	9.91		Material:E1				0.00	-13.28	-17.28	13.15	9.63
Ust Mx	-1.36	.38	.35	-.21	-.25	.35	.18	0.00	-21.41	-32.23	4.56	-4.79
Alt Mx	-1.33	.37	-.23	.36	.08	.35	-.17	0.00	-11.19	-16.74	2.17	-2.60
Ust My	-.31	-.07	-.02	.03	.04	-.03	-.01	0.00	-1.07	-.61	3.95	4.34
Alt My	-.31	-.07	.02	-.02	.01	-.03	.03	0.00	-1.07	-.61	3.97	4.37
S12006 N	55.13	9.11		Material:E1				0.00	0.00	0.00	16.54	16.54
Ust Mx	-.07	-.02	0.00	-.01	.01	0.00	-.01	0.00	-4.42	-6.59	.99	-.90
Alt Mx	-.07	-.02	-.01	0.00	.01	-.01	-.01	0.00	-4.42	-6.60	.99	-.90
Ust My	-19.21	-4.51	-.29	-4.48	-5.70	-3.64	-.20	0.00	0.00	0.00	24.32	24.32
Alt My	-19.06	-4.47	-4.47	-.24	-5.70	-.31	-3.41	0.00	0.00	0.00	6.87	6.87
S12007 N	80.41	14.06		Material:E1				0.00	-5.74	-4.81	-.70	.14
Ust Mx	.07	.01	-.05	-.02	-.02	-.06	-.06	0.00	-4.97	-5.81	.47	-.26
Alt Mx	.07	.01	-.02	-.05	-.04	-.07	-.03	0.00	-5.01	-5.85	.46	-.26
Ust My	-1.08	.47	2.11	-1.58	-1.13	2.27	-.07	0.00	-11.71	-2.55	62.67	70.57
Alt My	-.68	.57	-1.50	2.22	1.95	1.39	-1.90	0.00	-6.41	-7.58	16.55	15.47
S12008 N	74.38	12.91		Material:E1				0.00	-8.39	-10.93	1.24	-.99
Ust Mx	-3.35	-.72	.76	-1.50	-1.22	.91	-1.17	0.00	-55.41	-70.20	7.12	-5.67
Alt Mx	-3.28	-.71	-1.48	.75	.56	-.26	-1.75	0.00	-27.34	-32.26	2.62	-1.59
Ust My	-.68	-.16	-.12	-.08	-.10	-.17	-.14	0.00	-.04	.21	5.30	5.52
Alt My	-.67	-.16	-.09	-.11	-.13	-.17	-.10	0.00	-.03	.21	5.31	5.52
S12009 N	153.77	26.62		Material:E1				0.00	-28.61	-35.24	-13.56	-19.27
Ust Mx	-4.69	-1.13	-.42	-1.30	-1.84	-.99	-.62	0.00	-156.21	-185.48	13.75	-11.53
Alt Mx	-4.18	-1.02	-1.18	-.29	-1.68	-.32	-.95	0.00	98.84	121.04	-9.86	9.58
Ust My	-.60	.10	.01	.05	.09	.02	.02	0.00	-2.60	.93	9.77	12.83
Alt My	-.60	.09	.05	.01	.06	0.00	.06	0.00	-2.59	.93	9.72	12.76
S12011 N	55.19	8.58		Material:E1				0.00	-15.09	-18.08	-9.21	-11.79
Ust Mx	-4.42	-.96	-.22	-.63	-.80	-.57	-.34	0.00	-16.81	-16.92	1.71	1.62
Alt Mx	-4.37	-.95	-.62	-.21	-.77	-.27	-.61	0.00	-2.66	-1.95	1.29	1.90
Ust My	1.12	.34	.10	.04	.04	.15	.10	0.00	-1.58	-.39	3.29	4.33
Alt My	1.12	.34	.04	.10	.10	.15	.04	0.00	-1.56	-.39	3.25	4.26
S12012 N	58.60	9.65		Material:E1				0.00	-11.86	-12.08	-.65	-.82
Ust Mx	-4.43	-1.09	-1.45	.14	.19	-1.57	-1.24	0.00	-29.09	-29.25	.35	.23
Alt Mx	-4.40	-1.08	.15	-1.43	-.72	-1.83	-.01	0.00	-15.50	-14.89	-.01	.54
Ust My	-.40	.01	-.08	-.03	-.07	-.10	-.04	0.00	-.21	1.56	8.35	9.88
Alt My	-.40	.01	-.03	-.08	-.09	-.06	-.06	0.00	-.19	1.57	8.34	9.87
S12014 N	58.71	9.65		Material:E1				0.00	-14.21	-13.66	1.17	1.64
Ust Mx	-7.67	-1.91	-2.28	.38	.55	-2.58	-1.76	0.00	-29.89	-29.63	-.94	-.72
Alt Mx	-7.66	-1.90	.39	-2.26	-1.14	-2.89	.29	0.00	-15.61	-16.06	-.58	-.98
Ust My	.40	0.00	.04	0.00	.06	0.00	.03	0.00	-1.34	.33	8.24	9.68
Alt My	.40	0.00	0.00	.05	.03	0.00	.06	0.00	-1.34	.32	8.23	9.67
S12015 N	59.16	9.49		Material:E1				0.00	-17.16	-14.32	8.84	11.29
Ust Mx	-6.49	-1.45	-.11	-1.20	-1.51	-.89	-.21	0.00	-18.46	-18.29	-1.61	-1.46
Alt Mx	-6.47	-1.44	-1.20	-.08	-1.46	-.09	-.99	0.00	-3.63	-4.21	-1.21	-1.72
Ust My	-.29	-.15	-.03	.02	-.05	-.02	.06	0.00	.33	1.72	4.03	5.24
Alt My	-.30	-.15	.01	-.02	-.07	.04	.01	0.00	.33	1.70	3.99	5.17
S12016 N	153.23	26.58		Material:E1				0.00	-35.26	-28.59	15.69	21.43
Ust Mx	-3.21	-.77	-.56	-1.17	-.93	-1.37	-1.17	0.00	-185.90	-157.30	-12.50	12.20
Alt Mx	-2.87	-.70	-.82	-.20	-1.20	.30	-1.14	0.00	122.79	100.98	10.62	-8.49
Ust My	.25	-.22	-.09	-.02	-.03	.01	-.21	0.00	-1.29	2.30	9.83	12.94
Alt My	.24	-.22	-.02	-.09	.06	-.13	-.16	0.00	-1.29	2.29	9.79	12.89
S12017 N	68.69	11.64		Material:E1				0.00	-10.92	-8.06	-1.00	1.51
Ust Mx	3.70	.98	.90	0.00	.20	.74	.85	0.00	-66.41	-52.70	-4.28	7.58
Alt Mx	3.71	.98	.09	.91	.50	1.25	.25	0.00	-27.80	-23.89	.20	3.54
Ust My	-.59	-.11	-.06	-.06	-.07	-.08	-.08	0.00	-.64	-.41	3.67	3.88
Alt My	-.58	-.11	-.05	-.06	-.07	-.08	-.08	0.00	-.64	-.42	3.66	3.85

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q Q Q	Q Q Q	QQ QQ	QQ QQ	Q QQ Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S12018 N	**76.65**	**13.21**		**Material:E1**				**0.00**	**-3.62**	**-4.54**	**2.67**	**1.85**
Ust Mx	1.06	.26	.06	.07	.10	.08	.07	0.00	-5.49	-4.72	.02	.68
Alt Mx	**1.05**	**.25**	**.07**	**.05**	**.09**	**.07**	**.08**	**0.00**	**-5.53**	**-4.76**	**.02**	**.69**
Ust My	1.28	-.42	-1.68	1.46	-1.17	1.49	-.76	0.00	.41	9.61	60.61	68.54
Alt My	**1.67**	**-.31**	**1.55**	**-1.57**	**1.53**	**.44**	**-2.01**	**0.00**	**5.96**	**4.84**	**14.50**	**13.46**
S12019 N	58.29	9.87		Material:E1				0.00	0.00	0.00	-11.70	-11.70
Ust Mx	**-.08**	**-.02**	**.02**	**.02**	**.03**	**.03**	**.03**	**0.00**	**-5.99**	**-3.97**	**-.92**	**.83**
Alt Mx	-.08	-.02	.03	.02	.03	.02	.03	0.00	-5.98	-3.96	-.92	.83
Ust My	**12.40**	**2.75**	**-.11**	**2.85**	**3.73**	**1.91**	**-.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32.07**	**32.07**
Alt My	12.54	2.80	2.88	-.08	3.77	-.29	2.12	0.00	0.00	0.00	15.34	15.34
S12020 N	**56.04**	**10.27**		**Material:E1**				**0.00**	**-16.73**	**-12.81**	**-12.39**	**-8.95**
Ust Mx	1.81	1.16	.79	-.16	-.15	.82	.60	0.00	-33.37	-22.40	-4.81	4.67
Alt Mx	**1.80**	**1.15**	**-.16**	**.83**	**.44**	**1.06**	**-.14**	**0.00**	**-17.64**	**-11.90**	**-2.46**	**2.48**
Ust My	-.20	-.05	-.01	-.04	-.04	-.06	0.00	0.00	.47	.93	3.77	4.16
Alt My	**-.19**	**-.05**	**-.04**	**0.00**	**-.06**	**-.02**	**-.01**	**0.00**	**.48**	**.93**	**3.80**	**4.19**
S12022 N	99.26	16.91		Material:E1				0.00	2.59	1.21	-31.13	-32.31
Ust Mx	**1.82**	**.50**	**.37**	**.16**	**.18**	**.53**	**.35**	**0.00**	**-6.52**	**-3.84**	**-1.32**	**1.00**
Alt Mx	1.82	.50	.18	.36	.37	.53	.16	0.00	-6.40	-3.77	-1.31	.97
Ust My	**-3.60**	**-.71**	**-.32**	**-.41**	**-.35**	**-.91**	**-.21**	**0.00**	**-5.49**	**-1.92**	**52.52**	**55.60**
Alt My	-2.90	-.53	-.25	-.21	.05	-.53	-.44	0.00	-2.47	-4.76	-29.50	-31.52
S12023 N	**59.06**	**10.66**		**Material:E1**				**0.00**	**-1.98**	**-2.63**	**-17.33**	**-17.86**
Ust Mx	.10	.08	.06	-.01	-.03	.07	.05	0.00	-3.04	-1.80	-1.21	-.14
Alt Mx	**.11**	**.08**	**-.01**	**.06**	**.01**	**.09**	**-.01**	**0.00**	**-2.97**	**-1.76**	**-1.19**	**-.14**
Ust My	1.22	.61	-.03	.64	.77	.46	-.02	0.00	-4.91	-.22	20.39	24.45
Alt My	**1.38**	**.64**	**.67**	**0.00**	**.93**	**0.00**	**.41**	**0.00**	**-3.35**	**-1.94**	**5.24**	**6.44**
S12024 N	127.39	24.65		Material:E1				0.00	-14.03	-15.60	-27.23	-28.62
Ust Mx	**-1.22**	**.10**	**-.10**	**.17**	**.27**	**-.09**	**-.04**	**0.00**	**-7.25**	**-4.43**	**-2.43**	**.01**
Alt Mx	-1.22	.09	.14	-.08	.11	-.17	.19	0.00	-7.24	-4.43	-2.42	.01
Ust My	**-.67**	**-.40**	**-.08**	**-.56**	**.14**	**-1.65**	**.24**	**0.00**	**-17.58**	**20.44**	**105.69**	**138.54**
Alt My	.75	-.02	-.09	.29	.79	-.01	-.37	0.00	15.99	-9.76	-62.99	-85.55
S12025 N	**130.62**	**25.31**		**Material:E1**				**0.00**	**16.59**	**15.27**	**29.00**	**27.84**
Ust Mx	.33	-.28	-.03	-.05	-.08	-.05	-.03	0.00	-4.15	-6.86	-.06	-2.41
Alt Mx	**.34**	**-.27**	**-.03**	**-.05**	**-.07**	**-.02**	**-.06**	**0.00**	**-4.15**	**-6.86**	**-.06**	**-2.40**
Ust My	-1.16	-.03	.13	.18	-.11	-.54	1.27	0.00	22.93	-15.23	141.19	108.22
Alt My	**.41**	**.38**	**.27**	**.28**	**.95**	**-.47**	**.62**	**0.00**	**-10.69**	**14.92**	**-85.72**	**-63.27**
S12026 N	58.73	10.55		Material:E1				0.00	2.96	2.33	17.35	16.84
Ust Mx	**.06**	**-.04**	**.03**	**-.04**	**.01**	**-.01**	**-.03**	**0.00**	**-1.66**	**-2.89**	**.05**	**-1.02**
Alt Mx	.07	-.04	-.04	.03	.01	-.03	-.01	0.00	-1.63	-2.83	.04	-1.00
Ust My	**-1.90**	**-.76**	**.08**	**-.68**	**-.83**	**-.46**	**.09**	**0.00**	**.22**	**-4.46**	**24.87**	**20.83**
Alt My	-1.79	-.73	-.66	.09	-.64	.04	-.54	0.00	-1.69	-3.08	6.71	5.52
S12027 N	**94.67**	**15.75**		**Material:E1**				**0.00**	**-.54**	**-1.94**	**30.29**	**29.08**
Ust Mx	.04	-.03	-.09	-.02	-.12	-.08	-.03	0.00	-3.51	-6.16	1.83	-.47
Alt Mx	**.04**	**-.03**	**-.02**	**-.09**	**-.12**	**-.03**	**-.07**	**0.00**	**-3.43**	**-6.04**	**1.81**	**-.45**
Ust My	-1.95	-.67	-.07	-.27	-.33	-.49	.16	0.00	-.42	-3.80	58.08	55.16
Alt My	**-1.29**	**-.49**	**-.17**	**.04**	**.21**	**-.23**	**-.23**	**0.00**	**-3.59**	**-1.10**	**-29.37**	**-27.18**
S12029 N	57.51	10.59		Material:E1				0.00	13.28	17.27	9.49	13.01
Ust Mx	**1.01**	**-.46**	**.23**	**-.43**	**.20**	**-.34**	**-.25**	**0.00**	**-21.42**	**-32.25**	**5.26**	**-4.09**
Alt Mx	1.06	-.44	-.36	.17	-.10	-.47	.19	0.00	-11.20	-16.76	2.84	-1.93
Ust My	**-.21**	**-.04**	**-.02**	**.03**	**.04**	**-.02**	**-.01**	**0.00**	**1.07**	**.61**	**4.36**	**3.97**
Alt My	-.22	-.04	.02	-.02	.01	-.03	.03	0.00	1.07	.61	4.39	4.00
S12030 N	**82.85**	**14.66**		**Material:E1**				**0.00**	**5.75**	**4.81**	**.18**	**-.65**
Ust Mx	.18	.05	.07	.04	.08	.08	.07	0.00	-4.97	-5.81	.29	-.43
Alt Mx	**.18**	**.05**	**.04**	**.07**	**.09**	**.07**	**.08**	**0.00**	**-5.01**	**-5.85**	**.30**	**-.43**
Ust My	.78	.97	2.10	-1.60	-1.30	2.32	-.02	0.00	11.71	2.55	70.98	63.08
Alt My	**1.19**	**1.07**	**-1.65**	**2.24**	**1.82**	**1.19**	**-1.82**	**0.00**	**6.40**	**7.58**	**15.41**	**16.49**
S12031 N	76.19	13.36		Material:E1				0.00	8.39	10.93	-1.11	1.12
Ust Mx	**3.31**	**.72**	**-.74**	**1.70**	**.38**	**-.51**	**2.04**	**0.00**	**-55.41**	**-70.20**	**6.31**	**-6.47**
Alt Mx	3.40	.74	1.74	-.77	-.85	1.32	1.47	0.00	-27.34	-32.25	1.79	-2.42
Ust My	**-.68**	**-.16**	**-.12**	**-.08**	**-.10**	**-.17**	**-.14**	**0.00**	**.04**	**-.21**	**5.53**	**5.31**
Alt My	-.68	-.16	-.09	-.12	-.13	-.17	-.10	0.00	.03	-.21	5.53	5.32
S12032 N	**157.70**	**27.59**		**Material:E1**				**0.00**	**28.62**	**35.24**	**-19.55**	**-13.84**
Ust Mx	5.69	1.42	.34	1.62	1.72	1.68	.53	0.00	-156.21	-185.48	12.81	-12.46
Alt Mx	**6.24**	**1.54**	**1.75**	**.45**	**1.87**	**.78**	**1.75**	**0.00**	**98.84**	**121.03**	**-10.57**	**8.87**
Ust My	-.33	.17	-.08	-.03	-.03	-.09	-.09	0.00	2.60	-.93	12.98	9.92
Alt My	**-.33**	**.16**	**-.06**	**-.05**	**-.06**	**-.10**	**-.04**	**0.00**	**2.59**	**-.93**	**12.92**	**9.88**
S12033 N	56.43	8.88		Material:E1				0.00	15.09	18.09	-11.96	-9.37
Ust Mx	**4.80**	**1.06**	**.75**	**.33**	**.45**	**.95**	**.75**	**0.00**	**-16.81**	**-16.93**	**-1.61**	**-1.70**
Alt Mx	4.80	1.06	.34	.75	.73	.98	.47	0.00	-2.66	-1.96	-1.93	-1.31
Ust My	**1.09**	**.33**	**.06**	**.01**	**-.02**	**.11**	**.04**	**0.00**	**1.58**	**.39**	**4.38**	**3.35**
Alt My	1.09	.33	0.00	.07	.04	.11	-.02	0.00	1.56	.39	4.31	3.30
S12034 N	**60.29**	**10.06**		**Material:E1**				**0.00**	**11.86**	**12.07**	**-.83**	**-.66**
Ust Mx	4.71	1.16	-.03	1.49	1.96	.84	.13	0.00	-29.09	-29.25	-.21	-.34
Alt Mx	**4.74**	**1.17**	**1.50**	**-.02**	**1.67**	**-.05**	**1.34**	**0.00**	**-15.50**	**-14.89**	**-.56**	**-.01**
Ust My	-.88	-.11	-.23	-.13	-.27	-.26	-.19	0.00	.21	-1.56	9.95	8.42
Alt My	**-.88**	**-.11**	**-.15**	**-.21**	**-.29**	**-.19**	**-.23**	**0.00**	**.19**	**-1.57**	**9.95**	**8.42**
S12035 N	60.68	10.15		Material:E1				0.00	14.21	13.66	1.66	1.20
Ust Mx	**-2.83**	**-.74**	**-2.11**	**1.13**	**1.42**	**-1.64**	**-1.75**	**0.00**	**-29.90**	**-29.63**	**.71**	**.92**
Alt Mx	-2.77	-.73	1.07	-2.01	.03	-2.62	.70	0.00	-15.62	-16.06	.99	.59
Ust My	**.80**	**.09**	**.07**	**.01**	**.10**	**.03**	**.02**	**0.00**	**1.34**	**-.33**	**9.75**	**8.31**
Alt My	.80	.09	0.00	.08	.07	0.00	.08	0.00	1.34	-.32	9.74	8.30
S12036 N	**64.38**	**10.81**		**Material:E1**				**0.00**	**17.17**	**14.32**	**11.45**	**8.99**
Ust Mx	5.04	1.08	.93	.01	0.00	1.20	.68	0.00	-18.46	-18.29	1.45	1.59
Alt Mx	**5.08**	**1.09**	**-.02**	**.99**	**.69**	**1.26**	**0.00**	**0.00**	**-3.63**	**-4.21**	**1.74**	**1.23**
Ust My	.78	.12	.05	.07	.04	.06	.15	0.00	-.33	-1.72	5.30	4.10
Alt My	**.77**	**.12**	**.08**	**.04**	**.02**	**.11**	**.11**	**0.00**	**-.33**	**-1.70**	**5.24**	**4.05**
S12037 N	149.91	25.79		Material:E1				0.00	35.26	28.60	21.71	15.97
Ust Mx	**4.78**	**1.20**	**-.10**	**-.02**	**.49**	**-.02**	**-.70**	**0.00**	**-185.90**	**-157.30**	**-13.46**	**11.24**
Alt Mx	5.17	1.29	.32	.28	.50	.82	-.12	0.00	122.78	100.97	9.47	-9.65
Ust My	**.59**	**-.14**	**.02**	**.06**	**.06**	**.14**	**-.04**	**0.00**	**1.29**	**-2.30**	**13.10**	**9.99**
Alt My	.59	-.13	.08	0.00	.16	.01	-.02	0.00	1.29	-2.29	13.04	9.95
S12038 N	**74.44**	**13.10**		**Material:E1**				**0.00**	**10.92**	**8.07**	**1.64**	**-.87**
Ust Mx	-2.90	-.78	-1.04	.60	.78	-.64	-1.02	0.00	-66.41	-52.70	-8.17	3.69
Alt Mx	**-2.82**	**-.76**	**.64**	**-.96**	**.11**	**-1.13**	**.36**	**0.00**	**-27.80**	**-23.89**	**-3.70**	**-.36**
Ust My	-.22	-.02	-.05	-.05	-.06	-.07	-.07	0.00	.64	.41	3.89	3.68
Alt My	**-.21**	**-.02**	**-.05**	**-.05**	**-.06**	**-.07**	**-.07**	**0.00**	**.64**	**.42**	**3.86**	**3.67**
S12039 N	80.63	14.23		Material:E1				0.00	3.62	4.54	1.81	2.63
Ust Mx	**.39**	**.11**	**-.01**	**-.01**	**-.02**	**-.01**	**-.01**	**0.00**	**-5.49**	**-4.72**	**-.71**	**-.05**
Alt Mx	.39	.11	-.01	0.00	-.01	-.01	-.02	0.00	-5.53	-4.76	-.72	-.06
Ust My	**3.34**	**.09**	**-1.29**	**1.87**	**-.91**	**2.05**	**.01**	**0.00**	**-.41**	**-9.61**	**68.95**	**61.02**
Alt My	3.73	.20	1.96	-1.29	1.83	.88	-1.38	0.00	-5.96	-4.84	13.42	14.45
S12040 N	**57.03**	**10.53**		**Material:E1**				**0.00**	**16.71**	**12.81**	**-8.81**	**-12.25**
Ust Mx	-.45	-.81	-.56	.12	.18	-.71	-.34	0.00	-33.38	-22.41	-5.15	4.33
Alt Mx	**-.43**	**-.80**	**.20**	**-.58**	**-.41**	**-.61**	**.25**	**0.00**	**-17.66**	**-11.91**	**-2.73**	**2.21**
Ust My	-.03	-.01	.02	-.02	-.01	-.02	.04	0.00	-.47	-.93	4.18	3.79
Alt My	**-.02**	**-.01**	**-.01**	**.02**	**-.03**	**.01**	**.03**	**0.00**	**-.47**	**-.93**	**4.21**	**3.82**
S12042 N	101.63	17.53		Material:E1				0.00	-2.59	-1.22	-32.37	-31.19
Ust Mx	**-1.20**	**-.35**	**-.22**	**-.03**	**-.01**	**-.32**	**-.18**	**0.00**	**-6.52**	**-3.84**	**-1.12**	**1.20**
Alt Mx	-1.20	-.35	-.04	-.21	-.17	-.32	-.01	0.00	-6.40	-3.77	-1.09	1.20
Ust My	**-1.06**	**-.07**	**-.25**	**-.33**	**-.34**	**-.78**	**-.05**	**0.00**	**5.49**	**1.91**	**55.75**	**52.67**
Alt My	-.38	.11	-.21	-.16	.09	-.53	-.30	0.00	2.46	4.76	-31.63	-29.61
S12043 N	**59.47**	**10.79**		**Material:E1**				**0.00**	**1.99**	**2.63**	**-17.85**	**-17.34**
Ust Mx	.21	0.00	.06	.01	.01	.09	.03	0.00	-3.04	-1.80	.08	1.15
Alt Mx	**.21**	**0.00**	**.01**	**.05**	**.06**	**.07**	**.01**	**0.00**	**-2.97**	**-1.76**	**.09**	**1.14**
Ust My	1.50	.67	-.08	.61	.68	.43	-.05	0.00	4.92	.22	24.69	20.62
Alt My	**1.65**	**.71**	**.62**	**-.05**	**.85**	**-.10**	**.38**	**0.00**	**3.36**	**1.94**	**6.53**	**5.33**
S12044 N	129.35	25.09		Material:E1				0.00	14.03	15.60	-28.70	-27.31
Ust Mx	**.77**	**-.16**	**.09**	**-.06**	**-.08**	**.13**	**0.00**	**0.00**	**-7.25**	**-4.43**	**-.13**	**2.31**
Alt Mx	.78	-.15	-.04	.07	.04	.10	-.08	0.00	-7.24	-4.43	-.12	2.30
Ust My	**-1.83**	**-.68**	**.11**	**-.35**	**-.55**	**-1.07**	**1.13**	**0.00**	**17.58**	**-20.44**	**140.23**	**107.38**
Alt My	-.23	-.26	-.18	.19	.39	-.70	.32	0.00	-15.99	9.76	-86.70	-64.13

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q Q Q	Q Q Q	QQ QQ	QQ QQ	Q QQ Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S13030 N	66.30	11.73		Material:E1				0.00	4.38	3.05	1.90	.74
Ust Mx	.17	.05	.05	.07	.07	.08	.08	0.00	-4.35	-5.04	.20	-.39
Alt Mx	.17	.05	.08	.04	.08	.08	.07	0.00	-4.38	-5.07	.21	-.38
Ust My	.82	1.00	-1.66	2.17	-.09	-1.23	2.36	0.00	10.87	2.68	64.51	57.47
Alt My	1.17	1.08	2.09	-1.50	-1.80	1.94	1.03	0.00	5.66	7.67	9.45	11.20
S13031 N	61.00	10.69		Material:E1				0.00	8.56	10.92	.33	2.40
Ust Mx	3.25	.70	1.73	-.77	2.06	.34	-.49	0.00	-50.90	-64.18	5.63	-5.82
Alt Mx	3.35	.72	-.72	1.69	1.50	-.92	1.36	0.00	-23.02	-26.59	1.23	-1.86
Ust My	-.67	-.16	-.09	-.12	-.14	-.09	-.18	0.00	.03	-.18	4.84	4.65
Alt My	-.67	-.16	-.12	-.08	-.10	-.13	-.18	0.00	.02	-.18	4.83	4.65
S13032 N	126.18	22.09		Material:E1				0.00	20.17	24.54	-14.07	-10.30
Ust Mx	5.62	1.40	1.54	.44	.56	1.80	1.59	0.00	-148.65	-176.34	11.79	-11.94
Alt Mx	6.16	1.52	.56	1.63	1.74	1.72	.91	0.00	105.04	128.12	-11.06	8.88
Ust My	-.32	.18	-.06	-.04	-.08	-.01	-.11	0.00	2.39	-.73	11.63	8.93
Alt My	-.32	.17	-.08	-.02	-.04	-.04	-.13	0.00	2.37	-.72	11.56	8.87
S13033 N	45.12	7.10		Material:E1				0.00	10.64	12.63	-8.44	-6.71
Ust Mx	4.79	1.06	.33	.76	.74	.47	.96	0.00	-15.33	-15.34	-1.73	-1.74
Alt Mx	4.83	1.07	.76	.34	.46	.74	1.00	0.00	-1.27	-.47	-2.07	-1.38
Ust My	1.10	.34	0.00	.07	.05	-.01	.09	0.00	1.54	.47	4.01	3.08
Alt My	1.10	.33	.06	.01	-.01	.05	.10	0.00	1.52	.47	3.93	3.03
S13034 N	48.21	8.04		Material:E1				0.00	9.91	9.86	.28	.23
Ust Mx	4.67	1.16	1.49	-.03	.13	1.96	.84	0.00	-26.18	-26.15	-.32	-.28
Alt Mx	4.72	1.17	-.01	1.50	1.33	1.67	-.02	0.00	-12.72	-11.92	-.66	.04
Ust My	-.89	-.11	-.16	-.21	-.18	-.28	-.28	0.00	.18	-1.47	9.41	7.98
Alt My	-.89	-.11	-.23	-.14	-.21	-.30	-.22	0.00	.16	-1.48	9.41	7.98
S13035 N	48.47	8.10		Material:E1				0.00	11.89	11.66	.34	.15
Ust Mx	-2.89	-.76	1.04	-2.04	-1.74	1.47	-1.72	0.00	-26.57	-26.51	.87	.91
Alt Mx	-2.85	-.75	-2.10	1.13	.68	.06	-2.69	0.00	-12.41	-13.06	1.17	.60
Ust My	.82	.10	0.00	.08	.02	.12	.02	0.00	1.26	-.30	9.22	7.87
Alt My	.82	.10	.07	.01	.07	.09	-.01	0.00	1.27	-.29	9.22	7.87
S13036 N	51.41	8.63		Material:E1				0.00	11.44	9.56	8.05	6.44
Ust Mx	4.94	1.06	-.06	.98	.67	.03	1.14	0.00	-16.52	-16.47	1.60	1.64
Alt Mx	5.01	1.07	.94	.01	-.01	.70	1.22	0.00	-1.78	-2.47	1.90	1.30
Ust My	.82	.13	.09	.05	.14	.04	.09	0.00	-.41	-1.67	4.91	3.82
Alt My	.81	.13	.06	.07	.09	.02	.14	0.00	-.42	-1.65	4.84	3.77
S13037 N	120.06	20.67		Material:E1				0.00	24.47	20.15	15.57	11.85
Ust Mx	4.78	1.20	-.10	.03	-.53	.52	-.14	0.00	-176.61	-149.60	-12.46	10.70
Alt Mx	5.14	1.28	.31	.22	-.33	.36	1.02	0.00	130.03	107.30	9.94	-9.70
Ust My	.62	-.14	.09	0.00	-.08	.08	.17	0.00	1.06	-2.11	11.71	8.97
Alt My	.61	-.14	.02	.06	-.05	.17	.05	0.00	1.05	-2.10	11.65	8.92
S13038 N	59.57	10.48		Material:E1				0.00	11.42	8.72	-.55	-2.91
Ust Mx	-2.94	-.80	.57	-1.01	-1.04	.83	-.67	0.00	-60.74	-48.40	-7.50	3.14
Alt Mx	-2.89	-.78	-.98	.64	.28	.14	-1.11	0.00	-22.49	-19.80	-3.15	-.82
Ust My	-.23	-.02	-.05	-.05	-.06	-.07	-.07	0.00	.60	.41	3.28	3.11
Alt My	-.23	-.02	-.05	-.05	-.06	-.07	-.07	0.00	.60	.42	3.24	3.08
S13039 N	64.54	11.39		Material:E1				0.00	2.24	3.54	-.56	.57
Ust Mx	.39	.11	-.02	-.01	-.02	-.02	0.00	0.00	-4.72	-4.10	-.62	-.09
Alt Mx	.39	.11	-.01	-.01	-.03	-.01	0.00	0.00	-4.75	-4.13	-.63	-.09
Ust My	3.41	.09	1.98	-1.38	-.14	-.91	2.24	0.00	-.67	-8.87	62.46	55.42
Alt My	3.75	.18	-1.29	1.96	-1.43	1.89	.87	0.00	-6.17	-4.19	7.41	9.13
S13040 N	45.69	8.43		Material:E1				0.00	15.62	11.65	-5.88	-9.34
Ust Mx	-.45	-.83	.17	-.61	-.46	.23	-.64	0.00	-29.45	-19.76	-4.62	3.73
Alt Mx	-.43	-.82	-.53	.14	.11	-.37	-.52	0.00	-13.85	-9.30	-2.27	1.66
Ust My	-.03	-.01	-.01	.02	.04	-.01	-.02	0.00	-.52	-.87	3.55	3.25
Alt My	-.03	-.01	.02	-.01	.03	-.03	.01	0.00	-.53	-.87	3.57	3.28
S13042 N	81.24	14.01		Material:E1				0.00	-2.09	-1.18	-23.09	-22.30
Ust Mx	-1.21	-.35	-.04	-.21	-.19	.01	-.32	0.00	-5.99	-3.54	-1.06	1.07
Alt Mx	-1.21	-.35	-.22	-.03	-.02	-.15	-.33	0.00	-5.87	-3.47	-1.02	1.06
Ust My	-1.05	-.06	-.23	-.34	-.06	-.46	-.62	0.00	5.18	1.87	51.83	48.99
Alt My	-.49	.09	-.24	-.17	-.22	.08	-.67	0.00	2.21	4.70	-34.95	-32.80
S13043 N	47.54	8.63		Material:E1				0.00	2.19	2.13	-11.61	-11.68
Ust Mx	.22	0.00	.01	.05	.02	.02	.09	0.00	-2.71	-1.62	.16	1.11
Alt Mx	.22	0.00	.06	.01	-.01	.06	.08	0.00	-2.64	-1.58	.17	1.09
Ust My	1.47	.67	.62	-.09	-.02	.65	.43	0.00	4.29	.11	22.43	18.82
Alt My	1.60	.71	-.08	.64	.43	.85	-.16	0.00	2.75	1.81	4.43	3.62
S13044 N	103.53	20.09		Material:E1				0.00	8.68	10.40	-21.59	-20.09
Ust Mx	.77	-.17	-.04	.06	-.05	-.07	.17	0.00	-6.12	-3.73	.07	2.14
Alt Mx	.77	-.17	.09	-.07	-.13	.05	.13	0.00	-6.10	-3.73	.08	2.13
Ust My	-1.73	-.66	-.11	-.10	.88	-.68	-.63	0.00	16.50	-19.55	133.14	102.21
Alt My	-.39	-.31	.05	-.07	.49	.49	-1.03	0.00	-16.63	10.22	-91.67	-68.48
S14001 N	74.40	14.25		Material:E1				0.00	-6.95	-5.43	14.10	15.41
Ust Mx	.21	.48	.13	.26	.22	.22	.35	0.00	-2.84	-4.71	2.14	.52
Alt Mx	.21	.47	.25	.14	.15	.32	.30	0.00	-2.83	-4.69	2.14	.53
Ust My	-1.35	-.04	.34	.07	-.58	.25	1.14	0.00	-19.77	12.25	90.01	117.41
Alt My	-.48	.18	.32	.56	.07	.39	1.30	0.00	11.05	-15.42	-66.03	-88.66
S14002 N	33.38	5.85		Material:E1				0.00	-1.74	-2.15	7.01	6.64
Ust Mx	-.12	.03	.04	-.04	.07	-.03	-.02	0.00	-1.32	-2.27	.96	.13
Alt Mx	-.12	.03	-.03	.04	.03	-.06	.04	0.00	-1.28	-2.21	.95	.14
Ust My	-1.26	-.62	.11	-.63	-.40	.09	-.73	0.00	-.27	3.32	16.81	19.90
Alt My	-1.17	-.59	-.63	.15	.11	-.47	-.60	0.00	1.45	1.99	2.65	3.13
S14003 N	55.70	9.18		Material:E1				0.00	.53	1.12	14.37	14.89
Ust Mx	-.17	0.00	.02	.06	.01	.10	.05	0.00	-2.96	-5.16	.38	-1.53
Alt Mx	-.17	0.00	.07	.01	.07	.10	0.00	0.00	-2.88	-5.04	.36	-1.51
Ust My	-1.35	-.54	-.05	-.30	-.50	-.06	-.13	0.00	.57	3.22	44.88	47.14
Alt My	-.93	-.42	-.25	.07	-.32	-.15	.10	0.00	3.42	.69	-30.85	-33.19
S14005 N	32.93	5.93		Material:E1				0.00	-10.00	-13.67	7.36	4.16
Ust Mx	-1.36	.43	.37	-.20	.34	.24	-.23	0.00	-16.27	-24.46	3.30	-3.77
Alt Mx	-1.31	.42	-.21	.37	.36	-.13	.10	0.00	-6.67	-9.97	1.12	-1.77
Ust My	-.31	-.07	-.02	.03	-.03	0.00	.04	0.00	-.94	-.70	2.94	3.15
Alt My	-.30	-.07	.02	-.01	-.04	.04	.01	0.00	-.94	-.70	2.96	3.16
S14006 N	33.04	5.45		Material:E1				0.00	0.00	0.00	8.14	8.14
Ust Mx	-.08	-.02	0.00	-.01	.01	-.02	0.00	0.00	-3.73	-5.54	.82	-.75
Alt Mx	-.07	-.02	-.01	0.00	0.00	-.01	0.00	0.00	-3.74	-5.55	.83	-.75
Ust My	-19.87	-4.66	-.30	-4.64	-3.66	-.30	-5.91	0.00	0.00	0.00	19.30	19.30
Alt My	-19.21	-4.50	-4.49	-.27	-.36	-3.37	-5.80	0.00	0.00	0.00	2.98	2.98
S14007 N	48.29	8.44		Material:E1				0.00	-2.98	-1.56	1.30	2.53
Ust Mx	.08	.02	-.05	-.02	-.07	-.06	-.02	0.00	-3.77	-4.30	.37	-.10
Alt Mx	.08	.02	-.02	-.05	-.07	-.03	-.04	0.00	-3.79	-4.33	.36	-.10
Ust My	-1.06	.54	2.21	-1.60	2.37	-.13	-1.01	0.00	-10.10	-3.17	50.79	56.73
Alt My	-.80	.58	-1.54	2.25	1.31	-1.76	1.87	0.00	-5.11	-7.69	7.68	5.49
S14008 N	44.75	7.76		Material:E1				0.00	-7.81	-9.83	2.91	1.15
Ust Mx	-3.42	-.73	.77	-1.53	.94	-1.23	-1.22	0.00	-46.22	-57.86	5.63	-4.41
Alt Mx	-3.29	-.71	-1.47	.73	-.21	-1.80	.54	0.00	-19.79	-22.29	1.53	-.69
Ust My	-.67	-.16	-.13	-.08	-.17	-.13	-.11	0.00	-.02	.15	4.03	4.18
Alt My	-.67	-.16	-.09	-.11	-.17	-.09	-.14	0.00	-.01	.15	4.03	4.17
S14009 N	92.30	16.00		Material:E1				0.00	-13.21	-15.90	-7.27	-9.59
Ust Mx	-4.68	-1.14	-.44	-1.31	-1.09	-.50	-1.91	0.00	-131.54	-155.85	11.81	-8.98
Alt Mx	-4.14	-1.01	-1.19	-.35	-.27	-1.08	-1.72	0.00	104.28	127.20	-9.52	10.09
Ust My	-.60	.11	.02	.06	.02	.05	.08	0.00	-2.18	.54	7.87	10.23
Alt My	-.60	.11	.05	.02	.01	.09	.05	0.00	-2.17	.53	7.81	10.16
S14011 N	33.01	5.12		Material:E1				0.00	-7.06	-8.24	-4.33	-5.35
Ust Mx	-4.63	-1.02	-.23	-.66	-.58	-.36	-.86	0.00	-13.56	-13.42	1.83	1.96
Alt Mx	-4.47	-.98	-.63	-.22	-.28	-.63	-.81	0.00	-.36	.52	1.42	2.18
Ust My	1.14	.35	.11	.04	.16	.09	.04	0.00	-1.49	-.54	2.78	3.61
Alt My	1.14	.35	.04	.10	.16	.04	.09	0.00	-1.47	-.55	2.74	3.54
S14012 N	36.14	5.78		Material:E1				0.00	-7.73	-7.55	.56	.70
Ust Mx	-4.54	-1.12	-1.51	.14	-1.64	-1.23	.14	0.00	-23.43	-23.17	.19	.43
Alt Mx	-4.42	-1.09	.13	-1.44	-1.85	-.02	.76	0.00	-10.55	-9.59	-.13	.71
Ust My	-.42	.02	-.08	-.03	-.09	-.04	.10	0.00	-.14	1.39	7.47	8.81
Alt My	-.41	.02	-.03	-.08	-.05	-.05	.12	0.00	-.14	1.40	7.47	8.81

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	' Q Q	Q Q Q	QQ QQ '	QQ QQ	Q QQ Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S14014 N	**35.19**	**5.77**			Material:E1			0.00	-9.29	-9.25	-.31	-.28
Ust Mx	-7.79	-1.94	-2.34	.40	-2.66	-1.72	.51	0.00	-23.35	-23.53	-.90	-1.07
Alt Mx	**-7.63**	**-1.90**	**.37**	**-2.25**	**-2.90**	**.30**	**-1.15**	0.00	-9.85	-10.68	-.57	-1.29
Ust My	.43	0.00	.05	.01	0.00	.04	.07	0.00	-1.19	.26	7.38	8.64
Alt My	**.43**	**0.00**	**0.00**	**.05**	**0.00**	**.06**	**.04**	0.00	-1.19	.26	7.38	8.64
S14015 N	35.33	5.65			Material:E1			0.00	-7.01	-5.92	4.13	5.07
Ust Mx	**-6.70**	**-1.50**	**-.10**	**-1.24**	**-.89**	**-.21**	**-1.58**	0.00	-14.26	-14.37	-1.74	-1.84
Alt Mx	-6.51	-1.46	-1.20	-.09	-.11	-.98	-1.48	0.00	-.45	-1.23	-1.35	-2.03
Ust My	**-.27**	**-.15**	**-.03**	**.02**	**-.03**	**.07**	**-.04**	0.00	.49	1.62	3.50	4.49
Alt My	-.27	-.15	.01	-.01	.03	.02	-.06	0.00	.50	1.61	3.46	4.42
S14016 N	**91.94**	**15.96**			Material:E1			0.00	-15.79	-13.19	8.34	10.58
Ust Mx	-3.05	-.74	-.48	-1.16	-1.23	-.97	-1.10	0.00	-155.78	-132.13	-10.49	9.72
Alt Mx	**-2.72**	**-.66**	**-.90**	**-.24**	**.16**	**-1.30**	**-1.13**	0.00	129.09	106.56	10.34	-8.96
Ust My	.27	-.23	-.10	-.02	.01	-.22	-.03	0.00	-.83	1.92	7.89	10.28
Alt My	**.27**	**-.23**	**-.03**	**-.09**	**-.13**	**-.17**	**.06**	0.00	-.83	1.91	7.84	10.21
S14017 N	41.32	7.00			Material:E1			0.00	-10.54	-8.20	-3.78	-1.75
Ust Mx	**3.90**	**1.03**	**.96**	**.01**	**.87**	**.87**	**.20**	0.00	-54.67	-43.86	-2.95	6.37
Alt Mx	3.83	1.01	.10	.91	1.29	.21	.52	0.00	-18.54	-16.80	1.10	2.66
Ust My	**-.62**	**-.12**	**-.06**	**-.06**	**-.07**	**-.08**	**-.09**	0.00	-.56	-.40	2.57	2.70
Alt My	-.61	-.12	-.06	-.06	-.07	-.08	-.08	0.00	-.56	-.41	2.54	2.67
S14018 N	**46.21**	**7.97**			Material:E1			0.00	-1.06	-2.44	-.50	-1.69
Ust Mx	1.10	.26	.06	.07	.08	.07	.10	0.00	-3.99	-3.51	.10	.51
Alt Mx	**1.10**	**.26**	**.07**	**.05**	**.07**	**.08**	**.09**	0.00	-4.01	-3.54	.11	.52
Ust My	1.39	-.45	-1.71	1.50	1.58	-.92	-1.07	0.00	1.26	8.17	48.63	54.56
Alt My	**1.60**	**-.37**	**1.47**	**-1.55**	**.37**	**-1.97**	**1.43**	0.00	6.26	3.69	5.58	3.39
S14019 N	34.71	5.85			Material:E1			0.00	0.00	0.00	-3.53	-3.53
Ust Mx	**-.09**	**-.02**	**.02**	**.03**	**.03**	**.03**	**.04**	0.00	-5.03	-3.35	-.77	.69
Alt Mx	-.08	-.02	.03	.02	.02	.03	.04	0.00	-5.03	-3.35	-.77	.69
Ust My	**12.76**	**2.82**	**-.11**	**2.93**	**1.93**	**-.13**	**3.85**	0.00	0.00	0.00	23.88	23.88
Alt My	12.54	2.78	2.85	-.07	-.31	2.14	3.73	0.00	0.00	0.00	8.14	8.14
S14020 N	**33.74**	**6.16**			Material:E1			0.00	-13.40	-9.78	-6.85	-3.70
Ust Mx	1.91	1.24	.82	-.13	.85	.66	-.13	0.00	-25.36	-17.02	-3.48	3.72
Alt Mx	**1.87**	**1.21**	**-.15**	**.86**	**1.05**	**-.10**	**.46**	0.00	-10.67	-7.16	-1.34	1.72
Ust My	-.21	-.06	-.01	-.04	-.05	0.00	-.05	0.00	.57	.81	2.74	2.95
Alt My	**-.21**	**-.06**	**-.04**	**0.00**	**-.02**	**-.01**	**-.07**	0.00	.57	.81	2.76	2.97
S14022 N	59.53	10.15			Material:E1			0.00	1.68	1.09	-14.91	-15.43
Ust Mx	**1.83**	**.51**	**.38**	**.15**	**.56**	**.33**	**.18**	0.00	-5.47	-3.25	-1.04	.89
Alt Mx	1.83	.51	.18	.35	.55	.15	.37	0.00	-5.36	-3.18	-1.03	.86
Ust My	**-3.73**	**-.72**	**-.28**	**-.44**	**-.78**	**-.39**	**-.27**	0.00	-4.90	-2.05	42.09	44.52
Alt My	-3.22	-.59	-.34	-.21	-.60	-.34	-.16	0.00	-2.06	-4.60	-33.54	-35.71
S14023 N	**35.41**	**6.39**			Material:E1			0.00	-1.98	-1.58	-7.31	-6.94
Ust Mx	.10	.08	.06	-.01	.07	.06	-.03	0.00	-2.41	-1.45	-1.10	-.27
Alt Mx	**.10**	**.08**	**-.01**	**.06**	**.10**	**-.01**	**.01**	0.00	-2.34	-1.41	-1.09	-.28
Ust My	1.21	.63	-.02	.66	.50	-.01	.79	0.00	-3.73	-.12	16.57	19.68
Alt My	**1.27**	**.64**	**.66**	**0.00**	**-.01**	**.46**	**.87**	0.00	-2.24	-1.68	2.42	2.92
S14024 N	76.49	14.83			Material:E1			0.00	-4.62	-6.28	-13.73	-15.17
Ust Mx	**-1.21**	**.12**	**-.10**	**.18**	**-.11**	**.01**	**.27**	0.00	-5.04	-3.07	-2.05	-.34
Alt Mx	-1.21	.11	.15	-.06	-.18	.24	.11	0.00	-5.03	-3.06	-2.05	-.34
Ust My	**-.39**	**-.35**	**.12**	**-.61**	**-1.26**	**-.13**	**.41**	0.00	-14.15	17.75	89.15	116.45
Alt My	.46	-.11	-.30	.31	-.29	-.16	.48	0.00	16.52	-10.07	-66.89	-89.63
S14025 N	**78.42**	**15.22**			Material:E1			0.00	6.95	5.43	15.49	14.17
Ust Mx	.31	-.30	-.03	-.06	-.03	-.05	-.09	0.00	-2.84	-4.71	-.45	-2.06
Alt Mx	**.32**	**-.29**	**-.03**	**-.06**	**-.01**	**-.09**	**-.08**	0.00	-2.83	-4.69	-.45	-2.06
Ust My	-.88	.07	.24	.18	-.51	.94	.41	0.00	19.77	-12.26	118.78	91.37
Alt My	**.19**	**.34**	**.19**	**.33**	**-.57**	**1.00**	**.62**	0.00	-11.05	15.42	-89.81	-67.17
S14026 N	35.09	6.29			Material:E1			0.00	1.74	2.16	6.59	6.97
Ust Mx	**.06**	**-.04**	**.03**	**-.05**	**-.01**	**-.03**	**.01**	0.00	-1.32	-2.27	-.09	-.92
Alt Mx	.06	-.04	-.04	.02	-.03	-.01	.01	0.00	-1.28	-2.20	-.10	-.91
Ust My	**-1.86**	**-.77**	**.09**	**-.69**	**-.47**	**.09**	**-.82**	0.00	.27	-3.32	20.07	16.98
Alt My	-1.75	-.73	-.66	.09	.01	-.47	-.69	0.00	-1.45	-1.99	3.17	2.69
S14027 N	**56.79**	**9.46**			Material:E1			0.00	-.53	-1.13	14.91	14.40
Ust Mx	.02	-.04	-.10	-.02	-.08	-.03	-.13	0.00	-2.96	-5.16	1.62	-.28
Alt Mx	**.03**	**-.04**	**-.03**	**-.09**	**-.03**	**-.08**	**-.13**	0.00	-2.89	-5.04	1.61	-.27
Ust My	-1.88	-.67	-.02	-.28	-.47	.03	-.15	0.00	-.57	-3.22	47.25	44.99
Alt My	**-1.42**	**-.54**	**-.23**	**.06**	**-.36**	**-.07**	**.07**	0.00	-3.42	-.69	-33.32	-30.97
S14029 N	34.58	6.35			Material:E1			0.00	10.00	13.66	4.04	7.22
Ust Mx	**1.00**	**-.51**	**.23**	**-.45**	**-.33**	**-.29**	**.17**	0.00	-16.27	-24.47	4.13	-2.94
Alt Mx	1.02	-.49	-.36	.15	-.43	.14	-.14	0.00	-6.68	-9.98	1.91	-.98
Ust My	**-.20**	**-.04**	**-.02**	**.03**	**-.03**	**.01**	**.04**	0.00	.94	.70	3.16	2.95
Alt My	-.20	-.04	.02	-.01	-.04	.05	.01	0.00	.94	.70	3.18	2.97
S14030 N	**49.72**	**8.79**			Material:E1			0.00	2.98	1.56	2.59	1.36
Ust Mx	.17	.05	.08	.04	.08	.07	.09	0.00	-3.77	-4.30	.12	-.34
Alt Mx	**.17**	**.05**	**.05**	**.07**	**.08**	**.07**	**.09**	0.00	-3.79	-4.33	.13	-.34
Ust My	.91	1.06	2.17	-1.62	2.30	-.08	-1.13	0.00	10.10	3.17	57.03	51.09
Alt My	**1.15**	**1.10**	**-1.68**	**2.26**	**1.08**	**-1.66**	**1.74**	0.00	5.11	7.69	5.38	7.57
S14031 N	45.81	8.03			Material:E1			0.00	7.81	9.83	1.06	2.82
Ust Mx	**3.32**	**.71**	**-.76**	**1.74**	**-.43**	**2.06**	**.34**	0.00	-46.22	-57.86	4.91	-5.14
Alt Mx	3.33	.72	1.75	-.78	1.40	1.43	-.88	0.00	-19.79	-22.29	.79	-1.42
Ust My	**-.67**	**-.16**	**-.12**	**-.08**	**-.18**	**-.13**	**-.11**	0.00	.02	-.15	4.19	4.04
Alt My	-.67	-.16	-.09	-.12	-.18	-.09	-.14	0.00	.01	-.15	4.18	4.03
S14032 N	**94.68**	**16.59**			Material:E1			0.00	13.21	15.91	-9.71	-7.38
Ust Mx	5.86	1.46	.37	1.71	1.69	.69	1.78	0.00	-131.53	-155.84	10.01	-10.77
Alt Mx	**6.15**	**1.53**	**1.77**	**.42**	**.91**	**1.61**	**1.88**	0.00	104.29	127.20	-11.08	8.53
Ust My	-.31	.19	-.08	-.02	-.11	-.06	-.04	0.00	2.18	-.54	10.35	7.99
Alt My	**-.31**	**.18**	**-.06**	**-.04**	**-.12**	**-.01**	**-.07**	0.00	2.17	-.53	10.27	7.93
S14033 N	33.76	5.30			Material:E1			0.00	7.06	8.24	-5.42	-4.40
Ust Mx	**5.06**	**1.12**	**.79**	**.36**	**1.00**	**.79**	**.50**	0.00	-13.55	-13.42	-1.96	-1.84
Alt Mx	4.92	1.09	.36	.77	1.00	.49	.77	0.00	-.36	.52	-2.21	-1.45
Ust My	**1.11**	**.34**	**.05**	**.01**	**.10**	**.06**	**-.03**	0.00	1.49	.54	3.65	2.83
Alt My	1.11	.34	-.01	.07	.10	-.01	.03	0.00	1.47	.55	3.58	2.78
S14034 N	**36.19**	**6.03**			Material:E1			0.00	7.71	7.55	.70	.56
Ust Mx	4.82	1.20	-.02	1.55	.84	.18	2.04	0.00	-23.43	-23.17	-.44	-.20
Alt Mx	**4.75**	**1.18**	**1.51**	**0.00**	**-.04**	**1.34**	**1.71**	0.00	-10.55	-9.59	-.75	.09
Ust My	-.90	-.11	-.24	-.14	-.26	-.18	-.31	0.00	.14	-1.39	8.87	7.54
Alt My	**-.90**	**-.11**	**-.16**	**-.21**	**-.20**	**-.22**	**-.33**	0.00	.14	-1.40	8.88	7.54
S14035 N	36.36	6.07			Material:E1			0.00	9.29	9.25	-.27	-.31
Ust Mx	**-3.06**	**-.80**	**-2.21**	**1.16**	**-1.81**	**-1.68**	**1.39**	0.00	-23.35	-23.53	1.07	.90
Alt Mx	-2.95	-.77	1.02	-2.02	-2.73	.73	0.00	0.00	-9.86	-10.68	1.32	.60
Ust My	**.84**	**.10**	**.07**	**.01**	**.02**	**.03**	**.11**	0.00	1.19	-.26	8.70	7.44
Alt My	.83	.10	0.00	.08	-.01	.09	.08	0.00	1.19	-.26	8.70	7.44
S14036 N	**38.54**	**6.46**			Material:E1			0.00	7.02	5.92	5.14	4.19
Ust Mx	5.16	1.11	.96	0.00	1.21	.71	0.00	0.00	-14.26	-14.37	1.84	1.74
Alt Mx	**5.03**	**1.08**	**-.03**	**.98**	**1.22**	**.01**	**.67**	0.00	-.45	-1.23	2.06	1.38
Ust My	.85	.13	.06	.08	.07	.14	.07	0.00	-.49	-1.62	4.54	3.55
Alt My	**.84**	**.13**	**.09**	**.05**	**.12**	**.10**	**.05**	0.00	-.50	-1.61	4.47	3.51
S14037 N	90.07	15.52			Material:E1			0.00	15.79	13.19	10.69	8.45
Ust Mx	**5.00**	**1.25**	**-.03**	**.01**	**.17**	**-.64**	**.42**	0.00	-155.80	-132.14	-10.73	9.49
Alt Mx	5.14	1.29	.22	.23	.71	-.42	.62	0.00	129.07	106.54	9.94	-9.37
Ust My	**.64**	**-.14**	**.02**	**.07**	**.13**	**-.07**	**.11**	0.00	.83	-1.92	10.40	8.01
Alt My	.64	-.14	.09	0.00	0.00	-.04	.21	0.00	.83	-1.91	10.33	7.96
S14038 N	**44.67**	**7.85**			Material:E1			0.00	10.54	8.20	-1.65	-3.68
Ust Mx	-3.09	-.84	-1.06	.62	-.72	-.97	.80	0.00	-54.67	-43.86	-6.83	2.49
Alt Mx	**-2.97**	**-.81**	**.61**	**-.97**	**-1.23**	**.34**	**.17**	0.00	-18.54	-16.80	-2.73	-1.18
Ust My	-.24	-.02	-.06	-.05	-.06	-.07	-.08	0.00	.56	.40	2.71	2.58
Alt My	**-.24**	**-.02**	**-.05**	**-.05**	**-.06**	**-.07**	**-.07**	0.00	.56	.41	2.67	2.54
S14039 N	48.43	8.54			Material:E1			0.00	1.06	2.44	-1.75	-.56
Ust Mx	**.39**	**.11**	**-.01**	**-.01**	**-.02**	**-.02**	**-.01**	0.00	-3.99	-3.51	-.53	-.12
Alt Mx	.39	.11	-.02	-.01	-.02	-.02	-.01	0.00	-4.01	-3.54	-.54	-.13
Ust My	**3.58**	**.09**	**-1.29**	**1.93**	**2.09**	**-.19**	**-.63**	0.00	-1.26	-8.17	54.87	48.94
Alt My	3.77	.16	1.93	-1.26	.84	-1.35	1.86	0.00	-6.26	-3.69	3.29	5.48

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q Q Q	Q Q Q	QQ QQ	QQ QQ	Q QQ Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S13001 N	99.16	18.97		Material:E1				0.00	-11.25	-9.72	20.47	21.80
Ust Mx	.20	.47	.25	.13	.19	.37	.20	0.00	-3.48	-5.76	2.33	.36
Alt Mx	.19	.46	.13	.25	.29	.32	.14	0.00	-3.47	-5.74	2.32	.36
Ust My	-1.46	-.09	.36	-.07	.58	.60	-.61	0.00	-21.88	14.29	101.48	132.52
Alt My	-.32	.22	.31	.64	.12	1.69	.08	0.00	11.25	-15.47	-66.47	-89.54
S13002 N	44.61	7.83		Material:E1				0.00	-2.36	-2.42	11.31	11.24
Ust Mx	-.12	.03	-.03	.04	-.03	-.03	.07	0.00	-1.49	-2.58	1.02	.07
Alt Mx	-.12	.03	.04	-.04	-.06	.04	.03	0.00	-1.45	-2.51	1.00	.08
Ust My	-1.27	-.61	-.62	.10	.12	-.73	-.43	0.00	-.30	3.86	18.84	22.42
Alt My	-1.18	-.59	.11	-.58	-.50	-.54	.09	0.00	1.58	2.49	3.77	4.56
S13003 N	74.29	12.24		Material:E1				0.00	.51	1.44	21.11	21.90
Ust Mx	-.17	0.00	.07	.01	.12	.04	0.00	0.00	-3.23	-5.65	.48	-1.62
Alt Mx	-.17	0.00	.02	.06	.11	-.01	.06	0.00	-3.15	-5.53	.46	-1.60
Ust My	-1.38	-.54	-.21	-.15	.02	-.30	-.44	0.00	.40	3.52	51.46	54.13
Alt My	-.87	-.40	-.07	-.09	-.28	.33	-.35	0.00	3.54	.86	-30.12	-32.44
S13005 N	43.88	7.92		Material:E1				0.00	-11.99	-16.04	10.13	6.60
Ust Mx	-1.34	.40	-.22	.38	.19	-.20	.34	0.00	-18.89	-28.43	3.94	-4.28
Alt Mx	-1.32	.40	.36	-.21	-.16	.12	.35	0.00	-8.71	-13.05	1.61	-2.15
Ust My	-.31	-.07	.02	-.01	0.00	.05	-.03	0.00	-1.00	-.66	3.43	3.72
Alt My	-.31	-.07	-.02	.03	.04	.02	-.04	0.00	-1.00	-.66	3.45	3.75
S13006 N	44.08	7.28		Material:E1				0.00	0.00	0.00	12.01	12.01
Ust Mx	-.07	-.02	-.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.07	-6.05	.91	-.82
Alt Mx	-.07	-.02	0.00	-.01	0.00	0.00	-.01	0.00	-4.07	-6.07	.91	-.82
Ust My	-19.00	-4.45	-4.48	-.24	-.18	-5.66	-3.59	0.00	0.00	0.00	21.89	21.89
Alt My	-19.01	-4.45	-.29	-4.42	-3.39	-5.66	-.37	0.00	0.00	0.00	4.59	4.59
S13007 N	64.36	11.25		Material:E1				0.00	-4.38	-3.05	.68	1.84
Ust Mx	.08	.02	-.02	-.05	-.06	-.02	-.07	0.00	-4.35	-5.04	.42	-.17
Alt Mx	.07	.02	-.05	-.02	-.03	-.04	-.07	0.00	-4.38	-5.07	.41	-.18
Ust My	-1.05	.50	-1.54	2.10	-.06	-1.13	2.31	0.00	-10.87	-2.68	57.12	64.15
Alt My	-.73	.58	2.15	-1.43	-1.86	2.02	1.27	0.00	-5.67	-7.67	11.28	9.54
S13008 N	59.57	10.34		Material:E1				0.00	-8.56	-10.92	2.50	.44
Ust Mx	-3.33	-.72	-1.50	.76	-1.16	-1.24	.93	0.00	-50.90	-64.18	6.39	-5.06
Alt Mx	-3.28	-.71	.77	-1.50	-1.73	.50	-.23	0.00	-23.03	-26.59	2.01	-1.08
Ust My	-.67	-.16	-.09	-.11	-.14	-.09	-.18	0.00	-.03	.18	4.64	4.83
Alt My	-.67	-.16	-.12	-.08	-.10	-.13	-.18	0.00	-.02	.18	4.65	4.82
S13009 N	123.02	21.31		Material:E1				0.00	-20.17	-24.54	-10.11	-13.88
Ust Mx	-4.59	-1.12	-1.41	-.30	-.59	-1.70	-1.12	0.00	-148.66	-176.34	13.13	-10.59
Alt Mx	-4.15	-1.01	-.21	-1.29	-.97	-1.80	-.24	0.00	105.04	128.13	-9.90	10.04
Ust My	-.60	.11	.05	.02	.04	.10	.01	0.00	-2.39	.73	8.79	11.49
Alt My	-.60	.10	.02	.05	.07	.07	0.00	0.00	-2.37	.72	8.74	11.42
S13011 N	44.12	6.85		Material:E1				0.00	-10.65	-12.63	-6.61	-8.32
Ust Mx	-4.40	-.96	-.64	-.21	-.32	-.80	-.58	0.00	-15.33	-15.34	1.74	1.74
Alt Mx	-4.40	-.96	-.21	-.63	-.61	-.79	-.28	0.00	-1.27	-.47	1.35	2.04
Ust My	1.13	.34	.04	.10	.10	.03	.15	0.00	-1.54	-.47	3.03	3.96
Alt My	1.13	.34	.11	.04	.04	.09	.15	0.00	-1.52	-.47	2.98	3.89
S13012 N	46.84	7.71		Material:E1				0.00	-9.91	-9.86	.23	.28
Ust Mx	-4.38	-1.08	.14	-1.44	-1.21	.19	-1.59	0.00	-26.18	-26.15	.29	.32
Alt Mx	-4.39	-1.08	-1.43	.14	0.00	-.74	-1.84	0.00	-12.72	-11.92	-.07	.63
Ust My	-.41	.02	-.03	-.08	-.03	-.08	-.11	0.00	-.18	1.47	7.90	9.34
Alt My	-.41	.02	-.08	-.03	-.04	-.11	-.07	0.00	-.17	1.48	7.90	9.34
S13014 N	46.91	7.70		Material:E1				0.00	-11.89	-11.66	.14	.33
Ust Mx	-7.57	-1.89	.39	-2.27	-1.72	.56	-2.59	0.00	-26.57	-26.51	-.92	-.88
Alt Mx	-7.60	-1.89	-2.25	.39	.30	-1.14	-2.88	0.00	-12.41	-13.06	-.57	-1.15
Ust My	.42	0.00	0.00	.05	.03	.06	.01	0.00	-1.26	.30	7.80	9.16
Alt My	.41	0.00	.05	0.00	.06	.04	0.00	0.00	-1.27	.29	7.80	9.15
S13015 N	47.24	7.57		Material:E1				0.00	-11.43	-9.57	6.33	7.95
Ust Mx	-6.43	-1.44	-1.22	-.07	-.20	-1.48	-.91	0.00	-16.52	-16.47	-1.65	-1.61
Alt Mx	-6.45	-1.44	-.09	-1.18	-.99	-1.45	-.11	0.00	-1.78	-2.47	-1.28	-1.88
Ust My	-.28	-.15	.01	-.01	.05	-.04	-.02	0.00	.41	1.67	3.76	4.86
Alt My	-.28	-.15	-.03	.02	0.00	-.05	.04	0.00	.42	1.65	3.72	4.79
S13016 N	122.56	21.27		Material:E1				0.00	-24.46	-20.14	11.67	15.39
Ust Mx	-3.03	-.73	-1.22	-.44	-.92	-.82	-1.56	0.00	-176.59	-149.58	-11.87	11.29
Alt Mx	-2.77	-.68	-.15	-.93	-1.29	-1.27	.41	0.00	130.03	107.30	10.70	-8.94
Ust My	.26	-.23	-.02	-.10	-.21	-.04	.01	0.00	-1.06	2.11	8.83	11.57
Alt My	.26	-.23	-.09	-.02	-.17	.06	-.12	0.00	-1.05	2.10	8.79	11.51
S13017 N	55.08	9.34		Material:E1				0.00	-11.42	-8.72	-3.03	-.67
Ust Mx	3.74	.99	.04	.87	.91	.17	.74	0.00	-60.74	-48.40	-3.67	6.97
Alt Mx	3.76	.99	.96	.04	.25	.46	1.29	0.00	-22.49	-19.80	.71	3.04
Ust My	-.60	-.12	-.06	-.06	-.07	-.08	-.08	0.00	-.60	-.41	3.10	3.27
Alt My	-.60	-.12	-.06	-.06	-.07	-.08	-.08	0.00	-.60	-.42	3.08	3.24
S13018 N	61.46	10.60		Material:E1				0.00	-2.24	-3.54	.63	-.50
Ust Mx	1.09	.26	.07	.05	.07	.10	.08	0.00	-4.72	-4.10	.06	.59
Alt Mx	1.08	.26	.06	.07	.08	.09	.07	0.00	-4.75	-4.13	.07	.60
Ust My	1.31	-.43	1.51	-1.72	-.77	-1.23	1.58	0.00	.67	8.87	55.05	62.09
Alt My	1.63	-.34	-1.64	1.59	-2.00	1.54	.36	0.00	6.17	4.19	9.21	7.49
S13019 N	46.52	7.87		Material:E1				0.00	0.00	0.00	-6.94	-6.94
Ust Mx	-.08	-.02	.03	.02	.02	.04	.03	0.00	-5.50	-3.65	-.84	.76
Alt Mx	-.08	-.02	.02	.02	.03	.03	.03	0.00	-5.50	-3.65	-.84	.76
Ust My	12.27	2.72	2.86	-.15	-.16	3.68	1.91	0.00	0.00	0.00	27.95	27.95
Alt My	12.46	2.77	-.10	2.88	2.13	3.75	-.34	0.00	0.00	0.00	11.34	11.34
S13020 N	44.90	8.22		Material:E1				0.00	-15.63	-11.66	-9.49	-6.02
Ust Mx	1.83	1.19	-.18	.83	.63	-.11	.80	0.00	-29.44	-19.76	-4.15	4.20
Alt Mx	1.84	1.18	.82	-.13	-.13	.46	1.05	0.00	-13.83	-9.30	-1.86	2.07
Ust My	-.21	-.06	-.04	-.01	.01	-.04	-.06	0.00	.52	.87	3.24	3.53
Alt My	-.20	-.05	-.01	-.04	0.00	-.06	-.03	0.00	.53	.87	3.26	3.56
S13022 N	79.37	13.52		Material:E1				0.00	2.09	1.18	-22.26	-23.05
Ust Mx	1.83	.50	.18	.35	.36	.15	.55	0.00	-5.99	-3.54	-1.17	.95
Alt Mx	1.83	.50	.38	.16	.17	.35	.55	0.00	-5.87	-3.46	-1.17	.92
Ust My	-3.61	-.70	-.29	-.42	-.20	-.48	-.76	0.00	-5.18	-1.87	48.85	51.69
Alt My	-3.06	-.56	-.29	-.22	-.37	.05	-.68	0.00	-2.22	-4.70	-32.68	-34.83
S13023 N	47.20	8.52		Material:E1				0.00	-2.17	-2.13	-11.71	-11.65
Ust Mx	.10	.08	-.01	.06	.06	-.03	.07	0.00	-2.72	-1.62	-1.16	-.21
Alt Mx	.10	.08	.06	-.01	0.00	.01	.09	0.00	-2.65	-1.58	-1.14	-.21
Ust My	1.19	.61	.66	-.05	.01	.75	.46	0.00	-4.29	-.11	18.62	22.22
Alt My	1.32	.64	-.02	.69	.44	.93	-.05	0.00	-2.75	-1.81	3.56	4.37
S13024 N	101.96	19.74		Material:E1				0.00	-8.68	-10.40	-20.00	-21.51
Ust Mx	-1.21	.11	.15	-.07	-.03	.30	-.12	0.00	-6.12	-3.73	-2.24	-.17
Alt Mx	-1.21	.10	-.10	.17	.20	.14	-.18	0.00	-6.10	-3.73	-2.23	-.18
Ust My	-.53	-.37	-.25	-.30	.29	-.10	-1.31	0.00	-16.50	19.55	100.62	131.55
Alt My	.61	-.06	.11	.01	-.35	.88	-.30	0.00	16.63	-10.21	-67.32	-90.51
S13025 N	104.54	20.26		Material:E1				0.00	11.25	9.72	21.87	20.54
Ust Mx	.32	-.29	-.03	-.06	-.02	-.11	-.03	0.00	-3.48	-5.76	-.26	-2.23
Alt Mx	.32	-.28	-.03	-.05	-.06	-.09	-.01	0.00	-3.47	-5.74	-.27	-2.23
Ust My	-1.02	.02	.35	.01	1.02	-.18	-.12	0.00	21.89	-14.30	134.09	103.04
Alt My	.30	.36	.08	.46	.77	1.11	-.81	0.00	-11.25	15.47	-90.72	-67.64
S13026 N	46.89	8.42		Material:E1				0.00	2.37	2.43	11.20	11.28
Ust Mx	.06	-.04	-.04	.02	-.03	.01	-.01	0.00	-1.49	-2.57	-.03	-.97
Alt Mx	.06	-.04	.03	-.04	0.00	.01	-.03	0.00	-1.45	-2.51	-.04	-.96
Ust My	-1.85	-.76	-.65	.06	.08	-.80	-.45	0.00	.30	-3.86	22.63	19.04
Alt My	-1.76	-.73	.08	-.64	-.52	-.60	-.02	0.00	-1.58	-2.50	4.63	3.83
S13027 N	75.74	12.61		Material:E1				0.00	-.52	-1.44	21.94	21.15
Ust Mx	.03	-.04	-.03	-.09	-.02	-.13	-.08	0.00	-3.23	-5.65	1.73	-.38
Alt Mx	.03	-.03	-.09	-.02	-.07	-.13	-.03	0.00	-3.15	-5.53	1.71	-.36
Ust My	-1.88	-.66	-.18	-.13	.08	-.35	-.36	0.00	-.40	-3.52	54.26	51.59
Alt My	-1.35	-.52	-.05	-.10	-.20	.30	-.40	0.00	-3.54	-.85	-32.56	-30.24
S13029 N	46.06	8.47		Material:E1				0.00	11.99	16.03	6.46	9.98
Ust Mx	.99	-.48	-.37	.16	-.24	.15	-.33	0.00	-18.90	-28.44	4.70	-3.53
Alt Mx	1.03	-.47	.23	-.44	.21	-.17	-.45	0.00	-8.72	-13.06	2.34	-1.42
Ust My	-.21	-.04	.02	-.01	-.01	.05	-.03	0.00	1.00	.66	3.74	3.44
Alt My	-.21	-.04	-.02	.03	.03	.02	-.04	0.00	1.00	.66	3.76	3.47

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q Q Q	Q Q Q	QQ QQ	QQ QQ	Q QQ Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S16008 N	**15.12**	**2.63**			Material:E1			**0.00**	**-4.03**	**-4.95**	**1.60**	**.81**
Ust Mx	-6.22	-1.33	1.48	-2.82	-1.29	-2.81	1.41	0.00	-49.39	-59.15	4.90	-3.60
Alt Mx	**-3.82**	**-.81**	**-1.31**	**.46**	**-1.73**	**.18**	**-.15**	**0.00**	**-21.66**	**-24.34**	**1.62**	**-.77**
Ust My	-.74	-.18	-.14	-.09	-.15	-.10	-.20	0.00	-.01	.11	3.42	3.53
Alt My	**-.70**	**-.17**	**-.10**	**-.12**	**-.11**	**-.13**	**-.20**	**0.00**	**0.00**	**.11**	**3.24**	**3.33**
S16009 N	31.00	5.40			Material:E1			0.00	-3.08	-3.93	-3.09	-3.82
Ust Mx	**-8.60**	**-2.02**	**-.62**	**-2.54**	**-.89**	**-2.70**	**-2.75**	**0.00**	**-30.11**	**-32.16**	**3.24**	**1.46**
Alt Mx	-4.71	-1.13	-1.14	-.67	-1.07	-2.00	-.55	0.00	73.89	90.74	-6.32	8.13
Ust My	**-.72**	**.11**	**.01**	**.07**	**.03**	**.12**	**.02**	**0.00**	**-2.02**	**.28**	**7.04**	**9.04**
Alt My	-.65	.12	.05	.04	.07	.09	0.00	0.00	-1.93	.26	6.68	8.58
S16011 N	**10.64**	**1.60**			**Material:E1**			**0.00**	**-2.11**	**-2.17**	**-.52**	**-.57**
Ust Mx	-8.54	-1.87	-.40	-1.24	-.54	-1.40	-1.32	0.00	-9.94	-8.83	3.12	4.09
Alt Mx	**-5.39**	**-1.18**	**-.68**	**-.36**	**-.69**	**-.93**	**-.45**	**0.00**	**-1.28**	**-.28**	**1.82**	**2.69**
Ust My	1.40	.43	.13	.05	.14	.04	.17	0.00	-1.65	-.78	2.78	3.55
Alt My	**1.26**	**.38**	**.05**	**.11**	**.06**	**.10**	**.16**	**0.00**	**-1.50**	**-.71**	**2.54**	**3.23**
S16012 N	11.88	1.94			Material:E1			0.00	-2.71	-2.73	-.38	-.40
Ust Mx	**-8.01**	**-1.99**	**-2.71**	**.27**	**-2.82**	**.19**	**-2.24**	**0.00**	**-24.25**	**-22.79**	**-.16**	**1.10**
Alt Mx	-5.23	-1.30	-.16	-1.42	-.40	-.75	-2.00	0.00	-10.85	-9.58	-.20	.90
Ust My	**-.45**	**.02**	**-.09**	**-.03**	**-.03**	**-.09**	**-.13**	**0.00**	**-.07**	**1.35**	**7.10**	**8.34**
Alt My	-.43	.02	-.04	-.08	-.04	-.11	-.09	0.00	-.08	1.31	6.95	8.16
S16014 N	**11.93**	**1.94**			**Material:E1**			**0.00**	**-3.40**	**-3.31**	**.44**	**.51**
Ust Mx	-13.37	-3.34	-4.12	.77	-4.12	.88	-3.46	0.00	-22.40	-23.69	-1.12	-2.24
Alt Mx	**-8.95**	**-2.24**	**-.05**	**-2.17**	**-.29**	**-1.06**	**-3.09**	**0.00**	**-9.44**	**-10.58**	**-.67**	**-1.66**
Ust My	.47	0.00	.05	.01	.03	.08	.01	0.00	-1.13	.21	7.04	8.21
Alt My	**.46**	**0.00**	**0.00**	**.06**	**.06**	**.05**	**0.00**	**0.00**	**-1.10**	**.21**	**6.87**	**8.01**
S16015 N	11.51	1.79			Material:E1			0.00	-1.52	-1.50	.37	.39
Ust Mx	**-12.08**	**-2.70**	**-.11**	**-2.29**	**-.18**	**-2.37**	**-2.25**	**0.00**	**-9.31**	**-10.33**	**-2.91**	**-3.80**
Alt Mx	-7.75	-1.74	-1.22	-.32	-1.03	-1.64	-.42	0.00	-.74	-1.67	-1.72	-2.53
Ust My	**-.31**	**-.17**	**-.03**	**.04**	**.05**	**-.02**	**-.03**	**0.00**	**.70**	**1.77**	**3.60**	**4.53**
Alt My	-.28	-.16	0.00	0.00	0.00	-.04	.04	0.00	.65	1.63	3.29	4.14
S16016 N	**30.77**	**5.35**			**Material:E1**			**0.00**	**-3.88**	**-3.09**	**3.47**	**4.15**
Ust Mx	-6.10	-1.42	-.78	-2.03	-.95	-2.00	-2.66	0.00	-30.45	-28.64	-1.26	.32
Alt Mx	**-3.21**	**-.76**	**-1.06**	**-.37**	**-1.83**	**-1.46**	**.41**	**0.00**	**92.42**	**75.87**	**7.35**	**-6.85**
Ust My	.31	-.26	-.13	-.01	-.25	-.05	.04	0.00	-.55	1.76	6.98	8.99
Alt My	**.30**	**-.25**	**-.04**	**-.08**	**-.19**	**.05**	**-.12**	**0.00**	**-.52**	**1.68**	**6.66**	**8.57**
S16017 N	13.45	2.25			Material:E1			0.00	-5.29	-4.25	-2.04	-1.14
Ust Mx	**7.32**	**1.94**	**1.90**	**.03**	**2.22**	**.32**	**1.32**	**0.00**	**-54.48**	**-45.73**	**-.59**	**7.03**
Alt Mx	4.53	1.20	.27	.92	.44	.49	1.47	0.00	-20.87	-18.84	1.21	3.02
Ust My	**-.70**	**-.13**	**-.08**	**-.06**	**-.08**	**-.09**	**-.10**	**0.00**	**-.53**	**-.43**	**1.97**	**2.06**
Alt My	-.66	-.13	-.07	-.06	-.08	-.08	-.10	0.00	-.51	-.42	1.83	1.91
S16018 N	**15.63**	**2.72**			**Material:E1**			**0.00**	**.78**	**.05**	**-.54**	**-1.17**
Ust Mx	1.20	.29	.06	.07	.07	.11	.09	0.00	-3.06	-2.79	.18	.42
Alt Mx	**1.16**	**.28**	**.07**	**.06**	**.09**	**.10**	**.08**	**0.00**	**-2.97**	**-2.71**	**.18**	**.41**
Ust My	2.52	-.86	-3.36	2.99	-.56	-2.99	2.81	0.00	7.00	9.30	39.72	41.73
Alt My	**1.73**	**-.50**	**1.02**	**-1.19**	**-2.10**	**1.30**	**.45**	**0.00**	**6.39**	**4.17**	**8.37**	**6.48**
S16019 N	10.85	1.76			Material:E1			0.00	0.00	0.00	-.22	-.22
Ust Mx	**-.10**	**-.03**	**.02**	**.03**	**.02**	**.04**	**.04**	**0.00**	**-4.44**	**-2.98**	**-.67**	**.60**
Alt Mx	-.09	-.02	.03	.02	.03	.04	.03	0.00	-4.37	-2.93	-.66	.60
Ust My	**22.91**	**5.06**	**-.20**	**5.26**	**-.39**	**5.50**	**5.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19.93**	**19.93**
Alt My	14.87	3.28	2.79	.49	2.06	4.19	.31	0.00	0.00	0.00	6.92	6.93
S16020 N	**11.37**	**2.02**			**Material:E1**			**0.00**	**-5.84**	**-4.08**	**-2.23**	**-.70**
Ust Mx	3.77	2.19	1.43	-.20	1.45	-.17	1.18	0.00	-22.02	-14.92	-2.48	3.71
Alt Mx	**2.27**	**1.44**	**-.04**	**.87**	**-.01**	**.49**	**1.19**	**0.00**	**-9.10**	**-6.11**	**-.96**	**1.67**
Ust My	-.22	-.06	-.01	-.04	0.00	-.03	-.08	0.00	.67	.74	2.05	2.11
Alt My	**-.22**	**-.06**	**-.05**	**0.00**	**-.01**	**-.06**	**-.04**	**0.00**	**.66**	**.73**	**2.04**	**2.10**
S16022 N	20.04	3.43			Material:E1			0.00	1.08	.75	-4.00	-4.28
Ust Mx	**2.06**	**.57**	**.44**	**.16**	**.43**	**.15**	**.61**	**0.00**	**-5.09**	**-3.05**	**-.90**	**.88**
Alt Mx	1.93	.54	.21	.35	.21	.34	.58	0.00	-4.78	-2.86	-.86	.81
Ust My	**-6.68**	**-1.25**	**-.63**	**-.59**	**-.77**	**-.73**	**-.96**	**0.00**	**-6.03**	**-5.92**	**5.50**	**5.60**
Alt My	-3.99	-.74	-.57	-.17	-.61	.11	-.97	0.00	-2.64	-4.61	-25.31	-26.99
S16023 N	**11.93**	**2.14**			**Material:E1**			**0.00**	**-.70**	**-.42**	**-1.56**	**-1.32**
Ust Mx	.10	.09	.06	-.01	.06	-.03	.07	0.00	-2.04	-1.25	-1.09	-.40
Alt Mx	**.10**	**.09**	**-.01**	**.06**	**0.00**	**.01**	**.09**	**0.00**	**-1.93**	**-1.18**	**-1.04**	**-.39**
Ust My	2.23	1.16	-.06	1.25	.01	1.17	1.20	0.00	-4.17	-1.39	14.06	16.48
Alt My	**1.41**	**.73**	**.62**	**.13**	**.41**	**1.05**	**.04**	**0.00**	**-2.03**	**-1.44**	**3.49**	**4.01**
S16024 N	25.49	5.04			Material:E1			0.00	.15	-.84	-3.58	-4.44
Ust Mx	**-1.35**	**.13**	**-.13**	**.23**	**-.07**	**.36**	**-.09**	**0.00**	**-3.57**	**-2.15**	**-1.91**	**-.67**
Alt Mx	-1.27	.13	.13	-.04	.18	.18	-.16	0.00	-3.48	-2.10	-1.83	-.63
Ust My	**-.15**	**-.49**	**.02**	**-.58**	**.01**	**-.15**	**-.99**	**0.00**	**2.10**	**7.66**	**23.70**	**28.55**
Alt My	.12	-.25	-.76	.54	-.93	1.15	-.65	0.00	12.83	-6.00	-45.33	-61.44
S16025 N	**26.09**	**5.15**			**Material:E1**			**0.00**	**1.11**	**.18**	**4.57**	**3.76**
Ust Mx	.33	-.34	-.03	-.07	-.02	-.14	-.05	0.00	-1.95	-3.24	-.82	-1.95
Alt Mx	**.32**	**-.32**	**-.02**	**-.07**	**-.06**	**-.11**	**-.02**	**0.00**	**-1.91**	**-3.16**	**-.77**	**-1.87**
Ust My	-.79	.34	.19	.73	.48	.91	.43	0.00	8.81	3.03	30.51	25.46
Alt My	**0.00**	**.34**	**0.00**	**.53**	**.79**	**1.59**	**-1.34**	**0.00**	**-6.34**	**12.33**	**-61.15**	**-45.16**
S16026 N	11.59	2.05			Material:E1			0.00	.46	.74	1.21	1.45
Ust Mx	**.07**	**-.05**	**.04**	**-.05**	**-.03**	**.01**	**-.01**	**0.00**	**-1.13**	**-1.91**	**-.22**	**-.90**
Alt Mx	.06	-.05	-.03	.02	-.01	.01	-.04	0.00	-1.06	-1.80	-.21	-.86
Ust My	**-3.21**	**-1.37**	**.14**	**-1.22**	**.10**	**-1.14**	**-1.10**	**0.00**	**-.88**	**-3.61**	**17.01**	**14.64**
Alt My	-2.02	-.86	-.68	0.00	-.52	-.61	-.22	0.00	-1.17	-1.73	4.30	3.80
S16027 N	**18.86**	**3.13**			**Material:E1**			**0.00**	**-.64**	**-1.00**	**4.21**	**3.90**
Ust Mx	.03	-.04	-.11	-.02	-.03	-.13	-.10	0.00	-2.77	-4.78	1.62	-.13
Alt Mx	**.02**	**-.04**	**-.04**	**-.09**	**-.08**	**-.13**	**-.04**	**0.00**	**-2.59**	**-4.48**	**1.52**	**-.13**
Ust My	-3.06	-1.17	-.12	-.31	-.23	-.33	-.31	0.00	-3.48	-3.21	10.47	10.71
Alt My	**-1.76**	**-.67**	**-.38**	**.11**	**-.34**	**.44**	**-.64**	**0.00**	**-3.19**	**-.99**	**-24.02**	**-22.12**
S16029 N	11.64	2.09			Material:E1			0.00	4.07	5.83	.80	2.33
Ust Mx	**1.71**	**-.83**	**.46**	**-.81**	**-.57**	**.23**	**-.36**	**0.00**	**-14.12**	**-20.91**	**4.01**	**-1.91**
Alt Mx	1.16	-.58	-.30	.04	.14	-.18	-.48	0.00	-5.67	-8.43	1.79	-.64
Ust My	**-.22**	**-.04**	**-.03**	**.04**	**-.01**	**.07**	**-.04**	**0.00**	**.87**	**.80**	**2.33**	**2.27**
Alt My	-.21	-.04	.02	-.01	.03	.03	-.04	0.00	.85	.78	2.32	2.25
S16030 N	**16.46**	**2.91**			**Material:E1**			**0.00**	**.06**	**-.71**	**1.36**	**.70**
Ust Mx	.18	.05	.09	.04	.08	.09	.09	0.00	-3.07	-3.40	-.01	-.29
Alt Mx	**.17**	**.05**	**.05**	**.07**	**.08**	**.09**	**.08**	**0.00**	**-2.98**	**-3.30**	**0.00**	**-.28**
Ust My	1.97	2.07	3.91	-2.85	.84	-2.63	3.91	0.00	12.43	10.02	46.33	44.24
Alt My	**1.30**	**1.30**	**-1.43**	**2.08**	**-1.63**	**1.78**	**1.15**	**0.00**	**5.86**	**8.03**	**8.96**	**10.80**
S16031 N	15.50	2.72			Material:E1			0.00	4.03	4.95	.77	1.56
Ust Mx	**6.04**	**1.29**	**-1.39**	**3.13**	**3.26**	**1.55**	**-1.31**	**0.00**	**-49.39**	**-59.14**	**4.02**	**-4.48**
Alt Mx	3.86	.83	1.66	-.53	1.76	-.70	1.20	0.00	-21.66	-24.34	.88	-1.50
Ust My	**-.74**	**-.17**	**-.14**	**-.09**	**-.16**	**-.10**	**-.20**	**0.00**	**.01**	**-.11**	**3.53**	**3.43**
Alt My	-.70	-.16	-.10	-.12	-.11	-.13	-.20	0.00	0.00	-.11	3.34	3.24
S16032 N	**31.75**	**5.60**			**Material:E1**			**0.00**	**3.08**	**3.93**	**-3.86**	**-3.13**
Ust Mx	11.70	2.85	.90	3.25	1.47	3.37	3.45	0.00	-30.13	-32.16	-1.38	-3.15
Alt Mx	**7.25**	**1.80**	**1.96**	**.61**	**1.89**	**1.98**	**1.26**	**0.00**	**73.90**	**90.74**	**-8.85**	**5.60**
Ust My	-.35	.21	-.09	-.02	-.10	.01	-.13	0.00	2.02	-.28	9.14	7.14
Alt My	**-.32**	**.20**	**-.07**	**-.03**	**-.04**	**-.02**	**-.14**	**0.00**	**1.93**	**-.26**	**8.68**	**6.78**
S16033 N	10.88	1.65			Material:E1			0.00	2.11	2.17	-.58	-.53
Ust Mx	**9.39**	**2.08**	**1.49**	**.65**	**1.70**	**.93**	**1.65**	**0.00**	**-9.94**	**-8.83**	**-4.12**	**-3.16**
Alt Mx	5.94	1.32	.52	.84	.68	.87	1.18	0.00	-1.28	-.28	-2.72	-1.85
Ust My	**1.35**	**.41**	**.06**	**.01**	**.07**	**-.01**	**.09**	**0.00**	**1.65**	**.78**	**3.59**	**2.82**
Alt My	1.22	.37	0.00	.07	0.00	.05	.09	0.00	1.50	.71	3.27	2.57
S16034 N	**12.30**	**2.04**			**Material:E1**			**0.00**	**2.71**	**2.73**	**-.40**	**-.38**
Ust Mx	8.30	2.07	-.08	2.76	0.00	3.10	2.27	0.00	-24.24	-22.79	-1.16	.11
Alt Mx	**5.60**	**1.39**	**1.51**	**.29**	**1.31**	**1.96**	**.34**	**0.00**	**-10.84**	**-9.58**	**-.95**	**.15**
Ust My	-.98	-.12	-.26	-.15	-.19	-.29	-.33	0.00	.07	-1.35	8.41	7.16
Alt My	**-.94**	**-.11**	**-.18**	**-.22**	**-.22**	**-.31**	**-.26**	**0.00**	**.08**	**-1.31**	**8.22**	**7.01**
S16035 N	12.33	2.04			Material:E1			0.00	3.40	3.31	.52	.44
Ust Mx	**-5.50**	**-1.42**	**-3.94**	**2.08**	**-4.08**	**2.10**	**-1.74**	**0.00**	**-22.41**	**-23.69**	**2.29**	**1.17**
Alt Mx	-3.59	-.93	.58	-1.80	.07	.20	-2.71	0.00	-9.44	-10.58	1.70	.71
Ust My	**.94**	**.11**	**.08**	**.01**	**.02**	**.14**	**.03**	**0.00**	**1.13**	**-.21**	**8.27**	**7.10**
Alt My	.89	.11	0.00	.09	.08	.10	-.01	0.00	1.10	-.21	8.07	6.93

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q Q Q	Q Q Q	QQ QQ	QQ QQ	Q QQ Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S15025 N	**52.27**	**10.18**			**Material:E1**			**0.00**	**3.64**	**2.34**	**9.76**	**8.63**
Ust Mx	.31	-.30	-.03	-.06	-.09	-.06	-.03	0.00	-2.29	-3.79	-.60	-1.90
Alt Mx	**.31**	**-.30**	**-.03**	**-.06**	**-.07**	**-.04**	**-.07**	**0.00**	**-2.28**	**-3.77**	**-.61**	**-1.90**
Ust My	-.78	.05	.54	-.14	-.09	-.91	1.79	0.00	15.73	-9.76	95.25	73.35
Alt My	**.07**	**.30**	**-.02**	**.50**	**1.00**	**-.33**	**.29**	**0.00**	**-9.74**	**14.17**	**-80.13**	**-59.77**
S15026 N	**23.34**	**4.17**			**Material:E1**			**0.00**	**1.10**	**1.57**	**3.35**	**3.77**
Ust Mx	**.06**	**-.04**	**-.04**	**.02**	**.01**	**-.01**	**-.03**	**0.00**	**-1.16**	**-1.98**	**-.15**	**-.87**
Alt Mx	.06	-.04	.03	-.05	.01	-.03	-.01	0.00	-1.13	-1.94	-.16	-.86
Ust My	**-1.57**	**-.65**	**-.65**	**.15**	**-.83**	**-.38**	**.22**	**0.00**	**.26**	**-2.43**	**15.47**	**13.16**
Alt My	-1.69	-.71	.06	-.62	-.64	.09	-.56	0.00	-1.26	-1.55	2.33	2.06
S15027 N	**37.83**	**6.30**			**Material:E1**			**0.00**	**-.57**	**-.98**	**9.08**	**8.72**
Ust Mx	.02	-.04	-.03	-.09	-.13	-.08	-.03	0.00	-2.69	-4.68	1.52	-.20
Alt Mx	**.02**	**-.04**	**-.10**	**-.02**	**-.13**	**-.03**	**-.08**	**0.00**	**-2.64**	**-4.60**	**1.51**	**-.19**
Ust My	-1.55	-.55	-.06	-.17	-.23	-.58	.35	0.00	-.41	-2.48	37.52	35.75
Alt My	**-1.43**	**-.54**	**-.12**	**-.07**	**.16**	**-.17**	**-.39**	**0.00**	**-3.12**	**-.58**	**-30.44**	**-28.26**
S15029 N	23.10	4.22			Material:E1			0.00	7.32	10.20	2.19	4.69
Ust Mx	**.86**	**-.48**	**-.41**	**.20**	**.23**	**-.40**	**-.26**	**0.00**	**-12.44**	**-18.65**	**3.16**	**-2.22**
Alt Mx	.98	-.50	.23	-.45	-.11	-.51	.17	0.00	-5.06	-7.51	1.53	-.64
Ust My	**-.20**	**-.04**	**.02**	**-.01**	**.04**	**-.01**	**0.00**	**0.00**	**.88**	**.73**	**2.66**	**2.53**
Alt My	-.20	-.04	-.02	.03	.01	-.02	.03	0.00	.88	.74	2.67	2.54
S15030 N	**33.11**	**5.85**			**Material:E1**			**0.00**	**1.62**	**.42**	**2.34**	**1.30**
Ust Mx	.16	.04	.05	.07	.09	.08	.07	0.00	-3.25	-3.65	.05	-.30
Alt Mx	**.17**	**.04**	**.08**	**.04**	**.09**	**.07**	**.08**	**0.00**	**-3.27**	**-3.68**	**.05**	**-.30**
Ust My	.73	.88	-1.92	2.39	-1.46	2.55	-.16	0.00	7.87	-2.74	43.60	39.18
Alt My	**1.09**	**1.07**	**1.98**	**-1.43**	**1.77**	**1.31**	**-1.97**	**0.00**	**4.57**	**7.32**	**3.17**	**5.50**
S15031 N	30.62	5.37			Material:E1			0.00	6.19	7.72	1.17	2.49
Ust Mx	**2.75**	**.58**	**1.84**	**-1.00**	**.18**	**-.71**	**2.20**	**0.00**	**-36.56**	**-45.36**	**3.66**	**-3.96**
Alt Mx	3.21	.69	-.69	1.64	-.88	1.27	1.50	0.00	-17.18	-18.89	.47	-1.09
Ust My	**-.66**	**-.16**	**-.09**	**-.11**	**-.10**	**-.16**	**-.15**	**0.00**	**.01**	**-.13**	**3.60**	**3.48**
Alt My	-.66	-.16	-.13	-.08	-.14	-.16	-.11	0.00	0.00	-.13	3.60	3.48
S15032 N	**63.19**	**11.09**			**Material:E1**			**0.00**	**7.61**	**9.15**	**-6.33**	**-5.00**
Ust Mx	4.44	1.11	1.38	.25	1.62	1.43	.22	0.00	-106.72	-126.00	7.92	-8.64
Alt Mx	**5.87**	**1.46**	**.56**	**1.55**	**1.80**	**.71**	**1.71**	**0.00**	**93.36**	**114.18**	**-10.22**	**7.55**
Ust My	-.29	.19	-.06	-.04	-.03	-.08	-.09	0.00	1.99	-.37	9.17	7.12
Alt My	**-.30**	**.19**	**-.08**	**-.02**	**-.06**	**-.09**	**-.05**	**0.00**	**1.98**	**-.37**	**9.13**	**7.09**
S15033 N	**22.37**	**3.49**			**Material:E1**			**0.00**	**4.26**	**4.82**	**-2.87**	**-2.39**
Ust Mx	**3.97**	**.88**	**.19**	**.72**	**.28**	**.90**	**.64**	**0.00**	**-10.48**	**-10.34**	**-1.57**	**-1.44**
Alt Mx	4.69	1.04	.74	.34	.70	.99	.47	0.00	.10	.97	-2.16	-1.41
Ust My	**1.10**	**.34**	**-.01**	**.07**	**-.02**	**.11**	**.04**	**0.00**	**1.42**	**.59**	**3.29**	**2.57**
Alt My	1.11	.34	.05	.01	.04	.11	-.02	0.00	1.42	.60	3.25	2.54
S15034 N	**24.21**	**4.03**			**Material:E1**			**0.00**	**5.28**	**5.15**	**.45**	**.34**
Ust Mx	4.01	1.00	1.52	-.25	2.02	.64	-.12	0.00	-17.69	-17.36	-.45	-.15
Alt Mx	**4.54**	**1.13**	**0.00**	**1.45**	**1.69**	**-.08**	**1.30**	**0.00**	**-8.54**	**-7.50**	**-.78**	**.12**
Ust My	-.90	-.11	-.16	-.22	-.28	-.26	-.21	0.00	.12	-1.32	8.39	7.14
Alt My	**-.90**	**-.11**	**-.24**	**-.14**	**-.30**	**-.20**	**-.25**	**0.00**	**.11**	**-1.33**	**8.40**	**7.15**
S15035 N	24.31	4.05			Material:E1			0.00	6.44	6.43	-.18	-.19
Ust Mx	**-2.52**	**-.66**	**1.35**	**-2.22**	**1.84**	**-1.78**	**-1.80**	**0.00**	**-17.43**	**-17.71**	**1.00**	**.75**
Alt Mx	-2.86	-.75	-2.05	1.08	.07	-2.67	.66	0.00	-7.59	-8.50	1.37	.57
Ust My	**.85**	**.10**	**0.00**	**.08**	**.10**	**.03**	**.02**	**0.00**	**1.12**	**-.23**	**8.23**	**7.05**
Alt My	.85	.10	.07	.01	.07	0.00	.08	0.00	1.12	-.23	8.23	7.06
S15036 N	**25.74**	**4.31**			**Material:E1**			**0.00**	**3.80**	**3.31**	**2.65**	**2.22**
Ust Mx	3.95	.85	-.27	.99	-.28	1.20	.53	0.00	-10.88	-11.01	1.50	1.39
Alt Mx	**4.74**	**1.02**	**.88**	**.01**	**.58**	**1.25**	**-.05**	**0.00**	**.31**	**-.48**	**2.04**	**1.35**
Ust My	.86	.14	.09	.05	.04	.07	.17	0.00	-.54	-1.55	4.15	3.28
Alt My	**.86**	**.14**	**.06**	**.08**	**.03**	**.12**	**.12**	**0.00**	**-.56**	**-1.55**	**4.12**	**3.26**
S15037 N	59.97	10.34			Material:E1			0.00	9.05	7.60	6.94	5.68
Ust Mx	**4.00**	**1.02**	**-.02**	**-.03**	**.88**	**.02**	**-.99**	**0.00**	**-125.85**	**-107.15**	**-8.51**	**7.56**
Alt Mx	4.93	1.24	.21	.18	.16	.75	-.13	0.00	115.85	95.42	9.08	-8.36
Ust My	**.66**	**-.14**	**.09**	**0.00**	**.07**	**.15**	**-.03**	**0.00**	**.64**	**-1.75**	**9.21**	**7.13**
Alt My	.66	-.14	.02	.07	.16	.02	-.01	0.00	.63	-1.74	9.17	7.10
S15038 N	**29.76**	**5.23**			**Material:E1**			**0.00**	**8.35**	**6.59**	**-1.77**	**-3.30**
Ust Mx	-2.50	-.68	.73	-1.10	1.00	-.67	-1.07	0.00	-42.71	-34.57	-5.30	1.74
Alt Mx	**-2.90**	**-.79**	**-.98**	**.62**	**.05**	**-1.13**	**.35**	**0.00**	**-15.57**	**-14.49**	**-2.36**	**-1.35**
Ust My	-.24	-.02	-.05	-.05	-.06	-.07	-.08	0.00	.52	.40	2.19	2.09
Alt My	**-.24**	**-.02**	**-.06**	**-.05**	**-.06**	**-.07**	**-.08**	**0.00**	**.52**	**.41**	**2.17**	**2.07**
S15039 N	32.29	5.70			Material:E1			0.00	.14	1.32	-1.88	-.87
Ust Mx	**.38**	**.11**	**-.02**	**-.01**	**-.03**	**-.01**	**-.01**	**0.00**	**-3.34**	**-2.99**	**-.46**	**-.15**
Alt Mx	.39	.11	-.01	-.01	-.02	-.01	-.01	0.00	-3.36	-3.01	-.46	-.16
Ust My	**3.05**	**.09**	**2.24**	**-1.68**	**-1.02**	**2.25**	**-.10**	**0.00**	**-1.26**	**-6.38**	**41.89**	**37.49**
Alt My	3.65	.15	-1.28	1.93	1.80	.99	-1.50	0.00	-6.00	-3.23	1.15	3.49
S15040 N	**22.93**	**4.20**			**Material:E1**			**0.00**	**10.06**	**7.21**	**-1.87**	**-4.34**
Ust Mx	-.40	-.78	.26	-.65	.25	-.75	-.29	0.00	-19.36	-13.01	-3.15	2.36
Alt Mx	**-.43**	**-.84**	**-.52**	**.12**	**-.46**	**-.62**	**.29**	**0.00**	**-8.12**	**-5.47**	**-1.53**	**.82**
Ust My	-.04	-.02	-.02	.02	0.00	-.02	.03	0.00	-.61	-.75	2.45	2.32
Alt My	**-.04**	**-.01**	**.02**	**-.01**	**-.03**	**.01**	**.02**	**0.00**	**-.61**	**-.76**	**2.46**	**2.34**
S15042 N	40.66	7.02			Material:E1			0.00	-1.35	-.94	-9.29	-8.94
Ust Mx	**-1.21**	**-.36**	**-.05**	**-.20**	**-.02**	**-.30**	**-.18**	**0.00**	**-4.97**	**-2.96**	**-.92**	**.83**
Alt Mx	-1.22	-.36	-.23	-.02	-.18	-.31	-.01	0.00	-4.89	-2.92	-.90	.83
Ust My	**-.91**	**-.04**	**-.08**	**-.38**	**-.19**	**-.87**	**.16**	**0.00**	**3.85**	**1.62**	**35.28**	**33.37**
Alt My	-.66	.05	-.31	-.15	.05	-.48	-.47	0.00	1.92	4.27	-32.95	-30.93
S15043 N	**23.79**	**4.31**			**Material:E1**			**0.00**	**1.48**	**1.01**	**-3.55**	**-3.97**
Ust Mx	.22	0.00	.01	.05	.01	.09	.04	0.00	-2.11	-1.28	.29	1.01
Alt Mx	**.22**	**0.00**	**.06**	**.01**	**.06**	**.07**	**.01**	**0.00**	**-2.06**	**-1.25**	**.30**	**1.00**
Ust My	1.24	.58	.65	-.19	.70	.35	-.13	0.00	2.75	.05	15.29	12.95
Alt My	**1.49**	**.68**	**-.09**	**.62**	**.85**	**-.10**	**.31**	**0.00**	**1.78**	**1.48**	**2.12**	**1.83**
S15044 N	51.78	10.10			Material:E1			0.00	1.76	3.16	-9.59	-8.38
Ust Mx	**.76**	**-.18**	**-.04**	**.06**	**-.11**	**.13**	**.01**	**0.00**	**-4.11**	**-2.50**	**.41**	**1.81**
Alt Mx	.76	-.18	.09	-.07	.02	.09	-.07	0.00	-4.09	-2.48	.42	1.81
Ust My	**-1.43**	**-.56**	**.06**	**-.16**	**-.51**	**-1.43**	**1.74**	**0.00**	**11.22**	**-14.16**	**94.44**	**72.62**
Alt My	-.66	-.38	-.06	-.03	.42	-.59	-.01	0.00	-15.02	9.00	-81.04	-60.58
S16001 N	**24.75**	**4.84**			**Material:E1**			**0.00**	**-1.11**	**-.18**	**3.72**	**4.53**
Ust Mx	.26	.54	.15	.29	.22	.42	.24	0.00	-1.95	-3.24	2.00	.88
Alt Mx	**.24**	**.51**	**.26**	**.16**	**.31**	**.36**	**.16**	**0.00**	**-1.91**	**-3.16**	**1.92**	**.83**
Ust My	-1.84	.11	.41	.80	.66	1.14	.64	0.00	-8.81	-3.03	25.22	30.25
Alt My	**-.95**	**.10**	**-.09**	**.93**	**-.37**	**2.10**	**-.06**	**0.00**	**6.34**	**-12.34**	**-44.39**	**-60.38**
S16002 N	11.00	1.89			Material:E1			0.00	-.46	-.74	1.48	1.23
Ust Mx	**-.13**	**.03**	**.04**	**-.04**	**-.03**	**-.04**	**.07**	**0.00**	**-1.13**	**-1.91**	**.93**	**.25**
Alt Mx	-.12	.03	-.03	.04	-.06	.03	.03	0.00	-1.07	-1.81	.89	.24
Ust My	**-2.11**	**-1.10**	**.15**	**-1.07**	**.24**	**-1.09**	**-.98**	**0.00**	**.88**	**3.61**	**14.51**	**16.88**
Alt My	-1.35	-.69	-.67	.09	-.50	-.56	-.08	0.00	1.18	1.73	3.77	4.26
S16003 N	**18.47**	**3.03**			**Material:E1**			**0.00**	**.64**	**1.00**	**3.89**	**4.19**
Ust Mx	-.19	0.00	.03	.06	.14	.04	0.00	0.00	-2.77	-4.77	.22	-1.53
Alt Mx	**-.17**	**0.00**	**.08**	**.01**	**.13**	**-.01**	**.05**	**0.00**	**-2.59**	**-4.48**	**.21**	**-1.44**
Ust My	-2.06	-.92	-.19	-.30	-.25	-.35	-.38	0.00	3.48	3.21	10.71	10.48
Alt My	**-1.19**	**-.54**	**-.44**	**.15**	**-.47**	**.46**	**-.57**	**0.00**	**3.19**	**.99**	**-22.03**	**-23.92**
S16005 N	10.97	1.91			Material:E1			0.00	-4.07	-5.84	2.39	.86
Ust Mx	**-2.34**	**.67**	**.61**	**-.41**	**.45**	**-.35**	**.31**	**0.00**	**-14.11**	**-20.90**	**2.20**	**-3.72**
Alt Mx	-1.49	.51	-.14	.34	-.08	.12	.35	0.00	-5.66	-8.42	.76	-1.67
Ust My	**-.33**	**-.07**	**-.03**	**.04**	**-.01**	**.06**	**-.04**	**0.00**	**-.87**	**-.80**	**2.27**	**2.33**
Alt My	-.31	-.07	.02	-.01	.03	.03	-.04	0.00	-.85	-.78	2.25	2.31
S16006 N	**10.96**	**1.79**			**Material:E1**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.05**	**2.05**
Ust Mx	-.08	-.02	0.00	-.01	0.00	-.01	0.00	0.00	-3.34	-4.93	.73	-.66
Alt Mx	**-.08**	**-.02**	**-.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-.01**	**0.00**	**-3.28**	**-4.84**	**.71**	**-.65**
Ust My	-36.52	-8.55	-.63	-8.44	-.56	-8.65	-8.92	0.00	0.00	0.00	15.95	15.95
Alt My	**-23.01**	**-5.39**	**-4.61**	**-1.11**	**-3.51**	**-6.29**	**-1.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.89**	**3.89**
S16007 N	16.05	2.81			Material:E1			0.00	-.06	.71	.66	1.33
Ust Mx	**.09**	**.02**	**-.06**	**-.02**	**-.07**	**-.02**	**-.07**	**0.00**	**-3.07**	**-3.40**	**.30**	**.02**
Alt Mx	.09	.02	-.02	-.05	-.04	-.04	-.08	0.00	-2.98	-3.30	.29	.02
Ust My	**-1.95**	**1.02**	**3.96**	**-2.76**	**1.03**	**-2.60**	**3.97**	**0.00**	**-12.43**	**-10.02**	**44.12**	**46.22**
Alt My	-1.07	.67	-1.32	2.10	-1.77	1.87	1.46	0.00	-5.86	-8.03	10.88	9.04

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q_Q_Q_	_Q_Q_Q	QQ_QQ_	_QQ_QQ	Q_QQ_Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S14040 N	34.32	6.32		Material:E1				0.00	13.39	9.78	-3.58	-6.72
Ust Mx	-.45	-.86	-.56	.12	-.79	-.40	.31	0.00	-25.37	-17.02	-4.08	3.12
Alt Mx	-.44	-.84	.19	-.59	-.70	.17	-.27	0.00	-10.67	-7.16	-1.87	1.19
Ust My	-.04	-.01	.02	-.01	-.02	.04	-.01	0.00	-.57	-.81	2.96	2.75
Alt My	-.04	-.01	-.01	.02	.01	.03	-.03	0.00	-.57	-.81	2.98	2.77
S14042 N	60.92	10.51		Material:E1				0.00	-1.68	-1.09	-15.45	-14.94
Ust Mx	-1.22	-.36	-.23	-.02	-.34	-.16	0.00	0.00	-5.47	-3.25	-.99	.94
Alt Mx	-1.21	-.35	-.05	-.21	-.35	.01	-.16	0.00	-5.36	-3.18	-.96	.94
Ust My	-1.05	-.04	-.21	-.36	-.67	-.23	-.24	0.00	4.90	2.05	44.64	42.20
Alt My	-.60	.07	-.28	-.16	-.56	-.19	-.12	0.00	2.06	4.60	-35.83	-33.65
S14043 N	35.65	6.47		Material:E1				0.00	1.99	1.58	-6.89	-7.27
Ust Mx	.22	0.00	.06	.01	.08	.03	.03	0.00	-2.40	-1.44	.23	1.06
Alt Mx	.22	0.00	.01	.05	.06	0.00	.07	0.00	-2.34	-1.40	.24	1.05
Ust My	1.50	.70	-.07	.62	.45	-.04	.68	0.00	3.73	.12	19.86	16.74
Alt My	1.57	.71	.60	-.05	-.10	.44	.77	0.00	2.24	1.68	2.97	2.47
S14044 N	77.68	15.09		Material:E1				0.00	4.62	6.28	-15.25	-13.81
Ust Mx	.76	-.18	.09	-.07	.10	-.04	-.03	0.00	-5.04	-3.07	.26	1.97
Alt Mx	.76	-.18	-.04	.06	.07	-.12	.09	0.00	-5.03	-3.06	.26	1.96
Ust My	-1.64	-.65	.21	-.39	-1.02	.73	-.08	0.00	14.15	-17.75	117.81	90.52
Alt My	-.54	-.36	-.27	.21	-.78	.64	.02	0.00	-16.52	10.08	-90.76	-68.01
S15001 N	49.60	9.54		Material:E1				0.00	-3.64	-2.34	8.57	9.69
Ust Mx	.21	.48	.25	.14	.36	.24	.19	0.00	-2.29	-3.79	1.96	.66
Alt Mx	.21	.48	.14	.26	.32	.18	.29	0.00	-2.28	-3.77	1.97	.67
Ust My	-1.01	0.00	.76	-.38	1.28	-1.26	.73	0.00	-15.73	9.76	72.24	94.14
Alt My	-.60	.15	.10	.69	1.28	.52	-.22	0.00	9.74	-14.17	-58.77	-79.12
S15002 N	22.20	3.88		Material:E1				0.00	-1.10	-1.57	3.81	3.40
Ust Mx	-.11	.03	-.03	.04	-.03	.07	-.03	0.00	-1.17	-1.99	.90	.19
Alt Mx	-.11	.03	.04	-.04	.04	.03	-.06	0.00	-1.14	-1.94	.89	.20
Ust My	-1.06	-.52	-.61	.18	-.70	-.38	.21	0.00	-.26	2.43	13.03	15.34
Alt My	-1.13	-.58	.08	-.55	-.57	.17	-.54	0.00	1.26	1.55	2.03	2.30
S15003 N	37.09	6.11		Material:E1				0.00	.57	.98	8.70	9.06
Ust Mx	-.16	0.00	.07	.01	.07	-.01	.11	0.00	-2.69	-4.68	.29	-1.43
Alt Mx	-.16	0.00	.02	.06	.01	.05	.11	0.00	-2.64	-4.60	.28	-1.42
Ust My	-1.12	-.44	-.07	-.20	-.12	-.63	.22	0.00	.41	2.48	35.66	37.43
Alt My	-.95	-.43	-.15	-.06	.17	-.11	-.48	0.00	3.12	.58	-28.15	-30.32
S15005 N	21.96	3.93		Material:E1				0.00	-7.32	-10.21	4.79	2.29
Ust Mx	-1.17	.41	-.26	.44	-.28	.42	.22	0.00	-12.43	-18.64	2.48	-2.89
Alt Mx	-1.26	.43	.37	-.19	.11	.40	-.15	0.00	-5.05	-7.50	.74	-1.42
Ust My	-.30	-.07	.02	-.01	.05	-.02	-.01	0.00	-.88	-.73	2.52	2.65
Alt My	-.30	-.07	-.02	.03	.01	-.03	.03	0.00	-.88	-.74	2.53	2.66
S15006 N	22.02	3.63		Material:E1				0.00	0.00	0.00	4.87	4.87
Ust Mx	-.08	-.02	-.01	0.00	.01	0.00	-.01	0.00	-3.43	-5.08	.75	-.68
Alt Mx	-.08	-.02	0.00	-.01	.01	-.01	-.01	0.00	-3.44	-5.09	.76	-.68
Ust My	-15.51	-3.63	-4.40	.54	-5.62	-3.02	.93	0.00	0.00	0.00	14.48	14.48
Alt My	-18.23	-4.27	-.30	-4.23	-5.70	-.14	-3.21	0.00	0.00	0.00	1.88	1.88
S15007 N	32.19	5.62		Material:E1				0.00	-1.62	-.41	1.25	2.29
Ust Mx	.09	.02	-.02	-.05	-.03	-.07	-.06	0.00	-3.25	-3.65	.32	-.03
Alt Mx	.08	.02	-.05	-.02	-.04	-.07	-.03	0.00	-3.27	-3.68	.32	-.03
Ust My	-.83	.47	-1.76	2.29	-1.22	2.53	-.25	0.00	-7.88	-2.74	38.95	43.37
Alt My	-.81	.57	2.03	-1.35	1.86	1.53	-2.03	0.00	-4.58	-7.32	5.60	3.28
S15008 N	29.91	5.19		Material:E1				0.00	-6.19	-7.72	2.56	1.23
Ust Mx	-2.87	-.61	-1.63	.99	-1.21	1.17	-1.25	0.00	-36.56	-45.36	4.33	-3.28
Alt Mx	-3.18	-.68	.76	-1.47	.57	-.23	-1.77	0.00	-17.18	-18.89	1.17	-.39
Ust My	-.66	-.16	-.09	-.11	-.10	-.16	-.15	0.00	-.01	.13	3.47	3.59
Alt My	-.66	-.16	-.13	-.08	-.13	-.16	-.11	0.00	0.00	.13	3.48	3.59
S15009 N	61.62	10.70		Material:E1				0.00	-7.61	-9.15	-4.93	-6.27
Ust Mx	-3.85	-.96	-1.45	.01	-1.76	-.78	-.33	0.00	-106.73	-126.01	9.46	-7.09
Alt Mx	-3.96	-.97	-.21	-1.29	-1.75	-.32	-.92	0.00	93.35	114.17	-8.43	9.33
Ust My	-.58	.12	.05	.03	.10	.04	.03	0.00	-1.99	.37	7.02	9.07
Alt My	-.59	.12	.02	.06	.07	.03	.07	0.00	-1.98	.37	6.99	9.03
S15011 N	21.87	3.37		Material:E1				0.00	-4.26	-4.82	-2.35	-2.84
Ust Mx	-3.65	-.80	-.62	-.09	-.77	-.45	-.20	0.00	-10.48	-10.34	1.44	1.56
Alt Mx	-4.27	-.94	-.21	-.61	-.79	-.26	-.59	0.00	.10	.97	1.38	2.13
Ust My	1.13	.35	.04	.10	.04	.15	.10	0.00	-1.42	-.59	2.53	3.25
Alt My	1.14	.35	.10	.04	.10	.15	.04	0.00	-1.42	-.60	2.51	3.21
S15012 N	23.48	3.85		Material:E1				0.00	-5.29	-5.15	.33	.44
Ust Mx	-3.70	-.92	.37	-1.48	.50	-1.59	-1.13	0.00	-17.70	-17.37	.14	.44
Alt Mx	-4.21	-1.04	-1.39	.13	-.67	-1.85	0.00	0.00	-8.54	-7.50	-.16	.74
Ust My	-.42	.02	-.03	-.08	-.07	-.10	-.06	0.00	-.12	1.32	7.08	8.33
Alt My	-.42	.02	-.08	-.03	-.10	-.06	-.07	0.00	-.11	1.33	7.08	8.34
S15014 N	23.51	3.85		Material:E1				0.00	-6.44	-6.43	-.19	-.18
Ust Mx	-6.45	-1.61	.74	-2.34	1.04	-2.63	-1.60	0.00	-17.43	-17.71	-.74	-.99
Alt Mx	-7.28	-1.82	-2.17	.37	-1.04	-2.89	.33	0.00	-7.59	-8.51	-.54	-1.33
Ust My	.44	0.00	0.00	.05	.06	.01	.03	0.00	-1.12	.23	6.99	8.17
Alt My	.44	0.00	.05	.01	.03	.01	.06	0.00	-1.12	.23	7.00	8.17
S15015 N	23.46	3.73		Material:E1				0.00	-3.80	-3.31	2.19	2.62
Ust Mx	-5.33	-1.20	-1.23	.15	-1.51	-.68	.04	0.00	-10.88	-11.01	-1.39	-1.50
Alt Mx	-6.19	-1.39	-.10	-1.13	-1.48	-.04	-.94	0.00	.31	-.48	-1.32	-2.01
Ust My	-.26	-.14	.01	-.01	-.06	-.01	.06	0.00	.54	1.55	3.23	4.11
Alt My	-.27	-.15	-.03	.03	-.07	.05	.01	0.00	.56	1.55	3.22	4.08
S15016 N	61.33	10.66		Material:E1				0.00	-9.05	-7.60	5.61	6.87
Ust Mx	-2.26	-.57	-1.04	-.29	-.42	-1.11	-1.13	0.00	-125.86	-107.15	-8.36	7.71
Alt Mx	-2.55	-.62	-.21	-.92	-1.50	.33	-1.09	0.00	115.85	95.42	9.22	-8.21
Ust My	.28	-.24	-.03	-.09	-.04	.01	-.22	0.00	-.64	1.75	7.03	9.10
Alt My	.28	-.24	-.10	-.02	.05	-.12	-.17	0.00	-.63	1.74	7.00	9.06
S15017 N	27.45	4.64		Material:E1				0.00	-8.35	-6.59	-3.37	-1.85
Ust Mx	3.26	.86	-.07	.86	.09	.72	.77	0.00	-42.71	-34.57	-2.09	4.96
Alt Mx	3.73	.99	.94	.04	.44	1.25	.27	0.00	-15.57	-14.49	1.31	2.31
Ust My	-.62	-.12	-.06	-.06	-.07	-.08	-.09	0.00	-.52	-.40	2.08	2.18
Alt My	-.62	-.12	-.07	-.06	-.07	-.08	-.09	0.00	-.52	-.41	2.06	2.16
S15018 N	30.90	5.34		Material:E1				0.00	-.14	-1.32	-.82	-1.83
Ust Mx	1.12	.27	.07	.05	.10	.08	.07	0.00	-3.34	-2.98	.14	.44
Alt Mx	1.11	.27	.06	.07	.10	.07	.09	0.00	-3.36	-3.01	.14	.45
Ust My	1.22	-.37	1.85	-2.00	-1.15	1.75	-.90	0.00	1.26	6.38	37.26	41.67
Alt My	1.52	-.38	-1.68	1.57	1.42	.54	-2.17	0.00	6.00	3.23	3.59	1.25
S15019 N	22.88	3.83		Material:E1				0.00	0.00	0.00	-1.38	-1.38
Ust Mx	-.09	-.02	.03	.02	.03	.03	.03	0.00	-4.62	-3.09	-.70	.63
Alt Mx	-.09	-.02	.02	.03	.03	.03	.04	0.00	-4.61	-3.08	-.70	.63
Ust My	10.24	2.26	2.90	-.64	3.79	1.50	-.77	0.00	0.00	0.00	17.38	17.38
Alt My	11.92	2.64	-.12	2.76	3.76	-.39	1.91	0.00	0.00	0.00	5.52	5.52
S15020 N	22.56	4.10		Material:E1				0.00	-10.07	-7.21	-4.44	-1.97
Ust Mx	1.58	1.09	-.26	.88	-.24	.88	.58	0.00	-19.35	-13.00	-2.63	2.87
Alt Mx	1.82	1.20	.80	-.10	.40	1.10	-.11	0.00	-8.12	-5.46	-.93	1.41
Ust My	-.22	-.06	-.05	0.00	-.04	-.06	-.01	0.00	.61	.75	2.32	2.44
Alt My	-.22	-.06	-.01	-.04	-.06	-.02	-.02	0.00	.61	.76	2.33	2.45
S15022 N	39.75	6.78		Material:E1				0.00	1.35	.94	-8.92	-9.27
Ust Mx	1.82	.51	.19	.35	.18	.52	.36	0.00	-4.97	-2.96	-.92	.83
Alt Mx	1.83	.51	.38	.15	.38	.52	.17	0.00	-4.89	-2.91	-.91	.81
Ust My	-3.09	-.59	-.12	-.46	-.15	-.98	-.03	0.00	-3.85	-1.62	33.27	35.19
Alt My	-3.22	-.59	-.37	-.20	-.02	-.49	-.62	0.00	-1.92	-4.27	-30.83	-32.84
S15023 N	23.65	4.26		Material:E1				0.00	-1.47	-1.00	-4.01	-3.60
Ust Mx	.09	.08	-.01	.06	-.03	.07	.05	0.00	-2.12	-1.28	-1.05	-.33
Alt Mx	.10	.08	.06	-.01	.01	.10	-.01	0.00	-2.07	-1.25	-1.04	-.33
Ust My	1.00	.52	.70	-.17	.81	.38	-.13	0.00	-2.75	-.05	12.82	15.16
Alt My	1.20	.61	-.04	.67	.91	.01	.35	0.00	-1.78	-1.48	1.80	2.09
S15024 N	50.99	9.92		Material:E1				0.00	-1.76	-3.16	-8.32	-9.53
Ust Mx	-1.19	.12	.15	-.06	.28	-.07	-.02	0.00	-4.11	-2.50	-1.88	-.48
Alt Mx	-1.20	.12	-.10	.19	.11	-.14	.21	0.00	-4.09	-2.48	-1.88	-.49
Ust My	-.21	-.25	.16	-.51	.68	-1.91	.53	0.00	-11.22	14.16	71.55	93.36
Alt My	.31	-.15	-.11	.05	.51	.10	-.74	0.00	15.02	-9.00	-59.57	-80.03

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q_Q_Q_	_Q_Q_Q	QQ_QQ_	_QQ_QQ	Q_QQ_Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S7028 N	**112.13**	**24.24**			**Material:E1**			**0.00**	**45.53**	**54.03**	**21.88**	**29.25**
Ust Mx	1.17	.28	.62	-.07	-.13	.86	.36	0.00	-8.23	-12.12	1.43	-2.01
Alt Mx	**1.23**	**.30**	**-.06**	**.61**	**.39**	**.85**	**-.14**	**0.00**	**-8.00**	**-11.43**	**1.20**	**-1.78**
Ust My	-.66	.21	.08	.10	.15	.10	.11	0.00	.85	-2.05	7.46	4.89
Alt My	**-.62**	**.22**	**.09**	**.09**	**.12**	**.13**	**.10**	**0.00**	**.55**	**-1.66**	**6.63**	**4.73**
S7041 N	111.41	24.06			Material:E1			0.00	52.68	45.37	-23.97	-30.31
Ust Mx	**2.15**	**.53**	**.87**	**-.22**	**1.11**	**.50**	**-.31**	**0.00**	**-12.52**	**-8.47**	**-1.92**	**1.66**
Alt Mx	2.22	.56	-.19	.88	1.20	-.23	.43	0.00	-11.86	-8.26	-1.69	1.44
Ust My	**3.36**	**.46**	**-.10**	**.76**	**1.08**	**.41**	**-.18**	**0.00**	**2.92**	**-.83**	**9.80**	**6.48**
Alt My	3.44	.49	.77	-.10	1.07	-.16	.43	0.00	2.56	-.51	9.01	6.36
S8004 N	**96.77**	**20.85**			**Material:E1**			**0.00**	**-37.85**	**-44.56**	**25.13**	**19.32**
Ust Mx	-.82	-.23	.34	-.57	-.12	.47	-.80	0.00	-8.17	-11.96	2.18	-1.15
Alt Mx	**-.85**	**-.24**	**-.57**	**.33**	**.47**	**-.17**	**-.78**	**0.00**	**-7.04**	**-10.02**	**1.76**	**-.81**
Ust My	1.61	1.60	1.49	.20	.23	2.01	1.13	0.00	-.85	2.16	5.05	7.71
Alt My	**1.65**	**1.60**	**.21**	**1.50**	**1.14**	**2.00**	**.29**	**0.00**	**-.28**	**1.56**	**3.69**	**5.25**
S8010 N	444.38	70.77			Material:E1			0.00	-.01	-.02	-114.09	-114.09
Ust Mx	**-.53**	**-.11**	**.41**	**-.79**	**.05**	**.18**	**-1.00**	**0.00**	**-114.54**	**-128.23**	**6.60**	**-5.96**
Alt Mx	.67	.16	-.40	.82	1.25	-.36	-.04	0.00	25.83	33.75	-4.01	3.62
Ust My	**19.59**	**4.90**	**1.54**	**2.43**	**3.67**	**1.46**	**2.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76.53**	**76.53**
Alt My	20.57	5.16	2.63	1.76	1.82	2.16	4.81	0.00	0.00	0.00	35.08	35.08
S8013 N	**480.19**	**74.81**			**Material:E1**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**97.05**	**97.06**
Ust Mx	1.41	.37	.88	-1.06	.32	.23	-.91	0.00	-128.29	-110.44	-8.59	7.75
Alt Mx	**2.49**	**.62**	**-.36**	**1.59**	**2.45**	**-.73**	**.73**	**0.00**	**27.94**	**19.82**	**4.19**	**-3.79**
Ust My	-17.00	-4.48	-.50	-4.21	-4.89	.16	-4.69	0.00	0.00	0.00	132.53	132.53
Alt My	**-13.24**	**-3.44**	**-3.46**	**.23**	**-.65**	**-2.90**	**-2.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-18.23**	**-18.23**
S8021 N	97.54	21.03			Material:E1			0.00	-43.40	-37.55	-25.60	-20.52
Ust Mx	**-.80**	**-.22**	**.48**	**-.53**	**.08**	**.58**	**-.74**	**0.00**	**-12.40**	**-8.43**	**-1.83**	**1.66**
Alt Mx	-.82	-.24	-.55	.51	.70	-.14	-.64	0.00	-10.45	-7.28	-1.42	1.32
Ust My	**1.71**	**-.76**	**.64**	**-1.48**	**-1.19**	**.91**	**-1.42**	**0.00**	**-3.05**	**.76**	**6.47**	**9.84**
Alt My	1.78	-.74	-1.44	.64	.33	.05	-1.99	0.00	-2.44	.21	5.16	7.44
S8028 N	**100.50**	**21.61**			**Material:E1**			**0.00**	**37.85**	**44.57**	**19.02**	**24.83**
Ust Mx	1.05	.22	-.07	.59	.34	-.16	.85	0.00	-8.17	-11.96	1.32	-2.01
Alt Mx	**1.11**	**.24**	**.61**	**-.08**	**-.15**	**.36**	**.85**	**0.00**	**-7.04**	**-10.02**	**.94**	**-1.63**
Ust My	-.62	.24	.10	.10	.12	.17	.11	0.00	.85	-2.16	7.85	5.18
Alt My	**-.58**	**.24**	**.09**	**.11**	**.11**	**.14**	**.14**	**0.00**	**.28**	**-1.56**	**5.33**	**3.77**
S8041 N	99.71	21.41			Material:E1			0.00	43.41	37.55	-20.26	-25.34
Ust Mx	**2.03**	**.48**	**-.23**	**.84**	**-.36**	**1.09**	**.50**	**0.00**	**-12.40**	**-8.43**	**-1.84**	**1.65**
Alt Mx	2.08	.50	.87	-.22	.38	1.17	-.24	0.00	-10.45	-7.28	-1.46	1.28
Ust My	**3.27**	**.42**	**.76**	**-.12**	**-.21**	**1.07**	**.41**	**0.00**	**3.05**	**-.76**	**10.01**	**6.64**
Alt My	3.35	.44	-.11	.75	.40	1.06	-.17	0.00	2.44	-.21	7.55	5.27
S9004 N	**85.64**	**18.36**			**Material:E1**			**0.00**	**-30.75**	**-35.88**	**20.91**	**16.49**
Ust Mx	-.70	-.17	-.54	.37	-.76	-.07	.48	0.00	-7.85	-11.43	2.12	-1.01
Alt Mx	**-.72**	**-.19**	**.36**	**-.55**	**-.74**	**.51**	**-.15**	**0.00**	**-6.07**	**-8.60**	**1.60**	**-.57**
Ust My	1.64	1.62	.21	1.50	1.15	.26	2.03	0.00	-.80	2.21	5.09	7.74
Alt My	**1.68**	**1.62**	**1.51**	**.23**	**.31**	**1.16**	**2.01**	**0.00**	**-.04**	**1.46**	**2.84**	**4.11**
S9010 N	395.47	63.06			Material:E1			0.00	-.01	-.01	-95.26	-95.26
Ust Mx	**-.45**	**-.09**	**-.85**	**.52**	**-.97**	**.22**	**.10**	**0.00**	**-141.38**	**-157.18**	**7.47**	**-6.75**
Alt Mx	.50	.11	.85	-.51	-.07	1.05	-.31	0.00	67.86	79.42	-5.62	5.07
Ust My	**19.72**	**4.95**	**2.43**	**1.54**	**2.81**	**3.66**	**1.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83.19**	**83.19**
Alt My	20.66	5.20	1.73	2.63	4.84	1.80	2.08	0.00	0.00	0.00	19.97	19.97
S9013 N	**427.21**	**66.62**			**Material:E1**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78.65**	**78.65**
Ust Mx	1.49	.39	-1.13	1.04	-.85	.52	.14	0.00	-156.32	-135.61	-9.78	8.83
Alt Mx	**2.31**	**.57**	**1.63**	**-.53**	**.65**	**2.23**	**-.69**	**0.00**	**72.40**	**59.43**	**6.35**	**-5.73**
Ust My	-16.94	-4.47	-4.15	-.53	-4.77	-4.91	.32	0.00	0.00	0.00	161.82	161.82
Alt My	**-13.35**	**-3.48**	**.18**	**-3.47**	**-2.85**	**-.68**	**-3.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-68.20**	**-68.20**
S9021 N	86.37	18.53			Material:E1			0.00	-34.89	-30.35	-20.93	-17.00
Ust Mx	**-.70**	**-.18**	**-.53**	**.53**	**-.70**	**.13**	**.59**	**0.00**	**-11.88**	**-8.11**	**-1.77**	**1.54**
Alt Mx	-.72	-.19	.51	-.59	-.69	.75	-.13	0.00	-9.02	-6.29	-1.25	1.10
Ust My	**1.68**	**-.79**	**-1.48**	**.60**	**-1.43**	**-1.23**	**.91**	**0.00**	**-3.10**	**.65**	**6.37**	**9.66**
Alt My	1.74	-.77	.64	-1.48	-2.01	.29	.05	0.00	-2.31	-.05	4.16	6.10
S9028 N	**89.01**	**19.05**			**Material:E1**			**0.00**	**30.76**	**35.88**	**16.26**	**20.68**
Ust Mx	.96	.18	.59	-.10	.84	.31	-.16	0.00	-7.85	-11.44	1.17	-1.97
Alt Mx	**1.00**	**.20**	**-.08**	**.58**	**.83**	**-.19**	**.36**	**0.00**	**-6.07**	**-8.60**	**.68**	**-1.50**
Ust My	-.59	.26	.10	.12	.11	.14	.17	0.00	.80	-2.21	7.87	5.22
Alt My	**-.55**	**.27**	**.10**	**.11**	**.15**	**.13**	**.15**	**0.00**	**.04**	**-1.46**	**4.17**	**2.90**
S9041 N	88.20	18.85			Material:E1			0.00	34.90	30.35	-16.80	-20.73
Ust Mx	**1.94**	**.43**	**.84**	**-.25**	**.45**	**-.37**	**1.09**	**0.00**	**-11.88**	**-8.12**	**-1.70**	**1.60**
Alt Mx	1.98	.45	-.22	.84	-.29	.36	1.17	0.00	-9.02	-6.29	-1.22	1.14
Ust My	**3.21**	**.38**	**-.12**	**.74**	**.37**	**-.22**	**1.08**	**0.00**	**3.10**	**-.65**	**9.82**	**6.53**
Alt My	3.28	.41	.75	-.13	-.20	.40	1.06	0.00	2.31	.05	6.20	4.26
S10004 N	**74.66**	**15.94**			**Material:E1**			**0.00**	**-24.35**	**-28.09**	**17.02**	**13.79**
Ust Mx	-.59	-.13	.39	-.52	.52	-.72	-.07	0.00	-7.36	-10.67	2.03	-.85
Alt Mx	**-.61**	**-.14**	**-.53**	**.38**	**-.11**	**-.70**	**.52**	**0.00**	**-5.13**	**-7.24**	**1.45**	**-.35**
Ust My	1.66	1.64	1.51	.23	2.04	1.18	.26	0.00	-.72	2.21	4.97	7.53
Alt My	**1.70**	**1.64**	**.24**	**1.53**	**2.03**	**.33**	**1.17**	**0.00**	**.16**	**1.38**	**2.11**	**3.15**
S10010 N	346.40	55.30			Material:E1			0.00	-.01	-.01	-77.85	-77.85
Ust Mx	**-.40**	**-.08**	**.45**	**-.74**	**.13**	**-.82**	**.12**	**0.00**	**-158.13**	**-175.16**	**7.93**	**-7.16**
Alt Mx	.38	.08	-.47	.74	-.33	-.26	1.12	0.00	97.49	111.43	-6.62	5.98
Ust My	**19.84**	**5.00**	**1.55**	**2.42**	**1.48**	**2.79**	**3.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**86.12**	**86.12**
Alt My	20.71	5.23	2.58	1.74	2.12	4.83	1.71	0.00	0.00	0.00	8.47	8.47
S10013 N	**374.10**	**58.39**			**Material:E1**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62.12**	**62.13**
Ust Mx	1.53	.40	.96	-.98	.22	-.66	.41	0.00	-173.65	-151.27	-10.41	9.41
Alt Mx	**2.19**	**.54**	**-.48**	**1.47**	**-.76**	**.45**	**2.30**	**0.00**	**103.67**	**87.46**	**7.73**	**-6.98**
Ust My	-16.82	-4.45	-.41	-4.21	.23	-4.82	-4.67	0.00	0.00	0.00	179.27	179.28
Alt My	**-13.52**	**-3.55**	**-3.57**	**.19**	**-3.00**	**-2.87**	**-.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-103.27**	**-103.28**
S10021 N	75.31	16.09			Material:E1			0.00	-27.27	-23.87	-16.71	-13.78
Ust Mx	**-.62**	**-.14**	**.53**	**-.48**	**.62**	**-.65**	**.13**	**0.00**	**-11.12**	**-7.62**	**-1.67**	**1.38**
Alt Mx	-.64	-.15	-.50	.56	-.09	-.55	.76	0.00	-7.64	-5.33	-1.10	.89
Ust My	**1.66**	**-.81**	**.61**	**-1.51**	**.90**	**-1.47**	**-1.23**	**0.00**	**-3.09**	**.52**	**6.08**	**9.23**
Alt My	1.71	-.80	-1.47	.61	.03	-2.05	.29	0.00	-2.19	-.27	3.28	4.92
S10028 N	**77.64**	**16.56**			**Material:E1**			**0.00**	**24.35**	**28.10**	**13.62**	**16.85**
Ust Mx	.88	.14	-.09	.57	-.17	.81	.32	0.00	-7.36	-10.67	.99	-1.89
Alt Mx	**.91**	**.15**	**.59**	**-.11**	**.35**	**.80**	**-.18**	**0.00**	**-5.13**	**-7.24**	**.44**	**-1.36**
Ust My	-.56	.28	.11	.12	.17	.14	.14	0.00	.72	-2.21	7.66	5.10
Alt My	**-.53**	**.29**	**.10**	**.13**	**.15**	**.17**	**.13**	**0.00**	**-.16**	**-1.38**	**3.20**	**2.16**
S10041 N	76.85	16.35			Material:E1			0.00	27.28	23.88	-13.62	-16.56
Ust Mx	**1.86**	**.40**	**-.25**	**.82**	**1.04**	**.44**	**-.36**	**0.00**	**-11.12**	**-7.62**	**-1.53**	**1.52**
Alt Mx	1.89	.41	.84	-.25	1.12	-.30	.37	0.00	-7.64	-5.33	-.99	1.00
Ust My	**3.15**	**.35**	**.74**	**-.14**	**1.04**	**.37**	**-.21**	**0.00**	**3.09**	**-.52**	**9.39**	**6.24**
Alt My	3.22	.37	-.12	.73	1.02	-.20	.40	0.00	2.19	.27	5.00	3.37
S11004 N	**63.80**	**13.58**			**Material:E1**			**0.00**	**-18.70**	**-21.29**	**13.49**	**11.26**
Ust Mx	-.51	-.09	-.51	.41	-.03	.56	-.73	0.00	-6.75	-9.73	1.92	-.67
Alt Mx	**-.53**	**-.10**	**.40**	**-.51**	**.56**	**-.08**	**-.71**	**0.00**	**-4.24**	**-5.94**	**1.31**	**-.15**
Ust My	1.68	1.65	.24	1.52	.28	2.07	1.18	0.00	-.63	2.18	4.72	7.16
Alt My	**1.71**	**1.66**	**1.53**	**.25**	**1.18**	**2.05**	**.33**	**0.00**	**.33**	**1.30**	**1.49**	**2.32**
S11010 N	297.20	47.49			Material:E1			0.00	0.00	-.01	-62.03	-62.03
Ust Mx	**-.36**	**-.08**	**-.81**	**.57**	**.16**	**.27**	**-.93**	**0.00**	**-166.78**	**-184.37**	**8.08**	**-7.29**
Alt Mx	.30	.07	.79	-.58	1.10	-.51	-.17	0.00	117.53	132.99	-7.21	6.51
Ust My	**19.96**	**5.05**	**2.45**	**1.54**	**3.69**	**1.44**	**2.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**86.14**	**86.14**
Alt My	20.74	5.25	1.68	2.62	1.76	2.12	4.71	0.00	0.00	0.00	-.22	-.22
S11013 N	**320.88**	**50.12**			**Material:E1**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47.62**	**47.63**
Ust Mx	1.56	.40	-1.06	1.11	.52	.38	-.79	0.00	-182.42	-159.27	-10.63	9.60
Alt Mx	**2.10**	**.52**	**1.53**	**-.62**	**2.22**	**-.95**	**.53**	**0.00**	**124.81**	**106.50**	**8.56**	**-7.73**
Ust My	-16.66	-4.41	-4.02	-.54	-4.78	.13	-4.48	0.00	0.00	0.00	187.26	187.27
Alt My	**-13.74**	**-3.62**	**.04**	**-3.51**	**-.82**	**-2.99**	**-3.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-127.01**	**-127.01**
S11021 N	64.36	13.70			Material:E1			0.00	-20.62	-18.19	-12.96	-10.86
Ust Mx	**-.56**	**-.11**	**-.49**	**.58**	**.16**	**.68**	**-.66**	**0.00**	**-10.18**	**-7.00**	**-1.57**	**1.20**
Alt Mx	-.58	-.12	.55	-.46	.78	-.04	-.56	0.00	-6.33	-4.41	-.96	.68
Ust My	**1.64**	**-.83**	**-1.49**	**.58**	**-1.23**	**.86**	**-1.46**	**0.00**	**-3.03**	**.38**	**5.67**	**8.63**
Alt My	1.68	-.82	.62	-1.51	.28	-.01	-2.04	0.00	-2.06	-.47	2.50	3.86

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q_Q_Q	_Q_Q_Q	QQ_QQ_	_QQ_QQ	Q_QQ_Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S3028 N	160.81	35.75		Material:E1				0.00	76.83	93.01	32.68	46.85
Ust Mx	1.78	.60	.74	-.03	.92	.49	-.01	0.00	-1.23	-2.01	.26	-.45
Alt Mx	1.66	.66	.18	.58	.86	.07	.58	0.00	-5.05	-8.13	1.42	-1.30
Ust My	-.76	.09	.04	.05	.04	.05	.09	0.00	-.91	.27	-4.34	-3.33
Alt My	-.65	.09	.03	.04	.07	.01	.04	0.00	.84	-1.11	5.00	3.28
S3041 N	161.11	35.90		Material:E1				0.00	90.89	77.48	-39.02	-50.76
Ust Mx	2.80	.86	1.05	-.17	.69	-.13	1.21	0.00	-2.05	-1.22	-.48	.29
Alt Mx	2.73	.93	.20	.80	.06	.72	1.22	0.00	-8.34	-5.23	-1.55	1.19
Ust My	4.03	.76	-.07	.91	.57	-.04	1.17	0.00	.07	.55	-2.33	-1.93
Alt My	4.24	.86	.69	.22	.12	.64	1.05	0.00	1.68	-.95	6.88	4.57
S4004 N	143.46	31.79		Material:E1				0.00	-69.82	-84.24	43.59	30.99
Ust Mx	-1.66	-.56	.20	-.74	.24	-.99	-.32	0.00	-6.10	-9.09	1.62	-1.06
Alt Mx	-1.75	-.58	-.68	.13	-.42	-.95	.28	0.00	-12.41	-17.96	2.79	-2.12
Ust My	1.44	1.46	1.42	.10	1.89	1.01	.13	0.00	-.36	1.12	1.96	3.31
Alt My	1.35	1.42	.19	1.32	1.82	.13	1.07	0.00	-2.37	2.73	10.82	15.32
S4010 N	637.79	100.84		Material:E1				0.00	-.03	-.03	-194.92	-194.92
Ust Mx	-1.82	-.45	.17	-1.08	-.30	-1.25	-.29	0.00	179.15	195.08	-7.06	6.38
Alt Mx	2.82	.72	-.01	1.23	.29	.39	1.75	0.00	-377.44	-414.60	17.06	-15.41
Ust My	19.35	4.71	1.59	2.52	1.56	2.90	3.76	0.00	0.00	0.00	-23.18	-23.18
Alt My	19.62	4.80	2.65	1.76	2.17	4.86	1.79	0.00	0.00	0.00	163.04	163.04
S4013 N	690.24	106.97		Material:E1				0.00	0.00	0.00	181.07	181.07
Ust Mx	.15	.04	.52	-1.38	-.31	-1.26	-.16	0.00	186.13	165.51	9.16	-8.28
Alt Mx	4.78	1.22	.14	2.05	-.03	1.29	3.12	0.00	-405.97	-357.08	-22.45	20.29
Ust My	-15.84	-4.15	-.44	-3.99	.37	-4.58	-4.66	0.00	0.00	0.00	-212.14	-212.14
Alt My	-14.70	-3.68	-3.52	.08	-3.03	-2.98	-.86	0.00	0.00	0.00	465.46	465.46
S4021 N	144.09	31.98		Material:E1				0.00	-82.29	-70.26	-46.68	-36.17
Ust Mx	-1.46	-.51	.33	-.72	.32	-.95	-.15	0.00	-9.29	-6.23	-1.37	1.38
Alt Mx	-1.54	-.53	-.65	.28	-.41	-.82	.49	0.00	-18.39	-12.76	-2.56	2.42
Ust My	1.95	-.59	.76	-1.42	1.03	-1.29	-1.05	0.00	-1.72	.58	3.58	5.66
Alt My	2.02	-.54	-1.22	.63	.12	-1.83	.54	0.00	-3.61	2.26	12.37	17.55
S4028 N	148.25	32.69		Material:E1				0.00	69.82	84.24	30.34	42.95
Ust Mx	1.70	.50	-.02	.67	-.06	.93	.42	0.00	-6.11	-9.09	1.19	-1.49
Alt Mx	1.89	.55	.64	.02	.49	.92	-.08	0.00	-12.41	-17.96	2.36	-2.55
Ust My	-.80	.11	.06	.06	.10	.06	.07	0.00	.36	-1.12	3.38	2.03
Alt My	-.85	.10	.04	.05	.06	.07	.04	0.00	2.37	-2.73	15.55	11.05
S4041 N	148.14	32.71		Material:E1				0.00	82.30	70.26	-35.63	-46.15
Ust Mx	2.70	.76	-.15	.96	1.21	.60	-.21	0.00	-9.29	-6.23	-1.51	1.23
Alt Mx	2.90	.80	.92	-.05	1.30	-.14	.58	0.00	-18.39	-12.76	-2.67	2.31
Ust My	3.75	.64	.84	-.07	1.15	.48	-.10	0.00	1.72	-.58	5.76	3.68
Alt My	3.77	.66	-.01	.76	1.10	-.12	.53	0.00	3.61	-2.26	17.81	12.63
S5004 N	131.37	28.87		Material:E1				0.00	-61.81	-74.24	39.02	28.19
Ust Mx	-1.38	-.46	-.68	.24	-.26	.32	-.94	0.00	-7.03	-10.50	1.90	-1.21
Alt Mx	-1.41	-.49	.21	-.68	.33	-.33	-.93	0.00	-9.57	-13.85	2.22	-1.55
Ust My	1.52	1.51	.14	1.44	.16	1.94	1.05	0.00	-.56	1.49	2.95	4.81
Alt My	1.57	1.52	1.43	.18	1.08	1.93	.21	0.00	-1.23	1.90	6.72	9.45
S5010 N	589.83	93.45		Material:E1				0.00	-.03	-.03	-175.27	-175.27
Ust Mx	-1.23	-.30	-1.02	.32	-.16	-.04	-1.22	0.00	64.49	67.65	-1.08	.98
Alt Mx	1.92	.48	1.11	-.20	1.57	-.02	.29	0.00	-225.63	-244.25	8.32	-7.52
Ust My	19.33	4.74	2.45	1.60	3.72	1.52	2.85	0.00	0.00	0.00	18.10	18.10
Alt My	19.96	4.92	1.78	2.64	1.84	2.17	4.85	0.00	0.00	0.00	116.64	116.64
S5013 N	638.08	99.04		Material:E1				0.00	0.00	0.00	159.95	159.96
Ust Mx	.73	.19	-1.40	.79	.06	-.08	-1.21	0.00	62.16	57.86	1.52	-1.38
Alt Mx	3.82	.96	2.02	-.17	2.81	-.30	1.17	0.00	-241.45	-215.61	-11.58	10.47
Ust My	-16.48	-4.33	-4.18	-.43	-4.81	.27	-4.66	0.00	0.00	0.00	-75.18	-75.18
Alt My	-13.87	-3.51	.26	-3.53	-.69	-2.95	-2.89	0.00	0.00	0.00	283.48	283.48
S5021 N	132.10	29.07		Material:E1				0.00	-72.49	-62.03	-41.37	-32.24
Ust Mx	-1.22	-.42	-.67	.39	-.07	.41	-.90	0.00	-10.78	-7.20	-1.60	1.59
Alt Mx	-1.23	-.44	.36	-.64	.55	-.32	-.80	0.00	-14.27	-9.86	-1.95	1.92
Ust My	1.86	-.65	-1.42	.69	-1.11	1.00	-1.34	0.00	-2.22	.71	4.62	7.25
Alt My	1.91	-.62	.69	-1.36	.44	.14	-1.92	0.00	-2.80	1.21	8.39	11.90
S5028 N	135.97	29.76		Material:E1				0.00	61.81	74.25	27.63	38.47
Ust Mx	1.47	.42	.65	-.04	.39	-.09	.91	0.00	-7.03	-10.50	1.36	-1.74
Alt Mx	1.55	.45	-.01	.64	-.10	.44	.92	0.00	-9.57	-13.85	1.74	-2.03
Ust My	-.73	.15	.06	.08	.08	.12	.07	0.00	.56	-1.49	4.90	3.05
Alt My	-.71	.15	.06	.06	.07	.09	.09	0.00	1.23	-1.90	9.59	6.86
S5041 N	135.58	29.69		Material:E1				0.00	72.50	62.03	-31.78	-40.91
Ust Mx	2.46	.67	.92	-.17	-.26	1.18	.57	0.00	-10.78	-7.20	-1.75	1.44
Alt Mx	2.55	.71	-.12	.93	.49	1.28	-.16	0.00	-14.27	-9.86	-2.11	1.76
Ust My	3.60	.58	-.07	.80	-.15	1.14	.46	0.00	2.22	-.71	7.38	4.76
Alt My	3.69	.61	.79	-.06	.48	1.12	-.12	0.00	2.80	-1.21	12.08	8.57
S6004 N	119.59	26.09		Material:E1				0.00	-53.61	-64.03	34.31	25.24
Ust Mx	-1.16	-.37	.28	-.63	-.88	-.20	.37	0.00	-7.97	-11.81	2.12	-1.30
Alt Mx	-1.20	-.39	-.64	.26	-.86	.38	-.27	0.00	-9.09	-13.04	2.12	-1.33
Ust My	1.55	1.54	1.45	.17	1.09	.19	1.96	0.00	-.79	1.86	4.19	6.56
Alt My	1.57	1.54	.18	1.46	.24	1.09	1.95	0.00	-.94	1.84	5.96	8.36
S6010 N	541.59	85.97		Material:E1				0.00	-.02	-.02	-154.66	-154.66
Ust Mx	-.88	-.20	.33	-.89	-1.13	.06	-.05	0.00	-16.98	-21.99	2.70	-2.43
Alt Mx	1.32	.32	-.27	.96	.16	1.29	-.07	0.00	-113.68	-119.54	2.34	-2.12
Ust My	19.39	4.79	1.55	2.45	2.83	3.70	1.49	0.00	0.00	0.00	46.18	46.18
Alt My	20.25	5.03	2.66	1.77	4.88	1.84	2.15	0.00	0.00	0.00	81.36	81.36
S6013 N	585.66	91.03		Material:E1				0.00	0.00	0.00	138.27	138.28
Ust Mx	1.08	.28	.75	-1.18	-1.07	.28	-.08	0.00	-25.04	-18.73	-3.39	3.07
Alt Mx	3.18	.80	-.18	1.76	.95	2.57	-.36	0.00	-120.77	-111.02	-4.04	3.66
Ust My	-16.82	-4.42	-.52	-4.16	-4.78	-4.86	.26	0.00	0.00	0.00	20.75	20.75
Alt My	-13.43	-3.43	-3.41	.22	-2.79	-.65	-2.94	0.00	0.00	0.00	148.87	148.88
S6021 N	120.37	26.29		Material:E1				0.00	-62.48	-53.62	-35.95	-28.24
Ust Mx	-1.06	-.34	.41	-.60	-.83	-.01	.46	0.00	-12.16	-8.18	-1.79	1.74
Alt Mx	-1.09	-.36	-.61	.43	-.73	.62	-.25	0.00	-13.48	-9.38	-1.82	1.77
Ust My	1.80	-.69	.67	-1.45	-1.37	-1.16	.98	0.00	-2.67	.85	5.83	8.97
Alt My	1.87	-.66	-1.39	.68	-1.94	.38	.13	0.00	-2.75	.90	7.61	10.79
S6028 N	123.95	26.95		Material:E1				0.00	53.61	64.04	24.78	33.85
Ust Mx	1.31	.34	-.05	.62	.88	.37	-.11	0.00	-7.97	-11.81	1.47	-1.95
Alt Mx	1.39	.37	.63	-.05	.89	-.13	.41	0.00	-9.09	-13.04	1.51	-1.95
Ust My	-.70	.18	.08	.08	.08	.10	.14	0.00	.79	-1.86	6.68	4.31
Alt My	-.67	.19	.07	.08	.11	.09	.11	0.00	.94	-1.84	8.48	6.08
S6041 N	123.35	26.82		Material:E1				0.00	62.49	53.62	-27.84	-35.56
Ust Mx	2.30	.60	-.19	.89	.53	-.29	1.15	0.00	-12.16	-8.18	-1.92	1.62
Alt Mx	2.38	.63	.92	-.17	-.20	.44	1.25	0.00	-13.48	-9.38	-1.95	1.64
Ust My	3.46	.51	.79	-.10	.43	-.17	1.12	0.00	2.67	-.85	9.13	5.99
Alt My	3.54	.54	-.08	.78	-.15	.44	1.10	0.00	2.75	-.90	10.95	7.77
S7004 N	108.07	23.42		Material:E1				0.00	-45.53	-54.02	29.63	22.26
Ust Mx	-.97	-.29	-.60	.31	.42	-.82	-.16	0.00	-8.23	-12.12	2.19	-1.26
Alt Mx	-1.01	-.31	.30	-.60	-.21	-.81	.42	0.00	-8.00	-11.43	1.93	-1.05
Ust My	1.58	1.57	.18	1.47	1.99	1.12	.21	0.00	-.85	2.05	4.76	7.33
Alt My	1.62	1.58	1.48	-.20	1.98	.28	1.12	0.00	-.55	1.66	4.64	6.53
S7010 N	493.09	78.41		Material:E1				0.00	-.02	-.02	-134.04	-134.04
Ust Mx	-.66	-.15	-.91	.45	0.00	-.94	.02	0.00	-74.58	-84.88	5.11	-4.61
Alt Mx	.93	.22	.94	-.40	-.15	-.07	1.30	0.00	-32.76	-30.33	-1.50	1.35
Ust My	19.48	4.84	2.42	1.56	1.48	2.81	3.68	0.00	0.00	0.00	64.82	64.82
Alt My	20.44	5.10	1.77	2.65	2.18	4.86	1.79	0.00	0.00	0.00	55.02	55.02
S7013 N	533.02	82.95		Material:E1				0.00	0.00	0.00	117.08	117.08
Ust Mx	1.29	.34	-1.23	.94	.02	-.85	.25	0.00	-86.20	-72.88	-6.58	5.95
Alt Mx	2.77	.69	1.77	-.39	-.51	.71	2.55	0.00	-34.30	-35.21	.90	-.81
Ust My	-16.98	-4.47	-4.20	-.52	.17	-4.79	-4.81	0.00	0.00	0.00	87.45	87.45
Alt My	-13.25	-3.41	.26	-3.45	-2.87	-2.80	-.70	0.00	0.00	0.00	51.86	51.86
S7021 N	108.86	23.62		Material:E1				0.00	-52.67	-45.37	-30.64	-24.29
Ust Mx	-.91	-.28	-.58	.47	.52	-.77	.03	0.00	-12.52	-8.47	-1.84	1.74
Alt Mx	-.94	-.29	.45	-.56	-.20	-.67	.65	0.00	-11.86	-8.26	-1.60	1.53
Ust My	1.75	-.73	-1.45	.64	.95	-1.41	-1.17	0.00	-2.92	.83	6.31	9.63
Alt My	1.82	-.71	.68	-1.44	.10	-1.98	.36	0.00	-2.56	.51	6.23	8.88

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q Q Q	Q Q Q	QQ QQ	QQ QQ	Q QQ Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S16036 N	12.99	2.17		Material:E1				0.00	1.52	1.50	.39	.38
Ust Mx	9.59	2.07	1.84	-.03	1.85	.01	1.76	0.00	-9.31	-10.33	3.83	2.94
Alt Mx	5.98	1.29	.14	.98	.20	.70	1.36	0.00	-.74	-1.67	2.56	1.76
Ust My	1.04	.17	.08	.09	.17	.06	.11	0.00	-.70	-1.77	4.58	3.65
Alt My	.95	.15	.10	.05	.11	.04	.15	0.00	-.65	-1.63	4.19	3.34
S16037 N	29.80	5.14		Material:E1				0.00	3.88	3.09	4.19	3.50
Ust Mx	9.74	2.38	.11	.22	.06	.02	.58	0.00	-30.42	-28.60	-.40	1.18
Alt Mx	5.98	1.50	.12	.29	-.76	.23	1.36	0.00	92.44	75.89	7.55	-6.64
Ust My	.68	-.17	.01	.08	-.09	.07	.20	0.00	.55	-1.76	9.09	7.08
Alt My	.68	-.15	.09	0.00	-.05	.18	.06	0.00	.52	-1.68	8.67	6.75
S16038 N	14.81	2.59		Material:E1				0.00	5.29	4.25	-1.10	-2.00
Ust Mx	-6.15	-1.66	-1.98	1.16	-2.32	1.23	-.56	0.00	-54.47	-45.73	-7.40	.22
Alt Mx	-3.62	-.98	.39	-.85	-.11	.25	-1.06	0.00	-20.87	-18.84	-3.11	-1.30
Ust My	-.28	-.03	-.07	-.05	-.07	-.08	-.09	0.00	.53	.43	2.06	1.97
Alt My	-.26	-.03	-.06	-.05	-.07	-.07	-.09	0.00	.51	.42	1.91	1.83
S16039 N	16.21	2.87		Material:E1				0.00	-.78	-.05	-1.20	-.57
Ust Mx	.42	.12	-.02	-.01	-.04	-.02	0.00	0.00	-3.06	-2.79	-.43	-.19
Alt Mx	.40	.11	-.02	0.00	-.04	-.01	0.00	0.00	-2.97	-2.71	-.42	-.19
Ust My	6.57	.14	-2.56	3.70	.57	-2.15	3.86	0.00	-7.00	-9.30	41.85	39.84
Alt My	4.34	.15	1.62	-.87	-1.30	1.76	1.03	0.00	-6.38	-4.16	6.40	8.28
S16040 N	11.54	2.07		Material:E1				0.00	5.84	4.08	-.64	-2.16
Ust Mx	-.77	-1.43	-.93	.22	-1.09	.42	-.76	0.00	-22.03	-14.93	-4.02	2.18
Alt Mx	-.52	-.99	.11	-.58	-.12	-.33	-.50	0.00	-9.11	-6.12	-1.81	.83
Ust My	-.04	-.01	.02	-.01	.04	0.00	-.03	0.00	-.67	-.74	2.12	2.06
Alt My	-.04	-.02	-.02	.02	.03	-.02	0.00	0.00	-.66	-.73	2.10	2.04
S16042 N	20.47	3.54		Material:E1				0.00	-1.08	-.75	-4.30	-4.01
Ust Mx	-1.37	-.40	-.27	-.01	-.25	.04	-.35	0.00	-5.09	-3.05	-.97	.81
Alt Mx	-1.29	-.38	-.07	-.19	-.06	-.13	-.34	0.00	-4.78	-2.86	-.90	.77
Ust My	-1.59	.03	-.52	-.46	-.60	-.56	-.78	0.00	6.03	5.91	5.59	5.50
Alt My	-.87	.04	-.47	-.12	-.39	.17	-.97	0.00	2.64	4.61	-27.08	-25.39
S16043 N	11.93	2.14		Material:E1				0.00	.70	.42	-1.29	-1.54
Ust Mx	.25	0.00	.07	.01	.02	.02	.11	0.00	-2.04	-1.25	.36	1.05
Alt Mx	.24	0.00	.02	.05	0.00	.06	.09	0.00	-1.93	-1.18	.35	1.01
Ust My	2.78	1.29	-.16	1.17	-.09	1.04	1.06	0.00	4.17	1.39	16.61	14.20
Alt My	1.78	.82	.57	.06	.42	.95	-.11	0.00	2.02	1.44	4.04	3.53
S16044 N	25.92	5.13		Material:E1				0.00	-.15	.84	-4.49	-3.63
Ust Mx	.83	-.20	.11	-.10	-.07	-.10	.21	0.00	-3.57	-2.15	.62	1.85
Alt Mx	.79	-.19	-.03	.05	-.15	.04	.15	0.00	-3.48	-2.10	.58	1.77
Ust My	-2.29	-.99	.17	-.44	.14	.07	-.75	0.00	-2.09	-7.66	28.76	23.91
Alt My	-.92	-.50	-.47	.28	.45	.88	-1.70	0.00	-12.82	5.99	-62.25	-46.14
S1004 N	66.53	13.99		Material:E1				0.00	-40.66	-47.14	29.56	23.87
Ust Mx	-3.01	-.33	-.16	.09	.04	-.16	-.01	0.00	-13.91	-14.81	1.07	.26
Alt Mx	-.84	-.07	-.03	.05	.04	-.03	.02	0.00	-27.73	-31.64	2.03	-1.47
Ust My	-1.74	-.19	-.06	.05	.05	-.04	-.03	0.00	-.27	.39	8.50	9.09
Alt My	-.69	-.08	-.02	.01	.01	.01	-.02	0.00	-2.73	2.40	32.74	37.32
S1010 N	779.62	122.29		Material:E1				0.00	-.04	-.04	-231.89	-231.89
Ust Mx	-5.69	-1.47	-2.03	-.07	-.90	-2.11	-1.18	0.00	830.85	934.25	-48.40	43.70
Alt Mx	2.99	.75	.17	.82	.96	.30	.71	0.00	-630.76	-635.30	2.03	-2.10
Ust My	18.16	4.29	2.74	1.36	1.40	2.72	4.08	0.00	0.00	0.00	-270.37	-270.36
Alt My	3.95	.98	.77	.30	.21	.97	.96	0.00	-.03	.01	195.55	195.58
S1013 N	844.78	130.17		Material:E1				0.00	0.00	0.00	221.96	221.96
Ust Mx	-4.13	-1.08	-2.22	.01	-1.28	-2.25	-.91	0.00	904.52	775.52	60.35	-54.51
Alt Mx	3.31	.83	.13	.90	1.00	.26	.81	0.00	-604.98	-596.43	-3.88	3.84
Ust My	-9.54	-2.52	-2.90	.17	.99	-3.05	-3.41	0.00	-.01	.01	-1002.32	-1002.30
Alt My	-6.70	-1.50	-.80	-.24	-.38	-.11	-1.59	0.00	-.10	.04	692.17	692.30
S1021 N	66.91	14.10		Material:E1				0.00	-46.26	-41.01	-32.38	-27.78
Ust Mx	-3.47	-.45	-.22	.08	0.00	-.20	-.07	0.00	-15.02	-13.97	-.79	.15
Alt Mx	-.98	-.11	-.05	.06	.05	-.04	.01	0.00	-31.99	-28.00	-1.95	1.61
Ust My	2.21	.29	-.10	.23	.19	.07	0.00	0.00	-.59	.30	9.89	10.69
Alt My	.59	.07	-.03	.07	.05	.05	-.01	0.00	-2.83	2.37	33.19	37.84
S1028 N	68.71	14.41		Material:E1				0.00	40.66	47.15	23.56	29.26
Ust Mx	3.58	.48	.27	.04	.12	.31	.20	0.00	-13.91	-14.81	-.24	-1.05
Alt Mx	1.28	.19	.11	.03	.07	.12	.09	0.00	-27.73	-31.64	1.61	-1.89
Ust My	-1.61	-.12	0.00	0.00	0.00	.01	0.00	0.00	.27	-.39	9.10	8.52
Alt My	-.66	-.07	0.00	-.02	-.03	.03	-.03	0.00	2.72	-2.40	37.51	32.93
S1041 N	68.52	14.39		Material:E1				0.00	46.27	41.01	-27.52	-32.13
Ust Mx	3.89	.57	.38	-.03	.41	.21	.06	0.00	-15.02	-13.97	-.17	.77
Alt Mx	1.39	.22	.15	.02	.18	.10	.05	0.00	-31.99	-28.00	-1.75	1.81
Ust My	1.67	.12	-.02	.20	.21	.15	-.01	0.00	.58	-.30	10.70	9.91
Alt My	.40	.01	-.01	.05	.03	.07	-.03	0.00	2.82	-2.37	38.02	33.38
S2004 N	168.81	38.12		Material:E1				0.00	-83.18	-100.87	51.02	35.50
Ust Mx	-2.61	-.78	.36	-1.06	-.65	.27	-1.02	0.00	-7.53	-9.91	1.34	-.80
Alt Mx	-2.67	-.62	.23	-.70	-.43	.16	-.69	0.00	-24.53	-34.75	5.14	-3.97
Ust My	.86	1.18	1.59	-.34	-.22	1.59	1.13	0.00	-.55	.81	3.70	4.94
Alt My	-.03	.75	1.07	-.18	-.10	1.07	.80	0.00	-6.31	5.97	25.38	36.33
S2010 N	732.71	115.26		Material:E1				0.00	-.04	-.04	-225.41	-225.41
Ust Mx	-4.35	-1.12	-.15	-1.57	-.86	-.71	-1.88	0.00	564.48	632.26	-31.53	28.48
Alt Mx	5.74	1.49	.76	1.34	2.17	.83	1.19	0.00	-846.48	-950.49	48.69	-43.96
Ust My	20.07	4.79	1.68	2.75	4.02	1.80	3.05	0.00	0.00	0.00	-168.62	-168.61
Alt My	20.36	4.87	2.53	2.19	2.17	2.55	4.73	0.00	0.00	0.00	300.65	300.65
S2013 N	793.58	122.53		Material:E1				0.00	0.00	0.00	214.76	214.76
Ust Mx	-2.34	-.62	.04	-1.76	-.49	-.87	-2.09	0.00	611.21	526.14	39.56	-35.74
Alt Mx	8.23	2.12	.69	2.54	3.80	.72	1.96	0.00	-922.56	-792.36	-60.91	55.02
Ust My	-13.21	-3.46	-.26	-3.47	-4.08	.81	-4.18	0.00	-.01	0.00	-681.97	-681.96
Alt My	-19.61	-4.82	-4.43	-.20	-1.09	-4.26	-3.90	0.00	.01	-.01	1026.52	1026.50
S2021 N	169.08	38.28		Material:E1				0.00	-98.61	-84.03	-55.51	-42.73
Ust Mx	-2.36	-.72	.48	-1.07	-.47	.34	-1.05	0.00	-10.05	-7.63	-1.17	1.01
Alt Mx	-2.61	-.60	.29	-.67	-.25	.20	-.70	0.00	-35.27	-25.08	-4.89	4.20
Ust My	2.31	-.35	1.39	-1.81	-1.32	1.31	-.84	0.00	-1.20	.75	5.13	6.89
Alt My	2.26	-.16	.91	-1.14	-.81	.91	-.55	0.00	-6.86	5.90	26.83	38.20
S2028 N	173.74	38.96		Material:E1				0.00	83.18	100.88	34.71	50.24
Ust Mx	2.62	.72	-.14	.86	.62	-.10	.92	0.00	-7.53	-9.91	.91	-1.24
Alt Mx	3.09	.68	.01	.61	.47	.06	.72	0.00	-24.53	-34.75	4.42	-4.69
Ust My	-1.10	.01	.02	.02	0.00	.07	.01	0.00	.55	-.81	4.99	3.76
Alt My	-1.40	-.06	-.01	-.01	-.06	.03	0.00	0.00	6.31	-5.97	36.88	25.93
S2041 N	174.56	39.27		Material:E1				0.00	98.62	84.04	-42.07	-54.86
Ust Mx	3.57	.96	-.37	1.28	-.24	1.17	.90	0.00	-10.05	-7.63	-1.11	1.06
Alt Mx	3.89	.89	-.10	.92	.04	.91	.68	0.00	-35.27	-25.08	-4.65	4.44
Ust My	3.97	.74	1.06	-.27	-.24	1.12	.70	0.00	1.20	-.75	6.97	5.22
Alt My	3.18	.53	.70	-.15	-.15	.80	.47	0.00	6.85	-5.90	38.77	27.40
S3004 N	155.91	34.86		Material:E1				0.00	-76.83	-93.00	47.57	33.40
Ust Mx	-1.91	-.71	-.86	.17	-1.06	-.46	.13	0.00	-1.23	-2.01	.49	-.23
Alt Mx	-1.81	-.78	-.15	-.64	-.97	-.01	-.61	0.00	-5.05	-8.13	1.44	-1.28
Ust My	1.57	1.49	.03	1.49	1.06	.15	1.82	0.00	.91	-.27	-3.27	-4.29
Alt My	1.89	1.61	1.16	.47	.39	1.20	1.68	0.00	-.84	1.11	3.20	4.91
S3010 N	685.44	108.11		Material:E1				0.00	-.03	-.04	-212.27	-212.27
Ust Mx	-2.70	-.68	-1.27	.06	-1.56	-.38	-.49	0.00	336.63	371.34	-15.91	14.38
Alt Mx	4.46	1.15	1.44	.30	.87	1.99	.60	0.00	-595.43	-665.02	32.38	-29.24
Ust My	19.41	4.68	2.52	1.67	2.95	3.82	1.63	0.00	0.00	0.00	-81.48	-81.48
Alt My	18.65	4.52	1.77	2.48	4.72	1.69	2.10	0.00	0.00	0.00	229.89	229.88
S3013 N	742.10	114.81		Material:E1				0.00	0.00	0.00	200.08	200.09
Ust Mx	-.75	-.20	-1.70	.51	-1.51	-.27	-.61	0.00	357.50	313.22	20.30	-18.35
Alt Mx	6.42	1.65	2.51	.23	1.54	3.39	.55	0.00	-647.80	-559.36	-41.13	37.16
Ust My	-14.80	-3.88	-3.97	-.19	-4.42	-4.49	.60	0.00	0.00	0.00	-401.51	-401.51
Alt My	-16.01	-3.97	.19	-3.92	-3.29	-.95	-3.22	0.00	.01	0.00	731.10	731.10
S3021 N	156.40	35.05		Material:E1				0.00	-90.88	-77.48	-51.35	-39.62
Ust Mx	-1.59	-.63	-.87	.31	-1.02	-.30	.20	0.00	-2.05	-1.22	-.32	.44
Alt Mx	-1.35	-.66	-.02	-.59	-.84	.19	-.57	0.00	-8.34	-5.23	-1.33	1.41
Ust My	2.00	-.56	-1.50	.88	-1.16	-1.07	1.00	0.00	-.07	-.55	-1.91	-2.31
Alt My	1.93	-.60	.27	-.88	-1.51	.37	-.07	0.00	-1.68	.95	4.45	6.77

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q_Q_Q_	_Q_Q_Q	QQ_QQ_	_w_QQ	Q_QQ_Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S11028 N	**66.37**	**14.11**		Material:E1				**0.00**	**18.70**	**21.29**	**11.15**	**13.37**
Ust Mx	.82	.11	.58	-.12	.31	-.20	.82	0.00	-6.75	-9.74	.81	-1.78
Alt Mx	**.84**	**.12**	**-.09**	**.56**	**-.19**	**.31**	**.81**	**0.00**	**-4.24**	**-5.94**	**.22**	**-1.23**
Ust My	-.54	.29	.11	.13	.14	.20	.14	0.00	.63	-2.18	7.28	4.84
Alt My	**-.51**	**.30**	**.11**	**.13**	**.13**	**.18**	**.17**	**0.00**	**-.33**	**-1.30**	**2.36**	**1.53**
S11041 N	65.63	13.92		Material:E1				0.00	20.63	18.20	-10.75	-12.85
Ust Mx	**1.79**	**.37**	**.82**	**-.28**	**-.41**	**1.04**	**.46**	**0.00**	**-10.18**	**-7.00**	**-1.34**	**1.43**
Alt Mx	1.82	.38	-.25	.81	.31	1.11	-.29	0.00	-6.33	-4.41	-.76	.88
Ust My	**3.11**	**.33**	**-.13**	**.72**	**-.25**	**1.04**	**.39**	**0.00**	**3.03**	**-.38**	**8.78**	**5.82**
Alt My	3.16	.35	.74	-.14	.36	1.03	-.20	0.00	2.06	.47	3.93	2.56
S12004 N	**53.03**	**11.26**		**Material:E1**				**0.00**	**-13.83**	**-15.49**	**10.34**	**8.91**
Ust Mx	-.45	-.06	.42	-.49	-.69	0.00	.54	0.00	-6.06	-8.70	1.79	-.50
Alt Mx	**-.46**	**-.07**	**-.49**	**.41**	**-.66**	**.59**	**-.09**	**0.00**	**-3.41**	**-4.72**	**1.17**	**.04**
Ust My	1.70	1.67	1.54	.25	1.20	.31	2.07	0.00	-.51	2.13	4.38	6.66
Alt My	**1.72**	**1.67**	**.25**	**1.54**	**.35**	**1.21**	**2.04**	**0.00**	**.47**	**1.23**	**.97**	**1.61**
S12010 N	247.87	39.65		Material:E1				0.00	0.00	0.00	-47.89	-47.89
Ust Mx	**-.34**	**-.07**	**.48**	**-.69**	**-.87**	**.29**	**.15**	**0.00**	**-168.02**	**-185.57**	**7.97**	**-7.19**
Alt Mx	.24	.05	-.51	.68	-.19	.93	-.40	0.00	129.76	146.07	-7.49	6.77
Ust My	**20.09**	**5.09**	**1.59**	**2.42**	**2.84**	**3.64**	**1.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83.78**	**83.78**
Alt My	20.75	5.26	2.53	1.73	4.77	1.78	1.97	0.00	0.00	0.00	-6.53	-6.53
S12013 N	**267.57**	**41.82**		**Material:E1**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35.19**	**35.19**
Ust Mx	1.59	.41	1.03	-.92	-.64	.64	.23	0.00	-183.35	-160.27	-10.48	9.47
Alt Mx	**2.03**	**.50**	**-.57**	**1.39**	**.43**	**2.06**	**-.84**	**0.00**	**137.71**	**118.19**	**8.98**	**-8.11**
Ust My	-16.49	-4.37	-.25	-4.23	-4.62	-4.97	.61	0.00	0.00	0.00	187.15	187.14
Alt My	**-13.97**	**-3.69**	**-3.73**	**.16**	**-3.05**	**-.75**	**-3.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-141.49**	**-141.49**
S12021 N	53.49	11.36		Material:E1				0.00	-14.97	-13.33	-9.68	-8.28
Ust Mx	**-.51**	**-.09**	**.56**	**-.44**	**-.64**	**.22**	**.65**	**0.00**	**-9.14**	**-6.29**	**-1.44**	**1.02**
Alt Mx	-.52	-.09	-.47	.59	-.54	.84	-.06	0.00	-5.09	-3.56	-.83	.49
Ust My	**1.63**	**-.85**	**.61**	**-1.54**	**-1.46**	**-1.28**	**.87**	**0.00**	**-2.94**	**.23**	**5.16**	**7.90**
Alt My	1.67	-.84	-1.49	.58	-2.05	.24	0.00	0.00	-1.95	-.64	1.81	2.93
S12028 N	**55.18**	**11.71**		**Material:E1**				**0.00**	**13.83**	**15.50**	**8.84**	**10.27**
Ust Mx	.77	.08	-.10	.56	.82	.27	-.18	0.00	-6.06	-8.70	.61	-1.67
Alt Mx	**.79**	**.09**	**.58**	**-.12**	**.81**	**-.23**	**.33**	**0.00**	**-3.41**	**-4.72**	**.01**	**-1.11**
Ust My	-.52	.31	.12	.13	.13	.17	.20	0.00	.51	-2.13	6.77	4.49
Alt My	**-.49**	**.31**	**.11**	**.14**	**.17**	**.16**	**.17**	**0.00**	**-.47**	**-1.23**	**1.65**	**1.00**
S12041 N	54.51	11.53		Material:E1				0.00	14.97	13.34	-8.20	-9.61
Ust Mx	**1.75**	**.34**	**-.27**	**.80**	**.40**	**-.41**	**1.07**	**0.00**	**-9.14**	**-6.29**	**-1.14**	**1.32**
Alt Mx	1.76	.35	.82	-.28	-.35	.31	1.14	0.00	-5.09	-3.56	-.55	.76
Ust My	**3.09**	**.31**	**.74**	**-.16**	**.34**	**-.24**	**1.06**	**0.00**	**2.94**	**-.23**	**8.04**	**5.30**
Alt My	3.13	.32	-.14	.72	-.24	.37	1.03	0.00	1.95	.64	2.99	1.86
S13004 N	**42.34**	**8.98**		**Material:E1**				**0.00**	**-9.74**	**-10.70**	**7.57**	**6.75**
Ust Mx	-.39	-.04	-.49	.43	.57	-.65	-.02	0.00	-5.28	-7.55	1.63	-.32
Alt Mx	**-.40**	**-.04**	**.42**	**-.48**	**-.05**	**-.63**	**.57**	**0.00**	**-2.65**	**-3.61**	**1.04**	**.21**
Ust My	1.68	1.65	.23	1.53	2.06	1.18	.29	0.00	-.40	2.02	3.94	6.02
Alt My	**1.72**	**1.67**	**1.54**	**.26**	**2.05**	**.36**	**1.19**	**0.00**	**.58**	**1.15**	**.54**	**1.03**
S13010 N	198.45	31.76		Material:E1				0.00	0.00	0.00	-35.44	-35.44
Ust Mx	**-.33**	**-.07**	**-.80**	**.62**	**.24**	**-.77**	**.15**	**0.00**	**-161.29**	**-178.12**	**7.57**	**-6.84**
Alt Mx	.19	.04	.76	-.63	-.45	-.35	1.06	0.00	134.66	151.21	-7.51	6.78
Ust My	**20.13**	**5.11**	**2.49**	**1.52**	**1.52**	**2.75**	**3.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78.92**	**78.92**
Alt My	20.73	5.27	1.61	2.61	2.05	4.81	1.57	0.00	0.00	0.00	-10.67	-10.67
S13013 N	**214.19**	**33.50**		**Material:E1**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24.80**	**24.80**
Ust Mx	1.60	.41	-.99	1.15	.45	-.57	.45	0.00	-175.86	-153.77	-9.95	9.00
Alt Mx	**1.98**	**.49**	**1.44**	**-.69**	**-1.00**	**.31**	**2.19**	**0.00**	**142.92**	**123.01**	**9.04**	**-8.16**
Ust My	-16.22	-4.31	-3.80	-.58	.43	-4.92	-4.28	0.00	0.00	0.00	178.39	178.39
Alt My	**-14.21**	**-3.77**	**-.15**	**-3.53**	**-3.21**	**-2.89**	**-1.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-147.82**	**-147.82**
S13021 N	42.68	9.06		Material:E1				0.00	-10.31	-9.29	-6.89	-6.01
Ust Mx	**-.47**	**-.07**	**-.48**	**.61**	**.66**	**-.57**	**.18**	**0.00**	**-7.97**	**-5.50**	**-1.31**	**.82**
Alt Mx	-.48	-.07	.56	-.42	-.05	-.47	.81	0.00	-3.97	-2.79	-.71	.31
Ust My	**1.60**	**-.85**	**-1.51**	**.58**	**.88**	**-1.51**	**-1.22**	**0.00**	**-2.78**	**.09**	**4.56**	**7.04**
Alt My	1.64	-.85	.60	-1.52	0.00	-2.09	.26	0.00	-1.83	-.78	1.22	2.13
S13028 N	**44.06**	**9.33**		**Material:E1**				**0.00**	**9.74**	**10.70**	**6.70**	**7.53**
Ust Mx	.72	.06	.57	-.13	-.18	.77	.29	0.00	-5.28	-7.55	.42	-1.54
Alt Mx	**.74**	**.07**	**-.10**	**.55**	**.33**	**.76**	**-.21**	**0.00**	**-2.65**	**-3.61**	**-.17**	**-1.00**
Ust My	-.50	.31	.11	.14	.18	.16	.16	0.00	.40	-2.02	6.12	4.04
Alt My	**-.48**	**.32**	**.12**	**.14**	**.17**	**.20**	**.14**	**0.00**	**-.58**	**-1.15**	**1.06**	**.56**
S13041 N	43.46	9.18		Material:E1				0.00	10.31	9.29	-5.96	-6.84
Ust Mx	**1.69**	**.32**	**.81**	**-.30**	**1.00**	**.40**	**-.37**	**0.00**	**-7.97**	**-5.50**	**-.93**	**1.20**
Alt Mx	1.71	.33	-.26	.79	1.06	-.35	.35	0.00	-3.97	-2.79	-.36	.66
Ust My	**3.01**	**.29**	**-.15**	**.71**	**1.00**	**.34**	**-.22**	**0.00**	**2.78**	**-.09**	**7.16**	**4.69**
Alt My	3.08	.30	.73	-.16	.99	-.22	.38	0.00	1.83	.78	2.17	1.26
S14004 N	**31.71**	**6.73**		**Material:E1**				**0.00**	**-6.39**	**-6.86**	**5.17**	**4.76**
Ust Mx	-.37	-.02	.46	-.50	.04	.61	-.73	0.00	-4.57	-6.48	1.52	-.12
Alt Mx	**-.36**	**-.02**	**-.47**	**.42**	**.62**	**-.02**	**-.68**	**0.00**	**-2.04**	**-2.71**	**.94**	**.36**
Ust My	1.83	1.78	1.64	.28	.38	2.22	1.23	0.00	-.20	2.00	3.44	5.34
Alt My	**1.77**	**1.71**	**.28**	**1.56**	**1.22**	**2.12**	**.35**	**0.00**	**.68**	**1.12**	**.25**	**.64**
S14010 N	148.96	23.86		Material:E1				0.00	0.00	0.00	-24.60	-24.60
Ust Mx	**-.31**	**-.07**	**.51**	**-.67**	**.31**	**.29**	**-.93**	**0.00**	**-143.55**	**-158.51**	**6.71**	**-6.07**
Alt Mx	.16	.04	-.52	.63	.99	-.58	-.20	0.00	131.52	147.61	-7.24	6.55
Ust My	**20.72**	**5.27**	**1.67**	**2.45**	**3.78**	**1.44**	**3.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71.36**	**71.36**
Alt My	20.78	5.29	2.45	1.75	1.69	2.14	4.56	0.00	0.00	0.00	-12.18	-12.17
S14013 N	**160.77**	**25.15**		**Material:E1**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16.34**	**16.34**
Ust Mx	1.67	.42	1.14	-.91	.84	.40	-.78	0.00	-156.61	-136.95	-8.82	7.99
Alt Mx	**1.94**	**.48**	**-.65**	**1.34**	**1.96**	**-1.06**	**.48**	**0.00**	**139.60**	**120.24**	**8.71**	**-7.87**
Ust My	-16.41	-4.36	0.00	-4.40	-4.58	-.15	-4.06	0.00	0.00	0.00	157.42	157.42
Alt My	**-14.51**	**-3.85**	**-3.97**	**.17**	**-1.06**	**-2.94**	**-3.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-145.22**	**-145.22**
S14021 N	31.92	6.78		Material:E1				0.00	-6.58	-6.01	-4.55	-4.06
Ust Mx	**-.46**	**-.05**	**.60**	**-.43**	**.24**	**.74**	**-.65**	**0.00**	**-6.89**	**-4.78**	**-1.18**	**.64**
Alt Mx	-.46	-.06	-.45	.62	.83	.02	-.53	0.00	-3.06	-2.17	-.62	.16
Ust My	**1.70**	**-.92**	**.63**	**-1.63**	**-1.23**	**.82**	**-1.59**	**0.00**	**-2.74**	**-.14**	**3.93**	**6.18**
Alt My	1.66	-.88	-1.49	.55	.26	-.04	-2.11	0.00	-1.77	-.91	.78	1.53
S14028 N	**32.98**	**6.99**		**Material:E1**				**0.00**	**6.39**	**6.86**	**4.74**	**5.14**
Ust Mx	.73	.05	-.11	.57	.29	-.22	.84	0.00	-4.57	-6.48	.21	-1.44
Alt Mx	**.72**	**.06**	**.57**	**-.13**	**-.20**	**.28**	**.81**	**0.00**	**-2.05**	**-2.71**	**-.33**	**-.91**
Ust My	-.52	.35	.13	.15	.16	.23	.17	0.00	.20	-2.00	5.44	3.54
Alt My	**-.48**	**.34**	**.11**	**.15**	**.15**	**.21**	**.18**	**0.00**	**-.68**	**-1.12**	**.66**	**.27**
S14041 N	32.48	6.86		Material:E1				0.00	6.58	6.01	-4.03	-4.52
Ust Mx	**1.75**	**.32**	**-.29**	**.82**	**-.44**	**1.07**	**.44**	**0.00**	**-6.90**	**-4.78**	**-.74**	**1.09**
Alt Mx	1.71	.32	.81	-.28	.26	1.09	-.30	0.00	-3.06	-2.17	-.19	.58
Ust My	**3.20**	**.30**	**.77**	**-.18**	**-.26**	**1.08**	**.37**	**0.00**	**2.74**	**.14**	**6.29**	**4.04**
Alt My	3.11	.30	-.13	.71	.34	1.03	-.22	0.00	1.77	.91	1.57	.81
S15004 N	**21.12**	**4.50**		**Material:E1**				**0.00**	**-3.71**	**-3.88**	**3.10**	**2.95**
Ust Mx	-.26	0.00	-.55	.54	-.77	.05	.69	0.00	-3.33	-4.70	1.18	0.00
Alt Mx	**-.31**	**-.01**	**.42**	**-.44**	**-.66**	**.64**	**-.03**	**0.00**	**-1.48**	**-1.89**	**.81**	**.45**
Ust My	1.32	1.30	-.08	1.48	.95	-.16	2.01	0.00	-.18	1.47	2.63	4.05
Alt My	**1.62**	**1.58**	**1.44**	**.26**	**.28**	**1.10**	**2.03**	**0.00**	**.67**	**.99**	**.07**	**.36**
S15010 N	99.40	15.93		Material:E1				0.00	0.00	0.00	-15.22	-15.22
Ust Mx	**-.40**	**-.11**	**-.95**	**.79**	**-.88**	**.40**	**.15**	**0.00**	**-115.79**	**-127.57**	**5.31**	**-4.80**
Alt Mx	.13	.03	.73	-.66	-.35	.90	-.40	0.00	117.04	131.51	-6.49	5.88
Ust My	**17.43**	**4.45**	**2.40**	**1.08**	**2.69**	**3.22**	**1.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56.90**	**56.90**
Alt My	20.27	5.16	1.49	2.58	4.66	1.79	1.68	0.00	0.00	0.00	-10.49	-10.49
S15013 N	**107.28**	**16.79**		**Material:E1**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9.64**	**9.64**
Ust Mx	1.31	.33	-1.10	1.26	-.47	.79	-.01	0.00	-126.04	-110.57	-6.97	6.31
Alt Mx	**1.86**	**.47**	**1.33**	**-.70**	**.08**	**2.03**	**-.86**	**0.00**	**124.22**	**106.89**	**7.76**	**-7.03**
Ust My	-13.55	-3.60	-3.27	-.29	-4.15	-4.94	1.95	0.00	0.00	0.00	124.85	124.84
Alt My	**-14.38**	**-3.83**	**-.42**	**-3.39**	**-3.26**	**-.51**	**-3.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-129.85**	**-129.85**
S15021 N	21.20	4.52		Material:E1				0.00	-3.70	-3.44	-2.62	-2.39
Ust Mx	**-.39**	**-.04**	**-.58**	**.71**	**-.78**	**.27**	**.77**	**0.00**	**-5.02**	**-3.49**	**-.92**	**.41**
Alt Mx	-.42	-.04	.54	-.38	-.57	.89	0.00	0.00	-2.21	-1.59	-.51	.03
Ust My	**1.27**	**-.69**	**-1.63**	**.88**	**-1.52**	**-1.30**	**1.33**	**0.00**	**-2.03**	**-.10**	**2.96**	**4.63**
Alt My	1.53	-.82	.56	-1.44	-2.09	.22	.10	0.00	-1.57	-.92	.46	1.04

Tablo 6.1 devamı

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q_Q_Q_	_Q_Q_Q	QQ_QQ_	_QQ_QQ	Q_QQ_Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
S15028 N	21.94	4.66		Material:E1				0.00	3.72	3.88	2.94	3.09
Ust Mx	.55	.03	.59	-.24	.85	.19	-.35	0.00	-3.33	-4.70	.06	-1.12
Alt Mx	.66	.04	-.10	.51	.82	-.27	.27	0.00	-1.48	-1.89	-.43	-.79
Ust My	-.39	.26	.09	.11	.10	.13	.18	0.00	.17	-1.47	4.12	2.70
Alt My	-.44	.32	.11	.14	.17	.17	.16	0.00	-.67	-.99	.38	.09
S15041 N	21.55	4.56		Material:E1				0.00	3.71	3.44	-2.38	-2.61
Ust Mx	1.36	.24	.86	-.45	.33	-.64	1.12	0.00	-5.02	-3.49	-.47	.85
Alt Mx	1.58	.29	-.26	.74	-.41	.22	1.15	0.00	-2.21	-1.59	-.05	.49
Ust My	2.37	.21	-.30	.74	.24	-.48	1.12	0.00	2.03	.10	4.71	3.04
Alt My	2.86	.26	.68	-.15	-.28	.30	1.03	0.00	1.57	.92	1.07	.49
S16004 N	10.57	2.30		Material:E1				0.00	-1.55	-1.57	1.26	1.25
Ust Mx	-.59	-.05	.80	-.88	1.10	-.65	-.61	0.00	-3.98	-5.31	1.67	.51
Alt Mx	-.39	-.01	-.35	.31	.13	-.61	.40	0.00	-1.78	-2.25	1.00	.58
Ust My	3.35	3.22	2.94	.52	3.18	3.14	.61	0.00	.73	2.67	2.34	4.03
Alt My	2.19	2.13	.64	1.65	2.36	.94	1.28	0.00	.82	1.44	.38	.94
S16010 N	49.86	8.00		Material:E1				0.00	0.00	0.00	-6.96	-6.96
Ust Mx	-.19	-.04	1.27	-1.36	1.27	-1.39	-.07	0.00	-22.57	-22.88	.14	-.13
Alt Mx	.21	.06	-.38	.45	-.46	-.46	1.06	0.00	91.98	103.51	-5.19	4.70
Ust My	41.06	10.45	3.10	5.12	3.20	5.00	8.25	0.00	0.00	0.00	51.51	51.51
Alt My	23.58	6.01	2.50	2.19	2.20	5.26	1.94	0.00	0.00	0.00	-.64	-.64
S16013 N	53.86	8.45		Material:E1				0.00	0.00	0.00	4.30	4.30
Ust Mx	3.67	.92	2.54	-1.64	2.50	-1.64	.95	0.00	-27.53	-25.55	-.90	.82
Alt Mx	2.16	.55	-.56	1.25	-1.20	.15	2.43	0.00	96.74	83.26	6.07	-5.49
Ust My	-31.42	-8.33	-.39	-7.96	-.57	-8.01	-8.13	0.00	0.00	0.00	20.19	20.19
Alt My	-17.07	-4.55	-4.51	-.10	-3.69	-2.93	-2.61	0.00	0.00	0.00	-101.72	-101.72
S16021 N	10.46	2.28		Material:E1				0.00	-1.48	-1.41	-.99	-.93
Ust Mx	-.60	-.07	1.05	-.73	1.36	-.50	-.23	0.00	-5.93	-4.23	-1.13	.35
Alt Mx	-.48	-.05	-.32	.54	.16	-.41	.70	0.00	-2.66	-1.93	-.62	.02
Ust My	3.00	-1.63	1.12	-2.90	1.10	-1.57	-3.09	0.00	-3.75	-1.34	2.74	4.84
Alt My	2.02	-1.09	-1.37	.18	.04	-2.12	-.29	0.00	-2.17	-1.18	.72	1.58
S16028 N	10.91	2.34		Material:E1				0.00	1.55	1.57	1.25	1.26
Ust Mx	1.19	.09	-.18	.97	-.33	.97	.94	0.00	-3.98	-5.32	-.45	-1.61
Alt Mx	.84	.06	.55	-.01	.30	.80	-.02	0.00	-1.78	-2.25	-.56	-.98
Ust My	-.87	.64	.23	.29	.33	.38	.32	0.00	-.73	-2.67	4.11	2.43
Alt My	-.57	.43	.14	.20	.22	.28	.17	0.00	-.82	-1.44	.97	.41
S16041 N	10.58	2.27		Material:E1				0.00	1.48	1.41	-.92	-.99
Ust Mx	2.90	.55	-.52	1.43	1.14	1.28	-.60	0.00	-5.94	-4.23	-.42	1.06
Alt Mx	2.03	.37	.73	-.10	1.07	-.10	.29	0.00	-2.66	-1.93	-.05	.59
Ust My	5.65	.52	1.36	-.32	1.28	1.24	-.43	0.00	3.75	1.34	4.94	2.84
Alt My	3.80	.35	.03	.66	1.06	.04	.30	0.00	2.17	1.18	1.63	.76

Tablo 6.2 Kolon Betonarme Sonuçları

Kolon			N (t)	maxM	fcd	μ	As	Donatı
S1001	BX=20 ßx = 1.160	X-düşey	380.695	-9.517	200.0	.0005	4.500	2xZϕ14+2x14ϕ12 (govde) + ϕ12/10(etriye)
	BY=450 ßy = 1.022	X-yatay	342.684	8.567	200.0	.0005	4.500	
	I/J : 1/ 0	Y-düşey	380.695	171.313	200.0	.0011	10.043	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	343.976	706.145	200.0	.0011	10.043	
S1002	BX=20 ßx = 1.118	X-düşey	128.578	3.214	200.0	.0020	8.000	2x6ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ßy = 1.022	X-yatay	94.271	2.357	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 3/ 0	Y-düşey	128.578	-5.713	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	144.502	-56.727	200.0	.0020	8.000	
S1003	BX=20 ßx = 1.130	X-düşey	236.553	-5.914	200.0	.0020	13.600	2x9ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ßy = 1.022	X-yatay	173.490	4.337	200.0	.0020	13.600	
	I/J : 4/ 0	Y-düşey	236.553	-80.428	200.0	.0020	13.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	248.482	-272.554	200.0	.0020	13.600	
S1005	BX=200 ßx = 1.018	X-düşey	265.605	-53.121	200.0	.0020	8.000	2x6ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ßy = 1.296	X-yatay	232.166	46.433	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 6/ 0	Y-düşey	265.605	-6.640	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	244.681	6.117	200.0	.0020	8.000	
S1006	BX=20 ßx = 1.350	X-düşey	309.429	-7.736	200.0	.0020	8.000	2x6ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ßy = 1.022	X-yatay	226.034	5.651	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 14/ 0	Y-düşey	309.429	-29.739	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	296.088	-74.861	200.0	.0020	8.000	
S1007	BX=20 ßx = 1.362	X-düşey	426.744	-10.669	200.0	.0020	11.600	2x8ϕ14+2x7ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ßy = 1.022	X-yatay	337.112	8.428	200.0	.0020	11.600	
	I/J : 17/ 0	Y-düşey	426.744	123.756	200.0	.0020	11.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	367.209	172.891	200.0	.0020	11.600	
S1008	BX=270 ßx = 1.018	X-düşey	395.499	-106.785	200.0	.0020	10.800	2x7ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ßy = 1.341	X-yatay	329.460	-108.527	200.0	.0020	10.800	
	I/J : 15/ 0	Y-düşey	395.499	-9.887	200.0	.0020	10.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	328.464	8.212	200.0	.0020	10.800	
S1009	BX=540 ßx = 1.022	X-düşey	492.915	-266.174	200.0	.0005	5.400	2x5ϕ12+2x17ϕ12 (govde) + ϕ12/10(etriye)
	BY=20 ßy = 1.177	X-yatay	483.858	-904.698	200.0	.0005	5.400	
	I/J : 7/ 0	Y-düşey	492.915	12.323	200.0	.0005	5.400	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	408.797	10.220	200.0	.0005	5.400	
S1011	BX=200 ßx = 1.018	X-düşey	136.381	-27.276	200.0	.0020	8.000	2x6ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ßy = 1.128	X-yatay	147.365	-47.680	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 18/ 0	Y-düşey	136.381	3.410	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	120.067	3.002	200.0	.0020	8.000	
S1012	BX=200 ßx = 1.018	X-düşey	331.499	-66.300	200.0	.0020	8.000	2x6ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ßy = 1.391	X-yatay	252.841	50.568	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 19/ 0	Y-düşey	331.499	-8.287	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	278.229	6.956	200.0	.0020	8.000	
S1014	BX=200 ßx = 1.018	X-düşey	341.876	-68.375	200.0	.0020	8.000	2x6ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ßy = 1.408	X-yatay	252.441	50.488	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 38/ 0	Y-düşey	341.876	-8.547	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	288.817	7.220	200.0	.0020	8.000	
S1015	BX=200 ßx = 1.018	X-düşey	145.313	-29.063	200.0	.0020	8.000	2x6ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ßy = 1.137	X-yatay	157.564	-47.713	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 37/ 0	Y-düşey	145.313	-3.633	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	125.369	3.134	200.0	.0020	8.000	
S1016	BX=540 ßx = 1.022	X-düşey	492.054	-265.709	200.0	.0005	5.400	2x5ϕ12+2x17ϕ12 (govde) + ϕ12/10(etriye)
	BY=20 ßy = 1.177	X-yatay	486.239	-911.390	200.0	.0005	5.400	
	I/J : 64/ 0	Y-düşey	492.054	-12.301	200.0	.0005	5.400	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	419.594	10.490	200.0	.0005	5.400	
S1017	BX=270 ßx = 1.018	X-düşey	312.570	-84.394	200.0	.0020	10.800	2x7ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ßy = 1.264	X-yatay	291.304	-107.715	200.0	.0020	10.800	
	I/J : 54/ 0	Y-düşey	312.570	7.814	200.0	.0020	10.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	298.601	7.465	200.0	.0020	10.800	
S1018	BX=20 ßx = 1.325	X-düşey	392.860	9.821	200.0	.0020	11.600	2x8ϕ14+2x7ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ßy = 1.022	X-yatay	305.545	7.639	200.0	.0020	11.600	
	I/J : 66/ 0	Y-düşey	392.860	113.929	200.0	.0020	11.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	358.055	171.735	200.0	.0020	11.600	
S1019	BX=20 ßx = 1.344	X-düşey	305.902	7.646	200.0	.0020	8.000	2x6ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ßy = 1.022	X-yatay	223.451	5.586	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 103/ 0	Y-düşey	305.902	21.607	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	330.224	66.045	200.0	.0020	8.000	
S1020	BX=200 ßx = 1.018	X-düşey	275.605	-55.121	200.0	.0020	8.000	2x6ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ßy = 1.310	X-yatay	240.994	48.199	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 100/ 0	Y-düşey	275.605	6.890	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	251.482	6.287	200.0	.0020	8.000	
S1022	BX=20 ßx = 1.150	X-düşey	269.060	-6.727	200.0	.0020	13.600	2x9ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ßy = 1.022	X-yatay	196.991	4.925	200.0	.0020	13.600	
	I/J : 90/ 0	Y-düşey	269.060	91.481	200.0	.0020	13.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	283.217	274.335	200.0	.0020	13.600	
S1023	BX=20 ßx = 1.126	X-düşey	136.342	3.409	200.0	.0020	8.000	2x6ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ßy = 1.022	X-yatay	99.964	2.499	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 136/ 0	Y-düşey	136.342	6.635	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	150.647	57.379	200.0	.0020	8.000	
S1024	BX=20 ßx = 1.169	X-düşey	399.688	-9.992	200.0	.0005	4.500	2x6ϕ14+2x14ϕ12 (govde) + ϕ12/10(etriye)
	BY=450 ßy = 1.022	X-yatay	354.719	8.868	200.0	.0005	4.500	
	I/J : 102/ 0	Y-düşey	399.688	179.860	200.0	.0010	8.845	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	358.028	707.308	200.0	.0010	8.845	
S1025	BX=20 ßx = 1.172	X-düşey	405.998	10.150	200.0	.0005	4.500	2x6ϕ14+2x14ϕ12 (govde) + ϕ12/10(etriye)
	BY=450 ßy = 1.022	X-yatay	360.293	9.007	200.0	.0005	4.500	
	I/J : 34/ 0	Y-düşey	405.998	182.699	200.0	.0010	9.361	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	361.198	716.888	200.0	.0010	9.361	
S1026	BX=20 ßx = 1.125	X-düşey	134.954	-3.374	200.0	.0020	8.000	2x6ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ßy = 1.022	X-yatay	98.972	2.474	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 35/ 0	Y-düşey	134.954	-5.992	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	149.340	-57.351	200.0	.0020	8.000	
S1027	BX=20 ßx = 1.133	X-düşey	240.681	6.017	200.0	.0020	13.600	2x9ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ßy = 1.022	X-yatay	176.534	4.413	200.0	.0020	13.600	
	I/J : 16/ 0	Y-düşey	240.681	-81.832	200.0	.0020	13.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	251.630	273.474	200.0	.0020	13.600	
S1029	BX=200 ßx = 1.018	X-düşey	288.983	57.797	200.0	.0020	8.000	2x6ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ßy = 1.329	X-yatay	248.338	49.668	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 32/ 0	Y-düşey	288.983	-7.225	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	261.665	6.542	200.0	.0020	8.000	
S1030	BX=20 ßx = 1.377	X-düşey	440.043	11.001	200.0	.0020	11.600	2x8ϕ14+2x7ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ßy = 1.022	X-yatay	346.355	8.659	200.0	.0020	11.600	
	I/J : 57/ 0	Y-düşey	440.043	127.613	200.0	.0020	11.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	377.318	174.934	200.0	.0020	11.600	
S1031	BX=270 ßx = 1.018	X-düşey	415.219	112.109	200.0	.0020	10.800	2x7ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ßy = 1.363	X-yatay	343.161	107.203	200.0	.0020	10.800	
	I/J : 33/ 0	Y-düşey	415.219	-10.380	200.0	.0020	10.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	347.109	8.678	200.0	.0020	10.800	
S1032	BX=540 ßx = 1.023	X-düşey	502.218	271.198	200.0	.0005	5.400	2x5ϕ12+2x17ϕ12 (govde) + ϕ12/10(etriye)
	BY=20 ßy = 1.181	X-yatay	490.342	892.160	200.0	.0005	5.400	
	I/J : 58/ 0	Y-düşey	502.218	12.555	200.0	.0005	5.400	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	416.765	10.419	200.0	.0005	5.400	
S1033	BX=200 ßx = 1.018	X-düşey	141.744	28.349	200.0	.0020	8.000	2x6ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ßy = 1.133	X-yatay	150.984	47.029	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 91/ 0	Y-düşey	141.744	3.544	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	122.421	3.061	200.0	.0020	8.000	
S1034	BX=200 ßx = 1.018	X-düşey	335.508	67.102	200.0	.0020	8.000	2x6ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ßy = 1.397	X-yatay	255.649	51.130	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 55/ 0	Y-düşey	335.508	-8.388	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	281.399	7.035	200.0	.0020	8.000	
S1035	BX=200 ßx = 1.018	X-düşey	359.543	71.909	200.0	.0020	8.000	2x6ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ßy = 1.437	X-yatay	264.707	52.941	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 92/ 0	Y-düşey	359.543	-8.989	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	301.475	7.537	200.0	.0020	8.000	

Tablo 6.2 devamı

Kolon			N (t)	maxM	fcd	μ	As	Donatı
S1036	BX=200 ξx = 1.018	X-düşey	158.691	31.738	200.0	.0020	8.000	2x6ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.151	X-yatay	166.621	49.049	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 137/ 0	Y-düşey	158.691	-3.967	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	133.291	3.332	200.0	.0020	8.000	
S1037	BX=540 ξx = 1.020	X-düşey	450.287	-243.155	200.0	.0005	5.400	2x5ϕ12+2x17ϕ12 (govde) + ϕ12/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.160	X-yatay	457.248	-902.556	200.0	.0005	5.400	
	I/J : 138/ 0	Y-düşey	450.287	11.257	200.0	.0005	5.400	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	392.159	9.804	200.0	.0005	5.400	
S1038	BX=270 ξx = 1.018	X-düşey	394.591	-106.540	200.0	.0020	10.800	2x7ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.354	X-yatay	348.254	-107.327	200.0	.0020	10.800	
	I/J : 56/ 0	Y-düşey	394.591	9.865	200.0	.0020	10.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	362.433	9.061	200.0	.0020	10.800	
S1039	BX=20 ξx = 1.374	X-düşey	437.524	10.938	200.0	.0020	11.600	2x8ϕ14+2x7ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.022	X-yatay	336.550	8.414	200.0	.0020	11.600	
	I/J : 93/ 0	Y-düşey	437.524	126.882	200.0	.0020	11.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	389.906	173.899	200.0	.0020	11.600	
S1040	BX=200 ξx = 1.018	X-düşey	279.208	55.842	200.0	.0020	8.000	2x6ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.315	X-yatay	243.430	48.686	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 139/ 0	Y-düşey	279.208	6.980	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	254.731	6.368	200.0	.0020	8.000	
S1042	BX=20 ξx = 1.154	X-düşey	275.342	6.884	200.0	.0020	13.600	2x9ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.022	X-yatay	201.624	5.041	200.0	.0020	13.600	
	I/J : 94/ 0	Y-düşey	275.342	93.616	200.0	.0020	13.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	287.840	275.829	200.0	.0020	13.600	
S1043	BX=20 ξx = 1.126	X-düşey	135.818	-3.395	200.0	.0020	8.000	2x6ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.022	X-yatay	99.586	2.490	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 140/ 0	Y-düşey	135.818	6.753	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	150.691	57.890	200.0	.0020	8.000	
S1044	BX=20 ξx = 1.172	X-düşey	405.819	10.145	200.0	.0005	4.500	2x6ϕ14+2x14ϕ12 (govde) + ϕ12/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.022	X-yatay	359.012	8.975	200.0	.0005	4.500	
	I/J : 141/ 0	Y-düşey	405.819	192.618	200.0	.0010	9.413	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	361.965	718.326	200.0	.0010	9.413	
S2001	BX=20 ξx = 1.309	X-düşey	616.957	-15.424	200.0	.0005	4.500	2x9ϕ20+2x14ϕ12 (govde) + ϕ12/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.550	X-yatay	558.624	13.966	200.0	.0005	4.500	
	I/J : 2/ 1	Y-düşey	616.957	277.631	200.0	.0032	28.862	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	551.766	-737.453	200.0	.0032	28.862	
S2002	BX=20 ξx = 1.347	X-düşey	301.296	-7.532	200.0	.0020	8.000	2x5ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.190	X-yatay	226.835	5.671	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 9/ 3	Y-düşey	301.296	-7.918	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	359.126	-77.479	200.0	.0020	8.000	
S2003	BX=20 ξx = 1.302	X-düşey	454.345	-11.359	200.0	.0020	13.600	2x9ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.307	X-yatay	333.838	8.346	200.0	.0020	13.600	
	I/J : 10/ 4	Y-düşey	454.345	-154.477	200.0	.0020	13.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	482.647	-294.455	200.0	.0020	13.600	
S2005	BX=200 ξx = 1.131	X-düşey	257.145	-51.429	200.0	.0020	8.000	2x6ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.342	X-yatay	221.301	-72.798	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 12/ 6	Y-düşey	257.145	-6.429	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	239.748	5.994	200.0	.0020	8.000	
S2006	BX=20 ξx = 1.339	X-düşey	285.202	-7.130	200.0	.0020	8.000	2x6ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.176	X-yatay	208.267	5.207	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 26/ 14	Y-düşey	285.202	-41.053	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	280.168	-99.487	200.0	.0020	8.000	
S2007	BX=20 ξx = 1.483	X-düşey	400.462	-10.012	200.0	.0020	11.600	2x8ϕ14+2x7ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.176	X-yatay	318.152	7.954	200.0	.0020	11.600	
	I/J : 28/ 17	Y-düşey	400.462	116.134	200.0	.0020	11.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	346.497	213.373	200.0	.0020	11.600	
S2008	BX=270 ξx = 1.131	X-düşey	370.974	-100.163	200.0	.0020	10.800	2x7ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.389	X-yatay	309.075	-152.430	200.0	.0020	10.800	
	I/J : 27/ 15	Y-düşey	370.974	-9.274	200.0	.0020	10.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	308.537	7.713	200.0	.0020	10.800	
S2009	BX=540 ξx = 1.915	X-düşey	783.009	-422.825	200.0	.0041	44.109	2x14ϕ20+2x17ϕ12 (govde) + ϕ12/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.343	X-yatay	770.201	-929.444	200.0	.0041	44.109	
	I/J : 13/ 7	Y-düşey	783.009	-19.575	200.0	.0005	5.400	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	663.918	16.598	200.0	.0005	5.400	
S2011	BX=200 ξx = 1.131	X-düşey	262.608	-52.522	200.0	.0020	8.000	2x6ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.304	X-yatay	299.305	59.861	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 29/ 18	Y-düşey	262.608	6.565	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	249.703	6.243	200.0	.0020	8.000	
S2012	BX=200 ξx = 1.131	X-düşey	305.509	-61.102	200.0	.0020	8.000	2x5ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.393	X-yatay	235.447	-67.694	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 30/ 19	Y-düşey	305.509	-7.638	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	258.010	6.450	200.0	.0020	8.000	
S2014	BX=200 ξx = 1.131	X-düşey	315.978	-63.196	200.0	.0020	8.000	2x6ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.411	X-yatay	234.720	-73.937	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 53/ 38	Y-düşey	315.978	-7.899	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	268.734	6.718	200.0	.0020	8.000	
S2015	BX=200 ξx = 1.131	X-düşey	297.633	-59.527	200.0	.0020	8.000	2x6ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.357	X-yatay	338.669	67.734	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 63/ 37	Y-düşey	297.633	-7.441	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	271.029	6.776	200.0	.0020	8.000	
S2016	BX=540 ξx = 1.897	X-düşey	778.574	-420.430	200.0	.0040	43.561	2x14ϕ20+2x17ϕ12 (govde) + ϕ12/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.338	X-yatay	769.995	-934.228	200.0	.0040	43.561	
	I/J : 88/ 64	Y-düşey	778.574	-19.464	200.0	.0005	5.400	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	675.442	16.886	200.0	.0005	5.400	
S2017	BX=270 ξx = 1.131	X-düşey	302.714	81.733	200.0	.0020	10.800	2x7ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.347	X-yatay	280.240	148.232	200.0	.0020	10.800	
	I/J : 82/ 54	Y-düşey	302.714	7.568	200.0	.0020	10.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	287.561	7.189	200.0	.0020	10.800	
S2018	BX=20 ξx = 1.431	X-düşey	369.585	9.240	200.0	.0020	11.600	2x8ϕ14+2x7ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.176	X-yatay	288.923	7.223	200.0	.0020	11.600	
	I/J : 89/ 66	Y-düşey	369.585	107.180	200.0	.0020	11.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	338.938	211.386	200.0	.0020	11.600	
S2019	BX=20 ξx = 1.336	X-düşey	283.222	7.081	200.0	.0020	8.000	2x6ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.176	X-yatay	206.817	5.170	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 132/ 103	Y-düşey	283.222	28.219	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	314.462	98.439	200.0	.0020	8.000	
S2020	BX=200 ξx = 1.131	X-düşey	268.340	-53.668	200.0	.0020	8.000	2x6ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.360	X-yatay	230.968	-72.859	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 133/ 100	Y-düşey	268.340	6.708	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	247.281	6.182	200.0	.0020	8.000	
S2022	BX=20 ξx = 1.354	X-düşey	515.036	12.876	200.0	.0020	13.600	2x9ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.361	X-yatay	377.498	9.437	200.0	.0020	13.600	
	I/J : 127/ 90	Y-düşey	515.036	175.112	200.0	.0020	13.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	549.914	-292.293	200.0	.0020	13.600	
S2023	BX=20 ξx = 1.372	X-düşey	317.988	7.950	200.0	.0020	8.000	2x6ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.202	X-yatay	240.181	6.005	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 179/ 136	Y-düşey	317.988	7.950	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	371.390	77.392	200.0	.0020	8.000	
S2024	BX=20 ξx = 1.327	X-düşey	645.082	-16.127	200.0	.0005	4.500	2x10ϕ20+2x14ϕ12 (govde) + ϕ12/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.599	X-yatay	576.342	14.409	200.0	.0005	4.500	
	I/J : 135/ 102	Y-düşey	645.082	290.287	200.0	.0035	31.690	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	571.749	-735.834	200.0	.0035	31.690	
S2025	BX=20 ξx = 1.336	X-düşey	658.448	16.461	200.0	.0005	4.500	2x11ϕ20+2x14ϕ12 (govde) + ϕ12/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.608	X-yatay	587.509	14.688	200.0	.0005	4.500	
	I/J : 59/ 34	Y-düşey	658.448	296.301	200.0	.0038	33.973	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	579.900	-748.705	200.0	.0038	33.973	
S2026	BX=20 ξx = 1.371	X-düşey	317.028	7.926	200.0	.0020	8.000	2x6ϕ14+2x5ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.200	X-yatay	237.819	5.945	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 61/ 35	Y-düşey	317.028	-8.621	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	371.337	-78.611	200.0	.0020	8.000	

Tablo 6.2 devamı

Kolon			N (t)	maxM	fcd	μ	As	Donatı
S2027	BX=20 ξx = 1.309	X-düşey	463.010	11.575	200.0	.0020	13.600	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.315	X-yatay	340.227	8.506	200.0	.0020	13.600	
	I/J : 36/ 16	Y-düşey	463.010	-157.424	200.0	.0020	13.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	489.242	-295.670	200.0	.0020	13.600	
S2029	BX=200 ξx = 1.131	X-düşey	277.701	55.540	200.0	.0020	8.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.378	X-yatay	235.516	72.916	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 51/ 32	Y-düşey	277.701	-6.943	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	254.783	6.370	200.0	.0020	8.000	
S2030	BX=20 ξx = 1.506	X-düşey	413.220	10.330	200.0	.0020	11.600	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.176	X-yatay	327.018	8.175	200.0	.0020	11.600	
	I/J : 85/ 57	Y-düşey	413.220	119.834	200.0	.0020	11.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	356.222	215.142	200.0	.0020	11.600	
S2031	BX=270 ξx = 1.131	X-düşey	387.375	104.591	200.0	.0020	10.800	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.413	X-yatay	320.469	153.861	200.0	.0020	10.800	
	I/J : 52/ 33	Y-düşey	387.375	-9.684	200.0	.0020	10.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	319.675	7.992	200.0	.0020	10.800	
S2032	BX=540 ξx = 1.949	X-düşey	798.570	431.228	200.0	.0045	48.130	2xϕ16+2xϕ12 (govde) + ϕ12/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.352	X-yatay	781.012	942.823	200.0	.0045	48.130	
	I/J : 86/ 58	Y-düşey	798.570	-19.964	200.0	.0005	5.400	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	676.969	16.924	200.0	.0005	5.400	
S2033	BX=200 ξx = 1.131	X-düşey	267.872	53.574	200.0	.0020	8.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.312	X-yatay	302.980	60.711	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 128/ 91	Y-düşey	267.872	6.697	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	254.486	6.362	200.0	.0020	8.000	
S2034	BX=200 ξx = 1.131	X-düşey	311.392	62.278	200.0	.0020	8.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.403	X-yatay	239.554	68.183	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 83/ 55	Y-düşey	311.392	-7.785	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	262.489	6.562	200.0	.0020	8.000	
S2035	BX=200 ξx = 1.131	X-düşey	331.448	-66.290	200.0	.0020	8.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.439	X-yatay	245.464	66.192	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 129/ 92	Y-düşey	331.448	8.286	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	279.878	6.997	200.0	.0020	8.000	
S2036	BX=200 ξx = 1.131	X-düşey	344.179	68.836	200.0	.0020	8.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.433	X-yatay	371.012	74.202	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 180/ 137	Y-düşey	344.179	-8.604	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	304.455	7.611	200.0	.0020	8.000	
S2037	BX=540 ξx = 1.763	X-düşey	710.260	-383.540	200.0	.0033	36.106	2xϕ20+2xϕ12 (govde) + ϕ12/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.301	X-yatay	722.531	944.861	200.0	.0033	36.106	
	I/J : 181/ 138	Y-düşey	710.260	-17.756	200.0	.0005	5.400	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	630.362	15.759	200.0	.0005	5.400	
S2038	BX=270 ξx = 1.131	X-düşey	370.896	-100.142	200.0	.0020	10.800	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.456	X-yatay	327.581	148.240	200.0	.0020	10.800	
	I/J : 84/ 56	Y-düşey	370.896	9.272	200.0	.0020	10.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	334.547	8.364	200.0	.0020	10.800	
S2039	BX=20 ξx = 1.496	X-düşey	408.055	10.201	200.0	.0020	11.600	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.176	X-yatay	315.628	7.891	200.0	.0020	11.600	
	I/J : 130/ 93	Y-düşey	408.055	118.336	200.0	.0020	11.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	366.482	213.405	200.0	.0020	11.600	
S2040	BX=200 ξx = 1.131	X-düşey	271.125	-54.225	200.0	.0020	8.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.364	X-yatay	232.840	72.733	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 182/ 139	Y-düşey	271.125	6.778	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	249.970	6.249	200.0	.0020	8.000	
S2042	BX=20 ξx = 1.368	X-düşey	530.314	-13.258	200.0	.0020	13.600	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.375	X-yatay	388.761	9.719	200.0	.0020	13.600	
	I/J : 131/ 94	Y-düşey	530.314	180.307	200.0	.0020	13.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	561.052	293.267	200.0	.0020	13.600	
S2043	BX=20 ξx = 1.368	X-düşey	315.459	7.886	200.0	.0020	8.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.199	X-yatay	238.486	5.962	200.0	.0020	8.000	
	I/J : 183/ 140	Y-düşey	315.459	7.886	200.0	.0020	8.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	370.916	77.994	200.0	.0020	8.000	
S2044	BX=20 ξx = 1.334	X-düşey	656.197	16.405	200.0	.0005	4.500	2xϕ20+2xϕ12 (govde) + ϕ12/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.616	X-yatay	584.129	14.603	200.0	.0005	4.500	
	I/J : 184/ 141	Y-düşey	656.197	295.289	200.0	.0038	34.205	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	578.828	-747.042	200.0	.0038	34.205	
S3001	BX=20 ξx = 1.348	X-düşey	578.524	-14.463	200.0	.0005	4.500	2xϕ12+2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ10/15(etriye)
	BY=450 ξy = 1.499	X-yatay	522.088	13.052	200.0	.0005	4.500	
	I/J : 8/ 2	Y-düşey	578.524	-260.336	200.0	.0005	4.500	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	518.220	-504.161	200.0	.0005	4.500	
S3002	BX=20 ξx = 1.360	X-düşey	277.101	-6.928	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.245	X-yatay	208.157	5.204	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 21/ 9	Y-düşey	277.101	-6.928	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	329.496	65.899	200.0	.0010	4.000	
S3003	BX=20 ξx = 1.330	X-düşey	426.288	-10.657	200.0	.0020	13.600	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.283	X-yatay	313.253	7.831	200.0	.0020	13.600	
	I/J : 22/ 10	Y-düşey	426.288	-144.938	200.0	.0020	13.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	451.661	-207.640	200.0	.0020	13.600	
S3005	BX=200 ξx = 1.170	X-düşey	245.132	-49.026	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.321	X-yatay	204.145	-66.652	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 24/ 12	Y-düşey	245.132	-6.128	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	228.631	-6.388	200.0	.0010	4.000	
S3006	BX=20 ξx = 1.308	X-düşey	263.419	-6.585	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.245	X-yatay	192.331	-6.105	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 45/ 26	Y-düşey	263.419	-36.100	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	261.293	-81.319	200.0	.0010	4.000	
S3007	BX=20 ξx = 1.438	X-düşey	374.229	-9.356	200.0	.0010	5.800	2xϕ14+2xϕ9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.245	X-yatay	296.501	-7.573	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 47/ 28	Y-düşey	374.229	108.526	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	321.648	172.968	200.0	.0010	5.800	
S3008	BX=270 ξx = 1.170	X-düşey	346.557	-93.570	200.0	.0010	5.400	2xϕ14+2xϕ12+2xϕ8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.355	X-yatay	284.576	-133.416	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 46/ 27	Y-düşey	346.557	-8.664	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	286.688	-7.754	200.0	.0010	5.400	
S3009	BX=540 ξx = 1.801	X-düşey	728.842	-393.574	200.0	.0020	21.600	2xϕ15+2xϕ14+2xϕ12+2xϕ12 (govde) + ϕ10/14/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.397	X-yatay	716.675	-633.726	200.0	.0020	21.600	
	I/J : 25/ 13	Y-düşey	728.842	-18.221	200.0	.0020	21.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	617.756	15.444	200.0	.0020	21.600	
S3011	BX=200 ξx = 1.170	X-düşey	247.074	-49.415	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.356	X-yatay	280.023	56.005	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 48/ 29	Y-düşey	247.074	6.177	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	234.475	5.862	200.0	.0010	4.000	
S3012	BX=200 ξx = 1.170	X-düşey	283.092	-56.618	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.357	X-yatay	220.338	-60.944	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 49/ 30	Y-düşey	283.092	-7.077	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	238.057	-7.892	200.0	.0010	4.000	
S3014	BX=200 ξx = 1.170	X-düşey	290.526	-58.105	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.369	X-yatay	219.091	-68.418	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 81/ 53	Y-düşey	290.526	7.263	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	246.544	7.606	200.0	.0010	4.000	
S3015	BX=200 ξx = 1.170	X-düşey	277.701	-55.540	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.417	X-yatay	314.467	62.893	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 99/ 63	Y-düşey	277.701	-6.943	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	252.980	6.324	200.0	.0010	4.000	
S3016	BX=540 ξx = 1.787	X-düşey	725.422	-391.728	200.0	.0005	5.400	2xϕ5ϕ12+2xϕ17ϕ12 (govde) + ϕ10/14(etriye)
	BY=20 ξy = 1.386	X-yatay	716.981	-638.590	200.0	.0005	5.400	
	I/J : 125/ 88	Y-düşey	725.422	-18.136	200.0	.0005	5.400	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	628.737	15.718	200.0	.0005	5.400	
S3017	BX=270 ξx = 1.170	X-düşey	290.199	78.354	200.0	.0010	5.400	2xϕ14+2xϕ12+2xϕ8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.327	X-yatay	262.217	129.782	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 119/ 82	Y-düşey	290.199	-7.255	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	271.293	6.795	200.0	.0010	5.400	

Tablo 6.2 devamı

Kolon			N (t)	maxM	fcd	μ	As	Donatı
S3018	BX=20 ξx = 1.394	X-düşey	346.382	8.660	200.0	.0010	5.800	2xΔ14+2xΔ9Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.245	X-yatay	269.821	7.713	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 126/ 89	Y-düşey	346.382	100.451	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	315.319	172.484	200.0	.0010	5.800	
S3019	BX=20 ξx = 1.314	X-düşey	267.399	-6.685	200.0	.0010	4.000	2xΔ14+2xΔ6Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.245	X-yatay	195.264	5.513	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 175/ 132	Y-düşey	267.399	24.964	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	294.943	87.261	200.0	.0010	4.000	
S3020	BX=200 ξx = 1.170	X-düşey	254.329	50.866	200.0	.0010	4.000	2xΔ14+2xΔ6Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.335	X-yatay	212.431	67.920	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 176/ 133	Y-düşey	254.329	6.358	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	234.637	6.046	200.0	.0010	4.000	
S3022	BX=20 ξx = 1.382	X-düşey	477.079	11.927	200.0	.0020	13.600	2xΔ9Δ14+2xΔ8Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.325	X-yatay	349.760	8.744	200.0	.0020	13.600	
	I/J : 170/ 127	Y-düşey	477.079	-162.207	200.0	.0020	13.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	510.064	-206.663	200.0	.0020	13.600	
S3023	BX=20 ξx = 1.387	X-düşey	292.850	7.321	200.0	.0010	4.000	2xΔ14+2xΔ6Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.245	X-yatay	220.720	5.518	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 223/ 179	Y-düşey	292.850	7.321	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	341.178	68.236	200.0	.0010	4.000	
S3024	BX=20 ξx = 1.367	X-düşey	603.309	-15.083	200.0	.0020	18.000	2xΔ12Δ14+2xΔ10Δ12 (govde) + Δ10/15/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.540	X-yatay	537.478	13.437	200.0	.0020	18.000	
	I/J : 178/ 135	Y-düşey	603.309	271.489	200.0	.0020	18.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	535.861	-502.894	200.0	.0020	18.000	
S3025	BX=20 ξx = 1.379	X-düşey	616.720	15.418	200.0	.0005	4.500	2xΔ5Δ12+2xΔ14Δ12 (govde) + Δ10/15(etriye)
	BY=450 ξy = 1.549	X-yatay	548.678	13.717	200.0	.0005	4.500	
	I/J : 95/ 59	Y-düşey	616.720	-277.524	200.0	.0005	4.500	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	544.142	-511.754	200.0	.0005	4.500	
S3026	BX=20 ξx = 1.386	X-düşey	291.917	7.298	200.0	.0010	4.000	2xΔ14+2xΔ6Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.245	X-yatay	218.496	5.462	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 97/ 61	Y-düşey	291.917	-7.298	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	322.304	64.461	200.0	.0010	4.000	
S3027	BX=20 ξx = 1.339	X-düşey	434.621	10.866	200.0	.0020	13.600	2xΔ9Δ14+2xΔ8Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.289	X-yatay	319.397	7.985	200.0	.0020	13.600	
	I/J : 62/ 36	Y-düşey	434.621	-147.771	200.0	.0020	13.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	457.985	-208.570	200.0	.0020	13.600	
S3029	BX=200 ξx = 1.170	X-düşey	262.855	52.571	200.0	.0010	4.000	2xΔ14+2xΔ6Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.351	X-yatay	216.404	66.655	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 79/ 51	Y-düşey	262.855	-6.571	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	241.608	-6.410	200.0	.0010	4.000	
S3030	BX=20 ξx = 1.458	X-düşey	386.577	9.664	200.0	.0010	5.800	2xΔ4Δ14+2xΔ9Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.245	X-yatay	305.082	7.733	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 122/ 85	Y-düşey	386.577	112.107	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	330.991	175.123	200.0	.0010	5.800	
S3031	BX=270 ξx = 1.170	X-düşey	360.392	97.306	200.0	.0010	5.400	2xΔ4Δ14+2xΔ8Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.373	X-yatay	294.188	134.780	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 80/ 52	Y-düşey	360.392	-9.010	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	296.095	-7.781	200.0	.0010	5.400	
S3032	BX=540 ξx = 1.831	X-düşey	744.285	401.914	200.0	.0005	5.400	2xΔ5Δ12+2xΔ17Δ12 (govde) + Δ10/14(etriye)
	BY=20 ξy = 1.409	X-yatay	727.408	644.147	200.0	.0005	5.400	
	I/J : 123/ 86	Y-düşey	744.285	-18.607	200.0	.0005	5.400	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	630.570	15.764	200.0	.0005	5.400	
S3033	BX=200 ξx = 1.170	X-düşey	252.226	50.445	200.0	.0010	4.000	2xΔ4Δ14+2xΔ6Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.366	X-yatay	283.617	56.723	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 171/ 128	Y-düşey	252.226	6.306	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	239.086	5.977	200.0	.0010	4.000	
S3034	BX=200 ξx = 1.170	X-düşey	289.353	57.871	200.0	.0010	4.000	2xΔ4Δ14+2xΔ6Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.367	X-yatay	224.704	61.379	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 120/ 83	Y-düşey	289.353	-7.234	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	242.772	-8.454	200.0	.0010	4.000	
S3035	BX=200 ξx = 1.170	X-düşey	303.887	-60.777	200.0	.0010	4.000	2xΔ4Δ14+2xΔ6Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.392	X-yatay	228.371	-60.892	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 172/ 129	Y-düşey	303.887	7.597	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	256.202	8.044	200.0	.0010	4.000	
S3036	BX=200 ξx = 1.170	X-düşey	317.978	63.596	200.0	.0010	4.000	2xΔ4Δ14+2xΔ6Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.503	X-yatay	342.453	68.491	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 224/ 180	Y-düşey	317.978	-7.949	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	281.957	7.049	200.0	.0010	4.000	
S3037	BX=540 ξx = 1.690	X-düşey	670.615	362.132	200.0	.0020	21.600	2xΔ15Δ14+2xΔ12Δ12 (govde) + Δ10/14/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.348	X-yatay	678.902	646.543	200.0	.0020	21.600	
	I/J : 225/ 181	Y-düşey	670.615	-16.765	200.0	.0020	21.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	592.868	-15.005	200.0	.0020	21.600	
S3038	BX=270 ξx = 1.170	X-düşey	347.059	-93.706	200.0	.0010	5.400	2xΔ4Δ14+2xΔ8Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.414	X-yatay	301.696	-127.806	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 121/ 84	Y-düşey	347.059	8.676	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	310.581	7.765	200.0	.0010	5.400	
S3039	BX=20 ξx = 1.446	X-düşey	379.790	9.495	200.0	.0010	5.800	2xΔ4Δ14+2xΔ9Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.245	X-yatay	293.012	7.704	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 173/ 130	Y-düşey	379.790	110.139	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	339.253	174.198	200.0	.0010	5.800	
S3040	BX=200 ξx = 1.170	X-düşey	257.495	-51.499	200.0	.0010	4.000	2xΔ4Δ14+2xΔ6Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.340	X-yatay	214.578	-66.715	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 226/ 182	Y-düşey	257.495	6.437	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	237.501	6.170	200.0	.0010	4.000	
S3042	BX=20 ξx = 1.397	X-düşey	491.196	-12.280	200.0	.0020	13.600	2xΔ9Δ14+2xΔ8Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.338	X-yatay	360.167	9.004	200.0	.0020	13.600	
	I/J : 174/ 131	Y-düşey	491.196	167.007	200.0	.0020	13.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	520.360	206.706	200.0	.0020	13.600	
S3043	BX=20 ξx = 1.384	X-düşey	291.336	7.283	200.0	.0010	4.000	2xΔ4Δ14+2xΔ6Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.245	X-yatay	219.722	5.493	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 227/ 183	Y-düşey	291.336	7.283	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	322.672	64.534	200.0	.0010	4.000	
S3044	BX=20 ξx = 1.375	X-düşey	613.509	15.338	200.0	.0005	4.500	2xΔ5Δ12+2xΔ14Δ12 (govde) + Δ10/15(etriye)
	BY=450 ξy = 1.554	X-yatay	544.623	13.616	200.0	.0005	4.500	
	I/J : 228/ 184	Y-düşey	613.509	-276.079	200.0	.0005	4.500	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	542.380	-510.626	200.0	.0005	4.500	
S4001	BX=20 ξx = 1.317	X-düşey	539.431	-13.486	200.0	.0010	9.000	2xΔ6Δ14+2xΔ14Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.450	X-yatay	480.863	-12.152	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 20/ 8	Y-düşey	539.431	-242.744	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	482.462	423.475	200.0	.0010	9.000	
S4002	BX=20 ξx = 1.321	X-düşey	254.313	-6.358	200.0	.0010	4.000	2xΔ4Δ14+2xΔ6Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.224	X-yatay	189.876	4.747	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 40/ 21	Y-düşey	254.313	-50.863	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	298.200	59.640	200.0	.0010	4.000	
S4003	BX=20 ξx = 1.301	X-düşey	397.403	-9.935	200.0	.0010	6.800	2xΔ5Δ14+2xΔ10Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.258	X-yatay	291.995	7.300	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 41/ 22	Y-düşey	397.403	-135.117	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	417.275	179.200	200.0	.0010	6.800	
S4005	BX=200 ξx = 1.156	X-düşey	231.138	-46.228	200.0	.0010	4.000	2xΔ4Δ14+2xΔ6Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.297	X-yatay	183.702	-60.483	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 43/ 24	Y-düşey	231.138	-5.778	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	213.877	-7.424	200.0	.0010	4.000	
S4006	BX=20 ξx = 1.278	X-düşey	242.781	-6.070	200.0	.0010	4.000	2xΔ4Δ14+2xΔ6Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.224	X-yatay	177.242	-7.429	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 73/ 45	Y-düşey	242.781	-36.543	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	241.049	-72.003	200.0	.0010	4.000	
S4007	BX=20 ξx = 1.395	X-düşey	348.013	-8.700	200.0	.0010	5.800	2xΔ4Δ14+2xΔ9Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.224	X-yatay	273.806	-8.910	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 75/ 47	Y-düşey	348.013	-100.924	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	294.791	137.052	200.0	.0010	5.800	

Tablo 6.2 devamı

Kolon				N (t)	maxM	fcd	μ	As	Donatı
S4008	BX=270 ξx = 1.156		X-düşey	322.096	-86.966	200.0	.0010	5.400	2x4ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.322		X-yatay	258.311	-115.157	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 74/ 46		Y-düşey	322.096	-8.052	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	263.727	-8.996	200.0	.0010	5.400	
S4009	BX=540 ξx = 1.701		X-düşey	675.366	-364.598	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.358		X-yatay	659.296	574.079	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 44/ 25		Y-düşey	675.366	-16.884	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	570.171	-17.623	200.0	.0010	10.800	
S4011	BX=200 ξx = 1.156		X-düşey	230.941	-46.188	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.325		X-yatay	258.173	51.635	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 76/ 48		Y-düşey	230.941	5.774	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	217.633	6.363	200.0	.0010	4.000	
S4012	BX=200 ξx = 1.156		X-düşey	261.154	-52.231	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.320		X-yatay	205.176	-55.272	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 77/ 49		Y-düşey	261.154	-6.529	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	217.016	-9.773	200.0	.0010	4.000	
S4014	BX=200 ξx = 1.156		X-düşey	266.375	-53.275	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.328		X-yatay	204.156	-62.750	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 118/ 81		Y-düşey	266.375	6.659	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	223.755	9.437	200.0	.0010	4.000	
S4015	BX=200 ξx = 1.156		X-düşey	257.626	-51.525	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.375		X-yatay	287.675	57.535	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 146/ 99		Y-düşey	257.626	-6.441	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	233.664	-6.503	200.0	.0010	4.000	
S4016	BX=540 ξx = 1.690		X-düşey	672.626	-363.218	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.348		X-yatay	659.788	576.840	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 168/ 125		Y-düşey	672.626	-16.816	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	580.287	-17.432	200.0	.0010	10.800	
S4017	BX=270 ξx = 1.156		X-düşey	275.390	74.355	200.0	.0010	5.400	2x4ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.305		X-yatay	240.367	110.317	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 162/ 119		Y-düşey	275.390	-6.885	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	251.871	-6.869	200.0	.0010	5.400	
S4018	BX=20 ξx = 1.358		X-düşey	323.237	8.081	200.0	.0010	5.800	2x4ϕ14+2x9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.224		X-yatay	249.863	9.226	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 169/ 126		Y-düşey	323.237	93.739	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	289.403	136.764	200.0	.0010	5.800	
S4019	BX=20 ξx = 1.288		X-düşey	250.138	-6.253	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.224		X-yatay	182.659	-6.721	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 219/ 175		Y-düşey	250.138	25.174	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	271.095	80.358	200.0	.0010	4.000	
S4020	BX=200 ξx = 1.156		X-düşey	238.929	47.786	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.308		X-yatay	190.948	61.867	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 220/ 176		Y-düşey	238.929	5.973	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	218.738	7.009	200.0	.0010	4.000	
S4022	BX=20 ξx = 1.342		X-düşey	440.403	11.010	200.0	.0010	6.800	2x5ϕ14+2x10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.293		X-yatay	322.928	9.597	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 214/ 170		Y-düşey	440.403	-149.737	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	467.751	179.201	200.0	.0010	6.800	
S4023	BX=20 ξx = 1.345		X-düşey	269.091	6.727	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.224		X-yatay	201.614	5.040	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 267/ 223		Y-düşey	269.091	6.727	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	309.264	61.853	200.0	.0010	4.000	
S4024	BX=20 ξx = 1.333		X-düşey	561.211	-14.030	200.0	.0010	9.000	2x6ϕ14+2x14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.484		X-yatay	494.131	-14.126	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 222/ 178		Y-düşey	561.211	-252.545	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	497.944	423.441	200.0	.0010	9.000	
S4025	BX=20 ξx = 1.344		X-düşey	574.289	14.357	200.0	.0010	9.000	2x6ϕ14+2x14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.492		X-yatay	505.127	12.631	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 142/ 95		Y-düşey	574.289	-258.430	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	506.189	423.240	200.0	.0010	9.000	
S4026	BX=20 ξx = 1.343		X-düşey	268.121	6.703	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.224		X-yatay	199.504	4.988	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 144/ 97		Y-düşey	268.121	-6.703	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	308.767	61.753	200.0	.0010	4.000	
S4027	BX=20 ξx = 1.309		X-düşey	405.315	10.133	200.0	.0010	6.800	2x5ϕ14+2x10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.265		X-yatay	297.827	7.446	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 98/ 62		Y-düşey	405.315	-137.807	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	423.249	179.153	200.0	.0010	6.800	
S4029	BX=200 ξx = 1.156		X-düşey	246.640	49.328	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.322		X-yatay	194.430	60.490	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 116/ 79		Y-düşey	246.640	-6.166	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	225.170	-7.437	200.0	.0010	4.000	
S4030	BX=20 ξx = 1.413		X-düşey	359.680	8.992	200.0	.0010	5.800	2x4ϕ14+2x9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.224		X-yatay	281.914	9.104	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 165/ 122		Y-düşey	359.680	104.307	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	303.528	139.022	200.0	.0010	5.800	
S4031	BX=270 ξx = 1.156		X-düşey	333.897	90.152	200.0	.0010	5.400	2x4ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.337		X-yatay	266.509	116.256	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 117/ 80		Y-düşey	333.897	-8.347	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	271.788	-9.026	200.0	.0010	5.400	
S4032	BX=540 ξx = 1.727		X-düşey	690.441	372.838	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.368		X-yatay	669.773	574.079	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 166/ 123		Y-düşey	690.441	-17.261	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	582.515	-17.732	200.0	.0010	10.800	
S4033	BX=200 ξx = 1.156		X-düşey	235.903	47.181	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.334		X-yatay	261.634	52.327	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 215/ 171		Y-düşey	235.903	5.898	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	222.002	6.396	200.0	.0010	4.000	
S4034	BX=200 ξx = 1.156		X-düşey	267.522	53.504	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.330		X-yatay	209.614	55.668	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 163/ 120		Y-düşey	267.522	6.688	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	221.759	-10.377	200.0	.0010	4.000	
S4035	BX=200 ξx = 1.156		X-düşey	278.007	-55.601	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.347		X-yatay	212.237	-54.724	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 216/ 172		Y-düşey	278.007	6.930	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	232.170	9.901	200.0	.0010	4.000	
S4036	BX=200 ξx = 1.156		X-düşey	292.486	58.497	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.445		X-yatay	311.897	62.379	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 268/ 224		Y-düşey	292.486	7.312	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	258.770	6.469	200.0	.0010	4.000	
S4037	BX=540 ξx = 1.620		X-düşey	628.832	339.569	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.319		X-yatay	629.360	576.840	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 269/ 225		Y-düşey	628.832	15.721	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	551.838	17.614	200.0	.0010	10.800	
S4038	BX=270 ξx = 1.156		X-düşey	322.913	-87.187	200.0	.0010	5.400	2x4ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.375		X-yatay	273.364	-108.683	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 164/ 121		Y-düşey	322.913	8.073	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	284.659	7.116	200.0	.0010	5.400	
S4039	BX=20 ξx = 1.401		X-düşey	352.109	8.803	200.0	.0010	5.800	2x4ϕ14+2x9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.224		X-yatay	269.906	9.060	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 217/ 173		Y-düşey	352.109	102.112	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	310.058	138.623	200.0	.0010	5.800	
S4040	BX=200 ξx = 1.156		X-düşey	242.292	-48.458	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.314		X-yatay	193.244	-60.696	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 270/ 226		Y-düşey	242.292	6.057	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	221.601	7.161	200.0	.0010	4.000	
S4042	BX=20 ξx = 1.355		X-düşey	453.322	-11.333	200.0	.0010	6.800	2x5ϕ14+2x10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.304		X-yatay	332.452	-8.775	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 218/ 174		Y-düşey	453.322	154.130	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	477.165	179.155	200.0	.0010	6.800	

Tablo 6.2 devamı

Kolon				N (t)	maxM	fcd	μ	As	Donatı
S4043	BX=20	ξx = 1.343	X-düşey	268.341	6.709	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200	ξy = 1.224	X-yatay	201.136	5.028	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 271/ 227		Y-düşey	268.341	6.709	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	309.718	61.944	200.0	.0010	4.000	
S4044	BX=20	ξx = 1.340	X-düşey	570.549	14.264	200.0	.0010	9.000	2xϕ14+2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450	ξy = 1.496	X-yatay	500.670	13.508	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 272/ 228		Y-düşey	570.549	-256.747	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	503.984	423.206	200.0	.0010	9.000	
S5001	BX=20	ξx = 1.287	X-düşey	499.786	-12.495	200.0	.0010	9.000	2xϕ14+2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450	ξy = 1.404	X-yatay	438.876	12.772	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 39/ 20		Y-düşey	499.786	-224.904	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	445.089	394.270	200.0	.0010	9.000	
S5002	BX=20	ξx = 1.285	X-düşey	232.551	-5.814	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200	ξy = 1.203	X-yatay	172.106	-4.372	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 68/ 40		Y-düşey	232.551	-46.510	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	266.645	53.329	200.0	.0010	4.000	
S5003	BX=20	ξx = 1.273	X-düşey	367.929	-9.198	200.0	.0010	6.800	2xϕ14+2xϕ10+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340	ξy = 1.235	X-yatay	270.261	-7.880	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 69/ 41		Y-düşey	367.929	-125.096	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	381.114	166.639	200.0	.0010	6.800	
S5005	BX=200	ξx = 1.142	X-düşey	215.774	-43.155	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20	ξy = 1.272	X-yatay	162.787	-54.176	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 71/ 43		Y-düşey	215.774	-5.394	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	197.158	-7.849	200.0	.0010	4.000	
S5006	BX=20	ξx = 1.249	X-düşey	222.902	-5.573	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200	ξy = 1.203	X-yatay	162.717	-8.183	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 110/ 73		Y-düşey	222.902	-36.334	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	220.098	-63.414	200.0	.0010	4.000	
S5007	BX=20	ξx = 1.355	X-düşey	321.731	-8.043	200.0	.0010	5.800	2xϕ14+2xϕ9+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290	ξy = 1.203	X-yatay	250.952	-9.494	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 112/ 75		Y-düşey	321.731	-93.302	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	267.263	110.353	200.0	.0010	5.800	
S5008	BX=270	ξx = 1.142	X-düşey	297.600	-80.352	200.0	.0010	5.400	2xϕ14+2xϕ8+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20	ξy = 1.290	X-yatay	231.839	-100.844	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 111/ 74		Y-düşey	297.600	-7.440	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	240.301	-9.565	200.0	.0010	5.400	
S5009	BX=540	ξx = 1.612	X-düşey	622.336	-336.061	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20	ξy = 1.321	X-yatay	600.131	534.487	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 72/ 44		Y-düşey	622.336	-15.558	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	521.677	-18.976	200.0	.0010	10.800	
S5011	BX=200	ξx = 1.142	X-düşey	214.388	-42.878	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20	ξy = 1.295	X-yatay	235.041	47.008	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 113/ 76		Y-düşey	214.388	5.360	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	199.885	6.848	200.0	.0010	4.000	
S5012	BX=200	ξx = 1.142	X-düşey	239.647	-47.929	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20	ξy = 1.286	X-yatay	189.934	-50.028	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 114/ 77		Y-düşey	239.647	-5.991	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	195.954	-10.943	200.0	.0010	4.000	
S5014	BX=200	ξx = 1.142	X-düşey	243.275	-48.655	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20	ξy = 1.292	X-yatay	189.481	-57.373	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 161/ 118		Y-düşey	243.275	6.082	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	201.322	10.593	200.0	.0010	4.000	
S5015	BX=200	ξx = 1.142	X-düşey	237.547	-47.509	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20	ξy = 1.336	X-yatay	259.843	51.969	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 190/ 146		Y-düşey	237.547	-5.939	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	213.772	-6.994	200.0	.0010	4.000	
S5016	BX=540	ξx = 1.604	X-düşey	620.069	-334.837	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20	ξy = 1.313	X-yatay	600.591	537.058	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 212/ 168		Y-düşey	620.069	15.502	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	530.625	-18.760	200.0	.0010	10.800	
S5017	BX=270	ξx = 1.142	X-düşey	258.803	69.877	200.0	.0010	5.400	2xϕ14+2xϕ8+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20	ξy = 1.281	X-yatay	216.914	95.517	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 206/ 162		Y-düşey	258.803	-6.470	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	230.455	-7.337	200.0	.0010	5.400	
S5018	BX=20	ξx = 1.324	X-düşey	299.910	7.498	200.0	.0010	5.800	2xϕ14+2xϕ9+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290	ξy = 1.203	X-yatay	229.780	9.954	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 213/ 169		Y-düşey	299.910	86.974	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	262.551	110.257	200.0	.0010	5.800	
S5019	BX=20	ξx = 1.262	X-düşey	232.113	-5.803	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200	ξy = 1.203	X-yatay	169.497	-7.417	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 263/ 219		Y-düşey	232.113	24.749	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	245.307	72.883	200.0	.0010	4.000	
S5020	BX=200	ξx = 1.142	X-düşey	222.449	44.490	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20	ξy = 1.281	X-yatay	169.146	56.100	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 264/ 220		Y-düşey	222.449	-5.561	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	201.103	-7.406	200.0	.0010	4.000	
S5022	BX=20	ξx = 1.306	X-düşey	404.603	10.115	200.0	.0010	6.800	2xϕ5+2xϕ14+2xϕ10+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340	ξy = 1.263	X-yatay	296.704	10.333	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 258/ 214		Y-düşey	404.603	-137.565	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	424.391	166.641	200.0	.0010	6.800	
S5023	BX=20	ξx = 1.306	X-düşey	246.257	6.156	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200	ξy = 1.203	X-yatay	182.939	4.595	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 311/ 267		Y-düşey	246.257	6.156	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	276.996	55.399	200.0	.0010	4.000	
S5024	BX=20	ξx = 1.300	X-düşey	518.922	-12.973	200.0	.0010	9.000	2xϕ6+2xϕ14+2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450	ξy = 1.432	X-yatay	450.287	-14.732	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 266/ 222		Y-düşey	518.922	-233.515	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	458.629	394.238	200.0	.0010	9.000	
S5025	BX=20	ξx = 1.310	X-düşey	531.413	13.285	200.0	.0010	9.000	2xϕ6+2xϕ14+2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450	ξy = 1.440	X-yatay	460.889	13.208	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 186/ 142		Y-düşey	531.413	-239.136	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	472.964	394.051	200.0	.0010	9.000	
S5026	BX=20	ξx = 1.305	X-düşey	245.291	6.132	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200	ξy = 1.203	X-yatay	181.008	4.525	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 188/ 144		Y-düşey	245.291	-6.132	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	276.292	55.258	200.0	.0010	4.000	
S5027	BX=20	ξx = 1.279	X-düşey	375.352	9.384	200.0	.0010	6.800	2xϕ5+2xϕ14+2xϕ10+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340	ξy = 1.240	X-yatay	275.733	7.839	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 145/ 98		Y-düşey	375.352	-127.620	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	378.797	166.596	200.0	.0010	6.800	
S5029	BX=200	ξx = 1.142	X-düşey	229.421	45.884	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20	ξy = 1.293	X-yatay	172.239	54.118	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 159/ 116		Y-düşey	229.421	-5.736	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	207.017	-7.851	200.0	.0010	4.000	
S5030	BX=20	ξx = 1.371	X-düşey	332.577	8.314	200.0	.0010	5.800	2xϕ14+2xϕ9+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290	ξy = 1.203	X-yatay	258.489	9.706	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 209/ 165		Y-düşey	332.577	96.447	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	275.292	112.229	200.0	.0010	5.800	
S5031	BX=270	ξx = 1.142	X-düşey	307.743	83.091	200.0	.0010	5.400	2xϕ14+2xϕ8+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20	ξy = 1.303	X-yatay	238.885	101.718	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 160/ 117		Y-düşey	307.743	-7.694	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	247.278	-9.595	200.0	.0010	5.400	
S5032	BX=540	ξx = 1.635	X-düşey	636.837	343.892	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20	ξy = 1.330	X-yatay	610.212	534.488	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 210/ 166		Y-düşey	636.837	-15.921	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	533.383	-19.098	200.0	.0010	10.800	
S5033	BX=200	ξx = 1.142	X-düşey	219.109	43.822	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20	ξy = 1.303	X-yatay	238.333	47.667	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 259/ 215		Y-düşey	219.109	5.478	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	203.970	6.882	200.0	.0010	4.000	

Tablo 6.2 devamı

Kolon			N (t)	maxM	fcd	μ	As	Donatı
S5034	BX=200 ξx = 1.142	X-düşey	245.903	49.181	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.296	X-yatay	194.289	50.381	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 207/ 163	Y-düşey	245.903	-6.148	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	200.566	-11.594	200.0	.0010	4.000	
S5035	BX=200 ξx = 1.142	X-düşey	253.459	-50.692	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.307	X-yatay	196.555	-50.092	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 260/ 216	Y-düşey	253.459	6.336	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	208.682	11.076	200.0	.0010	4.000	
S5036	BX=200 ξx = 1.142	X-düşey	267.665	53.533	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.393	X-yatay	280.770	56.154	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 312/ 268	Y-düşey	267.665	6.692	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	235.469	6.623	200.0	.0010	4.000	
S5037	BX=540 ξx = 1.553	X-düşey	585.234	316.026	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.291	X-yatay	576.388	537.058	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 313/ 269	Y-düşey	585.234	14.631	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	508.140	19.132	200.0	.0010	10.800	
S5038	BX=270 ξx = 1.142	X-düşey	298.573	-80.615	200.0	.0010	5.400	2x4ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.337	X-yatay	244.527	-94.017	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 208/ 164	Y-düşey	298.573	-7.464	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	257.943	-7.099	200.0	.0010	5.400	
S5039	BX=20 ξx = 1.359	X-düşey	324.778	8.119	200.0	.0010	5.800	2x4ϕ14+2x9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.203	X-yatay	247.043	9.651	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 261/ 217	Y-düşey	324.778	8.119	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	280.291	112.183	200.0	.0010	5.800	
S5040	BX=200 ξx = 1.142	X-düşey	225.874	-45.175	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.286	X-yatay	171.497	-54.798	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 314/ 270	Y-düşey	225.874	5.647	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	203.863	7.544	200.0	.0010	4.000	
S5042	BX=20 ξx = 1.317	X-düşey	416.324	-10.408	200.0	.0010	6.800	2x5ϕ14+2x10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.272	X-yatay	305.344	-9.500	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 262/ 218	Y-düşey	416.324	-141.550	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	425.563	166.598	200.0	.0010	6.800	
S5043	BX=20 ξx = 1.306	X-düşey	246.100	6.152	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.203	X-yatay	182.862	4.572	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 315/ 271	Y-düşey	246.100	6.152	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	277.684	55.537	200.0	.0010	4.000	
S5044	BX=20 ξx = 1.307	X-düşey	527.443	13.186	200.0	.0010	9.000	2x6ϕ14+2x14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.442	X-yatay	456.251	14.138	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 316/ 272	Y-düşey	527.443	-237.350	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	469.777	394.019	200.0	.0010	9.000	
S6001	BX=20 ξx = 1.258	X-düşey	459.622	-11.491	200.0	.0010	9.000	2x6ϕ14+2x14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.360	X-yatay	396.727	12.786	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 67/ 39	Y-düşey	459.622	-206.830	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	406.719	365.065	200.0	.0010	9.000	
S6002	BX=20 ξx = 1.253	X-düşey	211.564	-5.289	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.183	X-yatay	155.809	-4.437	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 105/ 68	Y-düşey	211.564	-42.313	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	235.738	47.148	200.0	.0010	4.000	
S6003	BX=20 ξx = 1.245	X-düşey	338.033	-8.451	200.0	.0010	6.800	2x5ϕ14+2x10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.211	X-yatay	248.194	-8.131	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 106/ 69	Y-düşey	338.033	-114.931	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	344.286	154.078	200.0	.0010	6.800	
S6005	BX=200 ξx = 1.129	X-düşey	199.452	-39.890	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.246	X-yatay	146.314	-48.094	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 108/ 71	Y-düşey	199.452	-4.986	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	179.423	-7.867	200.0	.0010	4.000	
S6006	BX=20 ξx = 1.223	X-düşey	203.541	-5.089	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.183	X-yatay	148.575	-8.522	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 153/ 110	Y-düşey	203.541	-36.303	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	198.941	-56.435	200.0	.0010	4.000	
S6007	BX=20 ξx = 1.317	X-düşey	295.352	-7.384	200.0	.0010	5.800	2x4ϕ14+2x9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.183	X-yatay	228.317	-9.566	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 155/ 112	Y-düşey	295.352	-85.652	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	239.869	95.780	200.0	.0010	5.800	
S6008	BX=270 ξx = 1.129	X-düşey	273.059	-73.726	200.0	.0010	5.400	2x4ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.260	X-yatay	205.999	-88.273	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 154/ 111	Y-düşey	273.059	-5.826	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	216.876	-9.664	200.0	.0010	5.400	
S6009	BX=540 ξx = 1.533	X-düşey	569.660	-307.616	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.286	X-yatay	540.701	494.896	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 109/ 72	Y-düşey	569.660	-14.241	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	473.131	-19.340	200.0	.0010	10.800	
S6011	BX=200 ξx = 1.129	X-düşey	197.470	-39.494	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.265	X-yatay	211.457	42.291	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 156/ 113	Y-düşey	197.470	4.937	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	181.676	7.052	200.0	.0010	4.000	
S6012	BX=200 ξx = 1.129	X-düşey	218.527	-43.705	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.255	X-yatay	174.573	-45.066	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 157/ 114	Y-düşey	218.527	-5.463	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	175.344	-11.603	200.0	.0010	4.000	
S6014	BX=200 ξx = 1.129	X-düşey	221.016	-44.203	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.258	X-yatay	174.791	-52.149	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 205/ 161	Y-düşey	221.016	5.525	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	179.622	11.246	200.0	.0010	4.000	
S6015	BX=200 ξx = 1.129	X-düşey	217.482	-43.496	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.299	X-yatay	231.930	46.386	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 234/ 190	Y-düşey	217.482	-5.437	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	193.686	-7.189	200.0	.0010	4.000	
S6016	BX=540 ξx = 1.526	X-düşey	567.734	-306.577	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.279	X-yatay	541.014	497.276	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 256/ 212	Y-düşey	567.734	14.193	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	480.812	19.101	200.0	.0010	10.800	
S6017	BX=270 ξx = 1.129	X-düşey	240.789	65.013	200.0	.0010	5.400	2x4ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.257	X-yatay	193.151	82.636	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 250/ 206	Y-düşey	240.789	-6.020	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	208.144	-7.401	200.0	.0010	5.400	
S6018	BX=20 ξx = 1.291	X-düşey	276.310	6.908	200.0	.0010	5.800	2x4ϕ14+2x9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.183	X-yatay	209.860	10.144	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 257/ 213	Y-düşey	276.310	80.130	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	235.633	95.718	200.0	.0010	5.800	
S6019	BX=20 ξx = 1.236	X-düşey	213.550	-5.339	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.183	X-yatay	155.942	-7.737	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 307/ 263	Y-düşey	213.550	24.572	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	218.969	65.794	200.0	.0010	4.000	
S6020	BX=200 ξx = 1.129	X-düşey	205.221	41.044	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.254	X-yatay	150.752	50.214	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 308/ 264	Y-düşey	205.221	-5.131	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	182.632	-7.462	200.0	.0010	4.000	
S6022	BX=20 ξx = 1.272	X-düşey	369.467	9.237	200.0	.0010	6.800	2x5ϕ14+2x10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.235	X-yatay	270.939	10.647	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 302/ 258	Y-düşey	369.467	-125.619	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	381.027	154.080	200.0	.0010	6.800	
S6023	BX=20 ξx = 1.271	X-düşey	224.145	5.604	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.183	X-yatay	165.107	4.652	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 355/ 311	Y-düşey	224.145	5.604	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	245.316	49.063	200.0	.0010	4.000	
S6024	BX=20 ξx = 1.269	X-düşey	476.409	-11.910	200.0	.0010	9.000	2x6ϕ14+2x14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.383	X-yatay	406.504	-14.597	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 310/ 266	Y-düşey	476.409	-214.384	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	418.504	365.035	200.0	.0010	9.000	

Tablo 6.2 devamı

Kolon				N (t)	maxM	fcd	μ	As	Donatı
S6025	BX=20 ξx = 1.278		X-düşey	488.133	12.203	200.0	.0010	9.000	2xϕ14+2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.390		X-yatay	416.569	13.052	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 230/ 186		Y-düşey	488.133	-219.660	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	426.266	364.862	200.0	.0010	9.000	
S6026	BX=20 ξx = 1.270		X-düşey	223.208	5.580	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.183		X-yatay	164.392	4.367	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 232/ 188		Y-düşey	223.208	-5.580	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	244.452	48.890	200.0	.0010	4.000	
S6027	BX=20 ξx = 1.251		X-düşey	344.921	8.623	200.0	.0010	6.800	2xϕ14+2xϕ10+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.216		X-yatay	253.271	8.069	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 189/ 145		Y-düşey	344.921	-117.273	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	349.421	154.038	200.0	.0010	6.800	
S6029	BX=200 ξx = 1.129		X-düşey	211.500	42.300	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.264		X-yatay	155.183	47.990	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 203/ 159		Y-düşey	211.500	-5.288	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	188.037	-7.854	200.0	.0010	4.000	
S6030	BX=20 ξx = 1.330		X-düşey	305.301	7.633	200.0	.0010	5.800	2xϕ14+2xϕ9+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.183		X-yatay	235.232	9.796	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 253/ 209		Y-düşey	305.301	88.537	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	247.148	95.749	200.0	.0010	5.800	
S6031	BX=270 ξx = 1.129		X-düşey	281.816	76.090	200.0	.0010	5.400	2xϕ14+2xϕ8+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.270		X-yatay	212.083	88.988	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 204/ 160		Y-düşey	281.816	-7.045	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	222.947	-9.693	200.0	.0010	5.400	
S6032	BX=540 ξx = 1.552		X-düşey	583.419	315.046	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.294		X-yatay	550.267	494.896	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 254/ 210		Y-düşey	583.419	-14.585	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	484.075	-19.445	200.0	.0010	10.800	
S6033	BX=200 ξx = 1.129		X-düşey	201.910	40.382	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.273		X-yatay	214.553	42.911	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 303/ 259		Y-düşey	201.910	5.048	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	185.450	7.086	200.0	.0010	4.000	
S6034	BX=200 ξx = 1.129		X-düşey	224.515	44.903	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.263		X-yatay	178.740	45.367	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 251/ 207		Y-düşey	224.515	-5.613	200.0	.0012	4.784	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	179.718	-12.276	200.0	.0012	4.784	
S6035	BX=200 ξx = 1.129		X-düşey	229.949	-45.990	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.271		X-yatay	180.997	-45.252	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 304/ 260		Y-düşey	229.949	5.749	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	186.062	11.739	200.0	.0010	4.000	
S6036	BX=200 ξx = 1.129		X-düşey	243.454	48.691	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.345		X-yatay	249.976	49.995	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 356/ 312		Y-düşey	243.454	6.086	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	212.389	7.054	200.0	.0010	4.000	
S6037	BX=540 ξx = 1.489		X-düşey	540.172	291.693	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.262		X-yatay	521.864	497.276	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 357/ 313		Y-düşey	540.172	13.504	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	463.116	19.585	200.0	.0010	10.800	
S6038	BX=270 ξx = 1.129		X-düşey	274.077	-74.001	200.0	.0010	5.400	2xϕ14+2xϕ8+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.301		X-yatay	216.263	-81.262	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 252/ 208		Y-düşey	274.077	-6.852	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	231.205	-7.125	200.0	.0010	5.400	
S6039	BX=20 ξx = 1.319		X-düşey	297.653	7.441	200.0	.0010	5.800	2xϕ14+2xϕ9+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.183		X-yatay	224.677	9.727	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 305/ 261		Y-düşey	297.653	7.441	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	250.803	95.686	200.0	.0010	5.800	
S6040	BX=200 ξx = 1.129		X-düşey	208.596	-41.719	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.259		X-yatay	153.239	-48.826	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 358/ 314		Y-düşey	208.596	5.215	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	185.225	7.522	200.0	.0010	4.000	
S6042	BX=20 ξx = 1.282		X-düşey	380.013	-9.500	200.0	.0010	6.800	2xϕ14+2xϕ10+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.243		X-yatay	278.713	-9.812	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 306/ 262		Y-düşey	380.013	-129.205	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	388.676	154.040	200.0	.0010	6.800	
S6043	BX=20 ξx = 1.272		X-düşey	224.429	5.611	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.183		X-yatay	165.328	4.576	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 359/ 315		Y-düşey	224.429	5.611	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	246.139	49.228	200.0	.0010	4.000	
S6044	BX=20 ξx = 1.275		X-düşey	484.149	12.104	200.0	.0010	9.000	2xϕ6+2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.391		X-yatay	411.917	14.020	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 360/ 316		Y-düşey	484.149	-217.867	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	423.655	364.832	200.0	.0010	9.000	
S7001	BX=20 ξx = 1.230		X-düşey	419.001	10.475	200.0	.0010	9.000	2xϕ6+2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.318		X-yatay	355.148	12.345	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 104/ 67		Y-düşey	419.001	-188.550	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	367.834	335.859	200.0	.0010	9.000	
S7002	BX=20 ξx = 1.223		X-düşey	191.160	-4.779	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.164		X-yatay	140.454	-4.357	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 148/ 105		Y-düşey	191.160	-38.232	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	206.050	41.210	200.0	.0010	4.000	
S7003	BX=20 ξx = 1.218		X-düşey	307.833	-7.696	200.0	.0010	6.800	2xϕ5+2xϕ14+2xϕ10+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.189		X-yatay	225.900	-8.152	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 149/ 106		Y-düşey	307.833	-104.663	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	307.563	141.517	200.0	.0010	6.800	
S7005	BX=200 ξx = 1.116		X-düşey	182.457	-36.491	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.220		X-yatay	134.236	-44.731	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 151/ 108		Y-düşey	182.457	-4.561	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	161.299	-7.611	200.0	.0010	4.000	
S7006	BX=20 ξx = 1.198		X-düşey	184.530	-4.613	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.164		X-yatay	134.694	-8.568	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 197/ 153		Y-düşey	184.530	-36.233	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	177.923	-52.458	200.0	.0010	4.000	
S7007	BX=20 ξx = 1.280		X-düşey	268.866	-6.722	200.0	.0010	5.800	2xϕ14+2xϕ9+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.164		X-yatay	206.035	-9.297	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 199/ 155		Y-düşey	268.866	-77.971	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	213.094	87.754	200.0	.0010	5.800	
S7008	BX=270 ξx = 1.116		X-düşey	248.468	-67.086	200.0	.0010	5.400	2xϕ14+2xϕ8+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.231		X-yatay	182.631	-83.981	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 198/ 154		Y-düşey	248.468	-6.212	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	193.775	-9.442	200.0	.0010	5.400	
S7009	BX=540 ξx = 1.461		X-düşey	517.263	-279.332	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.253		X-yatay	482.010	455.304	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 152/ 109		Y-düşey	517.263	-12.932	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	425.014	-19.052	200.0	.0010	10.800	
S7011	BX=200 ξx = 1.116		X-düşey	180.244	-36.049	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.237		X-yatay	187.990	37.598	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 200/ 156		Y-düşey	180.244	4.506	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	163.336	7.067	200.0	.0010	4.000	
S7012	BX=200 ξx = 1.116		X-düşey	197.747	-39.549	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.225		X-yatay	159.092	-42.298	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 201/ 157		Y-düşey	197.747	-4.944	200.0	.0013	5.128	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	155.467	-11.881	200.0	.0013	5.128	
S7014	BX=200 ξx = 1.116		X-düşey	199.427	-39.885	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.227		X-yatay	159.952	-48.805	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 249/ 205		Y-düşey	199.427	4.986	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	158.869	11.532	200.0	.0010	4.000	
S7015	BX=200 ξx = 1.116		X-düşey	197.451	-39.490	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.264		X-yatay	204.577	40.915	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 278/ 234		Y-düşey	197.451	-4.936	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	173.695	-7.174	200.0	.0010	4.000	

Tablo 6.2 devamı

Kolon				N (t)	maxM	fcd	μ	As	Donatı
S7016	BX=540 ξx = 1.455		X-düşey	515.599	-278.423	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.247		X-yatay	482.127	457.494	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 300/ 256		Y-düşey	515.599	12.890	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	431.425	18.838	200.0	.0010	10.800	
S7017	BX=270 ξx = 1.116		X-düşey	221.624	59.839	200.0	.0010	5.400	2x4ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.231		X-yatay	169.841	77.522	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 294/ 250		Y-düşey	221.624	-5.541	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	185.635	-7.193	200.0	.0010	5.400	
S7018	BX=20 ξx = 1.259		X-düşey	252.393	6.310	200.0	.0010	5.800	2x4ϕ14+2x9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.164		X-yatay	190.167	9.972	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 301/ 257		Y-düşey	252.393	73.194	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	209.195	87.697	200.0	.0010	5.800	
S7019	BX=20 ξx = 1.211		X-düşey	194.617	-4.865	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.164		X-yatay	142.116	-7.786	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 351/ 307		Y-düşey	194.617	24.352	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	192.955	59.937	200.0	.0010	4.000	
S7020	BX=200 ξx = 1.116		X-düşey	187.471	37.494	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.227		X-yatay	137.742	46.637	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 352/ 308		Y-düşey	187.471	-4.687	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	163.920	-7.238	200.0	.0010	4.000	
S7022	BX=20 ξx = 1.241		X-düşey	334.837	8.371	200.0	.0010	6.800	2x5ϕ14+2x10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.208		X-yatay	245.527	10.716	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 346/ 302		Y-düşey	334.837	-113.845	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	338.395	141.519	200.0	.0010	6.800	
S7023	BX=20 ξx = 1.239		X-düşey	202.593	5.065	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.164		X-yatay	148.918	4.565	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 399/ 355		Y-düşey	202.593	5.065	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	214.816	42.963	200.0	.0010	4.000	
S7024	BX=20 ξx = 1.239		X-düşey	433.686	-10.842	200.0	.0010	9.000	2x6ϕ14+2x14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.337		X-yatay	363.488	-14.031	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 354/ 310		Y-düşey	433.686	-195.159	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	378.034	335.832	200.0	.0010	9.000	
S7025	BX=20 ξx = 1.247		X-düşey	444.522	11.113	200.0	.0010	9.000	2x6ϕ14+2x14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.343		X-yatay	372.907	12.477	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 274/ 230		Y-düşey	444.522	-200.035	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	385.398	335.673	200.0	.0010	9.000	
S7026	BX=20 ξx = 1.238		X-düşey	201.700	5.043	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.164		X-yatay	148.221	4.284	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 276/ 232		Y-düşey	201.700	-5.043	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	213.839	42.768	200.0	.0010	4.000	
S7027	BX=20 ξx = 1.223		X-düşey	314.152	7.854	200.0	.0010	6.800	2x5ϕ14+2x10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.193		X-yatay	230.557	8.066	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 233/ 189		Y-düşey	314.152	-106.812	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	312.239	141.481	200.0	.0010	6.800	
S7029	BX=200 ξx = 1.116		X-düşey	193.085	38.617	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.236		X-yatay	142.061	44.384	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 247/ 203		Y-düşey	193.085	-4.827	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	168.811	-7.582	200.0	.0010	4.000	
S7030	BX=20 ξx = 1.292		X-düşey	277.885	6.947	200.0	.0010	5.800	2x4ϕ14+2x9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.164		X-yatay	212.302	9.535	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 297/ 253		Y-düşey	277.885	80.587	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	219.615	87.725	200.0	.0010	5.800	
S7031	BX=270 ξx = 1.116		X-düşey	256.039	69.131	200.0	.0010	5.400	2x4ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.240		X-yatay	188.203	84.697	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 248/ 204		Y-düşey	256.039	-6.401	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	199.069	-9.468	200.0	.0010	5.400	
S7032	BX=540 ξx = 1.477		X-düşey	530.142	286.277	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.260		X-yatay	490.964	455.304	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 298/ 254		Y-düşey	530.142	-13.254	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	435.108	-19.148	200.0	.0010	10.800	
S7033	BX=200 ξx = 1.116		X-düşey	184.370	36.874	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.243		X-yatay	190.866	38.173	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 347/ 303		Y-düşey	184.370	4.609	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	166.781	7.100	200.0	.0010	4.000	
S7034	BX=200 ξx = 1.116		X-düşey	203.360	40.672	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.232		X-yatay	162.995	42.912	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 295/ 251		Y-düşey	203.360	-5.084	200.0	.0016	6.593	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	159.531	-12.571	200.0	.0016	6.593	
S7035	BX=200 ξx = 1.116		X-düşey	207.257	-41.451	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.238		X-yatay	165.392	-42.188	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 348/ 304		Y-düşey	207.257	5.181	200.0	.0012	4.946	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	164.494	12.040	200.0	.0012	4.946	
S7036	BX=200 ξx = 1.116		X-düşey	219.786	43.957	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.301		X-yatay	220.095	44.019	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 400/ 356		Y-düşey	219.786	5.495	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	189.764	7.219	200.0	.0010	4.000	
S7037	BX=540 ξx = 1.429		X-düşey	493.914	266.714	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.234		X-yatay	467.061	457.494	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 401/ 357		Y-düşey	493.914	12.348	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	417.557	19.374	200.0	.0010	10.800	
S7038	BX=270 ξx = 1.116		X-düşey	249.460	-67.354	200.0	.0010	5.400	2x4ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.267		X-yatay	189.167	-76.961	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 296/ 252		Y-düşey	249.460	-6.237	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	204.972	-6.885	200.0	.0010	5.400	
S7039	BX=20 ξx = 1.282		X-düşey	270.636	6.766	200.0	.0010	5.800	2x4ϕ14+2x9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.164		X-yatay	202.831	9.459	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 349/ 305		Y-düşey	270.636	7.521	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	222.104	87.668	200.0	.0010	5.800	
S7040	BX=200 ξx = 1.116		X-düşey	190.705	-38.141	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.231		X-yatay	140.127	-45.441	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 402/ 358		Y-düşey	190.705	4.768	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	166.301	7.226	200.0	.0010	4.000	
S7042	BX=20 ξx = 1.249		X-düşey	344.242	-8.606	200.0	.0010	6.800	2x5ϕ14+2x10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.215		X-yatay	252.459	-9.871	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 350/ 306		Y-düşey	344.242	-117.042	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	345.194	141.482	200.0	.0010	6.800	
S7043	BX=20 ξx = 1.240		X-düşey	203.187	5.080	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.164		X-yatay	149.365	4.551	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 403/ 359		Y-düşey	203.187	5.080	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	215.696	43.139	200.0	.0010	4.000	
S7044	BX=20 ξx = 1.244		X-düşey	440.676	11.017	200.0	.0010	9.000	2x6ϕ14+2x14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.344		X-yatay	368.374	13.470	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 404/ 360		Y-düşey	440.676	-198.304	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	382.754	335.646	200.0	.0010	9.000	
S8001	BX=20 ξx = 1.203		X-düşey	377.994	9.450	200.0	.0010	9.000	2x6ϕ14+2x14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.278		X-yatay	314.448	11.607	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 147/ 104		Y-düşey	377.994	-170.097	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	328.830	306.654	200.0	.0010	9.000	
S8002	BX=20 ξx = 1.195		X-düşey	171.196	-4.280	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.145		X-yatay	125.471	-4.178	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 192/ 148		Y-düşey	171.196	-4.280	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	177.916	35.583	200.0	.0010	4.000	
S8003	BX=20 ξx = 1.192		X-düşey	277.413	-6.935	200.0	.0010	6.800	2x5ϕ14+2x10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.167		X-yatay	203.453	-7.991	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 193/ 149		Y-düşey	277.413	-94.320	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	271.462	128.957	200.0	.0010	6.800	
S8005	BX=200 ξx = 1.103		X-düşey	164.989	-32.998	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.195		X-yatay	125.075	-44.326	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 195/ 151		Y-düşey	164.989	-4.125	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	143.176	-7.177	200.0	.0010	4.000	

Tablo 6.2 devamı

Kolon				N (t)	maxM	fcd	μ	As	Donatı
S8006	BX=20 ξx = 1.174		X-düşey	165.755	-4.144	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.145		X-yatay	120.987	-8.404	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 241/ 197		Y-düşey	165.755	-36.191	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	157.281	-53.634	200.0	.0010	4.000	
S8007	BX=20 ξx = 1.246		X-düşey	242.276	6.057	200.0	.0010	5.800	2x4ϕ14+2x9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.145		X-yatay	184.115	-8.801	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 243/ 199		Y-düşey	242.276	-70.260	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	187.210	-82.413	200.0	.0010	5.800	
S8008	BX=270 ξx = 1.103		X-düşey	223.827	-60.433	200.0	.0010	5.400	2x4ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.204		X-yatay	163.562	-86.395	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 242/ 198		Y-düşey	223.827	-5.596	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	171.217	-9.005	200.0	.0010	5.400	
S8009	BX=540 ξx = 1.396		X-düşey	465.093	-251.150	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.222		X-yatay	424.720	415.712	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 196/ 152		Y-düşey	465.093	-11.627	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	377.691	-18.304	200.0	.0010	10.800	
S8011	BX=200 ξx = 1.103		X-düşey	162.759	-32.552	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.209		X-yatay	165.019	33.004	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 244/ 200		Y-düşey	162.759	4.069	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	145.095	6.958	200.0	.0010	4.000	
S8012	BX=200 ξx = 1.103		X-düşey	177.263	-35.453	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.197		X-yatay	143.498	-42.618	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 245/ 201		Y-düşey	177.263	-4.432	200.0	.0016	6.475	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	136.444	-11.872	200.0	.0016	6.475	
S8014	BX=200 ξx = 1.103		X-düşey	178.373	-35.675	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.199		X-yatay	144.904	-48.792	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 293/ 249		Y-düşey	178.373	4.459	200.0	.0014	5.445	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	139.135	11.550	200.0	.0014	5.445	
S8015	BX=200 ξx = 1.103		X-düşey	177.464	-35.493	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.231		X-yatay	178.189	35.638	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 322/ 278		Y-düşey	177.464	-4.437	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	153.994	-7.028	200.0	.0010	4.000	
S8016	BX=540 ξx = 1.392		X-düşey	463.635	-250.363	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.217		X-yatay	424.630	417.712	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 344/ 300		Y-düşey	463.635	11.591	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	382.892	18.125	200.0	.0010	10.800	
S8017	BX=270 ξx = 1.103		X-düşey	201.526	54.412	200.0	.0010	5.400	2x4ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.206		X-yatay	147.944	80.451	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 338/ 294		Y-düşey	201.526	-5.038	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	163.400	-6.807	200.0	.0010	5.400	
S8018	BX=20 ξx = 1.229		X-düşey	228.153	5.704	200.0	.0010	5.800	2x4ϕ14+2x9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.145		X-yatay	170.664	9.558	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 345/ 301		Y-düşey	228.153	5.704	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	183.562	80.785	200.0	.0010	5.800	
S8019	BX=20 ξx = 1.186		X-düşey	175.431	-4.386	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.145		X-yatay	128.105	-7.644	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 395/ 351		Y-düşey	175.431	24.149	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	167.792	59.628	200.0	.0010	4.000	
S8020	BX=200 ξx = 1.103		X-düşey	169.352	33.870	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.200		X-yatay	126.861	46.495	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 396/ 352		Y-düşey	169.352	-4.234	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	145.320	-6.829	200.0	.0010	4.000	
S8022	BX=20 ξx = 1.211		X-düşey	300.594	7.515	200.0	.0010	6.800	2x5ϕ14+2x10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.183		X-yatay	220.389	10.581	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 390/ 346		Y-düşey	300.594	-102.202	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	296.998	128.958	200.0	.0010	6.800	
S8023	BX=20 ξx = 1.209		X-düşey	181.475	4.537	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.145		X-yatay	133.095	4.381	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 443/ 399		Y-düşey	181.475	4.537	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	185.844	37.169	200.0	.0010	4.000	
S8024	BX=20 ξx = 1.211		X-düşey	390.776	-9.769	200.0	.0010	9.000	2x6ϕ14+2x14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.294		X-yatay	321.522	-13.166	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 398/ 354		Y-düşey	390.776	-175.849	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	337.593	306.630	200.0	.0010	9.000	
S8025	BX=20 ξx = 1.217		X-düşey	400.640	10.016	200.0	.0010	9.000	2x6ϕ14+2x14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.299		X-yatay	330.202	11.623	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 318/ 274		Y-düşey	400.640	-180.288	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	345.976	306.484	200.0	.0010	9.000	
S8026	BX=20 ξx = 1.208		X-düşey	180.635	4.516	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.145		X-yatay	132.425	4.121	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 320/ 276		Y-düşey	180.635	-4.516	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	184.801	36.960	200.0	.0010	4.000	
S8027	BX=20 ξx = 1.197		X-düşey	283.141	7.079	200.0	.0010	6.800	2x5ϕ14+2x10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.171		X-yatay	207.675	7.892	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 277/ 233		Y-düşey	283.141	-96.268	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	271.341	128.923	200.0	.0010	6.800	
S8029	BX=200 ξx = 1.103		X-düşey	174.323	34.865	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.208		X-yatay	131.555	43.994	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 291/ 247		Y-düşey	174.323	-4.358	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	149.698	-7.133	200.0	.0010	4.000	
S8030	BX=20 ξx = 1.256		X-düşey	250.352	6.259	200.0	.0010	5.800	2x4ϕ14+2x9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.145		X-yatay	189.728	9.048	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 341/ 297		Y-düşey	250.352	6.259	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	192.984	83.187	200.0	.0010	5.800	
S8031	BX=270 ξx = 1.103		X-düşey	230.358	62.197	200.0	.0010	5.400	2x4ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.211		X-yatay	168.369	87.057	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 292/ 248		Y-düşey	230.358	-5.759	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	175.824	-9.030	200.0	.0010	5.400	
S8032	BX=540 ξx = 1.410		X-düşey	476.971	257.564	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.228		X-yatay	432.979	415.713	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 342/ 298		Y-düşey	476.971	-11.924	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	386.869	-18.390	200.0	.0010	10.800	
S8033	BX=200 ξx = 1.103		X-düşey	166.545	33.309	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.214		X-yatay	167.657	33.531	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 391/ 347		Y-düşey	166.545	4.164	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	148.201	6.988	200.0	.0010	4.000	
S8034	BX=200 ξx = 1.103		X-düşey	182.426	36.485	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.204		X-yatay	147.087	43.268	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 339/ 295		Y-düşey	182.426	-4.561	200.0	.0020	7.938	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	140.152	-12.593	200.0	.0020	7.938	
S8035	BX=200 ξx = 1.103		X-düşey	185.212	-37.042	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.207		X-yatay	149.655	-42.561	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 392/ 348		Y-düşey	185.212	4.630	200.0	.0016	6.340	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	144.027	12.063	200.0	.0016	6.340	
S8036	BX=200 ξx = 1.103		X-düşey	196.596	39.319	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.261		X-yatay	191.482	38.296	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 444/ 400		Y-düşey	196.596	4.915	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	167.737	7.209	200.0	.0010	4.000	
S8037	BX=540 ξx = 1.373		X-düşey	446.679	241.207	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.207		X-yatay	412.850	417.712	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 445/ 401		Y-düşey	446.679	11.167	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	372.072	18.700	200.0	.0010	10.800	
S8038	BX=270 ξx = 1.103		X-düşey	224.743	-60.681	200.0	.0010	5.400	2x4ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.234		X-yatay	165.040	-79.815	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 340/ 296		Y-düşey	224.743	-5.619	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	179.577	-6.477	200.0	.0010	5.400	
S8039	BX=20 ξx = 1.247		X-düşey	243.663	6.092	200.0	.0010	5.800	2x4ϕ14+2x9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.145		X-yatay	181.432	8.965	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 393/ 349		Y-düşey	243.663	7.954	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	194.485	83.495	200.0	.0010	5.800	

Tablo 6.2 devamı

Kolon			N (t)	maxM	fcd	μ	As	Donatı
S8040	BX=200 ξx = 1.103	X-düşey	172.377	-34.475	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.205	X-yatay	128.958	-45.178	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 446/ 402	Y-düşey	172.377	4.309	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	147.464	6.756	200.0	.0010	4.000	
S8042	BX=20 ξx = 1.218	X-düşey	308.897	-7.722	200.0	.0010	6.800	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.189	X-yatay	226.509	-9.739	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 394/ 350	Y-düşey	308.897	-105.025	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	298.887	128.925	200.0	.0010	6.800	
S8043	BX=20 ξx = 1.210	X-düşey	182.269	4.557	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.145	X-yatay	133.685	4.417	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 447/ 403	Y-düşey	182.269	4.557	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	186.723	37.345	200.0	.0010	4.000	
S8044	BX=20 ξx = 1.215	X-düşey	397.036	9.926	200.0	.0010	9.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.300	X-yatay	325.893	12.601	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 448/ 404	Y-düşey	397.036	-178.666	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	342.899	306.459	200.0	.0010	9.000	
S9001	BX=20 ξx = 1.177	X-düşey	336.662	8.417	200.0	.0010	9.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.240	X-yatay	274.801	10.687	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 191/ 147	Y-düşey	336.662	-151.498	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	290.003	277.449	200.0	.0010	9.000	
S9002	BX=20 ξx = 1.169	X-düşey	151.564	-3.789	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.127	X-yatay	110.796	-3.946	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 236/ 192	Y-düşey	151.564	-3.789	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	151.510	-30.612	200.0	.0010	4.000	
S9003	BX=20 ξx = 1.168	X-düşey	246.832	-6.171	200.0	.0010	6.800	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.146	X-yatay	180.911	-7.689	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 237/ 193	Y-düşey	246.832	-83.923	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	236.326	116.396	200.0	.0010	6.800	
S9005	BX=200 ξx = 1.090	X-düşey	147.182	-29.436	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.171	X-yatay	116.583	-42.709	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 239/ 195	Y-düşey	147.182	-3.680	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	125.297	-6.632	200.0	.0010	4.000	
S9006	BX=20 ξx = 1.152	X-düşey	147.135	-3.678	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.127	X-yatay	107.394	-8.095	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 285/ 241	Y-düşey	147.135	-36.133	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	137.168	-53.586	200.0	.0010	4.000	
S9007	BX=20 ξx = 1.213	X-düşey	215.588	5.390	200.0	.0010	5.800	2xϕ14+2xϕ9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.127	X-yatay	162.520	-8.160	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 287/ 243	Y-düşey	215.588	-62.521	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	162.356	-83.362	200.0	.0010	5.800	
S9008	BX=270 ξx = 1.090	X-düşey	199.134	-53.766	200.0	.0010	5.400	2xϕ14+2xϕ8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.177	X-yatay	146.411	-86.039	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 286/ 242	Y-düşey	199.134	-4.978	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	149.335	-8.431	200.0	.0010	5.400	
S9009	BX=540 ξx = 1.337	X-düşey	413.098	-223.073	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.192	X-yatay	369.243	376.121	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 240/ 196	Y-düşey	413.098	-10.327	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	331.386	-17.271	200.0	.0010	10.800	
S9011	BX=200 ξx = 1.090	X-düşey	145.057	-29.011	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.182	X-yatay	142.794	28.559	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 288/ 244	Y-düşey	145.057	3.626	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	127.112	6.746	200.0	.0010	4.000	
S9012	BX=200 ξx = 1.090	X-düşey	157.030	-31.496	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.171	X-yatay	127.806	-41.783	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 289/ 245	Y-düşey	157.030	-3.926	200.0	.0019	7.553	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	118.311	-11.674	200.0	.0019	7.553	
S9014	BX=200 ξx = 1.090	X-düşey	157.746	-31.549	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.172	X-yatay	129.633	-47.621	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 337/ 293	Y-düşey	157.746	3.944	200.0	.0016	6.599	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	120.422	11.366	200.0	.0016	6.599	
S9015	BX=200 ξx = 1.090	X-düşey	157.526	-31.505	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.200	X-yatay	145.970	-29.912	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 366/ 322	Y-düşey	157.526	-3.938	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	134.707	-6.774	200.0	.0010	4.000	
S9016	BX=540 ξx = 1.333	X-düşey	411.819	-222.382	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.188	X-yatay	368.969	377.930	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 388/ 344	Y-düşey	411.819	10.295	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	335.481	17.100	200.0	.0010	10.800	
S9017	BX=270 ξx = 1.090	X-düşey	180.667	48.780	200.0	.0010	5.400	2xϕ14+2xϕ8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.181	X-yatay	132.306	80.619	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 382/ 338	Y-düşey	180.667	-4.517	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	141.748	-6.308	200.0	.0010	5.400	
S9018	BX=20 ξx = 1.199	X-düşey	203.607	5.090	200.0	.0010	5.800	2xϕ14+2xϕ9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.127	X-yatay	151.290	8.987	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 389/ 345	Y-düşey	203.607	5.090	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	158.926	81.564	200.0	.0010	5.800	
S9019	BX=20 ξx = 1.162	X-düşey	156.072	-3.902	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.127	X-yatay	113.969	-7.365	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 439/ 395	Y-düşey	156.072	23.985	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	143.785	57.898	200.0	.0010	4.000	
S9020	BX=200 ξx = 1.090	X-düşey	150.970	30.194	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.175	X-yatay	118.153	45.052	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 440/ 396	Y-düşey	150.970	-3.774	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	127.053	-6.299	200.0	.0010	4.000	
S9022	BX=20 ξx = 1.183	X-düşey	266.649	6.666	200.0	.0010	6.800	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.159	X-yatay	195.469	10.275	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 434/ 390	Y-düşey	266.649	-6.666	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	257.161	116.397	200.0	.0010	6.800	
S9023	BX=20 ξx = 1.181	X-düşey	160.697	4.017	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.127	X-yatay	117.582	4.149	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 487/ 443	Y-düşey	160.697	4.017	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	158.589	31.718	200.0	.0010	4.000	
S9024	BX=20 ξx = 1.183	X-düşey	347.704	-8.693	200.0	.0010	9.000	2xϕ14+2xϕ14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.253	X-yatay	280.756	-12.125	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 442/ 398	Y-düşey	347.704	-156.467	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	297.463	277.427	200.0	.0010	9.000	
S9025	BX=20 ξx = 1.189	X-düşey	356.540	8.913	200.0	.0010	9.000	2xϕ14+2xϕ14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.258	X-yatay	288.627	10.595	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 362/ 318	Y-düşey	356.540	-160.443	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	303.784	277.295	200.0	.0010	9.000	
S9026	BX=20 ξx = 1.180	X-düşey	159.913	3.998	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.127	X-yatay	116.945	3.888	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 364/ 320	Y-düşey	159.913	-4.313	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	157.520	-31.590	200.0	.0010	4.000	
S9027	BX=20 ξx = 1.171	X-düşey	251.952	6.299	200.0	.0010	6.800	2xϕ14+2xϕ10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.149	X-yatay	184.684	7.579	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 321/ 277	Y-düşey	251.952	-85.664	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	240.058	116.366	200.0	.0010	6.800	
S9029	BX=200 ξx = 1.090	X-düşey	155.317	31.063	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.181	X-yatay	122.226	42.355	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 335/ 291	Y-düşey	155.317	-3.883	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	130.914	-6.574	200.0	.0010	4.000	
S9030	BX=20 ξx = 1.221	X-düşey	222.726	5.568	200.0	.0010	5.800	2xϕ14+2xϕ9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.127	X-yatay	167.481	8.413	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 385/ 341	Y-düşey	222.726	5.568	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	167.402	84.147	200.0	.0010	5.800	
S9031	BX=270 ξx = 1.090	X-düşey	204.739	55.279	200.0	.0010	5.400	2xϕ14+2xϕ8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.183	X-yatay	150.536	86.665	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 336/ 292	Y-düşey	204.739	-5.118	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	153.321	-8.450	200.0	.0010	5.400	

Tablo 6.2 devamı

Kolon				N (t)	maxM	fcd	μ	As	Donatı
S9032	BX=540 ξx =	1.348	X-düşey	423.879	228.894	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.198	X-yatay	376.740	376.121	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 386/ 342		Y-düşey	423.879	-10.597	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	339.602	-17.322	200.0	.0010	10.800	
S9033	BX=200 ξx =	1.090	X-düşey	148.479	29.696	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.187	X-yatay	145.178	29.036	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 435/ 391		Y-düşey	148.479	3.712	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	129.872	6.771	200.0	.0010	4.000	
S9034	BX=200 ξx =	1.090	X-düşey	161.696	32.339	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.176	X-yatay	131.048	42.440	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 383/ 339		Y-düşey	161.696	-4.042	200.0	.0022	8.946	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	121.636	-12.392	200.0	.0022	8.946	
S9035	BX=200 ξx =	1.090	X-düşey	163.678	-32.736	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.179	X-yatay	133.753	-41.622	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 436/ 392		Y-düşey	163.678	4.092	200.0	.0019	7.444	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	124.645	11.879	200.0	.0019	7.444	
S9036	BX=200 ξx =	1.090	X-düşey	173.822	34.764	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.224	X-yatay	157.280	31.456	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 488/ 444		Y-düşey	173.822	4.346	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	146.390	7.082	200.0	.0010	4.000	
S9037	BX=540 ξx =	1.320	X-düşey	398.647	215.269	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.181	X-yatay	359.818	377.930	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 489/ 445		Y-düşey	398.647	9.966	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	327.077	17.674	200.0	.0010	10.800	
S9038	BX=270 ξx =	1.090	X-düşey	199.945	-53.985	200.0	.0010	5.400	2x4ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.203	X-yatay	146.501	-79.919	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 384/ 340		Y-düşey	199.945	-4.999	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	155.223	-5.956	200.0	.0010	5.400	
S9039	BX=20 ξx =	1.214	X-düşey	216.696	5.417	200.0	.0010	5.800	2x4ϕ14+2x9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy =	1.127	X-yatay	160.377	8.326	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 437/ 393		Y-düşey	216.696	8.028	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	168.096	84.430	200.0	.0010	5.800	
S9040	BX=200 ξx =	1.090	X-düşey	153.734	-30.747	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.178	X-yatay	120.064	-43.569	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 490/ 446		Y-düşey	153.734	3.843	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	128.943	6.182	200.0	.0010	4.000	
S9042	BX=20 ξx =	1.148	X-düşey	273.894	-6.447	200.0	.0010	6.800	2x5ϕ14+2x10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy =	1.164	X-yatay	200.809	-9.443	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 438/ 394		Y-düşey	273.894	-93.124	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	262.358	116.367	200.0	.0010	6.800	
S9043	BX=20 ξx =	1.182	X-düşey	161.596	4.040	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy =	1.127	X-yatay	118.248	4.210	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 491/ 447		Y-düşey	161.596	4.040	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	159.423	31.885	200.0	.0010	4.000	
S9044	BX=20 ξx =	1.187	X-düşey	353.250	8.831	200.0	.0010	9.000	2x6ϕ14+2x14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy =	1.258	X-yatay	284.625	11.584	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 492/ 448		Y-düşey	353.250	-158.962	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	301.308	277.273	200.0	.0010	9.000	
S10001	BX=20 ξx =	1.152	X-düşey	295.064	7.377	200.0	.0010	9.000	2x6ϕ14+2x14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy =	1.205	X-yatay	236.289	9.660	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 235/ 191		Y-düşey	295.064	-132.779	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	251.574	248.244	200.0	.0010	9.000	
S10002	BX=20 ξx =	1.144	X-düşey	132.183	-3.305	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy =	1.109	X-yatay	96.788	-3.672	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 280/ 236		Y-düşey	132.183	-3.305	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	126.904	-29.854	200.0	.0010	4.000	
S10003	BX=20 ξx =	1.144	X-düşey	216.135	-5.403	200.0	.0010	6.800	2x5ϕ14+2x10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy =	1.126	X-yatay	158.313	-7.290	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 281/ 237		Y-düşey	216.135	-73.486	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	202.368	103.835	200.0	.0010	6.800	
S10005	BX=200 ξx =	1.078	X-düşey	129.131	-25.826	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.147	X-yatay	106.455	-40.248	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 283/ 239		Y-düşey	129.131	-3.228	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	107.810	-6.025	200.0	.0010	4.000	
S10006	BX=20 ξx =	1.130	X-düşey	128.616	-3.215	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy =	1.109	X-yatay	93.876	-7.685	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 329/ 285		Y-düşey	128.616	-36.062	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	117.681	-52.679	200.0	.0010	4.000	
S10007	BX=20 ξx =	1.182	X-düşey	188.816	4.720	200.0	.0010	5.800	2x4ϕ14+2x9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy =	1.109	X-yatay	141.203	7.458	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 331/ 287		Y-düşey	188.816	-4.720	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	138.801	-81.723	200.0	.0010	5.800	
S10008	BX=270 ξx =	1.078	X-düşey	174.394	-47.086	200.0	.0010	5.400	2x4ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.152	X-yatay	129.412	-83.709	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 330/ 286		Y-düşey	174.394	-4.360	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	128.284	-7.781	200.0	.0010	5.400	
S10009	BX=540 ξx =	1.283	X-düşey	361.251	-195.076	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.164	X-yatay	315.834	336.529	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 284/ 240		Y-düşey	361.251	-9.031	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	286.245	-16.079	200.0	.0010	10.800	
S10011	BX=200 ξx =	1.078	X-düşey	127.174	-25.435	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.156	X-yatay	121.470	24.294	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 332/ 288		Y-düşey	127.174	3.179	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	109.490	6.465	200.0	.0010	4.000	
S10012	BX=200 ξx =	1.078	X-düşey	137.012	-27.402	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.146	X-yatay	112.036	-40.144	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 333/ 289		Y-düşey	137.012	-3.425	200.0	.0021	8.448	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	101.060	-11.330	200.0	.0021	8.448	
S10014	BX=200 ξx =	1.078	X-düşey	137.460	-27.492	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.146	X-yatay	114.146	-45.651	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 381/ 337		Y-düşey	137.460	3.437	200.0	.0019	7.590	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	102.696	11.044	200.0	.0019	7.590	
S10015	BX=200 ξx =	1.078	X-düşey	137.639	-27.528	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.170	X-yatay	123.758	-29.190	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 410/ 366		Y-düşey	137.639	-3.441	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	115.915	-6.447	200.0	.0010	4.000	
S10016	BX=540 ξx =	1.280	X-düşey	360.129	-194.470	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.160	X-yatay	315.410	338.148	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 432/ 388		Y-düşey	360.129	9.003	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	289.357	15.880	200.0	.0010	10.800	
S10017	BX=270 ξx =	1.078	X-düşey	159.185	42.980	200.0	.0010	5.400	2x4ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.156	X-yatay	117.518	78.798	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 426/ 382		Y-düşey	159.185	-3.980	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	120.872	-5.756	200.0	.0010	5.400	
S10018	BX=20 ξx =	1.171	X-düşey	178.783	4.470	200.0	.0010	5.800	2x4ϕ14+2x9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy =	1.109	X-yatay	131.985	8.317	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 433/ 389		Y-düşey	178.783	4.969	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	135.383	79.902	200.0	.0010	5.800	
S10019	BX=20 ξx =	1.139	X-düşey	136.594	-3.415	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy =	1.109	X-yatay	99.746	-6.993	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 483/ 439		Y-düşey	136.594	23.826	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	121.090	55.213	200.0	.0010	4.000	
S10020	BX=200 ξx =	1.078	X-düşey	132.400	26.480	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.150	X-yatay	107.843	42.718	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 484/ 440		Y-düşey	132.400	-3.310	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	109.243	-5.707	200.0	.0010	4.000	
S10022	BX=20 ξx =	1.156	X-düşey	232.936	5.823	200.0	.0010	6.800	2x5ϕ14+2x10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy =	1.136	X-yatay	170.726	9.879	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 478/ 434		Y-düşey	232.936	-6.115	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	219.079	103.836	200.0	.0010	6.800	

Tablo 6.2 devamı

Kolon				N (t)	maxM	fcd	μ	As	Donatı
S10023	BX=20 ξx = 1.154		X-düşey	140.186	3.505	200.0	.0010	4.000	2xΔ14+2xΔ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.109		X-yatay	102.632	3.867	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 531/ 487		Y-düşey	140.186	3.649	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	133.129	29.585	200.0	.0010	4.000	
S10024	BX=20 ξx = 1.157		X-düşey	304.498	-7.612	200.0	.0010	9.000	2xΔ14+2xΔ14+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.215		X-yatay	241.250	-11.011	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 486/ 442		Y-düşey	304.498	-137.024	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	257.848	248.224	200.0	.0010	9.000	
S10025	BX=20 ξx = 1.162		X-düşey	312.269	7.807	200.0	.0010	9.000	2xΔ14+2xΔ14+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.219		X-yatay	248.254	9.492	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 406/ 362		Y-düşey	312.269	-140.521	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	263.544	248.106	200.0	.0010	9.000	
S10026	BX=20 ξx = 1.153		X-düşey	139.454	3.486	200.0	.0010	4.000	2xΔ14+2xΔ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.109		X-yatay	102.145	3.614	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 408/ 364		Y-düşey	139.454	-4.164	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	132.069	-30.801	200.0	.0010	4.000	
S10027	BX=20 ξx = 1.147		X-düşey	220.635	5.516	200.0	.0010	6.800	2xΔ14+2xΔ10+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.128		X-yatay	161.629	-7.173	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 365/ 321		Y-düşey	220.635	-75.016	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	205.625	103.808	200.0	.0010	6.800	
S10029	BX=200 ξx = 1.078		X-düşey	136.140	27.228	200.0	.0010	4.000	2xΔ14+2xΔ6+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.155		X-yatay	111.312	39.930	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 379/ 336		Y-düşey	136.140	-3.403	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	112.592	-5.953	200.0	.0010	4.000	
S10030	BX=20 ξx = 1.189		X-düşey	195.024	4.876	200.0	.0010	5.800	2xΔ14+2xΔ9+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.109		X-yatay	145.517	7.683	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 429/ 385		Y-düşey	195.024	5.282	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	143.370	82.513	200.0	.0010	5.800	
S10031	BX=270 ξx = 1.078		X-düşey	179.155	48.372	200.0	.0010	5.400	2xΔ14+2xΔ8+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.156		X-yatay	132.719	84.306	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 380/ 336		Y-düşey	179.155	-4.479	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	131.788	-7.798	200.0	.0010	5.400	
S10032	BX=540 ξx = 1.292		X-düşey	370.847	200.257	200.0	.0010	10.800	2xΔ14+2xΔ17+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.169		X-yatay	322.507	336.529	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 430/ 386		Y-düşey	370.847	-9.271	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	293.462	-16.112	200.0	.0010	10.800	
S10033	BX=200 ξx = 1.078		X-düşey	130.213	26.043	200.0	.0010	4.000	2xΔ14+2xΔ6+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.160		X-yatay	123.587	24.717	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 479/ 435		Y-düşey	130.213	3.255	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	111.900	6.486	200.0	.0010	4.000	
S10034	BX=200 ξx = 1.078		X-düşey	141.147	28.229	200.0	.0010	4.000	2xΔ14+2xΔ6+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.151		X-yatay	114.908	40.799	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 427/ 383		Y-düşey	141.147	-3.529	200.0	.0024	9.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	103.985	-12.050	200.0	.0024	9.800	
S10035	BX=200 ξx = 1.078		X-düşey	142.549	-28.510	200.0	.0010	4.000	2xΔ14+2xΔ6+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.152		X-yatay	117.680	-39.949	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 480/ 436		Y-düşey	142.549	3.564	200.0	.0021	8.428	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	106.301	11.566	200.0	.0021	8.428	
S10036	BX=200 ξx = 1.078		X-düşey	151.405	30.281	200.0	.0010	4.000	2xΔ14+2xΔ6+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.190		X-yatay	133.313	27.507	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 532/ 488		Y-düşey	151.405	3.785	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	125.760	6.839	200.0	.0010	4.000	
S10037	BX=540 ξx = 1.270		X-düşey	349.965	188.981	200.0	.0010	10.800	2xΔ14+2xΔ17+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.155		X-yatay	308.348	338.148	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 533/ 489		Y-düşey	349.965	8.749	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	282.857	16.501	200.0	.0010	10.800	
S10038	BX=270 ξx = 1.078		X-düşey	175.077	-47.271	200.0	.0010	5.400	2xΔ14+2xΔ8+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.174		X-yatay	129.219	-78.102	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 428/ 384		Y-düşey	175.077	-4.377	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	132.019	-5.382	200.0	.0010	5.400	
S10039	BX=20 ξx = 1.182		X-düşey	189.711	4.743	200.0	.0010	5.800	2xΔ14+2xΔ9+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.109		X-yatay	139.683	7.598	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 481/ 437		Y-düşey	189.711	8.216	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	142.996	82.909	200.0	.0010	5.800	
S10040	BX=200 ξx = 1.078		X-düşey	134.864	-26.973	200.0	.0010	4.000	2xΔ14+2xΔ6+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.153		X-yatay	109.542	-41.149	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 534/ 490		Y-düşey	134.864	-3.372	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	110.873	-5.555	200.0	.0010	4.000	
S10042	BX=20 ξx = 1.161		X-düşey	239.166	-5.979	200.0	.0010	6.800	2xΔ14+2xΔ10+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.140		X-yatay	175.317	-9.048	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 482/ 438		Y-düşey	239.166	-81.316	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	223.529	103.809	200.0	.0010	6.800	
S10043	BX=20 ξx = 1.155		X-düşey	141.108	3.528	200.0	.0010	4.000	2xΔ14+2xΔ6+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.109		X-yatay	103.317	3.952	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 535/ 491		Y-düşey	141.108	3.849	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	133.885	30.035	200.0	.0010	4.000	
S10044	BX=20 ξx = 1.160		X-düşey	309.341	7.734	200.0	.0010	9.000	2xΔ14+2xΔ14+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.219		X-yatay	244.626	10.484	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 536/ 492		Y-düşey	309.341	-139.203	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	261.247	248.086	200.0	.0010	9.000	
S11001	BX=20 ξx = 1.127		X-düşey	253.253	6.331	200.0	.0010	9.000	2xΔ14+2xΔ14+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.171		X-yatay	198.949	8.581	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 279/ 235		Y-düşey	253.253	-113.964	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	213.696	219.039	200.0	.0010	9.000	
S11002	BX=20 ξx = 1.121		X-düşey	112.989	-2.825	200.0	.0010	4.000	2xΔ14+2xΔ6+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.092		X-yatay	82.938	-3.368	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 324/ 280		Y-düşey	112.989	-3.108	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	104.099	-28.490	200.0	.0010	4.000	
S11003	BX=20 ξx = 1.121		X-düşey	185.349	-4.634	200.0	.0010	6.800	2xΔ14+2xΔ10+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.106		X-yatay	135.686	-6.828	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 325/ 281		Y-düşey	185.349	-63.019	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	169.708	91.275	200.0	.0010	6.800	
S11005	BX=200 ξx = 1.066		X-düşey	110.905	-22.181	200.0	.0010	4.000	2xΔ14+2xΔ6+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.123		X-yatay	94.872	-37.263	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 327/ 283		Y-düşey	110.905	-2.773	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	90.802	-5.387	200.0	.0010	4.000	
S11006	BX=20 ξx = 1.109		X-düşey	110.162	-2.754	200.0	.0010	4.000	2xΔ14+2xΔ6+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.092		X-yatay	80.406	-7.207	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 373/ 329		Y-düşey	110.162	-36.012	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	98.875	-51.159	200.0	.0010	4.000	
S11007	BX=20 ξx = 1.152		X-düşey	161.972	4.049	200.0	.0010	5.800	2xΔ14+2xΔ9+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.092		X-yatay	120.128	6.704	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 375/ 331		Y-düşey	161.972	-4.049	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	118.520	-78.182	200.0	.0010	5.800	
S11008	BX=270 ξx = 1.066		X-düşey	149.609	-40.395	200.0	.0010	5.400	2xΔ14+2xΔ8+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.128		X-yatay	114.432	-79.931	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 374/ 330		Y-düşey	149.609	-3.740	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	109.665	-7.077	200.0	.0010	5.400	
S11009	BX=540 ξx = 1.233		X-düşey	309.519	-167.140	200.0	.0010	10.800	2xΔ14+2xΔ17+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.137		X-yatay	264.616	296.938	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 328/ 284		Y-düşey	309.519	-7.738	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	242.332	-14.775	200.0	.0010	10.800	
S11011	BX=200 ξx = 1.066		X-düşey	109.142	-21.828	200.0	.0010	4.000	2xΔ14+2xΔ6+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.131		X-yatay	101.141	-23.426	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 376/ 332		Y-düşey	109.142	2.729	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	92.294	6.140	200.0	.0010	4.000	
S11012	BX=200 ξx = 1.066		X-düşey	117.173	-23.435	200.0	.0010	4.000	2xΔ14+2xΔ6+Δ12 (govde) + Δ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.122		X-yatay	96.205	-37.890	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 377/ 333		Y-düşey	117.173	-2.929	200.0	.0023	9.072	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	85.783	-10.877	200.0	.0023	9.072	

Tablo 6.2 devamı

Kolon				N (t)	maxM	fcd	μ	As	Donatı
S11014	BX=200 ξx = 1.066		X-düşey	117.444	-23.489	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.122		X-yatay	97.431	-43.083	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 425/ 381		Y-düşey	117.444	2.936	200.0	.0021	8.471	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	86.148	10.627	200.0	.0021	8.471	
S11015	BX=200 ξx = 1.066		X-düşey	117.801	-23.560	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.142		X-yatay	102.754	-28.028	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 454/ 410		Y-düşey	117.801	-2.945	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	97.655	-6.076	200.0	.0010	4.000	
S11016	BX=540 ξx = 1.230		X-düşey	308.545	-166.614	200.0	.0010	10.800	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.134		X-yatay	264.092	298.366	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 476/ 432		Y-düşey	308.545	7.714	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	244.601	14.565	200.0	.0010	10.800	
S11017	BX=270 ξx = 1.066		X-düşey	137.197	37.043	200.0	.0010	5.400	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.132		X-yatay	104.970	75.511	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 470/ 426		Y-düşey	137.197	-3.430	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	100.886	-5.173	200.0	.0010	5.400	
S11018	BX=20 ξx = 1.143		X-düşey	153.716	3.843	200.0	.0010	5.800	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.092		X-yatay	113.044	7.590	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 477/ 433		Y-düşey	153.716	4.934	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	112.976	76.332	200.0	.0010	5.800	
S11019	BX=20 ξx = 1.117		X-düşey	117.034	-2.926	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.092		X-yatay	85.462	-6.558	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 527/ 483		Y-düşey	117.034	23.664	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	99.781	51.900	200.0	.0010	4.000	
S11020	BX=200 ξx = 1.066		X-düşey	113.695	22.739	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.126		X-yatay	96.096	39.757	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 528/ 484		Y-düşey	113.695	-2.842	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	91.967	-5.082	200.0	.0010	4.000	
S11022	BX=20 ξx = 1.131		X-düşey	199.406	4.985	200.0	.0010	6.800	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.114		X-yatay	146.129	9.411	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 522/ 478		Y-düşey	199.406	-6.238	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	182.847	91.275	200.0	.0010	6.800	
S11023	BX=20 ξx = 1.129		X-düşey	119.883	2.997	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.092		X-yatay	87.964	3.556	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 574/ 531		Y-düşey	119.883	3.473	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	109.474	28.226	200.0	.0010	4.000	
S11024	BX=20 ξx = 1.132		X-düşey	261.186	-6.530	200.0	.0010	9.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.179		X-yatay	203.021	-9.832	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 530/ 486		Y-düşey	261.186	-117.534	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	218.889	219.021	200.0	.0010	9.000	
S11025	BX=20 ξx = 1.136		X-düşey	267.865	6.697	200.0	.0010	9.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.182		X-yatay	209.109	8.345	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 450/ 406		Y-düşey	267.865	-120.539	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	223.897	218.917	200.0	.0010	9.000	
S11026	BX=20 ξx = 1.128		X-düşey	119.197	2.980	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.092		X-yatay	87.512	3.304	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 452/ 408		Y-düşey	119.197	-4.057	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	108.452	-29.422	200.0	.0010	4.000	
S11027	BX=20 ξx = 1.123		X-düşey	189.223	4.731	200.0	.0010	6.800	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.108		X-yatay	138.540	-6.730	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 409/ 365		Y-düşey	189.223	-4.731	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	172.492	91.251	200.0	.0010	6.800	
S11029	BX=200 ξx = 1.066		X-düşey	116.843	23.369	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.130		X-yatay	98.984	36.877	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 423/ 379		Y-düşey	116.843	-2.921	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	94.806	-5.302	200.0	.0010	4.000	
S11030	BX=20 ξx = 1.158		X-düşey	167.258	4.181	200.0	.0010	5.800	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.092		X-yatay	123.802	6.909	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 473/ 429		Y-düşey	167.258	5.091	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	122.528	78.957	200.0	.0010	5.800	
S11031	BX=270 ξx = 1.066		X-düşey	153.593	41.470	200.0	.0010	5.400	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.131		X-yatay	117.199	80.456	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 424/ 380		Y-düşey	153.593	-3.840	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	112.597	-7.092	200.0	.0010	5.400	
S11032	BX=540 ξx = 1.240		X-düşey	317.862	171.646	200.0	.0010	10.800	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.141		X-yatay	270.419	296.938	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 474/ 430		Y-düşey	317.862	-7.947	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	248.530	-14.789	200.0	.0010	10.800	
S11033	BX=200 ξx = 1.066		X-düşey	111.779	22.356	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.134		X-yatay	102.978	23.888	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 523/ 479		Y-düşey	111.779	2.794	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	94.354	6.156	200.0	.0010	4.000	
S11034	BX=200 ξx = 1.066		X-düşey	120.756	24.151	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.126		X-yatay	98.693	38.570	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 471/ 427		Y-düşey	120.756	-3.019	200.0	.0026	10.441	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	88.420	-11.627	200.0	.0026	10.441	
S11035	BX=200 ξx = 1.066		X-düşey	121.740	-24.348	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.127		X-yatay	100.414	-37.534	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 524/ 480		Y-düşey	121.740	3.044	200.0	.0023	9.270	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	89.311	11.146	200.0	.0023	9.270	
S11036	BX=200 ξx = 1.066		X-düşey	129.293	25.859	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.158		X-yatay	110.730	26.269	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 575/ 532		Y-düşey	129.293	3.232	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	105.851	6.546	200.0	.0010	4.000	
S11037	BX=540 ξx = 1.223		X-düşey	300.755	162.408	200.0	.0010	10.800	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.131		X-yatay	258.680	298.366	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 576/ 533		Y-düşey	300.755	7.519	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	239.595	15.188	200.0	.0010	10.800	
S11038	BX=270 ξx = 1.066		X-düşey	150.152	-40.541	200.0	.0010	5.400	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.145		X-yatay	113.963	-74.762	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 472/ 428		Y-düşey	150.152	-3.754	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	110.273	-4.785	200.0	.0010	5.400	
S11039	BX=20 ξx = 1.153		X-düşey	162.697	4.067	200.0	.0010	5.800	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.092		X-yatay	119.659	6.823	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 525/ 481		Y-düşey	162.697	8.273	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	119.616	79.288	200.0	.0010	5.800	
S11040	BX=200 ξx = 1.066		X-düşey	115.830	-23.166	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.129		X-yatay	97.565	-38.118	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 577/ 534		Y-düşey	115.830	-2.896	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	93.333	-4.913	200.0	.0010	4.000	
S11042	BX=20 ξx = 1.134		X-düşey	204.659	-5.116	200.0	.0010	6.800	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.118		X-yatay	149.999	-8.582	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 526/ 482		Y-düşey	204.659	-69.584	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	186.583	91.252	200.0	.0010	6.800	
S11043	BX=20 ξx = 1.130		X-düşey	120.762	3.019	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.092		X-yatay	88.617	3.646	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 578/ 535		Y-düşey	120.762	3.687	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	110.126	28.668	200.0	.0010	4.000	
S11044	BX=20 ξx = 1.134		X-düşey	265.331	6.633	200.0	.0010	9.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.182		X-yatay	205.908	9.300	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 579/ 536		Y-düşey	265.331	-119.399	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	221.832	218.899	200.0	.0010	9.000	
S12001	BX=20 ξx = 1.104		X-düşey	211.274	5.282	200.0	.0010	9.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.138		X-yatay	162.799	7.496	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 323/ 279		Y-düşey	211.274	-95.073	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	176.464	189.834	200.0	.0010	9.000	
S12002	BX=20 ξx = 1.098		X-düşey	93.935	-2.348	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.076		X-yatay	69.106	-3.050	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 368/ 324		Y-düşey	93.935	-3.000	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	83.050	-26.678	200.0	.0010	4.000	

Tablo 6.2 devamı

Kolon			N (t)	maxM	fcd	μ	As	Donatı
S12003	BX=20 ξx = 1.099	X-düşey	154.498	-3.862	200.0	.0010	6.800	2xSϕ14+2x10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.087	X-yatay	113.048	-6.330	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 369/ 325	Y-düşey	154.498	-52.529	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	138.397	78.714	200.0	.0010	6.800	
S12005	BX=200 ξx = 1.055	X-düşey	92.552	-18.510	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.101	X-yatay	81.971	-33.843	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 371/ 327	Y-düşey	92.552	-2.314	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	74.325	-4.745	200.0	.0010	4.000	
S12006	BX=20 ξx = 1.090	X-düşey	91.747	-2.294	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.076	X-yatay	66.965	-6.689	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 417/ 373	Y-düşey	91.747	-36.024	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	80.772	-49.235	200.0	.0010	4.000	
S12007	BX=20 ξx = 1.124	X-düşey	135.063	3.377	200.0	.0010	5.800	2x4ϕ14+2x9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.076	X-yatay	99.359	5.929	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 419/ 375	Y-düşey	135.063	-4.033	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	98.965	-73.224	200.0	.0010	5.800	
S12008	BX=270 ξx = 1.055	X-düşey	124.789	-33.693	200.0	.0010	5.400	2x4ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.104	X-yatay	98.218	-75.050	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 418/ 374	Y-düşey	124.789	-3.120	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	91.169	-6.359	200.0	.0010	5.400	
S12009	BX=540 ξx = 1.187	X-düşey	257.884	-139.257	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.112	X-yatay	215.637	257.346	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 372/ 328	Y-düşey	257.884	-6.447	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	199.665	-13.432	200.0	.0010	10.800	
S12011	BX=200 ξx = 1.055	X-düşey	90.987	-18.197	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.107	X-yatay	81.849	-22.304	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 420/ 376	Y-düşey	90.987	2.275	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	75.560	5.792	200.0	.0010	4.000	
S12012	BX=200 ξx = 1.055	X-düşey	97.483	-19.497	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.100	X-yatay	80.328	-35.250	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 421/ 377	Y-düşey	97.483	-2.437	200.0	.0024	9.705	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	71.178	-10.377	200.0	.0024	9.705	
S12014	BX=200 ξx = 1.055	X-düşey	97.642	-19.528	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.100	X-yatay	82.023	-40.143	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 469/ 425	Y-düşey	97.642	2.441	200.0	.0023	9.175	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	71.359	10.143	200.0	.0023	9.175	
S12015	BX=200 ξx = 1.055	X-düşey	98.005	-19.601	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.116	X-yatay	82.967	-26.466	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 498/ 454	Y-düşey	98.005	-2.450	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	79.940	-5.682	200.0	.0010	4.000	
S12016	BX=540 ξx = 1.185	X-düşey	257.050	-138.807	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.109	X-yatay	215.065	258.584	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 520/ 476	Y-düşey	257.050	6.426	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	201.236	13.192	200.0	.0010	10.800	
S12017	BX=270 ξx = 1.055	X-düşey	114.795	30.995	200.0	.0010	5.400	2x4ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.108	X-yatay	91.258	71.089	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 514/ 470	Y-düşey	114.795	-2.870	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	83.828	-4.577	200.0	.0010	5.400	
S12018	BX=20 ξx = 1.117	X-düşey	128.444	3.211	200.0	.0010	5.800	2x4ϕ14+2x9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.076	X-yatay	94.340	6.838	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 521/ 477	Y-düşey	128.444	4.817	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	93.834	71.309	200.0	.0010	5.800	
S12019	BX=20 ξx = 1.095	X-düşey	97.407	-2.435	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.076	X-yatay	71.128	-6.088	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 570/ 527	Y-düşey	97.407	23.583	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	79.866	48.194	200.0	.0010	4.000	
S12020	BX=200 ξx = 1.055	X-düşey	94.891	18.978	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.103	X-yatay	83.039	36.333	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 571/ 528	Y-düşey	94.891	-2.372	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	75.260	-4.440	200.0	.0010	4.000	
S12022	BX=20 ξx = 1.106	X-düşey	166.019	4.150	200.0	.0010	6.800	2x5ϕ14+2x10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.093	X-yatay	121.651	8.879	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 565/ 522	Y-düşey	166.019	-6.487	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	148.480	78.715	200.0	.0010	6.800	
S12023	BX=20 ξx = 1.105	X-düşey	99.740	2.493	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.076	X-yatay	73.333	3.230	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 612/ 574	Y-düşey	99.740	3.408	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	87.581	26.450	200.0	.0010	4.000	
S12024	BX=20 ξx = 1.107	X-düşey	217.788	-5.445	200.0	.0010	9.000	2x6ϕ14+2x14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.145	X-yatay	166.067	-8.629	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 573/ 530	Y-düşey	217.788	-98.005	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	180.664	189.818	200.0	.0010	9.000	
S12025	BX=20 ξx = 1.111	X-düşey	223.360	5.584	200.0	.0010	9.000	2x6ϕ14+2x14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.147	X-yatay	171.201	7.193	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 494/ 450	Y-düşey	223.360	-100.512	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	184.930	189.728	200.0	.0010	9.000	
S12026	BX=20 ξx = 1.104	X-düşey	99.094	2.477	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.076	X-yatay	72.908	2.988	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 496/ 452	Y-düşey	99.094	-3.588	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	86.624	-27.605	200.0	.0010	4.000	
S12027	BX=20 ξx = 1.101	X-düşey	157.742	3.944	200.0	.0010	6.800	2x5ϕ14+2x10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.088	X-yatay	115.438	-6.242	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 453/ 409	Y-düşey	157.742	-3.944	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	140.714	78.693	200.0	.0010	6.800	
S12029	BX=200 ξx = 1.055	X-düşey	97.465	19.493	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.107	X-yatay	85.371	33.488	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 467/ 423	Y-düşey	97.465	-2.437	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	77.599	-4.649	200.0	.0010	4.000	
S12030	BX=20 ξx = 1.128	X-düşey	139.440	3.486	200.0	.0010	5.800	2x4ϕ14+2x9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.076	X-yatay	102.580	6.116	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 517/ 473	Y-düşey	139.440	5.255	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	101.972	74.087	200.0	.0010	5.800	
S12031	BX=270 ξx = 1.055	X-düşey	128.047	34.573	200.0	.0010	5.400	2x4ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.107	X-yatay	100.480	75.548	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 468/ 424	Y-düşey	128.047	-3.201	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	93.567	-6.369	200.0	.0010	5.400	
S12032	BX=540 ξx = 1.192	X-düşey	264.913	143.053	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.115	X-yatay	220.526	257.346	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 518/ 474	Y-düşey	264.913	-6.623	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	204.829	-13.397	200.0	.0010	10.800	
S12033	BX=200 ξx = 1.055	X-düşey	93.208	18.642	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.110	X-yatay	83.397	22.785	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 566/ 523	Y-düşey	93.208	2.330	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	77.269	5.803	200.0	.0010	4.000	
S12034	BX=200 ξx = 1.055	X-düşey	100.502	20.100	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.103	X-yatay	82.423	35.920	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 515/ 471	Y-düşey	100.502	-2.513	200.0	.0028	11.040	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	73.400	-11.118	200.0	.0028	11.040	
S12035	BX=200 ξx = 1.055	X-düşey	101.184	-20.237	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.104	X-yatay	84.482	-34.843	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 567/ 524	Y-düşey	101.184	2.530	200.0	.0025	9.965	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	73.967	10.657	200.0	.0025	9.965	
S12036	BX=200 ξx = 1.055	X-düşey	107.434	21.487	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.128	X-yatay	89.511	24.698	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 613/ 575	Y-düşey	107.434	2.686	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	86.643	6.235	200.0	.0010	4.000	
S12037	BX=540 ξx = 1.180	X-düşey	251.124	135.607	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.107	X-yatay	210.947	258.584	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 614/ 576	Y-düşey	251.124	6.278	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	197.397	13.826	200.0	.0010	10.800	

Tablo 6.2 devamı

Kolon				N (t)	maxM	fcd	μ	As	Donatı
S12038	BX=270 ξx =	1.055	X-düşey	125.175	-33.797	200.0	.0010	5.400	2xϕ14+2xϕ8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.118	X-yatay	98.464	-70.352	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 516/ 472		Y-düşey	125.175	-3.129	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	91.471	-4.178	200.0	.0010	5.400	
S12039	BX=20 ξx =	1.124	X-düşey	135.648	3.391	200.0	.0010	5.800	2xϕ14+2xϕ9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy =	1.076	X-yatay	99.646	6.031	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 568/ 525		Y-düşey	135.648	8.355	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	99.349	74.350	200.0	.0010	5.800	
S12040	BX=200 ξx =	1.055	X-düşey	96.680	-19.336	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.105	X-yatay	84.267	-34.636	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 615/ 577		Y-düşey	96.680	-2.417	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	76.368	-4.265	200.0	.0010	4.000	
S12042	BX=20 ξx =	1.109	X-düşey	170.332	-4.258	200.0	.0010	6.800	2xϕ5ϕ14+2xϕ10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy =	1.096	X-yatay	124.829	-8.074	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 569/ 526		Y-düşey	170.332	-57.913	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	151.536	78.694	200.0	.0010	6.800	
S12043	BX=20 ξx =	1.106	X-düşey	100.523	2.513	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy =	1.076	X-yatay	73.914	3.336	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 616/ 578		Y-düşey	100.523	3.671	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	88.115	26.867	200.0	.0010	4.000	
S12044	BX=20 ξx =	1.109	X-düşey	221.241	5.531	200.0	.0010	9.000	2xϕ6ϕ14+2xϕ14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy =	1.148	X-yatay	168.471	8.153	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 617/ 579		Y-düşey	221.241	-99.558	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	183.144	189.713	200.0	.0010	9.000	
S13001	BX=20 ξx =	1.082	X-düşey	169.167	4.229	200.0	.0010	9.000	2xϕ6ϕ14+2xϕ14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy =	1.108	X-yatay	127.846	6.421	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 367/ 323		Y-düşey	169.167	-76.125	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	139.922	160.628	200.0	.0010	9.000	
S13002	BX=20 ξx =	1.077	X-düşey	74.983	-1.875	200.0	.0010	4.000	2xϕ4ϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy =	1.060	X-yatay	55.269	-2.729	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 412/ 368		Y-düşey	74.983	-2.946	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	63.681	-24.420	200.0	.0010	4.000	
S13003	BX=20 ξx =	1.077	X-düşey	123.599	-3.090	200.0	.0010	6.800	2xϕ5ϕ14+2xϕ10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy =	1.068	X-yatay	90.414	-5.818	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 413/ 369		Y-düşey	123.599	-3.090	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	108.435	66.153	200.0	.0010	6.800	
S13005	BX=200 ξx =	1.043	X-düşey	74.105	-14.821	200.0	.0010	4.000	2xϕ4ϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.079	X-yatay	67.840	-29.988	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 415/ 371		Y-düşey	74.105	-1.853	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	58.398	-4.119	200.0	.0010	4.000	
S13006	BX=20 ξx =	1.070	X-düşey	73.358	-1.834	200.0	.0010	4.000	2xϕ4ϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy =	1.060	X-yatay	53.543	-6.159	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 461/ 417		Y-düşey	73.358	-35.666	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	63.368	-46.558	200.0	.0010	4.000	
S13007	BX=20 ξx =	1.097	X-düşey	108.103	2.703	200.0	.0010	5.800	2xϕ4ϕ14+2xϕ9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy =	1.060	X-yatay	79.384	5.160	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 463/ 419		Y-düşey	108.103	-4.007	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	79.521	-66.741	200.0	.0010	5.800	
S13008	BX=270 ξx =	1.043	X-düşey	99.939	-26.983	200.0	.0010	5.400	2xϕ4ϕ14+2xϕ8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.082	X-yatay	80.831	-69.018	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 462/ 418		Y-düşey	99.939	-2.498	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	73.224	-5.679	200.0	.0010	5.400	
S13009	BX=540 ξx =	1.144	X-düşey	206.324	-111.415	200.0	.0010	10.800	2xϕ7ϕ14+2xϕ17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.088	X-yatay	168.866	217.754	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 416/ 372		Y-düşey	206.324	-5.158	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	158.211	-12.095	200.0	.0010	10.800	
S13011	BX=200 ξx =	1.043	X-düşey	72.732	-14.546	200.0	.0010	4.000	2xϕ4ϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.084	X-yatay	59.294	-20.712	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 464/ 420		Y-düşey	72.732	1.818	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	59.294	5.437	200.0	.0010	4.000	
S13012	BX=200 ξx =	1.043	X-düşey	77.913	-15.583	200.0	.0010	4.000	2xϕ4ϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.078	X-yatay	64.458	-32.159	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 465/ 421		Y-düşey	77.913	-1.948	200.0	.0026	10.414	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	57.060	-9.854	200.0	.0026	10.414	
S13014	BX=200 ξx =	1.043	X-düşey	78.005	-15.601	200.0	.0010	4.000	2xϕ4ϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.078	X-yatay	66.280	-36.732	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 513/ 469		Y-düşey	78.005	1.950	200.0	.0025	9.963	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	57.030	9.638	200.0	.0025	9.963	
S13015	BX=200 ξx =	1.043	X-düşey	78.246	-15.649	200.0	.0010	4.000	2xϕ4ϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.090	X-yatay	64.374	-24.430	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 542/ 498		Y-düşey	78.246	-1.956	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	62.755	-5.284	200.0	.0010	4.000	
S13016	BX=540 ξx =	1.143	X-düşey	205.624	-111.037	200.0	.0010	10.800	2xϕ7ϕ14+2xϕ17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.086	X-yatay	168.299	218.802	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 563/ 520		Y-düşey	205.624	5.141	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	159.225	11.850	200.0	.0010	10.800	
S13017	BX=270 ξx =	1.043	X-düşey	92.061	24.857	200.0	.0010	5.400	2xϕ4ϕ14+2xϕ8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.085	X-yatay	75.847	65.465	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 557/ 514		Y-düşey	92.061	-2.302	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	67.562	-3.990	200.0	.0010	5.400	
S13018	BX=20 ξx =	1.092	X-düşey	103.009	2.575	200.0	.0010	5.800	2xϕ4ϕ14+2xϕ9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy =	1.060	X-yatay	75.552	6.089	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 564/ 521		Y-düşey	103.009	4.833	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	75.590	64.989	200.0	.0010	5.800	
S13019	BX=20 ξx =	1.075	X-düşey	77.720	-1.943	200.0	.0010	4.000	2xϕ4ϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy =	1.060	X-yatay	56.751	-5.607	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 608/ 570		Y-düşey	77.720	23.452	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	61.325	43.903	200.0	.0010	4.000	
S13020	BX=200 ξx =	1.043	X-düşey	76.017	15.203	200.0	.0010	4.000	2xϕ4ϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.081	X-yatay	68.757	32.459	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 609/ 571		Y-düşey	76.017	-1.900	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	59.140	-3.822	200.0	.0010	4.000	
S13022	BX=20 ξx =	1.083	X-düşey	132.750	3.442	200.0	.0010	6.800	2xϕ5ϕ14+2xϕ10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy =	1.073	X-yatay	97.275	8.367	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 603/ 565		Y-düşey	132.750	-6.266	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	115.936	66.154	200.0	.0010	6.800	
S13023	BX=20 ξx =	1.082	X-düşey	79.721	1.993	200.0	.0010	4.000	2xϕ4ϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy =	1.060	X-yatay	58.716	2.902	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 645/ 612		Y-düşey	79.721	3.337	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	67.375	24.165	200.0	.0010	4.000	
S13024	BX=20 ξx =	1.084	X-düşey	174.326	-4.358	200.0	.0010	9.000	2xϕ6ϕ14+2xϕ14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy =	1.113	X-yatay	130.380	-7.501	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 611/ 573		Y-düşey	174.326	-78.447	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	143.205	160.615	200.0	.0010	9.000	
S13025	BX=20 ξx =	1.087	X-düşey	178.775	4.469	200.0	.0010	9.000	2xϕ6ϕ14+2xϕ14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy =	1.115	X-yatay	134.524	6.079	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 538/ 494		Y-düşey	178.775	-80.449	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	146.675	160.539	200.0	.0010	9.000	
S13026	BX=20 ξx =	1.081	X-düşey	79.107	1.978	200.0	.0010	4.000	2xϕ4ϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy =	1.060	X-yatay	58.309	2.661	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 540/ 496		Y-düşey	79.107	-3.880	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	66.504	-25.282	200.0	.0010	4.000	
S13027	BX=20 ξx =	1.079	X-düşey	126.210	3.155	200.0	.0010	6.800	2xϕ5ϕ14+2xϕ10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy =	1.070	X-yatay	92.338	-5.746	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 497/ 453		Y-düşey	126.210	-3.693	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	110.291	66.136	200.0	.0010	6.800	
S13029	BX=200 ξx =	1.043	X-düşey	78.034	15.607	200.0	.0010	4.000	2xϕ4ϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy =	1.084	X-yatay	70.557	29.591	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 511/ 467		Y-düşey	78.034	-1.951	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	60.987	-4.013	200.0	.0010	4.000	

Tablo 6.2 devamı

Kolon				N (t)	maxM	fcd	μ	As	Donatı
S13030	BX=20 ξx = 1.100		X-düşey	111.576	2.789	200.0	.0010	5.800	2x4ϕ14+2x9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.060		X-yatay	81.940	5.326	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 560/ 517		Y-düşey	111.576	4.978	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	82.078	67.687	200.0	.0010	5.800	
S13031	BX=270 ξx = 1.043		X-düşey	102.510	27.678	200.0	.0010	5.400	2x4ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.084		X-yatay	82.616	69.500	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 512/ 468		Y-düşey	102.510	-2.563	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	75.117	-5.686	200.0	.0010	5.400	
S13032	BX=540 ξx = 1.148		X-düşey	211.992	114.476	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.090		X-yatay	172.808	217.754	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 561/ 518		Y-düşey	211.992	-5.300	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	162.334	-12.059	200.0	.0010	10.800	
S13033	BX=200 ξx = 1.043		X-düşey	74.523	14.905	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.086		X-yatay	60.652	21.198	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 604/ 566		Y-düşey	74.523	1.863	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	60.652	5.444	200.0	.0010	4.000	
S13034	BX=200 ξx = 1.043		X-düşey	80.363	16.073	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.081		X-yatay	66.158	32.819	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 558/ 515		Y-düşey	80.363	-2.009	200.0	.0029	11.736	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	58.863	-10.591	200.0	.0029	11.736	
S13035	BX=200 ξx = 1.043		X-düşey	80.823	-16.165	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.081		X-yatay	68.237	-31.494	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 605/ 567		Y-düşey	80.823	2.021	200.0	.0027	10.790	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	59.105	10.160	200.0	.0027	10.790	
S13036	BX=200 ξx = 1.043		X-düşey	85.782	17.156	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.099		X-yatay	69.605	22.607	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 646/ 613		Y-düşey	85.782	2.145	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	68.094	5.868	200.0	.0010	4.000	
S13037	BX=540 ξx = 1.139		X-düşey	201.157	108.625	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.084		X-yatay	165.195	218.802	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 647/ 614		Y-düşey	201.157	5.029	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	156.301	12.504	200.0	.0010	10.800	
S13038	BX=270 ξx = 1.043		X-düşey	100.157	-27.042	200.0	.0010	5.400	2x4ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.092		X-yatay	81.467	-64.725	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 559/ 516		Y-düşey	100.157	-2.504	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	73.523	-3.581	200.0	.0010	5.400	
S13039	BX=20 ξx = 1.097		X-düşey	108.567	2.714	200.0	.0010	5.800	2x4ϕ14+2x9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.060		X-yatay	79.646	5.250	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 606/ 568		Y-düşey	108.567	9.376	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	79.684	68.111	200.0	.0010	5.800	
S13040	BX=200 ξx = 1.043		X-düşey	77.447	-15.489	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.083		X-yatay	69.736	-30.724	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 648/ 615		Y-düşey	77.447	-1.936	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	59.995	-3.634	200.0	.0010	4.000	
S13042	BX=20 ξx = 1.085		X-düşey	136.153	-3.404	200.0	.0010	6.800	2x5ϕ14+2x10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.075		X-yatay	99.783	-7.550	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 607/ 569		Y-düşey	136.153	-46.292	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	118.339	66.137	200.0	.0010	6.800	
S13043	BX=20 ξx = 1.083		X-düşey	80.363	2.009	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.060		X-yatay	59.193	3.024	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 649/ 616		Y-düşey	80.363	3.597	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	67.781	24.569	200.0	.0010	4.000	
S13044	BX=20 ξx = 1.086		X-düşey	177.090	4.427	200.0	.0010	9.000	2x6ϕ14+2x14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.115		X-yatay	132.303	7.054	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 650/ 617		Y-düşey	177.090	-79.690	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	145.213	160.526	200.0	.0010	9.000	
S14001	BX=20 ξx = 1.060		X-düşey	126.967	3.174	200.0	.0010	9.000	2x6ϕ14+2x14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.079		X-yatay	94.087	5.393	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 411/ 367		Y-düşey	126.967	-3.174	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	104.066	131.423	200.0	.0010	9.000	
S14002	BX=20 ξx = 1.057		X-düşey	56.103	-1.403	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.044		X-yatay	41.414	-2.423	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 456/ 412		Y-düşey	56.103	-2.935	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	45.873	-21.894	200.0	.0010	4.000	
S14003	BX=20 ξx = 1.057		X-düşey	92.664	-2.317	200.0	.0010	6.800	2x5ϕ14+2x10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.050		X-yatay	67.788	-5.323	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 457/ 413		Y-düşey	92.664	-2.763	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	79.764	53.592	200.0	.0010	6.800	
S14005	BX=200 ξx = 1.032		X-düşey	55.588	-11.118	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.058		X-yatay	52.530	-26.048	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 459/ 415		Y-düşey	55.588	-1.390	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	43.022	-3.535	200.0	.0010	4.000	
S14006	BX=20 ξx = 1.052		X-düşey	54.982	-1.375	200.0	.0010	4.076	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.044		X-yatay	40.130	-5.645	200.0	.0010	4.076	
	I/J : 505/ 461		Y-düşey	54.982	-37.283	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	46.632	-45.082	200.0	.0010	4.000	
S14007	BX=20 ξx = 1.071		X-düşey	81.100	2.027	200.0	.0010	5.800	2x4ϕ14+2x9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.044		X-yatay	59.434	4.429	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 507/ 463		Y-düşey	81.100	-4.048	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	59.858	-59.390	200.0	.0010	5.800	
S14008	BX=270 ξx = 1.032		X-düşey	75.070	-20.269	200.0	.0010	5.400	2x4ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.060		X-yatay	62.346	-62.815	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 506/ 462		Y-düşey	75.070	-1.877	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	55.146	-5.023	200.0	.0010	5.400	
S14009	BX=540 ξx = 1.104		X-düşey	154.828	-83.607	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.064		X-yatay	124.207	178.163	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 460/ 416		Y-düşey	154.828	-3.871	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	117.897	-10.829	200.0	.0010	10.800	
S14011	BX=200 ξx = 1.032		X-düşey	54.394	-10.879	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.061		X-yatay	43.475	-19.207	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 508/ 464		Y-düşey	54.394	1.360	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	43.475	5.101	200.0	.0010	4.000	
S14012	BX=200 ξx = 1.032		X-düşey	58.441	-11.688	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.057		X-yatay	48.627	-29.612	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 509/ 465		Y-düşey	58.441	-1.461	200.0	.0028	11.344	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	42.887	-9.341	200.0	.0028	11.344	
S14014	BX=200 ξx = 1.032		X-düşey	58.502	-15.323	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.057		X-yatay	50.211	-33.986	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 556/ 513		Y-düşey	58.502	1.463	200.0	.0027	10.924	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	42.864	9.136	200.0	.0027	10.924	
S14015	BX=200 ξx = 1.032		X-düşey	58.509	-11.911	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.066		X-yatay	46.058	-22.649	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 585/ 542		Y-düşey	58.509	-1.463	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	46.058	-4.908	200.0	.0010	4.000	
S14016	BX=540 ξx = 1.103		X-düşey	154.253	-83.296	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.063		X-yatay	123.692	179.019	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 601/ 563		Y-düşey	154.253	3.856	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	118.485	10.556	200.0	.0010	10.800	
S14017	BX=270 ξx = 1.032		X-düşey	69.062	18.647	200.0	.0010	5.400	2x4ϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.062		X-yatay	58.867	59.601	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 595/ 557		Y-düşey	69.062	-1.727	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	50.899	-3.439	200.0	.0010	5.400	
S14018	BX=20 ξx = 1.067		X-düşey	77.453	1.966	200.0	.0010	5.800	2x4ϕ14+2x9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.044		X-yatay	56.712	5.375	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 602/ 564		Y-düşey	77.453	4.593	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	57.068	57.519	200.0	.0010	5.800	
S14019	BX=20 ξx = 1.055		X-düşey	57.962	-1.449	200.0	.0010	4.000	2x4ϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.044		X-yatay	42.321	-5.141	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 641/ 608		Y-düşey	57.962	24.026	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	44.090	40.491	200.0	.0010	4.000	

Tablo 6.2 devamı

Kolon				N (t)	maxM	fcd	μ	As	Donatı
S14020	BX=200 ξx = 1.032		X-düşey	57.093	11.419	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.060		X-yatay	53.301	28.506	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 642/ 609		Y-düşey	57.093	-1.427	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	43.603	-3.247	200.0	.0010	4.000	
S14022	BX=20 ξx = 1.061		X-düşey	99.582	3.459	200.0	.0010	6.800	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.054		X-yatay	72.987	7.861	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 636/ 603		Y-düşey	99.582	-6.471	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	85.107	53.593	200.0	.0010	6.800	
S14023	BX=20 ξx = 1.060		X-düşey	59.794	1.495	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.044		X-yatay	44.099	2.588	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 673/ 645		Y-düşey	59.794	3.180	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	48.741	21.679	200.0	.0010	4.000	
S14024	BX=20 ξx = 1.062		X-düşey	130.817	-3.270	200.0	.0010	9.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.082		X-yatay	96.313	-6.416	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 644/ 611		Y-düşey	130.817	-58.868	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	106.491	131.413	200.0	.0010	9.000	
S14025	BX=20 ξx = 1.064		X-düşey	134.138	3.353	200.0	.0010	9.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.084		X-yatay	99.071	5.019	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 581/ 538		Y-düşey	134.138	-60.362	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	109.125	131.350	200.0	.0010	9.000	
S14026	BX=20 ξx = 1.060		X-düşey	59.202	1.480	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.044		X-yatay	43.699	2.360	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 583/ 540		Y-düşey	59.202	-3.919	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	47.973	-22.756	200.0	.0010	4.000	
S14027	BX=20 ξx = 1.058		X-düşey	94.641	2.366	200.0	.0010	6.800	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.051		X-yatay	69.245	-5.262	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 541/ 497		Y-düşey	94.641	-3.700	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	81.164	53.579	200.0	.0010	6.800	
S14029	BX=200 ξx = 1.032		X-düşey	58.570	11.714	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.061		X-yatay	54.591	25.696	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 554/ 511		Y-düşey	58.570	-1.464	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	44.966	-3.422	200.0	.0010	4.000	
S14030	BX=20 ξx = 1.073		X-düşey	83.670	2.092	200.0	.0010	5.800	2xϕ14+2xϕ9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.044		X-yatay	61.326	4.588	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 598/ 560		Y-düşey	83.670	5.234	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	61.750	60.237	200.0	.0010	5.800	
S14031	BX=270 ξx = 1.032		X-düşey	76.986	20.786	200.0	.0010	5.400	2xϕ14+2xϕ8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.062		X-yatay	63.676	63.248	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 555/ 512		Y-düşey	76.986	-1.925	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	56.556	-5.031	200.0	.0010	5.400	
S14032	BX=540 ξx = 1.107		X-düşey	159.096	85.912	200.0	.0010	10.800	2xϕ7ϕ14+2xϕ17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.066		X-yatay	127.176	178.163	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 599/ 561		Y-düşey	159.096	-3.977	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	120.976	-10.764	200.0	.0010	10.800	
S14033	BX=200 ξx = 1.032		X-düşey	55.743	11.149	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.063		X-yatay	44.484	19.733	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 637/ 604		Y-düşey	55.743	1.394	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	44.484	5.103	200.0	.0010	4.000	
S14034	BX=200 ξx = 1.032		X-düşey	60.319	12.064	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.059		X-yatay	49.930	30.284	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 596/ 558		Y-düşey	60.319	-1.508	200.0	.0032	12.717	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	44.269	-10.100	200.0	.0032	12.717	
S14035	BX=200 ξx = 1.032		X-düşey	60.614	-12.123	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.060		X-yatay	51.677	-28.801	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 638/ 605		Y-düşey	60.614	1.515	200.0	.0029	11.765	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	44.419	9.651	200.0	.0029	11.765	
S14036	BX=200 ξx = 1.032		X-düşey	64.291	12.858	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.073		X-yatay	50.140	20.737	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 674/ 646		Y-düşey	64.291	1.607	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	50.140	5.525	200.0	.0010	4.000	
S14037	BX=540 ξx = 1.101		X-düşey	150.933	81.504	200.0	.0010	10.800	2xϕ7ϕ14+2xϕ17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.062		X-yatay	121.385	179.019	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 675/ 647		Y-düşey	150.933	3.773	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	116.285	11.177	200.0	.0010	10.800	
S14038	BX=270 ξx = 1.032		X-düşey	75.104	-20.278	200.0	.0010	5.400	2xϕ14+2xϕ8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.068		X-yatay	63.061	-58.820	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 597/ 559		Y-düşey	75.104	-1.878	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	55.349	-3.026	200.0	.0010	5.400	
S14039	BX=20 ξx = 1.071		X-düşey	81.464	2.037	200.0	.0010	5.800	2xϕ14+2xϕ9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.044		X-yatay	59.667	4.512	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 639/ 606		Y-düşey	81.464	8.363	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	60.023	60.530	200.0	.0010	5.800	
S14040	BX=200 ξx = 1.032		X-düşey	58.155	-11.631	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.061		X-yatay	54.027	-26.680	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 676/ 648		Y-düşey	58.155	-1.454	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	44.214	-3.046	200.0	.0010	4.000	
S14042	BX=20 ξx = 1.063		X-düşey	102.098	-2.552	200.0	.0010	6.800	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.055		X-yatay	74.842	-7.043	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 640/ 607		Y-düşey	102.098	-2.552	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	86.880	53.579	200.0	.0010	6.800	
S14043	BX=20 ξx = 1.061		X-düşey	60.258	1.506	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.044		X-yatay	44.444	2.703	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 677/ 649		Y-düşey	60.258	3.435	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	49.011	22.059	200.0	.0010	4.000	
S14044	BX=20 ξx = 1.063		X-düşey	132.900	3.323	200.0	.0010	9.000	2xϕ14+2xϕ14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.084		X-yatay	97.842	5.908	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 678/ 650		Y-düşey	132.900	-3.920	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	108.022	131.340	200.0	.0010	9.000	
S15001	BX=20 ξx = 1.039		X-düşey	84.703	2.118	200.0	.0010	9.000	2xϕ14+2xϕ14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.051		X-yatay	62.233	4.486	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 455/ 411		Y-düşey	84.703	-3.430	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	68.833	102.218	200.0	.0010	9.000	
S15002	BX=20 ξx = 1.037		X-düşey	37.280	-.932	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.029		X-yatay	27.641	-2.135	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 500/ 456		Y-düşey	37.280	-2.604	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	29.474	-17.104	200.0	.0010	4.000	
S15003	BX=20 ξx = 1.037		X-düşey	61.706	-1.543	200.0	.0010	6.800	2xϕ14+2xϕ10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.033		X-yatay	45.177	-4.847	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 501/ 457		Y-düşey	61.706	-2.577	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	52.265	41.032	200.0	.0010	6.800	
S15005	BX=200 ξx = 1.021		X-düşey	37.020	-7.404	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.038		X-yatay	36.088	-20.085	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 503/ 459		Y-düşey	37.020	-.926	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	28.174	-3.027	200.0	.0010	4.000	
S15006	BX=20 ξx = 1.034		X-düşey	36.627	-.916	200.0	.0013	5.368	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.029		X-yatay	26.732	-5.187	200.0	.0013	5.368	
	I/J : 548/ 505		Y-düşey	36.627	-34.646	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	30.515	-35.607	200.0	.0010	4.000	
S15007	BX=20 ξx = 1.046		X-düşey	54.061	1.352	200.0	.0010	5.800	2xϕ14+2xϕ9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.029		X-yatay	39.522	3.781	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 550/ 507		Y-düşey	54.061	-4.382	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	40.100	-45.958	200.0	.0010	5.800	
S15008	BX=270 ξx = 1.021		X-düşey	50.177	-13.548	200.0	.0010	5.400	2xϕ14+2xϕ8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.039		X-yatay	42.818	-49.869	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 549/ 506		Y-düşey	50.177	-1.254	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	36.938	-4.420	200.0	.0010	5.400	
S15009	BX=540 ξx = 1.067		X-düşey	103.389	-55.830	200.0	.0010	10.800	2xϕ7ϕ14+2xϕ17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.042		X-yatay	81.468	138.571	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 504/ 460		Y-düşey	103.389	-2.585	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	78.587	-9.651	200.0	.0010	10.800	

Tablo 6.2 devamı

Kolon			N (t)	maxM	fcd	μ	As	Donatı
S15011	BX=200 ξx = 1.021	X-düşey	36.013	-7.472	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.040	X-yatay	28.079	-14.934	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 551/ 508	Y-düşey	36.013	.900	200.0	.0011	4.226	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	28.079	4.722	200.0	.0011	4.226	
S15012	BX=200 ξx = 1.021	X-düşey	39.030	-8.858	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.038	X-yatay	32.615	-22.986	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 552/ 509	Y-düşey	39.030	-.976	200.0	.0031	12.512	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	28.639	-8.850	200.0	.0031	12.512	
S15014	BX=200 ξx = 1.021	X-düşey	39.076	-24.817	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.038	X-yatay	33.795	-26.797	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 594/ 556	Y-düşey	39.076	.977	200.0	.0030	12.155	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	28.630	8.673	200.0	.0030	12.155	
S15015	BX=200 ξx = 1.021	X-düşey	38.816	-11.028	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.043	X-yatay	29.811	-17.855	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 623/ 585	Y-düşey	38.816	-.970	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	29.811	-4.517	200.0	.0010	4.000	
S15016	BX=540 ξx = 1.067	X-düşey	102.920	-55.577	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.041	X-yatay	81.044	139.237	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 634/ 601	Y-düşey	102.920	2.573	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	78.866	9.395	200.0	.0010	10.800	
S15017	BX=270 ξx = 1.021	X-düşey	45.868	12.384	200.0	.0010	5.400	2xϕ14+2xϕ8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.040	X-yatay	40.452	46.833	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 628/ 595	Y-düşey	45.868	-1.147	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	33.946	-2.928	200.0	.0010	5.400	
S15018	BX=20 ξx = 1.044	X-düşey	51.808	1.989	200.0	.0010	5.800	2xϕ14+2x9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.029	X-yatay	37.853	4.741	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 635/ 602	Y-düşey	51.808	4.674	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	38.290	44.741	200.0	.0010	5.800	
S15019	BX=20 ξx = 1.035	X-düşey	38.157	-.954	200.0	.0011	4.241	2xϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.029	X-yatay	27.857	-4.729	200.0	.0011	4.241	
	I/J : 669/ 641	Y-düşey	38.157	22.695	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	28.085	31.406	200.0	.0010	4.000	
S15020	BX=200 ξx = 1.021	X-düşey	38.141	7.628	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.039	X-yatay	36.725	22.025	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 670/ 642	Y-düşey	38.141	-.954	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	28.625	-2.732	200.0	.0010	4.000	
S15022	BX=20 ξx = 1.040	X-düşey	66.500	3.394	200.0	.0010	6.800	2x5ϕ14+2x10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.035	X-yatay	48.776	7.315	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 664/ 636	Y-düşey	66.500	-5.906	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	55.804	41.032	200.0	.0010	6.800	
S15023	BX=20 ξx = 1.040	X-düşey	39.937	.998	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.029	X-yatay	29.477	2.294	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 690/ 673	Y-düşey	39.937	3.135	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	31.516	16.969	200.0	.0010	4.000	
S15024	BX=20 ξx = 1.040	X-düşey	87.262	-2.182	200.0	.0010	9.000	2xϕ14+2x14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.053	X-yatay	64.044	-5.420	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 672/ 644	Y-düşey	87.262	-3.352	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	70.439	102.210	200.0	.0010	9.000	
S15025	BX=20 ξx = 1.042	X-düşey	89.454	2.236	200.0	.0010	9.000	2xϕ14+2x14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.054	X-yatay	65.726	4.100	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 619/ 581	Y-düşey	89.454	-2.551	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	72.199	102.161	200.0	.0010	9.000	
S15026	BX=20 ξx = 1.039	X-düşey	39.362	.984	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.029	X-yatay	29.093	2.066	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 621/ 583	Y-düşey	39.362	-3.520	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	30.873	-17.868	200.0	.0010	4.000	
S15027	BX=20 ξx = 1.038	X-düşey	63.050	1.576	200.0	.0010	6.800	2x5ϕ14+2x10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.034	X-yatay	46.166	-4.785	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 584/ 541	Y-düşey	63.050	-3.105	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	53.217	41.021	200.0	.0010	6.800	
S15029	BX=200 ξx = 1.021	X-düşey	39.086	7.817	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.040	X-yatay	37.515	19.729	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 592/ 554	Y-düşey	39.086	-.977	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	29.508	-2.904	200.0	.0010	4.000	
S15030	BX=20 ξx = 1.048	X-düşey	55.726	1.393	200.0	.0010	5.800	2xϕ14+2x9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.029	X-yatay	40.747	3.935	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 631/ 598	Y-düşey	55.726	5.101	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	41.310	46.877	200.0	.0010	5.800	
S15031	BX=270 ξx = 1.021	X-düşey	51.464	13.895	200.0	.0010	5.400	2xϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.040	X-yatay	43.712	50.313	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 593/ 555	Y-düşey	51.464	-1.287	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	37.885	-4.423	200.0	.0010	5.400	
S15032	BX=540 ξx = 1.069	X-düşey	106.209	57.353	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.043	X-yatay	83.429	138.571	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 632/ 599	Y-düşey	106.209	-2.666	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	80.612	-9.559	200.0	.0010	10.800	
S15033	BX=200 ξx = 1.021	X-düşey	36.910	8.234	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.041	X-yatay	28.739	15.342	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 665/ 637	Y-düşey	36.910	.923	200.0	.0010	4.115	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	28.739	4.722	200.0	.0010	4.115	
S15034	BX=200 ξx = 1.021	X-düşey	40.338	9.058	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2x7ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.039	X-yatay	33.522	23.729	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 629/ 596	Y-düşey	40.338	-1.008	200.0	.0035	13.887	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	29.601	-9.600	200.0	.0035	13.887	
S15035	BX=200 ξx = 1.021	X-düşey	40.505	-8.283	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2x7ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.039	X-yatay	34.787	-22.451	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 666/ 638	Y-düşey	40.505	1.013	200.0	.0033	13.016	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	29.683	9.178	200.0	.0033	13.016	
S15036	BX=200 ξx = 1.021	X-düşey	42.925	8.623	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.047	X-yatay	32.698	16.153	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 691/ 674	Y-düşey	42.925	1.073	200.0	.0011	4.386	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	32.698	5.174	200.0	.0011	4.386	
S15037	BX=540 ξx = 1.065	X-düşey	100.510	54.276	200.0	.0010	10.800	2x7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.040	X-yatay	79.369	139.237	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 692/ 675	Y-düşey	100.510	2.513	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	77.251	10.021	200.0	.0010	10.800	
S15038	BX=270 ξx = 1.021	X-düşey	50.036	-13.510	200.0	.0010	5.400	2xϕ14+2x8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.044	X-yatay	43.345	-46.315	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 630/ 597	Y-düşey	50.036	-1.251	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	36.988	-2.514	200.0	.0010	5.400	
S15039	BX=20 ξx = 1.046	X-düşey	54.329	1.358	200.0	.0010	5.800	2xϕ14+2x9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.029	X-yatay	39.710	3.858	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 667/ 639	Y-düşey	54.329	8.203	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	40.147	47.193	200.0	.0010	5.800	
S15040	BX=200 ξx = 1.021	X-düşey	38.828	-7.756	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.040	X-yatay	37.193	-20.536	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 693/ 676	Y-düşey	38.828	-.971	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	29.002	-2.529	200.0	.0010	4.000	
S15042	BX=20 ξx = 1.041	X-düşey	68.147	-2.271	200.0	.0010	6.800	2x5ϕ14+2x10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.036	X-yatay	49.989	-6.538	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 668/ 640	Y-düşey	68.147	-2.674	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	56.964	41.021	200.0	.0010	6.800	
S15043	BX=20 ξx = 1.040	X-düşey	40.197	1.005	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2x6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.029	X-yatay	29.671	2.421	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 694/ 677	Y-düşey	40.197	3.458	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	31.650	17.229	200.0	.0010	4.000	
S15044	BX=20 ξx = 1.041	X-düşey	88.653	2.216	200.0	.0010	9.000	2xϕ14+2x14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.054	X-yatay	65.064	4.995	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 695/ 678	Y-düşey	88.653	-4.285	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	71.474	102.153	200.0	.0010	9.000	

Tablo 6.2 devamı

Kolon				N (t)	maxM	fcd	μ	As	Donatı
S16001	BX=20 ξx = 1.019		X-düşey	42.405	1.231	200.0	.0010	9.000	2xϕ14+2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.025		X-yatay	31.083	4.046	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 499/ 455		Y-düşey	42.405	-2.582	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	34.123	73.013	200.0	.0010	9.000	
S16002	BX=20 ξx = 1.018		X-düşey	18.434	-.461	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.014		X-yatay	13.634	-2.080	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 543/ 500		Y-düşey	18.434	-4.715	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	14.129	-20.092	200.0	.0010	4.000	
S16003	BX=20 ξx = 1.018		X-düşey	30.712	-.768	200.0	.0010	6.800	2xϕ5ϕ14+2x10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.016		X-yatay	22.566	-4.963	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 544/ 501		Y-düşey	30.712	-4.364	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	25.698	28.471	200.0	.0010	6.800	
S16005	BX=200 ξx = 1.010		X-düşey	18.410	-3.927	200.0	.0010	4.000	2xϕ4ϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.019		X-yatay	18.714	-23.646	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 546/ 503		Y-düşey	18.410	-.460	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	13.738	-2.727	200.0	.0010	4.000	
S16006	BX=20 ξx = 1.017		X-düşey	18.220	-.456	200.0	.0019	7.409	2xϕ6ϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.014		X-yatay	13.296	-5.032	200.0	.0019	7.409	
	I/J : 586/ 548		Y-düşey	18.220	-65.402	200.0	.0021	8.556	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	14.804	-61.388	200.0	.0021	8.408	
S16007	BX=20 ξx = 1.022		X-düşey	26.962	.674	200.0	.0010	5.800	2xϕ4ϕ14+2xϕ9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.014		X-yatay	19.828	3.511	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 588/ 550		Y-düşey	26.962	-7.153	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	20.185	-50.931	200.0	.0010	5.800	
S16008	BX=270 ξx = 1.010		X-düşey	25.368	-13.213	200.0	.0010	5.400	2xϕ4ϕ14+2xϕ8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.020		X-yatay	22.691	-68.182	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 587/ 549		Y-düşey	25.368	-.634	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	18.704	-4.474	200.0	.0010	5.400	
S16009	BX=540 ξx = 1.033		X-düşey	52.029	-28.096	200.0	.0010	10.800	2xϕ7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.021		X-yatay	40.319	98.979	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 547/ 504		Y-düşey	52.029	-1.301	200.0	.0011	11.634	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	40.215	-9.760	200.0	.0011	11.634	
S16011	BX=200 ξx = 1.010		X-düşey	17.450	-14.953	200.0	.0010	4.000	2xϕ4ϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.019		X-yatay	12.808	-20.353	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 589/ 551		Y-düşey	17.450	.436	200.0	.0021	8.205	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	12.808	5.372	200.0	.0021	8.205	
S16012	BX=200 ξx = 1.010		X-düşey	19.735	-15.721	200.0	.0010	4.000	2xϕ4ϕ14+2xϕ8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.019		X-yatay	16.529	-35.072	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 590/ 552		Y-düşey	19.735	-.493	200.0	.0037	14.964	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	14.426	-8.920	200.0	.0037	14.964	
S16014	BX=200 ξx = 1.010		X-düşey	19.809	-25.311	200.0	.0011	4.367	2xϕ4ϕ14+2xϕ8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.019		X-yatay	17.187	-41.181	200.0	.0011	4.367	
	I/J : 627/ 594		Y-düşey	19.809	.495	200.0	.0037	14.642	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	14.497	8.764	200.0	.0037	14.642	
S16015	BX=200 ξx = 1.010		X-düşey	18.986	-21.244	200.0	.0010	4.000	2xϕ4ϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.021		X-yatay	13.888	-25.122	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 655/ 623		Y-düşey	18.986	-.475	200.0	.0018	7.286	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	13.888	-5.007	200.0	.0018	7.286	
S16016	BX=540 ξx = 1.032		X-düşey	51.634	-27.882	200.0	.0010	10.800	2xϕ7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.020		X-yatay	39.999	99.455	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 662/ 634		Y-düşey	51.634	1.291	200.0	.0010	10.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	40.270	9.338	200.0	.0010	10.800	
S16017	BX=270 ξx = 1.010		X-düşey	22.427	13.789	200.0	.0010	5.400	2xϕ4ϕ14+2xϕ8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.019		X-yatay	20.986	64.012	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 656/ 628		Y-düşey	22.427	-.561	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	16.841	-2.889	200.0	.0010	5.400	
S16018	BX=20 ξx = 1.022		X-düşey	26.223	2.137	200.0	.0010	5.800	2xϕ4ϕ14+2xϕ9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.014		X-yatay	19.281	4.550	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 663/ 635		Y-düşey	26.223	8.319	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	19.510	47.244	200.0	.0010	5.800	
S16019	BX=20 ξx = 1.016		X-düşey	18.010	-.450	200.0	.0016	6.512	2xϕ5ϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.014		X-yatay	13.141	-4.567	200.0	.0016	6.512	
	I/J : 686/ 669		Y-düşey	18.010	40.868	200.0	.0016	6.352	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	13.185	48.339	200.0	.0016	6.352	
S16020	BX=200 ξx = 1.010		X-düşey	19.146	8.774	200.0	.0010	4.000	2xϕ4ϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.019		X-yatay	19.229	27.978	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 687/ 670		Y-düşey	19.146	-.479	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	14.086	-2.413	200.0	.0010	4.000	
S16022	BX=20 ξx = 1.020		X-düşey	33.542	3.859	200.0	.0016	10.663	2xϕ5ϕ14+2x10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.018		X-yatay	24.666	7.757	200.0	.0016	10.663	
	I/J : 681/ 664		Y-düşey	33.542	-11.352	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	27.751	-31.954	200.0	.0010	6.800	
S16023	BX=20 ξx = 1.020		X-düşey	20.116	.503	200.0	.0010	4.000	2xϕ4ϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.014		X-yatay	14.837	2.236	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 697/ 690		Y-düşey	20.116	5.116	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	15.379	19.956	200.0	.0010	4.000	
S16024	BX=20 ξx = 1.020		X-düşey	43.754	-2.103	200.0	.0010	9.000	2xϕ6ϕ14+2xϕ14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.026		X-yatay	32.121	-5.050	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 689/ 672		Y-düşey	43.754	1.999	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	34.972	73.007	200.0	.0010	9.000	
S16025	BX=20 ξx = 1.020		X-düşey	44.763	1.119	200.0	.0010	9.000	2xϕ6ϕ14+2xϕ14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.026		X-yatay	32.817	3.570	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 652/ 619		Y-düşey	44.763	2.557	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	35.807	72.972	200.0	.0010	9.000	
S16026	BX=20 ξx = 1.019		X-düşey	19.497	.487	200.0	.0010	4.000	2xϕ4ϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.014		X-yatay	14.394	2.009	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 654/ 621		Y-düşey	19.497	-6.696	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	14.840	-21.599	200.0	.0010	4.000	
S16027	BX=20 ξx = 1.019		X-düşey	31.421	.786	200.0	.0010	6.800	2xϕ5ϕ14+2x10ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.016		X-yatay	23.088	-4.882	200.0	.0010	6.800	
	I/J : 622/ 584		Y-düşey	31.421	-6.150	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	25.898	28.464	200.0	.0010	6.800	
S16029	BX=200 ξx = 1.010		X-düşey	19.640	3.928	200.0	.0010	4.000	2xϕ4ϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.020		X-yatay	19.564	23.078	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 625/ 592		Y-düşey	19.640	-.491	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	14.530	-2.594	200.0	.0010	4.000	
S16030	BX=20 ξx = 1.023		X-düşey	27.693	.692	200.0	.0010	5.800	2xϕ4ϕ14+2xϕ9ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.014		X-yatay	20.365	3.667	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 659/ 631		Y-düşey	27.693	9.011	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	20.393	52.212	200.0	.0010	5.800	
S16031	BX=270 ξx = 1.010		X-düşey	26.056	13.679	200.0	.0010	5.400	2xϕ4ϕ14+2xϕ8ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.020		X-yatay	23.169	68.450	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 626/ 593		Y-düşey	26.056	-.651	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	19.211	-4.471	200.0	.0010	5.400	
S16032	BX=540 ξx = 1.034		X-düşey	53.406	28.839	200.0	.0010	10.800	2xϕ7ϕ14+2x17ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.021		X-yatay	41.275	99.965	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 660/ 632		Y-düşey	53.406	-1.335	200.0	.0010	11.186	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	41.206	-9.626	200.0	.0010	11.186	
S16033	BX=200 ξx = 1.010		X-düşey	17.880	16.468	200.0	.0010	4.000	2xϕ4ϕ14+2xϕ6ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.019		X-yatay	13.115	21.404	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 682/ 665		Y-düşey	17.880	.447	200.0	.0020	8.112	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	13.115	5.353	200.0	.0020	8.112	
S16034	BX=200 ξx = 1.010		X-düşey	20.482	16.580	200.0	.0010	4.000	2xϕ4ϕ14+2xϕ7ϕ14 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.019		X-yatay	17.047	35.644	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 657/ 629		Y-düşey	20.482	-.512	200.0	.0041	16.466	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	14.975	-9.719	200.0	.0041	16.466	
S16035	BX=200 ξx = 1.010		X-düşey	20.528	-14.232	200.0	.0010	4.000	2xϕ4ϕ14+2xϕ7ϕ14 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.019		X-yatay	17.686	-33.275	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 683/ 666		Y-düşey	20.528	.513	200.0	.0039	15.705	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	15.027	9.342	200.0	.0039	15.705	

Tablo 6.2 devamı

Kolon			N (t)	maxM	fcd	μ	As	Donatı
S16036	BX=200 ξx = 1.010	X-düşey	21.647	16.731	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.023	X-yatay	15.848	21.988	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 698/ 691	Y-düşey	21.647	.541	200.0	.0021	8.510	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	15.848	5.791	200.0	.0021	8.510	
S16037	BX=540 ξx = 1.031	X-düşey	49.945	26.970	200.0	.0010	10.800	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.020	X-yatay	38.824	99.925	200.0	.0010	10.800	
	I/J : 699/ 692	Y-düşey	49.945	1.249	200.0	.0011	12.249	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	39.129	9.974	200.0	.0011	12.249	
S16038	BX=270 ξx = 1.010	X-düşey	24.879	-12.311	200.0	.0010	5.400	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.021	X-yatay	22.688	-62.937	200.0	.0010	5.400	
	I/J : 658/ 630	Y-düşey	24.879	-.622	200.0	.0010	5.400	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	18.498	-2.430	200.0	.0010	5.400	
S16039	BX=20 ξx = 1.023	X-düşey	27.272	.770	200.0	.0010	5.800	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=290 ξy = 1.014	X-yatay	20.054	3.598	200.0	.0010	5.800	
	I/J : 684/ 667	Y-düşey	27.272	15.381	200.0	.0010	5.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	20.190	52.281	200.0	.0010	5.800	
S16040	BX=200 ξx = 1.010	X-düşey	19.468	-3.894	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=20 ξy = 1.020	X-yatay	19.447	-24.236	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 700/ 693	Y-düşey	19.468	-.487	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	14.311	-2.192	200.0	.0010	4.000	
S16042	BX=20 ξx = 1.020	X-düşey	34.324	-2.562	200.0	.0013	8.770	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=340 ξy = 1.018	X-yatay	25.243	-6.863	200.0	.0013	8.770	
	I/J : 685/ 668	Y-düşey	34.324	-3.478	200.0	.0010	6.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	28.309	-28.916	200.0	.0010	6.800	
S16043	BX=20 ξx = 1.020	X-düşey	20.130	.524	200.0	.0010	4.000	2xϕ14+2xϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=200 ξy = 1.014	X-yatay	14.849	2.398	200.0	.0010	4.000	
	I/J : 701/ 694	Y-düşey	20.130	5.961	200.0	.0010	4.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	15.361	20.685	200.0	.0010	4.000	
S16044	BX=20 ξx = 1.020	X-düşey	44.502	1.487	200.0	.0010	9.000	2xϕ14+2xϕ14ϕ12 (govde) + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=450 ξy = 1.027	X-yatay	32.669	4.600	200.0	.0010	9.000	
	I/J : 702/ 695	Y-düşey	44.502	-4.797	200.0	.0010	9.000	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	35.539	72.966	200.0	.0010	9.000	
S1004	BX=0 ξx = 1.018	X-düşey	115.517	-11.552	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0 ξy = 1.022	X-yatay	127.654	-32.555	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 5/ 0	Y-düşey	115.517	-11.552	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	104.385	-38.094	200.0	.0075	27.148	
S1010	BX=0 ξx = 1.018	X-düşey	1287.134	-476.240	200.0	.0063	115.381	102ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0 ξy = 1.023	X-yatay	938.606	-942.050	200.0	.0063	115.381	
	I/J : 31/ 0	Y-düşey	1287.134	257.427	200.0	.0063	115.381	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	1133.803	292.819	200.0	.0063	115.381	
S1013	BX=0 ξx = 1.019	X-düşey	1390.965	-403.380	200.0	.0061	118.775	105ϕ12 + ϕ8/10/10(etriye)
	BY=0 ξy = 1.024	X-yatay	1014.002	-910.894	200.0	.0061	118.775	
	I/J : 65/ 0	Y-düşey	1390.965	-500.747	200.0	.0061	118.775	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	1196.914	-1015.269	200.0	.0061	118.775	
S1021	BX=0 ξx = 1.018	X-düşey	116.231	-11.623	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0 ξy = 1.022	X-yatay	127.269	-33.075	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 101/ 0	Y-düşey	116.231	11.623	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	108.791	38.491	200.0	.0075	27.148	
S1028	BX=0 ξx = 1.018	X-düşey	119.249	11.925	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0 ξy = 1.022	X-yatay	130.264	33.105	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 60/ 0	Y-düşey	119.249	-11.925	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	106.679	-38.232	200.0	.0075	27.148	
S1041	BX=0 ξx = 1.018	X-düşey	118.959	11.896	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0 ξy = 1.022	X-yatay	129.184	33.598	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 185/ 0	Y-düşey	118.959	11.896	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	110.437	38.486	200.0	.0075	27.148	
S2004	BX=0 ξx = 1.131	X-düşey	297.326	-29.733	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0 ξy = 1.176	X-yatay	307.804	-38.120	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 11/ 5	Y-düşey	297.326	29.733	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	242.433	37.378	200.0	.0075	27.148	
S2010	BX=0 ξx = 1.225	X-düşey	1210.210	-447.778	200.0	.0063	115.381	102ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0 ξy = 1.268	X-yatay	882.556	958.406	200.0	.0063	115.381	
	I/J : 50/ 31	Y-düşey	1210.210	242.042	200.0	.0063	115.381	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	1073.377	325.882	200.0	.0063	115.381	
S2013	BX=0 ξx = 1.265	X-düşey	1307.063	-379.048	200.0	.0061	118.775	105ϕ12 + ϕ8/10/10(etriye)
	BY=0 ξy = 1.382	X-yatay	952.872	934.580	200.0	.0061	118.775	
	I/J : 87/ 65	Y-düşey	1307.062	-470.542	200.0	.0061	118.775	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	1130.869	-1050.954	200.0	.0061	118.775	
S2021	BX=0 ξx = 1.131	X-düşey	297.963	-29.796	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0 ξy = 1.176	X-yatay	305.972	-38.588	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 134/ 101	Y-düşey	297.963	29.796	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	250.089	41.374	200.0	.0075	27.148	
S2028	BX=0 ξx = 1.131	X-düşey	305.572	30.557	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0 ξy = 1.176	X-yatay	313.582	38.555	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 96/ 60	Y-düşey	305.572	-30.557	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	247.413	-38.336	200.0	.0075	27.148	
S2041	BX=0 ξx = 1.131	X-düşey	307.213	30.721	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0 ξy = 1.176	X-yatay	312.445	40.081	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 229/ 185	Y-düşey	307.213	30.721	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	255.902	42.745	200.0	.0075	27.148	
S3004	BX=0 ξx = 1.170	X-düşey	274.049	-27.405	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0 ξy = 1.245	X-yatay	283.773	28.377	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 23/ 11	Y-düşey	274.049	27.405	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	224.169	22.417	200.0	.0075	27.148	
S3010	BX=0 ξx = 1.208	X-düşey	1132.587	-419.057	200.0	.0063	115.381	102ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0 ξy = 1.246	X-yatay	825.986	671.466	200.0	.0063	115.381	
	I/J : 78/ 50	Y-düşey	1132.587	226.517	200.0	.0063	115.381	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	1005.815	253.251	200.0	.0063	115.381	
S3013	BX=0 ξx = 1.244	X-düşey	1222.642	-354.566	200.0	.0061	118.775	105ϕ12 + ϕ8/10/10(etriye)
	BY=0 ξy = 1.349	X-yatay	891.358	657.609	200.0	.0061	118.775	
	I/J : 124/ 87	Y-düşey	1222.642	-440.151	200.0	.0061	118.775	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	1056.997	-751.082	200.0	.0061	118.775	
S3021	BX=0 ξx = 1.170	X-düşey	275.036	-27.504	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0 ξy = 1.245	X-yatay	282.330	28.233	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 177/ 134	Y-düşey	275.036	27.504	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	231.065	23.106	200.0	.0075	27.148	
S3028	BX=0 ξx = 1.170	X-düşey	282.332	28.233	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0 ξy = 1.245	X-yatay	289.570	28.957	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 143/ 96	Y-düşey	282.332	-28.233	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	229.236	22.924	200.0	.0075	27.148	
S3041	BX=0 ξx = 1.170	X-düşey	282.990	28.299	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0 ξy = 1.245	X-yatay	287.898	28.790	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 273/ 229	Y-düşey	282.990	28.299	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	236.025	23.602	200.0	.0075	27.148	
S4004	BX=0 ξx = 1.156	X-düşey	251.704	-25.170	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0 ξy = 1.224	X-yatay	259.483	25.948	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 42/ 23	Y-düşey	251.704	25.170	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	206.237	20.624	200.0	.0075	27.148	
S4010	BX=0 ξx = 1.191	X-düşey	1054.250	-390.073	200.0	.0063	115.381	102ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0 ξy = 1.225	X-yatay	768.887	612.708	200.0	.0063	115.381	
	I/J : 115/ 78	Y-düşey	1054.250	210.850	200.0	.0063	115.381	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	933.551	188.631	200.0	.0063	115.381	
S4013	BX=0 ξx = 1.223	X-düşey	1137.490	329.872	200.0	.0061	118.775	105ϕ12 + ϕ8/10/10(etriye)
	BY=0 ξy = 1.317	X-yatay	829.303	580.781	200.0	.0061	118.775	
	I/J : 167/ 124	Y-düşey	1137.490	-409.496	200.0	.0061	118.775	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	978.277	664.607	200.0	.0061	118.775	
S4021	BX=0 ξx = 1.156	X-düşey	252.902	-25.290	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0 ξy = 1.224	X-yatay	258.366	25.837	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 221/ 177	Y-düşey	252.902	25.290	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	212.242	21.224	200.0	.0075	27.148	

Tablo 6.2 devamı

Kolon			N (t)	maxM	fcd	μ	As	Donatı
S4028	BX=0	ξx = 1.156	X-düşey	259.851	25.985	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.224	X-yatay	265.182	26.518	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 187/ 143		Y-düşey	259.851	-25.985	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	211.283	21.128	200.0	.0075	27.148	
S4041	BX=0	ξx = 1.156	X-düşey	259.735	25.973	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.224	X-yatay	263.150	26.315	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 317/ 273		Y-düşey	259.735	25.973	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	216.480	22.679	200.0	.0075	27.148	
S5004	BX=0	ξx = 1.142	X-düşey	230.113	-23.011	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.203	X-yatay	234.481	23.448	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 70/ 42		Y-düşey	230.113	23.011	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	188.428	18.843	200.0	.0075	27.148	
S5010	BX=0	ξx = 1.174	X-düşey	975.290	-360.857	200.0	.0063	115.381	102ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.205	X-yatay	711.326	570.355	200.0	.0063	115.381	
	I/J : 158/ 115		Y-düşey	975.290	195.058	200.0	.0063	115.381	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	858.558	175.592	200.0	.0063	115.381	
S5013	BX=0	ξx = 1.203	X-düşey	1051.774	305.015	200.0	.0061	118.775	105ϕ12 + ϕ8/10/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.286	X-yatay	766.831	540.449	200.0	.0061	118.775	
	I/J : 211/ 167		Y-düşey	1051.774	-378.639	200.0	.0061	118.775	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	897.075	618.453	200.0	.0061	118.775	
S5021	BX=0	ξx = 1.142	X-düşey	231.450	-23.145	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.203	X-yatay	233.660	23.366	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 265/ 221		Y-düşey	231.450	23.145	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	193.413	19.341	200.0	.0075	27.148	
S5028	BX=0	ξx = 1.142	X-düşey	237.978	23.798	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.203	X-yatay	239.979	23.998	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 231/ 187		Y-düşey	237.978	-23.798	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	193.363	19.336	200.0	.0075	27.148	
S5041	BX=0	ξx = 1.142	X-düşey	237.314	23.731	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.203	X-yatay	237.768	23.777	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 361/ 317		Y-düşey	237.314	23.731	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	197.044	19.704	200.0	.0075	27.148	
S6004	BX=0	ξx = 1.129	X-düşey	209.173	-20.917	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.183	X-yatay	209.711	20.971	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 107/ 70		Y-düşey	209.173	20.917	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	170.927	17.093	200.0	.0075	27.148	
S6010	BX=0	ξx = 1.157	X-düşey	895.778	-331.438	200.0	.0063	115.381	102ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.185	X-yatay	653.356	528.002	200.0	.0063	115.381	
	I/J : 202/ 158		Y-düşey	895.778	179.156	200.0	.0063	115.381	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	782.220	162.553	200.0	.0063	115.381	
S6013	BX=0	ξx = 1.183	X-düşey	965.569	280.015	200.0	.0061	118.775	105ϕ12 + ϕ8/10/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.257	X-yatay	703.997	500.117	200.0	.0061	118.775	
	I/J : 255/ 211		Y-düşey	965.569	-347.605	200.0	.0061	118.775	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	814.966	572.300	200.0	.0061	118.775	
S6021	BX=0	ξx = 1.129	X-düşey	210.580	-21.058	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.183	X-yatay	209.142	20.914	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 309/ 265		Y-düşey	210.580	21.058	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	174.899	17.490	200.0	.0075	27.148	
S6028	BX=0	ξx = 1.129	X-düşey	216.644	21.664	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.183	X-yatay	214.932	21.493	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 275/ 231		Y-düşey	216.644	-21.664	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	175.675	17.567	200.0	.0075	27.148	
S6041	BX=0	ξx = 1.129	X-düşey	215.603	21.560	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.183	X-yatay	212.661	21.266	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 405/ 361		Y-düşey	215.603	21.560	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	178.014	17.801	200.0	.0075	27.148	
S7004	BX=0	ξx = 1.116	X-düşey	188.777	-18.878	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.164	X-yatay	185.515	18.551	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 150/ 107		Y-düşey	188.777	18.878	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	153.754	15.375	200.0	.0075	27.148	
S7010	BX=0	ξx = 1.141	X-düşey	815.779	-301.838	200.0	.0063	115.381	102ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.166	X-yatay	595.024	485.649	200.0	.0063	115.381	
	I/J : 246/ 202		Y-düşey	815.779	163.156	200.0	.0063	115.381	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	705.542	149.514	200.0	.0063	115.381	
S7013	BX=0	ξx = 1.164	X-düşey	878.947	264.895	200.0	.0061	118.775	105ϕ12 + ϕ8/10/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.228	X-yatay	640.855	459.785	200.0	.0061	118.775	
	I/J : 299/ 255		Y-düşey	878.947	-316.421	200.0	.0061	118.775	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	733.050	526.147	200.0	.0061	118.775	
S7021	BX=0	ξx = 1.116	X-düşey	190.193	-19.019	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.164	X-yatay	185.151	18.515	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 353/ 309		Y-düşey	190.193	19.019	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	156.772	15.677	200.0	.0075	27.148	
S7028	BX=0	ξx = 1.116	X-düşey	195.763	19.576	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.164	X-yatay	190.396	19.040	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 319/ 275		Y-düşey	195.763	-19.576	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	158.249	15.825	200.0	.0075	27.148	
S7041	BX=0	ξx = 1.116	X-düşey	194.482	19.448	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.164	X-yatay	188.157	18.816	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 449/ 405		Y-düşey	194.482	19.448	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	159.444	15.944	200.0	.0075	27.148	
S8004	BX=0	ξx = 1.103	X-düşey	168.836	-16.884	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.145	X-yatay	162.183	16.218	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 194/ 150		Y-düşey	168.836	16.884	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	136.941	13.694	200.0	.0075	27.148	
S8010	BX=0	ξx = 1.126	X-düşey	735.355	-272.081	200.0	.0063	115.381	102ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.147	X-yatay	536.377	443.296	200.0	.0063	115.381	
	I/J : 290/ 246		Y-düşey	735.355	147.071	200.0	.0063	115.381	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	629.238	136.475	200.0	.0063	115.381	
S8013	BX=0	ξx = 1.145	X-düşey	791.970	229.671	200.0	.0061	118.775	105ϕ12 + ϕ8/10/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.201	X-yatay	577.450	419.453	200.0	.0061	118.775	
	I/J : 343/ 299		Y-düşey	791.970	-285.109	200.0	.0061	118.775	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	652.062	479.994	200.0	.0061	118.775	
S8021	BX=0	ξx = 1.103	X-düşey	170.209	-17.021	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.145	X-yatay	161.977	16.198	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 397/ 353		Y-düşey	170.209	17.021	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	139.098	13.910	200.0	.0075	27.148	
S8028	BX=0	ξx = 1.103	X-düşey	175.265	17.527	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.145	X-yatay	166.673	16.667	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 363/ 319		Y-düşey	175.265	-17.527	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	141.125	14.113	200.0	.0075	27.148	
S8041	BX=0	ξx = 1.103	X-düşey	173.855	17.386	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.145	X-yatay	164.533	16.453	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 493/ 449		Y-düşey	173.855	17.386	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	141.385	14.354	200.0	.0075	27.148	
S9004	BX=0	ξx = 1.090	X-düşey	149.275	-14.928	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.127	X-yatay	139.877	13.988	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 238/ 194		Y-düşey	149.275	14.928	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	120.489	12.049	200.0	.0075	27.148	
S9010	BX=0	ξx = 1.110	X-düşey	654.560	-242.187	200.0	.0063	115.381	102ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.129	X-yatay	477.455	400.943	200.0	.0063	115.381	
	I/J : 334/ 290		Y-düşey	654.560	130.912	200.0	.0063	115.381	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	553.798	123.436	200.0	.0063	115.381	
S9013	BX=0	ξx = 1.127	X-düşey	704.695	204.362	200.0	.0061	118.775	105ϕ12 + ϕ8/10/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.175	X-yatay	513.823	379.121	200.0	.0061	118.775	
	I/J : 387/ 343		Y-düşey	704.695	-253.690	200.0	.0061	118.775	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	572.486	433.840	200.0	.0061	118.775	
S9021	BX=0	ξx = 1.090	X-düşey	150.559	-15.056	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.127	X-yatay	139.788	13.979	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 441/ 397		Y-düşey	150.559	15.056	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	121.900	12.256	200.0	.0075	27.148	

Tablo 6.2 devamı

Kolon				N (t)	maxM	fcd	μ	As	Donatı
S9028	BX=0	ξx = 1.090	X-düşey	155.090	15.509	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.127	X-yatay	143.938	14.394	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 407/ 363		Y-düşey	155.090	-15.509	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	124.314	12.431	200.0	.0075	27.148	
S9041	BX=0	ξx = 1.090	X-düşey	153.637	15.364	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.127	X-yatay	141.946	14.913	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 537/ 493		Y-düşey	153.637	15.364	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	123.848	14.107	200.0	.0075	27.148	
S10004	BX=0	ξx = 1.078	X-düşey	130.029	-13.003	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.109	X-yatay	118.692	-11.977	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 282/ 238		Y-düşey	130.029	13.003	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	104.392	11.239	200.0	.0075	27.148	
S10010	BX=0	ξx = 1.095	X-düşey	573.448	-212.176	200.0	.0063	115.381	102ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.111	X-yatay	418.297	358.590	200.0	.0063	115.381	
	I/J : 378/ 334		Y-düşey	573.448	114.690	200.0	.0063	115.381	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	479.557	110.966	200.0	.0063	115.381	
S10013	BX=0	ξx = 1.110	X-düşey	617.166	178.978	200.0	.0061	118.775	105ϕ12 + ϕ8/10/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.150	X-yatay	450.009	338.789	200.0	.0061	118.775	
	I/J : 431/ 387		Y-düşey	617.166	-222.180	200.0	.0061	118.775	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	494.618	387.687	200.0	.0061	118.775	
S10021	BX=0	ξx = 1.078	X-düşey	131.185	-13.119	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.109	X-yatay	118.679	-12.391	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 485/ 441		Y-düşey	131.185	13.119	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	105.182	11.796	200.0	.0075	27.148	
S10028	BX=0	ξx = 1.078	X-düşey	135.181	13.518	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.109	X-yatay	122.290	12.353	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 451/ 407		Y-düşey	135.181	-13.518	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	107.817	10.782	200.0	.0075	27.148	
S10041	BX=0	ξx = 1.078	X-düşey	133.754	13.375	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.109	X-yatay	120.482	14.019	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 580/ 537		Y-düşey	133.754	13.375	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	106.826	13.581	200.0	.0075	27.148	
S11004	BX=0	ξx = 1.066	X-düşey	111.042	-11.104	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.092	X-yatay	98.664	-10.972	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 326/ 282		Y-düşey	111.042	11.104	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	88.638	10.900	200.0	.0075	27.148	
S11010	BX=0	ξx = 1.061	X-düşey	492.064	-182.664	200.0	.0063	115.381	102ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.094	X-yatay	358.939	316.237	200.0	.0063	115.381	
	I/J : 422/ 378		Y-düşey	492.064	98.413	200.0	.0063	115.381	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	406.723	111.157	200.0	.0063	115.381	
S11013	BX=0	ξx = 1.093	X-düşey	529.429	153.534	200.0	.0061	118.775	105ϕ12 + ϕ8/10/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.126	X-yatay	386.040	298.457	200.0	.0061	118.775	
	I/J : 475/ 431		Y-düşey	529.429	-190.594	200.0	.0061	118.775	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	418.630	341.534	200.0	.0061	118.775	
S11021	BX=0	ξx = 1.066	X-düşey	112.037	-11.204	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.092	X-yatay	98.693	-11.408	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 529/ 485		Y-düşey	112.037	11.204	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	88.932	11.129	200.0	.0075	27.148	
S11028	BX=0	ξx = 1.066	X-düşey	115.493	11.549	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.092	X-yatay	101.772	11.367	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 495/ 451		Y-düşey	115.493	-11.549	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	91.625	9.162	200.0	.0075	27.148	
S11041	BX=0	ξx = 1.066	X-düşey	114.145	11.415	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.092	X-yatay	100.172	13.016	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 618/ 580		Y-düşey	114.145	11.415	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	90.298	12.924	200.0	.0075	27.148	
S12004	BX=0	ξx = 1.055	X-düşey	92.263	-9.226	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.076	X-yatay	79.787	-9.833	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 370/ 326		Y-düşey	92.263	9.226	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	73.205	10.430	200.0	.0075	27.148	
S12010	BX=0	ξx = 1.066	X-düşey	410.454	-151.868	200.0	.0063	115.381	102ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.077	X-yatay	299.412	273.883	200.0	.0063	115.381	
	I/J : 466/ 422		Y-düşey	410.454	82.091	200.0	.0063	115.381	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	335.412	108.963	200.0	.0063	115.381	
S12013	BX=0	ξx = 1.076	X-düşey	441.516	128.040	200.0	.0061	118.775	105ϕ12 + ϕ8/10/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.103	X-yatay	321.940	258.125	200.0	.0061	118.775	
	I/J : 519/ 475		Y-düşey	441.516	-158.946	200.0	.0061	118.775	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	344.586	295.381	200.0	.0061	118.775	
S12021	BX=0	ξx = 1.055	X-düşey	93.071	-9.307	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.076	X-yatay	79.826	-10.290	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 572/ 529		Y-düşey	93.071	9.307	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	73.132	10.411	200.0	.0075	27.148	
S12028	BX=0	ξx = 1.055	X-düşey	95.983	9.598	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.076	X-yatay	82.385	10.285	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 539/ 495		Y-düşey	95.983	-9.598	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	75.723	7.572	200.0	.0075	27.148	
S12041	BX=0	ξx = 1.055	X-düşey	94.756	9.476	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.076	X-yatay	81.010	11.953	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 651/ 618		Y-düşey	94.756	9.476	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	74.236	12.189	200.0	.0075	27.148	
S13004	BX=0	ξx = 1.043	X-düşey	73.651	-7.365	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.060	X-yatay	62.026	-8.593	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 414/ 370		Y-düşey	73.651	7.365	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	58.072	9.764	200.0	.0075	27.148	
S13010	BX=0	ξx = 1.052	X-düşey	328.659	-121.604	200.0	.0063	115.381	102ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.061	X-yatay	239.748	231.530	200.0	.0063	115.381	
	I/J : 510/ 466		Y-düşey	328.659	65.732	200.0	.0063	115.381	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	265.658	104.168	200.0	.0063	115.381	
S13013	BX=0	ξx = 1.060	X-düşey	353.465	102.505	200.0	.0061	118.775	105ϕ12 + ϕ8/10/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.081	X-yatay	257.739	217.793	200.0	.0061	118.775	
	I/J : 562/ 519		Y-düşey	353.465	-127.247	200.0	.0061	118.775	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	272.489	249.228	200.0	.0061	118.775	
S13021	BX=0	ξx = 1.043	X-düşey	74.247	-7.425	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.060	X-yatay	62.046	-9.015	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 610/ 572		Y-düşey	74.247	7.425	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	57.751	9.514	200.0	.0075	27.148	
S13028	BX=0	ξx = 1.043	X-düşey	76.616	7.662	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.060	X-yatay	64.096	9.038	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 582/ 539		Y-düşey	76.616	-7.662	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	60.094	-6.622	200.0	.0075	27.148	
S13041	BX=0	ξx = 1.043	X-düşey	75.540	7.554	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.060	X-yatay	62.955	10.652	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 679/ 651		Y-düşey	75.540	7.554	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	58.610	11.177	200.0	.0075	27.148	
S14004	BX=0	ξx = 1.032	X-düşey	55.169	-5.517	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.044	X-yatay	45.304	-7.584	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 458/ 414		Y-düşey	55.169	6.113	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	43.208	9.392	200.0	.0075	27.148	
S14010	BX=0	ξx = 1.039	X-düşey	246.722	-91.287	200.0	.0063	115.381	102ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.045	X-yatay	179.980	189.177	200.0	.0063	115.381	
	I/J : 553/ 510		Y-düşey	246.723	49.345	200.0	.0063	115.381	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	197.421	97.343	200.0	.0063	115.381	
S14013	BX=0	ξx = 1.044	X-düşey	265.320	76.943	200.0	.0061	118.775	105ϕ12 + ϕ8/10/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.059	X-yatay	193.467	177.461	200.0	.0061	118.775	
	I/J : 600/ 562		Y-düşey	265.320	-95.815	200.0	.0061	118.775	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	202.265	203.074	200.0	.0061	118.775	
S14021	BX=0	ξx = 1.032	X-düşey	55.532	-5.553	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.044	X-yatay	45.277	-8.003	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 643/ 610		Y-düşey	55.532	5.553	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	42.755	8.701	200.0	.0075	27.148	

Tablo 6.2 devamı

Kolon			N (t)	maxM	fcd	μ	As	Donatı
S14028	BX=0	ξx = 1.032	X-düşey	57.355	5.735	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.044	X-yatay	46.831	8.048	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 620/ 582		Y-düşey	57.355	-5.735	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	44.710	-5.954	200.0	.0075	27.148	
S14041	BX=0	ξx = 1.032	X-düşey	56.445	5.645	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.044	X-yatay	45.920	9.710	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 696/ 679		Y-düşey	56.445	6.213	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	43.369	10.572	200.0	.0075	27.148	
S15004	BX=0	ξx = 1.021	X-düşey	36.773	-3.677	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.029	X-yatay	29.506	-5.736	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 502/ 458		Y-düşey	36.773	5.511	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	28.576	7.373	200.0	.0075	27.148	
S15010	BX=0	ξx = 1.026	X-düşey	164.653	-60.922	200.0	.0063	115.381	102ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.030	X-yatay	120.113	146.824	200.0	.0063	115.381	
	I/J : 591/ 553		Y-düşey	164.653	32.931	200.0	.0063	115.381	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	130.556	78.776	200.0	.0063	115.381	
S15013	BX=0	ξx = 1.029	X-düşey	177.063	51.348	200.0	.0061	118.775	105ϕ12 + ϕ8/10/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.039	X-yatay	129.113	137.129	200.0	.0061	118.775	
	I/J : 633/ 600		Y-düşey	177.063	-63.743	200.0	.0061	118.775	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	133.715	156.921	200.0	.0061	118.775	
S15021	BX=0	ξx = 1.021	X-düşey	36.901	-3.690	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.029	X-yatay	29.416	-6.191	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 671/ 643		Y-düşey	36.901	3.896	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	28.104	7.224	200.0	.0075	27.148	
S15028	BX=0	ξx = 1.021	X-düşey	38.177	3.818	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.029	X-yatay	30.488	6.102	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 653/ 620		Y-düşey	38.177	-3.818	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	29.547	-4.507	200.0	.0075	27.148	
S15041	BX=0	ξx = 1.021	X-düşey	37.472	4.052	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.029	X-yatay	29.820	7.509	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 703/ 696		Y-düşey	37.472	5.653	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	28.493	8.198	200.0	.0075	27.148	
S16004	BX=0	ξx = 1.010	X-düşey	18.473	-2.237	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.014	X-yatay	14.435	-6.787	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 545/ 502		Y-düşey	18.473	9.845	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	14.116	10.597	200.0	.0075	27.148	
S16010	BX=0	ξx = 1.013	X-düşey	82.610	-30.566	200.0	.0063	115.381	102ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.015	X-yatay	60.265	104.786	200.0	.0063	115.381	
	I/J : 624/ 591		Y-düşey	82.610	74.195	200.0	.0063	115.381	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	64.821	103.014	200.0	.0063	115.381	
S16013	BX=0	ξx = 1.014	X-düşey	88.923	25.788	200.0	.0061	118.775	105ϕ12 + ϕ8/10/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.019	X-yatay	64.843	101.329	200.0	.0061	118.775	
	I/J : 661/ 633		Y-düşey	88.923	-57.316	200.0	.0061	118.775	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	66.608	-123.343	200.0	.0061	118.775	
S16021	BX=0	ξx = 1.010	X-düşey	18.280	-2.007	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.014	X-yatay	14.214	-7.264	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 688/ 671		Y-düşey	18.280	5.994	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	13.661	8.957	200.0	.0075	27.148	
S16028	BX=0	ξx = 1.010	X-düşey	19.021	3.219	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.014	X-yatay	14.820	7.477	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 680/ 653		Y-düşey	19.021	-1.902	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	14.498	-4.977	200.0	.0075	27.148	
S16041	BX=0	ξx = 1.010	X-düşey	18.431	6.349	200.0	.0075	27.148	24ϕ12 + ϕ8/20/10(etriye)
	BY=0	ξy = 1.014	X-yatay	14.325	10.266	200.0	.0075	27.148	
	I/J : 704/ 703		Y-düşey	18.431	10.094	200.0	.0075	27.148	
	Hk = 3.000 m		Y-yatay	13.766	11.956	200.0	.0075	27.148	

KOLON NO	Ac cm2	Ex cm	Ey cm	Ix cm4	Iy cm4	Vd .t	Up cm	D cm	Mx tm	My tm	Xt cm	Yt cm	Vxd t	Vyd t	Vp t
S1005	0,7500	0,00	0,00	0,6901	0,0315	6,14	300,00	25	10,22	0,97	112,5	22,5	18,64	11,34	95,26
S1007	0,7500	0,00	0,00	0,0315	1,4773	30,00	300,00	25	1,25	16,35	22,5	157,5	36,39	43,07	95,26
S1008	0,7500	0,00	0,00	1,2761	0,0315	18,36	300,00	25	21,71	1,8	147,5	22,5	37,18	28,01	95,26
S1017	0,7500	0,00	0,00	1,2761	0,0315	0,87	300,00	25	15,16	0,94	147,5	22,5	14,01	5,8	95,26
S1018	0,7500	0,00	0,00	0,0315	1,4773	28,74	300,00	25	0,77	6,79	22,5	157,5	32,85	34,18	95,26
S1020	0,7500	0,00	0,00	0,6901	0,0315	5,50	300,00	25	8,7	0,5	112,5	22,5	16,14	8,17	95,26
S1029	0,7500	0,00	0,00	0,6901	0,0315	10,46	300,00	25	7,8	0,97	112,5	22,5	19,99	15,65	95,26
S1030	0,7500	0,00	0,00	0,0315	1,4773	30,13	300,00	25	1,29	16,8	22,5	157,5	37,05	43,56	95,26
S1031	0,7500	0,00	0,00	1,2761	0,0315	22,32	300,00	25	22,12	1,81	147,5	22,5	41,49	31,98	95,26
S1038	0,7500	0,00	0,00	1,2761	0,0315	17,01	300,00	25	13,32	0,98	147,5	22,5	28,56	22,24	95,26
S1039	0,7500	0,00	0,00	0,0315	1,4773	34,93	300,00	25	1,27	6,82	22,5	157,5	41,74	40,39	95,26
S1040	0,7500	0,00	0,00	0,6901	0,0315	6,11	300,00	25	4,33	0,51	112,5	22,5	11,41	8,83	95,26

Tablo 6.3 Kolon Zımbalama Tahkikleri

Tablo 6.4 Perde Kirişlerin Statik ve Betonarme Sonuçları

Kolon	GGGGGG	QQQQQQ	Q Q Q	Q Q Q	QQ QQ	QQ QQ	Q QQ Q	Zemin	Dep.+X	Dep.-X	Dep.+Y	Dep.-Y
PK1001 N	**145.53**	**26.20**		**Material:E1**				**0.00**	**-30.02**	**-26.61**	**70.62**	**73.61**
Ust Mx	.36	1.03	.41	.47	.42	.56	.77	0.00	-100.38	-124.66	17.04	-4.70
Alt Mx	**.94**	**.50**	**.24**	**.25**	**.27**	**.32**	**.39**	**0.00**	**-180.92**	**-224.80**	**22.02**	**-17.18**
Ust My	-.03	-.01	-.01	0.00	0.00	-.01	-.01	0.00	.15	-.12	-.71	-.95
Alt My	**-.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**.03**	**-.02**	**.56**	**.52**
PK1002 N	145.09	23.64		Material:E1				0.00	-5.10	4.63	84.33	92.87
Ust Mx	**.66**	**.85**	**.28**	**.62**	**.60**	**.41**	**.78**	**0.00**	**-119.28**	**-149.66**	**16.06**	**-11.07**
Alt Mx	1.28	.51	.24	.33	.37	.32	.45	0.00	-231.80	-288.45	26.89	-23.69
Ust My	**-.04**	**-.01**	**-.01**	**0.00**	**0.00**	**-.01**	**-.01**	**0.00**	**.09**	**-.06**	**-.84**	**-.97**
Alt My	-.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.02	-.01	.60	.58
PK1003 N	**161.40**	**25.46**		**Material:E1**				**0.00**	**-.01**	**-.01**	**89.73**	**89.72**
Ust Mx	-.09	-.03	.31	-.20	.36	.05	-.19	0.00	-138.90	-176.44	17.46	-16.01
Alt Mx	**1.26**	**.32**	**.28**	**.13**	**.34**	**.25**	**.21**	**0.00**	**-272.24**	**-339.37**	**31.23**	**-28.70**
Ust My	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.02	-1.02
Alt My	**-.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**.59**	**.59**
PK1004 N	149.46	24.77		Material:E1				0.00	5.09	-4.66	93.39	84.84
Ust Mx	**-.91**	**-.91**	**-.35**	**-.27**	**-.30**	**-.39**	**-.56**	**0.00**	**-119.28**	**-149.66**	**12.21**	**-14.92**
Alt Mx	.84	.02	.06	.08	.12	.10	.07	0.00	-231.80	-288.45	25.81	-24.77
Ust My	**-.04**	**-.01**	**-.01**	**0.00**	**0.00**	**-.01**	**-.01**	**0.00**	**-.09**	**.06**	**-.98**	**-.85**
Alt My	-.02	-.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-.02	.01	.58	.60
PK1005 N	**153.62**	**28.21**		**Material:E1**				**0.00**	**30.02**	**26.60**	**73.81**	**70.83**
Ust Mx	.69	-.73	-.13	.01	-.18	-.06	0.00	0.00	-100.37	-124.65	5.56	-16.18
Alt Mx	**1.04**	**.01**	**.09**	**.12**	**.11**	**.14**	**.17**	**0.00**	**-180.92**	**-224.80**	**18.81**	**-20.39**
Ust My	-.04	-.01	-.01	0.00	0.00	-.01	-.01	0.00	-.15	.12	-.96	-.72
Alt My	**-.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-.03**	**.02**	**.51**	**.56**
PK1008 N	112.70	22.26		Material:E1				0.00	-49.47	-56.22	45.74	39.79
Ust Mx	**-5.79**	**-.41**	**-.11**	**.17**	**.12**	**-.09**	**.09**	**0.00**	**-49.31**	**-53.17**	**4.86**	**1.38**
Alt Mx	-1.20	-.01	.03	.11	.13	.05	.12	0.00	-91.62	-105.12	7.14	-4.93
Ust My	**-.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**.06**	**-.05**	**-.09**	**-.19**
Alt My	-.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-.02	.02	.66	.70
PK1009 N	**118.37**	**23.56**		**Material:E1**				**0.00**	**49.47**	**56.24**	**39.46**	**45.42**
Ust Mx	7.29	.82	.56	.10	.28	.59	.46	0.00	-49.31	-53.17	-1.28	-4.76
Alt Mx	**2.46**	**.34**	**.22**	**.10**	**.17**	**.25**	**.22**	**0.00**	**-91.62**	**-105.12**	**5.42**	**-6.65**
Ust My	-.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-.06	.05	-.20	-.10
Alt My	**-.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**.02**	**-.02**	**.70**	**.66**
PK1018 N	115.99	23.14		Material:E1				0.00	-55.26	-49.60	-47.85	-42.87
Ust Mx	**-7.96**	**-.96**	**-.24**	**-.16**	**-.25**	**-.18**	**-.37**	**0.00**	**-53.86**	**-49.59**	**-4.22**	**-.38**
Alt Mx	-1.76	-.15	.01	.06	.09	.04	.01	0.00	-106.28	-92.57	-7.01	5.25
Ust My	**.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**.05**	**-.05**	**-.08**	**-.17**
Alt My	.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-.03	.02	.67	.71
PK1019 N	**118.16**	**23.58**		**Material:E1**				**0.00**	**55.27**	**49.60**	**-42.59**	**-47.57**
Ust Mx	8.24	1.08	.58	.14	.85	.28	.32	0.00	-53.85	-49.59	.26	4.10
Alt Mx	**2.77**	**.42**	**.24**	**.14**	**.40**	**.17**	**.20**	**0.00**	**-106.28**	**-92.57**	**-5.75**	**6.50**
Ust My	.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-.06	.05	-.18	-.08
Alt My	**.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**.03**	**-.02**	**.71**	**.67**
PK1022 N	152.88	28.13		Material:E1				0.00	-25.82	-29.47	-71.36	-74.55
Ust Mx	**-2.50**	**.31**	**.24**	**-.19**	**-.05**	**.36**	**-.23**	**0.00**	**-127.18**	**-102.39**	**-17.66**	**4.52**
Alt Mx	.28	.34	.24	.17	.34	.30	.19	0.00	-228.36	-184.13	-22.29	17.22
Ust My	**.04**	**.01**	**.01**	**0.00**	**0.00**	**.01**	**.01**	**0.00**	**.13**	**-.14**	**-.71**	**-.95**
Alt My	.02	0.00	0.00	0.00	0.00	.01	0.00	0.00	.02	-.03	.56	.52
PK1023 N	**158.45**	**27.08**		**Material:E1**				**0.00**	**3.95**	**-5.54**	**-91.66**	**-99.99**
Ust Mx	2.62	1.35	-.32	1.26	1.24	-.33	.97	0.00	-152.30	-121.65	-18.81	8.54
Alt Mx	**2.00**	**.70**	**.14**	**.65**	**.81**	**.17**	**.59**	**0.00**	**-292.89**	**-235.90**	**-27.78**	**23.10**
Ust My	.05	.01	.01	0.00	0.00	.01	.01	0.00	.06	-.08	-.84	-.97
Alt My	**.02**	**0.00**	**.01**	**0.00**	**0.00**	**.01**	**0.00**	**0.00**	**.01**	**-.02**	**.60**	**.58**
PK1024 N	182.15	30.76		Material:E1				0.00	-.01	-.01	-103.51	-103.51
Ust Mx	**1.80**	**.45**	**.25**	**.48**	**.57**	**.30**	**.61**	**0.00**	**-179.05**	**-141.36**	**-17.53**	**16.07**
Alt Mx	1.99	.51	.34	.48	.70	.39	.55	0.00	-344.45	-276.96	-31.39	28.85
Ust My	**.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1.02**	**-1.02**
Alt My	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.59	.59
PK1025 N	**159.98**	**27.52**		**Material:E1**				**0.00**	**-3.98**	**5.53**	**-100.51**	**-92.16**
Ust Mx	.32	-.60	.38	-.24	-.25	.46	.07	0.00	-152.29	-121.65	-9.69	17.66
Alt Mx	**1.35**	**.16**	**.33**	**.23**	**.39**	**.39**	**.34**	**0.00**	**-292.89**	**-235.90**	**-25.24**	**25.65**
Ust My	.05	.01	.01	0.00	0.00	.01	.01	0.00	-.06	.08	-.98	-.85
Alt My	**.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**.01**	**0.00**	**0.00**	**-.01**	**.02**	**.58**	**.60**
PK1026 N	153.89	28.38		Material:E1				0.00	25.81	29.47	-74.77	-71.57
Ust Mx	**2.84**	**-.18**	**-.18**	**.52**	**.37**	**-.27**	**.58**	**0.00**	**-127.16**	**-102.39**	**-5.39**	**16.78**
Alt Mx	1.77	.20	.12	.37	.46	.12	.41	0.00	-228.36	-184.13	-18.86	20.64
Ust My	**.04**	**.01**	**.01**	**0.00**	**0.00**	**.01**	**.01**	**0.00**	**-.13**	**.14**	**-.96**	**-.72**
Alt My	.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-.02	.03	.51	.56
PK1027 N	**197.08**	**36.77**		**Material:E1**				**0.00**	**-111.76**	**-92.04**	**-20.51**	**-3.21**
Ust Mx	-.09	-.01	-.01	0.00	0.00	-.01	0.00	0.00	.03	-.03	.02	-.03
Alt Mx	**-.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1.01**	**-.93**	**-.04**	**.03**
Ust My	14.16	.73	-.86	.82	.20	-.17	-.12	0.00	-14.97	14.35	192.02	218.24
Alt My	**2.05**	**-.16**	**-.18**	**.19**	**-.07**	**.37**	**-.27**	**0.00**	**-44.95**	**39.15**	**508.27**	**583.37**
PK1028 N	137.98	22.58		Material:E1				0.00	-75.80	-61.71	23.62	35.99
Ust Mx	**-.03**	**-.01**	**-.01**	**0.00**	**0.00**	**-.01**	**-.01**	**0.00**	**.59**	**.51**	**.04**	**-.03**
Alt Mx	-.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-.35	-.37	.01	0.00
Ust My	**-5.23**	**-1.45**	**-.24**	**-.61**	**-.66**	**-.56**	**-.47**	**0.00**	**-9.63**	**9.70**	**99.85**	**117.06**
Alt My	-1.99	-.51	-.05	-.18	-.22	-.04	-.20	0.00	-13.95	12.41	153.41	176.94
PK1029 N	**102.71**	**15.76**		**Material:E1**				**0.00**	**-59.83**	**-59.91**	**-.47**	**-.55**
Ust Mx	-.05	-.01	-.01	0.00	0.00	-.01	-.01	0.00	.44	.44	0.00	0.00
Alt Mx	**-.02**	**0.00**	**-.01**	**0.00**	**0.00**	**-.01**	**0.00**	**0.00**	**-.32**	**-.32**	**0.00**	**0.00**
Ust My	-.82	-.18	-.16	-.20	-.18	-.26	-.27	0.00	-8.96	7.09	80.14	94.41
Alt My	**-.56**	**-.11**	**-.03**	**-.06**	**-.07**	**0.00**	**-.12**	**0.00**	**-9.59**	**8.09**	**101.43**	**117.20**
PK1030 N	134.61	21.76		Material:E1				0.00	-58.60	-72.24	-21.71	-33.67
Ust Mx	**-.04**	**-.01**	**-.01**	**0.00**	**0.00**	**-.01**	**-.01**	**0.00**	**.50**	**.59**	**-.04**	**.04**
Alt Mx	-.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-.37	-.35	-.01	.01
Ust My	**3.93**	**1.10**	**.02**	**.10**	**.09**	**.11**	**.04**	**0.00**	**-11.14**	**7.77**	**97.38**	**114.21**
Alt My	.57	.21	.02	.02	-.01	.15	-.06	0.00	-14.37	11.87	152.72	176.14
PK1031 N	**196.89**	**36.62**		**Material:E1**				**0.00**	**-91.27**	**-111.62**	**20.93**	**3.09**
Ust Mx	-.08	-.01	-.01	0.00	0.00	-.01	0.00	0.00	-.03	.03	-.02	.04
Alt Mx	**-.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-.93**	**-1.00**	**.04**	**-.02**
Ust My	-10.64	-.19	-.17	.54	.56	.20	-.03	0.00	-14.16	12.44	175.11	198.89
Alt My	**-4.87**	**-.42**	**.01**	**.11**	**.03**	**.47**	**-.25**	**0.00**	**-44.73**	**38.62**	**503.54**	**577.97**
PK1036 N	189.75	34.83		Material:E1				0.00	111.78	92.04	-2.27	-19.59
Ust Mx	**.09**	**.01**	**.01**	**0.00**	**.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**.03**	**-.03**	**.03**	**-.02**
Alt Mx	.05	.01	0.00	0.00	.01	0.00	0.00	0.00	-1.01	-.93	-.03	.04
Ust My	**13.48**	**.36**	**.20**	**1.14**	**1.14**	**1.05**	**.50**	**0.00**	**14.99**	**-14.36**	**219.79**	**193.54**
Alt My	1.60	-.34	.01	.06	-.22	.62	-.26	0.00	44.86	-39.11	586.58	511.59
PK1037 N	**137.13**	**22.41**		**Material:E1**				**0.00**	**75.65**	**61.78**	**35.44**	**23.27**
Ust Mx	.04	.01	0.00	.01	.01	0.00	.01	0.00	.59	.51	.04	-.04
Alt Mx	**.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**.01**	**0.00**	**-.35**	**-.37**	**.01**	**-.01**
Ust My	-2.70	-.80	-.26	-.60	-.65	-.59	-.49	0.00	9.90	-9.77	119.75	102.23
Alt My	**-1.35**	**-.35**	**-.09**	**-.24**	**-.33**	**-.07**	**-.24**	**0.00**	**13.99**	**-12.42**	**178.45**	**154.88**
PK1038 N	108.93	17.35		Material:E1				0.00	59.82	59.91	-.54	-.47
Ust Mx	**.06**	**.01**	**0.00**	**.01**	**.01**	**0.00**	**.01**	**0.00**	**.44**	**.44**	**0.00**	**0.00**
Alt Mx	.03	.01	0.00	.01	.01	0.00	.01	0.00	-.32	-.32	0.00	0.00
Ust My	**-.59**	**-.13**	**-.49**	**-.50**	**-.65**	**-.66**	**-.67**	**0.00**	**9.25**	**-7.21**	**97.31**	**82.67**
Alt My	-.54	-.11	-.14	-.18	-.27	-.13	-.26	0.00	9.65	-8.12	118.50	102.64
PK1039 N	**138.03**	**22.61**		**Material:E1**				**0.00**	**58.75**	**72.17**	**-33.10**	**-21.33**
Ust Mx	.03	.01	0.00	.01	0.00	0.00	.01	0.00	.50	.59	-.04	.04
Alt Mx	**.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-.37**	**-.35**	**-.01**	**.01**
Ust My	2.58	.74	-.43	-.36	-.63	-.43	-.52	0.00	11.36	-7.90	116.93	99.78
Alt My	**.12**	**.09**	**-.13**	**-.17**	**-.33**	**-.03**	**-.25**	**0.00**	**14.40**	**-11.90**	**177.67**	**154.20**
PK1040 N	201.56	37.63		Material:E1				0.00	91.27	111.63	2.12	19.98
Ust Mx	**.08**	**.01**	**.01**	**0.00**	**0.00**	**.01**	**0.00**	**0.00**	**-.03**	**.03**	**-.05**	**.01**
Alt Mx	.05	.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-.93	-1.00	.03	-.04
Ust My	**-9.94**	**.22**	**-.07**	**-.22**	**-.47**	**.20**	**-.31**	**0.00**	**14.19**	**-12.46**	**200.37**	**176.55**
Alt My	-4.94	-.38	-.07	-.32	-.67	.39	-.48	0.00	44.64	-38.58	581.16	506.85

Tablo 6.4 devamı

Kolon			N (t)	maxM	fcd	μ	As	Donatı
PK1001	BX=330	X-düşey	245.665	6.142	200.0	.0010	6.600	2x13ϕ12 (düşey) + ϕ8/10 (yatay)
	BY=20	X-yatay	198.340	226.248	200.0	.0010	6.600	
	I/J :1-0/3-0	Y-düşey	245.665	6.142	200.0	.0010	6.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	245.339	6.133	200.0	.0010	6.600	
PK1002	BX=360	X-düşey	240.954	6.024	200.0	.0010	7.200	2x14ϕ12 (düşey) + ϕ8/10 (yatay)
	BY=20	X-yatay	176.691	290.251	200.0	.0010	7.200	
	I/J :3-0/4-0	Y-düşey	240.954	6.024	200.0	.0010	7.200	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	261.601	6.540	200.0	.0010	7.200	
PK1003	BX=380	X-düşey	266.690	6.667	200.0	.0010	7.600	2x15ϕ12 (düşey) + ϕ8/10 (yatay)
	BY=20	X-yatay	194.495	340.970	200.0	.0010	7.600	
	I/J :4-0/16-0	Y-düşey	266.690	6.667	200.0	.0010	7.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	276.581	6.915	200.0	.0010	7.600	
PK1004	BX=360	X-düşey	248.878	6.222	200.0	.0010	7.200	2x14ϕ12 (düşey) + ϕ8/10 (yatay)
	BY=20	X-yatay	182.534	289.414	200.0	.0010	7.200	
	I/J :16-0/35-0	Y-düşey	248.878	6.222	200.0	.0010	7.200	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	259.072	6.477	200.0	.0010	7.200	
PK1005	BX=330	X-düşey	260.203	6.505	200.0	.0010	6.600	2x13ϕ12 (düşey) + ϕ8/10 (yatay)
	BY=20	X-yatay	208.428	226.009	200.0	.0010	6.600	
	I/J :35-0/34-0	Y-düşey	260.203	6.505	200.0	.0010	6.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	252.656	6.316	200.0	.0010	6.600	
PK1008	BX=260	X-düşey	193.408	-8.770	200.0	.0010	5.200	2x10ϕ12 (düşey) + ϕ8/10 (yatay)
	BY=20	X-yatay	191.192	-106.323	200.0	.0010	5.200	
	I/J :5-0/1-0	Y-düşey	193.408	4.835	200.0	.0010	5.200	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	174.760	4.369	200.0	.0010	5.200	
PK1009	BX=260	X-düşey	203.413	11.520	200.0	.0010	5.200	2x10ϕ12 (düşey) + ϕ8/10 (yatay)
	BY=20	X-yatay	198.164	107.914	200.0	.0010	5.200	
	I/J :34-0/60-0	Y-düşey	203.413	5.085	200.0	.0010	5.200	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	181.392	4.535	200.0	.0010	5.200	
PK1018	BX=260	X-düşey	199.410	-12.685	200.0	.0010	5.200	2x10ϕ12 (düşey) + ϕ8/10 (yatay)
	BY=20	X-yatay	194.391	-108.191	200.0	.0010	5.200	
	I/J :101-0/102	Y-düşey	199.410	4.985	200.0	.0010	5.200	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	182.002	4.550	200.0	.0010	5.200	
PK1019	BX=260	X-düşey	203.151	13.267	200.0	.0010	5.200	2x10ϕ12 (düşey) + ϕ8/10 (yatay)
	BY=20	X-yatay	197.014	109.473	200.0	.0010	5.200	
	I/J :141-0/185	Y-düşey	203.151	5.079	200.0	.0010	5.200	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	184.328	4.608	200.0	.0010	5.200	
PK1022	BX=330	X-düşey	259.035	6.476	200.0	.0010	6.600	2x13ϕ12 (düşey) + ϕ8/10 (yatay)
	BY=20	X-yatay	206.824	228.978	200.0	.0010	6.600	
	I/J :102-0/136	Y-düşey	259.035	6.476	200.0	.0010	6.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	255.561	6.389	200.0	.0010	6.600	
PK1023	BX=360	X-düşey	265.152	6.629	200.0	.0010	7.200	2x14ϕ12 (düşey) + ϕ8/10 (yatay)
	BY=20	X-yatay	194.257	295.700	200.0	.0010	7.200	
	I/J :136-0/90-	Y-düşey	265.152	6.629	200.0	.0010	7.200	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	285.520	7.138	200.0	.0010	7.200	
PK1024	BX=360	X-düşey	304.225	7.606	200.0	.0010	7.600	2x15ϕ12 (düşey) + ϕ8/10 (yatay)
	BY=20	X-yatay	222.139	347.143	200.0	.0010	7.600	
	I/J :90-0/94-0	Y-düşey	304.225	7.606	200.0	.0010	7.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	316.420	7.911	200.0	.0010	7.600	
PK1025	BX=360	X-düşey	268.006	6.700	200.0	.0010	7.200	2x14ϕ12 (düşey) + ϕ8/10 (yatay)
	BY=20	X-yatay	196.369	294.637	200.0	.0010	7.200	
	I/J :94-0/140-	Y-düşey	268.006	6.700	200.0	.0010	7.200	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	279.661	6.992	200.0	.0010	7.200	
PK1026	BX=330	X-düşey	260.850	6.521	200.0	.0010	6.600	2x13ϕ12 (düşey) + ϕ8/10 (yatay)
	BY=20	X-yatay	208.075	230.582	200.0	.0010	6.600	
	I/J :140-0/141	Y-düşey	260.850	6.521	200.0	.0010	6.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	253.837	6.346	200.0	.0010	6.600	
PK1027	BX=20	X-düşey	334.742	8.369	200.0	.0010	8.600	2x17ϕ12 (düşey) + ϕ8/10 (yatay)
	BY=430	X-yatay	345.611	8.640	200.0	.0010	8.600	
	I/J :64-0/101-	Y-düşey	334.742	21.125	200.0	.0014	12.137	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	245.427	585.794	200.0	.0014	12.137	
PK1028	BX=20	X-düşey	229.289	5.732	200.0	.0010	5.600	2x11ϕ12 (düşey) + ϕ8/10 (yatay)
	BY=280	X-yatay	222.262	5.557	200.0	.0010	5.600	
	I/J :37-0/64-0	Y-düşey	229.289	-9.641	200.0	.0010	5.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	196.542	-179.427	200.0	.0010	5.600	
PK1029	BX=20	X-düşey	169.017	4.225	200.0	.0010	4.800	2x9ϕ12 (düşey) + ϕ8/10 (yatay)
	BY=240	X-yatay	178.386	4.460	200.0	.0010	4.800	
	I/J :18-0/37-0	Y-düşey	169.017	4.225	200.0	.0010	4.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	123.297	-117.880	200.0	.0010	4.800	
PK1030	BX=20	X-düşey	223.260	5.581	200.0	.0010	5.600	2x11ϕ12 (düşey) + ϕ8/10 (yatay)
	BY=280	X-yatay	228.600	5.715	200.0	.0010	5.600	
	I/J :7-0/18-0	Y-düşey	223.260	7.255	200.0	.0010	5.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	190.032	176.919	200.0	.0010	5.600	
PK1031	BX=20	X-düşey	334.232	8.356	200.0	.0010	8.600	2x17ϕ12 (düşey) + ϕ8/10 (yatay)
	BY=430	X-yatay	245.006	6.125	200.0	.0010	8.600	
	I/J :5-0/7-0	Y-düşey	334.232	-15.210	200.0	.0014	11.971	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	245.006	-583.259	200.0	.0014	11.971	
PK1036	BX=20	X-düşey	321.370	8.034	200.0	.0010	8.600	2x17ϕ12 (düşey) + ϕ8/10 (yatay)
	BY=430	X-yatay	250.724	6.268	200.0	.0010	8.600	
	I/J :138-0/185	Y-düşey	321.370	20.696	200.0	.0016	13.557	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	235.559	588.803	200.0	.0016	13.557	
PK1037	BX=20	X-düşey	227.824	5.696	200.0	.0010	5.600	2x11ϕ12 (düşey) + ϕ8/10 (yatay)
	BY=280	X-yatay	221.308	5.533	200.0	.0010	5.600	
	I/J :137-0/138	Y-düşey	227.824	5.696	200.0	.0010	5.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	194.974	-180.151	200.0	.0010	5.600	
PK1038	BX=20	X-düşey	180.260	4.507	200.0	.0010	4.800	2x9ϕ12 (düşey) + ϕ8/10 (yatay)
	BY=240	X-yatay	186.185	4.655	200.0	.0010	4.800	
	I/J :91-0/137-	Y-düşey	180.260	4.507	200.0	.0010	4.800	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	131.576	-119.312	200.0	.0010	4.800	
PK1039	BX=20	X-düşey	229.425	5.736	200.0	.0010	5.600	2x11ϕ12 (düşey) + ϕ8/10 (yatay)
	BY=280	X-yatay	232.814	5.820	200.0	.0010	5.600	
	I/J :58-0/91-0	Y-düşey	229.425	5.736	200.0	.0010	5.600	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	193.745	177.873	200.0	.0010	5.600	
PK1040	BX=20	X-düşey	342.393	8.560	200.0	.0010	8.600	2x17ϕ12 (düşey) + ϕ8/10 (yatay)
	BY=430	X-yatay	250.982	6.275	200.0	.0010	8.600	
	I/J :60-0/58-0	Y-düşey	342.393	-14.667	200.0	.0013	11.574	
	Hk = 3.000 m	Y-yatay	250.982	-586.767	200.0	.0013	11.574	

BÖLÜM 7

TEMEL STATİK VE BETONARME HESAP SONUÇLARI

Temel hesabında radye plağının onlu elemanlara bölünmesi ile çözüm SAP90 yardımı ile yapılmıştır. Her düğüm noktasına Winkler Hipotezi uyarınca zemin yatak katsayısına bağlı fiktif yaylar konularak zeminin reaksiyonları ve bu reaksiyonların temel plağına yaptığı tesirler çözüm içinde gözönüne alınmış ve gerçekçi çözümlemeler elde edilmiştir. Temel plağı olduğu gibi modellenerek üst yapıdan gelen tesirler düğüm noktalarına dağıtılmış ve sonlu elemanlara göre çözümden elde edilen kesit zorlarına göre temelin betonarme hesabı yapılmıştır. Ayrıca radye plağında kolon düşey yüklerine göre zımbalama tahkikleri de yapılarak temelin yüksekliğinin yeterli olduğu görülmüştür.

Bu bölüm içindeki tablo ve şekiller SAP90 çıktılarından ve zımbalama tahkiklerinden oluşmaktadır. Tablo 7.1.'de temel analiz sonuçları derlenerek plak iç kuvvetleri, buna bağlı betonarme hesap, Winkler yaylarına gelen yükler ve buna bağlı da zemin gerilmeleri gösterilmektedir. Tablo 7.2. ise radye plağının zımbalama tahkikinden ibarettir.

Sap90 için esas olan düğüm numaralarını içeren çizim Ek K' de , hesap sonuçları doğrultusunda Temel Kalıp Planı Ek C' de verilmiştir.

Tablo 7.1 Temel Analiz Sonuçları

Nokta no	serbestlik δz	θx	θy	X m	Y m	Mxalt (tm)	Mxust (tm)	Myalt (tm)	Myust (tm)	Asax cm²	Asux cm²	Asay cm²	Asuy cm²
1	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.294	0.000	-1.552	0.000	.180	1.591	.216	1.479
2	0	0	0	0.000	-1.000	0.000	10.823	0.000	.659	.135	3.149	.162	.799
3	0	0	0	-1.000	0.000	0.000	.579	0.000	9.938	.140	.969	.162	2.969
4	0	0	0	1.000	-1.000	0.000	10.625	0.000	.302	.532	3.427	0.000	.605
5	0	0	0	0.000	0.000	0.000	[illegible]	0.000	6.676	0.000	3.094	0.000	2.572
6	0	0	0	-1.000	1.000	-.047	.082	0.000	11.727	.005	.903	.222	3.719
7	0	0	0	2.000	-1.000	-5.083	1.402	0.000	.417	5.877	1.284	1.006	.337
8	0	0	0	1.000	0.000	0.000	9.844	0.000	4.412	.143	3.216	.484	1.623
9	0	0	0	0.000	1.000	0.000	7.068	0.000	9.011	.096	2.407	.156	3.175
10	0	0	0	-1.000	2.000	0.000	.905	-2.125	4.794	.620	.515	3.673	2.251
11	0	0	0	3.000	-1.000	-49.172	0.000	-3.837	0.000	12.780	.147	3.399	.962
12	0	0	0	2.000	0.000	-1.709	.248	-5.783	2.509	3.027	1.032	3.382	1.326
13	0	0	0	1.000	1.000	0.000	9.037	0.000	5.485	.134	2.829	.712	2.034
14	0	0	0	0.000	2.000	-1.105	3.938	-1.866	4.975	1.326	1.581	1.939	1.848
15	0	0	0	-1.000	3.000	-4.774	0.000	-31.048	0.000	1.937	.343	9.367	.501
16	0	0	0	4.000	-1.000	-38.056	0.000	0.000	2.349	15.544	1.123	4.363	.342
17	0	0	0	3.000	0.000	-28.727	0.000	-28.597	6.426	14.338	.073	8.713	1.549
18	0	0	0	2.000	1.000	-.599	.833	-5.958	2.082	2.957	1.060	3.643	1.645
19	0	0	0	1.000	2.000	-1.003	6.974	-2.549	3.292	.952	2.729	2.114	1.151
20	0	0	0	0.000	3.000	-13.730	0.000	-16.616	0.000	3.571	1.327	7.737	.416
21	0	0	0	-1.000	4.000	0.000	2.377	-39.166	0.000	2.154	.636	11.168	2.383
22	0	0	0	5.000	-1.000	-1.573	10.103	-.272	.920	6.201	1.221	3.182	1.544
23	0	0	0	4.000	0.000	-58.099	.627	-37.491	0.000	4.876	.118	3.249	.650
24	0	0	0	3.000	1.000	-31.837	0.000	-27.772	9.564	10.902	.254	8.057	1.841
25	0	0	0	2.000	2.000	-1.133	2.550	-3.931	0.000	2.318	1.882	2.910	.694
26	0	0	0	1.000	3.000	-8.137	10.064	-16.897	0.000	4.150	3.155	6.253	.520
27	0	0	0	0.000	4.000	-14.833	1.852	-25.538	0.000	1.860	.489	3.234	.050
28	0	0	0	-1.000	5.000	-.964	1.850	-10.152	22.758	1.888	1.217	7.146	6.803
29	0	0	0	6.000	-1.000	-9.600	0.000	-.382	.053	2.675	1.057	4.106	.728
30	0	0	0	5.000	0.000	-9.806	1.568	-29.715	11.435	2.191	.581	10.176	3.019
31	0	0	0	4.000	1.000	-46.157	2.200	-24.739	3.910	14.339	1.014	3.108	.876
32	0	0	0	3.000	2.000	-21.942	0.000	-8.678	0.000	8.482	.213	5.883	1.683
33	0	0	0	2.000	3.000	-2.966	[illegible]	-13.601	2.926	3.533	2.751	6.311	1.299
34	0	0	0	1.000	4.000	-23.603	8.483	-24.747	0.000	1.405	1.130	2.561	.635
35	0	0	0	0.000	5.000	-16.879	5.435	-13.915	1.874	1.262	.734	1.618	1.829
36	0	0	0	-1.000	6.000	-.194	1.974	-4.746	40.102	1.605	.963	1.938	11.199
37	0	0	0	7.000	-1.000	-12.032	0.000	-.591	1.359	6.431	1.001	5.741	.278
38	0	0	0	6.000	0.000	-11.848	0.000	-37.914	4.632	2.054	.085	12.240	2.636
39	0	0	0	5.000	1.000	0.000	9.289	-15.329	19.032	5.461	2.226	7.894	4.863
40	0	0	0	4.000	2.000	-33.456	0.000	-9.993	0.000	11.173	1.185	1.556	.462
41	0	0	0	3.000	3.000	-12.395	0.000	-19.649	10.535	6.610	1.014	6.728	1.487
42	0	0	0	2.000	4.000	-5.582	8.099	-21.024	2.054	1.148	1.153	7.193	1.936
43	0	0	0	1.000	5.000	0.000	13.443	-6.838	21.507	1.127	1.538	1.291	1.925
44	0	0	0	0.000	6.000	-14.181	4.670	-3.611	21.746	4.608	2.444	.600	2.859
45	0	0	0	-1.000	7.000	0.000	.712	0.000	21.595	2.411	.440	1.159	8.509
46	0	0	0	8.000	-1.000	-3.657	9.570	-.777	.532	1.957	2.622	3.898	.790
47	0	0	0	7.000	0.000	-35.928	0.000	-52.926	.713	2.289	.103	4.170	.651
48	0	0	0	6.000	1.000	-9.059	1.569	-24.036	14.619	3.909	1.473	8.859	5.153
49	0	0	0	5.000	2.000	0.000	11.952	0.000	8.932	3.098	2.902	3.573	5.492
50	0	0	0	4.000	3.000	-30.889	0.000	-14.351	4.302	9.181	.556	2.433	1.122
51	0	0	0	3.000	4.000	-10.427	0.000	-23.757	0.000	1.842	.278	8.061	1.930
52	0	0	0	2.000	5.000	0.000	14.092	-2.407	18.129	1.111	4.480	2.733	6.994
53	0	0	0	1.000	6.000	-1.370	15.627	0.000	29.947	2.042	5.009	.874	10.239
54	0	0	0	0.000	7.000	-22.281	1.457	0.000	12.408	6.734	1.631	.320	2.042
55	0	0	0	-1.000	8.000	-.543	.064	-6.334	6.758	3.994	.369	6.295	3.645
56	0	0	0	9.000	-1.000	-.041	11.641	-.486	.644	1.201	2.893	3.763	.716
57	0	0	0	8.000	0.000	-3.963	3.821	-35.322	5.019	1.217	.629	12.234	1.906
58	0	0	0	7.000	1.000	-22.188	0.000	-27.926	12.460	6.606	.684	3.439	1.265
59	0	0	0	6.000	2.000	-3.506	6.738	0.000	10.632	2.449	2.905	2.791	5.738
60	0	0	0	5.000	3.000	0.000	6.645	-17.286	26.800	3.275	3.489	4.901	6.631
61	0	0	0	4.000	4.000	-32.265	0.000	-29.016	0.000	2.183	.232	2.344	.758
62	0	0	0	3.000	5.000	-7.691	2.230	-2.344	10.459	2.116	2.488	2.589	5.602
63	0	0	0	2.000	6.000	0.000	15.527	0.000	31.027	.115	6.184	.201	10.982
64	0	0	0	1.000	7.000	-8.834	10.391	0.000	17.236	4.703	4.498	.360	7.641
65	0	0	0	0.000	8.000	-34.803	2.248	-8.274	2.818	11.598	1.899	1.596	.931
66	0	0	0	-1.000	9.000	-2.742	.506	-45.319	3.596	6.333	1.050	14.080	2.623
67	0	0	0	10.000	-1.000	-7.777	3.032	-1.465	.863	3.946	2.497	4.490	1.159
68	0	0	0	9.000	0.000	0.000	3.373	-33.165	4.809	.399	.834	11.229	2.579
69	0	0	0	8.000	1.000	-2.612	6.601	-22.713	11.688	2.326	2.461	9.279	4.424
70	0	0	0	7.000	2.000	-8.797	0.000	0.000	7.492	3.696	2.429	.852	1.919
71	0	0	0	6.000	3.000	-7.870	14.406	-9.264	26.637	3.094	3.803	3.711	8.533
72	0	0	0	5.000	4.000	-.308	8.608	-17.477	12.218	4.071	2.522	7.538	4.589
73	0	0	0	4.000	5.000	-7.144	0.000	-2.391	11.635	3.951	1.991	3.823	4.438
74	0	0	0	3.000	6.000	0.000	13.377	0.000	26.470	.643	5.425	.196	9.934
75	0	0	0	2.000	7.000	0.000	14.969	0.000	24.626	.887	6.222	0.000	9.434
76	0	0	0	1.000	8.000	-23.551	11.150	-4.300	6.611	9.759	4.436	4.625	3.814
77	0	0	0	0.000	9.000	-56.256	7.760	-40.339	5.967	17.419	2.214	5.783	.762
78	0	0	0	-1.000	10.000	-.743	1.703	-41.225	8.715	7.264	.350	17.852	3.678
79	0	0	0	11.000	-1.000	-18.008	4.523	-.911	1.839	8.015	1.622	5.913	.361
80	0	0	0	10.000	0.000	-11.802	4.649	-39.940	7.729	2.153	.590	13.448	2.396
81	0	0	0	9.000	1.000	0.000	7.490	-24.189	12.573	1.244	3.227	9.409	4.555
82	0	0	0	8.000	2.000	0.000	11.467	0.000	10.979	.955	3.592	2.234	5.731
83	0	0	0	7.000	3.000	-9.575	10.792	-3.694	29.662	3.072	3.003	2.110	8.442
84	0	0	0	6.000	4.000	-15.960	6.763	-14.005	7.633	1.414	.964	1.643	1.649
85	0	0	0	5.000	5.000	0.000	8.082	-11.830	8.030	2.639	3.187	3.786	4.926
86	0	0	0	4.000	6.000	0.000	13.464	0.000	22.760	1.108	5.301	.326	8.924
87	0	0	0	3.000	7.000	0.000	19.995	0.000	27.150	0.000	7.434	0.000	9.973
88	0	0	0	2.000	8.000	-1.769	13.159	0.000	11.945	3.107	5.749	2.783	5.403
89	0	0	0	1.000	9.000	-46.849	15.919	-42.534	6.859	15.582	4.373	15.321	2.916
90	0	0	0	0.000	10.000	-64.825	0.000	-77.976	9.042	5.756	.662	6.311	1.044
91	0	0	0	-1.000	11.000	-.783	1.142	-3.881	13.729	5.055	1.131	6.651	3.682
92	0	0	0	12.000	-1.000	-2.339	3.985	-.995	.755	2.900	2.298	4.178	1.055
93	0	0	0	11.000	0.000	-48.069	3.956	-52.936	0.000	3.201	.594	4.443	.756
94	0	0	0	10.000	1.000	-12.247	6.889	-31.620	15.203	5.276	2.649	11.501	4.827
95	0	0	0	9.000	2.000	0.000	14.138	0.000	10.001	.366	4.815	2.598	5.266
96	0	0	0	8.000	3.000	0.000	10.629	-3.950	28.064	.801	5.253	.923	9.075
97	0	0	0	7.000	4.000	-10.408	0.000	-8.283	8.427	1.602	1.030	1.077	1.982
98	0	0	0	6.000	5.000	-17.946	5.993	-11.938	6.297	1.863	.957	1.410	1.476
99	0	0	0	5.000	6.000	-6.093	15.332	-1.503	20.501	1.590	5.291	1.446	7.847
100	0	0	0	4.000	7.000	0.000	20.951	0.000	24.603	.097	8.180	0.000	9.076
101	0	0	0	3.000	8.000	0.000	19.092	0.000	15.484	.148	7.265	1.363	6.297
102	0	0	0	2.000	9.000	-11.748	10.073	-28.911	5.676	6.433	4.854	11.419	2.425
103	0	0	0	1.000	10.000	-45.662	7.206	-64.935	9.672	5.694	1.249	20.347	2.827
104	0	0	0	0.000	11.000	-45.960	7.902	-9.514	5.342	16.608	2.101	2.797	.973
105	0	0	0	-1.000	12.000	-.685	.061	-8.673	7.334	5.073	.231	2.628	2.237
106	0	0	0	13.000	-1.000	-.843	10.491	-.642	.802	.721	1.914	3.680	.637
107	0	0	0	12.000	0.000	-6.486	2.948	-37.294	6.692	1.664	.495	12.641	2.282
108	0	0	0	11.000	1.000	-34.413	5.993	-33.729	11.804	10.229	2.037	4.209	1.410
109	0	0	0	10.000	2.000	-4.372	6.596	-6.817	10.195	3.217	3.334	4.212	4.813
110	0	0	0	9.000	3.000	0.000	17.667	0.000	18.965	0.000	5.933	.330	7.737
111	0	0	0	8.000	4.000	0.000	12.003	-3.393	20.076	.871	3.984	1.377	7.898
112	0	0	0	7.000	5.000	-23.514	8.690	-10.613	7.775	1.911	1.065	.868	1.425
113	0	0	0	6.000	6.000	-11.741	5.982	-3.938	25.047	5.294	4.561	1.501	6.122
114	0	0	0	5.000	7.000	-1.162	20.152	0.000	16.921	1.420	7.615	.400	6.795
115	0	0	0	4.000	8.000	0.000	22.636	0.000	16.329	.126	8.733	1.309	6.518
116	0	0	0	3.000	9.000	0.000	11.497	-16.287	4.016	1.018	5.373	7.898	2.771
117	0	0	0	2.000	10.000	-16.178	7.181	-47.604	.444	2.081	1.142	15.041	1.944
118	0	0	0	1.000	11.000	-37.625	16.042	-6.406	7.715	14.589	4.400	7.470	2.719
119	0	0	0	0.000	12.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.741	1.499	[illegible]	.411

Nokta no	serbestlik δz	θx	θy	X m	Y m	Mxalt (tm)	Mxust (tm)	Myalt (tm)	Myust (tm)	Asax cm²	Asux cm²	Asay cm²	Asuy cm²
120	0	0	0	-1.000	13.000	-.038	1.011	-6.531	0.000	6.929	.119	5.093	.769
121	0	0	0	14.000	-1.000	-3.715	2.552	-1.096	.703	3.156	2.088	4.260	1.008
122	0	0	0	13.000	0.000	0.000	1.253	-32.366	3.833	.410	.614	11.019	2.659
123	0	0	0	12.000	1.000	-4.864	6.250	-26.080	15.960	3.866	2.206	10.339	5.260
124	0	0	0	11.000	2.000	-21.755	1.233	-11.760	9.359	5.803	1.601	1.504	1.397
125	0	0	0	10.000	3.000	0.000	10.904	0.000	12.585	1.081	3.954	.599	6.259
126	0	0	0	9.000	4.000	0.000	17.276	0.000	22.348	.072	6.210	.283	9.004
127	0	0	0	8.000	5.000	0.000	7.581	-.832	14.942	2.394	4.387	1.316	5.836
128	0	0	0	7.000	6.000	-19.067	17.274	-.555	15.450	7.787	3.434	3.402	4.676
129	0	0	0	6.000	7.000	-8.199	9.767	0.000	5.562	5.667	4.027	3.779	4.470
130	0	0	0	5.000	8.000	-1.510	24.313	-3.278	13.243	2.176	9.049	2.730	5.236
131	0	0	0	4.000	9.000	0.000	16.721	-12.361	7.883	1.002	7.472	6.107	3.216
132	0	0	0	3.000	10.000	-.419	6.503	-36.306	0.000	.474	1.452	11.090	1.080
133	0	0	0	2.000	11.000	-3.230	11.343	0.000	7.425	5.035	5.475	4.533	2.600
134	0	0	0	1.000	12.000	-39.997	9.938	-7.952	2.296	14.439	3.818	3.679	1.449
135	0	0	0	0.000	13.000	-64.105	0.000	-33.092	0.000	5.533	.274	2.041	.013
136	0	0	0	-1.000	14.000	-1.099	.067	-.233	.019	5.465	.369	2.186	.021
137	0	0	0	15.000	-1.000	-18.002	4.626	-.914	1.861	8.025	1.645	5.976	.364
138	0	0	0	14.000	0.000	-7.559	2.275	-37.970	6.267	1.770	.403	12.831	2.195
139	0	0	0	13.000	1.000	-.325	5.841	-22.360	14.136	1.043	2.119	9.075	5.280
140	0	0	0	12.000	2.000	0.000	5.302	-3.171	14.050	2.332	2.203	3.439	5.293
141	0	0	0	11.000	3.000	-8.541	0.000	-.337	6.442	2.905	2.753	.326	1.606
142	0	0	0	10.000	4.000	0.000	11.965	0.000	26.291	.792	5.952	0.000	8.993
143	0	0	0	9.000	5.000	-.858	14.993	0.000	19.239	1.492	5.653	.558	7.706
144	0	0	0	8.000	6.000	-4.197	9.012	-.893	7.438	2.943	4.524	1.332	4.065
145	0	0	0	7.000	7.000	-34.032	0.000	-24.579	0.000	8.963	3.034	1.736	.566
146	0	0	0	6.000	8.000	-12.335	12.108	-16.538	5.732	7.264	5.692	6.428	2.882
147	0	0	0	5.000	9.000	-10.974	28.235	-12.755	10.135	3.311	8.472	6.792	3.523
148	0	0	0	4.000	10.000	-.998	9.738	-31.276	0.000	.248	1.742	9.126	1.703
149	0	0	0	3.000	11.000	0.000	18.860	0.000	8.448	.305	7.049	3.143	3.326
150	0	0	0	2.000	12.000	-2.942	11.763	0.000	6.995	4.498	5.769	1.338	2.474
151	0	0	0	1.000	13.000	-43.324	7.776	-23.509	0.000	5.301	1.015	6.775	.435
152	0	0	0	0.000	14.000	-50.879	1.399	-6.608	.179	18.940	.924	2.237	.069
153	0	0	0	-1.000	15.000	-.041	1.053	-7.507	0.000	7.056	.123	5.378	.752
154	0	0	0	16.000	-1.000	-6.207	4.675	-1.369	.914	3.655	2.789	4.479	1.175
155	0	0	0	15.000	0.000	-48.372	3.865	-53.524	0.000	3.209	.600	4.485	.743
156	0	0	0	14.000	1.000	-6.057	5.023	-26.942	15.404	4.062	1.991	10.534	5.115
157	0	0	0	13.000	2.000	-1.217	6.931	0.000	13.549	2.090	1.899	3.117	4.664
158	0	0	0	12.000	3.000	0.000	6.577	0.000	10.112	2.678	1.511	1.241	3.592
159	0	0	0	11.000	4.000	-4.358	14.135	0.000	21.121	1.348	3.990	.306	7.447
160	0	0	0	10.000	5.000	-5.106	16.569	0.000	24.437	2.159	5.886	1.311	9.298
161	0	0	0	9.000	6.000	-11.850	10.878	-5.839	10.628	4.459	3.869	4.892	4.606
162	0	0	0	8.000	7.000	0.000	9.159	-7.794	0.000	5.087	2.092	6.524	.622
163	0	0	0	7.000	8.000	-45.132	0.000	-31.498	0.000	11.698	1.584	3.073	.154
164	0	0	0	6.000	9.000	-19.196	21.577	-25.170	9.849	8.073	6.735	8.873	3.349
165	0	0	0	5.000	10.000	-7.807	9.798	-27.223	.907	1.157	2.473	7.512	3.477
166	0	0	0	4.000	11.000	0.000	21.778	-1.192	11.546	1.265	8.900	2.728	4.216
167	0	0	0	3.000	12.000	0.000	25.248	0.000	12.251	.246	9.745	0.000	4.360
168	0	0	0	2.000	13.000	-7.431	10.378	-8.031	.556	1.502	1.892	2.643	2.103
169	0	0	0	1.000	14.000	-41.731	9.577	-8.007	2.348	15.419	3.063	5.328	.826
170	0	0	0	0.000	15.000	-65.327	0.000	-35.063	0.000	5.608	.274	2.175	.005
171	0	0	0	-1.000	16.000	-.658	.058	-8.428	7.175	5.142	.236	2.724	2.143
172	0	0	0	17.000	-1.000	0.000	11.834	-.485	.666	1.178	2.912	3.813	.690
173	0	0	0	16.000	0.000	-10.655	5.490	-39.930	7.792	2.047	.693	13.484	2.417
174	0	0	0	15.000	1.000	-34.482	6.031	-34.015	11.674	10.222	2.064	4.235	1.407
175	0	0	0	14.000	2.000	0.000	4.599	-3.649	13.445	2.419	2.067	3.534	5.244
176	0	0	0	13.000	3.000	-23.412	0.000	-8.001	.383	4.460	1.693	.355	.931
177	0	0	0	12.000	4.000	0.000	6.173	-3.318	11.841	2.755	2.892	1.083	4.851
178	0	0	0	11.000	5.000	-3.200	15.294	0.000	22.843	2.005	5.456	1.229	8.672
179	0	0	0	10.000	6.000	-16.604	11.244	-15.665	17.576	5.621	4.198	5.884	6.034
180	0	0	0	9.000	7.000	-19.622	0.000	-35.879	0.000	1.443	.784	7.385	1.226
181	0	0	0	8.000	8.000	-2.741	6.806	-8.471	0.000	4.016	2.842	5.435	1.041
182	0	0	0	7.000	9.000	-44.372	0.000	-32.932	0.000	10.269	3.154	2.902	.966
183	0	0	0	6.000	10.000	-9.055	18.190	-17.972	14.223	5.570	6.630	6.006	5.088
184	0	0	0	5.000	11.000	-14.118	25.795	-.083	16.195	3.688	8.256	2.388	4.752
185	0	0	0	4.000	12.000	0.000	29.522	0.000	14.058	.411	10.748	.100	4.985
186	0	0	0	3.000	13.000	0.000	30.254	0.000	10.203	.622	10.766	.672	3.768
187	0	0	0	2.000	14.000	-2.046	10.061	0.000	7.349	4.979	5.853	2.135	1.759
188	0	0	0	1.000	15.000	-44.181	7.730	-25.325	0.000	5.387	1.007	7.233	.418
189	0	0	0	0.000	16.000	-47.504	0.000	-6.201	0.000	17.029	1.493	1.837	.402
190	0	0	0	-1.000	17.000	-.791	1.150	-3.866	13.293	5.168	1.134	6.755	3.700
191	0	0	0	18.000	-1.000	-5.055	7.880	-.859	.479	2.431	2.361	4.016	.721
192	0	0	0	17.000	0.000	0.000	3.403	-33.652	4.540	.404	.841	11.362	2.510
193	0	0	0	16.000	1.000	-10.753	8.308	-31.071	15.604	4.941	3.020	11.416	4.947
194	0	0	0	15.000	2.000	-21.603	1.419	-11.553	9.534	5.643	1.725	1.489	1.427
195	0	0	0	14.000	3.000	0.000	6.710	0.000	10.516	2.644	1.548	1.184	3.728
196	0	0	0	13.000	4.000	-28.517	0.000	-5.181	0.000	6.260	1.117	.743	.707
197	0	0	0	12.000	5.000	0.000	7.622	-4.443	14.713	2.182	3.306	2.304	5.828
198	0	0	0	11.000	6.000	-11.272	11.349	-10.242	19.174	4.389	4.046	5.768	6.605
199	0	0	0	10.000	7.000	-22.085	0.000	-38.289	0.000	2.228	.444	10.238	2.670
200	0	0	0	9.000	8.000	0.000	9.053	0.000	4.022	2.162	3.002	3.720	2.451
201	0	0	0	8.000	9.000	0.000	8.893	-16.954	8.416	3.952	3.564	5.749	2.938
202	0	0	0	7.000	10.000	-13.118	7.146	-1.125	17.603	5.958	4.338	5.215	5.523
203	0	0	0	6.000	11.000	-17.141	22.159	0.000	18.016	5.033	7.174	1.512	6.708
204	0	0	0	5.000	12.000	-4.911	18.558	0.000	9.955	2.949	8.709	.259	4.621
205	0	0	0	4.000	13.000	0.000	32.344	0.000	11.574	.075	12.663	.252	3.911
206	0	0	0	3.000	14.000	0.000	29.435	0.000	10.344	.171	11.240	0.000	3.906
207	0	0	0	2.000	15.000	-8.105	10.218	-9.451	.411	1.553	1.883	2.915	2.034
208	0	0	0	1.000	16.000	-40.404	9.864	-8.159	2.242	14.718	3.796	3.925	1.421
209	0	0	0	0.000	17.000	-47.036	7.914	-10.346	5.513	16.936	2.102	2.868	.981
210	0	0	0	-1.000	18.000	-.780	1.717	-41.645	9.312	7.383	.355	17.982	3.861
211	0	0	0	19.000	-1.000	-13.801	0.000	-.591	1.385	6.956	.824	5.895	.204
212	0	0	0	18.000	0.000	-4.354	2.829	-36.366	4.367	1.385	.521	12.555	1.725
213	0	0	0	17.000	1.000	0.000	7.656	-24.236	12.596	1.236	3.266	9.470	4.578
214	0	0	0	16.000	2.000	-2.964	8.545	-6.051	11.262	2.960	3.791	4.083	5.115
215	0	0	0	15.000	3.000	-8.139	0.000	0.000	7.066	2.825	2.960	.311	1.709
216	0	0	0	14.000	4.000	0.000	7.177	-2.495	13.039	2.722	3.102	.959	5.174
217	0	0	0	13.000	5.000	-22.564	0.000	-8.606	.993	4.286	1.978	.655	1.438
218	0	0	0	12.000	6.000	-.278	10.344	-11.139	18.979	.967	4.457	2.671	7.497
219	0	0	0	11.000	7.000	-20.948	0.000	-31.615	0.000	1.624	.976	7.056	4.297
220	0	0	0	10.000	8.000	-3.442	5.231	0.000	14.286	2.639	2.604	3.210	4.453
221	0	0	0	9.000	9.000	0.000	14.725	0.000	10.946	0.000	5.086	1.811	4.355
222	0	0	0	8.000	10.000	0.000	12.075	-10.079	15.685	1.098	5.596	2.751	5.695
223	0	0	0	7.000	11.000	-4.371	14.169	0.000	18.252	3.730	6.207	.094	6.698
224	0	0	0	6.000	12.000	-15.261	4.992	0.000	13.109	6.687	4.810	3.144	4.391
225	0	0	0	5.000	13.000	-.898	24.573	-3.016	1.741	3.523	7.347	3.398	2.442
226	0	0	0	4.000	14.000	0.000	33.233	0.000	9.053	.320	11.743	0.000	4.006
227	0	0	0	3.000	15.000	0.000	30.248	0.000	9.611	.678	10.717	.791	3.630
228	0	0	0	2.000	16.000	-3.308	11.638	0.000	6.917	4.667	5.699	1.474	2.435
229	0	0	0	1.000	17.000	-38.579	16.030	-7.103	7.813	14.936	4.395	7.675	2.804
230	0	0	0	0.000	18.000	-65.935	0.000	-78.900	9.800	5.861	.672	6.389	1.123
231	0	0	0	-1.000	19.000	-2.744	.526	-45.199	4.422	6.397	1.074	14.114	2.919
232	0	0	0	20.000	-1.000	-9.355	0.000	-.339	.091	3.911	1.036	4.165	.699
233	0	0	0	19.000	0.000	-37.975	0.000	-54.345	0.000	2.485	.076	4.264	.601
234	0	0	0	18.000	1.000	-4.017	5.218	-23.445	11.211	2.693	2.166	9.465	4.317
235	0	0	0	17.000	2.000	0.000	14.372	0.000	10.594	.248	4.914	2.538	5.485
236	0	0	0	16.000	3.000	0.000	12.554	0.000	13.929	.929	4.364	.506	6.634
237	0	0	0	15.000	4.000	-3.968	14.631	0.000	22.405	1.261	4.238	.209	7.795
238	0	0	0	14.000	5.000	0.000	8.490	-3.788	15.668	2.138	3.542	2.201	6.023

Tablo 7.1 devamı

Nokta no	serbestlik δz	θx	θy	X m	Y m	Mxalt (tm)	Mxust (tm)	Myalt (tm)	Myust (tm)	Asax cm²	Asux cm²	Asay cm²	Asuy cm²
239	0	0	0	13.000	6.000	0.000	7.511	-2.291	22.000	1.912	3.909	2.800	6.725
240	0	0	0	12.000	7.000	0.000	16.283	-3.768	14.254	1.790	4.699	3.902	6.174
241	0	0	0	11.000	8.000	-5.963	8.590	0.000	17.781	2.616	2.429	2.649	6.027
242	0	0	0	10.000	9.000	0.000	8.201	0.000	16.978	.665	2.828	.514	5.607
243	0	0	0	9.000	10.000	0.000	19.703	-4.671	11.542	.317	6.061	2.494	4.340
244	0	0	0	8.000	11.000	0.000	18.803	0.000	14.552	.366	7.769	1.587	5.261
245	0	0	0	7.000	12.000	-9.846	11.588	0.000	11.252	4.910	4.568	2.704	4.107
246	0	0	0	6.000	13.000	-32.382	0.000	-37.505	0.000	2.651	.796	6.116	1.904
247	0	0	0	5.000	14.000	-3.826	11.880	0.000	5.874	2.226	7.886	.550	2.136
248	0	0	0	4.000	15.000	0.000	32.249	0.000	10.903	.087	12.599	.297	3.698
249	0	0	0	3.000	16.000	0.000	24.930	0.000	12.009	.277	9.655	0.000	4.257
250	0	0	0	2.000	17.000	-3.788	11.197	0.000	7.488	5.263	5.421	4.619	2.685
251	0	0	0	1.000	18.000	-46.717	7.372	-65.624	10.405	5.827	1.263	20.586	3.088
252	0	0	0	0.000	19.000	-56.860	7.945	-40.360	6.671	17.686	2.256	5.805	.855
253	0	0	0	-1.000	20.000	-.539	.081	-6.331	7.460	4.037	.380	6.267	3.862
254	0	0	0	21.000	-1.000	-1.827	9.906	-.236	.944	6.444	1.143	3.238	1.515
255	0	0	0	20.000	0.000	-12.318	0.000	-38.545	4.266	2.133	.074	12.434	2.539
256	0	0	0	19.000	1.000	-23.766	0.000	-28.298	12.306	7.183	.581	3.498	1.242
257	0	0	0	18.000	2.000	0.000	10.160	0.000	10.969	1.238	3.249	2.280	5.779
258	0	0	0	17.000	3.000	0.000	17.798	0.000	19.882	.007	5.968	.315	8.027
259	0	0	0	16.000	4.000	0.000	13.105	0.000	26.783	.754	6.242	0.000	9.290
260	0	0	0	15.000	5.000	-2.961	15.596	0.000	23.359	1.959	5.583	1.194	8.831
261	0	0	0	14.000	6.000	0.000	10.987	-11.387	18.633	.956	4.578	2.707	7.450
262	0	0	0	13.000	7.000	0.000	17.760	0.000	19.394	0.000	6.126	.872	7.618
263	0	0	0	12.000	8.000	-.148	11.594	0.000	20.844	.701	4.630	.315	7.775
264	0	0	0	11.000	9.000	-.715	3.573	0.000	18.820	1.905	2.027	.585	6.296
265	0	0	0	10.000	10.000	-3.795	2.018	-6.140	5.730	1.655	2.952	4.070	3.149
266	0	0	0	9.000	11.000	0.000	23.609	-8.871	7.815	.181	7.903	4.319	3.479
267	0	0	0	8.000	12.000	0.000	23.681	0.000	6.347	.824	8.790	.677	3.860
268	0	0	0	7.000	13.000	-29.009	0.000	-32.263	0.000	2.352	1.167	5.935	2.272
269	0	0	0	6.000	14.000	-20.805	0.000	0.000	7.880	9.094	1.657	6.442	1.954
270	0	0	0	5.000	15.000	-1.044	24.035	-3.556	.953	3.795	7.271	3.581	2.176
271	0	0	0	4.000	16.000	0.000	29.415	0.000	13.572	.456	10.663	.084	4.773
272	0	0	0	3.000	17.000	0.000	18.356	0.000	8.632	.408	6.947	3.120	3.376
273	0	0	0	2.000	18.000	-17.000	7.333	-47.926	1.194	2.186	1.152	15.118	2.143
274	0	0	0	1.000	19.000	-47.823	16.150	-42.661	7.628	15.940	4.447	15.392	3.208
275	0	0	0	0.000	20.000	-35.217	2.314	-8.133	3.205	11.774	1.929	1.593	.992
276	0	0	0	-1.000	21.000	0.000	.713	0.000	21.743	2.446	.440	1.256	8.573
277	0	0	0	22.000	-1.000	-39.609	0.000	0.000	2.430	16.163	1.036	4.523	.353
278	0	0	0	21.000	0.000	-10.549	1.021	-30.324	11.009	2.298	.537	10.391	2.961
279	0	0	0	20.000	1.000	-8.968	1.727	-23.697	14.933	4.078	1.466	8.909	5.223
280	0	0	0	19.000	2.000	-10.684	0.000	0.000	7.654	4.095	2.240	.857	1.952
281	0	0	0	18.000	3.000	-.086	9.002	-3.771	28.372	.921	4.803	.932	9.151
282	0	0	0	17.000	4.000	0.000	17.308	0.000	22.603	.087	6.172	.321	9.062
283	0	0	0	16.000	5.000	-5.038	16.683	0.000	24.564	2.188	5.968	1.342	9.324
284	0	0	0	15.000	6.000	-11.426	11.085	-10.478	18.884	4.484	4.073	6.019	6.556
285	0	0	0	14.000	7.000	0.000	16.483	-4.372	13.391	1.858	4.762	4.153	6.014
286	0	0	0	13.000	8.000	0.000	14.873	0.000	21.514	.185	5.120	0.000	8.357
287	0	0	0	12.000	9.000	-2.267	3.833	0.000	18.019	1.082	2.031	1.151	6.308
288	0	0	0	11.000	10.000	-13.807	0.000	-6.994	3.318	5.197	.468	6.716	2.335
289	0	0	0	10.000	11.000	-2.169	5.303	-30.707	0.000	3.680	3.154	10.580	1.442
290	0	0	0	9.000	12.000	0.000	26.502	-7.219	7.585	.192	9.053	3.593	3.082
291	0	0	0	8.000	13.000	0.000	23.818	- 870	6.281	2.430	8.351	2.777	2.779
292	0	0	0	7.000	14.000	-16.035	7.913	0.000	9.582	8.181	2.733	5.427	2.233
293	0	0	0	6.000	15.000	-34.932	0.000	-39.142	0.000	2.836	.729	6.307	1.709
294	0	0	0	5.000	16.000	-5.450	18.293	0.000	8.245	3.191	8.459	.297	4.299
295	0	0	0	4.000	17.000	0.000	21.560	-3.005	12.132	1.304	8.770	2.734	4.298
296	0	0	0	3.000	18.000	-1.095	6.582	-36.209	0.000	.517	1.409	11.149	1.261
297	0	0	0	2.000	19.000	-12.528	10.264	-28.888	6.491	6.704	4.856	11.466	2.770
298	0	0	0	1.000	20.000	-24.316	11.264	-4.317	7.075	10.033	4.473	4.625	3.997
299	0	0	0	0.000	21.000	-22.571	1.433	0.000	12.399	6.884	1.638	.334	2.052
300	0	0	0	-1.000	22.000	-.242	1.979	-5.675	39.861	1.679	.967	2.247	11.163
301	0	0	0	23.000	-1.000	-50.772	0.000	-3.981	0.000	13.244	.132	3.477	.928
302	0	0	0	22.000	0.000	-60.465	0.000	-38.897	0.000	5.084	.047	3.340	.614
303	0	0	0	21.000	1.000	-.120	9.002	-15.248	19.110	5.698	2.037	7.975	4.830
304	0	0	0	20.000	2.000	-3.442	6.786	0.000	11.582	2.581	2.925	2.769	5.874
305	0	0	0	19.000	3.000	-10.921	9.790	-3.528	29.955	3.486	2.794	2.189	8.430
306	0	0	0	18.000	4.000	0.000	10.470	-3.838	19.472	1.026	3.624	1.558	7.754
307	0	0	0	17.000	5.000	-1.044	14.769	0.000	18.852	1.551	5.518	.652	7.586
308	0	0	0	16.000	6.000	-17.076	10.886	-16.031	17.125	5.826	4.124	6.263	5.931
309	0	0	0	15.000	7.000	-21.975	0.000	-33.747	0.000	1.699	.962	7.599	4.106
310	0	0	0	14.000	8.000	-.212	11.503	0.000	20.160	.725	4.611	.366	7.551
311	0	0	0	13.000	9.000	-1.853	5.252	0.000	17.375	1.912	2.336	1.048	6.297
312	0	0	0	12.000	10.000	-7.949	0.000	-13.756	0.000	5.906	.321	7.361	1.787
313	0	0	0	11.000	11.000	-35.629	0.000	-53.005	0.000	3.154	.143	5.095	.089
314	0	0	0	10.000	12.000	-2.291	6.692	-26.751	3.680	3.525	3.859	9.163	2.410
315	0	0	0	9.000	13.000	0.000	27.013	0.000	11.338	.160	9.651	.686	5.071
316	0	0	0	8.000	14.000	0.000	24.700	0.000	9.197	1.342	9.329	.073	4.390
317	0	0	0	7.000	15.000	-31.357	0.000	-32.355	0.000	2.522	1.119	6.007	2.665
318	0	0	0	6.000	16.000	-17.092	3.038	0.000	11.576	7.249	4.366	3.282	4.379
319	0	0	0	5.000	17.000	-14.475	25.699	0.000	16.893	3.799	8.147	2.329	5.052
320	0	0	0	4.000	18.000	-1.105	9.120	-31.616	0.000	.272	1.689	9.075	2.059
321	0	0	0	3.000	19.000	0.000	10.904	-16.409	5.239	1.140	5.215	7.878	3.126
322	0	0	0	2.000	20.000	-2.393	13.197	0.000	12.500	3.290	5.692	2.783	5.638
323	0	0	0	1.000	21.000	-9.290	10.372	0.000	17.244	4.893	4.498	.361	7.676
324	0	0	0	0.000	22.000	-14.793	4.731	-4.286	21.557	4.785	2.494	.688	2.851
325	0	0	0	-1.000	23.000	-1.004	1.818	-10.493	22.698	1.940	1.254	7.662	6.805
326	0	0	0	24.000	-1.000	-5.270	1.261	0.000	.427	6.078	1.291	1.033	.332
327	0	0	0	23.000	0.000	-29.742	0.000	-29.194	6.015	14.879	.013	8.951	1.478
328	0	0	0	22.000	1.000	-48.195	.733	-25.503	3.347	15.067	.815	3.195	.852
329	0	0	0	21.000	2.000	0.000	33.841	0.000	9.147	3.335	3.869	3.614	5.603
330	0	0	0	20.000	3.000	-7.709	14.543	-9.347	26.603	3.268	3.670	3.775	8.586
331	0	0	0	19.000	4.000	-12.177	0.000	-9.487	7.865	1.766	.908	1.182	1.907
332	0	0	0	18.000	5.000	0.000	6.436	-1.513	14.143	2.658	3.924	1.578	5.560
333	0	0	0	17.000	6.000	-12.437	10.502	-6.079	10.017	4.774	3.680	5.252	4.441
334	0	0	0	16.000	7.000	-23.372	0.000	-41.737	0.000	2.364	.416	11.001	2.552
335	0	0	0	15.000	8.000	-6.276	8.155	0.000	16.673	2.787	2.335	2.828	5.793
336	0	0	0	14.000	9.000	-2.175	3.921	0.000	18.024	1.054	2.037	1.111	6.248
337	0	0	0	13.000	10.000	-16.538	0.000	-12.525	0.000	6.408	.439	8.129	1.455
338	0	0	0	12.000	11.000	-29.743	0.000	-54.243	0.000	3.290	.083	16.761	.884
339	0	0	0	11.000	12.000	-38.663	0.000	-44.004	0.000	7.250	1.194	3.869	.888
340	0	0	0	10.000	13.000	-1.917	7.508	-.109	17.499	.862	5.521	2.250	6.469
341	0	0	0	9.000	14.000	0.000	29.701	0.000	17.698	0.000	11.297	0.000	6.907
342	0	0	0	8.000	15.000	0.000	24.612	0.000	9.563	2.628	9.010	2.711	4.048
343	0	0	0	7.000	16.000	-11.261	9.022	0.000	12.656	8.334	4.366	2.711	4.816
344	0	0	0	6.000	17.000	-17.461	21.673	0.000	19.711	5.176	7.144	1.336	7.288
345	0	0	0	5.000	18.000	-7.911	9.581	-26.799	3.190	1.163	2.477	7.277	4.138
346	0	0	0	4.000	19.000	0.000	15.864	-12.116	9.266	1.003	7.189	6.074	3.758
347	0	0	0	3.000	20.000	0.000	18.492	0.000	16.294	.200	7.056	1.374	6.658
348	0	0	0	2.000	21.000	0.000	14.543	0.000	24.762	.978	6.131	0.000	9.501
349	0	0	0	1.000	22.000	-2.114	15.983	0.000	29.765	2.195	5.086	1.038	10.230
350	0	0	0	0.000	23.000	-17.282	5.645	-15.576	2.191	1.289	.763	1.767	1.844
351	0	0	0	-1.000	24.000	0.000	2.545	-40.115	0.000	2.165	.658	11.474	2.377
352	0	0	0	25.000	-1.000	0.000	10.926	0.000	.316	.551	3.511	0.000	.619
353	0	0	0	24.000	0.000	1.623	160	5.696	3.431	3.140	1.036	3.456	1.284
354	0	0	0	23.000	1.000	-33.064	0.000	-28.326	9.172	11.393	.129	8.285	1.717
355	0	0	0	22.000	2.000	-36.218	0.000	-10.585	0.000	11.923	1.052	1.623	.443
356	0	0	0	21.000	3.000	0.000	6.603	-17.292	26.868	3.480	3.477	4.995	6.593
357	0	0	0	20.000	4.000	-16.908	6.041	-14.837	6.977	1.817	.925	1.744	1.581

Tablo 7.1 devamı

Nokta no	serbestlik δz	θx	θy	X m	Y m	Mxalt (tm)	Mxust (tm)	Myalt (tm)	Myust (tm)	Asax cm²	Asux cm²	Asay cm²	Asuy cm²
358	0	0	0	19.000	5.000	-25.529	7.391	-12.179	6.803	2.082	.956	1.004	1.324
359	0	0	0	18.000	6.000	-5.151	7.718	-1.322	6.926	3.199	4.145	1.574	3.865
360	0	0	0	17.000	7.000	-21.165	0.000	-38.909	0.000	1.558	.728	8.047	1.103
361	0	0	0	16.000	8.000	-4.129	4.570	0.000	13.332	2.887	2.421	3.500	4.205
362	0	0	0	15.000	9.000	-.664	3.644	0.000	18.797	1.866	1.987	.538	6.234
363	0	0	0	14.000	10.000	-7.689	0.000	-13.279	0.000	5.804	.328	7.244	1.824
364	0	0	0	13.000	11.000	-42.220	0.000	-57.035	0.000	4.566	0.000	5.939	.105
365	0	0	0	12.000	12.000	-6.521	3.086	-19.769	10.560	10.419	.443	14.621	2.660
366	0	0	0	11.000	13.000	-6.099	4.485	0.000	18.727	3.691	1.641	4.737	6.859
367	0	0	0	10.000	14.000	0.000	20.033	0.000	25.727	.160	7.220	.009	9.350
368	0	0	0	9.000	15.000	0.000	32.457	0.000	18.195	0.000	12.183	0.000	7.061
369	0	0	0	8.000	16.000	0.000	25.218	0.000	11.294	.942	9.810	0.000	5.866
370	0	0	0	7.000	17.000	-3.802	14.758	0.000	21.847	3.616	6.687	0.000	7.917
371	0	0	0	6.000	18.000	-8.814	19.785	-15.963	16.630	5.328	7.206	5.559	6.099
372	0	0	0	5.000	19.000	-10.882	27.752	-12.142	12.609	3.259	8.523	6.514	4.513
373	0	0	0	4.000	20.000	0.000	21.842	0.000	17.699	.119	8.490	1.267	7.068
374	0	0	0	3.000	21.000	0.000	19.474	0.000	27.467	0.000	7.198	0.000	10.091
375	0	0	0	2.000	22.000	0.000	15.377	0.000	30.796	.177	6.093	.314	10.952
376	0	0	0	1.000	23.000	0.000	14.113	-8.115	21.989	1.155	1.578	1.403	1.949
377	0	0	0	0.000	24.000	-14.762	2.027	-26.100	0.000	1.868	.514	3.309	.059
378	0	0	0	-1.000	25.000	-4.907	0.000	-31.075	0.000	1.961	.365	9.419	.544
379	0	0	0	26.000	-1.000	0.000	11.154	0.000	.681	.139	3.245	.167	.820
380	0	0	0	25.000	0.000	0.000	10.157	0.000	4.495	.152	3.313	.493	1.647
381	0	0	0	24.000	1.000	-.617	.805	-6.122	1.965	3.064	1.087	3.727	1.603
382	0	0	0	23.000	2.000	-23.418	0.000	-8.293	0.000	9.026	.221	6.069	1.629
383	0	0	0	22.000	3.000	-33.422	0.000	-14.910	3.939	9.945	.552	2.535	1.107
384	0	0	0	21.000	4.000	-.365	8.476	-17.953	11.879	4.381	2.443	7.927	4.463
385	0	0	0	20.000	5.000	-19.165	5.282	-13.092	5.648	1.993	.869	1.539	1.392
386	0	0	0	19.000	6.000	-20.387	16.399	-.983	14.993	8.395	3.102	3.744	4.490
387	0	0	0	18.000	7.000	-.180	8.354	-8.700	0.000	5.557	1.842	7.123	.579
388	0	0	0	17.000	8.000	-.668	8.176	0.000	3.165	2.459	2.757	4.090	2.296
389	0	0	0	16.000	9.000	0.000	7.998	0.000	16.945	.677	2.765	.471	5.582
390	0	0	0	15.000	10.000	-13.167	0.000	-6.428	4.751	5.023	.518	6.525	2.433
391	0	0	0	14.000	11.000	-29.519	0.000	-53.903	0.000	3.257	.085	16.632	.883
392	0	0	0	13.000	12.000	-51.324	0.000	-42.501	3.891	12.750	.523	4.436	.865
393	0	0	0	12.000	13.000	-.330	2.208	-12.327	17.297	5.525	.818	4.829	6.702
394	0	0	0	11.000	14.000	0.000	5.396	0.000	28.056	2.032	2.775	.504	10.838
395	0	0	0	10.000	15.000	0.000	23.217	0.000	22.011	.820	8.647	.891	9.521
396	0	0	0	9.000	16.000	0.000	34.311	0.000	16.502	0.000	12.596	.387	6.564
397	0	0	0	8.000	17.000	0.000	23.246	0.000	19.815	.318	9.816	.613	7.285
398	0	0	0	7.000	18.000	-10.595	10.846	0.000	20.058	5.305	5.510	4.540	6.887
399	0	0	0	6.000	19.000	-18.666	23.804	-23.422	12.991	7.587	7.257	8.256	4.695
400	0	0	0	5.000	20.000	-1.417	24.243	-3.019	15.724	2.126	9.140	2.590	6.120
401	0	0	0	4.000	21.000	0.000	20.410	0.000	25.074	.102	7.978	0.000	9.297
402	0	0	0	3.000	22.000	0.000	12.675	0.000	26.129	.733	5.220	.325	9.855
403	0	0	0	2.000	23.000	0.000	13.938	-3.755	18.400	1.212	4.468	3.057	7.030
404	0	0	0	1.000	24.000	-23.464	8.881	-24.639	0.000	1.397	1.187	2.587	.652
405	0	0	0	0.000	25.000	-13.827	0.000	-16.345	0.000	3.554	1.434	7.711	.446
406	0	0	0	-1.000	26.000	0.000	.944	-1.910	5.204	.621	.551	3.635	2.377
407	0	0	0	27.000	-1.000	-1.328	0.000	-1.601	0.000	.185	1.641	.223	1.520
408	0	0	0	26.000	0.000	0.000	8.888	0.000	6.845	0.000	3.198	0.000	2.638
409	0	0	0	25.000	1.000	0.000	9.390	0.000	5.578	.111	2.935	.725	2.060
410	0	0	0	24.000	2.000	-1.045	2.648	-4.089	0.000	2.370	1.963	2.996	.679
411	0	0	0	23.000	3.000	-13.428	0.000	-19.975	10.281	7.092	1.060	7.022	1.428
412	0	0	0	22.000	4.000	-34.938	0.000	-31.330	0.000	2.387	.228	2.494	.726
413	0	0	0	21.000	5.000	0.000	8.037	-12.791	7.455	2.848	3.097	4.055	4.734
414	0	0	0	20.000	6.000	-12.381	5.501	-4.231	24.788	5.595	4.330	1.685	5.981
415	0	0	0	19.000	7.000	-36.282	0.000	-25.931	0.000	9.509	2.852	1.834	.552
416	0	0	0	18.000	8.000	-3.383	5.921	-9.845	0.000	4.340	2.552	5.746	.954
417	0	0	0	17.000	9.000	0.000	14.228	0.000	10.905	.056	4.876	1.823	4.308
418	0	0	0	16.000	10.000	-3.298	2.553	-5.626	6.485	1.513	3.038	3.852	3.293
419	0	0	0	15.000	11.000	-35.016	0.000	-52.298	0.000	3.091	.162	5.009	.101
420	0	0	0	14.000	12.000	-6.410	3.154	-19.788	10.551	10.353	.466	14.538	2.686
421	0	0	0	13.000	13.000	-44.471	0.000	-25.430	7.112	9.414	.386	2.489	2.001
422	0	0	0	12.000	14.000	-8.358	0.000	0.000	26.033	4.301	1.037	1.032	10.879
423	0	0	0	11.000	15.000	-9.800	3.203	-6.024	29.962	4.062	3.208	2.896	10.684
424	0	0	0	10.000	16.000	0.000	23.800	-4.623	17.112	.961	8.875	3.413	6.885
425	0	0	0	9.000	17.000	0.000	33.358	0.000	14.990	0.000	12.283	.755	6.091
426	0	0	0	8.000	18.000	0.000	19.898	-7.323	18.677	.887	8.855	2.103	6.885
427	0	0	0	7.000	19.000	-39.967	.322	-30.815	4.697	8.819	4.531	2.711	1.357
428	0	0	0	6.000	20.000	-11.862	14.622	-15.743	9.007	6.348	6.193	6.069	3.911
429	0	0	0	5.000	21.000	-1.222	20.058	0.000	17.799	1.427	7.674	.540	7.202
430	0	0	0	4.000	22.000	0.000	13.023	0.000	22.336	1.255	5.171	.552	8.773
431	0	0	0	3.000	23.000	-8.760	1.617	-3.886	10.211	2.425	2.365	2.926	5.510
432	0	0	0	2.000	24.000	-5.715	8.203	-20.710	2.203	1.170	1.183	7.252	2.035
433	0	0	0	1.000	25.000	-7.903	10.850	-16.445	0.000	4.089	3.362	6.129	.603
434	0	0	0	0.000	26.000	-.981	4.253	-1.693	5.332	1.306	1.684	1.879	1.954
435	0	0	0	-1.000	27.000	-.052	.076	0.000	12.158	.005	.946	.200	3.867
436	0	0	0	27.000	0.000	0.000	.605	0.000	10.212	.144	1.002	.167	3.053
437	0	0	0	26.000	1.000	0.000	7.348	0.000	9.244	.082	2.501	.147	3.259
438	0	0	0	25.000	2.000	-.713	7.314	-2.538	3.314	.868	2.852	2.134	1.173
439	0	0	0	24.000	3.000	-2.499	12.667	-13.706	2.834	2.520	2.857	6.404	1.241
440	0	0	0	23.000	4.000	-11.571	0.000	-25.632	0.000	1.985	.267	8.506	1.836
441	0	0	0	22.000	5.000	-8.296	0.000	-2.725	11.149	4.327	1.942	4.162	4.323
442	0	0	0	21.000	6.000	-6.157	15.151	-1.777	20.272	1.642	5.238	1.574	7.805
443	0	0	0	20.000	7.000	-8.527	9.271	-.045	5.484	5.953	3.932	3.933	4.471
444	0	0	0	19.000	8.000	-47.489	0.000	-22.420	0.000	12.314	1.491	3.194	.154
445	0	0	0	18.000	9.000	0.000	8.000	-17.438	8.231	4.150	3.308	5.949	2.951
446	0	0	0	17.000	10.000	0.000	19.683	-4.328	12.092	.275	6.021	2.356	4.549
447	0	0	0	16.000	11.000	-1.616	6.014	-29.542	0.000	3.481	3.359	10.263	1.619
448	0	0	0	15.000	12.000	-35.362	0.000	-43.585	0.000	7.065	1.315	3.919	.912
449	0	0	0	14.000	13.000	-.187	2.408	-12.099	17.610	5.417	.879	4.811	6.782
450	0	0	0	13.000	14.000	-15.439	0.000	0.000	28.361	6.973	.221	3.832	10.396
451	0	0	0	12.000	15.000	-27.137	4.788	0.000	29.238	9.405	.889	5.259	10.729
452	0	0	0	11.000	16.000	-11.486	1.668	-28.531	17.430	8.513	2.402	8.400	5.981
453	0	0	0	10.000	17.000	0.000	22.403	-7.554	8.831	1.705	8.446	3.565	3.693
454	0	0	0	9.000	18.000	0.000	32.152	-3.470	12.352	0.000	11.309	1.380	4.817
455	0	0	0	8.000	19.000	0.000	19.015	-16.318	10.987	3.351	6.777	5.284	3.599
456	0	0	0	7.000	20.000	-35.510	0.000	-30.045	1.644	9.625	2.384	2.868	.416
457	0	0	0	6.000	21.000	-8.074	11.030	0.000	7.258	5.108	4.309	3.726	4.916
458	0	0	0	5.000	22.000	-6.326	15.481	-3.433	19.789	1.703	5.243	1.997	7.728
459	0	0	0	4.000	23.000	-8.669	0.000	-3.165	10.865	4.344	1.916	4.335	4.266
460	0	0	0	3.000	24.000	-11.512	0.000	-24.102	0.000	1.972	.264	8.235	2.012
461	0	0	0	2.000	25.000	-2.752	12.877	-13.024	3.690	2.536	2.907	6.172	1.465
462	0	0	0	1.000	26.000	-.796	7.490	-2.484	3.515	.897	2.921	2.067	1.196
463	0	0	0	0.000	27.000	0.000	7.427	0.000	9.274	.086	2.534	.142	3.272
464	0	0	0	-1.000	28.000	0.000	.596	0.000	10.249	.144	1.010	.169	3.063
465	0	0	0	27.000	1.000	-.047	.080	0.000	12.079	.005	.940	.209	3.828
466	0	0	0	26.000	2.000	-.931	4.140	-1.762	5.124	1.308	1.654	1.936	1.898
467	0	0	0	25.000	3.000	-7.683	10.531	-17.087	0.000	4.044	3.275	6.340	.514
468	0	0	0	24.000	4.000	-5.415	8.242	-21.341	1.707	1.154	1.191	7.452	1.884
469	0	0	0	23.000	5.000	-8.338	1.678	-2.758	9.940	2.363	2.522	2.827	5.537
470	0	0	0	22.000	6.000	0.000	13.469	0.000	22.973	1.210	5.341	.377	8.974
471	0	0	0	21.000	7.000	-1.067	20.218	0.000	17.276	1.428	7.612	.405	6.895
472	0	0	0	20.000	8.000	-12.604	11.295	-25.675	5.735	7.327	5.614	6.492	2.930
473	0	0	0	19.000	9.000	-46.083	0.000	-33.637	0.000	10.717	3.000	2.950	.980
474	0	0	0	18.000	10.000	0.000	11.306	-9.893	16.073	1.169	5.381	2.727	5.859
475	0	0	0	17.000	11.000	0.000	23.888	-8.274	8.654	.135	8.000	4.095	3.718
476	0	0	0	16.000	12.000	-1.593	7.609	-26.009	4.199	3.338	4.118	8.910	2.548

Tablo 7.1 devamı

Nokta no	serbestlik δz	θx	θy	X m	Y m	Mxalt (tm)	Mxust (tm)	Myalt (tm)	Myust (tm)	Asax cm²	Asux cm²	Asay cm²	Asuy cm²
477	0	0	0	15.000	13.000	-5.640	4.939	0.000	19.096	3.558	1.857	4.674	6.987
478	0	0	0	14.000	14.000	-7.799	0.000	0.000	26.297	4.194	1.173	1.013	10.988
479	0	0	0	13.000	15.000	-6.866	2.637	-20.257	35.504	6.978	1.546	4.217	12.541
480	0	0	0	12.000	16.000	-59.478	0.000	-36.345	6.484	14.045	1.030	3.559	2.130
481	0	0	0	11.000	17.000	-20.362	0.000	-24.273	.199	9.647	2.016	9.749	2.217
482	0	0	0	10.000	18.000	0.000	20.770	-6.058	2.897	1.810	7.899	2.935	2.210
483	0	0	0	9.000	19.000	0.000	27.867	-1.633	8.464	0.000	9.778	1.774	3.163
484	0	0	0	8.000	20.000	0.000	13.510	-6.843	.086	2.976	5.596	4.818	1.461
485	0	0	0	7.000	21.000	-26.896	0.000	-22.957	0.000	7.520	3.846	1.576	.671
486	0	0	0	6.000	22.000	-12.788	5.645	-5.723	24.497	5.492	4.805	2.102	6.053
487	0	0	0	5.000	23.000	0.000	8.232	-14.685	7.430	2.903	3.238	4.443	4.790
488	0	0	0	4.000	24.000	-34.341	0.000	-29.927	0.000	2.347	.242	2.379	.790
489	0	0	0	3.000	25.000	-12.850	0.000	-19.213	11.608	6.957	1.078	6.706	1.705
490	0	0	0	2.000	26.000	-1.044	2.748	-4.055	0.000	2.398	2.012	2.981	.757
491	0	0	0	1.000	27.000	0.000	9.508	0.000	5.438	.118	2.984	.764	2.043
492	0	0	0	0.000	28.000	0.000	8.980	0.000	6.821	0.000	3.230	0.000	2.628
493	0	0	0	-1.000	29.000	-1.328	0.000	-1.617	0.000	.185	1.653	.225	1.525
494	0	0	0	27.000	2.000	0.000	.952	-1.997	4.977	.623	.541	3.717	2.323
495	0	0	0	26.000	3.000	-13.979	0.000	-16.814	0.000	3.549	1.380	7.931	.429
496	0	0	0	25.000	4.000	-23.336	8.546	-25.292	0.000	1.379	1.158	2.635	.621
497	0	0	0	24.000	5.000	0.000	14.754	-2.617	17.960	1.151	4.611	2.838	6.896
498	0	0	0	23.000	6.000	0.000	13.668	0.000	26.878	.698	5.542	.231	10.012
499	0	0	0	22.000	7.000	0.000	21.313	0.000	25.292	.089	8.324	0.000	9.304
500	0	0	0	21.000	8.000	-1.307	24.535	-3.021	13.684	2.160	9.111	2.689	5.391
501	0	0	0	20.000	9.000	-19.551	21.148	-25.083	10.055	8.273	6.669	8.905	3.400
502	0	0	0	19.000	10.000	-13.962	6.638	-.882	18.080	6.220	4.153	5.237	5.666
503	0	0	0	18.000	11.000	0.000	18.446	0.000	15.267	.396	7.641	1.521	5.554
504	0	0	0	17.000	12.000	0.000	27.037	-6.672	8.321	.133	9.240	3.434	3.356
505	0	0	0	16.000	13.000	-1.237	8.423	0.000	17.884	.709	5.852	2.179	6.660
506	0	0	0	15.000	14.000	0.000	6.406	0.000	28.508	1.858	3.047	.477	11.013
507	0	0	0	14.000	15.000	-26.569	5.196	0.000	29.498	9.166	.986	5.188	10.843
508	0	0	0	13.000	16.000	-6.981	5.846	-30.008	25.904	11.150	1.193	11.816	6.501
509	0	0	0	12.000	17.000	-61.026	0.000	-37.162	0.000	16.752	.483	4.136	.250
510	0	0	0	11.000	18.000	-21.619	0.000	-18.168	0.000	9.034	1.739	8.835	.259
511	0	0	0	10.000	19.000	0.000	18.547	-1.762	2.299	.707	6.799	2.388	1.894
512	0	0	0	9.000	20.000	0.000	18.450	0.000	3.624	1.041	6.849	3.485	1.770
513	0	0	0	8.000	21.000	0.000	15.651	-4.195	1.107	3.298	4.297	5.582	.698
514	0	0	0	7.000	22.000	-18.917	19.171	-1.287	14.899	6.883	4.090	3.581	4.543
515	0	0	0	6.000	23.000	-19.289	5.914	-14.652	5.593	1.893	1.026	1.663	1.456
516	0	0	0	5.000	24.000	-.348	8.998	-17.012	13.389	4.162	2.753	7.768	4.984
517	0	0	0	4.000	25.000	-32.213	0.000	-14.082	5.064	9.656	.598	2.434	1.247
518	0	0	0	3.000	26.000	-23.413	0.000	-9.350	0.000	8.918	.230	6.128	1.717
519	0	0	0	2.000	27.000	-.613	.909	-6.649	1.837	3.096	1.116	3.943	1.548
520	0	0	0	1.000	28.000	0.000	10.271	0.000	4.333	.156	3.347	.535	1.611
521	0	0	0	0.000	29.000	0.000	11.247	0.000	682	.139	3.271	.169	.819
522	0	0	0	27.000	3.000	-4.974	0.000	-31.700	0.000	1.984	.367	9.620	.520
523	0	0	0	26.000	4.000	-14.750	1.817	-26.894	0.000	1.857	.486	3.362	.028
524	0	0	0	25.000	5.000	0.000	13.852	-7.147	21.353	1.112	1.564	1.346	1.895
525	0	0	0	24.000	6.000	0.000	16.412	0.000	31.062	.091	6.417	.219	11.065
526	0	0	0	23.000	7.000	0.000	20.756	0.000	27.937	0.000	7.692	0.000	10.263
527	0	0	0	22.000	8.000	0.000	23.134	0.000	16.978	.109	8.944	1.237	6.787
528	0	0	0	21.000	9.000	-10.810	28.408	-12.388	10.522	3.321	8.504	6.708	3.659
529	0	0	0	20.000	10.000	-9.246	17.895	-17.959	14.233	5.733	6.468	6.005	5.170
530	0	0	0	19.000	11.000	-4.733	13.662	0.000	19.073	3.912	5.984	.074	6.943
531	0	0	0	18.000	12.000	0.000	23.521	0.000	7.062	.870	8.712	.610	4.126
532	0	0	0	17.000	13.000	0.000	27.637	0.000	11.792	.103	9.858	.610	5.276
533	0	0	0	16.000	14.000	0.000	21.049	0.000	26.258	.103	7.609	0.000	9.558
534	0	0	0	15.000	15.000	-8.743	3.953	-5.707	30.407	3.812	3.559	2.788	10.891
535	0	0	0	14.000	16.000	-58.846	0.000	-35.825	6.858	13.777	1.143	3.495	2.166
536	0	0	0	13.000	17.000	0.000	5.775	-17.561	2.592	10.865	1.340	11.214	3.074
537	0	0	0	12.000	18.000	-56.843	0.000	-38.080	0.000	15.852	.367	4.068	.220
538	0	0	0	11.000	19.000	-8.444	0.000	-18.346	0.000	7.465	1.616	7.227	.195
539	0	0	0	10.000	20.000	0.000	13.689	-.706	8.960	2.507	4.939	3.625	1.329
540	0	0	0	9.000	21.000	-12.437	7.953	-32.383	0.000	1.064	1.871	6.979	1.562
541	0	0	0	8.000	22.000	0.000	14.098	-.087	7.146	2.295	6.944	1.266	4.287
542	0	0	0	7.000	23.000	-23.264	9.835	-12.652	7.590	1.899	1.388	1.025	1.430
543	0	0	0	6.000	24.000	-14.923	8.465	-14.026	8.932	1.374	1.137	1.674	1.824
544	0	0	0	5.000	25.000	0.000	7.149	-16.687	29.613	3.354	3.751	4.747	7.320
545	0	0	0	4.000	26.000	-35.189	0.000	-10.412	0.000	11.674	1.140	1.634	.472
546	0	0	0	3.000	27.000	-33.407	0.000	-29.899	8.897	11.386	.155	8.673	1.663
547	0	0	0	2.000	28.000	-1.868	.172	-6.398	2.321	3.183	1.050	3.638	1.236
548	0	0	0	1.000	29.000	0.000	10.989	0.000	.325	.573	3.533	.002	.598
549	0	0	0	27.000	4.000	0.000	2.561	-40.826	0.000	2.169	.653	11.624	2.332
550	0	0	0	26.000	5.000	-16.873	5.127	-14.893	1.037	1.267	.726	1.714	1.779
551	0	0	0	25.000	6.000	-1.084	15.790	0.000	29.995	2.017	5.118	.925	10.236
552	0	0	0	24.000	7.000	0.000	15.722	0.000	25.273	.835	6.488	0.000	9.645
553	0	0	0	23.000	8.000	0.000	19.971	0.000	16.358	.116	7.556	1.316	6.587
554	0	0	0	22.000	9.000	0.000	17.254	-11.758	8.424	.982	7.654	6.002	3.391
555	0	0	0	21.000	10.000	-7.939	9.674	-27.544	.947	1.169	2.459	7.525	3.525
556	0	0	0	20.000	11.000	-17.548	21.595	0.000	18.257	5.202	6.976	1.504	6.847
557	0	0	0	19.000	12.000	-10.390	10.887	0.000	11.894	5.169	4.408	2.697	4.327
558	0	0	0	18.000	13.000	0.000	23.579	-.613	6.638	2.553	8.351	2.749	2.918
559	0	0	0	17.000	14.000	0.000	30.299	0.000	18.200	0.000	11.501	0.000	7.109
560	0	0	0	16.000	15.000	0.000	24.274	0.000	22.591	.732	9.006	.806	9.800
561	0	0	0	15.000	16.000	-10.140	2.611	-27.561	18.128	8.097	2.630	8.066	6.278
562	0	0	0	14.000	17.000	-60.442	0.000	-36.274	0.000	16.533	.483	4.013	.288
563	0	0	0	13.000	18.000	-.374	4.390	-11.927	8.179	12.636	.851	12.127	.901
564	0	0	0	12.000	19.000	-47.356	0.000	-45.562	0.000	4.553	0.000	3.893	.113
565	0	0	0	11.000	20.000	-11.332	.752	-2.092	.033	5.462	1.317	4.843	1.621
566	0	0	0	10.000	21.000	-18.591	7.400	-38.665	.962	1.936	1.241	10.497	3.057
567	0	0	0	9.000	22.000	-8.476	20.003	-7.759	12.966	3.159	6.560	4.966	5.116
568	0	0	0	8.000	23.000	0.000	13.667	-1.800	14.976	1.948	6.225	1.419	6.179
569	0	0	0	7.000	24.000	-9.004	2.932	-7.672	10.037	1.518	1.430	1.071	2.222
570	0	0	0	6.000	25.000	-7.444	15.898	-8.776	29.736	2.924	4.552	3.563	9.339
571	0	0	0	5.000	26.000	0.000	12.683	0.000	9.225	3.232	3.072	3.684	5.641
572	0	0	0	4.000	27.000	-47.507	.942	-26.806	3.229	14.845	.890	3.336	.820
573	0	0	0	3.000	28.000	-30.004	0.000	-30.312	5.896	14.906	.014	9.293	1.433
574	0	0	0	2.000	29.000	-5.480	1.195	-.016	.374	6.185	1.293	1.077	.316
575	0	0	0	27.000	5.000	-.990	1.867	-10.774	22.264	1.892	1.207	7.532	6.632
576	0	0	0	26.000	6.000	-14.403	4.293	-3.911	21.383	4.618	2.384	.645	2.823
577	0	0	0	25.000	7.000	-8.600	10.614	0.000	17.632	4.655	4.586	.337	7.780
578	0	0	0	24.000	8.000	-1.382	13.682	0.000	12.565	3.025	5.975	2.720	5.654
579	0	0	0	23.000	9.000	0.000	12.376	-15.720	4.519	.977	5.624	7.771	2.964
580	0	0	0	22.000	10.000	-.923	9.907	-31.569	0.000	.247	1.768	9.146	1.742
581	0	0	0	21.000	11.000	-14.459	25.360	0.000	16.337	3.781	8.140	2.413	4.800
582	0	0	0	20.000	12.000	-15.963	4.455	0.000	13.537	6.971	4.634	3.153	4.523
583	0	0	0	19.000	13.000	-30.473	0.000	-32.186	0.000	2.477	1.119	5.916	2.370
584	0	0	0	18.000	14.000	0.000	24.470	0.000	9.317	1.440	9.231	.051	4.506
585	0	0	0	17.000	15.000	0.000	32.841	0.000	18.967	0.000	12.321	0.000	7.310
586	0	0	0	16.000	16.000	0.000	24.825	-3.929	18.069	.849	9.200	3.193	7.261
587	0	0	0	15.000	17.000	-18.481	0.000	-22.819	1.238	9.070	2.160	9.188	2.475
588	0	0	0	14.000	18.000	-57.381	0.000	-36.375	0.000	15.606	.367	3.899	.220
589	0	0	0	13.000	19.000	-35.016	0.000	-39.704	0.000	3.742	.118	13.332	.694
590	0	0	0	12.000	20.000	-21.216	0.000	-2.729	4.182	7.724	.209	6.250	1.677
591	0	0	0	11.000	21.000	-24.048	1.289	-33.820	6.193	3.986	.552	8.131	3.832
592	0	0	0	10.000	22.000	-16.775	15.737	-18.920	20.359	5.578	6.010	6.505	7.041
593	0	0	0	9.000	23.000	0.000	20.251	0.000	20.458	1.167	7.848	.800	8.379
594	0	0	0	8.000	24.000	0.000	16.232	-2.414	23.360	.753	5.666	1.249	8.718
595	0	0	0	7.000	25.000	-9.163	15.609	-3.014	32.561	2.792	4.094	1.884	9.327

Tablo 7.1 devamı

Nokta no	serbestlik δz	θx	θy	X m	Y m	Mxalt (tm)	Mxust (tm)	Myalt (tm)	Myust (tm)	Asax cm²	Asux cm²	Asay cm²	Asuy cm²
596	0	0	0	6.000	26.000	-3.361	7.120	0.000	10.027	2.444	3.114	3.087	5.957
597	0	0	0	5.000	27.000	0.000	9.698	-16.823	18.300	5.689	2.210	8.702	4.687
598	0	0	0	4.000	28.000	-59.356	0.000	39.838	0.000	4.977	.069	3.467	.597
599	0	0	0	3.000	29.000	-51.537	0.000	-3.880	0.000	13.220	.125	3.586	.895
600	0	0	0	27.000	6.000	-.212	1.984	-5.136	39.814	1.633	.927	2.075	11.092
601	0	0	0	26.000	7.000	-22.455	1.260	0.000	12.522	6.766	1.585	.322	2.056
602	0	0	0	25.000	8.000	-23.322	11.261	-4.030	7.045	9.687	4.501	4.559	3.978
603	0	0	0	24.000	9.000	-11.380	10.483	-28.423	6.066	6.333	5.021	11.321	2.563
604	0	0	0	23.000	10.000	-.291	6.975	-36.461	0.000	.463	1.503	11.096	1.100
605	0	0	0	22.000	11.000	0.000	21.820	-1.251	11.436	1.288	8.929	2.751	4.230
606	0	0	0	21.000	12.000	-5.130	18.276	0.000	10.209	3.072	8.590	.248	4.716
607	0	0	0	20.000	13.000	-33.876	0.000	-37.614	0.000	2.790	.774	6.114	1.926
608	0	0	0	19.000	14.000	-17.194	7.079	0.000	9.757	8.787	2.644	5.577	2.240
609	0	0	0	18.000	15.000	0.000	24.166	0.000	9.781	2.898	8.927	2.868	4.244
610	0	0	0	17.000	16.000	0.000	34.336	0.000	17.376	0.000	12.618	.329	6.977
611	0	0	0	16.000	17.000	0.000	23.180	-6.602	10.170	1.547	8.550	3.192	4.168
612	0	0	0	15.000	18.000	-18.630	0.000	-15.831	0.000	8.652	1.732	8.042	.451
613	0	0	0	14.000	19.000	-47.526	0.000	-44.234	0.000	4.550	0.000	3.773	.076
614	0	0	0	13.000	20.000	-9.279	0.000	-13.996	0.000	7.489	0.000	5.561	2.067
615	0	0	0	12.000	21.000	-2.620	1.742	-9.994	15.817	4.624	.567	5.592	5.396
616	0	0	0	11.000	22.000	-17.105	9.298	-12.046	22.692	5.654	3.711	6.632	8.009
617	0	0	0	10.000	23.000	-5.464	19.088	0.000	26.759	2.293	6.737	1.584	10.190
618	0	0	0	9.000	24.000	0.000	20.263	0.000	24.378	0.000	7.321	.202	9.825
619	0	0	0	8.000	25.000	0.000	14.363	-3.032	30.790	.767	6.823	.708	10.052
620	0	0	0	7.000	26.000	-7.699	0.000	0.000	7.600	3.520	3.208	.914	1.998
621	0	0	0	6.000	27.000	-10.668	1.451	-28.053	14.319	4.085	1.530	9.887	4.921
622	0	0	0	5.000	28.000	-9.550	1.603	-31.675	10.772	2.245	.627	10.972	2.849
623	0	0	0	4.000	29.000	-38.145	0.000	0.000	2.285	15.934	1.252	4.611	.339
624	0	0	0	27.000	7.000	0.000	.715	0.000	21.732	2.430	.421	1.182	8.552
625	0	0	0	26.000	8.000	-35.029	2.053	-8.045	3.038	11.633	1.860	1.573	.969
626	0	0	0	25.000	9.000	-46.627	16.025	-42.246	7.147	15.541	4.400	15.226	3.007
627	0	0	0	24.000	10.000	-15.966	7.345	-47.789	.287	2.059	1.173	15.041	1.936
628	0	0	0	23.000	11.000	0.000	19.298	0.000	8.339	.277	7.191	3.162	3.330
629	0	0	0	22.000	12.000	0.000	29.652	0.000	14.303	.429	10.801	.105	5.058
630	0	0	0	21.000	13.000	-3.100	24.285	-2.962	1.796	3.717	7.272	3.402	2.451
631	0	0	0	20.000	14.000	-22.111	0.000	0.000	7.669	9.729	1.543	6.672	1.927
632	0	0	0	19.000	15.000	-34.572	0.000	-34.217	0.000	2.757	1.061	6.385	2.773
633	0	0	0	18.000	16.000	0.000	24.535	0.000	12.515	1.045	9.490	0.000	6.248
634	0	0	0	17.000	17.000	0.000	32.861	0.000	16.052	0.000	12.059	.636	6.540
635	0	0	0	16.000	18.000	0.000	20.689	-4.726	4.149	1.560	7.682	2.471	2.540
636	0	0	0	15.000	19.000	-8.271	0.000	-15.811	0.000	7.326	1.378	6.778	.243
637	0	0	0	14.000	20.000	-20.565	0.000	-3.850	2.833	7.794	.147	6.543	1.286
638	0	0	0	13.000	21.000	-2.960	0.000	-5.934	17.664	1.840	.410	3.853	5.988
639	0	0	0	12.000	22.000	-4.249	3.746	-14.105	20.414	2.475	1.674	3.455	8.455
640	0	0	0	11.000	23.000	-5.132	14.182	0.000	25.522	2.819	4.931	1.124	9.839
641	0	0	0	10.000	24.000	0.000	10.885	0.000	27.792	.867	6.078	0.000	9.844
642	0	0	0	9.000	25.000	0.000	19.412	0.000	20.596	0.000	5.619	.254	8.345
643	0	0	0	8.000	26.000	0.000	15.535	0.000	11.954	.740	4.452	2.279	6.113
644	0	0	0	7.000	27.000	-21.754	0.000	-30.927	12.018	6.526	.806	3.778	1.221
645	0	0	0	6.000	28.000	-12.910	0.000	-41.519	3.962	2.151	.082	13.409	2.434
646	0	0	0	5.000	29.000	-1.503	11.962	-.232	.960	6.254	1.420	3.390	1.467
647	0	0	0	27.000	8.000	-.533	.065	-6.164	7.197	4.016	.350	6.235	3.757
648	0	0	0	26.000	9.000	-56.505	7.576	-40.135	6.139	17.501	2.192	5.770	.779
649	0	0	0	25.000	10.000	-45.753	7.085	-65.083	9.457	5.703	1.252	20.390	2.775
650	0	0	0	24.000	11.000	-3.016	11.639	0.000	7.300	4.963	5.592	4.552	2.571
651	0	0	0	23.000	12.000	0.000	25.769	0.000	12.639	.212	9.947	0.000	4.419
652	0	0	0	22.000	13.000	0.000	32.556	0.000	11.661	.092	12.775	.248	3.899
653	0	0	0	21.000	14.000	-4.210	11.346	0.000	5.582	2.392	7.847	.608	2.015
654	0	0	0	20.000	15.000	-38.061	0.000	-41.757	0.000	3.084	.696	6.749	1.716
655	0	0	0	19.000	16.000	-12.483	8.129	0.000	13.555	5.938	3.992	2.868	5.181
656	0	0	0	18.000	17.000	0.000	21.479	0.000	21.119	.424	9.247	.632	7.689
657	0	0	0	17.000	18.000	0.000	30.988	-.999	13.085	0.000	10.800	1.275	5.028
658	0	0	0	16.000	19.000	0.000	16.460	-1.331	2.904	.885	6.119	2.200	1.824
659	0	0	0	15.000	20.000	-12.680	0.000	-3.419	0.000	6.165	.843	5.706	.789
660	0	0	0	14.000	21.000	-2.585	1.759	-12.340	12.530	5.001	.498	6.703	4.355
661	0	0	0	13.000	22.000	-4.529	1.405	-3.669	25.264	3.903	.782	3.473	6.961
662	0	0	0	12.000	23.000	-1.040	3.805	-1.387	16.257	2.462	2.224	1.507	6.354
663	0	0	0	11.000	24.000	-4.900	12.370	0.000	25.523	1.880	3.543	.101	8.537
664	0	0	0	10.000	25.000	0.000	9.728	0.000	12.355	1.752	3.907	.863	6.903
665	0	0	0	9.000	26.000	0.000	14.977	0.000	11.020	.712	5.366	3.026	5.709
666	0	0	0	8.000	27.000	-1.146	8.177	-24.173	11.387	2.095	3.045	10.103	4.401
667	0	0	0	7.000	28.000	-36.369	0.000	-56.986	0.000	2.278	.140	4.523	.585
668	0	0	0	6.000	29.000	-10.343	0.000	-.438	0.000	3.791	1.252	4.486	.663
669	0	0	0	27.000	9.000	-2.738	.510	-45.143	3.866	6.358	1.032	14.017	2.704
670	0	0	0	26.000	10.000	-65.522	0.000	-78.379	8.719	5.793	.644	6.323	1.027
671	0	0	0	25.000	11.000	-37.603	16.011	-6.456	7.508	14.592	4.389	7.482	2.659
672	0	0	0	24.000	12.000	-2.537	12.281	0.000	7.245	4.418	5.915	1.369	2.480
673	0	0	0	23.000	13.000	0.000	31.019	0.000	10.133	.603	10.975	.717	3.763
674	0	0	0	22.000	14.000	0.000	33.733	0.000	8.587	.352	11.862	0.000	3.884
675	0	0	0	21.000	15.000	-1.133	23.898	-4.309	.423	4.129	7.221	3.864	2.064
676	0	0	0	20.000	16.000	-18.562	1.936	0.000	12.405	7.852	4.043	3.502	4.605
677	0	0	0	19.000	17.000	-5.066	12.984	0.000	23.232	4.173	6.013	0.000	8.325
678	0	0	0	18.000	18.000	0.000	17.922	-7.557	18.480	1.154	8.089	2.214	7.000
679	0	0	0	17.000	19.000	0.000	25.600	-1.951	8.127	0.000	8.806	1.916	2.949
680	0	0	0	16.000	20.000	-2.306	10.072	-2.449	6.597	3.359	3.659	4.699	.882
681	0	0	0	15.000	21.000	-29.540	0.000	-42.398	0.000	2.417	.316	10.096	2.779
682	0	0	0	14.000	22.000	-3.924	4.192	-15.208	18.869	2.641	1.591	3.769	8.018
683	0	0	0	13.000	23.000	-30.870	0.000	-2.508	.571	6.056	.801	.266	1.716
684	0	0	0	12.000	24.000	0.000	4.819	0.000	12.816	3.429	2.280	.295	6.208
685	0	0	0	11.000	25.000	-12.420	0.000	-1.213	9.739	3.744	2.463	.397	2.008
686	0	0	0	10.000	26.000	-8.506	6.554	-9.094	11.616	4.458	3.346	4.895	5.218
687	0	0	0	9.000	27.000	0.000	7.416	-27.009	12.782	1.545	3.454	10.391	4.658
688	0	0	0	8.000	28.000	-2.106	5.198	-37.754	4.307	1.182	.825	13.174	1.727
689	0	0	0	7.000	29.000	-11.407	0.000	-.574	1.415	6.554	1.483	6.158	.199
690	0	0	0	27.000	10.000	-.750	1.714	-41.189	8.594	7.335	.351	17.849	3.626
691	0	0	0	26.000	11.000	-46.257	7.537	-9.636	5.209	16.729	2.067	2.803	.943
692	0	0	0	25.000	12.000	-39.883	10.037	-7.775	2.261	14.445	3.858	3.732	1.436
693	0	0	0	24.000	13.000	-7.208	10.681	-8.574	.154	1.479	1.946	2.763	2.072
694	0	0	0	23.000	14.000	0.000	30.086	0.000	10.278	.140	11.544	0.000	3.738
695	0	0	0	22.000	15.000	0.000	32.811	0.000	10.192	.095	12.843	.360	3.448
696	0	0	0	21.000	16.000	-5.812	17.804	0.000	8.443	3.374	8.351	.360	4.421
697	0	0	0	20.000	17.000	-18.399	20.324	0.000	20.470	5.648	6.558	1.317	7.650
698	0	0	0	19.000	18.000	-13.788	8.650	0.000	20.524	6.307	4.782	4.829	6.866
699	0	0	0	18.000	19.000	0.000	17.077	-17.871	10.036	3.834	6.144	5.975	3.279
700	0	0	0	17.000	20.000	0.000	14.454	-.721	1.033	1.752	5.552	4.636	1.319
701	0	0	0	16.000	21.000	-25.082	2.645	-48.070	0.000	2.590	.773	13.065	2.056
702	0	0	0	15.000	22.000	-19.799	7.320	-13.549	20.629	6.717	3.091	7.762	7.029
703	0	0	0	14.000	23.000	-.675	4.328	-.177	17.983	3.482	2.343	1.498	6.574
704	0	0	0	13.000	24.000	-34.960	.032	-2.137	3.630	7.875	1.297	.325	1.049
705	0	0	0	12.000	25.000	0.000	6.184	0.000	15.629	3.369	1.777	.889	5.195
706	0	0	0	11.000	26.000	-27.315	1.119	-13.516	11.281	7.487	1.648	1.708	1.653
707	0	0	0	10.000	27.000	-17.303	7.527	-35.703	15.874	6.938	2.714	12.984	5.049
708	0	0	0	9.000	28.000	0.000	3.095	-36.370	4.438	.486	.891	12.321	2.494
709	0	0	0	8.000	29.000	-4.263	14.171	-.632	.492	1.861	3.322	4.136	.721
710	0	0	0	27.000	11.000	-.758	1.131	-3.668	13.412	5.084	1.091	6.598	3.607
711	0	0	0	26.000	12.000	-47.297	0.000	-5.866	.143	16.893	1.475	1.780	.399
712	0	0	0	25.000	13.000	-43.472	7.668	-24.401	0.000	5.321	1.027	7.015	.387
713	0	0	0	24.000	14.000	-1.669	10.591	0.000	7.206	4.926	5.969	2.352	1.662
714	0	0	0	23.000	15.000	0.000	31.377	0.000	8.356	593	11.031	.946	3.322

Tablo 7.1 devamı

Nokta no	serbestlik δz	δx	δy	X m	Y m	Mxalt (tm)	Mxust (tm)	Myalt (tm)	Myust (tm)	Asax cm²	Asux cm²	Asay cm²	Asuy cm²
715	0	0	0	22.000	16.000	0.000	30.217	0.000	13.547	.486	10.970	.025	4.705
716	0	0	0	21.000	17.000	-14.735	25.361	0.000	17.866	3.873	8.141	2.103	5.440
717	0	0	0	20.000	18.000	-10.483	17.423	-15.733	16.963	5.901	6.584	5.529	6.274
718	0	0	0	19.000	19.000	-45.707	0.000	-34.237	2.463	10.336	3.952	3.019	1.207
719	0	0	0	18.000	20.000	0.000	12.515	-9.501	0.000	3.585	4.972	5.886	.926
720	0	0	0	17.000	21.000	-18.611	3.465	-40.619	0.000	1.473	1.409	8.915	1.013
721	0	0	0	16.000	22.000	-20.588	13.502	-21.103	17.947	7.017	4.699	7.726	6.447
722	0	0	0	15.000	23.000	-6.056	12.864	0.000	26.149	3.246	4.480	1.149	10.075
723	0	0	0	14.000	24.000	0.000	6.578	0.000	14.632	3.423	2.507	.193	6.737
724	0	0	0	13.000	25.000	-27.762	4.068	-7.409	7.255	5.452	2.190	.257	1.587
725	0	0	0	12.000	26.000	0.000	6.146	-1.999	16.406	2.923	2.379	3.604	6.377
726	0	0	0	11.000	27.000	-40.763	5.863	-37.583	12.317	12.376	2.022	4.680	1.504
727	0	0	0	10.000	28.000	-15.944	5.030	-44.305	7.555	2.732	.615	15.007	2.408
728	0	0	0	9.000	29.000	0.000	12.330	-.477	.679	1.736	3.487	4.104	.679
729	0	0	0	27.000	12.000	-.676	.049	-8.301	7.192	5.114	.235	2.634	2.172
730	0	0	0	26.000	13.000	-65.235	0.000	-34.472	0.000	5.597	.261	2.142	.004
731	0	0	0	25.000	14.000	-41.530	9.723	-8.199	2.210	15.500	3.027	5.673	.788
732	0	0	0	24.000	15.000	-8.279	9.963	-11.303	0.000	1.568	1.905	3.254	1.743
733	0	0	0	23.000	16.000	0.000	26.542	0.000	10.785	.278	10.156	0.000	4.050
734	0	0	0	22.000	17.000	0.000	22.686	-.304	13.083	1.233	9.282	2.439	4.657
735	0	0	0	21.000	18.000	-7.231	10.560	-24.806	4.910	1.150	2.511	6.873	4.433
736	0	0	0	20.000	19.000	-20.362	21.385	-25.295	11.789	8.490	6.700	9.003	4.214
737	0	0	0	19.000	20.000	-42.749	0.000	-34.617	0.000	11.311	2.074	3.367	.244
738	0	0	0	18.000	21.000	0.000	15.183	-7.346	0.000	4.209	3.779	7.188	.537
739	0	0	0	17.000	22.000	-10.986	16.571	-9.113	11.071	4.264	5.452	6.008	4.739
740	0	0	0	16.000	23.000	-7.001	16.949	0.000	27.064	2.863	6.001	1.767	10.215
741	0	0	0	15.000	24.000	-5.190	11.923	0.000	27.711	2.011	3.521	.044	9.113
742	0	0	0	14.000	25.000	0.000	7.061	0.000	16.183	3.398	1.977	.849	5.453
743	0	0	0	13.000	26.000	-2.198	8.803	0.000	16.217	2.587	2.634	2.933	5.952
744	0	0	0	12.000	27.000	-5.362	6.141	-27.455	16.341	4.640	2.301	11.068	5.552
745	0	0	0	11.000	28.000	-55.824	3.495	-59.324	0.000	3.857	.583	4.932	.755
746	0	0	0	10.000	29.000	-12.322	3.668	-1.655	.878	5.308	2.671	4.966	1.154
747	0	0	0	27.000	13.000	0.000	1.072	-7.311	0.000	7.039	.127	5.293	.752
748	0	0	0	26.000	14.000	-51.520	.942	-7.428	0.000	19.186	.901	2.376	.060
749	0	0	0	25.000	15.000	-44.920	7.186	-27.509	0.000	5.463	.974	7.966	.258
750	0	0	0	24.000	16.000	-3.327	11.593	0.000	5.246	4.663	5.884	1.777	2.224
751	0	0	0	23.000	17.000	0.000	20.754	0.000	10.330	.229	7.706	2.764	3.677
752	0	0	0	22.000	18.000	0.000	11.176	-28.808	.660	.195	1.913	8.245	2.429
753	0	0	0	21.000	19.000	-10.247	28.660	-12.399	12.425	3.269	8.650	6.555	4.511
754	0	0	0	20.000	20.000	-14.059	12.247	-19.243	6.590	7.356	5.695	7.134	3.135
755	0	0	0	19.000	21.000	-31.554	0.000	-27.335	0.000	8.538	3.753	1.945	.532
756	0	0	0	18.000	22.000	0.000	13.893	-.671	6.423	2.426	6.566	1.606	4.120
757	0	0	0	17.000	23.000	-.512	18.490	0.000	21.019	1.549	7.064	.823	8.562
758	0	0	0	16.000	24.000	0.000	10.622	0.000	28.997	1.020	5.794	0.000	10.501
759	0	0	0	15.000	25.000	-12.769	0.000	-.520	10.705	3.819	2.515	.367	2.184
760	0	0	0	14.000	26.000	0.000	5.895	-2.219	16.156	3.001	2.376	3.607	6.420
761	0	0	0	13.000	27.000	-.919	6.518	-23.362	14.808	1.262	2.373	9.619	5.642
762	0	0	0	12.000	28.000	-8.245	2.797	-40.805	6.228	1.959	.469	13.881	2.250
763	0	0	0	11.000	29.000	-22.298	4.472	-.889	1.921	9.812	1.607	6.601	.368
764	0	0	0	27.000	14.000	-1.056	.097	-.340	0.000	5.525	.331	2.658	0.000
765	0	0	0	26.000	15.000	-66.651	0.000	-37.736	0.000	5.701	.247	2.437	0.000
766	0	0	0	25.000	16.000	-41.209	9.293	-9.914	.878	14.796	3.776	4.201	1.336
767	0	0	0	24.000	17.000	-2.742	12.651	0.000	9.641	4.881	5.950	4.126	3.272
768	0	0	0	23.000	18.000	0.000	8.961	-32.675	0.000	.401	1.697	10.175	1.774
769	0	0	0	22.000	19.000	0.000	17.512	-13.370	10.343	.857	7.907	5.694	3.953
770	0	0	0	21.000	20.000	-1.149	24.523	-4.112	14.283	2.229	9.163	2.997	5.631
771	0	0	0	20.000	21.000	-9.143	9.641	-1.577	4.729	5.847	3.934	4.478	4.443
772	0	0	0	19.000	22.000	-17.974	19.923	-1.323	14.995	7.225	4.125	3.856	4.649
773	0	0	0	18.000	23.000	0.000	12.545	-.727	16.619	1.943	6.011	1.276	6.393
774	0	0	0	17.000	24.000	0.000	19.452	0.000	25.928	.043	7.081	.202	10.236
775	0	0	0	16.000	25.000	0.000	10.026	0.000	14.847	1.720	3.996	.736	7.521
776	0	0	0	15.000	26.000	-27.568	1.008	-13.107	11.597	7.505	1.688	1.662	1.714
777	0	0	0	14.000	27.000	-6.038	5.587	-27.691	15.235	4.775	2.193	11.122	5.522
778	0	0	0	13.000	28.000	-.560	1.277	-35.654	3.565	.515	.650	11.942	2.654
779	0	0	0	12.000	29.000	-2.706	3.716	-.954	.720	3.546	2.307	4.541	1.024
780	0	0	0	27.000	15.000	-.047	1.055	-10.291	0.000	7.202	.120	6.172	.533
781	0	0	0	26.000	16.000	-48.238	0.000	-7.478	0.000	17.193	1.483	1.991	.345
782	0	0	0	25.000	17.000	-37.199	16.952	-5.167	9.832	14.533	4.705	7.141	3.390
783	0	0	0	24.000	18.000	-14.880	8.873	-44.014	3.976	1.987	1.365	14.021	2.871
784	0	0	0	23.000	19.000	0.000	13.212	-15.206	6.213	.959	6.014	7.312	3.413
785	0	0	0	22.000	20.000	0.000	23.304	0.000	17.478	.096	9.011	1.296	7.013
786	0	0	0	21.000	21.000	-1.150	20.055	0.000	16.263	1.524	7.583	.750	6.725
787	0	0	0	20.000	22.000	-13.699	4.954	-5.217	25.351	5.614	4.646	2.155	5.986
788	0	0	0	19.000	23.000	-22.686	10.401	-11.428	8.628	1.886	1.375	.954	1.519
789	0	0	0	18.000	24.000	0.000	16.217	-2.417	23.379	.844	5.398	1.162	8.992
790	0	0	0	17.000	25.000	0.000	19.424	0.000	22.099	0.000	6.573	.261	8.887
791	0	0	0	16.000	26.000	-7.774	7.559	-8.272	12.758	4.355	3.518	4.736	5.668
792	0	0	0	15.000	27.000	-41.114	5.693	-37.562	12.403	12.466	1.977	4.665	1.524
793	0	0	0	14.000	28.000	-8.816	2.487	-41.008	6.145	2.023	.421	13.946	2.233
794	0	0	0	13.000	29.000	-.578	11.042	-.643	.922	.748	1.995	4.011	.619
795	0	0	0	27.000	16.000	-.757	0.000	-10.395	5.098	5.223	.236	3.150	2.147
796	0	0	0	26.000	17.000	-45.988	8.414	-8.388	6.850	16.609	2.226	2.632	1.208
797	0	0	0	25.000	18.000	-44.679	8.745	-61.454	13.233	5.592	1.385	19.248	4.068
798	0	0	0	24.000	19.000	-11.457	11.422	-27.693	7.407	6.272	5.431	10.816	3.318
799	0	0	0	23.000	20.000	0.000	20.373	0.000	16.743	.133	7.743	1.273	6.819
800	0	0	0	22.000	21.000	0.000	21.183	0.000	24.552	.096	8.295	0.000	9.080
801	0	0	0	21.000	22.000	-6.760	14.735	-3.279	20.163	1.810	5.119	1.953	7.685
802	0	0	0	20.000	23.000	-19.257	6.097	-14.338	6.002	1.943	.991	1.636	1.499
803	0	0	0	19.000	24.000	-10.087	2.065	-7.611	10.127	1.895	1.359	1.067	2.227
804	0	0	0	18.000	25.000	0.000	14.002	-3.123	30.722	.832	6.664	.734	10.225
805	0	0	0	17.000	26.000	0.000	15.290	0.000	11.938	.650	5.475	2.900	6.125
806	0	0	0	16.000	27.000	-16.557	8.067	-35.050	16.341	6.812	2.881	12.785	5.252
807	0	0	0	15.000	28.000	-58.343	3.244	-59.601	0.000	3.894	.567	4.940	.760
808	0	0	0	14.000	29.000	-3.312	3.023	-.999	.709	3.702	2.188	4.568	1.016
809	0	0	0	27.000	17.000	-.722	1.202	-1.901	15.408	5.063	1.186	6.216	4.059
810	0	0	0	26.000	18.000	-63.896	0.000	-74.742	12.744	5.697	.741	5.984	1.403
811	0	0	0	25.000	19.000	-46.714	16.858	-41.339	8.709	15.395	4.841	14.624	3.806
812	0	0	0	24.000	20.000	-1.586	14.298	0.000	13.268	3.033	6.215	2.624	5.927
813	0	0	0	23.000	21.000	0.000	20.845	0.000	27.402	0.000	7.719	0.000	10.083
814	0	0	0	22.000	22.000	0.000	13.160	0.000	22.118	1.299	5.255	.565	8.687
815	0	0	0	21.000	23.000	0.000	8.059	-14.819	7.454	2.956	3.156	4.515	4.767
816	0	0	0	20.000	24.000	-16.477	7.284	-14.939	8.207	1.470	1.047	1.722	1.789
817	0	0	0	19.000	25.000	-9.942	14.472	-3.229	32.324	3.058	3.791	1.934	9.330
818	0	0	0	18.000	26.000	0.000	15.163	0.000	12.777	.800	4.394	2.231	6.355
819	0	0	0	17.000	27.000	0.000	7.758	-36.332	13.320	1.500	3.540	10.208	4.881
820	0	0	0	16.000	28.000	-15.586	5.294	-44.146	7.721	2.704	.641	14.945	2.478
821	0	0	0	15.000	29.000	-22.611	4.340	-.895	1.937	9.914	1.528	6.632	.369
822	0	0	0	27.000	18.000	-.772	1.722	-38.492	11.349	7.164	.361	16.882	4.704
823	0	0	0	26.000	19.000	-55.906	8.627	-38.777	7.884	17.249	2.430	5.560	1.044
824	0	0	0	25.000	20.000	-23.133	12.023	-3.615	8.140	9.622	4.817	4.367	4.361
825	0	0	0	24.000	21.000	0.000	15.843	0.000	24.994	.849	6.639	0.000	9.585
826	0	0	0	23.000	22.000	0.000	13.501	0.000	25.937	.763	5.502	.347	9.748
827	0	0	0	22.000	23.000	-8.755	0.000	-3.469	10.411	4.441	1.879	4.500	4.187
828	0	0	0	21.000	24.000	-.489	8.753	-17.890	12.758	4.365	2.623	8.066	4.839
829	0	0	0	20.000	25.000	-8.242	14.658	-9.128	29.319	3.202	4.232	3.716	9.280
830	0	0	0	19.000	26.000	-8.205	0.000	0.000	8.267	3.662	3.056	.896	2.080
831	0	0	0	18.000	27.000	-1.455	7.905	-21.562	11.911	2.145	2.992	9.900	4.641
832	0	0	0	17.000	28.000	0.000	3.190	-36.211	4.633	.481	.902	12.221	2.589
833	0	0	0	16.000	29.000	-11.838	3.995	-3.622	.883	5.252	2.725	4.947	1.176

Nokta no	serbestlik δz	θx	θy	X m	Y m	Mxalt (tm)	Mxust (tm)	Myalt (tm)	Myust (tm)	Asax cm²	Asux cm²	Asay cm²	Asuy cm²
834	0	0	0	27.000	19.000	-2.763	.525	-44.245	5.339	6.302	1.145	13.459	3.443
835	0	0	0	26.000	20.000	-34.211	2.988	-7.084	4.063	11.433	2.149	1.492	1.111
836	0	0	0	25.000	21.000	-8.555	11.214	0.000	17.795	4.624	4.814	.302	7.846
837	0	0	0	24.000	22.000	0.000	16.781	0.000	30.300	.143	6.495	.337	10.864
838	0	0	0	23.000	23.000	-9.114	1.222	-4.148	9.922	2.526	2.475	3.136	5.411
839	0	0	0	22.000	24.000	-35.056	0.000	-31.188	0.000	2.417	.236	2.501	.753
840	0	0	0	21.000	25.000	0.000	7.205	-17.013	29.229	3.609	3.652	4.913	7.214
841	0	0	0	20.000	26.000	-3.537	6.816	0.000	11.088	2.555	3.022	3.035	6.170
842	0	0	0	19.000	27.000	-21.987	0.000	-30.051	12.755	6.622	.799	3.703	1.293
843	0	0	0	18.000	28.000	-2.268	4.869	-37.577	4.534	1.210	.799	13.069	1.806
844	0	0	0	17.000	29.000	0.000	12.379	- 482	.694	1.716	3.487	4.086	.701
845	0	0	0	27.000	20.000	-.551	.066	-5.893	8.277	3.935	.447	6.010	4.143
846	0	0	0	26.000	21.000	-21.697	1.948	0.000	12.888	6.642	1.804	.316	2.093
847	0	0	0	25.000	22.000	-1.707	16.327	0.000	29.427	2.078	5.337	1.119	10.123
848	0	0	0	24.000	23.000	0.000	14.819	-4.031	18.158	1.202	4.704	3.142	6.890
849	0	0	0	23.000	24.000	-12.272	0.000	-25.760	0.000	2.039	.267	8.553	1.936
850	0	0	0	22.000	25.000	-33.118	0.000	-14.494	4.804	9.958	.603	2.508	1.215
851	0	0	0	21.000	26.000	0.000	12.927	0.000	9.676	3.314	3.092	3.666	5.800
852	0	0	0	20.000	27.000	-10.509	1.649	-27.075	15.081	4.095	1.541	9.648	5.232
853	0	0	0	19.000	28.000	-36.719	0.000	-56.741	0.000	2.306	.131	4.477	.621
854	0	0	0	18.000	29.000	-4.558	13.702	-.652	.490	1.953	3.243	4.121	.747
855	0	0	0	27.000	21.000	0.000	.696	0.000	21.830	2.362	.485	1.323	8.605
856	0	0	0	26.000	22.000	-14.552	4.695	-4.664	21.109	4.625	2.560	.753	2.791
857	0	0	0	25.000	23.000	0.000	14.536	-8.711	21.460	1.106	1.636	1.456	1.897
858	0	0	0	24.000	24.000	-5.252	8.693	-20.589	2.107	1.135	1.251	7.430	1.995
859	0	0	0	23.000	25.000	-13.989	0.000	-19.916	11.083	7.230	1.133	6.986	1.627
860	0	0	0	22.000	26.000	-35.986	0.000	-10.447	0.000	11.947	1.134	1.649	.482
861	0	0	0	21.000	27.000	0.000	9.939	-16.259	19.048	5.715	2.238	8.520	4.890
862	0	0	0	20.000	28.000	-12.775	0.000	-41.115	4.334	2.152	.087	13.240	2.553
863	0	0	0	19.000	29.000	-11.830	0.000	-.585	1.427	6.661	1.434	6.135	.201
864	0	0	0	27.000	22.000	-.309	1.924	-6.752	38.769	1.666	.954	2.513	10.890
865	0	0	0	26.000	23.000	-16.841	5.660	-16.552	1.375	1.259	.778	1.876	1.766
866	0	0	0	25.000	24.000	-22.494	9.377	-24.755	0.000	1.327	1.249	2.629	.635
867	0	0	0	24.000	25.000	-2.126	13.540	-13.195	3.548	2.472	3.072	6.246	1.401
868	0	0	0	23.000	26.000	-24.462	0.000	-9.720	0.000	9.212	.240	6.229	1.679
869	0	0	0	22.000	27.000	-47.965	.626	-26.552	3.399	15.049	.884	3.312	.846
870	0	0	0	21.000	28.000	-9.564	1.579	-31.322	11.043	2.260	.631	10.857	2.965
871	0	0	0	20.000	29.000	-10.285	0.000	-.433	.006	3.829	1.248	4.443	.702
872	0	0	0	27.000	23.000	-1.053	1.801	-12.575	21.588	1.906	1.264	8.052	6.486
873	0	0	0	26.000	24.000	-14.305	2.207	-27.138	0.000	1.815	.537	3.379	.037
874	0	0	0	25.000	25.000	-7.205	11.346	-16.391	0.000	3.861	3.547	6.145	.584
875	0	0	0	24.000	26.000	-.928	2.865	-4.241	0.000	2.399	2.102	3.050	.736
876	0	0	0	23.000	27.000	-34.004	0.000	-29.804	8.969	11.601	.124	8.677	1.684
877	0	0	0	22.000	28.000	-59.894	0.000	-39.810	0.000	5.027	.059	3.450	.612
878	0	0	0	21.000	29.000	-1.632	11.925	-.223	.948	6.313	1.413	3.352	1.503
879	0	0	0	27.000	24.000	0.000	2.695	-40.665	0.000	2.127	.701	11.757	2.261
880	0	0	0	26.000	25.000	-13.729	0.000	-16.249	0.000	3.436	1.526	7.782	.449
881	0	0	0	25.000	26.000	-.474	7.833	-2.549	3.435	.785	3.052	2.081	1.189
882	0	0	0	24.000	27.000	-.645	.861	-6.677	1.816	3.145	1.131	3.950	1.551
883	0	0	0	23.000	28.000	-30.397	0.000	-30.301	5.926	15.085	.008	9.289	1.443
884	0	0	0	22.000	29.000	-38.615	0.000	0.000	2.365	16.108	1.248	4.619	.346
885	0	0	0	27.000	25.000	-4.959	0.000	-31.060	0.000	1.956	.383	9.458	.555
886	0	0	0	26.000	26.000	-.780	4.469	-1.668	5.372	1.254	1.745	1.868	1.959
887	0	0	0	25.000	27.000	0.000	9.699	0.000	5.395	.094	3.046	.772	2.031
888	0	0	0	24.000	28.000	-1.945	.091	-6.367	2.345	3.232	1.042	3.635	1.239
889	0	0	0	23.000	29.000	-52.021	0.000	-3.991	0.000	13.372	.118	3.595	.908
890	0	0	0	27.000	26.000	0.000	.963	-1.938	5.308	.606	.576	3.624	2.401
891	0	0	0	26.000	27.000	0.000	7.578	0.000	9.280	.070	2.589	.140	3.280
892	0	0	0	25.000	28.000	0.000	10.367	0.000	4.329	.163	3.377	.533	1.610
893	0	0	0	24.000	29.000	-5.560	1.132	0.000	.390	6.253	1.283	1.084	.321
894	0	0	0	27.000	27.000	-.052	.073	0.000	12.247	.005	.964	.192	3.892
895	0	0	0	26.000	28.000	0.000	9.079	0.000	6.823	0.000	3.266	0.000	2.632
896	0	0	0	25.000	29.000	0.000	11.041	0.000	.330	581	3.551	0.000	.600
897	0	0	0	27.000	28.000	0.000	.603	0.000	10.282	.144	1.021	.171	3.076
898	0	0	0	26.000	29.000	0.000	11.333	0.000	.691	.139	3.296	.171	.820
899	0	0	0	27.000	29.000	-1.330	0.000	-1.632	0.000	.185	1.666	.228	1.531

WINKLER YAYINA GELEN YUKLER (L)

Nokta no	1 g	2 q	3 q	4 q	5 q	6 q	7 q	8 z	9 e	10 e	11 e	12 e
1	-.83	-.06	-.06	-.06	-.06	-.06	-.06	0.00	.15	.15	-.42	-.42
2	-2.92	-.34	-.34	-.34	-.34	-.35	-.34	0.00	.45	.44	-1.58	-1.60
3	-2.57	-.29	-.29	-.29	-.29	-.29	-.29	0.00	.68	.75	-.96	-.90
4	-4.31	-.59	-.59	-.59	-.59	-.59	-.59	0.00	.65	.60	-2.41	-2.45
5	-7.42	-.99	-.99	-.99	-.99	-.99	-.99	0.00	1.61	1.70	-3.25	-3.18
6	-3.62	-.49	-.49	-.49	-.49	-.49	-.49	0.00	1.10	1.24	-1.17	-1.04
7	-5.84	-.87	-.87	-.87	-.87	-.87	-.87	0.00	.89	.81	-3.30	-3.37
8	-9.88	-1.42	-1.43	-1.43	-1.42	-1.43	-1.42	0.00	1.88	1.90	-4.70	-4.68
9	-9.14	-1.31	-1.31	-1.31	-1.31	-1.31	-1.31	0.00	2.38	2.60	-3.41	-3.21
10	-4.82	-.71	-.71	-.71	-.71	-.71	-.71	0.00	1.56	1.76	-1.48	-1.30
11	-7.27	-1.12	-1.12	-1.12	-1.12	-1.12	-1.12	0.00	1.13	1.05	-4.09	-4.17
12	-12.56	-1.90	-1.90	-1.90	-1.90	-1.90	-1.90	0.00	2.18	2.13	-6.30	-6.35
13	-11.16	-1.67	-1.67	-1.67	-1.67	-1.67	-1.67	0.00	2.52	2.66	-4.55	-4.42
14	-11.03	-1.67	-1.67	-1.67	-1.67	-1.67	-1.67	0.00	3.23	3.58	-3.70	-3.38
15	-6.00	-.93	-.93	-.93	-.93	-.93	-.93	0.00	1.96	2.21	-1.86	-1.64
16	-8.17	-1.28	-1.28	-1.28	-1.28	-1.29	-1.28	0.00	1.29	1.20	-4.46	-4.54
17	-15.15	-2.36	-2.36	-2.36	-2.36	-2.36	-2.36	0.00	2.50	2.37	-7.87	-7.98
18	-13.37	-2.06	-2.06	-2.06	-2.06	-2.06	-2.06	0.00	2.62	2.68	-5.81	-5.77
19	-12.48	-1.92	-1.93	-1.93	-1.93	-1.93	-1.93	0.00	3.25	3.55	-4.42	-4.17
20	-12.92	-2.03	-2.03	-2.03	-2.03	-2.03	-2.03	0.00	4.04	4.52	-4.12	-3.70
21	-6.81	-1.08	-1.08	-1.08	-1.08	-1.08	-1.08	0.00	2.19	2.46	-2.17	-1.93
22	-8.58	-1.35	-1.36	-1.35	-1.35	-1.35	-1.35	0.00	1.26	1.15	-4.47	-4.57
23	-16.64	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.63	-2.62	0.00	2.69	2.53	-8.77	-8.91
24	-15.51	-2.43	-2.43	-2.43	-2.43	-2.44	-2.43	0.00	2.71	2.67	-7.11	-7.15
25	-14.07	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	0.00	3.14	3.33	-5.15	-4.98
26	-13.71	-2.16	-2.17	-2.17	-2.17	-2.17	-2.17	0.00	4.01	4.45	-4.42	-4.04
27	-14.08	-2.24	-2.24	-2.24	-2.24	-2.24	-2.24	0.00	4.49	5.04	-4.45	-3.97
28	-7.14	-1.14	-1.14	-1.14	-1.14	-1.14	-1.14	0.00	2.32	2.60	-2.27	-2.02
29	-8.89	-1.39	-1.39	-1.39	-1.39	-1.39	-1.39	0.00	1.13	.97	-4.47	-4.61
30	-17.18	-2.70	-2.70	-2.70	-2.70	-2.70	-2.70	0.00	2.55	2.33	-8.81	-9.00
31	-16.60	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.63	-2.62	0.00	2.76	2.66	-7.87	-7.96
32	-15.63	-2.47	-2.47	-2.47	-2.47	-2.47	-2.47	0.00	2.94	3.01	-5.82	-5.76
33	-14.61	-2.32	-2.32	-2.32	-2.32	-2.32	-2.32	0.00	3.69	4.02	-4.57	-4.27
34	-14.34	-2.29	-2.29	-2.29	-2.29	-2.29	-2.29	0.00	4.45	4.97	-4.47	-4.01
35	-14.43	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	0.00	4.69	5.26	-4.56	-4.06
36	-7.49	-1.19	-1.19	-1.19	-1.19	-1.19	-1.19	0.00	2.71	3.03	-2.05	-1.76
37	-9.06	-1.41	-1.41	-1.41	-1.41	-1.41	-1.41	0.00	1.00	.81	-4.52	-4.69
38	-17.87	-2.79	-2.79	-2.79	-2.79	-2.79	-2.79	0.00	2.24	1.91	-8.92	-9.21
39	-16.88	-2.65	-2.65	-2.66	-2.65	-2.66	-2.65	0.00	2.55	2.38	-7.92	-8.06
40	-16.43	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	0.00	2.84	2.85	-6.16	-6.15
41	-15.66	-2.49	-2.49	-2.49	-2.49	-2.49	-2.49	0.00	3.17	3.36	-4.56	-4.40
42	-14.80	-2.36	-2.36	-2.36	-2.36	-2.36	-2.36	0.00	4.01	4.43	-4.33	-3.97
43	-14.41	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	0.00	4.57	5.12	-4.41	-3.93
44	-15.06	-2.39	-2.39	-2.39	-2.39	-2.39	-2.39	0.00	5.47	6.11	-4.12	-3.55
45	-8.18	-1.28	-1.28	-1.29	-1.29	-1.29	-1.28	0.00	3.52	3.90	-1.52	-1.18
46	-9.09	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	0.00	.84	.64	-4.59	-4.76
47	-18.30	-2.84	-2.84	-2.85	-2.85	-2.85	-2.84	0.00	2.01	1.62	-9.08	-9.43
48	-17.40	-2.71	-2.71	-2.72	-2.72	-2.72	-2.71	0.00	2.14	1.86	-8.05	-8.30
49	-16.46	-2.60	-2.60	-2.60	-2.60	-2.60	-2.60	0.00	2.52	2.45	-6.15	-6.21
50	-16.26	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	0.00	2.86	2.97	-4.51	-4.42
51	-15.61	-2.49	-2.49	-2.50	-2.49	-2.49	-2.50	0.00	3.31	3.56	-3.98	-3.76
52	-14.63	-2.33	-2.32	-2.33	-2.33	-2.33	-2.33	0.00	4.13	4.57	-4.08	-3.69

Tablo 7.1 devamı

53	-14.87	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	0.00	5.21	5.82	-3.88
54	-16.48	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	0.00	7.24	7.88	-3.04
55	-9.15	-1.42	-1.42	-1.43	-1.43	-1.43	-1.42	0.00	4.58	5.03	-.95
56	-9.15	-1.38	-1.39	-1.39	-1.39	-1.39	-1.39	0.00	.59	.41	-4.81
57	-18.27	-2.81	-2.81	-2.81	-2.81	-2.81	-2.81	0.00	1.70	1.32	-9.19
58	-17.73	-2.75	-2.75	-2.75	-2.75	-2.75	-2.75	0.00	1.91	1.55	-8.18
59	-16.64	-2.60	-2.60	-2.60	-2.60	-2.60	-2.60	0.00	1.98	1.79	-6.19
60	-16.18	-2.56	-2.56	-2.57	-2.56	-2.56	-2.56	0.00	2.40	2.41	-4.45
61	-16.12	-2.57	-2.57	-2.58	-2.57	-2.57	-2.58	0.00	2.82	2.96	-3.67
62	-15.15	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	0.00	3.39	3.67	-3.60
63	-14.70	-2.31	-2.31	-2.31	-2.31	-2.31	-2.31	0.00	4.58	5.08	-3.37
64	-16.08	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	0.00	6.66	7.38	-2.83
65	-18.40	-2.87	-2.87	-2.87	-2.87	-2.87	-2.87	0.00	9.19	10.09	-1.91
66	-10.10	-1.56	-1.56	-1.57	-1.57	-1.56	-1.56	0.00	5.58	6.08	-.53
67	-9.34	-1.39	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	0.00	.36	.21	-5.14
68	-18.41	-2.79	-2.79	-2.79	-2.79	-2.79	-2.79	0.00	1.18	.84	-9.62
69	-17.71	-2.72	-2.72	-2.73	-2.73	-2.73	-2.72	0.00	1.63	1.29	-8.33
70	-16.78	-2.60	-2.60	-2.61	-2.60	-2.60	-2.61	0.00	1.69	1.42	-6.28
71	-16.15	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	0.00	1.76	1.64	-4.28
72	-16.03	-2.54	-2.53	-2.54	-2.54	-2.54	-2.54	0.00	2.15	2.16	-3.48
73	-15.54	-2.46	-2.46	-2.46	-2.46	-2.46	-2.46	0.00	2.66	2.81	-3.19
74	-14.75	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	0.00	3.65	4.01	-2.82
75	-15.46	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	0.00	5.60	6.20	-2.35
76	-17.86	-2.77	-2.77	-2.77	-2.77	-2.77	-2.77	0.00	8.54	9.37	-1.73
77	-20.35	-3.15	-3.15	-3.16	-3.16	-3.15	-3.15	0.00	11.21	12.20	-1.05
78	-10.63	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	0.00	6.11	6.61	-.37
79	-9.48	-1.41	-1.41	-1.41	-1.41	-1.41	-1.41	0.00	.23	.10	-5.35
80	-18.82	-2.81	-2.81	-2.82	-2.82	-2.82	-2.81	0.00	.70	.41	-10.30
81	-17.87	-2.70	-2.70	-2.71	-2.71	-2.70	-2.70	0.00	1.11	.81	-8.79
82	-16.72	-2.57	-2.57	-2.57	-2.57	-2.57	-2.57	0.00	1.42	1.16	-6.50
83	-16.10	-2.51	-2.50	-2.51	-2.51	-2.50	-2.51	0.00	1.45	1.27	-4.31
84	-16.02	-2.52	-2.51	-2.52	-2.51	-2.51	-2.52	0.00	1.53	1.42	-3.29
85	-15.74	-2.48	-2.47	-2.48	-2.48	-2.47	-2.48	0.00	1.89	1.90	-2.99
86	-15.00	-2.33	-2.33	-2.34	-2.33	-2.33	-2.34	0.00	2.64	2.86	-2.41
87	-15.06	-2.32	-2.32	-2.32	-2.32	-2.32	-2.32	0.00	4.24	4.71	-1.83
88	-16.87	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	0.00	7.01	7.73	-1.31
89	-19.73	-3.04	-3.04	-3.04	-3.04	-3.04	-3.04	0.00	10.38	11.30	-.89
90	-21.43	-3.31	-3.31	-3.31	-3.31	-3.31	-3.31	0.00	12.31	13.32	-.77
91	-10.76	-1.65	-1.65	-1.65	-1.65	-1.65	-1.65	0.00	6.17	6.57	-.26
92	-9.46	-1.40	-1.40	-1.41	-1.41	-1.40	-1.40	0.00	.13	.05	-5.34
93	-19.16	-2.85	-2.85	-2.85	-2.85	-2.85	-2.85	0.00	.46	.21	-10.76
94	-18.30	-2.73	-2.73	-2.74	-2.74	-2.73	-2.73	0.00	.64	.38	-9.45
95	-16.85	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	0.00	.96	.73	-6.96
96	-15.96	-2.46	-2.45	-2.46	-2.46	-2.45	-2.46	0.00	1.20	1.01	-4.59
97	-15.96	-2.50	-2.49	-2.50	-2.49	-2.49	-2.50	0.00	1.34	1.20	-3.26
98	-15.95	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	0.00	1.42	1.32	-3.01
99	-15.42	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	0.00	1.79	1.88	-2.23
100	-15.05	-2.31	-2.31	-2.31	-2.31	-2.31	-2.31	0.00	2.86	3.20	-1.39
101	-16.05	-2.44	-2.44	-2.44	-2.44	-2.44	-2.44	0.00	5.10	5.70	-.82
102	-18.47	-2.82	-2.82	-2.82	-2.82	-2.82	-2.82	0.00	8.38	9.20	-.50
103	-20.70	-3.19	-3.19	-3.19	-3.19	-3.19	-3.18	0.00	11.32	12.28	-.56
104	-21.56	-3.31	-3.31	-3.31	-3.31	-3.31	-3.31	0.00	12.30	13.11	-.60
105	-10.89	-1.65	-1.65	-1.65	-1.66	-1.65	-1.65	0.00	6.17	6.42	-.10
106	-9.45	-1.40	-1.40	-1.41	-1.41	-1.40	-1.40	0.00	0.00	0.00	-5.33
107	-19.04	-2.83	-2.83	-2.83	-2.83	-2.83	-2.83	0.00	.29	.13	-10.67
108	-18.62	-2.77	-2.77	-2.77	-2.77	-2.77	-2.77	0.00	.43	.19	-9.85
109	-17.29	-2.58	-2.58	-2.58	-2.58	-2.58	-2.58	0.00	.53	.33	-7.50
110	-15.97	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	0.00	.80	.63	-4.88
111	-15.69	-2.43	-2.42	-2.43	-2.43	-2.42	-2.43	0.00	1.08	.95	-3.22
112	-15.99	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	0.00	1.27	1.15	-2.89
113	-15.90	-2.48	-2.48	-2.48	-2.48	-2.48	-2.48	0.00	1.29	1.29	-2.26
114	-15.47	-2.38	-2.38	-2.38	-2.38	-2.38	-2.38	0.00	1.73	1.98	-1.08
115	-15.69	-2.38	-2.38	-2.38	-2.38	-2.38	-2.38	0.00	3.22	3.71	-.36
116	-17.30	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	0.00	5.97	6.68	-.05
117	-19.31	-2.95	-2.95	-2.95	-2.95	-2.95	-2.95	0.00	9.04	9.90	-.17
118	-20.77	-3.18	-3.18	-3.18	-3.18	-3.18	-3.18	0.00	11.32	12.09	-.43
119	-21.88	-3.33	-3.33	-3.33	-3.33	-3.33	-3.33	0.00	12.39	12.86	-.19

204

Tablo 7.1 devamı

Nokta no	1 g	2 q	3 q	4 q	5 q	6 q	7 q	8 z	9 e	10 e	11 e
120	-11.01	-1.66	-1.66	-1.66	-1.67	-1.66	-1.66	0.00	6.23	6.34	-.05
121	-9.52	-1.42	-1.42	-1.42	-1.42	-1.42	-1.42	0.00	-.13	-.05	-5.42
122	-19.00	-2.82	-2.82	-2.83	-2.83	-2.82	-2.82	0.00	0.00	0.00	-10.65
123	-18.53	-2.75	-2.75	-2.76	-2.76	-2.75	-2.75	0.00	.28	.13	-9.80
124	-17.64	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	0.00	.33	.16	-7.81
125	-16.32	-2.44	-2.44	-2.44	-2.44	-2.44	-2.44	0.00	.41	.27	-5.13
126	-15.53	-2.36	-2.36	-2.36	-2.36	-2.36	-2.36	0.00	.65	.54	-3.03
127	-15.81	-2.45	-2.45	-2.45	-2.45	-2.45	-2.46	0.00	.96	.88	-2.29
128	-16.15	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	0.00	1.06	1.05	-2.09
129	-16.20	-2.51	-2.51	-2.51	-2.51	-2.51	-2.51	0.00	1.03	1.22	-.86
130	-15.92	-2.42	-2.43	-2.42	-2.42	-2.43	-2.43	0.00	1.69	2.09	.07
131	-16.59	-2.50	-2.51	-2.50	-2.50	-2.51	-2.50	0.00	3.59	4.20	.42
132	-17.99	-2.73	-2.73	-2.72	-2.73	-2.73	-2.73	0.00	6.39	7.15	.27
133	-19.24	-2.92	-2.92	-2.92	-2.92	-2.92	-2.92	0.00	9.07	9.78	-.12
134	-21.00	-3.18	-3.18	-3.18	-3.18	-3.18	-3.18	0.00	11.43	11.86	-.18
135	-22.19	-3.36	-3.36	-3.36	-3.36	-3.36	-3.36	0.00	12.57	12.80	-.11
136	-11.04	-1.67	-1.67	-1.67	-1.67	-1.67	-1.67	0.00	6.30	6.29	-.04
137	-9.58	-1.43	-1.43	-1.43	-1.43	-1.43	-1.43	0.00	-.23	-.10	-5.47
138	-19.17	-2.86	-2.86	-2.87	-2.87	-2.86	-2.86	0.00	-.29	-.12	-10.83
139	-18.50	-2.75	-2.75	-2.76	-2.76	-2.75	-2.75	0.00	0.00	0.00	-9.81
140	-17.63	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	0.00	.22	.10	-7.86
141	-16.69	-2.48	-2.48	-2.48	-2.48	-2.48	-2.48	0.00	.21	.10	-5.29
142	-15.69	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	0.00	.27	.18	-2.88
143	-15.68	-2.40	-2.39	-2.40	-2.39	-2.39	-2.40	0.00	.47	.42	-1.51
144	-16.23	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	0.00	.76	.77	-1.27
145	-16.74	-2.60	-2.60	-2.61	-2.60	-2.60	-2.61	0.00	.76	.95	-.68
146	-16.62	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	-2.56	0.00	.74	1.10	.47
147	-16.45	-2.49	-2.49	-2.48	-2.49	-2.49	-2.49	0.00	1.60	2.13	.88
148	-17.11	-2.58	-2.58	-2.58	-2.58	-2.58	-2.58	0.00	3.79	4.46	.72
149	-17.81	-2.69	-2.69	-2.68	-2.69	-2.69	-2.69	0.00	6.41	7.05	.25
150	-19.25	-2.90	-2.90	-2.90	-2.90	-2.90	-2.90	0.00	9.19	9.59	-.04
151	-21.22	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	0.00	11.58	11.79	-.07
152	-22.19	-3.36	-3.36	-3.36	-3.36	-3.36	-3.36	0.00	12.68	12.66	-.09
153	-11.03	-1.67	-1.67	-1.67	-1.67	-1.67	-1.67	0.00	6.37	6.24	-.04
154	-9.48	-1.43	-1.43	-1.43	-1.43	-1.43	-1.43	0.00	-.36	-.20	-5.28
155	-19.36	-2.90	-2.90	-2.90	-2.90	-2.90	-2.90	0.00	-.47	-.20	-11.00
156	-18.65	-2.78	-2.78	-2.79	-2.79	-2.78	-2.78	0.00	-.28	-.12	-9.95
157	-17.66	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	0.00	0.00	0.00	-7.95
158	-16.87	-2.51	-2.51	-2.51	-2.51	-2.51	-2.51	0.00	.11	.05	-5.49
159	-16.00	-2.39	-2.39	-2.38	-2.39	-2.38	-2.38	0.00	.06	0.00	-2.88
160	-15.71	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	0.00	.06	.02	-1.01
161	-16.31	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.51	0.00	.26	.28	-.22
162	-16.73	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	-2.60	0.00	.57	.72	-.22
163	-17.18	-2.66	-2.66	-2.66	-2.66	-2.66	-2.66	0.00	.43	.78	.69
164	-16.78	-2.55	-2.56	-2.55	-2.55	-2.56	-2.55	0.00	.41	.87	1.36
165	-16.72	-2.52	-2.52	-2.51	-2.51	-2.52	-2.52	0.00	1.50	2.07	1.16
166	-16.89	-2.53	-2.54	-2.53	-2.53	-2.54	-2.53	0.00	3.84	4.42	.62
167	-17.62	-2.63	-2.64	-2.63	-2.63	-2.64	-2.63	0.00	6.51	6.91	.18
168	-19.34	-2.90	-2.90	-2.90	-2.90	-2.90	-2.90	0.00	9.31	9.50	-.01
169	-21.23	-3.20	-3.20	-3.20	-3.21	-3.20	-3.20	0.00	11.69	11.67	-.09
170	-22.24	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37	0.00	12.86	12.60	-.06
171	-10.92	-1.66	-1.66	-1.66	-1.66	-1.66	-1.66	0.00	6.46	6.20	.01
172	-9.36	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44	0.00	-.59	-.41	-4.97
173	-19.09	-2.88	-2.88	-2.89	-2.89	-2.88	-2.88	0.00	-.71	-.40	-10.58
174	-18.81	-2.81	-2.81	-2.82	-2.82	-2.82	-2.81	0.00	-.43	-.19	-10.07
175	-17.73	-2.64	-2.64	-2.65	-2.65	-2.64	-2.64	0.00	-.22	-.10	-7.97
176	-17.09	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	0.00	0.00	0.00	-5.68
177	-16.38	-2.45	-2.45	-2.44	-2.44	-2.44	-2.44	0.00	.01	-.02	-3.14
178	-15.84	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	0.00	-.14	-.17	-.90
179	-16.33	-2.48	-2.48	-2.48	-2.48	-2.48	-2.48	0.00	-.19	-.20	.46
180	-16.86	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	-2.60	0.00	.12	.20	.54
181	-16.96	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	0.00	.31	.59	.79
182	-17.15	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	0.00	.08	.52	1.66
183	-16.59	-2.50	-2.50	-2.49	-2.50	-2.50	-2.50	0.00	.16	.64	1.59
184	-16.49	-2.47	-2.47	-2.46	-2.46	-2.47	-2.47	0.00	1.72	2.20	.97
185	-16.65	-2.48	-2.48	-2.48	-2.48	-2.48	-2.48	0.00	4.03	4.41	.42
186	-17.55	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	0.00	6.64	6.82	.07
187	-19.32	-2.89	-2.90	-2.89	-2.89	-2.90	-2.89	0.00	9.42	9.40	-.09
188	-21.27	-3.21	-3.21	-3.21	-3.21	-3.21	-3.21	0.00	11.85	11.60	-.10
189	-21.95	-3.34	-3.34	-3.34	-3.35	-3.34	-3.34	0.00	12.94	12.44	0.00
190	-10.80	-1.66	-1.66	-1.66	-1.66	-1.66	-1.66	0.00	6.63	6.20	.16
191	-9.36	-1.46	-1.46	-1.47	-1.47	-1.47	-1.46	0.00	-.84	-.64	-4.77
192	-18.82	-2.89	-2.89	-2.90	-2.89	-2.89	-2.89	0.00	-1.19	-.83	-9.95
193	-18.55	-2.80	-2.80	-2.80	-2.80	-2.80	-2.80	0.00	-.65	-.38	-9.69
194	-17.80	-2.66	-2.66	-2.66	-2.66	-2.66	-2.66	0.00	-.34	-.15	-7.98
195	-16.95	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	0.00	-.11	-.05	-5.55
196	-16.68	-2.50	-2.50	-2.49	-2.50	-2.50	-2.50	0.00	0.00	0.00	-3.35
197	-16.10	-2.41	-2.41	-2.40	-2.40	-2.41	-2.41	0.00	-.11	-.13	-1.08
198	-16.21	-2.44	-2.44	-2.43	-2.43	-2.44	-2.44	0.00	-.40	-.42	.66
199	-16.87	-2.57	-2.57	-2.56	-2.57	-2.57	-2.57	0.00	-.34	-.33	1.13
200	-16.77	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	0.00	.05	.19	1.03
201	-16.85	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	0.00	.04	.38	1.63
202	-16.60	-2.49	-2.50	-2.49	-2.49	-2.50	-2.49	0.00	-.16	.24	1.91
203	-16.32	-2.43	-2.43	-2.43	-2.43	-2.43	-2.43	0.00	.38	.76	1.28
204	-16.42	-2.44	-2.44	-2.43	-2.43	-2.44	-2.44	0.00	2.07	2.39	.63
205	-16.57	-2.45	-2.46	-2.45	-2.45	-2.46	-2.45	0.00	4.23	4.40	.18
206	-17.53	-2.60	-2.61	-2.60	-2.60	-2.61	-2.60	0.00	6.76	6.74	-.09
207	-19.36	-2.90	-2.91	-2.90	-2.90	-2.91	-2.90	0.00	9.54	9.32	-.18
208	-21.05	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	0.00	11.93	11.47	-.01
209	-21.64	-3.33	-3.33	-3.33	-3.33	-3.33	-3.33	0.00	13.22	12.37	.38
210	-10.67	-1.65	-1.65	-1.65	-1.65	-1.65	-1.65	0.00	6.67	6.15	.26
211	-9.38	-1.48	-1.49	-1.49	-1.49	-1.49	-1.49	0.00	-1.01	-.81	-4.70
212	-18.82	-2.95	-2.95	-2.95	-2.95	-2.95	-2.95	0.00	-1.71	-1.32	-9.55
213	-18.26	-2.80	-2.80	-2.81	-2.80	-2.80	-2.80	0.00	-1.12	-.80	-9.08
214	-17.52	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	0.00	-.53	-.33	-7.68
215	-16.84	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	0.00	-.21	-.10	-5.40
216	-16.43	-2.46	-2.46	-2.46	-2.46	-2.46	-2.46	0.00	-.01	.02	-3.17
217	-16.35	-2.45	-2.45	-2.44	-2.44	-2.45	-2.45	0.00	0.00	0.00	-1.24
218	-16.05	-2.40	-2.40	-2.39	-2.40	-2.40	-2.40	0.00	-.29	-.31	.51
219	-16.63	-2.50	-2.51	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	0.00	-.56	-.59	1.42
220	-16.75	-2.53	-2.53	-2.52	-2.52	-2.53	-2.53	0.00	-.24	-.20	1.40
221	-16.70	-2.50	-2.51	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	0.00	-.01	.18	1.71
222	-16.51	-2.46	-2.46	-2.46	-2.46	-2.46	-2.46	0.00	-.16	.15	2.00
223	-16.19	-2.39	-2.40	-2.39	-2.39	-2.40	-2.39	0.00	-.16	.13	1.55
224	-16.46	-2.43	-2.44	-2.43	-2.43	-2.44	-2.43	0.00	.74	.98	.78
225	-16.52	-2.44	-2.45	-2.44	-2.44	-2.45	-2.44	0.00	2.34	2.50	.31
226	-16.56	-2.45	-2.45	-2.44	-2.44	-2.45	-2.45	0.00	4.35	4.34	-.10
227	-17.54	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	0.00	6.84	6.62	-.27
228	-19.27	-2.91	-2.91	-2.90	-2.91	-2.91	-2.91	0.00	9.63	9.20	-.16
229	-20.83	-3.19	-3.19	-3.19	-3.20	-3.19	-3.19	0.00	12.18	11.37	.21
230	-21.52	-3.34	-3.33	-3.34	-3.34	-3.33	-3.34	0.00	13.44	12.39	.55
231	-10.15	-1.58	-1.58	-1.58	-1.58	-1.58	-1.58	0.00	6.13	5.61	.44
232	-9.22	-1.47	-1.47	-1.47	-1.47	-1.47	-1.47	0.00	-1.14	-.97	-4.62
233	-18.93	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	0.00	-2.02	-1.62	-9.45
234	-18.25	-2.86	-2.86	-2.86	-2.86	-2.86	-2.86	0.00	-1.64	-1.28	-8.65
235	-17.23	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	0.00	-.97	-.72	-7.18
236	-16.55	-2.49	-2.49	-2.50	-2.50	-2.49	-2.49	0.00	-.41	-.27	-5.26
237	-16.15	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	0.00	-.07	0.00	-2.94
238	-16.17	-2.43	-2.43	-2.42	-2.42	-2.43	-2.42	0.00	.11	.13	-1.09

Tablo 7.1 devamı

Nokta no	1 g	2 q	3 q	4 q	5 q	6 q	7 q	8 z	9 e	10 e	11 e
239	-16.04	-2.40	-2.40	-2.38	-2.39	-2.40	-2.39	0.00	0.00	0.00	.41
240	-16.18	-2.41	-2.42	-2.40	-2.41	-2.41	-2.41	0.00	-.40	-.42	1.45
241	-16.68	-2.49	-2.49	-2.48	-2.48	-2.49	-2.48	0.00	-.39	-.39	1.73
242	-16.90	-2.51	-2.51	-2.50	-2.50	-2.51	-2.51	0.00	-.07	.01	1.95
243	-16.74	-2.47	-2.47	-2.46	-2.47	-2.47	-2.47	0.00	-.04	.15	2.16
244	-16.21	-2.37	-2.38	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	0.00	-.25	-.03	1.83
245	-16.38	-2.39	-2.39	-2.38	-2.39	-2.39	-2.39	0.00	-.03	.14	1.00
246	-16.82	-2.48	-2.49	-2.48	-2.48	-2.49	-2.48	0.00	.97	1.10	.46
247	-16.51	-2.44	-2.45	-2.43	-2.44	-2.44	-2.44	0.00	3.45	2.43	-.09
248	-16.55	-2.45	-2.45	-2.44	-2.45	-2.45	-2.45	0.00	4.39	4.19	-.38
249	-17.60	-2.63	-2.64	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	0.00	6.93	6.49	-.40
250	-19.26	-2.93	-2.93	-2.93	-2.93	-2.93	-2.93	0.00	9.83	9.09	-.11
251	-20.77	-3.21	-3.20	-3.21	-3.21	-3.20	-3.21	0.00	12.38	11.39	.33
252	-20.45	-3.18	-3.18	-3.18	-3.18	-3.18	-3.18	0.00	12.30	11.28	.87
253	-9.22	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44	0.00	5.06	4.61	.89
254	-8.92	-1.43	-1.43	-1.43	-1.43	-1.43	-1.43	0.00	-1.27	-1.15	-4.58
255	-18.53	-2.95	-2.95	-2.96	-2.95	-2.96	-2.95	0.00	-2.25	-1.91	-9.23
256	-18.35	-2.90	-2.90	-2.91	-2.91	-2.91	-2.91	0.00	-1.91	-1.55	-8.51
257	-17.25	-2.70	-2.70	-2.70	-2.70	-2.70	-2.70	0.00	-1.43	-1.16	-6.75
258	-16.35	-2.51	-2.51	-2.51	-2.51	-2.51	-2.51	0.00	-.80	-.63	-5.04
259	-15.95	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	0.00	-.27	-.18	-2.97
260	-16.03	-2.42	-2.42	-2.41	-2.42	-2.42	-2.42	0.00	.14	.17	-.93
261	-16.16	-2.43	-2.43	-2.42	-2.42	-2.43	-2.42	0.00	.29	.31	.50
262	-16.04	-2.38	-2.39	-2.37	-2.38	-2.39	-2.38	0.00	0.00	0.00	1.42
263	-16.54	-2.44	-2.44	-2.43	-2.44	-2.44	-2.44	0.00	-.28	-.29	1.97
264	-17.22	-2.53	-2.53	-2.52	-2.53	-2.53	-2.53	0.00	-.10	-.08	2.24
265	-17.47	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	0.00	.10	.19	2.45
266	-16.74	-2.43	-2.43	-2.43	-2.43	-2.43	-2.43	0.00	-.08	.06	2.19
267	-16.08	-2.33	-2.33	-2.33	-2.33	-2.33	-2.33	0.00	-.29	-.16	1.35
268	-16.53	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	0.00	.03	.13	.58
269	-16.69	-2.46	-2.47	-2.46	-2.46	-2.46	-2.46	0.00	1.01	.99	-.08
270	-16.48	-2.43	-2.44	-2.43	-2.43	-2.44	-2.43	0.00	2.46	2.27	-.51
271	-16.59	-2.46	-2.47	-2.46	-2.46	-2.47	-2.46	0.00	4.38	3.97	-.66
272	-17.77	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	0.00	7.06	6.38	-.50
273	-19.34	-2.96	-2.96	-2.96	-2.96	-2.96	-2.96	0.00	9.97	9.07	-.08
274	-19.81	-3.06	-3.06	-3.06	-3.07	-3.06	-3.06	0.00	11.39	10.43	.69
275	-18.53	-2.90	-2.90	-2.90	-2.90	-2.90	-2.90	0.00	10.14	9.24	1.79
276	-8.27	-1.31	-1.31	-1.31	-1.31	-1.31	-1.31	0.00	3.91	3.53	1.51
277	-8.51	-1.36	-1.37	-1.37	-1.37	-1.37	-1.36	0.00	-1.30	-1.20	-4.55
278	-17.85	-2.86	-2.87	-2.87	-2.87	-2.87	-2.87	0.00	-2.56	-2.33	-9.01
279	-18.04	-2.87	-2.87	-2.87	-2.87	-2.87	-2.87	0.00	-2.15	-1.85	-8.32
280	-17.39	-2.75	-2.75	-2.76	-2.75	-2.75	-2.75	0.00	-1.69	-1.42	-6.53
281	-16.49	-2.59	-2.58	-2.59	-2.59	-2.58	-2.59	0.00	-1.20	-1.00	-4.77
282	-15.94	-2.46	-2.46	-2.46	-2.46	-2.46	-2.46	0.00	-.66	-.54	-3.14
283	-16.02	-2.45	-2.45	-2.44	-2.45	-2.45	-2.45	0.00	-.06	-.02	-1.05
284	-16.45	-2.50	-2.50	-2.49	-2.49	-2.50	-2.49	0.00	.40	.42	.64
285	-16.32	-2.45	-2.45	-2.43	-2.44	-2.45	-2.44	0.00	.40	.42	1.43
286	-16.49	-2.43	-2.43	-2.42	-2.42	-2.43	-2.42	0.00	0.00	0.00	2.04
287	-17.44	-2.54	-2.55	-2.54	-2.54	-2.55	-2.54	0.00	-.08	-.08	2.46
288	-18.27	-2.65	-2.65	-2.65	-2.65	-2.65	-2.65	0.00	.18	.21	2.73
289	-17.97	-2.60	-2.60	-2.60	-2.60	-2.60	-2.60	0.00	.19	.25	2.65
290	-16.50	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	0.00	-.18	-.09	1.77
291	-15.95	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	0.00	-.36	-.30	.72
292	-16.37	-2.39	-2.39	-2.39	-2.39	-2.39	-2.39	0.00	.04	.02	-.06
293	-16.73	-2.47	-2.47	-2.46	-2.47	-2.47	-2.47	0.00	1.04	.87	-.63
294	-16.30	-2.41	-2.42	-2.41	-2.41	-2.42	-2.41	0.00	2.32	1.97	-.86
295	-16.77	-2.51	-2.51	-2.51	-2.51	-2.51	-2.51	0.00	4.37	3.76	-.90
296	-17.94	-2.72	-2.72	-2.72	-2.72	-2.72	-2.72	0.00	7.16	6.36	-.54
297	-18.51	-2.83	-2.83	-2.83	-2.83	-2.83	-2.83	0.00	9.25	8.40	.29
298	-17.98	-2.80	-2.80	-2.80	-2.80	-2.80	-2.80	0.00	9.42	8.58	1.60
299	-16.66	-2.64	-2.63	-2.64	-2.64	-2.63	-2.64	0.00	7.89	7.14	3.01
300	-7.60	-1.22	-1.21	-1.22	-1.22	-1.21	-1.22	0.00	3.01	2.71	2.06
301	-7.57	-1.19	-1.20	-1.20	-1.20	-1.20	-1.19	0.00	-1.14	-1.04	-4.17
302	-17.32	-2.79	-2.79	-2.79	-2.79	-2.79	-2.79	0.00	-2.70	-2.53	-8.93
303	-17.54	-2.82	-2.82	-2.82	-2.82	-2.82	-2.82	0.00	-2.56	-2.38	-8.08
304	-17.27	-2.75	-2.75	-2.76	-2.75	-2.75	-2.75	0.00	-1.99	-1.78	-6.37
305	-16.71	-2.66	-2.65	-2.66	-2.66	-2.66	-2.66	0.00	-1.46	-1.26	-4.48
306	-16.24	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	0.00	-1.09	-.94	-3.35
307	-16.12	-2.51	-2.50	-2.51	-2.50	-2.50	-2.51	0.00	-.48	-.42	-1.57
308	-16.70	-2.57	-2.57	-2.57	-2.57	-2.57	-2.57	0.00	.19	.20	.46
309	-16.90	-2.57	-2.57	-2.56	-2.57	-2.57	-2.57	0.00	.56	.59	1.40
310	-16.66	-2.47	-2.47	-2.46	-2.47	-2.47	-2.47	0.00	.28	.29	1.96
311	-17.53	-2.55	-2.56	-2.55	-2.55	-2.56	-2.55	0.00	0.00	0.00	2.54
312	-18.79	-2.72	-2.72	-2.72	-2.72	-2.72	-2.72	0.00	.10	.11	2.92
313	-19.06	-2.76	-2.76	-2.75	-2.75	-2.75	-2.75	0.00	.35	.38	2.97
314	-17.69	-2.54	-2.54	-2.53	-2.54	-2.54	-2.53	0.00	.08	.12	2.25
315	-16.03	-2.28	-2.28	-2.28	-2.28	-2.28	-2.28	0.00	-.31	-.27	.95
316	-15.76	-2.26	-2.26	-2.26	-2.27	-2.26	-2.27	0.00	-.40	-.42	-.04
317	-16.35	-2.39	-2.39	-2.39	-2.39	-2.39	-2.39	0.00	.04	-.09	-.69
318	-16.28	-2.40	-2.40	-2.39	-2.40	-2.40	-2.40	0.00	.87	.60	-.98
319	-16.28	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	0.00	2.09	1.58	-1.26
320	-16.97	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	0.00	4.40	3.70	-1.02
321	-17.27	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	0.00	6.68	5.94	-.20
322	-16.95	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	0.00	7.75	7.01	1.16
323	-16.25	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	0.00	7.38	6.68	2.78
324	-15.29	-2.45	-2.45	-2.45	-2.45	-2.45	-2.45	0.00	6.08	5.48	4.16
325	-7.26	-1.17	-1.17	-1.17	-1.17	-1.17	-1.17	0.00	2.58	2.32	2.31
326	-6.07	-.92	-.92	-.92	-.92	-.93	-.92	0.00	-.89	-.81	-3.37
327	-15.76	-2.51	-2.51	-2.51	-2.51	-2.51	-2.51	0.00	-2.51	-2.37	-7.99
328	-17.27	-2.79	-2.79	-2.79	-2.79	-2.79	-2.79	0.00	-2.77	-2.66	-7.97
329	-17.11	-2.76	-2.76	-2.76	-2.76	-2.76	-2.76	0.00	-2.53	-2.45	-6.22
330	-16.78	-2.69	-2.69	-2.69	-2.69	-2.69	-2.69	0.00	-1.77	-1.63	-4.40
331	-16.59	-2.65	-2.65	-2.65	-2.65	-2.65	-2.65	0.00	-1.35	-1.19	-3.40
332	-16.38	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	-2.60	0.00	-.97	-.87	-2.37
333	-16.79	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	0.00	-.26	-.28	-.21
334	-17.26	-2.67	-2.67	-2.66	-2.66	-2.67	-2.67	0.00	.34	.33	1.14
335	-16.92	-2.55	-2.55	-2.54	-2.54	-2.55	-2.54	0.00	.39	.39	1.73
336	-17.52	-2.57	-2.57	-2.56	-2.56	-2.57	-2.56	0.00	.08	.08	2.46
337	-19.02	-2.76	-2.76	-2.75	-2.75	-2.76	-2.75	0.00	0.00	0.00	3.00
338	-19.61	-2.84	-2.84	-2.83	-2.84	-2.84	-2.84	0.00	.17	.18	3.15
339	-18.73	-2.69	-2.69	-2.69	-2.69	-2.69	-2.69	0.00	.21	.23	2.58
340	-16.83	-2.39	-2.39	-2.39	-2.39	-2.39	-2.39	0.00	-.11	-.09	1.19
341	-15.64	-2.21	-2.21	-2.22	-2.22	-2.21	-2.21	0.00	-.41	-.42	-.07
342	-15.60	-2.24	-2.24	-2.24	-2.24	-2.23	-2.24	0.00	-.43	-.51	-.79
343	-15.93	-2.32	-2.33	-2.32	-2.32	-2.32	-2.33	0.00	-.02	-.21	-1.13
344	-15.98	-2.36	-2.36	-2.36	-2.36	-2.36	-2.36	0.00	.59	.19	-1.54
345	-16.44	-2.45	-2.46	-2.45	-2.45	-2.46	-2.46	0.00	1.93	1.34	-1.49
346	-16.47	-2.48	-2.48	-2.47	-2.47	-2.48	-2.48	0.00	4.13	3.50	-.70
347	-16.07	-2.45	-2.45	-2.45	-2.45	-2.45	-2.45	0.00	5.67	5.06	.64
348	-15.61	-2.43	-2.43	-2.43	-2.43	-2.43	-2.43	0.00	6.18	5.59	2.29
349	-15.09	-2.41	-2.41	-2.41	-2.41	-2.41	-2.41	0.00	5.78	5.22	3.91
350	-14.68	-2.36	-2.36	-2.36	-2.36	-2.36	-2.36	0.00	5.21	4.69	4.63
351	-6.93	-1.11	-1.11	-1.11	-1.11	-1.11	-1.11	0.00	2.43	2.19	2.21
352	-4.47	-.63	-.63	-.63	-.63	-.63	-.63	0.00	-.65	-.60	-2.45
353	-13.05	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	0.00	-2.19	-2.12	-6.36
354	-16.13	-2.58	-2.58	-2.59	-2.58	-2.59	-2.58	0.00	-2.72	-2.66	-7.16
355	-17.10	-2.77	-2.77	-2.77	-2.77	-2.77	-2.77	0.00	-2.85	-2.84	-6.16
356	-16.84	-2.72	-2.72	-2.72	-2.72	-2.72	-2.72	0.00	-2.42	-2.40	-4.45
357	-16.67	-2.67	-2.67	-2.68	-2.67	-2.67	-2.68	0.00	-1.54	-1.41	-3.40

Tablo 7.1 devamı

Nokta no	1 g	2 q	3 q	4 q	5 q	6 q	7 q	8 z	9 e	10 e	11 e
477	-17.84	-2.54	-2.54	-2.54	-2.54	-2.54	-2.54	0.00	-.03	-.04	1.36
478	-18.19	-2.57	-2.57	-2.57	-2.57	-2.57	-2.57	0.00	.01	.02	-.55
479	-18.88	-2.67	-2.67	-2.67	-2.67	-2.67	-2.66	0.00	0.00	0.00	-2.64
480	-19.72	-2.80	-2.80	-2.80	-2.80	-2.81	-2.80	0.00	-.02	-.02	-3.66
481	-19.40	-2.77	-2.78	-2.77	-2.77	-2.77	-2.77	0.00	-.03	-.06	-3.21
482	-17.84	-2.57	-2.57	-2.57	-2.57	-2.57	-2.57	0.00	-.14	-.23	-2.51
483	-16.93	-2.47	-2.47	-2.47	-2.47	-2.47	-2.47	0.00	-.14	-.31	-1.98
484	-16.78	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	0.00	.26	.01	-1.21
485	-16.60	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	0.00	.65	.49	.33
486	-16.04	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	0.00	1.08	1.11	2.10
487	-16.03	-2.54	-2.54	-2.54	-2.54	-2.54	-2.54	0.00	1.73	1.77	2.94
488	-16.49	-2.66	-2.66	-2.66	-2.66	-2.66	-2.66	0.00	2.83	2.73	3.69
489	-16.06	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	0.00	3.25	3.11	4.63
490	-14.47	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	0.00	3.25	3.10	5.24
491	-11.48	-1.75	-1.75	-1.75	-1.75	-1.75	-1.75	0.00	2.61	2.50	4.64
492	-7.64	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	0.00	1.67	1.60	3.32
493	-.85	-.07	-.07	-.07	-.07	-.07	-.07	0.00	.15	.15	.43
494	-4.96	-.75	-.75	-.75	-.75	-.75	-.75	0.00	-1.57	-1.75	-1.30
495	-13.34	-2.12	-2.12	-2.13	-2.12	-2.13	-2.12	0.00	-4.08	-4.50	-3.71
496	-14.82	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	0.00	-4.49	-4.95	-4.02
497	-15.14	-2.45	-2.45	-2.45	-2.45	-2.45	-2.45	0.00	-4.16	-4.55	-3.69
498	-15.24	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	0.00	-3.67	-3.99	-2.50
499	-15.51	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	0.00	-2.87	-3.20	-1.08
500	-16.36	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.54	0.00	-1.69	-2.09	.44
501	-17.22	-2.66	-2.66	-2.66	-2.66	-2.66	-2.66	0.00	-.41	-.87	1.79
502	-16.98	-2.59	-2.59	-2.58	-2.59	-2.59	-2.59	0.00	.16	-.24	2.28
503	-16.48	-2.44	-2.44	-2.44	-2.44	-2.44	-2.44	0.00	.25	.03	2.04
504	-16.66	-2.41	-2.41	-2.40	-2.41	-2.41	-2.41	0.00	.18	.09	1.84
505	-16.92	-2.41	-2.41	-2.40	-2.41	-2.41	-2.41	0.00	.11	.09	1.21
506	-17.31	-2.44	-2.44	-2.44	-2.44	-2.44	-2.44	0.00	.09	.09	-.40
507	-18.61	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	0.00	.03	.04	-2.58
508	-19.75	-2.81	-2.81	-2.81	-2.81	-2.81	-2.81	0.00	0.00	0.00	-3.65
509	-20.61	-2.96	-2.96	-2.96	-2.96	-2.96	-2.96	0.00	.02	.01	-3.52
510	-19.83	-2.86	-2.86	-2.86	-2.86	-2.86	-2.86	0.00	0.00	-.03	-2.78
511	-18.02	-2.63	-2.63	-2.62	-2.62	-2.62	-2.63	0.00	-.31	-.27	-2.14
512	-17.13	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	0.00	-.11	-.22	-1.44
513	-16.73	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	0.00	.41	.29	-.18
514	-16.27	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	0.00	.81	.85	1.89
515	-16.23	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	0.00	1.13	1.27	2.93
516	-16.38	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	0.00	2.01	2.04	3.47
517	-16.69	-2.70	-2.70	-2.70	-2.70	-2.70	-2.70	0.00	2.84	2.78	4.57
518	-16.13	-2.60	-2.59	-2.60	-2.60	-2.59	-2.60	0.00	2.91	2.88	5.93
519	-13.83	-2.17	-2.17	-2.17	-2.17	-2.17	-2.17	0.00	2.61	2.58	5.93
520	-10.23	-1.51	-1.51	-1.51	-1.51	-1.51	-1.51	0.00	1.86	1.85	4.80
521	-3.02	-.37	-.37	-.37	-.37	-.37	-.37	0.00	.43	.45	1.62
522	-6.19	-.98	-.98	-.98	-.98	-.98	-.98	0.00	-1.98	-2.20	-1.64
523	-14.54	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	0.00	-4.54	-5.01	-3.98
524	-14.89	-2.41	-2.41	-2.41	-2.41	-2.41	-2.41	0.00	-4.62	-5.09	-3.94
525	-15.16	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	0.00	-4.61	-5.07	-2.93
526	-15.48	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	0.00	-4.26	-4.70	-1.41
527	-16.10	-2.48	-2.48	-2.48	-2.48	-2.49	-2.48	0.00	-3.23	-3.70	.08
528	-16.85	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	0.00	-1.60	-2.13	1.37
529	-16.99	-2.60	-2.60	-2.59	-2.59	-2.60	-2.59	0.00	-.16	-.64	2.03
530	-16.53	-2.48	-2.48	-2.47	-2.48	-2.48	-2.47	0.00	.16	-.13	1.83
531	-16.32	-2.39	-2.39	-2.38	-2.39	-2.39	-2.39	0.00	.29	.16	1.47
532	-16.19	-2.32	-2.33	-2.32	-2.32	-2.33	-2.32	0.00	.31	.27	.98
533	-16.35	-2.31	-2.31	-2.31	-2.31	-2.31	-2.31	0.00	.24	.25	-.20
534	-17.63	-2.48	-2.49	-2.48	-2.48	-2.49	-2.48	0.00	.12	.13	-2.10
535	-19.73	-2.81	-2.81	-2.81	-2.81	-2.81	-2.81	0.00	.02	.02	-3.67
536	-20.59	-2.96	-2.96	-2.95	-2.95	-2.96	-2.96	0.00	0.00	0.00	-3.52
537	-21.01	-3.04	-3.04	-3.03	-3.04	-3.04	-3.04	0.00	.06	.06	-2.86
538	-19.76	-2.87	-2.87	-2.86	-2.86	-2.87	-2.87	0.00	-.09	-.09	-2.33
539	-18.04	-2.65	-2.65	-2.65	-2.65	-2.65	-2.65	0.00	-.40	-.41	-1.75
540	-17.29	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	0.00	-.11	-.15	-1.00
541	-16.43	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	0.00	.51	.53	.99
542	-16.26	-2.55	-2.55	-2.56	-2.55	-2.56	-2.55	0.00	.96	1.11	2.80
543	-16.34	-2.58	-2.58	-2.59	-2.58	-2.59	-2.58	0.00	1.24	1.39	3.25
544	-16.61	-2.67	-2.66	-2.67	-2.67	-2.67	-2.67	0.00	2.28	2.31	4.49
545	-16.98	-2.75	-2.74	-2.75	-2.75	-2.74	-2.75	0.00	2.74	2.77	6.28
546	-16.09	-2.58	-2.58	-2.58	-2.58	-2.58	-2.58	0.00	2.58	2.65	7.26
547	-13.06	-2.03	-2.02	-2.03	-2.03	-2.02	-2.03	0.00	2.06	2.14	6.44
548	-4.49	-.64	-.64	-.64	-.64	-.64	-.64	0.00	.58	.63	2.46
549	-7.04	-1.13	-1.13	-1.13	-1.13	-1.13	-1.13	0.00	-2.21	-2.45	-1.93
550	-14.90	-2.41	-2.41	-2.41	-2.41	-2.41	-2.41	0.00	-4.74	-5.23	-4.07
551	-15.31	-2.46	-2.46	-2.46	-2.46	-2.46	-2.46	0.00	-5.25	-5.79	-3.35
552	-15.87	-2.49	-2.49	-2.49	-2.49	-2.49	-2.49	0.00	-5.63	-6.19	-1.82
553	-16.43	-2.53	-2.53	-2.54	-2.53	-2.53	-2.53	0.00	-5.12	-5.69	-.29
554	-16.97	-2.60	-2.60	-2.60	-2.60	-2.60	-2.60	0.00	-3.60	-4.20	.97
555	-17.10	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	0.00	-1.51	-2.07	1.69
556	-16.69	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	0.00	-.38	-.76	1.64
557	-16.59	-2.46	-2.47	-2.46	-2.46	-2.47	-2.46	0.00	.03	-.14	1.16
558	-16.20	-2.36	-2.36	-2.35	-2.36	-2.36	-2.36	0.00	.36	.30	.78
559	-15.81	-2.26	-2.26	-2.25	-2.25	-2.26	-2.25	0.00	.41	.42	-.08
560	-16.41	-2.32	-2.32	-2.31	-2.31	-2.32	-2.32	0.00	.29	.32	-1.53
561	-18.59	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	0.00	.08	.10	-3.13
562	-20.65	-2.97	-2.97	-2.96	-2.97	-2.97	-2.97	0.00	-.02	-.01	-3.53
563	-21.04	-3.05	-3.05	-3.04	-3.04	-3.05	-3.05	0.00	0.00	0.00	-2.87
564	-20.96	-3.05	-3.05	-3.04	-3.04	-3.04	-3.05	0.00	.07	.08	-2.42
565	-19.24	-2.81	-2.81	-2.80	-2.80	-2.81	-2.81	0.00	-.42	-.39	-2.01
566	-18.08	-2.67	-2.67	-2.67	-2.67	-2.67	-2.67	0.00	-.56	-.53	-1.58
567	-16.85	-2.54	-2.54	-2.53	-2.53	-2.54	-2.53	0.00	.02	.04	-.11
568	-16.16	-2.50	-2.50	-2.51	-2.50	-2.51	-2.50	0.00	.67	.79	2.18
569	-16.29	-2.56	-2.56	-2.57	-2.56	-2.57	-2.56	0.00	1.02	1.19	3.23
570	-16.57	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	0.00	1.49	1.65	4.32
571	-17.02	-2.74	-2.74	-2.74	-2.74	-2.74	-2.74	0.00	2.34	2.44	6.28
572	-17.26	-2.79	-2.79	-2.79	-2.79	-2.79	-2.79	0.00	2.57	2.69	8.04
573	-15.78	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	-2.51	-2.52	0.00	2.29	2.44	8.05
574	-6.10	-.93	-.93	-.93	-.93	-.93	-.93	0.00	.79	.86	3.38
575	-7.37	-1.19	-1.19	-1.19	-1.19	-1.19	-1.19	0.00	-2.34	-2.59	-2.02
576	-15.51	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	0.00	-5.51	-6.09	-3.56
577	-16.49	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	0.00	-6.70	-7.36	-2.20
578	-17.24	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	0.00	-7.03	-7.71	-.67
579	-17.65	-2.71	-2.71	-2.71	-2.71	-2.71	-2.71	0.00	-5.98	-6.67	.59
580	-17.48	-2.67	-2.67	-2.67	-2.67	-2.67	-2.67	0.00	-3.80	-4.45	1.32
581	-16.86	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	0.00	-1.72	-2.20	1.42
582	-16.81	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	0.00	-.74	-.98	1.00
583	-16.85	-2.50	-2.50	-2.49	-2.50	-2.50	-2.50	0.00	-.03	-.13	.67
584	-16.02	-2.33	-2.33	-2.32	-2.33	-2.33	-2.33	0.00	.40	.42	-.05
585	-15.71	-2.24	-2.25	-2.24	-2.24	-2.25	-2.24	0.00	.44	.50	-1.10
586	-16.94	-2.41	-2.41	-2.40	-2.41	-2.41	-2.41	0.00	.26	.31	-2.42
587	-19.49	-2.80	-2.80	-2.79	-2.79	-2.80	-2.80	0.00	.04	06	-3.23
588	-21.10	-3.06	-3.06	-3.06	-3.06	-3.06	-3.06	0.00	-.06	-.06	-2.86
589	-21.21	-3.09	-3.09	-3.08	-3.08	-3.09	-3.09	0.00	0.00	0.00	-2.49
590	-20.21	-2.94	-2.94	-2.93	-2.93	-2.94	-2.94	0.00	-.19	-.17	-2.19
591	-18.83	-2.76	-2.76	-2.75	-2.75	-2.76	-2.76	0.00	-.69	-.64	-1.78
592	-17.50	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	0.00	-.39	-.36	-.77
593	-16.30	-2.47	-2.47	-2.47	-2.47	-2.48	-2.47	0.00	.23	.32	1.41
594	-16.14	-2.51	-2.51	-2.52	-2.51	-2.52	-2.51	0.00	.79	.95	3.25
595	-16.55	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	0.00	1.12	1.33	4.38

Nokta no	1 g	2 q	3 q	4 q	5 q	6 q	7 q	8 z	9 e	10 e	11 e
596	-17.25	-2.75	-2.75	-2.75	-2.75	-2.75	-2.75	0.00	1.68	1.90	6.37
597	-17.58	-2.83	-2.83	-2.83	-2.83	-2.83	-2.83	0.00	2.29	2.48	8.13
598	-17.36	-2.80	-2.80	-2.81	-2.81	-2.80	-2.81	0.00	2.44	2.63	8.97
599	-7.59	-1.20	-1.20	-1.20	-1.20	-1.20	-1.20	0.00	1.01	1.10	4.18
600	-7.71	-1.24	-1.24	-1.24	-1.24	-1.24	-1.24	0.00	-2.73	-3.02	-1.77
601	-16.89	-2.69	-2.69	-2.69	-2.69	-2.69	-2.69	0.00	-7.15	-7.86	-2.36
602	-16.23	-2.86	-2.86	-2.86	-2.86	-2.86	-2.86	0.00	-8.56	-9.36	-.99
603	-18.82	-2.91	-2.91	-2.91	-2.91	-2.91	-2.91	0.00	-8.40	-9.19	.23
604	-18.34	-2.81	-2.81	-2.81	-2.81	-2.81	-2.81	0.00	-6.40	-7.14	.95
605	-17.24	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	0.00	-3.85	-4.41	1.14
606	-16.77	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	0.00	-2.07	-2.39	.93
607	-17.17	-2.57	-2.57	-2.57	-2.57	-2.57	-2.57	0.00	-.97	-1.10	.58
608	-16.71	-2.48	-2.48	-2.47	-2.47	-2.48	-2.47	0.00	-.04	-.02	-.07
609	-15.89	-2.31	-2.32	-2.30	-2.31	-2.31	-2.31	0.00	.43	.51	-.87
610	-15.92	-2.28	-2.29	-2.28	-2.29	-2.29	-2.28	0.00	.41	.51	-1.89
611	-17.61	-2.53	-2.54	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	0.00	.19	.27	-2.73
612	-20.00	-2.90	-2.91	-2.90	-2.90	-2.90	-2.90	0.00	0.00	.03	-2.80
613	-21.12	-3.09	-3.09	-3.08	-3.08	-3.08	-3.09	0.00	-.07	-.08	-2.41
614	-20.57	-3.00	-3.00	-2.99	-2.99	-3.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	-2.24
615	-19.26	-2.81	-2.82	-2.81	-2.81	-2.81	-2.81	0.00	-.43	-.40	-1.68
616	-18.11	-2.66	-2.67	-2.66	-2.66	-2.67	-2.66	0.00	-.53	-.48	-.84
617	-16.78	-2.51	-2.51	-2.51	-2.51	-2.51	-2.51	0.00	-.12	-.05	1.00
618	-16.24	-2.49	-2.49	-2.49	-2.49	-2.49	-2.49	0.00	.41	.55	3.18
619	-16.54	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	0.00	.89	1.10	4.77
620	-17.44	-2.77	-2.76	-2.77	-2.77	-2.77	-2.77	0.00	1.31	1.60	6.50
621	-18.19	-2.91	-2.91	-2.92	-2.92	-2.91	-2.91	0.00	1.77	2.08	8.34
622	-17.95	-2.90	-2.89	-2.90	-2.90	-2.89	-2.90	0.00	2.25	2.49	9.05
623	-8.53	-1.37	-1.37	-1.38	-1.38	-1.37	-1.37	0.00	1.16	1.26	4.56
624	-8.38	-1.33	-1.33	-1.33	-1.33	-1.33	-1.33	0.00	-3.54	-3.89	-1.18
625	-18.78	-2.96	-2.96	-2.96	-2.96	-2.96	-2.96	0.00	-9.22	-10.07	-1.12
626	-20.08	-3.13	-3.13	-3.13	-3.13	-3.13	-3.13	0.00	-10.40	-11.29	-.07
627	-19.66	-3.03	-3.03	-3.03	-3.03	-3.03	-3.03	0.00	-9.06	-9.89	.59
628	-18.15	-2.77	-2.77	-2.77	-2.77	-2.77	-2.77	0.00	-6.42	-7.04	.82
629	-16.98	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	0.00	-4.03	-4.41	.77
630	-16.86	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.52	-2.53	0.00	-2.34	-2.50	.45
631	-17.06	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	0.00	-1.01	-.99	-.10
632	-16.72	-2.48	-2.48	-2.48	-2.48	-2.48	-2.48	0.00	-.04	.09	-.81
633	-15.83	-2.31	-2.31	-2.30	-2.31	-2.31	-2.31	0.00	.39	.54	-1.55
634	-16.35	-2.38	-2.38	-2.37	-2.37	-2.38	-2.38	0.00	.32	.47	-2.36
635	-18.17	-2.65	-2.66	-2.65	-2.65	-2.65	-2.66	0.00	.14	.23	-2.59
636	-20.07	-2.95	-2.95	-2.94	-2.94	-2.95	-2.95	0.00	.09	.09	-2.34
637	-20.46	-3.01	-3.01	-3.00	-3.00	-3.01	-3.01	0.00	.19	.17	-2.17
638	-19.51	-2.86	-2.86	-2.85	-2.85	-2.86	-2.86	0.00	0.00	0.00	-1.60
639	-18.49	-2.72	-2.72	-2.71	-2.71	-2.72	-2.72	0.00	-.35	-.32	-.54
640	-17.38	-2.58	-2.58	-2.58	-2.58	-2.58	-2.58	0.00	-.25	-.21	1.03
641	-16.72	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	0.00	.10	.20	3.19
642	-16.78	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	0.00	.55	.73	5.25
643	-17.47	-2.75	-2.75	-2.76	-2.76	-2.75	-2.75	0.00	1.07	1.35	6.83
644	-18.57	-2.97	-2.96	-2.97	-2.97	-2.96	-2.97	0.00	1.47	1.84	8.52
645	-18.73	-3.01	-3.01	-3.01	-3.01	-3.01	-3.01	0.00	1.84	2.18	9.25
646	-8.97	-1.45	-1.44	-1.45	-1.45	-1.44	-1.45	0.00	1.11	1.23	4.59
647	-9.34	-1.47	-1.47	-1.47	-1.47	-1.47	-1.47	0.00	-4.60	-5.02	-.55
648	-20.72	-3.24	-3.24	-3.24	-3.24	-3.24	-3.24	0.00	-11.24	-12.18	-.18
649	-21.06	-3.27	-3.27	-3.27	-3.27	-3.27	-3.27	0.00	-11.35	-12.26	.28
650	-19.57	-3.00	-3.00	-3.01	-3.01	-3.00	-3.00	0.00	-9.09	-9.77	.51
651	-17.93	-2.71	-2.71	-2.71	-2.71	-2.71	-2.71	0.00	-6.52	-6.91	.54
652	-16.89	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	0.00	-4.23	-4.40	.34
653	-16.85	-2.52	-2.52	-2.53	-2.53	-2.52	-2.52	0.00	-2.45	-2.43	-.11
654	-17.12	-2.57	-2.56	-2.56	-2.57	-2.56	-2.57	0.00	-1.04	-.87	-.78
655	-16.33	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	0.00	.02	.21	-1.31
656	-15.98	-2.36	-2.36	-2.35	-2.35	-2.36	-2.36	0.00	.33	.56	-2.16
657	-16.92	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	0.00	.22	.40	-2.45
658	-18.54	-2.76	-2.76	-2.75	-2.75	-2.76	-2.76	0.00	.21	.27	-2.20
659	-19.76	-2.94	-2.94	-2.93	-2.93	-2.94	-2.94	0.00	.42	.39	-1.98
660	-19.59	-2.90	-2.90	-2.89	-2.89	-2.90	-2.90	0.00	.43	.40	-1.65
661	-18.73	-2.77	-2.77	-2.76	-2.76	-2.77	-2.77	0.00	0.00	0.00	-.36
662	-17.99	-2.68	-2.68	-2.67	-2.67	-2.69	-2.68	0.00	-.15	-.14	1.39
663	-17.32	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	0.00	-.04	.03	3.34
664	-17.40	-2.66	-2.66	-2.67	-2.67	-2.66	-2.66	0.00	.23	.37	5.72
665	-17.81	-2.78	-2.78	-2.78	-2.78	-2.78	-2.78	0.00	.68	.92	7.51
666	-18.63	-2.96	-2.96	-2.96	-2.96	-2.96	-2.96	0.00	1.22	1.58	8.78
667	-19.22	-3.08	-3.08	-3.08	-3.08	-3.08	-3.08	0.00	1.55	1.96	9.48
668	-9.31	-1.50	-1.50	-1.50	-1.50	-1.49	-1.50	0.00	.93	1.10	4.63
669	-10.28	-1.61	-1.61	-1.61	-1.61	-1.61	-1.61	0.00	-5.59	-6.07	-.09
670	-21.79	-3.40	-3.40	-3.40	-3.40	-3.40	-3.40	0.00	-12.34	-13.30	.12
671	-21.11	-3.26	-3.26	-3.26	-3.26	-3.26	-3.26	0.00	-11.34	-12.08	.25
672	-19.56	-2.98	-2.98	-2.98	-2.98	-2.98	-2.98	0.00	-9.20	-9.58	.31
673	-17.84	-2.68	-2.68	-2.69	-2.69	-2.68	-2.68	0.00	-6.64	-6.82	.24
674	-16.86	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	0.00	-4.35	-4.34	-.11
675	-16.81	-2.52	-2.51	-2.52	-2.52	-2.51	-2.52	0.00	-2.46	-2.27	-.68
676	-16.66	-2.49	-2.49	-2.49	-2.49	-2.49	-2.49	0.00	-.87	-.60	-1.22
677	-16.16	-2.41	-2.41	-2.41	-2.41	-2.41	-2.41	0.00	.10	.41	-2.04
678	-16.54	-2.48	-2.49	-2.48	-2.48	-2.48	-2.48	0.00	.19	.49	-2.50
679	-17.49	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	0.00	.14	.31	-2.14
680	-18.78	-2.84	-2.84	-2.84	-2.84	-2.84	-2.84	0.00	.40	.41	-1.76
681	-19.48	-2.92	-2.93	-2.92	-2.92	-2.93	-2.92	0.00	.69	.64	-1.73
682	-18.77	-2.79	-2.79	-2.78	-2.78	-2.79	-2.79	0.00	.35	.32	-.51
683	-18.38	-2.75	-2.75	-2.74	-2.74	-2.75	-2.75	0.00	0.00	0.00	1.65
684	-17.88	-2.70	-2.70	-2.70	-2.70	-2.70	-2.70	0.00	-.03	0.00	3.75
685	-17.95	-2.74	-2.74	-2.74	-2.74	-2.74	-2.74	0.00	.08	.20	6.01
686	-18.48	-2.86	-2.86	-2.86	-2.86	-2.86	-2.86	0.00	.32	.52	8.28
687	-18.97	-2.98	-2.98	-2.99	-2.98	-2.98	-2.98	0.00	.78	1.09	9.47
688	-19.27	-3.07	-3.07	-3.07	-3.07	-3.07	-3.07	0.00	1.27	1.66	9.70
689	-9.52	-1.52	-1.52	-1.53	-1.53	-1.52	-1.52	0.00	.77	.98	4.72
690	-10.80	-1.68	-1.68	-1.68	-1.68	-1.68	-1.68	0.00	-6.12	-6.60	.07
691	-21.91	-3.39	-3.40	-3.40	-3.40	-3.40	-3.39	0.00	-12.33	-13.10	.12
692	-21.33	-3.26	-3.27	-3.27	-3.27	-3.27	-3.26	0.00	-11.44	-11.85	.19
693	-19.63	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97	0.00	-9.31	-9.50	.16
694	-17.79	-2.67	-2.67	-2.67	-2.67	-2.67	-2.67	0.00	-6.76	-6.74	-.11
695	-16.81	-2.51	-2.51	-2.52	-2.52	-2.51	-2.51	0.00	-4.39	-4.19	-.57
696	-16.60	-2.49	-2.49	-2.49	-2.49	-2.48	-2.49	0.00	-2.32	-1.97	-1.18
697	-16.39	-2.46	-2.46	-2.46	-2.46	-2.46	-2.46	0.00	-.59	-.19	-1.91
698	-16.64	-2.52	-2.53	-2.52	-2.52	-2.52	-2.53	0.00	.05	.46	-2.58
699	-17.22	-2.64	-2.64	-2.63	-2.64	-2.64	-2.64	0.00	-.04	.28	-2.27
700	-17.97	-2.76	-2.76	-2.76	-2.76	-2.76	-2.76	0.00	.12	.22	-1.53
701	-18.95	-2.89	-2.89	-2.89	-2.89	-2.89	-2.89	0.00	.56	.53	-1.55
702	-18.66	-2.80	-2.80	-2.80	-2.80	-2.80	-2.80	0.00	.53	.48	-.80
703	-18.15	-2.72	-2.72	-2.71	-2.71	-2.72	-2.72	0.00	.16	.13	1.40
704	-18.25	-2.76	-2.76	-2.76	-2.76	-2.76	-2.76	0.00	0.00	0.00	4.05
705	-18.18	-2.78	-2.78	-2.78	-2.78	-2.78	-2.78	0.00	.05	.11	6.29
706	-18.94	-2.93	-2.92	-2.93	-2.93	-2.92	-2.93	0.00	.16	.34	8.71
707	-19.60	-3.06	-3.06	-3.06	-3.06	-3.06					

Nokta no	1 g	2 q	3 q	4 q	5 q	6 q	7 q	8 z	9 e	10 e	11 e
715	-16.78	-2.51	-2.51	-2.52	-2.52	-2.51	-2.52	0.00	-4.37	-3.97	-1.03
716	-16.55	-2.49	-2.49	-2.49	-2.49	-2.49	-2.49	0.00	-2.08	-1.58	-1.72
717	-16.65	-2.53	-2.53	-2.52	-2.53	-2.52	-2.53	0.00	-.41	.08	-2.36
718	-17.39	-2.69	-2.69	-2.68	-2.69	-2.68	-2.69	0.00	-.18	.24	-2.45
719	-17.62	-2.74	-2.74	-2.74	-2.74	-2.74	-2.74	0.00	-.25	-.01	-1.44
720	-18.21	-2.82	-2.82	-2.82	-2.82	-2.82	-2.82	0.00	.11	.14	-1.03
721	-18.24	-2.78	-2.78	-2.78	-2.78	-2.78	-2.78	0.00	.40	.35	-.73
722	-17.75	-2.68	-2.68	-2.67	-2.67	-2.68	-2.67	0.00	.25	.20	1.08
723	-17.96	-2.72	-2.72	-2.72	-2.72	-2.72	-2.72	0.00	.03	0.00	3.78
724	-18.42	-2.82	-2.82	-2.82	-2.82	-2.82	-2.82	0.00	0.00	0.00	6.56
725	-18.92	-2.92	-2.92	-2.93	-2.92	-2.92	-2.92	0.00	.11	.22	8.80
726	-20.02	-3.12	-3.12	-3.12	-3.12	-3.11	-3.12	0.00	.21	.44	10.87
727	-20.17	-3.16	-3.16	-3.16	-3.16	-3.16	-3.16	0.00	.41	.71	11.25
728	-9.74	-1.54	-1.53	-1.54	-1.54	-1.53	-1.54	0.00	.40	.58	5.17
729	-11.06	-1.70	-1.70	-1.70	-1.70	-1.70	-1.70	0.00	-6.18	-6.41	.11
730	-22.53	-3.44	-3.44	-3.44	-3.44	-3.44	-3.44	0.00	-12.58	-12.79	.08
731	-21.50	-3.27	-3.27	-3.27	-3.27	-3.27	-3.27	0.00	-11.69	-11.67	-.10
732	-19.58	-2.96	-2.96	-2.96	-2.96	-2.96	-2.96	0.00	-9.54	-9.32	-.37
733	-17.72	-2.66	-2.66	-2.67	-2.67	-2.66	-2.66	0.00	-6.92	-6.49	-.79
734	-16.90	-2.54	-2.54	-2.54	-2.54	-2.54	-2.54	0.00	-4.36	-3.77	-1.45
735	-16.73	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	0.00	-1.93	-1.34	-2.03
736	-16.98	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	0.00	-.60	-.14	-2.16
737	-17.65	-2.76	-2.76	-2.76	-2.76	-2.76	-2.76	0.00	-.45	-.12	-1.43
738	-17.57	-2.76	-2.76	-2.76	-2.76	-2.76	-2.76	0.00	-.40	-.29	-.29
739	-17.63	-2.73	-2.73	-2.73	-2.73	-2.73	-2.73	0.00	-.02	-.04	-.09
740	-17.30	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	0.00	.12	.05	1.06
741	-17.53	-2.66	-2.66	-2.66	-2.66	-2.66	-2.66	0.00	.04	-.03	3.40
742	-18.24	-2.79	-2.79	-2.80	-2.80	-2.79	-2.79	0.00	-.04	-.11	6.35
743	-18.94	-2.92	-2.92	-2.93	-2.93	-2.92	-2.93	0.00	0.00	0.00	8.91
744	-19.91	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.09	-3.10	0.00	.14	.29	10.84
745	-20.62	-3.22	-3.22	-3.23	-3.23	-3.22	-3.22	0.00	.22	.48	11.83
746	-10.01	-1.57	-1.57	-1.57	-1.57	-1.57	-1.57	0.00	.21	.36	5.61
747	-11.17	-1.70	-1.71	-1.71	-1.71	-1.71	-1.71	0.00	-6.23	-6.34	.04
748	-22.48	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	0.00	-12.68	-12.66	-.10
749	-21.49	-3.27	-3.27	-3.27	-3.27	-3.27	-3.27	0.00	-11.84	-11.61	-.32
750	-19.38	-2.93	-2.93	-2.93	-2.93	-2.93	-2.93	0.00	-9.62	-9.21	-.54
751	-17.77	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	0.00	-7.05	-6.39	-1.11
752	-17.05	-2.57	-2.57	-2.57	-2.57	-2.57	-2.57	0.00	-4.39	-3.70	-1.65
753	-16.55	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	-2.51	-2.52	0.00	-1.96	-1.43	-1.71
754	-17.01	-2.65	-2.64	-2.65	-2.65	-2.64	-2.65	0.00	-.81	-.47	-1.17
755	-17.38	-2.75	-2.74	-2.75	-2.75	-2.75	-2.74	0.00	-.64	-.49	.18
756	-17.14	-2.70	-2.70	-2.70	-2.70	-2.70	-2.70	0.00	-.50	-.54	1.02
757	-16.88	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	0.00	-.23	-.32	1.50
758	-17.04	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	0.00	-.09	-.20	3.28
759	-18.08	-2.77	-2.77	-2.78	-2.78	-2.77	-2.77	0.00	-.08	-.20	6.12
760	-18.98	-2.94	-2.94	-2.94	-2.94	-2.94	-2.94	0.00	-.10	-.22	8.90
761	-19.85	-3.09	-3.09	-3.09	-3.09	-3.09	-3.09	0.00	0.00	0.00	10.85
762	-20.48	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.19	-3.20	0.00	.14	.30	11.75
763	-10.20	-1.59	-1.59	-1.59	-1.59	-1.59	-1.59	0.00	.11	.24	5.88
764	-11.19	-1.71	-1.71	-1.71	-1.71	-1.71	-1.71	0.00	-6.30	-6.29	-.05
765	-22.48	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	0.00	-12.86	-12.60	-.29
766	-21.16	-3.22	-3.22	-3.23	-3.22	-3.22	-3.22	0.00	-11.92	-11.47	-.42
767	-19.19	-2.91	-2.91	-2.91	-2.91	-2.91	-2.91	0.00	-9.82	-9.10	-.77
768	-17.87	-2.70	-2.70	-2.70	-2.70	-2.70	-2.70	0.00	-7.15	-6.37	-1.26
769	-16.60	-2.51	-2.51	-2.51	-2.51	-2.51	-2.51	0.00	-4.12	-3.50	-1.28
770	-16.18	-2.49	-2.49	-2.49	-2.49	-2.49	-2.49	0.00	-1.90	-1.51	-.73
771	-16.76	-2.54	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	0.00	-.96	-.80	.42
772	-16.89	-2.69	-2.68	-2.69	-2.69	-2.69	-2.68	0.00	-.81	-.86	1.93
773	-16.71	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	0.00	-.67	-.80	2.29
774	-16.63	-2.59	-2.58	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	0.00	-.41	-.55	3.31
775	-17.60	-2.71	-2.71	-2.72	-2.71	-2.71	-2.71	0.00	-.23	-.37	5.85
776	-19.04	-2.95	-2.95	-2.95	-2.95	-2.95	-2.95	0.00	-.16	-.34	8.88
777	-19.97	-3.11	-3.11	-3.12	-3.12	-3.11	-3.11	0.00	-.13	-.29	10.98
778	-20.40	-3.19	-3.18	-3.19	-3.19	-3.18	-3.19	0.00	0.00	0.00	11.73
779	-10.18	-1.59	-1.59	-1.59	-1.59	-1.59	-1.59	0.00	.06	.14	5.89
780	-11.15	-1.70	-1.70	-1.70	-1.70	-1.70	-1.70	0.00	-6.37	-6.25	-.15
781	-22.05	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37	0.00	-12.93	-12.45	-.44
782	-20.72	-3.17	-3.17	-3.17	-3.17	-3.17	-3.17	0.00	-12.16	-11.38	-.50
783	-19.17	-2.91	-2.92	-2.92	-2.92	-2.91	-2.92	0.00	-9.95	-9.08	-.88
784	-17.24	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	0.00	-6.66	-5.95	-.87
785	-15.85	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	0.00	-3.60	-3.13	-.32
786	-15.91	-2.48	-2.48	-2.49	-2.48	-2.48	-2.48	0.00	-1.78	-1.57	.66
787	-16.57	-2.64	-2.63	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	0.00	-1.07	-1.11	2.13
788	-16.76	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	0.00	-.95	-1.11	2.95
789	-16.57	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	0.00	-.78	-.96	3.40
790	-17.05	-2.66	-2.66	-2.66	-2.66	-2.66	-2.66	0.00	-.54	-.74	5.42
791	-18.61	-2.89	-2.89	-2.90	-2.90	-2.89	-2.89	0.00	-.32	-.52	8.47
792	-20.11	-3.14	-3.14	-3.15	-3.15	-3.14	-3.14	0.00	-.21	-.44	11.09
793	-20.54	-3.21	-3.21	-3.22	-3.22	-3.21	-3.21	0.00	-.13	-.30	11.91
794	-10.15	-1.58	-1.58	-1.59	-1.58	-1.58	-1.58	0.00	0.00	0.00	5.87
795	-10.96	-1.67	-1.68	-1.68	-1.68	-1.67	-1.67	0.00	-6.45	-6.20	-.22
796	-21.52	-3.30	-3.30	-3.30	-3.30	-3.30	-3.30	0.00	-13.20	-12.38	-.37
797	-20.55	-3.15	-3.15	-3.15	-3.15	-3.15	-3.15	0.00	-12.36	-11.40	-.55
798	-18.37	-2.80	-2.80	-2.80	-2.80	-2.80	-2.80	0.00	-9.24	-8.41	-.47
799	-16.11	-2.46	-2.46	-2.46	-2.46	-2.46	-2.46	0.00	-5.66	-5.07	.10
800	-15.37	-2.39	-2.38	-2.39	-2.39	-2.38	-2.39	0.00	-3.07	-2.76	.94
801	-16.01	-2.54	-2.54	-2.54	-2.54	-2.54	-2.54	0.00	-1.69	-1.65	2.06
802	-16.70	-2.68	-2.67	-2.68	-2.68	-2.68	-2.67	0.00	-1.13	-1.27	3.06
803	-16.73	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	0.00	-1.01	-1.20	3.39
804	-16.87	-2.67	-2.67	-2.67	-2.67	-2.67	-2.67	0.00	-.88	-1.10	4.97
805	-18.00	-2.83	-2.82	-2.83	-2.83	-2.82	-2.83	0.00	-.67	-.93	7.74
806	-19.71	-3.09	-3.09	-3.09	-3.09	-3.08	-3.09	0.00	-.38	-.65	10.60
807	-20.70	-3.25	-3.24	-3.25	-3.25	-3.24	-3.25	0.00	-.22	-.48	12.07
808	-10.21	-1.60	-1.59	-1.60	-1.60	-1.59	-1.60	0.00	-.06	-.14	5.96
809	-10.75	-1.65	-1.65	-1.65	-1.65	-1.65	-1.65	0.00	-6.62	-6.21	-.22
810	-21.28	-3.27	-3.28	-3.28	-3.28	-3.27	-3.28	0.00	-13.41	-12.40	-.38
811	-19.60	-3.01	-3.01	-3.01	-3.01	-3.01	-3.01	0.00	-11.37	-10.45	-.16
812	-16.88	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	-2.59	0.00	-7.72	-7.03	.51
813	-15.29	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	0.00	-4.63	-4.20	1.32
814	-15.49	-2.45	-2.45	-2.45	-2.45	-2.45	-2.45	0.00	-2.72	-2.55	2.17
815	-16.44	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	0.00	-1.72	-1.77	2.98
816	-16.78	-2.70	-2.69	-2.70	-2.70	-2.70	-2.69	0.00	-1.23	-1.39	3.39
817	-16.92	-2.71	-2.70	-2.71	-2.71	-2.71	-2.70	0.00	-1.11	-1.34	4.58
818	-17.72	-2.82	-2.82	-2.82	-2.82	-2.82	-2.82	0.00	-1.07	-1.36	7.09
819	-19.12	-3.02	-3.02	-3.02	-3.02	-3.02	-3.02	0.00	-.77	-1.09	9.76
820	-20.28	-3.19	-3.19	-3.19	-3.19	-3.18	-3.19	0.00	-.41	-.71	11.52
821	-10.24	-1.60	-1.60	-1.61	-1.61	-1.60	-1.60	0.00	-.11	-.24	6.00
822	-10.55	-1.62	-1.62	-1.62	-1.62	-1.62	-1.62	0.00	-6.65	-6.15	-.20
823	-20.22	-3.12	-3.12	-3.12	-3.12	-3.12	-3.12	0.00	-12.27	-11.29	-.04
824	-17.83	-2.76	-2.76	-2.76	-2.76	-2.76	-2.76	0.00	-9.39	-8.59	.85
825	-15.62	-2.43	-2.43	-2.43	-2.43	-2.43	-2.43	0.00	-6.16	-5.61	1.77
826	-15.15	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	0.00	-3.90	-3.61	2.50
827	-16.17	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	0.00	-2.66	-2.57	3.09
828	-16.76	-2.71	-2.71	-2.71	-2.71	-2.71	-2.71	0.00	-2.00	-2.05	3.51
829	-16.94	-2.72	-2.72	-2.73	-2.72	-2.72	-2.72	0.00	-1.48	-1.65	4.47
830	-17.71	-2.84	-2.83	-2.84	-2.84	-2.84	-2.84	0.00	-1.30	-1.60	6.78
831	-18.82	-3.01	-3.00	-3.01	-3.01	-3.00	-3.01	0.00	-1.22	-1.58	9.11
832	-19.72	-3.12	-3.12	-3.13	-3.13	-3.12	-3.13	0.00	-.81	-1.17	10.68
833	-10.07	-1.58	-1.58	-1.58	-1.58	-1.58	-1.58	0.00	-.21	-.36	5.75

Tablo 7.1 devamı

Nokta no	1 g	2 q	3 q	4 q	5 q	6 q	7 q	8 z	9 e	10 e	11 e	12 e
834	-10.03	-1.55	-1.55	-1.55	-1.55	-1.55	-1.55	0.00	-6.11	-5.62	-.02	.41
835	-18.35	-2.86	-2.86	-2.86	-2.86	-2.85	-2.86	0.00	-10.12	-9.26	.99	1.74
836	-16.20	-2.54	-2.54	-2.54	-2.54	-2.54	-2.54	0.00	-7.35	-6.70	2.17	2.74
837	-15.01	-2.38	-2.38	-2.38	-2.38	-2.38	-2.38	0.00	-5.00	-4.59	2.97	3.33
838	-15.68	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	0.00	-3.55	-3.34	3.42	3.60
839	-16.82	-2.74	-2.74	-2.74	-2.74	-2.74	-2.74	0.00	-2.81	-2.74	3.62	3.67
840	-16.94	-2.75	-2.75	-2.75	-2.75	-2.75	-2.75	0.00	-2.26	-2.32	4.53	4.49
841	-17.53	-2.82	-2.82	-2.82	-2.82	-2.82	-2.82	0.00	-1.67	-1.90	6.58	6.37
842	-18.78	-3.02	-3.02	-3.02	-3.02	-3.02	-3.02	0.00	-1.47	-1.85	8.87	8.54
843	-19.44	-3.11	-3.11	-3.12	-3.12	-3.11	-3.11	0.00	-1.26	-1.67	10.07	9.71
844	-9.81	-1.55	-1.55	-1.55	-1.55	-1.55	-1.55	0.00	-.40	-.58	5.34	5.18
845	-9.13	-1.42	-1.42	-1.42	-1.42	-1.42	-1.42	0.00	-5.05	-4.62	.49	.86
846	-16.58	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	-2.61	0.00	-7.86	-7.16	2.35	2.96
847	-15.13	-2.41	-2.41	-2.41	-2.41	-2.41	-2.41	0.00	-5.74	-5.24	3.42	3.86
848	-15.05	-2.42	-2.42	-2.43	-2.42	-2.42	-2.42	0.00	-4.46	-4.12	3.79	4.09
849	-16.23	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	0.00	-3.43	-3.26	3.86	4.00
850	-16.99	-2.77	-2.77	-2.77	-2.77	-2.77	-2.77	0.00	-2.83	-2.79	4.52	4.55
851	-17.29	-2.80	-2.80	-2.81	-2.80	-2.80	-2.80	0.00	-2.33	-2.45	6.38	6.28
852	-18.40	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97	0.00	-1.76	-2.08	8.63	8.35
853	-19.42	-3.13	-3.13	-3.13	-3.13	-3.13	-3.13	0.00	-1.54	-1.96	9.86	9.50
854	-9.67	-1.55	-1.55	-1.55	-1.55	-1.55	-1.55	0.00	-.61	-.82	5.04	4.86
855	-8.23	-1.30	-1.30	-1.30	-1.30	-1.30	-1.30	0.00	-3.89	-3.54	1.18	1.48
856	-15.31	-2.45	-2.45	-2.45	-2.45	-2.45	-2.45	0.00	-6.04	-5.50	3.63	4.10
857	-14.76	-2.38	-2.38	-2.38	-2.38	-2.38	-2.38	0.00	-5.02	-4.60	4.06	4.43
858	-15.27	-2.47	-2.47	-2.47	-2.47	-2.47	-2.47	0.00	-4.31	-4.00	4.09	4.36
859	-16.31	-2.65	-2.65	-2.65	-2.65	-2.65	-2.65	0.00	-3.23	-3.12	4.51	4.61
860	-17.24	-2.81	-2.81	-2.81	-2.81	-2.81	-2.81	0.00	-2.73	-2.77	6.31	6.27
861	-17.80	-2.89	-2.88	-2.89	-2.89	-2.88	-2.89	0.00	-2.28	-2.49	8.31	8.13
862	-18.93	-3.06	-3.06	-3.06	-3.06	-3.06	-3.06	0.00	-1.83	-2.18	9.58	9.27
863	-9.61	-1.55	-1.55	-1.55	-1.55	-1.55	-1.55	0.00	-.77	-.98	4.91	4.72
864	-7.61	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.21	-1.22	0.00	-2.99	-2.73	1.81	2.04
865	-14.76	-2.38	-2.38	-2.38	-2.38	-2.38	-2.38	0.00	-5.16	-4.72	4.19	4.58
866	-14.71	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	0.00	-4.87	-4.47	4.15	4.50
867	-15.11	-2.44	-2.44	-2.44	-2.44	-2.44	-2.44	0.00	-3.91	-3.67	4.40	4.61
868	-16.36	-2.65	-2.65	-2.65	-2.65	-2.65	-2.65	0.00	-2.90	-2.89	5.91	5.91
869	-17.48	-2.84	-2.84	-2.84	-2.84	-2.84	-2.84	0.00	-2.56	-2.70	8.17	8.04
870	-18.15	-2.95	-2.94	-2.95	-2.95	-2.94	-2.95	0.00	-2.24	-2.50	9.28	9.06
871	-9.41	-1.52	-1.52	-1.52	-1.52	-1.52	-1.52	0.00	-.93	-1.10	4.79	4.64
872	-7.30	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	0.00	-2.55	-2.33	2.08	2.28
873	-14.42	-2.32	-2.32	-2.32	-2.32	-2.32	-2.32	0.00	-4.93	-4.51	4.11	4.48
874	-14.10	-2.26	-2.26	-2.26	-2.26	-2.26	-2.26	0.00	-4.36	-4.02	4.17	4.46
875	-14.63	-2.34	-2.34	-2.34	-2.34	-2.34	-2.34	0.00	-3.23	-3.11	5.12	5.22
876	-16.29	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	0.00	-2.57	-2.66	7.34	7.26
877	-17.56	-2.85	-2.85	-2.85	-2.85	-2.85	-2.85	0.00	-2.43	-2.63	9.15	8.97
878	-9.07	-1.47	-1.47	-1.47	-1.47	-1.47	-1.47	0.00	-1.10	-1.24	4.71	4.59
879	-6.97	-1.12	-1.12	-1.12	-1.12	-1.12	-1.12	0.00	-2.41	-2.20	1.99	2.18
880	-13.24	-2.10	-2.10	-2.10	-2.10	-2.10	-2.10	0.00	-4.43	-4.06	3.83	4.15
881	-12.89	-2.03	-2.02	-2.03	-2.03	-2.02	-2.03	0.00	-3.46	-3.25	4.29	4.48
882	-13.98	-2.21	-2.21	-2.21	-2.21	-2.21	-2.21	0.00	-2.59	-2.59	5.92	5.92
883	-15.96	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	0.00	-2.28	-2.45	8.19	8.05
884	-8.63	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	0.00	-1.15	-1.26	4.66	4.56
885	-6.13	-.96	-.96	-.96	-.96	-.96	-.96	0.00	-2.17	-1.97	1.70	1.87
886	-11.32	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	0.00	-3.51	-3.24	3.50	3.73
887	-11.58	-1.78	-1.77	-1.78	-1.78	-1.77	-1.78	0.00	-2.60	-2.51	4.54	4.62
888	-13.19	-2.06	-2.06	-2.06	-2.06	-2.05	-2.06	0.00	-2.05	-2.15	6.51	6.43
889	-7.68	-1.23	-1.22	-1.23	-1.23	-1.22	-1.23	0.00	-1.01	-1.11	4.27	4.18
890	-4.91	-.73	-.73	-.73	-.73	-.73	-.73	0.00	-1.73	-1.57	1.35	1.49
891	-9.40	-1.38	-1.38	-1.38	-1.38	-1.38	-1.38	0.00	-2.54	-2.38	3.31	3.45
892	-10.31	-1.53	-1.53	-1.53	-1.53	-1.53	-1.53	0.00	-1.84	-1.86	4.81	4.79
893	-6.16	-.95	-.95	-.95	-.95	-.94	-.95	0.00	-.78	-.87	3.45	3.38
894	-3.68	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	0.00	-1.22	-1.11	1.08	1.17
895	-7.68	-1.05	-1.05	-1.05	-1.05	-1.05	-1.05	0.00	-1.66	-1.61	3.27	3.31
896	-4.53	-.65	-.65	-.65	-.65	-.65	-.65	0.00	-.58	-.64	2.51	2.46
897	-2.61	-.30	-.30	-.30	-.30	-.30	-.30	0.00	-.74	-.68	.92	.97
898	-3.04	-.37	-.37	-.37	-.37	-.37	-.37	0.00	-.43	-.45	1.64	1.62
899	-.84	-.06	-.06	-.06	-.06	-.06	-.06	0.00	-.15	-.15	.43	.43

Wg= 12602.71 (G JOINT LOADS) + 2100.00 (DEAD LOAD) = 14280.74 (G WINKLER SPRINT REACTION)
Wq= 2182.79 (Q JOINT LOADS) = 2182.49 (Q WINKLER SPRINT REACTION)

ZEMIN GERILMESI (t/m²)

Nokta no	1 g	2 q	3 q	4 q	5 q	6 q	7 q	8 z	9 e	10 e	11 e	12 e
1	3.315	.240	.241	.240	.240	.242	.239	0.000	-.583	-.609	1.683	1.661
2	5.830	.687	.689	.687	.687	.690	.687	0.000	-.906	-.872	3.164	3.194
3	5.142	.584	.585	.584	.584	.586	.584	0.000	-1.352	-1.502	1.924	1.793
4	8.625	1.184	1.187	1.186	1.185	1.189	1.184	0.000	-1.296	-1.204	4.817	4.898
5	7.423	.988	.990	.989	.989	.991	.988	0.000	-1.609	-1.697	3.254	3.177
6	7.235	.977	.978	.978	.977	.979	.977	0.000	-2.202	-2.481	2.331	2.085
7	11.688	1.731	1.734	1.733	1.732	1.737	1.731	0.000	-1.771	-1.628	6.609	6.735
8	9.880	1.424	1.426	1.425	1.424	1.427	1.424	0.000	-1.880	-1.899	4.698	4.682
9	9.135	1.313	1.314	1.314	1.313	1.315	1.313	0.000	-2.378	-2.597	3.407	3.215
10	9.635	1.425	1.425	1.426	1.426	1.427	1.425	0.000	-3.113	-3.519	2.958	2.601
11	14.541	2.242	2.246	2.244	2.243	2.249	2.242	0.000	-2.267	-2.093	8.177	8.330
12	12.561	1.899	1.901	1.901	1.900	1.903	1.899	0.000	-2.182	-2.127	6.300	6.348
13	11.156	1.669	1.670	1.670	1.669	1.672	1.669	0.000	-2.520	-2.665	4.546	4.419
14	11.028	1.670	1.671	1.672	1.671	1.672	1.671	0.000	-3.226	-3.585	3.700	3.384
15	12.007	1.865	1.865	1.867	1.866	1.867	1.865	0.000	-3.917	-4.421	3.715	3.271
16	16.344	2.564	2.567	2.566	2.565	2.570	2.564	0.000	-2.581	-2.399	8.921	9.082
17	15.146	2.356	2.359	2.359	2.357	2.362	2.357	0.000	-2.497	-2.374	7.872	7.981
18	13.368	2.057	2.059	2.059	2.058	2.061	2.058	0.000	-2.625	-2.677	5.811	5.765
19	12.479	1.925	1.925	1.927	1.926	1.927	1.925	0.000	-3.254	-3.546	4.423	4.166
20	12.919	2.026	2.026	2.027	2.026	2.028	2.026	0.000	-4.040	-4.523	4.124	3.699
21	13.627	2.163	2.163	2.165	2.164	2.165	2.163	0.000	-4.374	-4.924	4.335	3.852
22	17.161	2.694	2.697	2.697	2.696	2.700	2.695	0.000	-2.530	-2.301	8.937	9.138
23	16.641	2.620	2.623	2.623	2.621	2.626	2.620	0.000	-2.692	-2.531	8.771	8.913
24	15.505	2.431	2.433	2.434	2.432	2.435	2.432	0.000	-2.713	-2.667	7.110	7.150
25	14.068	2.201	2.201	2.203	2.202	2.203	2.202	0.000	-3.136	-3.325	5.146	4.980
26	13.714	2.165	2.165	2.167	2.166	2.167	2.165	0.000	-4.013	-4.454	4.424	4.037
27	14.077	2.240	2.241	2.242	2.241	2.243	2.241	0.000	-4.491	-5.036	4.452	3.973
28	14.281	2.277	2.277	2.279	2.278	2.279	2.277	0.000	-4.635	-5.209	4.539	4.035
29	17.777	2.776	2.777	2.779	2.778	2.780	2.776	0.000	-2.262	-1.940	8.943	9.226
30	17.177	2.698	2.701	2.701	2.700	2.703	2.699	0.000	-2.554	-2.335	8.806	8.999
31	16.597	2.621	2.623	2.623	2.622	2.625	2.622	0.000	-2.761	-2.662	7.870	7.958
32	15.634	2.471	2.471	2.473	2.472	2.473	2.472	0.000	-2.941	-3.012	5.818	5.756
33	14.605	2.317	2.316	2.319	2.317	2.318	2.318	0.000	-3.687	-4.023	4.569	4.274
34	14.342	2.287	2.287	2.289	2.288	2.289	2.287	0.000	-4.449	-4.972	4.470	4.010
35	14.428	2.301	2.302	2.303	2.302	2.303	2.302	0.000	-4.689	-5.261	4.559	4.056
36	14.970	2.375	2.375	2.376	2.376	2.377	2.375	0.000	-5.414	-6.057	4.091	3.525
37	18.128	2.813	2.815	2.818	2.816	2.817	2.814	0.000	-2.005	-1.619	9.042	9.381
38	17.874	2.790	2.791	2.793	2.792	2.793	2.791	0.000	-2.239	-1.914	8.921	9.207
39	16.875	2.653	2.655	2.656	2.654	2.657	2.654	0.000	-2.547	-2.382	7.917	8.063
40	16.431	2.608	2.608	2.610	2.609	2.610	2.609	0.000	-2.838	-2.848	6.159	6.151
41	15.656	2.493	2.491	2.495	2.493	2.492	2.494	0.000	-3.171	-3.360	4.564	4.398
42	14.802	2.363	2.362	2.365	2.363	2.363	2.363	0.000	-4.010	-4.427	4.334	3.966
43	14.412	2.296	2.296	2.298	2.297	2.298	2.297	0.000	-4.574	-5.117	4.407	3.929
44	15.063	2.391	2.391	2.392	2.392	2.393	2.391	0.000	-5.467	-6.113	4.117	3.549
45	16.358	2.570	2.570	2.571	2.571	2.572	2.570	0.000	-7.039	-7.805	3.044	2.370
46	18.171	2.791	2.793	2.796	2.795	2.794	2.792	0.000	-1.671	-1.286	9.185	9.523
47	18.302	2.843	2.844	2.847	2.845	2.846	2.844	0.000	-2.014	-1.622	9.081	9.425
48	17.405	2.713	2.714	2.717	2.715	2.716	2.714	0.000	-2.142	-1.858	8.047	8.297
49	16.458	2.596	2.596	2.599	2.597	2.598	2.598	0.000	-2.520	-2.454	6.148	6.205
50	16.257	2.592	2.591	2.595	2.593	2.591	2.594	0.000	-2.862	-2.967	4.509	4.417

Tablo 7.1 devamı

51	15.614	2.494	2.493	2.497	2.495	2.493	2.494	0.000	-3.310	-3.562	3.983	3.761
52	14.634	2.325	2.325	2.327	2.326	2.326	2.326	0.000	-4.12	-4.570	4.075	3.685
53	14.866	2.351	2.351	2.353	2.352	2.353	2.351	0.000	-5.214	-5.817	3.876	3.346
54	16.479	2.590	2.590	2.592	2.592	2.592	2.590	0.000	-7.111	-7.883	3.042	2.364
55	18.302	2.850	2.850	2.852	2.852	2.851	2.850	0.000	-9.163	10.061	1.892	1.103
56	18.308	2.770	2.771	2.775	2.774	2.773	2.771	0.000	-1.173	-.826	9.619	9.923
57	18.266	2.810	2.811	2.814	2.813	2.813	2.811	0.000	-1.704	-1.322	9.186	9.522
58	17.731	2.751	2.751	2.754	2.753	2.753	2.752	0.000	-1.906	-1.554	8.177	8.486
59	16.640	2.598	2.597	2.601	2.599	2.599	2.600	0.000	-1.985	-1.789	6.187	6.359
60	16.185	2.563	2.561	2.565	2.563	2.562	2.565	0.000	-2.403	-2.411	4.447	4.441
61	16.118	2.574	2.571	2.576	2.574	2.571	2.575	0.000	-2.818	-2.959	3.667	3.542
62	15.147	2.402	2.400	2.404	2.402	2.402	2.403	0.000	-3.385	-3.674	3.603	3.349
63	14.699	2.308	2.308	2.310	2.309	2.309	2.309	0.000	-4.583	-5.084	3.365	2.925
64	16.085	2.515	2.516	2.517	2.517	2.517	2.515	0.000	-6.662	-7.379	2.827	2.197
65	18.400	2.867	2.867	2.869	2.869	2.868	2.867	0.000	-9.190	10.087	1.910	1.122
66	20.201	3.128	3.128	3.131	3.131	3.130	3.128	0.000	11.153	12.151	1.089	.183
67	18.682	2.790	2.791	2.796	2.795	2.793	2.790	0.000	-.714	-.411	10.274	10.539
68	18.408	2.787	2.788	2.793	2.791	2.790	2.788	0.000	-1.181	-.836	9.621	9.924
69	17.710	2.723	2.723	2.727	2.725	2.725	2.724	0.000	-1.630	-1.289	8.326	8.626
70	16.784	2.604	2.603	2.607	2.604	2.604	2.605	0.000	-1.686	-1.420	6.282	6.516
71	16.146	2.531	2.529	2.534	2.531	2.530	2.534	0.000	-1.764	-1.640	4.279	4.388
72	16.032	2.538	2.535	2.540	2.537	2.535	2.540	0.000	-2.151	-2.161	3.481	3.472
73	15.541	2.458	2.455	2.460	2.458	2.456	2.460	0.000	-2.656	-2.805	3.193	3.062
74	14.752	2.303	2.302	2.305	2.303	2.303	2.304	0.000	-3.645	-4.007	2.821	2.503
75	15.462	2.395	2.395	2.397	2.396	2.396	2.396	0.000	-5.600	-6.202	2.352	1.823
76	17.858	2.768	2.768	2.769	2.770	2.769	2.768	0.000	-8.537	-9.374	1.727	.992
77	20.354	3.153	3.153	3.155	3.156	3.155	3.153	0.000	11.212	12.198	1.053	.187
78	21.251	3.279	3.279	3.281	3.282	3.280	3.279	0.000	12.216	13.215	.734	-.143
79	18.956	2.814	2.815	2.820	2.819	2.817	2.814	0.000	-.454	-.197	10.702	10.928
80	18.816	2.812	2.813	2.818	2.817	2.815	2.813	0.000	-.704	-.407	10.298	10.559
81	17.867	2.703	2.703	2.707	2.706	2.705	2.703	0.000	-1.115	-.807	8.791	9.061
82	16.724	2.569	2.568	2.572	2.571	2.570	2.570	0.000	-1.423	-1.160	6.500	6.731
83	16.101	2.506	2.504	2.509	2.506	2.505	2.508	0.000	-1.451	-1.268	4.308	4.470
84	16.023	2.516	2.512	2.518	2.515	2.513	2.518	0.000	-1.527	-1.416	3.293	3.392
85	15.744	2.476	2.473	2.478	2.475	2.473	2.478	0.000	-1.893	-1.897	2.989	2.987
86	14.997	2.334	2.333	2.336	2.334	2.333	2.336	0.000	-2.640	-2.858	2.407	2.216
87	15.059	2.315	2.315	2.316	2.315	2.316	2.316	0.000	-4.238	-4.708	1.826	1.414
88	16.872	2.589	2.590	2.590	2.590	2.591	2.589	0.000	-7.007	-7.727	1.310	.677
89	19.725	3.041	3.041	3.043	3.043	3.042	3.041	0.000	10.377	11.302	.891	.078
90	21.433	3.311	3.311	3.313	3.314	3.312	3.311	0.000	12.310	13.317	.769	-.115
91	21.525	3.299	3.299	3.301	3.302	3.300	3.299	0.000	12.337	13.144	.529	-.179
92	18.927	2.806	2.807	2.813	2.812	2.809	2.807	0.000	-.267	-.105	10.686	10.828
93	19.157	2.848	2.849	2.855	2.854	2.851	2.849	0.000	-.464	-.205	10.762	10.989
94	18.301	2.732	2.733	2.738	2.737	2.734	2.732	0.000	-.644	-.382	9.449	9.679
95	16.853	2.546	2.546	2.550	2.549	2.547	2.547	0.000	-.963	-.726	6.959	7.167
96	15.960	2.456	2.454	2.458	2.456	2.455	2.457	0.000	-1.198	-1.008	4.592	4.760
97	15.957	2.495	2.492	2.498	2.494	2.493	2.498	0.000	-1.338	-1.198	3.263	3.387
98	15.953	2.501	2.497	2.504	2.500	2.498	2.504	0.000	-1.418	-1.318	3.007	3.095
99	15.417	2.400	2.397	2.402	2.399	2.398	2.402	0.000	-1.787	-1.876	2.231	2.154
100	15.049	2.308	2.307	2.309	2.307	2.307	2.309	0.000	-2.860	-3.202	1.387	1.087
101	16.048	2.442	2.443	2.442	2.442	2.443	2.442	0.000	-5.104	-5.701	.821	.297
102	18.470	2.822	2.823	2.823	2.823	2.824	2.822	0.000	-8.334	-9.202	.504	-.214
103	20.703	3.185	3.185	3.187	3.188	3.187	3.185	0.000	11.325	12.278	.564	-.273
104	21.558	3.307	3.307	3.310	3.310	3.309	3.307	0.000	12.302	13.113	.595	-.118
105	21.770	3.307	3.307	3.309	3.310	3.308	3.307	0.000	12.346	12.832	.209	-.219
106	18.891	2.804	2.805	2.811	2.810	2.807	2.805	0.000	.002	-.002	10.661	10.657
107	19.042	2.828	2.829	2.835	2.834	2.831	2.828	0.000	-.293	-.126	10.673	10.819
108	18.621	2.766	2.767	2.772	2.771	2.768	2.766	0.000	-.426	-.193	9.853	10.058
109	17.290	2.579	2.578	2.583	2.582	2.579	2.579	0.000	-.531	-.332	7.497	7.672
110	15.969	2.416	2.415	2.419	2.418	2.416	2.417	0.000	-.800	-.631	4.877	5.026
111	15.692	2.426	2.424	2.429	2.426	2.424	2.429	0.000	-1.083	-.947	3.221	3.342
112	15.986	2.501	2.498	2.504	2.500	2.499	2.504	0.000	-1.267	-1.153	2.895	2.996
113	15.900	2.481	2.477	2.483	2.480	2.478	2.484	0.000	-1.286	-1.292	2.260	2.256
114	15.472	2.381	2.379	2.382	2.380	2.380	2.382	0.000	-1.733	-1.977	1.084	.871
115	15.693	2.381	2.382	2.381	2.380	2.382	2.381	0.000	-3.223	-3.710	.355	-.072
116	17.303	2.622	2.624	2.622	2.622	2.624	2.622	0.000	-5.969	-6.679	.045	-.578
117	19.314	2.948	2.949	2.949	2.950	2.950	2.948	0.000	-9.043	-9.900	.172	-.581
118	20.765	3.176	3.176	3.179	3.179	3.177	3.176	0.000	11.316	12.089	.431	-.248
119	21.882	3.326	3.326	3.328	3.329	3.327	3.326	0.000	12.392	12.855	.186	-.221

Tablo 7.1 devamı

Nokta no	1 g	2 q	3 q	4 q	5 q	6 q	7 q	8 z	9 e	10 e	11 e	12 e
120	22.012	3.327	3.327	3.330	3.330	3.328	3.327	0.000	12.462	12.686	.102	-.094
121	19.045	2.836	2.837	2.843	2.842	2.839	2.837	0.000	.270	.101	10.839	10.691
122	18.998	2.824	2.825	2.831	2.830	2.827	2.824	0.000	.001	-.002	10.651	10.648
123	18.531	2.751	2.751	2.757	2.756	2.753	2.751	0.000	-.280	-.126	9.804	9.940
124	17.638	2.618	2.618	2.623	2.623	2.619	2.618	0.000	-.334	-.157	7.809	7.965
125	16.315	2.436	2.436	2.439	2.438	2.436	2.437	0.000	-.406	-.270	5.132	5.252
126	15.534	2.361	2.359	2.362	2.361	2.359	2.362	0.000	-.651	-.538	3.034	3.133
127	15.811	2.452	2.449	2.455	2.451	2.450	2.455	0.000	-.960	-.875	2.292	2.368
128	16.154	2.521	2.517	2.524	2.520	2.518	2.525	0.000	-1.058	-1.050	2.092	2.099
129	16.203	2.510	2.508	2.512	2.509	2.508	2.513	0.000	-1.026	-1.218	.863	.694
130	15.915	2.425	2.426	2.424	2.424	2.425	2.426	0.000	-1.689	-2.093	-.074	-.429
131	16.594	2.505	2.507	2.503	2.504	2.507	2.504	0.000	-3.593	-4.205	-.417	-.954
132	17.992	2.726	2.728	2.725	2.726	2.728	2.725	0.000	-6.388	-7.149	-.269	-.937
133	19.240	2.922	2.923	2.922	2.923	2.924	2.922	0.000	-9.073	-9.776	.120	-.497
134	21.002	3.183	3.183	3.184	3.185	3.184	3.183	0.000	11.432	11.856	.177	-.195
135	22.194	3.358	3.358	3.361	3.361	3.359	3.358	0.000	12.569	12.799	.112	-.089
136	22.088	3.337	3.337	3.339	3.340	3.337	3.337	0.000	12.601	12.583	.084	.100
137	19.152	2.863	2.864	2.870	2.869	2.866	2.864	0.000	.458	.193	10.945	10.711
138	19.168	2.860	2.861	2.867	2.866	2.863	2.860	0.000	.295	.122	10.830	10.678
139	18.501	2.749	2.750	2.756	2.755	2.751	2.750	0.000	.001	-.002	9.813	9.811
140	17.626	2.617	2.617	2.623	2.622	2.618	2.617	0.000	-.217	-.101	7.859	7.960
141	16.690	2.481	2.480	2.483	2.483	2.480	2.481	0.000	-.213	-.099	5.290	5.390
142	15.687	2.352	2.351	2.352	2.352	2.350	2.352	0.000	-.268	-.181	2.883	2.960
143	15.676	2.395	2.393	2.395	2.394	2.393	2.397	0.000	-.474	-.418	1.513	1.563
144	16.230	2.519	2.515	2.521	2.517	2.516	2.522	0.000	-.755	-.768	1.272	1.261
145	16.742	2.605	2.602	2.607	2.603	2.602	2.608	0.000	-.760	-.949	.685	.519
146	16.619	2.554	2.554	2.554	2.553	2.554	2.555	0.000	-.735	-1.098	-.475	-.793
147	16.449	2.487	2.490	2.485	2.486	2.489	2.487	0.000	-1.601	-2.128	-.885	-1.347
148	17.114	2.580	2.583	2.578	2.579	2.583	2.579	0.000	-3.789	-4.458	-.717	-1.303
149	17.810	2.686	2.688	2.684	2.685	2.688	2.685	0.000	-6.409	-7.050	-.246	-.808
150	19.251	2.899	2.900	2.898	2.899	2.901	2.898	0.000	-9.189	-9.586	.040	-.309
151	21.225	3.202	3.203	3.204	3.205	3.203	3.202	0.000	11.580	11.791	.071	-.114
152	22.186	3.357	3.357	3.359	3.360	3.357	3.357	0.000	12.679	12.661	.086	.102
153	22.058	3.339	3.338	3.341	3.341	3.338	3.339	0.000	12.748	12.487	.070	.299
154	18.958	2.859	2.860	2.865	2.864	2.860	2.860	0.000	.718	.407	10.559	10.285
155	19.356	2.898	2.899	2.905	2.904	2.901	2.899	0.000	.467	.202	11.005	10.772
156	18.654	2.782	2.782	2.789	2.788	2.784	2.782	0.000	.282	.123	9.949	9.810
157	17.659	2.625	2.625	2.632	2.632	2.626	2.626	0.000	.001	-.001	7.947	7.945
158	16.875	2.512	2.511	2.514	2.515	2.511	2.511	0.000	-.113	-.051	5.487	5.541
159	15.999	2.386	2.385	2.383	2.385	2.384	2.385	0.000	-.064	-.002	2.877	2.932
160	15.709	2.369	2.369	2.367	2.367	2.368	2.369	0.000	-.061	-.019	1.008	1.046
161	16.312	2.504	2.502	2.504	2.502	2.502	2.506	0.000	-.261	-.277	.219	.206
162	16.731	2.593	2.590	2.595	2.591	2.591	2.596	0.000	-.568	-.718	.217	.086
163	17.184	2.657	2.656	2.657	2.655	2.656	2.658	0.000	-.426	-.783	-.694	-1.008
164	16.780	2.554	2.556	2.551	2.552	2.555	2.553	0.000	-.405	-.873	-1.358	-1.769
165	16.716	2.517	2.521	2.513	2.515	2.519	2.516	0.000	-1.501	-2.075	-1.161	-1.664
166	16.893	2.535	2.538	2.532	2.533	2.538	2.534	0.000	-3.844	-4.416	-.623	-1.126
167	17.615	2.635	2.638	2.632	2.634	2.638	2.634	0.000	-6.511	-6.914	-.182	-.535
168	19.338	2.898	2.900	2.898	2.899	2.901	2.898	0.000	-9.310	-9.503	.008	-.162
169	21.227	3.203	3.204	3.205	3.206	3.204	3.203	0.000	11.692	11.674	.088	.103
170	22.243	3.370	3.370	3.372	3.373	3.370	3.370	0.000	12.863	12.597	.062	.296
171	21.838	3.325	3.324	3.327	3.327	3.324	3.325	0.000	12.923	12.396	-.020	.442
172	18.716	2.872	2.873	2.877	2.876	2.875	2.873	0.000	1.178	.821	9.946	9.632
173	19.087	2.880	2.881	2.887	2.886	2.883	2.881	0.000	.707	.403	10.577	10.310
174	18.807	2.813	2.813	2.819	2.818	2.815	2.813	0.000	.428	.190	10.071	9.862
175	17.730	2.643	2.643	2.649	2.649	2.644	2.643	0.000	.218	.099	7.967	7.863
176	17.090	2.550	2.549	2.553	2.554	2.549	2.549	0.000	0.000	-.001	5.682	5.681
177	16.380	2.445	2.446	2.442	2.445	2.444	2.444	0.000	-.008	.017	3.142	3.164
178	15.845	2.373	2.373	2.367	2.370	2.372	2.371	0.000	.141	.173	.897	.925
179	16.333	2.479	2.479	2.475	2.476	2.478	2.478	0.000	.191	.197	-.464	-.458
180	16.865	2.595	2.593	2.594	2.592	2.593	2.596	0.000	-.120	-.195	-.543	-.608
181	16.959	2.610	2.609	2.610	2.608	2.609	2.611	0.000	-.312	-.588	-.788	-1.031
182	17.149	2.622	2.623	2.619	2.619	2.623	2.620	0.000	-.077	-.516	-1.659	-2.045
183	16.590	2.497	2.501	2.493	2.495	2.500	2.496	0.000	-.158	-.638	-1.586	-2.007
184	16.493	2.467	2.471	2.463	2.465	2.470	2.466	0.000	-1.716	-2.300	-.975	-1.400
185	16.654	2.479	2.483	2.475	2.477	2.483	2.478	0.000	-4.029	-4.408	-.422	-.756
186	17.546	2.610	2.614	2.607	2.608	2.613	2.609	0.000	-6.638	-6.823	-.071	-.234
187	19.317	2.895	2.897	2.894	2.895	2.897	2.894	0.000	-9.416	-9.399	.091	.106
188	21.266	3.213	3.213	3.214	3.215	3.213	3.213	0.000	11.848	11.601	.105	.322
189	21.948	3.343	3.342	3.345	3.346	3.342	3.343	0.000	12.942	12.439	.003	.444
190	21.606	3.321	3.320	3.322	3.323	3.319	3.321	0.000	13.287	12.407	-.317	.430
191	18.717	2.928	2.928	2.933	2.931	2.931	2.929	0.000	1.678	1.281	9.548	9.199
192	18.817	2.889	2.890	2.895	2.894	2.892	2.890	0.000	1.186	.831	9.946	9.634
193	18.554	2.795	2.796	2.801	2.800	2.798	2.796	0.000	.646	.378	9.695	9.460
194	17.800	2.659	2.659	2.664	2.664	2.660	2.659	0.000	.336	.155	7.975	7.816
195	16.948	2.530	2.529	2.532	2.533	2.529	2.529	0.000	.114	.049	5.546	5.488
196	16.680	2.497	2.497	2.493	2.496	2.496	2.495	0.000	0.000	-.001	3.352	3.351
197	16.101	2.409	2.410	2.400	2.404	2.408	2.406	0.000	.114	.127	1.081	1.092
198	16.212	2.438	2.440	2.430	2.434	2.438	2.435	0.000	.399	.420	-.657	-.638
199	16.868	2.569	2.570	2.565	2.566	2.569	2.568	0.000	.338	.329	-1.134	-1.141
200	16.773	2.558	2.558	2.557	2.556	2.557	2.559	0.000	-.081	-.188	-1.034	-1.155
201	16.853	2.558	2.559	2.555	2.556	2.558	2.557	0.000	-.044	-.383	-1.627	-1.924
202	16.599	2.494	2.497	2.490	2.492	2.496	2.492	0.000	.161	-.244	-1.908	-2.264
203	16.324	2.431	2.435	2.427	2.429	2.433	2.429	0.000	-.378	-.763	-1.281	-1.619
204	16.418	2.437	2.442	2.433	2.435	2.441	2.436	0.000	-2.070	-2.390	-.634	-.915
205	16.573	2.453	2.459	2.449	2.451	2.458	2.452	0.000	-4.225	-4.402	-.179	-.334
206	17.527	2.604	2.608	2.600	2.602	2.607	2.603	0.000	-6.757	-6.741	.094	.108
207	19.361	2.904	2.906	2.903	2.904	2.906	2.904	0.000	-9.543	-9.316	.176	.375
208	21.054	3.196	3.196	3.197	3.198	3.196	3.196	0.000	11.929	11.467	.014	.419
209	21.639	3.330	3.328	3.331	3.332	3.328	3.330	0.000	13.224	12.370	-.384	.367
210	21.337	3.303	3.302	3.304	3.305	3.301	3.303	0.000	13.335	12.292	-.514	.402
211	18.755	2.969	2.970	2.974	2.972	2.972	2.970	0.000	2.013	1.613	9.407	9.055
212	18.818	2.948	2.948	2.953	2.951	2.950	2.949	0.000	1.709	1.317	9.546	9.200
213	18.263	2.801	2.802	2.806	2.805	2.803	2.802	0.000	1.119	.803	9.080	8.803
214	17.522	2.636	2.636	2.641	2.640	2.637	2.637	0.000	.533	.329	7.684	7.505
215	16.836	2.517	2.517	2.519	2.520	2.517	2.517	0.000	.214	.097	5.397	5.294
216	16.433	2.459	2.459	2.455	2.458	2.458	2.457	0.000	.009	-.018	3.166	3.142
217	16.346	2.451	2.452	2.440	2.445	2.450	2.447	0.000	0.000	-.001	1.243	1.242
218	16.051	2.401	2.404	2.389	2.395	2.402	2.397	0.000	.294	.309	-.510	-.496
219	16.626	2.504	2.506	2.495	2.500	2.505	2.501	0.000	.563	.586	-1.423	-1.402
220	16.746	2.527	2.527	2.523	2.524	2.527	2.526	0.000	.241	.202	-1.399	-1.432
221	16.698	2.505	2.505	2.502	2.503	2.504	2.504	0.000	.010	-.181	-1.711	-1.879
222	16.511	2.460	2.462	2.457	2.459	2.461	2.459	0.000	.155	-.150	-1.997	-2.266
223	16.193	2.395	2.398	2.391	2.394	2.396	2.393	0.000	.165	-.133	-1.555	-1.817
224	16.465	2.435	2.439	2.431	2.433	2.437	2.434	0.000	-.739	-.975	-.784	-.992
225	16.521	2.443	2.450	2.438	2.441	2.448	2.442	0.000	-2.342	-2.500	-.308	-.446
226	16.562	2.447	2.454	2.442	2.445	2.452	2.446	0.000	-4.352	-4.335	.097	.111
227	17.544	2.610	2.614	2.607	2.608	2.613	2.609	0.000	-6.839	-6.622	.267	.458
228	19.274	2.905	2.907	2.905	2.906	2.906	2.905	0.000	-9.633	-9.200	.162	.542
229	20.829	3.194	3.194	3.195	3.196	3.193	3.194	0.000	12.183	11.370	-.215	.500
230	21.520	3.336	3.334	3.337	3.338	3.334	3.336	0.000	13.437	12.386	-.548	.375
231	20.298	3.156	3.155	3.157	3.158	3.154	3.156	0.000	12.251	11.221	-.871	.034
232	18.434	2.938	2.940	2.943	2.941	2.942	2.940	0.000	2.271	1.934	9.248	8.952
233	18.933	3.000	3.001	3.004	3.003	3.003	3.001	0.000	2.020	1.617	9.450	9.095
234	18.253	2.858	2.858	2.862	2.861	2.860	2.859	0.000	1.635	1.284	8.647	8.338
235	17.231	2.641	2.640	2.644	2.643	2.641	2.641	0.000	.967	.723	7.182	6.967
236	16.548	2.494	2.493	2.496	2.496	2.493	2.494	0.000	.409	.268	5.261	5.137
237	16.151	2.423	2.423	2.421	2.423	2.422	2.422	0.000	.065	0.000	2.936	2.879
238	16.171	2.426	2.429	2.427	2.427	2.425	2.423	0.000	-.114	-.128	1.094	1.081

Nokta no	1 g	2 q	3 q	4 q	5 q	6 q	7 q	8 z	9 e	10 e	11 e	12 e
239	16.040	2.399	2.402	2.385	2.392	2.399	2.395	0.000	0.000	0.000	-.410	-.410
240	16.184	2.413	2.416	2.400	2.407	2.413	2.408	0.000	.403	.422	-1.450	-1.433
241	16.679	2.488	2.489	2.480	2.484	2.488	2.485	0.000	.386	.393	-1.734	-1.727
242	16.902	2.506	2.507	2.502	2.504	2.506	2.505	0.000	.068	-.011	-1.953	-2.022
243	16.740	2.467	2.468	2.463	2.465	2.467	2.465	0.000	.041	-.145	-2.157	-2.321
244	16.208	2.375	2.376	2.372	2.374	2.375	2.373	0.000	.246	.027	-1.835	-2.027
245	16.279	2.387	2.389	2.384	2.386	2.387	2.386	0.000	.032	-.140	-.996	-1.147
246	16.819	2.484	2.489	2.480	2.482	2.487	2.484	0.000	-.971	-1.104	-.457	-.573
247	16.514	2.439	2.446	2.434	2.436	2.444	2.439	0.000	-2.448	-2.431	.095	.110
248	16.549	2.448	2.455	2.444	2.446	2.453	2.448	0.000	-4.394	-4.185	.383	.566
249	17.597	2.632	2.635	2.629	2.630	2.634	2.631	0.000	-6.925	-6.490	.403	.785
250	19.261	2.930	2.931	2.930	2.931	2.930	2.930	0.000	-9.835	-9.094	.112	.763
251	20.771	3.205	3.204	3.206	3.207	3.204	3.205	0.000	12.382	11.386	-.335	.541
252	20.451	3.181	3.179	3.182	3.183	3.179	3.181	0.000	12.297	11.279	-.865	.029
253	18.430	2.885	2.883	2.885	2.886	2.883	2.885	0.000	10.119	-9.212	-1.775	-.978
254	17.837	2.861	2.863	2.865	2.863	2.866	2.862	0.000	2.539	2.295	9.155	8.940
255	18.526	2.951	2.953	2.956	2.954	2.955	2.952	0.000	2.246	1.908	9.228	8.931
256	18.347	2.904	2.904	2.908	2.906	2.906	2.905	0.000	1.911	1.550	8.508	8.190
257	17.250	2.700	2.699	2.703	2.701	2.700	2.701	0.000	1.428	1.156	6.748	6.508
258	16.351	2.511	2.510	2.514	2.512	2.511	2.512	0.000	.804	.628	5.037	4.882
259	15.954	2.418	2.417	2.418	2.418	2.417	2.418	0.000	.270	.179	2.965	2.885
260	16.031	2.419	2.419	2.413	2.416	2.418	2.417	0.000	-.140	-.174	.928	.897
261	16.161	2.428	2.431	2.416	2.423	2.428	2.424	0.000	-.293	-.310	-.495	-.510
262	16.036	2.385	2.388	2.371	2.379	2.385	2.380	0.000	0.000	0.000	-1.425	-1.425
263	16.538	2.442	2.445	2.432	2.438	2.443	2.438	0.000	.280	.293	-1.973	-1.961
264	17.216	2.528	2.530	2.523	2.526	2.529	2.526	0.000	.099	.080	-2.241	-2.257
265	17.472	2.552	2.552	2.548	2.550	2.552	2.550	0.000	-.104	-.191	-2.453	-2.531
266	16.742	2.431	2.431	2.428	2.430	2.431	2.430	0.000	.081	-.057	-2.190	-2.312
267	16.078	2.330	2.330	2.329	2.330	2.329	2.330	0.000	.291	.163	-1.349	-1.462
268	16.532	2.420	2.421	2.418	2.420	2.419	2.420	0.000	-.034	-.129	-.578	-.662
269	16.693	2.462	2.467	2.458	2.460	2.465	2.462	0.000	-1.012	-.994	.082	.097
270	16.476	2.434	2.442	2.429	2.432	2.440	2.434	0.000	-2.464	-2.273	.506	.674
271	16.587	2.465	2.470	2.461	2.463	2.468	2.464	0.000	-4.378	-3.968	.657	1.018
272	17.771	2.679	2.681	2.677	2.678	2.680	2.679	0.000	-7.060	-6.384	.502	1.095
273	19.335	2.957	2.957	2.957	2.958	2.957	2.957	0.000	-9.965	-9.067	.076	.865
274	19.806	3.064	3.063	3.065	3.066	3.063	3.064	0.000	11.389	10.431	-.694	.148
275	18.830	2.902	2.901	2.902	2.903	2.900	2.902	0.000	10.144	-9.240	-1.793	-.998
276	16.536	2.616	2.614	2.616	2.616	2.613	2.616	0.000	-7.814	-7.067	-3.011	-2.355
277	17.013	2.728	2.731	2.732	2.731	2.735	2.729	0.000	2.590	2.393	9.095	8.921
278	17.852	2.865	2.867	2.868	2.867	2.870	2.865	0.000	2.562	2.329	9.014	8.809
279	18.041	2.871	2.872	2.875	2.873	2.874	2.872	0.000	2.149	1.853	8.316	8.056
280	17.386	2.753	2.752	2.756	2.754	2.754	2.754	0.000	1.693	1.416	6.534	6.290
281	16.486	2.586	2.584	2.588	2.586	2.585	2.587	0.000	1.204	1.004	4.773	4.596
282	15.944	2.462	2.460	2.464	2.462	2.461	2.463	0.000	.655	.536	3.141	3.035
283	16.024	2.447	2.447	2.445	2.445	2.446	2.447	0.000	.064	.017	1.049	1.007
284	16.451	2.497	2.498	2.488	2.493	2.496	2.494	0.000	-.398	-.421	-.636	-.657
285	16.317	2.445	2.448	2.433	2.440	2.445	2.441	0.000	-.402	-.423	-1.432	-1.451
286	16.490	2.428	2.431	2.417	2.424	2.429	2.424	0.000	0.000	0.000	-2.040	-2.040
287	17.437	2.545	2.546	2.537	2.542	2.545	2.541	0.000	.075	.076	-2.460	-2.459
288	18.274	2.654	2.655	2.650	2.652	2.654	2.652	0.000	-.179	-.211	-2.733	-2.761
289	17.975	2.599	2.600	2.597	2.599	2.599	2.598	0.000	-.185	-.253	-2.647	-2.707
290	16.497	2.369	2.369	2.368	2.369	2.368	2.368	0.000	.175	.093	-1.765	-1.837
291	15.951	2.299	2.297	2.299	2.300	2.296	2.299	0.000	.361	.304	-.723	-.773
292	16.367	2.391	2.392	2.390	2.391	2.390	2.392	0.000	-.040	-.023	.056	.070
293	16.734	2.469	2.474	2.465	2.467	2.472	2.469	0.000	-1.036	-.869	.626	.773
294	16.300	2.412	2.419	2.408	2.410	2.416	2.412	0.000	-2.319	-1.968	.864	1.171
295	16.774	2.509	2.513	2.506	2.507	2.511	2.509	0.000	-4.366	-3.764	.902	1.431
296	17.942	2.717	2.719	2.715	2.716	2.718	2.717	0.000	-7.160	-6.363	.544	1.244
297	18.508	2.834	2.835	2.834	2.835	2.834	2.834	0.000	-9.263	-8.404	-.287	.459
298	17.975	2.799	2.798	2.800	2.800	2.798	2.799	0.000	-9.421	-8.575	-1.602	-.859
299	16.657	2.636	2.635	2.636	2.637	2.634	2.636	0.000	-7.992	-7.140	-3.009	-2.348
300	15.196	2.432	2.430	2.432	2.432	2.429	2.432	0.000	-6.024	-5.423	-4.130	-3.602
301	15.135	2.389	2.392	2.392	2.391	2.395	2.389	0.000	2.273	2.089	8.341	8.179
302	17.321	2.787	2.790	2.791	2.789	2.793	2.788	0.000	2.700	2.525	8.925	8.771
303	17.539	2.816	2.818	2.820	2.818	2.820	2.817	0.000	2.556	2.376	8.076	7.918
304	17.266	2.752	2.752	2.756	2.753	2.753	2.754	0.000	1.993	1.784	6.375	6.191
305	16.709	2.657	2.654	2.659	2.656	2.656	2.659	0.000	1.458	1.263	4.483	4.311
306	16.242	2.563	2.560	2.565	2.562	2.561	2.565	0.000	1.089	.943	3.351	3.222
307	16.123	2.506	2.504	2.506	2.504	2.504	2.507	0.000	.479	.416	1.567	1.511
308	16.698	2.569	2.569	2.565	2.566	2.568	2.568	0.000	-.189	-.198	-.457	-.466
309	16.897	2.571	2.573	2.562	2.567	2.571	2.568	0.000	-.562	-.587	-1.401	-1.424
310	16.657	2.471	2.474	2.461	2.467	2.472	2.467	0.000	-.280	-.294	-1.961	-1.973
311	17.530	2.555	2.557	2.547	2.552	2.556	2.551	0.000	0.000	-.001	-2.539	-2.539
312	18.793	2.723	2.724	2.718	2.721	2.724	2.721	0.000	-.101	-.110	-2.922	-2.930
313	19.059	2.756	2.756	2.753	2.755	2.756	2.754	0.000	-.350	-.382	-2.973	-3.001
314	17.692	2.536	2.536	2.534	2.536	2.535	2.535	0.000	-.082	-.124	-2.245	-2.281
315	16.034	2.283	2.281	2.283	2.284	2.281	2.283	0.000	.306	.274	-.952	-.980
316	15.758	2.264	2.262	2.265	2.265	2.260	2.265	0.000	.401	.416	.037	.050
317	16.347	2.388	2.388	2.387	2.388	2.386	2.389	0.000	-.036	.092	.691	.803
318	16.275	2.398	2.403	2.394	2.396	2.400	2.398	0.000	-.868	-.602	.978	1.212
319	16.275	2.419	2.424	2.415	2.417	2.421	2.420	0.000	-2.087	-1.579	1.259	1.705
320	16.967	2.548	2.552	2.545	2.547	2.550	2.549	0.000	-4.398	-3.700	1.021	1.633
321	17.273	2.617	2.619	2.616	2.617	2.618	2.618	0.000	-6.676	-5.939	.201	.849
322	16.955	2.612	2.611	2.611	2.612	2.611	2.612	0.000	-7.745	-7.015	-1.163	-.521
323	16.255	2.559	2.558	2.559	2.559	2.557	2.559	0.000	-7.381	-6.682	-2.785	-2.170
324	15.290	2.448	2.446	2.448	2.448	2.445	2.448	0.000	-6.080	-5.476	-4.156	-3.625
325	14.529	2.339	2.337	2.339	2.338	2.336	2.339	0.000	-5.154	-4.634	-4.613	-4.156
326	12.149	1.845	1.848	1.847	1.847	1.850	1.845	0.000	1.776	1.625	6.743	6.610
327	15.757	2.506	2.509	2.510	2.508	2.512	2.507	0.000	2.506	2.369	7.991	7.870
328	17.272	2.787	2.789	2.790	2.788	2.791	2.788	0.000	2.770	2.656	7.968	7.867
329	17.111	2.757	2.756	2.759	2.757	2.759	2.758	0.000	2.531	2.449	6.216	6.142
330	16.782	2.688	2.686	2.691	2.688	2.687	2.690	0.000	1.773	1.635	4.400	4.277
331	16.586	2.651	2.647	2.653	2.649	2.649	2.653	0.000	1.346	1.194	3.397	3.263
332	16.379	2.593	2.589	2.595	2.591	2.591	2.595	0.000	.967	.872	2.375	2.290
333	16.789	2.622	2.620	2.621	2.619	2.620	2.623	0.000	.265	.275	.207	.215
334	17.260	2.666	2.666	2.661	2.663	2.666	2.665	0.000	-.337	-.330	-1.141	-1.137
335	16.918	2.547	2.548	2.539	2.543	2.547	2.544	0.000	-.385	-.394	-1.727	-1.735
336	17.521	2.565	2.568	2.558	2.562	2.566	2.562	0.000	-.076	-.077	-2.459	-2.460
337	19.018	2.756	2.757	2.750	2.753	2.757	2.753	0.000	-.001	-.001	-2.999	-2.999
338	19.614	2.838	2.839	2.834	2.837	2.839	2.836	0.000	-.170	-.184	-3.147	-3.159
339	18.730	2.692	2.692	2.690	2.692	2.692	2.690	0.000	-.210	-.232	-2.580	-2.600
340	16.834	2.388	2.387	2.388	2.389	2.386	2.387	0.000	.107	.091	-1.194	-1.208
341	15.639	2.214	2.212	2.215	2.216	2.211	2.215	0.000	.409	.421	.069	.079
342	15.599	2.239	2.236	2.239	2.239	2.234	2.240	0.000	.428	.513	.788	.863
343	15.935	2.324	2.326	2.322	2.323	2.323	2.325	0.000	.015	.214	1.127	1.302
344	15.983	2.359	2.364	2.355	2.357	2.360	2.361	0.000	-.592	-.187	1.537	1.892
345	16.441	2.455	2.459	2.451	2.453	2.456	2.456	0.000	-1.932	-1.340	1.488	2.008
346	16.468	2.476	2.479	2.473	2.475	2.477	2.476	0.000	-4.131	-3.498	.702	1.257
347	16.073	2.449	2.450	2.449	2.449	2.450	2.449	0.000	-5.670	-5.065	-.638	-.106
348	15.609	2.433	2.432	2.433	2.433	2.432	2.433	0.000	-6.182	-5.594	-2.286	-1.770
349	15.091	2.408	2.406	2.408	2.407	2.405	2.407	0.000	-5.779	-5.217	-3.909	-3.415
350	14.680	2.364	2.362	2.364	2.364	2.362	2.364	0.000	-5.206	-4.688	-4.632	-4.176
351	13.861	2.221	2.219	2.221	2.221	2.219	2.221	0.000	-4.867	-4.373	-4.411	-3.976
352	8.938	1.262	1.264	1.263	1.263	1.266	1.262	0.000	1.300	1.201	4.904	4.816
353	13.048	2.018	2.020	2.020	2.019	2.022	2.018	0.000	2.191	2.121	6.357	6.294
354	16.126	2.583	2.585	2.586	2.584	2.587	2.584	0.000	2.724	2.661	7.160	7.103
355	17.099	2.771	2.771	2.774	2.772	2.773	2.773	0.000	2.851	2.840	6.159	6.149
356	16.836	2.723	2.721	2.725	2.722	2.722	2.724	0.000	2.417	2.403	4.450	4.437
357	16.667	2.675	2.671	2.677	2.673	2.673	2.677	0.000	1.536	1.411	3.402	3.291

Nokta no	1 q	2 q	3 q	4 q	5 q	6 q	7 q	8 z	9 e	10 e	11 e	12 e
358	16.618	2.658	2.654	2.660	2.656	2.655	2.660	0.000	1.275	1.149	3.005	2.893
359	16.795	2.658	2.654	2.660	2.655	2.656	2.661	0.000	.761	.765	1.263	1.266
360	17.350	2.714	2.712	2.714	2.711	2.713	2.716	0.000	.123	.194	-.610	-.549
361	17.095	2.613	2.614	2.608	2.610	2.613	2.612	0.000	-.240	-.203	-1.433	-1.402
362	17.388	2.571	2.573	2.565	2.568	2.572	2.569	0.000	-.099	-.081	-2.258	-2.243
363	18.842	2.735	2.737	2.730	2.733	2.736	2.733	0.000	.100	.109	-2.931	-2.923
364	19.981	2.893	2.895	2.889	2.891	2.894	2.891	0.000	-.001	-.001	-3.235	-3.235
365	19.264	2.773	2.774	2.771	2.773	2.774	2.772	0.000	-.113	-.124	-2.688	-2.698
366	17.801	2.528	2.529	2.528	2.530	2.529	2.527	0.000	-.028	-.036	-1.350	-1.357
367	16.261	2.288	2.287	2.289	2.290	2.286	2.288	0.000	.243	.252	.193	.200
368	15.517	2.193	2.191	2.194	2.195	2.190	2.194	0.000	.443	.499	1.051	1.100
369	15.486	2.225	2.224	2.224	2.225	2.222	2.226	0.000	.393	.545	1.412	1.545
370	15.692	2.295	2.298	2.292	2.294	2.294	2.297	0.000	.099	.415	1.750	2.027
371	16.162	2.402	2.407	2.398	2.400	2.402	2.404	0.000	-.410	.079	1.915	2.344
372	16.190	2.425	2.429	2.422	2.423	2.426	2.426	0.000	-1.961	-1.424	1.215	1.686
373	15.635	2.366	2.367	2.365	2.365	2.367	2.366	0.000	-3.611	-3.120	-.123	.307
374	15.170	2.342	2.342	2.342	2.342	2.342	2.342	0.000	-4.648	-4.191	-1.722	-1.321
375	14.918	2.362	2.361	2.363	2.362	2.361	2.362	0.000	-5.031	-4.566	-3.373	-2.964
376	14.670	2.360	2.358	2.360	2.360	2.358	2.360	0.000	-5.059	-4.569	-4.477	-4.046
377	14.327	2.303	2.301	2.303	2.303	2.300	2.303	0.000	-4.978	-4.487	-4.528	-4.097
378	12.198	1.913	1.911	1.912	1.912	1.910	1.913	0.000	-4.375	-3.919	-3.781	-3.380
379	6.006	.730	.732	.731	.731	.733	.730	0.000	.910	.869	3.198	3.161
380	10.233	1.510	1.511	1.512	1.511	1.513	1.510	0.000	1.890	1.892	4.688	4.689
381	13.878	2.181	2.183	2.184	2.182	2.185	2.182	0.000	2.640	2.668	5.774	5.798
382	16.254	2.622	2.622	2.625	2.623	2.624	2.623	0.000	2.957	3.002	5.764	5.803
383	16.917	2.753	2.752	2.755	2.753	2.753	2.755	0.000	2.879	2.958	4.424	4.493
384	16.680	2.697	2.694	2.699	2.696	2.695	2.699	0.000	2.164	2.154	3.480	3.471
385	16.591	2.658	2.655	2.661	2.657	2.656	2.661	0.000	1.427	1.314	3.104	3.004
386	16.762	2.671	2.667	2.674	2.669	2.669	2.674	0.000	1.065	1.047	2.103	2.086
387	17.276	2.727	2.724	2.729	2.724	2.726	2.730	0.000	.572	.716	-.081	.207
388	17.210	2.666	2.665	2.664	2.663	2.666	2.667	0.000	.053	.187	-1.160	-1.043
389	17.165	2.571	2.572	2.566	2.568	2.572	2.570	0.000	-.067	.010	-2.025	-1.958
390	18.378	2.680	2.682	2.675	2.677	2.681	2.678	0.000	.178	.210	-2.763	-2.735
391	19.646	2.846	2.847	2.841	2.844	2.847	2.844	0.000	.169	.183	-3.160	-3.147
392	19.769	2.851	2.853	2.849	2.850	2.853	2.849	0.000	-.001	-.001	-2.786	-2.786
393	18.618	2.652	2.654	2.652	2.654	2.654	2.651	0.000	-.043	-.047	-1.401	-1.405
394	17.275	2.432	2.432	2.433	2.434	2.433	2.431	0.000	.089	.093	.399	.403
395	16.301	2.290	2.289	2.291	2.292	2.289	2.291	0.000	.287	.319	1.496	1.524
396	15.671	2.223	2.222	2.223	2.223	2.220	2.224	0.000	.407	.510	1.798	1.889
397	15.549	2.248	2.249	2.245	2.247	2.246	2.249	0.000	.330	.564	1.944	2.149
398	16.044	2.372	2.377	2.368	2.370	2.372	2.375	0.000	.049	.459	2.206	2.566
399	16.366	2.453	2.456	2.449	2.451	2.453	2.454	0.000	-.603	-.138	1.737	2.145
400	15.744	2.379	2.380	2.377	2.378	2.380	2.379	0.000	-1.905	-1.506	.371	.722
401	15.104	2.318	2.318	2.318	2.318	2.319	2.318	0.000	-3.085	-2.757	-1.232	-.944
402	14.963	2.354	2.353	2.354	2.353	2.354	2.353	0.000	-3.923	-3.593	-2.792	-2.502
403	14.911	2.394	2.392	2.394	2.393	2.392	2.393	0.000	-4.498	-4.103	-4.130	-3.783
404	14.607	2.353	2.351	2.353	2.353	2.351	2.353	0.000	-4.909	-4.441	-4.547	-4.135
405	13.153	2.084	2.082	2.084	2.084	2.082	2.084	0.000	-4.471	-4.036	-4.197	-3.815
406	9.779	1.461	1.460	1.461	1.461	1.459	1.461	0.000	-3.487	-3.119	-3.013	-2.689
407	3.366	.252	.254	.253	.253	.254	.252	0.000	.588	.605	1.663	1.678
408	7.653	1.044	1.045	1.045	1.045	1.047	1.044	0.000	1.621	1.690	3.182	3.241
409	11.548	1.763	1.765	1.765	1.764	1.766	1.764	0.000	2.538	2.654	4.426	4.527
410	14.593	2.328	2.328	2.330	2.328	2.330	2.329	0.000	3.159	3.312	4.988	5.122
411	16.270	2.641	2.640	2.643	2.641	2.641	2.643	0.000	3.192	3.348	4.405	4.541
412	16.770	2.732	2.730	2.734	2.731	2.730	2.734	0.000	2.835	2.980	3.548	3.649
413	16.368	2.629	2.626	2.632	2.628	2.627	2.632	0.000	1.904	1.891	2.994	2.981
414	16.503	2.629	2.626	2.632	2.628	2.627	2.632	0.000	1.293	1.288	2.259	2.254
415	17.312	2.745	2.742	2.748	2.743	2.743	2.748	0.000	.765	.947	.513	.672
416	17.455	2.732	2.730	2.732	2.729	2.731	2.733	0.000	.315	.587	-1.042	-.803
417	17.047	2.591	2.591	2.587	2.588	2.591	2.590	0.000	-.009	.180	-1.887	-1.721
418	17.648	2.595	2.597	2.590	2.593	2.597	2.593	0.000	.103	.190	-2.535	-2.458
419	19.124	2.772	2.774	2.767	2.770	2.774	2.770	0.000	.349	.381	-3.003	-2.975
420	19.289	2.779	2.781	2.776	2.779	2.781	2.777	0.000	.113	.122	-2.698	-2.689
421	19.109	2.728	2.730	2.728	2.730	2.731	2.727	0.000	-.001	-.001	-1.481	-1.481
422	18.179	2.567	2.568	2.568	2.569	2.569	2.566	0.000	.013	.015	.549	.550
423	17.590	2.474	2.475	2.476	2.477	2.476	2.474	0.000	.120	.134	2.092	2.104
424	16.798	2.373	2.372	2.373	2.373	2.372	2.373	0.000	.255	.311	2.367	2.416
425	16.011	2.290	2.291	2.289	2.290	2.288	2.292	0.000	.321	.472	2.218	2.351
426	15.960	2.337	2.340	2.334	2.335	2.336	2.339	0.000	.187	.493	2.215	2.485
427	16.639	2.496	2.500	2.492	2.494	2.496	2.498	0.000	-.184	.245	2.058	2.435
428	16.323	2.473	2.474	2.471	2.471	2.473	2.473	0.000	-.816	-.469	.851	1.156
429	15.455	2.369	2.369	2.369	2.368	2.370	2.368	0.000	-1.790	-1.566	-.865	-.669
430	15.184	2.376	2.376	2.377	2.376	2.377	2.375	0.000	-2.731	-2.543	-2.333	-2.168
431	15.450	2.475	2.474	2.475	2.475	2.475	2.474	0.000	-3.572	-3.329	-3.628	-3.414
432	15.104	2.437	2.436	2.437	2.437	2.436	2.437	0.000	-4.347	-3.982	-4.402	-4.081
433	13.991	2.234	2.232	2.234	2.234	2.232	2.234	0.000	-4.392	-4.000	-4.502	-4.157
434	11.248	1.726	1.724	1.726	1.726	1.723	1.726	0.000	-3.542	-3.221	-3.769	-3.487
435	7.346	1.005	1.004	1.005	1.005	1.003	1.005	0.000	-2.463	-2.209	-2.376	-2.153
436	5.287	.611	.612	.612	.611	.613	.611	0.000	1.366	1.494	1.796	1.908
437	9.423	1.381	1.382	1.382	1.382	1.384	1.381	0.000	2.399	2.584	3.221	3.383
438	12.911	2.028	2.029	2.030	2.029	2.030	2.029	0.000	3.281	3.529	4.174	4.391
439	15.136	2.444	2.444	2.446	2.444	2.445	2.445	0.000	3.717	4.005	4.282	4.533
440	16.221	2.641	2.639	2.643	2.640	2.640	2.642	0.000	3.334	3.549	3.768	3.956
441	16.147	2.605	2.603	2.607	2.604	2.603	2.607	0.000	2.671	2.797	3.066	3.176
442	15.987	2.539	2.536	2.542	2.538	2.538	2.542	0.000	1.796	1.871	2.156	2.220
443	16.751	2.645	2.642	2.647	2.643	2.644	2.648	0.000	1.031	1.216	.689	.850
444	17.704	2.785	2.783	2.785	2.782	2.784	2.786	0.000	.429	.782	-1.022	-.713
445	17.272	2.661	2.661	2.658	2.659	2.661	2.660	0.000	.046	.382	-1.939	-1.644
446	17.000	2.531	2.532	2.526	2.528	2.532	2.529	0.000	-.040	.144	-2.329	-2.167
447	18.088	2.627	2.629	2.622	2.625	2.629	2.625	0.000	.184	.252	-2.710	-2.650
448	18.779	2.704	2.706	2.700	2.702	2.706	2.702	0.000	.209	.231	-2.601	-2.582
449	18.630	2.655	2.658	2.654	2.656	2.658	2.654	0.000	.042	.046	-1.405	-1.402
450	18.551	2.623	2.626	2.624	2.626	2.626	2.622	0.000	-.001	0.000	.573	.573
451	18.599	2.624	2.626	2.626	2.627	2.627	2.624	0.000	.032	.036	2.576	2.580
452	18.537	2.626	2.627	2.626	2.627	2.627	2.626	0.000	.083	.104	3.115	3.134
453	17.404	2.481	2.482	2.479	2.480	2.480	2.482	0.000	.188	.265	2.661	2.729
454	16.439	2.381	2.383	2.378	2.379	2.380	2.383	0.000	.215	.400	2.277	2.439
455	16.490	2.454	2.456	2.450	2.452	2.453	2.455	0.000	-.044	.282	1.972	2.258
456	16.821	2.555	2.556	2.553	2.553	2.555	2.555	0.000	-.449	-.114	1.121	1.415
457	16.107	2.473	2.472	2.473	2.472	2.474	2.472	0.000	-.960	-.793	-.567	-.421
458	15.575	2.430	2.429	2.431	2.430	2.431	2.429	0.000	-1.702	-1.643	-2.111	-2.059
459	15.845	2.529	2.528	2.529	2.528	2.530	2.527	0.000	-2.673	-2.565	-3.182	-3.088
460	15.965	2.579	2.578	2.580	2.579	2.580	2.578	0.000	-3.451	-3.249	-4.029	-3.851
461	14.940	2.400	2.398	2.400	2.400	2.398	2.399	0.000	-3.942	-3.654	-4.645	-4.392
462	12.780	2.001	1.999	2.001	2.001	1.999	2.001	0.000	-3.488	-3.235	-4.507	-4.284
463	9.349	1.367	1.366	1.367	1.367	1.365	1.367	0.000	-2.563	-2.371	-3.475	-3.306
464	5.235	.608	.607	.608	.608	.606	.609	0.000	-1.496	-1.359	-1.965	-1.845
465	7.426	1.021	1.022	1.022	1.022	1.023	1.021	0.000	2.224	2.467	2.090	2.302
466	11.381	1.754	1.754	1.755	1.754	1.756	1.754	0.000	3.257	3.566	3.392	3.663
467	14.179	2.275	2.276	2.277	2.276	2.277	2.276	0.000	4.050	4.431	4.046	4.379
468	15.330	2.488	2.488	2.490	2.489	2.490	2.489	0.000	4.044	4.407	3.974	4.292
469	15.710	2.537	2.536	2.539	2.537	2.537	2.539	0.000	3.408	3.660	3.354	3.575
470	15.527	2.464	2.462	2.465	2.463	2.462	2.465	0.000	2.654	2.851	2.217	2.389
471	15.977	2.505	2.502	2.506	2.503	2.503	2.506	0.000	1.741	1.973	.866	1.069
472	17.112	2.676	2.674	2.676	2.674	2.675	2.677	0.000	.739	1.096	-.807	-.494
473	17.604	2.733	2.734	2.730	2.731	2.733	2.732	0.000	.079	.516	-2.064	-1.680
474	16.848	2.543	2.545	2.538	2.540	2.544	2.541	0.000	-.155	.149	-2.279	-2.012
475	16.937	2.479	2.481	2.473	2.476	2.481	2.477	0.000	-.082	.057	-2.318	-2.197
476	17.778	2.557	2.560	2.553	2.555	2.560	2.555	0.000	.081	.123	-2.284	-2.247

Tablo 7.1 devamı

Nokta no	1 g	2 q	3 q	4 q	5 q	6 q	7 q	8 z	9 e	10 e	11 e	12 e
477	17.839	2.538	2.541	2.535	2.537	2.541	2.536	0.000	.027	.035	-1.358	-1.351
478	18.187	2.569	2.572	2.569	2.570	2.572	2.567	0.000	-.014	-.015	.550	.549
479	18.876	2.666	2.669	2.667	2.668	2.670	2.665	0.000	-.001	0.000	2.636	2.636
480	19.719	2.803	2.805	2.803	2.804	2.805	2.803	0.000	.015	.021	3.661	3.666
481	19.397	2.774	2.775	2.772	2.773	2.775	2.775	0.000	.035	.060	3.208	3.230
482	17.842	2.571	2.572	2.568	2.568	2.570	2.572	0.000	.144	.228	2.509	2.582
483	16.834	2.473	2.475	2.470	2.471	2.473	2.474	0.000	.136	.311	1.977	2.130
484	16.779	2.530	2.531	2.528	2.528	2.530	2.530	0.000	-.256	-.005	1.209	1.428
485	16.602	2.551	2.549	2.551	2.550	2.551	2.549	0.000	-.648	-.490	-.328	-.189
486	16.035	2.502	2.500	2.503	2.502	2.503	2.500	0.000	-1.079	-1.105	-2.102	-2.126
487	16.026	2.538	2.536	2.539	2.537	2.539	2.536	0.000	-1.732	-1.766	-2.938	-2.969
488	16.489	2.662	2.661	2.663	2.662	2.663	2.660	0.000	-2.826	-2.733	-3.690	-3.607
489	16.056	2.591	2.589	2.592	2.591	2.590	2.590	0.000	-3.252	-3.109	-4.629	-4.503
490	14.466	2.301	2.299	2.302	2.301	2.299	2.301	0.000	-3.248	-3.098	-5.243	-5.111
491	11.483	1.752	1.750	1.753	1.752	1.749	1.752	0.000	-2.614	-2.497	-4.639	-4.536
492	7.638	1.044	1.042	1.044	1.044	1.041	1.044	0.000	-1.673	-1.601	-3.323	-3.260
493	3.400	.263	.262	.263	.263	.261	.263	0.000	- 612	-.589	-1.722	-1.702
494	9.916	1.490	1.491	1.492	1.491	1.492	1.491	0.000	3.145	3.499	2.608	2.918
495	13.339	2.124	2.125	2.126	2 125	2.126	2.125	0.000	4.079	4.499	3.708	4.075
496	14.821	2.400	2.400	2.402	2.400	2.402	2.400	0.000	4.491	4.947	4.020	4.419
497	15.139	2.445	2.445	2.447	2.446	2.446	2.446	0.000	4.161	4.550	3.692	4.033
498	15.243	2.421	2.420	2.423	2.421	2.421	2.422	0.000	3.667	3.994	2.505	2.792
499	15.508	2.420	2.418	2.421	2.419	2.419	2.421	0.000	2.872	3.196	1.082	1.366
500	16.363	2.535	2.533	2.535	2.534	2.534	2.535	0.000	1.694	2.090	-.442	-.095
501	17.221	2.662	2.662	2.660	2.660	2.662	2.661	0.000	.408	.872	-1.788	-1.381
502	16.984	2.589	2.590	2.584	2.587	2.590	2.586	0.000	-.160	.244	-2.282	-1.927
503	16.483	2.442	2.445	2.437	2.440	2.444	2.440	0.000	-.246	-.027	-2.037	-1.845
504	16.660	2.409	2.412	2.403	2.406	2.412	2.407	0.000	-.176	-.093	-1.842	-1.769
505	16.918	2.408	2.412	2.404	2.406	2.411	2.406	0.000	-.108	-.092	-1.209	-1.195
506	17.310	2.441	2.444	2.439	2.441	2.444	2.439	0.000	-.089	-.093	.403	.400
507	18.608	2.626	2.630	2.627	2.628	2.630	2.625	0.000	-.033	-.037	2.580	2.576
508	19.747	2.807	2.810	2.807	2.808	2.810	2.807	0.000	0.000	0.000	3.654	3.654
509	20.615	2.958	2.959	2.956	2.956	2 959	2.958	0.000	- 019	-.014	3.524	3.529
510	19.826	2.861	2.862	2.856	2.857	2.860	2.861	0.000	.003	.025	2.776	2.795
511	18.021	2.625	2.626	2.621	2.621	2.624	2.625	0.000	.206	.267	2.141	2.194
512	17.134	2.550	2.550	2.547	2.547	2.550	2.549	0.000	.114	.220	1.435	1.528
513	16.731	2.547	2.545	2.546	2.545	2.547	2.545	0.000	-.407	-.291	.184	.285
514	16.273	2.531	2.529	2.533	2.531	2.533	2.529	0.000	-.812	-.854	-1.887	-1.925
515	16.230	2.558	2.556	2.559	2.558	2.559	2.556	0.000	-1.133	-1.267	-2.934	-3.053
516	16.378	2.617	2.615	2.618	2.616	2.618	2.615	0.000	-2.007	-2.038	-3.471	-3.499
517	16.691	2.699	2.697	2.699	2.698	2.699	2.697	0.000	-2.844	-2.783	-4.565	-4.512
518	16.132	2.596	2.594	2.597	2.597	2.594	2.596	0.000	-2.914	-2.881	-5.928	-5.899
519	13.826	2.174	2.171	2.175	2.174	2.170	2.174	0.000	-2.607	-2.584	-5.932	-5.912
520	10.228	1.513	1.511	1.514	1.514	1.510	1.514	0.000	-1.856	-1.855	-4.798	-4.798
521	6.048	.744	.742	.744	.744	.740	.744	0.000	-.856	-.896	-3.234	-3.269
522	12.382	1.953	1.953	1.954	1.953	1.955	1.953	0.000	3.957	4.397	3.280	3.665
523	14.538	2.349	2.350	2.351	2.349	2.351	2.349	0.000	4.535	5.009	3.983	4.398
524	14.886	2.407	2.408	2.409	2.408	2.410	2.408	0.000	4.617	5.092	3.939	4.354
525	15.158	2.417	2.417	2.419	2.418	2.418	2.418	0.000	4.614	5.066	2.928	3.323
526	15.484	2.418	2.417	2.420	2.418	2.418	2.419	0.000	4.257	4.697	1.410	1.796
527	16.098	2.480	2.479	2.481	2.480	2.480	2.481	0.000	3.232	3.705	-.084	.330
528	16.854	2.587	2.586	2.585	2.586	2.586	2.586	0.000	1.605	2.126	-1.366	-.910
529	16.988	2.595	2.596	2.591	2.594	2.595	2.593	0.000	.160	.637	-2.027	-1.608
530	16.528	2.477	2.479	2.472	2.475	2.478	2.475	0.000	-.164	.133	-1.830	-1.569
531	16.325	2.391	2.394	2.386	2.388	2.393	2.389	0.000	-.291	-.163	-1.468	-1.355
532	16.193	2.322	2.326	2.316	2.319	2.325	2.320	0.000	-.307	-.274	-.982	-.953
533	16.351	2.310	2.314	2.306	2.308	2.313	2.308	0.000	-.244	-.252	.200	.194
534	17.629	2.484	2.488	2.483	2.485	2.488	2.483	0.000	-.121	-.134	2.104	2.092
535	19.734	2.807	2.809	2.806	2.807	2.810	2.806	0.000	-.016	-.021	3.666	3.661
536	20.585	2.956	2.957	2.953	2.954	2.957	2.956	0.000	0.000	0.000	3.518	3.519
537	21.011	3 041	3 041	3.035	3 036	3 040	3 041	0 000	- 057	- 057	2.863	2.863
538	19.757	2.870	2.870	2.864	2.865	2.869	2.870	0.000	.090	.093	2.333	2.336
539	18.044	2.654	2.654	2.650	2.650	2.654	2.654	0.000	.402	.409	1.752	1.757
540	17.293	2.591	2.591	2.590	2.589	2.592	2.591	0.000	.110	.146	1.002	1.032
541	16.430	2.522	2.520	2.523	2.521	2.523	2.520	0.000	-.508	-.532	-.993	-1.014
542	16.261	2.554	2.552	2.556	2.554	2.556	2.552	0.000	-.958	-1.106	-2.805	-2.936
543	16.343	2.585	2.583	2.586	2.585	2.586	2.583	0.000	-1.241	-1.386	-3.251	-3.380
544	16.614	2.666	2.665	2.667	2.666	2.666	2.665	0.000	-2.276	-2.309	-4.495	-4.524
545	16.981	2.746	2.744	2.747	2.747	2.744	2.746	0.000	-2.739	-2.767	-6.276	-6.300
546	16.095	2.582	2.578	2.582	2.582	2.577	2.582	0.000	-2.579	-2.654	-7.264	-7.330
547	13.056	2.026	2.023	2.026	2.026	2.021	2.026	0.000	-2.064	-2.140	-6.436	-6.503
548	8.987	1.278	1.276	1.279	1.279	1.274	1.279	0.000	-1.168	-1.269	-4.921	-5.011
549	14.071	2.267	2.268	2.269	2.267	2.269	2.267	0.000	4.420	4.897	3.862	4.280
550	14.896	2.411	2.412	2.413	2.412	2.414	2.412	0.000	4.736	5.233	4.067	4.502
551	15.313	2.456	2.457	2.458	2.457	2.459	2.457	0.000	5.255	5.793	3.353	3.824
552	15.870	2.493	2.493	2.495	2.494	2.494	2.493	0.000	5.627	6.186	1.821	2.312
553	16.426	2.534	2.534	2.535	2.534	2.534	2.534	0.000	5.119	5.692	.287	.790
554	16.967	2.596	2.595	2.596	2.596	2.595	2.596	0.000	3.601	4.201	-.972	-.446
555	17.101	2.611	2.611	2.609	2.611	2.611	2.610	0.000	1.505	2.073	-1.686	-1.188
556	16.688	2.520	2.521	2.517	2.519	2.520	2.519	0.000	.379	.762	-1.635	-1.299
557	16.594	2.464	2.466	2.460	2.462	2.465	2.463	0.000	-.032	.140	-1.155	-1.004
558	16.197	2.359	2.363	2.353	2.356	2.362	2.358	0.000	-.361	-.304	-.776	-.726
559	15.809	2.256	2.261	2.250	2.253	2.260	2.255	0.000	-.410	-.422	.079	.069
560	16.407	2.316	2.320	2.313	2.315	2.320	2.315	0.000	-.287	-.319	1.526	1.498
561	18.589	2.639	2.642	2.637	2.639	2.642	2.639	0.000	-.083	-.104	3.135	3.116
562	20.652	2.968	2.970	2.965	2.965	2.969	2.968	0.000	.018	.014	3.529	3.525
563	21.038	3.050	3.050	3.044	3.045	3.049	3.050	0.000	0.000	0.000	2.870	2.870
564	20.962	3.046	3.046	3.039	3.040	3.044	3.046	0.000	-.070	-.078	2.422	2.415
565	19.237	2.809	2.809	2.803	2.803	2.808	2 809	0.000	.416	.386	2.010	1.982
566	18.081	2.673	2.673	2.669	2.669	2.673	2.672	0.000	.560	.530	1.579	1.552
567	16.846	2.536	2.535	2.534	2.534	2.537	2.535	0.000	- 022	- 043	312	.093
568	16.162	2.504	2.503	2.505	2.504	2.505	2.503	0.000	-.674	-.793	-2.175	-2.281
569	16.286	2.565	2.563	2.566	2.564	2.566	2.563	0.000	-1.021	-1.193	-3.226	-3.379
570	16.565	2.630	2.628	2.631	2.630	2.630	2.629	0.000	-1.490	-1.647	-4.317	-4.456
571	17.024	2.738	2.736	2.740	2.739	2.736	2.738	0.000	-2.344	-2.443	-6.283	-6.370
572	17.260	2.790	2.787	2.791	2.791	2.786	2.790	0.000	-2.566	-2.695	-8.044	-8.158
573	15.782	2.520	2.516	2.521	2.520	2.514	2.520	0.000	-2.293	-2.440	-8.046	-8.176
574	12.203	1.864	1.861	1.865	1.865	1.859	1.865	0.000	-1.571	-1.728	-6.751	-6.890
575	14.744	2.385	2.386	2.387	2.386	2.388	2.386	0.000	4.682	5.180	4.046	4.482
576	15.511	2.496	2.497	2.498	2.497	2.499	2.496	0.000	5.511	6.086	3.557	4.060
577	16.492	2.611	2.613	2.614	2.613	2.614	2.612	0.000	6.696	7.359	2.197	2.778
578	17.241	2.678	2.679	2.680	2.679	2.679	2.678	0.000	7.029	7.715	.670	1.272
579	17.655	2.708	2.708	2.709	2.709	2.708	2.708	0.000	5.981	6.672	-.593	.013
580	17.476	2.669	2.668	2.669	2.669	2.668	2.668	0.000	3.796	4.454	-1.324	-.747
581	16.859	2.556	2.556	2.555	2.557	2.555	2.556	0 000	1.719	2.199	-1.418	-.997
582	16.814	2.520	2.520	2.518	2.520	2.519	2.520	0.000	.740	.975	-1.002	-.795
583	16.852	2.498	2.501	2.493	2.496	2.499	2.497	0.000	.034	.130	-.666	-.583
584	16.022	2.330	2.334	2.323	2.326	2.332	2.328	0.000	-.401	-.416	.050	.038
585	15.713	2.242	2.247	2.236	2.239	2.245	2.241	0.000	-.443	-.499	1.102	1.053
586	16.937	2.407	2.411	2.404	2.406	2.410	2.407	0.000	-.255	-.311	2.418	2.369
587	19.488	2.797	2.799	2.794	2.795	2.799	2.797	0.000	-.035	-.060	3.231	3.209
588	21.103	3.064	3.065	3.058	3.059	3.063	3.064	0.000	.057	.057	2.862	2.863
589	21.205	3.088	3.089	3.081	3.082	3.087	3.088	0.000	0.000	0.000	2.488	2.488
590	20.211	2.942	2.942	2.934	2.935	2.941	2.941	0.000	.195	.171	2.189	2.169
591	18.831	2.760	2.761	2.754	2.754	2.760	2.760	0.000	.692	.639	1.778	1.730
592	17.498	2.594	2.594	2.590	2.590	2.594	2.593	0.000	.395	.355	.766	.730
593	16.304	2.474	2.473	2.474	2.473	2.475	2.473	0.000	-.233	-.319	-1.415	-1.492
594	16.139	2.514	2.513	2.515	2.514	2.515	2.513	0.000	-.787	-.952	-3.248	-3.394
595	16.549	2.611	2.609	2.612	2.611	2.611	2.609	0.000	-1.120	-1.331	-4.375	-4.562

Tablo 7.1 devamı

Nokta no	1 g	2 q	3 q	4 q	5 q	6 q	7 q	8 z	9 e	10 e	11 e	12 e
596	17.250	2.751	2.748	2.752	2.751	2.749	2.750	0.000	-1.678	-1.900	-6.368	-6.563
597	17.579	2.833	2.830	2.834	2.834	2.829	2.833	0.000	-2.289	-2.481	-8.131	-8.300
598	17.360	2.805	2.800	2.806	2.806	2.798	2.805	0.000	-2.440	-2.627	-8.972	-9.136
599	15.188	2.409	2.405	2.410	2.410	2.402	2.409	0.000	-2.017	-2.210	-8.354	-8.524
600	15.416	2.479	2.480	2.481	2.480	2.482	2.480	0.000	5.458	5.030	3.533	4.034
601	16.892	2.687	2.689	2.690	2.689	2.690	2.688	0.000	7.148	7.861	2.364	2.989
602	18.233	2.857	2.859	2.860	2.859	2.859	2.857	0.000	8.564	9.358	.986	1.682
603	18.818	2.906	2.908	2.909	2.908	2.908	2.907	0.000	8.402	9.192	-.225	.467
604	18.338	2.810	2.810	2.811	2.811	2.810	2.810	0.000	6.400	7.143	-.954	-.302
605	17.243	2.620	2.620	2.621	2.621	2.619	2.620	0.000	3.850	4.413	-1.143	-.649
606	16.766	2.522	2.521	2.523	2.524	2.520	2.522	0.000	2.073	2.390	-.926	-.648
607	17.170	2.571	2.570	2.570	2.571	2.569	2.570	0.000	.972	1.104	-.579	-.463
608	16.708	2.476	2.478	2.471	2.473	2.476	2.475	0.000	.040	.024	.070	.056
609	15.893	2.312	2.316	2.305	2.308	2.314	2.310	0.000	-.428	-.513	.866	.792
610	15.918	2.284	2.288	2.279	2.282	2.287	2.284	0.000	-.407	-.509	1.893	1.803
611	17.612	2.534	2.536	2.529	2.531	2.535	2.534	0.000	-.189	-.265	2.732	2.665
612	19.999	2.905	2.906	2.899	2.900	2.905	2.905	0.000	-.004	-.025	2.796	2.778
613	21.120	3.086	3.087	3.079	3.079	3.085	3.086	0.000	.070	.078	2.414	2.422
614	20.572	3.000	3.000	2.992	2.992	2.999	2.999	0.000	0.000	0.000	2.239	2.239
615	19.265	2.814	2.815	2.806	2.806	2.814	2.814	0.000	.431	.396	1.684	1.653
616	18.108	2.664	2.665	2.659	2.659	2.665	2.664	0.000	.527	.481	.841	.800
617	16.778	2.508	2.508	2.506	2.505	2.509	2.507	0.000	.121	.054	-.997	-1.057
618	16.238	2.486	2.485	2.487	2.486	2.487	2.485	0.000	-.411	-.547	-3.181	-3.301
619	16.539	2.587	2.585	2.589	2.588	2.587	2.586	0.000	-.885	-1.099	-4.772	-4.960
620	17.435	2.767	2.764	2.768	2.767	2.765	2.766	0.000	-1.311	-1.600	-6.504	-6.759
621	18.188	2.914	2.912	2.916	2.916	2.911	2.914	0.000	-1.772	-2.078	-8.340	-8.609
622	17.946	2.896	2.892	2.898	2.898	2.891	2.897	0.000	-2.248	-2.491	-9.053	-9.267
623	17.066	2.749	2.745	2.750	2.750	2.743	2.750	0.000	-2.312	-2.517	-9.123	-9.305
624	16.769	2.666	2.668	2.669	2.667	2.669	2.667	0.000	7.075	7.783	2.370	2.990
625	18.782	2.957	2.960	2.960	2.959	2.960	2.958	0.000	9.220	10.070	1.116	1.862
626	20.082	3.126	3.129	3.130	3.129	3.129	3.127	0.000	10.401	11.289	.070	.849
627	19.658	3.032	3.033	3.034	3.034	3.033	3.032	0.000	9.060	9.890	-.593	.135
628	18.145	2.767	2.767	2.769	2.769	2.767	2.768	0.000	6.419	7.045	-.822	-.273
629	16.984	2.560	2.558	2.561	2.562	2.558	2.560	0.000	4.033	4.407	-.766	-.438
630	16.863	2.527	2.525	2.529	2.530	2.524	2.528	0.000	2.344	2.500	-.451	-.315
631	17.060	2.553	2.552	2.552	2.554	2.551	2.553	0.000	1.012	.995	.098	.082
632	16.718	2.481	2.483	2.475	2.478	2.481	2.480	0.000	.037	-.091	.808	.696
633	15.828	2.310	2.314	2.304	2.307	2.312	2.310	0.000	-.393	-.545	1.552	1.418
634	16.348	2.375	2.378	2.370	2.372	2.376	2.375	0.000	-.321	-.472	2.358	2.225
635	18.173	2.655	2.657	2.650	2.651	2.655	2.655	0.000	-.145	-.228	2.586	2.513
636	20.072	2.949	2.950	2.943	2.944	2.949	2.949	0.000	-.090	-.093	2.336	2.334
637	20.464	3.006	3.006	2.998	2.998	3.005	3.005	0.000	-.195	-.171	2.167	2.189
638	19.510	2.857	2.859	2.848	2.849	2.858	2.857	0.000	0.000	0.000	1.603	1.603
639	18.493	2.720	2.722	2.712	2.713	2.722	2.720	0.000	.347	.319	.538	.513
640	17.382	2.583	2.583	2.579	2.579	2.584	2.582	0.000	.253	.205	-1.033	-1.075
641	16.717	2.528	2.528	2.528	2.527	2.529	2.527	0.000	-.096	-.198	-3.187	-3.277
642	16.783	2.593	2.592	2.595	2.594	2.593	2.593	0.000	-.549	-.733	-5.247	-5.409
643	17.474	2.754	2.752	2.756	2.756	2.753	2.754	0.000	-1.071	-1.353	-6.830	-7.077
644	18.566	2.966	2.963	2.968	2.967	2.963	2.966	0.000	-1.473	-1.843	-8.524	-8.849
645	18.731	3.011	3.008	3.013	3.013	3.007	3.011	0.000	-1.835	-2.180	-9.254	-9.557
646	17.935	2.894	2.890	2.895	2.895	2.888	2.894	0.000	-2.214	-2.467	-9.184	-9.406
647	18.681	2.939	2.942	2.943	2.941	2.942	2.940	0.000	9.192	10.044	1.097	1.844
648	20.719	3.241	3.244	3.244	3.243	3.244	3.241	0.000	11.238	12.183	.180	1.009
649	21.055	3.270	3.273	3.274	3.273	3.273	3.271	0.000	11.348	12.265	-.281	.523
650	19.572	3.003	3.004	3.006	3.005	3.004	3.004	0.000	9.088	9.768	-.506	.091
651	17.929	2.712	2.711	2.714	2.714	2.710	2.712	0.000	6.517	6.910	-.541	-.197
652	16.887	2.531	2.528	2.534	2.533	2.527	2.531	0.000	4.228	4.401	-.338	-.186
653	16.855	2.523	2.520	2.526	2.526	2.519	2.524	0.000	2.449	2.432	.110	.095
654	17.120	2.565	2.564	2.565	2.566	2.562	2.566	0.000	1.036	.870	.779	.633
655	16.329	2.423	2.425	2.418	2.421	2.422	2.423	0.000	-.015	-.214	1.311	1.136
656	15.983	2.357	2.360	2.351	2.354	2.357	2.358	0.000	-.330	-.563	2.160	1.955
657	16.915	2.502	2.504	2.497	2.499	2.501	2.502	0.000	-.216	-.400	2.447	2.285
658	18.537	2.756	2.756	2.751	2.752	2.755	2.756	0.000	-.207	-.266	2.196	2.145
659	19.760	2.941	2.942	2.934	2.935	2.941	2.941	0.000	-.417	-.385	1.981	2.009
660	19.591	2.896	2.898	2.888	2.888	2.897	2.896	0.000	-.431	-.396	1.652	1.683
661	18.735	2.766	2.768	2.757	2.758	2.768	2.766	0.000	0.000	0.000	.358	.358
662	17.991	2.678	2.679	2.672	2.672	2.679	2.677	0.000	.185	.135	-1.385	-1.402
663	17.316	2.608	2.608	2.606	2.606	2.609	2.607	0.000	.043	-.028	-3.338	-3.400
664	17.401	2.664	2.663	2.666	2.665	2.664	2.664	0.000	-.230	-.374	-5.718	-5.845
665	17.812	2.778	2.776	2.781	2.780	2.776	2.778	0.000	-.676	-.923	-7.510	-7.727
666	18.628	2.958	2.955	2.961	2.960	2.955	2.958	0.000	-1.225	-1.580	-8.779	-9.091
667	19.224	3.082	3.079	3.084	3.084	3.078	3.082	0.000	-1.551	-1.959	-9.481	-9.839
668	18.621	2.994	2.991	2.996	2.996	2.990	2.994	0.000	-1.861	-2.203	-9.263	-9.563
669	20.563	3.215	3.218	3.219	3.218	3.218	3.216	0.000	11.179	12.136	.175	1.014
670	21.793	3.397	3.401	3.402	3.400	3.401	3.398	0.000	12.337	13.301	-.119	.727
671	21.108	3.259	3.262	3.263	3.262	3.262	3.260	0.000	11.336	12.077	-.250	.400
672	19.561	2.975	2.976	2.978	2.977	2.976	2.976	0.000	9.197	9.582	-.310	.027
673	17.839	2.682	2.681	2.686	2.685	2.680	2.683	0.000	6.641	6.822	-.235	-.077
674	16.858	2.520	2.517	2.524	2.524	2.516	2.521	0.000	4.352	4.336	.112	.097
675	16.806	2.517	2.514	2.519	2.519	2.513	2.518	0.000	2.464	2.274	.680	.514
676	16.656	2.493	2.493	2.491	2.493	2.490	2.493	0.000	.868	.603	1.222	.990
677	16.157	2.412	2.415	2.408	2.411	2.411	2.413	0.000	-.100	-.414	2.040	1.764
678	16.537	2.483	2.485	2.478	2.481	2.482	2.484	0.000	-.187	-.493	2.498	2.230
679	17.489	2.639	2.640	2.635	2.637	2.638	2.639	0.000	-.137	-.310	2.137	1.986
680	18.780	2.840	2.840	2.836	2.836	2.840	2.840	0.000	-.404	-.408	1.757	1.754
681	19.484	2.925	2.926	2.918	2.919	2.926	2.924	0.000	-.693	-.638	1.728	1.777
682	18.766	2.789	2.791	2.781	2.782	2.791	2.789	0.000	-.347	-.318	.811	.837
683	18.379	2.746	2.748	2.739	2.739	2.748	2.745	0.000	-.001	0.000	-1.645	-1.644
684	17.882	2.698	2.698	2.696	2.696	2.699	2.697	0.000	.031	.003	-3.780	-3.774
685	17.946	2.740	2.740	2.742	2.741	2.740	2.740	0.000	-.084	-.201	-6.014	-6.117
686	18.479	2.861	2.859	2.863	2.863	2.859	2.861	0.000	-.320	-.521	-8.283	-8.460
687	18.969	2.982	2.980	2.985	2.985	2.979	2.982	0.000	-.777	-1.092	-9.467	-9.744
688	19.268	3.069	3.066	3.072	3.072	3.066	3.069	0.000	-1.268	-1.663	-9.697	10.043
689	19.039	3.049	3.046	3.052	3.051	3.045	3.049	0.000	-1.549	-1.952	-9.435	-9.788
690	21.607	3.364	3.368	3.369	3.367	3.368	3.365	0.000	12.242	13.199	-.147	.692
691	21.910	3.393	3.396	3.397	3.395	3.396	3.393	0.000	12.325	13.100	-.116	.564
692	21.327	3.269	3.265	3.266	3.265	3.265	3.264	0.000	11.444	11.850	-.191	.165
693	19.632	2.971	2.971	2.974	2.974	2.971	2.972	0.000	9.315	9.501	-.158	.006
694	17.792	2.669	2.667	2.673	2.672	2.667	2.670	0.000	6.758	6.742	.109	.095
695	16.808	2.513	2.510	2.516	2.516	2.509	2.514	0.000	4.392	4.187	.571	.391
696	16.599	2.487	2.485	2.488	2.489	2.484	2.488	0.000	2.317	1.970	1.183	.879
697	16.390	2.462	2.463	2.459	2.462	2.460	2.463	0.000	.591	.188	1.909	1.555
698	16.643	2.524	2.526	2.519	2.522	2.522	2.526	0.000	-.050	-.458	2.584	2.226
699	17.220	2.638	2.639	2.635	2.637	2.637	2.639	0.000	.042	-.281	2.272	1.988
700	17.965	2.760	2.759	2.758	2.758	2.759	2.759	0.000	-.116	-.219	1.532	1.442
701	18.946	2.891	2.891	2.888	2.888	2.891	2.891	0.000	-.561	-.529	1.550	1.579
702	18.658	2.803	2.804	2.797	2.799	2.804	2.803	0.000	-.528	-.480	.797	.840
703	18.145	2.717	2.718	2.711	2.711	2.718	2.716	0.000	-.156	-.135	-1.404	-1.385
704	18.252	2.761	2.761	2.758	2.758	2.762	2.760	0.000	-.001	0.000	-4.049	-4.049
705	18.180	2.778	2.777	2.779	2.779	2.777	2.777	0.000	-.046	-.109	-6.294	-6.349
706	18.940	2.926	2.924	2.929	2.928	2.923	2.926	0.000	-.162	-.338	-8.715	-8.869
707	19.601	3.060	3.057	3.063	3.063	3.056	3.060	0.000	-.384	-.645	10.356	10.586
708	19.579	3.089	3.086	3.092	3.092	3.085	3.089	0.000	-.814	-1.165	10.348	10.656
709	19.173	3.051	3.048	3.054	3.053	3.047	3.051	0.000	-1.235	-1.631	-9.699	10.047
710	21.875	3.383	3.387	3.387	3.386	3.387	3.384	0.000	12.360	13.131	-.177	.499
711	22.222	3.410	3.413	3.413	3.412	3.413	3.411	0.000	12.404	12.848	-.214	.175
712	21.539	3.280	3.283	3.283	3.283	3.282	3.281	0.000	11.587	11.788	-.106	.070
713	19.574	2.959	2.959	2.962	2.961	2.958	2.960	0.000	9.416	9.399	.106	.092
714	17.761	2.664	2.662	2.669	2.667	2.661	2.665	0.000	6.837	6.624	.461	.274

Tablo 7.1 devamı

Nokta no	1 g	2 q	3 q	4 q	5 q	6 q	7 q	8 z	9 e	10 e	11 e	12 e
834	20.053	3.093	3.095	3.096	3.095	3.093	3.095	0.000	12.225	11.237	.043	-.825
835	18.354	2.855	2.856	2.857	2.856	2.854	2.856	0.000	10.115	9.258	-.992	-1.744
836	16.199	2.542	2.541	2.543	2.542	2.540	2.542	0.000	7.348	6.703	-2.171	-2.737
837	15.008	2.382	2.380	2.382	2.382	2.380	2.381	0.000	5.001	4.585	-2.969	-3.333
838	15.682	2.530	2.529	2.531	2.530	2.530	2.529	0.000	3.550	3.343	-3.421	-3.602
839	16.815	2.742	2.740	2.743	2.742	2.742	2.740	0.000	2.811	2.743	-3.615	-3.674
840	16.945	2.748	2.746	2.750	2.748	2.748	2.747	0.000	2.264	2.317	-4.534	-4.487
841	17.529	2.821	2.818	2.822	2.822	2.819	2.820	0.000	1.669	1.905	-6.579	-6.372
842	18.780	3.020	3.017	3.022	3.022	3.017	3.020	0.000	1.466	1.846	-8.872	-8.538
843	19.442	3.114	3.111	3.117	3.116	3.110	3.114	0.000	1.261	1.666	10.067	-9.711
844	19.613	3.106	3.103	3.109	3.109	3.102	3.106	0.000	.798	1.160	10.674	10.355
845	18.250	2.837	2.837	2.839	2.838	2.836	2.838	0.000	10.090	9.230	-.972	-1.726
846	16.576	2.612	2.612	2.613	2.613	2.611	2.613	0.000	7.856	7.162	-2.349	-2.957
847	15.130	2.413	2.411	2.414	2.413	2.411	2.413	0.000	5.740	5.242	-3.423	-3.858
848	15.052	2.425	2.423	2.426	2.425	2.423	2.425	0.000	4.464	4.124	-3.792	-4.089
849	16.225	2.642	2.640	2.643	2.642	2.641	2.641	0.000	3.429	3.264	-3.860	-4.004
850	16.992	2.772	2.770	2.773	2.772	2.772	2.771	0.000	2.828	2.794	-4.521	-4.551
851	17.291	2.804	2.802	2.806	2.805	2.802	2.804	0.000	2.333	2.450	-6.382	-6.279
852	18.404	2.969	2.966	2.971	2.970	2.966	2.969	0.000	1.764	2.082	-8.629	-8.350
853	19.416	3.130	3.128	3.133	3.133	3.127	3.131	0.000	1.543	1.963	-9.865	-9.496
854	19.345	3.095	3.092	3.098	3.097	3.091	3.095	0.000	1.226	1.635	10.073	-9.713
855	16.456	2.592	2.591	2.593	2.592	2.590	2.592	0.000	7.777	7.089	-2.356	-2.959
856	15.312	2.449	2.447	2.449	2.449	2.446	2.449	0.000	6.036	5.504	-3.635	-4.101
857	14.762	2.379	2.377	2.379	2.379	2.376	2.379	0.000	5.017	4.595	-4.058	-4.427
858	15.267	2.474	2.472	2.475	2.474	2.472	2.473	0.000	4.313	4.003	-4.092	-4.363
859	16.309	2.652	2.650	2.653	2.652	2.651	2.651	0.000	3.232	3.122	-4.513	-4.608
860	17.239	2.809	2.807	2.810	2.810	2.807	2.809	0.000	2.727	2.775	-6.311	-6.268
861	17.798	2.887	2.884	2.888	2.888	2.883	2.887	0.000	2.280	2.486	-8.315	-8.133
862	18.927	3.061	3.058	3.063	3.062	3.057	3.061	0.000	1.827	2.184	-9.580	-9.265
863	19.229	3.098	3.095	3.100	3.100	3.094	3.098	0.000	1.540	1.956	-9.814	-9.448
864	15.217	2.432	2.431	2.433	2.432	2.430	2.432	0.000	5.980	5.450	-3.611	-4.075
865	14.761	2.380	2.378	2.380	2.379	2.377	2.380	0.000	5.160	4.717	-4.189	-4.577
866	14.712	2.374	2.372	2.375	2.374	2.372	2.374	0.000	4.868	4.467	-4.147	-4.498
867	15.110	2.439	2.437	2.439	2.439	2.437	2.438	0.000	3.912	3.673	-4.402	-4.611
868	16.360	2.651	2.649	2.652	2.652	2.649	2.651	0.000	2.898	2.891	-5.909	-5.915
869	17.479	2.844	2.841	2.845	2.845	2.840	2.844	0.000	2.557	2.701	-8.170	-8.043
870	18.147	2.946	2.943	2.947	2.947	2.941	2.946	0.000	2.239	2.496	-9.284	-9.057
871	18.818	3.044	3.040	3.046	3.045	3.039	3.044	0.000	1.851	2.208	-9.587	-9.273
872	14.609	2.354	2.352	2.354	2.353	2.351	2.354	0.000	5.107	4.663	-4.169	-4.558
873	14.418	2.321	2.319	2.321	2.321	2.318	2.321	0.000	4.935	4.515	-4.109	-4.477
874	14.102	2.258	2.256	2.258	2.258	2.255	2.257	0.000	4.355	4.023	-4.169	-4.459
875	14.632	2.340	2.338	2.341	2.340	2.338	2.340	0.000	3.226	3.112	-5.121	-5.221
876	16.294	2.630	2.627	2.631	2.630	2.626	2.630	0.000	2.568	2.661	-7.341	-7.258
877	17.562	2.854	2.850	2.855	2.855	2.848	2.855	0.000	2.432	2.632	-9.150	-8.973
878	18.135	2.943	2.940	2.944	2.944	2.938	2.944	0.000	2.205	2.472	-9.424	-9.188
879	13.948	2.238	2.236	2.238	2.238	2.235	2.238	0.000	4.823	4.401	-3.989	-4.359
880	13.236	2.100	2.098	2.101	2.100	2.098	2.100	0.000	4.432	4.061	-3.826	-4.151
881	12.890	2.025	2.023	2.026	2.025	2.023	2.025	0.000	3.461	3.252	-4.294	-4.476
882	13.978	2.210	2.208	2.211	2.210	2.207	2.210	0.000	2.592	2.593	-5.922	-5.920
883	15.962	2.564	2.560	2.564	2.564	2.558	2.564	0.000	2.284	2.445	-8.188	-8.046
884	17.261	2.798	2.794	2.798	2.798	2.791	2.798	0.000	2.303	2.523	-9.320	-9.125
885	12.264	1.925	1.923	1.925	1.924	1.922	1.925	0.000	4.335	3.944	-3.391	-3.734
886	11.317	1.740	1.738	1.740	1.739	1.737	1.740	0.000	3.512	3.240	-3.497	-3.734
887	11.583	1.775	1.773	1.775	1.775	1.772	1.775	0.000	2.596	2.508	-4.545	-4.621
888	13.192	2.059	2.056	2.059	2.059	2.054	2.059	0.000	2.054	2.146	-6.513	-6.432
889	15.356	2.450	2.447	2.450	2.450	2.444	2.451	0.000	2.010	2.214	-8.536	-8.357
890	9.818	1.467	1.466	1.467	1.467	1.465	1.467	0.000	3.455	3.139	-2.697	-2.974
891	9.404	1.379	1.377	1.379	1.378	1.376	1.379	0.000	2.543	2.384	-3.314	-3.452
892	10.315	1.534	1.532	1.534	1.534	1.530	1.534	0.000	1.845	1.861	-4.806	-4.790
893	12.326	1.894	1.891	1.894	1.894	1.889	1.895	0.000	1.566	1.731	-6.900	-6.754
894	7.361	1.006	1.005	1.006	1.006	1.004	1.007	0.000	2.440	2.223	-2.159	-2.349
895	7.677	1.052	1.051	1.052	1.052	1.050	1.053	0.000	1.661	1.608	-3.266	-3.311
896	9.059	1.296	1.293	1.296	1.296	1.292	1.296	0.000	1.164	1.272	-5.018	-4.922
897	5.230	.606	.605	.605	.605	.604	.606	0.000	1.482	1.368	-1.850	-1.950
898	6.071	.749	.747	.749	.749	.746	.749	0.000	.852	.899	-3.273	-3.232
899	3.378	.257	.256	.256	.256	.255	.257	0.000	.607	.592	-1.705	-1.717

Nokta no	1 g	2 q	3 q	4 q	5 q	6 q	7 q	8 z	9 e	10 e	11 e	12 e
715	16.784	2.514	2.512	2.516	2.516	2.510	2.515	0.000	4.375	3.970	1.039	.674
716	16.554	2.490	2.489	2.489	2.490	2.487	2.491	0.000	2.084	1.581	1.724	1.282
717	16.653	2.526	2.527	2.523	2.526	2.524	2.528	0.000	.409	-.077	2.364	1.938
718	17.392	2.687	2.688	2.683	2.686	2.685	2.688	0.000	.183	-.244	2.453	2.078
719	17.616	2.742	2.741	2.741	2.741	2.740	2.742	0.000	.253	.007	1.438	1.222
720	18.210	2.823	2.822	2.822	2.822	2.823	2.822	0.000	-.113	-.144	1.033	1.006
721	18.237	2.781	2.780	2.777	2.777	2.781	2.780	0.000	-.397	-.354	.727	.766
722	17.749	2.675	2.676	2.671	2.671	2.676	2.674	0.000	-.255	-.204	-1.078	-1.034
723	17.963	2.718	2.719	2.716	2.716	2.719	2.718	0.000	-.032	-.002	-3.777	-3.750
724	18.417	2.818	2.817	2.820	2.820	2.817	2.818	0.000	-.001	0.000	-6.559	-6.558
725	18.920	2.921	2.919	2.925	2.925	2.919	2.922	0.000	-.105	-.220	-8.795	-8.896
726	20.020	3.118	3.115	3.122	3.122	3.114	3.119	0.000	-.209	-.439	10.874	11.075
727	20.172	3.161	3.158	3.164	3.164	3.156	3.161	0.000	-.414	-.709	11.248	11.507
728	19.474	3.070	3.067	3.073	3.073	3.066	3.071	0.000	-.805	-1.157	10.342	10.651
729	22.111	3.391	3.395	3.395	3.394	3.394	3.392	0.000	12.359	12.825	-.212	.197
730	22.526	3.441	3.444	3.444	3.443	3.444	3.441	0.000	12.577	12.795	-.080	.111
731	21.499	3.272	3.274	3.275	3.274	3.273	3.273	0.000	11.692	11.674	.104	.089
732	19.576	2.958	2.958	2.961	2.960	2.957	2.959	0.000	9.539	9.319	.373	.180
733	17.722	2.663	2.661	2.666	2.665	2.660	2.664	0.000	6.920	6.494	.793	.419
734	16.899	2.541	2.539	2.541	2.542	2.538	2.542	0.000	4.361	3.768	1.449	.929
735	16.729	2.528	2.528	2.527	2.528	2.525	2.529	0.000	1.929	1.342	2.030	1.516
736	16.977	2.608	2.608	2.605	2.607	2.605	2.609	0.000	.601	.140	2.164	1.759
737	17.647	2.764	2.763	2.763	2.763	2.762	2.764	0.000	.447	.116	1.429	1.139
738	17.569	2.758	2.756	2.759	2.758	2.758	2.757	0.000	.404	.294	.289	.192
739	17.632	2.735	2.733	2.734	2.733	2.734	2.733	0.000	.019	.045	.091	.115
740	17.296	2.639	2.638	2.637	2.636	2.639	2.638	0.000	-.124	-.053	-1.061	-.998
741	17.534	2.663	2.663	2.662	2.661	2.664	2.662	0.000	-.045	.029	-3.404	-3.340
742	18.244	2.794	2.793	2.796	2.796	2.793	2.794	0.000	.044	.110	-6.353	-6.296
743	18.937	2.925	2.923	2.930	2.929	2.922	2.925	0.000	-.001	0.000	-8.911	-8.910
744	19.910	3.099	3.096	3.103	3.103	3.095	3.099	0.000	-.136	-.289	10.837	10.970
745	20.615	3.223	3.219	3.226	3.226	3.218	3.223	0.000	-.225	-.480	11.830	12.053
746	20.028	3.136	3.132	3.139	3.139	3.131	3.136	0.000	-.419	-.720	11.214	11.478
747	22.342	3.410	3.413	3.413	3.412	3.413	3.410	0.000	12.470	12.682	-.085	.100
748	22.477	3.429	3.433	3.432	3.432	3.432	3.430	0.000	12.679	12.661	.103	.087
749	21.494	3.270	3.272	3.273	3.272	3.271	3.271	0.000	11.842	11.605	.316	.108
750	19.379	2.932	2.932	2.934	2.934	2.931	2.933	0.000	9.625	9.205	.545	.176
751	17.772	2.679	2.678	2.681	2.681	2.677	2.680	0.000	7.050	6.390	1.110	.531
752	17.054	2.571	2.570	2.571	2.571	2.568	2.572	0.000	4.392	3.705	1.655	1.052
753	16.549	2.516	2.516	2.515	2.516	2.514	2.517	0.000	1.957	1.427	1.705	1.240
754	17.008	2.646	2.645	2.645	2.646	2.645	2.646	0.000	.813	.471	1.169	.870
755	17.377	2.746	2.743	2.748	2.747	2.746	2.745	0.000	.644	.493	-.184	-.316
756	17.144	2.703	2.699	2.704	2.702	2.702	2.701	0.000	.504	.535	-1.018	-.989
757	16.879	2.620	2.618	2.620	2.619	2.620	2.618	0.000	.229	.322	-1.498	-1.415
758	17.043	2.610	2.610	2.610	2.610	2.611	2.610	0.000	.093	.200	-3.283	-3.189
759	18.081	2.775	2.774	2.776	2.776	2.775	2.775	0.000	.082	.202	-6.124	-6.018
760	18.983	2.938	2.936	2.942	2.941	2.935	2.938	0.000	.102	.220	-8.903	-8.799
761	19.846	3.089	3.086	3.094	3.093	3.085	3.090	0.000	-.002	0.000	10.855	10.853
762	20.483	3.198	3.195	3.202	3.202	3.194	3.199	0.000	-.140	-.303	11.753	11.897
763	20.400	3.185	3.181	3.189	3.188	3.180	3.185	0.000	-.217	-.470	11.762	11.984
764	22.386	3.412	3.415	3.414	3.414	3.414	3.412	0.000	12.601	12.583	.101	.085
765	22.480	3.430	3.433	3.433	3.432	3.432	3.431	0.000	12.856	12.601	.289	.065
766	21.158	3.223	3.224	3.225	3.224	3.223	3.224	0.000	11.918	11.474	.417	.027
767	19.188	2.912	2.912	2.914	2.913	2.911	2.913	0.000	9.821	9.102	.773	.142
768	17.874	2.700	2.700	2.701	2.701	2.698	2.701	0.000	7.149	6.369	1.263	.579
769	16.600	2.510	2.509	2.510	2.510	2.507	2.510	0.000	4.124	3.503	1.275	.731
770	16.181	2.489	2.488	2.489	2.490	2.488	2.489	0.000	1.900	1.510	.735	.392
771	16.758	2.638	2.635	2.639	2.638	2.637	2.636	0.000	.956	.797	-.417	-.555
772	16.890	2.687	2.683	2.690	2.687	2.687	2.685	0.000	.807	.858	-1.929	-1.883
773	16.710	2.643	2.640	2.644	2.643	2.643	2.641	0.000	.669	.797	-2.289	-2.175
774	16.634	2.586	2.585	2.587	2.586	2.587	2.585	0.000	.407	.549	-3.309	-3.183
775	17.595	2.713	2.712	2.715	2.715	2.713	2.713	0.000	.227	.375	-5.853	-5.723
776	19.041	2.952	2.950	2.955	2.955	2.949	2.952	0.000	.159	.339	-8.880	-8.722
777	19.970	3.114	3.112	3.119	3.118	3.111	3.115	0.000	.133	.289	10.980	10.842
778	20.401	3.186	3.183	3.190	3.190	3.181	3.186	0.000	-.002	.001	11.735	11.732
779	20.367	3.177	3.173	3.181	3.181	3.172	3.177	0.000	-.120	-.278	11.770	11.909
780	22.292	3.398	3.401	3.400	3.400	3.400	3.398	0.000	12.741	12.492	.293	.074
781	22.049	3.368	3.371	3.371	3.370	3.370	3.369	0.000	12.930	12.446	.440	.016
782	20.720	3.167	3.168	3.169	3.169	3.167	3.168	0.000	12.164	11.381	.505	-.182
783	19.166	2.935	2.935	2.937	2.936	2.934	2.936	0.000	9.949	9.078	.879	.115
784	17.239	2.609	2.609	2.610	2.610	2.608	2.610	0.000	6.665	5.946	.865	.235
785	15.845	2.419	2.418	2.420	2.420	2.418	2.419	0.000	3.602	3.126	.320	-.098
786	15.911	2.484	2.482	2.485	2.484	2.483	2.483	0.000	1.783	1.570	-.665	-.850
787	16.573	2.637	2.634	2.640	2.638	2.638	2.636	0.000	1.073	1.110	-2.130	-2.097
788	16.758	2.680	2.677	2.682	2.680	2.680	2.678	0.000	.951	1.111	-2.946	-2.804
789	16.569	2.623	2.620	2.624	2.623	2.623	2.621	0.000	.781	.956	-3.405	-3.249
790	17.052	2.661	2.660	2.663	2.662	2.661	2.661	0.000	.544	.735	-5.420	-5.252
791	18.608	2.894	2.892	2.897	2.896	2.892	2.894	0.000	.316	.522	-8.472	-8.291
792	20.108	3.142	3.139	3.145	3.145	3.138	3.142	0.000	.205	.439	11.089	10.883
793	20.539	3.213	3.210	3.218	3.217	3.209	3.214	0.000	.135	.304	11.908	11.759
794	20.293	3.166	3.163	3.170	3.170	3.161	3.167	0.000	-.003	.001	11.743	11.740
795	21.929	3.348	3.351	3.350	3.350	3.349	3.349	0.000	12.910	12.404	.438	-.006
796	21.524	3.300	3.302	3.303	3.302	3.301	3.302	0.000	13.201	12.384	.367	-.350
797	20.547	3.149	3.150	3.151	3.150	3.148	3.150	0.000	12.359	11.400	.550	-.292
798	18.365	2.798	2.798	2.800	2.799	2.797	2.799	0.000	9.235	8.415	.471	-.249
799	16.114	2.459	2.458	2.460	2.460	2.458	2.460	0.000	5.656	5.074	-.096	-.607
800	15.374	2.385	2.384	2.386	2.386	2.385	2.385	0.000	3.074	2.764	-.940	-1.211
801	16.007	2.539	2.536	2.540	2.539	2.539	2.537	0.000	1.693	1.649	-2.063	-2.101
802	16.697	2.676	2.673	2.678	2.676	2.676	2.674	0.000	1.125	1.272	-3.063	-2.932
803	16.735	2.678	2.675	2.680	2.678	2.678	2.676	0.000	1.014	1.198	-3.390	-3.227
804	16.872	2.671	2.669	2.673	2.672	2.671	2.670	0.000	.879	1.102	-4.974	-4.777
805	18.002	2.827	2.825	2.829	2.829	2.825	2.826	0.000	.672	.925	-7.742	-7.519
806	19.708	3.088	3.085	3.091	3.091	3.084	3.088	0.000	.380	.646	10.602	10.367
807	20.702	3.245	3.242	3.249	3.249	3.241	3.246	0.000	.220	.481	12.069	11.840
808	20.421	3.191	3.188	3.195	3.195	3.186	3.192	0.000	.114	.280	11.920	11.775
809	21.493	3.292	3.294	3.295	3.294	3.293	3.294	0.000	13.235	12.420	.430	-.285
810	21.278	3.274	3.276	3.277	3.276	3.274	3.276	0.000	13.410	12.403	.381	-.503
811	19.599	3.011	3.012	3.013	3.013	3.011	3.012	0.000	11.366	10.445	.157	-.651
812	16.880	2.591	2.591	2.593	2.592	2.590	2.592	0.000	7.724	7.028	-.513	-1.124
813	15.288	2.370	2.369	2.371	2.371	2.369	2.370	0.000	4.630	4.203	-1.318	-1.692
814	15.488	2.451	2.450	2.453	2.452	2.451	2.450	0.000	2.718	2.552	-2.170	-2.315
815	16.437	2.640	2.638	2.642	2.641	2.641	2.639	0.000	1.722	1.772	-2.977	-2.932
816	16.783	2.695	2.693	2.697	2.696	2.696	2.694	0.000	1.233	1.392	-3.392	-3.250
817	16.925	2.705	2.703	2.707	2.706	2.705	2.704	0.000	1.113	1.336	-4.576	-4.379
818	17.723	2.818	2.815	2.820	2.819	2.816	2.817	0.000	1.065	1.356	-7.095	-6.839
819	19.119	3.021	3.018	3.024	3.023	3.019	3.021	0.000	.772	1.094	-9.762	-9.479
820	20.277	3.188	3.185	3.192	3.191	3.184	3.189	0.000	.409	.711	11.525	11.260
821	20.486	3.207	3.204	3.211	3.211	3.203	3.208	0.000	.211	.472	12.000	11.771
822	21.097	3.243	3.244	3.245	3.244	3.242	3.244	0.000	13.309	12.308	.408	-.470
823	20.217	3.121	3.122	3.123	3.122	3.120	3.122	0.000	12.272	11.295	.038	-.819
824	17.828	2.760	2.761	2.762	2.761	2.759	2.761	0.000	9.395	8.592	-.853	-1.557
825	15.620	2.433	2.432	2.434	2.434	2.432	2.433	0.000	6.156	5.611	-1.768	-2.246
826	15.145	2.397	2.396	2.398	2.397	2.396	2.397	0.000	3.902	3.606	-2.505	-2.764
827	16.168	2.608	2.606	2.609	2.608	2.608	2.607	0.000	2.659	2.574	-3.094	-3.167
828	16.761	2.712	2.710	2.714	2.712	2.712	2.710	0.000	1.995	2.046	-3.508	-3.463
829	16.939	2.724	2.721	2.725	2.724	2.723	2.722	0.000	1.492	1.663	-4.468	-4.417
830	17.714	2.837	2.835	2.839	2.838	2.836	2.836	0.000	1.305	1.604	-6.777	-6.513
831	18.821	3.007	3.005	3.010	3.009	3.004	3.007	0.000	1.218	1.583	-9.113	-8.792
832	19.717	3.125	3.122	3.128	3.128	3.121	3.125	0.000	.808	1.167	10.677	10.362
833	20.135	3.164	3.161	3.167	3.167	3.159	3.164	0.000	.412	.722	11.497	11.225

KOLON NO	Ac	Ex	Ey	Ix	Iy	Vd	Up	D	Mx	My	Xt	Yt	Vdq	Vxd	Vyd	Vp
	cm2	cm	cm	cm4	cm4	t	cm	cm	tm	tm	cm	cm	t	t	t	t
S1001	4,8000	0,00	87,50	1,5400	21,2970	395,70	480,00	100	0,01	3,88	60	187,5	112,11	283,60	285,22	609,68
S1002	4,8000	0,00	56,25	1,5400	4,2533	136,08	480,00	100	0,02	2,09	60	93,75	60,54	75,56	77,74	609,68
S1003	4,8000	0,00	73,75	1,5400	12,0653	248,25	480,00	100	0,01	1,89	60	146,25	96,07	152,19	153,28	609,68
S1005	6,0000	0,00	0,00	9,9120	1,7840	274,61	600,00	100	0,93	0,25	150	60	66,31	209,13	208,79	762,10
S1006	6,0000	0,00	0,00	1,7840	9,9120	318,43	600,00	100	0,01	9,75	60	150	68,75	249,68	258,53	762,10
S1007	6,0000	0,00	0,00	1,7840	17,7690	438,44	600,00	100	0,13	1,12	60	195	90,40	348,30	348,78	762,10
S1008	6,0000	0,00	0,00	15,8130	1,7840	406,60	600,00	100	1,5	0,43	185	60	84,94	322,71	322,52	762,10
S1009	4,8000	98,75	0,00	30,8753	1,5400	510,62	480,00	100	2,61	0,01	221,25	60	154,17	357,34	356,46	609,68
S1011	4,8000	56,25	0,00	4,2533	1,5400	143,88	480,00	100	1,83	0,03	93,75	60	72,15	73,66	71,77	609,68
S1012	6,0000	0,00	0,00	9,9120	1,7840	340,50	600,00	100	1,78	0,05	150	60	68,08	274,03	272,51	762,10
S1014	6,0000	0,00	0,00	9,9120	1,8740	350,88	600,00	100	4	0,06	150	60	67,82	286,69	283,18	762,10
S1015	4,8000	56,25	0,00	4,2533	1,5400	152,81	480,00	100	1,59	0,05	93,75	60	72,43	82,07	80,47	609,68
S1016	4,8000	98,75	0,00	30,8753	1,5400	509,75	480,00	100	2,34	0,03	221,25	60	155,38	355,17	354,43	609,68
S1017	6,0000	0,00	0,00	15,8130	1,7840	323,67	600,00	100	0,43	0,09	185	60	91,19	232,78	232,67	762,10
S1018	6,0000	0,00	0,00	1,7840	17,7690	404,56	600,00	100	0,06	1,51	60	195	88,65	316,02	316,90	762,10
S1019	6,0000	0,00	0,00	1,8740	9,9120	314,90	600,00	100	0,03	6,56	60	150	75,47	239,48	245,38	762,10
S1020	6,0000	0,00	0,00	9,9120	1,7840	284,60	600,00	100	0,89	0,13	150	60	67,65	217,76	217,22	762,10
S1022	4,8000	0,00	-73,75	1,5400	12,0653	280,76	480,00	100	0,01	1,15	60	146,25	103,51	177,27	177,91	609,68
S1023	4,8000	0,00	-56,25	1,5400	4,2533	143,84	480,00	100	0,02	1,73	60	93,75	63,25	80,62	82,42	609,68
S1024	4,8000	0,00	-87,50	1,5400	21,2970	414,69	480,00	100	0,04	3,36	60	187,5	115,53	299,23	300,57	609,68
S1025	4,8000	0,00	87,50	1,5400	21,2970	421,00	480,00	100	0,04	3,69	60	187,5	117,11	303,96	305,44	609,68
S1026	4,8000	0,00	56,25	1,5400	4,2533	142,45	480,00	100	0,01	2,21	60	93,75	62,78	79,68	82,00	609,68
S1027	4,8000	0,00	73,75	1,5400	12,0653	252,38	480,00	100	0,02	1,94	60	146,25	97,28	155,14	156,23	609,68
S1029	6,0000	0,00	0,00	9,9120	1,7840	297,98	600,00	100	1,3	0,25	150	60	69,10	230,07	229,38	762,10
S1030	6,0000	0,00	0,00	1,7840	17,7690	451,74	600,00	100	0,17	1,25	60	195	93,36	358,72	359,20	762,10
S1031	6,0000	0,00	0,00	15,8130	1,7840	426,32	600,00	100	2,72	0,43	185	60	86,38	341,85	340,81	762,10
S1032	4,8000	-98,75	0,00	30,8753	1,5400	519,92	480,00	100	8,18	0,01	221,25	60	153,50	369,23	366,43	609,68
S1033	4,8000	-56,25	0,00	4,2533	1,5400	149,24	480,00	100	2,37	0,01	93,75	60	71,00	80,75	78,26	609,68
S1034	6,0000	0,00	0,00	9,9120	1,7840	344,51	600,00	100	2,29	0,06	150	60	69,00	277,59	275,63	762,10
S1035	6,0000	0,00	0,00	9,9120	1,7840	368,54	600,00	100	2,67	0,08	150	60	68,67	302,29	300,02	762,10
S1036	4,8000	-56,25	0,00	4,2533	1,5400	166,19	480,00	100	3,05	0,03	93,75	60	70,97	98,44	95,27	609,68
S1037	4,8000	-98,75	0,00	30,8753	1,5400	467,99	480,00	100	6,27	0,01	221,25	60	151,32	318,82	316,68	609,68
S1038	6,0000	0,00	0,00	15,8130	1,7840	405,69	600,00	100	1,07	0,14	185	60	96,82	309,62	309,16	762,10
S1039	6,0000	0,00	0,00	1,7840	17,7690	449,22	600,00	100	0,2	1,27	60	195	93,29	356,34	356,76	762,10
S1040	6,0000	0,00	0,00	9,9120	1,7840	288,21	600,00	100	0,94	0,15	150	60	69,25	219,41	218,86	762,10
S1042	4,8000	0,00	-73,75	1,5400	12,0653	287,04	480,00	100	0,02	0,95	60	146,25	104,25	182,83	183,34	609,68
S1043	4,8000	0,00	-56,25	1,5400	4,2533	143,32	480,00	100	0	1,72	60	93,75	64,28	79,03	80,85	609,68
S1044	4,8000	0,00	-87,50	1,5400	21,2970	420,82	480,00	100	0,06	3,21	60	187,5	118,34	302,58	303,83	609,28
S1004	7,5314	9,80	9,80	5,3526	5,3526	123,92	753,14	100	1,3	1,1	130,19	130,19	55,15	71,15	70,78	956,61
S1010	14,7620	-11,63	22,27	91,9176	45,5198	1315,93	1476,20	100	5,72	7,09	398,36	262,26	248,09	1071,49	1073,86	1875,03
S1013	16,1262	-12,09	-65,66	71,1961	73,6004	1418,19	1612,62	100	6,23	11,92	317,91	334,33	250,31	1172,36	1176,61	2048,30

Tablo 7.2 Radye Zımbalama Tahkiki



Şekil 7.1 İzometrik Görünüş ve Yükler



Şekil 7.2 Radye Mx (X Yönü Moment Dağılımı)



Şekil 7.3 Radye My (Y Yönü Moment Dağılımı)

BÖLÜM 8

MERDİVEN STATİK VE BETONARME HESAP SONUÇLARI

Merdiven hesabında merdiven plağının sonlu elemanlara bölünmesi ile çözüm SAP90 yardımı ile yapılmıştır. Her shell elemanı üzerindeki yayılı yüklerle tanımlanarak çözümler elde edilmiştir. Merdiven plağı ara sahanlık kenarları boyunca ve kat sahanlıklarında ankastre kabulü ile modellenmiş ve merdiven plak kalınlığı h=15 cm. alınmıştır.

Bu bölüm içindeki tablo ve şekiller SAP90 çıktılarından oluşmaktadır. Tablo 8.1.'de analiz sonuçları derlenerek plak iç kuvvetleri, buna bağlı betonarme hesap gösterilmektedir.

Şekil 8.1.'de merdiven plağının aksonometrik konumu verilmiştir. Merdiven donatı detayları ise Ek F' de çizilmiştir.

Tablo 8.1 Merdiven Plağı Analiz Sonuçları

Nokta no	nokta serbestlikleri δx	δy	δz	θx	θy	θz	X m	Y m	Z m	Mx (tm)	My (tm)	Asax cm²	Asux cm²	Asay cm²	Asuy cm²
1	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	1.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0	0	0	0	0	0	.650	0.000	1.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0	0	0	0	0	0	0.000	.650	1.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	1	1	1	1	1	1	1.300	0.000	1.500	1.277	.383	0.000	2.413	0.000	1.200
5	0	0	0	0	0	0	.650	.650	1.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	0	0	0	0	0	0	0.000	1.300	1.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	1	1	1	1	1	1	1.300	.650	1.500	1.289	.387	0.000	2.437	0.000	1.200
8	0	0	0	0	0	0	1.850	0.000	1.875	.151	.071	1.200	0.000	1.200	0.000
9	0	0	0	0	0	0	.650	1.300	1.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	0	0	0	0	0	0	0.000	2.025	1.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11	0	0	0	0	0	0	1.850	.650	1.875	.174	.015	1.200	0.000	0.000	1.200
12	1	1	1	1	1	1	1.300	1.300	1.500	1.369	.411	0.000	2.591	0.000	1.200
13	0	0	0	0	0	0	2.400	0.000	2.250	.761	.019	1.429	0.000	1.200	0.000
14	0	0	0	0	0	0	.650	2.025	1.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15	0	0	0	0	0	0	0.000	2.700	1.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16	0	0	0	0	0	0	2.400	.650	2.250	.704	.176	1.321	0.000	1.200	0.000
17	0	0	0	0	0	0	1.850	1.300	1.875	.152	.079	1.200	0.000	1.200	0.000
18	0	0	0	0	0	0	1.300	2.025	1.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19	0	0	0	0	0	0	2.950	0.000	2.625	.481	.051	1.200	0.000	1.200	0.000
20	0	0	0	0	0	0	.650	2.700	1.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21	0	0	0	0	0	0	2.950	.650	2.625	.411	.141	1.200	0.000	1.200	0.000
22	0	0	0	0	0	0	2.400	1.300	2.250	.762	.019	1.431	0.000	1.200	0.000
23	0	0	0	0	0	0	1.300	2.700	1.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24	1	1	1	0	0	0	3.500	0.000	3.000	.955	.098	0.000	1.797	0.000	1.200
25	0	0	0	0	0	0	3.500	.650	3.000	.664	.098	0.000	1.246	0.000	1.200
26	0	0	0	0	0	0	2.950	1.300	2.625	.480	.048	1.200	0.000	1.200	0.000
27	1	1	1	0	0	0	4.150	0.000	3.000	.264	.053	1.200	0.000	1.200	0.000
28	0	0	0	0	0	0	3.500	1.300	3.000	.873	.212	0.000	1.642	0.000	1.200
29	0	0	0	0	0	0	4.150	.650	3.000	.229	.156	1.200	0.000	1.200	0.000
30	1	1	1	0	0	0	4.800	0.000	3.000	.005	.010	0.000	1.200	0.000	1.200
31	0	0	0	0	0	0	4.150	1.300	3.000	.268	.141	1.200	0.000	1.200	0.000
32	0	0	0	0	0	0	3.500	1.400	3.000	.873	.208	0.000	1.641	0.000	1.200
33	1	1	1	0	0	0	4.800	.650	3.000	.008	.012	1.200	0.000	1.200	0.000
34	1	1	1	0	0	0	4.800	1.300	3.000	.012	.027	0.000	1.200	0.000	1.200
35	0	0	0	0	0	0	4.150	1.400	3.000	.263	.142	1.200	0.000	1.200	0.000
36	0	0	0	0	0	0	3.500	2.050	3.000	.664	.098	0.000	1.246	0.000	1.200
37	0	0	0	0	0	0	2.950	1.400	3.375	.480	.048	1.200	0.000	1.200	0.000
38	1	1	1	0	0	0	4.800	1.388	3.000	.013	.030	0.000	1.200	0.000	1.200
39	0	0	0	0	0	0	4.150	2.050	3.000	.229	.156	1.200	0.000	1.200	0.000
40	1	1	1	0	0	0	3.500	2.700	3.000	.955	.098	0.000	1.797	0.000	1.200
41	0	0	0	0	0	0	2.950	2.050	3.375	.411	.141	1.200	0.000	1.200	0.000
42	0	0	0	0	0	0	2.400	1.400	3.750	.762	.019	1.431	0.000	1.200	0.000
43	1	1	1	0	0	0	4.800	2.050	3.000	.008	.012	1.200	0.000	1.200	0.000
44	1	1	1	0	0	0	4.150	2.700	3.000	.264	.053	1.200	0.000	1.200	0.000
45	0	0	0	0	0	0	2.400	2.050	3.750	.704	.176	1.321	0.000	1.200	0.000
46	0	0	0	0	0	0	2.950	2.700	3.375	.481	.051	1.200	0.000	1.200	0.000
47	0	0	0	0	0	0	1.850	1.400	4.125	.152	.079	1.200	0.000	1.200	0.000
48	1	1	1	0	0	0	4.800	2.700	3.000	.005	.011	0.000	1.200	0.000	1.200
49	0	0	0	0	0	0	1.850	2.050	4.125	.174	.015	1.200	0.000	0.000	1.200
50	0	0	0	0	0	0	2.400	2.700	3.750	.761	.019	1.429	0.000	1.200	0.000
51	1	1	1	1	1	1	1.300	1.400	4.500	1.369	.411	0.000	2.591	0.000	1.200
52	1	1	1	1	1	1	1.300	2.050	4.500	1.289	.387	0.000	2.437	0.000	1.200
53	0	0	0	0	0	0	1.850	2.700	4.125	.151	.071	1.200	0.000	1.200	0.000
54	1	1	1	1	1	1	1.300	2.700	4.500	1.277	.383	0.000	2.413	0.000	1.200



Şekil 8.1 Aksonometrik Gösterim



Şekil 8.2 Merdiven Mx (X Yönü Moment Dağılımı)



Şekil 8.3 Merdiven My (Y Yönü Moment Dağılımı)

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Statik analizler sonucu yapılan betonarme hesaplarda çıkan sonuçlara dayanılarak yapının projesi elde edilmiştir.

Yapının zemin emniyeti, deprem bölgesi ve istenen koşullar dolayısı ile sarf olunan malzeme miktarı ve maliyeti sıradan bir binaya göre yüksek denilebilir. Esas olarak 16 katlı betonarme bir yapının mantar döşeme ile çözümlenmesi istenmez. Yatay yükler altında tüm düşey elemanların birbirleri ile rijidliği daha yüksek olan derin kirişlerle bağlanması yapının yatay yükler altındaki davranışı için daha olumlu olacaktır. Özellikle 1. Derece deprem bölgesinde yapılacak böyle bir yapıda rijid yatay elemanlar yapı davranışı ve emniyeti için faydalıdır ancak bu çalışma da göstermektedir ki gerekli tedbirler alınınca yapılan düzenlemer ile sonuçlar daha gayri ekonomik olmakla beraber alınabilir.

KAYNAKLAR

TS 498, (1987), Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri, Ankara

TS 500, (1984), Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, Ankara

ABYYHY, (1997), Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Ankara

ABYYHY, (1975), Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Ankara

Betonarme Tablo ve Abaklar, (1991), İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Betonarme Yapılar Birimi, İstanbul

YYP Programı Kullanım Kılavuzu

WILSON, E. L., HABIBULLAH, A. Sap90 Structural Analysis Users' Manual, Berkeley, California (1989)

ÖZGEÇMİŞ

Nami Fatih Cem FEŞEL 1972 yılında Antalya'da doğmuş, ilk öğretimini burada yapmıştır. Antalya Anadolu Lisesi'nden 1991 yılında iyi derece ile mezun olan yazar aynı yıl İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne kaydını yaptırmıştır. 1995 yılında Bölümünü iyi derece ile tamamlayan yazar İnşaat Mühendisliği ünvanını taşımaya hak kazanmıştır.